

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
1/1/23 0:00	52,00	51,81	0,19	0,00	1			1								1	1						
1/1/23 1:00	49,00	48,83	0,17	0,00	1			1								1	1						
1/1/23 2:00	46,00	45,82	0,18	0,00	1			1								1	1						
1/1/23 3:00	44,00	43,80	0,20	0,00	1			1								1	1						
1/1/23 4:00	43,00	42,74	0,26	0,00	1			1								1	1						
1/1/23 5:00	43,00	42,66	0,34	0,00	1			1								1	1						
1/1/23 6:00	44,00	43,69	0,31	0,00	1			1								1	1						
1/1/23 7:00	50,00	49,08	0,22	0,70	1			1								1	1						
1/1/23 8:00	55,00	51,00	0,28	3,72	1			1								1	1						
1/1/23 9:00	60,00	52,19	0,40	7,41	1			1								1	1						
1/1/23 10:00	64,00	53,53	0,63	9,84	1			1								1	1	1					
1/1/23 11:00	65,00	53,23	0,95	10,82	1			1								1	1	1					
1/1/23 12:00	67,00	54,95	1,19	10,86	1			1								1	1	1					
1/1/23 13:00	66,00	54,54	1,31	10,15	1			1								1	1	1					
1/1/23 14:00	64,00	54,12	1,34	8,54	1			1								1	1	1					
1/1/23 15:00	60,00	53,44	1,39	5,17	1			1								1	1	1					
1/1/23 16:00	65,00	62,30	1,36	1,34	1			1								1	1	1					
1/1/23 17:00	66,00	64,81	1,19	0,00	1			1								1	1	1					
1/1/23 18:00	69,00	68,03	0,97	0,00	1			1								1	1	1					
1/1/23 19:00	72,00	71,17	0,83	0,00	1			1								1	1	1	1				
1/1/23 20:00	75,00	74,19	0,81	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
1/1/23 21:00	71,00	70,15	0,85	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
1/1/23 22:00	67,00	66,10	0,90	0,00	1			1								1	1	1	1				
1/1/23 23:00	64,00	63,14	0,86	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
2/1/23 0:00	47,00	46,22	0,78	0,00	1			1								1	1						
2/1/23 1:00	48,00	47,18	0,82	0,00	1			1								1	1						
2/1/23 2:00	44,00	43,00	1,00	0,00	1			1								1	1						
2/1/23 3:00	42,00	40,81	1,19	0,00	1			1								1	1						
2/1/23 4:00	40,00	38,73	1,27	0,00	1			1								1	1						
2/1/23 5:00	42,00	40,70	1,30	0,00	1			1								1	1						
2/1/23 6:00	43,00	41,65	1,35	0,00	1			1								1	1						
2/1/23 7:00	55,00	52,64	1,31	1,05	1			1								1	1						
2/1/23 8:00	57,00	50,13	1,21	5,66	1			1								1	1						
2/1/23 9:00	60,00	48,44	1,16	10,40	1			1								1	1						
2/1/23 10:00	62,00	48,05	1,20	12,75	1			1								1	1	1					
2/1/23 11:00	64,00	48,66	1,29	14,05	1			1								1	1	1					
2/1/23 12:00	66,00	50,28	1,39	14,33	1			1								1	1	1					
2/1/23 13:00	67,00	51,98	1,49	13,53	1			1								1	1	1					
2/1/23 14:00	62,00	48,75	1,66	11,59	1			1								1	1	1					
2/1/23 15:00	60,00	50,23	1,86	7,91	1			1								1	1	1					
2/1/23 16:00	59,00	54,53	1,90	2,57	1			1								1	1	1					
2/1/23 17:00	62,00	60,12	1,88	0,00	1			1								1	1	1					
2/1/23 18:00	68,00	66,14	1,86	0,00	1			1								1	1	1					
2/1/23 19:00	70,00	68,11	1,89	0,00	1			1								1	1	1	1				
2/1/23 20:00	72,00	70,18	1,82	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
2/1/23 21:00	71,00	69,32	1,68	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
2/1/23 22:00	65,00	63,43	1,57	0,00	1			1								1	1	1	1				
2/1/23 23:00	62,00	60,54	1,46	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 3 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/1/23 0:00	55,00	52,01	2,99	0,00	1			1								1	1						
3/1/23 1:00	52,00	48,52	3,48	0,00	1			1								1	1						
3/1/23 2:00	50,00	45,96	4,04	0,00	1			1								1	1						
3/1/23 3:00	47,00	42,54	4,46	0,00	1			1								1	1						
3/1/23 4:00	45,00	40,49	4,51	0,00	1			1								1	1						
3/1/23 5:00	44,00	39,86	4,14	0,00	1			1								1	1						
3/1/23 6:00	47,00	43,48	3,52	0,00	1			1								1	1						
3/1/23 7:00	48,00	44,01	2,94	1,05	1			1								1	1						
3/1/23 8:00	54,00	45,80	2,61	5,59	1			1								1	1						
3/1/23 9:00	58,00	45,07	2,42	10,51	1			1								1	1						
3/1/23 10:00	61,00	45,56	2,33	13,11	1			1								1	1						
3/1/23 11:00	62,00	45,01	2,62	14,37	1			1								1	1						
3/1/23 12:00	65,00	47,27	3,11	14,62	1			1								1	1						
3/1/23 13:00	62,00	44,86	3,40	13,74	1			1								1	1						
3/1/23 14:00	63,00	47,45	3,71	11,84	1			1								1	1						
3/1/23 15:00	58,00	46,01	4,23	7,76	1			1								1	1						
3/1/23 16:00	55,00	48,14	4,54	2,32	1			1								1	1						
3/1/23 17:00	60,00	55,29	4,71	0,00	1			1								1	1	1					
3/1/23 18:00	67,00	62,06	4,94	0,00	1			1								1	1	1					
3/1/23 19:00	70,00	64,89	5,11	0,00	1			1								1	1	1	1				
3/1/23 20:00	73,00	67,94	5,06	0,00	1			1								1	1	1	1				
3/1/23 21:00	68,00	62,96	5,04	0,00	1			1								1	1	1					
3/1/23 22:00	64,00	58,80	5,20	0,00	1			1								1	1	1					
3/1/23 23:00	62,00	56,44	5,56	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
4/1/23 0:00	49,00	41,23	7,77	0,00	1			1								1	1						
4/1/23 1:00	45,00	36,98	8,02	0,00	1			1								1	1						
4/1/23 2:00	44,00	35,29	8,71	0,00	1			1								1	1						
4/1/23 3:00	43,00	32,61	10,39	0,00	1			1								1	1						
4/1/23 4:00	41,00	29,56	11,44	0,00	1			1								1	1						
4/1/23 5:00	42,00	30,35	11,65	0,00	1			1								1	1						
4/1/23 6:00	47,00	34,72	12,28	0,00	1			1								1	1						
4/1/23 7:00	48,00	34,45	12,46	1,09	1			1								1	1						
4/1/23 8:00	53,00	35,33	12,15	5,52	1			1								1	1						
4/1/23 9:00	58,00	35,56	12,08	10,36	1			1								1	1						
4/1/23 10:00	59,00	33,90	12,21	12,89	1			1								1	1						
4/1/23 11:00	60,00	32,87	13,18	13,95	1			1								1	1						
4/1/23 12:00	62,00	33,85	14,06	14,09	1			1								1	1						
4/1/23 13:00	64,00	35,88	14,84	13,28	1			1								1	1						
4/1/23 14:00	61,00	34,69	14,87	11,45	1			1								1	1						
4/1/23 15:00	60,00	36,76	15,76	7,48	1			1								1	1						
4/1/23 16:00	61,00	41,51	17,21	2,28	1			1								1	1						
4/1/23 17:00	63,00	45,01	17,99	0,00	1			1								1	1						
4/1/23 18:00	65,00	46,13	18,87	0,00	1			1								1	1						
4/1/23 19:00	70,00	50,59	19,41	0,00	1			1								1	1	1					
4/1/23 20:00	69,00	49,90	19,10	0,00	1			1								1	1	1					
4/1/23 21:00	68,00	50,24	17,76	0,00	1			1								1	1	1					
4/1/23 22:00	65,00	48,62	16,38	0,00	1			1								1	1						
4/1/23 23:00	60,00	44,44	15,56	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 5 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
5/1/23 0:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1						
5/1/23 1:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1								1	1						
5/1/23 2:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1						
5/1/23 3:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1						
5/1/23 4:00	41,00	29,50	11,50	0,00	1			1								1	1						
5/1/23 5:00	41,50	29,50	12,00	0,00	1			1								1	1						
5/1/23 6:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1						
5/1/23 7:00	50,00	35,53	13,49	0,98	1			1								1	1						
5/1/23 8:00	57,00	39,28	12,55	5,17	1			1								1	1						
5/1/23 9:00	61,00	39,10	11,99	9,91	1			1								1	1						
5/1/23 10:00	64,00	39,60	11,96	12,44	1			1								1	1						
5/1/23 11:00	65,00	39,09	12,38	13,53	1			1								1	1						
5/1/23 12:00	66,00	39,22	13,04	13,74	1			1								1	1						
5/1/23 13:00	63,00	36,42	13,65	12,93	1			1								1	1						
5/1/23 14:00	62,00	36,86	14,00	11,14	1			1								1	1						
5/1/23 15:00	60,00	38,77	13,96	7,27	1			1								1	1						
5/1/23 16:00	63,00	46,91	13,88	2,21	1			1								1	1						
5/1/23 17:00	66,00	52,08	13,92	0,00	1			1								1	1	1					
5/1/23 18:00	69,00	55,52	13,48	0,00	1			1								1	1	1					
5/1/23 19:00	72,00	59,40	12,60	0,00	1			1								1	1	1					
5/1/23 20:00	74,00	62,66	11,34	0,00	1			1								1	1	1					
5/1/23 21:00	72,00	61,46	10,54	0,00	1			1								1	1	1					
5/1/23 22:00	70,00	59,42	10,58	0,00	1			1								1	1	1					
5/1/23 23:00	62,00	51,30	10,70	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 6 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
6/1/23 0:00	48,00	35,08	12,92	0,00	1			1								1	1						
6/1/23 1:00	47,00	34,37	12,63	0,00	1			1								1	1						
6/1/23 2:00	44,00	31,55	12,45	0,00	1			1								1	1						
6/1/23 3:00	42,00	29,95	12,05	0,00	1			1								1	1						
6/1/23 4:00	41,00	29,99	11,01	0,00	1			1								1	1						
6/1/23 5:00	42,00	32,28	9,72	0,00	1			1								1	1						
6/1/23 6:00	43,00	34,42	8,58	0,00	1			1								1	1						
6/1/23 7:00	50,00	41,86	7,26	0,88	1			1								1	1						
6/1/23 8:00	52,00	41,47	5,79	4,74	1			1								1	1						
6/1/23 9:00	60,00	45,78	4,94	9,28	1			1								1	1						
6/1/23 10:00	62,00	45,82	4,66	11,52	1			1								1	1						
6/1/23 11:00	62,00	44,94	4,69	12,37	1			1								1	1						
6/1/23 12:00	64,00	46,46	4,96	12,58	1			1								1	1						
6/1/23 13:00	63,00	46,08	5,19	11,73	1			1								1	1						
6/1/23 14:00	61,00	45,52	5,40	10,08	1			1								1	1						
6/1/23 15:00	60,00	47,68	5,68	6,64	1			1								1	1						
6/1/23 16:00	63,00	54,95	6,05	2,00	1			1								1	1	1					
6/1/23 17:00	66,00	59,31	6,69	0,00	1			1								1	1	1					
6/1/23 18:00	70,00	62,77	7,23	0,00	1			1								1	1	1					
6/1/23 19:00	72,00	64,99	7,01	0,00	1			1								1	1	1					
6/1/23 20:00	73,00	66,86	6,14	0,00	1			1								1	1	1	1				
6/1/23 21:00	73,00	67,51	5,49	0,00	1			1								1	1	1	1				
6/1/23 22:00	68,00	62,47	5,53	0,00	1			1								1	1	1					
6/1/23 23:00	62,00	56,26	5,74	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 7 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
7/1/23 0:00	49,00	43,25	5,75	0,00	1			1								1	1						
7/1/23 1:00	48,00	42,72	5,28	0,00	1			1								1	1						
7/1/23 2:00	45,00	40,45	4,55	0,00	1			1								1	1						
7/1/23 3:00	43,00	39,16	3,84	0,00	1			1								1	1						
7/1/23 4:00	42,00	38,85	3,15	0,00	1			1								1	1						
7/1/23 5:00	42,00	39,54	2,46	0,00	1			1								1	1						
7/1/23 6:00	44,00	42,31	1,69	0,00	1			1								1	1						
7/1/23 7:00	50,00	47,92	0,99	1,09	1			1								1	1						
7/1/23 8:00	51,00	45,15	0,51	5,34	1			1								1	1						
7/1/23 9:00	60,00	49,44	0,34	10,22	1			1								1	1						
7/1/23 10:00	61,00	47,87	0,38	12,75	1			1								1	1						
7/1/23 11:00	62,00	47,73	0,43	13,84	1			1								1	1						
7/1/23 12:00	63,00	48,67	0,45	13,88	1			1								1	1						
7/1/23 13:00	64,00	50,54	0,46	13,00	1			1								1	1						
7/1/23 14:00	63,00	51,50	0,47	11,03	1			1								1	1	1					
7/1/23 15:00	61,00	53,22	0,44	7,34	1			1								1	1	1					
7/1/23 16:00	62,00	59,30	0,35	2,35	1			1								1	1	1					
7/1/23 17:00	66,00	65,75	0,25	0,00	1			1								1	1	1					
7/1/23 18:00	69,00	68,83	0,17	0,00	1			1								1	1	1	1				
7/1/23 19:00	72,00	71,86	0,14	0,00	1			1								1	1	1	1				
7/1/23 20:00	73,00	72,79	0,21	0,00	1			1								1	1	1	1				
7/1/23 21:00	73,00	72,77	0,23	0,00	1			1								1	1	1	1				
7/1/23 22:00	67,00	66,80	0,20	0,00	1			1								1	1	1					
7/1/23 23:00	60,00	59,83	0,17	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 8 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
8/1/23 0:00	48,00	47,86	0,14	0,00	1			1								1	1						
8/1/23 1:00	47,00	46,85	0,15	0,00	1			1								1	1						
8/1/23 2:00	44,00	43,84	0,16	0,00	1			1								1	1						
8/1/23 3:00	42,00	41,85	0,15	0,00	1			1								1	1						
8/1/23 4:00	41,00	40,82	0,18	0,00	1			1								1	1						
8/1/23 5:00	42,00	41,78	0,22	0,00	1			1								1	1						
8/1/23 6:00	43,00	42,73	0,27	0,00	1			1								1	1						
8/1/23 7:00	49,00	48,20	0,27	0,53	1			1								1	1						
8/1/23 8:00	51,00	47,64	0,27	3,09	1			1								1	1						
8/1/23 9:00	58,00	51,34	0,30	6,36	1			1								1	1						
8/1/23 10:00	60,00	51,58	0,34	8,08	1			1								1	1	1					
8/1/23 11:00	61,00	51,99	0,40	8,61	1			1								1	1						
8/1/23 12:00	62,00	52,90	0,49	8,61	1			1								1	1	1					
8/1/23 13:00	63,00	54,38	0,64	7,98	1			1								1	1	1					
8/1/23 14:00	62,00	54,65	0,78	6,57	1			1								1	1	1					
8/1/23 15:00	60,00	54,86	0,92	4,22	1			1								1	1	1					
8/1/23 16:00	61,00	58,65	1,01	1,34	1			1								1	1	1					
8/1/23 17:00	65,00	63,97	1,03	0,00	1			1								1	1	1					
8/1/23 18:00	68,00	67,08	0,92	0,00	1			1								1	1	1					
8/1/23 19:00	71,00	70,24	0,76	0,00	1			1								1	1	1	1				
8/1/23 20:00	72,00	71,32	0,68	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
8/1/23 21:00	73,00	72,35	0,65	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
8/1/23 22:00	65,00	64,36	0,64	0,00	1			1								1	1	1					
8/1/23 23:00	59,00	58,41	0,59	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 9 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/1/23 0:00	50,00	49,46	0,54	0,00	1			1								1	1						
9/1/23 1:00	50,00	49,49	0,51	0,00	1			1								1	1						
9/1/23 2:00	48,00	47,50	0,50	0,00	1			1								1	1						
9/1/23 3:00	45,00	44,42	0,58	0,00	1			1								1	1						
9/1/23 4:00	43,00	42,31	0,69	0,00	1			1								1	1						
9/1/23 5:00	43,00	42,17	0,83	0,00	1			1								1	1						
9/1/23 6:00	44,00	43,03	0,97	0,00	1			1								1	1						
9/1/23 7:00	51,00	49,04	1,08	0,88	1			1								1	1						
9/1/23 8:00	52,00	46,38	1,16	4,46	1			1								1	1						
9/1/23 9:00	59,00	49,50	1,21	8,29	1			1								1	1						
9/1/23 10:00	62,00	50,84	1,29	9,87	1			1								1	1						
9/1/23 11:00	62,00	50,26	1,41	10,33	1			1								1	1						
9/1/23 12:00	64,00	52,38	1,54	10,08	1			1								1	1	1					
9/1/23 13:00	64,00	53,23	1,71	9,06	1			1								1	1	1					
9/1/23 14:00	66,00	57,20	1,88	6,92	1			1								1	1	1					
9/1/23 15:00	62,00	55,92	1,93	4,15	1			1								1	1	1					
9/1/23 16:00	62,00	58,82	1,91	1,27	1			1								1	1	1					
9/1/23 17:00	66,00	64,04	1,96	0,00	1			1								1	1	1					
9/1/23 18:00	70,00	67,94	2,06	0,00	1			1								1	1	1					
9/1/23 19:00	72,00	69,87	2,13	0,00	1			1								1	1	1	1				
9/1/23 20:00	73,00	70,87	2,13	0,00	1			1								1	1	1	1				
9/1/23 21:00	75,00	72,96	2,04	0,00	1			1								1	1	1	1				
9/1/23 22:00	68,00	66,11	1,89	0,00	1			1								1	1	1					
9/1/23 23:00	63,00	61,31	1,69	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/1/23 0:00	51,00	49,82	1,18	0,00	1			1								1	1						
10/1/23 1:00	46,00	44,30	1,70	0,00	1			1								1	1						
10/1/23 2:00	45,00	42,71	2,29	0,00	1			1								1	1						
10/1/23 3:00	43,00	39,15	3,85	0,00	1			1								1	1						
10/1/23 4:00	42,00	35,91	6,09	0,00	1			1								1	1						
10/1/23 5:00	44,00	35,78	8,22	0,00	1			1								1	1						
10/1/23 6:00	45,00	34,37	10,63	0,00	1			1								1	1						
10/1/23 7:00	51,00	36,32	14,19	0,49	1			1								1	1						
10/1/23 8:00	59,00	39,24	16,82	2,95	1			1								1	1						
10/1/23 9:00	61,00	38,12	16,34	6,54	1			1								1	1						
10/1/23 10:00	63,00	38,30	16,41	8,29	1			1								1	1						
10/1/23 11:00	64,00	38,97	16,70	8,33	1			1								1	1						
10/1/23 12:00	67,00	41,41	17,75	7,84	1			1								1	1						
10/1/23 13:00	65,00	41,05	17,59	6,36	1			1								1	1						
10/1/23 14:00	65,00	42,57	18,25	4,18	1			1								1	1						
10/1/23 15:00	68,00	46,20	19,80	2,00	1			1								1	1						
10/1/23 16:00	67,00	46,56	19,95	0,49	1			1								1	1						
10/1/23 17:00	70,00	49,00	21,00	0,00	1			1								1	1						
10/1/23 18:00	74,00	51,80	22,20	0,00	1			1								1	1	1					
10/1/23 19:00	77,00	53,90	23,10	0,00	1			1								1	1	1					
10/1/23 20:00	75,00	52,50	22,50	0,00	1			1								1	1	1	1				
10/1/23 21:00	72,00	50,40	21,60	0,00	1			1								1	1	1	1				
10/1/23 22:00	70,00	49,00	21,00	0,00	1			1								1	1	1					
10/1/23 23:00	64,00	44,80	19,20	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/1/23 0:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1										1	1				
11/1/23 1:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1			1										1	1				
11/1/23 2:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1										1	1				
11/1/23 3:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1										1	1				
11/1/23 4:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1										1	1				
11/1/23 5:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1										1	1				
11/1/23 6:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1										1	1				
11/1/23 7:00	55,00	38,47	16,49	0,04	1			1										1	1				
11/1/23 8:00	60,00	41,46	17,77	0,77	1			1										1	1				
11/1/23 9:00	61,00	41,27	17,69	2,04	1			1										1	1				
11/1/23 10:00	63,00	41,69	17,87	3,44	1			1										1	1				
11/1/23 11:00	61,00	39,53	16,94	4,53	1			1										1	1				
11/1/23 12:00	64,00	42,91	16,03	5,06	1			1										1	1				
11/1/23 13:00	61,00	43,25	12,44	5,31	1			1										1	1				
11/1/23 14:00	60,00	45,56	9,70	4,74	1			1										1	1				
11/1/23 15:00	59,00	48,47	7,54	2,99	1			1										1	1				
11/1/23 16:00	64,00	57,68	5,41	0,91	1			1									1	1	1				
11/1/23 17:00	72,00	68,37	3,63	0,00	1			1									1	1	1	1			
11/1/23 18:00	77,00	74,35	2,65	0,00	1			1									1	1	1	1			
11/1/23 19:00	80,00	78,12	1,88	0,00	1			1									1	1	1	1			
11/1/23 20:00	77,00	75,90	1,10	0,00	1			1									1	1	1	1			
11/1/23 21:00	72,00	71,18	0,82	0,00	1			1									1	1	1	1			
11/1/23 22:00	67,00	65,91	1,09	0,00	1			1									1	1	1				
11/1/23 23:00	60,00	58,57	1,43	0,00	1			1									1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/1/23 0:00	50,00	49,36	0,64	0,00	1			1								1	1					
12/1/23 1:00	47,00	46,27	0,73	0,00	1			1								1	1					
12/1/23 2:00	44,00	43,18	0,82	0,00	1			1								1	1					
12/1/23 3:00	43,00	42,33	0,67	0,00	1			1								1	1					
12/1/23 4:00	42,00	41,23	0,77	0,00	1			1								1	1					
12/1/23 5:00	44,00	42,90	1,10	0,00	1			1								1	1					
12/1/23 6:00	46,00	44,65	1,35	0,00	1			1								1	1					
12/1/23 7:00	50,00	48,33	1,32	0,35	1			1								1	1					
12/1/23 8:00	57,00	53,12	1,24	2,64	1			1								1	1					
12/1/23 9:00	63,00	55,89	1,24	5,87	1			1								1	1	1				
12/1/23 10:00	64,00	54,71	1,31	7,98	1			1								1	1	1	1			
12/1/23 11:00	65,00	54,71	1,44	8,85	1			1								1	1	1	1			
12/1/23 12:00	67,00	56,54	1,54	8,92	1			1								1	1	1	1			
12/1/23 13:00	68,00	57,98	1,55	8,47	1			1								1	1	1	1			
12/1/23 14:00	66,00	57,60	1,44	6,96	1			1								1	1	1	1			
12/1/23 15:00	64,00	58,39	1,29	4,32	1			1								1	1	1	1			
12/1/23 16:00	67,00	64,62	1,08	1,30	1			1								1	1	1	1			
12/1/23 17:00	69,00	68,14	0,86	0,00	1			1								1	1	1	1	1		
12/1/23 18:00	73,00	72,28	0,72	0,00	1			1								1	1	1	1	1		
12/1/23 19:00	79,00	78,36	0,64	0,00	1			1								1	1	1	1	1		
12/1/23 20:00	77,00	76,54	0,46	0,00	1			1								1	1	1	1	1		
12/1/23 21:00	76,00	75,66	0,34	0,00	1			1								1	1	1	1	1		
12/1/23 22:00	73,00	72,63	0,37	0,00	1			1								1	1	1	1	1		
12/1/23 23:00	65,00	64,52	0,48	0,00	1			1								1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
13/1/23 0:00	52,00	51,11	0,89	0,00	1			1								1	1						
13/1/23 1:00	49,00	47,72	1,28	0,00	1			1								1	1						
13/1/23 2:00	47,00	45,43	1,57	0,00	1			1								1	1						
13/1/23 3:00	44,00	42,33	1,67	0,00	1			1								1	1						
13/1/23 4:00	43,00	41,41	1,59	0,00	1			1								1	1						
13/1/23 5:00	45,00	43,74	1,26	0,00	1			1								1	1						
13/1/23 6:00	47,00	45,95	1,05	0,00	1			1								1	1						
13/1/23 7:00	51,00	49,69	1,06	0,25	1			1								1	1						
13/1/23 8:00	58,00	54,88	1,05	2,07	1			1								1	1	1					
13/1/23 9:00	62,00	56,01	0,93	5,06	1			1								1	1	1					
13/1/23 10:00	65,00	56,84	0,78	7,38	1			1								1	1	1					
13/1/23 11:00	66,00	57,27	0,72	8,01	1			1								1	1	1					
13/1/23 12:00	68,00	59,48	0,65	7,87	1			1								1	1	1					
13/1/23 13:00	71,00	63,46	0,65	6,89	1			1								1	1	1					
13/1/23 14:00	68,00	62,33	0,65	5,02	1			1								1	1	1					
13/1/23 15:00	70,00	66,62	0,60	2,78	1			1								1	1	1					
13/1/23 16:00	73,00	71,54	0,62	0,84	1			1								1	1	1	1				
13/1/23 17:00	79,00	78,22	0,78	0,00	1			1								1	1	1	1				
13/1/23 18:00	84,00	82,75	1,25	0,00	1			1								1	1	1	1				
13/1/23 19:00	89,00	87,35	1,65	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
13/1/23 20:00	87,00	85,28	1,72	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
13/1/23 21:00	86,00	84,26	1,74	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
13/1/23 22:00	73,00	71,37	1,63	0,00	1			1								1	1	1	1				
13/1/23 23:00	68,00	66,67	1,33	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
14/1/23 0:00	53,00	51,17	1,83	0,00	1			1								1	1						
14/1/23 1:00	49,00	46,83	2,17	0,00	1			1								1	1						
14/1/23 2:00	48,00	45,37	2,63	0,00	1			1								1	1						
14/1/23 3:00	47,00	43,44	3,56	0,00	1			1								1	1						
14/1/23 4:00	45,00	40,97	4,03	0,00	1			1								1	1						
14/1/23 5:00	47,00	42,60	4,40	0,00	1			1								1	1						
14/1/23 6:00	49,00	43,75	5,25	0,00	1			1								1	1						
14/1/23 7:00	51,00	45,07	5,47	0,46	1			1								1	1						
14/1/23 8:00	65,00	57,12	4,79	3,09	1			1								1	1	1					
14/1/23 9:00	67,00	56,59	3,91	6,50	1			1								1	1	1					
14/1/23 10:00	74,00	62,03	3,47	8,50	1			1								1	1	1					
14/1/23 11:00	76,00	63,74	3,16	9,10	1			1								1	1	1					
14/1/23 12:00	77,00	65,51	2,50	8,99	1			1								1	1	1					
14/1/23 13:00	78,00	68,19	1,76	8,05	1			1								1	1	1					
14/1/23 14:00	77,00	68,95	1,51	6,54	1			1								1	1	1					
14/1/23 15:00	74,00	68,50	1,56	3,94	1			1								1	1	1					
14/1/23 16:00	70,00	67,23	1,54	1,23	1			1								1	1	1					
14/1/23 17:00	77,00	75,50	1,50	0,00	1			1								1	1	1	1				
14/1/23 18:00	83,00	81,52	1,48	0,00	1			1								1	1	1	1				
14/1/23 19:00	89,00	87,43	1,57	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
14/1/23 20:00	88,00	86,23	1,77	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
14/1/23 21:00	85,00	83,07	1,93	0,00	1			1								1	1	1	1				
14/1/23 22:00	78,00	75,97	2,03	0,00	1			1								1	1	1	1				
14/1/23 23:00	65,00	62,81	2,19	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/1/23 0:00	52,00	49,54	2,46	0,00	1			1								1	1						
15/1/23 1:00	49,00	46,36	2,64	0,00	1			1								1	1						
15/1/23 2:00	48,00	45,23	2,77	0,00	1			1								1	1						
15/1/23 3:00	45,00	41,94	3,06	0,00	1			1								1	1						
15/1/23 4:00	44,00	40,50	3,50	0,00	1			1								1	1						
15/1/23 5:00	47,00	43,34	3,66	0,00	1			1								1	1						
15/1/23 6:00	48,00	44,84	3,16	0,00	1			1								1	1						
15/1/23 7:00	52,00	48,79	2,68	0,53	1			1								1	1						
15/1/23 8:00	59,00	53,39	2,52	3,09	1			1								1	1	1					
15/1/23 9:00	66,00	57,36	2,10	6,54	1			1								1	1	1					
15/1/23 10:00	72,00	61,77	1,59	8,64	1			1								1	1	1					
15/1/23 11:00	75,00	64,49	1,34	9,17	1			1								1	1	1					
15/1/23 12:00	76,00	65,78	1,33	8,89	1			1								1	1	1					
15/1/23 13:00	75,00	65,80	1,33	7,87	1			1								1	1	1					
15/1/23 14:00	74,00	66,65	1,31	6,04	1			1								1	1	1					
15/1/23 15:00	73,00	68,10	1,39	3,51	1			1								1	1	1					
15/1/23 16:00	69,00	66,49	1,39	1,12	1			1								1	1	1					
15/1/23 17:00	76,00	74,69	1,20	0,11	1			1								1	1	1	1				
15/1/23 18:00	78,00	77,08	0,92	0,00	1			1								1	1	1	1				
15/1/23 19:00	83,00	82,21	0,79	0,00	1			1								1	1	1	1				
15/1/23 20:00	79,00	78,27	0,73	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
15/1/23 21:00	76,00	75,33	0,67	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
15/1/23 22:00	72,00	71,40	0,60	0,00	1			1								1	1	1	1				
15/1/23 23:00	63,00	62,52	0,48	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/1/23 0:00	53,00	52,58	0,42	0,00	1			1								1	1					
16/1/23 1:00	51,00	50,46	0,54	0,00	1			1								1	1					
16/1/23 2:00	48,00	47,31	0,69	0,00	1			1								1	1					
16/1/23 3:00	47,00	46,08	0,92	0,00	1			1								1	1					
16/1/23 4:00	45,00	43,81	1,19	0,00	1			1								1	1					
16/1/23 5:00	48,00	46,56	1,44	0,00	1			1								1	1					
16/1/23 6:00	50,00	48,00	2,00	0,00	1			1								1	1					
16/1/23 7:00	60,00	56,59	2,64	0,77	1			1								1	1	1				
16/1/23 8:00	66,00	58,31	3,12	4,57	1			1								1	1	1				
16/1/23 9:00	68,00	55,72	3,29	8,99	1			1								1	1	1				
16/1/23 10:00	74,00	59,73	3,17	11,10	1			1								1	1	1				
16/1/23 11:00	75,00	59,89	3,09	12,02	1			1								1	1	1				
16/1/23 12:00	77,00	61,88	3,03	12,09	1			1								1	1	1				
16/1/23 13:00	78,00	63,94	2,99	11,07	1			1								1	1	1				
16/1/23 14:00	76,00	63,96	2,98	9,06	1			1								1	1	1				
16/1/23 15:00	77,00	68,22	2,81	5,97	1			1								1	1	1	1			
16/1/23 16:00	76,00	71,38	2,48	2,14	1			1								1	1	1	1			
16/1/23 17:00	77,00	74,63	2,30	0,07	1			1								1	1	1	1			
16/1/23 18:00	84,00	81,77	2,23	0,00	1			1								1	1	1	1			
16/1/23 19:00	90,00	87,88	2,12	0,00	1			1								1	1	1	1	1		
16/1/23 20:00	88,00	85,95	2,05	0,00	1			1								1	1	1	1	1		
16/1/23 21:00	85,00	82,81	2,19	0,00	1			1								1	1	1	1			
16/1/23 22:00	78,00	75,46	2,54	0,00	1			1								1	1	1	1			
16/1/23 23:00	65,00	62,10	2,90	0,00	1			1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
17/1/23 0:00	57,00	55,53	1,47	0,00	1			1								1	1	1					
17/1/23 1:00	56,00	54,10	1,90	0,00	1			1								1	1	1					
17/1/23 2:00	50,00	47,17	2,83	0,00	1			1								1	1						
17/1/23 3:00	47,00	42,66	4,34	0,00	1			1								1	1						
17/1/23 4:00	45,00	39,20	5,80	0,00	1			1								1	1						
17/1/23 5:00	49,00	41,91	7,09	0,00	1			1								1	1						
17/1/23 6:00	51,00	42,73	8,27	0,00	1			1								1	1						
17/1/23 7:00	62,00	52,18	9,19	0,63	1			1								1	1	1					
17/1/23 8:00	69,00	54,64	10,60	3,76	1			1								1	1	1					
17/1/23 9:00	70,00	49,76	12,86	7,38	1			1								1	1	1					
17/1/23 10:00	74,00	49,48	15,49	9,03	1			1								1	1	1					
17/1/23 11:00	77,00	49,98	17,64	9,38	1			1								1	1	1					
17/1/23 12:00	78,00	50,29	18,43	9,28	1			1								1	1	1					
17/1/23 13:00	79,00	52,37	18,16	8,47	1			1								1	1	1					
17/1/23 14:00	76,00	51,12	18,03	6,85	1			1								1	1	1					
17/1/23 15:00	75,00	52,69	18,13	4,18	1			1								1	1	1					
17/1/23 16:00	77,00	57,58	17,91	1,51	1			1								1	1	1					
17/1/23 17:00	81,00	63,03	17,83	0,14	1			1								1	1	1					
17/1/23 18:00	86,00	67,46	18,54	0,00	1			1								1	1	1	1				
17/1/23 19:00	90,00	70,00	20,00	0,00	1			1								1	1	1	1				
17/1/23 20:00	87,00	65,43	21,57	0,00	1			1								1	1	1	1				
17/1/23 21:00	84,00	61,44	22,56	0,00	1			1								1	1	1	1				
17/1/23 22:00	76,00	53,44	22,56	0,00	1			1								1	1	1					
17/1/23 23:00	67,00	64,10	2,90	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
18/1/23 0:00	54,00	37,80	16,20	0,00	1			1								1	1						
18/1/23 1:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1			1								1	1						
18/1/23 2:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1						
18/1/23 3:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1						
18/1/23 4:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1						
18/1/23 5:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1			1								1	1						
18/1/23 6:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1						
18/1/23 7:00	57,00	39,56	16,95	0,49	1			1								1	1						
18/1/23 8:00	66,00	44,09	18,89	3,02	1			1								1	1						
18/1/23 9:00	67,00	42,38	18,16	6,46	1			1								1	1						
18/1/23 10:00	69,00	42,30	18,13	8,57	1			1								1	1						
18/1/23 11:00	71,00	43,16	18,50	9,35	1			1								1	1						
18/1/23 12:00	70,00	42,34	18,14	9,52	1			1								1	1						
18/1/23 13:00	72,00	44,00	18,86	9,14	1			1								1	1						
18/1/23 14:00	70,00	43,37	18,59	8,05	1			1								1	1						
18/1/23 15:00	69,00	44,39	19,02	5,59	1			1								1	1						
18/1/23 16:00	73,00	49,62	21,27	2,11	1			1								1	1	1					
18/1/23 17:00	77,00	56,58	20,35	0,07	1			1								1	1	1					
18/1/23 18:00	82,00	62,74	19,26	0,00	1			1								1	1	1	1				
18/1/23 19:00	84,00	65,24	18,76	0,00	1			1								1	1	1	1				
18/1/23 20:00	80,00	61,29	18,71	0,00	1			1								1	1	1	1				
18/1/23 21:00	78,00	59,17	18,83	0,00	1			1								1	1	1	1				
18/1/23 22:00	73,00	54,02	18,98	0,00	1			1								1	1	1					
18/1/23 23:00	67,00	47,91	19,09	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
19/1/23 0:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1			1								1			1				
19/1/23 1:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1			1				
19/1/23 2:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1			1				
19/1/23 3:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1			1				
19/1/23 4:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1			1				
19/1/23 5:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1			1				
19/1/23 6:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1			1				
19/1/23 7:00	58,00	40,23	17,24	0,53	1			1								1			1				
19/1/23 8:00	64,00	42,41	18,18	3,41	1			1								1			1				
19/1/23 9:00	66,00	41,50	17,79	6,71	1			1								1			1				
19/1/23 10:00	68,00	42,01	18,01	7,98	1			1								1			1				
19/1/23 11:00	69,00	42,50	18,21	8,29	1			1								1			1				
19/1/23 12:00	70,00	43,05	18,45	8,50	1			1								1			1				
19/1/23 13:00	71,00	44,83	18,09	8,08	1			1								1			1				
19/1/23 14:00	67,00	42,65	17,57	6,78	1			1								1			1				
19/1/23 15:00	66,00	44,29	17,42	4,29	1			1								1			1				
19/1/23 16:00	69,00	49,72	17,84	1,44	1			1								1			1				
19/1/23 17:00	76,00	56,82	19,07	0,11	1			1								1			1		1		
19/1/23 18:00	86,00	65,53	20,47	0,00	1			1								1	1		1		1		
19/1/23 19:00	87,00	65,26	21,74	0,00	1			1								1	1		1		1		
19/1/23 20:00	85,00	62,17	22,83	0,00	1			1								1			1		1		
19/1/23 21:00	81,00	57,51	23,49	0,00	1			1								1			1		1		
19/1/23 22:00	79,00	55,30	23,70	0,00	1			1								1			1		1		
19/1/23 23:00	68,00	47,60	20,40	0,00	1			1								1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
20/1/23 0:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1			1								1	1						
20/1/23 1:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
20/1/23 2:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1			1								1	1						
20/1/23 3:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1						
20/1/23 4:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1								1	1						
20/1/23 5:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1			1								1	1						
20/1/23 6:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1						
20/1/23 7:00	56,00	38,96	16,70	0,35	1			1								1	1						
20/1/23 8:00	62,00	41,58	17,82	2,60	1			1								1	1						
20/1/23 9:00	64,00	40,94	17,54	5,52	1			1								1	1						
20/1/23 10:00	67,00	42,08	18,03	6,89	1			1								1	1						
20/1/23 11:00	69,00	43,02	18,44	7,55	1			1								1	1						
20/1/23 12:00	70,00	43,51	18,65	7,84	1			1								1	1						
20/1/23 13:00	72,00	45,33	19,43	7,24	1			1								1	1						
20/1/23 14:00	69,00	44,57	18,28	6,15	1			1								1	1						
20/1/23 15:00	70,00	52,12	13,66	4,22	1			1								1	1	1					
20/1/23 16:00	72,00	61,48	8,90	1,62	1			1								1	1	1					
20/1/23 17:00	77,00	71,72	5,17	0,11	1			1								1	1	1	1				
20/1/23 18:00	84,00	81,10	2,90	0,00	1			1								1	1	1	1				
20/1/23 19:00	86,00	84,35	1,65	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
20/1/23 20:00	85,00	84,10	0,90	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
20/1/23 21:00	80,00	79,32	0,68	0,00	1			1								1	1	1	1				
20/1/23 22:00	76,00	75,37	0,63	0,00	1			1								1	1	1	1				
20/1/23 23:00	66,00	65,36	0,64	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 21 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
21/1/23 0:00	51,00	50,46	0,54	0,00	1			1								1	1						
21/1/23 1:00	47,00	46,63	0,37	0,00	1			1								1	1						
21/1/23 2:00	46,00	45,70	0,30	0,00	1			1								1	1						
21/1/23 3:00	43,00	42,69	0,31	0,00	1			1								1	1						
21/1/23 4:00	41,00	40,78	0,22	0,00	1			1								1	1						
21/1/23 5:00	46,00	45,87	0,13	0,00	1			1								1	1						
21/1/23 6:00	48,00	47,85	0,15	0,00	1			1								1	1						
21/1/23 7:00	56,00	55,01	0,25	0,74	1			1								1	1	1					
21/1/23 8:00	61,00	56,61	0,56	3,83	1			1								1	1	1					
21/1/23 9:00	63,00	54,36	1,19	7,45	1			1								1	1	1					
21/1/23 10:00	65,00	53,76	2,21	9,03	1			1								1	1	1					
21/1/23 11:00	68,00	55,15	3,22	9,63	1			1								1	1	1					
21/1/23 12:00	71,00	57,36	3,87	9,77	1			1								1	1	1					
21/1/23 13:00	70,00	56,48	4,28	9,24	1			1								1	1	1					
21/1/23 14:00	69,00	56,68	4,38	7,94	1			1								1	1	1					
21/1/23 15:00	71,00	61,30	4,25	5,45	1			1								1	1	1					
21/1/23 16:00	74,00	68,07	4,00	1,93	1			1								1	1	1	1				
21/1/23 17:00	75,00	71,34	3,59	0,07	1			1								1	1	1	1				
21/1/23 18:00	83,00	79,85	3,15	0,00	1			1								1	1	1	1				
21/1/23 19:00	81,00	78,16	2,84	0,00	1			1								1	1	1	1				
21/1/23 20:00	80,00	77,31	2,69	0,00	1			1								1	1	1	1				
21/1/23 21:00	78,00	75,30	2,70	0,00	1			1								1	1	1	1				
21/1/23 22:00	75,00	72,28	2,72	0,00	1			1								1	1	1	1				
21/1/23 23:00	68,00	65,40	2,60	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/1/23 0:00	50,00	47,67	2,33	0,00	1			1								1	1					
22/1/23 1:00	46,00	43,87	2,13	0,00	1			1								1	1					
22/1/23 2:00	45,00	42,90	2,10	0,00	1			1								1	1					
22/1/23 3:00	42,00	39,96	2,04	0,00	1			1								1	1					
22/1/23 4:00	40,00	38,08	1,92	0,00	1			1								1	1					
22/1/23 5:00	45,00	43,24	1,76	0,00	1			1								1	1					
22/1/23 6:00	47,00	45,39	1,61	0,00	1			1								1	1					
22/1/23 7:00	53,00	50,63	1,56	0,81	1			1								1	1	1				
22/1/23 8:00	58,00	52,34	1,55	4,11	1			1								1	1	1				
22/1/23 9:00	59,00	49,30	1,65	8,05	1			1								1	1	1				
22/1/23 10:00	61,00	49,18	1,74	10,08	1			1								1	1	1				
22/1/23 11:00	67,00	54,49	1,65	10,86	1			1								1	1	1				
22/1/23 12:00	69,00	56,64	1,47	10,89	1			1								1	1	1				
22/1/23 13:00	70,00	58,46	1,39	10,15	1			1								1	1	1				
22/1/23 14:00	68,00	57,91	1,41	8,68	1			1								1	1	1				
22/1/23 15:00	70,00	62,61	1,42	5,97	1			1								1	1	1				
22/1/23 16:00	71,00	67,51	1,42	2,07	1			1								1	1	1				
22/1/23 17:00	72,00	70,59	1,41	0,00	1			1								1	1	1	1			
22/1/23 18:00	75,00	73,57	1,43	0,00	1			1								1	1	1	1			
22/1/23 19:00	77,00	75,53	1,47	0,00	1			1								1	1	1	1			
22/1/23 20:00	79,00	77,50	1,50	0,00	1			1								1	1	1	1			
22/1/23 21:00	75,00	73,43	1,57	0,00	1			1								1	1	1	1			
22/1/23 22:00	73,00	71,37	1,63	0,00	1			1								1	1	1	1			
22/1/23 23:00	66,00	64,30	1,70	0,00	1			1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/1/23 0:00	52,00	50,23	1,77	0,00	1			1								1	1						
23/1/23 1:00	48,00	46,20	1,80	0,00	1			1								1	1						
23/1/23 2:00	47,00	45,17	1,83	0,00	1			1								1	1						
23/1/23 3:00	43,00	41,14	1,86	0,00	1			1								1	1						
23/1/23 4:00	41,50	39,61	1,89	0,00	1			1								1	1						
23/1/23 5:00	45,50	43,59	1,91	0,00	1			1								1	1						
23/1/23 6:00	49,00	47,04	1,96	0,00	1			1								1	1						
23/1/23 7:00	57,00	54,35	2,05	0,60	1			1								1	1	1					
23/1/23 8:00	60,00	54,86	2,15	2,99	1			1								1	1	1					
23/1/23 9:00	63,00	54,86	2,27	5,87	1			1								1	1	1					
23/1/23 10:00	66,00	56,03	2,35	7,62	1			1								1	1	1					
23/1/23 11:00	69,00	58,36	2,21	8,43	1			1								1	1	1					
23/1/23 12:00	70,00	59,41	1,98	8,61	1			1								1	1	1					
23/1/23 13:00	72,00	62,02	1,86	8,12	1			1								1	1	1					
23/1/23 14:00	71,00	62,50	1,72	6,78	1			1								1	1	1					
23/1/23 15:00	73,00	66,79	1,54	4,67	1			1								1	1	1	1				
23/1/23 16:00	74,00	70,66	1,44	1,90	1			1								1	1	1	1				
23/1/23 17:00	76,00	74,42	1,40	0,18	1			1								1	1	1	1				
23/1/23 18:00	81,00	79,59	1,41	0,00	1			1								1	1	1	1				
23/1/23 19:00	85,00	83,53	1,47	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
23/1/23 20:00	84,00	82,52	1,48	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
23/1/23 21:00	79,00	77,61	1,39	0,00	1			1								1	1	1	1				
23/1/23 22:00	74,00	72,74	1,26	0,00	1			1								1	1	1	1				
23/1/23 23:00	69,00	67,85	1,15	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/1/23 0:00	51,00	50,43	0,57	0,00	1			1								1	1	1				
24/1/23 1:00	48,00	47,45	0,55	0,00	1			1								1	1					
24/1/23 2:00	46,00	45,48	0,52	0,00	1			1								1	1					
24/1/23 3:00	44,00	43,43	0,57	0,00	1			1								1	1					
24/1/23 4:00	43,00	42,27	0,73	0,00	1			1								1	1					
24/1/23 5:00	46,00	45,00	1,00	0,00	1			1								1	1					
24/1/23 6:00	49,00	47,71	1,29	0,00	1			1								1	1					
24/1/23 7:00	58,00	55,53	1,42	1,05	1			1								1	1	1				
24/1/23 8:00	61,00	54,30	1,39	5,31	1			1								1	1	1				
24/1/23 9:00	62,00	50,77	1,32	9,91	1			1								1	1	1				
24/1/23 10:00	64,00	50,19	1,37	12,44	1			1								1	1	1				
24/1/23 11:00	66,00	50,69	1,54	13,77	1			1								1	1	1				
24/1/23 12:00	69,00	53,25	1,70	14,05	1			1								1	1	1				
24/1/23 13:00	70,00	54,79	1,89	13,32	1			1								1	1	1				
24/1/23 14:00	71,00	56,99	2,24	11,77	1			1								1	1	1				
24/1/23 15:00	73,00	61,50	2,82	8,68	1			1								1	1	1				
24/1/23 16:00	75,00	68,12	3,33	3,55	1			1								1	1	1	1			
24/1/23 17:00	78,00	74,00	3,68	0,32	1			1								1	1	1	1			
24/1/23 18:00	82,00	77,77	4,23	0,00	1			1								1	1	1	1			
24/1/23 19:00	84,00	78,74	5,26	0,00	1			1								1	1	1	1			
24/1/23 20:00	82,00	75,83	6,17	0,00	1			1								1	1	1	1			
24/1/23 21:00	79,00	72,57	6,43	0,00	1			1								1	1	1	1	1		
24/1/23 22:00	71,00	64,75	6,25	0,00	1			1								1	1	1	1	1		
24/1/23 23:00	69,00	63,14	5,86	0,00	1			1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/1/23 0:00	49,00	36,69	12,31	0,00	1			1								1	1					
25/1/23 1:00	47,00	35,75	11,25	0,00	1			1								1	1					
25/1/23 2:00	45,00	34,51	10,49	0,00	1			1								1	1					
25/1/23 3:00	43,00	32,72	10,28	0,00	1			1								1	1					
25/1/23 4:00	41,00	30,66	10,34	0,00	1			1								1	1					
25/1/23 5:00	45,00	34,95	10,05	0,00	1			1								1	1					
25/1/23 6:00	48,00	38,66	9,34	0,00	1			1								1	1					
25/1/23 7:00	59,00	49,04	8,91	1,05	1			1								1	1					
25/1/23 8:00	60,00	46,44	8,43	5,13	1			1								1	1					
25/1/23 9:00	61,00	43,66	7,54	9,80	1			1								1	1					
25/1/23 10:00	62,00	42,98	6,76	12,26	1			1								1	1					
25/1/23 11:00	64,00	43,92	6,55	13,53	1			1								1	1					
25/1/23 12:00	68,00	47,58	6,51	13,91	1			1								1	1					
25/1/23 13:00	69,00	49,82	5,90	13,28	1			1								1	1					
25/1/23 14:00	70,00	53,17	5,24	11,59	1			1								1	1	1				
25/1/23 15:00	71,00	58,22	4,80	7,98	1			1								1	1	1				
25/1/23 16:00	70,00	62,83	4,18	2,99	1			1								1	1	1				
25/1/23 17:00	74,00	70,24	3,48	0,28	1			1								1	1	1	1			
25/1/23 18:00	79,00	76,44	2,56	0,00	1			1								1	1	1	1			
25/1/23 19:00	80,00	78,51	1,49	0,00	1			1								1	1	1	1			
25/1/23 20:00	78,00	77,46	0,54	0,00	1			1								1	1	1	1	1		
25/1/23 21:00	75,00	74,88	0,12	0,00	1			1								1	1	1	1	1		
25/1/23 22:00	70,00	69,91	0,09	0,00	1			1								1	1	1	1			
25/1/23 23:00	68,00	67,90	0,10	0,00	1			1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/1/23 0:00	50,00	49,80	0,20	0,00	1			1								1	1					
26/1/23 1:00	48,00	47,91	0,09	0,00	1			1								1	1					
26/1/23 2:00	47,00	46,88	0,12	0,00	1			1								1	1					
26/1/23 3:00	44,00	43,62	0,38	0,00	1			1								1	1					
26/1/23 4:00	42,00	41,32	0,68	0,00	1			1								1	1					
26/1/23 5:00	45,00	43,37	1,63	0,00	1			1								1	1					
26/1/23 6:00	50,00	46,25	3,75	0,00	1			1								1	1					
26/1/23 7:00	58,00	52,22	5,57	0,21	1			1								1	1	1				
26/1/23 8:00	60,00	51,90	6,87	1,23	1			1								1	1	1				
26/1/23 9:00	62,00	49,87	9,07	3,06	1			1								1	1					
26/1/23 10:00	62,00	44,66	12,49	4,85	1			1								1	1					
26/1/23 11:00	65,00	43,04	15,85	6,11	1			1								1	1					
26/1/23 12:00	68,00	42,81	18,35	6,85	1			1								1	1					
26/1/23 13:00	70,00	44,18	18,93	6,89	1			1								1	1					
26/1/23 14:00	69,00	44,12	18,91	5,97	1			1								1	1					
26/1/23 15:00	71,00	46,84	20,08	4,08	1			1								1	1					
26/1/23 16:00	70,00	47,94	20,55	1,51	1			1								1	1					
26/1/23 17:00	72,00	50,40	21,60	0,00	1			1								1	1	1				
26/1/23 18:00	78,00	54,60	23,40	0,00	1			1								1	1	1				
26/1/23 19:00	81,00	56,70	24,30	0,00	1			1								1	1	1				
26/1/23 20:00	78,00	54,60	23,40	0,00	1			1								1	1	1				
26/1/23 21:00	76,00	53,20	22,80	0,00	1			1								1	1	1				
26/1/23 22:00	72,00	50,40	21,60	0,00	1			1								1	1	1				
26/1/23 23:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1			1								1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/1/23 0:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1			1								1	1						
27/1/23 1:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1						
27/1/23 2:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
27/1/23 3:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1						
27/1/23 4:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1						
27/1/23 5:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1						
27/1/23 6:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1			1								1	1						
27/1/23 7:00	58,00	40,52	17,37	0,11	1			1								1	1						
27/1/23 8:00	61,00	41,89	17,95	1,16	1			1								1	1						
27/1/23 9:00	63,00	42,01	18,00	2,99	1			1								1	1						
27/1/23 10:00	62,00	40,03	17,16	4,81	1			1								1	1						
27/1/23 11:00	65,00	41,44	17,76	5,80	1			1								1	1						
27/1/23 12:00	67,00	42,45	18,19	6,36	1			1								1	1						
27/1/23 13:00	69,00	45,79	16,82	6,39	1			1								1	1						
27/1/23 14:00	68,00	51,90	9,92	6,18	1			1								1	1	1					
27/1/23 15:00	70,00	59,86	5,12	5,02	1			1								1	1	1					
27/1/23 16:00	69,00	62,40	4,35	2,25	1			1								1	1	1					
27/1/23 17:00	72,00	66,07	5,79	0,14	1			1								1	1	1					
27/1/23 18:00	78,00	72,88	5,12	0,00	1			1								1	1	1	1				
27/1/23 19:00	81,00	77,47	3,53	0,00	1			1								1	1	1	1				
27/1/23 20:00	78,00	75,09	2,91	0,00	1			1								1	1	1	1				
27/1/23 21:00	75,00	72,59	2,41	0,00	1			1								1	1	1	1				
27/1/23 22:00	72,00	69,76	2,24	0,00	1			1								1	1	1	1				
27/1/23 23:00	68,00	65,65	2,35	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
28/1/23 0:00	51,00	48,25	2,75	0,00	1			1								1	1						
28/1/23 1:00	49,00	44,93	4,07	0,00	1			1								1	1						
28/1/23 2:00	48,00	41,93	6,07	0,00	1			1								1	1						
28/1/23 3:00	45,00	37,22	7,78	0,00	1			1								1	1						
28/1/23 4:00	42,00	33,49	8,51	0,00	1			1								1	1						
28/1/23 5:00	45,00	35,88	9,12	0,00	1			1								1	1						
28/1/23 6:00	50,00	39,82	10,18	0,00	1			1								1	1						
28/1/23 7:00	57,00	45,47	10,86	0,67	1			1								1	1						
28/1/23 8:00	60,00	45,82	10,42	3,76	1			1								1	1						
28/1/23 9:00	62,00	44,82	9,66	7,52	1			1								1	1						
28/1/23 10:00	61,00	42,89	8,76	9,35	1			1								1	1						
28/1/23 11:00	65,00	45,72	9,16	10,12	1			1								1	1						
28/1/23 12:00	69,00	47,47	11,24	10,29	1			1								1	1						
28/1/23 13:00	72,00	50,44	11,72	9,84	1			1								1	1						
28/1/23 14:00	70,00	50,79	10,60	8,61	1			1								1	1						
28/1/23 15:00	70,00	55,05	8,77	6,18	1			1								1	1	1					
28/1/23 16:00	71,00	62,34	6,31	2,35	1			1								1	1	1					
28/1/23 17:00	72,00	67,50	4,36	0,14	1			1								1	1	1					
28/1/23 18:00	78,00	75,05	2,95	0,00	1			1								1	1	1	1				
28/1/23 19:00	81,00	79,31	1,69	0,00	1			1								1	1	1	1				
28/1/23 20:00	78,00	77,25	0,75	0,00	1			1								1	1	1	1				
28/1/23 21:00	74,00	73,63	0,37	0,00	1			1								1	1	1	1				
28/1/23 22:00	71,00	70,69	0,31	0,00	1			1								1	1	1	1				
28/1/23 23:00	67,00	66,68	0,32	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
29/1/23 0:00	51,00	50,65	0,35	0,00	1			1								1	1						
29/1/23 1:00	49,00	48,65	0,35	0,00	1			1								1	1						
29/1/23 2:00	47,00	46,73	0,27	0,00	1			1								1	1						
29/1/23 3:00	44,00	43,79	0,21	0,00	1			1								1	1						
29/1/23 4:00	41,00	40,81	0,19	0,00	1			1								1	1						
29/1/23 5:00	44,00	43,81	0,19	0,00	1			1								1	1						
29/1/23 6:00	48,00	47,76	0,24	0,00	1			1								1	1						
29/1/23 7:00	52,00	50,77	0,39	0,84	1			1								1	1						
29/1/23 8:00	54,00	49,55	0,44	4,01	1			1								1	1						
29/1/23 9:00	55,00	47,08	0,44	7,48	1			1								1	1						
29/1/23 10:00	57,00	47,27	0,59	9,14	1			1								1	1						
29/1/23 11:00	59,00	48,49	0,64	9,87	1			1								1	1						
29/1/23 12:00	60,00	49,54	0,62	9,84	1			1								1	1						
29/1/23 13:00	61,00	51,27	0,74	8,99	1			1								1	1						
29/1/23 14:00	60,00	51,66	0,96	7,38	1			1								1	1						
29/1/23 15:00	58,00	52,14	1,05	4,81	1			1								1	1						
29/1/23 16:00	60,00	56,98	1,02	2,00	1			1								1	1	1					
29/1/23 17:00	62,00	60,61	1,11	0,28	1			1								1	1	1					
29/1/23 18:00	65,00	63,87	1,13	0,00	1			1			1					1	1						
29/1/23 19:00	70,00	69,03	0,97	0,00	1			1			1					1	1						
29/1/23 20:00	69,00	68,21	0,79	0,00	1			1			1					1	1						
29/1/23 21:00	66,00	65,33	0,67	0,00	1			1								1	1	1					
29/1/23 22:00	62,00	61,28	0,72	0,00	1			1								1	1	1					
29/1/23 23:00	58,00	57,21	0,79	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1, Λειτουργία D5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για αλλαγή καυσίμου

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
30/1/23 0:00	51,00	50,08	0,92	0,00	1			1								1	1						
30/1/23 1:00	49,00	47,92	1,08	0,00	1			1								1	1						
30/1/23 2:00	48,00	46,79	1,21	0,00	1			1								1	1						
30/1/23 3:00	45,00	43,60	1,40	0,00	1			1								1	1						
30/1/23 4:00	42,00	40,55	1,45	0,00	1			1								1	1						
30/1/23 5:00	45,00	43,61	1,39	0,00	1			1								1	1						
30/1/23 6:00	51,00	49,54	1,46	0,00	1			1								1	1						
30/1/23 7:00	58,00	55,62	1,54	0,84	1			1								1	1						
30/1/23 8:00	61,00	54,88	1,52	4,60	1			1								1	1						
30/1/23 9:00	63,00	52,83	1,42	8,75	1			1								1	1						
30/1/23 10:00	62,00	49,76	1,49	10,75	1			1								1	1						
30/1/23 11:00	65,00	51,23	1,93	11,84	1			1								1	1						
30/1/23 12:00	67,00	52,11	2,77	12,12	1			1								1	1	1					
30/1/23 13:00	69,00	53,59	3,89	11,52	1			1								1	1	1					
30/1/23 14:00	68,00	52,69	5,26	10,05	1			1								1	1	1					
30/1/23 15:00	70,00	55,58	6,90	7,52	1			1								1	1	1					
30/1/23 16:00	69,00	57,13	8,50	3,37	1			1								1	1	1					
30/1/23 17:00	72,00	61,88	9,84	0,28	1			1								1	1	1					
30/1/23 18:00	78,00	66,92	11,08	0,00	1			1								1	1	1					
30/1/23 19:00	81,00	68,77	12,23	0,00	1			1								1	1	1	1				
30/1/23 20:00	78,00	64,65	13,35	0,00	1			1								1	1	1					
30/1/23 21:00	75,00	60,49	14,51	0,00	1			1								1	1	1					
30/1/23 22:00	72,00	56,77	15,23	0,00	1			1								1	1	1					
30/1/23 23:00	68,00	52,48	15,52	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Tuesday, January 31, 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
31/1/23 0:00	48.00	33.60	14.40	0.00	1			1								1	1						
31/1/23 1:00	45.00	31.50	13.50	0.00	1			1										1	1				
31/1/23 2:00	43.00	30.10	12.90	0.00	1			1										1	1				
31/1/23 3:00	41.00	29.50	11.50	0.00	1			1										1	1				
31/1/23 4:00	40.00	29.50	10.50	0.00	1			1										1	1				
31/1/23 5:00	41.00	29.50	11.50	0.00	1			1										1	1				
31/1/23 6:00	44.00	29.91	12.82	1.27	1			1										1	1				
31/1/23 7:00	49.00	30.17	12.93	5.90	1			1										1	1				
31/1/23 8:00	56.00	31.90	13.67	10.43	1			1										1	1				
31/1/23 9:00	60.00	33.15	14.21	12.65	1			1										1	1				
31/1/23 10:00	63.00	34.66	14.85	13.49	1			1										1	1				
31/1/23 11:00	62.00	34.41	14.48	13.11	1			1										1	1				
31/1/23 12:00	67.00	40.14	15.37	11.49	1			1										1	1				
31/1/23 13:00	64.00	38.76	16.14	9.10	1			1										1	1				
31/1/23 14:00	64.00	42.79	15.52	5.69	1			1										1	1				
31/1/23 15:00	60.00	43.40	14.67	1.93	1			1										1	1				
31/1/23 16:00	60.00	46.19	13.81	0.00	1			1										1	1				
31/1/23 17:00	67.00	53.90	13.10	0.00	1			1										1	1	1			
31/1/23 18:00	75.00	62.58	12.42	0.00	1			1										1	1	1			
31/1/23 19:00	75.00	62.85	12.15	0.00	1			1										1	1	1			
31/1/23 20:00	76.00	63.56	12.44	0.00	1			1										1	1	1			
31/1/23 21:00	77.00	64.64	12.36	0.00	1			1										1	1	1			
31/1/23 22:00	72.00	59.99	12.01	0.00	1			1										1	1	1			
31/1/23 23:00	63.00	50.60	12.40	0.00	1			1										1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
1/2/23 0:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1			1								1	1						
1/2/23 1:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1						
1/2/23 2:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
1/2/23 3:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1								1	1						
1/2/23 4:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1						
1/2/23 5:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1						
1/2/23 6:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
1/2/23 7:00	52,00	35,27	15,11	1,62	1			1								1	1						
1/2/23 8:00	57,00	35,13	15,05	6,82	1			1								1	1						
1/2/23 9:00	62,00	35,13	15,06	11,81	1			1								1	1						
1/2/23 10:00	65,00	35,42	15,18	14,40	1			1								1	1						
1/2/23 11:00	64,00	33,86	14,51	15,63	1			1								1	1						
1/2/23 12:00	68,00	36,48	15,64	15,88	1			1								1	1						
1/2/23 13:00	65,00	34,87	14,95	15,18	1			1								1	1						
1/2/23 14:00	66,00	36,76	15,75	13,49	1			1								1	1						
1/2/23 15:00	69,00	41,05	17,59	10,36	1			1								1	1						
1/2/23 16:00	73,00	47,64	20,42	4,95	1			1								1	1						
1/2/23 17:00	76,00	52,73	22,60	0,67	1			1								1	1	1					
1/2/23 18:00	81,00	56,70	24,30	0,00	1			1								1	1	1					
1/2/23 19:00	85,00	59,50	25,50	0,00	1			1								1	1	1					
1/2/23 20:00	87,00	60,90	26,10	0,00	1			1								1	1	1					
1/2/23 21:00	84,00	58,80	25,20	0,00	1			1								1	1	1					
1/2/23 22:00	75,00	52,50	22,50	0,00	1			1								1	1	1					
1/2/23 23:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
2/2/23 0:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1			1								1	1						
2/2/23 1:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1						
2/2/23 2:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1						
2/2/23 3:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
2/2/23 4:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1						
2/2/23 5:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1						
2/2/23 6:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1			1								1	1						
2/2/23 7:00	65,00	45,83	17,83	1,34	1			1								1	1						
2/2/23 8:00	74,00	51,68	16,28	6,04	1			1								1	1	1					
2/2/23 9:00	77,00	52,32	14,10	10,58	1			1								1	1	1	1				
2/2/23 10:00	78,00	52,83	12,31	12,86	1			1								1	1	1	1				
2/2/23 11:00	78,00	52,54	11,20	14,26	1			1								1	1	1					
2/2/23 12:00	79,00	54,20	10,18	14,62	1			1								1	1	1					
2/2/23 13:00	78,00	55,39	8,70	13,91	1			1								1	1	1					
2/2/23 14:00	77,00	57,18	7,42	12,40	1			1								1	1	1					
2/2/23 15:00	76,00	59,81	6,84	9,35	1			1								1	1	1					
2/2/23 16:00	79,00	68,72	6,10	4,18	1			1								1	1	1	1				
2/2/23 17:00	83,00	77,10	5,44	0,46	1			1								1	1	1	1				
2/2/23 18:00	87,00	81,50	5,50	0,00	1			1								1	1	1	1				
2/2/23 19:00	93,00	87,21	5,79	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
2/2/23 20:00	90,00	84,59	5,41	0,00	1			1								1	1	1	1	1	1		
2/2/23 21:00	85,00	80,23	4,77	0,00	1			1								1	1	1	1				
2/2/23 22:00	77,00	72,31	4,69	0,00	1			1								1	1	1	1				
2/2/23 23:00	66,00	60,90	5,10	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 3 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/2/23 0:00	53,00	50,71	2,29	0,00	1			1								1	1	1					
3/2/23 1:00	52,00	49,19	2,81	0,00	1			1								1	1						
3/2/23 2:00	50,00	46,92	3,08	0,00	1			1								1	1						
3/2/23 3:00	48,00	45,32	2,68	0,00	1			1								1	1						
3/2/23 4:00	47,00	45,15	1,85	0,00	1			1								1	1						
3/2/23 5:00	49,00	47,64	1,36	0,00	1			1								1	1						
3/2/23 6:00	52,00	50,64	1,36	0,00	1			1								1	1						
3/2/23 7:00	56,00	52,20	2,82	0,98	1			1								1	1	1					
3/2/23 8:00	62,00	53,96	3,26	4,78	1			1								1	1	1					
3/2/23 9:00	66,00	55,16	1,67	9,17	1			1								1	1	1					
3/2/23 10:00	72,00	59,59	1,03	11,38	1			1								1	1	1					
3/2/23 11:00	76,00	62,73	1,18	12,09	1			1								1	1	1					
3/2/23 12:00	71,00	57,52	1,46	12,02	1			1								1	1	1					
3/2/23 13:00	75,00	61,91	2,34	10,75	1			1								1	1	1					
3/2/23 14:00	79,00	65,16	5,13	8,71	1			1								1	1	1					
3/2/23 15:00	84,00	69,21	9,10	5,69	1			1								1	1	1	1				
3/2/23 16:00	87,00	71,99	13,01	2,00	1			1								1	1	1	1				
3/2/23 17:00	92,00	75,51	16,35	0,14	1			1								1	1	1	1				
3/2/23 18:00	96,00	78,09	17,91	0,00	1			1								1	1	1	1				
3/2/23 19:00	94,00	75,73	18,27	0,00	1			1								1	1	1	1				
3/2/23 20:00	90,00	70,41	19,59	0,00	1			1								1	1	1	1				
3/2/23 21:00	86,00	64,23	21,77	0,00	1			1								1	1	1	1				
3/2/23 22:00	77,00	54,00	23,00	0,00	1			1								1	1	1					
3/2/23 23:00	69,00	48,30	20,70	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
4/2/23 0:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1						
4/2/23 1:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1						
4/2/23 2:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1			1								1	1						
4/2/23 3:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1						
4/2/23 4:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1			1								1	1						
4/2/23 5:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
4/2/23 6:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1						
4/2/23 7:00	53,00	35,97	15,41	1,62	1			1								1	1						
4/2/23 8:00	59,00	37,22	15,95	5,83	1			1								1	1						
4/2/23 9:00	61,00	37,42	14,66	8,92	1			1								1	1						
4/2/23 10:00	63,00	40,47	12,48	10,05	1			1								1	1						
4/2/23 11:00	64,00	40,52	13,47	10,01	1			1								1	1						
4/2/23 12:00	68,00	43,16	15,78	9,06	1			1								1	1						
4/2/23 13:00	67,00	44,20	15,32	7,48	1			1								1	1						
4/2/23 14:00	69,00	50,41	13,28	5,31	1			1								1	1	1					
4/2/23 15:00	72,00	55,15	14,25	2,60	1			1								1	1	1					
4/2/23 16:00	73,00	54,49	17,88	0,63	1			1								1	1	1					
4/2/23 17:00	77,00	58,64	18,32	0,04	1			1								1	1	1					
4/2/23 18:00	80,00	63,99	16,01	0,00	1			1								1	1	1					
4/2/23 19:00	82,00	68,21	13,79	0,00	1			1								1	1	1	1				
4/2/23 20:00	83,00	70,60	12,40	0,00	1			1								1	1	1	1				
4/2/23 21:00	79,00	67,66	11,34	0,00	1			1								1	1	1	1				
4/2/23 22:00	75,00	63,49	11,51	0,00	1			1								1	1	1					
4/2/23 23:00	68,00	54,97	13,03	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 5 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
5/2/23 0:00	51,00	36,89	14,11	0,00	1			1								1	1						
5/2/23 1:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
5/2/23 2:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1			1								1	1						
5/2/23 3:00	45,00	31,64	13,36	0,00	1			1								1	1						
5/2/23 4:00	48,00	35,63	12,37	0,00	1			1								1	1						
5/2/23 5:00	49,00	35,99	13,01	0,00	1			1								1	1						
5/2/23 6:00	50,00	36,84	13,16	0,00	1			1								1	1						
5/2/23 7:00	51,00	37,98	12,35	0,67	1			1								1	1						
5/2/23 8:00	55,00	39,34	12,25	3,41	1			1								1	1						
5/2/23 9:00	57,00	37,61	12,82	6,57	1			1								1	1						
5/2/23 10:00	60,00	37,59	13,84	8,57	1			1								1	1						
5/2/23 11:00	61,00	36,04	15,44	9,52	1			1								1	1						
5/2/23 12:00	63,00	37,26	15,97	9,77	1			1								1	1						
5/2/23 13:00	65,00	38,91	16,67	9,42	1			1								1	1						
5/2/23 14:00	69,00	42,50	18,21	8,29	1			1								1	1						
5/2/23 15:00	67,00	42,53	18,23	6,25	1			1								1	1						
5/2/23 16:00	66,00	44,09	18,89	3,02	1			1								1	1						
5/2/23 17:00	69,00	47,93	20,54	0,53	1			1								1	1						
5/2/23 18:00	73,00	51,10	21,90	0,00	1			1								1	1	1					
5/2/23 19:00	74,00	51,80	22,20	0,00	1			1								1	1	1					
5/2/23 20:00	75,00	52,50	22,50	0,00	1			1								1	1	1					
5/2/23 21:00	74,00	51,80	22,20	0,00	1			1								1	1	1					
5/2/23 22:00	68,00	47,60	20,40	0,00	1			1								1	1						
5/2/23 23:00	64,00	44,80	19,20	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/2/23 0:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1			1								1	1					
6/2/23 1:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1					
6/2/23 2:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1					
6/2/23 3:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1					
6/2/23 4:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1					
6/2/23 5:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1					
6/2/23 6:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1								1	1					
6/2/23 7:00	56,00	37,85	16,22	1,93	1			1								1	1					
6/2/23 8:00	61,00	37,66	16,14	7,20	1			1								1	1					
6/2/23 9:00	63,00	35,86	15,37	11,77	1			1								1	1					
6/2/23 10:00	66,00	36,22	15,52	14,26	1			1								1	1					
6/2/23 11:00	67,00	36,08	15,46	15,46	1			1								1	1					
6/2/23 12:00	68,00	36,73	15,74	15,53	1			1								1	1					
6/2/23 13:00	70,00	38,75	16,61	14,65	1			1								1	1					
6/2/23 14:00	72,00	41,43	17,75	12,82	1			1								1	1					
6/2/23 15:00	70,00	41,97	17,99	10,05	1			1								1	1					
6/2/23 16:00	71,00	46,19	19,79	5,02	1			1								1	1					
6/2/23 17:00	75,00	51,98	22,28	0,74	1			1								1	1	1				
6/2/23 18:00	79,00	55,30	23,70	0,00	1			1								1	1	1				
6/2/23 19:00	82,00	57,63	24,37	0,00	1			1								1	1	1				
6/2/23 20:00	81,00	58,20	22,80	0,00	1			1								1	1	1				
6/2/23 21:00	77,00	56,63	20,37	0,00	1			1								1	1	1				
6/2/23 22:00	73,00	55,79	17,21	0,00	1			1								1	1	1				
6/2/23 23:00	66,00	51,83	14,17	0,00	1			1								1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/2/23 0:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1			1								1	1					
7/2/23 1:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1			1								1	1					
7/2/23 2:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1					
7/2/23 3:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1			1								1	1					
7/2/23 4:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1					
7/2/23 5:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1					
7/2/23 6:00	61,00	42,70	18,30	0,00	1			1								1	1					
7/2/23 7:00	67,00	45,79	19,63	1,58	1			1								1	1					
7/2/23 8:00	74,00	47,08	20,18	6,75	1			1								1	1					
7/2/23 9:00	77,00	45,76	19,61	11,63	1			1								1	1					
7/2/23 10:00	84,00	48,87	20,94	14,19	1			1								1	1	1				
7/2/23 11:00	86,00	49,38	21,16	15,46	1			1								1	1	1				
7/2/23 12:00	90,00	52,08	22,32	15,60	1			1								1	1	1				
7/2/23 13:00	93,00	54,82	23,49	14,69	1			1								1	1	1				
7/2/23 14:00	91,00	54,75	23,46	12,79	1			1								1	1	1				
7/2/23 15:00	94,00	58,99	25,28	9,73	1			1								1	1	1				
7/2/23 16:00	96,00	63,95	27,41	4,64	1			1								1	1	1	1			
7/2/23 17:00	97,00	67,46	28,91	0,63	1			1								1	1	1	1			
7/2/23 18:00	99,00	69,30	29,70	0,00	1			1								1	1	1	1			
7/2/23 19:00	101,00	70,70	30,30	0,00	1			1								1	1	1	1			
7/2/23 20:00	105,00	73,50	31,50	0,00	1			1								1	1	1	1			
7/2/23 21:00	103,00	72,10	30,90	0,00	1			1								1	1	1	1			
7/2/23 22:00	95,00	66,50	28,50	0,00	1			1								1	1	1	1			
7/2/23 23:00	91,00	63,70	27,30	0,00	1			1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 8 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
8/2/23 0:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1			1								1	1						
8/2/23 1:00	56,00	39,20	16,80	0,00	1			1								1	1						
8/2/23 2:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1						
8/2/23 3:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1			1								1	1						
8/2/23 4:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1								1	1						
8/2/23 5:00	56,00	39,20	16,80	0,00	1			1								1	1						
8/2/23 6:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1			1								1	1						
8/2/23 7:00	67,00	45,57	19,53	1,90	1			1								1	1						
8/2/23 8:00	79,00	50,13	21,49	7,38	1			1								1	1	1					
8/2/23 9:00	82,00	50,02	19,68	12,30	1			1								1	1	1	1				
8/2/23 10:00	84,00	51,66	17,44	14,90	1			1								1	1	1	1				
8/2/23 11:00	87,00	54,68	16,12	16,20	1			1								1	1	1					
8/2/23 12:00	89,00	56,42	16,07	16,51	1			1								1	1	1					
8/2/23 13:00	92,00	59,48	16,64	15,88	1			1								1	1	1					
8/2/23 14:00	90,00	58,54	17,30	14,16	1			1								1	1	1					
8/2/23 15:00	89,00	60,48	17,42	11,10	1			1								1	1	1					
8/2/23 16:00	93,00	70,47	16,94	5,59	1			1								1	1	1	1				
8/2/23 17:00	98,00	80,70	16,35	0,95	1			1		1						1	1	1	1				
8/2/23 18:00	105,00	89,34	15,66	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
8/2/23 19:00	110,00	95,49	14,51	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
8/2/23 20:00	111,00	97,74	13,26	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
8/2/23 21:00	107,00	94,62	12,38	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
8/2/23 22:00	95,00	84,60	10,40	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
8/2/23 23:00	90,00	81,20	8,80	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/2/23 0:00	59,00	50,78	8,22	0,00	1			1								1	1						
9/2/23 1:00	55,00	47,64	7,36	0,00	1			1								1	1						
9/2/23 2:00	54,00	46,57	7,43	0,00	1			1								1	1						
9/2/23 3:00	53,00	45,31	7,69	0,00	1			1								1	1						
9/2/23 4:00	53,00	45,87	7,13	0,00	1			1								1	1						
9/2/23 5:00	55,00	49,46	5,54	0,00	1			1								1	1						
9/2/23 6:00	65,00	61,22	3,78	0,00	1			1								1	1	1					
9/2/23 7:00	66,00	61,43	2,88	1,69	1			1								1	1	1					
9/2/23 8:00	78,00	69,20	2,26	6,54	1			1								1	1	1	1				
9/2/23 9:00	83,00	71,06	1,47	10,47	1			1								1	1	1	1				
9/2/23 10:00	84,00	70,63	0,90	12,47	1			1								1	1	1	1				
9/2/23 11:00	86,00	71,89	0,62	13,49	1			1								1	1	1	1				
9/2/23 12:00	88,00	74,20	0,41	13,39	1			1								1	1	1	1				
9/2/23 13:00	91,00	78,10	0,29	12,61	1			1								1	1	1	1				
9/2/23 14:00	90,00	78,76	0,38	10,86	1			1								1	1	1	1				
9/2/23 15:00	88,00	79,75	0,49	7,76	1			1								1	1	1	1				
9/2/23 16:00	92,00	87,93	0,56	3,51	1			1		1						1	1	1	1				
9/2/23 17:00	97,00	95,93	0,61	0,46	1			1		1						1	1	1	1				
9/2/23 18:00	104,00	103,48	0,52	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
9/2/23 19:00	109,00	108,53	0,47	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
9/2/23 20:00	110,00	109,49	0,51	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
9/2/23 21:00	105,00	104,56	0,44	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
9/2/23 22:00	96,00	95,68	0,32	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
9/2/23 23:00	89,00	88,77	0,23	0,00	1			1		1						1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/2/23 0:00	56,00	55,78	0,22	0,00	1			1								1	1						
10/2/23 1:00	54,00	53,77	0,23	0,00	1			1								1	1						
10/2/23 2:00	52,00	51,56	0,44	0,00	1			1								1	1						
10/2/23 3:00	50,00	49,26	0,74	0,00	1			1								1	1						
10/2/23 4:00	52,00	51,17	0,83	0,00	1			1								1	1						
10/2/23 5:00	55,00	54,22	0,78	0,00	1			1								1	1						
10/2/23 6:00	61,00	60,23	0,77	0,00	1			1								1	1	1					
10/2/23 7:00	64,00	61,85	0,78	1,37	1			1								1	1	1					
10/2/23 8:00	69,00	62,99	0,74	5,27	1			1								1	1	1	1				
10/2/23 9:00	72,00	62,25	0,72	9,03	1			1								1	1	1	1				
10/2/23 10:00	75,00	63,50	0,61	10,89	1			1								1	1	1	1				
10/2/23 11:00	77,00	65,07	0,44	11,49	1			1								1	1	1	1				
10/2/23 12:00	82,00	70,33	0,39	11,28	1			1								1	1	1	1				
10/2/23 13:00	86,00	75,26	0,41	10,33	1			1								1	1	1	1				
10/2/23 14:00	88,00	78,92	0,47	8,61	1			1								1	1	1	1				
10/2/23 15:00	86,00	79,16	0,52	6,32	1			1								1	1	1	1				
10/2/23 16:00	87,00	83,49	0,45	3,06	1			1		1						1	1	1	1				
10/2/23 17:00	90,00	89,26	0,32	0,42	1			1		1						1	1	1	1				
10/2/23 18:00	94,00	93,74	0,26	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
10/2/23 19:00	99,00	98,76	0,24	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
10/2/23 20:00	102,00	101,84	0,16	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
10/2/23 21:00	106,00	105,91	0,09	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
10/2/23 22:00	97,00	96,90	0,10	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
10/2/23 23:00	89,00	88,91	0,09	0,00	1			1		1						1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/2/23 0:00	56,00	55,95	0,05	0,00	1			1								1	1	1					
11/2/23 1:00	55,00	54,95	0,05	0,00	1			1								1	1	1					
11/2/23 2:00	52,00	51,94	0,06	0,00	1			1								1	1						
11/2/23 3:00	51,00	50,90	0,10	0,00	1			1								1	1						
11/2/23 4:00	50,00	49,81	0,19	0,00	1			1								1	1						
11/2/23 5:00	56,00	55,72	0,28	0,00	1			1								1	1	1					
11/2/23 6:00	61,00	60,73	0,27	0,00	1			1								1	1	1					
11/2/23 7:00	66,00	64,15	0,20	1,65	1			1								1	1	1					
11/2/23 8:00	68,00	61,29	0,14	6,57	1			1								1	1	1					
11/2/23 9:00	70,00	59,05	0,13	10,82	1			1								1	1	1					
11/2/23 10:00	72,00	58,89	0,22	12,89	1			1								1	1	1					
11/2/23 11:00	75,00	60,61	0,62	13,77	1			1								1	1	1					
11/2/23 12:00	79,00	64,00	1,37	13,63	1			1								1	1	1					
11/2/23 13:00	82,00	67,00	2,28	12,72	1			1								1	1	1	1				
11/2/23 14:00	86,00	71,55	3,35	11,10	1			1								1	1	1	1				
11/2/23 15:00	87,00	73,65	4,74	8,61	1			1								1	1	1	1				
11/2/23 16:00	86,00	75,39	6,15	4,46	1			1								1	1	1	1				
11/2/23 17:00	89,00	81,02	7,14	0,84	1			1								1	1	1	1				
11/2/23 18:00	93,00	85,52	7,48	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
11/2/23 19:00	98,00	90,92	7,08	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
11/2/23 20:00	92,00	85,37	6,63	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
11/2/23 21:00	89,00	82,36	6,64	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
11/2/23 22:00	85,00	77,98	7,02	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
11/2/23 23:00	83,00	75,52	7,48	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/2/23 0:00	57,00	49,17	7,83	0,00	1			1								1	1						
12/2/23 1:00	55,00	46,79	8,21	0,00	1			1								1	1						
12/2/23 2:00	53,00	44,17	8,83	0,00	1			1								1	1						
12/2/23 3:00	52,00	42,60	9,40	0,00	1			1								1	1						
12/2/23 4:00	50,00	40,34	9,66	0,00	1			1								1	1						
12/2/23 5:00	55,00	45,31	9,69	0,00	1			1								1	1						
12/2/23 6:00	60,00	50,46	9,54	0,00	1			1								1	1						
12/2/23 7:00	62,00	51,37	9,15	1,48	1			1								1	1						
12/2/23 8:00	65,00	50,30	8,59	6,11	1			1								1	1	1					
12/2/23 9:00	69,00	50,69	7,84	10,47	1			1								1	1	1					
12/2/23 10:00	70,00	50,42	6,86	12,72	1			1								1	1	1					
12/2/23 11:00	72,00	52,20	5,96	13,84	1			1								1	1	1					
12/2/23 12:00	74,00	54,56	5,53	13,91	1			1								1	1	1					
12/2/23 13:00	78,00	59,36	5,46	13,18	1			1								1	1	1					
12/2/23 14:00	79,00	61,77	5,53	11,70	1			1								1	1	1					
12/2/23 15:00	78,00	62,89	5,83	9,28	1			1								1	1	1					
12/2/23 16:00	81,00	70,21	6,05	4,74	1			1								1	1	1	1				
12/2/23 17:00	83,00	76,33	5,83	0,84	1			1								1	1	1	1				
12/2/23 18:00	85,00	79,90	5,10	0,00	1			1								1	1	1	1				
12/2/23 19:00	88,00	83,82	4,18	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
12/2/23 20:00	89,00	85,69	3,31	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
12/2/23 21:00	85,00	82,55	2,45	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
12/2/23 22:00	83,00	81,28	1,72	0,00	1			1								1	1	1	1				
12/2/23 23:00	80,00	78,82	1,18	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/2/23 0:00	60,00	59,39	0,61	0,00	1			1								1	1	1				
13/2/23 1:00	58,00	57,65	0,35	0,00	1			1								1	1	1				
13/2/23 2:00	55,00	54,76	0,24	0,00	1			1								1	1	1				
13/2/23 3:00	53,00	52,81	0,19	0,00	1			1								1	1					
13/2/23 4:00	54,00	53,84	0,16	0,00	1			1								1	1	1				
13/2/23 5:00	56,00	55,80	0,20	0,00	1			1								1	1	1				
13/2/23 6:00	62,00	61,77	0,23	0,00	1			1								1	1	1				
13/2/23 7:00	65,00	63,22	0,23	1,55	1			1								1	1	1				
13/2/23 8:00	68,00	61,93	0,27	5,80	1			1								1	1	1				
13/2/23 9:00	71,00	61,00	0,44	9,56	1			1								1	1	1				
13/2/23 10:00	73,00	61,00	0,62	11,38	1			1								1	1	1				
13/2/23 11:00	75,00	61,95	0,72	12,33	1			1								1	1	1				
13/2/23 12:00	77,00	63,69	0,80	12,51	1			1								1	1	1				
13/2/23 13:00	80,00	67,24	0,88	11,88	1			1								1	1	1	1			
13/2/23 14:00	81,00	69,66	0,94	10,40	1			1								1	1	1	1			
13/2/23 15:00	80,00	70,97	0,95	8,08	1			1								1	1	1	1			
13/2/23 16:00	83,00	77,81	0,90	4,29	1			1		1						1	1	1	1			
13/2/23 17:00	84,00	82,42	0,77	0,81	1			1		1						1	1	1	1			
13/2/23 18:00	86,00	85,26	0,74	0,00	1			1		1						1	1	1	1			
13/2/23 19:00	89,00	88,18	0,82	0,00	1			1		1						1	1	1	1			
13/2/23 20:00	91,00	90,12	0,88	0,00	1			1		1						1	1	1	1			
13/2/23 21:00	92,00	91,17	0,83	0,00	1			1		1						1	1	1	1			
13/2/23 22:00	85,00	84,27	0,73	0,00	1			1		1						1	1	1	1			
13/2/23 23:00	80,00	79,36	0,64	0,00	1			1								1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/2/23 0:00	60,00	59,93	0,07	0,00	1			1								1	1		1			
14/2/23 1:00	58,00	57,91	0,09	0,00	1			1								1	1		1			
14/2/23 2:00	57,00	56,83	0,17	0,00	1			1								1	1		1			
14/2/23 3:00	55,00	54,72	0,28	0,00	1			1								1	1		1			
14/2/23 4:00	52,00	51,64	0,36	0,00	1			1								1	1		1			
14/2/23 5:00	56,00	55,46	0,54	0,00	1			1								1	1		1			
14/2/23 6:00	52,00	51,35	0,65	0,00	1			1								1	1		1			
14/2/23 7:00	66,00	63,61	0,63	1,76	1			1								1	1		1			
14/2/23 8:00	68,00	60,63	0,62	6,75	1			1								1	1		1			
14/2/23 9:00	72,00	60,31	0,59	11,10	1			1								1	1		1			
14/2/23 10:00	78,00	64,07	0,54	13,39	1			1								1	1		1			
14/2/23 11:00	82,00	66,76	0,62	14,62	1			1								1	1		1	1		
14/2/23 12:00	87,00	71,34	0,94	14,72	1			1								1	1		1	1		
14/2/23 13:00	85,00	69,60	1,49	13,91	1			1								1	1		1	1		
14/2/23 14:00	88,00	73,24	2,32	12,44	1			1								1	1		1	1		
14/2/23 15:00	89,00	75,67	3,42	9,91	1			1								1	1		1	1		
14/2/23 16:00	92,00	81,89	4,91	5,20	1			1								1	1		1	1		
14/2/23 17:00	97,00	90,21	5,81	0,98	1			1		1						1	1		1	1		
14/2/23 18:00	102,00	96,13	5,87	0,00	1			1		1						1	1		1	1		
14/2/23 19:00	108,00	101,85	6,15	0,00	1			1		1						1	1		1	1		
14/2/23 20:00	104,00	97,26	6,74	0,00	1			1		1						1	1		1	1		
14/2/23 21:00	99,00	91,11	7,89	0,00	1			1		1						1	1		1	1		
14/2/23 22:00	94,00	85,07	8,93	0,00	1			1		1						1	1		1	1		
14/2/23 23:00	88,00	78,30	9,70	0,00	1			1								1	1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/2/23 0:00	59,00	44,32	14,68	0,00	1			1								1	1						
15/2/23 1:00	56,00	40,86	15,14	0,00	1			1								1	1						
15/2/23 2:00	54,00	39,19	14,81	0,00	1			1								1	1						
15/2/23 3:00	52,00	36,90	15,10	0,00	1			1								1	1						
15/2/23 4:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1			1								1	1						
15/2/23 5:00	56,00	39,63	16,37	0,00	1			1								1	1						
15/2/23 6:00	65,00	47,59	17,41	0,00	1			1								1	1						
15/2/23 7:00	72,00	51,68	18,28	2,04	1			1								1	1	1					
15/2/23 8:00	75,00	49,55	18,00	7,45	1			1								1	1	1					
15/2/23 9:00	76,00	47,51	16,44	12,05	1			1								1	1	1					
15/2/23 10:00	82,00	52,86	14,66	14,48	1			1								1	1	1					
15/2/23 11:00	85,00	55,43	13,83	15,74	1			1								1	1	1					
15/2/23 12:00	87,00	57,19	13,75	16,06	1			1								1	1	1					
15/2/23 13:00	88,00	57,83	14,75	15,42	1			1								1	1	1					
15/2/23 14:00	89,00	58,54	16,55	13,91	1			1								1	1	1					
15/2/23 15:00	87,00	58,20	17,63	11,17	1			1								1	1	1					
15/2/23 16:00	88,00	64,21	17,85	5,94	1			1								1	1	1	1				
15/2/23 17:00	94,00	75,38	17,53	1,09	1			1								1	1	1	1				
15/2/23 18:00	97,00	80,04	16,96	0,00	1			1								1	1	1	1				
15/2/23 19:00	100,00	83,66	16,34	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
15/2/23 20:00	102,00	87,12	14,88	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
15/2/23 21:00	100,00	87,46	12,54	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
15/2/23 22:00	92,00	81,43	10,57	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
15/2/23 23:00	85,00	76,02	8,98	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
16/2/23 0:00	59,00	52,87	6,13	0,00	1			1								1	1	1					
16/2/23 1:00	55,00	49,57	5,43	0,00	1			1								1	1						
16/2/23 2:00	53,00	47,99	5,01	0,00	1			1								1	1						
16/2/23 3:00	51,00	46,34	4,66	0,00	1			1								1	1						
16/2/23 4:00	52,00	47,93	4,07	0,00	1			1								1	1						
16/2/23 5:00	55,00	51,49	3,51	0,00	1			1								1	1						
16/2/23 6:00	65,00	61,85	3,15	0,00	1			1								1	1	1					
16/2/23 7:00	72,00	67,15	2,74	2,11	1			1								1	1	1					
16/2/23 8:00	74,00	64,20	2,18	7,62	1			1								1	1	1					
16/2/23 9:00	75,00	61,05	1,83	12,12	1			1								1	1	1					
16/2/23 10:00	77,00	60,80	1,69	14,51	1			1								1	1	1					
16/2/23 11:00	78,00	60,67	1,59	15,74	1			1								1	1	1					
16/2/23 12:00	79,00	61,50	1,48	16,02	1			1								1	1	1					
16/2/23 13:00	81,00	64,23	1,38	15,39	1			1								1	1	1					
16/2/23 14:00	80,00	64,76	1,40	13,84	1			1								1	1	1					
16/2/23 15:00	77,00	64,29	1,61	11,10	1			1								1	1	1					
16/2/23 16:00	73,00	65,18	1,78	6,04	1			1								1	1	1					
16/2/23 17:00	81,00	78,10	1,70	1,20	1			1								1	1	1	1				
16/2/23 18:00	93,00	91,48	1,52	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
16/2/23 19:00	97,00	95,69	1,31	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
16/2/23 20:00	99,00	97,99	1,01	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
16/2/23 21:00	96,00	95,30	0,70	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
16/2/23 22:00	87,00	86,57	0,43	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
16/2/23 23:00	78,00	77,79	0,21	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
17/2/23 0:00	58,00	57,59	0,41	0,00	1			1								1	1	1					
17/2/23 1:00	53,00	52,71	0,29	0,00	1			1								1	1	1					
17/2/23 2:00	52,00	51,54	0,46	0,00	1			1								1	1						
17/2/23 3:00	51,00	50,27	0,73	0,00	1			1								1	1						
17/2/23 4:00	52,00	51,26	0,74	0,00	1			1								1	1						
17/2/23 5:00	53,00	52,41	0,59	0,00	1			1								1	1						
17/2/23 6:00	58,00	57,47	0,53	0,00	1			1								1	1	1					
17/2/23 7:00	65,00	62,55	0,52	1,93	1			1								1	1	1					
17/2/23 8:00	71,00	63,31	0,49	7,20	1			1								1	1	1					
17/2/23 9:00	74,00	61,93	0,51	11,56	1			1								1	1	1					
17/2/23 10:00	75,00	60,61	0,51	13,88	1			1								1	1	1	1				
17/2/23 11:00	75,00	59,43	0,53	15,04	1			1								1	1	1					
17/2/23 12:00	76,00	60,26	0,60	15,14	1			1								1	1	1					
17/2/23 13:00	77,00	62,04	0,70	14,26	1			1								1	1	1					
17/2/23 14:00	74,00	60,64	0,82	12,54	1			1								1	1	1					
17/2/23 15:00	73,00	62,52	0,82	9,66	1			1								1	1	1					
17/2/23 16:00	72,00	66,26	0,75	4,99	1			1								1	1	1					
17/2/23 17:00	75,00	73,34	0,68	0,98	1			1								1	1	1	1				
17/2/23 18:00	83,00	82,43	0,57	0,00	1			1							1	1	1	1	1				
17/2/23 19:00	93,00	92,58	0,42	0,00	1			1							1	1	1	1	1				
17/2/23 20:00	96,00	95,74	0,26	0,00	1			1							1	1	1	1	1				
17/2/23 21:00	95,00	94,82	0,18	0,00	1			1								1	1	1	1	1	1		
17/2/23 22:00	85,00	84,83	0,17	0,00	1			1								1	1	1	1	1	1		
17/2/23 23:00	75,00	74,84	0,16	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λειτουργία AEP No4 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσασερίων

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
18/2/23 0:00	57,00	56,82	0,18	0,00	1			1								1	1	1					
18/2/23 1:00	52,00	51,79	0,21	0,00	1			1								1	1	1					
18/2/23 2:00	51,00	50,74	0,26	0,00	1			1								1	1						
18/2/23 3:00	50,00	49,70	0,30	0,00	1			1								1	1						
18/2/23 4:00	51,00	50,71	0,29	0,00	1			1								1	1						
18/2/23 5:00	52,00	51,73	0,27	0,00	1			1								1	1						
18/2/23 6:00	57,00	56,73	0,27	0,00	1			1								1	1	1					
18/2/23 7:00	64,00	62,26	0,23	1,51	1			1								1	1	1					
18/2/23 8:00	70,00	64,28	0,20	5,52	1			1								1	1	1					
18/2/23 9:00	72,00	62,53	0,19	9,28	1			1								1	1	1					
18/2/23 10:00	74,00	63,02	0,19	10,79	1			1								1	1	1					
18/2/23 11:00	75,00	63,56	0,27	11,17	1			1								1	1	1					
18/2/23 12:00	75,00	63,81	0,40	10,79	1			1								1	1	1					
18/2/23 13:00	76,00	65,75	0,52	9,73	1			1								1	1	1					
18/2/23 14:00	72,00	63,09	0,69	8,22	1			1								1	1	1					
18/2/23 15:00	71,00	64,15	0,81	6,04	1			1								1	1	1					
18/2/23 16:00	72,00	67,94	0,83	3,23	1			1								1	1	1	1				
18/2/23 17:00	74,00	72,48	0,78	0,74	1			1								1	1	1	1				
18/2/23 18:00	82,00	81,30	0,70	0,00	1			1				1				1	1	1	1				
18/2/23 19:00	92,00	91,31	0,69	0,00	1			1				1				1	1	1	1				
18/2/23 20:00	94,00	93,28	0,72	0,00	1			1				1				1	1	1	1				
18/2/23 21:00	93,00	92,30	0,70	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
18/2/23 22:00	84,00	83,34	0,66	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
18/2/23 23:00	73,00	72,34	0,66	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λειτουργία ΑΕΡ Νο1 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσασερίων

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
19/2/23 0:00	56,00	55,30	0,70	0,00	1			1								1	1	1					
19/2/23 1:00	51,00	50,32	0,68	0,00	1			1								1	1						
19/2/23 2:00	50,00	49,31	0,69	0,00	1			1								1	1						
19/2/23 3:00	49,00	48,23	0,77	0,00	1			1								1	1						
19/2/23 4:00	50,00	49,08	0,92	0,00	1			1								1	1						
19/2/23 5:00	51,00	49,98	1,02	0,00	1			1								1	1						
19/2/23 6:00	55,00	54,00	1,00	0,00	1			1								1	1	1					
19/2/23 7:00	63,00	60,17	1,11	1,72	1			1								1	1	1					
19/2/23 8:00	69,00	61,87	1,19	5,94	1			1								1	1	1					
19/2/23 9:00	70,00	59,69	1,03	9,28	1			1								1	1	1					
19/2/23 10:00	72,00	60,51	0,91	10,58	1			1								1	1	1					
19/2/23 11:00	73,00	61,04	0,89	11,07	1			1								1	1	1					
19/2/23 12:00	74,00	62,07	0,90	11,03	1			1								1	1	1					
19/2/23 13:00	75,00	63,65	0,95	10,40	1			1								1	1	1					
19/2/23 14:00	71,00	61,40	0,92	8,68	1			1								1	1	1					
19/2/23 15:00	70,00	62,83	0,85	6,32	1			1								1	1	1					
19/2/23 16:00	71,00	66,89	0,84	3,27	1			1								1	1	1	1				
19/2/23 17:00	72,00	70,53	0,87	0,60	1			1								1	1	1	1				
19/2/23 18:00	80,00	79,07	0,93	0,00	1			1						1		1	1	1	1				
19/2/23 19:00	90,00	88,92	1,08	0,00	1			1						1		1	1	1	1				
19/2/23 20:00	92,00	90,75	1,25	0,00	1			1						1		1	1	1	1				
19/2/23 21:00	92,00	90,63	1,37	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
19/2/23 22:00	83,00	81,50	1,50	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
19/2/23 23:00	72,00	70,47	1,53	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσασερίων

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
20/2/23 0:00	58,00	56,49	1,51	0,00	1			1								1	1	1					
20/2/23 1:00	53,00	51,54	1,46	0,00	1			1								1	1						
20/2/23 2:00	51,00	49,64	1,36	0,00	1			1								1	1						
20/2/23 3:00	50,00	48,72	1,28	0,00	1			1								1	1						
20/2/23 4:00	52,00	50,78	1,22	0,00	1			1								1	1						
20/2/23 5:00	53,00	51,72	1,28	0,00	1			1								1	1						
20/2/23 6:00	57,00	55,59	1,41	0,00	1			1								1	1	1					
20/2/23 7:00	65,00	62,04	1,52	1,44	1			1								1	1	1					
20/2/23 8:00	69,00	62,49	1,63	4,88	1			1								1	1	1					
20/2/23 9:00	71,00	61,54	1,77	7,69	1			1								1	1	1					
20/2/23 10:00	73,00	62,22	1,96	8,82	1			1								1	1	1					
20/2/23 11:00	74,00	62,77	2,13	9,10	1			1								1	1	1					
20/2/23 12:00	75,00	63,77	2,27	8,96	1			1								1	1	1					
20/2/23 13:00	76,00	65,23	2,44	8,33	1			1								1	1	1					
20/2/23 14:00	72,00	62,31	2,63	7,06	1			1								1	1	1					
20/2/23 15:00	70,00	62,14	2,80	5,06	1			1								1	1	1					
20/2/23 16:00	71,00	65,67	2,94	2,39	1			1								1	1	1					
20/2/23 17:00	73,00	69,51	3,10	0,39	1			1								1	1	1	1				
20/2/23 18:00	82,00	78,76	3,24	0,00	1			1					1			1	1	1	1				
20/2/23 19:00	92,00	88,60	3,40	0,00	1			1					1			1	1	1	1				
20/2/23 20:00	93,00	89,47	3,53	0,00	1			1					1			1	1	1	1				
20/2/23 21:00	94,00	90,45	3,55	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
20/2/23 22:00	85,00	81,59	3,41	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
20/2/23 23:00	75,00	71,87	3,13	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσασερίων

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
21/2/23 0:00	55,00	50,86	4,14	0,00	1			1								1	1						
21/2/23 1:00	50,00	45,55	4,45	0,00	1			1								1	1						
21/2/23 2:00	49,00	44,86	4,14	0,00	1			1								1	1						
21/2/23 3:00	48,00	44,31	3,69	0,00	1			1								1	1						
21/2/23 4:00	48,50	44,92	3,58	0,00	1			1								1	1						
21/2/23 5:00	50,00	46,48	3,52	0,00	1			1								1	1						
21/2/23 6:00	57,00	53,71	3,29	0,00	1			1								1	1	1					
21/2/23 7:00	60,00	54,63	3,02	2,35	1			1								1	1	1					
21/2/23 8:00	66,00	55,56	2,78	7,66	1			1								1	1	1					
21/2/23 9:00	67,00	52,13	2,71	12,16	1			1								1	1	1	1				
21/2/23 10:00	68,00	50,56	2,86	14,58	1			1								1	1	1	1				
21/2/23 11:00	69,00	50,22	2,93	15,85	1			1								1	1	1					
21/2/23 12:00	70,00	50,47	3,37	16,16	1			1								1	1	1					
21/2/23 13:00	72,00	52,10	4,27	15,63	1			1								1	1	1					
21/2/23 14:00	74,00	54,93	4,91	14,16	1			1								1	1	1					
21/2/23 15:00	73,00	56,45	5,17	11,38	1			1								1	1	1					
21/2/23 16:00	77,00	65,28	5,33	6,39	1			1								1	1	1					
21/2/23 17:00	77,00	70,23	5,43	1,34	1			1								1	1	1	1				
21/2/23 18:00	82,00	76,50	5,50	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
21/2/23 19:00	85,00	79,55	5,45	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
21/2/23 20:00	88,00	82,83	5,17	0,00	1			1	1							1	1	1	1	1			
21/2/23 21:00	83,00	78,31	4,69	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
21/2/23 22:00	77,00	72,86	4,14	0,00	1			1								1	1	1	1				
21/2/23 23:00	67,00	63,50	3,50	0,00	1			1								1	1	1					

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ για προγραμματισμένες μετρήσεις καυσασερίων

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
22/2/23 0:00	55,00	53,25	1,75	0,00	1			1								1	1	1					
22/2/23 1:00	52,00	50,32	1,68	0,00	1			1								1	1						
22/2/23 2:00	50,00	48,15	1,85	0,00	1			1								1	1						
22/2/23 3:00	48,00	46,11	1,89	0,00	1			1								1	1						
22/2/23 4:00	45,00	43,29	1,71	0,00	1			1								1	1						
22/2/23 5:00	49,00	47,50	1,50	0,00	1			1								1	1						
22/2/23 6:00	55,00	53,70	1,30	0,00	1			1								1	1	1					
22/2/23 7:00	62,00	58,56	1,12	2,32	1			1								1	1	1					
22/2/23 8:00	63,00	54,51	0,97	7,52	1			1								1	1	1					
22/2/23 9:00	66,00	53,43	0,87	11,70	1			1								1	1	1					
22/2/23 10:00	68,00	53,53	0,73	13,74	1			1								1	1	1					
22/2/23 11:00	69,00	53,66	0,62	14,72	1			1								1	1	1					
22/2/23 12:00	70,00	54,94	0,62	14,44	1			1								1	1	1					
22/2/23 13:00	73,00	59,18	0,64	13,18	1			1								1	1	1					
22/2/23 14:00	72,00	60,27	0,63	11,10	1			1								1	1	1					
22/2/23 15:00	73,00	63,78	0,65	8,57	1			1								1	1	1					
22/2/23 16:00	76,00	70,73	0,63	4,64	1			1								1	1	1	1				
22/2/23 17:00	82,00	80,49	0,60	0,91	1			1								1	1	1	1				
22/2/23 18:00	86,00	85,43	0,57	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
22/2/23 19:00	90,00	89,47	0,53	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
22/2/23 20:00	91,00	90,50	0,50	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
22/2/23 21:00	87,00	86,51	0,49	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
22/2/23 22:00	84,00	83,49	0,51	0,00	1			1								1	1	1	1				
22/2/23 23:00	82,00	81,41	0,59	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/2/23 0:00	55,00	53,25	1,75	0,00	1			1								1	1	1					
23/2/23 1:00	52,00	50,32	1,68	0,00	1			1								1	1						
23/2/23 2:00	50,00	48,15	1,85	0,00	1			1								1	1						
23/2/23 3:00	48,00	46,11	1,89	0,00	1			1								1	1						
23/2/23 4:00	45,00	43,29	1,71	0,00	1			1								1	1						
23/2/23 5:00	49,00	47,50	1,50	0,00	1			1								1	1						
23/2/23 6:00	55,00	53,70	1,30	0,00	1			1								1	1	1					
23/2/23 7:00	62,00	58,56	1,12	2,32	1			1								1	1	1					
23/2/23 8:00	63,00	54,51	0,97	7,52	1			1								1	1	1					
23/2/23 9:00	66,00	53,43	0,87	11,70	1			1								1	1	1					
23/2/23 10:00	68,00	53,53	0,73	13,74	1			1								1	1	1					
23/2/23 11:00	69,00	53,66	0,62	14,72	1			1								1	1	1					
23/2/23 12:00	70,00	54,94	0,62	14,44	1			1								1	1	1					
23/2/23 13:00	73,00	59,18	0,64	13,18	1			1								1	1	1					
23/2/23 14:00	72,00	60,27	0,63	11,10	1			1								1	1	1					
23/2/23 15:00	73,00	63,78	0,65	8,57	1			1								1	1	1					
23/2/23 16:00	76,00	70,73	0,63	4,64	1			1								1	1	1	1				
23/2/23 17:00	82,00	80,49	0,60	0,91	1			1								1	1	1	1				
23/2/23 18:00	86,00	85,43	0,57	0,00	1			1			1					1	1	1	1				
23/2/23 19:00	90,00	89,47	0,53	0,00	1			1			1					1	1	1	1				
23/2/23 20:00	91,00	90,50	0,50	0,00	1			1			1					1	1	1	1				
23/2/23 21:00	87,00	86,51	0,49	0,00	1			1			1					1	1	1	1				
23/2/23 22:00	84,00	83,49	0,51	0,00	1			1								1	1	1	1				
23/2/23 23:00	82,00	81,41	0,59	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
24/2/23 0:00	52,00	51,10	0,90	0,00	1			1								1	1						
24/2/23 1:00	51,00	50,04	0,96	0,00	1			1								1	1						
24/2/23 2:00	48,00	46,95	1,05	0,00	1			1								1	1						
24/2/23 3:00	47,00	45,97	1,03	0,00	1			1								1	1						
24/2/23 4:00	44,00	43,16	0,84	0,00	1			1								1	1						
24/2/23 5:00	48,00	47,31	0,69	0,00	1			1								1	1						
24/2/23 6:00	51,00	50,39	0,61	0,00	1			1								1	1						
24/2/23 7:00	54,00	51,70	0,51	1,79	1			1								1	1						
24/2/23 8:00	61,00	54,56	0,43	6,01	1			1								1	1	1					
24/2/23 9:00	62,00	52,06	0,35	9,59	1			1								1	1	1	1				
24/2/23 10:00	63,00	50,93	0,26	11,81	1			1								1	1	1	1				
24/2/23 11:00	64,00	50,89	0,29	12,82	1			1								1	1	1	1				
24/2/23 12:00	66,00	52,85	0,43	12,72	1			1								1	1	1	1				
24/2/23 13:00	66,00	53,90	0,51	11,59	1			1								1	1	1	1				
24/2/23 14:00	68,00	57,52	0,50	9,98	1			1								1	1	1	1				
24/2/23 15:00	70,00	61,89	0,56	7,55	1			1								1	1	1	1				
24/2/23 16:00	75,00	70,48	0,65	3,87	1			1								1	1	1	1	1			
24/2/23 17:00	79,00	77,64	0,66	0,70	1			1								1	1	1	1	1			
24/2/23 18:00	81,00	80,46	0,54	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
24/2/23 19:00	86,00	85,63	0,37	0,00	1			1								1	1	1	1	1	1		
24/2/23 20:00	84,00	83,72	0,28	0,00	1			1								1	1	1	1	1	1		
24/2/23 21:00	82,00	81,76	0,24	0,00	1			1								1	1	1	1	1	1		
24/2/23 22:00	79,00	78,79	0,21	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
24/2/23 23:00	76,00	75,81	0,19	0,00	1			1								1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
25/2/23 0:00	52,00	51,81	0,19	0,00	1			1								1	1	1					
25/2/23 1:00	50,00	49,84	0,16	0,00	1			1								1	1	1					
25/2/23 2:00	49,00	48,87	0,13	0,00	1			1								1	1	1					
25/2/23 3:00	45,00	44,90	0,10	0,00	1			1								1	1						
25/2/23 4:00	43,00	42,92	0,08	0,00	1			1								1	1						
25/2/23 5:00	47,00	46,86	0,14	0,00	1			1								1	1						
25/2/23 6:00	51,00	50,65	0,35	0,00	1			1								1	1	1					
25/2/23 7:00	54,00	51,52	0,65	1,83	1			1								1	1	1					
25/2/23 8:00	61,00	53,98	1,05	5,97	1			1								1	1	1					
25/2/23 9:00	62,00	51,14	1,69	9,17	1			1								1	1	1					
25/2/23 10:00	62,50	49,60	2,50	10,40	1			1								1	1	1					
25/2/23 11:00	63,50	49,35	3,22	10,93	1			1								1	1	1					
25/2/23 12:00	66,50	51,78	3,79	10,93	1			1								1	1	1					
25/2/23 13:00	67,00	52,56	4,22	10,22	1			1								1	1	1					
25/2/23 14:00	68,00	54,28	4,51	9,21	1			1								1	1	1					
25/2/23 15:00	68,50	56,37	4,72	7,41	1			1								1	1	1					
25/2/23 16:00	70,00	60,94	4,98	4,08	1			1								1	1	1					
25/2/23 17:00	71,00	64,94	5,22	0,84	1			1								1	1	1					
25/2/23 18:00	79,00	73,42	5,58	0,00	1			1								1	1	1	1				
25/2/23 19:00	82,00	75,76	6,24	0,00	1			1								1	1	1	1				
25/2/23 20:00	83,00	75,86	7,14	0,00	1			1								1	1	1	1				
25/2/23 21:00	78,00	69,98	8,02	0,00	1			1								1	1	1	1				
25/2/23 22:00	76,00	67,62	8,38	0,00	1			1								1	1	1	1				
25/2/23 23:00	72,00	63,34	8,66	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
26/2/23 0:00	51,00	41,56	9,44	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 1:00	50,00	39,88	10,12	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 2:00	48,00	37,01	10,99	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 3:00	45,00	32,41	12,59	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 4:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 5:00	43,00	30,10	12,90	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 6:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 7:00	49,00	33,12	14,19	1,69	1			1								1	1						
26/2/23 8:00	52,00	32,66	14,00	5,34	1			1								1	1						
26/2/23 9:00	56,00	33,42	14,32	8,26	1			1								1	1						
26/2/23 10:00	61,00	35,86	15,37	9,77	1			1								1	1						
26/2/23 11:00	62,00	35,97	15,42	10,61	1			1								1	1						
26/2/23 12:00	63,00	36,50	15,64	10,86	1			1								1	1						
26/2/23 13:00	64,00	37,60	16,11	10,29	1			1								1	1						
26/2/23 14:00	66,00	39,96	17,12	8,92	1			1								1	1						
26/2/23 15:00	67,00	42,13	18,05	6,82	1			1								1	1						
26/2/23 16:00	68,00	45,09	19,33	3,58	1			1								1	1						
26/2/23 17:00	70,00	48,46	20,77	0,77	1			1								1	1						
26/2/23 18:00	72,00	50,40	21,60	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 19:00	76,00	53,20	22,80	0,00	1			1								1	1	1					
26/2/23 20:00	80,00	56,00	24,00	0,00	1			1								1	1	1					
26/2/23 21:00	75,00	52,50	22,50	0,00	1			1								1	1	1					
26/2/23 22:00	71,00	49,70	21,30	0,00	1			1								1	1	1					
26/2/23 23:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/2/23 0:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1			1								1	1						
27/2/23 1:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1						
27/2/23 2:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
27/2/23 3:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1						
27/2/23 4:00	43,00	30,10	12,90	0,00	1			1								1	1						
27/2/23 5:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1								1	1						
27/2/23 6:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1			1								1	1						
27/2/23 7:00	50,00	34,06	14,60	1,34	1			1								1	1						
27/2/23 8:00	53,00	33,88	14,52	4,60	1			1								1	1						
27/2/23 9:00	57,00	34,47	14,77	7,76	1			1								1	1						
27/2/23 10:00	62,00	36,79	15,77	9,45	1			1								1	1						
27/2/23 11:00	63,00	36,77	15,76	10,47	1			1								1	1						
27/2/23 12:00	64,00	37,23	15,95	10,82	1			1								1	1						
27/2/23 13:00	65,00	38,22	16,38	10,40	1			1								1	1						
27/2/23 14:00	67,00	40,40	17,32	9,28	1			1								1	1						
27/2/23 15:00	68,00	42,43	18,19	7,38	1			1								1	1						
27/2/23 16:00	69,00	45,44	19,48	4,08	1			1								1	1						
27/2/23 17:00	72,00	49,78	21,34	0,88	1			1								1	1	1					
27/2/23 18:00	73,00	51,10	21,90	0,00	1			1								1	1	1					
27/2/23 19:00	79,00	57,76	21,24	0,00	1			1								1	1	1					
27/2/23 20:00	82,00	62,72	19,28	0,00	1			1								1	1	1					
27/2/23 21:00	77,00	60,04	16,96	0,00	1			1								1	1	1					
27/2/23 22:00	74,00	59,44	14,56	0,00	1			1								1	1	1					
27/2/23 23:00	69,00	56,15	12,85	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
28/2/23 0:00	54,00	41,70	12,30	0,00	1			1								1	1						
28/2/23 1:00	52,00	39,75	12,25	0,00	1			1								1	1						
28/2/23 2:00	51,00	39,13	11,87	0,00	1			1								1	1						
28/2/23 3:00	47,00	35,65	11,35	0,00	1			1								1	1						
28/2/23 4:00	45,00	33,46	11,54	0,00	1			1								1	1						
28/2/23 5:00	46,00	33,07	12,93	0,00	1			1								1	1						
28/2/23 6:00	52,00	36,80	15,20	0,00	1			1								1	1						
28/2/23 7:00	56,00	38,34	16,43	1,23	1			1								1	1						
28/2/23 8:00	62,00	40,45	17,33	4,22	1			1								1	1						
28/2/23 9:00	63,00	39,18	16,79	7,03	1			1								1	1						
28/2/23 10:00	64,00	40,39	15,04	8,57	1			1								1	1						
28/2/23 11:00	66,00	43,39	13,19	9,42	1			1								1	1						
28/2/23 12:00	67,00	45,12	12,29	9,59	1			1								1	1						
28/2/23 13:00	69,00	47,77	12,34	8,89	1			1								1	1						
28/2/23 14:00	70,00	49,57	12,95	7,48	1			1								1	1						
28/2/23 15:00	71,00	51,75	13,77	5,48	1			1								1	1	1					
28/2/23 16:00	72,00	54,65	14,61	2,74	1			1								1	1	1					
28/2/23 17:00	74,00	58,06	15,41	0,53	1			1								1	1	1					
28/2/23 18:00	80,00	64,11	15,89	0,00	1			1								1	1	1					
28/2/23 19:00	84,00	68,04	15,96	0,00	1			1								1	1	1	1				
28/2/23 20:00	86,00	70,15	15,85	0,00	1			1								1	1	1	1				
28/2/23 21:00	79,00	63,64	15,36	0,00	1			1								1	1	1	1				
28/2/23 22:00	76,00	61,93	14,07	0,00	1			1								1	1	1					
28/2/23 23:00	73,00	61,12	11,88	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
1/3/23 0:00	55,00	41,81	13,19	0,00	1			1								1	1						
1/3/23 1:00	51,00	40,32	10,68	0,00	1			1								1	1						
1/3/23 2:00	50,00	38,95	11,05	0,00	1			1								1	1						
1/3/23 3:00	46,00	32,93	13,07	0,00	1			1								1	1						
1/3/23 4:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1								1	1						
1/3/23 5:00	41,00	29,50	11,50	0,00	1			1								1	1						
1/3/23 6:00	46,00	32,92	13,01	0,07	1			1								1	1						
1/3/23 7:00	48,00	33,17	12,19	2,64	1			1								1	1						
1/3/23 8:00	55,00	36,90	11,11	6,99	1			1								1	1						
1/3/23 9:00	59,00	39,05	10,08	9,87	1			1								1	1						
1/3/23 10:00	61,00	40,58	9,28	11,14	1			1								1	1						
1/3/23 11:00	62,00	42,14	8,30	11,56	1			1								1	1						
1/3/23 12:00	64,00	45,89	6,94	11,17	1			1								1	1						
1/3/23 13:00	68,50	52,72	5,59	10,19	1			1								1	1	1					
1/3/23 14:00	69,00	55,80	4,59	8,61	1			1								1	1	1					
1/3/23 15:00	70,50	60,25	3,71	6,54	1			1								1	1	1					
1/3/23 16:00	72,00	65,70	2,75	3,55	1			1								1	1	1					
1/3/23 17:00	73,00	70,13	2,10	0,77	1			1								1	1	1	1				
1/3/23 18:00	75,50	73,93	1,57	0,00	1			1								1	1	1	1				
1/3/23 19:00	78,50	77,41	1,09	0,00	1			1								1	1	1	1				
1/3/23 20:00	81,00	80,27	0,73	0,00	1			1								1	1	1	1				
1/3/23 21:00	77,00	76,34	0,66	0,00	1			1								1	1	1	1				
1/3/23 22:00	73,00	72,26	0,74	0,00	1			1								1	1	1	1				
1/3/23 23:00	68,00	67,27	0,73	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/3/23 0:00	51,00	50,84	0,16	0,00	1			1								1	1					
2/3/23 1:00	47,00	46,63	0,37	0,00	1			1								1	1					
2/3/23 2:00	45,00	44,51	0,49	0,00	1			1								1	1					
2/3/23 3:00	43,00	42,54	0,46	0,00	1			1								1	1					
2/3/23 4:00	40,00	39,52	0,48	0,00	1			1								1	1					
2/3/23 5:00	41,00	40,50	0,50	0,00	1			1								1	1					
2/3/23 6:00	47,00	46,50	0,46	0,04	1			1								1	1					
2/3/23 7:00	49,00	46,86	0,42	1,72	1			1								1	1					
2/3/23 8:00	54,00	48,68	0,40	4,92	1			1								1	1					
2/3/23 9:00	57,00	49,32	0,44	7,24	1			1								1	1					
2/3/23 10:00	60,00	51,14	0,60	8,26	1			1								1	1					
2/3/23 11:00	63,00	53,32	0,93	8,75	1			1								1	1	1				
2/3/23 12:00	64,00	53,56	1,69	8,75	1			1								1	1	1				
2/3/23 13:00	66,00	54,69	3,05	8,26	1			1								1	1	1				
2/3/23 14:00	66,50	54,89	4,41	7,20	1			1								1	1	1				
2/3/23 15:00	65,00	54,13	5,39	5,48	1			1								1	1	1				
2/3/23 16:00	65,50	56,83	5,89	2,78	1			1								1	1	1				
2/3/23 17:00	68,00	61,78	5,69	0,53	1			1								1	1	1				
2/3/23 18:00	73,00	68,37	4,63	0,00	1			1								1	1	1	1			
2/3/23 19:00	76,00	72,30	3,70	0,00	1			1								1	1	1	1			
2/3/23 20:00	78,00	74,45	3,55	0,00	1			1								1	1	1	1			
2/3/23 21:00	74,00	70,13	3,87	0,00	1			1								1	1	1	1			
2/3/23 22:00	70,00	65,51	4,49	0,00	1			1								1	1	1				
2/3/23 23:00	66,00	61,77	4,23	0,00	1			1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 3 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/3/23 0:00	50,00	38,10	11,90	0,00	1			1								1	1						
3/3/23 1:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1						
3/3/23 2:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1								1	1						
3/3/23 3:00	41,00	29,50	11,50	0,00	1			1								1	1						
3/3/23 4:00	39,00	29,50	9,50	0,00	1			1								1	1						
3/3/23 5:00	40,00	29,50	10,50	0,00	1			1								1	1						
3/3/23 6:00	45,00	31,45	13,48	0,07	1			1								1	1						
3/3/23 7:00	47,00	31,08	13,32	2,60	1			1								1	1						
3/3/23 8:00	52,00	31,56	12,96	7,48	1			1								1	1						
3/3/23 9:00	57,00	32,67	13,02	11,31	1			1								1	1						
3/3/23 10:00	59,00	31,86	13,65	13,49	1			1								1	1						
3/3/23 11:00	61,00	32,52	13,94	14,55	1			1								1	1						
3/3/23 12:00	64,00	34,57	14,81	14,62	1			1								1	1						
3/3/23 13:00	65,00	36,41	14,64	13,95	1			1								1	1						
3/3/23 14:00	65,50	38,91	14,15	12,44	1			1								1	1						
3/3/23 15:00	66,00	42,46	13,42	10,12	1			1								1	1						
3/3/23 16:00	66,50	47,93	12,84	5,73	1			1								1	1						
3/3/23 17:00	67,00	53,24	12,39	1,37	1			1								1	1	1					
3/3/23 18:00	70,00	58,05	11,95	0,00	1			1								1	1	1					
3/3/23 19:00	72,00	60,69	11,31	0,00	1			1								1	1	1					
3/3/23 20:00	73,00	62,65	10,35	0,00	1			1								1	1	1	1				
3/3/23 21:00	70,00	60,79	9,21	0,00	1			1								1	1	1	1				
3/3/23 22:00	67,00	59,47	7,53	0,00	1			1								1	1	1	1				
3/3/23 23:00	62,00	56,15	5,85	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 4 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/3/23 0:00	51,00	47,01	3,99	0,00	1			1								1	1					
4/3/23 1:00	47,00	44,25	2,75	0,00	1			1								1	1					
4/3/23 2:00	45,00	43,31	1,69	0,00	1			1								1	1					
4/3/23 3:00	43,00	41,99	1,01	0,00	1			1								1	1					
4/3/23 4:00	41,00	40,48	0,52	0,00	1			1								1	1					
4/3/23 5:00	41,50	41,16	0,34	0,00	1			1								1	1					
4/3/23 6:00	46,00	45,77	0,23	0,00	1			1								1	1					
4/3/23 7:00	48,00	46,95	0,17	0,88	1			1								1	1					
4/3/23 8:00	52,00	48,54	0,16	3,30	1			1								1	1					
4/3/23 9:00	58,00	51,49	0,15	6,36	1			1								1	1					
4/3/23 10:00	58,50	49,93	0,21	8,36	1			1								1	1					
4/3/23 11:00	61,50	52,46	0,26	8,78	1			1								1	1	1				
4/3/23 12:00	65,00	56,70	0,32	7,98	1			1								1	1	1				
4/3/23 13:00	66,00	58,90	0,32	6,78	1			1								1	1	1				
4/3/23 14:00	66,50	60,62	0,40	5,48	1			1								1	1	1				
4/3/23 15:00	66,00	61,39	0,82	3,79	1			1								1	1	1				
4/3/23 16:00	67,00	63,91	1,40	1,69	1			1								1	1	1				
4/3/23 17:00	68,00	65,02	2,70	0,28	1			1								1	1	1				
4/3/23 18:00	71,00	66,30	4,70	0,00	1			1								1	1	1				
4/3/23 19:00	73,00	66,39	6,61	0,00	1			1								1	1	1	1			
4/3/23 20:00	75,00	67,15	7,85	0,00	1			1								1	1	1	1			
4/3/23 21:00	71,00	63,06	7,94	0,00	1			1								1	1	1				
4/3/23 22:00	66,00	58,61	7,39	0,00	1			1								1	1	1				
4/3/23 23:00	62,00	54,73	7,27	0,00	1			1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 5 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
5/3/23 0:00	52,00	44,92	7,08	0,00	1			1								1	1						
5/3/23 1:00	47,00	41,30	5,70	0,00	1			1								1	1						
5/3/23 2:00	44,00	39,98	4,02	0,00	1			1								1	1						
5/3/23 3:00	43,00	39,79	3,21	0,00	1			1								1	1						
5/3/23 4:00	42,00	38,94	3,06	0,00	1			1								1	1						
5/3/23 5:00	41,00	38,05	2,95	0,00	1			1								1	1						
5/3/23 6:00	45,00	42,17	2,83	0,00	1			1								1	1						
5/3/23 7:00	48,00	44,50	2,69	0,81	1			1								1	1						
5/3/23 8:00	51,00	45,74	2,69	2,57	1			1								1	1						
5/3/23 9:00	55,00	47,44	3,10	4,46	1			1								1	1						
5/3/23 10:00	56,00	47,13	3,46	5,41	1			1								1	1						
5/3/23 11:00	57,00	48,13	3,32	5,55	1			1								1	1						
5/3/23 12:00	58,00	49,61	3,15	5,24	1			1								1	1						
5/3/23 13:00	60,00	51,77	3,24	4,99	1			1								1	1						
5/3/23 14:00	64,00	55,11	3,72	5,17	1			1								1	1	1					
5/3/23 15:00	65,00	53,85	5,98	5,17	1			1								1	1	1					
5/3/23 16:00	62,00	48,41	9,97	3,62	1			1								1	1	1					
5/3/23 17:00	66,00	51,31	13,74	0,95	1			1								1	1	1					
5/3/23 18:00	70,00	52,56	17,44	0,00	1			1								1	1	1					
5/3/23 19:00	72,00	52,29	19,71	0,00	1			1								1	1	1					
5/3/23 20:00	69,00	49,44	19,56	0,00	1			1								1	1	1					
5/3/23 21:00	67,00	48,08	18,92	0,00	1			1								1	1	1					
5/3/23 22:00	63,00	44,47	18,53	0,00	1			1								1	1						
5/3/23 23:00	59,00	41,30	17,70	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 6 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/3/23 0:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1					
6/3/23 1:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1			1								1	1					
6/3/23 2:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1					
6/3/23 3:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1					
6/3/23 4:00	43,00	30,10	12,90	0,00	1			1								1	1					
6/3/23 5:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1					
6/3/23 6:00	46,00	32,10	13,76	0,14	1			1								1	1					
6/3/23 7:00	50,00	33,18	14,22	2,60	1			1								1	1					
6/3/23 8:00	54,00	34,67	12,20	7,13	1			1								1	1					
6/3/23 9:00	58,00	37,84	9,69	10,47	1			1								1	1					
6/3/23 10:00	60,00	40,12	7,51	12,37	1			1								1	1					
6/3/23 11:00	62,00	42,30	6,28	13,42	1			1								1	1					
6/3/23 12:00	64,00	44,16	6,28	13,56	1			1								1	1					
6/3/23 13:00	68,00	48,14	6,86	13,00	1			1								1	1					
6/3/23 14:00	69,00	49,54	7,62	11,84	1			1								1	1					
6/3/23 15:00	70,00	51,93	8,16	9,91	1			1								1	1	1				
6/3/23 16:00	71,00	56,95	8,01	6,04	1			1								1	1	1				
6/3/23 17:00	72,00	63,22	7,23	1,55	1			1								1	1	1				
6/3/23 18:00	75,00	68,79	6,21	0,00	1			1								1	1	1	1			
6/3/23 19:00	77,00	71,62	5,38	0,00	1			1								1	1	1	1			
6/3/23 20:00	74,00	69,35	4,65	0,00	1			1								1	1	1	1			
6/3/23 21:00	70,00	66,01	3,99	0,00	1			1								1	1	1				
6/3/23 22:00	68,00	64,38	3,62	0,00	1			1								1	1	1				
6/3/23 23:00	64,00	60,65	3,35	0,00	1			1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 7 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
7/3/23 0:00	50,00	46,54	3,46	0,00	1			1								1	1						
7/3/23 1:00	45,00	41,87	3,13	0,00	1			1								1	1						
7/3/23 2:00	43,00	40,60	2,40	0,00	1			1								1	1						
7/3/23 3:00	41,00	39,10	1,90	0,00	1			1								1	1						
7/3/23 4:00	40,00	38,29	1,71	0,00	1			1								1	1						
7/3/23 5:00	43,00	41,41	1,59	0,00	1			1								1	1						
7/3/23 6:00	46,00	44,48	1,41	0,11	1			1								1	1						
7/3/23 7:00	53,00	49,84	1,19	1,97	1			1								1	1						
7/3/23 8:00	57,00	50,74	1,02	5,24	1			1								1	1						
7/3/23 9:00	58,00	49,49	1,06	7,45	1			1								1	1						
7/3/23 10:00	60,00	50,24	1,43	8,33	1			1								1	1						
7/3/23 11:00	62,00	51,58	1,81	8,61	1			1								1	1						
7/3/23 12:00	67,00	56,36	2,03	8,61	1			1								1	1	1					
7/3/23 13:00	66,00	55,65	2,06	8,29	1			1								1	1	1					
7/3/23 14:00	64,00	54,49	1,89	7,62	1			1								1	1	1					
7/3/23 15:00	62,00	54,36	1,49	6,15	1			1								1	1	1					
7/3/23 16:00	63,00	58,55	0,97	3,48	1			1								1	1	1					
7/3/23 17:00	64,00	62,43	0,69	0,88	1			1								1	1	1					
7/3/23 18:00	67,00	66,43	0,57	0,00	1			1								1	1	1					
7/3/23 19:00	77,00	76,55	0,45	0,00	1			1								1	1	1	1				
7/3/23 20:00	74,00	73,49	0,51	0,00	1			1								1	1	1	1				
7/3/23 21:00	72,00	71,31	0,69	0,00	1			1								1	1	1	1				
7/3/23 22:00	65,00	64,14	0,86	0,00	1			1								1	1	1					
7/3/23 23:00	59,00	57,96	1,04	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 8 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/3/23 0:00	52,00	51,19	0,81	0,00	1			1								1	1					
8/3/23 1:00	45,00	44,03	0,97	0,00	1			1								1	1					
8/3/23 2:00	42,00	40,89	1,11	0,00	1			1								1	1					
8/3/23 3:00	42,00	40,72	1,28	0,00	1			1								1	1					
8/3/23 4:00	40,50	39,06	1,44	0,00	1			1								1	1					
8/3/23 5:00	40,00	38,48	1,52	0,00	1			1								1	1					
8/3/23 6:00	44,00	42,29	1,60	0,11	1			1								1	1					
8/3/23 7:00	46,00	42,24	1,69	2,07	1			1								1	1					
8/3/23 8:00	52,00	44,10	1,89	6,01	1			1								1	1					
8/3/23 9:00	57,00	45,84	2,17	8,99	1			1								1	1					
8/3/23 10:00	59,00	46,32	2,53	10,15	1			1								1	1					
8/3/23 11:00	60,00	46,79	2,74	10,47	1			1								1	1					
8/3/23 12:00	62,00	48,73	2,84	10,43	1			1								1	1					
8/3/23 13:00	63,00	49,87	3,26	9,87	1			1								1	1					
8/3/23 14:00	60,00	47,38	3,80	8,82	1			1								1	1					
8/3/23 15:00	62,00	50,57	3,95	7,48	1			1								1	1					
8/3/23 16:00	64,00	55,70	3,66	4,64	1			1								1	1	1				
8/3/23 17:00	65,00	60,26	3,47	1,27	1			1								1	1	1				
8/3/23 18:00	70,00	66,56	3,44	0,00	1			1								1	1	1				
8/3/23 19:00	74,50	71,30	3,20	0,00	1			1								1	1	1	1			
8/3/23 20:00	73,00	69,99	3,01	0,00	1			1								1	1	1	1			
8/3/23 21:00	70,00	67,13	2,87	0,00	1			1								1	1	1				
8/3/23 22:00	64,00	61,57	2,43	0,00	1			1								1	1	1				
8/3/23 23:00	56,00	54,07	1,93	0,00	1			1								1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 9 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/3/23 0:00	54,00	52,30	1,70	0,00	1			1								1	1						
9/3/23 1:00	46,00	44,40	1,60	0,00	1			1								1	1						
9/3/23 2:00	43,00	41,58	1,42	0,00	1			1								1	1						
9/3/23 3:00	42,00	40,65	1,35	0,00	1			1								1	1						
9/3/23 4:00	40,50	39,30	1,20	0,00	1			1								1	1						
9/3/23 5:00	42,50	41,41	1,09	0,00	1			1								1	1						
9/3/23 6:00	45,00	43,96	0,90	0,14	1			1								1	1						
9/3/23 7:00	50,00	46,78	0,65	2,57	1			1								1	1						
9/3/23 8:00	55,00	47,12	0,75	7,13	1			1								1	1						
9/3/23 9:00	62,00	50,60	0,89	10,51	1			1								1	1						
9/3/23 10:00	64,00	51,08	0,80	12,12	1			1								1	1						
9/3/23 11:00	65,00	51,20	0,69	13,11	1			1								1	1						
9/3/23 12:00	65,00	51,20	0,62	13,18	1			1								1	1						
9/3/23 13:00	64,00	51,17	0,60	12,23	1			1								1	1						
9/3/23 14:00	62,00	51,32	0,49	10,19	1			1								1	1						
9/3/23 15:00	61,00	52,84	0,43	7,73	1			1								1	1	1					
9/3/23 16:00	59,00	54,04	0,46	4,50	1			1								1	1	1					
9/3/23 17:00	60,00	58,33	0,51	1,16	1			1								1	1	1					
9/3/23 18:00	66,00	65,48	0,52	0,00	1			1								1	1	1					
9/3/23 19:00	72,00	71,46	0,54	0,00	1			1								1	1	1	1				
9/3/23 20:00	74,00	73,22	0,78	0,00	1			1								1	1	1	1				
9/3/23 21:00	72,00	70,96	1,04	0,00	1			1								1	1	1	1				
9/3/23 22:00	67,00	65,78	1,22	0,00	1			1								1	1	1					
9/3/23 23:00	58,00	56,80	1,20	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/3/23 0:00	52,50	52,36	0,14	0,00	1			1								1	1						
10/3/23 1:00	48,50	48,37	0,13	0,00	1			1								1	1						
10/3/23 2:00	43,50	43,36	0,14	0,00	1			1								1	1						
10/3/23 3:00	42,50	42,28	0,22	0,00	1			1								1	1						
10/3/23 4:00	42,00	41,61	0,39	0,00	1			1								1	1						
10/3/23 5:00	43,00	42,31	0,69	0,00	1			1								1	1						
10/3/23 6:00	46,00	44,62	1,03	0,35	1			1								1	1						
10/3/23 7:00	51,50	46,93	1,55	3,02	1			1								1	1						
10/3/23 8:00	58,00	48,02	2,74	7,24	1			1								1	1						
10/3/23 9:00	60,50	46,10	4,53	9,87	1			1								1	1						
10/3/23 10:00	60,50	43,37	5,92	11,21	1			1								1	1						
10/3/23 11:00	61,50	42,76	6,62	12,12	1			1								1	1						
10/3/23 12:00	56,00	36,69	7,05	12,26	1			1								1	1						
10/3/23 13:00	58,50	39,23	7,61	11,66	1			1								1	1						
10/3/23 14:00	59,00	41,02	7,72	10,26	1			1								1	1						
10/3/23 15:00	61,00	45,89	7,31	7,80	1			1								1	1						
10/3/23 16:00	66,00	54,29	7,39	4,32	1			1								1	1	1					
10/3/23 17:00	63,00	54,02	7,89	1,09	1			1								1	1	1					
10/3/23 18:00	66,00	57,36	8,64	0,00	1			1								1	1	1					
10/3/23 19:00	76,00	66,33	9,67	0,00	1			1								1	1	1					
10/3/23 20:00	77,00	66,56	10,44	0,00	1			1								1	1	1					
10/3/23 21:00	75,50	64,65	10,85	0,00	1			1								1	1	1					
10/3/23 22:00	68,50	57,35	11,15	0,00	1			1								1	1	1					
10/3/23 23:00	60,50	49,21	11,29	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 11 Μάρτιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/3/23 0:00	53,00	44,03	8,97	0,00	1			1								1	1						
11/3/23 1:00	49,00	39,11	9,89	0,00	1			1								1	1						
11/3/23 2:00	44,00	33,70	10,30	0,00	1			1								1	1						
11/3/23 3:00	43,00	30,65	12,35	0,00	1			1								1	1						
11/3/23 4:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1						
11/3/23 5:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1								1	1						
11/3/23 6:00	46,00	32,17	13,79	0,04	1			1								1	1						
11/3/23 7:00	53,00	36,41	15,61	0,98	1			1								1	1						
11/3/23 8:00	58,00	38,58	16,54	2,88	1			1								1	1						
11/3/23 9:00	60,50	39,13	16,77	4,60	1			1								1	1						
11/3/23 10:00	61,00	38,49	16,50	6,01	1			1								1	1						
11/3/23 11:00	62,00	38,33	16,43	7,24	1			1								1	1						
11/3/23 12:00	63,00	38,69	16,58	7,73	1			1								1	1						
11/3/23 13:00	63,00	38,89	16,67	7,45	1			1								1	1						
11/3/23 14:00	61,00	38,28	16,40	6,32	1			1								1	1						
11/3/23 15:00	62,00	40,20	17,23	4,57	1			1								1	1						
11/3/23 16:00	65,00	43,97	18,85	2,18	1			1								1	1						
11/3/23 17:00	64,00	48,23	15,31	0,46	1			1								1	1	1					
11/3/23 18:00	67,00	55,99	11,01	0,00	1			1								1	1	1					
11/3/23 19:00	72,00	63,69	8,31	0,00	1			1								1	1	1					
11/3/23 20:00	78,00	70,85	7,15	0,00	1			1								1	1	1	1				
11/3/23 21:00	79,00	72,74	6,26	0,00	1			1								1	1	1	1				
11/3/23 22:00	71,00	64,79	6,21	0,00	1			1								1	1	1	1				
11/3/23 23:00	61,00	53,87	7,13	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 12 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/3/23 0:00	51,00	43,07	7,93	0,00	1			1								1	1						
12/3/23 1:00	48,00	40,02	7,98	0,00	1			1								1	1						
12/3/23 2:00	42,00	34,80	7,20	0,00	1			1								1	1						
12/3/23 3:00	41,00	35,34	5,66	0,00	1			1								1	1						
12/3/23 4:00	41,00	36,89	4,11	0,00	1			1								1	1						
12/3/23 5:00	42,00	38,32	3,68	0,00	1			1								1	1						
12/3/23 6:00	45,00	40,59	4,27	0,14	1			1								1	1						
12/3/23 7:00	51,00	45,03	4,56	1,41	1			1								1	1						
12/3/23 8:00	56,00	47,59	4,23	4,18	1			1								1	1						
12/3/23 9:00	60,00	48,63	4,59	6,78	1			1								1	1						
12/3/23 10:00	60,00	46,63	5,39	7,98	1			1								1	1						
12/3/23 11:00	61,00	47,13	5,37	8,50	1			1								1	1						
12/3/23 12:00	62,00	49,26	4,20	8,54	1			1								1	1						
12/3/23 13:00	63,00	51,66	3,12	8,22	1			1								1	1						
12/3/23 14:00	60,00	48,82	3,56	7,62	1			1								1	1						
12/3/23 15:00	61,00	49,67	5,11	6,22	1			1								1	1						
12/3/23 16:00	63,00	52,68	6,74	3,58	1			1								1	1	1					
12/3/23 17:00	61,00	52,19	7,79	1,02	1			1								1	1	1					
12/3/23 18:00	65,00	56,08	8,92	0,00	1			1								1	1	1					
12/3/23 19:00	70,00	59,66	10,34	0,00	1			1								1	1	1					
12/3/23 20:00	73,00	62,25	10,75	0,00	1			1								1	1	1	1				
12/3/23 21:00	75,00	63,85	11,15	0,00	1			1								1	1	1	1				
12/3/23 22:00	70,00	57,94	12,06	0,00	1			1								1	1	1					
12/3/23 23:00	60,00	46,63	13,37	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
13/3/23 0:00	52,00	37,14	14,86	0,00	1			1								1	1						
13/3/23 1:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1						
13/3/23 2:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1								1	1						
13/3/23 3:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1						
13/3/23 4:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1						
13/3/23 5:00	43,00	30,10	12,90	0,00	1			1								1	1						
13/3/23 6:00	47,00	32,48	13,92	0,60	1			1								1	1						
13/3/23 7:00	53,00	34,34	14,72	3,94				1			1					1	1						
13/3/23 8:00	57,00	33,82	14,50	8,68				1			1					1	1						
13/3/23 9:00	61,00	34,29	14,69	12,02				1			1					1	1						
13/3/23 10:00	61,00	33,50	13,45	14,05				1			1					1	1						
13/3/23 11:00	62,00	33,50	13,32	15,18				1			1					1	1						
13/3/23 12:00	63,00	33,50	14,18	15,32				1			1					1	1						
13/3/23 13:00	65,00	35,17	15,07	14,76		1		1								1	1						
13/3/23 14:00	67,00	37,88	16,23	12,89		1		1								1	1						
13/3/23 15:00	63,00	36,82	15,78	10,40		1		1								1	1						
13/3/23 16:00	64,00	40,22	17,24	6,54		1		1								1	1						
13/3/23 17:00	65,00	44,22	18,95	1,83		1		1								1	1						
13/3/23 18:00	68,00	47,60	20,40	0,00		1		1								1	1						
13/3/23 19:00	70,00	49,00	21,00	0,00		1		1								1	1	1					
13/3/23 20:00	73,00	51,10	21,90	0,00		1		1								1	1	1	1				
13/3/23 21:00	77,00	53,90	23,10	0,00		1		1								1	1	1	1				
13/3/23 22:00	71,00	49,70	21,30	0,00		1		1								1	1	1					
13/3/23 23:00	62,00	43,40	18,60	0,00		1		1								1	1						

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών προθέρμανσης καυσίμου μετά από αίτημα του Σταθμού λόγω κράτησης ATM1

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 14 Μάρτιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
14/3/23 0:00	51,00	35,70	15,30	0,00		1		1								1	1						
14/3/23 1:00	48,00	33,60	14,40	0,00		1		1								1	1						
14/3/23 2:00	43,00	30,10	12,90	0,00		1		1								1	1						
14/3/23 3:00	41,00	29,50	11,50	0,00		1		1								1	1						
14/3/23 4:00	39,50	29,50	10,00	0,00		1		1								1	1						
14/3/23 5:00	41,00	31,12	9,88	0,00		1		1								1	1						
14/3/23 6:00	43,00	34,18	8,40	0,42		1		1								1	1						
14/3/23 7:00	50,00	39,02	7,33	3,65		1		1								1	1						
14/3/23 8:00	55,00	40,68	6,20	8,12		1		1								1	1	1					
14/3/23 9:00	59,00	42,64	5,36	11,00		1		1								1	1	1					
14/3/23 10:00	60,00	42,73	4,80	12,47		1		1								1	1	1					
14/3/23 11:00	61,00	43,15	5,10	12,75		1		1								1	1	1					
14/3/23 12:00	62,00	43,43	6,41	12,16		1		1								1	1	1					
14/3/23 13:00	64,00	45,61	7,46	10,93		1		1								1	1	1					
14/3/23 14:00	65,00	47,76	7,89	9,35		1		1								1	1	1					
14/3/23 15:00	65,50	49,82	8,09	7,59		1		1								1	1	1					
14/3/23 16:00	66,00	53,39	7,90	4,71		1		1								1	1	1					
14/3/23 17:00	67,00	57,98	7,65	1,37		1		1								1	1	1	1				
14/3/23 18:00	68,00	60,38	7,62	0,00		1		1								1	1	1	1				
14/3/23 19:00	69,00	61,64	7,36	0,00		1		1								1	1	1	1				
14/3/23 20:00	71,00	64,18	6,82	0,00		1		1								1	1	1	1				
14/3/23 21:00	67,00	60,83	6,17	0,00		1		1								1	1	1	1				
14/3/23 22:00	65,00	59,53	5,47	0,00		1		1								1	1	1					
14/3/23 23:00	60,00	54,96	5,04	0,00		1		1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/3/23 0:00	52,00	43,47	8,53	0,00				1								1	1	1					
15/3/23 1:00	49,00	41,30	7,70	0,00				1								1	1	1					
15/3/23 2:00	43,50	36,55	6,95	0,00				1								1	1						
15/3/23 3:00	41,50	35,08	6,42	0,00				1								1	1						
15/3/23 4:00	39,00	33,24	5,76	0,00				1								1	1						
15/3/23 5:00	41,50	36,92	4,58	0,00				1								1	1						
15/3/23 6:00	42,50	38,65	3,43	0,42				1								1	1						
15/3/23 7:00	49,00	42,97	2,31	3,72				1								1	1	1					
15/3/23 8:00	54,00	44,41	1,19	8,40				1								1	1	1					
15/3/23 9:00	58,00	45,50	0,66	11,84				1								1	1	1					
15/3/23 10:00	59,00	44,42	0,49	14,09				1								1	1	1					
15/3/23 11:00	60,00	44,28	0,51	15,21				1								1	1	1					
15/3/23 12:00	61,00	44,62	0,96	15,42				1								1	1	1					
15/3/23 13:00	63,00	46,45	1,97	14,58				1								1	1	1					
15/3/23 14:00	64,00	47,59	3,66	12,75				1								1	1	1					
15/3/23 15:00	65,00	49,75	5,38	9,87				1								1	1	1					
15/3/23 16:00	66,00	53,11	7,30	5,59				1								1	1	1					
15/3/23 17:00	66,50	55,79	9,23	1,48				1								1	1	1	1				
15/3/23 18:00	69,00	57,96	11,04	0,00				1								1	1	1	1				
15/3/23 19:00	70,00	58,11	11,89	0,00				1								1	1	1	1				
15/3/23 20:00	71,00	61,45	9,55	0,00				1								1	1	1	1				
15/3/23 21:00	66,00	59,54	6,46	0,00				1								1	1	1	1				
15/3/23 22:00	63,00	57,97	5,03	0,00				1								1	1	1	1				
15/3/23 23:00	61,00	57,18	3,82	0,00				1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/3/23 0:00	49,00	43,80	5,20	0,00				1								1	1	1				
16/3/23 1:00	48,50	45,18	3,32	0,00				1								1	1	1				
16/3/23 2:00	43,00	40,72	2,28	0,00				1								1	1	1				
16/3/23 3:00	41,00	38,17	2,83	0,00				1								1	1	1				
16/3/23 4:00	39,00	35,43	3,57	0,00				1								1	1	1				
16/3/23 5:00	42,00	38,35	3,65	0,00				1								1	1	1				
16/3/23 6:00	47,00	43,85	2,80	0,35				1								1	1	1				
16/3/23 7:00	52,00	46,84	2,10	3,06				1								1	1	1				
16/3/23 8:00	54,00	45,10	1,77	7,13				1								1	1	1				
16/3/23 9:00	58,00	46,95	1,49	9,56				1								1	1	1				
16/3/23 10:00	60,00	48,35	1,29	10,36				1								1	1	1				
16/3/23 11:00	61,00	49,21	1,11	10,68				1								1	1	1				
16/3/23 12:00	62,00	50,39	1,10	10,51				1								1	1	1				
16/3/23 13:00	63,00	52,15	1,15	9,70				1								1	1	1				
16/3/23 14:00	63,50	53,79	1,24	8,47				1								1	1	1				
16/3/23 15:00	64,50	56,47	1,28	6,75				1								1	1	1	1			
16/3/23 16:00	63,00	57,92	1,25	3,83				1								1	1	1	1			
16/3/23 17:00	66,00	63,85	1,24	0,91				1								1	1	1	1			
16/3/23 18:00	68,00	66,77	1,23	0,00				1								1	1	1	1			
16/3/23 19:00	72,00	70,76	1,24	0,00				1								1	1	1	1			
16/3/23 20:00	74,00	72,75	1,25	0,00				1								1	1	1	1			
16/3/23 21:00	69,00	67,85	1,15	0,00				1								1	1	1	1			
16/3/23 22:00	66,00	64,98	1,02	0,00				1								1	1	1	1			
16/3/23 23:00	61,00	60,01	0,99	0,00				1								1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
17/3/23 0:00	50,00	49,45	0,55	0,00				1								1	1	1					
17/3/23 1:00	49,00	48,59	0,41	0,00				1								1	1	1					
17/3/23 2:00	44,00	43,76	0,24	0,00				1								1	1	1					
17/3/23 3:00	42,00	41,72	0,28	0,00				1								1	1	1					
17/3/23 4:00	40,00	39,52	0,48	0,00				1								1	1	1					
17/3/23 5:00	43,00	42,30	0,70	0,00				1								1	1	1					
17/3/23 6:00	48,00	46,77	0,81	0,42				1								1	1	1					
17/3/23 7:00	53,00	49,16	0,85	2,99				1								1	1	1					
17/3/23 8:00	55,00	47,42	0,83	6,75				1								1	1	1					
17/3/23 9:00	59,00	49,22	0,72	9,06				1								1	1	1					
17/3/23 10:00	60,00	49,07	0,60	10,33				1								1	1	1					
17/3/23 11:00	61,50	49,82	0,65	11,03				1								1	1	1					
17/3/23 12:00	62,50	50,82	0,65	11,03				1								1	1	1					
17/3/23 13:00	64,00	53,30	0,51	10,19				1								1	1	1					
17/3/23 14:00	64,50	55,02	0,56	8,92				1								1	1	1					
17/3/23 15:00	64,00	55,98	0,82	7,20				1								1	1	1	1				
17/3/23 16:00	62,00	56,70	1,22	4,08				1								1	1	1	1				
17/3/23 17:00	66,00	63,15	1,69	1,16				1								1	1	1	1				
17/3/23 18:00	69,00	67,04	1,96	0,00				1								1	1	1	1				
17/3/23 19:00	73,00	71,00	2,00	0,00				1								1	1	1	1	1			
17/3/23 20:00	74,00	72,15	1,85	0,00				1								1	1	1	1	1			
17/3/23 21:00	70,00	68,64	1,36	0,00				1								1	1	1	1				
17/3/23 22:00	68,00	67,05	0,95	0,00				1								1	1	1	1				
17/3/23 23:00	64,00	62,90	1,10	0,00				1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 18 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
18/3/23 0:00	52,00	51,07	0,93	0,00	1			1								1	1						
18/3/23 1:00	50,00	48,97	1,03	0,00	1			1								1	1						
18/3/23 2:00	45,00	43,74	1,26	0,00	1			1								1	1						
18/3/23 3:00	43,00	41,43	1,57	0,00	1			1								1	1						
18/3/23 4:00	41,00	39,16	1,84	0,00	1			1								1	1						
18/3/23 5:00	44,00	41,75	2,25	0,00	1			1								1	1						
18/3/23 6:00	48,00	44,26	3,21	0,53	1			1								1	1						
18/3/23 7:00	52,00	43,81	4,54	3,65	1			1								1	1						
18/3/23 8:00	56,00	41,98	5,83	8,19	1			1								1	1						
18/3/23 9:00	59,00	40,73	6,89	11,38	1			1								1	1						
18/3/23 10:00	61,00	39,92	7,80	13,28	1			1								1	1						
18/3/23 11:00	62,00	38,80	8,94	14,26	1			1								1	1						
18/3/23 12:00	62,50	37,54	10,52	14,44	1			1								1	1						
18/3/23 13:00	63,00	36,04	13,08	13,88	1			1								1	1						
18/3/23 14:00	64,00	35,97	15,42	12,61	1			1								1	1						
18/3/23 15:00	64,50	37,74	16,18	10,58	1			1								1	1						
18/3/23 16:00	63,00	39,31	16,85	6,85	1			1								1	1						
18/3/23 17:00	67,00	45,37	19,45	2,18	1			1								1	1						
18/3/23 18:00	70,00	49,00	21,00	0,00	1			1								1	1	1					
18/3/23 19:00	74,00	51,80	22,20	0,00	1			1								1	1	1					
18/3/23 20:00	75,00	52,50	22,50	0,00	1			1								1	1	1					
18/3/23 21:00	71,00	49,70	21,30	0,00	1			1								1	1	1					
18/3/23 22:00	69,00	48,30	20,70	0,00	1			1								1	1						
18/3/23 23:00	65,00	45,50	19,50	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 19 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
19/3/23 0:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1			1								1	1						
19/3/23 1:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1						
19/3/23 2:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1								1	1						
19/3/23 3:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1						
19/3/23 4:00	40,00	29,50	10,50	0,00	1			1								1	1						
19/3/23 5:00	43,00	30,10	12,90	0,00	1			1								1	1						
19/3/23 6:00	47,00	32,21	13,81	0,98	1			1								1	1						
19/3/23 7:00	51,00	32,08	13,75	5,17	1			1								1	1						
19/3/23 8:00	55,00	31,54	13,52	9,94	1			1								1	1						
19/3/23 9:00	58,00	31,35	13,44	13,21	1			1								1	1						
19/3/23 10:00	61,00	32,07	13,75	15,18	1			1								1	1						
19/3/23 11:00	62,00	32,09	13,75	16,16	1			1								1	1						
19/3/23 12:00	63,00	32,61	13,98	16,41	1			1								1	1						
19/3/23 13:00	64,00	33,78	14,48	15,74	1			1								1	1						
19/3/23 14:00	63,00	34,14	14,63	14,23	1			1								1	1						
19/3/23 15:00	64,50	36,83	15,79	11,88	1			1								1	1						
19/3/23 16:00	65,00	40,09	17,18	7,73	1			1								1	1						
19/3/23 17:00	68,00	45,83	19,64	2,53	1			1								1	1						
19/3/23 18:00	69,00	48,30	20,70	0,00	1			1								1	1						
19/3/23 19:00	72,00	50,40	21,60	0,00	1			1								1	1	1					
19/3/23 20:00	69,00	48,30	20,70	0,00	1			1								1	1	1					
19/3/23 21:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1			1								1	1						
19/3/23 22:00	65,00	45,50	19,50	0,00	1			1								1	1						
19/3/23 23:00	63,00	44,10	18,90	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
20/3/23 0:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1						
20/3/23 1:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1								1	1						
20/3/23 2:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
20/3/23 3:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1						
20/3/23 4:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1								1	1						
20/3/23 5:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1						
20/3/23 6:00	49,00	33,54	14,37	1,09	1			1								1	1						
20/3/23 7:00	54,00	34,18	14,65	5,17	1			1								1	1						
20/3/23 8:00	57,00	32,94	14,12	9,94	1			1								1	1						
20/3/23 9:00	59,00	32,18	13,79	13,03	1			1								1	1						
20/3/23 10:00	62,00	32,85	14,08	15,07	1			1								1	1						
20/3/23 11:00	63,00	32,76	14,04	16,20	1			1								1	1						
20/3/23 12:00	64,00	33,31	14,28	16,41	1			1								1	1						
20/3/23 13:00	66,00	35,15	15,07	15,78	1			1								1	1						
20/3/23 14:00	65,00	35,47	15,20	14,33	1			1								1	1						
20/3/23 15:00	66,00	37,88	16,24	11,88	1			1								1	1						
20/3/23 16:00	65,00	40,12	17,19	7,69	1			1								1	1						
20/3/23 17:00	68,00	45,86	19,65	2,49	1			1								1	1						
20/3/23 18:00	72,00	50,40	21,60	0,00	1			1								1	1	1					
20/3/23 19:00	76,00	53,20	22,80	0,00	1			1								1	1	1					
20/3/23 20:00	78,00	55,84	22,16	0,00	1			1								1	1	1	1				
20/3/23 21:00	74,00	53,69	20,31	0,00	1			1								1	1	1	1				
20/3/23 22:00	70,00	52,69	17,31	0,00	1			1								1	1	1	1				
20/3/23 23:00	67,00	52,93	14,07	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/3/23 0:00	55,00	41,38	13,62	0,00	1			1								1	1					
21/3/23 1:00	54,00	41,06	12,94	0,00	1			1								1	1					
21/3/23 2:00	49,00	37,07	11,93	0,00	1			1								1	1					
21/3/23 3:00	45,00	33,47	11,53	0,00	1			1								1	1					
21/3/23 4:00	42,00	30,69	11,31	0,00	1			1								1	1					
21/3/23 5:00	43,00	32,81	10,19	0,00	1			1								1	1					
21/3/23 6:00	48,00	38,16	9,07	0,77	1			1								1	1					
21/3/23 7:00	52,00	39,51	8,24	4,25	1			1								1	1					
21/3/23 8:00	57,00	41,57	6,89	8,54	1			1								1	1					
21/3/23 9:00	59,00	41,29	6,22	11,49	1			1								1	1					
21/3/23 10:00	61,00	41,38	6,20	13,42	1			1								1	1					
21/3/23 11:00	63,00	42,59	6,04	14,37	1			1								1	1					
21/3/23 12:00	64,00	42,99	6,46	14,55	1			1								1	1					
21/3/23 13:00	66,00	45,48	7,17	13,35	1			1								1	1					
21/3/23 14:00	64,00	45,81	7,26	10,93	1			1								1	1					
21/3/23 15:00	65,00	49,90	6,91	8,19	1			1								1	1					
21/3/23 16:00	63,00	52,10	6,23	4,67	1			1								1	1					
21/3/23 17:00	67,00	60,17	5,60	1,23	1			1								1	1	1				
21/3/23 18:00	72,00	67,28	4,72	0,00	1			1								1	1	1	1			
21/3/23 19:00	75,00	71,13	3,87	0,00	1			1								1	1	1	1			
21/3/23 20:00	77,00	73,14	3,86	0,00	1			1								1	1	1	1			
21/3/23 21:00	74,00	70,46	3,54	0,00	1			1								1	1	1	1			
21/3/23 22:00	70,00	67,61	2,39	0,00	1			1								1	1	1	1			
21/3/23 23:00	64,00	62,29	1,71	0,00	1			1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/3/23 0:00	55,00	54,60	0,40	0,00	1			1								1	1	1				
22/3/23 1:00	53,00	52,68	0,32	0,00	1			1								1	1					
22/3/23 2:00	48,00	47,80	0,20	0,00	1			1								1	1					
22/3/23 3:00	44,00	43,28	0,72	0,00	1			1								1	1					
22/3/23 4:00	42,00	40,31	1,69	0,00	1			1								1	1					
22/3/23 5:00	42,00	40,38	1,62	0,00	1			1								1	1					
22/3/23 6:00	48,00	46,62	1,34	0,04	1			1								1	1					
22/3/23 7:00	51,00	48,31	1,95	0,74	1			1								1	1					
22/3/23 8:00	55,00	49,58	3,14	2,28	1			1								1	1					
22/3/23 9:00	59,00	49,12	5,42	4,46	1			1								1	1					
22/3/23 10:00	60,00	46,06	7,44	6,50	1			1								1	1					
22/3/23 11:00	62,00	46,69	7,19	8,12	1			1								1	1					
22/3/23 12:00	63,00	48,20	5,74	9,06	1			1								1	1					
22/3/23 13:00	65,00	51,38	4,80	8,82	1			1								1	1					
22/3/23 14:00	65,00	52,96	4,35	7,69	1			1								1	1	1				
22/3/23 15:00	64,00	53,76	4,20	6,04	1			1								1	1	1				
22/3/23 16:00	62,00	54,37	3,98	3,65	1			1								1	1	1				
22/3/23 17:00	63,00	58,74	3,21	1,05	1			1								1	1	1				
22/3/23 18:00	69,00	66,59	2,41	0,00	1			1								1	1	1				
22/3/23 19:00	73,00	71,19	1,81	0,00	1			1								1	1	1	1			
22/3/23 20:00	75,00	73,78	1,22	0,00	1			1								1	1	1	1			
22/3/23 21:00	74,00	73,27	0,73	0,00	1			1								1	1	1	1			
22/3/23 22:00	69,00	68,59	0,41	0,00	1			1								1	1	1	1			
22/3/23 23:00	62,00	61,75	0,25	0,00	1			1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/3/23 0:00	54,00	53,69	0,31	0,00	1			1								1	1	1				
23/3/23 1:00	52,00	51,76	0,24	0,00	1			1								1	1					
23/3/23 2:00	49,00	48,60	0,40	0,00	1			1								1	1					
23/3/23 3:00	43,00	42,34	0,66	0,00	1			1								1	1					
23/3/23 4:00	43,00	42,27	0,73	0,00	1			1								1	1					
23/3/23 5:00	42,00	41,39	0,61	0,00	1			1								1	1					
23/3/23 6:00	48,00	46,70	0,53	0,77	1			1								1	1					
23/3/23 7:00	52,00	47,29	0,49	4,22	1			1								1	1					
23/3/23 8:00	56,00	47,01	0,45	8,54	1			1								1	1					
23/3/23 9:00	60,00	48,34	0,45	11,21	1			1								1	1					
23/3/23 10:00	62,00	48,78	0,54	12,68	1			1								1	1					
23/3/23 11:00	63,00	49,12	0,67	13,21	1			1								1	1					
23/3/23 12:00	64,00	50,27	0,84	12,89	1			1								1	1	1				
23/3/23 13:00	67,00	54,06	1,03	11,91	1			1								1	1	1				
23/3/23 14:00	67,00	55,36	1,21	10,43	1			1								1	1	1				
23/3/23 15:00	64,00	54,06	1,40	8,54	1			1								1	1	1				
23/3/23 16:00	63,00	55,95	1,60	5,45	1			1								1	1	1				
23/3/23 17:00	65,00	61,41	1,87	1,72	1			1								1	1	1				
23/3/23 18:00	69,00	67,02	1,98	0,00	1			1								1	1	1				
23/3/23 19:00	75,00	73,06	1,94	0,00	1			1								1	1	1	1			
23/3/23 20:00	78,00	76,14	1,86	0,00	1			1								1	1	1	1			
23/3/23 21:00	75,00	73,44	1,56	0,00	1			1								1	1	1	1			
23/3/23 22:00	69,00	67,86	1,14	0,00	1			1								1	1	1	1			
23/3/23 23:00	61,00	60,24	0,76	0,00	1			1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
24/3/23 0:00	55,00	54,59	0,41	0,00	1			1								1	1	1					
24/3/23 1:00	53,00	52,52	0,48	0,00	1			1								1	1						
24/3/23 2:00	50,00	49,29	0,71	0,00	1			1								1	1						
24/3/23 3:00	44,00	43,07	0,93	0,00	1			1								1	1						
24/3/23 4:00	44,00	42,99	1,01	0,00	1			1								1	1						
24/3/23 5:00	45,00	43,88	1,12	0,00	1			1								1	1						
24/3/23 6:00	49,00	47,02	1,17	0,81	1			1								1	1						
24/3/23 7:00	53,00	47,63	1,08	4,29	1			1								1	1						
24/3/23 8:00	56,00	46,49	0,83	8,68	1			1								1	1						
24/3/23 9:00	60,00	47,85	0,63	11,52	1			1								1	1						
24/3/23 10:00	63,00	48,85	0,80	13,35	1			1								1	1						
24/3/23 11:00	64,00	48,71	1,10	14,19	1			1								1	1						
24/3/23 12:00	65,00	49,42	1,46	14,12	1			1								1	1	1					
24/3/23 13:00	68,00	52,76	1,89	13,35	1			1								1	1	1					
24/3/23 14:00	69,00	54,65	2,19	12,16	1			1								1	1	1					
24/3/23 15:00	65,00	51,96	2,68	10,36	1			1								1	1	1					
24/3/23 16:00	64,00	53,14	3,90	6,96	1			1								1	1	1					
24/3/23 17:00	66,00	58,13	5,48	2,39	1			1								1	1	1					
24/3/23 18:00	70,00	63,46	6,50	0,04	1			1								1	1	1					
24/3/23 19:00	76,00	69,06	6,94	0,00	1			1								1	1	1	1				
24/3/23 20:00	79,00	71,85	7,15	0,00	1			1								1	1	1	1				
24/3/23 21:00	80,00	72,41	7,59	0,00	1			1								1	1	1	1				
24/3/23 22:00	74,00	65,70	8,30	0,00	1			1								1	1	1	1				
24/3/23 23:00	67,00	57,51	9,49	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 25 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
25/3/23 0:00	54,00	43,28	10,72	0,00	1			1								1	1						
25/3/23 1:00	52,00	41,07	10,93	0,00	1			1								1	1						
25/3/23 2:00	51,00	39,52	11,48	0,00	1			1								1	1						
25/3/23 3:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1						
25/3/23 4:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1						
25/3/23 5:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1			1								1	1						
25/3/23 6:00	50,00	34,27	14,69	1,05	1			1								1	1						
25/3/23 7:00	54,00	34,16	14,64	5,20	1			1								1	1						
25/3/23 8:00	56,00	33,00	13,09	9,91	1			1								1	1						
25/3/23 9:00	61,00	34,88	13,12	13,00	1			1								1	1						
25/3/23 10:00	64,00	35,04	13,85	15,11	1			1								1	1						
25/3/23 11:00	65,00	35,10	13,70	16,20	1			1								1	1						
25/3/23 12:00	65,00	35,10	13,53	16,37	1			1								1	1						
25/3/23 13:00	67,00	37,22	13,97	15,81	1			1								1	1						
25/3/23 14:00	68,00	38,79	14,84	14,37	1			1								1	1						
25/3/23 15:00	66,00	37,81	16,21	11,98	1			1								1	1						
25/3/23 16:00	65,00	39,91	17,11	7,98	1			1								1	1						
25/3/23 17:00	67,00	47,32	16,97	2,71	1			1								1	1	1					
25/3/23 18:00	69,00	53,03	15,97	0,00	1			1								1	1	1					
25/3/23 19:00	73,00	57,79	15,21	0,00	1			1								1	1	1					
25/3/23 20:00	75,00	60,87	14,13	0,00	1			1								1	1	1					
25/3/23 21:00	77,00	64,27	12,73	0,00	1			1								1	1	1					
25/3/23 22:00	73,00	61,63	11,37	0,00	1			1								1	1	1					
25/3/23 23:00	65,00	55,04	9,96	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 26 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
26/3/23 0:00	53,00	43,04	9,96	0,00	1			1								1	1						
26/3/23 1:00	50,00	41,20	8,80	0,00	1			1								1	1						
26/3/23 2:00	50,00	42,10	7,90	0,00	1			1								1	1						
26/3/23 3:00	42,00	34,96	7,04	0,00	1			1								1	1						
26/3/23 4:00	42,00	35,85	6,15	0,00	1			1								1	1						
26/3/23 5:00	44,00	38,16	5,84	0,00	1			1								1	1						
26/3/23 6:00	47,00	40,89	5,23	0,88	1			1								1	1						
26/3/23 7:00	51,00	42,49	4,08	4,43	1			1								1	1						
26/3/23 8:00	53,00	40,88	3,58	8,54	1			1								1	1						
26/3/23 9:00	57,00	42,46	3,33	11,21	1			1								1	1						
26/3/23 10:00	62,00	45,99	2,98	13,03	1			1								1	1						
26/3/23 11:00	63,00	46,23	2,75	14,02	1			1								1	1						
26/3/23 12:00	65,00	48,08	2,76	14,16	1			1								1	1						
26/3/23 13:00	66,00	49,21	3,02	13,77	1			1								1	1						
26/3/23 14:00	67,00	50,90	3,52	12,58	1			1								1	1						
26/3/23 15:00	63,00	48,25	4,24	10,51	1			1								1	1						
26/3/23 16:00	62,00	49,59	5,42	6,99	1			1								1	1						
26/3/23 17:00	65,00	55,58	7,03	2,39	1			1								1	1	1					
26/3/23 18:00	64,00	55,56	8,40	0,04	1			1								1	1	1					
26/3/23 19:00	70,00	60,68	9,32	0,00	1			1								1	1	1					
26/3/23 20:00	72,00	62,25	9,75	0,00	1			1								1	1	1					
26/3/23 21:00	71,00	61,47	9,53	0,00	1			1								1	1	1					
26/3/23 22:00	70,00	61,13	8,87	0,00	1			1								1	1	1					
26/3/23 23:00	64,00	55,72	8,28	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/3/23 0:00	55,00	46,98	8,02	0,00	1			1								1	1						
27/3/23 1:00	52,00	44,09	7,91	0,00	1			1								1	1						
27/3/23 2:00	51,00	43,24	7,76	0,00	1			1								1	1						
27/3/23 3:00	45,00	37,82	7,18	0,00	1			1								1	1						
27/3/23 4:00	43,00	36,79	6,21	0,00	1			1								1	1						
27/3/23 5:00	45,00	39,92	5,08	0,00	1			1								1	1						
27/3/23 6:00	50,00	45,97	4,03	0,00	1			1								1	1						
27/3/23 7:00	53,00	48,37	3,40	1,23	1			1								1	1						
27/3/23 8:00	55,00	46,70	3,03	5,27	1			1								1	1						
27/3/23 9:00	59,00	46,67	2,67	9,66	1			1								1	1						
27/3/23 10:00	63,00	47,98	2,55	12,47	1			1								1	1						
27/3/23 11:00	65,00	47,84	2,72	14,44	1			1								1	1						
27/3/23 12:00	68,00	49,59	2,95	15,46	1			1								1	1						
27/3/23 13:00	70,00	51,26	3,18	15,56	1			1								1	1	1					
27/3/23 14:00	72,00	53,87	3,30	14,83	1			1								1	1	1					
27/3/23 15:00	67,00	50,41	3,31	13,28	1			1								1	1	1					
27/3/23 16:00	65,00	50,55	3,49	10,96	1			1								1	1	1					
27/3/23 17:00	68,00	56,61	4,12	7,27	1			1								1	1	1					
27/3/23 18:00	68,00	60,36	5,18	2,46	1			1								1	1	1					
27/3/23 19:00	71,00	64,26	6,70	0,04	1			1								1	1	1					
27/3/23 20:00	75,00	66,73	8,27	0,00	1			1								1	1	1	1				
27/3/23 21:00	78,00	68,81	9,19	0,00	1			1								1	1	1	1				
27/3/23 22:00	72,00	62,58	9,42	0,00	1			1								1	1	1					
27/3/23 23:00	66,00	56,81	9,19	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
28/3/23 0:00	56,00	39,75	16,25	0,00	1			1								1	1						
28/3/23 1:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1								1	1						
28/3/23 2:00	52,00	36,96	15,04	0,00	1			1								1	1						
28/3/23 3:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1						
28/3/23 4:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1						
28/3/23 5:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1						
28/3/23 6:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1			1								1	1						
28/3/23 7:00	54,00	36,96	15,84	1,20	1			1								1	1						
28/3/23 8:00	55,00	34,78	14,91	5,31	1			1								1	1						
28/3/23 9:00	60,00	35,46	15,20	9,35	1			1								1	1						
28/3/23 10:00	63,00	36,04	15,44	11,52	1			1								1	1						
28/3/23 11:00	64,00	35,68	15,29	13,03	1			1								1	1						
28/3/23 12:00	67,00	37,21	15,95	13,84	1			1								1	1						
28/3/23 13:00	71,00	39,98	17,14	13,88	1			1								1	1						
28/3/23 14:00	73,00	41,80	17,92	13,28	1			1								1	1						
28/3/23 15:00	68,00	39,12	16,76	12,12	1			1								1	1						
28/3/23 16:00	67,00	39,82	17,06	10,12	1			1								1	1						
28/3/23 17:00	70,00	44,40	19,03	6,57	1			1								1	1						
28/3/23 18:00	71,00	48,22	20,67	2,11	1			1								1	1						
28/3/23 19:00	72,00	50,37	21,59	0,04	1			1								1	1	1					
28/3/23 20:00	77,00	56,38	20,62	0,00	1			1								1	1	1	1				
28/3/23 21:00	74,00	53,20	20,80	0,00	1			1								1	1	1	1				
28/3/23 22:00	69,00	48,30	20,70	0,00	1			1								1	1	1					
28/3/23 23:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
29/3/23 0:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1						
29/3/23 1:00	54,00	37,80	16,20	0,00	1			1								1	1						
29/3/23 2:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1								1	1						
29/3/23 3:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1								1	1						
29/3/23 4:00	42,50	29,75	12,75	0,00	1			1								1	1						
29/3/23 5:00	45,50	31,85	13,65	0,00	1			1								1	1						
29/3/23 6:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1			1								1	1						
29/3/23 7:00	55,00	37,72	16,16	1,12	1			1								1	1						
29/3/23 8:00	55,50	34,99	14,99	5,52	1			1								1	1						
29/3/23 9:00	60,50	34,92	14,97	10,61	1			1								1	1						
29/3/23 10:00	63,00	34,41	14,75	13,84	1			1								1	1						
29/3/23 11:00	64,50	34,03	14,59	15,88	1			1								1	1						
29/3/23 12:00	68,00	35,67	15,29	17,04	1			1								1	1						
29/3/23 13:00	71,00	37,77	16,19	17,04	1			1								1	1						
29/3/23 14:00	72,00	38,96	16,70	16,34	1			1								1	1						
29/3/23 15:00	69,00	38,02	16,29	14,69	1			1								1	1						
29/3/23 16:00	68,00	39,12	16,76	12,12	1			1								1	1						
29/3/23 17:00	71,00	44,14	18,92	7,94	1			1								1	1						
29/3/23 18:00	72,00	48,43	20,76	2,81	1			1								1	1						
29/3/23 19:00	72,50	50,72	21,74	0,04	1			1								1	1	1					
29/3/23 20:00	76,00	53,20	22,80	0,00	1			1								1	1	1	1				
29/3/23 21:00	74,00	51,80	22,20	0,00	1			1								1	1	1	1				
29/3/23 22:00	70,00	49,00	21,00	0,00	1			1								1	1	1					
29/3/23 23:00	68,00	47,60	20,40	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
30/3/23 0:00	56,00	39,20	16,80	0,00	1			1								1	1						
30/3/23 1:00	55,50	38,85	16,65	0,00	1			1								1	1						
30/3/23 2:00	54,00	37,80	16,20	0,00	1			1								1	1						
30/3/23 3:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1						
30/3/23 4:00	43,50	30,45	13,05	0,00	1			1								1	1						
30/3/23 5:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1						
30/3/23 6:00	52,54	36,78	15,76	0,00	1			1								1	1						
30/3/23 7:00	55,50	38,82	15,34	1,34	1			1								1	1						
30/3/23 8:00	56,00	35,15	15,05	5,80	1			1								1	1						
30/3/23 9:00	61,00	35,29	15,13	10,58	1			1								1	1						
30/3/23 10:00	62,50	34,26	14,68	13,56	1			1								1	1						
30/3/23 11:00	65,00	34,68	14,86	15,46	1			1								1	1						
30/3/23 12:00	68,00	36,14	15,49	16,37	1			1								1	1						
30/3/23 13:00	72,00	38,91	16,68	16,41	1			1								1	1						
30/3/23 14:00	74,00	40,96	17,55	15,49	1			1								1	1						
30/3/23 15:00	70,00	39,33	16,86	13,81	1			1								1	1						
30/3/23 16:00	72,00	42,55	18,24	11,21	1			1								1	1						
30/3/23 17:00	73,00	46,08	19,75	7,17	1			1								1	1						
30/3/23 18:00	74,00	50,06	21,45	2,49	1			1								1	1						
30/3/23 19:00	75,00	54,01	20,95	0,04	1			1								1	1	1					
30/3/23 20:00	77,00	57,89	19,11	0,00	1			1								1	1	1					
30/3/23 21:00	75,00	58,08	16,92	0,00	1			1								1	1	1					
30/3/23 22:00	71,00	56,09	14,91	0,00	1			1								1	1	1					
30/3/23 23:00	69,00	55,20	13,80	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
31/3/23 0:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1					
31/3/23 1:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1					
31/3/23 2:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1					
31/3/23 3:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1					
31/3/23 4:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1					
31/3/23 5:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1					
31/3/23 6:00	53,00	38,39	14,61	0,00	1			1								1	1					
31/3/23 7:00	62,00	47,59	13,00	1,41	1			1								1	1					
31/3/23 8:00	69,00	51,83	11,27	5,90	1			1								1	1	1				
31/3/23 9:00	70,00	50,71	8,93	10,36	1			1								1	1	1				
31/3/23 10:00	74,00	54,10	6,90	13,00	1			1								1	1	1				
31/3/23 11:00	76,00	55,67	5,78	14,55	1			1								1	1	1				
31/3/23 12:00	77,00	56,85	4,87	15,28	1			1								1	1	1				
31/3/23 13:00	76,00	56,41	4,31	15,28	1			1								1	1	1				
31/3/23 14:00	74,00	54,81	4,47	14,72	1			1								1	1	1				
31/3/23 15:00	70,00	51,62	5,13	13,25	1			1								1	1	1				
31/3/23 16:00	69,00	52,68	5,43	10,89	1			1								1	1	1				
31/3/23 17:00	73,00	60,60	5,48	6,92	1			1								1	1	1				
31/3/23 18:00	75,00	66,89	5,86	2,25	1			1								1	1	1	1			
31/3/23 19:00	79,00	72,66	6,30	0,04	1			1								1	1	1	1			
31/3/23 20:00	87,00	80,32	6,68	0,00	1			1								1	1	1	1			
31/3/23 21:00	84,00	77,28	6,72	0,00	1			1								1	1	1	1			
31/3/23 22:00	74,00	67,68	6,32	0,00	1			1								1	1	1	1			
31/3/23 23:00	69,00	62,90	6,10	0,00	1			1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 1 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/4/23 0:00	60,00	56,44	3,56	0,00	1			1								1	1	1				
1/4/23 1:00	58,00	54,68	3,32	0,00	1			1								1	1	1				
1/4/23 2:00	57,00	54,00	3,00	0,00	1			1								1	1	1				
1/4/23 3:00	49,00	46,39	2,61	0,00	1			1								1	1					
1/4/23 4:00	48,00	45,77	2,23	0,00	1			1								1	1					
1/4/23 5:00	47,00	45,18	1,82	0,00	1			1								1	1					
1/4/23 6:00	53,00	51,73	1,27	0,00	1			1								1	1	1				
1/4/23 7:00	56,00	54,30	0,96	0,74	1			1								1	1	1				
1/4/23 8:00	58,00	53,32	0,99	3,69	1			1								1	1	1				
1/4/23 9:00	62,00	53,51	1,32	7,17	1			1								1	1	1				
1/4/23 10:00	64,00	52,61	2,08	9,31	1			1								1	1	1				
1/4/23 11:00	67,00	53,00	3,39	10,61	1			1								1	1	1				
1/4/23 12:00	69,00	52,60	4,67	11,73	1			1								1	1	1				
1/4/23 13:00	74,00	56,14	5,56	12,30	1			1								1	1	1				
1/4/23 14:00	71,00	52,29	6,38	12,33	1			1								1	1	1				
1/4/23 15:00	69,00	50,51	6,93	11,56	1			1								1	1	1				
1/4/23 16:00	70,00	52,96	7,20	9,84	1			1								1	1	1				
1/4/23 17:00	75,00	60,56	7,87	6,57	1			1								1	1	1				
1/4/23 18:00	80,00	68,78	8,94	2,28	1			1								1	1	1	1			
1/4/23 19:00	83,00	73,19	9,77	0,04	1			1								1	1	1	1			
1/4/23 20:00	86,00	75,63	10,37	0,00	1			1								1	1	1	1			
1/4/23 21:00	79,00	68,12	10,88	0,00	1			1								1	1	1	1			
1/4/23 22:00	75,00	64,25	10,75	0,00	1			1								1	1	1				
1/4/23 23:00	72,00	61,67	10,33	0,00	1			1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 2 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
2/4/23 0:00	62,00	51,98	10,02	0,00	1			1								1	1						
2/4/23 1:00	58,00	48,24	9,76	0,00	1			1								1	1						
2/4/23 2:00	57,50	47,78	9,72	0,00	1			1								1	1						
2/4/23 3:00	50,00	40,44	9,56	0,00	1			1								1	1						
2/4/23 4:00	47,00	38,23	8,77	0,00	1			1								1	1						
2/4/23 5:00	46,00	38,58	7,42	0,00	1			1								1	1						
2/4/23 6:00	52,00	45,13	6,87	0,00	1			1								1	1						
2/4/23 7:00	53,00	45,55	6,71	0,74	1			1								1	1						
2/4/23 8:00	57,00	47,37	6,05	3,58	1			1								1	1						
2/4/23 9:00	60,00	47,20	5,63	7,17	1			1								1	1						
2/4/23 10:00	62,00	46,29	5,73	9,98	1			1								1	1						
2/4/23 11:00	65,00	46,99	6,38	11,63	1			1								1	1						
2/4/23 12:00	67,00	47,49	7,07	12,44	1			1								1	1						
2/4/23 13:00	70,00	49,80	7,87	12,33	1			1								1	1						
2/4/23 14:00	73,00	52,41	9,07	11,52	1			1								1	1	1					
2/4/23 15:00	70,00	50,04	9,88	10,08	1			1								1	1	1					
2/4/23 16:00	71,00	53,09	9,93	7,98	1			1								1	1	1					
2/4/23 17:00	74,00	59,51	9,61	4,88	1			1								1	1	1					
2/4/23 18:00	79,00	67,95	9,47	1,58	1			1								1	1	1	1				
2/4/23 19:00	82,00	72,09	9,87	0,04	1			1								1	1	1	1				
2/4/23 20:00	85,00	74,18	10,82	0,00	1			1								1	1	1	1				
2/4/23 21:00	80,00	68,07	11,93	0,00	1			1								1	1	1	1				
2/4/23 22:00	76,00	63,18	12,82	0,00	1			1								1	1	1					
2/4/23 23:00	70,00	57,22	12,78	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 3 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/4/23 0:00	65,00	50,63	14,37	0,00	1			1								1	1	1					
3/4/23 1:00	60,00	44,57	15,43	0,00	1			1								1	1						
3/4/23 2:00	58,00	41,36	16,64	0,00	1			1								1	1						
3/4/23 3:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1								1	1						
3/4/23 4:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1						
3/4/23 5:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
3/4/23 6:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1								1	1						
3/4/23 7:00	54,00	36,94	15,83	1,23	1			1								1	1						
3/4/23 8:00	58,00	37,11	15,90	4,99	1			1								1	1						
3/4/23 9:00	61,00	36,58	15,68	8,75	1			1								1	1						
3/4/23 10:00	64,00	36,81	15,77	11,42	1			1								1	1						
3/4/23 11:00	66,00	36,93	15,83	13,25	1			1								1	1						
3/4/23 12:00	67,50	37,46	16,06	13,98	1			1								1	1						
3/4/23 13:00	70,50	39,63	16,99	13,88	1			1								1	1						
3/4/23 14:00	73,50	42,33	18,14	13,03	1			1								1	1						
3/4/23 15:00	72,00	42,46	18,20	11,35	1			1								1	1						
3/4/23 16:00	72,00	43,98	18,85	9,17	1			1								1	1						
3/4/23 17:00	76,00	48,99	21,00	6,01	1			1								1	1	1					
3/4/23 18:00	80,00	54,57	23,39	2,04	1			1								1	1	1					
3/4/23 19:00	83,00	58,10	24,90	0,00	1			1								1	1	1					
3/4/23 20:00	86,00	60,20	25,80	0,00	1			1								1	1	1					
3/4/23 21:00	81,00	56,70	24,30	0,00	1			1								1	1	1					
3/4/23 22:00	78,00	54,60	23,40	0,00	1			1								1	1	1					
3/4/23 23:00	69,00	48,30	20,70	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 4 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/4/23 0:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1			1								1	1					
4/4/23 1:00	63,00	44,10	18,90	0,00	1			1								1	1					
4/4/23 2:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1			1								1	1					
4/4/23 3:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1					
4/4/23 4:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1					
4/4/23 5:00	48,50	33,95	14,55	0,00	1			1								1	1					
4/4/23 6:00	54,00	37,80	16,20	0,00	1			1								1	1					
4/4/23 7:00	55,00	38,16	16,35	0,49	1			1								1	1					
4/4/23 8:00	59,00	39,06	16,74	3,20	1			1								1	1					
4/4/23 9:00	62,00	38,28	16,41	7,31	1			1								1	1					
4/4/23 10:00	65,00	38,02	16,30	10,68	1			1								1	1					
4/4/23 11:00	67,00	37,98	16,28	12,75	1			1								1	1					
4/4/23 12:00	68,00	38,28	16,40	13,32	1			1								1	1					
4/4/23 13:00	71,00	40,55	17,38	13,07	1			1								1	1					
4/4/23 14:00	74,00	43,22	18,52	12,26	1			1								1	1					
4/4/23 15:00	75,00	44,90	19,24	10,86	1			1								1	1					
4/4/23 16:00	74,00	45,48	19,49	9,03	1			1								1	1					
4/4/23 17:00	77,00	49,77	21,33	5,90	1			1								1	1	1				
4/4/23 18:00	81,00	61,26	17,74	2,00	1			1								1	1	1				
4/4/23 19:00	85,00	72,59	12,37	0,04	1			1								1	1	1	1			
4/4/23 20:00	88,00	78,40	9,60	0,00	1			1								1	1	1	1			
4/4/23 21:00	82,00	71,92	10,08	0,00	1			1								1	1	1	1			
4/4/23 22:00	79,00	67,66	11,34	0,00	1			1								1	1	1	1			
4/4/23 23:00	72,00	58,90	13,10	0,00	1			1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
5/4/23 0:00	59,00	43,36	15,64	0,00	1			1								1	1						
5/4/23 1:00	58,00	41,28	16,72	0,00	1			1								1	1						
5/4/23 2:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1						
5/4/23 3:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1			1								1	1						
5/4/23 4:00	48,50	33,95	14,55	0,00	1			1								1	1						
5/4/23 5:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
5/4/23 6:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1								1	1						
5/4/23 7:00	56,00	38,44	16,47	1,09	1			1								1	1						
5/4/23 8:00	59,00	38,15	16,35	4,50	1			1								1	1						
5/4/23 9:00	63,00	38,42	16,46	8,12	1			1								1	1						
5/4/23 10:00	66,00	38,84	16,65	10,51	1			1								1	1						
5/4/23 11:00	68,00	39,02	16,72	12,26	1			1								1	1						
5/4/23 12:00	69,00	38,98	16,70	13,32	1			1								1	1						
5/4/23 13:00	72,00	40,81	17,49	13,70	1			1								1	1						
5/4/23 14:00	74,00	42,55	18,24	13,21	1			1								1	1						
5/4/23 15:00	78,00	49,05	16,90	12,05	1			1								1	1						
5/4/23 16:00	76,00	50,68	15,10	10,22	1			1								1	1						
5/4/23 17:00	78,00	58,10	12,84	7,06	1			1								1	1	1					
5/4/23 18:00	82,00	68,75	10,72	2,53	1			1								1	1	1	1				
5/4/23 19:00	87,00	77,90	9,03	0,07	1			1								1	1	1	1				
5/4/23 20:00	85,00	77,63	7,37	0,00	1			1								1	1	1	1				
5/4/23 21:00	81,00	74,73	6,27	0,00	1			1								1	1	1	1				
5/4/23 22:00	75,00	69,66	5,34	0,00	1			1								1	1	1	1				
5/4/23 23:00	68,00	63,72	4,28	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 6 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
6/4/23 0:00	60,00	55,73	4,27	0,00		1		1								1	1						
6/4/23 1:00	54,00	50,03	3,97	0,00		1		1								1	1						
6/4/23 2:00	50,50	47,13	3,37	0,00		1		1								1	1						
6/4/23 3:00	50,00	47,17	2,83	0,00		1		1								1	1						
6/4/23 4:00	48,50	46,01	2,49	0,00		1		1								1	1						
6/4/23 5:00	50,00	47,74	2,26	0,00		1		1								1	1						
6/4/23 6:00	54,00	52,03	1,97	0,00		1		1								1	1						
6/4/23 7:00	61,50	58,93	1,66	0,91		1		1								1	1	1					
6/4/23 8:00	70,00	64,59	1,76	3,65		1		1								1	1	1					
6/4/23 9:00	75,00	65,87	2,49	6,64		1		1								1	1	1					
6/4/23 10:00	76,00	63,09	4,09	8,82		1		1								1	1	1					
6/4/23 11:00	78,00	61,81	6,21	9,98		1		1								1	1	1					
6/4/23 12:00	76,00	57,24	8,50	10,26		1		1								1	1	1					
6/4/23 13:00	77,00	55,49	11,67	9,84		1		1								1	1	1					
6/4/23 14:00	77,00	53,10	15,19	8,71		1		1								1	1	1					
6/4/23 15:00	72,00	47,65	17,46	6,89		1		1								1	1						
6/4/23 16:00	73,00	50,64	17,72	4,64		1		1								1	1						
6/4/23 17:00	72,50	53,31	16,87	2,32		1		1								1	1	1					
6/4/23 18:00	72,50	55,06	16,77	0,67		1		1								1	1	1					
6/4/23 19:00	75,00	57,63	17,37	0,00		1		1								1	1	1					
6/4/23 20:00	83,00	64,49	18,51	0,00		1		1								1	1	1					
6/4/23 21:00	85,00	66,26	18,74	0,00		1		1								1	1	1					
6/4/23 22:00	77,00	60,23	16,77	0,00		1		1								1	1	1					
6/4/23 23:00	70,00	55,43	14,57	0,00		1		1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 7 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/4/23 0:00	61,00	49,92	11,08	0,00		1		1								1	1					
7/4/23 1:00	53,00	43,06	9,94	0,00		1		1								1	1					
7/4/23 2:00	52,00	42,33	9,67	0,00		1		1								1	1					
7/4/23 3:00	51,00	39,96	11,04	0,00		1		1								1	1					
7/4/23 4:00	48,00	36,80	11,20	0,00		1		1								1	1					
7/4/23 5:00	51,00	41,97	9,03	0,00		1		1								1	1					
7/4/23 6:00	53,00	46,51	6,49	0,00		1		1								1	1					
7/4/23 7:00	62,00	55,98	4,58	1,44		1		1								1	1	1				
7/4/23 8:00	71,00	62,02	3,53	5,45		1		1								1	1	1				
7/4/23 9:00	74,00	61,20	3,31	9,49		1		1								1	1	1				
7/4/23 10:00	75,00	59,66	3,43	11,91		1		1								1	1	1				
7/4/23 11:00	76,00	58,61	3,76	13,63		1		1								1	1	1				
7/4/23 12:00	77,00	58,14	4,31	14,55		1		1								1	1	1				
7/4/23 13:00	78,00	58,05	5,16	14,79		1		1								1	1	1				
7/4/23 14:00	77,00	56,57	6,03	14,40		1		1								1	1	1				
7/4/23 15:00	75,00	54,83	6,71	13,46		1		1								1	1	1				
7/4/23 16:00	76,00	57,07	7,30	11,63		1		1								1	1	1				
7/4/23 17:00	75,00	59,14	7,71	8,15		1		1								1	1	1				
7/4/23 18:00	75,50	64,35	8,02	3,13		1		1								1	1	1				
7/4/23 19:00	77,00	68,55	8,34	0,11		1		1								1	1	1	1			
7/4/23 20:00	82,00	73,43	8,57	0,00		1		1								1	1	1	1			
7/4/23 21:00	84,00	75,07	8,93	0,00		1		1								1	1	1	1			
7/4/23 22:00	76,00	67,08	8,92	0,00		1		1								1	1	1	1			
7/4/23 23:00	69,00	60,57	8,43	0,00		1		1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 8 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/4/23 0:00	60,00	50,53	9,47	0,00		1		1								1	1	1				
8/4/23 1:00	52,50	44,58	7,92	0,00		1		1								1	1					
8/4/23 2:00	51,00	44,35	6,65	0,00		1		1								1	1					
8/4/23 3:00	51,50	45,86	5,64	0,00		1		1								1	1					
8/4/23 4:00	49,00	44,20	4,80	0,00		1		1								1	1					
8/4/23 5:00	52,00	48,26	3,74	0,00		1		1								1	1					
8/4/23 6:00	54,00	51,65	2,35	0,00		1		1								1	1	1				
8/4/23 7:00	63,00	60,71	1,41	0,88		1		1								1	1	1				
8/4/23 8:00	72,00	67,56	1,17	3,27		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 9:00	74,00	67,26	1,01	5,73		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 10:00	75,50	67,72	0,82	6,96		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 11:00	77,00	68,68	0,77	7,55		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 12:00	77,50	69,16	0,75	7,59		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 13:00	80,00	72,35	0,69	6,96		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 14:00	76,00	69,69	0,58	5,73		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 15:00	75,00	70,07	0,47	4,46		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 16:00	75,00	71,36	0,41	3,23		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 17:00	76,00	73,88	0,43	1,69		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 18:00	78,00	77,11	0,40	0,49		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 19:00	79,00	78,74	0,26	0,00		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 20:00	84,00	83,69	0,31	0,00		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 21:00	82,00	81,02	0,98	0,00		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 22:00	77,00	75,50	1,50	0,00		1		1								1	1	1	1			
8/4/23 23:00	72,00	70,74	1,26	0,00		1		1								1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 9 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/4/23 0:00	61,00	59,44	1,56	0,00		1		1								1	1	1				
9/4/23 1:00	54,00	51,81	2,19	0,00		1		1								1	1					
9/4/23 2:00	52,00	49,88	2,12	0,00		1		1								1	1					
9/4/23 3:00	50,00	48,10	1,90	0,00		1		1								1	1					
9/4/23 4:00	49,50	47,52	1,98	0,00		1		1								1	1					
9/4/23 5:00	50,00	48,04	1,96	0,00		1		1								1	1					
9/4/23 6:00	52,00	50,43	1,57	0,00		1		1								1	1					
9/4/23 7:00	61,00	59,08	1,25	0,67		1		1								1	1	1				
9/4/23 8:00	70,00	65,82	1,30	2,88		1		1								1	1	1				
9/4/23 9:00	72,00	64,91	1,40	5,69		1		1								1	1	1				
9/4/23 10:00	73,00	63,76	1,19	8,05		1		1								1	1	1				
9/4/23 11:00	74,00	63,28	0,95	9,77		1		1								1	1	1				
9/4/23 12:00	75,00	63,25	0,82	10,93		1		1								1	1	1				
9/4/23 13:00	75,50	63,47	0,82	11,21		1		1								1	1	1				
9/4/23 14:00	76,00	64,37	1,05	10,58		1		1								1	1	1				
9/4/23 15:00	75,00	64,36	1,29	9,35		1		1								1	1	1				
9/4/23 16:00	74,50	65,30	1,54	7,66		1		1								1	1	1				
9/4/23 17:00	77,00	69,80	2,03	5,17		1		1								1	1	1	1			
9/4/23 18:00	78,50	74,12	2,55	1,83		1		1								1	1	1	1			
9/4/23 19:00	79,00	76,20	2,76	0,04		1		1								1	1	1	1			
9/4/23 20:00	81,00	78,14	2,86	0,00		1		1								1	1	1	1			
9/4/23 21:00	79,00	75,97	3,03	0,00		1		1								1	1	1	1	1		
9/4/23 22:00	74,00	70,78	3,22	0,00		1		1								1	1	1	1	1		
9/4/23 23:00	69,00	65,67	3,33	0,00		1		1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/4/23 0:00	64,00	60,49	3,51	0,00		1		1								1	1	1					
10/4/23 1:00	59,00	54,56	4,44	0,00		1		1								1	1	1					
10/4/23 2:00	54,00	47,41	6,59	0,00		1		1								1	1						
10/4/23 3:00	52,00	43,08	8,92	0,00		1		1								1	1						
10/4/23 4:00	51,00	40,23	10,77	0,00		1		1								1	1						
10/4/23 5:00	50,50	38,02	12,48	0,00		1		1								1	1						
10/4/23 6:00	53,00	39,31	13,69	0,00		1		1								1	1						
10/4/23 7:00	62,00	46,37	14,19	1,44		1		1								1	1						
10/4/23 8:00	72,00	52,28	14,34	5,38		1		1								1	1	1					
10/4/23 9:00	74,00	50,03	14,69	9,28		1		1								1	1	1					
10/4/23 10:00	75,00	47,76	15,33	11,91		1		1								1	1	1					
10/4/23 11:00	75,50	45,36	16,54	13,60		1		1								1	1	1					
10/4/23 12:00	76,00	43,32	18,17	14,51		1		1								1	1	1					
10/4/23 13:00	77,00	43,65	18,71	14,65		1		1								1	1	1					
10/4/23 14:00	78,00	44,69	19,15	14,16		1		1								1	1	1					
10/4/23 15:00	77,00	44,98	19,28	12,75		1		1								1	1	1					
10/4/23 16:00	76,50	46,14	19,78	10,58		1		1								1	1	1					
10/4/23 17:00	78,00	49,53	21,23	7,24		1		1								1	1	1					
10/4/23 18:00	79,00	53,45	22,91	2,64		1		1								1	1	1					
10/4/23 19:00	81,00	57,38	23,51	0,11		1		1								1	1	1					
10/4/23 20:00	85,00	62,37	22,63	0,00		1		1								1	1	1					
10/4/23 21:00	83,00	61,86	21,14	0,00		1		1								1	1	1					
10/4/23 22:00	78,00	58,86	19,14	0,00		1		1								1	1	1					
10/4/23 23:00	74,00	56,84	17,16	0,00		1		1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 11 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/4/23 0:00	69,00	54,93	14,07	0,00				1			1					1	1						
11/4/23 1:00	59,00	46,03	12,97	0,00				1			1					1	1						
11/4/23 2:00	55,00	42,31	12,69	0,00				1			1					1	1						
11/4/23 3:00	53,00	40,56	12,44	0,00				1			1					1	1						
11/4/23 4:00	52,00	40,11	11,89	0,00				1			1					1	1						
11/4/23 5:00	53,00	41,83	11,17	0,00				1			1					1	1						
11/4/23 6:00	56,00	45,87	10,13	0,00				1			1					1	1						
11/4/23 7:00	62,00	51,72	8,87	1,41				1			1					1	1						
11/4/23 8:00	70,00	57,06	7,95	4,99				1			1					1	1	1					
11/4/23 9:00	77,00	61,35	7,29	8,36				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 10:00	81,00	64,04	6,70	10,26				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 11:00	83,00	64,71	6,73	11,56				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 12:00	84,00	64,27	7,43	12,30				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 13:00	86,00	65,13	8,54	12,33				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 14:00	85,00	62,87	10,32	11,81				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 15:00	85,00	61,04	13,14	10,82				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 16:00	86,00	59,53	17,37	9,10				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 17:00	87,00	58,52	22,37	6,11				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 18:00	89,00	60,68	26,00	2,32				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 19:00	93,00	65,11	27,75	0,14				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 20:00	92,00	64,40	27,60	0,00				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 21:00	87,00	60,90	26,10	0,00				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 22:00	80,00	56,00	24,00	0,00				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 23:00	75,00	52,50	22,50	0,00				1			1					1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/4/23 0:00	69,00	48,30	20,70	0,00				1			1					1	1						
12/4/23 1:00	59,00	41,30	17,70	0,00				1			1					1	1						
12/4/23 2:00	55,00	38,50	16,50	0,00				1			1					1	1						
12/4/23 3:00	53,00	37,10	15,90	0,00				1			1					1	1						
12/4/23 4:00	53,00	37,10	15,90	0,00				1			1					1	1						
12/4/23 5:00	55,00	38,50	16,50	0,00				1			1					1	1						
12/4/23 6:00	59,00	41,30	17,70	0,00				1			1					1	1						
12/4/23 7:00	65,00	44,27	18,97	1,76				1			1					1	1						
12/4/23 8:00	75,00	48,39	20,74	5,87				1			1					1	1						
12/4/23 9:00	85,00	52,66	22,57	9,77				1			1					1	1						
12/4/23 10:00	88,00	52,94	22,69	12,37				1			1					1	1						
12/4/23 11:00	91,00	53,98	23,14	13,88				1			1					1	1	1					
12/4/23 12:00	92,00	54,57	22,99	14,44				1			1					1	1	1					
12/4/23 13:00	95,00	59,15	21,66	14,19				1			1					1	1	1					
12/4/23 14:00	92,00	57,77	21,02	13,21				1			1					1	1	1					
12/4/23 15:00	86,00	52,16	22,21	11,63				1			1					1	1						
12/4/23 16:00	83,00	51,56	22,10	9,35				1			1					1	1						
12/4/23 17:00	83,00	53,80	23,06	6,15				1			1					1	1						
12/4/23 18:00	84,00	57,59	24,13	2,28				1			1					1	1	1					
12/4/23 19:00	87,00	63,52	23,37	0,11				1			1					1	1	1					
12/4/23 20:00	96,00	73,16	22,84	0,00				1			1					1	1	1	1				
12/4/23 21:00	95,00	72,99	22,01	0,00				1			1					1	1	1	1				
12/4/23 22:00	89,00	68,44	20,56	0,00				1			1					1	1	1					
12/4/23 23:00	78,00	59,47	18,53	0,00				1			1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών εργοστασίου σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
13/4/23 0:00	68,00	54,21	13,79	0,00					1	1						1	1						
13/4/23 1:00	60,00	45,90	14,10	0,00					1	1						1	1						
13/4/23 2:00	56,00	42,60	13,40	0,00					1	1						1	1						
13/4/23 3:00	55,00	42,60	12,40	0,00					1	1						1	1						
13/4/23 4:00	54,00	43,33	10,67	0,00					1	1						1	1						
13/4/23 5:00	53,00	44,71	8,29	0,00					1	1						1	1						
13/4/23 6:00	58,00	51,10	6,90	0,00					1	1						1	1						
13/4/23 7:00	67,00	59,57	5,53	1,90					1	1						1	1						
13/4/23 8:00	75,00	64,12	4,45	6,43					1	1						1	1	1					
13/4/23 9:00	81,00	66,47	3,88	10,65					1	1						1	1	1					
13/4/23 10:00	86,00	69,07	3,61	13,32					1	1						1	1	1					
13/4/23 11:00	87,00	68,11	3,75	15,14		1			1							1	1	1					
13/4/23 12:00	84,00	63,84	4,03	16,13		1			1							1	1	1					
13/4/23 13:00	85,00	64,55	4,08	16,37		1			1							1	1	1					
13/4/23 14:00	86,00	66,24	3,91	15,85		1			1							1	1	1					
13/4/23 15:00	79,00	60,72	3,80	14,48		1			1							1	1	1					
13/4/23 16:00	79,00	62,69	4,01	12,30		1			1							1	1	1					
13/4/23 17:00	80,00	67,05	4,31	8,64		1			1							1	1	1					
13/4/23 18:00	81,00	73,39	4,13	3,48		1			1							1	1	1					
13/4/23 19:00	83,00	79,04	3,71	0,25		1			1							1	1	1	1				
13/4/23 20:00	91,00	87,67	3,33	0,00		1			1							1	1	1	1				
13/4/23 21:00	93,00	90,41	2,59	0,00		1			1							1	1	1	1				
13/4/23 22:00	87,00	85,30	1,70	0,00		1			1							1	1	1	1				
13/4/23 23:00	78,00	77,04	0,96	0,00		1			1							1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Παράλληλη λειτουργία D3, D4 ΑΗΣ λόγω αναγκών εργοστασίου σε ατμοπαραγωγή

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 14 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
14/4/23 0:00	69,00	68,70	0,30	0,00				1			1					1	1	1					
14/4/23 1:00	61,00	60,82	0,18	0,00				1			1					1	1	1					
14/4/23 2:00	57,00	56,77	0,23	0,00				1			1					1	1	1					
14/4/23 3:00	56,00	55,59	0,41	0,00				1			1					1	1						
14/4/23 4:00	55,00	54,37	0,63	0,00				1			1					1	1						
14/4/23 5:00	53,50	52,49	1,01	0,00				1			1					1	1						
14/4/23 6:00	58,00	56,25	1,71	0,04				1			1					1	1	1					
14/4/23 7:00	68,00	63,39	2,68	1,93				1			1					1	1	1					
14/4/23 8:00	76,00	66,23	3,80	5,97				1			1					1	1	1					
14/4/23 9:00	82,00	67,44	5,25	9,31				1			1					1	1	1					
14/4/23 10:00	87,00	68,34	7,14	11,52				1			1					1	1	1					
14/4/23 11:00	88,00	65,57	9,68	12,75				1			1					1	1	1					
14/4/23 12:00	86,00	61,08	11,85	13,07				1			1					1	1	1					
14/4/23 13:00	85,00	59,77	12,58	12,65				1			1					1	1	1					
14/4/23 14:00	87,00	63,06	12,31	11,63				1			1					1	1	1					
14/4/23 15:00	81,00	58,86	12,06	10,08				1			1					1	1	1					
14/4/23 16:00	80,00	59,64	12,31	8,05				1			1					1	1	1					
14/4/23 17:00	82,00	64,53	12,34	5,13				1			1					1	1	1					
14/4/23 18:00	81,00	66,83	12,13	2,04				1			1					1	1	1					
14/4/23 19:00	87,00	73,99	12,83	0,18				1			1					1	1	1	1				
14/4/23 20:00	88,00	73,87	14,13	0,00				1			1					1	1	1	1	1			
14/4/23 21:00	87,00	72,30	14,70	0,00				1			1					1	1	1	1	1			
14/4/23 22:00	85,00	69,79	15,21	0,00				1			1					1	1	1	1	1			
14/4/23 23:00	79,00	62,66	16,34	0,00				1			1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 15 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/4/23 0:00	70,00	52,74	17,26	0,00				1			1					1	1	1					
15/4/23 1:00	65,00	47,27	17,73	0,00				1			1					1	1						
15/4/23 2:00	58,00	40,60	17,40	0,00				1			1					1	1						
15/4/23 3:00	57,00	39,90	17,10	0,00				1			1					1	1						
15/4/23 4:00	56,00	39,20	16,80	0,00				1			1					1	1						
15/4/23 5:00	54,00	37,80	16,20	0,00				1			1					1	1						
15/4/23 6:00	59,00	41,30	17,70	0,00				1			1					1	1						
15/4/23 7:00	69,00	47,49	20,35	1,16				1			1					1	1						
15/4/23 8:00	77,00	51,19	21,94	3,87				1			1					1	1						
15/4/23 9:00	82,00	52,80	22,63	6,57				1			1					1	1	1					
15/4/23 10:00	86,00	54,45	23,33	8,22				1			1					1	1	1					
15/4/23 11:00	87,00	54,48	23,35	9,17				1			1					1	1	1					
15/4/23 12:00	87,00	54,31	23,27	9,42				1			1					1	1	1					
15/4/23 13:00	88,00	55,31	23,70	8,99				1			1					1	1	1					
15/4/23 14:00	87,00	55,27	23,69	8,05				1			1					1	1	1					
15/4/23 15:00	82,00	52,53	22,51	6,96				1			1					1	1	1					
15/4/23 16:00	83,00	55,80	21,72	5,48				1			1					1	1	1					
15/4/23 17:00	84,00	61,32	19,41	3,27				1			1					1	1	1					
15/4/23 18:00	84,00	64,99	17,89	1,12				1			1					1	1	1					
15/4/23 19:00	88,00	70,96	17,00	0,04				1			1					1	1	1	1				
15/4/23 20:00	90,00	72,95	17,05	0,00				1			1					1	1	1	1	1			
15/4/23 21:00	95,00	78,47	16,53	0,00				1			1					1	1	1	1	1			
15/4/23 22:00	97,00	82,50	14,50	0,00				1			1					1	1	1	1	1			
15/4/23 23:00	85,00	71,78	13,22	0,00				1			1					1	1	1	1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 16 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
16/4/23 0:00	67,00	54,75	12,25	0,00				1			1					1	1	1					
16/4/23 1:00	64,00	53,55	10,45	0,00				1			1					1	1						
16/4/23 2:00	57,00	48,32	8,68	0,00				1			1					1	1						
16/4/23 3:00	55,00	47,60	7,40	0,00				1			1					1	1						
16/4/23 4:00	54,00	47,34	6,66	0,00				1			1					1	1						
16/4/23 5:00	51,00	44,64	6,36	0,00				1			1					1	1						
16/4/23 6:00	57,00	50,41	6,59	0,00				1			1					1	1						
16/4/23 7:00	63,00	54,66	7,32	1,02				1			1					1	1	1					
16/4/23 8:00	69,00	57,49	7,54	3,97				1			1					1	1	1					
16/4/23 9:00	73,00	58,50	7,05	7,45				1			1					1	1	1	1				
16/4/23 10:00	75,00	58,20	6,65	10,15				1			1					1	1	1	1				
16/4/23 11:00	77,00	58,38	6,43	12,19				1			1					1	1	1	1				
16/4/23 12:00	80,00	60,52	6,02	13,46				1			1					1	1	1	1				
16/4/23 13:00	83,00	63,66	5,46	13,88				1			1					1	1	1	1				
16/4/23 14:00	85,00	66,45	5,13	13,42				1			1					1	1	1	1				
16/4/23 15:00	80,00	63,10	4,92	11,98				1			1					1	1	1	1				
16/4/23 16:00	78,00	63,97	4,44	9,59				1			1					1	1	1	1				
16/4/23 17:00	79,00	68,74	3,97	6,29				1			1					1	1	1	1				
16/4/23 18:00	81,00	75,09	3,49	2,42				1			1					1	1	1	1				
16/4/23 19:00	85,00	81,69	3,06	0,25				1			1					1	1	1	1	1			
16/4/23 20:00	88,00	85,27	2,73	0,00				1			1					1	1	1	1	1	1		
16/4/23 21:00	90,00	87,55	2,45	0,00				1			1					1	1	1	1	1	1		
16/4/23 22:00	86,00	83,79	2,21	0,00				1			1					1	1	1	1	1	1		
16/4/23 23:00	80,00	77,94	2,06	0,00				1			1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 17 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/4/23 0:00	68,00	65,56	2,44	0,00				1			1					1	1	1				
17/4/23 1:00	62,00	59,93	2,07	0,00				1			1					1	1	1				
17/4/23 2:00	56,00	54,20	1,80	0,00				1			1					1	1					
17/4/23 3:00	55,50	53,77	1,73	0,00				1			1					1	1					
17/4/23 4:00	55,00	53,20	1,80	0,00				1			1					1	1					
17/4/23 5:00	52,00	49,95	2,05	0,00				1			1					1	1					
17/4/23 6:00	58,00	55,40	2,60	0,00				1			1					1	1					
17/4/23 7:00	61,00	56,10	3,35	1,55				1			1					1	1	1				
17/4/23 8:00	68,00	58,95	4,20	4,85				1			1					1	1	1				
17/4/23 9:00	72,00	58,90	5,09	8,01				1			1					1	1	1				
17/4/23 10:00	74,00	57,94	5,84	10,22				1			1					1	1	1				
17/4/23 11:00	75,00	56,66	6,53	11,81				1			1					1	1	1				
17/4/23 12:00	79,00	59,46	6,96	12,58				1			1					1	1	1				
17/4/23 13:00	82,00	62,45	6,90	12,65				1			1					1	1	1				
17/4/23 14:00	84,00	65,40	6,69	11,91				1			1					1	1	1				
17/4/23 15:00	82,00	64,82	6,43	10,75				1			1					1	1	1				
17/4/23 16:00	79,00	63,91	6,10	8,99				1			1					1	1	1				
17/4/23 17:00	80,00	67,82	5,96	6,22				1			1					1	1	1				
17/4/23 18:00	82,00	73,52	5,99	2,49				1			1					1	1	1	1			
17/4/23 19:00	84,00	77,75	6,07	0,18				1			1					1	1	1	1			
17/4/23 20:00	89,00	83,02	5,98	0,00				1			1					1	1	1	1	1		
17/4/23 21:00	90,00	84,38	5,62	0,00				1			1					1	1	1	1	1		
17/4/23 22:00	85,00	80,07	4,93	0,00				1			1					1	1	1	1	1		
17/4/23 23:00	78,00	74,00	4,00	0,00				1			1					1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 18 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
18/4/23 0:00	69,00	65,87	3,13	0,00				1			1					1	1	1					
18/4/23 1:00	63,00	60,45	2,55	0,00				1			1					1	1	1					
18/4/23 2:00	57,00	54,75	2,25	0,00				1			1					1	1						
18/4/23 3:00	56,50	54,36	2,14	0,00				1			1					1	1						
18/4/23 4:00	56,00	53,85	2,15	0,00				1			1					1	1						
18/4/23 5:00	53,00	50,83	2,17	0,00				1			1					1	1						
18/4/23 6:00	59,00	56,60	2,36	0,04				1			1					1	1	1					
18/4/23 7:00	62,00	57,39	2,78	1,83				1			1					1	1	1					
18/4/23 8:00	69,00	60,25	3,27	5,48				1			1					1	1	1					
18/4/23 9:00	73,00	60,41	3,63	8,96				1			1					1	1	1					
18/4/23 10:00	75,00	59,70	3,95	11,35				1			1					1	1	1					
18/4/23 11:00	76,00	58,70	4,27	13,03				1			1					1	1	1					
18/4/23 12:00	80,00	61,74	4,35	13,91				1			1					1	1	1					
18/4/23 13:00	83,00	64,64	4,34	14,02				1			1					1	1	1					
18/4/23 14:00	85,00	67,23	4,49	13,28				1			1					1	1	1					
18/4/23 15:00	83,00	66,47	4,65	11,88				1			1					1	1	1					
18/4/23 16:00	80,00	65,32	4,77	9,91				1			1					1	1	1					
18/4/23 17:00	81,00	68,89	5,22	6,89				1			1					1	1	1					
18/4/23 18:00	83,00	74,27	5,95	2,78				1			1					1	1	1	1				
18/4/23 19:00	85,00	78,28	6,54	0,18				1			1					1	1	1	1				
18/4/23 20:00	90,00	83,18	6,82	0,00				1			1					1	1	1	1	1			
18/4/23 21:00	94,00	87,42	6,58	0,00				1			1					1	1	1	1	1			
18/4/23 22:00	88,00	82,21	5,79	0,00				1			1					1	1	1	1	1			
18/4/23 23:00	84,00	79,16	4,84	0,00				1			1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 19 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
19/4/23 0:00	69,50	65,59	3,91	0,00				1			1					1	1	1					
19/4/23 1:00	64,00	60,80	3,20	0,00				1			1					1	1	1					
19/4/23 2:00	58,00	55,09	2,91	0,00				1			1					1	1						
19/4/23 3:00	57,00	54,06	2,94	0,00				1			1					1	1						
19/4/23 4:00	56,50	53,39	3,11	0,00				1			1					1	1						
19/4/23 5:00	54,00	50,67	3,33	0,00				1			1					1	1						
19/4/23 6:00	60,00	56,38	3,55	0,07				1			1					1	1	1					
19/4/23 7:00	63,00	57,39	3,68	1,93				1			1					1	1	1					
19/4/23 8:00	70,00	60,57	3,77	5,66				1			1					1	1	1					
19/4/23 9:00	73,50	60,60	3,87	9,03				1			1					1	1	1					
19/4/23 10:00	75,50	60,09	4,10	11,31				1			1					1	1	1					
19/4/23 11:00	77,00	59,74	4,54	12,72				1			1					1	1	1					
19/4/23 12:00	81,00	62,19	5,21	13,60				1			1					1	1	1					
19/4/23 13:00	83,00	63,32	6,01	13,67				1			1					1	1	1					
19/4/23 14:00	84,00	64,19	6,81	13,00				1			1					1	1	1					
19/4/23 15:00	85,00	65,55	7,61	11,84				1			1					1	1	1					
19/4/23 16:00	82,00	63,61	8,31	10,08				1			1					1	1	1					
19/4/23 17:00	82,00	65,43	9,12	7,45				1			1					1	1	1					
19/4/23 18:00	84,00	70,47	10,16	3,37				1			1					1	1	1	1				
19/4/23 19:00	86,00	74,24	11,27	0,49				1			1					1	1	1	1				
19/4/23 20:00	91,00	78,76	12,24	0,00				1			1					1	1	1	1				
19/4/23 21:00	94,50	81,60	12,90	0,00				1			1					1	1	1	1				
19/4/23 22:00	89,00	75,94	13,06	0,00				1			1					1	1	1	1				
19/4/23 23:00	86,00	73,47	12,53	0,00				1			1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
20/4/23 0:00	63,00	52,53	10,47	0,00					1		1					1	1						
20/4/23 1:00	60,00	49,45	10,55	0,00					1		1					1	1						
20/4/23 2:00	59,50	50,04	9,46	0,00					1		1					1	1						
20/4/23 3:00	58,00	49,99	8,01	0,00					1		1					1	1						
20/4/23 4:00	56,00	48,85	7,15	0,00					1		1					1	1						
20/4/23 5:00	53,00	46,34	6,66	0,00					1		1					1	1						
20/4/23 6:00	60,00	53,64	6,25	0,11					1		1					1	1						
20/4/23 7:00	64,00	55,48	6,20	2,32					1		1					1	1						
20/4/23 8:00	69,00	55,74	6,65	6,61					1		1					1	1						
20/4/23 9:00	72,00	54,76	6,88	10,36					1		1					1	1						
20/4/23 10:00	75,00	55,45	6,52	13,03					1		1					1	1						
20/4/23 11:00	76,00	54,99	6,25	14,76					1		1					1	1						
20/4/23 12:00	77,00	54,84	6,56	15,60					1		1					1	1						
20/4/23 13:00	79,00	55,87	7,32	15,81					1		1					1	1						
20/4/23 14:00	80,00	56,20	8,55	15,25					1		1					1	1						
20/4/23 15:00	79,00	54,69	10,33	13,98					1		1					1	1						
20/4/23 16:00	80,00	56,14	11,98	11,88					1		1					1	1						
20/4/23 17:00	81,00	59,12	13,34	8,54					1		1					1	1	1					
20/4/23 18:00	82,00	64,20	14,15	3,65					1		1					1	1	1					
20/4/23 19:00	86,00	71,26	14,35	0,39					1		1					1	1	1					
20/4/23 20:00	88,00	73,73	14,27	0,00					1		1					1	1	1					
20/4/23 21:00	87,00	72,96	14,04	0,00					1		1					1	1	1					
20/4/23 22:00	81,00	67,33	13,67	0,00					1		1					1	1	1					
20/4/23 23:00	77,00	63,83	13,17	0,00					1		1					1	1	1					

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
21/4/23 0:00	64,00	49,38	14,62	0,00					1		1					1	1						
21/4/23 1:00	61,00	46,70	14,30	0,00					1		1					1	1						
21/4/23 2:00	60,00	46,56	13,44	0,00					1		1					1	1						
21/4/23 3:00	57,00	45,02	11,98	0,00					1		1					1	1						
21/4/23 4:00	56,00	45,11	10,89	0,00					1		1					1	1						
21/4/23 5:00	55,00	44,85	10,15	0,00					1		1					1	1						
21/4/23 6:00	61,00	51,19	9,70	0,11					1		1					1	1						
21/4/23 7:00	64,00	52,32	9,15	2,53					1		1					1	1						
21/4/23 8:00	70,00	54,93	8,32	6,75					1		1					1	1						
21/4/23 9:00	73,00	55,50	7,21	10,29					1		1					1	1						
21/4/23 10:00	76,00	56,32	6,68	13,00					1		1					1	1						
21/4/23 11:00	77,00	55,44	6,73	14,83					1		1					1	1						
21/4/23 12:00	77,00	54,90	6,54	15,56					1		1					1	1						
21/4/23 13:00	80,00	58,13	6,34	15,53					1		1					1	1						
21/4/23 14:00	82,00	60,84	6,26	14,90					1		1					1	1						
21/4/23 15:00	80,00	60,47	6,18	13,35					1		1					1	1						
21/4/23 16:00	81,00	64,02	5,91	11,07					1		1					1	1	1					
21/4/23 17:00	82,00	68,80	5,47	7,73					1		1					1	1	1					
21/4/23 18:00	83,00	74,65	5,12	3,23					1		1					1	1	1					
21/4/23 19:00	85,00	79,52	5,13	0,35					1		1					1	1	1	1				
21/4/23 20:00	88,00	82,70	5,30	0,00					1		1					1	1	1	1	1			
21/4/23 21:00	87,00	81,84	5,16	0,00					1		1					1	1	1	1	1			
21/4/23 22:00	83,00	77,97	5,03	0,00					1		1					1	1	1	1				
21/4/23 23:00	78,00	72,98	5,02	0,00					1		1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 22 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
22/4/23 0:00	63,00	58,19	4,81	0,00					1		1					1	1						
22/4/23 1:00	60,00	55,36	4,64	0,00					1		1					1	1						
22/4/23 2:00	59,00	54,69	4,31	0,00					1		1					1	1						
22/4/23 3:00	58,00	54,23	3,77	0,00					1		1					1	1						
22/4/23 4:00	56,00	52,67	3,33	0,00					1		1					1	1						
22/4/23 5:00	58,00	55,18	2,82	0,00					1		1					1	1						
22/4/23 6:00	62,00	59,51	2,38	0,11					1		1					1	1						
22/4/23 7:00	66,00	62,20	2,01	1,79					1		1					1	1						
22/4/23 8:00	73,00	66,12	1,54	5,34					1		1					1	1	1					
22/4/23 9:00	75,00	65,07	1,32	8,61					1		1					1	1	1					
22/4/23 10:00	77,00	64,91	1,37	10,72					1		1					1	1	1					
22/4/23 11:00	78,00	64,63	1,39	11,98					1		1					1	1	1					
22/4/23 12:00	82,00	67,91	1,58	12,51					1		1					1	1	1					
22/4/23 13:00	88,00	73,53	2,17	12,30					1		1					1	1	1					
22/4/23 14:00	85,00	70,67	2,98	11,35					1		1					1	1	1					
22/4/23 15:00	82,00	69,03	3,10	9,87					1		1					1	1	1					
22/4/23 16:00	80,00	69,30	2,69	8,01					1		1					1	1	1					
22/4/23 17:00	81,00	72,77	2,54	5,69					1		1					1	1	1					
22/4/23 18:00	84,00	79,35	2,23	2,42					1		1					1	1	1	1				
22/4/23 19:00	86,00	84,04	1,75	0,21					1		1					1	1	1	1				
22/4/23 20:00	89,00	87,37	1,63	0,00					1		1					1	1	1	1				
22/4/23 21:00	91,00	89,18	1,82	0,00					1		1					1	1	1	1				
22/4/23 22:00	84,00	81,76	2,24	0,00					1		1					1	1	1	1				
22/4/23 23:00	80,00	77,37	2,63	0,00					1		1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 23 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/4/23 0:00	61,00	58,10	2,90	0,00					1		1					1	1						
23/4/23 1:00	59,00	55,76	3,24	0,00					1		1					1	1						
23/4/23 2:00	58,00	54,48	3,52	0,00					1		1					1	1						
23/4/23 3:00	57,00	53,07	3,93	0,00					1		1					1	1						
23/4/23 4:00	55,00	50,33	4,67	0,00					1		1					1	1						
23/4/23 5:00	59,00	53,48	5,52	0,00					1		1					1	1						
23/4/23 6:00	63,00	56,04	6,78	0,18					1		1					1	1						
23/4/23 7:00	65,00	54,96	7,51	2,53					1		1					1	1						
23/4/23 8:00	71,00	56,97	7,39	6,64					1		1					1	1						
23/4/23 9:00	73,00	55,45	7,36	10,19					1		1					1	1						
23/4/23 10:00	75,00	54,54	7,64	12,82					1		1					1	1						
23/4/23 11:00	76,00	53,40	8,09	14,51					1		1					1	1						
23/4/23 12:00	80,00	55,83	8,75	15,42					1		1					1	1						
23/4/23 13:00	84,00	58,26	10,18	15,56					1		1					1	1						
23/4/23 14:00	85,00	57,66	12,23	15,11					1		1					1	1						
23/4/23 15:00	80,00	52,14	14,05	13,81					1		1					1	1						
23/4/23 16:00	78,00	51,00	15,23	11,77					1		1					1	1						
23/4/23 17:00	77,00	52,31	16,15	8,54					1		1					1	1						
23/4/23 18:00	81,00	60,22	17,02	3,76					1		1					1	1	1					
23/4/23 19:00	83,00	64,83	17,64	0,53					1		1					1	1	1					
23/4/23 20:00	85,00	67,28	17,72	0,00					1		1					1	1	1					
23/4/23 21:00	84,00	66,96	17,04	0,00					1		1					1	1	1					
23/4/23 22:00	80,00	64,14	15,86	0,00					1		1					1	1	1					
23/4/23 23:00	72,00	57,75	14,25	0,00					1		1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 24 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
24/4/23 0:00	64,00	51,40	12,60	0,00					1		1					1	1						
24/4/23 1:00	62,00	50,54	11,46	0,00					1		1					1	1						
24/4/23 2:00	60,00	49,34	10,66	0,00					1		1					1	1						
24/4/23 3:00	57,00	47,11	9,89	0,00					1		1					1	1						
24/4/23 4:00	55,00	45,75	9,25	0,00					1		1					1	1						
24/4/23 5:00	60,00	51,10	8,90	0,00					1		1					1	1						
24/4/23 6:00	64,00	55,02	8,73	0,25					1		1					1	1						
24/4/23 7:00	65,00	53,22	8,76	3,02					1		1					1	1						
24/4/23 8:00	72,00	55,89	8,56	7,55					1		1					1	1						
24/4/23 9:00	74,00	54,89	7,97	11,14					1		1					1	1						
24/4/23 10:00	78,00	56,88	7,49	13,63					1		1					1	1						
24/4/23 11:00	80,00	57,49	7,26	15,25					1		1					1	1						
24/4/23 12:00	83,00	59,85	7,34	15,81					1		1					1	1						
24/4/23 13:00	85,00	61,78	7,55	15,67					1		1					1	1	1					
24/4/23 14:00	86,00	63,50	7,74	14,76					1		1					1	1	1					
24/4/23 15:00	83,00	62,11	7,89	13,00					1		1					1	1	1					
24/4/23 16:00	80,00	61,30	7,95	10,75					1		1					1	1	1					
24/4/23 17:00	82,00	66,17	8,10	7,73					1		1					1	1	1					
24/4/23 18:00	86,00	74,40	8,23	3,37					1		1					1	1	1					
24/4/23 19:00	88,00	79,40	8,14	0,46					1		1					1	1	1	1				
24/4/23 20:00	91,00	83,15	7,85	0,00					1		1					1	1	1	1	1			
24/4/23 21:00	87,00	79,81	7,19	0,00					1		1					1	1	1	1	1			
24/4/23 22:00	83,00	76,89	6,11	0,00					1		1					1	1	1	1	1			
24/4/23 23:00	74,00	69,11	4,89	0,00					1		1					1	1	1					

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 25 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
25/4/23 0:00	65,00	59,20	5,80	0,00					1		1					1	1						
25/4/23 1:00	62,50	57,58	4,92	0,00					1		1					1	1						
25/4/23 2:00	59,00	54,56	4,44	0,00					1		1					1	1						
25/4/23 3:00	58,00	53,90	4,10	0,00					1		1					1	1						
25/4/23 4:00	54,00	50,29	3,71	0,00					1		1					1	1						
25/4/23 5:00	59,00	55,76	3,24	0,00					1		1					1	1						
25/4/23 6:00	61,00	57,98	2,81	0,21					1		1					1	1						
25/4/23 7:00	64,00	58,97	2,18	2,85					1		1					1	1						
25/4/23 8:00	71,00	62,15	1,51	7,34					1		1					1	1						
25/4/23 9:00	73,00	60,83	1,14	11,03					1		1					1	1						
25/4/23 10:00	77,00	62,35	1,09	13,56					1		1					1	1	1					
25/4/23 11:00	79,00	62,74	1,15	15,11					1		1					1	1	1					
25/4/23 12:00	82,00	64,87	1,35	15,78					1		1					1	1	1					
25/4/23 13:00	87,00	69,85	1,55	15,60					1		1					1	1	1					
25/4/23 14:00	88,00	71,62	1,69	14,69					1		1					1	1	1					
25/4/23 15:00	85,00	70,42	1,86	12,72					1		1					1	1	1					
25/4/23 16:00	81,00	69,09	1,76	10,15					1		1					1	1	1					
25/4/23 17:00	83,00	74,49	1,48	7,03					1		1					1	1	1					
25/4/23 18:00	87,00	82,66	1,35	2,99					1		1					1	1	1					
25/4/23 19:00	89,00	87,43	1,22	0,35					1		1					1	1	1	1				
25/4/23 20:00	92,00	90,84	1,16	0,00					1		1					1	1	1	1	1			
25/4/23 21:00	86,00	84,85	1,15	0,00					1		1					1	1	1	1	1			
25/4/23 22:00	83,00	81,82	1,18	0,00					1		1					1	1	1	1	1			
25/4/23 23:00	74,00	72,87	1,13	0,00					1		1					1	1	1					

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
26/4/23 0:00	61,00	60,11	0,89	0,00						1	1					1	1						
26/4/23 1:00	59,00	58,47	0,53	0,00						1	1					1	1						
26/4/23 2:00	57,00	56,63	0,37	0,00						1	1					1	1						
26/4/23 3:00	54,00	53,67	0,33	0,00						1	1					1	1						
26/4/23 4:00	53,00	52,58	0,42	0,00						1	1					1	1						
26/4/23 5:00	58,00	57,45	0,55	0,00						1	1					1	1						
26/4/23 6:00	66,00	65,24	0,58	0,18						1	1					1	1	1					
26/4/23 7:00	74,00	71,29	0,71	2,00						1	1					1	1	1					
26/4/23 8:00	80,00	73,84	0,89	5,27						1	1					1	1	1					
26/4/23 9:00	89,00	79,97	1,09	7,94						1	1					1	1	1	1				
26/4/23 10:00	90,00	79,07	1,48	9,45						1	1					1	1	1	1				
26/4/23 11:00	89,00	76,82	2,06	10,12						1	1					1	1	1	1				
26/4/23 12:00	93,00	80,52	2,71	9,77						1	1					1	1	1	1				
26/4/23 13:00	89,00	76,75	3,54	8,71						1	1					1	1	1	1				
26/4/23 14:00	84,00	73,03	3,91	7,06						1	1					1	1	1	1				
26/4/23 15:00	85,00	75,69	3,69	5,62						1	1					1	1	1	1				
26/4/23 16:00	86,00	78,04	3,29	4,67						1	1					1	1	1	1				
26/4/23 17:00	87,00	80,83	2,97	3,20						1	1					1	1	1	1				
26/4/23 18:00	93,00	88,99	2,71	1,30						1	1					1	1	1	1				
26/4/23 19:00	96,00	93,53	2,36	0,11						1	1					1	1	1	1				
26/4/23 20:00	88,00	85,51	2,49	0,00						1	1					1	1	1	1				
26/4/23 21:00	83,00	80,25	2,75	0,00						1	1					1	1	1	1				
26/4/23 22:00	71,00	68,48	2,52	0,00						1	1					1	1	1					
26/4/23 23:00	67,00	64,91	2,09	0,00						1	1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 27 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/4/23 0:00	60,00	56,84	3,16	0,00						1	1					1	1						
27/4/23 1:00	58,00	55,44	2,56	0,00						1	1					1	1						
27/4/23 2:00	56,00	54,25	1,75	0,00						1	1					1	1						
27/4/23 3:00	55,00	53,10	1,90	0,00						1	1					1	1						
27/4/23 4:00	54,00	50,79	3,21	0,00						1	1					1	1						
27/4/23 5:00	57,00	51,04	5,96	0,00						1	1					1	1						
27/4/23 6:00	64,00	56,77	7,12	0,11						1	1					1	1						
27/4/23 7:00	73,00	64,29	6,64	2,07						1	1					1	1	1					
27/4/23 8:00	79,00	64,71	8,49	5,80						1	1					1	1	1					
27/4/23 9:00	87,00	65,49	12,55	8,96						1	1					1	1	1					
27/4/23 10:00	91,00	63,93	15,62	11,45						1	1					1	1	1					
27/4/23 11:00	90,00	59,73	16,81	13,46						1	1					1	1	1					
27/4/23 12:00	91,00	57,97	18,41	14,62						1	1					1	1	1					
27/4/23 13:00	88,00	51,67	21,50	14,83						1	1					1	1	1					
27/4/23 14:00	82,00	49,90	17,98	14,12						1	1					1	1	1					
27/4/23 15:00	82,00	49,90	19,42	12,68						1	1					1	1	1					
27/4/23 16:00	84,00	51,47	22,06	10,47						1	1					1	1	1					
27/4/23 17:00	85,00	54,36	23,30	7,34						1	1					1	1	1					
27/4/23 18:00	92,00	62,14	26,63	3,23						1	1					1	1	1					
27/4/23 19:00	96,00	66,88	28,66	0,46						1	1					1	1	1					
27/4/23 20:00	87,00	60,90	26,10	0,00						1	1					1	1	1					
27/4/23 21:00	84,00	58,80	25,20	0,00						1	1					1	1	1					
27/4/23 22:00	70,00	49,00	21,00	0,00						1	1					1	1						
27/4/23 23:00	65,00	45,50	19,50	0,00						1	1					1	1						

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
28/4/23 0:00	61,00	42,70	18,30	0,00						1	1					1	1						
28/4/23 1:00	59,00	42,60	16,40	0,00						1	1					1	1						
28/4/23 2:00	57,00	42,60	14,40	0,00						1	1					1	1						
28/4/23 3:00	58,00	42,60	15,40	0,00						1	1					1	1						
28/4/23 4:00	56,00	42,60	13,40	0,00						1	1					1	1						
28/4/23 5:00	59,00	42,60	16,40	0,00						1	1					1	1						
28/4/23 6:00	65,00	45,30	19,42	0,28						1	1					1	1						
28/4/23 7:00	75,00	50,34	21,57	3,09						1	1					1	1						
28/4/23 8:00	80,00	50,64	21,70	7,66						1	1					1	1						
28/4/23 9:00	88,00	53,70	23,02	11,28						1	1					1	1						
28/4/23 10:00	92,00	54,71	23,45	13,84						1	1					1	1						
28/4/23 11:00	93,00	54,23	23,24	15,53						1	1					1	1						
28/4/23 12:00	92,00	53,01	22,72	16,27						1	1					1	1						
28/4/23 13:00	89,00	50,86	21,80	16,34						1	1					1	1						
28/4/23 14:00	83,00	47,13	20,20	15,67						1	1					1	1						
28/4/23 15:00	84,00	48,77	20,90	14,33						1	1					1	1						
28/4/23 16:00	86,00	51,69	22,15	12,16						1	1					1	1						
28/4/23 17:00	87,00	54,78	23,48	8,75						1	1					1	1						
28/4/23 18:00	98,00	65,89	28,24	3,87						1	1					1	1	1					
28/4/23 19:00	100,00	69,63	29,84	0,53						1	1					1	1	1					
28/4/23 20:00	103,00	72,10	30,90	0,00						1	1					1	1	1					
28/4/23 21:00	95,00	66,50	28,50	0,00						1	1					1	1	1					
28/4/23 22:00	79,00	55,30	23,70	0,00						1	1					1	1						
28/4/23 23:00	66,00	46,20	19,80	0,00						1	1					1	1						

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 29 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
29/4/23 0:00	63,00	44,10	18,90	0,00						1	1					1	1						
29/4/23 1:00	61,00	42,70	18,30	0,00						1	1					1	1						
29/4/23 2:00	59,00	42,60	16,40	0,00						1	1					1	1						
29/4/23 3:00	60,00	42,60	17,40	0,00						1	1					1	1						
29/4/23 4:00	60,00	42,60	17,40	0,00						1	1					1	1						
29/4/23 5:00	62,00	43,40	18,60	0,00						1	1					1	1						
29/4/23 6:00	68,00	47,36	20,30	0,35						1	1					1	1						
29/4/23 7:00	80,00	53,64	22,99	3,37						1	1					1	1						
29/4/23 8:00	85,00	53,89	23,10	8,01						1	1					1	1						
29/4/23 9:00	93,00	56,99	24,42	11,59						1	1					1	1						
29/4/23 10:00	95,00	56,62	24,26	14,12						1	1					1	1						
29/4/23 11:00	97,00	56,93	24,40	15,67						1	1					1	1						
29/4/23 12:00	98,00	57,16	24,50	16,34						1	1					1	1						
29/4/23 13:00	101,00	59,39	25,45	16,16						1	1					1	1						
29/4/23 14:00	103,00	61,47	26,35	15,18						1	1					1	1	1					
29/4/23 15:00	98,00	58,96	25,27	13,77						1	1					1	1	1					
29/4/23 16:00	94,00	57,66	24,71	11,63						1	1					1	1	1					
29/4/23 17:00	92,00	58,57	25,10	8,33						1	1					1	1	1					
29/4/23 18:00	99,00	66,65	28,56	3,79						1	1					1	1	1					
29/4/23 19:00	102,00	71,01	30,43	0,56						1	1					1	1	1					
29/4/23 20:00	105,00	73,50	31,50	0,00						1	1					1	1	1					
29/4/23 21:00	106,00	74,20	31,80	0,00						1	1					1	1	1					
29/4/23 22:00	98,00	68,60	29,40	0,00						1	1					1	1	1					
29/4/23 23:00	85,00	59,50	25,50	0,00						1	1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 30 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
30/4/23 0:00	62,00	43,40	18,60	0,00						1	1					1	1						
30/4/23 1:00	60,00	42,60	17,40	0,00						1	1					1	1						
30/4/23 2:00	58,00	42,60	15,40	0,00						1	1					1	1						
30/4/23 3:00	57,00	42,60	14,40	0,00						1	1					1	1						
30/4/23 4:00	58,00	42,60	15,40	0,00						1	1					1	1						
30/4/23 5:00	60,00	42,60	17,40	0,00						1	1					1	1						
30/4/23 6:00	67,00	46,66	20,00	0,35						1	1					1	1						
30/4/23 7:00	78,00	52,31	22,42	3,27						1	1					1	1						
30/4/23 8:00	82,00	52,02	22,29	7,69						1	1					1	1						
30/4/23 9:00	87,00	53,29	22,68	11,03						1	1					1	1						
30/4/23 10:00	90,00	56,12	20,39	13,49						1	1					1	1						
30/4/23 11:00	93,00	59,07	18,68	15,25						1	1					1	1						
30/4/23 12:00	94,00	59,96	17,95	16,09						1	1					1	1						
30/4/23 13:00	97,00	63,04	17,83	16,13						1	1					1	1	1					
30/4/23 14:00	100,00	66,92	17,83	15,25						1	1					1	1	1					
30/4/23 15:00	95,00	63,88	17,77	13,35						1	1					1	1	1					
30/4/23 16:00	91,00	61,79	18,35	10,86						1	1					1	1	1					
30/4/23 17:00	91,00	64,68	18,84	7,48						1	1					1	1	1					
30/4/23 18:00	94,00	72,23	18,47	3,30						1	1					1	1	1					
30/4/23 19:00	98,00	79,19	18,35	0,46						1	1					1	1	1	1				
30/4/23 20:00	102,00	84,08	17,92	0,00						1	1					1	1	1	1				
30/4/23 21:00	102,00	85,64	16,36	0,00						1	1					1	1	1	1				
30/4/23 22:00	95,00	81,04	13,96	0,00						1	1					1	1	1	1				
30/4/23 23:00	90,00	78,34	11,66	0,00						1	1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 1 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
1/5/23 0:00	63,00	52,70	10,30	0,00						1	1					1	1						
1/5/23 1:00	61,00	51,52	9,48	0,00						1	1					1	1						
1/5/23 2:00	59,00	50,35	8,65	0,00						1	1					1	1						
1/5/23 3:00	58,00	50,04	7,96	0,00						1	1					1	1						
1/5/23 4:00	59,00	51,85	7,15	0,00						1	1					1	1						
1/5/23 5:00	61,00	54,91	6,09	0,00						1	1					1	1						
1/5/23 6:00	68,00	62,55	5,13	0,32						1	1					1	1						
1/5/23 7:00	79,00	72,11	4,25	2,64						1	1					1	1	1					
1/5/23 8:00	84,00	74,20	3,41	6,39						1	1					1	1	1					
1/5/23 9:00	85,00	72,85	2,91	9,24						1	1					1	1	1					
1/5/23 10:00	87,00	73,45	2,55	11,00						1	1					1	1	1					
1/5/23 11:00	90,00	75,51	2,44	12,05						1	1					1	1	1					
1/5/23 12:00	94,00	78,98	2,69	12,33						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 13:00	98,00	82,65	3,23	12,12						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 14:00	98,00	82,83	3,93	11,24						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 15:00	92,00	78,05	4,25	9,70						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 16:00	89,00	76,97	4,16	7,87						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 17:00	90,00	80,10	4,21	5,69						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 18:00	92,00	85,14	4,22	2,64						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 19:00	95,00	90,53	3,98	0,49						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 20:00	99,00	95,19	3,81	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
1/5/23 21:00	100,00	96,55	3,45	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
1/5/23 22:00	94,00	91,19	2,81	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
1/5/23 23:00	89,00	86,77	2,23	0,00						1	1					1	1	1	1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 2 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/5/23 0:00	64,00	62,10	1,90	0,00						1	1					1	1					
2/5/23 1:00	62,00	60,19	1,81	0,00						1	1					1	1					
2/5/23 2:00	60,00	58,44	1,56	0,00						1	1					1	1					
2/5/23 3:00	59,00	57,76	1,24	0,00						1	1					1	1					
2/5/23 4:00	60,00	59,07	0,93	0,00						1	1					1	1					
2/5/23 5:00	63,00	62,25	0,75	0,00						1	1					1	1					
2/5/23 6:00	70,00	69,05	0,63	0,32						1	1					1	1	1				
2/5/23 7:00	78,00	74,65	0,61	2,74						1	1					1	1	1				
2/5/23 8:00	83,00	75,80	0,70	6,50						1	1					1	1	1				
2/5/23 9:00	85,00	74,50	0,73	9,77						1	1					1	1	1				
2/5/23 10:00	88,00	75,07	0,81	12,12						1	1					1	1	1				
2/5/23 11:00	91,00	76,33	1,00	13,67						1	1					1	1	1				
2/5/23 12:00	95,00	79,46	1,28	14,26						1	1					1	1	1	1			
2/5/23 13:00	99,00	83,34	1,57	14,09						1	1					1	1	1	1			
2/5/23 14:00	100,00	84,91	1,81	13,28						1	1					1	1	1	1			
2/5/23 15:00	93,00	79,48	1,89	11,63						1	1					1	1	1	1			
2/5/23 16:00	89,00	77,63	1,88	9,49						1	1					1	1	1	1			
2/5/23 17:00	91,00	82,44	1,99	6,57						1	1					1	1	1	1			
2/5/23 18:00	93,00	88,00	2,15	2,85						1	1					1	1	1	1			
2/5/23 19:00	96,00	93,32	2,29	0,39						1	1					1	1	1	1			
2/5/23 20:00	101,00	98,41	2,59	0,00						1	1					1	1	1	1	1		
2/5/23 21:00	101,00	98,05	2,95	0,00						1	1					1	1	1	1	1		
2/5/23 22:00	96,00	92,97	3,03	0,00						1	1					1	1	1	1	1		
2/5/23 23:00	90,00	87,18	2,82	0,00						1	1					1	1	1	1			

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 3 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/5/23 0:00	66,00	57,44	8,56	0,00						1	1					1	1						
3/5/23 1:00	64,00	54,67	9,33	0,00						1	1					1	1						
3/5/23 2:00	63,00	53,74	9,26	0,00						1	1					1	1						
3/5/23 3:00	62,50	54,38	8,12	0,00						1	1					1	1						
3/5/23 4:00	62,00	54,17	7,83	0,00						1	1					1	1						
3/5/23 5:00	64,00	55,50	8,50	0,00						1	1					1	1						
3/5/23 6:00	77,00	68,41	8,38	0,21						1	1					1	1	1					
3/5/23 7:00	84,00	73,66	8,09	2,25						1	1					1	1	1					
3/5/23 8:00	87,00	72,58	8,66	5,76						1	1					1	1	1					
3/5/23 9:00	89,00	70,87	9,31	8,82						1	1					1	1	1					
3/5/23 10:00	91,00	70,36	9,40	11,24						1	1					1	1	1					
3/5/23 11:00	94,00	71,41	9,77	12,82						1	1					1	1	1					
3/5/23 12:00	98,00	74,05	10,42	13,53						1	1					1	1	1	1				
3/5/23 13:00	102,00	78,54	10,35	13,11						1	1					1	1	1	1				
3/5/23 14:00	105,00	83,91	9,18	11,91						1	1					1	1	1	1				
3/5/23 15:00	100,00	81,96	7,85	10,19						1	1					1	1	1	1				
3/5/23 16:00	101,00	86,55	6,79	7,66						1	1					1	1	1	1				
3/5/23 17:00	102,00	90,26	7,31	4,43						1	1					1	1	1	1				
3/5/23 18:00	104,00	95,05	7,40	1,55						1	1					1	1	1	1	1			
3/5/23 19:00	108,00	102,99	4,87	0,14						1	1					1	1	1	1	1			
3/5/23 20:00	102,00	98,82	3,18	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
3/5/23 21:00	97,00	93,52	3,48	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
3/5/23 22:00	96,00	91,26	4,74	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
3/5/23 23:00	95,00	88,84	6,16	0,00						1	1					1	1	1	1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 4 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
4/5/23 0:00	68,00	52,36	15,64	0,00						1	1					1	1						
4/5/23 1:00	66,00	49,18	16,82	0,00						1	1					1	1						
4/5/23 2:00	65,00	49,09	15,91	0,00						1	1					1	1						
4/5/23 3:00	64,00	49,55	14,45	0,00						1	1					1	1						
4/5/23 4:00	63,00	54,08	8,92	0,00						1	1					1	1						
4/5/23 5:00	65,00	60,78	4,22	0,00						1	1					1	1						
4/5/23 6:00	78,00	74,23	3,77	0,00						1	1					1	1	1					
4/5/23 7:00	85,00	79,31	4,39	1,30						1	1					1	1	1					
4/5/23 8:00	88,00	80,20	4,22	3,58						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 9:00	90,00	81,05	3,22	5,73						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 10:00	92,00	81,79	2,94	7,27						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 11:00	96,00	84,35	3,32	8,33						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 12:00	100,00	87,32	3,90	8,78						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 13:00	104,00	90,42	4,62	8,96						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 14:00	105,00	92,01	4,24	8,75						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 15:00	102,00	90,41	3,68	7,91						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 16:00	103,00	93,33	3,45	6,22						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 17:00	104,00	97,17	2,96	3,87						1	1					1	1	1	1	1			
4/5/23 18:00	106,00	101,89	2,56	1,55						1	1					1	1	1	1	1			
4/5/23 19:00	109,00	106,10	2,72	0,18						1	1					1	1	1	1	1			
4/5/23 20:00	104,00	100,68	3,32	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
4/5/23 21:00	100,00	96,86	3,14	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
4/5/23 22:00	96,00	93,00	3,00	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
4/5/23 23:00	94,00	90,40	3,60	0,00						1	1					1	1	1	1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 5 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
5/5/23 0:00	69,00	61,86	7,14	0,00						1	1					1	1	1					
5/5/23 1:00	67,00	60,01	6,99	0,00						1	1					1	1						
5/5/23 2:00	66,00	59,21	6,79	0,00						1	1					1	1						
5/5/23 3:00	65,00	58,69	6,31	0,00						1	1					1	1						
5/5/23 4:00	64,00	57,37	6,63	0,00						1	1					1	1						
5/5/23 5:00	66,00	58,78	7,22	0,00						1	1					1	1						
5/5/23 6:00	79,00	71,01	7,99	0,00						1	1					1	1	1					
5/5/23 7:00	85,00	75,04	8,94	1,02						1	1					1	1	1					
5/5/23 8:00	89,00	77,87	8,35	2,78						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 9:00	91,00	78,87	7,67	4,46						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 10:00	93,00	78,78	8,39	5,83						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 11:00	97,00	81,08	8,96	6,96						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 12:00	102,00	85,13	9,03	7,84						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 13:00	104,00	86,27	9,33	8,40						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 14:00	106,00	87,80	9,77	8,43						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 15:00	103,00	84,27	10,61	8,12						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 16:00	104,00	84,75	12,15	7,10						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 17:00	105,00	84,64	15,09	5,27						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 18:00	107,00	84,91	19,67	2,42						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 19:00	110,00	85,58	24,00	0,42						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 20:00	105,00	77,79	27,21	0,00						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 21:00	102,00	74,14	27,86	0,00						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 22:00	98,00	71,62	26,38	0,00						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 23:00	96,00	70,62	25,38	0,00						1	1					1	1	1	1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 6 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
6/5/23 0:00	79,00	71,04	7,96	0,00						1	1					1	1	1					
6/5/23 1:00	68,00	60,85	7,15	0,00						1	1					1	1						
6/5/23 2:00	66,00	59,55	6,45	0,00						1	1					1	1						
6/5/23 3:00	64,00	57,72	6,28	0,00						1	1					1	1						
6/5/23 4:00	66,00	59,01	6,99	0,00						1	1					1	1						
6/5/23 5:00	68,00	60,96	7,04	0,00						1	1					1	1						
6/5/23 6:00	74,00	67,78	6,18	0,04						1	1					1	1	1					
6/5/23 7:00	80,00	73,32	5,77	0,91						1	1					1	1	1					
6/5/23 8:00	101,00	93,00	5,43	2,57						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 9:00	103,00	93,34	5,09	4,57						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 10:00	105,00	92,43	6,53	6,04						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 11:00	106,00	90,77	8,27	6,96						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 12:00	107,00	91,21	7,99	7,80						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 13:00	106,00	90,08	7,28	8,64						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 14:00	105,00	88,46	7,69	8,85						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 15:00	99,00	80,50	10,10	8,40						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 16:00	100,00	79,13	13,35	7,52						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 17:00	102,00	81,01	15,44	5,55						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 18:00	106,00	86,28	17,23	2,49						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 19:00	108,00	88,53	19,08	0,39						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 20:00	111,00	90,95	20,05	0,00						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 21:00	109,00	88,74	20,26	0,00						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 22:00	99,00	78,34	20,66	0,00						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 23:00	94,00	72,33	21,67	0,00						1	1					1	1	1					

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 7 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
7/5/23 0:00	79,00	61,91	17,09	0,00						1	1					1	1	1					
7/5/23 1:00	69,00	52,32	16,68	0,00						1	1					1	1						
7/5/23 2:00	66,00	49,95	16,05	0,00						1	1					1	1						
7/5/23 3:00	65,00	50,27	14,73	0,00						1	1					1	1						
7/5/23 4:00	64,00	51,16	12,84	0,00						1	1					1	1						
7/5/23 5:00	66,00	55,28	10,72	0,00						1	1					1	1						
7/5/23 6:00	78,00	68,84	8,84	0,32						1	1					1	1	1					
7/5/23 7:00	84,00	74,19	7,21	2,60						1	1					1	1	1					
7/5/23 8:00	88,00	75,80	5,95	6,25						1	1					1	1	1					
7/5/23 9:00	90,00	75,52	5,27	9,21						1	1					1	1	1					
7/5/23 10:00	92,00	75,71	4,98	11,31						1	1					1	1	1					
7/5/23 11:00	96,00	78,21	5,07	12,72						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 12:00	103,00	83,83	5,78	13,39						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 13:00	104,00	84,08	6,64	13,28						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 14:00	106,00	85,88	7,44	12,68						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 15:00	102,00	81,89	8,55	11,56						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 16:00	103,00	82,90	10,40	9,70						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 17:00	104,00	84,50	12,54	6,96						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 18:00	106,00	88,21	14,45	3,34						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 19:00	109,00	92,41	15,99	0,60						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 20:00	105,00	88,13	16,87	0,00						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 21:00	100,00	82,90	17,10	0,00						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 22:00	93,00	76,31	16,69	0,00						1	1					1	1	1					
7/5/23 23:00	91,00	75,22	15,78	0,00						1	1					1	1	1					

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 8 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/5/23 0:00	75,00	60,88	14,12	0,00						1	1					1	1	1				
8/5/23 1:00	67,00	53,85	13,15	0,00						1	1					1	1					
8/5/23 2:00	66,00	53,63	12,37	0,00						1	1					1	1					
8/5/23 3:00	65,00	52,83	12,17	0,00						1	1					1	1					
8/5/23 4:00	64,00	51,67	12,33	0,00						1	1					1	1					
8/5/23 5:00	66,00	53,71	12,29	0,00						1	1					1	1					
8/5/23 6:00	79,00	66,27	12,06	0,67						1	1					1	1	1				
8/5/23 7:00	85,00	69,40	11,88	3,72						1	1					1	1	1				
8/5/23 8:00	89,00	69,44	11,69	7,87						1	1					1	1	1				
8/5/23 9:00	91,00	68,47	11,39	11,14						1	1					1	1	1				
8/5/23 10:00	93,00	68,71	10,97	13,32						1	1					1	1	1				
8/5/23 11:00	97,00	71,61	10,70	14,69						1	1					1	1	1				
8/5/23 12:00	102,00	75,87	10,85	15,28						1	1					1	1	1				
8/5/23 13:00	104,00	77,36	11,36	15,28						1	1					1	1	1	1			
8/5/23 14:00	106,00	79,42	12,03	14,55						1	1					1	1	1	1			
8/5/23 15:00	103,00	76,80	12,99	13,21						1	1					1	1	1	1			
8/5/23 16:00	104,00	78,63	14,23	11,14						1	1					1	1	1	1			
8/5/23 17:00	105,00	81,80	15,19	8,01						1	1					1	1	1	1			
8/5/23 18:00	107,00	87,40	15,84	3,76						1	1					1	1	1	1			
8/5/23 19:00	110,00	92,79	16,54	0,67						1	1					1	1	1	1			
8/5/23 20:00	105,00	87,95	17,05	0,00						1	1					1	1	1	1			
8/5/23 21:00	102,00	84,76	17,24	0,00						1	1					1	1	1	1			
8/5/23 22:00	98,00	81,20	16,80	0,00						1	1					1	1	1	1			
8/5/23 23:00	96,00	81,57	14,43	0,00						1	1					1	1	1	1			

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 9 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/5/23 0:00	75,00	69,08	5,92	0,00						1	1					1	1	1					
9/5/23 1:00	68,00	62,35	5,65	0,00						1	1					1	1	1					
9/5/23 2:00	67,00	61,97	5,03	0,00						1	1					1	1	1					
9/5/23 3:00	66,00	61,76	4,24	0,00						1	1					1	1	1					
9/5/23 4:00	65,00	60,82	4,18	0,00						1	1					1	1	1					
9/5/23 5:00	68,00	64,11	3,89	0,00						1	1					1	1	1					
9/5/23 6:00	79,00	75,84	2,81	0,35						1	1					1	1	1					
9/5/23 7:00	84,00	79,07	2,08	2,85						1	1					1	1	1	1				
9/5/23 8:00	89,00	80,89	1,68	6,43						1	1					1	1	1	1				
9/5/23 9:00	92,00	81,56	1,30	9,14						1	1					1	1	1	1				
9/5/23 10:00	95,00	82,86	1,00	11,14						1	1					1	1	1	1				
9/5/23 11:00	100,00	86,66	0,97	12,37						1	1					1	1	1	1				
9/5/23 12:00	105,00	91,02	1,23	12,75						1	1					1	1	1	1				
9/5/23 13:00	106,00	92,40	1,37	12,23						1	1					1	1	1	1	1			
9/5/23 14:00	109,00	96,84	1,23	10,93						1	1					1	1	1	1	1			
9/5/23 15:00	105,00	94,40	1,11	9,49						1	1					1	1	1	1	1			
9/5/23 16:00	108,00	99,36	1,02	7,62						1	1					1	1	1	1	1			
9/5/23 17:00	109,00	102,61	1,05	5,34						1	1					1	1	1	1	1			
9/5/23 18:00	111,00	107,46	1,12	2,42						1	1					1	1	1	1	1			
9/5/23 19:00	117,00	115,47	1,14	0,39						1	1					1	1	1	1	1	1		
9/5/23 20:00	120,00	118,86	1,14	0,00						1	1					1	1	1	1	1	1		
9/5/23 21:00	115,00	113,85	1,15	0,00						1	1					1	1	1	1	1	1		
9/5/23 22:00	110,00	108,71	1,29	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
9/5/23 23:00	103,00	101,51	1,49	0,00						1	1					1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 10 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/5/23 0:00	76,00	75,84	0,16	0,00						1	1					1	1	1					
10/5/23 1:00	69,00	68,80	0,20	0,00						1	1					1	1	1					
10/5/23 2:00	68,00	67,77	0,23	0,00						1	1					1	1	1					
10/5/23 3:00	67,00	66,73	0,27	0,00						1	1					1	1	1					
10/5/23 4:00	66,00	65,73	0,27	0,00						1	1					1	1	1					
10/5/23 5:00	69,00	68,79	0,21	0,00						1	1					1	1	1					
10/5/23 6:00	80,00	79,41	0,17	0,42						1	1					1	1	1	1				
10/5/23 7:00	85,00	81,66	0,25	3,09						1	1					1	1	1	1				
10/5/23 8:00	90,00	82,85	0,33	6,82						1	1					1	1	1	1				
10/5/23 9:00	93,00	83,14	0,30	9,56						1	1					1	1	1	1				
10/5/23 10:00	96,00	84,36	0,29	11,35						1	1					1	1	1	1				
10/5/23 11:00	105,00	92,27	0,36	12,37						1	1					1	1	1	1				
10/5/23 12:00	110,00	96,75	0,53	12,72						1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 13:00	114,00	100,40	0,71	12,89						1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 14:00	110,00	96,54	0,88	12,58						1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 15:00	109,00	96,54	1,29	11,17						1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 16:00	108,00	96,89	1,97	9,14						1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 17:00	113,00	104,04	2,57	6,39					1	1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 18:00	115,00	109,23	2,82	2,95					1	1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 19:00	118,00	114,66	2,92	0,42					1	1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 20:00	120,00	117,33	2,67	0,00					1	1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 21:00	116,00	113,95	2,05	0,00					1	1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 22:00	112,00	109,92	2,08	0,00					1	1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 23:00	104,00	101,55	2,45	0,00						1	1					1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 11 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/5/23 0:00	80,00	77,70	2,30	0,00						1	1					1	1	1					
11/5/23 1:00	73,00	70,30	2,70	0,00						1	1					1	1	1					
11/5/23 2:00	69,00	65,97	3,03	0,00						1	1					1	1	1					
11/5/23 3:00	68,00	64,26	3,74	0,00						1	1					1	1						
11/5/23 4:00	66,00	61,23	4,77	0,00						1	1					1	1						
11/5/23 5:00	68,00	62,50	5,50	0,00						1	1					1	1						
11/5/23 6:00	74,00	68,26	5,35	0,39						1	1					1	1	1					
11/5/23 7:00	84,00	76,93	4,79	2,28						1	1					1	1	1					
11/5/23 8:00	95,00	85,55	4,25	5,20						1	1					1	1	1	1				
11/5/23 9:00	106,00	94,63	3,71	7,66						1	1					1	1	1	1				
11/5/23 10:00	111,00	97,69	4,21	9,10						1	1	1				1	1	1	1	1			
11/5/23 11:00	112,00	96,33	5,83	9,84						1	1					1	1	1	1	1			
11/5/23 12:00	114,00	96,04	8,09	9,87						1	1					1	1	1	1	1			
11/5/23 13:00	113,00	92,97	10,51	9,52						1	1					1	1	1	1	1			
11/5/23 14:00	113,00	91,86	12,32	8,82						1	1					1	1	1	1				
11/5/23 15:00	108,00	87,04	13,20	7,76						1	1					1	1	1	1				
11/5/23 16:00	102,00	82,46	13,25	6,29						1	1					1	1	1	1				
11/5/23 17:00	103,00	85,99	12,90	4,11						1	1					1	1	1	1				
11/5/23 18:00	105,00	89,90	13,38	1,72					1	1	1					1	1	1					
11/5/23 19:00	109,00	93,65	15,10	0,25					1	1	1					1	1	1					
11/5/23 20:00	114,00	97,14	16,86	0,00					1	1	1	1				1	1	1	1				
11/5/23 21:00	113,00	95,07	17,93	0,00					1	1	1	1				1	1	1	1				
11/5/23 22:00	100,00	80,50	19,50	0,00						1	1					1	1	1	1				
11/5/23 23:00	90,00	67,75	22,25	0,00						1	1					1	1	1					

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών εργοστασίου σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 12 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/5/23 0:00	80,00	56,00	24,00	0,00						1	1					1	1						
12/5/23 1:00	74,00	51,80	22,20	0,00						1	1					1	1						
12/5/23 2:00	69,00	48,30	20,70	0,00						1	1					1	1						
12/5/23 3:00	68,00	47,60	20,40	0,00						1	1					1	1						
12/5/23 4:00	66,00	46,20	19,80	0,00						1	1					1	1						
12/5/23 5:00	69,00	48,30	20,70	0,00						1	1					1	1						
12/5/23 6:00	73,50	51,28	21,98	0,25						1	1					1	1						
12/5/23 7:00	84,50	57,92	24,82	1,76						1	1					1	1						
12/5/23 8:00	95,00	63,33	27,14	4,53						1	1					1	1	1					
12/5/23 9:00	106,50	69,41	29,36	7,73						1	1					1	1	1					
12/5/23 10:00	111,00	70,89	29,43	10,68						1	1					1	1	1					
12/5/23 11:00	112,50	69,85	29,93	12,72						1	1					1	1	1					
12/5/23 12:00	114,00	70,11	30,05	13,84						1	1					1	1	1					
12/5/23 13:00	113,50	69,64	29,84	14,02						1	1					1	1	1					
12/5/23 14:00	113,00	69,58	29,82	13,60						1	1					1	1	1					
12/5/23 15:00	108,50	67,19	28,80	12,51						1	1					1	1	1					
12/5/23 16:00	102,50	64,25	27,53	10,72						1	1					1	1	1					
12/5/23 17:00	103,00	66,54	28,52	7,94						1	1					1	1	1					
12/5/23 18:00	105,50	71,12	30,48	3,90						1	1					1	1	1					
12/5/23 19:00	109,50	76,18	32,65	0,67					1	1	1					1	1	1					
12/5/23 20:00	114,00	79,80	34,20	0,00					1	1	1					1	1	1					
12/5/23 21:00	113,00	79,10	33,90	0,00					1	1	1					1	1	1					
12/5/23 22:00	100,50	70,35	30,15	0,00						1	1					1	1	1					
12/5/23 23:00	90,00	63,00	27,00	0,00						1	1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 13 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
13/5/23 0:00	82,00	57,40	24,60	0,00						1	1					1		1					
13/5/23 1:00	75,00	52,50	22,50	0,00						1	1					1		1					
13/5/23 2:00	70,00	49,00	21,00	0,00						1	1					1		1					
13/5/23 3:00	69,00	48,30	20,70	0,00						1	1					1		1					
13/5/23 4:00	67,00	46,90	20,10	0,00						1	1					1		1					
13/5/23 5:00	69,00	48,30	20,70	0,00						1	1					1		1					
13/5/23 6:00	76,00	52,81	22,63	0,56						1	1					1		1					
13/5/23 7:00	86,00	57,69	24,73	3,58						1	1					1		1					
13/5/23 8:00	97,00	62,49	26,78	7,73						1	1					1		1	1				
13/5/23 9:00	105,00	65,75	28,18	11,07						1	1	1				1		1	1				
13/5/23 10:00	112,00	70,80	27,71	13,49						1	1	1				1		1	1	1			
13/5/23 11:00	115,00	72,84	27,16	15,00						1	1					1		1	1				
13/5/23 12:00	114,00	70,97	27,36	15,67						1	1					1		1	1				
13/5/23 13:00	113,00	69,26	28,11	15,63						1	1					1		1	1				
13/5/23 14:00	115,00	70,61	29,25	15,14						1	1					1		1	1				
13/5/23 15:00	112,00	68,68	29,44	13,88						1	1					1		1	1				
13/5/23 16:00	109,00	68,14	29,20	11,66						1	1					1		1	1				
13/5/23 17:00	112,00	72,50	31,07	8,43						1	1					1		1	1				
13/5/23 18:00	114,00	77,48	32,37	4,15					1	1	1					1		1	1				
13/5/23 19:00	116,00	83,79	31,37	0,84					1	1	1					1		1	1				
13/5/23 20:00	122,00	92,24	29,76	0,00					1	1	1	1				1		1	1	1			
13/5/23 21:00	119,00	89,77	29,23	0,00					1	1	1					1		1	1	1			
13/5/23 22:00	104,00	74,74	29,26	0,00						1	1					1		1	1				
13/5/23 23:00	92,00	64,40	27,60	0,00						1	1					1		1	1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 14 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
14/5/23 0:00	81,00	56,70	24,30	0,00						1	1					1		1					
14/5/23 1:00	75,00	52,50	22,50	0,00						1	1					1		1					
14/5/23 2:00	70,50	49,35	21,15	0,00						1	1					1		1					
14/5/23 3:00	68,50	47,95	20,55	0,00						1	1					1		1					
14/5/23 4:00	67,50	47,25	20,25	0,00						1	1					1		1					
14/5/23 5:00	69,00	48,30	20,70	0,00						1	1					1		1					
14/5/23 6:00	74,00	51,41	22,03	0,56						1	1					1		1					
14/5/23 7:00	82,00	55,40	23,12	3,48						1	1					1		1					
14/5/23 8:00	92,00	64,71	19,84	7,45						1	1					1		1	1				
14/5/23 9:00	100,00	72,85	16,57	10,58						1	1	1				1		1	1				
14/5/23 10:00	105,00	75,58	16,49	12,93						1	1	1				1		1	1	1			
14/5/23 11:00	109,00	77,81	16,71	14,48						1	1					1		1	1	1			
14/5/23 12:00	108,00	76,05	16,95	15,00						1	1					1		1	1	1			
14/5/23 13:00	107,00	74,60	17,61	14,79						1	1					1		1	1	1			
14/5/23 14:00	108,00	75,97	17,77	14,26						1	1					1		1	1	1			
14/5/23 15:00	107,00	76,06	18,08	12,86						1	1					1		1	1				
14/5/23 16:00	108,00	78,96	18,29	10,75					1	1	1					1		1	1				
14/5/23 17:00	107,00	81,19	18,08	7,73					1	1	1					1		1	1				
14/5/23 18:00	108,00	86,68	17,63	3,69					1	1	1					1		1	1				
14/5/23 19:00	110,00	92,84	16,42	0,74					1	1	1					1		1	1				
14/5/23 20:00	117,00	102,22	14,78	0,00					1	1	1	1				1		1	1	1			
14/5/23 21:00	114,00	99,12	14,88	0,00					1	1	1	1				1		1	1	1			
14/5/23 22:00	100,00	84,28	15,72	0,00						1	1					1		1	1	1			
14/5/23 23:00	88,00	73,19	14,81	0,00						1	1					1		1	1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 15 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/5/23 0:00	82,50	69,14	13,36	0,00						1	1					1		1	1			
15/5/23 1:00	75,50	63,38	12,12	0,00						1	1					1		1				
15/5/23 2:00	70,50	59,96	10,54	0,00						1	1					1		1				
15/5/23 3:00	69,50	60,27	9,23	0,00						1	1					1		1				
15/5/23 4:00	68,00	59,33	8,67	0,00						1	1					1		1				
15/5/23 5:00	68,00	60,01	7,99	0,00						1	1					1		1				
15/5/23 6:00	77,00	69,48	6,82	0,70						1	1					1		1	1			
15/5/23 7:00	87,00	77,40	6,12	3,48						1	1					1		1	1			
15/5/23 8:00	98,00	85,36	5,44	7,20					1	1	1					1		1	1			
15/5/23 9:00	106,00	91,30	4,34	10,36					1	1	1					1		1	1			
15/5/23 10:00	113,00	96,98	3,34	12,68					1	1	1					1		1	1	1		
15/5/23 11:00	117,00	100,01	2,80	14,19					1	1	1					1		1	1	1		
15/5/23 12:00	115,00	97,64	2,57	14,79					1	1	1					1		1	1	1		
15/5/23 13:00	116,00	98,99	2,29	14,72					1	1	1					1		1	1	1		
15/5/23 14:00	114,00	97,96	1,95	14,09					1	1	1					1		1	1	1		
15/5/23 15:00	110,00	95,64	1,64	12,72					1	1	1					1		1	1	1		
15/5/23 16:00	110,00	97,83	1,45	10,72					1	1	1					1		1	1	1		
15/5/23 17:00	113,00	103,98	1,22	7,80					1	1	1					1		1	1	1		
15/5/23 18:00	115,00	110,11	1,02	3,87					1	1	1					1		1	1	1		
15/5/23 19:00	117,00	115,38	0,78	0,84					1	1	1					1		1	1	1		1
15/5/23 20:00	123,00	122,41	0,59	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1
15/5/23 21:00	120,00	119,39	0,61	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1
15/5/23 22:00	105,00	104,34	0,66	0,00						1	1					1		1	1	1		1
15/5/23 23:00	93,00	92,36	0,64	0,00						1	1					1		1	1	1		

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 16 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/5/23 0:00	84,00	83,10	0,90	0,00						1	1					1		1	1	1		
16/5/23 1:00	75,00	74,33	0,67	0,00						1	1					1		1	1			
16/5/23 2:00	72,00	71,46	0,54	0,00						1	1					1		1	1			
16/5/23 3:00	70,00	69,47	0,53	0,00						1	1					1		1	1			
16/5/23 4:00	69,00	68,39	0,61	0,00						1	1					1		1	1			
16/5/23 5:00	68,50	67,57	0,93	0,00						1	1					1		1	1			
16/5/23 6:00	78,00	76,25	1,26	0,49						1	1					1		1	1			
16/5/23 7:00	88,00	83,48	1,60	2,92						1	1					1		1	1	1		
16/5/23 8:00	99,00	90,80	1,77	6,43					1	1	1					1		1	1	1		
16/5/23 9:00	107,00	95,77	1,78	9,45					1	1	1					1		1	1	1		
16/5/23 10:00	114,00	100,25	2,12	11,63					1	1	1					1		1	1	1		
16/5/23 11:00	116,00	100,29	2,57	13,14					1	1	1					1		1	1	1		
16/5/23 12:00	117,00	100,38	2,95	13,67					1	1	1					1		1	1	1		
16/5/23 13:00	118,00	101,98	3,09	12,93					1	1	1					1		1	1	1		
16/5/23 14:00	115,00	100,58	2,90	11,52					1	1	1					1		1	1	1		
16/5/23 15:00	116,00	103,80	2,33	9,87					1	1	1					1		1	1	1		
16/5/23 16:00	115,00	105,43	1,77	7,80					1	1	1					1		1	1	1		
16/5/23 17:00	114,00	106,66	2,03	5,31					1	1	1					1		1	1	1		
16/5/23 18:00	117,00	112,46	2,05	2,49					1	1	1					1		1	1	1		1
16/5/23 19:00	120,00	118,00	1,47	0,53					1	1	1					1		1	1	1		1
16/5/23 20:00	123,00	122,02	0,98	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1
16/5/23 21:00	119,00	118,22	0,78	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1
16/5/23 22:00	106,00	105,16	0,84	0,00						1	1					1		1	1	1		1
16/5/23 23:00	94,00	92,71	1,29	0,00						1	1					1		1	1	1		

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 17 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
17/5/23 0:00	86,00	82,56	3,44	0,00						1	1					1		1	1	1			
17/5/23 1:00	77,00	71,12	5,88	0,00						1	1					1		1	1				
17/5/23 2:00	75,00	69,00	6,00	0,00						1	1					1		1	1				
17/5/23 3:00	72,00	65,31	6,69	0,00						1	1					1		1	1				
17/5/23 4:00	71,00	63,14	7,86	0,00						1	1					1		1	1				
17/5/23 5:00	70,00	62,25	7,75	0,00						1	1					1		1	1				
17/5/23 6:00	79,00	70,71	7,87	0,42						1	1					1		1	1				
17/5/23 7:00	90,00	79,16	7,82	3,02						1	1					1		1	1	1			
17/5/23 8:00	101,00	86,62	7,46	6,92					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 9:00	108,00	89,57	8,10	10,33					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 10:00	116,00	94,19	9,09	12,72					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 11:00	119,00	94,82	9,88	14,30					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 12:00	121,00	95,60	10,26	15,14					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 13:00	123,00	96,74	10,94	15,32					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 14:00	126,00	98,42	12,72	14,86					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 15:00	122,00	94,18	14,08	13,74					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 16:00	120,00	93,88	14,21	11,91					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 17:00	118,00	94,56	14,38	9,06					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 18:00	119,00	99,23	15,06	4,71					1	1	1					1		1	1	1		1	
17/5/23 19:00	121,00	104,67	15,38	0,95					1	1	1					1		1	1	1		1	
17/5/23 20:00	125,00	108,65	16,35	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1	
17/5/23 21:00	120,00	102,55	17,45	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1	
17/5/23 22:00	107,00	89,09	17,91	0,00						1	1					1		1	1	1			
17/5/23 23:00	96,00	77,68	18,32	0,00						1	1					1		1	1	1			

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 18 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
18/5/23 0:00	87,00	68,56	18,44	0,00						1	1					1		1	1	1			
18/5/23 1:00	78,00	59,79	18,21	0,00						1	1					1		1	1				
18/5/23 2:00	76,00	58,37	17,63	0,00						1	1					1		1	1				
18/5/23 3:00	73,00	56,72	16,28	0,00						1	1					1		1	1				
18/5/23 4:00	72,00	56,75	15,25	0,00						1	1					1		1	1				
18/5/23 5:00	71,00	56,70	14,30	0,00						1	1					1		1	1				
18/5/23 6:00	79,00	66,16	12,35	0,49						1	1					1		1	1				
18/5/23 7:00	90,00	76,57	10,30	3,13						1	1					1		1	1	1			
18/5/23 8:00	102,00	86,54	8,78	6,68					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 9:00	109,00	91,72	7,76	9,52					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 10:00	117,00	97,42	7,88	11,70					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 11:00	120,00	98,28	8,40	13,32					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 12:00	122,00	98,99	8,78	14,23					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 13:00	124,00	100,56	9,04	14,40					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 14:00	125,00	102,16	8,89	13,95					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 15:00	126,00	104,36	8,71	12,93					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 16:00	123,00	102,52	9,24	11,24					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 17:00	120,00	100,82	10,54	8,64					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 18:00	119,00	103,26	11,24	4,50					1	1	1					1		1	1	1		1	
18/5/23 19:00	122,00	109,83	11,26	0,91					1	1	1					1		1	1	1		1	
18/5/23 20:00	126,00	114,09	11,91	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1	
18/5/23 21:00	121,00	108,01	12,99	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1	
18/5/23 22:00	108,00	94,55	13,45	0,00						1	1					1		1	1	1			
18/5/23 23:00	97,00	82,98	14,02	0,00						1	1					1		1	1	1			

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 19 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
19/5/23 0:00	88,00	67,54	20,46	0,00						1	1					1		1	1				
19/5/23 1:00	78,00	57,03	20,97	0,00						1	1					1		1	1				
19/5/23 2:00	77,00	55,65	21,35	0,00						1	1					1		1					
19/5/23 3:00	74,00	52,44	21,56	0,00						1	1					1		1					
19/5/23 4:00	73,00	51,34	21,66	0,00						1	1					1		1					
19/5/23 5:00	72,00	50,62	21,38	0,00						1	1					1		1					
19/5/23 6:00	80,00	58,45	20,92	0,63						1	1					1		1	1				
19/5/23 7:00	91,00	66,60	20,85	3,55						1	1					1		1	1				
19/5/23 8:00	103,00	74,34	21,14	7,52						1	1					1		1	1	1			
19/5/23 9:00	110,00	77,71	21,57	10,72				1		1	1					1		1	1	1			
19/5/23 10:00	118,00	83,20	21,73	13,07				1		1	1					1		1	1	1			
19/5/23 11:00	121,00	84,35	22,07	14,58				1		1	1					1		1	1	1			
19/5/23 12:00	123,00	84,54	23,07	15,39				1		1	1					1		1	1	1			
19/5/23 13:00	125,00	84,74	24,84	15,42				1		1	1					1		1	1	1			
19/5/23 14:00	126,00	83,38	27,69	14,93				1		1	1					1		1	1	1			
19/5/23 15:00	127,00	82,63	30,77	13,60				1		1	1					1		1	1	1			
19/5/23 16:00	125,00	80,07	33,34	11,59				1		1	1					1		1	1	1			
19/5/23 17:00	124,00	80,70	34,59	8,71				1		1	1					1		1	1	1			
19/5/23 18:00	120,00	80,83	34,64	4,53				1		1	1					1		1	1	1			
19/5/23 19:00	123,00	86,99	35,10	0,91				1		1	1					1		1	1	1			
19/5/23 20:00	127,00	92,90	34,10	0,00				1		1	1					1		1	1	1			
19/5/23 21:00	123,00	89,51	33,49	0,00				1		1	1					1		1	1	1			
19/5/23 22:00	109,00	76,30	32,70	0,00						1	1					1		1	1	1			
19/5/23 23:00	99,00	69,30	29,70	0,00						1	1					1		1	1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό
2. D2 ΑΗΣ σε δοκιμαστική λειτουργία

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 20 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
20/5/23 0:00	89,00	62,30	26,70	0,00						1	1					1		1	1				
20/5/23 1:00	80,00	56,00	24,00	0,00						1	1					1		1	1				
20/5/23 2:00	77,00	53,90	23,10	0,00						1	1					1		1					
20/5/23 3:00	74,00	51,80	22,20	0,00						1	1					1		1					
20/5/23 4:00	73,50	51,45	22,05	0,00						1	1					1		1					
20/5/23 5:00	74,00	51,87	22,13	0,00						1	1					1		1					
20/5/23 6:00	81,50	60,91	19,89	0,70						1	1					1		1	1				
20/5/23 7:00	91,00	69,29	17,81	3,90						1	1					1		1	1				
20/5/23 8:00	103,50	79,84	15,68	7,98						1	1					1		1	1	1			
20/5/23 9:00	111,00	86,38	13,48	11,14						1	1					1		1	1	1			
20/5/23 10:00	119,00	93,74	11,80	13,46						1	1					1		1	1	1			
20/5/23 11:00	121,00	94,67	11,33	15,00						1	1					1		1	1	1	1		
20/5/23 12:00	122,50	95,25	11,69	15,56						1	1					1		1	1	1	1		
20/5/23 13:00	125,50	98,25	11,86	15,39						1	1					1		1	1	1	1		
20/5/23 14:00	126,50	99,89	11,82	14,79					1	1	1					1		1	1	1			
20/5/23 15:00	127,00	102,39	11,22	13,39					1	1	1					1		1	1	1			
20/5/23 16:00	124,00	102,01	10,64	11,35					1	1	1					1		1	1	1			
20/5/23 17:00	123,00	103,65	10,99	8,36					1	1	1					1		1	1	1			
20/5/23 18:00	120,00	104,70	10,98	4,32					1	1	1					1		1	1	1	1		
20/5/23 19:00	124,00	112,76	10,33	0,91					1	1	1					1		1	1	1	1		
20/5/23 20:00	126,00	116,93	9,07	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
20/5/23 21:00	121,00	114,01	6,99	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
20/5/23 22:00	109,00	104,02	4,98	0,00						1	1					1		1	1	1	1		
20/5/23 23:00	100,00	95,79	4,21	0,00						1	1					1		1	1	1	1		

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 21 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
21/5/23 0:00	87,00	82,79	4,21	0,00						1	1					1		1	1				
21/5/23 1:00	79,00	75,03	3,97	0,00						1	1					1		1	1				
21/5/23 2:00	77,00	74,12	2,88	0,00						1	1					1		1	1				
21/5/23 3:00	73,00	71,37	1,63	0,00						1	1					1		1	1				
21/5/23 4:00	72,00	71,07	0,93	0,00						1	1					1		1	1				
21/5/23 5:00	73,00	72,51	0,49	0,00						1	1					1		1	1				
21/5/23 6:00	81,00	80,26	0,39	0,35						1	1					1		1	1	1			
21/5/23 7:00	90,00	87,37	0,56	2,07						1	1					1		1	1	1			
21/5/23 8:00	103,00	96,81	1,02	5,17					1	1	1					1		1	1	1			
21/5/23 9:00	112,00	102,08	1,80	8,12					1	1	1					1		1	1	1			
21/5/23 10:00	118,00	105,27	2,58	10,15					1	1	1					1		1	1	1			
21/5/23 11:00	120,00	104,95	3,46	11,59					1	1	1					1		1	1	1			
21/5/23 12:00	121,00	104,46	4,14	12,40					1	1	1					1		1	1	1			
21/5/23 13:00	124,00	107,19	4,30	12,51					1	1	1					1		1	1	1	1		
21/5/23 14:00	124,50	108,26	4,51	11,73					1	1	1					1		1	1	1	1		
21/5/23 15:00	123,00	107,82	4,92	10,26					1	1	1					1		1	1	1	1		
21/5/23 16:00	122,00	108,18	5,49	8,33					1	1	1					1		1	1	1	1		
21/5/23 17:00	122,50	111,05	5,65	5,80					1	1	1					1		1	1	1	1		
21/5/23 18:00	121,00	112,33	5,82	2,85					1	1	1					1		1	1	1	1		
21/5/23 19:00	123,00	115,75	6,58	0,67					1	1	1					1		1	1	1	1		
21/5/23 20:00	125,00	117,40	7,60	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
21/5/23 21:00	118,00	109,63	8,37	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
21/5/23 22:00	107,00	98,50	8,50	0,00					1	1	1					1		1	1	1			
21/5/23 23:00	99,00	90,82	8,18	0,00						1	1					1		1	1	1			

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 22 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
22/5/23 0:00	89,00	81,23	7,77	0,00						1	1					1		1	1				
22/5/23 1:00	81,00	73,47	7,53	0,00						1	1					1		1	1				
22/5/23 2:00	78,00	70,62	7,38	0,00						1	1					1		1	1				
22/5/23 3:00	75,00	67,78	7,22	0,00						1	1					1		1	1				
22/5/23 4:00	74,00	66,92	7,08	0,00						1	1					1		1	1				
22/5/23 5:00	73,50	66,14	7,36	0,00						1	1					1		1	1				
22/5/23 6:00	82,00	73,96	7,69	0,35						1	1					1		1	1				
22/5/23 7:00	92,00	82,27	7,76	1,97						1	1					1		1	1	1			
22/5/23 8:00	104,00	91,52	8,09	4,39						1	1					1		1	1	1			
22/5/23 9:00	113,00	97,74	8,62	6,64						1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 10:00	119,00	101,62	9,19	8,19						1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 11:00	121,00	102,41	9,49	9,10						1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 12:00	122,00	103,52	8,89	9,59						1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 13:00	126,00	109,07	7,44	9,49						1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 14:00	125,00	109,96	6,08	8,96					1	1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 15:00	124,00	110,84	5,08	8,08					1	1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 16:00	123,00	112,05	4,38	6,57					1	1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 17:00	121,00	112,44	4,03	4,53					1	1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 18:00	120,00	114,23	3,66	2,11					1	1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 19:00	125,00	121,14	3,44	0,42					1	1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 20:00	126,00	122,48	3,52	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 21:00	120,00	116,41	3,59	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 22:00	110,00	106,60	3,40	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 23:00	100,00	96,90	3,10	0,00						1	1					1		1	1	1	1		

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 23 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/5/23 0:00	89,00	84,85	4,15	0,00						1	1					1			1	1	1		
23/5/23 1:00	82,00	77,63	4,37	0,00						1	1					1			1	1	1		
23/5/23 2:00	77,00	72,65	4,35	0,00						1	1					1			1	1			
23/5/23 3:00	76,00	71,96	4,04	0,00						1	1					1			1	1			
23/5/23 4:00	78,00	74,23	3,77	0,00						1	1					1			1	1			
23/5/23 5:00	79,00	75,59	3,41	0,00						1	1					1			1	1			
23/5/23 6:00	84,00	80,49	3,05	0,46						1	1					1			1	1	1		
23/5/23 7:00	93,00	87,66	2,85	2,49						1	1					1			1	1	1		
23/5/23 8:00	105,00	97,05	2,57	5,38					1	1	1					1			1	1	1		
23/5/23 9:00	114,00	104,36	2,26	7,38					1	1	1					1			1	1	1		
23/5/23 10:00	118,00	107,58	2,09	8,33					1	1	1					1			1	1	1		
23/5/23 11:00	120,00	108,96	2,12	8,92					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 12:00	122,00	110,40	2,25	9,35					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 13:00	125,00	113,45	2,24	9,31					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 14:00	126,00	115,10	2,15	8,75					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 15:00	124,00	114,14	2,10	7,76					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 16:00	122,00	113,53	2,04	6,43					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 17:00	124,00	117,50	1,93	4,57					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 18:00	126,00	121,75	1,86	2,39					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 19:00	125,00	122,74	1,66	0,60					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 20:00	127,00	125,67	1,33	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 21:00	125,00	124,07	0,93	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 22:00	116,00	115,37	0,63	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 23:00	108,00	107,43	0,57	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 24 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
24/5/23 0:00	90,00	89,66	0,34	0,00						1	1					1			1	1	1		
24/5/23 1:00	83,00	82,63	0,37	0,00						1	1					1			1	1	1		
24/5/23 2:00	78,00	77,60	0,40	0,00						1	1					1			1	1			
24/5/23 3:00	77,00	76,59	0,41	0,00						1	1					1			1	1			
24/5/23 4:00	79,00	78,58	0,42	0,00						1	1					1			1	1			
24/5/23 5:00	79,50	79,11	0,39	0,00						1	1					1			1	1	1		
24/5/23 6:00	85,00	84,33	0,32	0,35						1	1					1			1	1	1		
24/5/23 7:00	94,00	91,52	0,23	2,25						1	1					1			1	1	1		
24/5/23 8:00	106,00	100,47	0,19	5,34					1	1	1					1			1	1	1		
24/5/23 9:00	115,00	106,79	0,13	8,08					1	1	1					1			1	1	1		
24/5/23 10:00	119,00	109,19	0,11	9,70					1	1	1					1			1	1	1		
24/5/23 11:00	121,00	110,14	0,25	10,61					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 12:00	123,00	111,54	0,43	11,03					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 13:00	126,00	114,50	0,61	10,89					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 14:00	127,00	116,03	0,78	10,19					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 15:00	125,00	115,19	0,82	8,99					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 16:00	123,00	114,76	0,83	7,41					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 17:00	125,00	118,99	0,81	5,20					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 18:00	126,00	122,60	0,83	2,57					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 19:00	127,00	125,60	0,80	0,60					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 20:00	127,50	126,82	0,68	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 21:00	124,00	123,39	0,61	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 22:00	117,00	116,38	0,62	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 23:00	109,00	108,31	0,69	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 25 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/5/23 0:00	88,00	86,71	1,29	0,00						1	1					1			1	1	1	
25/5/23 1:00	81,00	79,47	1,53	0,00						1	1					1			1	1	1	
25/5/23 2:00	75,00	73,29	1,71	0,00						1	1					1			1	1		
25/5/23 3:00	72,00	70,10	1,90	0,00						1	1					1			1	1		
25/5/23 4:00	70,00	67,91	2,09	0,00						1	1					1			1	1		
25/5/23 5:00	73,00	70,65	2,35	0,00						1	1					1			1	1		
25/5/23 6:00	80,00	76,86	2,44	0,70						1	1					1			1	1	1	
25/5/23 7:00	91,00	85,25	2,24	3,51						1	1					1			1	1	1	
25/5/23 8:00	104,00	94,88	1,92	7,20					1	1	1					1			1	1	1	
25/5/23 9:00	113,00	101,39	1,56	10,05					1	1	1					1			1	1	1	
25/5/23 10:00	115,00	101,52	1,39	12,09					1	1	1					1			1	1	1	
25/5/23 11:00	119,00	104,24	1,34	13,42					1	1	1					1			1	1	1	1
25/5/23 12:00	125,00	109,32	1,52	14,16					1	1	1					1			1	1	1	1
25/5/23 13:00	126,00	109,80	1,97	14,23					1	1	1					1			1	1	1	1
25/5/23 14:00	125,00	108,99	2,48	13,53					1	1	1					1			1	1	1	1
25/5/23 15:00	124,00	108,98	2,83	12,19					1	1	1					1			1	1	1	1
25/5/23 16:00	124,00	110,71	2,96	10,33					1	1	1					1			1	1	1	1
25/5/23 17:00	125,00	114,33	2,98	7,69					1	1	1					1			1	1	1	1
25/5/23 18:00	127,00	119,79	2,92	4,29					1	1	1					1			1	1	1	1
25/5/23 19:00	129,00	125,16	2,86	0,98					1	1	1					1			1	1	1	1
25/5/23 20:00	124,00	121,09	2,91	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1
25/5/23 21:00	120,00	117,14	2,86	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1
25/5/23 22:00	116,00	113,22	2,78	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1
25/5/23 23:00	108,00	105,24	2,76	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 26 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/5/23 0:00	89,00	86,33	2,67	0,00						1	1					1			1	1	1	
26/5/23 1:00	80,50	78,29	2,21	0,00						1	1					1			1	1	1	
26/5/23 2:00	76,00	73,92	2,08	0,00						1	1					1			1	1		
26/5/23 3:00	73,00	70,59	2,41	0,00						1	1					1			1	1		
26/5/23 4:00	70,50	68,01	2,49	0,00						1	1					1			1	1		
26/5/23 5:00	73,00	70,73	2,27	0,00						1	1					1			1	1		
26/5/23 6:00	79,00	76,26	1,90	0,84						1	1					1			1	1	1	
26/5/23 7:00	90,00	84,79	1,38	3,83						1	1					1			1	1	1	
26/5/23 8:00	103,00	94,66	0,93	7,41					1	1	1					1			1	1	1	
26/5/23 9:00	112,00	101,06	0,65	10,29					1	1	1					1			1	1	1	
26/5/23 10:00	114,00	100,93	0,67	12,40					1	1	1					1			1	1	1	
26/5/23 11:00	118,00	103,35	0,81	13,84					1	1	1					1			1	1	1	1
26/5/23 12:00	124,00	108,63	0,89	14,48					1	1	1					1			1	1	1	1
26/5/23 13:00	125,00	109,95	0,89	14,16					1	1	1					1			1	1	1	1
26/5/23 14:00	124,00	110,32	0,79	12,89					1	1	1					1			1	1	1	1
26/5/23 15:00	125,50	113,68	0,65	11,17					1	1	1					1			1	1	1	1
26/5/23 16:00	126,00	116,35	0,51	9,14					1	1	1					1			1	1	1	1
26/5/23 17:00	126,50	119,58	0,38	6,54					1	1	1					1			1	1	1	1
26/5/23 18:00	127,00	123,18	0,34	3,48					1	1	1					1		1	1	1	1	1
26/5/23 19:00	128,00	126,79	0,37	0,84					1	1	1					1		1	1	1	1	1
26/5/23 20:00	125,00	124,61	0,39	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1
26/5/23 21:00	121,00	120,49	0,51	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1
26/5/23 22:00	117,00	116,12	0,88	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1
26/5/23 23:00	106,00	105,15	0,85	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 27 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/5/23 0:00	90,00	89,17	0,83	0,00						1	1					1			1	1	1		
27/5/23 1:00	81,00	79,80	1,20	0,00						1	1					1			1	1	1		
27/5/23 2:00	77,00	76,24	0,76	0,00						1	1					1			1	1			
27/5/23 3:00	73,00	72,38	0,62	0,00						1	1					1			1	1			
27/5/23 4:00	71,00	70,53	0,47	0,00						1	1					1			1	1			
27/5/23 5:00	74,00	73,65	0,35	0,00						1	1					1			1	1			
27/5/23 6:00	80,00	79,04	0,54	0,42						1	1					1			1	1	1		
27/5/23 7:00	91,00	87,37	1,24	2,39						1	1					1			1	1	1		
27/5/23 8:00	104,00	96,23	2,57	5,20					1	1	1					1			1	1	1		
27/5/23 9:00	112,00	101,38	2,96	7,66					1	1	1					1			1	1	1		
27/5/23 10:00	115,00	102,95	2,42	9,63					1	1	1					1			1	1	1		
27/5/23 11:00	119,00	105,62	2,52	10,86					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 12:00	124,00	110,32	2,65	11,03					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 13:00	126,00	113,53	2,18	10,29					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 14:00	125,00	113,70	2,06	9,24					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 15:00	126,00	116,04	2,12	7,84					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 16:00	127,00	118,79	2,41	5,80					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 17:00	126,50	119,03	3,89	3,58					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 18:00	127,00	119,58	5,63	1,79					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
27/5/23 19:00	128,00	120,22	7,32	0,46					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
27/5/23 20:00	126,00	115,87	10,13	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
27/5/23 21:00	122,00	109,19	12,81	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
27/5/23 22:00	118,00	104,21	13,79	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 23:00	107,00	93,37	13,63	0,00					1	1	1					1				1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 28 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
28/5/23 0:00	89,00	75,55	13,45	0,00						1	1					1			1	1	1	
28/5/23 1:00	80,00	66,45	13,55	0,00						1	1					1			1	1		
28/5/23 2:00	76,00	62,25	13,75	0,00						1	1					1			1	1		
28/5/23 3:00	71,00	57,60	13,40	0,00						1	1					1			1	1		
28/5/23 4:00	70,00	57,28	12,72	0,00						1	1					1			1	1		
28/5/23 5:00	72,00	59,31	12,69	0,00						1	1					1			1	1		
28/5/23 6:00	78,00	64,76	12,82	0,42						1	1					1			1	1		
28/5/23 7:00	90,00	76,07	11,58	2,35						1	1					1			1	1	1	
28/5/23 8:00	102,00	87,76	8,86	5,38					1	1	1					1			1	1	1	
28/5/23 9:00	110,00	95,40	6,59	8,01					1	1	1					1			1	1	1	
28/5/23 10:00	114,00	98,70	5,57	9,73					1	1	1					1			1	1	1	
28/5/23 11:00	118,00	102,25	5,14	10,61					1	1	1					1			1	1	1	1
28/5/23 12:00	122,00	106,56	4,76	10,68					1	1	1					1			1	1	1	1
28/5/23 13:00	124,00	109,42	4,64	9,94					1	1	1					1			1	1	1	1
28/5/23 14:00	125,00	111,59	4,77	8,64					1	1	1					1			1	1	1	1
28/5/23 15:00	124,00	111,62	4,93	7,45					1	1	1					1			1	1	1	1
28/5/23 16:00	126,00	114,91	5,05	6,04					1	1	1					1			1	1	1	1
28/5/23 17:00	125,00	115,86	5,03	4,11					1	1	1					1			1	1	1	1
28/5/23 18:00	124,00	117,35	4,72	1,93					1	1	1					1		1	1	1	1	1
28/5/23 19:00	125,00	120,67	3,94	0,39					1	1	1					1		1	1	1	1	1
28/5/23 20:00	124,00	121,01	2,99	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1
28/5/23 21:00	121,00	118,54	2,46	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1
28/5/23 22:00	119,00	116,77	2,23	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1
28/5/23 23:00	105,00	102,84	2,16	0,00					1	1	1					1				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 29 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/5/23 0:00	91,00	88,68	2,32	0,00						1	1					1			1	1	1	
29/5/23 1:00	82,00	79,46	2,54	0,00						1	1					1			1	1	1	
29/5/23 2:00	78,00	75,35	2,65	0,00						1	1					1			1	1		
29/5/23 3:00	72,00	69,34	2,66	0,00						1	1					1			1	1		
29/5/23 4:00	72,00	69,25	2,75	0,00						1	1					1			1	1		
29/5/23 5:00	73,00	70,34	2,66	0,00						1	1					1			1	1		
29/5/23 6:00	79,00	76,40	2,18	0,42						1	1					1			1	1	1	
29/5/23 7:00	91,00	87,38	1,48	2,14						1	1					1			1	1	1	
29/5/23 8:00	103,00	97,28	1,08	4,64					1	1	1					1			1	1	1	
29/5/23 9:00	112,00	104,22	0,96	6,82					1	1	1					1			1	1	1	
29/5/23 10:00	115,00	105,87	0,87	8,26					1	1	1					1			1	1	1	
29/5/23 11:00	119,00	108,92	0,91	9,17					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 12:00	123,00	112,35	1,02	9,63					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 13:00	125,00	114,39	1,09	9,52					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 14:00	126,00	115,68	1,29	9,03					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 15:00	125,00	115,09	1,62	8,29					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 16:00	127,00	118,11	1,86	7,03					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 17:00	128,00	121,06	2,13	4,81					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 18:00	125,00	120,22	2,46	2,32					1	1	1					1		1	1	1	1	1
29/5/23 19:00	126,00	122,81	2,66	0,53					1	1	1					1		1	1	1	1	1
29/5/23 20:00	127,00	124,08	2,92	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1
29/5/23 21:00	122,00	118,75	3,25	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1
29/5/23 22:00	120,00	116,53	3,47	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 23:00	106,00	102,63	3,37	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 30 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
30/5/23 0:00	92,00	90,45	1,55	0,00						1	1					1			1	1	1		
30/5/23 1:00	84,00	82,18	1,82	0,00						1	1					1			1	1	1		
30/5/23 2:00	79,00	77,08	1,92	0,00						1	1					1			1	1			
30/5/23 3:00	74,00	72,25	1,75	0,00						1	1					1			1	1			
30/5/23 4:00	73,00	71,56	1,44	0,00						1	1					1			1	1			
30/5/23 5:00	74,00	72,84	1,16	0,00						1	1					1			1	1			
30/5/23 6:00	80,00	78,80	0,81	0,39						1	1					1			1	1	1		
30/5/23 7:00	91,00	88,02	0,56	2,42						1	1					1			1	1	1		
30/5/23 8:00	104,00	98,06	0,56	5,38					1	1	1					1			1	1	1		
30/5/23 9:00	113,00	104,86	0,59	7,55					1	1	1					1			1	1	1		
30/5/23 10:00	116,00	106,69	0,63	8,68					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 11:00	120,00	109,87	0,85	9,28					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 12:00	124,00	113,46	1,05	9,49					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 13:00	126,00	115,68	0,97	9,35					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 14:00	127,00	117,04	0,82	9,14					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 15:00	126,00	116,79	0,85	8,36					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 16:00	126,50	118,83	0,75	6,92					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 17:00	127,00	121,57	0,58	4,85					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
30/5/23 18:00	128,00	125,06	0,48	2,46					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
30/5/23 19:00	130,00	129,03	0,41	0,56					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
30/5/23 20:00	126,00	125,58	0,42	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
30/5/23 21:00	123,00	122,56	0,44	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
30/5/23 22:00	121,00	120,56	0,44	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 23:00	109,00	108,57	0,43	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 31 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
31/5/23 0:00	93,00	92,75	0,25	0,00						1	1					1			1	1	1		
31/5/23 1:00	83,00	82,82	0,18	0,00						1	1					1			1	1	1		
31/5/23 2:00	78,00	77,82	0,18	0,00						1	1					1			1	1	1		
31/5/23 3:00	73,00	72,86	0,14	0,00						1	1					1			1	1			
31/5/23 4:00	72,00	71,89	0,11	0,00						1	1					1			1	1			
31/5/23 5:00	74,50	74,36	0,14	0,00						1	1					1			1	1			
31/5/23 6:00	81,00	80,16	0,17	0,67						1	1					1			1	1	1		
31/5/23 7:00	90,00	86,88	0,17	2,95						1	1					1			1	1	1		
31/5/23 8:00	104,50	98,28	0,11	6,11					1	1	1					1			1	1	1		
31/5/23 9:00	113,00	104,15	0,07	8,78					1	1	1					1			1	1	1		
31/5/23 10:00	115,00	104,61	0,13	10,26					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 11:00	119,00	107,78	0,22	11,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 12:00	123,00	111,15	0,36	11,49					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 13:00	125,00	113,11	0,47	11,42					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 14:00	126,00	114,92	0,40	10,68					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 15:00	127,00	117,25	0,26	9,49					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 16:00	127,50	119,47	0,19	7,84					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 17:00	128,00	122,15	0,16	5,69					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
31/5/23 18:00	128,50	125,29	0,22	2,99					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
31/5/23 19:00	126,00	124,92	0,31	0,77					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
31/5/23 20:00	125,50	125,20	0,30	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
31/5/23 21:00	120,00	119,39	0,61	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
31/5/23 22:00	119,00	117,83	1,17	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 23:00	108,00	106,52	1,48	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 1 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/6/23 0:00	94,00	93,49	0,51	0,00						1	1					1			1	1	1	
1/6/23 1:00	84,00	83,45	0,55	0,00						1	1					1			1	1	1	
1/6/23 2:00	79,00	78,56	0,44	0,00						1	1					1			1	1	1	
1/6/23 3:00	74,00	73,81	0,19	0,00						1	1					1			1	1		
1/6/23 4:00	73,00	72,82	0,18	0,00						1	1					1			1	1		
1/6/23 5:00	75,00	74,72	0,28	0,00						1	1					1			1	1		
1/6/23 6:00	81,00	79,90	0,54	0,56						1	1					1			1	1	1	
1/6/23 7:00	91,00	87,71	0,48	2,81						1	1					1			1	1	1	
1/6/23 8:00	105,00	98,84	0,36	5,80					1	1	1					1			1	1	1	
1/6/23 9:00	114,00	105,57	0,45	7,98					1	1	1					1			1	1	1	
1/6/23 10:00	116,00	106,13	0,52	9,35					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 11:00	121,00	109,50	1,07	10,43					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 12:00	125,00	111,38	1,92	11,70					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 13:00	128,00	112,65	2,95	12,40					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 14:00	129,00	112,86	3,84	12,30					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 15:00	126,00	110,16	4,49	11,35					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 16:00	127,00	112,48	4,89	9,63					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 17:00	128,00	115,88	4,88	7,24					1	1	1					1		1	1	1	1	1
1/6/23 18:00	129,00	120,09	4,97	3,94					1	1	1					1		1	1	1	1	1
1/6/23 19:00	128,00	122,35	4,77	0,88					1	1	1					1		1	1	1	1	1
1/6/23 20:00	127,00	122,25	4,75	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1
1/6/23 21:00	121,00	115,81	5,19	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1
1/6/23 22:00	120,00	114,68	5,32	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 23:00	109,00	103,58	5,42	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 2 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
2/6/23 0:00	86,00	79,65	6,35	0,00						1	1							1	1	1	1		
2/6/23 1:00	80,00	74,12	5,88	0,00						1	1							1	1	1			
2/6/23 2:00	79,00	73,59	5,41	0,00						1	1							1	1	1			
2/6/23 3:00	75,00	70,30	4,70	0,00						1	1							1	1	1			
2/6/23 4:00	74,00	70,54	3,46	0,00						1	1							1	1	1			
2/6/23 5:00	80,00	77,60	2,40	0,00						1	1							1	1	1	1		
2/6/23 6:00	86,00	83,48	2,20	0,32						1	1							1	1	1	1		
2/6/23 7:00	99,00	93,65	3,28	2,07					1	1	1							1	1	1	1		
2/6/23 8:00	108,00	98,05	5,31	4,64					1	1	1							1	1	1	1		
2/6/23 9:00	118,00	103,75	7,36	6,89					1	1	1							1	1	1	1		
2/6/23 10:00	118,00	100,68	9,06	8,26					1	1	1							1	1	1	1		
2/6/23 11:00	120,00	100,40	10,57	9,03					1	1	1							1	1	1	1		
2/6/23 12:00	123,00	102,53	11,37	9,10					1	1	1							1	1	1	1		
2/6/23 13:00	130,00	109,52	11,84	8,64					1	1	1							1	1	1	1	1	
2/6/23 14:00	129,00	108,44	12,37	8,19					1	1	1							1	1	1	1	1	
2/6/23 15:00	126,00	106,17	12,87	6,96					1	1	1							1	1	1	1	1	
2/6/23 16:00	125,00	108,46	11,69	4,85					1	1	1							1	1	1	1	1	
2/6/23 17:00	126,00	114,81	8,34	2,85					1	1	1							1	1	1	1	1	
2/6/23 18:00	125,00	117,92	5,88	1,20					1	1	1							1	1	1	1	1	
2/6/23 19:00	127,00	120,83	5,92	0,25					1	1	1							1	1	1	1	1	
2/6/23 20:00	129,00	122,17	6,83	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1	
2/6/23 21:00	120,00	112,97	7,03	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1	
2/6/23 22:00	110,00	103,29	6,71	0,00						1	1							1	1	1	1	1	
2/6/23 23:00	96,00	89,44	6,56	0,00						1	1							1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 3 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/6/23 0:00	87,00	77,99	9,01	0,00						1	1					1		1	1	1			
3/6/23 1:00	84,00	74,56	9,44	0,00						1	1					1		1	1				
3/6/23 2:00	79,00	69,79	9,21	0,00						1	1					1		1	1				
3/6/23 3:00	76,00	67,73	8,27	0,00						1	1					1		1	1				
3/6/23 4:00	75,00	66,86	8,14	0,00						1	1					1		1	1				
3/6/23 5:00	80,00	70,68	9,32	0,00						1	1					1		1	1				
3/6/23 6:00	84,00	72,88	10,52	0,60						1	1					1		1	1				
3/6/23 7:00	98,00	83,76	11,18	3,06						1	1					1		1	1	1			
3/6/23 8:00	106,00	88,51	11,27	6,22						1	1					1		1	1	1			
3/6/23 9:00	116,00	95,84	11,24	8,92					1	1	1					1		1	1	1			
3/6/23 10:00	118,00	95,43	11,61	10,96					1	1	1					1		1	1	1			
3/6/23 11:00	120,00	95,55	12,05	12,40					1	1	1					1		1	1	1			
3/6/23 12:00	123,00	97,07	12,65	13,28					1	1	1					1		1	1	1			
3/6/23 13:00	127,00	100,56	12,98	13,46					1	1	1					1		1	1	1			
3/6/23 14:00	128,00	102,49	12,51	13,00					1	1	1					1		1	1	1			
3/6/23 15:00	124,00	99,91	12,07	12,02					1	1	1					1		1	1	1			
3/6/23 16:00	123,00	99,95	12,69	10,36					1	1	1					1		1	1	1			
3/6/23 17:00	125,00	103,17	13,99	7,84					1	1	1					1		1	1	1			
3/6/23 18:00	126,00	106,80	14,95	4,25					1	1	1					1		1	1	1	1		
3/6/23 19:00	128,00	111,52	15,46	1,02					1	1	1					1		1	1	1	1		
3/6/23 20:00	129,00	112,73	16,27	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
3/6/23 21:00	120,00	103,28	16,72	0,00					1	1	1					1		1	1	1			
3/6/23 22:00	110,00	94,20	15,80	0,00					1	1	1					1		1	1	1			
3/6/23 23:00	96,00	81,62	14,38	0,00						1	1					1		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 4 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
4/6/23 0:00	85,00	73,25	11,75	0,00						1	1					1		1	1				
4/6/23 1:00	83,00	72,26	10,74	0,00						1	1					1		1	1				
4/6/23 2:00	77,00	66,29	10,71	0,00						1	1					1		1	1				
4/6/23 3:00	74,00	62,28	11,72	0,00						1	1					1		1					
4/6/23 4:00	72,00	60,25	11,75	0,00						1	1					1		1					
4/6/23 5:00	75,00	63,58	11,42	0,00						1	1					1		1					
4/6/23 6:00	79,00	67,01	11,46	0,53						1	1					1		1	1				
4/6/23 7:00	90,00	75,18	11,90	2,92						1	1					1		1	1				
4/6/23 8:00	107,00	88,03	12,79	6,18						1	1					1		1	1	1			
4/6/23 9:00	115,00	92,98	13,06	8,96					1	1	1					1		1	1	1			
4/6/23 10:00	116,00	92,01	12,96	11,03					1	1	1					1		1	1	1			
4/6/23 11:00	118,00	92,41	12,94	12,65					1	1	1					1		1	1	1			
4/6/23 12:00	122,00	95,30	13,07	13,63					1	1	1					1		1	1	1			
4/6/23 13:00	126,00	98,16	14,00	13,84					1	1	1					1		1	1	1			
4/6/23 14:00	127,00	98,77	14,88	13,35					1	1	1					1		1	1	1			
4/6/23 15:00	122,00	94,67	15,03	12,30					1	1	1					1		1	1	1			
4/6/23 16:00	121,00	95,38	15,01	10,61					1	1	1					1		1	1	1			
4/6/23 17:00	124,00	100,39	15,46	8,15					1	1	1					1		1	1	1			
4/6/23 18:00	125,00	104,13	16,41	4,46					1	1	1					1		1	1	1			
4/6/23 19:00	126,00	107,85	17,13	1,02					1	1	1					1		1	1	1	1		
4/6/23 20:00	129,00	111,42	17,58	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
4/6/23 21:00	121,00	103,73	17,27	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
4/6/23 22:00	113,00	97,42	15,58	0,00						1	1					1		1	1	1	1		
4/6/23 23:00	95,00	81,26	13,74	0,00						1	1					1		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 5 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
5/6/23 0:00	85,00	67,42	17,58	0,00						1	1					1		1	1				
5/6/23 1:00	83,00	65,96	17,04	0,00						1	1					1		1	1				
5/6/23 2:00	77,00	59,59	17,41	0,00						1	1					1		1					
5/6/23 3:00	74,00	55,54	18,46	0,00						1	1					1		1					
5/6/23 4:00	72,00	52,75	19,25	0,00						1	1					1		1					
5/6/23 5:00	75,00	55,66	19,34	0,00						1	1					1		1					
5/6/23 6:00	82,00	63,13	17,82	1,05						1	1					1		1	1				
5/6/23 7:00	93,00	74,34	14,48	4,18						1	1					1		1	1				
5/6/23 8:00	109,00	90,15	11,09	7,76						1	1					1		1	1	1			
5/6/23 9:00	115,00	94,84	9,41	10,75					1	1	1					1		1	1	1			
5/6/23 10:00	117,00	94,50	9,57	12,93					1	1	1					1		1	1	1			
5/6/23 11:00	118,00	93,47	10,20	14,33					1	1	1					1		1	1	1			
5/6/23 12:00	122,00	96,83	10,17	15,00					1	1	1					1		1	1	1			
5/6/23 13:00	128,00	102,63	10,37	15,00					1	1	1					1		1	1	1			
5/6/23 14:00	130,00	104,09	11,54	14,37					1	1	1					1		1	1	1			
5/6/23 15:00	122,00	96,15	12,60	13,25					1	1	1					1		1	1	1			
5/6/23 16:00	121,00	96,68	12,80	11,52					1	1	1					1		1	1	1			
5/6/23 17:00	124,00	101,76	13,32	8,92					1	1	1					1		1	1	1			
5/6/23 18:00	125,00	106,07	13,87	5,06					1	1	1					1		1	1	1			
5/6/23 19:00	126,00	111,21	13,52	1,27					1	1	1					1		1	1	1	1		
5/6/23 20:00	131,00	118,29	12,71	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
5/6/23 21:00	123,00	111,25	11,75	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
5/6/23 22:00	112,00	101,47	10,53	0,00						1	1					1		1	1	1	1		
5/6/23 23:00	99,00	90,01	8,99	0,00						1	1					1		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 6 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
6/6/23 0:00	85,00	77,35	7,65	0,00						1	1					1		1	1				
6/6/23 1:00	83,00	76,74	6,26	0,00						1	1					1		1	1				
6/6/23 2:00	77,00	71,61	5,39	0,00						1	1					1		1	1				
6/6/23 3:00	74,00	68,85	5,15	0,00						1	1					1		1	1				
6/6/23 4:00	72,00	66,95	5,05	0,00						1	1					1		1	1				
6/6/23 5:00	75,00	69,97	5,03	0,00						1	1					1		1	1				
6/6/23 6:00	82,00	76,34	4,75	0,91						1	1					1		1	1				
6/6/23 7:00	93,00	85,23	4,01	3,76						1	1					1		1	1	1			
6/6/23 8:00	109,00	98,60	3,41	6,99					1	1	1					1		1	1	1			
6/6/23 9:00	115,00	102,01	3,19	9,80					1	1	1					1		1	1	1			
6/6/23 10:00	117,00	101,47	3,55	11,98					1	1	1					1		1	1	1			
6/6/23 11:00	118,00	100,36	4,15	13,49					1	1	1					1		1	1	1			
6/6/23 12:00	122,00	103,30	4,65	14,05					1	1	1					1		1	1	1			
6/6/23 13:00	128,00	108,79	5,19	14,02					1	1	1					1		1	1	1			
6/6/23 14:00	133,00	113,92	5,76	13,32					1	1	1					1		1	1	1	1		
6/6/23 15:00	125,00	106,85	6,24	11,91					1	1	1					1		1	1	1	1		
6/6/23 16:00	123,00	106,27	6,72	10,01					1	1	1					1		1	1	1	1		
6/6/23 17:00	124,00	109,30	7,25	7,45					1	1	1					1		1	1	1	1		
6/6/23 18:00	125,00	113,22	7,67	4,11					1	1	1					1		1	1	1	1		
6/6/23 19:00	126,00	116,93	8,02	1,05					1	1	1					1		1	1	1	1		
6/6/23 20:00	131,00	122,98	8,02	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
6/6/23 21:00	123,00	115,49	7,51	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
6/6/23 22:00	112,00	105,31	6,69	0,00						1	1					1		1	1	1	1		
6/6/23 23:00	102,00	96,19	5,81	0,00						1	1					1		1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 7 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/6/23 0:00	98,00	96,75	1,25	0,00		1					1							1	1	1	1	1
7/6/23 1:00	87,00	85,49	1,51	0,00		1					1							1	1	1	1	
7/6/23 2:00	82,50	80,57	1,93	0,00		1					1							1	1	1	1	
7/6/23 3:00	80,00	77,44	2,56	0,00		1					1							1	1	1	1	
7/6/23 4:00	78,00	75,06	2,94	0,00		1					1							1	1	1	1	
7/6/23 5:00	80,00	77,42	2,58	0,00		1					1							1	1	1	1	
7/6/23 6:00	84,00	81,14	1,98	0,88		1					1							1	1	1	1	
7/6/23 7:00	96,00	90,58	1,59	3,83		1				1	1							1	1	1	1	
7/6/23 8:00	111,00	102,14	1,41	7,45		1				1	1							1	1	1	1	
7/6/23 9:00	121,00	109,24	1,43	10,33		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 10:00	126,00	111,98	1,65	12,37		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 11:00	129,00	113,70	1,70	13,60		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 12:00	130,00	114,36	1,73	13,91		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 13:00	134,00	118,63	2,09	13,28		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 14:00	132,00	117,40	2,48	12,12		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 15:00	127,00	113,18	2,86	10,96		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 16:00	126,00	113,73	2,92	9,35		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 17:00	126,00	116,29	2,72	6,99		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 18:00	130,00	123,42	2,64	3,94		1			1	1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 19:00	133,00	129,32	2,63	1,05		1			1	1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 20:00	134,00	131,28	2,72	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 21:00	135,00	132,00	3,00	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 22:00	124,00	120,76	3,24	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 23:00	110,00	106,87	3,13	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. ATM2 ΑΗΣ μειωμένη ικανότητα στα 10MW

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 8 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/6/23 0:00	103,00	100,16	2,84	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
8/6/23 1:00	90,00	87,23	2,77	0,00		1				1	1							1	1	1		
8/6/23 2:00	84,00	80,46	3,54	0,00		1				1	1							1	1	1		
8/6/23 3:00	82,00	77,71	4,29	0,00		1				1	1							1	1	1		
8/6/23 4:00	79,00	74,48	4,52	0,00		1				1	1							1	1	1		
8/6/23 5:00	82,00	77,15	4,85	0,00		1				1	1							1	1	1		
8/6/23 6:00	86,00	79,95	5,42	0,63		1				1	1							1	1	1		
8/6/23 7:00	100,00	91,16	5,89	2,95		1				1	1							1	1	1	1	
8/6/23 8:00	117,00	105,45	5,68	5,87		1				1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 9:00	127,00	113,93	4,78	8,29		1				1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 10:00	134,00	119,73	4,05	10,22		1			1	1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 11:00	135,00	119,06	3,92	12,02		1			1	1	1							1	1	1	1	
8/6/23 12:00	136,00	118,70	4,27	13,03		1			1	1	1							1	1	1	1	
8/6/23 13:00	137,00	118,73	4,99	13,28		1			1	1	1							1	1	1	1	
8/6/23 14:00	140,00	121,66	5,59	12,75		1			1	1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 15:00	134,00	117,33	5,22	11,45		1			1	1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 16:00	130,00	115,26	5,04	9,70		1			1	1	1							1	1	1	1	
8/6/23 17:00	131,00	118,04	5,72	7,24		1			1	1	1							1	1	1	1	
8/6/23 18:00	137,00	126,60	6,36	4,04		1			1	1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 19:00	139,00	131,70	6,28	1,02		1			1	1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 20:00	140,00	134,49	5,51	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 21:00	137,00	132,00	5,00	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 22:00	126,00	120,70	5,30	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 23:00	114,00	108,09	5,91	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. ATM2 ΑΗΣ μειωμένη ικανότητα στα 10MW

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 9 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/6/23 0:00	110,00	103,80	6,20	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
9/6/23 1:00	96,00	88,16	7,84	0,00		1				1	1							1	1	1		
9/6/23 2:00	89,00	80,22	8,78	0,00		1				1	1							1	1	1		
9/6/23 3:00	86,00	76,76	9,24	0,00		1				1	1							1	1	1		
9/6/23 4:00	83,00	73,44	9,56	0,00		1				1	1							1	1	1		
9/6/23 5:00	84,00	74,16	9,84	0,00		1				1	1							1	1	1		
9/6/23 6:00	87,00	76,38	9,81	0,81		1				1	1							1	1	1		
9/6/23 7:00	94,00	80,88	9,47	3,65		1				1	1							1	1	1		
9/6/23 8:00	113,00	97,15	8,75	7,10		1				1	1							1	1	1	1	
9/6/23 9:00	126,00	107,75	8,17	10,08		1				1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 10:00	134,00	113,86	7,95	12,19		1				1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 11:00	137,00	115,24	8,20	13,56		1				1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 12:00	139,00	115,40	9,41	14,19		1				1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 13:00	139,00	114,47	10,51	14,02		1				1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 14:00	142,00	117,55	11,20	13,25		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 15:00	140,00	116,54	11,55	11,91		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 16:00	136,00	114,33	11,97	9,70		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 17:00	135,00	115,07	12,94	6,99		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 18:00	139,00	121,25	13,85	3,90		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 19:00	144,00	128,38	14,57	1,05		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 20:00	147,00	131,30	15,70	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 21:00	144,00	127,58	16,42	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 22:00	137,00	121,04	15,96	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 23:00	125,00	109,19	15,81	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. ATM2 ΑΗΣ μειωμένη ικανότητα στα 10MW

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 10 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/6/23 0:00	106,00	89,48	16,52	0,00						1	1							1	1	1	1	
10/6/23 1:00	96,00	77,77	18,23	0,00						1	1							1	1	1		
10/6/23 2:00	89,00	69,40	19,60	0,00						1	1							1	1	1		
10/6/23 3:00	86,00	65,88	20,12	0,00						1	1							1	1	1		
10/6/23 4:00	83,00	63,09	19,91	0,00						1	1							1	1	1		
10/6/23 5:00	84,00	64,38	19,62	0,00						1	1							1	1	1		
10/6/23 6:00	86,00	65,54	19,62	0,84						1	1							1	1	1		
10/6/23 7:00	93,50	70,53	19,28	3,69						1	1							1	1	1		
10/6/23 8:00	112,50	86,73	18,50	7,27						1	1							1	1	1	1	
10/6/23 9:00	125,50	97,31	17,76	10,43						1	1	1						1	1	1	1	1
10/6/23 10:00	133,50	103,72	17,17	12,61						1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 11:00	136,00	105,93	16,05	14,02					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 12:00	139,50	110,50	14,35	14,65					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 13:00	140,00	111,25	14,06	14,69					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 14:00	142,00	112,49	15,42	14,09					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 15:00	140,00	110,56	16,65	12,79					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 16:00	135,50	107,08	17,49	10,93					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 17:00	134,50	108,25	17,99	8,26					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 18:00	139,00	116,32	17,97	4,71					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 19:00	143,00	124,22	17,55	1,23					1	1	1				1			1	1	1	1	1
10/6/23 20:00	145,00	127,85	17,15	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
10/6/23 21:00	143,00	126,17	16,83	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
10/6/23 22:00	136,00	119,65	16,35	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 23:00	124,00	107,42	16,58	0,00						1	1							1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 11 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/6/23 0:00	106,00	88,72	17,28	0,00						1	1							1	1	1	1		
11/6/23 1:00	96,00	79,03	16,97	0,00						1	1							1	1	1	1		
11/6/23 2:00	89,00	73,00	16,00	0,00						1	1							1	1	1			
11/6/23 3:00	86,00	71,16	14,84	0,00						1	1							1	1	1			
11/6/23 4:00	83,00	69,47	13,53	0,00						1	1							1	1	1			
11/6/23 5:00	84,00	72,23	11,77	0,00						1	1							1	1	1			
11/6/23 6:00	85,50	75,30	9,39	0,81						1	1							1	1	1			
11/6/23 7:00	93,50	82,16	7,55	3,79						1	1							1	1	1	1		
11/6/23 8:00	111,00	97,35	6,24	7,41						1	1							1	1	1	1	1	
11/6/23 9:00	122,00	106,61	5,34	10,05						1	1							1	1	1	1	1	
11/6/23 10:00	129,00	112,48	4,68	11,84					1	1	1							1	1	1	1	1	
11/6/23 11:00	131,00	113,27	4,52	13,21					1	1	1							1	1	1	1	1	
11/6/23 12:00	133,00	114,09	4,82	14,09					1	1	1							1	1	1	1	1	
11/6/23 13:00	134,00	114,57	5,17	14,26					1	1	1							1	1	1	1	1	
11/6/23 14:00	136,00	117,09	5,14	13,77					1	1	1							1	1	1	1	1	
11/6/23 15:00	133,00	115,76	4,56	12,68					1	1	1							1	1	1	1	1	
11/6/23 16:00	130,00	114,68	4,39	10,93					1	1	1							1	1	1	1	1	
11/6/23 17:00	129,00	116,10	4,54	8,36					1	1	1							1	1	1	1	1	
11/6/23 18:00	133,00	123,44	4,78	4,78					1	1	1							1	1	1	1	1	
11/6/23 19:00	137,00	130,93	4,80	1,27					1	1	1				1			1	1	1	1	1	
11/6/23 20:00	139,00	134,64	4,36	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1	
11/6/23 21:00	138,00	134,13	3,87	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1	
11/6/23 22:00	131,00	127,33	3,67	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1	
11/6/23 23:00	119,00	115,04	3,96	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/6/23 0:00	106,00	101,97	4,03	0,00						1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 1:00	96,00	92,10	3,90	0,00						1	1							1	1	1	1	
12/6/23 2:00	89,00	85,19	3,81	0,00						1	1							1	1	1	1	
12/6/23 3:00	86,00	82,19	3,81	0,00						1	1							1	1	1	1	
12/6/23 4:00	83,00	79,12	3,88	0,00						1	1							1	1	1	1	
12/6/23 5:00	84,00	80,12	3,88	0,00						1	1							1	1	1	1	
12/6/23 6:00	86,00	81,44	3,65	0,91						1	1							1	1	1	1	
12/6/23 7:00	93,50	86,59	3,29	3,62						1	1							1	1	1	1	
12/6/23 8:00	112,50	102,46	3,15	6,89						1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 9:00	125,50	112,48	3,25	9,77					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 10:00	133,50	117,76	3,79	11,95					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 11:00	136,00	118,12	4,53	13,35					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 12:00	139,50	120,06	5,25	14,19					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 13:00	140,00	119,71	5,99	14,30					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 14:00	142,00	121,87	6,36	13,77					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 15:00	140,00	120,78	6,64	12,58					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 16:00	135,50	117,60	7,11	10,79					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 17:00	134,50	118,79	7,42	8,29					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 18:00	139,00	126,64	7,58	4,78					1	1	1				1			1	1	1	1	1
12/6/23 19:00	143,00	134,30	7,40	1,30					1	1	1				1			1	1	1	1	1
12/6/23 20:00	145,00	138,04	6,96	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
12/6/23 21:00	143,00	136,36	6,64	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
12/6/23 22:00	136,00	129,35	6,65	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
12/6/23 23:00	124,00	117,53	6,47	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/6/23 0:00	107,00	103,00	4,00	0,00						1	1							1	1	1	1	1
13/6/23 1:00	98,00	93,60	4,40	0,00						1	1							1	1	1	1	
13/6/23 2:00	91,00	86,25	4,75	0,00						1	1							1	1	1	1	
13/6/23 3:00	87,00	82,08	4,92	0,00						1	1							1	1	1	1	
13/6/23 4:00	86,00	81,24	4,76	0,00						1	1							1	1	1	1	
13/6/23 5:00	85,00	80,74	4,26	0,00						1	1							1	1	1	1	
13/6/23 6:00	87,00	82,48	3,61	0,91						1	1							1	1	1	1	
13/6/23 7:00	94,00	86,97	3,13	3,90						1	1							1	1	1	1	
13/6/23 8:00	113,00	102,62	2,90	7,48						1	1							1	1	1	1	1
13/6/23 9:00	127,00	113,88	2,72	10,40						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 10:00	135,00	119,87	2,59	12,54						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 11:00	137,00	120,46	2,63	13,91						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 12:00	140,00	122,44	3,05	14,51						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 13:00	142,00	123,82	3,63	14,55						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 14:00	144,00	125,78	4,27	13,95						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 15:00	142,00	123,97	5,24	12,79						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 16:00	140,00	123,06	5,91	11,03						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 17:00	142,00	127,50	5,89	8,61						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 18:00	144,00	132,67	6,27	5,06						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 19:00	146,00	137,06	7,57	1,37					1	1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 20:00	148,00	139,09	8,91	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 21:00	142,00	132,83	9,17	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 22:00	140,00	131,32	8,68	0,00						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 23:00	132,00	123,21	8,79	0,00						1	1				1			1	1	1	1	1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
14/6/23 0:00	108,00	94,20	13,80	0,00						1	1							1	1	1	1	1	
14/6/23 1:00	99,00	84,69	14,31	0,00						1	1							1	1	1	1		
14/6/23 2:00	92,00	77,38	14,62	0,00						1	1							1	1	1	1		
14/6/23 3:00	88,00	73,76	14,24	0,00						1	1							1	1	1	1		
14/6/23 4:00	87,00	73,67	13,33	0,00						1	1							1	1	1	1		
14/6/23 5:00	86,00	73,54	12,46	0,00						1	1							1	1	1	1		
14/6/23 6:00	88,00	75,38	11,67	0,95						1	1							1	1	1	1		
14/6/23 7:00	95,00	80,12	11,05	3,83						1	1							1	1	1	1		
14/6/23 8:00	113,00	94,99	10,53	7,48						1	1							1	1	1	1	1	
14/6/23 9:00	128,00	107,02	10,47	10,51						1	1							1	1	1	1	1	
14/6/23 10:00	135,00	111,48	10,73	12,79						1	1						1	1	1	1	1	1	
14/6/23 11:00	138,00	112,83	10,94	14,23						1	1						1	1	1	1	1	1	
14/6/23 12:00	141,00	114,43	11,53	15,04						1	1						1	1	1	1	1	1	
14/6/23 13:00	143,00	115,90	11,96	15,14						1	1						1	1	1	1	1	1	
14/6/23 14:00	145,00	117,82	12,53	14,65						1	1						1	1	1	1	1	1	
14/6/23 15:00	144,00	116,59	13,85	13,56						1	1						1	1	1	1	1	1	
14/6/23 16:00	141,00	114,03	15,20	11,77						1	1						1	1	1	1	1	1	
14/6/23 17:00	140,00	114,70	16,24	9,06						1	1						1	1	1	1	1	1	
14/6/23 18:00	143,00	121,48	16,28	5,24						1	1						1	1	1	1	1	1	
14/6/23 19:00	147,00	129,58	16,01	1,41						1	1				1		1	1	1	1	1	1	
14/6/23 20:00	148,00	131,64	16,36	0,00						1	1				1		1	1	1	1	1	1	
14/6/23 21:00	140,00	123,77	16,23	0,00						1	1				1		1	1	1	1	1	1	
14/6/23 22:00	138,00	122,32	15,68	0,00						1	1						1	1	1	1	1	1	
14/6/23 23:00	131,00	115,81	15,19	0,00						1	1						1	1	1	1	1	1	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/6/23 0:00	109,00	96,11	12,89	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
15/6/23 1:00	99,00	85,91	13,09	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
15/6/23 2:00	93,00	79,47	13,53	0,00		1				1	1							1	1	1		
15/6/23 3:00	88,00	74,55	13,45	0,00		1				1	1							1	1	1		
15/6/23 4:00	86,50	74,22	12,28	0,00		1				1	1							1	1	1		
15/6/23 5:00	86,00	75,51	10,49	0,00		1				1	1							1	1	1		
15/6/23 6:00	89,00	79,18	8,87	0,95		1				1	1							1	1	1		
15/6/23 7:00	95,00	83,78	7,11	4,11		1				1	1							1	1	1		
15/6/23 8:00	114,00	100,23	5,90	7,87		1				1	1							1	1	1	1	
15/6/23 9:00	129,00	113,01	5,17	10,82		1				1	1							1	1	1	1	1
15/6/23 10:00	136,00	118,20	4,84	12,96		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 11:00	139,00	119,40	5,16	14,44		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 12:00	141,00	120,42	5,40	15,18		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 13:00	142,00	121,42	5,37	15,21		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 14:00	146,00	126,33	4,84	14,83		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 15:00	143,00	125,31	3,99	13,70		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 16:00	142,00	126,89	3,23	11,88		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 17:00	141,00	128,41	3,35	9,24		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 18:00	144,00	135,06	3,53	5,41		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
15/6/23 19:00	147,00	143,42	2,10	1,48		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
15/6/23 20:00	148,00	147,20	0,80	0,00		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
15/6/23 21:00	141,00	140,56	0,44	0,00		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
15/6/23 22:00	134,00	133,78	0,22	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 23:00	129,00	128,90	0,10	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/6/23 0:00	109,00	108,94	0,06	0,00		1				1	1						1		1	1	1	1
16/6/23 1:00	99,00	98,85	0,15	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
16/6/23 2:00	92,00	91,47	0,53	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
16/6/23 3:00	89,00	87,46	1,54	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
16/6/23 4:00	88,00	85,80	2,20	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
16/6/23 5:00	87,00	85,09	1,91	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
16/6/23 6:00	90,00	87,51	2,00	0,49		1				1	1						1		1	1	1	
16/6/23 7:00	95,00	89,37	3,14	2,49		1				1	1						1		1	1	1	
16/6/23 8:00	113,00	101,47	6,08	5,45		1				1	1						1		1	1	1	1
16/6/23 9:00	129,00	111,02	9,65	8,33		1				1	1						1		1	1	1	1
16/6/23 10:00	126,00	102,82	12,46	10,72		1				1	1						1		1	1	1	1
16/6/23 11:00	138,00	110,08	15,45	12,47		1				1	1						1		1	1	1	1
16/6/23 12:00	142,00	110,31	18,06	13,63		1				1	1						1		1	1	1	1
16/6/23 13:00	144,00	109,88	20,14	13,98		1				1	1						1		1	1	1	1
16/6/23 14:00	145,00	111,00	20,37	13,63		1				1	1						1	1	1	1	1	1
16/6/23 15:00	144,00	113,98	17,48	12,54		1				1	1						1	1	1	1	1	1
16/6/23 16:00	141,00	116,89	13,78	10,33		1				1	1						1	1	1	1	1	1
16/6/23 17:00	140,00	123,32	9,48	7,20		1				1	1						1	1	1	1	1	1
16/6/23 18:00	143,00	133,97	5,16	3,87		1				1	1						1	1	1	1	1	1
16/6/23 19:00	147,00	142,75	3,27	0,98		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
16/6/23 20:00	150,00	147,16	2,84	0,00		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
16/6/23 21:00	141,00	138,32	2,68	0,00		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
16/6/23 22:00	139,00	136,22	2,78	0,00		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
16/6/23 23:00	132,00	129,07	2,93	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 17 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/6/23 0:00	110,00	106,94	3,06	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1
17/6/23 1:00	100,00	96,84	3,16	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
17/6/23 2:00	93,00	89,85	3,15	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
17/6/23 3:00	89,00	85,86	3,14	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
17/6/23 4:00	88,00	84,67	3,33	0,00		1				1	1							1	1	1		
17/6/23 5:00	87,00	83,45	3,55	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
17/6/23 6:00	91,00	86,23	4,03	0,74		1				1	1							1	1	1	1	
17/6/23 7:00	99,00	90,62	5,22	3,16		1				1	1							1	1	1	1	
17/6/23 8:00	114,00	101,37	6,55	6,08		1				1	1							1	1	1	1	1
17/6/23 9:00	125,00	109,54	7,34	8,12		1				1	1							1	1	1	1	1
17/6/23 10:00	135,00	117,89	7,94	9,17		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 11:00	138,00	119,78	8,28	9,94		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 12:00	142,00	123,14	8,14	10,72		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 13:00	145,00	126,32	7,68	11,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 14:00	146,00	128,55	7,02	10,43		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 15:00	143,00	126,27	7,07	9,66		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 16:00	142,00	125,67	7,62	8,71		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 17:00	141,00	126,72	7,36	6,92		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 18:00	144,00	133,14	6,89	3,97		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
17/6/23 19:00	147,00	139,48	6,54	0,98		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
17/6/23 20:00	149,00	143,15	5,85	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
17/6/23 21:00	140,00	134,87	5,13	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
17/6/23 22:00	138,00	133,17	4,83	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
17/6/23 23:00	132,00	126,93	5,07	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 18 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/6/23 0:00	108,00	102,55	5,45	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1
18/6/23 1:00	97,00	91,18	5,82	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
18/6/23 2:00	90,00	84,12	5,88	0,00		1				1	1							1	1	1		
18/6/23 3:00	88,00	82,34	5,66	0,00		1				1	1							1	1	1		
18/6/23 4:00	87,00	81,19	5,81	0,00		1				1	1							1	1	1		
18/6/23 5:00	86,00	79,68	6,32	0,00		1				1	1							1	1	1		
18/6/23 6:00	89,00	81,81	6,49	0,70		1				1	1							1	1	1		
18/6/23 7:00	94,00	84,80	6,00	3,20		1				1	1							1	1	1	1	
18/6/23 8:00	109,00	97,28	5,33	6,39		1				1	1							1	1	1	1	
18/6/23 9:00	120,00	106,07	4,83	9,10		1				1	1							1	1	1	1	1
18/6/23 10:00	131,00	115,45	4,55	11,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 11:00	135,00	118,04	4,63	12,33		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 12:00	140,00	121,51	5,38	13,11		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 13:00	142,00	122,24	6,48	13,28		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 14:00	144,00	123,39	7,75	12,86		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 15:00	142,00	121,01	9,15	11,84		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 16:00	140,00	119,16	10,44	10,40		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 17:00	138,00	118,12	11,66	8,22		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 18:00	142,00	124,51	12,75	4,74		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 19:00	145,00	129,92	13,88	1,20		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
18/6/23 20:00	147,00	132,12	14,88	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
18/6/23 21:00	147,00	131,90	15,10	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
18/6/23 22:00	136,00	120,52	15,48	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 23:00	125,00	108,98	16,02	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/6/23 0:00	111,00	95,05	15,95	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
19/6/23 1:00	99,00	83,34	15,66	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
19/6/23 2:00	91,00	75,81	15,19	0,00		1				1	1							1	1	1		
19/6/23 3:00	90,00	75,32	14,68	0,00		1				1	1							1	1	1		
19/6/23 4:00	88,00	73,52	14,48	0,00		1				1	1							1	1	1		
19/6/23 5:00	90,00	75,24	14,76	0,00		1				1	1							1	1	1		
19/6/23 6:00	93,00	76,79	15,23	0,98		1				1	1							1	1	1		
19/6/23 7:00	96,00	76,50	15,67	3,83		1				1	1							1	1	1		
19/6/23 8:00	112,00	89,08	15,68	7,24		1				1	1							1	1	1	1	
19/6/23 9:00	123,00	97,62	15,19	10,19		1				1	1							1	1	1	1	1
19/6/23 10:00	132,00	104,59	14,90	12,51		1				1	1							1	1	1	1	1
19/6/23 11:00	135,00	105,79	15,12	14,09		1				1	1							1	1	1	1	1
19/6/23 12:00	141,00	110,72	15,31	14,97		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 13:00	144,00	113,34	15,59	15,07		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 14:00	147,00	115,92	16,60	14,48		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 15:00	145,00	113,69	17,96	13,35		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 16:00	143,00	111,90	19,54	11,56		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 17:00	144,00	113,61	21,50	8,89		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 18:00	145,00	116,57	23,23	5,20		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 19:00	147,00	121,08	24,41	1,51		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 20:00	149,00	123,73	25,27	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 21:00	149,00	123,67	25,33	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 22:00	138,00	113,25	24,75	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 23:00	129,00	105,14	23,86	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 20 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/6/23 0:00	112,00	88,14	23,86	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
20/6/23 1:00	100,00	77,71	22,29	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
20/6/23 2:00	92,00	69,48	22,52	0,00		1				1	1						1		1	1		
20/6/23 3:00	91,00	67,32	23,68	0,00		1				1	1						1		1	1		
20/6/23 4:00	89,00	64,20	24,80	0,00		1				1	1								1	1		
20/6/23 5:00	92,00	66,35	25,65	0,00		1				1	1								1	1		
20/6/23 6:00	95,00	68,53	25,49	0,98		1				1	1						1		1	1		
20/6/23 7:00	97,00	68,92	23,93	4,15		1				1	1						1		1	1		
20/6/23 8:00	114,00	84,21	21,88	7,91		1				1	1						1		1	1	1	
20/6/23 9:00	124,00	92,97	20,14	10,89		1				1	1						1		1	1	1	1
20/6/23 10:00	133,00	101,35	18,47	13,18		1				1	1						1		1	1	1	1
20/6/23 11:00	135,00	102,96	17,42	14,62		1				1	1						1		1	1	1	1
20/6/23 12:00	142,00	108,94	17,74	15,32		1				1	1						1		1	1	1	1
20/6/23 13:00	145,00	110,41	19,27	15,32		1				1	1						1		1	1	1	1
20/6/23 14:00	148,00	111,56	21,65	14,79		1				1	1					1	1		1	1	1	1
20/6/23 15:00	147,00	109,03	24,34	13,63		1				1	1					1	1		1	1	1	1
20/6/23 16:00	144,00	104,92	27,20	11,88		1				1	1						1		1	1	1	1
20/6/23 17:00	145,00	106,22	29,47	9,31		1				1	1						1		1	1	1	1
20/6/23 18:00	146,00	109,84	30,75	5,41		1				1	1					1	1		1	1	1	1
20/6/23 19:00	149,00	116,18	31,34	1,48		1				1	1					1	1		1	1	1	1
20/6/23 20:00	150,00	118,44	31,56	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
20/6/23 21:00	150,00	118,91	31,09	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
20/6/23 22:00	142,00	112,07	29,93	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
20/6/23 23:00	130,00	102,08	27,92	0,00		1				1	1						1		1	1	1	1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/6/23 0:00	113,00	87,32	25,68	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
21/6/23 1:00	102,00	78,17	23,83	0,00		1				1	1						1		1	1		
21/6/23 2:00	93,00	71,04	21,96	0,00		1				1	1						1		1	1		
21/6/23 3:00	91,00	70,65	20,35	0,00		1				1	1						1		1	1		
21/6/23 4:00	89,00	69,68	19,32	0,00		1				1	1						1		1	1		
21/6/23 5:00	93,00	74,56	18,44	0,00		1				1	1						1		1	1		
21/6/23 6:00	97,00	78,66	17,29	1,05		1				1	1						1		1	1		
21/6/23 7:00	100,00	79,74	15,90	4,36		1				1	1						1		1	1		
21/6/23 8:00	114,00	90,97	14,88	8,15		1				1	1						1		1	1	1	
21/6/23 9:00	124,00	97,95	14,88	11,17		1				1	1						1		1	1	1	1
21/6/23 10:00	134,00	105,84	14,77	13,39		1				1	1						1		1	1	1	1
21/6/23 11:00	136,00	106,86	14,31	14,83		1				1	1						1		1	1	1	1
21/6/23 12:00	143,00	112,95	14,52	15,53		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 13:00	146,00	114,70	15,70	15,60		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 14:00	149,00	116,67	17,26	15,07		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 15:00	148,00	115,68	18,41	13,91		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 16:00	145,00	113,04	19,87	12,09		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 17:00	145,00	113,96	21,62	9,42		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 18:00	147,00	118,58	22,94	5,48		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 19:00	148,00	122,17	24,32	1,51		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 20:00	151,00	125,60	25,40	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 21:00	151,00	125,46	25,54	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 22:00	143,00	118,07	24,93	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 23:00	132,00	108,33	23,67	0,00		1				1	1						1		1	1	1	1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/6/23 0:00	112,00	90,52	21,48	0,00		1				1	1								1	1	1	1
22/6/23 1:00	103,00	83,94	19,06	0,00		1				1	1								1	1	1	1
22/6/23 2:00	94,00	77,01	16,99	0,00		1				1	1								1	1	1	
22/6/23 3:00	90,00	74,52	15,48	0,00		1				1	1								1	1	1	
22/6/23 4:00	88,00	73,27	14,73	0,00		1				1	1								1	1	1	
22/6/23 5:00	92,00	77,57	14,43	0,00		1				1	1								1	1	1	
22/6/23 6:00	96,00	80,62	14,26	1,12		1				1	1								1	1	1	
22/6/23 7:00	101,00	82,64	14,04	4,32		1				1	1								1	1	1	
22/6/23 8:00	115,00	94,30	12,72	7,98		1				1	1								1	1	1	1
22/6/23 9:00	123,00	101,02	10,91	11,07		1				1	1					1			1	1	1	1
22/6/23 10:00	135,00	111,65	9,93	13,42		1				1	1					1			1	1	1	1
22/6/23 11:00	137,00	112,81	9,29	14,90		1				1	1					1			1	1	1	1
22/6/23 12:00	144,00	119,25	9,15	15,60		1				1	1					1	1		1	1	1	1
22/6/23 13:00	147,00	121,86	9,54	15,60		1				1	1					1	1		1	1	1	1
22/6/23 14:00	150,00	124,77	10,23	15,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
22/6/23 15:00	147,00	122,27	11,03	13,70		1				1	1					1	1		1	1	1	1
22/6/23 16:00	144,00	120,87	11,32	11,81		1				1	1					1	1		1	1	1	1
22/6/23 17:00	144,00	123,97	10,86	9,17		1				1	1					1	1		1	1	1	1
22/6/23 18:00	148,00	132,76	9,83	5,41		1				1	1					1	1		1	1	1	1
22/6/23 19:00	150,00	139,67	8,75	1,58		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1
22/6/23 20:00	152,00	144,04	7,96	0,00		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1
22/6/23 21:00	152,00	144,72	7,28	0,00		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1
22/6/23 22:00	142,00	135,15	6,85	0,00		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1
22/6/23 23:00	131,00	124,52	6,48	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/6/23 0:00	114,00	109,93	4,07	0,00		1				1	1					1			1	1	1	1
23/6/23 1:00	104,00	100,90	3,10	0,00		1				1	1					1			1	1	1	1
23/6/23 2:00	95,00	92,48	2,52	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
23/6/23 3:00	92,00	89,81	2,19	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
23/6/23 4:00	89,00	86,65	2,35	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
23/6/23 5:00	93,00	90,33	2,67	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
23/6/23 6:00	97,00	93,11	2,77	1,12		1				1	1					1			1	1	1	
23/6/23 7:00	102,00	95,04	2,46	4,50		1				1	1					1			1	1	1	
23/6/23 8:00	117,00	106,73	2,05	8,22		1				1	1					1			1	1	1	1
23/6/23 9:00	125,00	111,55	2,17	11,28		1				1	1					1			1	1	1	1
23/6/23 10:00	137,00	120,64	2,80	13,56		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 11:00	139,00	120,47	3,49	15,04		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 12:00	145,00	124,98	4,28	15,74		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 13:00	148,00	126,70	5,45	15,85		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 14:00	152,00	130,05	6,63	15,32		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 15:00	149,00	127,29	7,55	14,16		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 16:00	146,00	125,22	8,48	12,30		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 17:00	145,00	126,25	9,19	9,56		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 18:00	150,00	134,63	9,75	5,62		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 19:00	151,00	139,08	10,27	1,65		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 20:00	152,00	141,61	10,35	0,04		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 21:00	151,00	140,87	10,13	0,00		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 22:00	143,00	133,29	9,71	0,00		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 23:00	134,00	124,89	9,11	0,00		1				1	1				1	1			1	1	1	1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 24 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/6/23 0:00	115,00	110,41	4,59	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
24/6/23 1:00	108,00	103,49	4,51	0,00		1				1	1					1			1	1	1	1
24/6/23 2:00	100,00	95,52	4,48	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
24/6/23 3:00	98,00	93,57	4,43	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
24/6/23 4:00	98,00	93,31	4,69	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
24/6/23 5:00	99,00	94,37	4,63	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
24/6/23 6:00	103,00	98,04	4,01	0,95		1				1	1					1			1	1	1	1
24/6/23 7:00	108,00	100,71	3,21	4,08		1				1	1					1			1	1	1	1
24/6/23 8:00	124,00	113,59	2,57	7,84		1				1	1				1	1			1	1	1	1
24/6/23 9:00	136,00	123,13	2,08	10,79		1				1	1				1	1			1	1	1	1
24/6/23 10:00	145,00	130,15	1,85	13,00		1				1	1				1	1			1	1	1	1
24/6/23 11:00	147,00	130,64	1,88	14,48		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 12:00	154,00	136,71	2,11	15,18		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 13:00	159,00	141,03	2,72	15,25		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 14:00	162,00	143,78	3,53	14,69		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 15:00	158,00	140,31	4,13	13,56		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 16:00	154,00	137,90	4,33	11,77		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 17:00	159,00	145,49	4,30	9,21		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 18:00	165,00	155,34	4,25	5,41		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 19:00	168,00	162,18	4,31	1,51		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 20:00	170,00	165,48	4,52	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 21:00	166,00	161,25	4,75	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 22:00	154,00	149,21	4,79	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 23:00	139,00	134,31	4,69	0,00		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 25 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/6/23 0:00	112,00	107,40	4,60	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 1:00	106,00	101,34	4,66	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 2:00	98,00	92,96	5,04	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 3:00	97,00	91,09	5,91	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 4:00	97,00	90,19	6,81	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 5:00	97,00	89,88	7,12	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 6:00	102,00	94,16	6,75	1,09		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 7:00	106,00	95,94	5,91	4,15		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 8:00	120,00	107,35	4,99	7,66		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 9:00	133,00	117,63	4,69	10,68		1				1	1					1	1		1	1	1	1
25/6/23 10:00	141,00	123,03	4,94	13,03		1				1	1					1	1		1	1	1	1
25/6/23 11:00	144,00	124,17	5,28	14,55		1				1	1					1	1		1	1	1	1
25/6/23 12:00	151,00	129,96	5,72	15,32		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 13:00	158,00	136,69	5,89	15,42		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 14:00	160,00	139,14	5,89	14,97		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 15:00	158,00	138,13	5,99	13,88		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 16:00	154,00	136,09	5,79	12,12		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 17:00	159,00	143,99	5,52	9,49		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 18:00	164,00	152,72	5,66	5,62		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 19:00	168,00	160,09	6,22	1,69		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 20:00	169,00	162,06	6,90	0,04		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 21:00	166,00	158,69	7,31	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 22:00	157,00	149,70	7,30	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 23:00	145,00	138,05	6,95	0,00		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/6/23 0:00	117,00	110,36	6,64	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
26/6/23 1:00	110,00	103,37	6,63	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
26/6/23 2:00	103,00	96,13	6,87	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
26/6/23 3:00	100,00	92,65	7,35	0,00		1				1	1					1	1		1	1		
26/6/23 4:00	98,00	90,27	7,73	0,00		1				1	1					1	1		1	1		
26/6/23 5:00	99,00	91,35	7,65	0,00		1				1	1					1	1		1	1		
26/6/23 6:00	102,00	93,56	7,39	1,05		1				1	1					1	1		1	1		
26/6/23 7:00	109,00	97,60	7,22	4,18		1				1	1					1	1		1	1	1	
26/6/23 8:00	125,00	110,19	7,08	7,73		1				1	1					1	1		1	1	1	1
26/6/23 9:00	137,00	119,05	7,13	10,82		1				1	1					1	1		1	1	1	1
26/6/23 10:00	146,00	125,63	7,26	13,11		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/6/23 11:00	147,00	124,97	7,45	14,58		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/6/23 12:00	151,00	127,87	7,85	15,28		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/6/23 13:00	160,00	136,28	8,44	15,28		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/6/23 14:00	168,00	143,97	9,13	14,90		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/6/23 15:00	164,00	140,27	9,89	13,84		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/6/23 16:00	160,00	137,39	10,59	12,02		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/6/23 17:00	159,00	138,40	11,22	9,38		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/6/23 18:00	166,00	148,40	12,01	5,59		1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/6/23 19:00	170,00	155,52	12,79	1,69		1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/6/23 20:00	170,00	156,52	13,44	0,04		1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/6/23 21:00	168,00	154,13	13,87	0,00		1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/6/23 22:00	154,00	140,27	13,73	0,00		1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/6/23 23:00	144,00	130,98	13,02	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 27 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/6/23 0:00	117,00	96,70	20,30	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
27/6/23 1:00	113,00	92,00	21,00	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
27/6/23 2:00	103,00	81,32	21,68	0,00		1				1	1					1			1	1		
27/6/23 3:00	100,00	77,70	22,30	0,00		1				1	1					1			1	1		
27/6/23 4:00	98,00	75,44	22,56	0,00		1				1	1					1			1	1		
27/6/23 5:00	99,00	76,13	22,87	0,00		1				1	1					1			1	1		
27/6/23 6:00	102,00	79,11	22,89	0,00		1				1	1					1			1	1		
27/6/23 7:00	109,00	87,20	21,80	0,00		1				1	1					1			1	1		
27/6/23 8:00	123,00	102,10	19,99	0,91		1				1	1					1	1		1	1	1	
27/6/23 9:00	137,00	114,29	18,74	3,97		1				1	1					1	1		1	1	1	1
27/6/23 10:00	152,00	126,28	18,06	7,66		1				1	1					1	1		1	1	1	1
27/6/23 11:00	155,00	126,50	17,82	10,68		1				1	1					1	1		1	1	1	1
27/6/23 12:00	151,00	119,78	18,22	13,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
27/6/23 13:00	160,00	126,80	18,76	14,44		1				1	1					1	1		1	1	1	1
27/6/23 14:00	168,00	133,62	19,20	15,18		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 15:00	164,00	129,34	19,34	15,32		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 16:00	160,00	126,14	19,00	14,86		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 17:00	159,00	126,46	18,77	13,77		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 18:00	166,00	135,10	18,95	11,95		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 19:00	170,00	141,79	18,90	9,31		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 20:00	170,00	145,34	19,11	5,55		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 21:00	167,00	146,04	19,41	1,55		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 22:00	152,00	132,85	19,15	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
27/6/23 23:00	141,00	122,14	18,86	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
28/6/23 0:00	118,00	100,33	17,67	0,00	1	1				1	1					1			1	1	1	
28/6/23 1:00	114,00	96,19	17,81	0,00	1	1				1	1					1			1	1		
28/6/23 2:00	104,00	86,23	17,77	0,00	1	1				1	1					1			1	1		
28/6/23 3:00	101,00	83,29	17,71	0,00	1	1				1	1					1			1	1		
28/6/23 4:00	100,50	82,24	18,26	0,00	1	1				1	1					1			1	1		
28/6/23 5:00	99,50	80,55	18,95	0,00	1	1				1	1					1			1	1		
28/6/23 6:00	102,50	82,81	18,78	0,91	1	1				1	1					1			1	1		
28/6/23 7:00	110,00	88,77	17,40	3,83	1	1				1	1					1			1	1		
28/6/23 8:00	124,00	100,67	15,74	7,59	1	1				1	1					1	1		1	1		
28/6/23 9:00	138,00	112,76	14,70	10,54	1	1				1	1					1	1		1	1	1	
28/6/23 10:00	143,00	116,12	14,09	12,79	1	1				1	1					1	1		1	1	1	
28/6/23 11:00	155,00	127,12	13,62	14,26	1	1				1	1					1	1		1	1	1	
28/6/23 12:00	158,00	129,44	13,45	15,11	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
28/6/23 13:00	169,00	140,36	13,46	15,18	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
28/6/23 14:00	175,00	146,88	13,43	14,69	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 15:00	169,00	142,14	13,19	13,67	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 16:00	168,00	143,19	12,90	11,91	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 17:00	172,00	150,01	12,71	9,28	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 18:00	173,00	154,95	12,46	5,59	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 19:00	176,00	162,20	12,22	1,58	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 20:00	170,00	157,58	12,42	0,00	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 21:00	169,00	156,92	12,08	0,00	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 22:00	153,00	141,51	11,49	0,00	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
28/6/23 23:00	143,00	130,72	12,28	0,00	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/6/23 0:00	120,00	102,37	17,63	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1	
29/6/23 1:00	115,00	94,95	20,05	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
29/6/23 2:00	107,00	85,42	21,58	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
29/6/23 3:00	106,00	83,68	22,32	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
29/6/23 4:00	102,00	79,68	22,32	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
29/6/23 5:00	101,00	79,44	21,56	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
29/6/23 6:00	105,00	83,61	20,48	0,91	1	1				1	1						1			1	1		
29/6/23 7:00	111,00	87,59	19,30	4,11	1	1				1	1						1			1	1		
29/6/23 8:00	124,00	98,09	17,93	7,98	1	1				1	1						1	1		1	1		
29/6/23 9:00	139,00	111,23	16,74	11,03	1	1				1	1						1	1		1	1		
29/6/23 10:00	144,00	114,83	15,89	13,28	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
29/6/23 11:00	157,00	126,83	15,41	14,76	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
29/6/23 12:00	160,00	129,03	15,48	15,49	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
29/6/23 13:00	170,00	138,93	15,58	15,49	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
29/6/23 14:00	176,00	145,14	15,82	15,04	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
29/6/23 15:00	173,00	142,61	16,44	13,95	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
29/6/23 16:00	174,00	144,34	17,50	12,16	1	1				1	1					12	1	1		1	1	1	1
29/6/23 17:00	175,00	146,13	19,35	9,52	1	1				1	1					12	1	1		1	1	1	1
29/6/23 18:00	180,00	152,60	21,78	5,62	1	1				1	1					13	1	1		1	1	1	1
29/6/23 19:00	175,00	149,09	24,29	1,62	1	1				1	1					12	1	1		1	1	1	1
29/6/23 20:00	172,00	145,63	26,37	0,00	1	1				1	1					12	1	1		1	1	1	1
29/6/23 21:00	167,00	139,86	27,14	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
29/6/23 22:00	159,00	132,37	26,63	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
29/6/23 23:00	146,00	120,04	25,96	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/6/23 0:00	119,00	95,47	23,53	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 1:00	114,00	90,62	23,38	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 2:00	106,00	82,32	23,68	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 3:00	105,00	80,87	24,13	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 4:00	103,00	78,62	24,38	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 5:00	104,00	80,03	23,97	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 6:00	106,00	82,00	23,09	0,91	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 7:00	112,00	85,98	22,19	3,83	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 8:00	122,00	92,72	21,69	7,59	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 9:00	137,00	105,02	21,30	10,68	1	1				1	1						1	1		1	1		
30/6/23 10:00	142,00	108,10	20,97	12,93	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
30/6/23 11:00	153,00	117,12	21,44	14,44	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
30/6/23 12:00	162,00	123,93	22,82	15,25	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
30/6/23 13:00	171,00	131,02	24,59	15,39	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
30/6/23 14:00	174,00	132,89	26,14	14,97	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
30/6/23 15:00	173,00	131,66	27,39	13,95	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
30/6/23 16:00	175,00	133,97	28,73	12,30	1	1				1	1					10	1	1		1	1	1	1
30/6/23 17:00	176,00	136,18	30,09	9,73	1	1				1	1					10	1	1		1	1	1	1
30/6/23 18:00	177,00	140,10	31,07	5,83	1	1				1	1					10	1	1		1	1	1	1
30/6/23 19:00	175,00	141,95	31,33	1,72	1	1				1	1					10	1	1		1	1	1	1
30/6/23 20:00	174,00	142,83	31,17	0,00	1	1				1	1					10	1	1		1	1	1	1
30/6/23 21:00	170,00	139,22	30,78	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
30/6/23 22:00	161,00	130,85	30,15	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
30/6/23 23:00	147,00	117,31	29,69	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/7/23 0:00	118,00	88,59	29,41	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
1/7/23 1:00	115,00	85,52	29,48	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
1/7/23 2:00	107,00	77,49	29,51	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
1/7/23 3:00	106,00	76,76	29,24	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
1/7/23 4:00	104,00	74,98	29,02	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
1/7/23 5:00	103,50	75,05	28,45	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
1/7/23 6:00	107,00	78,51	27,58	0,91	1	1				1	1						1			1	1		
1/7/23 7:00	111,00	80,13	26,69	4,18	1	1				1	1						1			1	1		
1/7/23 8:00	120,00	86,64	25,24	8,12	1	1				1	1						1			1	1		
1/7/23 9:00	135,00	99,96	23,76	11,28	1	1				1	1						1	1		1	1		
1/7/23 10:00	140,00	103,78	22,66	13,56	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
1/7/23 11:00	153,00	116,53	21,43	15,04	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
1/7/23 12:00	161,00	124,68	20,51	15,81	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
1/7/23 13:00	170,00	133,85	20,20	15,95	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
1/7/23 14:00	172,00	136,00	20,47	15,53	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
1/7/23 15:00	175,00	139,81	20,71	14,48	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
1/7/23 16:00	173,00	140,01	20,34	12,65	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
1/7/23 17:00	175,00	145,46	19,63	9,91	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
1/7/23 18:00	178,00	153,23	18,90	5,87	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
1/7/23 19:00	174,00	154,03	18,21	1,76	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
1/7/23 20:00	173,00	155,42	17,58	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
1/7/23 21:00	172,00	155,31	16,69	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
1/7/23 22:00	163,00	147,46	15,54	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
1/7/23 23:00	148,00	132,74	15,26	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 2 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/7/23 0:00	116,00	100,18	15,82	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
2/7/23 1:00	115,00	98,08	16,92	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
2/7/23 2:00	108,00	90,11	17,89	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
2/7/23 3:00	105,00	87,32	17,68	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
2/7/23 4:00	103,00	86,55	16,45	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
2/7/23 5:00	102,00	87,14	14,86	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
2/7/23 6:00	106,00	91,64	13,34	1,02	1	1				1	1						1			1	1		
2/7/23 7:00	110,00	93,92	12,04	4,04	1	1				1	1						1			1	1		
2/7/23 8:00	119,00	100,77	10,68	7,55	1	1				1	1						1			1	1		
2/7/23 9:00	132,00	112,02	9,37	10,61	1	1				1	1						1	1		1	1		
2/7/23 10:00	139,00	117,73	8,38	12,89	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
2/7/23 11:00	149,00	126,92	7,60	14,48	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
2/7/23 12:00	157,00	134,41	7,41	15,18	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
2/7/23 13:00	166,00	143,19	7,60	15,21	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
2/7/23 14:00	168,00	145,75	7,56	14,69	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
2/7/23 15:00	167,00	146,52	6,88	13,60	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
2/7/23 16:00	165,00	147,28	5,91	11,81	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
2/7/23 17:00	167,00	152,61	5,15	9,24	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
2/7/23 18:00	172,00	161,73	4,72	5,55	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
2/7/23 19:00	170,00	163,45	4,86	1,69	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
2/7/23 20:00	168,00	162,62	5,34	0,04	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
2/7/23 21:00	165,00	159,55	5,45	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
2/7/23 22:00	164,00	158,59	5,41	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
2/7/23 23:00	149,00	143,58	5,42	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 3 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/7/23 0:00	120,00	114,91	5,09	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1	
3/7/23 1:00	117,00	112,36	4,64	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1	
3/7/23 2:00	109,00	104,79	4,21	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1	
3/7/23 3:00	108,00	104,27	3,73	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1	
3/7/23 4:00	106,00	102,70	3,30	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1	
3/7/23 5:00	107,00	103,89	3,11	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1	
3/7/23 6:00	106,00	101,91	3,07	1,02	1	1				1	1						1			1	1	1	
3/7/23 7:00	112,00	104,98	3,08	3,94	1	1				1	1						1			1	1	1	
3/7/23 8:00	121,00	110,33	3,19	7,48	1	1				1	1						1			1	1	1	
3/7/23 9:00	136,00	122,02	3,44	10,54	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
3/7/23 10:00	141,00	124,32	3,79	12,89	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
3/7/23 11:00	155,00	136,47	4,16	14,37	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
3/7/23 12:00	163,00	143,27	4,59	15,14	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/7/23 13:00	172,00	151,65	5,17	15,18	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/7/23 14:00	177,00	156,52	5,86	14,62	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/7/23 15:00	176,00	155,98	6,56	13,46	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/7/23 16:00	173,00	154,00	7,30	11,70	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/7/23 17:00	175,00	157,78	8,05	9,17	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/7/23 18:00	178,00	163,87	8,68	5,45	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/7/23 19:00	175,00	164,11	9,27	1,62	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
3/7/23 20:00	174,00	164,05	9,95	0,00	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
3/7/23 21:00	172,00	161,43	10,57	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/7/23 22:00	164,00	153,11	10,89	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/7/23 23:00	149,00	138,08	10,92	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 4 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/7/23 0:00	121,00	115,91	5,09	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1	
4/7/23 1:00	118,00	113,36	4,64	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1	
4/7/23 2:00	112,00	107,79	4,21	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1	
4/7/23 3:00	110,00	106,27	3,73	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1	
4/7/23 4:00	109,00	105,70	3,30	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1	
4/7/23 5:00	110,00	106,89	3,11	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1	
4/7/23 6:00	112,00	107,91	3,07	1,02	1	1				1	1						1			1	1	1	
4/7/23 7:00	113,00	105,98	3,08	3,94	1	1				1	1						1			1	1	1	
4/7/23 8:00	122,00	111,33	3,19	7,48	1	1				1	1						1			1	1	1	
4/7/23 9:00	138,00	124,02	3,44	10,54	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
4/7/23 10:00	142,00	125,32	3,79	12,89	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
4/7/23 11:00	157,00	138,47	4,16	14,37	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
4/7/23 12:00	165,00	145,27	4,59	15,14	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/7/23 13:00	174,00	153,65	5,17	15,18	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/7/23 14:00	180,00	159,52	5,86	14,62	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/7/23 15:00	176,00	155,98	6,56	13,46	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/7/23 16:00	175,00	156,00	7,30	11,70	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/7/23 17:00	178,00	160,78	8,05	9,17	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
4/7/23 18:00	183,00	168,87	8,68	5,45	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
4/7/23 19:00	179,00	168,11	9,27	1,62	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
4/7/23 20:00	177,00	167,05	9,95	0,00	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
4/7/23 21:00	172,00	161,43	10,57	0,00	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
4/7/23 22:00	166,00	155,11	10,89	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/7/23 23:00	150,00	139,08	10,92	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 5 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/7/23 0:00	134,00	128,44	5,56	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
5/7/23 1:00	120,00	114,32	5,68	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
5/7/23 2:00	113,00	107,18	5,82	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
5/7/23 3:00	108,00	101,64	6,36	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
5/7/23 4:00	105,00	97,76	7,24	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
5/7/23 5:00	105,00	96,88	8,12	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
5/7/23 6:00	110,00	100,91	8,35	0,74	1	1				1	1						1	1	1				
5/7/23 7:00	120,00	108,14	8,24	3,62	1	1				1	1						1	1	1	1			
5/7/23 8:00	138,00	122,61	8,08	7,31	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
5/7/23 9:00	154,00	136,04	7,60	10,36	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
5/7/23 10:00	165,00	145,33	7,09	12,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
5/7/23 11:00	169,00	148,14	6,81	14,05	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/7/23 12:00	173,00	151,51	6,59	14,90	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/7/23 13:00	175,00	153,56	6,37	15,07	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/7/23 14:00	180,00	158,57	6,85	14,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/7/23 15:00	175,00	154,01	7,53	13,46	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/7/23 16:00	171,00	151,62	7,65	11,73	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/7/23 17:00	170,00	153,14	7,62	9,24	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/7/23 18:00	176,00	162,94	7,51	5,55	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
5/7/23 19:00	177,00	168,09	7,33	1,58	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
5/7/23 20:00	174,00	166,87	7,13	0,00	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
5/7/23 21:00	173,00	165,60	7,40	0,00	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
5/7/23 22:00	162,00	153,41	8,59	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/7/23 23:00	148,00	138,26	9,74	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 6 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/7/23 0:00	136,00	124,88	11,12	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
6/7/23 1:00	122,00	109,11	12,89	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
6/7/23 2:00	115,00	100,32	14,68	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
6/7/23 3:00	112,00	96,06	15,94	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
6/7/23 4:00	109,00	92,87	16,13	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
6/7/23 5:00	108,00	92,28	15,72	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
6/7/23 6:00	110,00	94,01	15,25	0,74	1	1				1	1						1	1	1				
6/7/23 7:00	122,00	103,79	14,66	3,55	1	1				1	1						1	1	1	1			
6/7/23 8:00	143,00	121,64	14,19	7,17	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
6/7/23 9:00	157,00	133,23	13,55	10,22	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
6/7/23 10:00	166,00	140,98	12,51	12,51	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
6/7/23 11:00	169,00	143,41	11,61	13,98	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
6/7/23 12:00	173,00	146,53	11,71	14,76	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
6/7/23 13:00	178,00	150,27	12,90	14,83	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
6/7/23 14:00	180,00	151,40	14,30	14,30	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
6/7/23 15:00	173,00	144,41	15,41	13,18	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
6/7/23 16:00	172,00	144,13	16,42	11,45	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
6/7/23 17:00	173,00	146,55	17,49	8,96	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
6/7/23 18:00	177,00	153,90	17,79	5,31	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
6/7/23 19:00	180,00	160,79	17,70	1,51	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
6/7/23 20:00	174,00	155,76	18,24	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
6/7/23 21:00	173,00	154,14	18,86	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
6/7/23 22:00	163,00	144,01	18,99	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
6/7/23 23:00	147,00	127,30	19,70	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 7 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/7/23 0:00	141,00	119,92	21,08	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
7/7/23 1:00	126,00	103,73	22,27	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
7/7/23 2:00	118,00	95,34	22,66	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
7/7/23 3:00	115,00	92,90	22,10	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
7/7/23 4:00	111,00	89,74	21,26	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
7/7/23 5:00	110,00	89,20	20,80	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
7/7/23 6:00	112,00	90,93	20,33	0,74	1	1				1	1						1	1	1				
7/7/23 7:00	126,00	102,72	19,73	3,55	1	1				1	1						1	1	1	1			
7/7/23 8:00	145,00	118,60	19,16	7,24	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
7/7/23 9:00	162,00	132,80	18,80	10,40	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
7/7/23 10:00	173,00	141,33	18,92	12,75	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
7/7/23 11:00	177,00	143,23	19,54	14,23	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
7/7/23 12:00	180,00	144,20	20,76	15,04	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
7/7/23 13:00	182,00	144,47	22,35	15,18	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
7/7/23 14:00	186,00	147,67	23,68	14,65	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
7/7/23 15:00	182,00	143,16	25,28	13,56	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
7/7/23 16:00	179,00	139,28	27,95	11,77	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
7/7/23 17:00	179,00	139,24	30,55	9,21	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
7/7/23 18:00	185,00	147,32	32,16	5,52	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
7/7/23 19:00	188,00	153,00	33,49	1,51	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
7/7/23 20:00	180,00	145,41	34,59	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
7/7/23 21:00	179,00	144,17	34,83	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
7/7/23 22:00	164,00	129,46	34,54	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
7/7/23 23:00	152,00	118,54	33,46	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 8 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/7/23 0:00	141,00	108,84	32,16	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
8/7/23 1:00	128,00	96,95	31,05	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
8/7/23 2:00	120,00	89,38	30,62	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
8/7/23 3:00	115,00	83,96	31,04	0,00	1	1				1	1						1	1					
8/7/23 4:00	113,00	81,25	31,75	0,00	1	1				1	1						1	1					
8/7/23 5:00	112,00	80,15	31,85	0,00	1	1				1	1						1	1					
8/7/23 6:00	116,00	83,35	31,88	0,77	1	1				1	1						1	1					
8/7/23 7:00	129,00	93,28	31,93	3,79	1	1				1	1						1	1	1				
8/7/23 8:00	148,00	108,88	31,46	7,66	1	1				1	1						1	1	1	1			
8/7/23 9:00	166,00	123,91	31,37	10,72	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
8/7/23 10:00	176,00	131,18	31,75	13,07	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
8/7/23 11:00	179,00	131,93	32,49	14,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
8/7/23 12:00	181,00	131,96	33,69	15,35	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
8/7/23 13:00	183,00	132,47	35,07	15,46	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
8/7/23 14:00	189,00	137,18	36,89	14,93	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
8/7/23 15:00	186,00	133,53	38,70	13,77	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
8/7/23 16:00	182,00	130,11	39,91	11,98	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
8/7/23 17:00	182,00	132,02	40,53	9,45	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
8/7/23 18:00	192,00	145,73	40,72	5,55	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
8/7/23 19:00	190,00	147,90	40,59	1,51	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
8/7/23 20:00	184,00	143,81	40,19	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
8/7/23 21:00	180,00	140,63	39,37	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
8/7/23 22:00	170,00	132,04	37,96	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
8/7/23 23:00	155,00	118,18	36,82	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 9 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/7/23 0:00	140,50	104,41	36,09	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
9/7/23 1:00	128,50	93,24	35,26	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
9/7/23 2:00	120,50	85,99	34,51	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
9/7/23 3:00	114,50	80,20	34,30	0,00	1	1				1	1						1	1					
9/7/23 4:00	113,50	79,45	34,05	0,00	1	1				1	1						1	1					
9/7/23 5:00	112,50	78,75	33,75	0,00	1	1				1	1						1	1					
9/7/23 6:00	114,00	79,23	33,96	0,81	1	1				1	1						1	1					
9/7/23 7:00	125,00	85,62	35,30	4,08	1	1				1	1						1	1	1				
9/7/23 8:00	145,00	101,21	35,67	8,12	1	1				1	1						1	1	1	1			
9/7/23 9:00	164,00	116,76	35,93	11,31	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
9/7/23 10:00	172,00	122,47	36,04	13,49	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
9/7/23 11:00	175,00	123,67	36,43	14,90	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
9/7/23 12:00	178,00	125,43	36,87	15,70	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
9/7/23 13:00	180,00	126,79	37,40	15,81	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
9/7/23 14:00	183,50	130,32	37,76	15,42	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
9/7/23 15:00	182,00	129,77	37,97	14,26	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
9/7/23 16:00	178,00	127,13	38,40	12,47	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
9/7/23 17:00	177,00	128,70	38,57	9,73	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
9/7/23 18:00	184,00	139,95	38,22	5,83	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
9/7/23 19:00	185,00	145,32	37,99	1,69	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
9/7/23 20:00	180,00	142,02	37,98	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
9/7/23 21:00	175,00	137,58	37,42	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
9/7/23 22:00	166,00	130,07	35,93	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
9/7/23 23:00	150,00	116,18	33,82	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/7/23 0:00	141,00	109,34	31,66	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
10/7/23 1:00	128,50	98,44	30,06	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
10/7/23 2:00	120,50	91,10	29,40	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
10/7/23 3:00	115,50	86,05	29,45	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
10/7/23 4:00	113,50	84,41	29,09	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
10/7/23 5:00	112,50	83,92	28,58	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
10/7/23 6:00	116,50	86,89	28,73	0,88	1	1				1	1						1	1	1					
10/7/23 7:00	129,50	96,46	28,96	4,08	1	1				1	1						1	1	1					
10/7/23 8:00	149,00	111,66	29,29	8,05	1	1				1	1						1	1	1	1				
10/7/23 9:00	167,00	125,97	29,68	11,35	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
10/7/23 10:00	177,00	133,20	30,06	13,74	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
10/7/23 11:00	180,00	134,49	30,16	15,35	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
10/7/23 12:00	182,00	136,23	29,61	16,16	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
10/7/23 13:00	184,00	138,50	29,27	16,23	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
10/7/23 14:00	190,00	145,24	29,02	15,74	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
10/7/23 15:00	187,00	143,70	28,72	14,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
10/7/23 16:00	183,00	141,71	28,61	12,68	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
10/7/23 17:00	182,50	143,74	28,89	9,87	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
10/7/23 18:00	193,00	157,89	29,24	5,87	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
10/7/23 19:00	191,00	160,51	28,73	1,76	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
10/7/23 20:00	185,00	157,24	27,76	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
10/7/23 21:00	181,00	154,59	26,41	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
10/7/23 22:00	171,00	147,36	23,64	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
10/7/23 23:00	156,00	135,24	20,76	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 11 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/7/23 0:00	143,00	121,82	21,18	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1	
11/7/23 1:00	130,00	110,44	19,56	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1		
11/7/23 2:00	122,00	103,49	18,51	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1		
11/7/23 3:00	117,00	98,90	18,10	0,00		1				1	1						1	1	1	1			
11/7/23 4:00	115,00	96,96	18,04	0,00		1				1	1						1	1	1	1			
11/7/23 5:00	114,00	96,43	17,57	0,00		1				1	1						1	1	1	1			
11/7/23 6:00	118,00	100,41	16,78	0,81		1				1	1						1	1	1	1	1		
11/7/23 7:00	131,00	111,05	15,94	4,01		1				1	1						1	1	1	1	1		
11/7/23 8:00	151,00	127,38	15,57	8,05		1				1	1						1	1	1	1	1	1	
11/7/23 9:00	169,00	142,24	15,55	11,21		1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
11/7/23 10:00	180,00	151,27	15,20	13,53		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
11/7/23 11:00	182,00	152,27	14,62	15,11		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
11/7/23 12:00	185,00	154,77	14,31	15,92		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
11/7/23 13:00	186,00	155,94	14,04	16,02		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
11/7/23 14:00	191,00	161,18	14,29	15,53		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
11/7/23 15:00	190,00	159,82	15,85	14,33		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
11/7/23 16:00	189,00	158,73	17,76	12,51		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
11/7/23 17:00	188,00	159,67	18,56	9,77		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
11/7/23 18:00	193,00	168,48	18,72	5,80	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
11/7/23 19:00	190,00	169,52	18,79	1,69	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
11/7/23 20:00	187,00	168,91	18,09	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
11/7/23 21:00	183,00	167,14	15,86	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
11/7/23 22:00	173,00	161,22	11,78	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
11/7/23 23:00	159,00	151,27	7,73	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/7/23 0:00	144,00	140,85	3,15	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
12/7/23 1:00	132,00	129,56	2,44	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
12/7/23 2:00	125,00	122,66	2,34	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
12/7/23 3:00	120,00	117,46	2,54	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
12/7/23 4:00	119,00	116,04	2,96	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
12/7/23 5:00	118,00	115,33	2,67	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
12/7/23 6:00	123,00	120,31	1,95	0,74	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
12/7/23 7:00	132,00	126,76	1,59	3,65	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
12/7/23 8:00	153,00	144,08	1,44	7,48	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
12/7/23 9:00	171,00	158,68	1,71	10,61	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
12/7/23 10:00	180,00	164,91	2,16	12,93	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
12/7/23 11:00	183,00	165,91	2,65	14,44	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
12/7/23 12:00	186,00	167,51	3,28	15,21	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
12/7/23 13:00	188,00	169,11	3,61	15,28	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
12/7/23 14:00	192,00	173,31	3,83	14,86	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
12/7/23 15:00	191,00	172,87	4,39	13,74	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
12/7/23 16:00	189,00	171,85	5,13	12,02	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
12/7/23 17:00	193,00	177,62	5,96	9,42	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
12/7/23 18:00	199,00	186,24	7,21	5,55	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
12/7/23 19:00	194,00	183,88	8,61	1,51	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
12/7/23 20:00	190,00	180,56	9,44	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
12/7/23 21:00	184,00	174,82	9,18	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
12/7/23 22:00	177,00	169,30	7,70	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
12/7/23 23:00	160,00	153,81	6,19	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/7/23 0:00	146,00	141,08	4,92	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
13/7/23 1:00	135,00	131,36	3,64	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
13/7/23 2:00	127,00	124,10	2,90	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
13/7/23 3:00	122,00	119,41	2,59	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
13/7/23 4:00	119,00	116,54	2,46	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
13/7/23 5:00	118,00	115,96	2,04	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
13/7/23 6:00	123,00	120,66	1,71	0,63	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
13/7/23 7:00	133,00	127,77	1,75	3,48	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
13/7/23 8:00	153,00	143,81	1,78	7,41	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
13/7/23 9:00	172,00	159,33	2,06	10,61	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
13/7/23 10:00	181,00	165,54	2,53	12,93	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
13/7/23 11:00	184,00	166,63	2,93	14,44	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
13/7/23 12:00	187,00	168,30	3,38	15,32	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
13/7/23 13:00	188,00	168,70	3,84	15,46	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
13/7/23 14:00	193,00	173,51	4,45	15,04	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
13/7/23 15:00	191,00	171,91	5,14	13,95	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
13/7/23 16:00	190,00	171,48	6,40	12,12	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
13/7/23 17:00	194,00	176,79	7,72	9,49	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
13/7/23 18:00	199,00	184,67	8,81	5,52	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
13/7/23 19:00	195,00	183,79	9,70	1,51	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
13/7/23 20:00	191,00	181,01	9,99	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
13/7/23 21:00	185,00	175,06	9,94	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
13/7/23 22:00	178,00	168,57	9,43	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
13/7/23 23:00	160,00	151,48	8,52	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/7/23 0:00	147,00	139,67	7,33	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
14/7/23 1:00	137,00	130,85	6,15	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
14/7/23 2:00	128,00	121,47	6,53	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
14/7/23 3:00	123,00	115,44	7,56	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
14/7/23 4:00	120,00	112,02	7,98	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
14/7/23 5:00	119,00	111,52	7,48	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
14/7/23 6:00	125,00	117,24	7,09	0,67	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
14/7/23 7:00	136,00	125,86	6,56	3,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
14/7/23 8:00	157,00	143,58	5,83	7,59	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 9:00	173,00	156,76	5,42	10,82	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 10:00	184,00	165,43	5,46	13,11	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 11:00	189,00	168,54	5,84	14,62	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 12:00	193,00	170,90	6,68	15,42	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 13:00	196,00	172,78	7,59	15,63	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 14:00	202,00	178,60	8,19	15,21	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 15:00	197,00	174,17	8,74	14,09	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 16:00	198,00	175,84	9,90	12,26	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 17:00	197,00	176,00	11,37	9,63	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 18:00	200,00	182,04	12,30	5,66	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 19:00	204,00	190,52	11,93	1,55	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 20:00	197,00	186,39	10,61	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 21:00	195,00	187,00	8,00	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 22:00	189,00	183,69	5,31	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
14/7/23 23:00	175,00	171,19	3,81	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 15 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/7/23 0:00	149,00	146,03	2,97	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
15/7/23 1:00	139,00	135,93	3,07	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
15/7/23 2:00	130,00	126,61	3,39	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
15/7/23 3:00	125,00	120,95	4,05	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
15/7/23 4:00	122,00	117,08	4,92	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
15/7/23 5:00	123,00	117,70	5,30	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
15/7/23 6:00	126,00	119,74	5,63	0,63	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
15/7/23 7:00	138,00	128,11	6,20	3,69	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
15/7/23 8:00	159,00	144,13	7,14	7,73	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 9:00	174,00	154,45	8,62	10,93	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 10:00	185,00	161,97	9,78	13,25	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 11:00	191,00	165,96	10,25	14,79	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 12:00	194,00	167,96	10,51	15,53	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 13:00	197,00	170,03	11,41	15,56	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 14:00	203,00	174,65	13,24	15,11	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 15:00	199,00	169,94	15,08	13,98	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 16:00	200,00	170,32	17,49	12,19	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 17:00	201,00	171,41	20,03	9,56	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 18:00	203,00	175,88	21,53	5,59	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 19:00	207,00	182,57	22,95	1,48	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 20:00	199,00	174,71	24,29	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 21:00	197,00	172,48	24,52	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 22:00	192,00	169,33	22,67	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
15/7/23 23:00	177,00	157,04	19,96	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 16 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/7/23 0:00	145,00	127,62	17,38	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
16/7/23 1:00	137,00	121,67	15,33	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
16/7/23 2:00	128,00	113,66	14,34	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
16/7/23 3:00	123,00	109,20	13,80	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
16/7/23 4:00	120,00	106,05	13,95	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
16/7/23 5:00	119,00	104,49	14,51	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
16/7/23 6:00	125,00	109,03	15,13	0,84	1	1				1	1						1	1	1	1			
16/7/23 7:00	136,00	116,23	15,90	3,87	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
16/7/23 8:00	150,00	126,04	16,27	7,69	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
16/7/23 9:00	165,00	137,37	16,67	10,96	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
16/7/23 10:00	175,00	144,31	17,30	13,39	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
16/7/23 11:00	181,00	148,28	17,75	14,97	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
16/7/23 12:00	189,00	154,52	18,67	15,81	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
16/7/23 13:00	190,00	154,06	19,99	15,95	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
16/7/23 14:00	195,00	158,55	20,89	15,56	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
16/7/23 15:00	194,00	158,07	21,45	14,48	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
16/7/23 16:00	195,00	160,44	21,91	12,65	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
16/7/23 17:00	196,00	164,02	22,11	9,87	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
16/7/23 18:00	199,00	171,04	22,16	5,80	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
16/7/23 19:00	200,00	176,36	21,95	1,69	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
16/7/23 20:00	195,00	173,99	21,01	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
16/7/23 21:00	192,00	172,55	19,45	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
16/7/23 22:00	175,00	157,86	17,14	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
16/7/23 23:00	169,00	155,08	13,92	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/7/23 0:00	145,00	134,14	10,86	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
17/7/23 1:00	137,00	128,08	8,92	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
17/7/23 2:00	128,00	120,09	7,91	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
17/7/23 3:00	123,00	115,38	7,62	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
17/7/23 4:00	120,00	112,04	7,96	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
17/7/23 5:00	119,00	110,66	8,34	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
17/7/23 6:00	125,00	115,73	8,43	0,84	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
17/7/23 7:00	139,00	126,80	8,33	3,87	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
17/7/23 8:00	152,00	136,12	8,08	7,80	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
17/7/23 9:00	167,00	147,85	8,01	11,14	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
17/7/23 10:00	180,00	158,21	8,23	13,56	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
17/7/23 11:00	1189,00	1165,26	8,70	15,04	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
17/7/23 12:00	193,00	167,80	9,46	15,74	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
17/7/23 13:00	195,00	168,40	10,72	15,88	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
17/7/23 14:00	199,00	171,11	12,47	15,42	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
17/7/23 15:00	201,00	172,58	14,19	14,23	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
17/7/23 16:00	197,00	169,34	15,22	12,44	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
17/7/23 17:00	198,00	172,39	15,91	9,70	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
17/7/23 18:00	202,00	179,82	16,45	5,73	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
17/7/23 19:00	204,00	186,01	16,37	1,62	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
17/7/23 20:00	202,00	186,06	15,94	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
17/7/23 21:00	195,00	179,95	15,05	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
17/7/23 22:00	179,00	165,45	13,55	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
17/7/23 23:00	171,00	159,07	11,93	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 18 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/7/23 0:00	160,00	154,87	5,13	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 1:00	155,00	151,75	3,25	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 2:00	150,00	147,60	2,40	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 3:00	144,00	142,03	1,97	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 4:00	140,00	137,99	2,01	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 5:00	141,00	138,44	2,56	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 6:00	149,00	145,22	3,22	0,56	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 7:00	157,00	149,64	3,78	3,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 8:00	170,00	158,30	4,01	7,69	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 9:00	185,00	169,81	4,30	10,89	1	1				1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 10:00	195,00	177,09	4,66	13,25	1	1				1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 11:00	205,00	185,28	4,89	14,83	1	1				1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 12:00	215,00	193,71	5,69	15,60	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 13:00	220,00	196,99	7,23	15,78	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 14:00	218,00	194,10	8,48	15,42	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 15:00	216,00	192,00	9,67	14,33	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 16:00	210,00	186,22	11,27	12,51	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 17:00	217,00	194,79	12,44	9,77	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 18:00	220,00	201,20	13,18	5,62	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 19:00	227,00	211,45	14,00	1,55	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 20:00	222,00	207,15	14,85	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 21:00	216,00	200,83	15,17	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 22:00	208,00	193,38	14,62	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
18/7/23 23:00	200,00	186,61	13,39	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/7/23 0:00	162,00	156,87	5,13	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 1:00	156,00	152,75	3,25	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 2:00	153,00	150,60	2,40	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 3:00	145,00	143,03	1,97	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 4:00	140,00	137,99	2,01	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 5:00	141,00	138,44	2,56	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 6:00	150,00	146,22	3,22	0,56	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 7:00	159,00	151,64	3,78	3,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 8:00	172,00	160,30	4,01	7,69	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 9:00	187,00	171,81	4,30	10,89	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 10:00	199,00	181,09	4,66	13,25	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 11:00	208,00	188,28	4,89	14,83	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 12:00	219,00	197,71	5,69	15,60	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 13:00	222,00	198,99	7,23	15,78	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 14:00	220,00	196,10	8,48	15,42	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 15:00	216,00	192,00	9,67	14,33	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 16:00	217,00	193,22	11,27	12,51	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 17:00	221,00	198,79	12,44	9,77	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 18:00	227,00	208,20	13,18	5,62	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 19:00	230,00	214,45	14,00	1,55	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 20:00	224,00	209,15	14,85	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 21:00	219,00	203,83	15,17	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 22:00	210,00	195,38	14,62	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
19/7/23 23:00	200,00	186,61	13,39	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/7/23 0:00	164,00	158,51	5,49	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 1:00	158,00	153,55	4,45	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 2:00	154,00	150,95	3,05	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 3:00	146,00	143,82	2,18	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 4:00	145,00	143,40	1,60	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 5:00	143,00	141,88	1,12	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 6:00	150,00	148,60	0,80	0,60	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 7:00	160,00	155,57	0,85	3,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 8:00	173,00	164,13	1,28	7,59	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 9:00	189,00	176,57	1,61	10,82	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 10:00	199,00	184,17	1,65	13,18	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 11:00	209,00	192,49	1,72	14,79	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 12:00	220,00	202,36	2,04	15,60	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 13:00	225,00	206,72	2,54	15,74	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 14:00	223,00	204,82	2,93	15,25	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 15:00	217,00	199,50	3,34	14,16	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 16:00	219,00	202,60	4,07	12,33	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 17:00	226,00	211,36	5,05	9,59	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 18:00	230,00	218,35	6,06	5,59	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 19:00	232,00	224,08	6,41	1,51	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 20:00	226,00	219,70	6,30	0,00	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 21:00	220,00	213,73	6,27	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 22:00	212,00	205,74	6,26	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
20/7/23 23:00	203,00	196,92	6,08	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 21 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/7/23 0:00	164,00	158,53	5,47	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 1:00	159,00	152,92	6,08	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 2:00	155,00	148,15	6,85	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 3:00	148,00	141,13	6,87	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 4:00	147,00	139,93	7,07	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 5:00	146,00	138,67	7,33	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 6:00	152,00	144,76	6,71	0,53	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 7:00	161,00	151,73	5,90	3,37	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 8:00	174,00	161,29	5,30	7,41	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 9:00	190,00	174,08	5,27	10,65	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 10:00	200,00	180,83	6,21	12,96	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 11:00	209,00	187,20	7,32	14,48	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 12:00	221,00	197,15	8,50	15,35	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 13:00	226,00	201,62	8,89	15,49	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 14:00	224,00	199,29	9,67	15,04	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 15:00	219,00	193,61	11,48	13,91	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 16:00	220,00	194,44	13,37	12,19	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 17:00	227,00	202,16	15,32	9,52	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 18:00	232,00	209,64	16,84	5,52	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 19:00	236,00	216,71	17,81	1,48	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 20:00	230,00	211,36	18,64	0,00	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 21:00	221,00	201,49	19,51	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 22:00	215,00	195,96	19,04	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
21/7/23 23:00	207,00	189,84	17,16	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 22 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/7/23 0:00	165,00	147,23	17,77	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 1:00	160,00	142,61	17,39	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 2:00	157,00	139,40	17,60	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 3:00	150,00	132,56	17,44	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 4:00	149,00	132,21	16,79	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 5:00	147,00	131,10	15,90	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 6:00	153,00	137,88	14,56	0,56	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 7:00	161,00	142,98	14,47	3,55	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 8:00	175,00	150,93	16,38	7,69	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 9:00	191,00	161,73	18,20	11,07	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 10:00	202,00	170,14	18,37	13,49	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 11:00	210,00	176,59	18,37	15,04	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 12:00	222,00	187,27	18,92	15,81	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 13:00	228,00	192,11	20,01	15,88	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 14:00	226,00	188,85	21,80	15,35	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 15:00	223,00	184,76	24,08	14,16	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 16:00	221,00	182,10	26,57	12,33	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 17:00	228,00	189,40	28,90	9,70	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 18:00	234,00	197,83	30,58	5,59	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 19:00	236,00	203,47	31,02	1,51	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 20:00	230,00	198,97	31,03	0,00	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 21:00	222,00	191,38	30,62	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 22:00	217,00	187,73	29,27	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
22/7/23 23:00	208,00	180,73	27,27	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 23 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/7/23 0:00	165,00	140,33	24,67	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 1:00	158,00	135,65	22,35	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 2:00	155,00	134,10	20,90	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 3:00	149,00	129,00	20,00	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 4:00	147,00	127,35	19,65	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 5:00	145,00	124,66	19,67	0,67	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 6:00	150,00	126,78	19,60	3,62	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 7:00	157,00	130,03	19,35	7,62	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 8:00	170,00	139,51	19,39	11,10	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 9:00	189,00	155,77	19,60	13,63	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 10:00	196,00	160,74	20,08	15,18	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 11:00	206,00	169,41	20,71	15,88	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 12:00	212,00	174,84	21,28	15,88	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 13:00	219,00	181,53	22,12	15,35	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 14:00	222,00	184,39	23,42	14,19	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 15:00	223,00	185,13	25,43	12,44	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 16:00	221,00	183,73	27,54	9,73	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 17:00	224,00	189,14	29,17	5,69	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 18:00	228,00	196,30	30,15	1,55	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 19:00	227,00	196,34	30,66	0,00	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 20:00	221,00	190,03	30,97	0,00	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 21:00	219,00	188,13	30,87	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 22:00	214,00	183,35	30,65	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
23/7/23 23:00	204,00	174,43	29,57	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/7/23 0:00	167,00	139,01	27,99	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
24/7/23 1:00	159,00	131,85	27,15	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
24/7/23 2:00	156,00	129,70	26,30	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
24/7/23 3:00	150,00	124,67	25,33	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
24/7/23 4:00	148,00	123,28	24,72	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
24/7/23 5:00	146,00	121,56	24,44	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
24/7/23 6:00	152,00	126,78	24,62	0,60	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
24/7/23 7:00	159,00	130,50	25,02	3,48	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
24/7/23 8:00	171,00	138,49	25,06	7,45	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 9:00	189,00	153,08	25,10	10,82	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 10:00	197,00	158,11	25,61	13,28	1	1				1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 11:00	207,00	165,60	26,54	14,86	1	1				1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 12:00	213,00	169,55	27,85	15,60	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 13:00	220,00	175,14	29,19	15,67	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 14:00	223,00	177,03	30,76	15,21	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 15:00	224,00	177,32	32,63	14,05	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 16:00	222,00	175,33	34,41	12,26	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 17:00	225,00	179,61	35,87	9,52	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 18:00	229,00	187,02	36,50	5,48	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 19:00	228,00	189,95	36,54	1,51	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 20:00	223,00	186,32	36,68	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 21:00	219,00	182,40	36,60	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 22:00	214,00	178,35	35,65	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1
24/7/23 23:00	205,00	171,38	33,62	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/8/23 0:00	143,00	139,47	3,53	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
1/8/23 1:00	137,00	133,48	3,52	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
1/8/23 2:00	129,00	125,29	3,71	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
1/8/23 3:00	123,00	119,05	3,95	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
1/8/23 4:00	120,00	116,27	3,73	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
1/8/23 5:00	120,00	116,48	3,52	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
1/8/23 6:00	121,00	116,81	3,87	0,32	1	1				1	1						1	1	1	1			
1/8/23 7:00	127,00	119,79	4,22	2,99	1	1				1	1					5	1	1	1	1			
1/8/23 8:00	146,00	134,83	3,97	7,20	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1		
1/8/23 9:00	162,00	147,73	3,76	10,51	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 10:00	173,00	156,56	3,48	12,96	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
1/8/23 11:00	178,00	160,33	3,16	14,51	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
1/8/23 12:00	180,00	161,14	3,51	15,35	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
1/8/23 13:00	183,00	163,25	4,36	15,39	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
1/8/23 14:00	187,00	166,84	5,19	14,97	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
1/8/23 15:00	183,00	163,74	5,45	13,81	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
1/8/23 16:00	184,00	166,29	5,76	11,95	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
1/8/23 17:00	183,50	167,94	6,28	9,28	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
1/8/23 18:00	182,00	170,80	6,03	5,17	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
1/8/23 19:00	182,00	175,39	5,38	1,23	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
1/8/23 20:00	175,00	170,39	4,61	0,00	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
1/8/23 21:00	173,00	169,44	3,56	0,00	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
1/8/23 22:00	162,00	159,03	2,97	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
1/8/23 23:00	151,00	147,76	3,24	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 2 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/8/23 0:00	147,00	140,85	6,15	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	
2/8/23 1:00	136,00	129,40	6,60	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1		
2/8/23 2:00	130,00	122,85	7,15	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1		
2/8/23 3:00	125,00	117,58	7,42	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1			
2/8/23 4:00	121,00	113,47	7,53	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1			
2/8/23 5:00	122,00	114,51	7,49	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1			
2/8/23 6:00	123,00	115,71	6,97	0,32	1	1			1	1	1							1	1	1			
2/8/23 7:00	132,00	122,57	6,34	3,09	1	1			1	1	1							1	1	1	1		
2/8/23 8:00	150,00	136,70	5,96	7,34	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	
2/8/23 9:00	164,00	147,50	5,75	10,75	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1
2/8/23 10:00	177,00	157,71	6,11	13,18	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1
2/8/23 11:00	182,00	160,58	6,63	14,79	1	1			1	1	1					5		1	1	1	1	1	1
2/8/23 12:00	185,00	162,36	6,90	15,74	1	1			1	1	1					10		1	1	1	1	1	1
2/8/23 13:00	190,00	166,73	7,35	15,92	1	1			1	1	1					10		1	1	1	1	1	1
2/8/23 14:00	193,00	169,45	8,02	15,53	1	1			1	1	1					15		1	1	1	1	1	1
2/8/23 15:00	190,00	167,23	8,40	14,37	1	1			1	1	1					15		1	1	1	1	1	1
2/8/23 16:00	188,00	167,11	8,42	12,47	1	1			1	1	1					15		1	1	1	1	1	1
2/8/23 17:00	187,00	169,10	8,24	9,66	1	1			1	1	1					15		1	1	1	1	1	1
2/8/23 18:00	187,50	174,01	8,11	5,38	1	1			1	1	1					18		1	1	1	1	1	1
2/8/23 19:00	186,00	176,66	8,04	1,30	1	1			1	1	1					18		1	1	1	1	1	1
2/8/23 20:00	182,00	174,11	7,89	0,00	1	1			1	1	1					18		1	1	1	1	1	1
2/8/23 21:00	181,00	173,54	7,46	0,00	1	1			1	1	1					15		1	1	1	1	1	1
2/8/23 22:00	170,00	163,06	6,94	0,00	1	1			1	1	1					5		1	1	1	1	1	1
2/8/23 23:00	157,00	149,89	7,11	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 3 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/8/23 0:00	145,00	138,85	6,15	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	
3/8/23 1:00	135,00	128,40	6,60	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1		
3/8/23 2:00	128,00	120,85	7,15	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1		
3/8/23 3:00	123,00	115,58	7,42	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1		
3/8/23 4:00	119,00	111,47	7,53	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1			
3/8/23 5:00	117,00	109,51	7,49	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1			
3/8/23 6:00	118,00	110,71	6,97	0,32	1	1			1	1	1							1	1	1			
3/8/23 7:00	127,00	117,57	6,34	3,09	1	1			1	1	1							1	1	1	1		
3/8/23 8:00	148,00	134,70	5,96	7,34	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	
3/8/23 9:00	157,00	140,50	5,75	10,75	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1
3/8/23 10:00	167,00	147,71	6,11	13,18	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/8/23 11:00	177,00	155,58	6,63	14,79	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/8/23 12:00	181,00	158,36	6,90	15,74	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/8/23 13:00	188,00	164,73	7,35	15,92	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/8/23 14:00	191,00	167,45	8,02	15,53	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/8/23 15:00	187,00	164,23	8,40	14,37	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/8/23 16:00	185,00	164,11	8,42	12,47	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/8/23 17:00	187,00	169,10	8,24	9,66	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
3/8/23 18:00	190,00	176,51	8,11	5,38	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
3/8/23 19:00	185,00	175,66	8,04	1,30	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
3/8/23 20:00	184,00	176,11	7,89	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
3/8/23 21:00	183,00	175,54	7,46	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
3/8/23 22:00	168,00	161,06	6,94	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/8/23 23:00	153,00	145,89	7,11	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
4/8/23 0:00	147,00	136,61	10,39	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
4/8/23 1:00	136,00	124,21	11,79	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
4/8/23 2:00	129,00	116,24	12,76	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
4/8/23 3:00	123,00	110,32	12,68	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
4/8/23 4:00	120,00	108,03	11,97	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
4/8/23 5:00	117,00	106,05	10,95	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
4/8/23 6:00	122,00	111,20	10,48	0,32	1	1			1	1	1						1	1	1					
4/8/23 7:00	128,00	114,42	10,66	2,92	1	1			1	1	1						1	1	1					
4/8/23 8:00	149,00	131,35	10,52	7,13	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
4/8/23 9:00	166,00	145,47	10,02	10,51	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
4/8/23 10:00	177,00	154,30	9,77	12,93	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
4/8/23 11:00	180,00	155,60	9,82	14,58	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
4/8/23 12:00	184,00	158,51	10,07	15,42	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
4/8/23 13:00	190,00	164,45	9,95	15,60	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
4/8/23 14:00	192,00	167,27	9,59	15,14	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
4/8/23 15:00	191,00	167,72	9,26	14,02	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
4/8/23 16:00	187,00	166,20	8,64	12,16	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
4/8/23 17:00	189,00	171,66	7,99	9,35	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
4/8/23 18:00	191,00	178,38	7,56	5,06	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
4/8/23 19:00	188,00	179,29	7,51	1,20	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
4/8/23 20:00	182,00	174,22	7,78	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
4/8/23 21:00	179,00	171,19	7,81	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
4/8/23 22:00	169,00	161,33	7,67	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
4/8/23 23:00	157,00	149,15	7,85	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 5 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/8/23 0:00	148,00	138,15	9,85	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
5/8/23 1:00	138,00	126,80	11,20	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
5/8/23 2:00	130,00	117,61	12,39	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
5/8/23 3:00	124,00	111,68	12,32	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
5/8/23 4:00	122,00	110,60	11,40	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
5/8/23 5:00	120,00	109,41	10,59	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
5/8/23 6:00	123,00	113,13	9,55	0,32	1	1			1	1	1						1	1	1				
5/8/23 7:00	129,00	117,69	8,43	2,88	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
5/8/23 8:00	149,00	134,37	7,53	7,10	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
5/8/23 9:00	167,00	149,62	6,80	10,58	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
5/8/23 10:00	175,00	155,81	6,12	13,07	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/8/23 11:00	180,00	159,68	5,56	14,76	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/8/23 12:00	187,00	165,75	5,58	15,67	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/8/23 13:00	194,00	172,47	5,72	15,81	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/8/23 14:00	201,00	180,04	5,47	15,49	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/8/23 15:00	194,00	174,93	4,74	14,33	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
5/8/23 16:00	190,00	173,71	3,75	12,54	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
5/8/23 17:00	193,00	180,08	3,15	9,77	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
5/8/23 18:00	195,00	186,54	3,12	5,34	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
5/8/23 19:00	199,00	194,56	3,21	1,23	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
5/8/23 20:00	185,00	181,49	3,51	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
5/8/23 21:00	181,00	176,87	4,13	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
5/8/23 22:00	172,00	167,69	4,31	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
5/8/23 23:00	160,00	156,04	3,96	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 6 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/8/23 0:00	144,00	140,37	3,63	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
6/8/23 1:00	135,00	131,42	3,58	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
6/8/23 2:00	129,00	125,33	3,67	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
6/8/23 3:00	122,00	118,18	3,82	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
6/8/23 4:00	119,00	114,94	4,06	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
6/8/23 5:00	118,00	113,63	4,37	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
6/8/23 6:00	124,00	119,27	4,41	0,32	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
6/8/23 7:00	127,00	120,36	4,00	2,64	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
6/8/23 8:00	137,00	127,06	3,55	6,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
6/8/23 9:00	145,00	131,79	3,37	9,84	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
6/8/23 10:00	170,00	154,06	3,68	12,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
6/8/23 11:00	179,00	160,64	4,45	13,91	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
6/8/23 12:00	185,00	164,98	5,12	14,90	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
6/8/23 13:00	192,00	171,24	5,55	15,21	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
6/8/23 14:00	190,00	169,66	5,44	14,90	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
6/8/23 15:00	191,00	172,32	4,84	13,84	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
6/8/23 16:00	193,00	176,20	4,68	12,12	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
6/8/23 17:00	194,00	179,71	4,94	9,35	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
6/8/23 18:00	195,00	184,52	5,35	5,13	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
6/8/23 19:00	193,00	185,99	5,78	1,23	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
6/8/23 20:00	183,00	176,39	6,61	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
6/8/23 21:00	179,00	171,46	7,54	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
6/8/23 22:00	170,00	161,91	8,09	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
6/8/23 23:00	157,00	148,60	8,40	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 7 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/8/23 0:00	147,00	138,55	8,45	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
7/8/23 1:00	138,00	129,44	8,56	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
7/8/23 2:00	133,00	124,40	8,60	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
7/8/23 3:00	126,00	117,47	8,53	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
7/8/23 4:00	124,00	115,64	8,36	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
7/8/23 5:00	121,00	112,86	8,14	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
7/8/23 6:00	127,00	118,62	7,96	0,42	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
7/8/23 7:00	133,00	122,15	7,69	3,16	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
7/8/23 8:00	141,00	126,28	7,20	7,52	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
7/8/23 9:00	147,00	129,40	6,60	11,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
7/8/23 10:00	172,00	152,20	6,31	13,49	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
7/8/23 11:00	183,00	161,39	6,36	15,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
7/8/23 12:00	189,00	166,26	6,72	16,02	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
7/8/23 13:00	197,00	173,73	7,28	15,99	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
7/8/23 14:00	203,00	179,74	7,77	15,49	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
7/8/23 15:00	197,00	174,49	8,21	14,30	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
7/8/23 16:00	195,00	173,72	8,88	12,40	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
7/8/23 17:00	196,00	176,70	9,85	9,45	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
7/8/23 18:00	199,00	183,13	10,81	5,06	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
7/8/23 19:00	198,00	184,96	11,84	1,20	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
7/8/23 20:00	191,00	177,58	13,42	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
7/8/23 21:00	180,00	164,92	15,08	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
7/8/23 22:00	169,00	152,78	16,22	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
7/8/23 23:00	159,00	141,83	17,17	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 8 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/8/23 0:00	149,00	139,38	9,62	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
8/8/23 1:00	144,00	132,90	11,10	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
8/8/23 2:00	139,00	126,84	12,16	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
8/8/23 3:00	128,00	115,15	12,85	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
8/8/23 4:00	127,00	113,88	13,12	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
8/8/23 5:00	122,00	109,18	12,82	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
8/8/23 6:00	127,00	114,88	11,87	0,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
8/8/23 7:00	135,00	121,18	10,94	2,88	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
8/8/23 8:00	143,00	125,25	10,44	7,31	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
8/8/23 9:00	152,00	130,87	10,27	10,86	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
8/8/23 10:00	172,00	148,75	9,97	13,28	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
8/8/23 11:00	184,00	159,35	9,65	15,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
8/8/23 12:00	191,00	165,40	9,68	15,92	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
8/8/23 13:00	199,00	172,80	10,11	16,09	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
8/8/23 14:00	204,00	177,48	10,92	15,60	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
8/8/23 15:00	198,00	171,57	12,03	14,40	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
8/8/23 16:00	196,00	170,07	13,46	12,47	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
8/8/23 17:00	197,00	172,38	14,99	9,63	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
8/8/23 18:00	200,00	178,36	16,62	5,02	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
8/8/23 19:00	197,00	177,69	18,29	1,02	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
8/8/23 20:00	190,00	169,93	20,07	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
8/8/23 21:00	182,00	160,84	21,16	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
8/8/23 22:00	171,00	149,80	21,20	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
8/8/23 23:00	163,00	142,33	20,67	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 9 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/8/23 0:00	150,00	131,12	18,88	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
9/8/23 1:00	146,00	128,02	17,98	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
9/8/23 2:00	140,00	122,34	17,66	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
9/8/23 3:00	133,00	115,05	17,95	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
9/8/23 4:00	126,00	107,93	18,07	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
9/8/23 5:00	124,00	106,74	17,26	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
9/8/23 6:00	129,00	112,76	15,99	0,25	1	1			1	1	1						1	1	1				
9/8/23 7:00	136,00	118,38	14,91	2,71	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
9/8/23 8:00	143,00	121,94	14,17	6,89	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
9/8/23 9:00	153,00	128,83	13,81	10,36	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
9/8/23 10:00	173,00	146,50	13,71	12,79	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
9/8/23 11:00	185,00	156,80	13,80	14,40	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
9/8/23 12:00	192,00	162,69	14,03	15,28	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
9/8/23 13:00	200,00	170,14	14,51	15,35	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
9/8/23 14:00	205,00	174,65	15,45	14,90	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
9/8/23 15:00	199,00	168,99	16,24	13,77	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
9/8/23 16:00	197,00	168,42	16,67	11,91	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
9/8/23 17:00	198,00	171,32	17,54	9,14	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
9/8/23 18:00	199,00	175,51	18,75	4,74	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
9/8/23 19:00	196,00	175,16	19,89	0,95	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
9/8/23 20:00	191,00	170,49	20,51	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
9/8/23 21:00	182,00	161,80	20,20	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
9/8/23 22:00	173,00	153,43	19,57	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
9/8/23 23:00	163,00	144,30	18,70	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/8/23 0:00	147,00	124,83	22,17	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
10/8/23 1:00	144,00	122,67	21,33	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
10/8/23 2:00	139,00	117,93	21,07	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
10/8/23 3:00	130,00	108,65	21,35	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
10/8/23 4:00	124,00	101,71	22,29	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
10/8/23 5:00	120,00	97,31	22,69	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
10/8/23 6:00	122,00	100,20	21,62	0,18	1	1			1	1	1						1	1	1				
10/8/23 7:00	133,00	110,25	20,01	2,74	1	1			1	1	1						1	1	1				
10/8/23 8:00	140,00	114,35	18,59	7,06	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
10/8/23 9:00	149,00	120,99	17,47	10,54	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
10/8/23 10:00	169,00	139,56	16,44	13,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
10/8/23 11:00	179,00	148,92	15,39	14,69	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/8/23 12:00	188,00	157,43	15,04	15,53	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/8/23 13:00	192,00	160,36	15,90	15,74	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/8/23 14:00	195,00	162,37	17,35	15,28	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
10/8/23 15:00	196,00	163,34	18,54	14,12	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
10/8/23 16:00	194,00	162,67	19,07	12,26	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
10/8/23 17:00	195,00	165,68	20,01	9,31	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
10/8/23 18:00	198,00	170,89	22,23	4,88	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
10/8/23 19:00	194,00	168,74	24,24	1,02	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
10/8/23 20:00	188,00	163,03	24,97	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
10/8/23 21:00	179,00	154,29	24,71	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/8/23 22:00	170,00	145,92	24,08	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
10/8/23 23:00	159,00	134,92	24,08	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 11 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/8/23 0:00	149,00	125,07	23,93	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
11/8/23 1:00	147,00	122,05	24,95	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
11/8/23 2:00	143,00	117,42	25,58	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
11/8/23 3:00	137,00	112,01	24,99	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
11/8/23 4:00	130,00	105,86	24,14	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
11/8/23 5:00	127,00	102,99	24,01	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
11/8/23 6:00	131,00	106,56	24,19	0,25	1	1			1	1	1						1	1	1				
11/8/23 7:00	136,00	108,96	24,16	2,88	1	1			1	1	1						1	1	1				
11/8/23 8:00	145,00	114,26	23,36	7,38	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
11/8/23 9:00	153,00	119,90	22,14	10,96	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
11/8/23 10:00	176,00	141,34	21,13	13,53	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
11/8/23 11:00	185,00	148,85	21,01	15,14	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
11/8/23 12:00	192,00	154,64	21,37	15,99	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
11/8/23 13:00	199,00	160,93	21,91	16,16	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
11/8/23 14:00	204,00	165,52	22,70	15,78	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
11/8/23 15:00	207,00	168,80	23,65	14,55	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
11/8/23 16:00	200,00	162,79	24,67	12,54	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
11/8/23 17:00	199,00	164,06	25,42	9,52	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
11/8/23 18:00	201,00	170,03	26,16	4,81	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
11/8/23 19:00	202,00	174,27	26,82	0,91	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
11/8/23 20:00	195,00	167,79	27,21	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
11/8/23 21:00	186,00	159,61	26,39	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
11/8/23 22:00	175,00	149,86	25,14	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
11/8/23 23:00	167,00	143,13	23,87	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Σάββατο, 12 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/8/23 0:00	150,00	130,89	19,11	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
12/8/23 1:00	146,00	129,36	16,64	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
12/8/23 2:00	142,00	127,13	14,87	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
12/8/23 3:00	138,00	124,57	13,43	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
12/8/23 4:00	129,00	116,81	12,19	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
12/8/23 5:00	124,00	113,63	10,37	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
12/8/23 6:00	129,00	120,57	8,25	0,18	1	1			1	1	1						1	1	1					
12/8/23 7:00	136,00	126,70	6,70	2,60	1	1			1	1	1						1	1	1					
12/8/23 8:00	144,00	131,40	5,68	6,92	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
12/8/23 9:00	152,00	136,52	5,05	10,43	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
12/8/23 10:00	175,00	157,49	4,58	12,93	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 11:00	184,00	164,64	4,74	14,62	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 12:00	191,00	170,20	5,41	15,39	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 13:00	197,00	175,73	5,71	15,56	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 14:00	205,00	184,15	5,71	15,14	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 15:00	204,00	184,29	5,66	14,05	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 16:00	200,00	182,24	5,60	12,16	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 17:00	201,00	186,07	5,76	9,17	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 18:00	202,00	190,90	6,36	4,74	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 19:00	204,00	196,39	6,63	0,98	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 20:00	195,00	188,80	6,20	0,00	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 21:00	187,00	181,42	5,58	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 22:00	176,00	171,15	4,85	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 23:00	165,00	160,76	4,24	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 13 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/8/23 0:00	146,00	141,96	4,04	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
13/8/23 1:00	144,00	139,79	4,21	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
13/8/23 2:00	139,00	134,56	4,44	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
13/8/23 3:00	135,00	130,54	4,46	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
13/8/23 4:00	126,00	121,94	4,06	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
13/8/23 5:00	122,00	118,60	3,40	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
13/8/23 6:00	121,00	117,87	2,85	0,28	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
13/8/23 7:00	133,00	127,67	2,48	2,85	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
13/8/23 8:00	142,00	132,50	2,30	7,20	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
13/8/23 9:00	149,00	135,76	2,38	10,86	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
13/8/23 10:00	160,00	143,85	2,66	13,49	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
13/8/23 11:00	175,00	156,45	3,30	15,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
13/8/23 12:00	184,00	163,66	4,28	16,06	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
13/8/23 13:00	194,00	172,46	5,24	16,30	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
13/8/23 14:00	197,00	175,02	6,24	15,74	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
13/8/23 15:00	195,00	173,37	7,15	14,48	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
13/8/23 16:00	196,00	175,54	7,92	12,54	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
13/8/23 17:00	198,00	179,83	8,82	9,35	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
13/8/23 18:00	199,00	184,64	9,62	4,74	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
13/8/23 19:00	194,00	182,52	10,50	0,98	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
13/8/23 20:00	191,00	179,49	11,51	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
13/8/23 21:00	188,00	176,06	11,94	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
13/8/23 22:00	180,00	168,36	11,64	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
13/8/23 23:00	168,00	156,80	11,20	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 14 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/8/23 0:00	149,00	138,19	10,81	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
14/8/23 1:00	147,00	136,52	10,48	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
14/8/23 2:00	145,00	134,63	10,37	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
14/8/23 3:00	137,00	126,66	10,34	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
14/8/23 4:00	132,00	121,74	10,26	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
14/8/23 5:00	128,00	117,82	10,18	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
14/8/23 6:00	129,00	118,57	10,18	0,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
14/8/23 7:00	135,00	121,94	10,35	2,71	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
14/8/23 8:00	147,00	129,84	10,17	6,99	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
14/8/23 9:00	153,00	132,91	9,48	10,61	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
14/8/23 10:00	166,00	143,79	8,96	13,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
14/8/23 11:00	178,00	153,95	9,05	15,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
14/8/23 12:00	190,00	164,56	9,63	15,81	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
14/8/23 13:00	200,00	173,40	10,65	15,95	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
14/8/23 14:00	198,00	170,67	11,91	15,42	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
14/8/23 15:00	197,00	169,63	13,21	14,16	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
14/8/23 16:00	196,00	169,49	14,35	12,16	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
14/8/23 17:00	198,00	173,57	15,33	9,10	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
14/8/23 18:00	204,00	183,26	16,14	4,60	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
14/8/23 19:00	197,00	179,44	16,65	0,91	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
14/8/23 20:00	195,00	178,07	16,93	0,00	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
14/8/23 21:00	190,00	173,32	16,68	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
14/8/23 22:00	184,00	168,10	15,90	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
14/8/23 23:00	170,00	155,00	15,00	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 15 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/8/23 0:00	147,00	130,45	16,55	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
15/8/23 1:00	146,00	128,89	17,11	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
15/8/23 2:00	143,00	125,28	17,72	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
15/8/23 3:00	135,00	115,98	19,02	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
15/8/23 4:00	131,00	110,61	20,39	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
15/8/23 5:00	125,00	104,09	20,91	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
15/8/23 6:00	127,00	105,83	21,06	0,11	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
15/8/23 7:00	130,00	106,22	21,46	2,32	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
15/8/23 8:00	135,00	107,36	21,25	6,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
15/8/23 9:00	145,00	114,87	20,12	10,01	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
15/8/23 10:00	157,00	125,41	19,05	12,54	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
15/8/23 11:00	177,00	144,48	18,26	14,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
15/8/23 12:00	186,00	152,84	17,91	15,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
15/8/23 13:00	192,00	158,25	18,29	15,46	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
15/8/23 14:00	194,00	159,83	19,24	14,93	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
15/8/23 15:00	193,00	159,26	20,04	13,70	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
15/8/23 16:00	192,00	159,64	20,55	11,81	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
15/8/23 17:00	195,00	165,64	20,61	8,75	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
15/8/23 18:00	199,00	174,19	20,56	4,25	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
15/8/23 19:00	194,00	172,14	21,09	0,77	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
15/8/23 20:00	195,00	173,48	21,52	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
15/8/23 21:00	189,00	167,63	21,37	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
15/8/23 22:00	179,00	158,23	20,77	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
15/8/23 23:00	169,00	148,77	20,23	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 16 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/8/23 0:00	148,00	127,25	20,75	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
16/8/23 1:00	147,00	124,54	22,46	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
16/8/23 2:00	144,00	119,65	24,35	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
16/8/23 3:00	137,00	111,53	25,47	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
16/8/23 4:00	133,00	107,12	25,88	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
16/8/23 5:00	127,00	101,24	25,76	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
16/8/23 6:00	130,00	104,85	25,04	0,11	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
16/8/23 7:00	132,00	105,22	24,39	2,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
16/8/23 8:00	136,00	105,74	23,65	6,61	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
16/8/23 9:00	141,00	108,46	22,32	10,22	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
16/8/23 10:00	158,00	124,53	20,75	12,72	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
16/8/23 11:00	178,00	144,13	19,43	14,44	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
16/8/23 12:00	188,00	154,02	18,63	15,35	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
16/8/23 13:00	193,00	159,25	18,19	15,56	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
16/8/23 14:00	195,00	161,72	18,21	15,07	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
16/8/23 15:00	196,00	163,40	18,76	13,84	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
16/8/23 16:00	192,00	160,79	19,26	11,95	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
16/8/23 17:00	197,00	168,95	19,23	8,82	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
16/8/23 18:00	200,00	176,69	18,99	4,32	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
16/8/23 19:00	201,00	181,21	19,02	0,77	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
16/8/23 20:00	200,00	180,95	19,05	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
16/8/23 21:00	197,00	178,43	18,57	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
16/8/23 22:00	190,00	172,03	17,97	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
16/8/23 23:00	171,00	153,51	17,49	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/8/23 0:00	149,00	135,26	13,74	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
17/8/23 1:00	147,00	132,47	14,53	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
17/8/23 2:00	144,00	128,89	15,11	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
17/8/23 3:00	136,00	120,88	15,12	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
17/8/23 4:00	134,00	119,43	14,57	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
17/8/23 5:00	125,00	111,25	13,75	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
17/8/23 6:00	128,00	115,06	12,83	0,11	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
17/8/23 7:00	137,00	123,63	11,12	2,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
17/8/23 8:00	144,00	128,51	8,95	6,54	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
17/8/23 9:00	145,00	127,37	7,44	10,19	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
17/8/23 10:00	160,00	140,72	6,63	12,65	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
17/8/23 11:00	175,00	154,36	6,38	14,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
17/8/23 12:00	184,00	162,56	6,33	15,11	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
17/8/23 13:00	193,00	171,29	6,46	15,25	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
17/8/23 14:00	194,00	172,24	6,97	14,79	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
17/8/23 15:00	195,00	173,61	7,83	13,56	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
17/8/23 16:00	192,00	171,54	8,76	11,70	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
17/8/23 17:00	198,00	180,19	9,20	8,61	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
17/8/23 18:00	200,00	186,97	8,95	4,08	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
17/8/23 19:00	201,00	191,58	8,82	0,60	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
17/8/23 20:00	199,00	190,12	8,88	0,00	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
17/8/23 21:00	195,00	186,27	8,73	0,00	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
17/8/23 22:00	185,00	176,41	8,59	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
17/8/23 23:00	173,00	164,35	8,65	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/8/23 0:00	147,00	138,29	8,71	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
18/8/23 1:00	145,00	136,08	8,92	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
18/8/23 2:00	143,00	133,43	9,57	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
18/8/23 3:00	134,00	123,99	10,01	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
18/8/23 4:00	132,00	121,82	10,18	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
18/8/23 5:00	124,00	114,16	9,84	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
18/8/23 6:00	128,00	118,83	9,03	0,14	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
18/8/23 7:00	135,00	124,41	8,24	2,35	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
18/8/23 8:00	142,00	128,05	7,41	6,54	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
18/8/23 9:00	144,00	127,06	6,68	10,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
18/8/23 10:00	159,00	139,83	6,31	12,86	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
18/8/23 11:00	173,00	152,22	6,20	14,58	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
18/8/23 12:00	183,00	161,37	6,21	15,42	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
18/8/23 13:00	191,00	168,83	6,57	15,60	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
18/8/23 14:00	192,00	169,54	7,35	15,11	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
18/8/23 15:00	193,00	171,14	7,95	13,91	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
18/8/23 16:00	191,00	170,73	8,29	11,98	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
18/8/23 17:00	195,00	177,49	8,73	8,78	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
18/8/23 18:00	199,00	185,50	9,25	4,25	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
18/8/23 19:00	200,00	189,13	10,10	0,77	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
18/8/23 20:00	198,00	186,79	11,21	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
18/8/23 21:00	193,00	181,22	11,78	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
18/8/23 22:00	185,00	173,31	11,69	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
18/8/23 23:00	174,00	162,88	11,12	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 19 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/8/23 0:00	145,00	134,38	10,62	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
19/8/23 1:00	140,00	129,26	10,74	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
19/8/23 2:00	140,00	129,45	10,55	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
19/8/23 3:00	132,00	121,86	10,14	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
19/8/23 4:00	130,00	120,18	9,82	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
19/8/23 5:00	122,00	112,46	9,54	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
19/8/23 6:00	127,00	117,29	9,53	0,18	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
19/8/23 7:00	131,00	119,01	9,60	2,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
19/8/23 8:00	138,00	122,20	9,23	6,57	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
19/8/23 9:00	141,00	122,27	8,37	10,36	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
19/8/23 10:00	157,00	136,39	7,68	12,93	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
19/8/23 11:00	169,00	146,80	7,51	14,69	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
19/8/23 12:00	177,00	153,67	7,73	15,60	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
19/8/23 13:00	183,00	159,05	8,25	15,70	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
19/8/23 14:00	188,00	163,88	8,98	15,14	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
19/8/23 15:00	187,00	163,25	9,80	13,95	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
19/8/23 16:00	186,00	163,26	10,79	11,95	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
19/8/23 17:00	191,00	170,49	11,73	8,78	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
19/8/23 18:00	195,00	178,28	12,50	4,22	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
19/8/23 19:00	197,00	183,17	13,16	0,67	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
19/8/23 20:00	195,00	181,34	13,66	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
19/8/23 21:00	192,00	178,25	13,75	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
19/8/23 22:00	183,00	169,62	13,38	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
19/8/23 23:00	172,00	159,28	12,72	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 20 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/8/23 0:00	142,00	129,74	12,26	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
20/8/23 1:00	138,00	125,72	12,28	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
20/8/23 2:00	137,00	124,88	12,12	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
20/8/23 3:00	130,00	118,36	11,64	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
20/8/23 4:00	128,00	116,81	11,19	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
20/8/23 5:00	121,00	110,10	10,90	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
20/8/23 6:00	127,00	116,05	10,77	0,18	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
20/8/23 7:00	130,00	117,02	10,59	2,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
20/8/23 8:00	135,00	118,43	10,03	6,54	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
20/8/23 9:00	138,00	118,27	9,44	10,29	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
20/8/23 10:00	146,00	123,89	9,25	12,86	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
20/8/23 11:00	157,00	133,06	9,39	14,55	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
20/8/23 12:00	167,00	141,83	9,82	15,35	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
20/8/23 13:00	177,00	151,01	10,60	15,39	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	
20/8/23 14:00	182,00	155,48	11,62	14,90	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
20/8/23 15:00	184,00	157,70	12,56	13,74	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
20/8/23 16:00	183,00	158,07	13,23	11,70	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
20/8/23 17:00	187,00	164,64	13,72	8,64	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
20/8/23 18:00	191,00	172,79	14,13	4,08	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
20/8/23 19:00	194,00	179,01	14,32	0,67	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
20/8/23 20:00	195,00	180,54	14,46	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
20/8/23 21:00	191,00	176,41	14,59	0,00	1	1			1	1	1				1	5	1	1	1	1	1	1	1
20/8/23 22:00	180,00	165,69	14,31	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
20/8/23 23:00	171,00	157,27	13,73	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/8/23 0:00	143,00	131,65	11,35	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
21/8/23 1:00	139,00	128,42	10,58	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
21/8/23 2:00	137,00	127,26	9,74	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
21/8/23 3:00	130,00	121,10	8,90	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
21/8/23 4:00	127,00	118,78	8,22	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
21/8/23 5:00	123,00	115,44	7,56	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
21/8/23 6:00	128,00	121,04	6,85	0,11	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
21/8/23 7:00	131,00	122,50	6,25	2,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
21/8/23 8:00	135,00	122,90	5,60	6,50	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
21/8/23 9:00	139,00	123,83	5,05	10,12	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
21/8/23 10:00	147,00	129,46	4,89	12,65	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
21/8/23 11:00	158,00	138,52	5,15	14,33	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
21/8/23 12:00	169,00	148,06	5,73	15,21	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
21/8/23 13:00	178,00	156,36	6,39	15,25	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	
21/8/23 14:00	184,00	162,24	7,00	14,76	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
21/8/23 15:00	183,00	161,98	7,49	13,53	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
21/8/23 16:00	180,00	160,80	7,68	11,52	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
21/8/23 17:00	187,00	170,79	7,74	8,47	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
21/8/23 18:00	189,00	177,22	7,84	3,94	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
21/8/23 19:00	192,00	183,47	7,93	0,60	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
21/8/23 20:00	194,00	185,78	8,22	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
21/8/23 21:00	190,00	181,34	8,66	0,00	1	1			1	1	1				1	5	1	1	1	1	1	1	1
21/8/23 22:00	178,00	169,10	8,90	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
21/8/23 23:00	167,00	158,21	8,79	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 22 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/8/23 0:00	146,00	144,80	1,20	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
22/8/23 1:00	140,00	138,94	1,06	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
22/8/23 2:00	133,00	132,09	0,91	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
22/8/23 3:00	130,00	129,27	0,73	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
22/8/23 4:00	126,00	125,35	0,65	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
22/8/23 5:00	123,00	122,36	0,64	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
22/8/23 6:00	134,00	133,45	0,48	0,07	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
22/8/23 7:00	140,00	137,53	0,33	2,14	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
22/8/23 8:00	157,00	150,24	0,30	6,46	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
22/8/23 9:00	175,00	164,41	0,33	10,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
22/8/23 10:00	184,00	170,85	0,43	12,72	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
22/8/23 11:00	185,00	170,12	0,58	14,30	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
22/8/23 12:00	188,00	172,15	0,71	15,14	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
22/8/23 13:00	190,00	173,98	0,84	15,18	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
22/8/23 14:00	191,00	175,37	1,01	14,62	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
22/8/23 15:00	190,00	175,40	1,21	13,39	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
22/8/23 16:00	189,00	176,52	1,03	11,45	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
22/8/23 17:00	190,00	181,01	0,66	8,33	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
22/8/23 18:00	191,00	186,63	0,65	3,72	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
22/8/23 19:00	192,00	190,89	0,62	0,49	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
22/8/23 20:00	190,00	189,48	0,52	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
22/8/23 21:00	189,00	188,39	0,61	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
22/8/23 22:00	175,00	174,30	0,70	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
22/8/23 23:00	163,00	162,29	0,71	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/8/23 0:00	146,00	145,05	0,95	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
23/8/23 1:00	140,00	139,15	0,85	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
23/8/23 2:00	133,00	132,40	0,60	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
23/8/23 3:00	130,00	129,46	0,54	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
23/8/23 4:00	123,00	122,27	0,73	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
23/8/23 5:00	124,00	123,04	0,96	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
23/8/23 6:00	129,00	127,87	1,06	0,07	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
23/8/23 7:00	135,00	131,81	1,05	2,14	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
23/8/23 8:00	154,00	146,54	1,00	6,46	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1		
23/8/23 9:00	172,00	160,93	0,88	10,19	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	
23/8/23 10:00	186,00	172,51	0,81	12,68	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
23/8/23 11:00	188,00	172,77	0,86	14,37	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
23/8/23 12:00	195,00	178,69	1,10	15,21	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
23/8/23 13:00	201,00	184,24	1,37	15,39	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
23/8/23 14:00	203,00	186,59	1,55	14,86	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
23/8/23 15:00	197,00	181,55	1,89	13,56	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
23/8/23 16:00	195,00	181,55	1,89	11,56	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
23/8/23 17:00	196,00	186,17	1,54	8,29	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
23/8/23 18:00	197,00	191,86	1,42	3,72	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
23/8/23 19:00	201,00	199,18	1,36	0,46	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
23/8/23 20:00	194,00	192,61	1,39	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
23/8/23 21:00	187,00	185,59	1,41	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
23/8/23 22:00	172,00	170,57	1,43	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
23/8/23 23:00	162,00	160,19	1,81	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
(MW)					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
24/8/23 0:00	146,00	142,98	3,02	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
24/8/23 1:00	140,00	136,13	3,87	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
24/8/23 2:00	133,00	129,00	4,00	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
24/8/23 3:00	130,00	125,91	4,09	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
24/8/23 4:00	123,00	118,64	4,36	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
24/8/23 5:00	124,00	119,62	4,38	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
24/8/23 6:00	129,00	124,94	4,02	0,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
24/8/23 7:00	139,00	133,27	3,66	2,07	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
24/8/23 8:00	156,00	146,20	3,30	6,50	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
24/8/23 9:00	176,00	162,73	3,01	10,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
24/8/23 10:00	189,00	173,17	3,04	12,79	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
24/8/23 11:00	193,00	175,44	3,05	14,51	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
24/8/23 12:00	196,00	177,41	3,13	15,46	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
24/8/23 13:00	202,00	182,97	3,57	15,46	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
24/8/23 14:00	205,00	186,17	3,90	14,93	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
24/8/23 15:00	197,00	179,49	3,84	13,67	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
24/8/23 16:00	194,00	178,51	3,90	11,59	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
24/8/23 17:00	196,00	183,71	3,89	8,40	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
24/8/23 18:00	199,00	191,58	3,73	3,69	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
24/8/23 19:00	202,00	197,30	4,24	0,46	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
24/8/23 20:00	198,00	192,73	5,27	0,00	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
24/8/23 21:00	190,00	183,29	6,71	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
24/8/23 22:00	176,00	167,57	8,43	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
24/8/23 23:00	162,00	152,02	9,98	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/8/23 0:00	148,00	134,62	13,38	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
25/8/23 1:00	142,00	127,97	14,03	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
25/8/23 2:00	135,00	120,64	14,36	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
25/8/23 3:00	133,00	117,97	15,03	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
25/8/23 4:00	126,00	110,92	15,08	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
25/8/23 5:00	125,00	110,60	14,40	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
25/8/23 6:00	130,00	116,47	13,49	0,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
25/8/23 7:00	140,00	125,16	12,77	2,07	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
25/8/23 8:00	157,00	138,71	11,97	6,32	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
25/8/23 9:00	178,00	156,82	11,13	10,05	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 10:00	191,00	167,87	10,52	12,61	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 11:00	195,00	170,75	9,99	14,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 12:00	199,00	174,03	9,83	15,14	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 13:00	203,00	177,50	10,29	15,21	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 14:00	207,00	181,13	11,18	14,69	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 15:00	204,00	178,49	11,98	13,53	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 16:00	200,00	176,43	12,08	11,49	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 17:00	199,00	178,95	11,76	8,29	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 18:00	202,00	186,78	11,67	3,55	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 19:00	206,00	194,52	11,09	0,39	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 20:00	200,00	189,93	10,07	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 21:00	192,00	182,63	9,37	0,00	1	1			1	1	1				1	5	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 22:00	179,00	169,72	9,28	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 23:00	164,00	153,86	10,14	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 26 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/8/23 0:00	155,00	142,91	12,09	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
26/8/23 1:00	146,00	133,00	13,00	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
26/8/23 2:00	136,00	122,35	13,65	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
26/8/23 3:00	133,00	120,04	12,96	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
26/8/23 4:00	126,00	115,28	10,72	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
26/8/23 5:00	125,00	116,75	8,25	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
26/8/23 6:00	130,00	123,46	6,50	0,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
26/8/23 7:00	140,00	132,60	5,36	2,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
26/8/23 8:00	160,00	148,80	4,84	6,36	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
26/8/23 9:00	178,00	162,87	5,01	10,12	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
26/8/23 10:00	191,00	173,09	5,33	12,58	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
26/8/23 11:00	195,00	175,60	5,24	14,16	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/23 12:00	199,00	178,99	5,08	14,93	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/23 13:00	200,00	179,96	5,14	14,90	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/23 14:00	203,00	183,38	5,36	14,26	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/23 15:00	201,00	182,62	5,45	12,93	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/23 16:00	200,00	183,94	5,10	10,96	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/23 17:00	199,00	185,66	5,43	7,91	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/23 18:00	202,00	191,71	6,92	3,37	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/23 19:00	205,00	196,07	8,65	0,28	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/23 20:00	200,00	190,43	9,57	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/23 21:00	192,00	181,94	10,06	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
26/8/23 22:00	179,00	168,79	10,21	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
26/8/23 23:00	164,00	154,58	9,42	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 27 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/8/23 0:00	151,00	143,37	7,63	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
27/8/23 1:00	142,00	134,83	7,17	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
27/8/23 2:00	134,00	127,37	6,63	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
27/8/23 3:00	129,00	122,92	6,08	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
27/8/23 4:00	124,00	117,94	6,06	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
27/8/23 5:00	123,00	116,62	6,38	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
27/8/23 6:00	126,00	119,62	6,34	0,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
27/8/23 7:00	132,00	124,10	6,04	1,86	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
27/8/23 8:00	150,00	138,15	5,81	6,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
27/8/23 9:00	169,00	153,83	5,47	9,70	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
27/8/23 10:00	178,00	160,81	5,00	12,19	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
27/8/23 11:00	189,00	170,57	4,66	13,77	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
27/8/23 12:00	194,00	174,38	4,97	14,65	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
27/8/23 13:00	195,00	174,48	5,83	14,69	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
27/8/23 14:00	197,00	176,11	6,87	14,02	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
27/8/23 15:00	196,00	175,11	8,35	12,54	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
27/8/23 16:00	194,00	173,47	9,95	10,58	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
27/8/23 17:00	195,00	175,83	11,62	7,55	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
27/8/23 18:00	197,00	180,94	12,90	3,16	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
27/8/23 19:00	196,00	182,44	13,28	0,28	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
27/8/23 20:00	194,00	179,78	14,22	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
27/8/23 21:00	189,00	174,35	14,65	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
27/8/23 22:00	178,00	163,79	14,21	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
27/8/23 23:00	161,00	146,60	14,40	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 28 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
28/8/23 0:00	152,00	137,08	14,92	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
28/8/23 1:00	144,00	128,28	15,72	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
28/8/23 2:00	135,00	118,32	16,68	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
28/8/23 3:00	131,00	114,25	16,75	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
28/8/23 4:00	124,00	108,08	15,92	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
28/8/23 5:00	126,00	110,23	15,77	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
28/8/23 6:00	135,00	119,82	15,14	0,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
28/8/23 7:00	146,00	130,00	14,17	1,83	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
28/8/23 8:00	165,00	144,74	14,22	6,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
28/8/23 9:00	185,00	160,69	14,54	9,77	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
28/8/23 10:00	189,00	161,97	14,70	12,33	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
28/8/23 11:00	195,00	166,26	14,69	14,05	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
28/8/23 12:00	199,00	168,88	15,19	14,93	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
28/8/23 13:00	200,00	168,70	16,19	15,11	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
28/8/23 14:00	203,00	171,05	17,37	14,58	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
28/8/23 15:00	201,00	168,70	18,91	13,39	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
28/8/23 16:00	200,00	168,23	20,39	11,38	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
28/8/23 17:00	199,00	169,60	21,18	8,22	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
28/8/23 18:00	202,00	176,75	21,70	3,55	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
28/8/23 19:00	205,00	182,45	22,20	0,35	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
28/8/23 20:00	200,00	177,68	22,32	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
28/8/23 21:00	192,00	170,29	21,71	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
28/8/23 22:00	179,00	158,34	20,66	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
28/8/23 23:00	164,00	144,31	19,69	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Τρίτη, 29 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
29/8/23 0:00	150,00	123,94	26,06	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
29/8/23 1:00	145,00	119,39	25,61	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
29/8/23 2:00	136,00	111,39	24,61	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
29/8/23 3:00	132,00	109,06	22,94	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
29/8/23 4:00	128,00	106,88	21,12	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
29/8/23 5:00	126,00	105,65	20,35	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
29/8/23 6:00	129,00	109,25	19,75	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
29/8/23 7:00	135,00	114,82	17,97	2,21	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
29/8/23 8:00	154,00	131,48	15,56	6,96	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
29/8/23 9:00	167,00	142,57	13,33	11,10	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
29/8/23 10:00	183,00	156,99	12,13	13,88	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
29/8/23 11:00	187,00	159,40	11,97	15,63	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 12:00	189,00	160,52	11,90	16,58	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 13:00	193,00	164,30	11,98	16,72	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 14:00	199,00	170,94	12,07	15,99	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 15:00	197,00	170,92	11,46	14,62	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 16:00	194,00	170,78	10,85	12,37	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 17:00	194,00	174,34	10,91	8,75	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 18:00	193,00	178,54	10,81	3,65	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 19:00	194,00	183,16	10,59	0,25	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 20:00	193,00	182,15	10,85	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 21:00	188,00	177,21	10,79	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 22:00	174,00	164,20	9,80	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 23:00	161,00	152,29	8,71	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 30 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/8/23 0:00	149,50	142,24	7,26	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
30/8/23 1:00	137,00	129,57	7,43	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 2:00	130,00	122,10	7,90	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 3:00	127,00	118,63	8,37	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 4:00	123,00	114,35	8,65	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 5:00	123,00	114,97	8,03	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 6:00	127,00	120,07	6,93	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 7:00	135,00	126,59	6,44	1,97	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 8:00	155,00	142,09	6,52	6,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 9:00	173,00	156,19	6,48	10,33	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
30/8/23 10:00	184,00	165,05	5,95	13,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 11:00	186,00	165,62	5,62	14,76	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 12:00	190,00	168,72	5,61	15,67	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 13:00	196,00	174,69	5,36	15,95	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 14:00	198,00	177,65	4,96	15,39	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 15:00	195,00	176,44	4,51	14,05	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 16:00	194,00	178,01	4,08	11,91	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 17:00	195,00	182,69	3,70	8,61	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 18:00	197,00	189,97	3,48	3,55	1	1			1	1	1				1	5	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 19:00	192,00	187,88	3,87	0,25	1	1			1	1	1				1	5	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 20:00	193,00	188,20	4,80	0,00	1	1			1	1	1			1		15	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 21:00	188,00	182,38	5,62	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 22:00	175,00	169,12	5,88	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 23:00	162,00	156,01	5,99	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
31/8/23 0:00	146,00	138,44	7,56	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
31/8/23 1:00	138,00	130,65	7,35	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
31/8/23 2:00	131,00	124,05	6,95	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
31/8/23 3:00	126,00	119,27	6,73	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
31/8/23 4:00	123,00	116,45	6,55	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
31/8/23 5:00	122,00	115,56	6,44	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
31/8/23 6:00	124,00	117,61	6,39	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
31/8/23 7:00	132,00	123,76	6,23	2,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
31/8/23 8:00	156,00	143,86	5,67	6,46	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
31/8/23 9:00	174,00	158,57	5,03	10,40	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 10:00	184,00	166,17	4,80	13,03	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 11:00	185,00	165,13	5,04	14,83	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 12:00	188,00	166,99	5,41	15,60	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 13:00	195,00	173,49	5,81	15,70	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 14:00	196,00	173,97	6,96	15,07	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 15:00	193,00	171,08	8,36	13,56	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 16:00	189,00	168,66	9,17	11,17	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 17:00	190,00	173,30	9,25	7,45	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 18:00	190,00	178,29	8,97	2,74	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 19:00	189,00	179,76	9,06	0,18	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 20:00	188,00	178,50	9,50	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 21:00	182,00	172,28	9,72	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 22:00	170,00	160,39	9,61	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 23:00	157,00	147,27	9,73	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 1 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/9/23 0:00	140,00	127,71	12,29	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
1/9/23 1:00	133,00	120,94	12,06	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
1/9/23 2:00	125,00	112,36	12,64	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
1/9/23 3:00	122,00	108,69	13,31	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
1/9/23 4:00	117,00	104,38	12,62	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
1/9/23 5:00	119,00	106,83	12,17	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
1/9/23 6:00	122,00	109,84	12,16	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
1/9/23 7:00	130,00	116,09	11,73	2,18	1	1				1	1						1	1	1	1			
1/9/23 8:00	151,00	132,90	11,32	6,78	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
1/9/23 9:00	168,00	146,66	10,55	10,79	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
1/9/23 10:00	179,00	155,68	9,93	13,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
1/9/23 11:00	184,00	158,43	10,46	15,11	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
1/9/23 12:00	183,00	155,39	11,63	15,99	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
1/9/23 13:00	187,00	158,02	12,96	16,02	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
1/9/23 14:00	188,00	157,89	14,73	15,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
1/9/23 15:00	183,00	152,25	16,77	13,98	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
1/9/23 16:00	181,00	150,40	19,00	11,59	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
1/9/23 17:00	182,00	152,22	21,77	8,01	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
1/9/23 18:00	183,00	155,66	24,32	3,02	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
1/9/23 19:00	180,00	153,67	26,19	0,14	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
1/9/23 20:00	179,00	151,31	27,69	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
1/9/23 21:00	175,00	146,38	28,62	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
1/9/23 22:00	162,00	133,34	28,66	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
1/9/23 23:00	150,00	121,85	28,15	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 2 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/9/23 0:00	140,00	111,97	28,03	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
2/9/23 1:00	133,00	103,78	29,22	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
2/9/23 2:00	125,00	95,05	29,95	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
2/9/23 3:00	120,00	89,89	30,11	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
2/9/23 4:00	116,00	86,30	29,70	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
2/9/23 5:00	115,00	85,92	29,08	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
2/9/23 6:00	120,00	91,51	28,49	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
2/9/23 7:00	128,00	98,29	27,88	1,83	1	1				1	1						1	1	1	1			
2/9/23 8:00	147,00	114,33	26,49	6,18	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
2/9/23 9:00	164,00	129,39	24,53	10,08	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
2/9/23 10:00	176,00	140,45	22,90	12,65	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
2/9/23 11:00	179,00	142,74	21,93	14,33	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
2/9/23 12:00	181,00	144,35	21,51	15,14	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
2/9/23 13:00	186,00	149,69	21,06	15,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
2/9/23 14:00	189,00	153,58	20,73	14,69	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
2/9/23 15:00	184,00	150,03	20,58	13,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
2/9/23 16:00	182,00	150,03	20,80	11,17	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
2/9/23 17:00	183,00	153,77	21,57	7,66	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
2/9/23 18:00	185,00	159,82	22,34	2,85	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
2/9/23 19:00	185,00	162,12	22,88	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
2/9/23 20:00	186,00	163,61	22,39	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
2/9/23 21:00	179,00	158,49	20,51	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
2/9/23 22:00	164,00	146,04	17,96	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
2/9/23 23:00	152,00	136,98	15,02	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 3 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/9/23 0:00	138,00	125,99	12,01	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
3/9/23 1:00	131,00	120,56	10,44	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
3/9/23 2:00	123,00	112,49	10,51	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
3/9/23 3:00	118,00	106,37	11,63	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
3/9/23 4:00	114,00	100,99	13,01	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
3/9/23 5:00	113,00	99,81	13,19	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
3/9/23 6:00	116,00	103,34	12,66	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
3/9/23 7:00	121,00	107,74	11,40	1,86	1	1				1	1						1	1	1	1			
3/9/23 8:00	141,00	124,74	9,94	6,32	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
3/9/23 9:00	158,00	138,01	9,69	10,29	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
3/9/23 10:00	168,00	145,14	10,01	12,86	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
3/9/23 11:00	171,00	146,43	9,99	14,58	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
3/9/23 12:00	173,00	147,60	10,12	15,28	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
3/9/23 13:00	177,00	150,88	10,91	15,21	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
3/9/23 14:00	181,00	154,32	11,99	14,69	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
3/9/23 15:00	174,00	147,44	13,25	13,32	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
3/9/23 16:00	173,00	147,13	14,77	11,10	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
3/9/23 17:00	175,00	151,35	16,10	7,55	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
3/9/23 18:00	176,00	156,55	16,67	2,78	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/9/23 19:00	178,00	161,48	16,52	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/9/23 20:00	179,00	163,19	15,81	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/9/23 21:00	171,00	156,58	14,42	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/9/23 22:00	158,00	145,32	12,68	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/9/23 23:00	144,00	133,03	10,97	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 4 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/9/23 0:00	136,00	127,25	8,75	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
4/9/23 1:00	131,00	124,70	6,30	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
4/9/23 2:00	123,00	118,65	4,35	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
4/9/23 3:00	118,00	115,14	2,86	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
4/9/23 4:00	114,00	111,96	2,04	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
4/9/23 5:00	113,00	111,04	1,96	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
4/9/23 6:00	119,00	116,98	2,02	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
4/9/23 7:00	127,00	123,39	2,03	1,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
4/9/23 8:00	146,00	138,35	2,07	5,59	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
4/9/23 9:00	163,00	151,73	2,10	9,17	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
4/9/23 10:00	174,00	160,28	2,41	11,31	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/9/23 11:00	178,00	162,36	2,99	12,65	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/9/23 12:00	179,00	162,30	3,49	13,21	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/9/23 13:00	185,00	168,18	3,96	12,86	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/9/23 14:00	187,00	170,61	4,55	11,84	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/9/23 15:00	183,00	167,47	4,95	10,58	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/9/23 16:00	181,00	166,76	5,25	8,99	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/9/23 17:00	182,00	170,76	5,16	6,08	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/9/23 18:00	184,00	177,09	4,84	2,07	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
4/9/23 19:00	184,00	179,83	4,17	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
4/9/23 20:00	185,00	181,68	3,32	0,00	1	1			1	1	1			1			1	1	1	1	1	1	1
4/9/23 21:00	178,00	175,05	2,95	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
4/9/23 22:00	163,00	160,27	2,73	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/9/23 23:00	151,00	148,49	2,51	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/9/23 0:00	140,00	139,27	0,73	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
5/9/23 1:00	130,00	129,43	0,57	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
5/9/23 2:00	123,00	122,52	0,48	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
5/9/23 3:00	119,00	118,35	0,65	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
5/9/23 4:00	116,00	115,11	0,89	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
5/9/23 5:00	114,00	112,93	1,07	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
5/9/23 6:00	118,00	116,58	1,42	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
5/9/23 7:00	126,00	123,05	1,97	0,98	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
5/9/23 8:00	147,00	140,87	2,40	3,72	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
5/9/23 9:00	163,00	153,55	2,60	6,85	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
5/9/23 10:00	169,00	157,10	2,59	9,31	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/9/23 11:00	173,00	159,55	2,35	11,10	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/9/23 12:00	178,00	163,51	2,26	12,23	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/9/23 13:00	180,00	165,08	2,34	12,58	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/9/23 14:00	184,00	169,32	2,38	12,30	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/9/23 15:00	181,00	167,37	2,35	11,28	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/9/23 16:00	179,00	167,42	2,20	9,38	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/9/23 17:00	179,00	170,63	2,23	6,15	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/9/23 18:00	186,00	181,17	2,68	2,14	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
5/9/23 19:00	182,00	178,73	3,27	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
5/9/23 20:00	183,00	179,36	3,64	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
5/9/23 21:00	177,00	173,27	3,73	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/9/23 22:00	164,00	160,12	3,88	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
5/9/23 23:00	150,00	145,90	4,10	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
6/9/23 0:00	139,00	134,87	4,13	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
6/9/23 1:00	129,00	125,08	3,92	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
6/9/23 2:00	122,00	118,33	3,67	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
6/9/23 3:00	118,00	114,35	3,65	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
6/9/23 4:00	115,00	111,37	3,63	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
6/9/23 5:00	113,00	109,54	3,46	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
6/9/23 6:00	117,00	113,43	3,57	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
6/9/23 7:00	125,00	119,51	4,05	1,44	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
6/9/23 8:00	145,00	135,02	4,64	5,34	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
6/9/23 9:00	161,00	146,62	5,10	9,28	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
6/9/23 10:00	167,00	149,97	5,23	11,81	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
6/9/23 11:00	171,00	152,40	5,11	13,49	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
6/9/23 12:00	176,00	156,50	5,09	14,40	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
6/9/23 13:00	178,00	158,24	5,32	14,44	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/9/23 14:00	182,00	162,54	5,59	13,88	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/9/23 15:00	179,00	160,82	5,47	12,72	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/9/23 16:00	177,00	161,26	4,96	10,79	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/9/23 17:00	176,00	164,16	4,53	7,31	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/9/23 18:00	183,00	176,60	3,83	2,57	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
6/9/23 19:00	179,00	176,29	2,71	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
6/9/23 20:00	180,00	178,12	1,88	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
6/9/23 21:00	174,00	172,47	1,53	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/9/23 22:00	161,00	159,48	1,52	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/9/23 23:00	147,00	145,31	1,69	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 7 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
7/9/23 0:00	140,00	139,40	0,60	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1		
7/9/23 1:00	131,00	130,10	0,90	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1		
7/9/23 2:00	123,00	122,00	1,00	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
7/9/23 3:00	117,00	116,30	0,70	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
7/9/23 4:00	116,00	115,60	0,40	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
7/9/23 5:00	112,00	111,70	0,30	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
7/9/23 6:00	118,00	117,70	0,30	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
7/9/23 7:00	123,00	120,85	0,35	1,80	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
7/9/23 8:00	148,00	141,40	0,40	6,20	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
7/9/23 9:00	164,00	153,50	0,30	10,20	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
7/9/23 10:00	169,00	155,70	0,50	12,80	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
7/9/23 11:00	175,00	159,80	0,70	14,50	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
7/9/23 12:00	177,00	160,60	1,10	15,30	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
7/9/23 13:00	180,00	163,00	1,80	15,20	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
7/9/23 14:00	182,00	166,00	2,00	14,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
7/9/23 15:00	177,00	161,90	2,10	13,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
7/9/23 16:00	181,00	167,40	2,60	11,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
7/9/23 17:00	183,00	172,60	3,10	7,30	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
7/9/23 18:00	185,00	179,10	3,40	2,50	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	
7/9/23 19:00	180,00	176,50	3,50	0,00	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	
7/9/23 20:00	181,00	177,70	3,30	0,00	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	
7/9/23 21:00	175,00	172,20	2,80	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
7/9/23 22:00	164,00	162,00	2,00	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
7/9/23 23:00	155,00	153,20	1,80	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 8 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/9/23 0:00	139,00	138,07	0,93	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	
8/9/23 1:00	132,00	131,25	0,75	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	
8/9/23 2:00	124,00	122,94	1,06	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
8/9/23 3:00	116,00	114,66	1,34	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
8/9/23 4:00	115,00	113,63	1,37	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
8/9/23 5:00	113,00	111,75	1,25	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
8/9/23 6:00	119,00	117,80	1,20	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
8/9/23 7:00	124,00	121,17	1,21	1,62	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
8/9/23 8:00	149,00	142,07	1,20	5,73	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
8/9/23 9:00	165,00	154,16	1,36	9,49	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
8/9/23 10:00	170,00	156,35	1,70	11,95	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
8/9/23 11:00	176,00	160,42	2,09	13,49	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
8/9/23 12:00	178,00	161,37	2,44	14,19	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
8/9/23 13:00	181,00	164,07	2,74	14,19	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
8/9/23 14:00	185,00	168,26	3,18	13,56	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
8/9/23 15:00	180,00	163,99	3,75	12,26	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
8/9/23 16:00	182,00	167,58	4,30	10,12	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
8/9/23 17:00	183,00	171,74	4,69	6,57	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
8/9/23 18:00	187,00	179,91	4,91	2,18	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1
8/9/23 19:00	182,00	176,57	5,43	0,00	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1
8/9/23 20:00	180,00	174,00	6,00	0,00	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1
8/9/23 21:00	176,00	169,92	6,08	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
8/9/23 22:00	164,00	158,16	5,84	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
8/9/23 23:00	154,00	147,80	6,20	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 9 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/9/23 0:00	138,00	131,04	6,96	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1		
9/9/23 1:00	130,00	122,91	7,09	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
9/9/23 2:00	123,00	116,19	6,81	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
9/9/23 3:00	115,00	108,66	6,34	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
9/9/23 4:00	114,00	108,33	5,67	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
9/9/23 5:00	112,00	107,26	4,74	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
9/9/23 6:00	116,00	112,33	3,67	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
9/9/23 7:00	122,00	117,20	3,26	1,55	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
9/9/23 8:00	145,00	135,91	3,39	5,69	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
9/9/23 9:00	160,00	146,63	3,85	9,52	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
9/9/23 10:00	166,00	149,37	4,72	11,91	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
9/9/23 11:00	173,00	153,72	5,79	13,49	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
9/9/23 12:00	175,00	153,46	7,42	14,12	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
9/9/23 13:00	177,00	153,48	9,36	14,16	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
9/9/23 14:00	183,00	158,01	11,36	13,63	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
9/9/23 15:00	180,00	154,19	13,37	12,44	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
9/9/23 16:00	178,00	152,83	14,77	10,40	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
9/9/23 17:00	181,00	158,50	15,68	6,82	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
9/9/23 18:00	186,00	167,15	16,60	2,25	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
9/9/23 19:00	184,00	167,19	16,81	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
9/9/23 20:00	180,00	163,81	16,19	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
9/9/23 21:00	172,00	156,05	15,95	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
9/9/23 22:00	160,00	144,00	16,00	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
9/9/23 23:00	153,00	136,93	16,07	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 10 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/9/23 0:00	136,00	119,85	16,15	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
10/9/23 1:00	127,00	110,95	16,05	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
10/9/23 2:00	122,00	106,34	15,66	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
10/9/23 3:00	114,00	98,93	15,07	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
10/9/23 4:00	112,00	97,90	14,10	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
10/9/23 5:00	113,00	100,04	12,96	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
10/9/23 6:00	117,00	105,06	11,94	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
10/9/23 7:00	121,00	108,12	11,23	1,65	1	1				1	1					1	1	1	1			
10/9/23 8:00	142,00	124,92	11,18	5,90	1	1			1	1	1					1	1	1	1			
10/9/23 9:00	150,00	128,94	11,22	9,84	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
10/9/23 10:00	157,00	133,60	11,18	12,23	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
10/9/23 11:00	162,00	136,74	11,52	13,74	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
10/9/23 12:00	167,00	139,94	12,62	14,44	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
10/9/23 13:00	171,00	142,65	13,80	14,55	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
10/9/23 14:00	176,00	147,45	14,63	13,91	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
10/9/23 15:00	175,00	147,30	15,26	12,44	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
10/9/23 16:00	174,00	148,40	15,49	10,12	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
10/9/23 17:00	178,00	156,23	15,38	6,39	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
10/9/23 18:00	182,00	165,12	14,73	2,14	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
10/9/23 19:00	180,00	166,69	13,31	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
10/9/23 20:00	175,00	163,14	11,86	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
10/9/23 21:00	168,00	157,21	10,79	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
10/9/23 22:00	157,00	146,86	10,14	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
10/9/23 23:00	146,00	136,03	9,97	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/9/23 0:00	139,00	129,26	9,74	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	
11/9/23 1:00	130,00	121,01	8,99	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
11/9/23 2:00	127,00	118,69	8,31	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
11/9/23 3:00	119,00	111,31	7,69	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
11/9/23 4:00	117,00	110,10	6,90	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
11/9/23 5:00	115,00	108,38	6,62	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
11/9/23 6:00	120,00	113,04	6,96	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
11/9/23 7:00	124,00	114,96	7,53	1,51	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
11/9/23 8:00	148,00	134,35	8,10	5,55	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
11/9/23 9:00	157,00	139,10	8,52	9,38	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
11/9/23 10:00	162,00	141,20	9,03	11,77	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
11/9/23 11:00	169,00	145,85	9,87	13,28	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
11/9/23 12:00	174,00	148,88	11,10	14,02	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
11/9/23 13:00	177,00	150,53	12,62	13,84	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
11/9/23 14:00	180,00	153,06	13,83	13,11	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
11/9/23 15:00	182,00	155,81	14,52	11,66	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
11/9/23 16:00	179,00	154,64	14,81	9,56	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
11/9/23 17:00	178,00	156,85	15,07	6,08	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
11/9/23 18:00	184,00	166,62	15,45	1,93	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
11/9/23 19:00	180,00	164,60	15,40	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
11/9/23 20:00	178,00	162,96	15,04	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
11/9/23 21:00	170,00	155,57	14,43	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
11/9/23 22:00	158,00	144,59	13,41	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
11/9/23 23:00	149,00	136,72	12,28	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/9/23 0:00	135,00	132,32	2,68	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1	1	1
12/9/23 1:00	128,00	125,84	2,16	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1	1	
12/9/23 2:00	123,00	121,05	1,95	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1	1	
12/9/23 3:00	118,00	115,60	2,40	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1	1	
12/9/23 4:00	115,00	111,88	3,12	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1		
12/9/23 5:00	114,00	110,14	3,86	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1		
12/9/23 6:00	120,00	115,46	4,54	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1		
12/9/23 7:00	124,00	117,44	4,74	1,83	1				1	1	1					1	1	1	1	1		
12/9/23 8:00	142,00	130,59	4,91	6,50	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	
12/9/23 9:00	153,00	136,58	5,56	10,86	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	
12/9/23 10:00	160,00	139,92	6,55	13,53	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	
12/9/23 11:00	165,00	141,65	8,27	15,07	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	
12/9/23 12:00	170,00	143,03	11,09	15,88	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	
12/9/23 13:00	175,00	145,25	13,83	15,92	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
12/9/23 14:00	180,00	149,28	15,44	15,28	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
12/9/23 15:00	175,00	145,01	16,07	13,91	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
12/9/23 16:00	172,00	143,82	16,48	11,70	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
12/9/23 17:00	176,00	150,81	17,50	7,69	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
12/9/23 18:00	181,00	159,26	19,21	2,53	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1
12/9/23 19:00	183,00	162,34	20,63	0,04	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1
12/9/23 20:00	185,00	163,56	21,44	0,00	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1
12/9/23 21:00	180,00	158,22	21,78	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
12/9/23 22:00	165,00	143,61	21,39	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
12/9/23 23:00	150,00	129,70	20,30	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
13/9/23 0:00	134,00	115,09	18,91	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1	1		
13/9/23 1:00	127,00	110,00	17,00	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1			
13/9/23 2:00	121,00	105,30	15,70	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1			
13/9/23 3:00	115,00	99,79	15,21	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1			
13/9/23 4:00	114,00	99,30	14,70	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1			
13/9/23 5:00	112,00	98,18	13,82	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1			
13/9/23 6:00	119,00	106,25	12,75	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1			
13/9/23 7:00	122,00	109,16	10,94	1,90	1					1	1					1	1	1	1	1			
13/9/23 8:00	138,00	122,61	8,82	6,57	1				1	1	1					1	1	1	1	1			
13/9/23 9:00	147,00	128,00	8,00	11,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1		
13/9/23 10:00	155,00	132,99	8,24	13,77	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1		
13/9/23 11:00	163,00	138,96	8,61	15,42	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1		
13/9/23 12:00	168,00	142,16	9,61	16,23	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
13/9/23 13:00	175,00	147,85	10,82	16,34	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
13/9/23 14:00	178,00	150,17	12,16	15,67	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
13/9/23 15:00	174,00	146,56	13,25	14,19	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
13/9/23 16:00	170,00	143,99	14,13	11,88	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
13/9/23 17:00	174,00	151,26	15,12	7,62	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
13/9/23 18:00	179,00	160,75	15,86	2,39	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	
13/9/23 19:00	182,00	165,41	16,59	0,00	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	
13/9/23 20:00	184,00	167,34	16,66	0,00	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	
13/9/23 21:00	181,00	165,18	15,82	0,00	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	
13/9/23 22:00	167,00	152,28	14,72	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
13/9/23 23:00	152,00	137,97	14,03	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/9/23 0:00	135,00	116,59	18,41	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1	1	
14/9/23 1:00	128,00	110,97	17,03	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1		
14/9/23 2:00	122,00	106,93	15,07	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1		
14/9/23 3:00	114,00	100,70	13,30	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1		
14/9/23 4:00	113,00	100,27	12,73	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1		
14/9/23 5:00	114,00	101,21	12,79	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1		
14/9/23 6:00	120,00	107,83	12,17	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1		
14/9/23 7:00	123,00	110,21	10,90	1,90	1					1	1					1	1	1	1	1		
14/9/23 8:00	139,00	122,96	9,40	6,64	1				1	1	1					1	1	1	1	1		
14/9/23 9:00	148,00	128,53	8,40	11,07	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	
14/9/23 10:00	157,00	135,10	8,13	13,77	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	
14/9/23 11:00	165,00	141,44	8,07	15,49	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	
14/9/23 12:00	168,00	143,27	8,50	16,23	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
14/9/23 13:00	174,00	148,59	9,11	16,30	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
14/9/23 14:00	179,00	153,69	9,71	15,60	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
14/9/23 15:00	173,00	148,75	10,19	14,05	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
14/9/23 16:00	171,00	148,95	10,46	11,59	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
14/9/23 17:00	175,00	156,17	11,45	7,38	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
14/9/23 18:00	180,00	165,02	12,73	2,25	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1
14/9/23 19:00	183,00	170,10	12,90	0,00	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1
14/9/23 20:00	185,00	172,71	12,29	0,00	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1
14/9/23 21:00	182,00	170,44	11,56	0,00	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1
14/9/23 22:00	168,00	157,49	10,51	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
14/9/23 23:00	151,00	141,72	9,28	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/9/23 0:00	132,00	123,51	8,49	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1	1		
15/9/23 1:00	126,00	119,07	6,93	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1	1		
15/9/23 2:00	120,00	113,50	6,50	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1			
15/9/23 3:00	112,00	104,92	7,08	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1			
15/9/23 4:00	111,00	103,83	7,17	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1			
15/9/23 5:00	110,00	102,93	7,07	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1			
15/9/23 6:00	117,00	110,07	6,93	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1			
15/9/23 7:00	120,00	111,74	6,54	1,72	1					1	1					1	1	1	1	1			
15/9/23 8:00	137,00	124,14	6,50	6,36	1				1	1	1					1	1	1	1	1			
15/9/23 9:00	146,00	129,02	6,37	10,61	1				1	1	1					1	1	1	1	1			
15/9/23 10:00	155,00	135,94	5,74	13,32	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1		
15/9/23 11:00	160,00	139,02	5,91	15,07	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1		
15/9/23 12:00	165,00	142,73	6,46	15,81	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1		
15/9/23 13:00	170,00	147,09	7,10	15,81	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
15/9/23 14:00	172,00	149,17	7,76	15,07	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
15/9/23 15:00	170,00	147,77	8,63	13,60	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
15/9/23 16:00	169,00	148,06	9,70	11,24	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
15/9/23 17:00	177,00	160,16	9,85	6,99	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
15/9/23 18:00	181,00	169,34	9,66	2,00	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	
15/9/23 19:00	185,00	175,19	9,81	0,00	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	
15/9/23 20:00	186,00	175,97	10,03	0,00	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	
15/9/23 21:00	180,00	170,26	9,74	0,00	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	
15/9/23 22:00	169,00	160,11	8,89	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
15/9/23 23:00	149,00	140,83	8,17	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/9/23 0:00	131,00	124,52	6,48	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
16/9/23 1:00	125,00	118,43	6,57	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
16/9/23 2:00	119,00	112,08	6,92	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
16/9/23 3:00	113,00	105,68	7,32	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
16/9/23 4:00	109,00	101,18	7,82	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
16/9/23 5:00	108,00	99,91	8,09	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
16/9/23 6:00	116,00	108,03	7,97	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
16/9/23 7:00	121,00	111,71	7,71	1,58	1	1				1	1					1	1	1	1			
16/9/23 8:00	136,00	122,76	7,30	5,94	1	1			1	1	1					1	1	1	1			
16/9/23 9:00	145,00	127,80	7,04	10,15	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
16/9/23 10:00	154,00	133,73	7,34	12,93	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
16/9/23 11:00	161,00	137,60	8,64	14,76	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
16/9/23 12:00	165,00	139,21	10,23	15,56	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
16/9/23 13:00	169,00	141,51	11,96	15,53	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
16/9/23 14:00	171,00	141,76	14,31	14,93	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
16/9/23 15:00	170,00	139,53	16,98	13,49	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
16/9/23 16:00	168,00	137,48	19,21	11,31	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
16/9/23 17:00	174,00	146,92	20,05	7,03	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
16/9/23 18:00	178,00	155,47	20,56	1,97	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
16/9/23 19:00	180,00	157,95	22,05	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
16/9/23 20:00	177,00	153,11	23,89	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
16/9/23 21:00	174,00	149,23	24,77	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
16/9/23 22:00	165,00	140,23	24,77	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
16/9/23 23:00	145,00	121,13	23,87	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 17 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
17/9/23 0:00	131,00	108,49	22,51	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
17/9/23 1:00	125,00	103,20	21,80	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
17/9/23 2:00	117,00	95,06	21,94	0,00	1	1				1	1					1	1	1					
17/9/23 3:00	109,00	86,63	22,37	0,00	1	1				1	1					1	1	1					
17/9/23 4:00	108,00	85,77	22,23	0,00	1	1				1	1					1	1	1					
17/9/23 5:00	106,00	84,87	21,13	0,00	1	1				1	1					1	1	1					
17/9/23 6:00	110,00	90,41	19,59	0,00	1	1				1	1					1	1	1					
17/9/23 7:00	116,00	96,32	17,85	1,83	1	1				1	1					1	1	1					
17/9/23 8:00	130,00	107,72	15,89	6,39	1	1			1	1	1					1	1	1					
17/9/23 9:00	141,00	115,74	14,54	10,72	1	1			1	1	1					1	1	1	1				
17/9/23 10:00	152,00	124,38	14,10	13,53	1	1			1	1	1					1	1	1	1				
17/9/23 11:00	158,00	128,49	14,33	15,18	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
17/9/23 12:00	165,00	133,75	15,37	15,88	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
17/9/23 13:00	167,00	134,65	16,54	15,81	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
17/9/23 14:00	165,00	132,48	17,48	15,04	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
17/9/23 15:00	166,00	134,37	18,21	13,42	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
17/9/23 16:00	170,00	140,24	18,73	11,03	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
17/9/23 17:00	172,00	145,69	19,42	6,89	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
17/9/23 18:00	174,00	151,75	20,25	2,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
17/9/23 19:00	175,00	154,08	20,92	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
17/9/23 20:00	173,00	151,93	21,07	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
17/9/23 21:00	170,00	149,81	20,19	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
17/9/23 22:00	161,00	142,45	18,55	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
17/9/23 23:00	142,00	125,95	16,05	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 18 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/9/23 0:00	135,00	121,90	13,10	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
18/9/23 1:00	129,00	117,95	11,05	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
18/9/23 2:00	124,00	114,28	9,72	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
18/9/23 3:00	115,00	106,35	8,65	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
18/9/23 4:00	112,00	104,03	7,97	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
18/9/23 5:00	110,00	102,30	7,70	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
18/9/23 6:00	119,00	111,11	7,89	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
18/9/23 7:00	122,00	111,85	8,50	1,65	1	1				1	1					1	1	1	1			
18/9/23 8:00	139,00	123,91	9,05	6,04	1	1			1	1	1					1	1	1	1			
18/9/23 9:00	149,00	129,32	9,38	10,29	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
18/9/23 10:00	156,00	133,19	9,77	13,03	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
18/9/23 11:00	164,00	138,97	10,30	14,72	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
18/9/23 12:00	168,00	141,56	10,91	15,53	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
18/9/23 13:00	172,00	144,87	11,67	15,46	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
18/9/23 14:00	178,00	150,40	12,95	14,65	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
18/9/23 15:00	175,00	147,53	14,47	13,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
18/9/23 16:00	174,00	147,97	15,35	10,68	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
18/9/23 17:00	176,00	153,67	15,83	6,50	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
18/9/23 18:00	180,00	161,72	16,46	1,83	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
18/9/23 19:00	182,00	165,13	16,87	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
18/9/23 20:00	179,00	162,06	16,94	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
18/9/23 21:00	175,00	158,19	16,81	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
18/9/23 22:00	168,00	151,91	16,09	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
18/9/23 23:00	151,00	136,21	14,79	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/9/23 0:00	129,00	113,67	15,33	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
19/9/23 1:00	121,00	106,10	14,90	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
19/9/23 2:00	119,00	103,68	15,32	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
19/9/23 3:00	112,00	96,43	15,57	0,00	1	1				1	1					1	1	1				
19/9/23 4:00	109,00	93,48	15,52	0,00	1	1				1	1					1	1	1				
19/9/23 5:00	113,00	98,38	14,62	0,00	1	1				1	1					1	1	1				
19/9/23 6:00	125,00	111,92	13,08	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
19/9/23 7:00	131,00	117,53	12,06	1,41	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
19/9/23 8:00	145,00	128,06	11,22	5,73	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
19/9/23 9:00	162,00	141,82	10,17	10,01	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
19/9/23 10:00	171,00	149,42	8,97	12,61	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	
19/9/23 11:00	170,00	147,48	8,18	14,33	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
19/9/23 12:00	171,00	147,56	8,44	15,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
19/9/23 13:00	176,00	151,23	9,98	14,79	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
19/9/23 14:00	180,00	153,66	12,35	13,98	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
19/9/23 15:00	176,00	149,25	14,28	12,47	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
19/9/23 16:00	174,00	149,28	14,63	10,08	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
19/9/23 17:00	176,00	155,77	14,19	6,04	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
19/9/23 18:00	177,00	160,71	14,71	1,58	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
19/9/23 19:00	179,00	162,84	16,16	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
19/9/23 20:00	176,00	158,83	17,17	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
19/9/23 21:00	169,00	152,12	16,88	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
19/9/23 22:00	149,00	133,13	15,87	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	
19/9/23 23:00	140,00	125,40	14,60	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/9/23 0:00	125,00	108,59	16,41	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
20/9/23 1:00	119,00	102,57	16,43	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
20/9/23 2:00	115,00	98,01	16,99	0,00	1	1				1	1					1	1	1				
20/9/23 3:00	112,00	94,12	17,88	0,00	1	1				1	1					1	1	1				
20/9/23 4:00	108,00	89,14	18,86	0,00	1	1				1	1					1	1	1				
20/9/23 5:00	113,00	93,08	19,92	0,00	1	1				1	1					1	1	1				
20/9/23 6:00	117,00	96,76	20,24	0,00	1	1				1	1					1	1	1				
20/9/23 7:00	134,00	113,15	19,27	1,58	1	1				1	1					1	1	1	1			
20/9/23 8:00	145,00	121,76	17,09	6,15	1	1			1	1	1					1	1	1	1			
20/9/23 9:00	162,00	136,46	14,79	10,75	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
20/9/23 10:00	171,00	143,97	13,40	13,63	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
20/9/23 11:00	170,00	142,08	12,64	15,28	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
20/9/23 12:00	171,00	142,56	12,42	16,02	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
20/9/23 13:00	176,00	146,95	13,03	16,02	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
20/9/23 14:00	178,00	149,20	13,65	15,14	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
20/9/23 15:00	175,00	147,65	13,97	13,39	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
20/9/23 16:00	176,00	150,38	14,63	11,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
20/9/23 17:00	177,00	155,18	15,18	6,64	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
20/9/23 18:00	178,00	161,46	14,79	1,76	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
20/9/23 19:00	179,00	164,83	14,17	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
20/9/23 20:00	174,00	159,44	14,56	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
20/9/23 21:00	167,00	152,54	14,46	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
20/9/23 22:00	150,00	136,85	13,15	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	
20/9/23 23:00	135,00	123,50	11,50	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
21/9/23 0:00	122,00	108,16	13,84	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
21/9/23 1:00	117,00	101,77	15,23	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
21/9/23 2:00	112,00	95,90	16,10	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
21/9/23 3:00	109,00	93,15	15,85	0,00	1	1				1	1					1	1	1					
21/9/23 4:00	106,00	91,00	15,00	0,00	1	1				1	1					1	1	1					
21/9/23 5:00	110,00	96,20	13,80	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
21/9/23 6:00	114,00	101,54	12,46	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
21/9/23 7:00	132,00	119,35	11,07	1,58	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
21/9/23 8:00	142,00	126,53	9,19	6,29	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
21/9/23 9:00	158,00	140,10	7,12	10,79	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
21/9/23 10:00	167,00	147,73	5,74	13,53	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
21/9/23 11:00	174,00	153,25	5,53	15,21	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
21/9/23 12:00	178,00	155,87	6,18	15,95	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
21/9/23 13:00	179,00	155,49	7,66	15,85	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
21/9/23 14:00	175,00	151,13	9,01	14,86	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
21/9/23 15:00	171,00	148,54	9,50	12,96	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
21/9/23 16:00	175,00	154,78	9,96	10,26	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
21/9/23 17:00	176,00	159,96	10,25	5,80	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
21/9/23 18:00	177,00	165,49	10,07	1,44	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
21/9/23 19:00	174,00	164,39	9,61	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
21/9/23 20:00	172,00	163,12	8,88	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
21/9/23 21:00	165,00	157,22	7,78	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
21/9/23 22:00	148,00	141,04	6,96	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
21/9/23 23:00	133,00	126,35	6,65	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
22/9/23 0:00	120,00	113,31	6,69	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
22/9/23 1:00	115,00	108,16	6,84	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
22/9/23 2:00	111,00	104,60	6,40	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
22/9/23 3:00	106,00	99,33	6,67	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
22/9/23 4:00	104,00	96,32	7,68	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
22/9/23 5:00	108,00	99,88	8,12	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
22/9/23 6:00	112,00	103,74	8,26	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
22/9/23 7:00	130,00	120,92	7,67	1,41	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
22/9/23 8:00	139,00	126,14	6,95	5,90	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
22/9/23 9:00	154,00	136,86	6,88	10,26	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
22/9/23 10:00	162,00	142,41	6,63	12,96	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
22/9/23 11:00	170,00	148,58	6,70	14,72	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
22/9/23 12:00	175,00	152,03	7,48	15,49	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
22/9/23 13:00	177,00	152,88	8,60	15,53	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
22/9/23 14:00	174,00	149,47	9,74	14,79	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
22/9/23 15:00	170,00	146,07	10,79	13,14	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
22/9/23 16:00	174,00	151,85	11,51	10,65	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
22/9/23 17:00	175,00	157,04	11,74	6,22	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
22/9/23 18:00	173,00	159,56	11,82	1,62	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
22/9/23 19:00	170,00	158,20	11,80	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
22/9/23 20:00	168,00	155,73	12,27	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
22/9/23 21:00	160,00	147,08	12,92	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
22/9/23 22:00	145,00	132,37	12,63	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
22/9/23 23:00	130,00	118,12	11,88	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/9/23 0:00	119,00	107,35	11,65	0,00	1	1					1					1	1	1	1	1			
23/9/23 1:00	114,00	101,71	12,29	0,00	1	1					1					1	1	1	1	1			
23/9/23 2:00	110,00	96,72	13,28	0,00	1	1					1					1	1	1	1				
23/9/23 3:00	103,00	88,89	14,11	0,00	1	1					1					1	1	1	1				
23/9/23 4:00	100,00	85,82	14,18	0,00	1	1					1					1	1	1	1				
23/9/23 5:00	105,00	91,70	13,30	0,00	1	1					1					1	1	1	1				
23/9/23 6:00	110,00	97,84	12,16	0,00	1	1					1					1	1	1	1				
23/9/23 7:00	127,00	114,14	11,21	1,65	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
23/9/23 8:00	138,00	121,00	10,68	6,32	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
23/9/23 9:00	153,00	131,52	10,69	10,79	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
23/9/23 10:00	161,00	136,09	11,31	13,60	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
23/9/23 11:00	169,00	141,00	12,75	15,25	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
23/9/23 12:00	171,00	140,42	14,56	16,02	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
23/9/23 13:00	172,00	140,24	15,81	15,95	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
23/9/23 14:00	170,00	138,26	16,60	15,14	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
23/9/23 15:00	168,00	137,19	17,32	13,49	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
23/9/23 16:00	171,00	141,89	18,15	10,96	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
23/9/23 17:00	169,00	143,62	18,95	6,43	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
23/9/23 18:00	165,00	143,80	19,72	1,48	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
23/9/23 19:00	163,00	142,26	20,74	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
23/9/23 20:00	158,00	136,75	21,25	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
23/9/23 21:00	155,00	134,44	20,56	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
23/9/23 22:00	143,00	123,46	19,54	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
23/9/23 23:00	129,00	110,47	18,53	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
24/9/23 0:00	118,00	100,50	17,50	0,00	1	1					1					1	1	1	1	1			
24/9/23 1:00	113,00	96,02	16,98	0,00	1	1					1					1	1	1	1				
24/9/23 2:00	109,00	92,27	16,73	0,00	1	1					1					1	1	1	1				
24/9/23 3:00	102,00	85,94	16,06	0,00	1	1					1					1	1	1	1				
24/9/23 4:00	99,00	84,04	14,96	0,00	1	1					1					1	1	1	1				
24/9/23 5:00	104,00	89,97	14,03	0,00	1	1					1					1	1	1	1				
24/9/23 6:00	108,00	94,75	13,25	0,00	1	1					1					1	1	1	1				
24/9/23 7:00	122,00	107,73	12,62	1,65	1	1				1	1					1	1	1	1				
24/9/23 8:00	135,00	116,59	12,19	6,22	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
24/9/23 9:00	150,00	127,48	11,76	10,75	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
24/9/23 10:00	158,00	132,82	11,52	13,67	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
24/9/23 11:00	163,00	135,45	12,34	15,21	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
24/9/23 12:00	166,00	136,39	13,66	15,95	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
24/9/23 13:00	168,00	137,91	14,28	15,81	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
24/9/23 14:00	166,00	136,27	14,76	14,97	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
24/9/23 15:00	167,00	138,37	15,42	13,21	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
24/9/23 16:00	165,00	138,51	15,84	10,65	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
24/9/23 17:00	166,00	143,59	16,23	6,18	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
24/9/23 18:00	168,00	149,74	16,82	1,44	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
24/9/23 19:00	165,00	147,75	17,25	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
24/9/23 20:00	156,00	138,57	17,43	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
24/9/23 21:00	152,00	134,94	17,06	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
24/9/23 22:00	140,00	124,02	15,98	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
24/9/23 23:00	126,00	111,23	14,77	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
25/9/23 0:00	121,00	112,04	8,96	0,00	1	1					1					1	1	1	1	1			
25/9/23 1:00	115,00	106,52	8,48	0,00	1	1					1					1	1	1	1	1			
25/9/23 2:00	110,00	101,39	8,61	0,00	1	1					1					1	1	1	1	1			
25/9/23 3:00	104,00	95,41	8,59	0,00	1	1					1					1	1	1	1				
25/9/23 4:00	100,00	91,79	8,21	0,00	1	1					1					1	1	1	1				
25/9/23 5:00	105,00	97,26	7,74	0,00	1	1					1					1	1	1	1				
25/9/23 6:00	109,00	101,52	7,48	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
25/9/23 7:00	123,00	114,04	7,45	1,51	1	1				1	1					1	1	1	1				
25/9/23 8:00	136,00	122,91	7,25	5,83	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
25/9/23 9:00	151,00	133,79	6,88	10,33	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
25/9/23 10:00	159,00	139,07	6,79	13,14	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
25/9/23 11:00	164,00	141,90	7,20	14,90	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
25/9/23 12:00	167,00	143,17	8,10	15,74	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
25/9/23 13:00	169,00	144,13	9,30	15,56	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
25/9/23 14:00	168,00	142,82	10,42	14,76	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
25/9/23 15:00	167,00	142,84	11,09	13,07	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
25/9/23 16:00	166,00	144,02	11,41	10,58	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
25/9/23 17:00	167,00	149,11	11,78	6,11	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
25/9/23 18:00	169,00	155,07	12,49	1,44	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
25/9/23 19:00	166,00	152,60	13,40	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
25/9/23 20:00	157,00	142,97	14,03	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
25/9/23 21:00	154,00	139,80	14,20	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
25/9/23 22:00	142,00	128,11	13,89	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
25/9/23 23:00	128,00	114,73	13,27	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/9/23 0:00	135,00	128,81	6,19	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
26/9/23 1:00	117,00	110,10	6,90	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
26/9/23 2:00	113,00	105,48	7,52	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
26/9/23 3:00	108,00	99,80	8,20	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
26/9/23 4:00	105,00	96,73	8,27	0,00	1	1				1	1					1	1	1				
26/9/23 5:00	107,00	99,38	7,62	0,00	1	1				1	1					1	1	1				
26/9/23 6:00	110,00	103,04	6,96	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1				
26/9/23 7:00	116,00	109,06	5,96	0,98	1	1			1	1	1					1	1	1				
26/9/23 8:00	134,00	124,93	4,50	4,57	1	1			1	1	1					1	1	1	1			
26/9/23 9:00	152,00	139,88	3,55	8,57	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
26/9/23 10:00	163,00	148,19	3,46	11,35	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
26/9/23 11:00	165,00	148,53	3,43	13,03	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
26/9/23 12:00	170,00	152,97	3,18	13,84	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
26/9/23 13:00	175,00	158,26	2,90	13,84	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/9/23 14:00	177,00	161,32	2,50	13,18	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/9/23 15:00	174,00	159,98	2,07	11,95	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/9/23 16:00	173,00	161,60	1,63	9,77	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/9/23 17:00	173,00	166,34	1,11	5,55	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/9/23 18:00	176,00	174,13	0,64	1,23	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/9/23 19:00	174,00	173,47	0,53	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/9/23 20:00	176,00	175,28	0,72	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/9/23 21:00	167,00	166,08	0,92	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
26/9/23 22:00	155,00	154,03	0,97	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
26/9/23 23:00	145,00	144,12	0,88	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 27 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/9/23 0:00	135,00	134,43	0,57	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		1
27/9/23 1:00	130,00	129,66	0,34	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
27/9/23 2:00	123,00	122,68	0,32	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
27/9/23 3:00	117,00	116,71	0,29	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
27/9/23 4:00	115,00	114,80	0,20	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
27/9/23 5:00	115,00	114,89	0,11	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
27/9/23 6:00	120,00	119,88	0,12	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
27/9/23 7:00	125,00	123,61	0,12	1,27	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
27/9/23 8:00	136,00	130,51	0,12	5,38	1	1				1	1					1	1	1	1	1		1
27/9/23 9:00	159,00	149,20	0,25	9,56	1	1				1	1				1	1	1	1	1	1		1
27/9/23 10:00	172,00	159,68	0,41	11,91	1	1				1	1				1	1	1	1	1	1		1
27/9/23 11:00	173,00	159,45	0,51	13,03	1	1				1	1				1	1	1	1	1	1		1
27/9/23 12:00	172,00	157,92	0,55	13,53	1	1				1	1				1	1	1	1	1	1		1
27/9/23 13:00	179,00	165,11	0,57	13,32	1	1				1	1				1	1	1	1	1	1		1
27/9/23 14:00	185,00	171,79	0,67	12,54	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1		1
27/9/23 15:00	181,00	169,25	0,82	10,93	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1		1
27/9/23 16:00	176,00	166,66	0,87	8,47	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1		1
27/9/23 17:00	175,00	169,63	0,84	4,53	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1		1
27/9/23 18:00	177,00	175,18	0,91	0,91	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1		1
27/9/23 19:00	177,00	175,98	1,02	0,00	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1		1
27/9/23 20:00	179,00	178,14	0,86	0,00	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1		1
27/9/23 21:00	169,00	168,37	0,63	0,00	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1		1
27/9/23 22:00	155,00	154,50	0,50	0,00	1	1				1	1				1	1	1	1	1	1		1
27/9/23 23:00	140,00	139,69	0,31	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
28/9/23 0:00	135,00	134,38	0,62	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	
28/9/23 1:00	130,00	129,67	0,33	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	
28/9/23 2:00	123,00	122,85	0,15	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
28/9/23 3:00	116,00	115,93	0,07	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1		
28/9/23 4:00	114,00	113,90	0,10	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
28/9/23 5:00	114,00	113,83	0,17	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1			
28/9/23 6:00	119,00	118,78	0,22	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1			
28/9/23 7:00	124,00	122,82	0,20	0,98	1	1			1	1	1					1	1	1	1			
28/9/23 8:00	135,00	130,10	0,15	4,74	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		
28/9/23 9:00	158,00	148,98	0,13	8,89	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
28/9/23 10:00	170,00	158,49	0,13	11,38	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
28/9/23 11:00	171,00	158,12	0,20	12,68	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
28/9/23 12:00	172,00	158,68	0,32	13,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
28/9/23 13:00	177,00	163,82	0,43	12,75	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
28/9/23 14:00	180,00	167,71	0,49	11,81	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
28/9/23 15:00	179,00	168,23	0,51	10,26	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
28/9/23 16:00	174,00	165,31	0,46	8,22	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
28/9/23 17:00	172,00	167,02	0,37	4,60	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
28/9/23 18:00	174,00	172,82	0,30	0,88	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
28/9/23 19:00	174,00	173,75	0,25	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
28/9/23 20:00	175,00	174,78	0,22	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
28/9/23 21:00	166,00	165,78	0,22	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
28/9/23 22:00	152,00	151,69	0,31	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	
28/9/23 23:00	136,00	135,57	0,43	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
29/9/23 0:00	120,00	119,86	0,14	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1			
29/9/23 1:00	115,00	114,75	0,25	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
29/9/23 2:00	109,00	108,59	0,41	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
29/9/23 3:00	104,00	103,43	0,57	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
29/9/23 4:00	102,00	101,28	0,72	0,00	1	1				1	1					1	1	1					
29/9/23 5:00	101,00	100,19	0,81	0,00	1	1				1	1					1	1	1					
29/9/23 6:00	106,00	105,10	0,90	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1				
29/9/23 7:00	115,00	113,14	0,88	0,98	1	1				1	1					1	1	1	1				
29/9/23 8:00	130,00	124,20	0,84	4,95	1	1			1	1	1					1	1	1	1				
29/9/23 9:00	148,00	138,14	0,69	9,17	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
29/9/23 10:00	156,00	144,22	0,54	11,24	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1	1		
29/9/23 11:00	160,00	147,19	0,76	12,05	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
29/9/23 12:00	163,00	149,49	1,11	12,40	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
29/9/23 13:00	164,00	149,82	1,46	12,72	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
29/9/23 14:00	169,00	154,86	1,74	12,40	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
29/9/23 15:00	165,00	151,70	2,02	11,28	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
29/9/23 16:00	161,00	149,56	2,37	9,06	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
29/9/23 17:00	157,00	149,26	2,89	4,85	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
29/9/23 18:00	160,00	155,39	3,70	0,91	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
29/9/23 19:00	162,00	157,40	4,60	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
29/9/23 20:00	165,00	159,54	5,46	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	
29/9/23 21:00	158,00	151,87	6,13	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1		
29/9/23 22:00	145,00	138,49	6,51	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			
29/9/23 23:00	132,00	125,28	6,72	0,00	1	1				1	1					1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
30/9/23 0:00	113,00	104,16	8,84	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1			
30/9/23 1:00	112,00	102,36	9,64	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1			
30/9/23 2:00	107,00	96,77	10,23	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
30/9/23 3:00	102,00	91,55	10,45	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
30/9/23 4:00	100,50	90,35	10,15	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
30/9/23 5:00	101,00	91,37	9,63	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
30/9/23 6:00	106,00	96,82	9,18	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
30/9/23 7:00	115,00	104,85	9,02	1,12	1	1			1		1					1		1	1	1			
30/9/23 8:00	129,50	115,19	9,21	5,09	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
30/9/23 9:00	147,50	128,63	9,45	9,42	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 10:00	156,00	134,34	9,65	12,02	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 11:00	158,00	134,57	9,84	13,60	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 12:00	160,00	135,21	10,42	14,37	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 13:00	161,50	135,60	11,49	14,40	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 14:00	157,00	130,79	12,68	13,53	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 15:00	143,50	117,43	14,16	11,91	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
30/9/23 16:00	143,50	118,44	15,71	9,35	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
30/9/23 17:00	146,00	124,32	16,87	4,81	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
30/9/23 18:00	152,00	133,43	17,69	0,88	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 19:00	156,50	138,59	17,91	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 20:00	160,50	143,27	17,23	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 21:00	151,50	135,66	15,84	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 22:00	137,50	122,58	14,92	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
30/9/23 23:00	125,00	109,68	15,32	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 1 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
1/10/23 0:00	111,00	94,53	16,47	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
1/10/23 1:00	110,00	91,61	18,39	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
1/10/23 2:00	105,00	85,10	19,90	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
1/10/23 3:00	100,00	80,03	19,97	0,00	1	1			1		1					1		1					
1/10/23 4:00	99,00	79,14	19,86	0,00	1	1			1		1					1		1					
1/10/23 5:00	101,00	81,05	19,95	0,00	1	1			1		1					1		1					
1/10/23 6:00	104,00	84,33	19,67	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
1/10/23 7:00	113,00	93,49	18,77	0,74	1	1			1		1					1		1	1				
1/10/23 8:00	127,00	104,93	17,96	4,11	1	1			1		1					1		1	1	1			
1/10/23 9:00	142,00	116,88	17,08	8,05	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
1/10/23 10:00	152,00	125,19	16,62	10,19	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
1/10/23 11:00	154,00	125,29	17,22	11,49	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
1/10/23 12:00	156,00	126,02	17,89	12,09	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
1/10/23 13:00	155,00	124,01	18,94	12,05	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
1/10/23 14:00	153,00	120,45	21,17	11,38	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
1/10/23 15:00	140,00	105,88	24,17	9,94	1	1			1		1					1		1	1	1			
1/10/23 16:00	139,00	104,77	26,74	7,48	1	1			1		1					1		1	1	1			
1/10/23 17:00	142,00	109,75	28,56	3,69	1	1			1		1					1		1	1	1			
1/10/23 18:00	148,00	118,07	29,30	0,63	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
1/10/23 19:00	151,00	122,18	28,82	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
1/10/23 20:00	155,00	126,56	28,44	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
1/10/23 21:00	146,00	117,53	28,47	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
1/10/23 22:00	132,00	104,46	27,54	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1			
1/10/23 23:00	122,00	96,50	25,50	0,00	1	1			1		1					1		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
30/9/23 0:00	111,00	88,05	22,95	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
30/9/23 1:00	110,00	89,32	20,68	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
30/9/23 2:00	105,00	85,64	19,36	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
30/9/23 3:00	100,00	80,81	19,19	0,00	1	1			1		1					1		1					
30/9/23 4:00	101,00	80,89	20,11	0,00	1	1			1		1					1		1					
30/9/23 5:00	101,00	80,38	20,62	0,00	1	1			1		1					1		1					
30/9/23 6:00	105,00	84,58	20,42	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
30/9/23 7:00	114,00	93,21	19,49	1,30	1	1			1		1					1		1	1				
30/9/23 8:00	128,00	104,48	18,00	5,52	1	1			1		1					1		1	1	1			
30/9/23 9:00	146,00	119,79	16,27	9,94	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
30/9/23 10:00	155,00	127,94	14,38	12,68	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 11:00	157,00	129,57	12,85	14,58	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 12:00	159,00	131,67	12,01	15,32	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 13:00	160,00	132,55	12,34	15,11	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 14:00	156,00	128,29	13,52	14,19	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 15:00	142,00	114,51	15,02	12,47	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
30/9/23 16:00	142,00	115,64	16,70	9,66	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
30/9/23 17:00	145,00	121,62	18,28	5,09	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
30/9/23 18:00	151,00	131,19	18,75	1,05	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 19:00	155,00	137,34	17,66	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 20:00	159,00	143,06	15,94	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 21:00	150,00	135,32	14,68	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
30/9/23 22:00	136,00	122,50	13,50	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
30/9/23 23:00	124,00	112,37	11,63	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 3 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/10/23 0:00	109,00	102,96	6,04	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1		
3/10/23 1:00	105,00	99,18	5,82	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
3/10/23 2:00	103,00	97,26	5,74	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
3/10/23 3:00	99,00	93,15	5,85	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
3/10/23 4:00	92,00	86,12	5,88	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
3/10/23 5:00	97,00	91,71	5,29	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
3/10/23 6:00	101,00	96,58	4,42	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
3/10/23 7:00	108,00	103,27	3,60	1,12	1	1			1		1					1		1	1	1		
3/10/23 8:00	119,00	110,56	3,14	5,31	1	1			1		1					1		1	1	1		
3/10/23 9:00	127,00	114,27	2,93	9,80	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
3/10/23 10:00	136,00	120,92	2,61	12,47	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
3/10/23 11:00	142,00	125,50	2,45	14,05	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
3/10/23 12:00	149,00	132,00	2,46	14,55	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
3/10/23 13:00	152,00	135,20	2,50	14,30	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
3/10/23 14:00	153,00	137,05	2,71	13,25	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
3/10/23 15:00	150,00	135,06	3,38	11,56	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
3/10/23 16:00	147,00	133,57	4,58	8,85	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
3/10/23 17:00	145,00	134,82	5,79	4,39	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
3/10/23 18:00	147,00	139,65	6,58	0,77	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
3/10/23 19:00	150,00	143,43	6,57	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
3/10/23 20:00	148,00	142,52	5,48	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
3/10/23 21:00	144,00	140,05	3,95	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
3/10/23 22:00	132,00	129,24	2,76	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
3/10/23 23:00	119,00	116,92	2,08	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 4 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
4/10/23 0:00	108,00	106,15	1,85	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1			
4/10/23 1:00	104,00	102,27	1,73	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1			
4/10/23 2:00	102,00	100,10	1,90	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
4/10/23 3:00	98,00	95,90	2,10	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
4/10/23 4:00	91,00	88,68	2,32	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
4/10/23 5:00	96,00	93,25	2,75	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
4/10/23 6:00	100,00	96,48	3,52	0,00	1	1			1		1					1		1	1				
4/10/23 7:00	107,00	101,57	4,27	1,16	1	1			1		1					1		1	1	1			
4/10/23 8:00	118,00	107,91	4,78	5,31	1	1			1		1					1		1	1	1			
4/10/23 9:00	125,00	110,07	5,10	9,84	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
4/10/23 10:00	137,00	119,23	5,22	12,54	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
4/10/23 11:00	142,00	122,64	5,42	13,95	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
4/10/23 12:00	150,00	129,75	5,81	14,44	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
4/10/23 13:00	151,00	130,63	6,25	14,12	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
4/10/23 14:00	152,00	132,23	6,70	13,07	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
4/10/23 15:00	149,00	130,09	7,53	11,38	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
4/10/23 16:00	146,00	129,02	8,05	8,92	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
4/10/23 17:00	145,00	132,38	8,09	4,53	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
4/10/23 18:00	146,00	136,87	8,35	0,77	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
4/10/23 19:00	147,00	138,58	8,42	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
4/10/23 20:00	145,00	136,82	8,18	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
4/10/23 21:00	142,00	134,27	7,73	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
4/10/23 22:00	131,00	123,84	7,16	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
4/10/23 23:00	118,00	111,25	6,75	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 5 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/10/23 0:00	106,00	98,35	7,65	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1		
5/10/23 1:00	101,00	94,00	7,00	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
5/10/23 2:00	99,00	92,03	6,97	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
5/10/23 3:00	95,00	87,67	7,33	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
5/10/23 4:00	89,00	81,74	7,26	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
5/10/23 5:00	93,00	86,63	6,37	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
5/10/23 6:00	97,00	91,59	5,41	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
5/10/23 7:00	102,00	96,16	4,72	1,12	1	1			1		1					1		1	1	1		
5/10/23 8:00	115,00	105,67	3,96	5,38	1	1			1		1					1		1	1	1		
5/10/23 9:00	122,00	108,74	3,28	9,98	1	1			1		1					1		1	1	1		
5/10/23 10:00	134,00	118,20	2,90	12,89	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
5/10/23 11:00	139,00	121,55	2,94	14,51	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
5/10/23 12:00	143,00	124,42	3,37	15,21	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
5/10/23 13:00	148,00	128,92	4,04	15,04	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
5/10/23 14:00	147,00	128,60	4,49	13,91	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
5/10/23 15:00	146,00	129,35	4,56	12,09	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
5/10/23 16:00	144,00	130,21	4,52	9,28	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
5/10/23 17:00	145,00	135,76	4,64	4,60	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
5/10/23 18:00	146,00	140,25	4,94	0,81	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
5/10/23 19:00	140,00	134,62	5,38	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
5/10/23 20:00	139,00	133,19	5,81	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
5/10/23 21:00	137,00	131,30	5,70	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
5/10/23 22:00	128,00	122,72	5,28	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
5/10/23 23:00	114,00	108,62	5,38	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/10/23 0:00	106,00	100,68	5,32	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1		
6/10/23 1:00	101,00	95,44	5,56	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
6/10/23 2:00	99,00	93,22	5,78	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
6/10/23 3:00	95,00	88,89	6,11	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
6/10/23 4:00	89,00	82,69	6,31	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
6/10/23 5:00	93,00	86,74	6,26	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
6/10/23 6:00	97,00	90,90	6,10	0,00	1	1			1		1					1		1	1			
6/10/23 7:00	102,00	95,14	5,81	1,05	1	1			1		1					1		1	1	1		
6/10/23 8:00	115,00	104,45	5,35	5,20	1	1			1		1					1		1	1	1		
6/10/23 9:00	122,00	107,11	5,05	9,84	1	1			1		1					1		1	1	1		
6/10/23 10:00	134,00	116,03	5,14	12,82	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
6/10/23 11:00	139,00	118,80	5,51	14,69	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
6/10/23 12:00	143,00	121,37	6,06	15,56	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
6/10/23 13:00	148,00	125,86	6,65	15,49	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
6/10/23 14:00	147,00	125,15	7,34	14,51	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
6/10/23 15:00	146,00	125,18	8,11	12,72	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
6/10/23 16:00	144,00	125,47	8,66	9,87	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
6/10/23 17:00	145,00	130,50	9,58	4,92	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
6/10/23 18:00	146,00	134,28	10,95	0,77	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
6/10/23 19:00	140,00	127,87	12,13	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
6/10/23 20:00	139,00	126,53	12,47	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
6/10/23 21:00	137,00	125,22	11,78	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
6/10/23 22:00	128,00	117,31	10,69	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
6/10/23 23:00	114,00	103,96	10,04	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 7 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/10/23 0:00	102,00	92,42	9,58	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
7/10/23 1:00	99,00	89,95	9,05	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
7/10/23 2:00	95,00	85,34	9,66	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
7/10/23 3:00	91,00	80,18	10,82	0,00	1	1					1					1		1	1			
7/10/23 4:00	87,00	76,36	10,64	0,00	1	1					1					1		1	1			
7/10/23 5:00	91,00	81,92	9,08	0,00	1	1					1					1		1	1			
7/10/23 6:00	94,00	86,54	7,46	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
7/10/23 7:00	95,00	87,95	6,00	1,05	1	1					1					1		1	1	1		
7/10/23 8:00	101,00	91,30	4,67	5,02	1	1					1					1		1	1	1		
7/10/23 9:00	115,00	101,57	3,81	9,63	1	1			1		1					1		1	1	1		
7/10/23 10:00	124,00	108,31	3,29	12,40	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
7/10/23 11:00	131,00	113,81	3,14	14,05	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
7/10/23 12:00	139,00	120,94	3,24	14,83	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
7/10/23 13:00	141,00	122,70	3,69	14,62	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
7/10/23 14:00	142,00	124,01	4,50	13,49	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
7/10/23 15:00	138,00	121,24	5,13	11,63	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
7/10/23 16:00	137,00	122,56	5,48	8,96	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
7/10/23 17:00	141,00	130,63	5,91	4,46	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
7/10/23 18:00	142,00	135,17	6,16	0,67	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
7/10/23 19:00	139,00	132,91	6,09	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
7/10/23 20:00	134,00	128,24	5,76	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
7/10/23 21:00	135,00	129,73	5,27	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
7/10/23 22:00	127,00	122,11	4,89	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
7/10/23 23:00	113,00	108,34	4,66	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 8 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ					
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/10/23 0:00	102,00	97,66	4,34	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
8/10/23 1:00	97,00	93,09	3,91	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
8/10/23 2:00	93,00	89,49	3,51	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
8/10/23 3:00	89,00	85,86	3,14	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
8/10/23 4:00	85,00	82,24	2,76	0,00	1	1					1					1		1	1			
8/10/23 5:00	89,00	86,68	2,32	0,00	1	1					1					1		1	1			
8/10/23 6:00	91,00	88,88	2,12	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
8/10/23 7:00	92,00	89,01	2,11	0,88	1	1					1					1		1	1	1		
8/10/23 8:00	99,00	92,53	2,11	4,36	1	1					1					1		1	1	1		
8/10/23 9:00	113,00	102,75	2,20	8,05	1	1			1		1					1		1	1	1		
8/10/23 10:00	122,00	109,34	2,41	10,26	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
8/10/23 11:00	128,00	113,78	2,69	11,52	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
8/10/23 12:00	134,00	118,87	3,15	11,98	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
8/10/23 13:00	139,00	123,41	3,96	11,63	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
8/10/23 14:00	140,00	124,45	5,01	10,54	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
8/10/23 15:00	136,00	120,93	6,11	8,96	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
8/10/23 16:00	135,00	121,13	7,23	6,64	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
8/10/23 17:00	136,00	124,84	8,14	3,02	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
8/10/23 18:00	138,00	128,99	8,66	0,35	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
8/10/23 19:00	139,00	130,09	8,91	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
8/10/23 20:00	133,00	123,88	9,12	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
8/10/23 21:00	134,00	124,65	9,35	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
8/10/23 22:00	125,00	115,64	9,36	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
8/10/23 23:00	111,00	101,66	9,34	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 9 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/10/23 0:00	102,00	92,69	9,31	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
9/10/23 1:00	99,00	89,64	9,36	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
9/10/23 2:00	92,00	82,44	9,56	0,00	1	1					1					1		1	1			
9/10/23 3:00	88,00	78,22	9,78	0,00	1	1					1					1		1	1			
9/10/23 4:00	86,00	75,90	10,10	0,00	1	1					1					1		1	1			
9/10/23 5:00	89,00	78,42	10,58	0,00	1	1					1					1		1	1			
9/10/23 6:00	92,00	80,82	11,18	0,00	1	1					1					1		1	1			
9/10/23 7:00	94,00	81,34	11,64	1,02	1	1					1					1		1	1			
9/10/23 8:00	99,00	82,29	11,72	4,99	1	1			1		1					1		1	1			
9/10/23 9:00	111,00	90,10	11,41	9,49	1	1			1		1					1		1	1			
9/10/23 10:00	118,00	94,82	10,92	12,26	1	1			1		1					1		1	1	1		
9/10/23 11:00	125,00	100,40	10,58	14,02	1	1			1		1					1		1	1	1		
9/10/23 12:00	131,00	105,60	10,64	14,76	1	1			1		1					1		1	1	1		
9/10/23 13:00	135,00	109,10	11,32	14,58	1	1			1		1					1		1	1	1		
9/10/23 14:00	137,00	110,98	12,46	13,56	1	1			1		1					1		1	1	1		
9/10/23 15:00	134,00	108,40	13,72	11,88	1	1			1		1					1		1	1	1		
9/10/23 16:00	133,00	108,72	15,11	9,17	1	1			1		1					1		1	1	1		
9/10/23 17:00	132,00	111,17	16,47	4,36	1	1			1		1					1		1	1	1		
9/10/23 18:00	133,00	115,17	17,31	0,53	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
9/10/23 19:00	135,00	117,28	17,72	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
9/10/23 20:00	133,00	114,88	18,12	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
9/10/23 21:00	130,00	111,64	18,36	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1		
9/10/23 22:00	125,00	107,13	17,87	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1		
9/10/23 23:00	110,00	93,41	16,59	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/10/23 0:00	100,00	81,83	18,17	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
10/10/23 1:00	97,00	78,46	18,54	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
10/10/23 2:00	91,00	71,14	19,86	0,00	1	1					1					1		1	1				
10/10/23 3:00	87,00	65,62	21,38	0,00	1	1					1					1		1					
10/10/23 4:00	84,00	61,07	22,93	0,00	1	1					1					1		1					
10/10/23 5:00	85,00	60,68	24,32	0,00	1	1					1					1		1					
10/10/23 6:00	88,00	63,53	24,47	0,00	1	1					1					1		1					
10/10/23 7:00	91,00	66,70	23,21	1,09	1	1					1					1		1					
10/10/23 8:00	96,00	69,39	21,20	5,41	1	1			1		1					1		1					
10/10/23 9:00	105,00	75,97	18,84	10,19	1	1			1		1					1		1					
10/10/23 10:00	114,00	84,09	16,70	13,21	1	1			1		1					1		1	1				
10/10/23 11:00	121,00	90,75	15,28	14,97	1	1			1		1					1		1	1				
10/10/23 12:00	130,00	100,21	14,12	15,67	1	1			1		1					1		1	1	1			
10/10/23 13:00	133,00	104,19	13,28	15,53	1	1			1		1					1		1	1	1			
10/10/23 14:00	136,00	108,21	13,24	14,55	1	1			1		1					1		1	1	1			
10/10/23 15:00	131,00	104,30	13,94	12,75	1	1			1		1					1		1	1	1			
10/10/23 16:00	132,00	107,33	15,01	9,66	1	1			1		1					1		1	1	1			
10/10/23 17:00	130,00	109,74	15,83	4,43	1	1			1		1					1		1	1	1			
10/10/23 18:00	131,00	113,59	16,92	0,49	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
10/10/23 19:00	129,00	111,13	17,87	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
10/10/23 20:00	127,00	108,69	18,31	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
10/10/23 21:00	126,00	107,84	18,16	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1			
10/10/23 22:00	122,00	105,20	16,80	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1			
10/10/23 23:00	110,00	94,75	15,25	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/10/23 0:00	101,00	84,19	16,81	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
11/10/23 1:00	98,00	81,81	16,19	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
11/10/23 2:00	95,00	78,97	16,03	0,00	1	1					1					1		1	1				
11/10/23 3:00	88,00	71,79	16,21	0,00	1	1					1					1		1	1				
11/10/23 4:00	85,00	68,53	16,47	0,00	1	1					1					1		1	1				
11/10/23 5:00	89,00	73,21	15,79	0,00	1	1					1					1		1	1				
11/10/23 6:00	90,00	76,26	13,74	0,00	1	1					1					1		1	1				
11/10/23 7:00	92,00	79,44	11,54	1,02	1	1					1					1		1	1				
11/10/23 8:00	97,00	82,50	9,45	5,06	1	1			1		1					1		1	1				
11/10/23 9:00	108,00	91,18	7,12	9,70	1	1			1		1					1		1	1				
11/10/23 10:00	116,00	98,74	5,03	12,23	1	1			1		1					1		1	1	1			
11/10/23 11:00	125,00	107,57	3,87	13,56	1	1			1		1					1		1	1	1			
11/10/23 12:00	133,00	115,32	3,70	13,98	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
11/10/23 13:00	140,00	122,32	4,19	13,49	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
11/10/23 14:00	138,00	120,75	5,03	12,23	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
11/10/23 15:00	133,00	116,82	5,74	10,43	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
11/10/23 16:00	131,00	117,05	6,37	7,59	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
11/10/23 17:00	130,00	119,99	6,85	3,16	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
11/10/23 18:00	133,00	125,76	6,92	0,32	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
11/10/23 19:00	132,00	125,52	6,48	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
11/10/23 20:00	131,00	125,19	5,81	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
11/10/23 21:00	132,00	127,09	4,91	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
11/10/23 22:00	123,00	119,32	3,68	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
11/10/23 23:00	115,00	112,27	2,73	0,00	1	1					1					1		1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/10/23 0:00	100,00	97,87	2,13	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
12/10/23 1:00	97,00	95,48	1,52	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
12/10/23 2:00	94,00	92,80	1,20	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
12/10/23 3:00	86,00	84,74	1,26	0,00	1	1					1					1		1	1				
12/10/23 4:00	83,00	81,60	1,40	0,00	1	1					1					1		1	1				
12/10/23 5:00	88,00	86,54	1,46	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
12/10/23 6:00	90,00	88,49	1,51	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
12/10/23 7:00	93,00	90,70	1,49	0,81	1	1			1		1					1		1	1				
12/10/23 8:00	96,00	90,31	1,43	4,25	1	1			1		1					1		1	1				
12/10/23 9:00	107,00	97,25	1,53	8,22	1	1			1		1					1		1	1				
12/10/23 10:00	114,00	101,73	1,80	10,47	1	1			1		1					1		1	1	1			
12/10/23 11:00	121,00	107,36	2,15	11,49	1	1			1		1					1		1	1	1			
12/10/23 12:00	130,00	115,54	2,52	11,95	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
12/10/23 13:00	133,00	118,21	3,02	11,77	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
12/10/23 14:00	135,00	120,60	3,51	10,89	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
12/10/23 15:00	134,00	120,37	4,04	9,59	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
12/10/23 16:00	130,00	117,97	4,65	7,38	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
12/10/23 17:00	131,00	122,48	5,25	3,27	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
12/10/23 18:00	132,00	125,94	5,71	0,35	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
12/10/23 19:00	134,00	127,98	6,02	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
12/10/23 20:00	133,00	126,62	6,38	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
12/10/23 21:00	132,00	125,33	6,67	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
12/10/23 22:00	122,00	115,20	6,80	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
12/10/23 23:00	115,00	108,16	6,84	0,00	1	1					1					1		1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/10/23 0:00	99,00	92,23	6,77	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
13/10/23 1:00	96,00	89,20	6,80	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
13/10/23 2:00	92,00	84,97	7,03	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
13/10/23 3:00	85,00	77,55	7,45	0,00	1	1					1					1		1	1			
13/10/23 4:00	82,00	74,15	7,85	0,00	1	1					1					1		1	1			
13/10/23 5:00	87,00	79,07	7,93	0,00	1	1					1					1		1	1			
13/10/23 6:00	89,00	81,34	7,66	0,00	1	1					1					1		1	1			
13/10/23 7:00	92,00	83,69	7,33	0,98	1	1					1					1		1	1			
13/10/23 8:00	97,00	85,22	6,96	4,81	1	1			1		1					1		1	1			
13/10/23 9:00	106,00	89,98	6,64	9,38	1	1			1		1					1		1	1			
13/10/23 10:00	112,00	93,30	6,51	12,19	1	1			1		1					1		1	1			
13/10/23 11:00	122,00	101,46	6,70	13,84	1	1			1		1					1		1	1	1		
13/10/23 12:00	131,00	109,05	7,40	14,55	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
13/10/23 13:00	134,00	111,13	8,57	14,30	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
13/10/23 14:00	135,00	111,82	9,87	13,32	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
13/10/23 15:00	134,00	111,44	11,00	11,56	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
13/10/23 16:00	131,00	110,22	12,03	8,75	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
13/10/23 17:00	132,00	115,08	12,98	3,94	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
13/10/23 18:00	133,00	118,86	13,76	0,39	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
13/10/23 19:00	135,00	120,78	14,22	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
13/10/23 20:00	134,00	119,48	14,52	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
13/10/23 21:00	130,00	115,55	14,45	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
13/10/23 22:00	123,00	109,25	13,75	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
13/10/23 23:00	116,00	103,44	12,56	0,00	1	1					1					1		1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 14 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
14/10/23 0:00	98,00	91,47	6,53	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
14/10/23 1:00	97,00	90,47	6,53	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
14/10/23 2:00	90,00	83,79	6,21	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
14/10/23 3:00	86,00	80,25	5,75	0,00	1	1					1					1		1	1				
14/10/23 4:00	82,00	76,78	5,22	0,00	1	1					1					1		1	1				
14/10/23 5:00	84,00	79,29	4,71	0,00	1	1					1					1		1	1				
14/10/23 6:00	88,00	83,59	4,41	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
14/10/23 7:00	92,00	87,06	4,09	0,84	1	1					1					1		1	1	1			
14/10/23 8:00	98,00	89,94	3,50	4,57	1	1					1					1		1	1	1			
14/10/23 9:00	105,00	93,03	2,94	9,03	1	1					1					1		1	1	1			
14/10/23 10:00	112,00	97,57	2,73	11,70	1	1			1		1					1		1	1	1			
14/10/23 11:00	120,00	104,14	2,69	13,18	1	1			1		1					1		1	1	1			
14/10/23 12:00	130,00	113,31	2,88	13,81	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
14/10/23 13:00	133,00	116,20	3,38	13,42	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
14/10/23 14:00	136,00	119,75	3,96	12,30	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
14/10/23 15:00	135,00	120,13	4,29	10,58	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
14/10/23 16:00	130,00	117,59	4,43	7,98	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
14/10/23 17:00	133,00	124,97	4,59	3,44	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
14/10/23 18:00	135,00	130,06	4,58	0,35	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
14/10/23 19:00	137,00	132,67	4,33	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
14/10/23 20:00	133,00	128,99	4,01	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
14/10/23 21:00	129,00	125,21	3,79	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
14/10/23 22:00	122,00	118,26	3,74	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
14/10/23 23:00	114,00	110,25	3,75	0,00	1	1					1					1		1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 15 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/10/23 0:00	96,00	92,20	3,80	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
15/10/23 1:00	95,00	91,10	3,90	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
15/10/23 2:00	89,00	85,08	3,92	0,00	1	1					1					1		1	1	1		
15/10/23 3:00	85,00	81,15	3,85	0,00	1	1					1					1		1	1			
15/10/23 4:00	81,00	77,26	3,74	0,00	1	1					1					1		1	1			
15/10/23 5:00	82,00	78,45	3,55	0,00	1	1					1					1		1	1			
15/10/23 6:00	86,00	82,65	3,35	0,00	1	1					1					1		1	1			
15/10/23 7:00	90,00	86,12	3,11	0,77	1	1					1					1		1	1	1		
15/10/23 8:00	98,00	90,74	2,90	4,36	1	1					1					1		1	1	1		
15/10/23 9:00	103,00	91,39	2,79	8,82	1	1					1					1		1	1	1		
15/10/23 10:00	110,00	95,64	2,87	11,49	1	1			1		1					1		1	1	1		
15/10/23 11:00	118,00	101,91	3,16	12,93	1	1			1		1					1		1	1	1		
15/10/23 12:00	125,00	107,75	3,66	13,60	1	1			1		1					1		1	1	1		
15/10/23 13:00	134,00	116,19	4,35	13,46	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
15/10/23 14:00	137,00	119,34	5,09	12,58	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
15/10/23 15:00	135,00	118,39	5,65	10,96	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
15/10/23 16:00	129,00	114,85	5,96	8,19	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
15/10/23 17:00	132,00	122,35	6,07	3,58	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
15/10/23 18:00	135,00	128,80	5,88	0,32	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
15/10/23 19:00	138,00	132,61	5,39	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
15/10/23 20:00	132,00	127,05	4,95	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1
15/10/23 21:00	129,00	124,41	4,59	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
15/10/23 22:00	120,00	115,69	4,31	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	
15/10/23 23:00	112,00	107,64	4,36	0,00	1	1					1					1		1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
16/10/23 0:00	95,00	90,52	4,48	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
16/10/23 1:00	94,00	89,57	4,43	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
16/10/23 2:00	88,00	83,69	4,31	0,00	1	1					1					1		1	1	1			
16/10/23 3:00	84,00	79,84	4,16	0,00	1	1					1					1		1	1				
16/10/23 4:00	81,00	76,98	4,02	0,00	1	1					1					1		1	1				
16/10/23 5:00	82,00	78,16	3,84	0,00	1	1					1					1		1	1				
16/10/23 6:00	85,00	81,41	3,59	0,00	1	1					1					1		1	1				
16/10/23 7:00	88,00	83,99	3,38	0,63	1	1					1					1		1	1	1			
16/10/23 8:00	95,00	87,90	3,27	3,83	1	1					1					1		1	1	1			
16/10/23 9:00	102,00	90,67	3,25	8,08	1	1					1					1		1	1	1			
16/10/23 10:00	109,00	95,12	3,38	10,51	1	1					1					1		1	1	1			
16/10/23 11:00	117,00	101,58	3,65	11,77	1	1			1		1					1		1	1	1			
16/10/23 12:00	123,00	106,63	4,00	12,37	1	1			1		1					1		1	1	1			
16/10/23 13:00	134,00	117,55	4,29	12,16	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
16/10/23 14:00	138,00	122,27	4,45	11,28	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
16/10/23 15:00	135,00	120,73	4,43	9,84	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
16/10/23 16:00	128,00	116,51	4,15	7,34	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
16/10/23 17:00	131,00	124,14	3,81	3,06	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
16/10/23 18:00	135,00	131,28	3,55	0,18	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
16/10/23 19:00	138,00	134,47	3,53	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
16/10/23 20:00	131,00	127,10	3,90	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
16/10/23 21:00	128,00	123,56	4,44	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	
16/10/23 22:00	119,00	114,11	4,89	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
16/10/23 23:00	111,00	105,83	5,17	0,00	1	1					1					1		1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
17/10/23 0:00	92,00	84,75	7,25	0,00	1	1					1					1		1	1				
17/10/23 1:00	90,00	82,34	7,66	0,00	1	1					1					1		1	1				
17/10/23 2:00	87,00	78,54	8,46	0,00	1	1					1					1		1	1				
17/10/23 3:00	82,00	72,62	9,38	0,00	1	1					1					1		1	1				
17/10/23 4:00	79,00	68,49	10,51	0,00	1	1					1					1		1	1				
17/10/23 5:00	81,00	69,55	11,45	0,00	1	1					1					1		1	1				
17/10/23 6:00	84,00	72,48	11,52	0,00	1	1					1					1		1	1				
17/10/23 7:00	86,00	74,63	10,52	0,84	1	1					1					1		1	1				
17/10/23 8:00	93,00	79,38	8,84	4,78	1	1					1					1		1	1				
17/10/23 9:00	100,00	83,04	7,40	9,56	1	1					1					1		1	1	1			
17/10/23 10:00	105,00	86,05	6,58	12,37	1	1					1					1		1	1	1			
17/10/23 11:00	114,00	93,43	6,58	13,98	1	1			1		1					1		1	1	1			
17/10/23 12:00	121,00	98,89	7,39	14,72	1	1			1		1					1		1	1	1			
17/10/23 13:00	131,00	107,84	8,51	14,65	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
17/10/23 14:00	134,00	110,72	9,68	13,60	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
17/10/23 15:00	136,00	113,73	10,53	11,73	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
17/10/23 16:00	127,00	107,72	10,96	8,33	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
17/10/23 17:00	128,00	113,43	11,37	3,20	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
17/10/23 18:00	130,00	118,33	11,53	0,14	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
17/10/23 19:00	131,00	119,49	11,51	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
17/10/23 20:00	127,00	115,23	11,77	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
17/10/23 21:00	125,00	112,95	12,05	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1	1		
17/10/23 22:00	117,00	104,87	12,13	0,00	1	1					1					1		1	1	1	1		
17/10/23 23:00	109,00	96,99	12,01	0,00	1	1					1					1		1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/10/23 0:00	86,00	67,78	18,22	0,00	1	1					1						1	1		1		
18/10/23 1:00	83,00	66,34	16,66	0,00	1	1					1						1	1				
18/10/23 2:00	79,00	63,80	15,20	0,00	1	1					1						1	1				
18/10/23 3:00	77,00	62,86	14,14	0,00	1	1					1						1	1				
18/10/23 4:00	79,00	66,35	12,65	0,00	1	1					1						1	1				
18/10/23 5:00	84,00	73,17	10,83	0,00	1	1					1						1	1		1		
18/10/23 6:00	90,00	80,58	9,42	0,00	1	1					1						1	1		1		
18/10/23 7:00	105,00	96,37	8,03	0,60	1	1			1		1						1	1		1		
18/10/23 8:00	116,00	106,43	5,74	3,83	1	1			1		1						1	1		1	1	
18/10/23 9:00	120,00	107,73	4,33	7,94	1	1			1		1						1	1		1	1	
18/10/23 10:00	131,00	116,65	4,44	9,91	1	1			1		1						1	1		1	1	
18/10/23 11:00	133,00	117,64	4,85	10,51	1	1			1		1						1	1		1	1	1
18/10/23 12:00	132,00	116,17	5,50	10,33	1	1			1		1						1	1		1	1	1
18/10/23 13:00	136,00	119,82	6,76	9,42	1	1			1		1						1	1		1	1	1
18/10/23 14:00	137,00	118,84	10,08	8,08	1	1			1		1						1	1		1	1	1
18/10/23 15:00	133,00	112,26	13,82	6,92	1	1			1		1						1	1		1	1	1
18/10/23 16:00	130,00	112,10	12,77	5,13	1	1			1		1						1	1		1	1	1
18/10/23 17:00	128,00	116,02	9,84	2,14	1	1			1		1						1	1		1	1	1
18/10/23 18:00	127,00	116,85	10,04	0,11	1	1			1		1						1	1		1	1	1
18/10/23 19:00	135,00	123,88	11,12	0,00	1	1			1		1						1	1		1	1	1
18/10/23 20:00	132,00	120,04	11,96	0,00	1	1			1		1						1	1		1	1	1
18/10/23 21:00	128,00	115,69	12,31	0,00	1	1			1		1						1	1		1	1	1
18/10/23 22:00	123,00	110,36	12,64	0,00	1	1			1		1						1	1		1	1	
18/10/23 23:00	115,00	102,01	12,99	0,00	1	1			1		1						1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 19 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/10/23 0:00	84,00	67,56	16,44	0,00	1	1				1							1	1		1		
19/10/23 1:00	80,00	64,03	15,97	0,00	1	1				1							1	1				
19/10/23 2:00	77,00	61,45	15,55	0,00	1	1				1							1	1				
19/10/23 3:00	73,00	57,45	15,55	0,00	1	1				1							1	1				
19/10/23 4:00	78,00	62,42	15,58	0,00	1	1				1							1	1				
19/10/23 5:00	81,00	65,66	15,34	0,00	1	1				1							1	1		1		
19/10/23 6:00	88,00	73,43	14,57	0,00	1	1				1							1	1		1		
19/10/23 7:00	99,00	84,29	13,83	0,88	1	1				1							1	1		1		
19/10/23 8:00	109,00	90,41	13,46	5,13	1	1				1	1						1	1		1		
19/10/23 9:00	114,00	90,62	13,22	10,15	1	1				1	1						1	1		1		
19/10/23 10:00	123,00	97,08	12,85	13,07	1	1				1	1						1	1		1		
19/10/23 11:00	129,00	101,98	12,09	14,93	1	1				1	1						1	1		1	1	
19/10/23 12:00	131,00	103,74	11,41	15,85	1	1				1	1						1	1		1	1	
19/10/23 13:00	128,00	101,01	11,22	15,78	1	1				1	1						1	1		1	1	
19/10/23 14:00	127,00	100,83	11,38	14,79	1	1				1	1						1	1		1	1	
19/10/23 15:00	128,00	104,01	11,06	12,93	1	1				1	1						1	1		1	1	
19/10/23 16:00	126,00	106,10	10,59	9,31	1	1				1	1						1	1		1	1	
19/10/23 17:00	128,00	113,63	10,57	3,79	1	1				1	1						1	1		1	1	1
19/10/23 18:00	129,00	118,27	10,38	0,35	1	1				1	1						1	1		1	1	1
19/10/23 19:00	130,00	119,80	10,20	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1
19/10/23 20:00	128,00	118,03	9,97	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1
19/10/23 21:00	125,00	115,72	9,28	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1
19/10/23 22:00	119,00	110,75	8,25	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	
19/10/23 23:00	109,00	102,04	6,96	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
20/10/23 0:00	83,00	77,32	5,68	0,00	1	1				1							1	1		1			
20/10/23 1:00	79,00	74,32	4,68	0,00	1	1				1							1	1		1			
20/10/23 2:00	76,00	72,21	3,79	0,00	1	1				1							1	1		1			
20/10/23 3:00	75,00	72,00	3,00	0,00	1	1				1							1	1		1			
20/10/23 4:00	72,00	69,60	2,40	0,00	1	1				1							1	1		1			
20/10/23 5:00	76,00	74,20	1,80	0,00	1	1				1							1	1		1			
20/10/23 6:00	79,00	77,75	1,25	0,00	1	1				1							1	1		1			
20/10/23 7:00	85,00	83,39	0,90	0,70	1	1				1							1	1		1			
20/10/23 8:00	93,00	87,62	0,71	4,67	1	1				1	1						1	1		1			
20/10/23 9:00	104,00	93,71	0,56	9,73	1	1				1	1						1	1		1			
20/10/23 10:00	110,00	96,82	0,40	12,79	1	1				1	1						1	1		1			
20/10/23 11:00	115,00	100,22	0,27	14,51	1	1				1	1						1	1		1	1		
20/10/23 12:00	121,00	105,43	0,18	15,39	1	1				1	1						1	1		1	1		
20/10/23 13:00	127,00	111,59	0,16	15,25	1	1				1	1						1	1		1	1		
20/10/23 14:00	126,00	111,76	0,19	14,05	1	1				1	1						1	1		1	1		
20/10/23 15:00	125,00	112,59	0,22	12,19	1	1				1	1						1	1		1	1		
20/10/23 16:00	126,00	117,07	0,25	8,68	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
20/10/23 17:00	127,00	123,28	0,17	3,55	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
20/10/23 18:00	129,00	128,52	0,09	0,39	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
20/10/23 19:00	126,00	125,94	0,06	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
20/10/23 20:00	125,00	124,96	0,04	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
20/10/23 21:00	122,00	121,95	0,05	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
20/10/23 22:00	117,00	116,90	0,10	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
20/10/23 23:00	108,00	107,83	0,17	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 21 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ					
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/10/23 0:00	82,00	81,73	0,27	0,00	1	1				1							1	1		1		
21/10/23 1:00	77,00	76,61	0,39	0,00	1	1				1							1	1		1		
21/10/23 2:00	75,00	74,50	0,50	0,00	1	1				1							1	1		1		
21/10/23 3:00	73,00	72,41	0,59	0,00	1	1				1							1	1		1		
21/10/23 4:00	70,00	69,32	0,68	0,00	1	1				1							1	1		1		
21/10/23 5:00	74,00	73,07	0,93	0,00	1	1				1							1	1		1		
21/10/23 6:00	78,00	76,67	1,33	0,00	1	1				1							1	1		1		
21/10/23 7:00	82,00	79,91	1,67	0,42	1	1				1							1	1		1		
21/10/23 8:00	91,00	85,65	1,94	3,41	1	1				1	1						1	1		1		
21/10/23 9:00	103,00	92,94	2,26	7,80	1	1				1	1						1	1		1		
21/10/23 10:00	109,00	95,77	2,66	10,58	1	1				1	1						1	1		1		
21/10/23 11:00	114,00	98,74	3,11	12,16	1	1				1	1						1	1		1	1	
21/10/23 12:00	119,00	102,55	3,41	13,03	1	1				1	1						1	1		1	1	
21/10/23 13:00	125,00	108,61	3,32	13,07	1	1				1	1						1	1		1	1	
21/10/23 14:00	125,00	109,87	2,83	12,30	1	1				1	1						1	1		1	1	
21/10/23 15:00	122,00	108,82	2,29	10,89	1	1				1	1						1	1		1	1	
21/10/23 16:00	123,00	113,10	1,82	8,08	1	1				1	1						1	1		1	1	1
21/10/23 17:00	125,00	120,29	1,41	3,30	1	1				1	1						1	1		1	1	1
21/10/23 18:00	124,00	122,55	1,20	0,25	1	1				1	1						1	1		1	1	1
21/10/23 19:00	126,00	124,91	1,09	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1
21/10/23 20:00	121,00	120,08	0,92	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1
21/10/23 21:00	120,00	119,13	0,87	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1
21/10/23 22:00	115,00	114,06	0,94	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1
21/10/23 23:00	106,00	105,17	0,83	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ					
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/10/23 0:00	80,00	79,33	0,67	0,00	1	1				1							1	1		1		
22/10/23 1:00	75,00	74,38	0,62	0,00	1	1				1							1	1		1		
22/10/23 2:00	74,00	73,44	0,56	0,00	1	1				1							1	1		1		
22/10/23 3:00	72,00	71,50	0,50	0,00	1	1				1							1	1				
22/10/23 4:00	69,00	68,51	0,49	0,00	1	1				1							1	1				
22/10/23 5:00	73,00	72,41	0,59	0,00	1	1				1							1	1				
22/10/23 6:00	77,00	76,35	0,65	0,00	1	1				1							1	1		1		
22/10/23 7:00	81,00	79,71	0,69	0,60	1	1				1							1	1		1		
22/10/23 8:00	88,00	83,25	0,71	4,04	1	1				1	1						1	1		1		
22/10/23 9:00	98,00	88,64	0,69	8,68	1	1				1	1						1	1		1		
22/10/23 10:00	105,00	92,49	0,70	11,81	1	1				1	1						1	1		1		
22/10/23 11:00	110,00	95,68	0,65	13,67	1	1				1	1						1	1		1	1	
22/10/23 12:00	116,00	100,73	0,58	14,69	1	1				1	1						1	1		1	1	
22/10/23 13:00	121,00	105,71	0,64	14,65	1	1				1	1						1	1		1	1	
22/10/23 14:00	122,00	107,65	0,79	13,56	1	1				1	1						1	1		1	1	
22/10/23 15:00	120,00	107,45	0,88	11,66	1	1				1	1						1	1		1	1	
22/10/23 16:00	117,00	107,72	0,89	8,40	1	1				1	1						1	1		1	1	1
22/10/23 17:00	118,00	113,89	0,91	3,20	1	1				1	1						1	1		1	1	1
22/10/23 18:00	119,00	117,97	0,96	0,07	1	1				1	1						1	1		1	1	1
22/10/23 19:00	120,00	118,98	1,02	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1
22/10/23 20:00	117,00	115,83	1,17	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1
22/10/23 21:00	115,00	113,65	1,35	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1
22/10/23 22:00	113,00	111,52	1,48	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	
22/10/23 23:00	104,00	102,38	1,62	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/10/23 0:00	80,00	78,35	1,65	0,00	1	1				1							1	1		1			
23/10/23 1:00	75,00	73,43	1,57	0,00	1	1				1							1	1		1			
23/10/23 2:00	74,00	72,47	1,53	0,00	1	1				1							1	1		1			
23/10/23 3:00	72,00	70,49	1,51	0,00	1	1				1							1	1					
23/10/23 4:00	70,00	68,49	1,51	0,00	1	1				1							1	1					
23/10/23 5:00	74,00	72,50	1,50	0,00	1	1				1							1	1		1			
23/10/23 6:00	78,00	76,48	1,52	0,00	1	1				1							1	1		1			
23/10/23 7:00	82,00	79,76	1,57	0,67	1	1				1							1	1		1			
23/10/23 8:00	89,00	83,21	1,61	4,18	1	1				1	1						1	1		1			
23/10/23 9:00	99,00	88,54	1,57	8,89	1	1				1	1						1	1		1			
23/10/23 10:00	106,00	92,56	1,50	11,95	1	1				1	1						1	1		1			
23/10/23 11:00	111,00	95,82	1,45	13,74	1	1				1	1						1	1		1	1		
23/10/23 12:00	117,00	100,79	1,56	14,65	1	1				1	1						1	1		1	1		
23/10/23 13:00	122,00	105,54	1,95	14,51	1	1				1	1						1	1		1	1		
23/10/23 14:00	123,00	107,13	2,49	13,39	1	1				1	1						1	1		1	1		
23/10/23 15:00	124,00	109,49	2,95	11,56	1	1				1	1						1	1		1	1		
23/10/23 16:00	118,00	106,35	3,29	8,36	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
23/10/23 17:00	119,00	112,16	3,68	3,16	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
23/10/23 18:00	119,00	114,90	4,06	0,04	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
23/10/23 19:00	121,00	116,58	4,42	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
23/10/23 20:00	118,00	113,02	4,98	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
23/10/23 21:00	116,00	110,26	5,74	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
23/10/23 22:00	114,00	107,48	6,52	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1		
23/10/23 23:00	105,00	97,90	7,10	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
26/10/23 0:00	86,00	81,97	4,03	0,00	1	1			1								1	1		1			
26/10/23 1:00	78,00	72,84	5,16	0,00	1	1			1								1	1					
26/10/23 2:00	75,00	69,03	5,97	0,00	1	1			1								1	1					
26/10/23 3:00	73,00	66,44	6,56	0,00	1	1			1								1	1					
26/10/23 4:00	72,00	65,03	6,97	0,00	1	1			1								1	1					
26/10/23 5:00	75,00	67,88	7,12	0,00	1	1			1								1	1					
26/10/23 6:00	79,00	72,09	6,91	0,00	1	1			1								1	1					
26/10/23 7:00	88,00	80,88	6,35	0,77	1	1			1								1	1		1			
26/10/23 8:00	96,00	85,31	5,79	4,90	1	1			1								1	1		1	1		
26/10/23 9:00	108,00	92,07	5,43	10,50	1	1			1								1	1		1	1		
26/10/23 10:00	117,00	97,66	5,24	14,11	1	1			1								1	1		1	1	1	
26/10/23 11:00	118,00	96,60	5,31	16,09	1	1			1								1	1		1	1	1	
26/10/23 12:00	120,00	97,39	5,51	17,10	1	1			1								1	1		1	1	1	
26/10/23 13:00	121,00	98,10	5,88	17,02	1	1			1								1	1		1	1	1	
26/10/23 14:00	122,00	99,88	6,23	15,89	1	1			1								1	1		1	1	1	
26/10/23 15:00	118,00	97,93	6,37	13,70	1	1			1								1	1		1	1	1	
26/10/23 16:00	113,00	96,84	6,64	9,53	1	1			1								1	1		1	1	1	
26/10/23 17:00	115,00	104,93	6,74	3,32	1	1			1								1	1		1	1	1	
26/10/23 18:00	115,00	108,37	6,59	0,04	1	1			1								1	1		1	1	1	
26/10/23 19:00	122,00	115,61	6,39	0,00	1	1			1							1	1	1		1	1	1	
26/10/23 20:00	121,00	114,74	6,26	0,00	1	1			1							1	1	1		1	1	1	
26/10/23 21:00	112,00	105,70	6,30	0,00	1	1			1								1	1		1	1	1	
26/10/23 22:00	102,00	95,70	6,30	0,00	1	1			1								1	1		1	1		
26/10/23 23:00	93,00	87,04	5,96	0,00	1	1			1								1	1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
25/10/23 0:00	85,00	79,66	5,34	0,00	1	1			1								1	1		1			
25/10/23 1:00	80,00	75,02	4,98	0,00	1	1			1								1	1		1			
25/10/23 2:00	76,00	71,08	4,92	0,00	1	1			1								1	1		1			
25/10/23 3:00	75,00	70,21	4,79	0,00	1	1			1								1	1		1			
25/10/23 4:00	73,00	68,69	4,31	0,00	1	1			1								1	1					
25/10/23 5:00	76,00	72,45	3,55	0,00	1	1			1								1	1					
25/10/23 6:00	80,00	77,22	2,78	0,00	1	1			1	1							1	1					
25/10/23 7:00	90,00	87,48	1,92	0,61	1	1			1	1							1	1		1			
25/10/23 8:00	102,00	96,40	1,06	4,54	1	1			1	1							1	1		1			
25/10/23 9:00	113,00	102,77	0,50	9,73	1	1			1	1							1	1		1	1		
25/10/23 10:00	120,00	106,82	0,29	12,89	1	1			1	1							1	1		1	1		
25/10/23 11:00	122,00	107,08	0,21	14,71	1	1			1	1							1	1		1	1		
25/10/23 12:00	125,00	109,63	0,21	15,16	1	1			1	1							1	1		1	1		
25/10/23 13:00	125,00	110,08	0,33	14,59	1	1			1	1							1	1		1	1		
25/10/23 14:00	128,00	114,38	0,41	13,21	1	1			1	1							1	1		1	1		
25/10/23 15:00	123,00	111,85	0,37	10,78	1	1			1	1							1	1		1	1		
25/10/23 16:00	119,00	111,80	0,27	6,93	1	1			1	1							1	1		1	1		
25/10/23 17:00	116,00	113,38	0,19	2,43	1	1			1	1							1	1		1	1		
25/10/23 18:00	118,00	117,79	0,16	0,04	1	1			1	1							1	1		1	1	1	
25/10/23 19:00	126,00	125,76	0,24	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	
25/10/23 20:00	122,00	121,52	0,48	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	
25/10/23 21:00	114,00	113,29	0,71	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1		
25/10/23 22:00	103,00	102,17	0,83	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1		
25/10/23 23:00	92,00	90,87	1,13	0,00	1	1			1								1	1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 26 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
26/10/23 0:00	85,00	84,90	0,10	0,00	1	1			1								1	1		1			
26/10/23 1:00	80,00	79,91	0,09	0,00	1	1			1								1	1		1			
26/10/23 2:00	76,00	75,88	0,12	0,00	1	1			1								1	1		1			
26/10/23 3:00	74,00	73,84	0,16	0,00	1	1			1								1	1		1			
26/10/23 4:00	73,00	72,72	0,28	0,00	1	1			1								1	1		1			
26/10/23 5:00	75,00	74,43	0,57	0,00	1	1			1								1	1		1			
26/10/23 6:00	81,00	79,85	1,15	0,00	1	1			1								1	1		1			
26/10/23 7:00	91,00	88,60	2,12	0,28	1	1			1							1	1	1		1			
26/10/23 8:00	100,00	95,53	2,73	1,74	1	1			1							1	1	1		1			
26/10/23 9:00	113,00	105,33	2,80	4,86	1	1			1							1	1	1		1	1		
26/10/23 10:00	122,00	110,98	3,08	7,94	1	1			1							1	1	1		1	1		
26/10/23 11:00	126,00	112,66	3,41	9,93	1	1			1							1	1	1		1	1		
26/10/23 12:00	126,00	111,84	3,18	10,98	1	1			1							1	1	1		1	1		
26/10/23 13:00	128,00	114,47	2,83	10,70	1	1			1							1	1	1		1	1	1	
26/10/23 14:00	127,00	115,38	2,51	9,12	1	1			1							1	1	1		1	1	1	
26/10/23 15:00	122,00	113,05	2,18	6,77	1	1			1							1	1	1		1	1		
26/10/23 16:00	115,00	108,90	2,25	3,85	1	1			1							1	1	1		1	1		
26/10/23 17:00	116,00	112,39	2,47	1,14	1	1			1							1	1	1		1	1		
26/10/23 18:00	117,00	114,63	2,37	0,00	1	1			1							1	1	1		1	1	1	
26/10/23 19:00	125,00	122,72	2,28	0,00	1	1			1							1	1	1		1	1	1	
26/10/23 20:00	123,00	120,57	2,43	0,00	1	1			1							1	1	1		1	1	1	
26/10/23 21:00	114,00	111,50	2,50	0,00	1	1			1							1	1	1		1	1		
26/10/23 22:00	105,00	102,49	2,51	0,00	1	1			1							1	1	1		1	1		
26/10/23 23:00	93,00	90,61	2,39	0,00	1	1			1							1	1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/10/23 0:00	84,00	81,31	2,69	0,00	1	1					1					1		1		1			
27/10/23 1:00	78,00	75,34	2,66	0,00	1	1					1					1		1		1			
27/10/23 2:00	75,00	72,28	2,72	0,00	1	1					1					1		1		1			
27/10/23 3:00	72,00	68,81	3,19	0,00	1	1					1					1		1					
27/10/23 4:00	69,00	65,48	3,52	0,00	1	1					1					1		1					
27/10/23 5:00	73,00	69,53	3,47	0,00	1	1					1					1		1					
27/10/23 6:00	78,00	74,52	3,48	0,00	1	1					1					1	1	1					
27/10/23 7:00	88,00	84,47	3,32	0,20	1	1					1					1	1	1					
27/10/23 8:00	95,00	89,84	2,93	2,23	1	1					1					1	1	1			1		
27/10/23 9:00	110,00	101,24	2,68	6,08	1	1				1	1					1	1	1			1		
27/10/23 10:00	118,00	105,68	2,76	9,57	1	1				1	1					1	1	1			1		
27/10/23 11:00	120,00	105,75	2,82	11,43	1	1				1	1					1	1	1		1	1		
27/10/23 12:00	122,00	107,08	2,72	12,20	1	1				1	1					1	1	1		1	1		
27/10/23 13:00	121,00	106,19	2,73	12,08	1	1				1	1					1		1		1	1		
27/10/23 14:00	120,00	105,77	2,96	11,27	1	1				1	1					1		1		1	1		
27/10/23 15:00	119,00	106,52	3,20	9,28	1	1				1	1					1		1		1	1		
27/10/23 16:00	117,00	108,02	3,23	5,76	1	1				1	1					1		1		1	1		
27/10/23 17:00	116,00	111,08	3,06	1,86	1	1				1	1					1		1		1	1		
27/10/23 18:00	116,00	113,30	2,70	0,00	1	1				1	1					1	1	1		1	1		
27/10/23 19:00	121,00	118,72	2,28	0,00	1	1				1	1					1	1	1		1	1		
27/10/23 20:00	120,00	118,09	1,91	0,00	1	1				1	1					1	1	1		1	1		
27/10/23 21:00	113,00	111,46	1,54	0,00	1	1				1	1					1	1	1		1	1		
27/10/23 22:00	104,00	102,82	1,18	0,00	1	1					1					1	1	1		1	1		
27/10/23 23:00	91,00	90,10	0,90	0,00	1	1					1					1		1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 28 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
28/10/23 0:00	82,00	81,37	0,63	0,00	1	1					1					1		1		1			
28/10/23 1:00	76,00	75,55	0,45	0,00	1	1					1					1		1		1			
28/10/23 2:00	74,00	73,68	0,32	0,00	1	1					1					1		1		1			
28/10/23 3:00	70,00	69,69	0,31	0,00	1	1					1					1		1					
28/10/23 4:00	68,00	67,66	0,34	0,00	1	1					1					1		1					
28/10/23 5:00	71,00	70,72	0,28	0,00	1	1					1					1		1					
28/10/23 6:00	75,00	74,65	0,35	0,00	1	1					1					1	1	1					
28/10/23 7:00	87,00	86,31	0,49	0,20	1	1					1					1	1	1					
28/10/23 8:00	94,00	91,37	0,48	2,15	1	1					1					1	1	1			1		
28/10/23 9:00	108,00	101,45	0,39	6,16	1	1				1	1					1	1	1			1		
28/10/23 10:00	115,00	104,85	0,38	9,77	1	1				1	1					1	1	1			1		
28/10/23 11:00	117,00	104,86	0,38	11,75	1	1				1	1					1	1	1		1	1		
28/10/23 12:00	119,00	106,03	0,40	12,57	1	1				1	1					1	1	1		1	1		
28/10/23 13:00	117,00	104,33	0,51	12,16	1	1				1	1					1		1		1	1		
28/10/23 14:00	115,00	103,83	0,55	10,62	1	1				1	1					1		1		1	1		
28/10/23 15:00	114,00	104,97	0,56	8,47	1	1				1	1					1		1		1	1		
28/10/23 16:00	115,00	109,05	0,60	5,35	1	1				1	1					1		1		1	1		
28/10/23 17:00	114,00	111,72	0,62	1,66	1	1				1	1					1		1		1	1		
28/10/23 18:00	116,00	115,41	0,59	0,00	1	1				1	1					1	1	1		1	1		
28/10/23 19:00	115,00	114,45	0,55	0,00	1	1				1	1					1	1	1		1	1		
28/10/23 20:00	111,00	110,43	0,57	0,00	1	1				1	1					1	1	1		1	1		
28/10/23 21:00	110,00	109,39	0,61	0,00	1	1				1	1					1	1	1		1	1		
28/10/23 22:00	103,00	102,41	0,59	0,00	1	1					1					1	1	1		1	1		
28/10/23 23:00	90,00	89,55	0,45	0,00	1	1					1					1		1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 29 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
29/10/23 0:00	81,00	80,60	0,40	0,00	1	1					1					1		1		1			
29/10/23 1:00	75,00	74,50	0,50	0,00	1	1					1					1		1		1			
29/10/23 2:00	73,00	72,44	0,56	0,00	1	1					1					1		1		1			
29/10/23 3:00	69,00	68,33	0,67	0,00	1	1					1					1		1					
29/10/23 4:00	66,00	65,23	0,77	0,00	1	1					1					1		1					
29/10/23 5:00	68,00	67,23	0,77	0,00	1	1					1					1		1					
29/10/23 6:00	70,00	69,23	0,77	0,00	1	1					1					1		1					
29/10/23 7:00	85,00	84,02	0,78	0,20	1	1				1	1					1		1					
29/10/23 8:00	92,00	89,16	0,73	2,11	1	1				1	1					1		1			1		
29/10/23 9:00	106,00	99,07	0,69	6,24	1	1				1	1					1		1			1		
29/10/23 10:00	113,00	102,17	0,74	10,09	1	1				1	1					1		1			1		
29/10/23 11:00	115,00	102,40	0,81	11,80	1	1				1	1					1		1		1	1		
29/10/23 12:00	116,00	102,65	0,99	12,36	1	1				1	1					1		1		1	1		
29/10/23 13:00	115,00	101,54	1,30	12,16	1	1				1	1					1		1		1	1		
29/10/23 14:00	114,00	101,41	1,60	10,98	1	1				1	1					1		1		1	1		
29/10/23 15:00	113,00	102,22	1,91	8,88	1	1				1	1					1		1		1	1		
29/10/23 16:00	114,00	106,22	2,15	5,63	1	1				1	1					1		1		1	1		
29/10/23 17:00	112,00	107,79	2,39	1,82	1	1				1	1					1		1		1	1		
29/10/23 18:00	113,00	110,13	2,87	0,00	1	1				1	1					1	1	1		1	1		
29/10/23 19:00	110,00	106,50	3,50	0,00	1	1				1	1					1	1	1		1	1		
29/10/23 20:00	109,00	104,82	4,18	0,00	1	1				1	1					1		1		1	1		
29/10/23 21:00	107,00	102,29	4,71	0,00	1	1				1	1					1		1		1	1		
29/10/23 22:00	101,00	96,05	4,95	0,00	1	1					1					1		1		1	1		
29/10/23 23:00	89,00	83,90	5,10	0,00	1	1					1					1		1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 30 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
30/10/23 0:00	83,00	77,37	5,63	0,00	1	1					1					1		1		1			
30/10/23 1:00	75,00	68,98	6,02	0,00	1	1					1					1		1		1			
30/10/23 2:00	74,00	67,62	6,38	0,00	1	1					1					1		1		1			
30/10/23 3:00	69,00	62,53	6,47	0,00	1	1					1					1		1					
30/10/23 4:00	66,00	59,77	6,23	0,00	1	1					1					1		1					
30/10/23 5:00	68,00	62,11	5,89	0,00	1	1					1					1		1					
30/10/23 6:00	72,00	66,34	5,46	0,20	1	1					1					1		1					
30/10/23 7:00	87,00	80,02	4,87	2,11	1	1				1	1					1		1					
30/10/23 8:00	84,00	73,60	4,28	6,12	1	1				1	1					1		1					
30/10/23 9:00	108,00	94,26	3,94	9,81	1	1				1	1					1		1			1		
30/10/23 10:00	115,00	99,27	3,94	11,80	1	1				1	1					1		1			1		
30/10/23 11:00	115,00	97,99	4,28	12,73	1	1				1	1					1		1		1	1		
30/10/23 12:00	117,00	99,42	4,97	12,61	1	1				1	1					1		1		1	1		
30/10/23 13:00	114,00	97,02	5,88	11,11	1	1				1	1					1		1		1	1		
30/10/23 14:00	114,00	98,51	6,73	8,76	1	1				1	1					1		1		1	1		
30/10/23 15:00	113,00	100,01	7,52	5,47	1	1				1	1					1		1		1	1		
30/10/23 16:00	112,00	102,06	8,24	1,70	1	1				1	1					1		1		1	1		
30/10/23 17:00	113,00	104,27	8,73	0,00	1	1				1	1					1		1		1	1		
30/10/23 18:00	110,00	100,97	9,03	0,00	1	1				1	1					1		1		1	1		
30/10/23 19:00	108,00	98,79	9,21	0,00	1	1				1	1					1		1		1	1		
30/10/23 20:00	107,00	97,89	9,11	0,00	1	1				1	1					1		1		1	1		
30/10/23 21:00	106,00	97,40	8,60	0,00	1	1				1	1					1		1		1	1		
30/10/23 22:00	100,00	92,18	7,82	0,00	1	1					1					1		1		1	1		
30/10/23 23:00	89,00	81,95	7,05	0,00	1	1					1					1		1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 31 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
31/10/23 0:00	82,00	81,22	0,78	0,00	1						1					1		1		1	1	
31/10/23 1:00	74,00	73,19	0,81	0,00	1						1					1		1		1	1	
31/10/23 2:00	73,00	72,18	0,82	0,00	1						1					1		1		1		
31/10/23 3:00	69,00	68,14	0,86	0,00	1						1					1		1		1		
31/10/23 4:00	65,00	64,09	0,91	0,00	1						1					1		1		1		
31/10/23 5:00	66,00	65,07	0,93	0,00	1						1					1		1		1		
31/10/23 6:00	71,00	69,80	0,99	0,20	1						1					1		1		1		
31/10/23 7:00	84,00	80,80	1,02	2,19	1					1	1					1		1		1		
31/10/23 8:00	88,00	80,73	0,99	6,28	1					1	1					1		1		1		
31/10/23 9:00	92,00	80,71	1,04	10,25	1					1	1					1	1	1				
31/10/23 10:00	95,00	81,46	1,14	12,40	1					1	1					1	1	1				
31/10/23 11:00	99,00	84,81	1,18	13,01	1					1	1					1	1	1		1		
31/10/23 12:00	101,00	87,15	1,20	12,65	1					1	1					1	1	1		1		
31/10/23 13:00	106,00	93,33	1,32	11,35	1					1	1					1	1	1		1		
31/10/23 14:00	110,00	99,25	1,55	9,20	1					1	1					1	1	1		1		
31/10/23 15:00	109,00	101,62	1,74	5,63	1					1	1					1	1	1		1	1	
31/10/23 16:00	112,00	108,60	1,78	1,62	1					1	1					1	1	1		1	1	
31/10/23 17:00	111,00	109,32	1,68	0,00	1					1	1					1	1	1		1	1	
31/10/23 18:00	110,00	108,39	1,61	0,00	1					1	1					1	1	1		1	1	
31/10/23 19:00	105,00	103,18	1,82	0,00	1					1	1					1	1	1		1	1	
31/10/23 20:00	103,00	100,96	2,04	0,00	1					1	1					1	1	1		1		
31/10/23 21:00	101,00	99,28	1,72	0,00	1					1	1					1	1	1		1		
31/10/23 22:00	99,00	97,68	1,32	0,00	1					1	1					1	1	1		1		
31/10/23 23:00	88,00	86,79	1,21	0,00	1					1	1					1	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 1 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/11/23 0:00	82,00	80,88	1,12	0,00	1						1					1		1		1	1	
1/11/23 1:00	79,00	77,97	1,03	0,00	1						1					1		1		1	1	
1/11/23 2:00	70,00	68,94	1,06	0,00	1						1					1		1		1		
1/11/23 3:00	67,00	65,76	1,24	0,00	1						1					1		1		1		
1/11/23 4:00	62,00	60,51	1,49	0,00	1						1					1		1		1		
1/11/23 5:00	64,00	62,25	1,75	0,00	1						1					1		1		1		
1/11/23 6:00	69,00	67,08	1,72	0,20	1						1					1		1		1		
1/11/23 7:00	74,00	70,41	1,36	2,23	1						1					1		1		1		
1/11/23 8:00	86,00	78,41	1,06	6,53	1					1	1					1		1		1		
1/11/23 9:00	90,00	78,34	0,92	10,74	1					1	1					1	1	1				
1/11/23 10:00	94,00	79,98	0,97	13,05	1					1	1					1	1	1				
1/11/23 11:00	100,00	84,76	1,18	14,06	1					1	1					1	1	1		1		
1/11/23 12:00	102,00	86,62	1,60	13,78	1					1	1					1	1	1		1		
1/11/23 13:00	101,00	86,81	1,91	12,28	1					1	1					1	1	1		1		
1/11/23 14:00	100,00	88,46	1,89	9,65	1					1	1					1	1	1		1		
1/11/23 15:00	99,00	91,31	1,77	5,92	1					1	1					1	1	1		1		
1/11/23 16:00	98,00	94,60	1,54	1,86	1					1	1					1	1	1		1		
1/11/23 17:00	99,00	97,70	1,30	0,00	1					1	1					1	1	1		1		
1/11/23 18:00	101,00	99,82	1,18	0,00	1					1	1					1	1	1		1		
1/11/23 19:00	99,00	97,86	1,14	0,00	1					1	1					1	1	1		1		
1/11/23 20:00	97,00	95,92	1,08	0,00	1					1	1					1	1	1		1		
1/11/23 21:00	96,00	94,91	1,09	0,00	1					1	1					1	1	1		1		
1/11/23 22:00	94,00	92,81	1,19	0,00	1					1	1					1	1	1		1		
1/11/23 23:00	85,00	83,74	1,26	0,00	1					1	1					1	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 2 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/11/23 0:00	79,00	77,66	1,34	0,00	1						1					1		1		1	1	
2/11/23 1:00	78,00	76,57	1,43	0,00	1						1					1		1		1	1	
2/11/23 2:00	69,00	67,45	1,55	0,00	1						1					1		1		1		
2/11/23 3:00	67,00	65,27	1,73	0,00	1						1					1		1		1		
2/11/23 4:00	58,00	56,06	1,94	0,00	1						1					1		1		1		
2/11/23 5:00	62,00	59,85	2,15	0,00	1						1					1		1		1		
2/11/23 6:00	67,00	64,40	2,48	0,12	1						1					1		1		1		
2/11/23 7:00	73,00	68,40	2,98	1,62	1						1					1		1		1		
2/11/23 8:00	84,00	75,22	3,84	4,95	1					1	1					1		1		1		
2/11/23 9:00	89,00	75,86	5,00	8,15	1					1	1					1	1	1				
2/11/23 10:00	91,00	75,51	5,77	9,73	1					1	1					1	1	1				
2/11/23 11:00	94,00	78,02	5,80	10,17	1					1	1					1	1	1				
2/11/23 12:00	95,00	79,39	5,64	9,97	1					1	1					1	1	1				
2/11/23 13:00	96,00	81,52	5,60	8,88	1					1	1					1	1	1				
2/11/23 14:00	95,00	82,74	5,37	6,89	1					1	1					1	1	1				
2/11/23 15:00	94,00	84,79	5,07	4,13	1					1	1					1	1	1				
2/11/23 16:00	95,00	88,84	4,99	1,18	1					1	1					1	1	1				
2/11/23 17:00	97,00	92,14	4,86	0,00	1					1	1					1	1	1		1		
2/11/23 18:00	96,00	91,35	4,65	0,00	1					1	1					1	1	1		1		
2/11/23 19:00	95,00	90,44	4,56	0,00	1					1	1					1	1	1		1		
2/11/23 20:00	92,00	87,54	4,46	0,00	1					1	1					1	1	1				
2/11/23 21:00	90,00	85,66	4,34	0,00	1					1	1					1	1	1				
2/11/23 22:00	88,00	83,80	4,20	0,00	1					1	1					1	1	1				
2/11/23 23:00	81,00	77,21	3,79	0,00	1					1	1					1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 3 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/11/23 0:00	70,00	66,76	3,24	0,00	1						1					1		1		1		
3/11/23 1:00	67,00	64,14	2,86	0,00	1						1					1		1		1		
3/11/23 2:00	65,00	62,37	2,63	0,00	1						1					1		1		1		
3/11/23 3:00	62,00	59,50	2,50	0,00	1						1					1		1				
3/11/23 4:00	56,00	53,51	2,49	0,00	1						1					1		1				
3/11/23 5:00	60,00	57,44	2,56	0,00	1						1					1		1				
3/11/23 6:00	65,00	62,24	2,63	0,12	1						1					1	1	1				
3/11/23 7:00	68,00	63,39	2,75	1,86	1						1					1	1	1				
3/11/23 8:00	72,00	63,28	2,92	5,80	1						1					1	1	1				
3/11/23 9:00	77,00	64,03	3,16	9,81	1						1					1	1	1				
3/11/23 10:00	80,00	64,48	3,48	12,04	1						1					1	1	1				
3/11/23 11:00	84,00	67,04	3,87	13,09	1						1					1	1	1				
3/11/23 12:00	85,00	67,84	4,35	12,81	1						1					1	1	1				
3/11/23 13:00	91,00	74,64	4,84	11,51	1					1	1					1	1	1				
3/11/23 14:00	88,00	73,82	5,06	9,12	1					1	1					1	1	1				
3/11/23 15:00	86,00	75,57	4,92	5,51	1					1	1					1	1	1				
3/11/23 16:00	85,00	78,64	4,69	1,66	1					1	1					1	1	1				
3/11/23 17:00	87,00	82,43	4,57	0,00	1					1	1					1	1	1				
3/11/23 18:00	89,00	84,54	4,46	0,00	1					1	1					1	1	1				
3/11/23 19:00	85,00	80,56	4,44	0,00	1					1	1					1	1	1				
3/11/23 20:00	81,00	76,50	4,50	0,00	1					1	1					1	1	1				
3/11/23 21:00	77,00	72,51	4,49	0,00	1					1	1					1	1	1				
3/11/23 22:00	74,00	69,55	4,45	0,00	1						1					1	1	1				
3/11/23 23:00	69,00	64,56	4,44	0,00	1						1					1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 6 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/11/23 0:00	67,00	65,27	1,73	0,00	1						1					1		1		1		
6/11/23 1:00	62,00	60,21	1,79	0,00	1						1					1		1		1		
6/11/23 2:00	56,00	54,06	1,94	0,00	1						1					1		1				
6/11/23 3:00	53,00	50,94	2,06	0,00	1						1					1		1				
6/11/23 4:00	48,00	45,91	2,09	0,00	1						1					1		1				
6/11/23 5:00	55,00	53,04	1,96	0,00	1						1					1		1				
6/11/23 6:00	61,00	59,15	1,77	0,08	1						1					1		1				
6/11/23 7:00	65,00	61,83	1,59	1,58	1						1					1	1	1				
6/11/23 8:00	66,00	59,24	1,49	5,27	1						1					1	1	1				
6/11/23 9:00	70,00	59,34	1,58	9,08	1						1					1	1	1				
6/11/23 10:00	73,00	60,14	1,72	11,15	1						1					1	1	1				
6/11/23 11:00	76,00	62,22	1,78	12,00	1						1					1	1	1				
6/11/23 12:00	80,00	66,12	2,00	11,88	1						1					1	1	1				
6/11/23 13:00	77,00	64,02	2,40	10,58	1						1					1	1	1				
6/11/23 14:00	76,00	64,81	2,72	8,47	1						1					1	1	1				
6/11/23 15:00	75,00	66,87	2,98	5,15	1						1					1	1	1				
6/11/23 16:00	75,00	70,30	3,32	1,38	1						1					1	1	1			1	
6/11/23 17:00	77,00	73,47	3,53	0,00	1						1					1	1	1			1	
6/11/23 18:00	78,00	74,45	3,55	0,00	1						1					1	1	1			1	
6/11/23 19:00	74,00	70,43	3,57	0,00	1						1					1	1	1				
6/11/23 20:00	75,00	71,36	3,64	0,00	1						1					1	1	1				
6/11/23 21:00	71,00	67,25	3,75	0,00	1						1					1	1	1				
6/11/23 22:00	69,00	65,09	3,91	0,00	1						1					1	1	1				
6/11/23 23:00	65,00	60,98	4,02	0,00	1						1					1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/11/23 0:00	68,00	64,06	3,94	0,00	1						1					1		1		1		
4/11/23 1:00	64,00	59,24	4,76	0,00	1						1					1		1		1		
4/11/23 2:00	59,00	53,45	5,55	0,00	1						1					1		1				
4/11/23 3:00	57,00	51,11	5,89	0,00	1						1					1		1				
4/11/23 4:00	51,00	44,80	6,20	0,00	1						1					1		1				
4/11/23 5:00	58,00	50,91	7,09	0,00	1						1					1		1				
4/11/23 6:00	62,00	53,13	8,79	0,08	1						1					1		1				
4/11/23 7:00	65,00	52,24	11,06	1,70	1						1					1		1				
4/11/23 8:00	69,00	50,00	13,53	5,47	1						1					1		1				
4/11/23 9:00	73,00	47,94	15,74	9,32	1						1					1	1	1				
4/11/23 10:00	76,00	46,66	17,66	11,67	1						1					1	1	1				
4/11/23 11:00	79,00	46,86	19,57	12,57	1						1					1	1	1				
4/11/23 12:00	82,00	48,86	20,94	12,20	1						1					1	1	1				
4/11/23 13:00	86,00	52,91	22,23	10,86	1						1					1	1	1				
4/11/23 14:00	85,00	54,26	22,18	8,55	1						1					1	1	1				
4/11/23 15:00	82,00	55,04	21,98	4,99	1						1					1	1	1				
4/11/23 16:00	79,00	56,21	21,45	1,34	1						1					1	1	1				
4/11/23 17:00	80,00	59,40	20,60	0,00	1						1					1	1	1				
4/11/23 18:00	82,00	61,49	20,51	0,00	1						1					1	1	1				
4/11/23 19:00	86,00	65,32	20,68	0,00	1						1					1	1	1				
4/11/23 20:00	79,00	56,90	22,10	0,00	1						1					1	1	1				
4/11/23 21:00	75,00	52,50	22,50	0,00	1						1					1	1	1				
4/11/23 22:00	72,00	50,40	21,60	0,00	1						1					1	1					
4/11/23 23:00	68,00	47,60	20,40	0,00	1						1					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 5 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/11/23 0:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1						1					1		1				
5/11/23 1:00	63,00	44,10	18,90	0,00	1						1					1		1				
5/11/23 2:00	58,00	40,60	17,40	0,00	1						1					1		1				
5/11/23 3:00	55,00	38,60	16,40	0,00	1						1					1		1				
5/11/23 4:00	49,00	38,60	10,40	0,00	1						1					1		1				
5/11/23 5:00	52,00	39,95	12,05	0,00	1						1					1		1				
5/11/23 6:00	58,00	48,84	9,16	0,00	1						1					1		1				
5/11/23 7:00	61,00	53,30	6,36	1,34	1						1					1		1				
5/11/23 8:00	65,00	56,44	3,90	4,66	1						1					1		1				
5/11/23 9:00	69,00	58,26	2,63	8,11	1						1					1	1	1				
5/11/23 10:00	72,00	59,31	2,28	10,42	1						1					1	1	1				
5/11/23 11:00	75,00	61,01	2,32	11,67	1						1					1	1	1				
5/11/23 12:00	79,00	65,18	2,23	11,59	1						1					1	1	1				
5/11/23 13:00	77,00	64,51	2,03	10,46	1						1					1	1	1				
5/11/23 14:00	75,00	64,66	1,87	8,47	1						1					1	1	1				
5/11/23 15:00	74,00	67,01	1,80	5,19	1						1					1	1	1				
5/11/23 16:00	75,00	71,74	1,81	1,46	1						1					1	1	1				
5/11/23 17:00	76,00	74,21	1,79	0,00	1						1					1	1	1			1	
5/11/23 18:00	77,00	75,34	1,66	0,00	1						1					1	1	1			1	
5/11/23 19:00	75,00	73,49	1,51	0,00	1						1					1	1	1			1	
5/11/23 20:00	76,00	74,50	1,50	0,00	1						1					1	1	1			1	
5/11/23 21:00	72,00	70,45	1,55	0,00	1						1					1	1	1				
5/11/23 22:00	70,00	68,32	1,68	0,00	1						1					1	1	1				
5/11/23 23:00	66,00	64,23	1,77	0,00	1						1					1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 7 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
7/11/23 0:00	66,00	64,66	1,34	0,00	1						1					1		1		1			
7/11/23 1:00	61,00	59,29	1,71	0,00	1						1					1		1		1			
7/11/23 2:00	55,00	52,86	2,14	0,00	1						1					1		1					
7/11/23 3:00	52,00	49,41	2,59	0,00	1						1					1		1					
7/11/23 4:00	47,00	44,17	2,83	0,00	1						1					1		1					
7/11/23 5:00	55,00	52,32	2,68	0,00	1						1					1		1					
7/11/23 6:00	62,00	59,71	2,21	0,08	1						1					1	1	1					
7/11/23 7:00	65,00	61,85	1,57	1,58	1						1					1	1	1					
7/11/23 8:00	67,00	60,45	1,16	5,39	1						1					1	1	1					
7/11/23 9:00	70,00	59,44	1,07	9,48	1						1					1	1	1					
7/11/23 10:00	72,00	58,96	1,04	12,00	1						1					1	1	1					
7/11/23 11:00	77,00	63,05	1,06	12,89	1						1					1	1	1					
7/11/23 12:00	80,00	66,16	1,27	12,57	1						1					1	1	1					
7/11/23 13:00	81,00	68,49	1,45	11,07	1						1					1	1	1					
7/11/23 14:00	77,00	66,83	1,58	8,59	1						1					1	1	1					
7/11/23 15:00	75,00	68,15	1,91	4,95	1						1					1	1	1					
7/11/23 16:00	74,00	70,61	2,05	1,34	1						1					1	1	1					
7/11/23 17:00	77,00	75,07	1,93	0,00	1						1					1	1	1			1		
7/11/23 18:00	79,00	77,14	1,86	0,00	1						1					1	1	1			1		
7/11/23 19:00	72,00	70,06	1,94	0,00	1						1					1	1	1					
7/11/23 20:00	71,00	68,92	2,08	0,00	1						1					1	1	1					
7/11/23 21:00	69,00	66,71	2,29	0,00	1						1					1	1	1					
7/11/23 22:00	68,00	65,67	2,33	0,00	1						1					1	1	1					
7/11/23 23:00	66,00	62,88	3,12	0,00	1						1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 8 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/11/23 0:00	65,00	63,81	1,19	0,00	1										1	1		1		1		
8/11/23 1:00	60,00	58,59	1,41	0,00	1										1	1		1				
8/11/23 2:00	54,00	52,42	1,58	0,00	1										1	1		1				
8/11/23 3:00	51,00	49,32	1,68	0,00	1										1	1		1				
8/11/23 4:00	44,00	42,35	1,65	0,00	1										1	1	1	1				
8/11/23 5:00	54,00	52,47	1,53	0,00	1										1	1		1				
8/11/23 6:00	61,00	59,67	1,33	0,00	1										1	1		1				
8/11/23 7:00	64,00	61,32	1,06	1,62	1						1					1	1	1				
8/11/23 8:00	65,00	58,71	0,74	5,55	1						1					1	1	1	1			
8/11/23 9:00	68,00	57,68	0,47	9,85	1						1					1	1	1	1			
8/11/23 10:00	70,00	57,06	0,42	12,52	1						1					1	1	1	1			
8/11/23 11:00	75,00	60,90	0,53	13,58	1						1					1	1	1	1			
8/11/23 12:00	77,00	62,99	0,71	13,29	1						1					1	1	1	1			
8/11/23 13:00	79,00	66,40	0,89	11,71	1						1					1	1	1	1			
8/11/23 14:00	76,00	66,11	0,98	8,92	1						1					1	1	1	1			
8/11/23 15:00	74,00	68,23	0,99	4,78	1						1					1	1	1	1			
8/11/23 16:00	73,00	70,93	0,89	1,18	1						1					1	1	1	1		1	
8/11/23 17:00	75,00	74,34	0,66	0,00	1						1					1	1	1	1		1	
8/11/23 18:00	77,00	76,45	0,55	0,00	1						1					1	1	1	1		1	
8/11/23 19:00	75,00	74,26	0,74	0,00	1						1					1	1	1	1		1	
8/11/23 20:00	70,00	69,14	0,86	0,00	1						1					1	1	1	1			
8/11/23 21:00	68,00	67,08	0,92	0,00	1						1					1	1	1	1			
8/11/23 22:00	67,00	65,92	1,08	0,00	1						1					1	1	1	1			
8/11/23 23:00	65,00	63,93	1,07	0,00	1						1					1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 9 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/11/23 0:00	56,00	55,02	0,98	0,00	1											1		1			1		
9/11/23 1:00	53,00	52,00	1,00	0,00	1											1		1			1		
9/11/23 2:00	50,00	48,96	1,04	0,00	1											1		1			1		
9/11/23 3:00	50,00	48,83	1,17	0,00	1											1		1			1		
9/11/23 4:00	42,00	40,34	1,66	0,00	1											1		1			1		
9/11/23 5:00	53,00	51,19	1,81	0,00	1											1		1			1		
9/11/23 6:00	60,00	58,63	1,37	0,00	1											1	1	1			1		
9/11/23 7:00	63,00	60,59	1,11	1,30	1						1					1	1	1					
9/11/23 8:00	64,00	58,09	1,29	4,62	1						1					1	1	1					
9/11/23 9:00	67,00	57,18	1,59	8,23	1						1					1	1	1					
9/11/23 10:00	68,00	55,62	1,88	10,50	1						1					1	1	1					
9/11/23 11:00	71,00	57,27	2,26	11,47	1						1					1	1	1					
9/11/23 12:00	75,00	61,16	2,61	11,23	1						1					1	1	1					
9/11/23 13:00	75,00	61,87	2,88	10,25	1						1					1	1	1					
9/11/23 14:00	73,00	61,92	3,09	7,99	1						1					1	1	1					
9/11/23 15:00	72,00	64,16	3,30	4,54	1						1					1	1	1					
9/11/23 16:00	71,00	66,18	3,57	1,26	1						1					1	1	1					
9/11/23 17:00	73,00	69,08	3,92	0,00	1						1					1	1	1					
9/11/23 18:00	76,00	71,58	4,42	0,00	1						1					1	1	1			1		
9/11/23 19:00	76,00	70,90	5,10	0,00	1						1					1	1	1			1		
9/11/23 20:00	72,00	66,41	5,59	0,00	1						1					1	1	1					
9/11/23 21:00	69,00	63,22	5,78	0,00	1						1					1	1	1					
9/11/23 22:00	66,00	60,04	5,96	0,00	1						1					1	1	1					
9/11/23 23:00	64,00	57,51	6,49	0,00	1						1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 10 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/11/23 0:00	55,00	54,02	0,98	0,00	1											1		1			1		
10/11/23 1:00	53,00	52,00	1,00	0,00	1											1		1			1		
10/11/23 2:00	50,00	48,96	1,04	0,00	1											1		1			1		
10/11/23 3:00	47,00	45,83	1,17	0,00	1											1		1			1		
10/11/23 4:00	42,00	40,34	1,66	0,00	1											1		1			1		
10/11/23 5:00	53,00	51,19	1,81	0,00	1									1		1		1			1		
10/11/23 6:00	59,00	57,63	1,37	0,00	1											1		1			1		
10/11/23 7:00	62,00	59,59	1,11	1,30	1											1		1			1		
10/11/23 8:00	63,00	57,09	1,29	4,62	1											1		1			1		
10/11/23 9:00	66,00	56,18	1,59	8,23	1						1					1		1					
10/11/23 10:00	68,00	55,62	1,88	10,50	1						1					1		1					
10/11/23 11:00	69,00	55,27	2,26	11,47	1						1					1		1					
10/11/23 12:00	67,00	53,16	2,61	11,23	1						1					1		1					
10/11/23 13:00	66,00	52,87	2,88	10,25	1						1					1		1					
10/11/23 14:00	65,00	53,92	3,09	7,99	1						1					1		1					
10/11/23 15:00	64,00	56,16	3,30	4,54	1						1					1		1					
10/11/23 16:00	63,00	58,18	3,57	1,26	1						1					1	1	1					
10/11/23 17:00	64,00	60,08	3,92	0,00	1						1					1	1	1					
10/11/23 18:00	65,00	60,58	4,42	0,00	1						1					1	1	1					
10/11/23 19:00	63,00	57,90	5,10	0,00	1						1					1	1	1					
10/11/23 20:00	62,00	56,41	5,59	0,00	1											1	1	1					
10/11/23 21:00	61,00	55,22	5,78	0,00	1											1	1	1					
10/11/23 22:00	58,00	52,04	5,96	0,00	1											1	1	1					
10/11/23 23:00	56,00	49,51	6,49	0,00	1											1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/11/23 0:00	50,00	48,24	1,76	0,00	1											1		1			1	
11/11/23 1:00	44,00	41,67	2,33	0,00	1											1		1			1	
11/11/23 2:00	42,00	39,32	2,68	0,00	1											1		1			1	
11/11/23 3:00	41,00	37,88	3,12	0,00	1											1		1			1	
11/11/23 4:00	40,00	36,21	3,79	0,00	1											1		1			1	
11/11/23 5:00	39,00	33,89	5,11	0,00	1											1		1			1	
11/11/23 6:00	45,00	38,39	6,61	0,00	1											1		1			1	
11/11/23 7:00	48,00	39,13	7,65	1,22	1											1	1	1			1	
11/11/23 8:00	55,00	42,03	8,71	4,26	1											1		1			1	
11/11/23 9:00	57,00	39,21	10,29	7,50	1											1		1			1	
11/11/23 10:00	61,00	38,89	12,51	9,61	1											1		1			1	
11/11/23 11:00	65,00	40,16	14,18	10,66	1											1		1			1	
11/11/23 12:00	68,00	43,50	14,33	10,17	1								1			1	1	1			1	
11/11/23 13:00	70,00	47,91	13,62	8,47	1											1		1			1	
11/11/23 14:00	71,00	52,11	12,81	6,08	1											1		1			1	
11/11/23 15:00	67,00	52,05	11,71	3,24	1											1		1			1	
11/11/23 16:00	65,00	53,65	10,62	0,73	1											1	1	1				
11/11/23 17:00	67,00	57,01	9,99	0,00	1						1					1	1	1				
11/11/23 18:00	68,00	58,64	9,36	0,00	1						1					1	1	1				
11/11/23 19:00	68,00	58,83	9,17	0,00	1						1					1	1	1				
11/11/23 20:00	67,00	57,40	9,60	0,00	1						1					1	1	1				
11/11/23 21:00	64,00	53,91	10,09	0,00	1											1	1	1				
11/11/23 22:00	59,00	48,19	10,81	0,00	1											1	1	1				
11/11/23 23:00	54,00	42,37	11,63	0,00	1											1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/11/23 0:00	49,00	37,10	11,90	0,00	1											1		1		1			
12/11/23 1:00	44,00	32,50	11,50	0,00	1											1		1		1			
12/11/23 2:00	42,00	31,90	10,10	0,00	1											1		1		1			
12/11/23 3:00	41,00	32,31	8,69	0,00	1											1		1		1			
12/11/23 4:00	38,00	31,90	6,10	0,00	1											1		1		1			
12/11/23 5:00	39,00	33,42	5,58	0,00	1											1		1		1			
12/11/23 6:00	42,00	37,54	4,46	0,00	1											1		1		1			
12/11/23 7:00	47,00	42,19	4,00	0,81	1											1		1		1			
12/11/23 8:00	52,00	44,67	3,92	3,41	1											1		1		1			
12/11/23 9:00	57,00	47,03	3,49	6,49	1											1		1		1			
12/11/23 10:00	59,00	47,32	2,96	8,71	1											1		1		1			
12/11/23 11:00	64,00	51,79	2,61	9,61	1											1		1		1			
12/11/23 12:00	68,00	56,26	2,26	9,48	1						1					1		1		1			
12/11/23 13:00	66,00	55,63	1,98	8,39	1						1					1		1		1			
12/11/23 14:00	69,00	60,59	1,77	6,65	1						1					1		1		1			
12/11/23 15:00	64,00	58,68	1,47	3,85	1						1					1		1		1			
12/11/23 16:00	62,00	59,82	1,25	0,93	1						1					1		1		1			
12/11/23 17:00	61,00	59,87	1,13	0,00	1						1					1		1		1			
12/11/23 18:00	66,00	64,99	1,01	0,00	1						1					1		1		1			
12/11/23 19:00	65,00	64,11	0,89	0,00	1						1					1		1		1			
12/11/23 20:00	64,00	63,18	0,82	0,00	1						1					1		1		1			
12/11/23 21:00	62,00	61,14	0,86	0,00	1						1					1		1		1			
12/11/23 22:00	57,00	55,94	1,06	0,00	1											1		1		1			
12/11/23 23:00	51,00	49,74	1,26	0,00	1											1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 13 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/11/23 0:00	50,00	48,68	1,32	0,00	1											1	1	1				
13/11/23 1:00	45,00	43,70	1,30	0,00	1											1	1	1				
13/11/23 2:00	43,00	41,74	1,26	0,00	1											1	1	1				
13/11/23 3:00	41,00	39,80	1,20	0,00	1											1	1	1				
13/11/23 4:00	39,00	37,76	1,24	0,00	1											1	1	1				
13/11/23 5:00	40,00	38,65	1,35	0,00	1											1	1	1				
13/11/23 6:00	43,00	41,43	1,57	0,00	1											1	1	1				
13/11/23 7:00	48,00	44,83	2,20	0,97	1											1	1	1				
13/11/23 8:00	53,00	45,59	3,27	4,13	1											1	1	1				
13/11/23 9:00	57,00	45,07	4,52	7,42	1											1	1	1				
13/11/23 10:00	59,00	43,62	6,14	9,24	1											1	1	1				
13/11/23 11:00	63,00	45,23	8,00	9,77	1											1	1	1				
13/11/23 12:00	65,00	45,79	9,73	9,48	1											1	1	1				
13/11/23 13:00	69,00	49,76	11,09	8,15	1											1	1	1				
13/11/23 14:00	69,00	51,13	11,83	6,04	1											1	1	1				
13/11/23 15:00	63,00	47,88	11,84	3,28	1											1	1	1				
13/11/23 16:00	62,00	49,63	11,52	0,85	1											1	1	1				
13/11/23 17:00	62,00	50,87	11,13	0,00	1											1	1	1				
13/11/23 18:00	65,00	54,24	10,76	0,00	1											1	1	1				
13/11/23 19:00	67,00	55,91	11,09	0,00	1						1					1	1	1				
13/11/23 20:00	65,00	53,59	11,41	0,00	1						1					1	1	1				
13/11/23 21:00	60,00	48,85	11,15	0,00	1						1					1	1	1				
13/11/23 22:00	57,00	46,28	10,72	0,00	1											1	1	1				
13/11/23 23:00	50,00	39,43	10,57	0,00	1											1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/11/23 0:00	42,00	29,40	12,60	0,00	1											1	1					
14/11/23 1:00	39,00	27,30	11,70	0,00	1											1	1					
14/11/23 2:00	39,00	27,30	11,70	0,00	1											1	1					
14/11/23 3:00	38,00	26,60	11,40	0,00	1											1	1					
14/11/23 4:00	37,00	25,90	11,10	0,00	1											1	1					
14/11/23 5:00	38,00	26,60	11,40	0,00	1											1	1					
14/11/23 6:00	43,00	30,10	12,90	0,00	1											1	1					
14/11/23 7:00	48,00	32,75	14,04	1,22	1											1	1					
14/11/23 8:00	50,00	31,57	13,53	4,90	1											1	1					
14/11/23 9:00	58,00	34,13	14,63	9,24	1											1	1					
14/11/23 10:00	59,00	32,62	13,98	12,40	1											1	1					
14/11/23 11:00	63,00	34,54	14,80	13,66	1											1	1					
14/11/23 12:00	67,00	37,51	16,08	13,42	1											1	1	1				
14/11/23 13:00	69,00	40,02	17,15	11,84	1											1	1	1	1			
14/11/23 14:00	69,00	42,00	18,00	9,00	1											1	1	1	1			
14/11/23 15:00	63,00	40,75	17,47	4,78	1											1	1	1	1			
14/11/23 16:00	62,00	42,61	18,26	1,14	1											1	1	1	1			
14/11/23 17:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1											1	1	1	1			
14/11/23 18:00	65,00	45,50	19,50	0,00	1						1					1	1					
14/11/23 19:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1						1					1	1					
14/11/23 20:00	65,00	45,50	19,50	0,00	1						1					1	1					
14/11/23 21:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1											1	1	1	1			
14/11/23 22:00	56,00	39,24	16,76	0,00	1											1	1	1	1			
14/11/23 23:00	53,00	38,39	14,61	0,00	1											1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/11/23 0:00	42,00	29,60	12,40	0,00	1										1	1	1					
15/11/23 1:00	39,00	29,60	9,40	0,00	1										1	1	1					
15/11/23 2:00	38,00	29,60	8,40	0,00	1										1	1	1					
15/11/23 3:00	36,00	29,60	6,40	0,00	1										1	1	1					
15/11/23 4:00	37,00	30,14	6,86	0,00	1										1	1	1					
15/11/23 5:00	38,00	33,39	4,61	0,00	1										1	1	1					
15/11/23 6:00	43,00	39,93	3,07	0,00	1										1	1	1					
15/11/23 7:00	48,00	44,95	1,88	1,18	1										1	1	1					
15/11/23 8:00	50,00	44,28	1,10	4,62	1										1	1	1					
15/11/23 9:00	53,00	43,45	0,67	8,88	1										1	1	1					
15/11/23 10:00	56,00	43,54	0,50	11,96	1										1	1	1					
15/11/23 11:00	59,00	45,18	0,61	13,21	1										1	1	1					
15/11/23 12:00	60,00	46,17	0,86	12,97	1										1	1	1					
15/11/23 13:00	62,00	49,61	0,96	11,43	1										1	1	1					
15/11/23 14:00	58,00	48,58	0,83	8,59	1										1	1	1					
15/11/23 15:00	55,00	49,94	0,68	4,38	1										1	1	1					
15/11/23 16:00	53,00	51,55	0,52	0,93	1										1	1	1					
15/11/23 17:00	54,00	53,63	0,37	0,00	1										1	1	1					
15/11/23 18:00	59,00	58,58	0,42	0,00	1										1	1	1					
15/11/23 19:00	58,00	57,42	0,58	0,00	1										1	1	1					
15/11/23 20:00	57,00	56,22	0,78	0,00	1										1	1	1					
15/11/23 21:00	54,00	53,16	0,84	0,00	1										1	1	1					
15/11/23 22:00	53,00	52,26	0,74	0,00	1										1	1	1					
15/11/23 23:00	55,00	54,23	0,77	0,00	1										1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ4 λόγω εργασιών μονοπολικής απόζευξης στη ΓΜ προς ΘΗΣ και για αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ λόγω χαμηλών φορτίων.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 16 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/11/23 0:00	40,00	38,98	1,02	0,00	1										1	1	1					
16/11/23 1:00	37,00	36,10	0,90	0,00	1										1	1	1					
16/11/23 2:00	37,00	36,15	0,85	0,00	1										1	1	1					
16/11/23 3:00	36,00	35,20	0,80	0,00	1										1	1	1					
16/11/23 4:00	37,00	36,22	0,78	0,00	1										1	1	1					
16/11/23 5:00	42,00	41,23	0,77	0,00	1										1	1	1					
16/11/23 6:00	46,00	45,29	0,71	0,00	1										1	1	1					
16/11/23 7:00	50,00	48,34	0,77	0,89	1										1	1	1					
16/11/23 8:00	56,00	50,84	1,06	4,09	1										1	1	1					
16/11/23 9:00	57,00	47,18	1,88	7,94	1										1	1	1					
16/11/23 10:00	57,00	43,66	2,97	10,38	1										1	1	1					
16/11/23 11:00	58,00	42,60	4,10	11,31	1										1	1	1					
16/11/23 12:00	60,00	43,32	5,69	10,98	1										1	1	1					
16/11/23 13:00	62,00	44,04	8,48	9,48	1										1	1	1					
16/11/23 14:00	58,00	38,41	12,37	7,22	1										1	1	1					
16/11/23 15:00	55,00	36,21	14,86	3,93	1										1	1	1					
16/11/23 16:00	53,00	36,54	15,57	0,89	1										1	1	1					
16/11/23 17:00	55,00	38,71	16,29	0,00	1										1	1	1					
16/11/23 18:00	63,00	46,18	16,82	0,00	1										1	1	1					
16/11/23 19:00	58,00	40,60	17,40	0,00	1										1	1	1					
16/11/23 20:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1										1	1	1					
16/11/23 21:00	54,00	37,80	16,20	0,00	1										1	1	1					
16/11/23 22:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1										1	1	1					
16/11/23 23:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1										1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ4 λόγω εργασιών μονοπολικής απόζευξης στη ΓΜ προς ΘΗΣ και για αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ λόγω χαμηλών φορτίων.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 17 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
17/11/23 0:00	41,00	31,90	9,10	0,00	1											1	1		1				
17/11/23 1:00	40,00	31,90	8,10	0,00	1											1	1		1				
17/11/23 2:00	38,00	31,90	6,10	0,00	1											1	1		1				
17/11/23 3:00	36,00	31,90	4,10	0,00	1											1	1		1				
17/11/23 4:00	36,00	31,90	4,10	0,00	1											1	1		1				
17/11/23 5:00	37,00	31,90	5,10	0,00	1											1	1		1				
17/11/23 6:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1											1	1		1				
17/11/23 7:00	47,00	33,53	12,42	1,05	1											1	1		1				
17/11/23 8:00	53,00	38,15	10,27	4,58	1											1	1		1				
17/11/23 9:00	56,00	38,54	8,30	9,16	1											1	1		1				
17/11/23 10:00	57,00	38,10	6,62	12,28	1											1	1		1				
17/11/23 11:00	58,00	38,70	5,60	13,70	1											1	1		1				
17/11/23 12:00	60,00	41,50	5,09	13,42	1											1	1		1				
17/11/23 13:00	62,00	45,81	4,35	11,84	1											1	1		1				
17/11/23 14:00	58,00	46,01	3,24	8,76	1											1	1		1				
17/11/23 15:00	55,00	48,35	2,19	4,46	1											1	1		1				
17/11/23 16:00	53,00	50,58	1,49	0,93	1											1	1		1				
17/11/23 17:00	55,00	54,00	1,00	0,00	1											1	1		1				
17/11/23 18:00	61,00	60,46	0,54	0,00	1											1	1		1	1			
17/11/23 19:00	58,00	57,75	0,25	0,00	1											1	1		1	1			
17/11/23 20:00	57,00	56,84	0,16	0,00	1											1	1		1				
17/11/23 21:00	54,00	53,80	0,20	0,00	1											1	1		1				
17/11/23 22:00	53,00	52,68	0,32	0,00	1											1	1		1				
17/11/23 23:00	51,00	50,52	0,48	0,00	1											1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 18 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/11/23 0:00	40,00	39,45	0,55	0,00	1											1	1		1			
18/11/23 1:00	39,00	38,20	0,80	0,00	1											1	1		1			
18/11/23 2:00	38,00	36,95	1,05	0,00	1											1	1		1			
18/11/23 3:00	36,00	34,72	1,28	0,00	1											1	1		1			
18/11/23 4:00	35,00	33,48	1,52	0,00	1											1	1		1			
18/11/23 5:00	36,00	34,14	1,86	0,00	1											1	1		1			
18/11/23 6:00	44,00	41,39	2,61	0,00	1											1	1		1			
18/11/23 7:00	47,00	42,17	4,06	0,77	1											1	1		1			
18/11/23 8:00	49,00	40,04	5,56	3,41	1											1	1		1			
18/11/23 9:00	54,00	40,32	6,67	7,01	1											1	1		1			
18/11/23 10:00	56,00	39,10	7,45	9,44	1											1	1		1			
18/11/23 11:00	58,00	39,31	8,72	9,97	1											1	1		1			
18/11/23 12:00	59,00	38,18	11,58	9,24	1											1	1		1			
18/11/23 13:00	60,00	37,26	15,97	6,77	1											1	1		1			
18/11/23 14:00	57,00	37,12	15,91	3,97	1											1	1		1			
18/11/23 15:00	55,00	37,25	15,97	1,78	1											1	1		1			
18/11/23 16:00	53,00	36,84	15,79	0,37	1											1	1		1			
18/11/23 17:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1											1	1		1			
18/11/23 18:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1											1	1		1			
18/11/23 19:00	58,00	40,60	17,40	0,00	1											1	1		1			
18/11/23 20:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1											1	1		1			
18/11/23 21:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1											1	1		1			
18/11/23 22:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1											1	1		1			
18/11/23 23:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/11/23 0:00	39,00	31,90	7,10	0,00	1											1	1		1			
19/11/23 1:00	38,00	31,90	6,10	0,00	1											1	1		1			
19/11/23 2:00	37,00	31,90	5,10	0,00	1											1	1		1			
19/11/23 3:00	36,00	31,90	4,10	0,00	1											1	1		1			
19/11/23 4:00	36,00	31,90	4,10	0,00	1											1	1		1			
19/11/23 5:00	35,00	31,90	3,10	0,00	1											1	1		1			
19/11/23 6:00	38,00	31,90	6,10	0,00	1											1	1		1			
19/11/23 7:00	42,00	31,90	9,29	0,81	1											1	1		1			
19/11/23 8:00	47,00	31,90	11,21	3,89	1											1	1		1			
19/11/23 9:00	52,00	31,90	12,07	8,03	1											1	1		1			
19/11/23 10:00	56,00	31,90	12,87	11,23	1											1	1		1			
19/11/23 11:00	56,00	31,90	11,37	12,73	1											1	1		1			
19/11/23 12:00	57,00	31,90	12,58	12,52	1											1	1		1			
19/11/23 13:00	58,00	32,97	14,13	10,90	1											1	1		1			
19/11/23 14:00	57,00	34,37	14,73	7,90	1											1	1		1			
19/11/23 15:00	54,00	34,99	15,00	4,01	1											1	1		1			
19/11/23 16:00	53,00	36,53	15,66	0,81	1											1	1		1			
19/11/23 17:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1											1	1		1			
19/11/23 18:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1											1	1		1			
19/11/23 19:00	58,00	40,60	17,40	0,00	1											1	1		1			
19/11/23 20:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1											1	1		1			
19/11/23 21:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1											1	1		1			
19/11/23 22:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1											1	1		1			
19/11/23 23:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/11/23 0:00	40,00	31,90	8,10	0,00	1											1	1		1			
20/11/23 1:00	39,00	31,90	7,10	0,00	1											1	1		1			
20/11/23 2:00	37,00	31,90	5,10	0,00	1											1	1		1			
20/11/23 3:00	36,00	31,90	4,10	0,00	1											1	1		1			
20/11/23 4:00	36,00	31,90	4,10	0,00	1											1	1		1			
20/11/23 5:00	35,00	31,90	3,10	0,00	1											1	1		1			
20/11/23 6:00	38,00	31,90	6,10	0,00	1											1	1		1			
20/11/23 7:00	42,00	31,90	9,21	0,89	1											1	1		1			
20/11/23 8:00	47,00	31,90	10,84	4,26	1											1	1		1			
20/11/23 9:00	52,00	31,90	11,55	8,55	1											1	1		1			
20/11/23 10:00	56,00	31,90	12,30	11,80	1											1	1		1			
20/11/23 11:00	56,00	31,90	10,72	13,38	1											1	1		1			
20/11/23 12:00	58,00	31,90	12,89	13,21	1											1	1		1			
20/11/23 13:00	61,00	34,64	14,85	11,51	1											1	1		1			
20/11/23 14:00	57,00	34,00	14,57	8,43	1											1	1		1			
20/11/23 15:00	54,00	34,74	14,89	4,38	1											1	1		1			
20/11/23 16:00	53,00	36,36	15,58	1,05	1											1	1		1			
20/11/23 17:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1											1	1		1			
20/11/23 18:00	58,00	41,15	16,85	0,00	1											1	1		1			
20/11/23 19:00	62,00	46,43	15,57	0,00	1											1	1		1			
20/11/23 20:00	57,00	42,99	14,01	0,00	1											1	1		1			
20/11/23 21:00	52,00	39,90	12,10	0,00	1											1	1		1			
20/11/23 22:00	51,00	41,00	10,00	0,00	1											1	1		1			
20/11/23 23:00	49,00	40,95	8,05	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 21 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
21/11/23 0:00	41,00	35,58	5,42	0,00	1											1	1		1				
21/11/23 1:00	40,00	36,07	3,93	0,00	1											1	1		1				
21/11/23 2:00	38,00	35,19	2,81	0,00	1											1	1		1				
21/11/23 3:00	37,00	34,91	2,09	0,00	1											1	1		1				
21/11/23 4:00	36,50	34,96	1,54	0,00	1											1	1		1				
21/11/23 5:00	37,00	35,98	1,02	0,00	1											1	1		1				
21/11/23 6:00	39,00	38,43	0,57	0,00	1											1	1		1				
21/11/23 7:00	43,00	41,95	0,28	0,77	1											1	1		1				
21/11/23 8:00	47,00	42,97	0,14	3,89	1											1	1		1				
21/11/23 9:00	53,00	44,74	0,11	8,15	1											1	1		1				
21/11/23 10:00	56,00	44,47	0,18	11,35	1											1	1		1				
21/11/23 11:00	57,00	43,97	0,35	12,69	1											1	1		1				
21/11/23 12:00	58,00	44,95	0,73	12,32	1											1	1		1				
21/11/23 13:00	61,00	49,18	1,32	10,50	1											1	1		1				
21/11/23 14:00	58,00	48,80	1,95	7,26	1											1	1		1				
21/11/23 15:00	55,00	49,20	2,52	3,28	1											1	1		1				
21/11/23 16:00	56,00	52,20	3,15	0,65	1											1	1		1				
21/11/23 17:00	57,00	52,80	4,20	0,00	1											1	1		1				
21/11/23 18:00	58,00	52,35	5,65	0,00	1											1	1		1				
21/11/23 19:00	61,00	53,71	7,29	0,00	1											1	1		1				
21/11/23 20:00	57,00	48,47	8,53	0,00	1											1	1		1				
21/11/23 21:00	53,00	43,97	9,03	0,00	1											1	1		1				
21/11/23 22:00	51,00	41,56	9,44	0,00	1											1	1		1				
21/11/23 23:00	49,00	39,12	9,88	0,00	1											1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/11/23 0:00	42,00	31,90	10,10	0,00	1											1	1		1			
22/11/23 1:00	40,50	31,90	8,60	0,00	1											1	1		1			
22/11/23 2:00	39,00	31,90	7,10	0,00	1											1	1		1			
22/11/23 3:00	38,00	31,90	6,10	0,00	1											1	1		1			
22/11/23 4:00	37,00	31,90	5,10	0,00	1											1	1		1			
22/11/23 5:00	38,00	31,90	6,10	0,00	1											1	1		1			
22/11/23 6:00	39,00	31,90	7,10	0,00	1											1	1		1			
22/11/23 7:00	44,00	31,90	11,86	0,24	1											1	1		1			
22/11/23 8:00	48,00	32,86	14,08	1,05	1											1	1		1			
22/11/23 9:00	54,00	37,27	14,34	2,39	1											1	1		1			
22/11/23 10:00	56,50	38,24	14,49	3,77	1											1	1		1			
22/11/23 11:00	57,00	37,57	14,85	4,58	1											1	1		1			
22/11/23 12:00	58,50	39,07	14,69	4,74	1											1	1		1			
22/11/23 13:00	61,00	42,49	14,21	4,30	1											1	1		1			
22/11/23 14:00	58,00	40,21	14,46	3,32	1											1	1		1			
22/11/23 15:00	56,00	39,01	15,28	1,70	1											1	1		1			
22/11/23 16:00	57,00	41,23	15,41	0,37	1											1	1		1			
22/11/23 17:00	100,00	84,97	15,03	0,00	1											1	1		1			
22/11/23 18:00	59,00	44,42	14,58	0,00	1											1	1		1			
22/11/23 19:00	62,00	47,37	14,63	0,00	1											1	1		1			
22/11/23 20:00	58,00	42,67	15,33	0,00	1											1	1		1			
22/11/23 21:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1											1	1		1			
22/11/23 22:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1											1	1		1			
22/11/23 23:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 23 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/11/23 0:00	42,00	31,90	10,10	0,00	1												1	1		1			
23/11/23 1:00	40,00	31,90	8,10	0,00	1												1	1		1			
23/11/23 2:00	38,50	31,90	6,60	0,00	1												1	1		1			
23/11/23 3:00	37,50	31,90	5,60	0,00	1												1	1		1			
23/11/23 4:00	36,00	31,90	4,10	0,00	1												1	1		1			
23/11/23 5:00	38,00	31,90	6,10	0,00	1												1	1		1			
23/11/23 6:00	39,00	31,90	7,10	0,00	1												1	1		1			
23/11/23 7:00	44,00	31,90	11,53	0,57	1												1	1		1			
23/11/23 8:00	48,00	33,82	11,22	2,96	1												1	1		1			
23/11/23 9:00	53,00	35,67	10,80	6,53	1												1	1		1			
23/11/23 10:00	57,00	37,27	10,21	9,53	1												1	1		1			
23/11/23 11:00	58,00	37,77	9,17	11,07	1												1	1		1			
23/11/23 12:00	58,50	39,89	7,63	10,98	1												1	1		1			
23/11/23 13:00	62,00	46,63	5,84	9,53	1												1	1		1			
23/11/23 14:00	59,00	47,81	4,30	6,89	1												1	1		1			
23/11/23 15:00	57,00	50,57	3,10	3,32	1												1	1		1			
23/11/23 16:00	57,00	54,19	2,20	0,61	1												1	1		1			
23/11/23 17:00	58,00	56,47	1,53	0,00	1												1	1		1			
23/11/23 18:00	59,58	58,46	1,12	0,00	1											1	1	1		1			
23/11/23 19:00	62,50	61,56	0,94	0,00	1											1	1	1		1			
23/11/23 20:00	58,00	57,20	0,80	0,00	1											1	1	1		1			
23/11/23 21:00	52,50	51,79	0,71	0,00	1												1	1		1			
23/11/23 22:00	50,50	49,87	0,63	0,00	1												1	1		1			
23/11/23 23:00	49,00	48,49	0,51	0,00	1												1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/11/23 0:00	43,00	42,64	0,36	0,00	1											1	1		1			
24/11/23 1:00	41,00	40,67	0,33	0,00	1											1	1		1			
24/11/23 2:00	39,00	38,67	0,33	0,00	1											1	1		1			
24/11/23 3:00	38,00	37,64	0,36	0,00	1											1	1		1			
24/11/23 4:00	37,00	36,63	0,37	0,00	1											1	1		1			
24/11/23 5:00	39,00	38,59	0,41	0,00	1											1	1		1			
24/11/23 6:00	41,00	40,50	0,50	0,00	1											1	1		1			
24/11/23 7:00	45,00	43,77	0,62	0,61	1											1	1		1			
24/11/23 8:00	49,00	44,73	0,82	3,45	1											1	1		1			
24/11/23 9:00	55,00	46,17	1,25	7,58	1											1	1		1			
24/11/23 10:00	59,00	46,46	1,88	10,66	1											1	1		1			
24/11/23 11:00	60,00	45,66	2,39	11,96	1											1	1		1			
24/11/23 12:00	62,00	47,92	2,65	11,43	1											1	1		1			
24/11/23 13:00	65,00	52,73	2,74	9,53	1											1	1		1			
24/11/23 14:00	64,00	54,39	2,88	6,73	1											1	1		1			
24/11/23 15:00	62,00	55,52	3,19	3,28	1											1	1		1			
24/11/23 16:00	60,00	55,93	3,46	0,61	1											1	1		1			
24/11/23 17:00	61,00	57,18	3,82	0,00	1											1	1		1			
24/11/23 18:00	65,00	60,30	4,70	0,00	1											1	1		1	1		
24/11/23 19:00	67,00	61,06	5,94	0,00	1											1	1		1	1		
24/11/23 20:00	60,00	52,76	7,24	0,00	1											1	1		1			
24/11/23 21:00	58,00	49,61	8,39	0,00	1											1	1		1			
24/11/23 22:00	56,00	47,21	8,79	0,00	1											1	1		1			
24/11/23 23:00	51,00	42,23	8,77	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 25 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/11/23 0:00	42,00	33,03	8,97	0,00	1											1	1		1			
25/11/23 1:00	40,00	31,90	8,10	0,00	1											1	1		1			
25/11/23 2:00	39,50	31,90	7,60	0,00	1											1	1		1			
25/11/23 3:00	38,50	31,90	6,60	0,00	1											1	1		1			
25/11/23 4:00	37,00	31,90	5,10	0,00	1											1	1		1			
25/11/23 5:00	40,00	31,90	8,10	0,00	1											1	1		1			
25/11/23 6:00	41,50	31,90	9,60	0,00	1											1	1		1			
25/11/23 7:00	44,00	31,90	11,69	0,41	1											1	1		1			
25/11/23 8:00	48,50	32,22	13,81	2,47	1											1	1		1			
25/11/23 9:00	56,00	35,20	15,09	5,72	1											1	1		1			
25/11/23 10:00	60,00	36,01	15,43	8,55	1											1	1		1			
25/11/23 11:00	61,00	35,89	15,38	9,73	1											1	1		1			
25/11/23 12:00	61,50	36,33	15,57	9,61	1											1	1		1			
25/11/23 13:00	64,00	38,84	16,65	8,51	1											1	1		1			
25/11/23 14:00	63,00	39,67	17,00	6,32	1											1	1		1			
25/11/23 15:00	61,50	40,87	17,51	3,12	1											1	1		1			
25/11/23 16:00	61,00	42,27	18,12	0,61	1											1	1		1			
25/11/23 17:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1											1	1		1			
25/11/23 18:00	63,00	44,10	18,90	0,00	1											1	1		1			
25/11/23 19:00	65,00	45,50	19,50	0,00	1											1	1		1			
25/11/23 20:00	61,00	42,70	18,30	0,00	1											1	1		1			
25/11/23 21:00	59,00	41,30	17,70	0,00	1											1	1		1			
25/11/23 22:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1											1	1		1			
25/11/23 23:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
26/11/23 0:00	40,00	31,90	8,10	0,00	1											1	1		1				
26/11/23 1:00	39,50	31,90	7,60	0,00	1											1	1		1				
26/11/23 2:00	39,00	31,90	7,10	0,00	1											1	1		1				
26/11/23 3:00	38,50	31,90	6,60	0,00	1											1	1		1				
26/11/23 4:00	37,50	31,90	5,60	0,00	1											1	1		1				
26/11/23 5:00	39,00	31,90	7,10	0,00	1											1	1		1				
26/11/23 6:00	41,50	31,90	9,60	0,00	1											1	1		1				
26/11/23 7:00	45,00	31,90	12,82	0,28	1											1	1		1				
26/11/23 8:00	47,00	31,90	12,83	2,27	1											1	1		1				
26/11/23 9:00	51,00	32,04	13,73	5,23	1											1	1		1				
26/11/23 10:00	53,00	31,90	13,07	8,03	1											1	1		1				
26/11/23 11:00	55,00	31,90	13,05	10,05	1											1	1		1				
26/11/23 12:00	58,00	33,39	14,31	10,30	1											1	1		1				
26/11/23 13:00	59,00	34,83	14,93	9,24	1											1	1		1				
26/11/23 14:00	57,00	35,08	15,03	6,89	1											1	1		1				
26/11/23 15:00	55,00	36,06	15,45	3,49	1											1	1		1				
26/11/23 16:00	57,00	39,36	16,87	0,77	1											1	1		1				
26/11/23 17:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1											1	1		1				
26/11/23 18:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1											1	1		1				
26/11/23 19:00	63,00	44,10	18,90	0,00	1											1	1		1				
26/11/23 20:00	59,00	41,30	17,70	0,00	1											1	1		1				
26/11/23 21:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1											1	1		1				
26/11/23 22:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1											1	1		1				
26/11/23 23:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1											1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/11/23 0:00	45,00	31,90	13,10	0,00	1											1	1		1				
27/11/23 1:00	43,00	31,90	11,10	0,00	1											1	1		1				
27/11/23 2:00	41,00	31,90	9,10	0,00	1											1	1		1				
27/11/23 3:00	40,00	31,90	8,10	0,00	1											1	1		1				
27/11/23 4:00	39,00	31,90	7,10	0,00	1											1	1		1				
27/11/23 5:00	40,00	31,90	8,10	0,00	1											1	1		1				
27/11/23 6:00	43,00	31,90	11,10	0,00	1											1	1		1				
27/11/23 7:00	46,00	31,90	13,65	0,45	1											1	1		1				
27/11/23 8:00	52,00	36,34	12,62	3,04	1											1	1		1				
27/11/23 9:00	57,00	38,61	11,54	6,85	1											1	1		1				
27/11/23 10:00	62,00	41,30	10,86	9,85	1											1	1		1				
27/11/23 11:00	64,00	41,96	10,85	11,19	1											1	1		1				
27/11/23 12:00	65,00	42,81	11,16	11,02	1											1	1		1				
27/11/23 13:00	67,00	45,88	11,52	9,61	1											1	1		1				
27/11/23 14:00	65,00	46,57	11,54	6,89	1											1	1		1				
27/11/23 15:00	64,00	49,53	11,07	3,41	1											1	1		1				
27/11/23 16:00	63,00	51,76	10,55	0,69	1											1	1		1				
27/11/23 17:00	65,00	55,05	9,95	0,00	1											1	1		1				
27/11/23 18:00	67,00	57,86	9,14	0,00	1											1	1		1	1			
27/11/23 19:00	66,00	57,79	8,21	0,00	1											1	1		1	1			
27/11/23 20:00	64,00	56,89	7,11	0,00	1											1	1		1				
27/11/23 21:00	60,00	54,15	5,85	0,00	1											1	1		1				
27/11/23 22:00	58,00	53,41	4,59	0,00	1											1	1		1				
27/11/23 23:00	54,00	50,45	3,55	0,00	1											1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 28 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
28/11/23 0:00	48,00	46,88	1,12	0,00	1											1	1		1			
28/11/23 1:00	44,00	43,26	0,74	0,00	1											1	1		1			
28/11/23 2:00	42,00	41,48	0,52	0,00	1											1	1		1			
28/11/23 3:00	41,00	40,46	0,54	0,00	1											1	1		1			
28/11/23 4:00	40,00	39,16	0,84	0,00	1											1	1		1			
28/11/23 5:00	42,00	40,70	1,30	0,00	1											1	1		1			
28/11/23 6:00	44,00	42,13	1,87	0,00	1											1	1		1			
28/11/23 7:00	47,00	44,09	2,62	0,28	1											1	1		1			
28/11/23 8:00	54,00	48,31	3,66	2,03	1											1	1		1			
28/11/23 9:00	58,00	47,86	5,27	4,86	1											1	1		1			
28/11/23 10:00	63,00	48,66	7,49	6,85	1											1	1		1			
28/11/23 11:00	66,00	48,21	10,05	7,74	1											1	1		1			
28/11/23 12:00	68,00	47,82	12,56	7,62	1											1	1		1			
28/11/23 13:00	67,00	45,77	14,62	6,61	1											1	1		1			
28/11/23 14:00	65,00	44,10	16,48	4,42	1											1	1		1			
28/11/23 15:00	65,00	44,80	18,22	1,99	1											1	1		1			
28/11/23 16:00	66,00	45,86	19,65	0,49	1											1	1		1			
28/11/23 17:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1											1	1		1			
28/11/23 18:00	69,00	48,30	20,70	0,00	1											1	1		1			
28/11/23 19:00	68,00	47,60	20,40	0,00	1											1	1		1			
28/11/23 20:00	66,00	46,20	19,80	0,00	1											1	1		1			
28/11/23 21:00	64,00	44,80	19,20	0,00	1											1	1		1			
28/11/23 22:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1											1	1		1			
28/11/23 23:00	56,00	39,20	16,80	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
29/11/23 0:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1											1	1		1				
29/11/23 1:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1											1	1		1				
29/11/23 2:00	43,00	31,90	11,10	0,00	1											1	1		1				
29/11/23 3:00	42,00	31,90	10,10	0,00	1											1	1		1				
29/11/23 4:00	41,00	31,90	9,10	0,00	1											1	1		1				
29/11/23 5:00	43,00	31,90	11,10	0,00	1											1	1		1				
29/11/23 6:00	44,00	31,90	12,10	0,00	1											1	1		1				
29/11/23 7:00	47,00	32,70	14,01	0,28	1											1	1		1				
29/11/23 8:00	55,00	37,28	15,98	1,74	1											1	1		1				
29/11/23 9:00	57,00	37,06	15,88	4,05	1											1	1		1				
29/11/23 10:00	58,00	36,60	15,69	5,72	1											1	1		1				
29/11/23 11:00	61,00	38,30	16,42	6,28	1											1	1		1				
29/11/23 12:00	65,00	41,24	17,68	6,08	1											1	1		1				
29/11/23 13:00	66,00	42,48	18,21	5,31	1											1	1		1				
29/11/23 14:00	64,00	42,13	18,06	3,81	1											1	1		1				
29/11/23 15:00	63,00	42,82	18,35	1,82	1											1	1		1				
29/11/23 16:00	64,00	44,54	19,09	0,37	1											1	1		1				
29/11/23 17:00	66,00	46,20	19,80	0,00	1											1	1		1				
29/11/23 18:00	68,00	48,03	19,97	0,00	1											1	1		1				
29/11/23 19:00	66,00	46,20	19,80	0,00	1											1	1		1				
29/11/23 20:00	64,00	44,80	19,20	0,00	1											1	1		1				
29/11/23 21:00	62,00	43,50	18,50	0,00	1											1	1		1				
29/11/23 22:00	60,00	42,56	17,44	0,00	1											1	1		1				
29/11/23 23:00	57,00	40,92	16,08	0,00	1											1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/11/23 0:00	51,00	36,40	14,60	0,00	1											1	1		1			
30/11/23 1:00	47,00	33,39	13,61	0,00	1											1	1		1			
30/11/23 2:00	43,00	31,90	11,10	0,00	1											1	1		1			
30/11/23 3:00	42,50	31,90	10,60	0,00	1											1	1		1			
30/11/23 4:00	41,00	31,98	9,02	0,00	1											1	1		1			
30/11/23 5:00	42,00	35,17	6,83	0,00	1											1	1		1			
30/11/23 6:00	44,50	39,61	4,89	0,00	1											1	1		1			
30/11/23 7:00	48,00	44,32	3,47	0,20	1											1	1		1			
30/11/23 8:00	56,00	51,36	2,66	1,99	1											1	1		1			
30/11/23 9:00	58,00	50,94	2,24	4,82	1											1	1		1			
30/11/23 10:00	60,00	50,67	2,00	7,34	1											1	1		1			
30/11/23 11:00	62,00	51,67	1,74	8,59	1											1	1		1			
30/11/23 12:00	67,00	56,81	1,56	8,63	1											1	1		1			
30/11/23 13:00	65,00	55,90	1,48	7,62	1											1	1		1			
30/11/23 14:00	66,00	59,13	1,31	5,55	1											1	1	1	1			
30/11/23 15:00	68,00	64,05	1,12	2,84	1											1	1	1	1			
30/11/23 16:00	67,00	65,50	0,97	0,53	1											1	1	1	1			
30/11/23 17:00	68,00	67,08	0,92	0,00	1											1	1	1	1			
30/11/23 18:00	70,00	69,03	0,97	0,00	1											1	1	1	1			
30/11/23 19:00	69,00	67,85	1,15	0,00	1											1	1	1	1			
30/11/23 20:00	66,00	64,62	1,38	0,00	1											1	1	1	1			
30/11/23 21:00	63,00	61,51	1,49	0,00	1											1	1	1	1			
30/11/23 22:00	62,00	60,50	1,50	0,00	1											1	1	1	1			
30/11/23 23:00	58,00	56,47	1,53	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/12/23 0:00	52,00	48,41	3,59	0,00	1											1	1		1			
1/12/23 1:00	48,00	44,52	3,48	0,00	1											1	1		1			
1/12/23 2:00	43,50	40,13	3,37	0,00	1											1	1		1			
1/12/23 3:00	43,00	39,90	3,10	0,00	1											1	1		1			
1/12/23 4:00	42,00	39,20	2,80	0,00	1											1	1		1			
1/12/23 5:00	43,00	40,40	2,60	0,00	1											1	1		1			
1/12/23 6:00	45,00	42,34	2,66	0,00	1											1	1		1			
1/12/23 7:00	49,00	45,88	2,92	0,20	1											1	1		1			
1/12/23 8:00	57,00	51,46	3,23	2,31	1											1	1		1			
1/12/23 9:00	59,00	49,51	3,49	6,00	1											1	1		1			
1/12/23 10:00	61,00	48,47	3,53	9,00	1											1	1		1			
1/12/23 11:00	63,00	49,18	3,37	10,46	1											1	1		1			
1/12/23 12:00	68,00	54,58	3,17	10,25	1											1	1		1			
1/12/23 13:00	70,00	58,20	2,92	8,88	1											1	1		1			
1/12/23 14:00	67,00	58,02	2,66	6,32	1											1	1	1	1			
1/12/23 15:00	68,00	62,58	2,38	3,04	1											1	1	1	1			
1/12/23 16:00	69,00	66,33	2,06	0,61	1											1	1	1	1			
1/12/23 17:00	70,00	68,17	1,83	0,00	1											1	1	1	1			
1/12/23 18:00	72,00	70,26	1,74	0,00	1											1	1	1	1			
1/12/23 19:00	70,00	68,19	1,81	0,00	1											1	1	1	1			
1/12/23 20:00	68,00	66,13	1,87	0,00	1											1	1	1	1			
1/12/23 21:00	64,00	62,05	1,95	0,00	1											1	1	1	1			
1/12/23 22:00	63,00	60,95	2,05	0,00	1											1	1	1	1			
1/12/23 23:00	59,00	56,86	2,14	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 2 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/12/23 0:00	51,00	49,99	1,01	0,00	1											1	1		1			
2/12/23 1:00	47,00	46,07	0,93	0,00	1											1	1		1			
2/12/23 2:00	43,00	42,10	0,90	0,00	1											1	1		1			
2/12/23 3:00	42,00	40,98	1,02	0,00	1											1	1		1			
2/12/23 4:00	41,50	40,34	1,16	0,00	1											1	1		1			
2/12/23 5:00	43,00	41,73	1,27	0,00	1											1	1		1			
2/12/23 6:00	44,00	42,52	1,48	0,00	1											1	1		1			
2/12/23 7:00	48,00	45,94	1,85	0,20	1											1	1		1			
2/12/23 8:00	56,00	51,35	2,42	2,23	1											1	1		1			
2/12/23 9:00	58,00	48,93	3,19	5,88	1											1	1		1			
2/12/23 10:00	60,00	47,02	3,94	9,04	1											1	1		1			
2/12/23 11:00	61,00	46,04	4,34	10,62	1											1	1		1			
2/12/23 12:00	63,00	48,21	4,33	10,46	1											1	1		1			
2/12/23 13:00	65,00	51,95	4,21	8,84	1											1	1		1			
2/12/23 14:00	64,00	53,77	4,15	6,08	1											1	1		1			
2/12/23 15:00	63,00	56,36	3,97	2,68	1											1	1		1			
2/12/23 16:00	65,00	60,80	3,75	0,45	1						1					1	1		1			
2/12/23 17:00	68,00	64,19	3,81	0,00	1						1					1	1		1			
2/12/23 18:00	70,00	66,06	3,94	0,00	1						1					1	1		1			
2/12/23 19:00	69,00	64,81	4,19	0,00	1						1					1	1		1			
2/12/23 20:00	66,00	61,53	4,47	0,00	1						1					1	1		1			
2/12/23 21:00	63,00	58,27	4,73	0,00	1						1					1	1		1			
2/12/23 22:00	62,00	56,94	5,06	0,00	1											1	1		1			
2/12/23 23:00	59,00	53,77	5,23	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 3 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/12/23 0:00	50,00	44,64	5,36	0,00	1											1	1		1			
3/12/23 1:00	47,00	41,58	5,42	0,00	1											1	1		1			
3/12/23 2:00	42,00	36,57	5,43	0,00	1											1	1		1			
3/12/23 3:00	40,00	34,43	5,57	0,00	1											1	1		1			
3/12/23 4:00	39,00	33,19	5,81	0,00	1											1	1		1			
3/12/23 5:00	41,00	34,88	6,12	0,00	1											1	1		1			
3/12/23 6:00	43,00	36,32	6,68	0,00	1											1	1		1			
3/12/23 7:00	45,00	37,37	7,43	0,20	1											1	1		1			
3/12/23 8:00	49,00	39,17	8,08	1,74	1											1	1		1			
3/12/23 9:00	53,00	39,97	8,53	4,50	1											1	1		1			
3/12/23 10:00	56,00	40,26	8,85	6,89	1											1	1		1			
3/12/23 11:00	59,00	41,67	9,06	8,27	1											1	1		1			
3/12/23 12:00	60,00	42,62	9,11	8,27	1											1	1		1			
3/12/23 13:00	62,00	45,68	9,10	7,22	1											1	1		1			
3/12/23 14:00	60,00	45,73	9,12	5,15	1											1	1		1			
3/12/23 15:00	59,00	47,43	9,06	2,51	1											1	1		1			
3/12/23 16:00	58,00	48,50	8,93	0,57	1											1	1		1			
3/12/23 17:00	59,00	50,22	8,78	0,00	1											1	1		1			
3/12/23 18:00	61,00	52,49	8,51	0,00	1											1	1		1			
3/12/23 19:00	63,00	54,53	8,47	0,00	1											1	1		1			
3/12/23 20:00	60,00	51,29	8,71	0,00	1											1	1		1			
3/12/23 21:00	59,00	50,01	8,99	0,00	1											1	1		1			
3/12/23 22:00	58,00	48,98	9,02	0,00	1											1	1		1			
3/12/23 23:00	57,00	48,26	8,74	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 4 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/12/23 0:00	55,00	46,67	8,33	0,00	1											1	1		1			
4/12/23 1:00	49,00	41,16	7,84	0,00	1											1	1		1			
4/12/23 2:00	46,00	38,59	7,41	0,00	1											1	1		1			
4/12/23 3:00	44,00	36,92	7,08	0,00	1											1	1		1			
4/12/23 4:00	42,00	35,17	6,83	0,00	1											1	1		1			
4/12/23 5:00	43,00	36,39	6,61	0,00	1											1	1		1			
4/12/23 6:00	45,00	38,51	6,49	0,00	1											1	1		1			
4/12/23 7:00	50,00	43,23	6,56	0,20	1											1	1		1			
4/12/23 8:00	56,00	47,01	6,64	2,35	1											1	1		1			
4/12/23 9:00	59,00	46,64	6,48	5,88	1											1	1		1			
4/12/23 10:00	60,00	45,08	6,09	8,84	1											1	1		1			
4/12/23 11:00	61,00	45,22	5,53	10,25	1											1	1		1			
4/12/23 12:00	62,00	46,93	4,86	10,21	1											1	1		1			
4/12/23 13:00	65,00	51,92	4,25	8,84	1											1	1		1			
4/12/23 14:00	64,00	54,05	3,79	6,16	1											1	1		1			
4/12/23 15:00	65,00	58,54	3,54	2,92	1						1					1	1		1			
4/12/23 16:00	66,00	61,93	3,46	0,61	1						1					1	1		1			
4/12/23 17:00	68,00	64,64	3,36	0,00	1						1					1	1		1			
4/12/23 18:00	70,00	66,77	3,23	0,00	1						1					1	1		1			
4/12/23 19:00	67,00	63,85	3,15	0,00	1						1					1	1		1			
4/12/23 20:00	65,00	61,99	3,01	0,00	1						1					1	1		1			
4/12/23 21:00	64,00	61,24	2,76	0,00	1						1					1	1		1			
4/12/23 22:00	63,00	60,56	2,44	0,00	1						1					1	1		1			
4/12/23 23:00	61,00	58,88	2,12	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 5 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/12/23 0:00	56,00	54,76	1,24	0,00	1											1	1		1			
5/12/23 1:00	48,00	47,01	0,99	0,00	1											1	1		1			
5/12/23 2:00	44,00	43,15	0,85	0,00	1											1	1		1			
5/12/23 3:00	41,00	40,15	0,85	0,00	1											1	1		1			
5/12/23 4:00	39,00	38,14	0,86	0,00	1											1	1		1			
5/12/23 5:00	41,00	40,13	0,87	0,00	1											1	1		1			
5/12/23 6:00	44,00	43,12	0,88	0,00	1											1	1		1			
5/12/23 7:00	48,00	46,88	0,92	0,20	1											1	1		1			
5/12/23 8:00	55,00	51,79	0,94	2,27	1											1	1		1			
5/12/23 9:00	58,00	51,35	0,94	5,72	1											1	1		1			
5/12/23 10:00	59,00	49,32	0,97	8,71	1											1	1		1			
5/12/23 11:00	61,00	49,58	1,08	10,34	1											1	1		1			
5/12/23 12:00	62,00	50,34	1,32	10,34	1											1	1		1			
5/12/23 13:00	63,00	52,45	1,63	8,92	1											1	1		1			
5/12/23 14:00	62,00	53,90	1,86	6,24	1											1	1		1			
5/12/23 15:00	61,00	56,07	1,97	2,96	1						1					1	1		1			
5/12/23 16:00	63,00	60,36	2,03	0,61	1						1					1	1		1			
5/12/23 17:00	64,00	61,97	2,03	0,00	1						1					1	1		1			
5/12/23 18:00	65,00	63,00	2,00	0,00	1						1					1	1		1			
5/12/23 19:00	66,00	63,98	2,02	0,00	1						1					1	1		1			
5/12/23 20:00	65,00	62,93	2,07	0,00	1						1					1	1		1			
5/12/23 21:00	64,00	61,93	2,07	0,00	1						1					1	1		1			
5/12/23 22:00	63,00	61,00	2,00	0,00	1						1					1	1		1			
5/12/23 23:00	61,00	59,17	1,83	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 6 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/12/23 0:00	56,00	55,66	0,34	0,00	1											1	1		1			
6/12/23 1:00	48,00	47,65	0,35	0,00	1											1	1		1			
6/12/23 2:00	44,00	43,60	0,40	0,00	1											1	1		1			
6/12/23 3:00	41,00	40,37	0,63	0,00	1											1	1		1			
6/12/23 4:00	39,00	37,53	1,47	0,00	1											1	1		1			
6/12/23 5:00	41,00	38,58	2,42	0,00	1											1	1		1			
6/12/23 6:00	44,00	40,46	3,54	0,00	1											1	1		1			
6/12/23 7:00	48,00	43,11	4,81	0,08	1											1	1		1			
6/12/23 8:00	55,00	48,48	5,39	1,14	1											1	1		1			
6/12/23 9:00	58,00	48,77	6,11	3,12	1											1	1		1			
6/12/23 10:00	59,00	45,55	7,98	5,47	1											1	1		1			
6/12/23 11:00	61,00	44,68	9,51	6,81	1											1	1		1			
6/12/23 12:00	62,00	45,68	9,23	7,09	1											1	1		1			
6/12/23 13:00	63,00	47,88	8,56	6,57	1											1	1		1			
6/12/23 14:00	62,00	48,82	7,91	5,27	1											1	1		1			
6/12/23 15:00	61,00	51,27	7,09	2,64	1											1	1		1			
6/12/23 16:00	63,00	56,36	6,20	0,45	1											1	1		1			
6/12/23 17:00	64,00	58,24	5,76	0,00	1						1					1	1		1			
6/12/23 18:00	65,00	58,56	6,44	0,00	1						1					1	1		1			
6/12/23 19:00	66,00	57,71	8,29	0,00	1						1					1	1		1			
6/12/23 20:00	65,00	55,05	9,95	0,00	1											1	1		1			
6/12/23 21:00	64,00	53,63	10,37	0,00	1											1	1		1			
6/12/23 22:00	63,00	52,99	10,01	0,00	1											1	1		1			
6/12/23 23:00	61,00	51,80	9,20	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/12/23 0:00	56,00	50,29	5,71	0,00	1											1	1		1			
7/12/23 1:00	48,00	42,75	5,25	0,00	1											1	1		1			
7/12/23 2:00	44,00	39,31	4,69	0,00	1											1	1		1			
7/12/23 3:00	41,00	36,69	4,31	0,00	1											1	1		1			
7/12/23 4:00	39,00	35,18	3,82	0,00	1											1	1		1			
7/12/23 5:00	41,00	37,77	3,23	0,00	1											1	1		1			
7/12/23 6:00	44,00	41,64	2,36	0,00	1											1	1		1			
7/12/23 7:00	48,00	46,38	1,46	0,16	1											1	1		1			
7/12/23 8:00	55,00	52,56	1,06	1,38	1											1	1		1			
7/12/23 9:00	58,00	52,94	1,21	3,85	1											1	1		1			
7/12/23 10:00	59,00	51,71	1,62	5,67	1											1	1		1			
7/12/23 11:00	61,00	53,15	1,86	6,00	1											1	1		1			
7/12/23 12:00	62,00	54,42	1,83	5,76	1											1	1		1			
7/12/23 13:00	63,00	56,19	1,78	5,03	1											1	1		1			
7/12/23 14:00	62,00	56,63	1,72	3,65	1											1	1		1			
7/12/23 15:00	61,00	57,74	1,51	1,74	1											1	1		1			
7/12/23 16:00	63,00	61,14	1,54	0,32	1											1	1		1			
7/12/23 17:00	64,00	61,69	2,31	0,00	1						1					1	1		1			
7/12/23 18:00	65,00	61,08	3,92	0,00	1						1					1	1		1			
7/12/23 19:00	66,00	60,73	5,27	0,00	1						1					1	1		1			
7/12/23 20:00	65,00	59,67	5,33	0,00	1						1					1	1		1			
7/12/23 21:00	64,00	58,97	5,03	0,00	1						1					1	1		1			
7/12/23 22:00	63,00	57,82	5,18	0,00	1											1	1		1			
7/12/23 23:00	61,00	55,98	5,02	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 8 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/12/23 0:00	56,00	50,92	5,08	0,00	1											1	1		1			
8/12/23 1:00	48,00	43,11	4,89	0,00	1											1	1		1			
8/12/23 2:00	44,00	39,38	4,62	0,00	1											1	1		1			
8/12/23 3:00	41,00	37,08	3,92	0,00	1											1	1		1			
8/12/23 4:00	39,00	36,05	2,95	0,00	1											1	1		1			
8/12/23 5:00	41,00	39,10	1,90	0,00	1											1	1		1			
8/12/23 6:00	44,00	42,86	1,14	0,00	1											1	1		1			
8/12/23 7:00	48,00	46,92	0,87	0,20	1											1	1		1			
8/12/23 8:00	55,00	52,96	0,78	1,26	1											1	1		1			
8/12/23 9:00	58,00	54,46	0,75	2,80	1											1	1		1			
8/12/23 10:00	59,00	53,99	0,80	4,22	1											1	1		1			
8/12/23 11:00	61,00	55,03	0,66	5,31	1											1	1		1			
8/12/23 12:00	62,00	55,83	0,41	5,76	1											1	1		1			
8/12/23 13:00	63,00	56,86	0,35	5,80	1											1	1		1			
8/12/23 14:00	62,00	57,04	0,46	4,50	1						1					1	1		1			
8/12/23 15:00	61,00	58,00	0,94	2,07	1						1					1	1		1			
8/12/23 16:00	63,00	61,09	1,50	0,41	1						1					1	1		1			
8/12/23 17:00	64,00	61,92	2,08	0,00	1						1					1	1		1			
8/12/23 18:00	65,00	62,06	2,94	0,00	1						1					1	1		1			
8/12/23 19:00	66,00	62,67	3,33	0,00	1						1					1	1		1			
8/12/23 20:00	65,00	61,43	3,57	0,00	1						1					1	1		1			
8/12/23 21:00	64,00	60,10	3,90	0,00	1						1					1	1		1			
8/12/23 22:00	63,00	58,82	4,18	0,00	1											1	1		1			
8/12/23 23:00	61,00	55,91	5,09	0,00	1											1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 9 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/12/23 0:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1											1	1		1				
9/12/23 1:00	45,00	31,90	13,10	0,00	1											1	1		1				
9/12/23 2:00	44,00	31,90	12,10	0,00	1											1	1		1				
9/12/23 3:00	42,00	31,90	10,10	0,00	1											1	1		1				
9/12/23 4:00	41,00	31,90	9,10	0,00	1											1	1		1				
9/12/23 5:00	41,00	31,90	9,10	0,00	1											1	1		1				
9/12/23 6:00	44,00	31,90	12,10	0,00	1											1	1		1				
9/12/23 7:00	52,00	36,26	15,54	0,20	1											1	1		1				
9/12/23 8:00	56,00	37,58	16,11	2,31	1											1	1		1				
9/12/23 9:00	60,00	37,80	16,20	6,00	1											1	1		1				
9/12/23 10:00	63,00	37,60	16,12	9,28	1											1	1		1				
9/12/23 11:00	64,00	37,25	15,97	10,78	1											1	1		1				
9/12/23 12:00	66,00	39,70	15,64	10,66	1											1	1		1				
9/12/23 13:00	68,00	43,95	14,77	9,28	1											1	1		1				
9/12/23 14:00	67,00	46,63	14,01	6,36	1											1	1		1				
9/12/23 15:00	64,00	47,99	13,13	2,88	1											1	1		1				
9/12/23 16:00	67,00	54,03	12,45	0,53	1						1					1	1		1				
9/12/23 17:00	72,00	60,09	11,91	0,00	1						1					1	1		1				
9/12/23 18:00	75,00	64,03	10,97	0,00	1						1					1	1		1				
9/12/23 19:00	77,00	67,26	9,74	0,00	1						1					1	1		1				
9/12/23 20:00	75,00	66,53	8,47	0,00	1						1					1	1		1				
9/12/23 21:00	72,00	64,71	7,29	0,00	1						1					1	1		1				
9/12/23 22:00	67,00	60,50	6,50	0,00	1						1					1	1		1				
9/12/23 23:00	61,00	55,27	5,73	0,00	1						1					1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 10 Δεκέμβριος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/12/23 0:00	49,00	44,16	4,84	0,00	1											1	1		1				
10/12/23 1:00	46,00	42,23	3,77	0,00	1											1	1		1				
10/12/23 2:00	45,00	42,28	2,72	0,00	1											1	1		1				
10/12/23 3:00	43,00	40,99	2,01	0,00	1											1	1		1				
10/12/23 4:00	42,00	40,58	1,42	0,00	1											1	1		1				
10/12/23 5:00	43,00	42,10	0,90	0,00	1											1	1		1				
10/12/23 6:00	45,00	44,47	0,53	0,00	1											1	1		1				
10/12/23 7:00	54,00	53,47	0,32	0,20	1											1	1		1				
10/12/23 8:00	58,00	55,74	0,28	1,99	1											1	1		1	1			
10/12/23 9:00	63,00	57,63	0,31	5,07	1											1	1		1	1			
10/12/23 10:00	65,00	57,31	0,36	7,34	1											1	1		1	1			
10/12/23 11:00	67,00	58,64	0,41	7,94	1											1	1		1	1			
10/12/23 12:00	69,00	60,98	0,48	7,54	1											1	1		1	1			
10/12/23 13:00	71,00	64,05	0,55	6,40	1											1	1		1	1			
10/12/23 14:00	72,00	67,03	0,56	4,42	1											1	1		1	1			
10/12/23 15:00	67,00	64,37	0,56	2,07	1											1	1		1	1			
10/12/23 16:00	69,00	68,01	0,58	0,41	1						1					1	1		1	1			
10/12/23 17:00	75,00	74,35	0,65	0,00	1						1					1	1		1	1			
10/12/23 18:00	79,00	78,07	0,93	0,00	1						1					1	1		1	1			
10/12/23 19:00	81,00	79,61	1,39	0,00	1						1					1	1		1	1			
10/12/23 20:00	77,00	75,17	1,83	0,00	1						1					1	1		1	1			
10/12/23 21:00	75,00	73,09	1,91	0,00	1						1					1	1		1	1			
10/12/23 22:00	68,00	66,28	1,72	0,00	1											1	1		1	1			
10/12/23 23:00	64,00	62,32	1,68	0,00	1											1	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/12/23 0:00	51,00	49,21	1,79	0,00	1											1	1		1				
11/12/23 1:00	48,00	45,85	2,15	0,00	1											1	1		1				
11/12/23 2:00	46,00	43,71	2,29	0,00	1											1	1		1				
11/12/23 3:00	44,00	41,61	2,39	0,00	1											1	1		1				
11/12/23 4:00	43,00	40,13	2,87	0,00	1											1	1		1				
11/12/23 5:00	44,00	40,59	3,41	0,00	1											1	1		1				
11/12/23 6:00	47,00	43,42	3,58	0,00	1											1	1		1				
11/12/23 7:00	53,00	49,35	3,49	0,16	1											1	1		1				
11/12/23 8:00	59,00	54,40	3,39	1,22	1											1	1		1				
11/12/23 9:00	64,00	57,56	3,27	3,16	1	1										1	1		1	1			
11/12/23 10:00	66,00	57,63	3,10	5,27	1											1	1		1	1			
11/12/23 11:00	68,00	58,65	2,83	6,53	1											1	1		1	1			
11/12/23 12:00	70,00	60,69	2,62	6,69	1											1	1		1	1			
11/12/23 13:00	72,00	63,60	2,44	5,96	1											1	1		1	1			
11/12/23 14:00	73,00	66,27	2,35	4,38	1											1	1		1	1			
11/12/23 15:00	68,00	63,61	2,24	2,15	1											1	1		1	1			
11/12/23 16:00	70,00	67,30	2,18	0,53	1											1	1		1	1			
11/12/23 17:00	76,00	73,69	2,31	0,00	1						1					1	1		1	1			
11/12/23 18:00	80,00	77,58	2,42	0,00	1						1					1	1		1	1			
11/12/23 19:00	82,00	79,54	2,46	0,00	1						1					1	1		1	1			
11/12/23 20:00	78,00	75,45	2,55	0,00	1						1					1	1		1	1			
11/12/23 21:00	77,00	74,25	2,75	0,00	1						1					1	1		1	1			
11/12/23 22:00	69,00	65,84	3,16	0,00	1											1	1		1	1			
11/12/23 23:00	65,00	61,31	3,69	0,00	1											1	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/12/23 0:00	53,00	52,49	0,51	0,00	1											1	1		1				
12/12/23 1:00	49,00	48,38	0,62	0,00	1											1	1		1				
12/12/23 2:00	48,00	47,20	0,80	0,00	1											1	1		1				
12/12/23 3:00	45,00	44,00	1,00	0,00	1											1	1		1				
12/12/23 4:00	44,00	42,61	1,39	0,00	1											1	1		1				
12/12/23 5:00	45,00	43,08	1,92	0,00	1											1	1		1				
12/12/23 6:00	48,00	45,75	2,25	0,00	1											1	1		1				
12/12/23 7:00	54,00	51,42	2,38	0,20	1											1	1		1				
12/12/23 8:00	59,00	54,95	2,35	1,70	1											1	1		1				
12/12/23 9:00	65,00	58,09	2,29	4,62	1											1	1		1				
12/12/23 10:00	67,00	57,18	2,77	7,05	1						1					1	1		1				
12/12/23 11:00	68,00	56,42	3,59	7,99	1						1					1	1		1				
12/12/23 12:00	71,00	58,85	4,32	7,82	1						1					1	1		1				
12/12/23 13:00	74,00	62,45	4,90	6,65	1						1					1	1		1				
12/12/23 14:00	76,00	66,08	5,34	4,58	1						1					1	1		1				
12/12/23 15:00	72,00	64,14	5,67	2,19	1						1					1	1		1				
12/12/23 16:00	70,00	63,64	5,83	0,53	1						1					1	1		1				
12/12/23 17:00	74,00	68,57	5,43	0,00	1						1					1	1		1				
12/12/23 18:00	77,00	72,15	4,85	0,00	1						1					1	1		1				
12/12/23 19:00	81,00	76,19	4,81	0,00	1						1					1	1		1	1			
12/12/23 20:00	78,00	73,31	4,69	0,00	1						1					1	1		1	1			
12/12/23 21:00	76,00	71,52	4,48	0,00	1											1	1		1	1			
12/12/23 22:00	70,00	65,42	4,58	0,00	1											1	1		1	1			
12/12/23 23:00	66,00	61,47	4,53	0,00	1											1	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
13/12/23 0:00	54,00	47,95	6,05	0,00	1											1	1		1				
13/12/23 1:00	49,50	41,94	7,56	0,00	1											1	1		1				
13/12/23 2:00	47,00	38,11	8,89	0,00	1											1	1		1				
13/12/23 3:00	44,00	34,23	9,77	0,00	1											1	1		1				
13/12/23 4:00	43,50	33,58	9,92	0,00	1											1	1		1				
13/12/23 5:00	44,00	34,56	9,44	0,00	1											1	1		1				
13/12/23 6:00	47,00	38,16	8,84	0,00	1											1	1		1				
13/12/23 7:00	53,00	44,88	7,92	0,20	1											1	1		1				
13/12/23 8:00	58,00	49,20	6,53	2,27	1											1	1		1				
13/12/23 9:00	64,00	52,59	5,24	6,16	1											1	1		1				
13/12/23 10:00	65,00	50,96	4,28	9,77	1											1	1		1				
13/12/23 11:00	67,00	51,58	3,75	11,67	1											1	1		1				
13/12/23 12:00	68,00	52,95	3,34	11,71	1											1	1		1				
13/12/23 13:00	65,00	52,20	2,62	10,17	1											1	1		1				
13/12/23 14:00	66,00	56,75	1,95	7,30	1						1					1	1		1				
13/12/23 15:00	67,00	62,09	1,42	3,49	1						1					1	1		1				
13/12/23 16:00	70,00	68,36	1,03	0,61	1						1					1	1		1				
13/12/23 17:00	71,00	70,14	0,86	0,00	1						1					1	1		1				
13/12/23 18:00	72,00	71,21	0,79	0,00	1						1					1	1		1				
13/12/23 19:00	70,00	69,16	0,84	0,00	1											1	1		1	1			
13/12/23 20:00	69,00	68,01	0,99	0,00	1											1	1		1	1			
13/12/23 21:00	68,00	66,80	1,20	0,00	1											1	1		1	1			
13/12/23 22:00	65,00	63,71	1,29	0,00	1											1	1		1	1			
13/12/23 23:00	66,00	64,69	1,31	0,00	1											1	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 14 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/12/23 0:00	55,00	53,66	1,34	0,00	1											1	1	1				
14/12/23 1:00	50,00	48,50	1,50	0,00	1											1	1	1				
14/12/23 2:00	48,00	46,13	1,87	0,00	1											1	1	1				
14/12/23 3:00	45,00	42,72	2,28	0,00	1											1	1	1				
14/12/23 4:00	43,00	40,26	2,74	0,00	1											1	1	1	1			
14/12/23 5:00	44,50	41,27	3,23	0,00	1											1	1	1				
14/12/23 6:00	48,00	44,34	3,66	0,00	1											1	1	1				
14/12/23 7:00	53,50	48,84	4,42	0,24	1											1	1	1				
14/12/23 8:00	59,00	51,69	5,53	1,78	1											1	1	1	1			
14/12/23 9:00	65,00	53,67	6,59	4,74	1											1	1	1	1			
14/12/23 10:00	66,00	51,08	7,58	7,34	1											1	1	1	1			
14/12/23 11:00	67,00	50,46	8,19	8,35	1											1	1	1	1			
14/12/23 12:00	67,70	51,13	8,47	8,11	1											1	1	1	1			
14/12/23 13:00	65,50	49,73	8,88	6,89	1											1	1	1	1			
14/12/23 14:00	66,00	51,53	9,48	4,99	1											1	1	1	1			
14/12/23 15:00	67,50	55,02	10,09	2,39	1											1	1	1	1			
14/12/23 16:00	69,00	57,88	10,71	0,41	1											1	1	1	1			
14/12/23 17:00	70,00	58,49	11,51	0,00	1						1					1	1	1	1			
14/12/23 18:00	71,50	58,67	12,83	0,00	1						1					1	1	1	1			
14/12/23 19:00	70,00	55,24	14,76	0,00	1											1	1	1	1			
14/12/23 20:00	69,50	53,33	16,17	0,00	1											1	1	1	1			
14/12/23 21:00	68,00	51,46	16,54	0,00	1											1	1	1	1			
14/12/23 22:00	66,50	50,20	16,30	0,00	1											1	1	1	1			
14/12/23 23:00	66,00	49,80	16,20	0,00	1											1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/12/23 0:00	54,00	38,53	15,47	0,00	1											1	1	1					
15/12/23 1:00	52,00	37,40	14,60	0,00	1											1	1	1					
15/12/23 2:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1											1	1	1					
15/12/23 3:00	44,00	31,90	12,10	0,00	1											1	1	1					
15/12/23 4:00	42,00	31,90	10,10	0,00	1											1	1	1					
15/12/23 5:00	43,00	31,90	11,10	0,00	1											1	1	1					
15/12/23 6:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1											1	1	1					
15/12/23 7:00	52,00	36,20	15,51	0,28	1											1	1	1					
15/12/23 8:00	59,00	40,08	17,18	1,74	1											1	1	1					
15/12/23 9:00	63,00	40,98	17,56	4,46	1											1	1	1					
15/12/23 10:00	65,00	40,59	17,40	7,01	1											1	1	1					
15/12/23 11:00	65,50	39,89	17,10	8,51	1											1	1	1					
15/12/23 12:00	66,00	40,16	17,21	8,63	1											1	1	1					
15/12/23 13:00	67,00	41,68	17,86	7,46	1											1	1	1					
15/12/23 14:00	66,00	42,43	18,18	5,39	1											1	1	1					
15/12/23 15:00	65,00	43,90	18,43	2,68	1											1	1	1					
15/12/23 16:00	66,00	48,20	17,20	0,61	1											1	1	1					
15/12/23 17:00	68,00	51,73	16,27	0,00	1											1	1	1					
15/12/23 18:00	70,00	54,52	15,48	0,00	1											1	1	1					
15/12/23 19:00	73,00	58,28	14,72	0,00	1					1						1	1	1					
15/12/23 20:00	71,00	56,88	14,12	0,00	1					1						1	1	1					
15/12/23 21:00	69,00	55,48	13,52	0,00	1											1	1	1					
15/12/23 22:00	68,00	55,20	12,80	0,00	1											1	1	1					
15/12/23 23:00	67,00	54,95	12,05	0,00	1											1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/12/23 0:00	54,00	39,35	14,65	0,00	1											1	1	1				
16/12/23 1:00	52,00	38,79	13,21	0,00	1											1	1	1				
16/12/23 2:00	48,00	35,94	12,06	0,00	1											1	1	1				
16/12/23 3:00	45,00	33,64	11,36	0,00	1											1	1	1				
16/12/23 4:00	43,00	32,29	10,71	0,00	1											1	1	1				
16/12/23 5:00	42,50	32,60	9,90	0,00	1											1	1	1				
16/12/23 6:00	46,00	36,82	9,18	0,00	1											1	1	1				
16/12/23 7:00	51,00	41,95	8,80	0,24	1											1	1	1				
16/12/23 8:00	58,00	47,11	8,78	2,11	1											1	1	1				
16/12/23 9:00	62,00	47,88	8,81	5,31	1											1	1	1				
16/12/23 10:00	64,00	46,77	8,80	8,43	1											1	1	1				
16/12/23 11:00	65,00	46,12	8,83	10,05	1											1	1	1				
16/12/23 12:00	65,50	46,97	8,36	10,17	1											1	1	1				
16/12/23 13:00	66,50	50,39	7,39	8,71	1											1	1	1				
16/12/23 14:00	65,00	52,44	6,24	6,32	1											1	1	1				
16/12/23 15:00	66,00	57,67	5,17	3,16	1					1						1	1	1				
16/12/23 16:00	67,00	61,76	4,59	0,65	1											1	1	1				
16/12/23 17:00	68,00	63,51	4,49	0,00	1					1						1	1	1				
16/12/23 18:00	71,00	66,44	4,56	0,00	1					1						1	1	1				
16/12/23 19:00	72,00	67,50	4,50	0,00	1					1						1	1	1				
16/12/23 20:00	70,00	65,85	4,15	0,00	1					1						1	1	1				
16/12/23 21:00	68,00	64,16	3,84	0,00	1					1						1	1	1				
16/12/23 22:00	67,00	62,94	4,06	0,00	1					1						1	1	1				
16/12/23 23:00	65,00	60,11	4,89	0,00	1					1						1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
17/12/23 0:00	52,00	46,05	5,95	0,00	1											1	1	1					
17/12/23 1:00	51,00	44,03	6,97	0,00	1											1	1	1					
17/12/23 2:00	46,00	38,10	7,90	0,00	1											1	1	1					
17/12/23 3:00	44,00	35,44	8,56	0,00	1											1	1	1					
17/12/23 4:00	42,50	33,48	9,02	0,00	1											1	1	1					
17/12/23 5:00	42,00	32,54	9,46	0,00	1											1	1	1					
17/12/23 6:00	44,00	34,13	9,87	0,00	1											1	1	1					
17/12/23 7:00	50,00	39,34	10,42	0,24	1											1	1	1					
17/12/23 8:00	56,00	42,71	11,18	2,11	1											1	1	1					
17/12/23 9:00	59,00	41,69	12,04	5,27	1											1	1	1					
17/12/23 10:00	61,00	39,50	13,07	8,43	1											1	1	1					
17/12/23 11:00	62,00	37,41	14,25	10,34	1											1	1	1					
17/12/23 12:00	64,00	38,05	15,45	10,50	1											1	1	1					
17/12/23 13:00	65,00	39,42	16,54	9,04	1											1	1	1					
17/12/23 14:00	64,00	40,23	17,24	6,53	1											1	1	1					
17/12/23 15:00	63,00	41,85	17,91	3,24	1											1	1	1					
17/12/23 16:00	66,00	46,97	18,38	0,65	1											1	1	1					
17/12/23 17:00	68,00	48,91	19,09	0,00	1											1	1	1					
17/12/23 18:00	70,00	50,21	19,79	0,00	1											1	1	1					
17/12/23 19:00	69,00	48,92	20,08	0,00	1											1	1	1					
17/12/23 20:00	68,00	48,05	19,95	0,00	1											1	1	1					
17/12/23 21:00	67,50	48,36	19,14	0,00	1											1	1	1					
17/12/23 22:00	66,00	48,35	17,65	0,00	1											1	1	1					
17/12/23 23:00	64,00	47,81	16,19	0,00	1											1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
18/12/23 0:00	56,00	40,97	15,03	0,00	1											1	1	1					
18/12/23 1:00	54,00	40,00	14,00	0,00	1											1	1	1					
18/12/23 2:00	49,00	35,76	13,24	0,00	1											1	1	1					
18/12/23 3:00	48,00	35,08	12,92	0,00	1											1	1	1					
18/12/23 4:00	46,00	33,19	12,81	0,00	1											1	1	1	1				
18/12/23 5:00	44,00	31,90	12,10	0,00	1											1	1	1					
18/12/23 6:00	48,00	35,47	12,53	0,00	1											1	1	1					
18/12/23 7:00	53,00	40,32	12,48	0,20	1											1	1	1					
18/12/23 8:00	60,00	45,35	12,50	2,15	1											1	1	1	1				
18/12/23 9:00	64,00	45,77	12,59	5,63	1											1	1	1	1				
18/12/23 10:00	66,00	44,29	12,76	8,96	1											1	1	1	1				
18/12/23 11:00	67,00	43,10	13,00	10,90	1											1	1	1	1				
18/12/23 12:00	68,00	43,65	13,24	11,11	1											1	1	1	1				
18/12/23 13:00	70,00	46,98	13,45	9,57	1											1	1	1	1				
18/12/23 14:00	72,00	51,56	13,55	6,89	1											1	1	1	1				
18/12/23 15:00	69,00	52,07	13,40	3,53	1											1	1	1	1				
18/12/23 16:00	68,00	53,96	13,19	0,85	1											1	1	1	1				
18/12/23 17:00	70,00	56,89	13,11	0,00	1											1	1	1	1				
18/12/23 18:00	72,00	59,09	12,91	0,00	1					1						1	1	1	1				
18/12/23 19:00	74,00	61,57	12,43	0,00	1					1						1	1	1	1				
18/12/23 20:00	72,00	60,26	11,74	0,00	1					1						1	1	1	1				
18/12/23 21:00	70,00	59,33	10,67	0,00	1					1						1	1	1	1				
18/12/23 22:00	69,00	59,63	9,37	0,00	1					1						1	1	1	1				
18/12/23 23:00	68,00	59,74	8,26	0,00	1					1						1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
19/12/23 0:00	57,00	54,86	2,14	0,00	1											1	1	1					
19/12/23 1:00	58,00	56,05	1,95	0,00	1											1	1	1					
19/12/23 2:00	50,00	48,10	1,90	0,00	1											1	1	1					
19/12/23 3:00	48,00	46,01	1,99	0,00	1											1	1	1					
19/12/23 4:00	44,00	42,08	1,92	0,00	1											1	1	1					
19/12/23 5:00	46,00	44,41	1,59	0,00	1											1	1	1					
19/12/23 6:00	50,00	48,77	1,23	0,00	1											1	1	1					
19/12/23 7:00	54,00	51,33	0,93	1,74	1											1	1	1					
19/12/23 8:00	62,00	53,69	0,65	7,66	1											1	1	1					
19/12/23 9:00	64,00	49,86	0,46	13,68	1											1	1	1					
19/12/23 10:00	66,00	48,80	0,45	16,75	1											1	1	1					
19/12/23 11:00	68,00	49,44	0,45	18,11	1											1	1	1					
19/12/23 12:00	69,00	50,35	0,42	18,23	1											1	1	1					
19/12/23 13:00	72,00	54,37	0,42	17,21	1											1	1	1					
19/12/23 14:00	71,00	55,82	0,42	14,76	1											1	1	1					
19/12/23 15:00	70,00	60,33	0,43	9,24	1					1						1	1	1					
19/12/23 16:00	67,00	64,05	0,43	2,52	1					1						1	1	1					
19/12/23 17:00	74,00	73,59	0,41	0,00	1					1						1	1	1					
19/12/23 18:00	78,00	77,60	0,40	0,00	1					1						1	1	1			1		
19/12/23 19:00	80,00	79,63	0,37	0,00	1					1						1	1	1			1		
19/12/23 20:00	81,00	80,66	0,34	0,00	1					1						1	1	1			1		
19/12/23 21:00	77,00	76,68	0,32	0,00	1					1						1	1	1			1		
19/12/23 22:00	69,00	68,65	0,35	0,00	1					1						1	1	1			1		
19/12/23 23:00	64,00	63,65	0,35	0,00	1					1						1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/12/23 0:00	61,00	60,26	0,74	0,00	1											1	1	1				
20/12/23 1:00	59,00	58,23	0,77	0,00	1											1	1	1				
20/12/23 2:00	50,00	49,16	0,84	0,00	1											1	1	1				
20/12/23 3:00	48,00	47,04	0,96	0,00	1											1	1	1				
20/12/23 4:00	44,00	42,87	1,13	0,00	1											1	1	1				
20/12/23 5:00	46,00	44,56	1,44	0,00	1											1	1	1				
20/12/23 6:00	52,00	50,05	1,95	0,00	1											1	1	1				
20/12/23 7:00	56,00	52,31	2,59	1,10	1											1	1	1				
20/12/23 8:00	63,00	54,10	3,43	5,47	1											1	1	1				
20/12/23 9:00	64,00	49,05	4,63	10,32	1											1	1	1				
20/12/23 10:00	66,00	47,44	5,81	12,75	1											1	1	1				
20/12/23 11:00	68,00	48,24	6,30	13,46	1											1	1	1				
20/12/23 12:00	71,00	51,67	6,13	13,20	1											1	1	1				
20/12/23 13:00	72,00	54,08	5,78	12,14	1											1	1	1				
20/12/23 14:00	73,00	57,60	5,51	9,89	1											1	1	1				
20/12/23 15:00	75,00	63,71	5,54	5,75	1					1						1	1	1				
20/12/23 16:00	77,00	69,26	6,30	1,44	1					1						1	1	1				
20/12/23 17:00	79,00	70,89	8,11	0,00	1					1						1	1	1				
20/12/23 18:00	80,00	69,63	10,37	0,00	1					1						1	1	1				
20/12/23 19:00	81,00	68,53	12,47	0,00	1					1						1	1	1				
20/12/23 20:00	78,00	63,71	14,29	0,00	1					1						1	1	1				
20/12/23 21:00	77,00	61,01	15,99	0,00	1					1						1	1	1				
20/12/23 22:00	74,00	56,35	17,65	0,00	1					1						1	1	1				
20/12/23 23:00	68,00	48,38	19,62	0,00	1					1						1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/12/23 0:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1											1	1	1				
21/12/23 1:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1											1	1	1				
21/12/23 2:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1											1	1	1				
21/12/23 3:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1											1	1	1				
21/12/23 4:00	43,00	31,90	11,10	0,00	1											1	1	1				
21/12/23 5:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1											1	1	1				
21/12/23 6:00	54,00	37,80	16,20	0,00	1											1	1	1				
21/12/23 7:00	58,00	40,51	17,36	0,13	1											1	1	1				
21/12/23 8:00	65,00	46,96	16,99	1,05	1											1	1	1				
21/12/23 9:00	66,00	47,91	15,41	2,68	1											1	1	1				
21/12/23 10:00	68,00	49,84	13,92	4,24	1											1	1	1				
21/12/23 11:00	68,00	51,43	11,24	5,33	1											1	1	1				
21/12/23 12:00	72,00	57,66	8,29	6,05	1					1						1	1	1				
21/12/23 13:00	73,00	60,85	6,00	6,15	1					1						1	1	1				
21/12/23 14:00	74,00	64,41	4,54	5,05	1					1						1	1	1				
21/12/23 15:00	76,00	69,80	3,40	2,80	1					1						1	1	1				
21/12/23 16:00	78,00	74,23	3,12	0,65	1					1						1	1	1			1	
21/12/23 17:00	80,00	76,04	3,96	0,00	1					1						1	1	1			1	
21/12/23 18:00	81,00	76,34	4,66	0,00	1					1						1	1	1			1	
21/12/23 19:00	82,00	76,65	5,35	0,00	1					1						1	1	1			1	
21/12/23 20:00	80,00	73,27	6,73	0,00	1					1						1	1	1			1	
21/12/23 21:00	78,00	70,58	7,42	0,00	1					1						1	1	1			1	
21/12/23 22:00	73,00	65,78	7,22	0,00	1					1						1	1	1				
21/12/23 23:00	67,00	59,14	7,86	0,00	1					1						1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/12/23 0:00	63,00	49,36	13,64	0,00	1											1	1	1				
22/12/23 1:00	61,00	44,57	16,43	0,00	1											1	1	1				
22/12/23 2:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1											1	1	1				
22/12/23 3:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1											1	1	1				
22/12/23 4:00	43,00	31,90	11,10	0,00	1											1	1	1				
22/12/23 5:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1											1	1	1				
22/12/23 6:00	55,00	43,10	11,90	0,00	1											1	1	1				
22/12/23 7:00	59,00	49,34	8,81	0,85	1											1	1	1				
22/12/23 8:00	66,00	54,87	6,47	4,66	1											1	1	1				
22/12/23 9:00	67,00	52,54	5,15	9,31	1											1	1	1				
22/12/23 10:00	69,00	51,75	5,31	11,94	1											1	1	1				
22/12/23 11:00	68,00	47,02	8,41	12,57	1											1	1	1				
22/12/23 12:00	73,00	47,17	13,75	12,08	1											1	1	1				
22/12/23 13:00	74,00	45,32	18,05	10,63	1											1	1	1				
22/12/23 14:00	75,00	46,87	20,09	8,05	1											1	1	1				
22/12/23 15:00	77,00	51,15	21,48	4,37	1											1	1	1				
22/12/23 16:00	79,00	56,08	21,86	1,06	1								1			1	1	1				
22/12/23 17:00	81,00	59,84	21,16	0,00	1								1			1	1	1				
22/12/23 18:00	82,00	62,15	19,85	0,00	1								1			1	1	1				
22/12/23 19:00	83,00	63,15	19,85	0,00	1								1			1	1	1				
22/12/23 20:00	80,00	57,92	22,08	0,00	1								1			1	1	1				
22/12/23 21:00	79,00	55,30	23,70	0,00	1								1			1	1	1				
22/12/23 22:00	74,00	51,80	22,20	0,00	1											1	1	1				
22/12/23 23:00	68,00	47,60	20,40	0,00	1											1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 23 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/12/23 0:00	58,00	40,60	17,40	0,00	1												1	1		1		
23/12/23 1:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1												1	1		1		
23/12/23 2:00	45,00	31,90	13,10	0,00	1												1	1		1		
23/12/23 3:00	43,00	31,90	11,10	0,00	1												1	1		1		
23/12/23 4:00	42,00	31,90	10,10	0,00	1												1	1		1		
23/12/23 5:00	43,00	31,90	11,10	0,00	1												1	1		1		
23/12/23 6:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1												1	1		1		
23/12/23 7:00	51,00	34,73	14,89	1,38	1												1	1		1		
23/12/23 8:00	61,00	39,15	15,15	6,70	1												1	1		1		
23/12/23 9:00	64,00	36,43	15,16	12,41	1												1	1		1		
23/12/23 10:00	69,00	38,85	14,72	15,43	1												1	1		1		
23/12/23 11:00	72,00	41,43	13,80	16,77	1												1	1		1		
23/12/23 12:00	75,00	45,72	12,39	16,89	1												1	1		1		
23/12/23 13:00	76,00	49,56	10,42	16,02	1												1	1		1		
23/12/23 14:00	74,00	51,82	8,40	13,78	1												1	1		1		
23/12/23 15:00	75,00	58,99	7,26	8,75	1					1							1	1		1		
23/12/23 16:00	76,00	66,80	6,76	2,44	1					1							1	1		1		
23/12/23 17:00	77,00	70,84	6,16	0,00	1					1							1	1		1		
23/12/23 18:00	81,00	75,51	5,49	0,00	1					1							1	1		1	1	
23/12/23 19:00	80,00	75,14	4,86	0,00	1					1							1	1		1	1	
23/12/23 20:00	79,00	74,84	4,16	0,00	1					1							1	1		1	1	
23/12/23 21:00	77,00	73,45	3,55	0,00	1					1							1	1		1	1	
23/12/23 22:00	72,00	68,83	3,17	0,00	1												1	1		1	1	
23/12/23 23:00	65,00	62,15	2,85	0,00	1												1	1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 24 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/12/23 0:00	58,00	55,48	2,52	0,00	1												1	1		1		
24/12/23 1:00	50,00	47,69	2,31	0,00	1												1	1		1		
24/12/23 2:00	45,00	42,72	2,28	0,00	1												1	1		1		
24/12/23 3:00	43,00	40,62	2,38	0,00	1												1	1		1		
24/12/23 4:00	42,00	39,61	2,39	0,00	1												1	1		1		
24/12/23 5:00	43,00	40,74	2,26	0,00	1												1	1		1		
24/12/23 6:00	46,00	43,99	2,01	0,00	1												1	1		1		
24/12/23 7:00	50,00	46,65	1,75	1,60	1												1	1		1		
24/12/23 8:00	58,00	49,26	1,58	7,16	1												1	1		1		
24/12/23 9:00	60,00	45,50	1,56	12,94	1												1	1		1		
24/12/23 10:00	65,00	47,19	1,75	16,06	1												1	1		1		
24/12/23 11:00	67,00	47,47	2,09	17,44	1												1	1		1		
24/12/23 12:00	68,00	48,12	2,37	17,51	1												1	1		1		
24/12/23 13:00	71,00	51,87	2,51	16,62	1												1	1		1		
24/12/23 14:00	69,00	52,23	2,48	14,29	1												1	1		1		
24/12/23 15:00	69,00	57,60	2,35	9,05	1												1	1		1	1	
24/12/23 16:00	71,00	66,35	2,11	2,54	1												1	1		1	1	
24/12/23 17:00	72,00	70,30	1,70	0,00	1												1	1		1	1	
24/12/23 18:00	74,00	72,67	1,33	0,00	1					1							1	1		1	1	
24/12/23 19:00	73,00	71,85	1,15	0,00	1					1							1	1		1	1	
24/12/23 20:00	72,00	71,05	0,95	0,00	1												1	1		1	1	
24/12/23 21:00	70,00	69,23	0,77	0,00	1												1	1		1	1	
24/12/23 22:00	66,00	65,22	0,78	0,00	1												1	1		1	1	
24/12/23 23:00	60,00	59,11	0,89	0,00	1												1	1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/12/23 0:00	58,00	57,03	0,97	0,00	1												1	1		1		
25/12/23 1:00	50,00	49,11	0,89	0,00	1												1	1		1		
25/12/23 2:00	45,00	44,21	0,79	0,00	1												1	1		1		
25/12/23 3:00	43,00	42,22	0,78	0,00	1												1	1		1		
25/12/23 4:00	42,00	41,25	0,75	0,00	1												1	1		1		
25/12/23 5:00	43,00	42,29	0,71	0,00	1												1	1		1		
25/12/23 6:00	45,00	44,31	0,69	0,00	1												1	1		1		
25/12/23 7:00	49,00	46,95	0,60	1,45	1												1	1		1		
25/12/23 8:00	56,00	48,60	0,52	6,88	1												1	1		1		
25/12/23 9:00	58,00	45,34	0,51	12,15	1												1	1		1		
25/12/23 10:00	62,00	46,57	0,59	14,84	1												1	1		1		
25/12/23 11:00	64,00	47,02	0,66	16,32	1												1	1		1		
25/12/23 12:00	65,00	47,98	0,62	16,40	1												1	1		1		
25/12/23 13:00	67,00	51,19	0,53	15,28	1												1	1		1		
25/12/23 14:00	66,00	52,67	0,48	12,85	1												1	1		1		
25/12/23 15:00	66,00	56,88	0,46	8,66	1					1							1	1		1		
25/12/23 16:00	67,00	63,75	0,47	2,78	1					1							1	1		1		
25/12/23 17:00	68,00	67,50	0,50	0,00	1					1							1	1		1		
25/12/23 18:00	69,00	68,44	0,56	0,00	1					1							1	1		1		
25/12/23 19:00	69,00	68,34	0,66	0,00	1					1							1	1		1		
25/12/23 20:00	68,00	67,23	0,77	0,00	1					1							1	1		1		
25/12/23 21:00	66,00	65,14	0,86	0,00	1					1							1	1		1		
25/12/23 22:00	62,00	61,10	0,90	0,00	1					1							1	1		1		
25/12/23 23:00	57,00	56,10	0,90	0,00	1												1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
28/12/23 0:00	53,00	43,34	9,66	0,00	1												1	1		1			
28/12/23 1:00	49,50	38,65	10,85	0,00	1												1	1		1			
28/12/23 2:00	45,00	32,71	12,29	0,00	1												1	1		1			
28/12/23 3:00	45,00	32,12	12,88	0,00	1												1	1		1			
28/12/23 4:00	43,00	31,90	11,10	0,00	1												1	1		1			
28/12/23 5:00	44,00	31,90	12,10	0,00	1												1	1		1			
28/12/23 6:00	45,00	32,96	12,04	0,00	1												1	1		1			
28/12/23 7:00	46,00	33,54	11,03	1,43	1												1	1		1			
28/12/23 8:00	49,00	31,90	10,05	7,05	1												1	1		1			
28/12/23 9:00	54,00	31,90	8,85	13,25	1												1	1		1			
28/12/23 10:00	55,00	31,90	6,60	16,50	1												1	1		1			
28/12/23 11:00	59,00	31,96	8,97	18,07	1												1	1		1			
28/12/23 12:00	60,00	32,82	8,77	18,41	1												1	1		1			
28/12/23 13:00	61,00	34,99	8,48	17,53	1												1	1		1			
28/12/23 14:00	58,00	34,73	7,96	15,31	1												1	1		1			
28/12/23 15:00	57,00	39,77	7,21	10,02	1												1	1		1			
28/12/23 16:00	57,00	47,61	6,50	2,89	1												1	1		1			
28/12/23 17:00	62,00	55,97	6,03	0,00	1												1	1		1			
28/12/23 18:00	70,00	64,47	5,53	0,00	1												1	1		1	1		
28/12/23 19:00	71,00	66,05	4,95	0,00	1												1	1		1	1		
28/12/23 20:00	70,00	65,56	4,44	0,00	1												1	1		1	1		
28/12/23 21:00	67,00	62,85	4,15	0,00	1												1	1		1	1		
28/12/23 22:00	63,00	59,10	3,90	0,00	1												1	1		1	1		
28/12/23 23:00	59,00	55,37	3,63	0,00	1												1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 26 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/12/23 0:00	53,00	52,10	0,90	0,00	1												1	1		1		
26/12/23 1:00	50,00	49,08	0,92	0,00	1												1	1		1		
26/12/23 2:00	45,00	44,05	0,95	0,00	1												1	1		1		
26/12/23 3:00	43,00	42,01	0,99	0,00	1												1	1		1		
26/12/23 4:00	42,00	40,94	1,06	0,00	1												1	1		1		
26/12/23 5:00	43,00	41,79	1,21	0,00	1												1	1		1		
26/12/23 6:00	44,50	43,01	1,49	0,00	1												1	1		1		
26/12/23 7:00	48,00	45,05	1,91	1,04	1												1	1		1		
26/12/23 8:00	55,00	47,25	2,35	5,40	1												1	1		1		
26/12/23 9:00	57,00	44,20	2,79	10,01	1												1	1		1		
26/12/23 10:00	62,00	46,40	3,15	12,45	1												1	1		1		
26/12/23 11:00	63,00	46,02	3,35	13,63	1												1	1		1		
26/12/23 12:00	64,00	47,03	3,36	13,61	1												1	1		1		
26/12/23 13:00	66,00	50,21	3,21	12,58	1												1	1		1		
26/12/23 14:00	65,00	51,71	3,01	10,28	1												1	1		1		
26/12/23 15:00	66,00	56,42	2,84	6,74	1					1							1	1		1		
26/12/23 16:00	67,00	62,08	2,75	2,17	1					1							1	1		1		
26/12/23 17:00	67,50	64,77	2,73	0,00	1					1							1	1		1		
26/12/23 18:00	68,50	65,73	2,77	0,00	1					1							1	1		1		
26/12/23 19:00	69,00	66,16	2,84	0,00	1					1							1	1		1		
26/12/23 20:00	67,50	64,63	2,87	0,00	1					1							1	1		1		
26/12/23 21:00	65,50	62,67	2,83	0,00	1					1							1	1		1		
26/12/23 22:00	61,00	58,31	2,69	0,00	1					1							1	1		1		
26/12/23 23:00	56,00	53,56	2,44	0,00	1												1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 27 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/12/23 0:00	52,00	49,86	2,14	0,00	1												1	1		1			
27/12/23 1:00	50,00	48,12	1,88	0,00	1												1	1		1			
27/12/23 2:00	47,00	45,34	1,66	0,00	1												1	1		1			
27/12/23 3:00	47,00	45,53	1,47	0,00	1												1	1		1			
27/12/23 4:00	43,00	41,66	1,34	0,00	1												1	1		1			
27/12/23 5:00	49,00	47,71	1,29	0,00	1												1	1		1			
27/12/23 6:00	55,00	53,68	1,32	0,00	1												1	1		1			
27/12/23 7:00	59,00	56,66	1,41	0,93	1												1	1		1			
27/12/23 8:00	66,00	59,57	1,50	4,93	1												1	1		1	1		
27/12/23 9:00	67,00	56,21	1,52	9,27	1												1	1		1	1		
27/12/23 10:00	69,00	55,93	1,44	11,63	1												1	1		1	1		
27/12/23 11:00	68,00	53,88	1,29	12,83	1												1	1		1	1		
27/12/23 12:00	73,00	59,03	1,15	12,82	1												1	1		1	1		
27/12/23 13:00	74,00	60,99	1,03	11,98	1												1	1		1	1		
27/12/23 14:00	75,00	63,98	0,94	10,08	1												1	1		1	1		
27/12/23 15:00	77,00	69,39	0,89	6,72	1												1	1		1	1		
27/12/23 16:00	79,00	75,97	0,88	2,15	1								1				1	1		1	1		
27/12/23 17:00	81,00	80,06	0,94	0,00	1								1				1	1		1	1		
27/12/23 18:00	82,00	80,93	1,07	0,00	1								1				1	1		1	1		
27/12/23 19:00	83,00	81,78	1,22	0,00	1								1				1	1		1	1		
27/12/23 20:00	80,00	78,66	1,34	0,00	1								1				1	1		1	1		
27/12/23 21:00	79,00	77,62	1,38	0,00	1								1				1	1		1	1		
27/12/23 22:00	74,00	72,72	1,28	0,00	1								1				1	1		1	1		
27/12/23 23:00	68,00	66,88	1,12	0,00	1												1	1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
29/12/23 0:00	52,00	48,50	3,50	0,00	1												1	1		1			
29/12/23 1:00	46,00	42,44	3,56	0,00	1												1	1		1			
29/12/23 2:00	43,00	39,35	3,65	0,00	1												1	1		1			
29/12/23 3:00	42,00	38,54	3,46	0,00	1												1	1		1			
29/12/23 4:00	41,00	38,00	3,00	0,00	1												1	1		1			
29/12/23 5:00	41,00	38,61	2,39	0,00	1												1	1		1			
29/12/23 6:00	44,00	42,31	1,69	0,00	1												1	1		1			
29/12/23 7:00	48,00	45,65	1,13	1,22	1												1	1		1			
29/12/23 8:00	51,50	44,34	0,87	6,29	1												1	1		1			
29/12/23 9:00	59,00	45,89	0,78	12,33	1												1	1		1			
29/12/23 10:00	60,50	44,16	0,77	15,57	1												1	1		1			
29/12/23 11:00	58,50	40,96	0,91	16,63	1												1	1		1			
29/12/23 12:00	59,00	41,43	1,22	16,35	1												1	1		1			
29/12/23 13:00	59,00	42,25	1,58	15,17	1												1	1		1			
29/12/23 14:00	58,37	43,51	1,84	13,02	1												1	1		1			
29/12/23 15:00	58,50	48,06	1,91	8,53	1												1	1		1			
29/12/23 16:00	59,20	54,92	1,75	2,53	1												1	1		1			
29/12/23 17:00	64,00	62,45	1,55	0,00	1												1	1		1	1		
29/12/23 18:00	71,00	69,68	1,32	0,00	1												1	1		1	1		
29/12/23 19:00	71,00	69,90	1,10	0,00	1												1	1		1	1		
29/12/23 20:00	71,00	70,10	0,90	0,00	1												1	1		1	1		
29/12/23 21:00	68,50	67,74	0,76	0,00	1												1	1		1	1		
29/12/23 22:00	63,50	62,82	0,68	0,00	1												1	1		1	1		
29/12/23 23:00	57,00	56,38	0,62	0,00	1												1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/12/23 0:00	52,00	51,77	0,23	0,00	1												1	1		1		
30/12/23 1:00	48,00	47,73	0,27	0,00	1												1	1		1		
30/12/23 2:00	43,00	42,63	0,37	0,00	1												1	1		1		
30/12/23 3:00	43,00	42,54	0,46	0,00	1												1	1		1		
30/12/23 4:00	42,00	41,52	0,48	0,00	1												1	1		1		
30/12/23 5:00	42,00	41,55	0,45	0,00	1												1	1		1		
30/12/23 6:00	44,00	43,67	0,33	0,00	1												1	1		1		
30/12/23 7:00	48,00	47,25	0,18	0,57	1												1	1		1		
30/12/23 8:00	52,00	48,39	0,11	3,50	1												1	1		1		
30/12/23 9:00	56,00	48,31	0,11	7,58	1												1	1		1		
30/12/23 10:00	57,00	46,79	0,13	10,08	1												1	1		1		
30/12/23 11:00	59,00	48,05	0,15	10,80	1												1	1		1		
30/12/23 12:00	58,00	47,48	0,20	10,32	1												1	1		1		
30/12/23 13:00	59,00	49,79	0,28	8,93	1												1	1		1		
30/12/23 14:00	58,00	50,73	0,36	6,91	1												1	1		1		
30/12/23 15:00	57,00	52,72	0,40	3,88	1												1	1		1		
30/12/23 16:00	58,00	56,66	0,39	0,95	1												1	1		1		
30/12/23 17:00	62,00	61,57	0,43	0,00	1												1	1		1	1	
30/12/23 18:00	69,00	68,51	0,49	0,00	1												1	1		1	1	
30/12/23 19:00	70,00	69,45	0,55	0,00	1												1	1		1	1	
30/12/23 20:00	69,00	68,26	0,74	0,00	1												1	1		1	1	
30/12/23 21:00	68,00	67,11	0,89	0,00	1												1	1		1	1	
30/12/23 22:00	63,00	62,09	0,91	0,00	1												1	1		1	1	
30/12/23 23:00	58,00	57,10	0,90	0,00	1												1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
31/12/23 0:00	52,00	51,10	0,90	0,00	1												1	1		1		
31/12/23 1:00	47,50	46,69	0,81	0,00	1												1	1		1		
31/12/23 2:00	42,50	41,84	0,66	0,00	1												1	1		1		
31/12/23 3:00	42,50	41,96	0,54	0,00	1												1	1		1		
31/12/23 4:00	41,00	40,53	0,47	0,00	1												1	1		1		
31/12/23 5:00	42,00	41,58	0,42	0,00	1												1	1		1		
31/12/23 6:00	43,00	42,63	0,37	0,00	1												1	1		1		
31/12/23 7:00	46,00	45,02	0,34	0,64	1												1	1		1		
31/12/23 8:00	50,00	45,59	0,34	4,07	1												1	1		1		
31/12/23 9:00	51,00	41,86	0,36	8,78	1												1	1		1		
31/12/23 10:00	52,00	39,98	0,36	11,66	1												1	1		1		
31/12/23 11:00	54,00	41,04	0,38	12,58	1												1	1		1		
31/12/23 12:00	54,00	41,27	0,45	12,28	1												1	1		1		
31/12/23 13:00	55,00	43,21	0,59	11,20	1												1	1		1		
31/12/23 14:00	54,00	44,24	0,68	9,08	1												1	1		1		
31/12/23 15:00	53,00	46,96	0,64	5,40	1												1	1		1		
31/12/23 16:00	54,00	51,99	0,56	1,45	1												1	1		1		
31/12/23 17:00	56,00	55,49	0,51	0,00	1												1	1		1		
31/12/23 18:00	62,00	61,50	0,50	0,00	1												1	1		1	1	
31/12/23 19:00	63,00	62,56	0,44	0,00	1												1	1		1	1	
31/12/23 20:00	62,00	61,61	0,39	0,00	1												1	1		1	1	
31/12/23 21:00	62,00	61,59	0,41	0,00	1												1	1		1	1	
31/12/23 22:00	59,00	58,55	0,45	0,00	1												1	1		1		
31/12/23 23:00	55,00	54,53	0,47	0,00	1												1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης