

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 1/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	01/01/23 0:00	12,50	12,33	0,17	1	1		1		
	01/01/23 1:00	11,54	11,39	0,15	1			1		
	01/01/23 2:00	10,90	10,77	0,13	1			1		
	01/01/23 3:00	10,38	10,19	0,19	1			1		
	01/01/23 4:00	10,11	9,90	0,21	1			1		
	01/01/23 5:00	10,20	9,98	0,22	1			1		
	01/01/23 6:00	10,70	10,35	0,35	1			1		
	01/01/23 7:00	11,53	10,71	0,83	1			1		
	01/01/23 8:00	12,30	11,19	1,10	1			1		
	01/01/23 9:00	13,09	12,05	1,04	1	1				
	01/01/23 10:00	13,64	12,66	0,98	1	1				
	01/01/23 11:00	13,80	12,96	0,84	1	1				
	01/01/23 12:00	13,68	13,02	0,66	1	1				
	01/01/23 13:00	13,39	12,95	0,44	1	1				
	01/01/23 14:00	13,10	12,81	0,28	1	1				
	01/01/23 15:00	15,00	13,42	1,58	1	1				
	01/01/23 16:00	16,52	15,15	1,37	1	1			1	
	01/01/23 17:00	18,41	17,25	1,16	1	1			1	
	01/01/23 18:00	18,79	17,56	1,23	1	1			1	
	01/01/23 19:00	18,69	17,42	1,27	1	1			1	
	01/01/23 20:00	18,20	17,01	1,19	1	1			1	
	01/01/23 21:00	17,19	16,19	0,99	1	1			1	
	01/01/23 22:00	15,71	14,87	0,84	1	1			1	
	01/01/23 23:00	14,40	13,67	0,73	1	1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 2/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	02/01/23 0:00	12,28	11,77	0,51		1			1	
	02/01/23 1:00	11,44	11,00	0,44		1			1	
	02/01/23 2:00	10,85	10,47	0,38		1			1	
	02/01/23 3:00	10,43	10,14	0,29		1			1	
	02/01/23 4:00	10,31	10,08	0,23		1			1	
	02/01/23 5:00	10,58	10,40	0,19		1			1	
	02/01/23 6:00	11,34	11,19	0,15		1			1	
	02/01/23 7:00	12,49	12,35	0,14		1		1	1	
	02/01/23 8:00	13,97	13,84	0,13		1		1	1	
	02/01/23 9:00	14,48	14,25	0,23		1		1	1	
	02/01/23 10:00	14,57	14,28	0,29		1		1	1	
	02/01/23 11:00	14,44	14,14	0,29		1		1	1	
	02/01/23 12:00	14,19	13,93	0,26		1		1	1	
	02/01/23 13:00	14,00	13,80	0,20		1		1	1	
	02/01/23 14:00	14,21	13,99	0,22		1		1	1	
	02/01/23 15:00	15,78	15,49	0,29		1		1	1	
	02/01/23 16:00	17,87	17,52	0,35	1	1		1	1	
	02/01/23 17:00	20,45	20,08	0,36	1	1		1	1	
	02/01/23 18:00	21,04	20,65	0,38	1	1		1	1	
	02/01/23 19:00	21,00	20,66	0,33	1	1		1	1	
	02/01/23 20:00	20,61	20,40	0,21	1	1		1	1	
	02/01/23 21:00	19,39	19,18	0,21	1	1		1	1	
	02/01/23 22:00	17,61	17,41	0,20	1	1		1		
	02/01/23 23:00	15,90	15,69	0,21	1	1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 3/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	03/01/23 0:00	11,11	11,10	0,01	1				1	
	03/01/23 1:00	10,39	10,38	0,01	1				1	
	03/01/23 2:00	10,00	9,99	0,01	1				1	
	03/01/23 3:00	9,60	9,60	0,01	1				1	
	03/01/23 4:00	9,49	9,49	0,01	1				1	
	03/01/23 5:00	9,83	9,82	0,01	1				1	
	03/01/23 6:00	10,77	10,77	0,01	1				1	
	03/01/23 7:00	11,82	11,82	0,00					1	1
	03/01/23 8:00	12,37	12,37	0,00					1	1
	03/01/23 9:00	12,37	12,37	0,00					1	1
	03/01/23 10:00	12,43	12,43	0,00					1	1
	03/01/23 11:00	12,35	12,35	0,00					1	1
	03/01/23 12:00	12,17	12,15	0,02					1	1
	03/01/23 13:00	12,07	12,04	0,03					1	1
	03/01/23 14:00	12,15	12,08	0,07					1	1
	03/01/23 15:00	13,08	12,99	0,09					1	1
	03/01/23 16:00	15,96	15,84	0,12		1			1	1
	03/01/23 17:00	19,19	19,07	0,12		1			1	1
	03/01/23 18:00	19,84	19,71	0,13		1			1	1
	03/01/23 19:00	19,75	19,58	0,17		1			1	1
	03/01/23 20:00	19,23	19,20	0,03		1			1	1
	03/01/23 21:00	18,19	18,18	0,00		1			1	1
	03/01/23 22:00	16,63	16,63	0,00		1			1	1
	03/01/23 23:00	14,87	14,87	0,00		1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 4/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	04/01/23 0:00	11,58	11,26	0,32		1			1	
	04/01/23 1:00	10,80	10,57	0,23		1			1	
	04/01/23 2:00	10,73	10,48	0,25		1			1	
	04/01/23 3:00	10,35	10,01	0,34		1			1	
	04/01/23 4:00	10,27	9,91	0,37		1			1	
	04/01/23 5:00	10,64	10,39	0,26		1			1	
	04/01/23 6:00	11,51	11,27	0,24		1			1	
	04/01/23 7:00	12,74	12,59	0,15		1				1
	04/01/23 8:00	13,65	13,59	0,05		1				1
	04/01/23 9:00	13,78	13,76	0,02		1				1
	04/01/23 10:00	13,84	13,83	0,01		1				1
	04/01/23 11:00	13,62	13,59	0,02		1				1
	04/01/23 12:00	13,35	13,18	0,17		1				1
	04/01/23 13:00	13,17	12,71	0,46		1				1
	04/01/23 14:00	13,02	12,38	0,63		1				1
	04/01/23 15:00	16,62	12,84	3,78		1				1
	04/01/23 16:00	18,93	14,81	4,12		1				1
	04/01/23 17:00	21,16	16,91	4,25		1			1	1
	04/01/23 18:00	21,51	16,88	4,64		1			1	1
	04/01/23 19:00	21,33	16,30	5,03		1			1	1
	04/01/23 20:00	20,75	17,02	3,73		1			1	1
	04/01/23 21:00	19,48	16,03	3,45		1			1	1
	04/01/23 22:00	17,62	14,23	3,38		1			1	1
	04/01/23 23:00	16,35	13,50	2,85		1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 5/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	05/01/23 0:00	10,97	10,85	0,12		1		1		
	05/01/23 1:00	10,34	10,11	0,23		1		1		
	05/01/23 2:00	10,04	9,56	0,48		1		1		
	05/01/23 3:00	9,66	9,40	0,26		1		1		
	05/01/23 4:00	9,48	9,16	0,32		1		1		
	05/01/23 5:00	9,73	9,26	0,47		1		1		
	05/01/23 6:00	10,45	10,06	0,39		1		1		
	05/01/23 7:00	11,56	11,30	0,26				1		1
	05/01/23 8:00	12,50	12,24	0,26				1		1
	05/01/23 9:00	12,80	12,49	0,32				1		1
	05/01/23 10:00	12,65	12,45	0,20				1		1
	05/01/23 11:00	12,36	11,84	0,52				1		1
	05/01/23 12:00	12,30	11,34	0,96				1		1
	05/01/23 13:00	12,42	11,34	1,08				1		1
	05/01/23 14:00	12,59	11,39	1,20				1		1
	05/01/23 15:00	13,09	11,79	1,30				1		1
	05/01/23 16:00	14,79	13,37	1,42				1		1
	05/01/23 17:00	16,93	15,15	1,78		1		1		1
	05/01/23 18:00	17,51	15,60	1,91		1		1		1
	05/01/23 19:00	17,45	15,97	1,48		1		1		1
	05/01/23 20:00	16,97	15,67	1,30		1		1		1
	05/01/23 21:00	15,92	14,90	1,02		1		1		1
	05/01/23 22:00	14,38	13,51	0,86		1		1		1
	05/01/23 23:00	12,91	12,25	0,65		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 6/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	06/01/23 0:00	11,29	10,67	0,62		1		1		
	06/01/23 1:00	10,65	9,96	0,69		1		1		
	06/01/23 2:00	10,24	9,76	0,48		1		1		
	06/01/23 3:00	9,79	9,51	0,28		1		1		
	06/01/23 4:00	9,49	9,21	0,28		1		1		
	06/01/23 5:00	9,50	9,18	0,32		1		1		
	06/01/23 6:00	9,90	9,70	0,20		1		1		
	06/01/23 7:00	10,79	10,72	0,08		1		1		
	06/01/23 8:00	11,71	11,70	0,01				1		1
	06/01/23 9:00	12,39	12,38	0,01				1		1
	06/01/23 10:00	12,78	12,77	0,01				1		1
	06/01/23 11:00	12,63	12,62	0,00				1		1
	06/01/23 12:00	12,55	12,52	0,03				1		1
	06/01/23 13:00	12,49	12,38	0,10				1		1
	06/01/23 14:00	12,44	12,32	0,12				1		1
	06/01/23 15:00	14,88	14,88	0,00		1		1		1
	06/01/23 16:00	16,26	16,26	0,00		1		1		1
	06/01/23 17:00	18,66	18,65	0,00		1		1		1
	06/01/23 18:00	19,36	19,36	0,00		1		1		1
	06/01/23 19:00	19,06	19,06	0,01		1		1		1
	06/01/23 20:00	18,21	18,15	0,06		1		1		1
	06/01/23 21:00	16,91	16,84	0,08		1		1		1
	06/01/23 22:00	15,23	15,13	0,10		1		1		1
	06/01/23 23:00	12,56	12,32	0,24		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 7/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	07/01/23 0:00	11,46	11,28	0,18		1		1		
	07/01/23 1:00	10,81	10,69	0,11		1		1		
	07/01/23 2:00	10,37	10,21	0,16		1		1		
	07/01/23 3:00	9,95	9,72	0,23		1		1		
	07/01/23 4:00	9,72	9,39	0,33		1		1		
	07/01/23 5:00	9,87	9,54	0,33		1		1		
	07/01/23 6:00	10,48	10,11	0,37		1		1		
	07/01/23 7:00	11,75	11,38	0,37		1		1		
	07/01/23 8:00	12,69	12,33	0,37				1		1
	07/01/23 9:00	13,43	13,01	0,42				1		1
	07/01/23 10:00	13,46	13,02	0,44				1		1
	07/01/23 11:00	13,09	12,67	0,42				1		1
	07/01/23 12:00	12,76	12,35	0,41				1		1
	07/01/23 13:00	12,69	12,27	0,43				1		1
	07/01/23 14:00	12,92	12,40	0,52				1		1
	07/01/23 15:00	14,00	13,39	0,61				1		1
	07/01/23 16:00	15,39	14,83	0,56		1		1		1
	07/01/23 17:00	17,96	17,48	0,48		1		1		1
	07/01/23 18:00	18,58	17,95	0,63		1		1		1
	07/01/23 19:00	18,42	17,73	0,69		1		1		1
	07/01/23 20:00	17,56	16,87	0,69		1		1		1
	07/01/23 21:00	16,32	15,69	0,63		1				1
	07/01/23 22:00	14,84	14,24	0,60		1				1
	07/01/23 23:00	13,45	12,86	0,59		1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 8/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	08/01/23 0:00	11,72	11,27	0,45		1				1
	08/01/23 1:00	10,73	10,31	0,42		1		1		
	08/01/23 2:00	10,30	9,88	0,42		1		1		
	08/01/23 3:00	9,90	9,49	0,42		1		1		
	08/01/23 4:00	9,69	9,23	0,46		1		1		
	08/01/23 5:00	9,84	9,34	0,50		1		1		
	08/01/23 6:00	10,45	9,90	0,55		1		1		
	08/01/23 7:00	11,61	11,08	0,53		1		1		
	08/01/23 8:00	12,37	11,90	0,47		1		1		
	08/01/23 9:00	12,96	12,50	0,46				1		1
	08/01/23 10:00	12,93	12,47	0,46				1		1
	08/01/23 11:00	12,65	12,32	0,34				1		1
	08/01/23 12:00	12,41	12,03	0,38				1		1
	08/01/23 13:00	12,25	11,90	0,35				1		1
	08/01/23 14:00	12,34	12,04	0,30				1		1
	08/01/23 15:00	12,96	12,73	0,23				1		1
	08/01/23 16:00	14,50	14,30	0,19	1			1		1
	08/01/23 17:00	16,39	16,25	0,15	1			1		1
	08/01/23 18:00	17,46	17,38	0,08	1			1		1
	08/01/23 19:00	17,34	17,25	0,09	1			1		1
	08/01/23 20:00	16,89	16,81	0,07	1			1		1
	08/01/23 21:00	15,95	15,90	0,06	1			1		1
	08/01/23 22:00	14,73	14,68	0,05	1			1		1
	08/01/23 23:00	12,20	12,12	0,08	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 9/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	09/01/23 0:00	11,15	11,10	0,05	1			1		
	09/01/23 1:00	10,81	10,76	0,06	1			1		
	09/01/23 2:00	10,45	10,42	0,04	1			1		
	09/01/23 3:00	10,08	10,05	0,02	1			1		
	09/01/23 4:00	9,89	9,86	0,02	1			1		
	09/01/23 5:00	10,08	10,07	0,01	1			1		
	09/01/23 6:00	10,90	10,88	0,02	1			1		
	09/01/23 7:00	12,26	12,25	0,02	1					1
	09/01/23 8:00	13,59	13,58	0,01	1					1
	09/01/23 9:00	13,93	13,93	0,00	1					1
	09/01/23 10:00	13,58	13,58	0,00	1					1
	09/01/23 11:00	13,24	13,24	0,00	1					1
	09/01/23 12:00	13,23	13,23	0,00	1					1
	09/01/23 13:00	13,36	13,36	0,00	1					1
	09/01/23 14:00	13,55	13,55	0,00	1					1
	09/01/23 15:00	14,56	14,56	0,00	1					1
	09/01/23 16:00	16,02	16,02	0,00	1			1		1
	09/01/23 17:00	18,37	18,37	0,00	1			1		1
	09/01/23 18:00	19,44	19,44	0,00	1			1		1
	09/01/23 19:00	19,14	19,10	0,03	1			1		1
	09/01/23 20:00	18,41	18,30	0,12	1			1		1
	09/01/23 21:00	17,19	16,99	0,20	1			1		1
	09/01/23 22:00	15,90	15,30	0,60	1			1		1
	09/01/23 23:00	14,77	14,33	0,43	1			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 10/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	10/01/23 0:00	11,48	7,46	4,02	1			1		
	10/01/23 1:00	10,79	7,28	3,51	1			1		
	10/01/23 2:00	10,42	7,28	3,15	1			1		
	10/01/23 3:00	9,99	7,28	2,71	1			1		
	10/01/23 4:00	9,84	7,28	2,56	1			1		
	10/01/23 5:00	10,15	7,28	2,87	1			1		
	10/01/23 6:00	11,18	7,28	3,91	1			1		
	10/01/23 7:00	12,52	8,13	4,38	1			1		
	10/01/23 8:00	13,56	8,81	4,75	1			1		
	10/01/23 9:00	14,38	9,35	5,03	1			1		
	10/01/23 10:00	14,91	9,69	5,22	1			1		
	10/01/23 11:00	15,24	9,91	5,33	1			1		
	10/01/23 12:00	15,59	10,13	5,45	1			1		
	10/01/23 13:00	15,66	10,18	5,48	1			1		
	10/01/23 14:00	15,60	10,14	5,46	1			1		
	10/01/23 15:00	16,25	10,56	5,69	1			1		
	10/01/23 16:00	17,32	11,26	6,06				1		1
	10/01/23 17:00	18,56	12,07	6,50				1		1
	10/01/23 18:00	19,11	12,42	6,69				1		1
	10/01/23 19:00	18,91	12,29	6,62				1		1
	10/01/23 20:00	18,18	11,82	6,36				1		1
	10/01/23 21:00	16,89	10,98	5,91				1		1
	10/01/23 22:00	15,14	9,84	5,30				1		1
	10/01/23 23:00	13,39	9,29	4,10				1		1

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G4 βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 11/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	11/01/23 0:00	11,59	7,53	4,05	1			1		
	11/01/23 1:00	10,90	7,28	3,62	1			1		
	11/01/23 2:00	10,63	7,28	3,35	1			1		
	11/01/23 3:00	10,18	7,28	2,91	1			1		
	11/01/23 4:00	9,94	7,28	2,67	1			1		
	11/01/23 5:00	10,34	7,28	3,07	1			1		
	11/01/23 6:00	11,35	7,38	3,97	1			1		
	11/01/23 7:00	12,67	8,23	4,43	1			1		
	11/01/23 8:00	13,88	10,65	3,23	1			1		
	11/01/23 9:00	14,68	12,06	2,62				1		1
	11/01/23 10:00	14,84	11,09	3,76				1		1
	11/01/23 11:00	14,62	9,51	5,12				1		1
	11/01/23 12:00	14,81	10,95	3,86				1		1
	11/01/23 13:00	15,53	12,17	3,36				1		1
	11/01/23 14:00	15,45	11,72	3,74				1		1
	11/01/23 15:00	15,91	13,53	2,38				1	1	1
	11/01/23 16:00	17,16	13,78	3,38				1	1	1
	11/01/23 17:00	18,53	13,72	4,81				1	1	1
	11/01/23 18:00	19,50	15,76	3,73				1	1	1
	11/01/23 19:00	19,21	15,81	3,40				1	1	1
	11/01/23 20:00	18,42	15,13	3,28				1	1	1
	11/01/23 21:00	16,98	14,27	2,71				1	1	1
	11/01/23 22:00	15,24	12,93	2,31				1	1	1
	11/01/23 23:00	13,56	11,33	2,23					1	1

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G4 βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 12/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	12/01/23 0:00	11,65	11,38	0,27	1				1	
	12/01/23 1:00	10,98	10,77	0,20	1				1	
	12/01/23 2:00	10,63	10,56	0,07	1				1	
	12/01/23 3:00	10,17	10,07	0,10	1				1	
	12/01/23 4:00	10,00	9,88	0,12	1				1	
	12/01/23 5:00	10,29	10,15	0,13	1				1	
	12/01/23 6:00	11,32	11,28	0,05	1				1	
	12/01/23 7:00	12,87	12,77	0,09	1			1	1	
	12/01/23 8:00	14,19	13,97	0,21	1			1	1	
	12/01/23 9:00	14,88	14,74	0,14	1			1	1	
	12/01/23 10:00	15,01	14,92	0,09	1			1	1	
	12/01/23 11:00	14,43	14,35	0,07	1			1	1	
	12/01/23 12:00	14,47	14,45	0,02	1			1	1	
	12/01/23 13:00	14,57	14,57	0,00	1			1	1	
	12/01/23 14:00	14,57	14,56	0,01	1			1	1	
	12/01/23 15:00	15,41	15,40	0,01	1			1	1	
	12/01/23 16:00	17,12	17,03	0,10	1				1	1
	12/01/23 17:00	19,39	19,22	0,17	1				1	1
	12/01/23 18:00	20,26	20,11	0,15	1				1	1
	12/01/23 19:00	20,00	19,86	0,14	1				1	1
	12/01/23 20:00	19,13	18,90	0,22	1				1	1
	12/01/23 21:00	17,62	17,40	0,22	1				1	1
	12/01/23 22:00	15,77	15,63	0,14	1				1	1
	12/01/23 23:00	14,60	14,56	0,04	1				1	1

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G4 βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 13/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	13/01/23 0:00	11,76	11,76	0,01	1				1	
	13/01/23 1:00	11,01	10,99	0,02	1				1	
	13/01/23 2:00	10,73	10,64	0,09	1				1	
	13/01/23 3:00	10,33	10,10	0,23	1				1	
	13/01/23 4:00	10,11	9,70	0,41	1				1	
	13/01/23 5:00	10,45	10,03	0,42	1				1	
	13/01/23 6:00	11,49	10,99	0,50	1				1	
	13/01/23 7:00	12,95	12,45	0,50	1			1	1	
	13/01/23 8:00	14,19	13,70	0,49	1			1	1	
	13/01/23 9:00	14,88	14,41	0,47	1			1	1	
	13/01/23 10:00	14,83	14,38	0,45	1			1	1	
	13/01/23 11:00	14,34	13,90	0,44	1			1	1	
	13/01/23 12:00	14,15	13,90	0,25	1			1	1	
	13/01/23 13:00	14,51	14,35	0,17	1			1	1	
	13/01/23 14:00	14,97	14,53	0,44	1			1	1	
	13/01/23 15:00	15,97	15,24	0,74	1			1	1	
	13/01/23 16:00	16,86	15,74	1,12	1			1		1
	13/01/23 17:00	18,32	16,62	1,70	1			1		1
	13/01/23 18:00	19,11	17,55	1,56	1			1		1
	13/01/23 19:00	19,17	18,27	0,90	1			1		1
	13/01/23 20:00	18,57	17,99	0,58	1			1		1
	13/01/23 21:00	17,26	16,93	0,34	1			1		1
	13/01/23 22:00	15,55	15,36	0,19	1					1
	13/01/23 23:00	13,91	13,70	0,20	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 14/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	14/01/23 0:00	11,16	11,09	0,07					1	1
	14/01/23 1:00	10,52	10,47	0,04					1	1
	14/01/23 2:00	10,24	10,07	0,16					1	1
	14/01/23 3:00	9,83	9,64	0,19					1	1
	14/01/23 4:00	9,68	9,60	0,07					1	1
	14/01/23 5:00	9,96	9,95	0,00					1	1
	14/01/23 6:00	11,00	10,99	0,01					1	1
	14/01/23 7:00	12,28	12,27	0,01					1	1
	14/01/23 8:00	13,06	12,97	0,09					1	1
	14/01/23 9:00	13,37	13,32	0,05					1	1
	14/01/23 10:00	13,34	13,34	0,00					1	1
	14/01/23 11:00	13,19	13,19	0,00					1	1
	14/01/23 12:00	13,21	13,21	0,00					1	1
	14/01/23 13:00	13,57	13,57	0,00					1	1
	14/01/23 14:00	13,64	13,63	0,01					1	1
	14/01/23 15:00	14,26	14,20	0,06				1	1	1
	14/01/23 16:00	15,64	15,59	0,05				1	1	1
	14/01/23 17:00	17,69	17,65	0,04				1	1	1
	14/01/23 18:00	18,56	18,56	0,01				1	1	1
	14/01/23 19:00	18,44	18,44	0,00				1	1	1
	14/01/23 20:00	17,74	17,74	0,00				1	1	1
	14/01/23 21:00	16,41	16,39	0,03				1	1	1
	14/01/23 22:00	14,71	14,67	0,04				1	1	1
	14/01/23 23:00	13,05	13,03	0,01					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 15/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	15/01/23 0:00	10,88	10,78	0,09					1	1
	15/01/23 1:00	10,27	9,84	0,43					1	1
	15/01/23 2:00	9,91	9,40	0,50					1	1
	15/01/23 3:00	9,52	8,50	1,01						1
	15/01/23 4:00	9,40	8,12	1,28						1
	15/01/23 5:00	9,73	8,54	1,19						1
	15/01/23 6:00	10,57	8,87	1,70						1
	15/01/23 7:00	11,86	10,02	1,83				1		1
	15/01/23 8:00	12,87	11,56	1,31				1		1
	15/01/23 9:00	13,57	12,71	0,86				1		1
	15/01/23 10:00	13,91	13,00	0,91				1		1
	15/01/23 11:00	13,80	13,04	0,76				1		1
	15/01/23 12:00	13,55	12,98	0,57				1		1
	15/01/23 13:00	13,72	12,87	0,85				1		1
	15/01/23 14:00	13,90	13,18	0,72				1		1
	15/01/23 15:00	14,51	14,50	0,01				1	1	1
	15/01/23 16:00	15,37	15,35	0,02				1	1	1
	15/01/23 17:00	17,17	17,15	0,02				1	1	1
	15/01/23 18:00	18,27	18,25	0,03				1	1	1
	15/01/23 19:00	18,17	18,11	0,05				1	1	1
	15/01/23 20:00	17,36	17,28	0,08				1	1	1
	15/01/23 21:00	15,94	15,91	0,03				1	1	1
	15/01/23 22:00	14,22	14,18	0,04				1	1	1
	15/01/23 23:00	12,55	12,51	0,04				1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 16/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	16/01/23 0:00	11,30	11,27	0,04				1		1
	16/01/23 1:00	10,66	10,62	0,04				1		1
	16/01/23 2:00	10,21	10,16	0,05				1		1
	16/01/23 3:00	9,82	9,76	0,06				1		1
	16/01/23 4:00	9,73	9,68	0,05				1		1
	16/01/23 5:00	10,12	10,07	0,05				1		1
	16/01/23 6:00	11,23	11,18	0,05				1		1
	16/01/23 7:00	12,94	12,89	0,05				1		1
	16/01/23 8:00	14,44	14,40	0,04			1			1
	16/01/23 9:00	14,78	14,69	0,09			1			1
	16/01/23 10:00	14,72	14,67	0,06			1			1
	16/01/23 11:00	14,52	14,48	0,04			1			1
	16/01/23 12:00	14,37	14,34	0,03			1			1
	16/01/23 13:00	14,40	14,38	0,02			1			1
	16/01/23 14:00	14,66	14,65	0,01			1			1
	16/01/23 15:00	15,66	15,65	0,00			1			1
	16/01/23 16:00	17,09	17,09	0,00			1		1	1
	16/01/23 17:00	19,27	19,27	0,00			1		1	1
	16/01/23 18:00	20,52	20,46	0,05			1		1	1
	16/01/23 19:00	20,30	20,19	0,12			1		1	1
	16/01/23 20:00	19,17	18,83	0,34			1		1	1
	16/01/23 21:00	17,56	16,76	0,80			1		1	1
	16/01/23 22:00	15,60	13,88	1,72			1		1	1
	16/01/23 23:00	13,74	11,01	2,73			1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 17/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	17/01/23 0:00	11,83	7,69	4,14			1		1	
	17/01/23 1:00	11,12	7,28	3,84			1		1	
	17/01/23 2:00	10,97	7,28	3,69			1		1	
	17/01/23 3:00	10,57	7,28	3,29			1		1	
	17/01/23 4:00	10,34	7,28	3,07			1		1	
	17/01/23 5:00	10,63	7,28	3,36			1		1	
	17/01/23 6:00	11,66	7,58	4,08			1		1	
	17/01/23 7:00	13,32	8,66	4,66			1		1	
	17/01/23 8:00	14,71	9,56	5,15			1		1	
	17/01/23 9:00	15,46	10,05	5,41			1		1	
	17/01/23 10:00	15,69	10,20	5,49			1		1	
	17/01/23 11:00	15,56	10,12	5,45			1		1	
	17/01/23 12:00	15,25	9,92	5,34			1		1	
	17/01/23 13:00	15,38	10,00	5,38			1		1	
	17/01/23 14:00	15,48	10,06	5,42			1		1	
	17/01/23 15:00	16,11	10,47	5,64			1		1	
	17/01/23 16:00	17,01	11,06	5,96			1		1	
	17/01/23 17:00	18,64	12,11	6,52			1	1	1	
	17/01/23 18:00	19,60	12,74	6,86			1	1	1	
	17/01/23 19:00	19,59	12,73	6,86			1	1	1	
	17/01/23 20:00	18,84	12,24	6,59			1	1	1	
	17/01/23 21:00	17,42	11,32	6,10			1		1	
	17/01/23 22:00	15,61	10,15	5,46			1		1	
	17/01/23 23:00	13,81	8,97	4,83			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 18/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	18/01/23 0:00	11,63	7,56	4,07			1		1	
	18/01/23 1:00	10,91	7,28	3,64			1		1	
	18/01/23 2:00	10,66	7,28	3,39			1		1	
	18/01/23 3:00	10,25	7,28	2,97			1		1	
	18/01/23 4:00	10,05	7,28	2,78			1		1	
	18/01/23 5:00	10,33	7,28	3,06			1		1	
	18/01/23 6:00	11,30	7,35	3,96			1		1	
	18/01/23 7:00	12,75	8,29	4,46			1		1	
	18/01/23 8:00	13,83	8,99	4,84			1		1	
	18/01/23 9:00	14,25	9,26	4,99			1		1	
	18/01/23 10:00	14,06	9,14	4,92			1		1	
	18/01/23 11:00	13,92	9,05	4,87			1		1	
	18/01/23 12:00	13,92	9,05	4,87			1		1	
	18/01/23 13:00	13,88	9,02	4,86			1		1	
	18/01/23 14:00	13,91	9,04	4,87			1		1	
	18/01/23 15:00	14,68	9,54	5,14			1		1	
	18/01/23 16:00	15,96	10,37	5,59			1		1	
	18/01/23 17:00	17,60	11,44	6,16			1	1	1	
	18/01/23 18:00	18,49	12,02	6,47			1	1	1	
	18/01/23 19:00	18,64	12,11	6,52			1	1	1	
	18/01/23 20:00	18,14	11,79	6,35			1	1	1	
	18/01/23 21:00	16,88	10,97	5,91			1	1		
	18/01/23 22:00	15,21	9,89	5,32			1	1		
	18/01/23 23:00	13,48	8,77	4,72			1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 19/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	19/01/23 0:00	11,48	7,46	4,02			1	1		
	19/01/23 1:00	10,64	7,28	3,37			1	1		
	19/01/23 2:00	10,51	7,28	3,23			1	1		
	19/01/23 3:00	10,12	7,28	2,84			1	1		
	19/01/23 4:00	9,92	7,28	2,64			1	1		
	19/01/23 5:00	10,12	7,28	2,84			1	1		
	19/01/23 6:00	11,14	7,28	3,86			1	1		
	19/01/23 7:00	12,60	8,19	4,41			1	1		
	19/01/23 8:00	13,86	9,01	4,85			1	1		
	19/01/23 9:00	14,55	9,46	5,09			1	1		
	19/01/23 10:00	14,59	9,48	5,11			1	1		
	19/01/23 11:00	14,04	9,13	4,91			1	1		
	19/01/23 12:00	13,84	9,00	4,84			1	1		
	19/01/23 13:00	13,88	9,02	4,86			1	1		
	19/01/23 14:00	13,86	9,01	4,85			1	1		
	19/01/23 15:00	14,47	9,40	5,06			1	1		
	19/01/23 16:00	15,52	10,09	5,43			1	1		
	19/01/23 17:00	17,20	11,18	6,02			1	1		
	19/01/23 18:00	18,27	11,87	6,39			1	1	1	
	19/01/23 19:00	18,40	11,96	6,44			1	1	1	
	19/01/23 20:00	17,91	11,64	6,27			1	1	1	
	19/01/23 21:00	16,71	10,86	5,85			1		1	
	19/01/23 22:00	14,92	9,70	5,22			1		1	
	19/01/23 23:00	13,26	8,62	4,64			1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 20/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	20/01/23 0:00	11,18	7,28	3,91			1		1	
	20/01/23 1:00	10,50	7,28	3,22			1		1	
	20/01/23 2:00	10,28	7,28	3,00			1		1	
	20/01/23 3:00	9,80	7,28	2,53			1		1	
	20/01/23 4:00	9,58	7,28	2,30			1		1	
	20/01/23 5:00	9,73	7,28	2,45			1		1	
	20/01/23 6:00	10,59	7,28	3,32			1		1	
	20/01/23 7:00	11,90	7,73	4,16			1		1	
	20/01/23 8:00	13,20	8,58	4,62			1		1	
	20/01/23 9:00	14,11	9,17	4,94			1		1	
	20/01/23 10:00	14,46	9,40	5,06			1		1	
	20/01/23 11:00	14,72	9,57	5,15			1		1	
	20/01/23 12:00	15,11	9,82	5,29			1		1	
	20/01/23 13:00	15,44	10,04	5,41			1		1	
	20/01/23 14:00	15,79	10,26	5,53			1		1	
	20/01/23 15:00	15,55	10,11	5,44			1		1	
	20/01/23 16:00	15,59	10,13	5,46			1		1	
	20/01/23 17:00	16,88	10,97	5,91		1	1			
	20/01/23 18:00	18,09	11,76	6,33		1	1			
	20/01/23 19:00	18,31	11,90	6,41		1	1			
	20/01/23 20:00	15,65	10,18	5,48		1	1			
	20/01/23 21:00	16,13	11,63	4,49		1	1			
	20/01/23 22:00	14,43	12,14	2,30		1	1			
	20/01/23 23:00	13,35	10,55	2,81			1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 21/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	21/01/23 0:00	11,25	7,31	3,94			1		1	
	21/01/23 1:00	10,51	7,28	3,23			1		1	
	21/01/23 2:00	10,30	7,28	3,03			1		1	
	21/01/23 3:00	9,80	7,28	2,53			1		1	
	21/01/23 4:00	9,51	7,28	2,23			1		1	
	21/01/23 5:00	9,59	7,28	2,32			1		1	
	21/01/23 6:00	10,21	7,28	2,93			1		1	
	21/01/23 7:00	11,16	7,28	3,88			1		1	
	21/01/23 8:00	12,28	7,99	4,30			1		1	
	21/01/23 9:00	12,67	8,24	4,44			1		1	
	21/01/23 10:00	12,75	8,29	4,46			1		1	
	21/01/23 11:00	12,31	8,00	4,31			1		1	
	21/01/23 12:00	12,21	7,94	4,27			1		1	
	21/01/23 13:00	11,58	7,52	4,05			1		1	
	21/01/23 14:00	11,99	7,79	4,20			1		1	
	21/01/23 15:00	12,68	8,24	4,44			1		1	
	21/01/23 16:00	13,59	8,84	4,76			1		1	
	21/01/23 17:00	15,34	9,97	5,37			1		1	
	21/01/23 18:00	16,58	10,78	5,80			1		1	
	21/01/23 19:00	16,78	10,91	5,87			1		1	
	21/01/23 20:00	15,99	10,39	5,59			1		1	
	21/01/23 21:00	15,28	9,93	5,35			1		1	
	21/01/23 22:00	13,86	9,01	4,85			1		1	
	21/01/23 23:00	12,52	8,14	4,38			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 22/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	22/01/23 0:00	11,27	7,32	3,94			1		1	
	22/01/23 1:00	10,49	7,71	2,78			1		1	
	22/01/23 2:00	10,10	7,85	2,26			1		1	
	22/01/23 3:00	9,47	7,28	2,19			1		1	
	22/01/23 4:00	9,07	7,28	1,79			1		1	
	22/01/23 5:00	8,87	7,31	1,55			1		1	
	22/01/23 6:00	8,98	7,28	1,71			1		1	
	22/01/23 7:00	9,59	7,28	2,31			1		1	
	22/01/23 8:00	10,46	7,28	3,19			1		1	
	22/01/23 9:00	10,96	9,06	1,90			1		1	
	22/01/23 10:00	10,79	9,20	1,59			1		1	
	22/01/23 11:00	10,69	10,21	0,48			1		1	
	22/01/23 12:00	10,31	9,68	0,64			1		1	
	22/01/23 13:00	10,18	9,09	1,09			1		1	
	22/01/23 14:00	10,01	8,70	1,31			1		1	
	22/01/23 15:00	9,22	8,86	0,36			1		1	
	22/01/23 16:00	10,36	10,11	0,24			1		1	
	22/01/23 17:00	12,47	12,31	0,16		1	1		1	
	22/01/23 18:00	14,49	14,37	0,12		1	1		1	
	22/01/23 19:00	15,09	14,97	0,12		1	1		1	
	22/01/23 20:00	15,05	14,93	0,12		1	1		1	
	22/01/23 21:00	14,25	14,17	0,08		1	1		1	
	22/01/23 22:00	12,96	12,90	0,06		1	1		1	
	22/01/23 23:00	11,58	11,52	0,05			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 23/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	23/01/23 0:00	9,81	9,76	0,05			1		1	
	23/01/23 1:00	9,04	8,99	0,05			1		1	
	23/01/23 2:00	8,93	8,88	0,05			1		1	
	23/01/23 3:00	8,59	8,54	0,05			1		1	
	23/01/23 4:00	8,28	8,22	0,06			1		1	
	23/01/23 5:00	8,58	8,51	0,07			1		1	
	23/01/23 6:00	9,87	9,76	0,10			1		1	
	23/01/23 7:00	11,82	11,68	0,14					1	1
	23/01/23 8:00	12,81	12,65	0,16					1	1
	23/01/23 9:00	12,57	12,13	0,44					1	1
	23/01/23 10:00	12,30	11,60	0,70					1	1
	23/01/23 11:00	12,23	11,38	0,84					1	1
	23/01/23 12:00	12,12	11,08	1,05					1	1
	23/01/23 13:00	11,95	10,71	1,24					1	1
	23/01/23 14:00	11,68	10,33	1,36					1	1
	23/01/23 15:00	12,07	10,70	1,37					1	1
	23/01/23 16:00	13,17	11,83	1,33					1	1
	23/01/23 17:00	15,32	14,03	1,29					1	1
	23/01/23 18:00	16,94	15,52	1,42					1	1
	23/01/23 19:00	17,21	15,49	1,72					1	1
	23/01/23 20:00	16,81	14,60	2,20					1	1
	23/01/23 21:00	15,61	12,76	2,84					1	1
	23/01/23 22:00	14,13	10,82	3,31			1		1	
	23/01/23 23:00	12,40	8,71	3,69			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 24/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	24/01/23 0:00	11,25	11,20	0,05			1		1	
	24/01/23 1:00	10,49	10,42	0,07			1		1	
	24/01/23 2:00	10,23	10,23	0,00			1		1	
	24/01/23 3:00	9,88	9,88	0,00			1		1	
	24/01/23 4:00	9,69	9,69	0,00			1		1	
	24/01/23 5:00	10,00	10,00	0,00			1		1	
	24/01/23 6:00	11,17	11,17	0,01			1		1	
	24/01/23 7:00	12,47	12,46	0,01		1	1			
	24/01/23 8:00	13,11	13,10	0,01		1	1			
	24/01/23 9:00	13,19	13,19	0,00		1	1			
	24/01/23 10:00	13,12	13,12	0,00		1	1			
	24/01/23 11:00	12,93	12,93	0,00		1	1			
	24/01/23 12:00	12,66	12,66	0,00		1	1			
	24/01/23 13:00	12,63	12,63	0,00		1	1			
	24/01/23 14:00	12,91	12,91	0,00		1	1			
	24/01/23 15:00	13,74	13,74	0,01		1	1		1	
	24/01/23 16:00	15,30	15,29	0,01		1	1		1	
	24/01/23 17:00	17,62	17,53	0,08		1	1		1	
	24/01/23 18:00	18,41	18,24	0,17		1	1		1	
	24/01/23 19:00	18,34	18,05	0,28		1	1		1	
	24/01/23 20:00	17,75	17,48	0,26		1	1		1	
	24/01/23 21:00	16,60	16,41	0,19		1	1		1	
	24/01/23 22:00	15,04	14,97	0,07		1	1		1	
	24/01/23 23:00	13,42	13,41	0,01		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 25/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	25/01/23 0:00	11,09	10,98	0,12			1		1	
	25/01/23 1:00	10,33	10,21	0,12			1		1	
	25/01/23 2:00	10,15	9,95	0,21			1		1	
	25/01/23 3:00	9,81	9,59	0,22			1		1	
	25/01/23 4:00	9,64	9,38	0,26			1		1	
	25/01/23 5:00	9,95	9,66	0,30			1		1	
	25/01/23 6:00	11,09	10,88	0,21			1		1	
	25/01/23 7:00	12,44	12,20	0,25					1	1
	25/01/23 8:00	13,14	12,88	0,26					1	1
	25/01/23 9:00	13,45	13,28	0,17					1	1
	25/01/23 10:00	13,52	13,39	0,13					1	1
	25/01/23 11:00	13,21	13,09	0,12					1	1
	25/01/23 12:00	12,86	12,76	0,09					1	1
	25/01/23 13:00	12,82	12,69	0,13					1	1
	25/01/23 14:00	13,13	12,91	0,22					1	1
	25/01/23 15:00	13,91	13,68	0,23					1	1
	25/01/23 16:00	15,29	15,04	0,26				1	1	1
	25/01/23 17:00	17,16	16,86	0,31				1	1	1
	25/01/23 18:00	18,10	17,86	0,24				1	1	1
	25/01/23 19:00	17,99	17,84	0,15				1	1	1
	25/01/23 20:00	17,43	17,27	0,16				1	1	1
	25/01/23 21:00	16,41	16,28	0,12				1	1	1
	25/01/23 22:00	14,95	14,70	0,25				1	1	1
	25/01/23 23:00	13,41	12,87	0,54				1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 26/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	26/01/23 0:00	10,82	10,71	0,11		1		1		
	26/01/23 1:00	10,21	10,16	0,05		1		1		
	26/01/23 2:00	10,06	10,04	0,02		1		1		
	26/01/23 3:00	9,78	9,70	0,08		1		1		
	26/01/23 4:00	9,66	9,50	0,16		1		1		
	26/01/23 5:00	10,03	9,68	0,35		1		1		
	26/01/23 6:00	11,15	9,29	1,85		1		1		
	26/01/23 7:00	12,37	8,04	4,33		1		1		
	26/01/23 8:00	13,09	8,51	4,58		1		1		
	26/01/23 9:00	13,80	8,97	4,83		1		1		
	26/01/23 10:00	13,91	9,04	4,87		1		1		
	26/01/23 11:00	13,52	8,79	4,73		1		1		
	26/01/23 12:00	13,42	8,72	4,70		1		1		
	26/01/23 13:00	13,49	8,77	4,72		1		1		
	26/01/23 14:00	13,66	8,88	4,78		1		1		
	26/01/23 15:00	14,16	9,20	4,95		1		1		
	26/01/23 16:00	15,07	9,80	5,28		1		1		
	26/01/23 17:00	16,55	10,76	5,79				1		1
	26/01/23 18:00	17,57	11,42	6,15				1		1
	26/01/23 19:00	17,91	11,64	6,27				1		1
	26/01/23 20:00	17,51	11,38	6,13				1		1
	26/01/23 21:00	16,54	10,75	5,79				1		1
	26/01/23 22:00	15,07	9,80	5,28				1		1
	26/01/23 23:00	14,56	9,46	5,10				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 27/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	27/01/23 0:00	10,96	7,12	3,83						1
	27/01/23 1:00	10,35	6,73	3,62						1
	27/01/23 2:00	10,09	6,56	3,53						1
	27/01/23 3:00	9,71	6,31	3,40						1
	27/01/23 4:00	9,53	6,19	3,34						1
	27/01/23 5:00	9,81	6,37	3,43						1
	27/01/23 6:00	10,65	6,93	3,73						1
	27/01/23 7:00	11,95	9,62	2,33					1	1
	27/01/23 8:00	13,20	11,24	1,96					1	1
	27/01/23 9:00	14,38	13,16	1,22					1	1
	27/01/23 10:00	15,37	13,05	2,32					1	1
	27/01/23 11:00	15,14	12,87	2,27					1	1
	27/01/23 12:00	14,09	13,33	0,77					1	1
	27/01/23 13:00	14,35	13,81	0,53				1	1	1
	27/01/23 14:00	14,53	14,33	0,20				1	1	1
	27/01/23 15:00	14,96	14,79	0,17				1	1	1
	27/01/23 16:00	15,95	15,39	0,56				1	1	1
	27/01/23 17:00	16,84	13,99	2,86				1	1	1
	27/01/23 18:00	17,41	14,03	3,38				1	1	1
	27/01/23 19:00	17,29	13,62	3,67				1		1
	27/01/23 20:00	16,77	11,85	4,92				1		1
	27/01/23 21:00	15,75	10,39	5,36				1		1
	27/01/23 22:00	14,32	9,31	5,01				1		1
	27/01/23 23:00	12,91	8,50	4,41						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 28/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	28/01/23 0:00	10,78	7,01	3,77						1
	28/01/23 1:00	10,16	6,61	3,56						1
	28/01/23 2:00	9,98	6,49	3,49						1
	28/01/23 3:00	9,70	6,41	3,30						1
	28/01/23 4:00	9,44	6,14	3,30						1
	28/01/23 5:00	9,62	6,25	3,37						1
	28/01/23 6:00	10,38	6,75	3,63						1
	28/01/23 7:00	11,43	7,64	3,79						1
	28/01/23 8:00	12,80	11,58	1,22	1					1
	28/01/23 9:00	13,47	12,99	0,48	1					1
	28/01/23 10:00	13,70	13,48	0,22	1					1
	28/01/23 11:00	13,90	13,69	0,21	1					1
	28/01/23 12:00	13,32	13,31	0,01	1					1
	28/01/23 13:00	13,31	13,30	0,00	1					1
	28/01/23 14:00	13,19	13,19	0,00	1					1
	28/01/23 15:00	13,74	13,73	0,01	1					1
	28/01/23 16:00	14,62	14,57	0,05	1					1
	28/01/23 17:00	16,00	15,94	0,06	1			1		1
	28/01/23 18:00	16,73	16,70	0,04	1			1		1
	28/01/23 19:00	16,61	16,61	0,00	1			1		1
	28/01/23 20:00	15,94	15,94	0,00	1			1		1
	28/01/23 21:00	14,93	14,93	0,00	1					1
	28/01/23 22:00	13,70	13,70	0,00	1					1
	28/01/23 23:00	12,47	12,46	0,01	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 29/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	29/01/23 0:00	9,53	9,52	0,01	1			1		
	29/01/23 1:00	8,94	8,88	0,06	1			1		
	29/01/23 2:00	8,78	8,66	0,12	1			1		
	29/01/23 3:00	8,44	8,09	0,35	1			1		
	29/01/23 4:00	8,41	7,93	0,48	1			1		
	29/01/23 5:00	8,56	8,23	0,33	1			1		
	29/01/23 6:00	9,19	8,96	0,23	1			1		
	29/01/23 7:00	10,23	9,95	0,29	1			1		
	29/01/23 8:00	11,46	10,25	1,22				1		1
	29/01/23 9:00	12,37	11,80	0,56				1		1
	29/01/23 10:00	12,87	12,50	0,37				1		1
	29/01/23 11:00	13,08	12,45	0,63				1		1
	29/01/23 12:00	12,70	12,32	0,38				1		1
	29/01/23 13:00	11,80	11,62	0,18				1		1
	29/01/23 14:00	11,41	11,29	0,11				1		1
	29/01/23 15:00	12,50	12,21	0,29				1		1
	29/01/23 16:00	13,32	12,91	0,41				1		1
	29/01/23 17:00	14,52	13,96	0,55	1					1
	29/01/23 18:00	15,47	14,64	0,83	1					1
	29/01/23 19:00	15,49	14,32	1,17	1					1
	29/01/23 20:00	15,09	13,80	1,29	1					1
	29/01/23 21:00	14,33	13,00	1,33	1					1
	29/01/23 22:00	13,11	11,84	1,27	1					1
	29/01/23 23:00	11,75	10,44	1,31	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 30/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	30/01/23 0:00	10,60	9,03	1,58	1			1		
	30/01/23 1:00	9,82	8,20	1,62				1	1	
	30/01/23 2:00	9,56	7,85	1,71				1	1	
	30/01/23 3:00	9,24	7,41	1,84				1	1	
	30/01/23 4:00	9,15	7,27	1,88				1	1	
	30/01/23 5:00	9,52	7,53	1,99				1	1	
	30/01/23 6:00	10,71	8,49	2,22				1	1	
	30/01/23 7:00	11,86	9,64	2,22				1	1	
	30/01/23 8:00	13,64	11,41	2,23	1			1	1	
	30/01/23 9:00	13,91	11,45	2,46	1			1	1	
	30/01/23 10:00	13,98	11,74	2,25	1			1	1	
	30/01/23 11:00	14,07	12,02	2,05	1			1	1	
	30/01/23 12:00	14,24	12,31	1,93	1			1	1	
	30/01/23 13:00	14,60	12,62	1,98	1			1	1	
	30/01/23 14:00	15,17	13,17	1,99	1			1	1	
	30/01/23 15:00	15,83	13,82	2,01	1			1	1	
	30/01/23 16:00	16,90	14,84	2,07	1			1	1	
	30/01/23 17:00	18,18	16,17	2,01	1	1		1		
	30/01/23 18:00	19,12	17,28	1,84	1	1		1		
	30/01/23 19:00	19,11	17,39	1,71	1	1		1		
	30/01/23 20:00	18,48	16,99	1,49	1	1		1		
	30/01/23 21:00	17,40	16,28	1,12	1	1		1		
	30/01/23 22:00	15,88	15,06	0,82	1	1		1		
	30/01/23 23:00	14,26	13,54	0,72	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 31/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	31/01/23 0:00	12,00	9,48	2,52		1		1		
	31/01/23 1:00	10,96	8,76	2,20		1		1		
	31/01/23 2:00	11,02	9,39	1,64		1		1		
	31/01/23 3:00	10,55	9,00	1,55		1		1		
	31/01/23 4:00	10,22	9,28	0,95		1		1		
	31/01/23 5:00	10,51	9,86	0,64		1		1		
	31/01/23 6:00	11,97	11,42	0,55		1		1		
	31/01/23 7:00	13,66	13,14	0,51		1				1
	31/01/23 8:00	14,10	13,62	0,48		1				1
	31/01/23 9:00	14,37	14,00	0,37		1				1
	31/01/23 10:00	14,03	13,76	0,28		1				1
	31/01/23 11:00	12,76	12,38	0,38		1				1
	31/01/23 12:00	13,88	12,97	0,91		1				1
	31/01/23 13:00	14,86	13,56	1,29		1				1
	31/01/23 14:00	13,98	12,50	1,48		1				1
	31/01/23 15:00	15,19	13,71	1,49		1				1
	31/01/23 16:00	16,34	14,65	1,69		1				1
	31/01/23 17:00	17,11	14,78	2,33		1				1
	31/01/23 18:00	18,86	15,91	2,95		1			1	1
	31/01/23 19:00	18,78	15,83	2,95		1			1	1
	31/01/23 20:00	18,21	15,06	3,15		1			1	1
	31/01/23 21:00	16,92	12,83	4,09					1	1
	31/01/23 22:00	15,45	10,18	5,27					1	1
	31/01/23 23:00	14,10	9,29	4,81					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 1/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	01/02/23 0:00	13,11	8,52	4,59		1		1		
	01/02/23 1:00	12,23	7,95	4,28		1		1		
	01/02/23 2:00	11,95	7,77	4,18		1		1		
	01/02/23 3:00	11,59	7,54	4,06		1		1		
	01/02/23 4:00	11,54	7,50	4,04		1		1		
	01/02/23 5:00	12,02	8,02	4,00		1		1		
	01/02/23 6:00	13,42	9,13	4,29		1		1		
	01/02/23 7:00	15,54	10,10	5,44		1		1		
	01/02/23 8:00	16,62	10,95	5,66		1		1		
	01/02/23 9:00	17,11	12,03	5,08		1		1	1	
	01/02/23 10:00	17,24	12,92	4,32		1		1	1	
	01/02/23 11:00	17,28	12,43	4,85		1		1	1	
	01/02/23 12:00	17,29	11,41	5,88		1		1	1	
	01/02/23 13:00	17,50	11,47	6,03		1		1	1	
	01/02/23 14:00	17,99	12,26	5,74		1		1	1	
	01/02/23 15:00	19,08	13,90	5,18		1		1	1	
	01/02/23 16:00	20,74	15,84	4,90		1		1	1	
	01/02/23 17:00	22,50	17,64	4,87		1	1			1
	01/02/23 18:00	23,33	18,56	4,78		1	1			1
	01/02/23 19:00	22,98	18,48	4,50		1	1			1
	01/02/23 20:00	22,09	17,94	4,15		1	1			1
	01/02/23 21:00	20,52	16,84	3,69		1	1			1
	01/02/23 22:00	18,71	16,31	2,39		1	1			1
	01/02/23 23:00	16,89	15,48	1,41		1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 2/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	02/02/23 0:00	14,07	12,93	1,14		1	1			
	02/02/23 1:00	13,18	12,18	1,00		1	1			
	02/02/23 2:00	12,80	11,96	0,84		1	1			
	02/02/23 3:00	12,51	11,88	0,63		1	1			
	02/02/23 4:00	12,55	12,14	0,41		1	1			
	02/02/23 5:00	13,13	12,82	0,31		1	1			
	02/02/23 6:00	14,48	14,22	0,26		1	1			
	02/02/23 7:00	16,36	16,18	0,18	1	1	1			
	02/02/23 8:00	17,01	16,90	0,11	1	1	1			
	02/02/23 9:00	17,53	17,46	0,06	1	1	1			
	02/02/23 10:00	17,78	17,78	0,00	1	1	1			
	02/02/23 11:00	17,95	17,95	0,00	1	1	1			
	02/02/23 12:00	19,80	19,80	0,00	1	1	1			
	02/02/23 13:00	21,82	21,82	0,01	1	1	1			
	02/02/23 14:00	22,59	22,57	0,01	1	1				1
	02/02/23 15:00	19,71	19,71	0,00	1	1				1
	02/02/23 16:00	21,02	21,02	0,00	1	1				1
	02/02/23 17:00	21,51	21,50	0,01	1	1				1
	02/02/23 18:00	22,13	22,12	0,01	1	1				1
	02/02/23 19:00	22,22	22,18	0,03	1	1				1
	02/02/23 20:00	21,65	21,55	0,10	1	1				1
	02/02/23 21:00	21,14	21,01	0,13	1	1				1
	02/02/23 22:00	19,39	19,24	0,15	1	1				1
	02/02/23 23:00	17,55	17,40	0,15	1	1				1

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στο κεντρικό αντλιοστάσιο θάλασσας δεν θα είναι διαθέσιμες οι μονάδες G11,G12,G13 μέχρι τις 14.00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 3/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	03/02/23 0:00	12,85	12,10	0,75	1	1				
	03/02/23 1:00	11,89	10,84	1,06	1	1				
	03/02/23 2:00	11,53	9,98	1,55	1	1				
	03/02/23 3:00	11,21	9,91	1,30	1	1				
	03/02/23 4:00	11,13	9,95	1,17	1	1				
	03/02/23 5:00	11,52	10,52	1,01	1	1				
	03/02/23 6:00	12,78	12,16	0,62	1	1				
	03/02/23 7:00	14,41	13,20	1,21	1					1
	03/02/23 8:00	15,08	13,15	1,93	1					1
	03/02/23 9:00	15,54	12,51	3,03	1					1
	03/02/23 10:00	16,11	12,77	3,34	1					1
	03/02/23 11:00	16,35	13,62	2,73	1					1
	03/02/23 12:00	16,82	15,80	1,01	1			1		1
	03/02/23 13:00	18,17	17,11	1,06	1			1		1
	03/02/23 14:00	18,54	16,91	1,63	1			1		1
	03/02/23 15:00	19,17	18,20	0,97	1			1		1
	03/02/23 16:00	19,88	18,53	1,35	1			1		1
	03/02/23 17:00	21,26	18,83	2,43	1			1		1
	03/02/23 18:00	22,17	18,78	3,39	1			1		1
	03/02/23 19:00	21,94	18,58	3,36	1			1		1
	03/02/23 20:00	21,22	17,92	3,29	1			1		1
	03/02/23 21:00	19,80	16,22	3,57	1			1		1
	03/02/23 22:00	17,98	15,25	2,73	1			1		1
	03/02/23 23:00	16,28	14,52	1,76	1			1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 4/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	04/02/23 0:00	13,01	10,27	2,74	1					1
	04/02/23 1:00	12,06	10,27	1,80	1					1
	04/02/23 2:00	11,74	10,38	1,36	1					1
	04/02/23 3:00	11,36	10,59	0,77	1					1
	04/02/23 4:00	11,31	11,00	0,30	1					1
	04/02/23 5:00	11,84	11,74	0,11	1					1
	04/02/23 6:00	13,18	13,13	0,05	1					1
	04/02/23 7:00	14,79	14,78	0,00	1					1
	04/02/23 8:00	15,82	15,72	0,10	1				1	1
	04/02/23 9:00	16,72	15,88	0,84	1				1	1
	04/02/23 10:00	17,28	15,11	2,17	1				1	1
	04/02/23 11:00	17,52	14,62	2,89	1				1	1
	04/02/23 12:00	17,89	14,99	2,89	1				1	1
	04/02/23 13:00	18,29	16,18	2,12	1				1	1
	04/02/23 14:00	18,95	18,38	0,57	1				1	1
	04/02/23 15:00	19,89	19,85	0,04	1				1	1
	04/02/23 16:00	20,34	20,26	0,08	1				1	1
	04/02/23 17:00	21,63	21,53	0,10	1		1			1
	04/02/23 18:00	22,58	22,55	0,03	1		1			1
	04/02/23 19:00	22,18	22,03	0,15	1		1			1
	04/02/23 20:00	20,97	20,75	0,22	1		1			1
	04/02/23 21:00	19,52	19,17	0,35	1		1			1
	04/02/23 22:00	17,96	17,87	0,09	1		1			1
	04/02/23 23:00	16,29	16,07	0,23	1		1			1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 5/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	05/02/23 0:00	13,23	12,56	0,67			1			1
	05/02/23 1:00	12,30	11,34	0,96			1			1
	05/02/23 2:00	11,79	10,82	0,97			1			1
	05/02/23 3:00	11,38	10,52	0,86			1			1
	05/02/23 4:00	11,32	10,27	1,05			1			1
	05/02/23 5:00	11,78	11,44	0,35			1			1
	05/02/23 6:00	12,99	12,56	0,43			1			1
	05/02/23 7:00	14,73	13,51	1,22			1			1
	05/02/23 8:00	16,41	14,29	2,12			1			1
	05/02/23 9:00	17,87	15,54	2,33			1			1
	05/02/23 10:00	18,53	15,68	2,85			1			1
	05/02/23 11:00	18,60	15,44	3,17			1			1
	05/02/23 12:00	18,81	12,79	6,02			1			1
	05/02/23 13:00	19,12	12,47	6,66			1			1
	05/02/23 14:00	19,31	12,55	6,76			1			1
	05/02/23 15:00	20,89	13,58	7,31			1			1
	05/02/23 16:00	22,27	14,48	7,80			1			1
	05/02/23 17:00	23,92	15,55	8,37			1			1
	05/02/23 18:00	25,14	16,55	8,59			1		1	1
	05/02/23 19:00	24,92	16,32	8,60			1		1	1
	05/02/23 20:00	23,99	15,59	8,40			1		1	1
	05/02/23 21:00	22,58	14,68	7,90			1		1	1
	05/02/23 22:00	20,86	13,56	7,30					1	1
	05/02/23 23:00	19,10	12,41	6,68					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 6/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	06/02/23 0:00	14,73	9,57	5,16					1	1
	06/02/23 1:00	13,67	9,29	4,38					1	1
	06/02/23 2:00	13,10	9,29	3,81					1	1
	06/02/23 3:00	12,79	9,29	3,50					1	1
	06/02/23 4:00	12,87	9,29	3,58					1	1
	06/02/23 5:00	13,79	9,29	4,50					1	1
	06/02/23 6:00	15,70	10,20	5,49					1	1
	06/02/23 7:00	18,45	11,99	6,46					1	1
	06/02/23 8:00	21,03	13,67	7,36			1			1
	06/02/23 9:00	22,73	14,77	7,95			1			1
	06/02/23 10:00	23,33	15,17	8,15			1			1
	06/02/23 11:00	23,14	15,04	8,10			1			1
	06/02/23 12:00	22,96	14,92	8,04			1			1
	06/02/23 13:00	22,96	14,93	8,04			1			1
	06/02/23 14:00	23,29	15,24	8,05			1			1
	06/02/23 15:00	24,38	16,33	8,05			1		1	1
	06/02/23 16:00	25,31	17,36	7,96			1		1	1
	06/02/23 17:00	26,40	18,61	7,79			1		1	1
	06/02/23 18:00	27,28	19,59	7,70			1		1	1
	06/02/23 19:00	26,92	19,34	7,59			1		1	1
	06/02/23 20:00	26,08	18,55	7,53			1		1	1
	06/02/23 21:00	24,66	17,20	7,47			1		1	1
	06/02/23 22:00	22,86	15,43	7,43			1		1	1
	06/02/23 23:00	20,90	13,59	7,32					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 7/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	07/02/23 0:00	15,24	9,90	5,33					1	1
	07/02/23 1:00	14,24	9,29	4,95					1	1
	07/02/23 2:00	14,06	9,29	4,77					1	1
	07/02/23 3:00	13,66	9,29	4,37					1	1
	07/02/23 4:00	13,59	9,29	4,30					1	1
	07/02/23 5:00	14,16	9,29	4,87					1	1
	07/02/23 6:00	15,78	10,26	5,52					1	1
	07/02/23 7:00	18,41	11,97	6,44					1	1
	07/02/23 8:00	20,15	13,36	6,79					1	1
	07/02/23 9:00	20,93	14,57	6,36			1		1	1
	07/02/23 10:00	21,04	15,08	5,96			1		1	1
	07/02/23 11:00	20,85	15,03	5,82			1		1	1
	07/02/23 12:00	20,77	15,43	5,34			1		1	1
	07/02/23 13:00	21,07	15,76	5,31			1		1	1
	07/02/23 14:00	22,02	15,89	6,13			1		1	1
	07/02/23 15:00	23,64	17,67	5,97			1		1	1
	07/02/23 16:00	25,58	18,51	7,07			1		1	1
	07/02/23 17:00	27,46	19,83	7,63			1		1	1
	07/02/23 18:00	28,16	20,67	7,48			1		1	1
	07/02/23 19:00	27,73	20,44	7,29			1		1	1
	07/02/23 20:00	26,55	19,09	7,46			1		1	1
	07/02/23 21:00	24,53	16,87	7,66			1		1	1
	07/02/23 22:00	22,15	14,75	7,40			1		1	1
	07/02/23 23:00	19,95	13,73	6,21			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 8/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	08/02/23 0:00	16,26	11,28	4,98					1	1
	08/02/23 1:00	15,19	11,36	3,84					1	1
	08/02/23 2:00	14,84	11,35	3,48					1	1
	08/02/23 3:00	14,48	11,09	3,39					1	1
	08/02/23 4:00	14,50	11,60	2,90					1	1
	08/02/23 5:00	15,15	12,51	2,64					1	1
	08/02/23 6:00	16,84	14,21	2,63		1			1	1
	08/02/23 7:00	19,59	16,20	3,39		1			1	1
	08/02/23 8:00	21,36	16,98	4,38		1			1	1
	08/02/23 9:00	22,13	17,38	4,74		1			1	1
	08/02/23 10:00	22,27	17,87	4,40		1			1	1
	08/02/23 11:00	22,08	18,27	3,81		1			1	1
	08/02/23 12:00	21,88	19,35	2,53		1			1	1
	08/02/23 13:00	22,12	20,38	1,74	1	1			1	1
	08/02/23 14:00	22,99	21,51	1,48	1	1			1	1
	08/02/23 15:00	25,62	19,37	6,25	1	1			1	1
	08/02/23 16:00	27,19	20,81	6,38	1	1			1	1
	08/02/23 17:00	28,62	22,20	6,42	1	1			1	1
	08/02/23 18:00	29,44	22,96	6,47	1	1			1	1
	08/02/23 19:00	28,70	22,11	6,60	1	1			1	1
	08/02/23 20:00	27,37	20,94	6,43	1	1			1	1
	08/02/23 21:00	25,37	19,01	6,36	1				1	1
	08/02/23 22:00	23,00	16,81	6,20	1				1	1
	08/02/23 23:00	20,84	15,02	5,82	1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 9/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	09/02/23 0:00	15,95	10,98	4,97					1	1
	09/02/23 1:00	14,89	10,71	4,18					1	1
	09/02/23 2:00	14,69	11,34	3,36					1	1
	09/02/23 3:00	14,30	11,76	2,54					1	1
	09/02/23 4:00	14,17	12,24	1,93					1	1
	09/02/23 5:00	14,68	10,99	3,69					1	1
	09/02/23 6:00	16,24	11,89	4,35					1	1
	09/02/23 7:00	18,86	13,70	5,16					1	1
	09/02/23 8:00	20,13	15,17	4,96			1		1	1
	09/02/23 9:00	20,63	15,60	5,03			1		1	1
	09/02/23 10:00	20,65	15,94	4,71			1		1	1
	09/02/23 11:00	20,47	16,63	3,84			1		1	1
	09/02/23 12:00	20,21	16,29	3,92			1		1	1
	09/02/23 13:00	20,15	16,27	3,88			1		1	1
	09/02/23 14:00	20,55	16,25	4,30			1		1	1
	09/02/23 15:00	21,67	17,69	3,98			1		1	1
	09/02/23 16:00	23,50	19,94	3,56		1	1			1
	09/02/23 17:00	25,77	20,92	4,85		1	1			1
	09/02/23 18:00	26,94	21,82	5,12		1	1			1
	09/02/23 19:00	26,64	22,46	4,18		1	1			1
	09/02/23 20:00	25,67	21,94	3,73		1	1			1
	09/02/23 21:00	23,95	19,83	4,12		1	1			1
	09/02/23 22:00	21,67	17,73	3,94		1			1	1
	09/02/23 23:00	19,69	16,34	3,35		1			1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 10/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	10/02/23 0:00	16,30	12,57	3,73					1	1
	10/02/23 1:00	15,31	11,50	3,81					1	1
	10/02/23 2:00	14,94	11,53	3,41					1	1
	10/02/23 3:00	14,59	10,92	3,67					1	1
	10/02/23 4:00	14,58	10,57	4,01					1	1
	10/02/23 5:00	15,08	9,95	5,13					1	1
	10/02/23 6:00	16,43	11,12	5,31					1	1
	10/02/23 7:00	18,47	13,66	4,81					1	1
	10/02/23 8:00	19,45	14,38	5,06				1	1	1
	10/02/23 9:00	19,91	15,50	4,41				1	1	1
	10/02/23 10:00	19,91	16,56	3,35				1	1	1
	10/02/23 11:00	19,70	17,22	2,48				1	1	1
	10/02/23 12:00	19,50	18,27	1,23				1	1	1
	10/02/23 13:00	19,46	18,69	0,77				1	1	1
	10/02/23 14:00	19,63	19,01	0,62			1	1	1	1
	10/02/23 15:00	22,24	19,49	2,75			1	1	1	1
	10/02/23 16:00	23,77	20,69	3,08			1	1	1	1
	10/02/23 17:00	25,46	21,98	3,48			1	1	1	1
	10/02/23 18:00	26,67	23,28	3,39			1	1	1	1
	10/02/23 19:00	26,24	23,14	3,10			1	1	1	1
	10/02/23 20:00	25,20	22,53	2,67			1	1	1	1
	10/02/23 21:00	23,55	20,97	2,58			1	1	1	1
	10/02/23 22:00	21,57	18,91	2,66			1	1		1
	10/02/23 23:00	19,80	17,33	2,47			1	1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 11/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	11/02/23 0:00	14,88	11,33	3,55			1	1		
	11/02/23 1:00	13,85	10,17	3,68			1	1		
	11/02/23 2:00	13,53	9,79	3,74			1	1		
	11/02/23 3:00	13,10	9,18	3,92			1	1		
	11/02/23 4:00	12,95	8,82	4,13			1	1		
	11/02/23 5:00	13,35	9,04	4,31			1	1		
	11/02/23 6:00	14,42	11,35	3,07			1	1		
	11/02/23 7:00	15,92	13,63	2,28			1			1
	11/02/23 8:00	16,65	14,34	2,31			1			1
	11/02/23 9:00	17,03	15,03	2,00			1			1
	11/02/23 10:00	17,11	15,88	1,22			1		1	1
	11/02/23 11:00	17,02	16,05	0,97			1		1	1
	11/02/23 12:00	16,99	15,59	1,41			1		1	1
	11/02/23 13:00	17,16	15,28	1,88			1		1	1
	11/02/23 14:00	17,66	14,36	3,30			1		1	1
	11/02/23 15:00	18,68	15,99	2,69			1		1	1
	11/02/23 16:00	20,39	19,73	0,66			1		1	1
	11/02/23 17:00	22,64	21,52	1,12			1	1	1	1
	11/02/23 18:00	23,74	22,26	1,48			1	1	1	1
	11/02/23 19:00	23,65	19,87	3,78			1	1	1	1
	11/02/23 20:00	22,89	21,42	1,47			1	1	1	1
	11/02/23 21:00	21,43	20,84	0,59			1	1	1	1
	11/02/23 22:00	19,58	18,98	0,60			1	1		1
	11/02/23 23:00	17,78	16,76	1,02			1	1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 12/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	12/02/23 0:00	14,19	12,90	1,29				1		1
	12/02/23 1:00	13,11	11,91	1,20				1		1
	12/02/23 2:00	12,58	11,44	1,14				1		1
	12/02/23 3:00	12,19	11,00	1,18				1		1
	12/02/23 4:00	12,11	10,96	1,15				1		1
	12/02/23 5:00	12,44	11,22	1,23				1		1
	12/02/23 6:00	13,23	11,40	1,83				1		1
	12/02/23 7:00	14,35	12,34	2,01				1		1
	12/02/23 8:00	15,11	13,80	1,31				1		1
	12/02/23 9:00	15,57	14,53	1,04				1	1	1
	12/02/23 10:00	15,76	14,78	0,98				1	1	1
	12/02/23 11:00	15,76	14,76	1,00				1	1	1
	12/02/23 12:00	15,77	14,52	1,25				1	1	1
	12/02/23 13:00	15,95	14,29	1,66				1	1	1
	12/02/23 14:00	16,19	14,08	2,11				1	1	1
	12/02/23 15:00	18,99	17,09	1,90				1	1	1
	12/02/23 16:00	20,43	18,38	2,06				1	1	1
	12/02/23 17:00	21,99	19,66	2,33			1	1	1	1
	12/02/23 18:00	23,34	20,72	2,61			1	1	1	1
	12/02/23 19:00	23,09	20,76	2,32			1	1	1	1
	12/02/23 20:00	22,20	20,07	2,13			1		1	1
	12/02/23 21:00	20,87	18,54	2,32			1		1	1
	12/02/23 22:00	19,13	16,54	2,59			1		1	1
	12/02/23 23:00	17,40	14,90	2,50			1		1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 13/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	13/02/23 0:00	15,38	13,15	2,23					1	1
	13/02/23 1:00	14,17	12,03	2,14					1	1
	13/02/23 2:00	13,65	11,36	2,28					1	1
	13/02/23 3:00	13,21	10,91	2,31					1	1
	13/02/23 4:00	13,20	10,79	2,40					1	1
	13/02/23 5:00	13,80	11,03	2,76					1	1
	13/02/23 6:00	15,25	12,23	3,02					1	1
	13/02/23 7:00	17,54	14,60	2,94				1	1	1
	13/02/23 8:00	19,31	16,40	2,91				1	1	1
	13/02/23 9:00	19,54	16,45	3,09				1	1	1
	13/02/23 10:00	19,15	16,17	2,98				1	1	1
	13/02/23 11:00	18,68	15,89	2,79				1	1	1
	13/02/23 12:00	18,43	15,59	2,84				1	1	1
	13/02/23 13:00	18,52	15,49	3,02				1	1	1
	13/02/23 14:00	19,08	15,97	3,11				1	1	1
	13/02/23 15:00	20,70	17,72	2,99				1	1	1
	13/02/23 16:00	22,46	19,49	2,98			1	1	1	1
	13/02/23 17:00	24,20	21,04	3,16			1	1	1	1
	13/02/23 18:00	25,55	22,45	3,10			1	1	1	1
	13/02/23 19:00	25,21	22,21	3,00			1	1	1	1
	13/02/23 20:00	24,25	21,62	2,62			1	1	1	1
	13/02/23 21:00	22,65	20,18	2,48			1	1		1
	13/02/23 22:00	20,59	18,31	2,29			1	1		1
	13/02/23 23:00	18,48	16,46	2,02			1	1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 14/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	14/02/23 0:00	14,24	9,26	4,99			1	1		
	14/02/23 1:00	13,40	8,71	4,69			1	1		
	14/02/23 2:00	13,12	8,53	4,59			1	1		
	14/02/23 3:00	12,77	9,02	3,74			1	1		
	14/02/23 4:00	12,77	9,74	3,03			1	1		
	14/02/23 5:00	13,31	10,59	2,73			1	1		
	14/02/23 6:00	14,67	12,19	2,48			1	1	1	
	14/02/23 7:00	16,41	14,02	2,39			1	1	1	
	14/02/23 8:00	17,10	15,19	1,91			1	1	1	
	14/02/23 9:00	17,26	16,09	1,17			1	1	1	
	14/02/23 10:00	16,97	15,90	1,07			1	1	1	
	14/02/23 11:00	16,64	15,49	1,16			1	1	1	
	14/02/23 12:00	16,39	14,45	1,94			1	1	1	
	14/02/23 13:00	16,38	13,65	2,72			1	1	1	
	14/02/23 14:00	16,70	13,48	3,22			1	1	1	
	14/02/23 15:00	17,86	13,89	3,98			1	1	1	
	14/02/23 16:00	19,83	15,05	4,78			1	1	1	
	14/02/23 17:00	22,13	17,07	5,05		1	1	1	1	
	14/02/23 18:00	23,90	18,92	4,98		1	1	1	1	
	14/02/23 19:00	24,07	19,60	4,47		1	1	1	1	
	14/02/23 20:00	23,43	20,07	3,36		1	1	1	1	
	14/02/23 21:00	21,88	19,62	2,26		1	1	1	1	
	14/02/23 22:00	19,77	17,27	2,50		1	1		1	
	14/02/23 23:00	17,34	14,76	2,59		1	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 15/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	15/02/23 0:00	13,47	9,53	3,94			1		1	
	15/02/23 1:00	12,39	8,05	4,34			1		1	
	15/02/23 2:00	12,60	8,25	4,35			1		1	
	15/02/23 3:00	12,17	7,91	4,26			1		1	
	15/02/23 4:00	11,80	8,13	3,67			1		1	
	15/02/23 5:00	11,99	10,29	1,69			1		1	
	15/02/23 6:00	13,41	11,84	1,57			1	1	1	
	15/02/23 7:00	16,13	14,36	1,77			1	1	1	
	15/02/23 8:00	16,76	13,87	2,89			1	1	1	
	15/02/23 9:00	16,35	12,32	4,03			1	1	1	
	15/02/23 10:00	15,78	11,02	4,76			1	1	1	
	15/02/23 11:00	15,21	11,34	3,87			1	1	1	
	15/02/23 12:00	14,81	13,64	1,17			1	1	1	
	15/02/23 13:00	14,77	13,64	1,12			1	1	1	
	15/02/23 14:00	14,34	12,43	1,90			1	1	1	
	15/02/23 15:00	15,55	13,40	2,15			1	1	1	
	15/02/23 16:00	17,10	14,83	2,27			1	1	1	
	15/02/23 17:00	18,52	15,97	2,54			1	1	1	
	15/02/23 18:00	20,87	17,73	3,13		1	1	1		
	15/02/23 19:00	21,40	17,64	3,76		1	1	1		
	15/02/23 20:00	21,12	16,07	5,05		1	1	1		
	15/02/23 21:00	19,65	14,81	4,84		1	1	1		
	15/02/23 22:00	17,73	13,08	4,64		1	1			
	15/02/23 23:00	15,37	11,62	3,75		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 16/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	16/02/23 0:00	13,72	10,46	3,26		1	1			
	16/02/23 1:00	12,49	10,05	2,44		1	1			
	16/02/23 2:00	12,76	10,90	1,86		1	1			
	16/02/23 3:00	12,24	10,88	1,36		1	1			
	16/02/23 4:00	11,89	10,93	0,96		1	1			
	16/02/23 5:00	12,18	11,41	0,78		1	1			
	16/02/23 6:00	13,83	13,41	0,43		1	1			
	16/02/23 7:00	16,31	16,06	0,24		1	1		1	
	16/02/23 8:00	16,78	16,55	0,23		1	1		1	
	16/02/23 9:00	16,36	16,01	0,35		1	1		1	
	16/02/23 10:00	15,57	15,02	0,55		1	1		1	
	16/02/23 11:00	14,57	14,31	0,26		1	1		1	
	16/02/23 12:00	14,09	13,91	0,18		1	1		1	
	16/02/23 13:00	13,87	13,65	0,22		1	1		1	
	16/02/23 14:00	13,86	13,57	0,29		1	1		1	
	16/02/23 15:00	15,27	14,46	0,81		1	1		1	
	16/02/23 16:00	17,02	16,28	0,73		1	1		1	
	16/02/23 17:00	18,68	18,05	0,63		1	1		1	
	16/02/23 18:00	21,25	20,91	0,35		1	1	1	1	
	16/02/23 19:00	21,74	21,51	0,23		1	1	1	1	
	16/02/23 20:00	21,12	21,02	0,10		1	1	1	1	
	16/02/23 21:00	19,76	19,70	0,06		1	1	1	1	
	16/02/23 22:00	17,63	17,60	0,03		1	1	1		
	16/02/23 23:00	15,49	15,48	0,01		1	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 17/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	17/02/23 0:00	13,90	13,90	0,00				1		1
	17/02/23 1:00	13,06	13,05	0,00				1		1
	17/02/23 2:00	12,78	12,78	0,01				1		1
	17/02/23 3:00	12,49	12,48	0,00				1		1
	17/02/23 4:00	12,41	12,41	0,00				1		1
	17/02/23 5:00	12,94	12,94	0,00				1		1
	17/02/23 6:00	14,24	14,24	0,00				1	1	1
	17/02/23 7:00	15,81	15,81	0,00				1	1	1
	17/02/23 8:00	16,04	16,04	0,00				1	1	1
	17/02/23 9:00	16,09	16,09	0,00				1	1	1
	17/02/23 10:00	15,93	15,93	0,00				1	1	1
	17/02/23 11:00	15,77	15,77	0,00				1	1	1
	17/02/23 12:00	15,63	15,63	0,00				1	1	1
	17/02/23 13:00	15,72	15,72	0,00				1	1	1
	17/02/23 14:00	16,15	16,15	0,00				1	1	1
	17/02/23 15:00	17,19	17,17	0,02				1	1	1
	17/02/23 16:00	18,31	18,09	0,22				1	1	1
	17/02/23 17:00	20,51	19,75	0,76			1	1	1	1
	17/02/23 18:00	22,71	21,74	0,97			1	1	1	1
	17/02/23 19:00	22,55	21,42	1,13			1	1	1	1
	17/02/23 20:00	21,40	19,92	1,48			1	1	1	1
	17/02/23 21:00	19,64	18,24	1,40				1	1	1
	17/02/23 22:00	17,11	15,75	1,36				1	1	1
	17/02/23 23:00	14,82	13,52	1,30				1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 18/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	18/02/23 0:00	13,47	12,83	0,64				1		1
	18/02/23 1:00	12,54	11,61	0,93				1		1
	18/02/23 2:00	12,19	11,43	0,76				1		1
	18/02/23 3:00	11,77	10,73	1,04				1		1
	18/02/23 4:00	11,62	10,55	1,06				1		1
	18/02/23 5:00	11,96	10,92	1,04				1		1
	18/02/23 6:00	13,00	12,45	0,55				1		1
	18/02/23 7:00	14,48	14,24	0,24				1	1	1
	18/02/23 8:00	15,18	15,16	0,02				1	1	1
	18/02/23 9:00	15,57	15,57	0,00				1	1	1
	18/02/23 10:00	15,81	15,81	0,00				1	1	1
	18/02/23 11:00	15,94	15,90	0,04				1	1	1
	18/02/23 12:00	15,26	15,07	0,19				1	1	1
	18/02/23 13:00	14,42	14,20	0,22				1	1	1
	18/02/23 14:00	13,81	13,60	0,21				1	1	1
	18/02/23 15:00	14,33	14,13	0,20				1	1	1
	18/02/23 16:00	15,54	15,32	0,22				1	1	1
	18/02/23 17:00	18,18	17,79	0,39				1	1	1
	18/02/23 18:00	21,68	21,03	0,65			1	1	1	1
	18/02/23 19:00	21,54	20,96	0,58			1	1	1	1
	18/02/23 20:00	20,54	20,15	0,39			1	1	1	1
	18/02/23 21:00	18,96	18,73	0,24			1	1		1
	18/02/23 22:00	16,77	16,57	0,21			1	1		1
	18/02/23 23:00	14,82	14,59	0,23			1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 19/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	19/02/23 0:00	13,42	12,91	0,51				1		1
	19/02/23 1:00	12,45	11,69	0,76				1		1
	19/02/23 2:00	12,49	11,62	0,87				1		1
	19/02/23 3:00	11,83	10,80	1,03				1		1
	19/02/23 4:00	11,47	10,35	1,12				1		1
	19/02/23 5:00	11,47	10,74	0,73				1		1
	19/02/23 6:00	11,85	11,51	0,34				1		1
	19/02/23 7:00	12,74	12,58	0,16				1		1
	19/02/23 8:00	13,67	13,43	0,24				1		1
	19/02/23 9:00	14,27	13,83	0,44				1		1
	19/02/23 10:00	13,64	13,37	0,27				1		1
	19/02/23 11:00	13,56	13,10	0,46				1		1
	19/02/23 12:00	13,93	13,24	0,69				1		1
	19/02/23 13:00	13,85	12,78	1,07				1		1
	19/02/23 14:00	13,02	11,73	1,29				1		1
	19/02/23 15:00	13,97	10,92	3,05				1		1
	19/02/23 16:00	15,56	11,08	4,48				1		1
	19/02/23 17:00	16,79	12,17	4,61				1		1
	19/02/23 18:00	19,39	14,41	4,98				1	1	1
	19/02/23 19:00	19,67	14,25	5,42				1	1	1
	19/02/23 20:00	19,56	13,56	5,99				1	1	1
	19/02/23 21:00	18,28	11,92	6,36				1		1
	19/02/23 22:00	16,68	10,84	5,84				1		1
	19/02/23 23:00	14,68	9,54	5,14				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 20/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	20/02/23 0:00	12,79	8,31	4,48			1	1		
	20/02/23 1:00	11,99	7,79	4,19			1	1		
	20/02/23 2:00	11,52	7,49	4,03			1	1		
	20/02/23 3:00	11,14	7,28	3,87			1	1		
	20/02/23 4:00	11,10	7,28	3,82			1	1		
	20/02/23 5:00	11,54	7,50	4,04			1	1		
	20/02/23 6:00	12,68	8,24	4,44			1	1		
	20/02/23 7:00	14,50	9,43	5,08				1		1
	20/02/23 8:00	15,66	10,18	5,48				1		1
	20/02/23 9:00	16,34	10,62	5,72				1		1
	20/02/23 10:00	16,27	10,58	5,69				1		1
	20/02/23 11:00	16,19	10,52	5,67				1		1
	20/02/23 12:00	16,72	10,96	5,76				1		1
	20/02/23 13:00	16,75	12,19	4,56				1		1
	20/02/23 14:00	16,74	12,38	4,36				1		1
	20/02/23 15:00	19,09	15,85	3,24		1		1		1
	20/02/23 16:00	19,95	17,14	2,81		1		1		1
	20/02/23 17:00	20,84	18,59	2,26		1		1		1
	20/02/23 18:00	22,43	20,81	1,61		1		1	1	1
	20/02/23 19:00	22,27	21,60	0,67		1		1	1	1
	20/02/23 20:00	21,37	21,04	0,32		1		1	1	1
	20/02/23 21:00	19,63	19,54	0,09		1		1		1
	20/02/23 22:00	17,54	17,53	0,01		1		1		1
	20/02/23 23:00	15,40	15,40	0,00		1		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 21/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	21/02/23 0:00	11,68	11,09	0,59				1		1
	21/02/23 1:00	10,89	10,45	0,43				1		1
	21/02/23 2:00	10,75	10,44	0,31				1		1
	21/02/23 3:00	10,47	10,15	0,32				1		1
	21/02/23 4:00	10,43	10,11	0,32				1		1
	21/02/23 5:00	10,86	10,60	0,25				1		1
	21/02/23 6:00	11,91	11,73	0,18				1		1
	21/02/23 7:00	13,12	12,94	0,19				1		1
	21/02/23 8:00	13,25	13,17	0,08				1		1
	21/02/23 9:00	13,19	13,19	0,00				1		1
	21/02/23 10:00	12,84	12,83	0,01				1		1
	21/02/23 11:00	12,36	12,36	0,00				1		1
	21/02/23 12:00	11,97	11,97	0,01				1		1
	21/02/23 13:00	11,76	11,69	0,08				1		1
	21/02/23 14:00	11,85	11,73	0,12				1		1
	21/02/23 15:00	12,59	12,45	0,14				1		1
	21/02/23 16:00	13,94	13,82	0,13				1		1
	21/02/23 17:00	16,11	15,96	0,15		1		1		1
	21/02/23 18:00	18,51	18,33	0,18		1		1		1
	21/02/23 19:00	18,78	18,68	0,10		1		1		1
	21/02/23 20:00	18,51	18,50	0,01		1		1		1
	21/02/23 21:00	17,38	17,38	0,00		1		1		1
	21/02/23 22:00	15,57	15,57	0,00		1		1		1
	21/02/23 23:00	13,48	13,48	0,00				1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 22/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	22/02/23 0:00	11,50	11,49	0,01				1		1
	22/02/23 1:00	10,95	10,95	0,00				1		1
	22/02/23 2:00	10,81	10,81	0,00				1		1
	22/02/23 3:00	10,59	10,59	0,00				1		1
	22/02/23 4:00	10,41	10,41	0,00				1		1
	22/02/23 5:00	10,77	10,77	0,00				1		1
	22/02/23 6:00	11,82	11,81	0,01				1		1
	22/02/23 7:00	12,77	12,77	0,00				1		1
	22/02/23 8:00	12,94	12,94	0,00				1		1
	22/02/23 9:00	13,10	13,10	0,00				1		1
	22/02/23 10:00	13,01	13,01	0,00				1		1
	22/02/23 11:00	12,72	12,72	0,00				1		1
	22/02/23 12:00	12,40	12,31	0,09				1		1
	22/02/23 13:00	12,20	12,02	0,19				1		1
	22/02/23 14:00	12,00	11,79	0,21				1		1
	22/02/23 15:00	12,74	12,53	0,21				1		1
	22/02/23 16:00	14,18	13,97	0,21				1		1
	22/02/23 17:00	16,63	16,38	0,25		1		1		1
	22/02/23 18:00	18,80	18,53	0,27		1		1		1
	22/02/23 19:00	19,19	18,95	0,24		1		1		1
	22/02/23 20:00	18,90	18,78	0,13		1		1		1
	22/02/23 21:00	17,58	17,53	0,05		1		1		1
	22/02/23 22:00	15,52	15,51	0,01		1		1		1
	22/02/23 23:00	13,38	13,38	0,00				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 23/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	23/02/23 0:00	11,85	11,81	0,05				1		1
	23/02/23 1:00	11,11	11,11	0,00				1		1
	23/02/23 2:00	10,83	10,83	0,00				1		1
	23/02/23 3:00	10,54	10,54	0,00				1		1
	23/02/23 4:00	10,47	10,47	0,00				1		1
	23/02/23 5:00	10,85	10,85	0,00				1		1
	23/02/23 6:00	11,89	11,89	0,00				1		1
	23/02/23 7:00	12,97	12,97	0,00				1		1
	23/02/23 8:00	13,16	13,16	0,00				1		1
	23/02/23 9:00	13,29	13,27	0,02				1		1
	23/02/23 10:00	13,36	13,31	0,05				1		1
	23/02/23 11:00	13,00	12,96	0,04				1		1
	23/02/23 12:00	12,25	12,23	0,02				1		1
	23/02/23 13:00	11,91	11,90	0,01				1		1
	23/02/23 14:00	11,55	11,54	0,01				1		1
	23/02/23 15:00	12,54	12,53	0,01				1		1
	23/02/23 16:00	13,88	13,82	0,06				1		1
	23/02/23 17:00	16,13	16,06	0,07				1	1	1
	23/02/23 18:00	19,02	18,74	0,27				1	1	1
	23/02/23 19:00	19,66	18,85	0,81				1	1	1
	23/02/23 20:00	19,26	18,42	0,84				1	1	1
	23/02/23 21:00	18,11	17,59	0,52				1	1	1
	23/02/23 22:00	16,26	15,88	0,38				1	1	1
	23/02/23 23:00	14,08	13,99	0,09				1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 24/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	24/02/23 0:00	11,46	11,46	0,00					1	1
	24/02/23 1:00	10,74	10,74	0,00					1	1
	24/02/23 2:00	10,53	10,53	0,00					1	1
	24/02/23 3:00	10,20	10,20	0,00					1	1
	24/02/23 4:00	10,07	10,07	0,00					1	1
	24/02/23 5:00	10,36	10,36	0,00					1	1
	24/02/23 6:00	11,28	11,28	0,00					1	1
	24/02/23 7:00	12,55	12,55	0,00					1	1
	24/02/23 8:00	13,04	13,04	0,00					1	1
	24/02/23 9:00	13,46	13,46	0,00					1	1
	24/02/23 10:00	13,55	13,55	0,00					1	1
	24/02/23 11:00	13,40	13,40	0,00					1	1
	24/02/23 12:00	13,39	13,32	0,08					1	1
	24/02/23 13:00	12,93	12,70	0,23					1	1
	24/02/23 14:00	12,83	12,55	0,28					1	1
	24/02/23 15:00	13,52	13,28	0,24					1	1
	24/02/23 16:00	14,17	13,92	0,26					1	1
	24/02/23 17:00	15,99	15,68	0,31			1		1	1
	24/02/23 18:00	18,34	17,71	0,63			1		1	1
	24/02/23 19:00	18,74	17,97	0,77			1		1	1
	24/02/23 20:00	18,31	17,37	0,93			1		1	1
	24/02/23 21:00	17,07	15,93	1,14			1		1	1
	24/02/23 22:00	15,36	13,76	1,60					1	1
	24/02/23 23:00	13,43	11,51	1,92					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 25/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	25/02/23 0:00	11,47	9,30	2,16					1	1
	25/02/23 1:00	10,78	8,22	2,56						1
	25/02/23 2:00	10,42	7,85	2,57						1
	25/02/23 3:00	10,07	7,72	2,35						1
	25/02/23 4:00	10,01	7,37	2,64						1
	25/02/23 5:00	10,31	6,99	3,32						1
	25/02/23 6:00	10,99	7,14	3,85						1
	25/02/23 7:00	12,22	7,94	4,28						1
	25/02/23 8:00	13,31	11,28	2,03					1	1
	25/02/23 9:00	14,03	12,56	1,47					1	1
	25/02/23 10:00	14,70	13,47	1,23					1	1
	25/02/23 11:00	14,68	13,36	1,32					1	1
	25/02/23 12:00	14,37	12,73	1,65					1	1
	25/02/23 13:00	13,96	11,69	2,26					1	1
	25/02/23 14:00	13,42	9,77	3,65					1	1
	25/02/23 15:00	13,57	9,29	4,28					1	1
	25/02/23 16:00	14,34	9,32	5,02					1	1
	25/02/23 17:00	15,96	10,37	5,59					1	1
	25/02/23 18:00	18,13	11,78	6,35					1	1
	25/02/23 19:00	18,40	11,96	6,44					1	1
	25/02/23 20:00	17,86	11,61	6,25					1	1
	25/02/23 21:00	16,75	10,89	5,86					1	1
	25/02/23 22:00	15,13	9,84	5,30					1	1
	25/02/23 23:00	13,26	8,62	4,64						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 26/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	26/02/23 0:00	10,78	7,01	3,77						1
	26/02/23 1:00	10,14	6,59	3,55						1
	26/02/23 2:00	9,74	6,33	3,41						1
	26/02/23 3:00	9,45	6,14	3,31						1
	26/02/23 4:00	9,40	6,14	3,26						1
	26/02/23 5:00	9,64	6,27	3,37						1
	26/02/23 6:00	10,29	6,69	3,60						1
	26/02/23 7:00	11,44	7,44	4,01						1
	26/02/23 8:00	12,47	8,11	4,37						1
	26/02/23 9:00	12,73	8,27	4,45						1
	26/02/23 10:00	12,63	8,21	4,42						1
	26/02/23 11:00	12,21	7,94	4,28						1
	26/02/23 12:00	11,75	7,64	4,11						1
	26/02/23 13:00	11,51	7,48	4,03						1
	26/02/23 14:00	11,60	7,54	4,06						1
	26/02/23 15:00	12,28	7,98	4,30						1
	26/02/23 16:00	13,23	8,60	4,63			1		1	
	26/02/23 17:00	14,93	9,70	5,22			1		1	
	26/02/23 18:00	16,35	10,62	5,72			1		1	
	26/02/23 19:00	16,62	10,80	5,82			1		1	
	26/02/23 20:00	16,28	10,58	5,70			1		1	
	26/02/23 21:00	15,31	9,95	5,36			1		1	
	26/02/23 22:00	13,89	9,03	4,86			1		1	
	26/02/23 23:00	12,21	7,93	4,27						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Καθαρά Δευτέρα 27/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Καθαρά Δευτέρα	27/02/23 0:00	10,78	7,01	3,77						1
	27/02/23 1:00	10,15	6,60	3,55						1
	27/02/23 2:00	9,82	6,38	3,44						1
	27/02/23 3:00	9,60	6,24	3,36						1
	27/02/23 4:00	9,60	6,24	3,36						1
	27/02/23 5:00	9,94	6,46	3,48						1
	27/02/23 6:00	10,74	6,98	3,76						1
	27/02/23 7:00	11,99	7,80	4,20						1
	27/02/23 8:00	13,24	8,61	4,63			1		1	
	27/02/23 9:00	14,13	9,18	4,94			1		1	
	27/02/23 10:00	14,49	9,42	5,07			1		1	
	27/02/23 11:00	14,63	9,51	5,12			1		1	
	27/02/23 12:00	12,77	8,30	4,47			1		1	
	27/02/23 13:00	11,70	7,61	4,10			1		1	
	27/02/23 14:00	12,46	8,10	4,36			1		1	
	27/02/23 15:00	13,72	8,92	4,80			1		1	
	27/02/23 16:00	14,80	9,62	5,18			1		1	
	27/02/23 17:00	15,66	10,18	5,48			1		1	
	27/02/23 18:00	16,74	10,88	5,86			1		1	
	27/02/23 19:00	17,08	11,10	5,98			1		1	
	27/02/23 20:00	16,69	10,85	5,84			1		1	
	27/02/23 21:00	15,63	10,16	5,47			1		1	
	27/02/23 22:00	14,11	9,17	4,94			1		1	
	27/02/23 23:00	12,36	8,04	4,33						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 28/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	28/02/23 0:00	10,74	6,98	3,76						1
	28/02/23 1:00	10,09	6,56	3,53						1
	28/02/23 2:00	9,76	6,34	3,42						1
	28/02/23 3:00	9,52	6,19	3,33						1
	28/02/23 4:00	9,51	6,18	3,33						1
	28/02/23 5:00	9,86	6,41	3,45						1
	28/02/23 6:00	10,66	6,93	3,73						1
	28/02/23 7:00	11,83	7,69	4,14						1
	28/02/23 8:00	12,80	8,32	4,48			1		1	
	28/02/23 9:00	13,70	8,91	4,80			1		1	
	28/02/23 10:00	13,13	8,54	4,60			1		1	
	28/02/23 11:00	14,11	9,17	4,94			1		1	
	28/02/23 12:00	13,69	8,90	4,79			1		1	
	28/02/23 13:00	13,35	8,68	4,67			1		1	
	28/02/23 14:00	12,18	7,92	4,26			1		1	
	28/02/23 15:00	13,29	8,64	4,65			1		1	
	28/02/23 16:00	14,15	9,20	4,95			1		1	
	28/02/23 17:00	14,69	9,55	5,14			1		1	
	28/02/23 18:00	15,71	10,21	5,50			1		1	
	28/02/23 19:00	16,25	10,56	5,69			1		1	
	28/02/23 20:00	16,13	10,48	5,64			1		1	
	28/02/23 21:00	15,26	9,92	5,34			1		1	
	28/02/23 22:00	13,85	9,12	4,73			1		1	
	28/02/23 23:00	12,14	7,89	4,25			1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 1/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	01/03/23 0:00	10,00	6,50	3,50						1
	01/03/23 1:00	9,34	6,14	3,20						1
	01/03/23 2:00	9,11	6,14	2,97						1
	01/03/23 3:00	8,80	6,14	2,66						1
	01/03/23 4:00	8,70	6,14	2,56						1
	01/03/23 5:00	8,95	6,14	2,81						1
	01/03/23 6:00	9,74	6,33	3,41						1
	01/03/23 7:00	10,54	6,85	3,69						1
	01/03/23 8:00	11,05	7,18	3,87						1
	01/03/23 9:00	11,30	7,35	3,96						1
	01/03/23 10:00	11,23	9,29	1,94				1		1
	01/03/23 11:00	10,90	9,63	1,28				1		1
	01/03/23 12:00	10,46	9,48	0,98				1		1
	01/03/23 13:00	10,16	9,29	0,87				1		1
	01/03/23 14:00	10,08	9,29	0,79				1		1
	01/03/23 15:00	10,29	9,84	0,45				1		1
	01/03/23 16:00	10,72	10,57	0,16				1		1
	01/03/23 17:00	12,17	12,15	0,02				1		1
	01/03/23 18:00	14,20	13,99	0,21				1	1	1
	01/03/23 19:00	15,14	14,75	0,39				1	1	1
	01/03/23 20:00	15,10	14,95	0,15				1	1	1
	01/03/23 21:00	14,22	14,07	0,15				1	1	1
	01/03/23 22:00	12,84	12,74	0,10					1	1
	01/03/23 23:00	11,21	11,03	0,18					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 2/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	02/03/23 0:00	10,23	10,02	0,21					1	1
	02/03/23 1:00	9,62	9,58	0,05					1	1
	02/03/23 2:00	9,50	9,48	0,02					1	1
	02/03/23 3:00	9,25	9,25	0,00					1	1
	02/03/23 4:00	9,08	9,08	0,00					1	1
	02/03/23 5:00	9,41	9,40	0,01					1	1
	02/03/23 6:00	10,19	10,19	0,00					1	1
	02/03/23 7:00	11,41	11,41	0,00					1	1
	02/03/23 8:00	12,19	12,19	0,00					1	1
	02/03/23 9:00	12,25	12,25	0,00					1	1
	02/03/23 10:00	12,01	12,01	0,00					1	1
	02/03/23 11:00	11,77	11,75	0,01					1	1
	02/03/23 12:00	11,57	11,56	0,00					1	1
	02/03/23 13:00	11,36	11,30	0,05					1	1
	02/03/23 14:00	11,24	11,12	0,12					1	1
	02/03/23 15:00	11,55	11,35	0,20					1	1
	02/03/23 16:00	12,11	11,92	0,19					1	1
	02/03/23 17:00	13,47	13,05	0,42					1	1
	02/03/23 18:00	15,38	14,97	0,42				1	1	1
	02/03/23 19:00	15,91	15,78	0,12				1	1	1
	02/03/23 20:00	15,71	15,71	0,00				1	1	1
	02/03/23 21:00	14,72	14,61	0,11				1	1	1
	02/03/23 22:00	13,29	13,23	0,06				1		1
	02/03/23 23:00	11,54	11,53	0,01				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 3/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	03/03/23 0:00	9,91	8,58	1,33				1	1	
	03/03/23 1:00	9,33	6,57	2,75				1	1	
	03/03/23 2:00	9,14	6,69	2,45				1	1	
	03/03/23 3:00	8,75	7,25	1,50				1	1	
	03/03/23 4:00	8,64	7,21	1,43				1	1	
	03/03/23 5:00	8,81	6,90	1,91				1	1	
	03/03/23 6:00	9,50	6,82	2,68				1	1	
	03/03/23 7:00	10,41	7,88	2,53				1	1	
	03/03/23 8:00	10,85	8,71	2,14				1	1	
	03/03/23 9:00	10,78	8,73	2,05				1	1	
	03/03/23 10:00	10,46	8,47	1,99				1	1	
	03/03/23 11:00	10,27	8,29	1,98				1	1	
	03/03/23 12:00	9,84	7,69	2,15				1	1	
	03/03/23 13:00	9,62	7,18	2,44				1	1	
	03/03/23 14:00	9,48	6,79	2,69				1	1	
	03/03/23 15:00	9,74	7,24	2,50				1	1	
	03/03/23 16:00	10,71	8,67	2,04				1	1	
	03/03/23 17:00	12,40	10,63	1,76			1	1	1	
	03/03/23 18:00	14,57	12,71	1,86			1	1	1	
	03/03/23 19:00	15,10	13,51	1,59			1	1	1	
	03/03/23 20:00	14,83	13,89	0,93			1	1	1	
	03/03/23 21:00	13,94	13,79	0,16			1	1	1	
	03/03/23 22:00	12,61	12,60	0,01			1	1	1	
	03/03/23 23:00	11,05	11,05	0,00			1	1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 4/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	04/03/23 0:00	10,17	10,17	0,00			1	1		
	04/03/23 1:00	9,59	9,59	0,00			1	1		
	04/03/23 2:00	9,29	9,29	0,00			1	1		
	04/03/23 3:00	8,88	8,88	0,00			1	1		
	04/03/23 4:00	8,64	8,64	0,00			1	1		
	04/03/23 5:00	8,77	8,77	0,00			1	1		
	04/03/23 6:00	9,38	9,38	0,00			1	1		
	04/03/23 7:00	10,35	10,35	0,00			1	1		
	04/03/23 8:00	11,35	11,05	0,30				1		1
	04/03/23 9:00	11,83	11,35	0,48				1		1
	04/03/23 10:00	11,88	11,49	0,40				1		1
	04/03/23 11:00	12,16	12,08	0,08				1		1
	04/03/23 12:00	12,86	12,60	0,27				1		1
	04/03/23 13:00	12,93	11,11	1,82				1		1
	04/03/23 14:00	12,47	11,80	0,68				1		1
	04/03/23 15:00	12,30	12,02	0,29				1		1
	04/03/23 16:00	12,62	12,35	0,27				1		1
	04/03/23 17:00	13,30	12,94	0,37				1		1
	04/03/23 18:00	14,62	14,34	0,28				1	1	1
	04/03/23 19:00	14,87	14,24	0,63				1	1	1
	04/03/23 20:00	14,64	14,39	0,26				1	1	1
	04/03/23 21:00	13,73	13,24	0,49					1	1
	04/03/23 22:00	12,48	11,93	0,55					1	1
	04/03/23 23:00	10,98	10,00	0,99					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 5/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	05/03/23 0:00	9,70	8,42	1,29						1
	05/03/23 1:00	8,97	8,19	0,78						1
	05/03/23 2:00	8,59	8,27	0,32						1
	05/03/23 3:00	8,16	7,56	0,60						1
	05/03/23 4:00	7,90	7,57	0,33						1
	05/03/23 5:00	7,97	7,51	0,46						1
	05/03/23 6:00	8,39	7,67	0,72						1
	05/03/23 7:00	9,26	8,22	1,04						1
	05/03/23 8:00	10,02	8,62	1,40						1
	05/03/23 9:00	10,97	10,32	0,65					1	1
	05/03/23 10:00	11,43	11,07	0,36					1	1
	05/03/23 11:00	12,03	11,82	0,21					1	1
	05/03/23 12:00	11,61	11,57	0,05			1		1	
	05/03/23 13:00	10,57	10,01	0,56			1		1	
	05/03/23 14:00	9,24	8,89	0,35			1		1	
	05/03/23 15:00	9,70	9,40	0,30			1		1	
	05/03/23 16:00	10,33	10,07	0,26			1		1	
	05/03/23 17:00	12,11	11,85	0,27					1	1
	05/03/23 18:00	13,71	13,40	0,31					1	1
	05/03/23 19:00	14,11	13,81	0,30					1	1
	05/03/23 20:00	14,07	13,63	0,44					1	1
	05/03/23 21:00	13,36	12,71	0,65					1	1
	05/03/23 22:00	12,24	11,42	0,82					1	1
	05/03/23 23:00	10,90	9,91	0,99					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 6/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	06/03/23 0:00	9,84	8,75	1,09						1
	06/03/23 1:00	9,31	8,28	1,03						1
	06/03/23 2:00	9,04	8,19	0,85						1
	06/03/23 3:00	8,74	7,95	0,79						1
	06/03/23 4:00	8,57	7,85	0,72						1
	06/03/23 5:00	8,72	8,20	0,52						1
	06/03/23 6:00	9,29	8,91	0,38			1	1		
	06/03/23 7:00	10,40	10,17	0,23			1	1		
	06/03/23 8:00	10,93	10,83	0,11			1	1		
	06/03/23 9:00	11,14	11,11	0,03			1	1		
	06/03/23 10:00	11,10	11,10	0,00			1	1		
	06/03/23 11:00	10,87	10,87	0,00			1	1		
	06/03/23 12:00	10,59	10,59	0,00			1	1		
	06/03/23 13:00	10,23	10,20	0,03			1	1		
	06/03/23 14:00	10,02	9,99	0,03			1	1		
	06/03/23 15:00	10,38	10,32	0,06			1	1		
	06/03/23 16:00	11,80	11,69	0,11				1		1
	06/03/23 17:00	13,60	13,37	0,22				1		1
	06/03/23 18:00	15,81	15,52	0,29				1	1	1
	06/03/23 19:00	16,57	16,30	0,27				1	1	1
	06/03/23 20:00	16,09	15,24	0,84				1	1	1
	06/03/23 21:00	15,12	13,56	1,56				1	1	1
	06/03/23 22:00	13,80	11,82	1,98					1	1
	06/03/23 23:00	12,20	10,08	2,12					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 7/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	07/03/23 0:00	11,09	7,39	3,70						1
	07/03/23 1:00	10,45	6,79	3,66						1
	07/03/23 2:00	10,35	6,72	3,62						1
	07/03/23 3:00	9,99	6,49	3,50						1
	07/03/23 4:00	9,91	6,44	3,47						1
	07/03/23 5:00	10,12	6,58	3,54						1
	07/03/23 6:00	10,98	7,14	3,84						1
	07/03/23 7:00	12,25	7,96	4,29						1
	07/03/23 8:00	13,19	8,57	4,61						1
	07/03/23 9:00	14,11	9,17	4,94				1	1	
	07/03/23 10:00	14,41	9,36	5,04				1	1	
	07/03/23 11:00	14,39	9,35	5,04				1	1	
	07/03/23 12:00	14,27	9,28	4,99				1	1	
	07/03/23 13:00	13,56	8,81	4,75				1	1	
	07/03/23 14:00	13,49	8,77	4,72				1	1	
	07/03/23 15:00	12,98	8,44	4,54				1	1	
	07/03/23 16:00	13,88	9,11	4,77				1	1	
	07/03/23 17:00	15,59	10,13	5,45					1	1
	07/03/23 18:00	17,98	13,01	4,97					1	1
	07/03/23 19:00	18,50	14,24	4,26					1	1
	07/03/23 20:00	17,89	12,48	5,42					1	1
	07/03/23 21:00	16,60	11,29	5,31					1	1
	07/03/23 22:00	14,91	9,69	5,22					1	1
	07/03/23 23:00	13,00	8,45	4,55						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 8/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	08/03/23 0:00	10,93	7,11	3,83						1
	08/03/23 1:00	10,21	6,63	3,57						1
	08/03/23 2:00	10,00	6,50	3,50						1
	08/03/23 3:00	9,67	6,29	3,39						1
	08/03/23 4:00	9,56	6,21	3,34						1
	08/03/23 5:00	9,83	6,39	3,44						1
	08/03/23 6:00	10,74	6,98	3,76						1
	08/03/23 7:00	11,62	7,55	4,07						1
	08/03/23 8:00	12,25	7,97	4,29						1
	08/03/23 9:00	12,59	8,19	4,41						1
	08/03/23 10:00	12,98	8,44	4,54						1
	08/03/23 11:00	13,16	8,56	4,61						1
	08/03/23 12:00	12,73	8,28	4,46						1
	08/03/23 13:00	11,78	7,66	4,12						1
	08/03/23 14:00	11,66	7,58	4,08						1
	08/03/23 15:00	12,36	8,03	4,32						1
	08/03/23 16:00	13,39	8,70	4,68						1
	08/03/23 17:00	14,87	9,67	5,21					1	1
	08/03/23 18:00	16,87	10,97	5,91					1	1
	08/03/23 19:00	17,31	11,25	6,06					1	1
	08/03/23 20:00	16,90	10,98	5,91					1	1
	08/03/23 21:00	15,86	10,31	5,55					1	1
	08/03/23 22:00	14,35	9,33	5,02					1	1
	08/03/23 23:00	12,63	8,21	4,42						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 9/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	09/03/23 0:00	11,12	7,23	3,89						1
	09/03/23 1:00	10,40	6,76	3,64						1
	09/03/23 2:00	10,17	6,61	3,56						1
	09/03/23 3:00	9,80	6,37	3,43						1
	09/03/23 4:00	9,58	6,23	3,35						1
	09/03/23 5:00	9,86	6,61	3,25						1
	09/03/23 6:00	10,64	8,14	2,50						1
	09/03/23 7:00	11,87	9,63	2,24					1	1
	09/03/23 8:00	12,72	11,69	1,03					1	1
	09/03/23 9:00	13,45	12,30	1,15					1	1
	09/03/23 10:00	13,13	11,47	1,66					1	1
	09/03/23 11:00	12,35	9,55	2,79					1	1
	09/03/23 12:00	11,68	7,75	3,93						1
	09/03/23 13:00	11,44	7,58	3,86						1
	09/03/23 14:00	11,45	7,86	3,59						1
	09/03/23 15:00	12,10	8,07	4,04						1
	09/03/23 16:00	13,44	8,74	4,70						1
	09/03/23 17:00	15,01	9,75	5,25					1	1
	09/03/23 18:00	16,82	10,93	5,89					1	1
	09/03/23 19:00	17,15	11,15	6,00					1	1
	09/03/23 20:00	16,73	10,87	5,85					1	1
	09/03/23 21:00	15,66	10,18	5,48					1	1
	09/03/23 22:00	14,20	9,29	4,91					1	1
	09/03/23 23:00	12,55	8,16	4,39						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 10/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	10/03/23 0:00	11,03	7,17	3,86						1
	10/03/23 1:00	10,28	6,68	3,60						1
	10/03/23 2:00	9,94	6,46	3,48						1
	10/03/23 3:00	9,58	6,23	3,35						1
	10/03/23 4:00	9,43	6,14	3,29						1
	10/03/23 5:00	9,74	6,33	3,41						1
	10/03/23 6:00	10,53	6,84	3,69						1
	10/03/23 7:00	11,89	7,73	4,16						1
	10/03/23 8:00	13,01	8,46	4,55						1
	10/03/23 9:00	13,98	9,29	4,69					1	1
	10/03/23 10:00	14,55	9,46	5,09					1	1
	10/03/23 11:00	14,68	9,54	5,14					1	1
	10/03/23 12:00	14,33	9,32	5,02					1	1
	10/03/23 13:00	13,93	9,29	4,64					1	1
	10/03/23 14:00	13,07	9,29	3,78					1	1
	10/03/23 15:00	12,79	9,29	3,50					1	1
	10/03/23 16:00	13,72	9,29	4,43					1	1
	10/03/23 17:00	14,72	9,57	5,15					1	1
	10/03/23 18:00	16,29	10,59	5,70					1	1
	10/03/23 19:00	16,81	10,93	5,88					1	1
	10/03/23 20:00	16,49	10,72	5,77					1	1
	10/03/23 21:00	15,47	10,06	5,41					1	1
	10/03/23 22:00	14,14	9,29	4,85					1	1
	10/03/23 23:00	12,57	8,17	4,40						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 11/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	11/03/23 0:00	10,63	6,91	3,72						1
	11/03/23 1:00	9,98	6,48	3,49						1
	11/03/23 2:00	9,72	6,32	3,40						1
	11/03/23 3:00	9,30	6,14	3,16						1
	11/03/23 4:00	9,16	6,14	3,02						1
	11/03/23 5:00	9,39	6,14	3,25						1
	11/03/23 6:00	10,10	6,56	3,53						1
	11/03/23 7:00	11,24	7,30	3,93						1
	11/03/23 8:00	12,35	8,03	4,32						1
	11/03/23 9:00	13,26	8,62	4,64						1
	11/03/23 10:00	13,79	8,97	4,83			1		1	
	11/03/23 11:00	13,97	9,08	4,89			1		1	
	11/03/23 12:00	13,89	9,03	4,86			1		1	
	11/03/23 13:00	13,29	8,64	4,65			1		1	
	11/03/23 14:00	12,56	8,17	4,40			1		1	
	11/03/23 15:00	12,09	7,86	4,23			1		1	
	11/03/23 16:00	12,18	7,92	4,26			1		1	
	11/03/23 17:00	13,58	8,83	4,75			1		1	
	11/03/23 18:00	15,26	9,92	5,34			1		1	
	11/03/23 19:00	15,76	10,24	5,52			1		1	
	11/03/23 20:00	15,44	10,04	5,40			1		1	
	11/03/23 21:00	14,56	9,47	5,10			1		1	
	11/03/23 22:00	13,33	8,66	4,66						1
	11/03/23 23:00	11,93	7,75	4,18						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 12/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	12/03/23 0:00	10,41	6,77	3,64						1
	12/03/23 1:00	9,63	6,26	3,37						1
	12/03/23 2:00	9,21	6,14	3,07						1
	12/03/23 3:00	8,77	6,14	2,63						1
	12/03/23 4:00	8,59	6,14	2,45						1
	12/03/23 5:00	8,72	6,14	2,58						1
	12/03/23 6:00	9,16	6,33	2,83						1
	12/03/23 7:00	10,06	9,29	0,77					1	1
	12/03/23 8:00	10,59	10,33	0,26					1	1
	12/03/23 9:00	10,90	10,63	0,27					1	1
	12/03/23 10:00	11,34	10,70	0,64					1	1
	12/03/23 11:00	11,38	10,71	0,67					1	1
	12/03/23 12:00	11,08	10,25	0,83					1	1
	12/03/23 13:00	11,13	9,54	1,59					1	1
	12/03/23 14:00	11,29	9,52	1,76					1	1
	12/03/23 15:00	9,81	9,55	0,26					1	1
	12/03/23 16:00	10,52	10,06	0,46					1	1
	12/03/23 17:00	11,93	11,06	0,87					1	1
	12/03/23 18:00	14,08	12,58	1,49					1	1
	12/03/23 19:00	14,79	12,29	2,50					1	1
	12/03/23 20:00	14,58	11,53	3,05					1	1
	12/03/23 21:00	13,70	9,77	3,93					1	1
	12/03/23 22:00	12,42	8,07	4,35						1
	12/03/23 23:00	10,93	7,11	3,83						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 13/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	13/03/23 0:00	10,20	6,63	3,57						1
	13/03/23 1:00	9,69	6,30	3,39						1
	13/03/23 2:00	9,47	6,15	3,31						1
	13/03/23 3:00	9,18	6,14	3,04						1
	13/03/23 4:00	9,09	6,14	2,95						1
	13/03/23 5:00	9,31	6,14	3,17						1
	13/03/23 6:00	10,05	6,53	3,52						1
	13/03/23 7:00	11,19	7,28	3,92						1
	13/03/23 8:00	11,64	7,56	4,07						1
	13/03/23 9:00	11,78	7,66	4,12						1
	13/03/23 10:00	11,68	7,59	4,09						1
	13/03/23 11:00	11,48	7,46	4,02						1
	13/03/23 12:00	11,28	7,33	3,95						1
	13/03/23 13:00	11,20	7,28	3,92						1
	13/03/23 14:00	11,35	7,38	3,97						1
	13/03/23 15:00	11,84	7,70	4,14						1
	13/03/23 16:00	12,89	8,38	4,51						1
	13/03/23 17:00	14,49	9,42	5,07					1	1
	13/03/23 18:00	16,65	10,82	5,83					1	1
	13/03/23 19:00	17,22	11,19	6,03					1	1
	13/03/23 20:00	16,65	10,82	5,83					1	1
	13/03/23 21:00	15,43	10,03	5,40					1	1
	13/03/23 22:00	13,76	9,29	4,47					1	1
	13/03/23 23:00	11,84	7,70	4,14						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 14/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	14/03/23 0:00	10,80	9,38	1,43				1	1	
	14/03/23 1:00	10,10	8,18	1,91				1	1	
	14/03/23 2:00	9,71	7,33	2,38				1	1	
	14/03/23 3:00	9,38	7,15	2,23				1	1	
	14/03/23 4:00	9,32	7,01	2,31				1	1	
	14/03/23 5:00	9,71	7,48	2,22				1	1	
	14/03/23 6:00	10,74	9,13	1,61				1	1	
	14/03/23 7:00	11,39	10,03	1,36			1	1		
	14/03/23 8:00	11,68	10,29	1,39			1	1		
	14/03/23 9:00	11,90	10,50	1,41			1	1		
	14/03/23 10:00	11,93	9,92	2,01			1	1		
	14/03/23 11:00	11,59	9,22	2,37			1	1		
	14/03/23 12:00	11,22	7,73	3,49			1	1		
	14/03/23 13:00	11,14	7,28	3,87			1	1		
	14/03/23 14:00	11,37	7,39	3,98			1	1		
	14/03/23 15:00	12,16	7,94	4,22			1	1		
	14/03/23 16:00	13,39	8,71	4,69			1	1		
	14/03/23 17:00	14,97	10,48	4,48			1	1		
	14/03/23 18:00	16,96	13,90	3,06			1	1	1	
	14/03/23 19:00	17,51	15,14	2,37			1	1	1	
	14/03/23 20:00	17,10	15,35	1,75			1	1	1	
	14/03/23 21:00	16,08	14,93	1,15			1	1	1	
	14/03/23 22:00	14,54	13,91	0,63			1	1	1	
	14/03/23 23:00	12,78	12,33	0,45			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 15/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	15/03/23 0:00	10,54	9,43	1,11			1		1	
	15/03/23 1:00	9,91	8,86	1,05			1		1	
	15/03/23 2:00	9,83	9,11	0,72			1		1	
	15/03/23 3:00	9,38	9,06	0,32			1		1	
	15/03/23 4:00	9,08	8,88	0,20			1		1	
	15/03/23 5:00	9,28	9,13	0,15			1		1	
	15/03/23 6:00	10,46	10,17	0,29			1		1	
	15/03/23 7:00	12,42	12,10	0,31					1	1
	15/03/23 8:00	13,34	13,16	0,19					1	1
	15/03/23 9:00	11,87	11,69	0,18					1	1
	15/03/23 10:00	11,51	10,64	0,87					1	1
	15/03/23 11:00	10,50	9,29	1,21					1	1
	15/03/23 12:00	10,59	9,29	1,30					1	1
	15/03/23 13:00	10,82	9,29	1,53					1	1
	15/03/23 14:00	11,19	9,29	1,90					1	1
	15/03/23 15:00	11,71	9,43	2,28					1	1
	15/03/23 16:00	12,32	10,07	2,25					1	1
	15/03/23 17:00	13,32	10,82	2,51					1	1
	15/03/23 18:00	15,41	12,90	2,52					1	1
	15/03/23 19:00	17,16	15,02	2,14				1	1	1
	15/03/23 20:00	17,27	15,34	1,93				1	1	1
	15/03/23 21:00	16,17	13,80	2,37				1	1	1
	15/03/23 22:00	14,54	11,55	2,98					1	1
	15/03/23 23:00	12,74	9,57	3,17					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 16/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	16/03/23 0:00	11,13	7,23	3,90						1
	16/03/23 1:00	10,32	6,71	3,61						1
	16/03/23 2:00	10,02	6,51	3,51						1
	16/03/23 3:00	9,69	6,30	3,39						1
	16/03/23 4:00	9,61	6,25	3,36						1
	16/03/23 5:00	9,90	6,43	3,46						1
	16/03/23 6:00	10,79	7,02	3,78						1
	16/03/23 7:00	11,99	7,97	4,01						1
	16/03/23 8:00	12,97	10,92	2,04					1	1
	16/03/23 9:00	13,65	11,94	1,72					1	1
	16/03/23 10:00	13,50	12,04	1,46					1	1
	16/03/23 11:00	12,95	12,15	0,80					1	1
	16/03/23 12:00	12,40	11,90	0,51					1	1
	16/03/23 13:00	12,76	12,39	0,37					1	1
	16/03/23 14:00	12,82	12,40	0,41					1	1
	16/03/23 15:00	13,17	12,53	0,64					1	1
	16/03/23 16:00	14,18	13,73	0,45				1	1	1
	16/03/23 17:00	15,22	14,96	0,26				1	1	1
	16/03/23 18:00	17,10	16,93	0,17				1	1	1
	16/03/23 19:00	18,19	18,10	0,08				1	1	1
	16/03/23 20:00	17,76	17,72	0,04				1	1	1
	16/03/23 21:00	16,48	16,42	0,06				1	1	1
	16/03/23 22:00	14,69	14,68	0,01				1	1	1
	16/03/23 23:00	12,71	12,71	0,00				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 17/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	17/03/23 0:00	11,12	11,11	0,01				1		1
	17/03/23 1:00	10,37	10,25	0,12			1	1		
	17/03/23 2:00	10,04	9,51	0,53			1	1		
	17/03/23 3:00	9,73	8,79	0,94			1	1		
	17/03/23 4:00	9,65	8,57	1,08			1	1		
	17/03/23 5:00	9,98	8,52	1,46			1	1		
	17/03/23 6:00	10,82	9,72	1,10			1	1		
	17/03/23 7:00	11,62	10,66	0,96			1	1		
	17/03/23 8:00	11,93	10,92	1,01			1	1		
	17/03/23 9:00	12,01	10,96	1,05			1	1		
	17/03/23 10:00	11,95	10,54	1,42			1	1		
	17/03/23 11:00	11,98	10,64	1,34			1	1		
	17/03/23 12:00	11,87	10,62	1,25			1	1		
	17/03/23 13:00	11,87	8,45	3,41			1	1		
	17/03/23 14:00	12,34	8,02	4,32			1	1		
	17/03/23 15:00	12,63	8,21	4,42			1	1		
	17/03/23 16:00	13,73	8,92	4,81			1	1		
	17/03/23 17:00	15,27	9,93	5,35				1		1
	17/03/23 18:00	17,14	11,14	6,00				1		1
	17/03/23 19:00	17,57	13,50	4,07				1	1	1
	17/03/23 20:00	17,61	15,02	2,59				1	1	1
	17/03/23 21:00	16,40	14,16	2,24				1	1	1
	17/03/23 22:00	14,68	12,74	1,94					1	1
	17/03/23 23:00	12,72	11,20	1,51					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 18/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	18/03/23 0:00	11,29	9,29	2,00					1	1
	18/03/23 1:00	10,52	8,18	2,34						1
	18/03/23 2:00	10,46	8,01	2,44						1
	18/03/23 3:00	10,12	7,74	2,37						1
	18/03/23 4:00	9,77	7,28	2,49						1
	18/03/23 5:00	9,90	6,63	3,27						1
	18/03/23 6:00	10,82	7,20	3,62						1
	18/03/23 7:00	12,92	9,92	2,99				1		1
	18/03/23 8:00	13,42	10,45	2,97				1		1
	18/03/23 9:00	14,93	12,07	2,87				1		1
	18/03/23 10:00	15,86	12,64	3,22				1		1
	18/03/23 11:00	15,54	10,50	5,04				1		1
	18/03/23 12:00	15,91	10,34	5,57				1		1
	18/03/23 13:00	14,05	9,29	4,76				1		1
	18/03/23 14:00	12,45	9,29	3,16				1		1
	18/03/23 15:00	12,70	9,29	3,41				1		1
	18/03/23 16:00	13,24	9,29	3,95				1		1
	18/03/23 17:00	13,88	9,29	4,59				1		1
	18/03/23 18:00	16,37	10,64	5,73				1		1
	18/03/23 19:00	18,28	11,88	6,40				1		1
	18/03/23 20:00	18,22	12,14	6,08				1		1
	18/03/23 21:00	16,96	11,79	5,17				1		1
	18/03/23 22:00	15,19	11,67	3,52				1		1
	18/03/23 23:00	13,12	10,10	3,02				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 19/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	19/03/23 0:00	11,52	8,32	3,20						1
	19/03/23 1:00	10,79	8,20	2,59						1
	19/03/23 2:00	10,37	7,60	2,76						1
	19/03/23 3:00	10,12	7,33	2,79						1
	19/03/23 4:00	10,15	6,60	3,55						1
	19/03/23 5:00	10,51	6,83	3,68						1
	19/03/23 6:00	11,28	7,33	3,95						1
	19/03/23 7:00	11,87	7,72	4,16						1
	19/03/23 8:00	12,20	8,39	3,81				1	1	
	19/03/23 9:00	12,62	8,86	3,76				1	1	
	19/03/23 10:00	12,74	8,48	4,26				1	1	
	19/03/23 11:00	12,66	8,23	4,43				1	1	
	19/03/23 12:00	12,75	8,29	4,46				1	1	
	19/03/23 13:00	12,34	8,02	4,32				1	1	
	19/03/23 14:00	11,84	7,70	4,14				1	1	
	19/03/23 15:00	13,09	8,51	4,58				1	1	
	19/03/23 16:00	14,12	9,18	4,94				1	1	
	19/03/23 17:00	15,71	10,21	5,50				1		1
	19/03/23 18:00	17,89	11,63	6,26				1		1
	19/03/23 19:00	18,75	12,19	6,56				1		1
	19/03/23 20:00	18,31	11,90	6,41				1		1
	19/03/23 21:00	17,02	11,06	5,96				1		1
	19/03/23 22:00	15,19	9,87	5,32				1		1
	19/03/23 23:00	13,08	8,50	4,58						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 20/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	20/03/23 0:00	11,73	7,62	4,10						1
	20/03/23 1:00	11,02	7,16	3,86						1
	20/03/23 2:00	10,55	6,86	3,69						1
	20/03/23 3:00	10,28	6,68	3,60						1
	20/03/23 4:00	10,32	6,71	3,61						1
	20/03/23 5:00	10,79	7,02	3,78						1
	20/03/23 6:00	11,81	7,68	4,13						1
	20/03/23 7:00	13,11	8,52	4,59						1
	20/03/23 8:00	13,67	8,88	4,78			1		1	
	20/03/23 9:00	13,85	9,00	4,85			1		1	
	20/03/23 10:00	13,71	8,91	4,80			1		1	
	20/03/23 11:00	13,26	8,62	4,64			1		1	
	20/03/23 12:00	12,77	8,30	4,47			1		1	
	20/03/23 13:00	12,49	8,12	4,37			1		1	
	20/03/23 14:00	12,60	8,19	4,41			1		1	
	20/03/23 15:00	13,37	8,69	4,68			1		1	
	20/03/23 16:00	14,54	9,45	5,09			1		1	
	20/03/23 17:00	16,13	10,49	5,65			1		1	
	20/03/23 18:00	18,23	12,00	6,23			1	1	1	
	20/03/23 19:00	19,02	13,07	5,95			1	1	1	
	20/03/23 20:00	18,55	12,81	5,74			1	1	1	
	20/03/23 21:00	17,28	12,17	5,10			1	1	1	
	20/03/23 22:00	15,53	10,61	4,92			1	1		
	20/03/23 23:00	13,55	9,20	4,34			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 21/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	21/03/23 0:00	11,17	10,75	0,42			1	1		
	21/03/23 1:00	10,63	10,21	0,42			1	1		
	21/03/23 2:00	10,29	9,97	0,32			1	1		
	21/03/23 3:00	10,00	9,90	0,10			1	1		
	21/03/23 4:00	9,91	9,89	0,02			1	1		
	21/03/23 5:00	10,29	10,28	0,01			1	1		
	21/03/23 6:00	11,16	11,15	0,01			1	1		
	21/03/23 7:00	11,61	11,56	0,05				1		1
	21/03/23 8:00	11,80	11,74	0,06				1		1
	21/03/23 9:00	12,01	12,01	0,01				1		1
	21/03/23 10:00	12,12	12,11	0,01				1		1
	21/03/23 11:00	11,85	11,79	0,07				1		1
	21/03/23 12:00	11,52	11,31	0,21				1		1
	21/03/23 13:00	12,14	11,99	0,15				1		1
	21/03/23 14:00	12,12	12,07	0,05				1		1
	21/03/23 15:00	11,81	11,80	0,01				1		1
	21/03/23 16:00	12,23	12,23	0,00				1		1
	21/03/23 17:00	13,65	13,65	0,00				1		1
	21/03/23 18:00	16,45	16,20	0,25				1	1	1
	21/03/23 19:00	17,71	16,52	1,19				1	1	1
	21/03/23 20:00	17,37	16,33	1,04				1	1	1
	21/03/23 21:00	16,16	15,03	1,14				1	1	1
	21/03/23 22:00	14,30	12,94	1,36					1	1
	21/03/23 23:00	12,45	12,34	0,11					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 22/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	22/03/23 0:00	10,63	9,69	0,93					1	1
	22/03/23 1:00	10,08	9,61	0,47					1	1
	22/03/23 2:00	9,82	9,50	0,32					1	1
	22/03/23 3:00	9,47	8,38	1,09						1
	22/03/23 4:00	9,34	6,27	3,07						1
	22/03/23 5:00	9,56	6,22	3,35						1
	22/03/23 6:00	10,42	6,77	3,65						1
	22/03/23 7:00	11,32	7,36	3,96						1
	22/03/23 8:00	11,92	7,75	4,17						1
	22/03/23 9:00	11,58	11,11	0,47				1		1
	22/03/23 10:00	11,18	11,14	0,04				1		1
	22/03/23 11:00	10,98	10,94	0,04				1		1
	22/03/23 12:00	10,69	10,69	0,00				1		1
	22/03/23 13:00	10,48	10,35	0,13				1		1
	22/03/23 14:00	10,52	9,85	0,67				1		1
	22/03/23 15:00	10,95	10,52	0,43				1		1
	22/03/23 16:00	11,74	11,36	0,38				1		1
	22/03/23 17:00	13,20	12,94	0,26				1		1
	22/03/23 18:00	16,02	15,65	0,37				1	1	1
	22/03/23 19:00	17,12	16,24	0,88				1	1	1
	22/03/23 20:00	16,67	15,98	0,69				1	1	1
	22/03/23 21:00	15,64	15,52	0,12				1	1	1
	22/03/23 22:00	14,02	14,02	0,00				1	1	1
	22/03/23 23:00	12,21	12,21	0,00					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 23/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	23/03/23 0:00	10,47	9,34	1,13		1			1	
	23/03/23 1:00	10,01	8,69	1,32		1			1	
	23/03/23 2:00	9,70	8,34	1,35		1			1	
	23/03/23 3:00	9,39	8,15	1,25		1			1	
	23/03/23 4:00	9,27	8,04	1,23		1			1	
	23/03/23 5:00	9,53	8,34	1,19		1			1	
	23/03/23 6:00	10,24	9,06	1,18		1			1	
	23/03/23 7:00	10,81	9,75	1,07		1			1	
	23/03/23 8:00	11,06	9,29	1,77		1			1	
	23/03/23 9:00	11,27	9,33	1,94		1			1	
	23/03/23 10:00	11,42	8,99	2,43		1			1	
	23/03/23 11:00	11,30	8,84	2,46		1			1	
	23/03/23 12:00	10,91	8,36	2,56		1			1	
	23/03/23 13:00	10,89	8,23	2,66		1			1	
	23/03/23 14:00	10,60	7,83	2,77		1			1	
	23/03/23 15:00	10,98	8,10	2,88		1			1	
	23/03/23 16:00	11,75	8,76	2,99		1			1	
	23/03/23 17:00	13,22	10,12	3,10		1			1	
	23/03/23 18:00	15,89	12,69	3,20		1		1	1	
	23/03/23 19:00	17,14	13,83	3,31		1		1	1	
	23/03/23 20:00	16,81	13,40	3,42		1		1	1	
	23/03/23 21:00	15,74	12,22	3,53		1		1	1	
	23/03/23 22:00	14,12	10,49	3,64		1		1		
	23/03/23 23:00	12,31	8,57	3,74		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 24/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	24/03/23 0:00	10,28	10,16	0,12		1		1		
	24/03/23 1:00	9,78	9,64	0,14		1		1		
	24/03/23 2:00	9,49	9,28	0,22		1		1		
	24/03/23 3:00	9,21	9,04	0,17		1		1		
	24/03/23 4:00	9,08	8,97	0,11		1		1		
	24/03/23 5:00	9,28	9,17	0,11		1		1		
	24/03/23 6:00	9,99	9,95	0,04		1		1		
	24/03/23 7:00	10,47	10,44	0,03		1		1		
	24/03/23 8:00	10,70	10,68	0,02		1		1		
	24/03/23 9:00	10,81	10,72	0,09		1		1		
	24/03/23 10:00	10,78	10,62	0,16		1		1		
	24/03/23 11:00	10,60	10,32	0,28		1		1		
	24/03/23 12:00	10,34	9,76	0,58		1		1		
	24/03/23 13:00	10,11	9,27	0,84		1		1		
	24/03/23 14:00	9,99	8,59	1,40		1		1		
	24/03/23 15:00	10,29	8,43	1,86		1		1		
	24/03/23 16:00	11,05	9,16	1,88		1		1		
	24/03/23 17:00	12,43	10,57	1,86		1		1		
	24/03/23 18:00	14,59	12,94	1,65		1		1	1	
	24/03/23 19:00	15,78	14,31	1,48		1		1	1	
	24/03/23 20:00	15,72	14,48	1,25		1		1	1	
	24/03/23 21:00	14,80	14,02	0,79		1		1	1	
	24/03/23 22:00	13,29	12,82	0,46		1		1	1	
	24/03/23 23:00	11,51	11,04	0,46		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 25/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	25/03/23 0:00	10,52	9,71	0,81		1		1		
	25/03/23 1:00	9,94	9,13	0,81		1		1		
	25/03/23 2:00	9,63	8,81	0,82		1		1		
	25/03/23 3:00	9,25	8,13	1,12		1		1		
	25/03/23 4:00	8,98	7,92	1,06		1		1		
	25/03/23 5:00	8,98	8,05	0,93		1		1		
	25/03/23 6:00	9,29	8,18	1,11		1		1		
	25/03/23 7:00	9,47	8,73	0,74		1		1		
	25/03/23 8:00	9,74	9,24	0,50		1		1		
	25/03/23 9:00	10,65	10,29	0,36		1		1		
	25/03/23 10:00	10,30	10,04	0,26		1		1		
	25/03/23 11:00	10,33	10,05	0,28		1		1		
	25/03/23 12:00	9,96	9,48	0,48		1		1		
	25/03/23 13:00	9,24	8,30	0,93				1	1	
	25/03/23 14:00	9,00	7,34	1,66				1	1	
	25/03/23 15:00	9,41	7,05	2,37				1	1	
	25/03/23 16:00	10,82	8,32	2,50				1	1	
	25/03/23 17:00	12,11	9,54	2,57				1	1	
	25/03/23 18:00	14,22	11,74	2,48			1	1	1	
	25/03/23 19:00	15,34	13,89	1,45			1	1	1	
	25/03/23 20:00	15,31	14,30	1,00			1	1	1	
	25/03/23 21:00	14,41	13,48	0,93			1	1	1	
	25/03/23 22:00	13,05	12,07	0,98			1	1	1	
	25/03/23 23:00	11,54	10,80	0,74			1	1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 26/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	26/03/23 0:00	9,68	8,99	0,69				1	1	
	26/03/23 1:00	9,31	8,59	0,72				1	1	
	26/03/23 2:00	9,02	8,24	0,78				1	1	
	26/03/23 3:00	8,79	8,20	0,59				1	1	
	26/03/23 4:00	8,99	8,28	0,71				1	1	
	26/03/23 5:00	9,58	9,27	0,31				1	1	
	26/03/23 6:00	10,49	10,36	0,13	1			1		
	26/03/23 7:00	11,04	10,82	0,22	1			1		
	26/03/23 8:00	11,12	11,08	0,05	1			1		
	26/03/23 9:00	10,82	10,81	0,01	1			1		
	26/03/23 10:00	9,97	9,91	0,07	1			1		
	26/03/23 11:00	9,52	9,35	0,17	1			1		
	26/03/23 12:00	9,06	8,75	0,31	1			1		
	26/03/23 13:00	8,54	8,02	0,52	1			1		
	26/03/23 14:00	8,06	7,42	0,64	1			1		
	26/03/23 15:00	9,45	8,71	0,74	1			1		
	26/03/23 16:00	10,41	9,71	0,70	1			1		
	26/03/23 17:00	12,44	11,83	0,61	1			1	1	
	26/03/23 18:00	14,41	13,98	0,43	1			1	1	
	26/03/23 19:00	14,91	14,62	0,29	1			1	1	
	26/03/23 20:00	14,11	13,88	0,23	1			1	1	
	26/03/23 21:00	12,75	12,59	0,16	1			1	1	
	26/03/23 22:00	11,18	11,10	0,08	1				1	
	26/03/23 23:00	10,00	10,00	0,00	1				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 27/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	27/03/23 0:00	9,55	9,55	0,00	1				1	
	27/03/23 1:00	9,21	9,21	0,00	1				1	
	27/03/23 2:00	8,85	8,85	0,00	1				1	
	27/03/23 3:00	9,15	9,09	0,06	1				1	
	27/03/23 4:00	9,98	9,72	0,26	1				1	
	27/03/23 5:00	11,17	10,71	0,46	1				1	
	27/03/23 6:00	11,68	10,10	1,58	1				1	
	27/03/23 7:00	11,55	8,39	3,17				1	1	
	27/03/23 8:00	11,23	7,30	3,93				1	1	
	27/03/23 9:00	11,24	7,31	3,94				1	1	
	27/03/23 10:00	10,30	6,70	3,61				1	1	
	27/03/23 11:00	9,90	6,43	3,46				1	1	
	27/03/23 12:00	9,60	6,30	3,30				1	1	
	27/03/23 13:00	9,67	6,30	3,37				1	1	
	27/03/23 14:00	10,55	6,86	3,69				1	1	
	27/03/23 15:00	11,69	7,60	4,09				1	1	
	27/03/23 16:00	13,69	8,90	4,79				1	1	
	27/03/23 17:00	15,52	10,09	5,43				1		1
	27/03/23 18:00	15,75	10,24	5,51				1		1
	27/03/23 19:00	14,74	9,58	5,16				1		1
	27/03/23 20:00	13,17	8,56	4,61						1
	27/03/23 21:00	11,39	7,41	3,99						1
	27/03/23 22:00	10,27	6,67	3,59						1
	27/03/23 23:00	9,79	6,36	3,43						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 28/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	28/03/23 0:00	10,03	6,52	3,51				1	1	
	28/03/23 1:00	9,47	6,30	3,17				1	1	
	28/03/23 2:00	9,18	6,30	2,88				1	1	
	28/03/23 3:00	8,77	6,30	2,47				1	1	
	28/03/23 4:00	8,64	6,30	2,34				1	1	
	28/03/23 5:00	8,85	6,30	2,55				1	1	
	28/03/23 6:00	9,64	6,30	3,34				1	1	
	28/03/23 7:00	10,67	6,94	3,73				1	1	
	28/03/23 8:00	11,05	7,18	3,87				1	1	
	28/03/23 9:00	11,00	7,15	3,85				1	1	
	28/03/23 10:00	11,12	7,23	3,89				1	1	
	28/03/23 11:00	10,27	6,68	3,60				1	1	
	28/03/23 12:00	9,94	6,46	3,48				1	1	
	28/03/23 13:00	10,60	6,89	3,71				1	1	
	28/03/23 14:00	11,58	7,53	4,05		1			1	
	28/03/23 15:00	12,68	8,24	4,44		1			1	
	28/03/23 16:00	12,80	8,32	4,48		1			1	
	28/03/23 17:00	12,46	8,10	4,36		1			1	
	28/03/23 18:00	13,88	9,02	4,86		1			1	
	28/03/23 19:00	15,67	10,19	5,49		1			1	
	28/03/23 20:00	15,83	10,29	5,54		1			1	
	28/03/23 21:00	14,80	9,62	5,18		1			1	
	28/03/23 22:00	13,13	8,53	4,59		1			1	
	28/03/23 23:00	11,33	7,36	3,96		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 29/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	29/03/23 0:00	10,43	6,78	3,65				1	1	
	29/03/23 1:00	9,64	6,30	3,34				1	1	
	29/03/23 2:00	9,68	6,30	3,38				1	1	
	29/03/23 3:00	9,37	6,30	3,07				1	1	
	29/03/23 4:00	9,17	6,30	2,87				1	1	
	29/03/23 5:00	9,13	6,30	2,83				1	1	
	29/03/23 6:00	9,69	6,30	3,39				1	1	
	29/03/23 7:00	11,20	7,28	3,92				1	1	
	29/03/23 8:00	11,85	7,70	4,15				1	1	
	29/03/23 9:00	11,95	7,77	4,18				1	1	
	29/03/23 10:00	11,50	7,47	4,02				1	1	
	29/03/23 11:00	11,01	7,16	3,85				1	1	
	29/03/23 12:00	11,02	7,16	3,86				1	1	
	29/03/23 13:00	11,40	7,41	3,99				1	1	
	29/03/23 14:00	10,89	7,08	3,81				1	1	
	29/03/23 15:00	10,62	6,91	3,72				1	1	
	29/03/23 16:00	10,72	6,97	3,75				1	1	
	29/03/23 17:00	11,20	7,28	3,92				1	1	
	29/03/23 18:00	12,10	7,86	4,23				1	1	
	29/03/23 19:00	14,29	9,29	5,00			1	1		
	29/03/23 20:00	15,83	11,13	4,70			1	1		
	29/03/23 21:00	15,12	9,83	5,29			1	1		
	29/03/23 22:00	13,50	8,78	4,73			1	1		
	29/03/23 23:00	12,02	7,82	4,21			1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 30/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	30/03/23 0:00	11,07	8,65	2,42			1	1		
	30/03/23 1:00	10,52	9,14	1,37			1	1		
	30/03/23 2:00	10,14	9,36	0,78			1	1		
	30/03/23 3:00	9,74	9,41	0,33			1	1		
	30/03/23 4:00	9,65	9,54	0,11			1	1		
	30/03/23 5:00	10,08	10,03	0,05			1	1		
	30/03/23 6:00	11,22	11,17	0,05			1	1		
	30/03/23 7:00	12,51	12,40	0,11			1	1	1	
	30/03/23 8:00	13,19	13,14	0,06			1	1	1	
	30/03/23 9:00	13,39	13,33	0,06			1	1	1	
	30/03/23 10:00	13,41	13,34	0,07			1	1	1	
	30/03/23 11:00	12,77	12,69	0,07			1	1	1	
	30/03/23 12:00	12,23	12,14	0,10			1	1	1	
	30/03/23 13:00	12,31	12,05	0,26			1	1	1	
	30/03/23 14:00	12,39	11,93	0,47			1	1	1	
	30/03/23 15:00	12,16	11,62	0,54			1	1	1	
	30/03/23 16:00	13,12	12,52	0,60			1	1	1	
	30/03/23 17:00	14,76	13,95	0,82			1	1	1	
	30/03/23 18:00	16,56	15,22	1,34			1	1	1	
	30/03/23 19:00	18,54	16,57	1,98			1	1	1	
	30/03/23 20:00	18,53	16,70	1,83			1	1	1	
	30/03/23 21:00	17,29	16,04	1,25			1	1	1	
	30/03/23 22:00	15,71	14,84	0,87			1	1	1	
	30/03/23 23:00	13,92	13,43	0,49			1	1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 31/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	31/03/23 0:00	11,14	11,00	0,13			1	1		
	31/03/23 1:00	10,57	10,50	0,07			1	1		
	31/03/23 2:00	11,19	11,18	0,01			1	1		
	31/03/23 3:00	10,85	10,76	0,09			1	1		
	31/03/23 4:00	10,42	10,28	0,14			1	1		
	31/03/23 5:00	10,78	10,63	0,15			1	1		
	31/03/23 6:00	11,55	11,44	0,10			1	1	1	
	31/03/23 7:00	13,87	13,76	0,10			1	1	1	
	31/03/23 8:00	14,69	14,60	0,09			1	1	1	
	31/03/23 9:00	13,92	13,84	0,08			1	1	1	
	31/03/23 10:00	13,90	13,89	0,01			1	1	1	
	31/03/23 11:00	13,39	13,38	0,00			1	1	1	
	31/03/23 12:00	11,12	10,76	0,36		1		1		
	31/03/23 13:00	10,58	9,19	1,39		1		1		
	31/03/23 14:00	10,24	7,90	2,33		1		1		
	31/03/23 15:00	10,27	8,05	2,22		1		1		
	31/03/23 16:00	10,95	8,23	2,72		1		1		
	31/03/23 17:00	12,16	8,94	3,21		1		1		
	31/03/23 18:00	13,87	9,53	4,34		1		1		
	31/03/23 19:00	16,05	10,43	5,62		1		1		
	31/03/23 20:00	17,34	11,28	6,06		1		1		
	31/03/23 21:00	16,16	10,50	5,65		1		1		
	31/03/23 22:00	14,43	9,54	4,89		1		1		
	31/03/23 23:00	12,68	9,02	3,66				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 1/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	01/04/23 0:00	11,86	9,09	2,77				1	1	
	01/04/23 1:00	10,72	7,70	3,02				1	1	
	01/04/23 2:00	10,94	8,07	2,86				1	1	
	01/04/23 3:00	10,65	6,92	3,73				1	1	
	01/04/23 4:00	10,44	6,79	3,66				1	1	
	01/04/23 5:00	10,50	6,83	3,68				1	1	
	01/04/23 6:00	11,87	7,72	4,15				1	1	
	01/04/23 7:00	13,29	8,64	4,65				1	1	
	01/04/23 8:00	13,48	8,76	4,72				1	1	
	01/04/23 9:00	12,89	8,38	4,51				1	1	
	01/04/23 10:00	11,93	7,75	4,17				1	1	
	01/04/23 11:00	11,14	7,24	3,90				1	1	
	01/04/23 12:00	10,62	6,90	3,72				1	1	
	01/04/23 13:00	10,51	6,83	3,68				1	1	
	01/04/23 14:00	10,04	6,53	3,51				1	1	
	01/04/23 15:00	10,11	6,57	3,54				1	1	
	01/04/23 16:00	10,69	6,95	3,74				1	1	
	01/04/23 17:00	11,05	7,18	3,87				1	1	
	01/04/23 18:00	12,48	8,11	4,37	1				1	
	01/04/23 19:00	14,80	9,62	5,18	1				1	
	01/04/23 20:00	17,31	11,25	6,06	1				1	
	01/04/23 21:00	16,98	11,04	5,94	1				1	
	01/04/23 22:00	15,12	9,83	5,29	1				1	
	01/04/23 23:00	13,43	8,73	4,70	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 2/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	02/04/23 0:00	12,01	7,81	4,20				1	1	
	02/04/23 1:00	11,08	7,20	3,88				1	1	
	02/04/23 2:00	10,96	7,12	3,83				1	1	
	02/04/23 3:00	10,64	6,92	3,72				1	1	
	02/04/23 4:00	10,49	6,82	3,67				1	1	
	02/04/23 5:00	10,64	6,92	3,72				1	1	
	02/04/23 6:00	11,72	7,62	4,10				1	1	
	02/04/23 7:00	13,02	8,47	4,56				1	1	
	02/04/23 8:00	13,73	8,92	4,80		1		1		
	02/04/23 9:00	13,90	9,04	4,87		1		1		
	02/04/23 10:00	13,60	8,84	4,76		1		1		
	02/04/23 11:00	13,22	8,60	4,63		1		1		
	02/04/23 12:00	12,73	8,28	4,46		1		1		
	02/04/23 13:00	12,61	8,20	4,41		1		1		
	02/04/23 14:00	12,26	7,97	4,29		1		1		
	02/04/23 15:00	12,10	7,87	4,24		1		1		
	02/04/23 16:00	13,38	8,70	4,68		1		1		
	02/04/23 17:00	13,79	8,97	4,83		1		1		
	02/04/23 18:00	14,84	9,64	5,19		1		1		
	02/04/23 19:00	16,27	10,57	5,69		1		1		
	02/04/23 20:00	17,45	11,35	6,11		1		1		
	02/04/23 21:00	16,70	10,85	5,84		1		1		
	02/04/23 22:00	14,98	9,74	5,24		1		1		
	02/04/23 23:00	13,31	8,65	4,66				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 3/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	03/04/23 0:00	12,24	7,96	4,28				1	1	
	03/04/23 1:00	11,31	7,35	3,96				1	1	
	03/04/23 2:00	11,22	7,29	3,93				1	1	
	03/04/23 3:00	10,91	7,09	3,82				1	1	
	03/04/23 4:00	10,77	7,00	3,77				1	1	
	03/04/23 5:00	10,95	7,12	3,83				1	1	
	03/04/23 6:00	12,08	7,85	4,23				1	1	
	03/04/23 7:00	13,47	8,76	4,72	1				1	
	03/04/23 8:00	14,25	9,26	4,99	1				1	
	03/04/23 9:00	14,53	9,45	5,09	1				1	
	03/04/23 10:00	14,42	9,38	5,05	1				1	
	03/04/23 11:00	14,22	9,24	4,98	1				1	
	03/04/23 12:00	14,18	9,21	4,96	1				1	
	03/04/23 13:00	14,36	9,34	5,03	1				1	
	03/04/23 14:00	14,11	9,17	4,94	1				1	
	03/04/23 15:00	14,13	9,18	4,95	1				1	
	03/04/23 16:00	14,61	9,50	5,11	1				1	
	03/04/23 17:00	14,99	9,75	5,25	1				1	
	03/04/23 18:00	16,10	10,47	5,64	1				1	
	03/04/23 19:00	17,57	11,42	6,15					1	1
	03/04/23 20:00	18,78	12,20	6,57					1	1
	03/04/23 21:00	17,90	12,10	5,81					1	1
	03/04/23 22:00	16,04	11,70	4,34					1	1
	03/04/23 23:00	14,23	11,31	2,93					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 4/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	04/04/23 0:00	9,33	6,30	3,03				1	1	
	04/04/23 1:00	8,71	6,30	2,41				1	1	
	04/04/23 2:00	9,04	6,30	2,74				1	1	
	04/04/23 3:00	8,93	6,30	2,63				1	1	
	04/04/23 4:00	8,80	6,30	2,50				1	1	
	04/04/23 5:00	9,05	6,30	2,75				1	1	
	04/04/23 6:00	10,05	6,54	3,52				1	1	
	04/04/23 7:00	10,33	6,71	3,62				1	1	
	04/04/23 8:00	11,42	7,42	4,00				1	1	
	04/04/23 9:00	11,99	7,79	4,20		1		1		
	04/04/23 10:00	12,60	8,19	4,41		1		1		
	04/04/23 11:00	13,90	9,04	4,87		1		1		
	04/04/23 12:00	14,58	9,48	5,10		1		1		
	04/04/23 13:00	13,88	9,02	4,86		1		1		
	04/04/23 14:00	12,84	8,35	4,49		1		1		
	04/04/23 15:00	11,93	7,76	4,18		1		1		
	04/04/23 16:00	12,35	8,03	4,32		1		1		
	04/04/23 17:00	13,29	8,64	4,65		1		1		
	04/04/23 18:00	13,49	8,77	4,72		1		1		
	04/04/23 19:00	15,16	9,85	5,30		1		1		
	04/04/23 20:00	16,22	10,55	5,68		1		1		
	04/04/23 21:00	15,61	10,15	5,46		1		1		
	04/04/23 22:00	14,56	9,47	5,10		1		1		
	04/04/23 23:00	13,39	8,71	4,69		1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 5/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	05/04/23 0:00	10,51	9,07	1,44			1	1		
	05/04/23 1:00	9,72	7,74	1,98			1	1		
	05/04/23 2:00	9,45	8,05	1,40			1	1		
	05/04/23 3:00	9,27	7,85	1,42			1	1		
	05/04/23 4:00	9,29	7,33	1,96			1	1		
	05/04/23 5:00	9,70	8,23	1,47			1	1		
	05/04/23 6:00	10,50	9,40	1,10			1	1		
	05/04/23 7:00	11,62	10,00	1,63			1	1		
	05/04/23 8:00	11,83	10,13	1,70			1	1		
	05/04/23 9:00	11,53	9,63	1,90			1	1		
	05/04/23 10:00	11,94	9,55	2,39			1	1		
	05/04/23 11:00	12,20	9,83	2,37			1	1		
	05/04/23 12:00	11,77	9,01	2,75			1	1		
	05/04/23 13:00	10,64	8,39	2,25			1	1		
	05/04/23 14:00	10,18	8,13	2,06			1	1		
	05/04/23 15:00	9,80	7,63	2,17			1	1		
	05/04/23 16:00	13,55	11,41	2,14			1	1	1	
	05/04/23 17:00	14,15	11,24	2,90			1	1	1	
	05/04/23 18:00	14,92	12,41	2,52			1	1	1	
	05/04/23 19:00	18,14	15,26	2,88			1	1	1	
	05/04/23 20:00	17,75	15,33	2,42			1	1	1	
	05/04/23 21:00	16,72	14,91	1,81			1	1	1	
	05/04/23 22:00	15,08	14,01	1,07			1	1	1	
	05/04/23 23:00	13,24	12,20	1,04			1	1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 6/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	06/04/23 0:00	10,29	6,69	3,60				1	1	
	06/04/23 1:00	9,53	6,30	3,23				1	1	
	06/04/23 2:00	9,26	6,30	2,96				1	1	
	06/04/23 3:00	9,09	6,30	2,79				1	1	
	06/04/23 4:00	9,18	6,30	2,88				1	1	
	06/04/23 5:00	9,59	6,36	3,24				1	1	
	06/04/23 6:00	10,51	7,52	3,00				1	1	
	06/04/23 7:00	11,30	8,58	2,71				1	1	
	06/04/23 8:00	11,50	10,46	1,04					1	1
	06/04/23 9:00	11,96	11,49	0,47					1	1
	06/04/23 10:00	11,67	11,21	0,47					1	1
	06/04/23 11:00	12,44	11,90	0,54					1	1
	06/04/23 12:00	13,47	12,43	1,04					1	1
	06/04/23 13:00	13,63	12,33	1,30					1	1
	06/04/23 14:00	13,61	11,91	1,70					1	1
	06/04/23 15:00	13,85	11,93	1,92					1	1
	06/04/23 16:00	11,74	9,74	2,00					1	1
	06/04/23 17:00	12,82	10,36	2,47					1	1
	06/04/23 18:00	13,56	10,64	2,92					1	1
	06/04/23 19:00	15,52	12,51	3,00					1	1
	06/04/23 20:00	16,98	14,36	2,62				1	1	1
	06/04/23 21:00	16,36	14,34	2,02				1	1	1
	06/04/23 22:00	14,93	13,29	1,64				1	1	1
	06/04/23 23:00	13,18	11,93	1,26				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 7/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	07/04/23 0:00	10,27	7,28	2,99			1	1		
	07/04/23 1:00	9,37	8,07	1,30			1	1		
	07/04/23 2:00	9,09	8,75	0,34			1	1		
	07/04/23 3:00	8,85	8,67	0,19			1	1		
	07/04/23 4:00	8,86	8,53	0,32			1	1		
	07/04/23 5:00	9,20	8,75	0,45			1	1		
	07/04/23 6:00	10,06	9,76	0,29			1	1		
	07/04/23 7:00	11,03	10,86	0,16			1	1		
	07/04/23 8:00	11,64	10,93	0,71			1	1		
	07/04/23 9:00	11,94	11,16	0,77			1	1		
	07/04/23 10:00	12,05	11,12	0,93			1	1		
	07/04/23 11:00	11,53	10,53	1,00			1	1		
	07/04/23 12:00	10,14	8,71	1,43			1	1		
	07/04/23 13:00	9,65	7,45	2,20			1	1		
	07/04/23 14:00	9,45	7,28	2,18			1	1		
	07/04/23 15:00	9,71	7,28	2,43			1	1		
	07/04/23 16:00	10,52	8,15	2,37			1	1		
	07/04/23 17:00	11,14	8,57	2,57			1	1		
	07/04/23 18:00	12,74	10,28	2,46			1	1		
	07/04/23 19:00	14,61	12,68	1,93			1	1		1
	07/04/23 20:00	15,49	14,17	1,32			1	1		1
	07/04/23 21:00	14,87	14,08	0,79			1	1		1
	07/04/23 22:00	13,63	13,02	0,61			1	1		1
	07/04/23 23:00	11,92	11,40	0,52			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 8/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	08/04/23 0:00	11,19	10,96	0,22			1		1	
	08/04/23 1:00	10,36	10,15	0,21			1		1	
	08/04/23 2:00	10,05	9,81	0,24			1		1	
	08/04/23 3:00	9,71	9,66	0,05			1		1	
	08/04/23 4:00	9,54	9,54	0,00			1		1	
	08/04/23 5:00	9,75	9,75	0,00			1		1	
	08/04/23 6:00	10,51	10,51	0,00			1		1	
	08/04/23 7:00	11,49	11,48	0,00		1	1			
	08/04/23 8:00	11,57	11,57	0,01		1	1			
	08/04/23 9:00	11,72	11,70	0,02		1	1			
	08/04/23 10:00	11,35	11,19	0,16		1	1			
	08/04/23 11:00	11,43	11,09	0,35		1	1			
	08/04/23 12:00	11,44	11,20	0,24		1	1			
	08/04/23 13:00	11,19	11,14	0,04		1	1			
	08/04/23 14:00	10,37	10,26	0,11		1	1			
	08/04/23 15:00	10,84	10,60	0,24		1	1			
	08/04/23 16:00	11,94	11,60	0,34		1	1			
	08/04/23 17:00	12,57	12,28	0,30		1	1			
	08/04/23 18:00	13,54	13,21	0,32		1	1	1		
	08/04/23 19:00	14,62	14,03	0,59		1	1	1		
	08/04/23 20:00	15,78	15,00	0,78		1	1	1		
	08/04/23 21:00	15,14	14,71	0,42		1	1	1		
	08/04/23 22:00	13,73	13,49	0,24		1	1	1		
	08/04/23 23:00	12,48	12,43	0,05		1	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 9/4/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	09/04/23 0:00	11,24	11,24	0,00		1		1		
	09/04/23 1:00	10,53	10,49	0,03		1		1		
	09/04/23 2:00	10,14	10,12	0,02		1		1		
	09/04/23 3:00	9,79	9,72	0,07		1		1		
	09/04/23 4:00	9,58	9,49	0,09		1		1		
	09/04/23 5:00	9,77	9,70	0,06		1		1		
	09/04/23 6:00	10,39	10,39	0,00		1		1		
	09/04/23 7:00	11,03	11,03	0,00		1		1		
	09/04/23 8:00	11,19	11,19	0,00		1		1		
	09/04/23 9:00	11,38	11,38	0,00	1	1				
	09/04/23 10:00	11,45	11,44	0,01	1	1				
	09/04/23 11:00	11,73	11,70	0,04	1	1				
	09/04/23 12:00	11,32	11,20	0,12	1	1				
	09/04/23 13:00	10,84	10,59	0,25	1	1				
	09/04/23 14:00	10,04	9,54	0,49	1	1				
	09/04/23 15:00	9,74	9,05	0,69	1	1				
	09/04/23 16:00	10,68	10,66	0,02	1	1				
	09/04/23 17:00	11,17	11,05	0,12	1	1				
	09/04/23 18:00	12,34	12,12	0,22	1	1				
	09/04/23 19:00	14,03	13,64	0,38	1	1			1	
	09/04/23 20:00	15,78	15,18	0,60	1	1			1	
	09/04/23 21:00	15,27	14,52	0,75	1	1			1	
	09/04/23 22:00	13,95	13,18	0,77	1	1			1	
	09/04/23 23:00	12,72	12,05	0,67	1	1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Μ. Δευτέρα 10/4/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Μ. Δευτέρα	10/04/23 0:00	11,46	10,86	0,60	1				1	
	10/04/23 1:00	10,56	9,81	0,75	1				1	
	10/04/23 2:00	10,11	8,89	1,22	1				1	
	10/04/23 3:00	9,78	8,20	1,58	1				1	
	10/04/23 4:00	9,72	8,03	1,69	1				1	
	10/04/23 5:00	10,13	8,62	1,51	1				1	
	10/04/23 6:00	11,13	9,92	1,21	1				1	
	10/04/23 7:00	12,51	11,51	0,99	1			1	1	
	10/04/23 8:00	12,89	11,92	0,97	1			1	1	
	10/04/23 9:00	12,91	12,07	0,84	1			1	1	
	10/04/23 10:00	12,65	11,79	0,86	1			1	1	
	10/04/23 11:00	12,34	11,23	1,11	1			1	1	
	10/04/23 12:00	11,90	10,47	1,43	1			1	1	
	10/04/23 13:00	11,51	9,36	2,15				1	1	
	10/04/23 14:00	10,67	8,50	2,17				1	1	
	10/04/23 15:00	10,44	7,75	2,69				1	1	
	10/04/23 16:00	11,31	8,21	3,10				1	1	
	10/04/23 17:00	11,84	8,49	3,35				1	1	
	10/04/23 18:00	12,99	9,33	3,67				1	1	
	10/04/23 19:00	14,80	11,29	3,51			1	1	1	
	10/04/23 20:00	16,86	13,41	3,45			1	1	1	
	10/04/23 21:00	16,29	12,79	3,50			1	1	1	
	10/04/23 22:00	14,63	11,23	3,40			1	1		
	10/04/23 23:00	12,99	9,75	3,24			1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Μ. Τρίτη 11/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Μ. Τρίτη	11/04/23 0:00	10,21	9,59	0,62			1	1		
	11/04/23 1:00	9,62	8,68	0,94				1	1	
	11/04/23 2:00	9,37	8,14	1,23				1	1	
	11/04/23 3:00	8,98	7,70	1,29				1	1	
	11/04/23 4:00	8,75	7,58	1,18				1	1	
	11/04/23 5:00	9,01	7,92	1,09				1	1	
	11/04/23 6:00	9,84	8,38	1,46				1	1	
	11/04/23 7:00	10,75	9,51	1,23				1	1	
	11/04/23 8:00	11,46	9,71	1,75			1	1		
	11/04/23 9:00	12,14	10,52	1,62			1	1		
	11/04/23 10:00	12,03	9,53	2,50			1	1		
	11/04/23 11:00	12,00	8,23	3,77			1	1		
	11/04/23 12:00	11,57	7,52	4,05			1	1		
	11/04/23 13:00	12,49	9,37	3,12			1	1		
	11/04/23 14:00	12,42	9,91	2,50			1	1		
	11/04/23 15:00	12,11	9,80	2,30			1	1		
	11/04/23 16:00	12,34	10,35	1,99			1	1		
	11/04/23 17:00	12,77	9,69	3,08			1	1		
	11/04/23 18:00	14,08	10,63	3,46			1	1		
	11/04/23 19:00	15,40	11,70	3,71			1	1	1	
	11/04/23 20:00	15,84	12,43	3,41			1	1	1	
	11/04/23 21:00	14,82	11,27	3,55			1	1	1	
	11/04/23 22:00	13,23	10,12	3,11			1		1	
	11/04/23 23:00	11,45	8,23	3,23			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Μ. Τετάρτη 12/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Μ. Τετάρτη	12/04/23 0:00	10,45	8,63	1,82			1		1	
	12/04/23 1:00	9,87	8,92	0,96			1		1	
	12/04/23 2:00	9,60	9,04	0,55			1		1	
	12/04/23 3:00	9,26	9,01	0,25			1		1	
	12/04/23 4:00	8,96	8,68	0,28			1		1	
	12/04/23 5:00	9,22	8,88	0,34			1		1	
	12/04/23 6:00	9,99	9,41	0,58			1		1	
	12/04/23 7:00	10,86	10,27	0,59			1		1	
	12/04/23 8:00	11,15	10,74	0,41			1		1	
	12/04/23 9:00	11,24	10,67	0,57			1		1	
	12/04/23 10:00	11,18	10,26	0,93			1		1	
	12/04/23 11:00	11,11	9,55	1,56			1		1	
	12/04/23 12:00	10,53	7,58	2,95				1	1	
	12/04/23 13:00	11,15	7,25	3,90				1	1	
	12/04/23 14:00	11,27	7,33	3,94				1	1	
	12/04/23 15:00	10,15	6,60	3,55				1	1	
	12/04/23 16:00	10,61	6,90	3,71				1	1	
	12/04/23 17:00	11,55	7,51	4,04				1	1	
	12/04/23 18:00	13,35	8,68	4,67				1	1	
	12/04/23 19:00	15,33	11,57	3,76			1	1	1	
	12/04/23 20:00	16,09	13,55	2,55			1	1	1	
	12/04/23 21:00	15,13	14,11	1,01			1	1	1	
	12/04/23 22:00	13,67	10,50	3,17			1	1	1	
	12/04/23 23:00	11,65	7,57	4,08				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Μ. Πέμπτη 13/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Μ. Πέμπτη	13/04/23 0:00	10,54	9,13	1,41		1			1	
	13/04/23 1:00	9,87	8,89	0,98		1			1	
	13/04/23 2:00	9,65	9,01	0,64		1			1	
	13/04/23 3:00	9,25	8,88	0,37		1			1	
	13/04/23 4:00	9,02	8,92	0,10		1			1	
	13/04/23 5:00	9,23	9,23	0,00		1			1	
	13/04/23 6:00	10,01	10,01	0,00		1			1	
	13/04/23 7:00	10,64	10,64	0,00		1			1	
	13/04/23 8:00	10,93	10,93	0,00		1			1	
	13/04/23 9:00	11,01	11,01	0,00		1			1	
	13/04/23 10:00	10,81	10,81	0,00		1			1	
	13/04/23 11:00	10,65	10,64	0,00		1			1	
	13/04/23 12:00	10,25	10,25	0,01		1			1	
	13/04/23 13:00	9,87	9,84	0,03		1			1	
	13/04/23 14:00	9,52	9,40	0,12		1			1	
	13/04/23 15:00	9,48	9,11	0,37		1			1	
	13/04/23 16:00	10,09	9,55	0,54		1			1	
	13/04/23 17:00	11,23	10,80	0,43		1			1	
	13/04/23 18:00	13,08	12,82	0,26		1		1	1	
	13/04/23 19:00	15,11	14,89	0,22		1		1	1	
	13/04/23 20:00	16,15	15,85	0,30		1		1	1	
	13/04/23 21:00	15,21	14,96	0,24		1		1	1	
	13/04/23 22:00	13,63	13,55	0,08		1		1	1	
	13/04/23 23:00	11,81	10,97	0,83		1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Μ. Παρασκευή 14/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Μ. Παρασκευή	14/04/23 0:00	10,66	6,93	3,73						1
	14/04/23 1:00	10,05	6,53	3,52						1
	14/04/23 2:00	9,77	6,35	3,42						1
	14/04/23 3:00	9,35	6,14	3,21						1
	14/04/23 4:00	9,00	6,14	2,86						1
	14/04/23 5:00	8,94	6,14	2,80						1
	14/04/23 6:00	9,43	6,14	3,29						1
	14/04/23 7:00	10,21	6,64	3,57						1
	14/04/23 8:00	10,53	6,85	3,69						1
	14/04/23 9:00	10,71	6,96	3,75						1
	14/04/23 10:00	10,73	6,98	3,76						1
	14/04/23 11:00	10,71	6,96	3,75						1
	14/04/23 12:00	10,69	6,95	3,74						1
	14/04/23 13:00	10,37	6,74	3,63						1
	14/04/23 14:00	10,22	6,64	3,58						1
	14/04/23 15:00	10,17	6,61	3,56						1
	14/04/23 16:00	10,42	6,77	3,65						1
	14/04/23 17:00	11,35	7,38	3,97						1
	14/04/23 18:00	13,00	8,45	4,55						1
	14/04/23 19:00	15,31	9,95	5,36					1	1
	14/04/23 20:00	16,74	10,88	5,86					1	1
	14/04/23 21:00	16,09	10,46	5,63					1	1
	14/04/23 22:00	14,65	9,52	5,13					1	1
	14/04/23 23:00	12,82	8,34	4,49				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Μ. Σάββατο 15/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Μ. Σάββατο	15/04/23 0:00	10,88	7,07	3,81				1	1	
	15/04/23 1:00	10,31	6,70	3,61				1	1	
	15/04/23 2:00	9,91	6,44	3,47				1	1	
	15/04/23 3:00	9,31	6,30	3,01				1	1	
	15/04/23 4:00	8,95	6,30	2,65				1	1	
	15/04/23 5:00	8,99	6,30	2,69				1	1	
	15/04/23 6:00	9,52	6,30	3,22				1	1	
	15/04/23 7:00	10,44	6,79	3,65				1	1	
	15/04/23 8:00	11,31	7,35	3,96				1	1	
	15/04/23 9:00	12,12	7,88	4,24				1	1	
	15/04/23 10:00	12,74	8,28	4,46			1		1	
	15/04/23 11:00	13,01	8,46	4,55			1		1	
	15/04/23 12:00	13,08	8,50	4,58			1		1	
	15/04/23 13:00	12,99	8,44	4,55			1		1	
	15/04/23 14:00	12,54	8,15	4,39			1		1	
	15/04/23 15:00	12,29	7,99	4,30			1		1	
	15/04/23 16:00	12,08	7,85	4,23			1		1	
	15/04/23 17:00	12,67	8,23	4,43			1		1	
	15/04/23 18:00	13,86	9,01	4,85			1		1	
	15/04/23 19:00	15,16	9,86	5,31			1		1	
	15/04/23 20:00	16,03	10,42	5,61			1		1	
	15/04/23 21:00	15,21	9,89	5,32			1		1	
	15/04/23 22:00	13,74	8,93	4,81			1		1	
	15/04/23 23:00	11,91	7,74	4,17			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή του Πάσχα 16/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή του Πάσχα	16/04/23 0:00	10,67	6,94	3,73				1	1	
	16/04/23 1:00	10,11	6,57	3,54				1	1	
	16/04/23 2:00	9,69	6,30	3,39				1	1	
	16/04/23 3:00	9,18	6,30	2,88				1	1	
	16/04/23 4:00	8,80	6,30	2,50				1	1	
	16/04/23 5:00	8,73	6,30	2,43				1	1	
	16/04/23 6:00	9,09	6,30	2,79				1	1	
	16/04/23 7:00	9,98	6,49	3,49				1	1	
	16/04/23 8:00	10,56	6,86	3,70				1	1	
	16/04/23 9:00	10,76	6,99	3,76				1	1	
	16/04/23 10:00	10,80	7,02	3,78				1	1	
	16/04/23 11:00	10,97	7,13	3,84				1	1	
	16/04/23 12:00	12,54	8,15	4,39				1	1	
	16/04/23 13:00	12,22	7,94	4,28				1	1	
	16/04/23 14:00	12,03	7,82	4,21				1	1	
	16/04/23 15:00	11,31	7,35	3,96				1	1	
	16/04/23 16:00	11,10	7,36	3,74				1	1	
	16/04/23 17:00	11,30	7,92	3,38				1	1	
	16/04/23 18:00	12,53	9,66	2,88				1	1	
	16/04/23 19:00	14,26	12,00	2,25			1	1	1	
	16/04/23 20:00	15,53	13,90	1,63			1	1	1	
	16/04/23 21:00	14,83	13,61	1,22			1	1	1	
	16/04/23 22:00	13,43	12,62	0,82			1	1	1	
	16/04/23 23:00	11,88	11,39	0,49			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα του Πάσχα 17/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα του Πάσχα	17/04/23 0:00	9,65	9,35	0,30				1	1	
	17/04/23 1:00	9,23	9,03	0,20				1	1	
	17/04/23 2:00	8,96	8,85	0,11				1	1	
	17/04/23 3:00	8,55	8,51	0,04				1	1	
	17/04/23 4:00	8,18	8,18	0,00				1	1	
	17/04/23 5:00	8,14	8,14	0,00				1	1	
	17/04/23 6:00	8,57	8,54	0,03				1	1	
	17/04/23 7:00	9,54	9,46	0,08		1		1		
	17/04/23 8:00	9,88	9,88	0,01		1		1		
	17/04/23 9:00	10,04	10,03	0,01		1		1		
	17/04/23 10:00	10,00	9,99	0,02		1		1		
	17/04/23 11:00	9,84	9,82	0,02		1		1		
	17/04/23 12:00	9,57	9,51	0,06		1		1		
	17/04/23 13:00	9,34	9,31	0,03		1		1		
	17/04/23 14:00	9,19	9,17	0,02		1		1		
	17/04/23 15:00	9,28	9,28	0,00		1		1		
	17/04/23 16:00	9,83	9,83	0,00		1		1		
	17/04/23 17:00	10,84	10,83	0,00		1		1		
	17/04/23 18:00	12,43	12,42	0,01		1		1	1	
	17/04/23 19:00	14,05	14,04	0,01		1		1	1	
	17/04/23 20:00	15,01	15,01	0,00		1		1	1	
	17/04/23 21:00	14,06	14,06	0,00		1		1	1	
	17/04/23 22:00	12,57	12,57	0,00		1		1	1	
	17/04/23 23:00	10,79	10,79	0,00		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη του Πάσχα 18/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη του Πάσχα	18/04/23 0:00	10,00	10,00	0,00		1			1	
	18/04/23 1:00	9,53	9,53	0,01		1			1	
	18/04/23 2:00	9,20	9,20	0,00		1			1	
	18/04/23 3:00	8,81	8,81	0,00		1			1	
	18/04/23 4:00	8,54	8,54	0,00		1			1	
	18/04/23 5:00	8,74	8,74	0,00		1			1	
	18/04/23 6:00	9,55	9,55	0,00		1			1	
	18/04/23 7:00	10,78	10,78	0,00		1			1	
	18/04/23 8:00	11,02	11,02	0,00		1			1	
	18/04/23 9:00	10,99	10,97	0,02		1			1	
	18/04/23 10:00	10,74	10,63	0,11		1			1	
	18/04/23 11:00	10,25	9,97	0,29		1			1	
	18/04/23 12:00	9,76	9,07	0,69		1			1	
	18/04/23 13:00	9,36	8,15	1,21		1			1	
	18/04/23 14:00	9,13	7,53	1,60		1			1	
	18/04/23 15:00	9,27	7,52	1,75		1			1	
	18/04/23 16:00	9,97	8,25	1,73		1			1	
	18/04/23 17:00	11,19	9,40	1,79		1			1	
	18/04/23 18:00	12,98	11,33	1,65		1		1	1	
	18/04/23 19:00	14,70	13,10	1,60		1		1	1	
	18/04/23 20:00	15,79	14,41	1,38		1		1	1	
	18/04/23 21:00	14,91	13,60	1,31		1		1	1	
	18/04/23 22:00	13,46	12,03	1,43		1		1	1	
	18/04/23 23:00	11,73	10,29	1,43		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 19/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	19/04/23 0:00	10,20	8,82	1,38		1			1	
	19/04/23 1:00	9,70	8,57	1,13		1			1	
	19/04/23 2:00	9,36	8,53	0,83		1			1	
	19/04/23 3:00	8,96	8,35	0,62		1			1	
	19/04/23 4:00	8,76	8,33	0,42		1			1	
	19/04/23 5:00	9,02	8,64	0,38		1			1	
	19/04/23 6:00	9,88	9,24	0,63		1			1	
	19/04/23 7:00	11,11	10,37	0,74		1			1	
	19/04/23 8:00	11,37	10,56	0,81		1			1	
	19/04/23 9:00	11,33	10,45	0,88		1			1	
	19/04/23 10:00	11,02	10,04	0,98		1			1	
	19/04/23 11:00	10,73	9,59	1,14		1			1	
	19/04/23 12:00	10,10	9,07	1,03		1			1	
	19/04/23 13:00	9,55	8,77	0,78		1			1	
	19/04/23 14:00	9,25	8,58	0,68		1			1	
	19/04/23 15:00	9,36	8,99	0,36		1			1	
	19/04/23 16:00	9,96	9,74	0,22		1			1	
	19/04/23 17:00	11,24	11,19	0,05		1			1	
	19/04/23 18:00	13,07	13,07	0,00		1		1	1	
	19/04/23 19:00	14,83	14,83	0,00		1		1	1	
	19/04/23 20:00	16,04	16,04	0,00		1		1	1	
	19/04/23 21:00	15,26	15,26	0,00		1		1	1	
	19/04/23 22:00	13,78	13,77	0,02		1		1	1	
	19/04/23 23:00	11,95	11,94	0,01		1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 20/4/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	20/04/23 0:00	9,91	9,05	0,86		1		1		
	20/04/23 1:00	9,15	8,68	0,47		1		1		
	20/04/23 2:00	8,85	8,53	0,32		1		1		
	20/04/23 3:00	8,54	8,39	0,15		1		1		
	20/04/23 4:00	8,41	8,29	0,12		1		1		
	20/04/23 5:00	8,59	8,43	0,17		1		1		
	20/04/23 6:00	9,21	9,12	0,08		1		1		
	20/04/23 7:00	9,89	9,89	0,00		1		1		
	20/04/23 8:00	10,41	10,41	0,00		1		1		
	20/04/23 9:00	10,44	10,44	0,00		1		1		
	20/04/23 10:00	10,31	10,25	0,06		1		1		
	20/04/23 11:00	9,95	9,70	0,25		1		1		
	20/04/23 12:00	9,33	8,83	0,50		1		1		
	20/04/23 13:00	8,78	8,16	0,62		1		1		
	20/04/23 14:00	8,44	7,81	0,63		1		1		
	20/04/23 15:00	8,54	7,85	0,68		1		1		
	20/04/23 16:00	9,08	8,20	0,87		1		1		
	20/04/23 17:00	9,92	8,97	0,95		1		1		
	20/04/23 18:00	11,20	10,33	0,87		1		1		
	20/04/23 19:00	12,86	11,88	0,98		1		1	1	
	20/04/23 20:00	14,01	13,09	0,92		1		1	1	
	20/04/23 21:00	13,41	13,02	0,39		1		1	1	
	20/04/23 22:00	12,26	12,10	0,15		1		1	1	
	20/04/23 23:00	10,85	10,77	0,08		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 21/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	21/04/23 0:00	9,89	9,49	0,40		1			1	
	21/04/23 1:00	9,21	8,78	0,43		1			1	
	21/04/23 2:00	8,85	8,17	0,68		1			1	
	21/04/23 3:00	8,57	7,99	0,58		1			1	
	21/04/23 4:00	8,44	8,20	0,24		1			1	
	21/04/23 5:00	8,61	8,56	0,05		1			1	
	21/04/23 6:00	9,10	9,09	0,00		1			1	
	21/04/23 7:00	9,60	9,59	0,00		1			1	
	21/04/23 8:00	9,99	9,99	0,00		1			1	
	21/04/23 9:00	10,20	10,20	0,00		1			1	
	21/04/23 10:00	10,14	10,14	0,00		1			1	
	21/04/23 11:00	9,80	9,76	0,04		1			1	
	21/04/23 12:00	9,30	9,25	0,04		1			1	
	21/04/23 13:00	8,77	8,73	0,04		1			1	
	21/04/23 14:00	8,47	8,32	0,14		1			1	
	21/04/23 15:00	8,54	8,23	0,30		1			1	
	21/04/23 16:00	9,04	8,64	0,40		1			1	
	21/04/23 17:00	9,94	9,51	0,43		1			1	
	21/04/23 18:00	11,16	10,63	0,53		1			1	
	21/04/23 19:00	12,54	11,88	0,66		1		1	1	
	21/04/23 20:00	13,49	13,06	0,43		1		1	1	
	21/04/23 21:00	12,91	12,80	0,11		1		1	1	
	21/04/23 22:00	11,92	11,85	0,07		1		1	1	
	21/04/23 23:00	10,64	10,55	0,09		1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 22/4/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	22/04/23 0:00	9,75	9,75	0,00		1		1		
	22/04/23 1:00	9,10	9,10	0,00		1		1		
	22/04/23 2:00	8,74	8,74	0,00		1		1		
	22/04/23 3:00	8,44	8,44	0,00		1		1		
	22/04/23 4:00	8,33	8,33	0,00		1		1		
	22/04/23 5:00	8,57	8,57	0,00		1		1		
	22/04/23 6:00	9,13	9,12	0,01		1		1		
	22/04/23 7:00	9,75	9,69	0,05		1		1		
	22/04/23 8:00	10,60	10,57	0,03		1		1		
	22/04/23 9:00	11,22	11,20	0,02		1		1		
	22/04/23 10:00	11,29	11,26	0,03		1		1		
	22/04/23 11:00	10,73	10,72	0,01		1		1		
	22/04/23 12:00	9,92	9,92	0,00		1		1		
	22/04/23 13:00	9,31	9,28	0,03		1		1		
	22/04/23 14:00	8,97	8,81	0,15		1		1		
	22/04/23 15:00	8,89	8,62	0,27		1		1		
	22/04/23 16:00	9,03	8,76	0,27		1		1		
	22/04/23 17:00	9,69	9,37	0,32		1		1		
	22/04/23 18:00	10,98	10,70	0,27		1		1		
	22/04/23 19:00	12,78	12,58	0,21		1		1	1	
	22/04/23 20:00	13,96	13,83	0,13		1		1	1	
	22/04/23 21:00	13,59	13,54	0,05		1		1	1	
	22/04/23 22:00	12,83	12,71	0,12		1		1	1	
	22/04/23 23:00	11,30	11,19	0,11		1		1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 23/4/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	23/04/23 0:00	9,87	9,33	0,54		1			1	
	23/04/23 1:00	9,25	8,86	0,40		1			1	
	23/04/23 2:00	8,84	8,84	0,00		1			1	
	23/04/23 3:00	8,50	8,50	0,00		1			1	
	23/04/23 4:00	8,42	8,37	0,05		1			1	
	23/04/23 5:00	8,64	8,44	0,20		1			1	
	23/04/23 6:00	9,12	8,48	0,63		1			1	
	23/04/23 7:00	9,74	9,35	0,39		1			1	
	23/04/23 8:00	10,34	10,17	0,16		1			1	
	23/04/23 9:00	10,78	10,60	0,18		1			1	
	23/04/23 10:00	10,81	10,63	0,19		1			1	
	23/04/23 11:00	10,47	10,06	0,41		1			1	
	23/04/23 12:00	9,90	9,34	0,56		1			1	
	23/04/23 13:00	9,38	8,63	0,75				1	1	
	23/04/23 14:00	9,00	7,72	1,28				1	1	
	23/04/23 15:00	8,77	7,38	1,39				1	1	
	23/04/23 16:00	8,75	6,63	2,13				1	1	
	23/04/23 17:00	9,41	6,91	2,50				1	1	
	23/04/23 18:00	10,59	7,81	2,78				1	1	
	23/04/23 19:00	12,16	9,15	3,00	1			1		
	23/04/23 20:00	13,50	10,69	2,80	1			1		
	23/04/23 21:00	13,29	10,54	2,75	1			1		
	23/04/23 22:00	12,57	9,84	2,73	1			1		
	23/04/23 23:00	11,30	8,86	2,44	1			1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 24/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	24/04/23 0:00	9,75	7,53	2,22				1	1	
	24/04/23 1:00	9,13	6,84	2,28				1	1	
	24/04/23 2:00	8,69	6,30	2,39				1	1	
	24/04/23 3:00	8,39	6,30	2,09				1	1	
	24/04/23 4:00	8,34	6,30	2,04				1	1	
	24/04/23 5:00	8,67	6,30	2,37				1	1	
	24/04/23 6:00	9,24	7,01	2,23				1	1	
	24/04/23 7:00	10,02	7,91	2,11				1	1	
	24/04/23 8:00	10,38	8,41	1,97				1	1	
	24/04/23 9:00	10,54	8,97	1,57				1	1	
	24/04/23 10:00	10,39	9,02	1,37				1	1	
	24/04/23 11:00	9,99	8,05	1,94				1	1	
	24/04/23 12:00	9,53	7,74	1,79				1	1	
	24/04/23 13:00	9,56	8,16	1,41				1	1	
	24/04/23 14:00	9,21	7,98	1,22				1	1	
	24/04/23 15:00	8,97	7,78	1,19				1	1	
	24/04/23 16:00	9,54	8,42	1,12				1	1	
	24/04/23 17:00	10,55	9,47	1,08				1	1	
	24/04/23 18:00	11,72	10,70	1,02			1	1	1	
	24/04/23 19:00	12,89	11,95	0,94			1	1	1	
	24/04/23 20:00	13,78	13,16	0,62			1	1	1	
	24/04/23 21:00	13,53	13,18	0,34			1	1	1	
	24/04/23 22:00	12,68	12,38	0,30			1	1	1	
	24/04/23 23:00	11,39	11,13	0,26			1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 25/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	25/04/23 0:00	9,42	8,98	0,44			1	1		
	25/04/23 1:00	8,94	8,71	0,23			1	1		
	25/04/23 2:00	8,70	8,45	0,26			1	1		
	25/04/23 3:00	8,43	7,66	0,76			1	1		
	25/04/23 4:00	8,32	7,28	1,04			1	1		
	25/04/23 5:00	8,54	7,28	1,26			1	1		
	25/04/23 6:00	9,26	8,30	0,96			1	1		
	25/04/23 7:00	10,03	9,03	1,00			1	1		
	25/04/23 8:00	10,48	9,62	0,87			1	1		
	25/04/23 9:00	10,84	9,60	1,24			1	1		
	25/04/23 10:00	10,64	7,70	2,94			1	1		
	25/04/23 11:00	10,43	7,44	2,99						1
	25/04/23 12:00	10,15	6,88	3,27						1
	25/04/23 13:00	10,04	7,14	2,90						1
	25/04/23 14:00	9,93	6,49	3,44						1
	25/04/23 15:00	9,79	6,74	3,05						1
	25/04/23 16:00	10,20	6,63	3,57						1
	25/04/23 17:00	10,98	7,66	3,32						1
	25/04/23 18:00	11,85	9,29	2,56				1		1
	25/04/23 19:00	13,42	10,40	3,02				1		1
	25/04/23 20:00	14,78	11,78	3,00				1		1
	25/04/23 21:00	14,10	11,07	3,03				1		1
	25/04/23 22:00	12,71	9,66	3,05				1		1
	25/04/23 23:00	11,15	8,11	3,04						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 26/4/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	26/04/23 0:00	9,76	6,34	3,42						1
	26/04/23 1:00	9,23	6,14	3,09						1
	26/04/23 2:00	8,90	6,14	2,76						1
	26/04/23 3:00	8,57	6,14	2,43						1
	26/04/23 4:00	8,38	6,14	2,24						1
	26/04/23 5:00	8,60	6,14	2,46						1
	26/04/23 6:00	9,33	6,14	3,19						1
	26/04/23 7:00	10,39	7,30	3,09						1
	26/04/23 8:00	11,46	7,89	3,57						1
	26/04/23 9:00	12,18	8,46	3,72						1
	26/04/23 10:00	12,90	9,54	3,36			1	1		
	26/04/23 11:00	12,78	9,37	3,41			1	1		
	26/04/23 12:00	12,82	8,88	3,94			1	1		
	26/04/23 13:00	12,52	8,14	4,38			1	1		
	26/04/23 14:00	12,03	7,82	4,21			1	1		
	26/04/23 15:00	11,51	7,53	3,99			1	1		
	26/04/23 16:00	11,66	7,70	3,96			1	1		
	26/04/23 17:00	12,62	8,94	3,68			1	1		
	26/04/23 18:00	13,33	9,95	3,39			1	1		
	26/04/23 19:00	14,27	10,60	3,67			1	1		
	26/04/23 20:00	15,34	11,10	4,24			1	1		
	26/04/23 21:00	14,49	10,38	4,11			1	1		
	26/04/23 22:00	12,96	9,00	3,96			1	1		
	26/04/23 23:00	11,14	7,75	3,39			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 27/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	27/04/23 0:00	9,77	7,18	2,59				1	1	
	27/04/23 1:00	9,30	6,84	2,46				1	1	
	27/04/23 2:00	8,95	6,87	2,08				1	1	
	27/04/23 3:00	8,62	6,30	2,32				1	1	
	27/04/23 4:00	8,48	6,30	2,18				1	1	
	27/04/23 5:00	8,75	6,30	2,45				1	1	
	27/04/23 6:00	9,53	6,93	2,60				1	1	
	27/04/23 7:00	10,31	8,05	2,27				1	1	
	27/04/23 8:00	11,08	8,54	2,54				1	1	
	27/04/23 9:00	11,79	8,63	3,16				1	1	
	27/04/23 10:00	11,55	8,45	3,11				1	1	
	27/04/23 11:00	12,45	9,18	3,26				1	1	
	27/04/23 12:00	11,30	7,35	3,96				1	1	
	27/04/23 13:00	11,44	7,44	4,00				1	1	
	27/04/23 14:00	12,06	7,84	4,22				1	1	
	27/04/23 15:00	12,03	7,82	4,21				1	1	
	27/04/23 16:00	11,48	7,46	4,02				1	1	
	27/04/23 17:00	12,75	8,29	4,46				1	1	
	27/04/23 18:00	13,29	8,93	4,36			1	1		
	27/04/23 19:00	14,24	9,75	4,49			1	1		
	27/04/23 20:00	15,44	10,78	4,66			1	1		
	27/04/23 21:00	14,58	9,48	5,10			1	1		
	27/04/23 22:00	13,07	8,50	4,57			1	1		
	27/04/23 23:00	11,40	7,41	3,99			1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 28/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	28/04/23 0:00	10,35	6,73	3,62				1	1	
	28/04/23 1:00	9,62	6,30	3,32				1	1	
	28/04/23 2:00	9,46	6,30	3,16				1	1	
	28/04/23 3:00	9,36	6,30	3,06				1	1	
	28/04/23 4:00	9,12	6,30	2,82				1	1	
	28/04/23 5:00	9,31	6,30	3,01				1	1	
	28/04/23 6:00	10,13	6,59	3,55				1	1	
	28/04/23 7:00	11,37	7,39	3,98				1	1	
	28/04/23 8:00	12,49	8,12	4,37				1	1	
	28/04/23 9:00	12,88	8,37	4,51				1	1	
	28/04/23 10:00	13,47	8,76	4,72				1	1	
	28/04/23 11:00	13,62	8,85	4,77				1	1	
	28/04/23 12:00	13,11	8,52	4,59				1	1	
	28/04/23 13:00	13,30	8,64	4,65				1	1	
	28/04/23 14:00	12,59	8,18	4,41				1	1	
	28/04/23 15:00	11,15	7,25	3,90				1	1	
	28/04/23 16:00	11,59	7,53	4,06				1	1	
	28/04/23 17:00	12,61	8,20	4,42				1	1	
	28/04/23 18:00	13,75	8,94	4,81			1		1	
	28/04/23 19:00	15,25	9,91	5,34			1		1	
	28/04/23 20:00	16,63	10,81	5,82			1		1	
	28/04/23 21:00	15,61	10,15	5,46			1		1	
	28/04/23 22:00	14,67	9,53	5,13			1		1	
	28/04/23 23:00	11,74	7,63	4,11				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 29/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	29/04/23 0:00	9,94	6,46	3,48				1	1	
	29/04/23 1:00	9,55	6,30	3,25				1	1	
	29/04/23 2:00	9,30	6,30	3,00				1	1	
	29/04/23 3:00	9,05	6,30	2,75				1	1	
	29/04/23 4:00	8,98	6,30	2,68				1	1	
	29/04/23 5:00	9,17	6,30	2,87				1	1	
	29/04/23 6:00	9,83	6,39	3,44				1	1	
	29/04/23 7:00	10,43	6,78	3,65				1	1	
	29/04/23 8:00	10,80	7,02	3,78				1	1	
	29/04/23 9:00	10,70	6,95	3,74				1	1	
	29/04/23 10:00	10,35	6,73	3,62				1	1	
	29/04/23 11:00	10,02	6,52	3,51				1	1	
	29/04/23 12:00	10,45	6,79	3,66				1	1	
	29/04/23 13:00	11,56	7,51	4,04				1	1	
	29/04/23 14:00	9,35	6,30	3,05				1	1	
	29/04/23 15:00	9,32	6,30	3,02				1	1	
	29/04/23 16:00	9,87	6,41	3,45				1	1	
	29/04/23 17:00	10,76	7,00	3,77				1	1	
	29/04/23 18:00	12,03	7,82	4,21				1	1	
	29/04/23 19:00	13,25	8,71	4,54				1	1	
	29/04/23 20:00	14,51	10,57	3,95					1	1
	29/04/23 21:00	14,05	10,95	3,09					1	1
	29/04/23 22:00	12,81	9,97	2,84					1	1
	29/04/23 23:00	11,60	8,54	3,06						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 30/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	30/04/23 0:00	8,92	6,14	2,78						1
	30/04/23 1:00	8,70	6,14	2,56						1
	30/04/23 2:00	8,55	6,14	2,41						1
	30/04/23 3:00	8,34	6,14	2,20						1
	30/04/23 4:00	8,27	6,14	2,13						1
	30/04/23 5:00	8,42	6,14	2,28						1
	30/04/23 6:00	9,00	6,70	2,30						1
	30/04/23 7:00	9,74	7,21	2,53						1
	30/04/23 8:00	10,07	7,55	2,52						1
	30/04/23 9:00	9,97	7,38	2,59						1
	30/04/23 10:00	9,67	7,26	2,41						1
	30/04/23 11:00	9,41	6,88	2,53						1
	30/04/23 12:00	9,23	6,61	2,61						1
	30/04/23 13:00	9,02	6,44	2,58						1
	30/04/23 14:00	8,78	6,28	2,50						1
	30/04/23 15:00	8,58	6,14	2,44						1
	30/04/23 16:00	8,87	6,53	2,34						1
	30/04/23 17:00	9,75	7,35	2,40						1
	30/04/23 18:00	10,93	8,68	2,25						1
	30/04/23 19:00	12,09	10,00	2,09				1		1
	30/04/23 20:00	13,32	11,64	1,68				1		1
	30/04/23 21:00	12,91	11,38	1,53				1		1
	30/04/23 22:00	11,87	10,31	1,56				1		1
	30/04/23 23:00	10,90	9,53	1,37				1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 1/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	01/05/23 0:00	9,32	7,66	1,67						1
	01/05/23 1:00	8,79	6,90	1,89						1
	01/05/23 2:00	8,39	6,49	1,90						1
	01/05/23 3:00	8,06	6,14	1,92						1
	01/05/23 4:00	7,89	6,14	1,75						1
	01/05/23 5:00	7,95	6,35	1,60						1
	01/05/23 6:00	8,32	6,80	1,52						1
	01/05/23 7:00	8,72	7,20	1,51						1
	01/05/23 8:00	8,75	7,19	1,57						1
	01/05/23 9:00	8,72	7,24	1,48						1
	01/05/23 10:00	8,66	7,31	1,35						1
	01/05/23 11:00	8,60	7,37	1,23						1
	01/05/23 12:00	8,53	7,37	1,16						1
	01/05/23 13:00	8,34	7,12	1,23						1
	01/05/23 14:00	8,05	6,78	1,27						1
	01/05/23 15:00	8,00	6,67	1,33						1
	01/05/23 16:00	8,51	7,07	1,45						1
	01/05/23 17:00	9,54	7,93	1,61						1
	01/05/23 18:00	10,74	9,29	1,45					1	1
	01/05/23 19:00	11,89	10,19	1,70					1	1
	01/05/23 20:00	12,96	11,28	1,68					1	1
	01/05/23 21:00	12,39	10,74	1,65					1	1
	01/05/23 22:00	11,23	9,58	1,64					1	1
	01/05/23 23:00	10,29	8,80	1,50				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 2/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	02/05/23 0:00	8,89	8,39	0,50				1	1	
	02/05/23 1:00	8,45	7,99	0,46				1	1	
	02/05/23 2:00	8,11	7,53	0,59				1	1	
	02/05/23 3:00	7,84	7,22	0,63				1	1	
	02/05/23 4:00	7,77	6,95	0,82				1	1	
	02/05/23 5:00	8,01	7,12	0,89				1	1	
	02/05/23 6:00	8,71	7,83	0,88				1	1	
	02/05/23 7:00	9,66	8,89	0,77				1	1	
	02/05/23 8:00	10,34	9,70	0,64			1	1		
	02/05/23 9:00	9,75	9,33	0,42			1	1		
	02/05/23 10:00	9,38	9,09	0,29			1	1		
	02/05/23 11:00	9,20	9,02	0,18			1	1		
	02/05/23 12:00	8,95	8,75	0,20			1	1		
	02/05/23 13:00	8,63	8,45	0,18			1	1		
	02/05/23 14:00	8,24	8,08	0,16			1	1		
	02/05/23 15:00	7,97	7,73	0,24			1	1		
	02/05/23 16:00	8,31	8,00	0,31			1	1		
	02/05/23 17:00	9,47	9,10	0,37			1	1		
	02/05/23 18:00	10,85	10,50	0,35			1	1		
	02/05/23 19:00	12,15	11,81	0,35			1	1	1	
	02/05/23 20:00	13,29	12,77	0,52			1	1	1	
	02/05/23 21:00	12,62	12,23	0,39			1	1	1	
	02/05/23 22:00	11,31	10,80	0,51			1		1	
	02/05/23 23:00	10,16	9,56	0,60			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 3/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	03/05/23 0:00	11,24	9,75	1,48			1		1	
	03/05/23 1:00	10,40	8,93	1,47			1		1	
	03/05/23 2:00	10,12	8,80	1,32			1		1	
	03/05/23 3:00	9,78	8,44	1,34			1		1	
	03/05/23 4:00	9,63	8,21	1,43			1		1	
	03/05/23 5:00	9,75	8,09	1,67			1		1	
	03/05/23 6:00	10,23	8,11	2,12			1		1	
	03/05/23 7:00	11,38	9,38	2,00			1		1	
	03/05/23 8:00	11,94	9,74	2,20			1		1	
	03/05/23 9:00	12,02	9,72	2,30			1		1	
	03/05/23 10:00	11,43	9,04	2,39			1		1	
	03/05/23 11:00	10,99	8,51	2,48			1		1	
	03/05/23 12:00	10,67	8,03	2,64			1		1	
	03/05/23 13:00	10,65	7,95	2,70			1		1	
	03/05/23 14:00	10,48	7,78	2,70			1		1	
	03/05/23 15:00	10,22	7,61	2,61			1		1	
	03/05/23 16:00	10,27	7,67	2,59			1		1	
	03/05/23 17:00	10,81	8,41	2,40			1		1	
	03/05/23 18:00	12,17	9,54	2,64			1		1	
	03/05/23 19:00	13,70	10,79	2,91			1		1	
	03/05/23 20:00	16,01	12,88	3,12			1	1	1	
	03/05/23 21:00	15,80	13,00	2,81			1	1	1	
	03/05/23 22:00	14,34	11,66	2,69			1	1	1	
	03/05/23 23:00	12,82	10,20	2,62			1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 4/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	04/05/23 0:00	10,27	7,47	2,80				1	1	
	04/05/23 1:00	9,65	6,81	2,84				1	1	
	04/05/23 2:00	9,20	6,30	2,90				1	1	
	04/05/23 3:00	8,84	7,32	1,52				1	1	
	04/05/23 4:00	8,71	6,99	1,72				1	1	
	04/05/23 5:00	8,88	7,01	1,87				1	1	
	04/05/23 6:00	9,49	6,68	2,80				1	1	
	04/05/23 7:00	10,53	7,68	2,84				1	1	
	04/05/23 8:00	11,48	8,65	2,83				1	1	
	04/05/23 9:00	11,59	8,74	2,86				1	1	
	04/05/23 10:00	11,95	9,32	2,63				1	1	
	04/05/23 11:00	12,13	9,26	2,87				1	1	
	04/05/23 12:00	12,73	8,77	3,96				1	1	
	04/05/23 13:00	12,71	8,79	3,93				1	1	
	04/05/23 14:00	10,68	6,94	3,74				1	1	
	04/05/23 15:00	10,18	7,52	2,66				1	1	
	04/05/23 16:00	10,76	8,20	2,56				1	1	
	04/05/23 17:00	11,31	8,55	2,76				1	1	
	04/05/23 18:00	12,48	10,53	1,94		1		1	1	
	04/05/23 19:00	13,71	11,93	1,78		1		1	1	
	04/05/23 20:00	14,87	12,91	1,96		1		1	1	
	04/05/23 21:00	14,25	12,58	1,67		1		1	1	
	04/05/23 22:00	12,88	11,24	1,63		1		1	1	
	04/05/23 23:00	11,14	9,24	1,90				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 5/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	05/05/23 0:00	10,55	7,11	3,45				1	1	
	05/05/23 1:00	9,76	6,35	3,42				1	1	
	05/05/23 2:00	9,49	6,30	3,19				1	1	
	05/05/23 3:00	9,22	6,30	2,92				1	1	
	05/05/23 4:00	9,18	6,53	2,66				1	1	
	05/05/23 5:00	9,36	7,09	2,27				1	1	
	05/05/23 6:00	10,06	7,84	2,22				1	1	
	05/05/23 7:00	11,35	9,88	1,48				1	1	
	05/05/23 8:00	12,02	11,14	0,88			1	1	1	
	05/05/23 9:00	11,99	11,42	0,57			1	1	1	
	05/05/23 10:00	11,52	10,90	0,62			1	1		
	05/05/23 11:00	11,18	10,70	0,49			1	1		
	05/05/23 12:00	11,36	11,20	0,16			1	1		
	05/05/23 13:00	11,56	11,03	0,53			1	1		
	05/05/23 14:00	11,51	9,53	1,98			1	1		
	05/05/23 15:00	11,24	8,23	3,01			1	1		
	05/05/23 16:00	12,12	8,21	3,91			1	1		
	05/05/23 17:00	12,22	8,42	3,80			1	1		
	05/05/23 18:00	13,01	10,78	2,24			1	1		
	05/05/23 19:00	14,68	13,52	1,16			1	1	1	
	05/05/23 20:00	15,90	14,93	0,97			1	1	1	
	05/05/23 21:00	15,23	14,22	1,01			1	1	1	
	05/05/23 22:00	13,58	12,12	1,46			1	1	1	
	05/05/23 23:00	12,20	9,65	2,55				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 6/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	06/05/23 0:00	10,77	7,06	3,71				1	1	
	06/05/23 1:00	9,83	6,74	3,09				1	1	
	06/05/23 2:00	9,76	6,34	3,42				1	1	
	06/05/23 3:00	9,41	6,30	3,11				1	1	
	06/05/23 4:00	9,45	6,30	3,15				1	1	
	06/05/23 5:00	9,57	6,30	3,27				1	1	
	06/05/23 6:00	10,40	6,76	3,64				1	1	
	06/05/23 7:00	11,87	8,12	3,76				1	1	
	06/05/23 8:00	12,82	9,49	3,33				1	1	
	06/05/23 9:00	12,60	9,31	3,29				1	1	
	06/05/23 10:00	13,49	9,66	3,83				1	1	
	06/05/23 11:00	14,53	10,57	3,95			1	1	1	
	06/05/23 12:00	14,55	11,51	3,04			1	1	1	
	06/05/23 13:00	14,95	11,87	3,08			1	1	1	
	06/05/23 14:00	13,40	9,99	3,42			1		1	
	06/05/23 15:00	12,97	9,94	3,03			1		1	
	06/05/23 16:00	12,80	8,80	4,00			1		1	
	06/05/23 17:00	12,93	9,45	3,48			1		1	
	06/05/23 18:00	14,22	10,89	3,33			1		1	
	06/05/23 19:00	15,68	11,78	3,90			1	1	1	
	06/05/23 20:00	16,92	13,38	3,54			1	1	1	
	06/05/23 21:00	16,11	12,99	3,11			1	1	1	
	06/05/23 22:00	14,31	10,54	3,77			1	1	1	
	06/05/23 23:00	12,53	9,11	3,42				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 7/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	07/05/23 0:00	11,60	8,36	3,24				1	1	
	07/05/23 1:00	10,59	7,21	3,38				1	1	
	07/05/23 2:00	10,42	7,87	2,54				1	1	
	07/05/23 3:00	10,00	7,48	2,53				1	1	
	07/05/23 4:00	9,93	7,16	2,77				1	1	
	07/05/23 5:00	10,06	7,35	2,70				1	1	
	07/05/23 6:00	10,46	7,26	3,20				1	1	
	07/05/23 7:00	11,61	8,12	3,49				1	1	
	07/05/23 8:00	12,34	9,72	2,63		1		1		
	07/05/23 9:00	12,43	9,30	3,13		1		1		
	07/05/23 10:00	12,91	9,68	3,23		1		1		
	07/05/23 11:00	13,39	10,75	2,64		1		1		
	07/05/23 12:00	13,30	9,84	3,46		1		1		
	07/05/23 13:00	13,29	10,19	3,10		1		1		
	07/05/23 14:00	12,08	9,04	3,04				1	1	
	07/05/23 15:00	11,52	8,37	3,15				1	1	
	07/05/23 16:00	11,58	8,93	2,65				1	1	
	07/05/23 17:00	11,98	8,70	3,28				1	1	
	07/05/23 18:00	13,40	10,85	2,55	1			1	1	
	07/05/23 19:00	14,94	12,02	2,92	1			1	1	
	07/05/23 20:00	16,68	13,83	2,85	1			1	1	
	07/05/23 21:00	16,25	13,36	2,89	1			1	1	
	07/05/23 22:00	14,70	11,34	3,37	1			1	1	
	07/05/23 23:00	13,07	10,43	2,64	1			1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 8/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	08/05/23 0:00	11,73	9,05	2,68				1	1	
	08/05/23 1:00	10,76	8,08	2,69				1	1	
	08/05/23 2:00	10,51	7,80	2,71				1	1	
	08/05/23 3:00	10,15	7,28	2,87				1	1	
	08/05/23 4:00	10,09	7,61	2,47				1	1	
	08/05/23 5:00	10,19	7,95	2,24				1	1	
	08/05/23 6:00	10,72	8,41	2,31				1	1	
	08/05/23 7:00	11,94	9,83	2,11			1		1	
	08/05/23 8:00	12,85	10,37	2,48			1		1	
	08/05/23 9:00	12,94	10,05	2,89			1		1	
	08/05/23 10:00	13,38	10,87	2,51			1		1	
	08/05/23 11:00	13,93	11,73	2,20			1	1	1	
	08/05/23 12:00	13,70	11,07	2,64			1	1	1	
	08/05/23 13:00	13,95	11,54	2,41			1	1	1	
	08/05/23 14:00	12,87	10,31	2,55			1	1		
	08/05/23 15:00	12,54	10,01	2,53			1	1		
	08/05/23 16:00	12,38	9,85	2,53			1	1		
	08/05/23 17:00	12,60	9,72	2,88			1	1		
	08/05/23 18:00	14,01	11,88	2,12			1	1	1	
	08/05/23 19:00	15,58	13,12	2,46			1	1	1	
	08/05/23 20:00	17,38	14,60	2,78			1	1	1	
	08/05/23 21:00	16,90	13,93	2,97			1	1	1	
	08/05/23 22:00	15,10	12,40	2,70			1	1	1	
	08/05/23 23:00	13,36	11,20	2,16			1	1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 9/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	09/05/23 0:00	10,28	9,87	0,41			1		1	
	09/05/23 1:00	9,66	9,26	0,40			1		1	
	09/05/23 2:00	9,19	8,82	0,37			1		1	
	09/05/23 3:00	8,88	8,46	0,42			1		1	
	09/05/23 4:00	8,79	8,22	0,57			1		1	
	09/05/23 5:00	9,06	8,55	0,51			1		1	
	09/05/23 6:00	9,67	9,35	0,32			1		1	
	09/05/23 7:00	10,46	10,36	0,10			1		1	
	09/05/23 8:00	11,20	11,19	0,01			1		1	
	09/05/23 9:00	11,84	11,78	0,06			1	1	1	
	09/05/23 10:00	11,79	11,66	0,13			1	1	1	
	09/05/23 11:00	11,63	11,47	0,16			1	1	1	
	09/05/23 12:00	11,72	11,53	0,19			1	1	1	
	09/05/23 13:00	11,12	10,90	0,21			1	1		
	09/05/23 14:00	10,52	10,19	0,33			1	1		
	09/05/23 15:00	9,77	9,34	0,43			1	1		
	09/05/23 16:00	10,73	10,70	0,03			1	1		
	09/05/23 17:00	10,38	10,30	0,08			1	1		
	09/05/23 18:00	11,73	11,68	0,05			1	1	1	
	09/05/23 19:00	13,13	13,13	0,00			1	1	1	
	09/05/23 20:00	14,66	14,66	0,00			1	1	1	
	09/05/23 21:00	14,50	14,47	0,03			1	1	1	
	09/05/23 22:00	13,29	13,25	0,04			1	1	1	
	09/05/23 23:00	11,84	11,80	0,03			1	1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 10/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	10/05/23 0:00	10,31	10,08	0,23			1	1		
	10/05/23 1:00	9,55	9,38	0,17			1	1		
	10/05/23 2:00	9,12	8,98	0,13			1	1		
	10/05/23 3:00	8,88	8,82	0,06			1	1		
	10/05/23 4:00	8,85	8,79	0,05			1	1		
	10/05/23 5:00	9,10	9,03	0,06			1	1		
	10/05/23 6:00	9,75	9,50	0,24			1	1		
	10/05/23 7:00	10,49	10,21	0,28			1	1		
	10/05/23 8:00	11,10	10,89	0,21		1	1			
	10/05/23 9:00	11,53	11,36	0,17		1	1			
	10/05/23 10:00	11,80	11,55	0,25		1	1			
	10/05/23 11:00	12,18	11,96	0,22		1	1			
	10/05/23 12:00	12,23	11,99	0,25		1	1			
	10/05/23 13:00	10,71	10,17	0,54		1		1		
	10/05/23 14:00	10,18	9,21	0,97		1		1		
	10/05/23 15:00	9,95	8,34	1,61		1		1		
	10/05/23 16:00	10,21	8,76	1,45		1		1		
	10/05/23 17:00	11,06	9,57	1,50		1		1		
	10/05/23 18:00	12,44	11,04	1,40		1		1		
	10/05/23 19:00	13,80	12,71	1,09		1	1	1		
	10/05/23 20:00	14,80	13,67	1,13		1	1	1		
	10/05/23 21:00	14,19	13,10	1,09		1	1	1		
	10/05/23 22:00	12,73	12,03	0,70		1	1	1		
	10/05/23 23:00	11,10	10,87	0,24			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 11/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	11/05/23 0:00	10,46	10,18	0,28			1	1		
	11/05/23 1:00	9,64	9,39	0,25			1	1		
	11/05/23 2:00	9,23	8,93	0,30			1	1		
	11/05/23 3:00	8,94	8,54	0,40			1	1		
	11/05/23 4:00	8,91	8,32	0,58			1	1		
	11/05/23 5:00	9,15	8,26	0,89			1	1		
	11/05/23 6:00	9,78	8,78	1,00			1	1		
	11/05/23 7:00	10,67	10,03	0,64			1	1		
	11/05/23 8:00	11,39	11,12	0,27			1	1		
	11/05/23 9:00	11,68	11,45	0,22			1	1		
	11/05/23 10:00	11,73	11,34	0,39			1	1		
	11/05/23 11:00	11,46	10,98	0,48			1	1		
	11/05/23 12:00	11,11	10,56	0,55			1	1		
	11/05/23 13:00	10,76	9,82	0,93			1	1		
	11/05/23 14:00	10,43	8,84	1,59			1	1		
	11/05/23 15:00	10,76	8,29	2,47			1	1		
	11/05/23 16:00	11,48	8,78	2,70			1	1		
	11/05/23 17:00	11,40	8,94	2,46			1	1		
	11/05/23 18:00	12,64	10,14	2,49			1	1		
	11/05/23 19:00	13,92	11,73	2,19		1	1	1		
	11/05/23 20:00	14,92	13,03	1,90		1	1	1		
	11/05/23 21:00	14,38	12,58	1,80		1	1	1		
	11/05/23 22:00	12,92	11,40	1,52		1	1	1		
	11/05/23 23:00	11,15	9,68	1,47		1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 12/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	12/05/23 0:00	10,63	8,75	1,88						1
	12/05/23 1:00	9,86	7,87	1,99						1
	12/05/23 2:00	9,40	7,03	2,37						1
	12/05/23 3:00	9,12	6,80	2,33						1
	12/05/23 4:00	9,01	7,04	1,98						1
	12/05/23 5:00	9,21	6,96	2,25						1
	12/05/23 6:00	9,91	7,70	2,21						1
	12/05/23 7:00	10,76	9,03	1,73						1
	12/05/23 8:00	11,99	10,05	1,94				1		1
	12/05/23 9:00	12,75	10,09	2,66				1		1
	12/05/23 10:00	12,43	9,63	2,81				1		1
	12/05/23 11:00	11,25	8,40	2,85						1
	12/05/23 12:00	11,02	7,84	3,18						1
	12/05/23 13:00	10,87	7,06	3,80						1
	12/05/23 14:00	10,40	6,76	3,64						1
	12/05/23 15:00	10,01	6,51	3,50						1
	12/05/23 16:00	10,50	6,82	3,67						1
	12/05/23 17:00	10,90	7,08	3,81						1
	12/05/23 18:00	12,23	8,11	4,12						1
	12/05/23 19:00	13,27	9,57	3,70				1		1
	12/05/23 20:00	15,24	11,75	3,50				1		1
	12/05/23 21:00	15,13	12,52	2,61				1		1
	12/05/23 22:00	13,31	11,23	2,08				1		1
	12/05/23 23:00	11,69	10,15	1,54				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 13/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	13/05/23 0:00	10,78	8,83	1,95						1
	13/05/23 1:00	9,83	8,21	1,62						1
	13/05/23 2:00	9,50	7,55	1,95						1
	13/05/23 3:00	9,41	7,06	2,34						1
	13/05/23 4:00	9,29	6,56	2,73						1
	13/05/23 5:00	9,34	7,16	2,18						1
	13/05/23 6:00	10,31	8,45	1,86						1
	13/05/23 7:00	11,81	10,10	1,71		1	1			
	13/05/23 8:00	12,94	11,64	1,30		1	1			
	13/05/23 9:00	13,05	11,89	1,15		1	1			
	13/05/23 10:00	13,19	12,15	1,04		1	1			
	13/05/23 11:00	12,70	11,57	1,13		1	1			
	13/05/23 12:00	12,72	11,22	1,50		1	1			
	13/05/23 13:00	12,59	10,94	1,65		1	1			
	13/05/23 14:00	12,01	10,19	1,83		1	1			
	13/05/23 15:00	11,55	9,12	2,44		1	1			
	13/05/23 16:00	12,06	9,40	2,66		1	1			
	13/05/23 17:00	12,86	10,36	2,50		1	1			
	13/05/23 18:00	13,54	11,29	2,25		1	1			
	13/05/23 19:00	14,66	12,82	1,84		1	1			
	13/05/23 20:00	16,18	14,62	1,56	1	1	1			
	13/05/23 21:00	15,80	14,30	1,49	1	1	1			
	13/05/23 22:00	13,87	12,67	1,19	1	1				
	13/05/23 23:00	12,14	11,37	0,78	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 14/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	14/05/23 0:00	10,82	10,51	0,31	1	1				
	14/05/23 1:00	10,17	9,98	0,19	1	1				
	14/05/23 2:00	9,72	9,25	0,46	1	1				
	14/05/23 3:00	9,51	8,87	0,64	1	1				
	14/05/23 4:00	9,51	8,30	1,21	1	1				
	14/05/23 5:00	9,87	8,59	1,28	1	1				
	14/05/23 6:00	10,63	9,87	0,76	1	1				
	14/05/23 7:00	11,45	10,49	0,96	1	1				
	14/05/23 8:00	11,82	11,17	0,65	1	1				
	14/05/23 9:00	12,50	12,37	0,13	1	1				
	14/05/23 10:00	12,19	11,91	0,28	1	1				
	14/05/23 11:00	12,12	11,71	0,41	1	1				
	14/05/23 12:00	12,25	11,56	0,69	1	1				
	14/05/23 13:00	12,31	10,90	1,41	1	1				
	14/05/23 14:00	11,64	9,78	1,86	1	1				
	14/05/23 15:00	11,19	9,19	2,01	1	1				
	14/05/23 16:00	12,37	9,82	2,55	1	1				
	14/05/23 17:00	12,58	11,37	1,21	1	1				
	14/05/23 18:00	13,35	12,38	0,96	1	1				
	14/05/23 19:00	14,72	13,75	0,98	1	1	1			
	14/05/23 20:00	15,61	14,67	0,94	1	1	1			
	14/05/23 21:00	15,27	14,44	0,83	1	1	1			
	14/05/23 22:00	14,04	13,34	0,70	1		1			
	14/05/23 23:00	12,51	12,18	0,33	1		1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 15/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	15/05/23 0:00	10,62	10,35	0,27	1		1			
	15/05/23 1:00	10,01	9,72	0,29	1		1			
	15/05/23 2:00	9,57	9,24	0,33	1		1			
	15/05/23 3:00	9,33	8,59	0,74	1		1			
	15/05/23 4:00	9,33	8,25	1,08	1		1			
	15/05/23 5:00	9,73	8,25	1,48	1		1			
	15/05/23 6:00	10,63	8,79	1,84	1		1			
	15/05/23 7:00	11,79	10,71	1,08	1		1			
	15/05/23 8:00	12,71	11,89	0,82	1		1			
	15/05/23 9:00	13,25	12,58	0,66	1		1			
	15/05/23 10:00	13,47	12,90	0,57	1		1			
	15/05/23 11:00	13,66	13,10	0,55	1		1			
	15/05/23 12:00	13,70	13,00	0,70	1		1			
	15/05/23 13:00	13,52	12,87	0,65	1		1			
	15/05/23 14:00	13,12	12,48	0,64	1		1			
	15/05/23 15:00	12,58	12,17	0,41	1		1			
	15/05/23 16:00	11,99	11,69	0,30	1		1			
	15/05/23 17:00	12,49	12,24	0,25	1		1			
	15/05/23 18:00	13,80	13,60	0,20	1	1	1			
	15/05/23 19:00	15,14	15,04	0,10	1	1	1			
	15/05/23 20:00	15,91	15,91	0,00	1	1	1			
	15/05/23 21:00	15,54	15,54	0,00	1	1	1			
	15/05/23 22:00	14,35	14,34	0,00	1	1	1			
	15/05/23 23:00	12,87	12,87	0,00		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 16/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	16/05/23 0:00	10,71	10,53	0,18		1	1			
	16/05/23 1:00	9,95	9,65	0,30		1	1			
	16/05/23 2:00	9,46	8,61	0,85		1	1			
	16/05/23 3:00	9,12	8,67	0,44		1	1			
	16/05/23 4:00	9,06	8,83	0,23		1	1			
	16/05/23 5:00	9,34	9,03	0,31		1	1			
	16/05/23 6:00	10,21	9,62	0,60		1	1			
	16/05/23 7:00	11,48	10,51	0,98		1	1			
	16/05/23 8:00	12,49	12,21	0,28		1	1			
	16/05/23 9:00	13,32	13,06	0,26		1	1			
	16/05/23 10:00	13,77	13,29	0,48		1	1			
	16/05/23 11:00	13,54	12,23	1,31		1	1			
	16/05/23 12:00	12,91	10,61	2,30		1	1			
	16/05/23 13:00	12,35	10,44	1,92		1	1			
	16/05/23 14:00	11,79	11,69	0,09		1	1			
	16/05/23 15:00	11,45	11,25	0,19		1	1			
	16/05/23 16:00	11,54	11,38	0,16		1	1			
	16/05/23 17:00	12,15	11,88	0,27		1	1			
	16/05/23 18:00	13,34	13,27	0,07		1	1			
	16/05/23 19:00	14,30	13,44	0,86	1	1	1			
	16/05/23 20:00	15,42	14,49	0,93	1	1	1			
	16/05/23 21:00	15,10	13,67	1,43	1	1	1			
	16/05/23 22:00	13,68	12,17	1,51	1	1				
	16/05/23 23:00	12,07	10,70	1,38	1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 17/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	17/05/23 0:00	10,51	9,18	1,33	1				1	
	17/05/23 1:00	9,89	8,64	1,25	1				1	
	17/05/23 2:00	9,40	8,21	1,20	1				1	
	17/05/23 3:00	9,11	7,76	1,35	1				1	
	17/05/23 4:00	8,95	7,28	1,68	1				1	
	17/05/23 5:00	9,23	7,28	1,95	1				1	
	17/05/23 6:00	9,91	7,40	2,51	1				1	
	17/05/23 7:00	11,03	8,38	2,65	1				1	
	17/05/23 8:00	11,64	9,28	2,36	1				1	
	17/05/23 9:00	12,25	10,08	2,17	1				1	
	17/05/23 10:00	12,28	10,21	2,07	1				1	
	17/05/23 11:00	11,76	10,29	1,48	1				1	
	17/05/23 12:00	11,61	10,60	1,01	1				1	
	17/05/23 13:00	11,73	10,85	0,87	1				1	
	17/05/23 14:00	10,89	10,01	0,89	1				1	
	17/05/23 15:00	10,57	9,62	0,95	1				1	
	17/05/23 16:00	10,56	9,34	1,22	1				1	
	17/05/23 17:00	11,25	9,76	1,49	1				1	
	17/05/23 18:00	12,58	11,22	1,36	1				1	
	17/05/23 19:00	13,94	12,71	1,23					1	1
	17/05/23 20:00	15,30	13,57	1,73					1	1
	17/05/23 21:00	14,83	13,45	1,38					1	1
	17/05/23 22:00	13,27	12,53	0,74					1	1
	17/05/23 23:00	11,68	11,22	0,46					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 18/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	18/05/23 0:00	10,30	9,78	0,52					1	1
	18/05/23 1:00	9,75	8,83	0,93			1		1	
	18/05/23 2:00	9,35	8,40	0,94			1		1	
	18/05/23 3:00	9,14	8,39	0,75			1		1	
	18/05/23 4:00	9,02	8,37	0,65			1		1	
	18/05/23 5:00	9,27	8,52	0,75			1		1	
	18/05/23 6:00	10,02	9,06	0,96			1		1	
	18/05/23 7:00	11,07	10,52	0,54			1		1	
	18/05/23 8:00	11,86	11,21	0,64			1		1	
	18/05/23 9:00	12,29	11,56	0,72			1		1	
	18/05/23 10:00	11,88	11,31	0,56			1		1	
	18/05/23 11:00	11,47	10,94	0,53			1		1	
	18/05/23 12:00	11,13	10,43	0,70			1		1	
	18/05/23 13:00	10,79	9,44	1,36			1		1	
	18/05/23 14:00	10,50	8,75	1,75			1		1	
	18/05/23 15:00	10,26	8,08	2,17			1		1	
	18/05/23 16:00	10,41	8,24	2,18			1		1	
	18/05/23 17:00	11,19	9,33	1,86			1		1	
	18/05/23 18:00	12,63	11,32	1,30			1		1	
	18/05/23 19:00	14,04	13,45	0,59		1	1		1	
	18/05/23 20:00	15,12	14,74	0,38		1	1		1	
	18/05/23 21:00	14,58	14,29	0,30		1	1		1	
	18/05/23 22:00	13,22	12,75	0,47		1	1		1	
	18/05/23 23:00	11,68	11,26	0,42		1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 19/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	19/05/23 0:00	10,72	9,46	1,26		1			1	
	19/05/23 1:00	10,05	8,34	1,72		1			1	
	19/05/23 2:00	9,60	8,13	1,46		1			1	
	19/05/23 3:00	9,47	7,94	1,53		1			1	
	19/05/23 4:00	9,32	7,90	1,43		1			1	
	19/05/23 5:00	9,54	7,74	1,80		1			1	
	19/05/23 6:00	10,32	8,89	1,43		1			1	
	19/05/23 7:00	11,71	9,17	2,54		1			1	
	19/05/23 8:00	12,44	10,15	2,30		1			1	
	19/05/23 9:00	12,59	10,32	2,27		1			1	
	19/05/23 10:00	12,50	9,80	2,69		1			1	
	19/05/23 11:00	12,40	10,30	2,09		1			1	
	19/05/23 12:00	12,71	10,00	2,71		1			1	
	19/05/23 13:00	12,35	8,64	3,71		1			1	
	19/05/23 14:00	11,98	8,77	3,21		1			1	
	19/05/23 15:00	10,97	7,45	3,52		1			1	
	19/05/23 16:00	10,86	7,58	3,28		1			1	
	19/05/23 17:00	11,83	8,48	3,35		1			1	
	19/05/23 18:00	13,12	9,90	3,22		1			1	
	19/05/23 19:00	14,32	10,65	3,67		1			1	
	19/05/23 20:00	15,90	12,80	3,10		1	1		1	
	19/05/23 21:00	15,98	12,71	3,28		1	1		1	
	19/05/23 22:00	14,09	10,90	3,19			1		1	
	19/05/23 23:00	12,28	8,39	3,90			1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 20/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	20/05/23 0:00	10,67	7,78	2,89			1		1	
	20/05/23 1:00	10,02	7,34	2,68			1		1	
	20/05/23 2:00	9,65	7,28	2,38			1		1	
	20/05/23 3:00	9,39	7,28	2,11			1		1	
	20/05/23 4:00	9,31	7,28	2,03			1		1	
	20/05/23 5:00	9,50	7,28	2,22			1		1	
	20/05/23 6:00	10,15	7,71	2,45			1		1	
	20/05/23 7:00	11,07	9,52	1,55			1		1	
	20/05/23 8:00	11,65	10,56	1,09			1		1	
	20/05/23 9:00	11,78	10,87	0,91			1		1	
	20/05/23 10:00	11,71	10,89	0,82			1		1	
	20/05/23 11:00	11,65	10,70	0,96			1		1	
	20/05/23 12:00	11,55	10,37	1,18			1		1	
	20/05/23 13:00	11,32	9,44	1,88			1		1	
	20/05/23 14:00	10,89	8,14	2,75			1		1	
	20/05/23 15:00	10,56	7,86	2,71			1		1	
	20/05/23 16:00	10,61	7,51	3,10			1		1	
	20/05/23 17:00	11,49	8,39	3,10			1		1	
	20/05/23 18:00	12,86	10,10	2,77			1		1	
	20/05/23 19:00	14,27	12,90	1,37		1	1		1	
	20/05/23 20:00	15,10	13,99	1,11		1	1		1	
	20/05/23 21:00	14,80	13,10	1,70		1	1		1	
	20/05/23 22:00	13,65	11,33	2,32		1			1	
	20/05/23 23:00	12,43	10,57	1,87		1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 21/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	21/05/23 0:00	11,09	10,28	0,81		1			1	
	21/05/23 1:00	10,44	10,35	0,09		1			1	
	21/05/23 2:00	9,95	9,92	0,04		1			1	
	21/05/23 3:00	9,60	9,51	0,09		1			1	
	21/05/23 4:00	9,45	9,43	0,02		1			1	
	21/05/23 5:00	9,66	9,66	0,00		1			1	
	21/05/23 6:00	10,37	10,26	0,11		1			1	
	21/05/23 7:00	11,81	11,80	0,01	1	1				
	21/05/23 8:00	12,91	12,91	0,00	1	1				
	21/05/23 9:00	12,40	12,33	0,08	1	1				
	21/05/23 10:00	12,19	12,01	0,18	1	1				
	21/05/23 11:00	12,15	12,15	0,01	1	1				
	21/05/23 12:00	11,95	11,90	0,05	1	1				
	21/05/23 13:00	11,55	11,24	0,31	1	1				
	21/05/23 14:00	11,09	10,57	0,52	1	1				
	21/05/23 15:00	10,61	9,91	0,70	1	1				
	21/05/23 16:00	10,96	10,95	0,00	1	1				
	21/05/23 17:00	12,04	12,04	0,00	1	1				
	21/05/23 18:00	13,20	13,20	0,00	1	1				
	21/05/23 19:00	14,16	14,16	0,00	1	1			1	
	21/05/23 20:00	15,05	15,05	0,00	1	1			1	
	21/05/23 21:00	14,80	14,80	0,00	1	1			1	
	21/05/23 22:00	13,78	13,78	0,00	1	1			1	
	21/05/23 23:00	12,64	12,64	0,00	1	1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 22/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	22/05/23 0:00	10,70	10,70	0,01	1				1	
	22/05/23 1:00	10,16	10,13	0,03	1				1	
	22/05/23 2:00	9,75	9,66	0,09	1				1	
	22/05/23 3:00	9,45	9,35	0,09	1				1	
	22/05/23 4:00	9,37	9,33	0,03	1				1	
	22/05/23 5:00	9,61	9,59	0,02	1				1	
	22/05/23 6:00	10,46	10,43	0,03	1				1	
	22/05/23 7:00	11,68	11,52	0,15	1		1			
	22/05/23 8:00	12,46	12,20	0,26	1		1			
	22/05/23 9:00	12,61	12,36	0,25	1		1			
	22/05/23 10:00	12,52	12,38	0,14	1		1			
	22/05/23 11:00	12,46	12,43	0,03	1		1			
	22/05/23 12:00	12,43	12,43	0,00	1		1			
	22/05/23 13:00	12,08	12,05	0,03	1		1			
	22/05/23 14:00	11,41	11,23	0,18	1		1			
	22/05/23 15:00	10,78	10,24	0,54	1		1			
	22/05/23 16:00	10,75	9,75	1,00	1		1			
	22/05/23 17:00	11,58	10,32	1,26	1		1			
	22/05/23 18:00	12,99	11,68	1,31	1		1			
	22/05/23 19:00	14,42	13,06	1,36	1		1			
	22/05/23 20:00	15,41	14,19	1,22	1		1		1	
	22/05/23 21:00	14,99	13,81	1,17	1		1		1	
	22/05/23 22:00	13,73	12,55	1,18	1		1		1	
	22/05/23 23:00	12,44	11,14	1,29			1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 23/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	23/05/23 0:00	10,50	9,05	1,44		1			1	
	23/05/23 1:00	9,98	8,58	1,40		1			1	
	23/05/23 2:00	9,57	8,41	1,15		1			1	
	23/05/23 3:00	9,30	8,24	1,05		1			1	
	23/05/23 4:00	9,19	8,12	1,07		1			1	
	23/05/23 5:00	9,46	8,40	1,06		1			1	
	23/05/23 6:00	10,29	9,29	1,00		1			1	
	23/05/23 7:00	11,55	10,06	1,49		1			1	
	23/05/23 8:00	12,37	11,04	1,33		1			1	
	23/05/23 9:00	12,64	11,29	1,34		1			1	
	23/05/23 10:00	12,58	11,30	1,29		1			1	
	23/05/23 11:00	12,51	11,39	1,12		1			1	
	23/05/23 12:00	12,39	11,30	1,09		1			1	
	23/05/23 13:00	12,03	10,57	1,46		1			1	
	23/05/23 14:00	11,43	10,14	1,28		1			1	
	23/05/23 15:00	10,85	9,44	1,41		1			1	
	23/05/23 16:00	10,79	9,64	1,16		1			1	
	23/05/23 17:00	11,62	10,60	1,02		1			1	
	23/05/23 18:00	13,12	11,62	1,50	1	1			1	
	23/05/23 19:00	14,55	13,54	1,01	1	1			1	
	23/05/23 20:00	15,44	14,13	1,31	1	1			1	
	23/05/23 21:00	14,97	13,56	1,41	1	1			1	
	23/05/23 22:00	13,72	12,49	1,23	1	1			1	
	23/05/23 23:00	12,45	11,06	1,38	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 24/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	24/05/23 0:00	10,95	10,64	0,30	1				1	
	24/05/23 1:00	10,19	10,15	0,05	1				1	
	24/05/23 2:00	9,80	9,80	0,00	1				1	
	24/05/23 3:00	9,59	9,59	0,00	1				1	
	24/05/23 4:00	9,49	9,48	0,01	1				1	
	24/05/23 5:00	9,52	9,52	0,00	1				1	
	24/05/23 6:00	10,25	10,25	0,00	1				1	
	24/05/23 7:00	12,04	12,04	0,00	1		1		1	
	24/05/23 8:00	13,64	13,64	0,00	1		1		1	
	24/05/23 9:00	14,91	14,91	0,00	1		1		1	
	24/05/23 10:00	15,76	15,74	0,02	1		1		1	
	24/05/23 11:00	15,95	15,93	0,02	1		1		1	
	24/05/23 12:00	16,42	16,38	0,04	1		1		1	
	24/05/23 13:00	16,29	16,24	0,06	1		1		1	
	24/05/23 14:00	15,26	15,11	0,15	1		1		1	
	24/05/23 15:00	13,86	13,62	0,24	1		1		1	
	24/05/23 16:00	12,71	12,54	0,18	1		1		1	
	24/05/23 17:00	13,14	12,97	0,17	1		1		1	
	24/05/23 18:00	14,68	14,45	0,23	1		1		1	
	24/05/23 19:00	15,86	15,51	0,35	1		1		1	
	24/05/23 20:00	17,13	16,77	0,37	1		1		1	
	24/05/23 21:00	16,52	15,97	0,55	1		1		1	
	24/05/23 22:00	14,53	13,64	0,90	1		1		1	
	24/05/23 23:00	12,60	11,26	1,34			1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 25/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	25/05/23 0:00	11,01	10,76	0,25			1		1	
	25/05/23 1:00	10,29	10,23	0,05			1		1	
	25/05/23 2:00	9,95	9,93	0,02			1		1	
	25/05/23 3:00	9,67	9,66	0,01			1		1	
	25/05/23 4:00	9,63	7,28	2,36			1		1	
	25/05/23 5:00	9,64	7,28	2,37			1		1	
	25/05/23 6:00	10,65	8,62	2,02			1		1	
	25/05/23 7:00	12,55	10,43	2,12			1		1	
	25/05/23 8:00	13,97	12,08	1,89		1	1			
	25/05/23 9:00	14,87	12,99	1,88		1	1			
	25/05/23 10:00	14,28	11,97	2,30		1	1			
	25/05/23 11:00	13,74	11,36	2,37		1	1			
	25/05/23 12:00	13,07	11,05	2,02		1	1			
	25/05/23 13:00	13,20	11,70	1,51		1	1			
	25/05/23 14:00	12,21	10,72	1,48		1	1			
	25/05/23 15:00	11,61	9,53	2,09		1	1			
	25/05/23 16:00	11,71	9,55	2,16		1	1			
	25/05/23 17:00	12,13	9,99	2,14		1	1			
	25/05/23 18:00	13,62	11,65	1,97		1	1			
	25/05/23 19:00	14,80	12,90	1,90		1	1			
	25/05/23 20:00	16,51	14,77	1,73		1	1		1	
	25/05/23 21:00	16,32	14,27	2,05		1	1		1	
	25/05/23 22:00	14,49	12,04	2,45		1	1		1	
	25/05/23 23:00	12,74	9,85	2,89		1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 26/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	26/05/23 0:00	11,16	10,94	0,22		1			1	
	26/05/23 1:00	10,25	10,03	0,21		1			1	
	26/05/23 2:00	9,93	9,73	0,20		1			1	
	26/05/23 3:00	9,77	9,54	0,23		1			1	
	26/05/23 4:00	9,67	9,40	0,27		1			1	
	26/05/23 5:00	9,54	9,35	0,19		1			1	
	26/05/23 6:00	10,31	10,23	0,09		1			1	
	26/05/23 7:00	12,14	12,14	0,00		1	1		1	
	26/05/23 8:00	13,12	13,12	0,00		1	1		1	
	26/05/23 9:00	13,39	13,38	0,01		1	1		1	
	26/05/23 10:00	13,43	13,43	0,00		1	1		1	
	26/05/23 11:00	12,93	12,93	0,00		1	1			
	26/05/23 12:00	13,18	13,11	0,07		1	1			
	26/05/23 13:00	13,07	12,93	0,14		1	1			
	26/05/23 14:00	12,26	12,11	0,15		1	1			
	26/05/23 15:00	11,29	11,21	0,08		1	1			
	26/05/23 16:00	11,27	11,16	0,11		1	1			
	26/05/23 17:00	12,11	12,02	0,08		1	1			
	26/05/23 18:00	13,36	13,31	0,05		1	1		1	
	26/05/23 19:00	14,68	14,65	0,03		1	1		1	
	26/05/23 20:00	16,16	16,14	0,02		1	1		1	
	26/05/23 21:00	16,31	16,30	0,00		1	1		1	
	26/05/23 22:00	14,43	14,43	0,00		1	1		1	
	26/05/23 23:00	12,63	12,63	0,00		1	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 27/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	27/05/23 0:00	11,46	11,44	0,02			1		1	
	27/05/23 1:00	10,51	10,49	0,02			1		1	
	27/05/23 2:00	9,87	9,87	0,00			1		1	
	27/05/23 3:00	9,48	9,48	0,00			1		1	
	27/05/23 4:00	9,38	9,38	0,00			1		1	
	27/05/23 5:00	9,44	9,44	0,00			1		1	
	27/05/23 6:00	10,10	10,10	0,00			1		1	
	27/05/23 7:00	11,21	11,21	0,00			1		1	
	27/05/23 8:00	12,43	12,43	0,00			1			1
	27/05/23 9:00	13,02	13,02	0,00			1			1
	27/05/23 10:00	13,07	13,07	0,00			1			1
	27/05/23 11:00	13,25	13,23	0,02			1			1
	27/05/23 12:00	13,75	13,52	0,22			1			1
	27/05/23 13:00	13,86	13,80	0,06			1			1
	27/05/23 14:00	12,79	12,79	0,00			1			1
	27/05/23 15:00	12,08	12,02	0,05			1			1
	27/05/23 16:00	11,84	11,48	0,36			1			1
	27/05/23 17:00	12,05	11,49	0,56			1			1
	27/05/23 18:00	13,30	12,58	0,72			1			1
	27/05/23 19:00	14,39	13,42	0,97			1			1
	27/05/23 20:00	15,26	14,49	0,77			1			1
	27/05/23 21:00	15,14	15,02	0,13			1			1
	27/05/23 22:00	13,78	13,74	0,04			1			1
	27/05/23 23:00	13,17	13,14	0,03			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 28/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	28/05/23 0:00	11,88	11,81	0,07			1			1
	28/05/23 1:00	10,78	10,65	0,12			1		1	
	28/05/23 2:00	9,99	9,86	0,13			1		1	
	28/05/23 3:00	9,48	9,40	0,08			1		1	
	28/05/23 4:00	9,29	9,17	0,13			1		1	
	28/05/23 5:00	9,39	9,05	0,34			1		1	
	28/05/23 6:00	9,96	9,64	0,32			1		1	
	28/05/23 7:00	10,72	10,66	0,06			1		1	
	28/05/23 8:00	11,53	11,48	0,05	1		1			
	28/05/23 9:00	11,98	11,93	0,05	1		1			
	28/05/23 10:00	12,15	12,05	0,10	1		1			
	28/05/23 11:00	11,96	11,74	0,22	1		1			
	28/05/23 12:00	11,94	11,61	0,34	1		1			
	28/05/23 13:00	11,97	11,39	0,58	1		1			
	28/05/23 14:00	12,20	11,03	1,16	1		1			
	28/05/23 15:00	12,01	10,75	1,27	1		1			
	28/05/23 16:00	11,39	11,24	0,15	1		1			
	28/05/23 17:00	11,98	11,83	0,15	1		1			
	28/05/23 18:00	12,92	12,76	0,17	1		1			
	28/05/23 19:00	13,81	13,58	0,23	1		1		1	
	28/05/23 20:00	14,71	14,43	0,28	1		1		1	
	28/05/23 21:00	14,51	14,25	0,27	1		1		1	
	28/05/23 22:00	13,34	13,14	0,21	1		1		1	
	28/05/23 23:00	12,81	12,53	0,28	1		1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 29/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	29/05/23 0:00	11,24	10,90	0,34	1				1	
	29/05/23 1:00	10,38	10,01	0,37	1				1	
	29/05/23 2:00	9,70	9,38	0,33	1				1	
	29/05/23 3:00	9,29	8,84	0,45	1				1	
	29/05/23 4:00	9,22	8,85	0,38	1				1	
	29/05/23 5:00	9,51	9,32	0,20	1				1	
	29/05/23 6:00	10,37	10,10	0,27	1				1	
	29/05/23 7:00	11,70	11,46	0,24	1				1	
	29/05/23 8:00	12,86	12,72	0,14	1					1
	29/05/23 9:00	13,57	13,55	0,02	1					1
	29/05/23 10:00	13,52	13,52	0,00	1					1
	29/05/23 11:00	13,37	13,37	0,00	1					1
	29/05/23 12:00	13,10	13,06	0,04	1					1
	29/05/23 13:00	12,48	12,44	0,04	1					1
	29/05/23 14:00	12,17	12,12	0,05	1					1
	29/05/23 15:00	11,74	11,65	0,09	1					1
	29/05/23 16:00	11,66	11,55	0,11	1					1
	29/05/23 17:00	12,17	12,03	0,13	1					1
	29/05/23 18:00	13,08	12,90	0,17	1					1
	29/05/23 19:00	13,97	13,77	0,20	1					1
	29/05/23 20:00	14,92	14,75	0,18	1					1
	29/05/23 21:00	14,68	14,56	0,12	1					1
	29/05/23 22:00	13,39	13,25	0,14	1					1
	29/05/23 23:00	12,64	12,52	0,12	1					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 30/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	30/05/23 0:00	11,35	10,25	1,10	1	1				
	30/05/23 1:00	10,44	9,56	0,88	1	1				
	30/05/23 2:00	9,92	9,54	0,38	1	1				
	30/05/23 3:00	9,52	9,35	0,17	1	1				
	30/05/23 4:00	9,51	9,38	0,14	1	1				
	30/05/23 5:00	9,64	9,58	0,05	1	1				
	30/05/23 6:00	10,45	10,45	0,00	1	1				
	30/05/23 7:00	11,44	11,43	0,00	1	1				
	30/05/23 8:00	12,37	12,36	0,01	1	1				
	30/05/23 9:00	12,88	12,86	0,02	1	1				
	30/05/23 10:00	13,85	13,81	0,04		1				1
	30/05/23 11:00	14,24	14,10	0,14		1				1
	30/05/23 12:00	13,55	12,92	0,63		1				1
	30/05/23 13:00	14,27	13,53	0,74		1				1
	30/05/23 14:00	13,50	12,35	1,15		1				1
	30/05/23 15:00	11,80	10,71	1,09		1				1
	30/05/23 16:00	11,50	10,49	1,01		1				1
	30/05/23 17:00	12,07	11,26	0,81		1				1
	30/05/23 18:00	13,26	12,64	0,62		1				1
	30/05/23 19:00	14,27	14,00	0,27		1				1
	30/05/23 20:00	15,38	15,23	0,14		1				1
	30/05/23 21:00	15,06	14,91	0,14		1				1
	30/05/23 22:00	13,40	13,33	0,08		1				1
	30/05/23 23:00	12,29	12,29	0,00		1				1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 31/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	31/05/23 0:00	11,36	10,98	0,39					1	1
	31/05/23 1:00	10,43	9,78	0,65					1	1
	31/05/23 2:00	9,80	9,61	0,19					1	1
	31/05/23 3:00	9,38	9,29	0,09					1	1
	31/05/23 4:00	9,32	9,29	0,03					1	1
	31/05/23 5:00	9,54	9,53	0,01					1	1
	31/05/23 6:00	10,39	10,39	0,00					1	1
	31/05/23 7:00	11,68	11,68	0,00					1	1
	31/05/23 8:00	12,80	12,80	0,00					1	1
	31/05/23 9:00	13,26	13,26	0,01		1				1
	31/05/23 10:00	13,50	13,47	0,03		1				1
	31/05/23 11:00	13,77	13,77	0,00		1				1
	31/05/23 12:00	13,71	13,71	0,00		1				1
	31/05/23 13:00	13,65	13,60	0,05		1				1
	31/05/23 14:00	13,10	12,93	0,17		1				1
	31/05/23 15:00	12,07	11,83	0,23		1				1
	31/05/23 16:00	11,24	11,19	0,05		1				1
	31/05/23 17:00	11,79	11,71	0,08		1				1
	31/05/23 18:00	12,85	12,77	0,08		1				1
	31/05/23 19:00	13,79	13,69	0,09		1				1
	31/05/23 20:00	14,86	14,65	0,21		1				1
	31/05/23 21:00	14,65	14,32	0,33		1				1
	31/05/23 22:00	13,14	12,72	0,42		1				1
	31/05/23 23:00	12,26	11,96	0,30		1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 1/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	01/06/23 0:00	11,53	11,53	0,00					1	1
	01/06/23 1:00	10,68	10,67	0,01					1	1
	01/06/23 2:00	10,03	9,94	0,09					1	1
	01/06/23 3:00	9,70	9,58	0,12					1	1
	01/06/23 4:00	9,59	9,54	0,05					1	1
	01/06/23 5:00	9,75	9,73	0,01					1	1
	01/06/23 6:00	10,52	10,50	0,02					1	1
	01/06/23 7:00	11,42	11,42	0,00					1	1
	01/06/23 8:00	12,31	12,29	0,02					1	1
	01/06/23 9:00	12,54	12,38	0,16					1	1
	01/06/23 10:00	12,50	12,36	0,14					1	1
	01/06/23 11:00	12,26	12,26	0,00					1	1
	01/06/23 12:00	12,05	11,97	0,07					1	1
	01/06/23 13:00	11,94	11,93	0,01					1	1
	01/06/23 14:00	11,32	11,32	0,00					1	1
	01/06/23 15:00	10,94	10,94	0,01					1	1
	01/06/23 16:00	11,21	11,16	0,06					1	1
	01/06/23 17:00	11,84	11,82	0,02					1	1
	01/06/23 18:00	13,11	13,11	0,00					1	1
	01/06/23 19:00	14,61	14,61	0,00		1				1
	01/06/23 20:00	15,64	15,64	0,00		1				1
	01/06/23 21:00	15,38	15,37	0,00		1				1
	01/06/23 22:00	13,87	13,85	0,03		1				1
	01/06/23 23:00	13,03	13,03	0,00		1				1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 2/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	02/06/23 0:00	11,85	11,42	0,42					1	1
	02/06/23 1:00	10,83	10,55	0,28					1	1
	02/06/23 2:00	10,11	10,02	0,09					1	1
	02/06/23 3:00	9,71	9,57	0,14					1	1
	02/06/23 4:00	9,63	9,29	0,34					1	1
	02/06/23 5:00	9,81	9,43	0,39					1	1
	02/06/23 6:00	10,75	10,45	0,30					1	1
	02/06/23 7:00	12,04	11,76	0,28					1	1
	02/06/23 8:00	13,31	13,11	0,20			1			1
	02/06/23 9:00	13,92	13,89	0,03			1			1
	02/06/23 10:00	14,24	14,12	0,12			1			1
	02/06/23 11:00	14,42	14,36	0,06			1			1
	02/06/23 12:00	14,65	14,23	0,42			1			1
	02/06/23 13:00	14,68	14,59	0,09			1			1
	02/06/23 14:00	14,02	13,66	0,36			1			1
	02/06/23 15:00	13,30	12,99	0,31			1			1
	02/06/23 16:00	10,87	10,44	0,42			1			1
	02/06/23 17:00	11,40	11,17	0,23			1			1
	02/06/23 18:00	12,48	12,29	0,19			1			1
	02/06/23 19:00	13,67	13,26	0,41			1			1
	02/06/23 20:00	14,86	14,56	0,29			1			1
	02/06/23 21:00	14,71	14,62	0,09			1			1
	02/06/23 22:00	13,37	13,30	0,07			1			1
	02/06/23 23:00	12,65	12,29	0,37			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 3/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	03/06/23 0:00	11,62	9,72	1,90			1		1	
	03/06/23 1:00	10,83	8,84	1,99			1		1	
	03/06/23 2:00	10,36	8,53	1,82			1		1	
	03/06/23 3:00	10,06	7,60	2,46			1		1	
	03/06/23 4:00	10,05	7,61	2,43			1		1	
	03/06/23 5:00	10,17	8,04	2,13			1		1	
	03/06/23 6:00	10,91	8,73	2,18			1		1	
	03/06/23 7:00	11,85	10,29	1,55			1		1	
	03/06/23 8:00	12,43	10,67	1,77			1		1	
	03/06/23 9:00	13,16	11,22	1,95			1		1	
	03/06/23 10:00	13,53	11,77	1,76		1	1			
	03/06/23 11:00	13,41	11,86	1,55		1	1			
	03/06/23 12:00	12,99	11,61	1,38		1	1			
	03/06/23 13:00	12,41	11,12	1,28		1	1			
	03/06/23 14:00	11,95	10,95	1,00		1	1			
	03/06/23 15:00	11,72	9,95	1,77		1	1			
	03/06/23 16:00	11,82	10,82	1,01		1	1			
	03/06/23 17:00	12,45	10,59	1,86		1	1			
	03/06/23 18:00	13,58	12,41	1,17		1	1			
	03/06/23 19:00	14,62	13,29	1,33		1	1		1	
	03/06/23 20:00	15,53	14,24	1,29		1	1		1	
	03/06/23 21:00	15,55	14,34	1,21		1	1		1	
	03/06/23 22:00	14,41	13,21	1,20		1	1		1	
	03/06/23 23:00	13,11	11,61	1,50		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 4/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	04/06/23 0:00	11,17	10,13	1,04		1			1	
	04/06/23 1:00	10,36	9,15	1,22		1			1	
	04/06/23 2:00	9,85	8,47	1,38		1			1	
	04/06/23 3:00	9,55	8,15	1,40		1			1	
	04/06/23 4:00	9,55	7,82	1,73		1			1	
	04/06/23 5:00	9,77	8,60	1,17		1			1	
	04/06/23 6:00	10,37	9,95	0,42		1			1	
	04/06/23 7:00	11,18	11,10	0,08		1			1	
	04/06/23 8:00	12,17	12,17	0,01					1	1
	04/06/23 9:00	12,52	12,48	0,05					1	1
	04/06/23 10:00	12,65	12,59	0,06					1	1
	04/06/23 11:00	12,63	12,38	0,25					1	1
	04/06/23 12:00	12,29	11,33	0,95					1	1
	04/06/23 13:00	11,93	10,64	1,28					1	1
	04/06/23 14:00	11,63	9,80	1,83					1	1
	04/06/23 15:00	11,32	9,38	1,94					1	1
	04/06/23 16:00	11,29	9,52	1,77					1	1
	04/06/23 17:00	11,84	9,86	1,98					1	1
	04/06/23 18:00	12,77	10,60	2,17					1	1
	04/06/23 19:00	13,82	11,26	2,55					1	1
	04/06/23 20:00	14,88	12,22	2,65					1	1
	04/06/23 21:00	15,03	12,46	2,57					1	1
	04/06/23 22:00	14,22	11,46	2,76					1	1
	04/06/23 23:00	13,21	10,21	3,00	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 5/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	05/06/23 0:00	11,20	8,21	3,00	1				1	
	05/06/23 1:00	10,47	7,67	2,79	1				1	
	05/06/23 2:00	10,03	7,30	2,74	1				1	
	05/06/23 3:00	9,75	7,29	2,47	1				1	
	05/06/23 4:00	9,73	7,52	2,21	1				1	
	05/06/23 5:00	9,91	7,81	2,10	1				1	
	05/06/23 6:00	10,60	9,12	1,48	1				1	
	05/06/23 7:00	11,62	10,52	1,10	1				1	
	05/06/23 8:00	12,62	11,09	1,54	1				1	
	05/06/23 9:00	13,44	12,14	1,30	1		1			
	05/06/23 10:00	13,74	12,72	1,01	1		1			
	05/06/23 11:00	13,70	12,93	0,77	1		1			
	05/06/23 12:00	13,27	12,19	1,09	1		1			
	05/06/23 13:00	12,87	11,76	1,11	1		1			
	05/06/23 14:00	12,45	11,41	1,04	1		1			
	05/06/23 15:00	12,13	11,16	0,97	1		1			
	05/06/23 16:00	12,05	11,04	1,02	1		1			
	05/06/23 17:00	12,52	11,68	0,84	1		1			
	05/06/23 18:00	13,51	12,72	0,79	1		1			
	05/06/23 19:00	14,55	13,55	1,00	1		1		1	
	05/06/23 20:00	15,52	14,47	1,05	1		1		1	
	05/06/23 21:00	15,51	14,71	0,80	1		1		1	
	05/06/23 22:00	14,40	13,45	0,95	1		1		1	
	05/06/23 23:00	13,06	12,06	1,00	1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 6/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	06/06/23 0:00	11,31	10,31	1,00			1		1	
	06/06/23 1:00	10,52	9,08	1,44			1		1	
	06/06/23 2:00	10,05	8,48	1,57			1		1	
	06/06/23 3:00	9,79	8,42	1,37			1		1	
	06/06/23 4:00	9,77	8,95	0,81			1		1	
	06/06/23 5:00	9,95	9,69	0,26			1		1	
	06/06/23 6:00	10,71	10,24	0,47			1		1	
	06/06/23 7:00	11,81	11,00	0,82			1		1	
	06/06/23 8:00	12,97	11,99	0,98			1			1
	06/06/23 9:00	13,92	13,00	0,91			1			1
	06/06/23 10:00	14,33	13,51	0,82			1			1
	06/06/23 11:00	14,28	13,51	0,77			1			1
	06/06/23 12:00	13,95	13,15	0,80			1			1
	06/06/23 13:00	13,55	13,04	0,51			1			1
	06/06/23 14:00	13,08	12,61	0,47			1			1
	06/06/23 15:00	12,72	12,20	0,53			1			1
	06/06/23 16:00	12,65	11,99	0,66			1			1
	06/06/23 17:00	13,10	12,71	0,39			1			1
	06/06/23 18:00	14,03	13,92	0,10		1	1		1	
	06/06/23 19:00	14,94	14,84	0,10		1	1		1	
	06/06/23 20:00	15,73	15,60	0,13		1	1		1	
	06/06/23 21:00	15,46	15,36	0,10		1	1		1	
	06/06/23 22:00	14,18	14,04	0,15		1	1		1	
	06/06/23 23:00	12,74	12,19	0,55		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 7/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	07/06/23 0:00	12,14	11,96	0,18					1	1
	07/06/23 1:00	11,18	10,90	0,28					1	1
	07/06/23 2:00	10,55	10,02	0,53					1	1
	07/06/23 3:00	10,24	9,70	0,54					1	1
	07/06/23 4:00	10,15	9,71	0,45					1	1
	07/06/23 5:00	10,24	9,77	0,47					1	1
	07/06/23 6:00	10,97	10,57	0,39					1	1
	07/06/23 7:00	11,66	11,51	0,15					1	1
	07/06/23 8:00	12,85	12,73	0,12					1	1
	07/06/23 9:00	14,00	13,90	0,10		1				1
	07/06/23 10:00	14,62	14,54	0,08		1				1
	07/06/23 11:00	14,74	14,60	0,14		1				1
	07/06/23 12:00	14,52	14,33	0,19		1				1
	07/06/23 13:00	14,13	13,71	0,42		1				1
	07/06/23 14:00	13,63	13,11	0,52		1				1
	07/06/23 15:00	13,28	12,69	0,59		1				1
	07/06/23 16:00	13,18	12,34	0,84		1				1
	07/06/23 17:00	13,69	12,53	1,16		1				1
	07/06/23 18:00	14,46	13,39	1,07		1				1
	07/06/23 19:00	15,43	14,96	0,47		1				1
	07/06/23 20:00	16,44	16,26	0,18		1			1	1
	07/06/23 21:00	16,50	16,41	0,09		1			1	1
	07/06/23 22:00	15,03	15,02	0,01		1			1	1
	07/06/23 23:00	13,36	13,36	0,00					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 8/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	08/06/23 0:00	12,62	12,51	0,11					1	1
	08/06/23 1:00	11,62	11,53	0,08					1	1
	08/06/23 2:00	10,94	10,75	0,18					1	1
	08/06/23 3:00	10,63	10,44	0,19					1	1
	08/06/23 4:00	10,50	10,41	0,09					1	1
	08/06/23 5:00	10,56	10,51	0,05					1	1
	08/06/23 6:00	11,44	11,40	0,04					1	1
	08/06/23 7:00	12,49	12,44	0,05					1	1
	08/06/23 8:00	13,90	13,80	0,10			1		1	1
	08/06/23 9:00	15,16	15,11	0,05			1		1	1
	08/06/23 10:00	15,62	15,46	0,16			1		1	1
	08/06/23 11:00	15,25	14,99	0,26			1			1
	08/06/23 12:00	14,64	14,34	0,29			1			1
	08/06/23 13:00	14,12	13,63	0,48			1			1
	08/06/23 14:00	13,59	12,82	0,76			1			1
	08/06/23 15:00	13,21	12,35	0,86			1			1
	08/06/23 16:00	13,10	12,33	0,77			1			1
	08/06/23 17:00	13,57	13,00	0,57			1			1
	08/06/23 18:00	14,63	14,32	0,30			1			1
	08/06/23 19:00	15,55	15,24	0,31			1			1
	08/06/23 20:00	16,53	16,24	0,28			1		1	1
	08/06/23 21:00	16,50	16,32	0,17			1		1	1
	08/06/23 22:00	15,07	14,89	0,18			1		1	1
	08/06/23 23:00	13,39	13,12	0,27					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 9/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	09/06/23 0:00	12,67	12,39	0,28					1	1
	09/06/23 1:00	11,66	11,19	0,47					1	1
	09/06/23 2:00	11,04	10,66	0,38					1	1
	09/06/23 3:00	10,69	10,52	0,16					1	1
	09/06/23 4:00	10,60	10,58	0,03					1	1
	09/06/23 5:00	10,72	10,70	0,01					1	1
	09/06/23 6:00	11,42	11,22	0,20					1	1
	09/06/23 7:00	12,26	12,10	0,16					1	1
	09/06/23 8:00	13,43	13,28	0,15					1	1
	09/06/23 9:00	14,41	14,31	0,10			1			1
	09/06/23 10:00	14,99	14,92	0,07			1			1
	09/06/23 11:00	15,04	14,93	0,11			1			1
	09/06/23 12:00	14,76	14,53	0,22			1			1
	09/06/23 13:00	14,38	13,29	1,09			1			1
	09/06/23 14:00	13,91	11,38	2,53			1			1
	09/06/23 15:00	13,47	10,40	3,07			1			1
	09/06/23 16:00	13,43	10,31	3,12			1			1
	09/06/23 17:00	13,87	11,05	2,82			1			1
	09/06/23 18:00	14,74	12,26	2,48			1			1
	09/06/23 19:00	15,73	13,40	2,33			1			1
	09/06/23 20:00	16,73	14,56	2,17			1			1
	09/06/23 21:00	16,68	15,10	1,58			1		1	1
	09/06/23 22:00	15,44	14,75	0,69			1		1	1
	09/06/23 23:00	13,85	13,29	0,56					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 10/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	10/06/23 0:00	12,52	11,92	0,59					1	1
	10/06/23 1:00	11,68	11,01	0,67					1	1
	10/06/23 2:00	11,20	10,61	0,60					1	1
	10/06/23 3:00	10,83	9,92	0,90					1	1
	10/06/23 4:00	10,72	9,29	1,43					1	1
	10/06/23 5:00	10,70	9,29	1,41					1	1
	10/06/23 6:00	11,48	10,31	1,17					1	1
	10/06/23 7:00	12,25	11,74	0,50		1				1
	10/06/23 8:00	13,06	12,78	0,28		1				1
	10/06/23 9:00	13,67	13,35	0,32		1				1
	10/06/23 10:00	14,07	13,54	0,53		1				1
	10/06/23 11:00	14,18	13,46	0,72		1				1
	10/06/23 12:00	14,05	13,16	0,88		1				1
	10/06/23 13:00	13,76	12,70	1,06		1				1
	10/06/23 14:00	13,39	11,76	1,63		1				1
	10/06/23 15:00	13,03	10,94	2,09		1				1
	10/06/23 16:00	12,84	10,52	2,32		1				1
	10/06/23 17:00	13,55	11,18	2,37		1				1
	10/06/23 18:00	14,73	12,33	2,40		1				1
	10/06/23 19:00	16,09	13,52	2,58		1				1
	10/06/23 20:00	17,15	14,76	2,39		1				1
	10/06/23 21:00	17,07	15,60	1,47		1			1	1
	10/06/23 22:00	15,59	14,60	0,99		1			1	1
	10/06/23 23:00	14,09	13,36	0,73					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 11/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	11/06/23 0:00	12,46	11,72	0,74					1	1
	11/06/23 1:00	11,63	11,07	0,56					1	1
	11/06/23 2:00	11,09	10,82	0,27					1	1
	11/06/23 3:00	10,69	10,43	0,25					1	1
	11/06/23 4:00	10,59	10,30	0,29					1	1
	11/06/23 5:00	10,70	10,35	0,36					1	1
	11/06/23 6:00	11,30	11,05	0,25					1	1
	11/06/23 7:00	11,87	11,70	0,17					1	1
	11/06/23 8:00	12,47	12,34	0,13					1	1
	11/06/23 9:00	13,00	12,91	0,09					1	1
	11/06/23 10:00	13,31	13,25	0,06					1	1
	11/06/23 11:00	13,47	13,37	0,10					1	1
	11/06/23 12:00	13,41	13,20	0,21					1	1
	11/06/23 13:00	13,12	12,70	0,42					1	1
	11/06/23 14:00	12,72	12,00	0,72					1	1
	11/06/23 15:00	12,14	11,16	0,98					1	1
	11/06/23 16:00	11,79	10,95	0,84					1	1
	11/06/23 17:00	12,40	11,55	0,85			1			1
	11/06/23 18:00	13,54	12,75	0,79			1			1
	11/06/23 19:00	14,97	14,24	0,73			1			1
	11/06/23 20:00	15,98	15,42	0,56			1			1
	11/06/23 21:00	15,80	15,32	0,48			1			1
	11/06/23 22:00	14,58	13,89	0,69			1			1
	11/06/23 23:00	13,27	12,50	0,77			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 12/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	12/06/23 0:00	12,27	11,42	0,85			1		1	
	12/06/23 1:00	11,45	10,49	0,96			1		1	
	12/06/23 2:00	11,04	9,83	1,21			1		1	
	12/06/23 3:00	10,77	9,25	1,51			1		1	
	12/06/23 4:00	10,59	8,79	1,79			1		1	
	12/06/23 5:00	10,60	8,25	2,35			1		1	
	12/06/23 6:00	11,58	8,34	3,24			1		1	
	12/06/23 7:00	13,08	9,16	3,92			1		1	
	12/06/23 8:00	14,29	10,58	3,71			1		1	
	12/06/23 9:00	15,01	12,12	2,89			1			1
	12/06/23 10:00	15,62	13,59	2,03			1			1
	12/06/23 11:00	15,29	13,77	1,52			1			1
	12/06/23 12:00	14,92	13,65	1,27			1			1
	12/06/23 13:00	14,64	13,58	1,06			1			1
	12/06/23 14:00	14,59	13,62	0,97			1			1
	12/06/23 15:00	14,49	13,57	0,92			1			1
	12/06/23 16:00	14,20	13,30	0,91			1			1
	12/06/23 17:00	14,58	13,74	0,84			1			1
	12/06/23 18:00	15,31	14,61	0,70			1			1
	12/06/23 19:00	16,44	15,81	0,63			1		1	1
	12/06/23 20:00	17,58	16,97	0,61			1		1	1
	12/06/23 21:00	17,48	16,78	0,70			1		1	1
	12/06/23 22:00	15,44	14,55	0,89			1		1	1
	12/06/23 23:00	13,65	12,56	1,10					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 13/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	13/06/23 0:00	12,26	11,27	0,99		1		1		
	13/06/23 1:00	11,36	10,88	0,48		1		1		
	13/06/23 2:00	10,78	10,67	0,11		1		1		
	13/06/23 3:00	10,48	9,67	0,81		1		1		
	13/06/23 4:00	10,46	10,12	0,34		1		1		
	13/06/23 5:00	10,51	9,95	0,56		1		1		
	13/06/23 6:00	11,14	10,31	0,83		1		1		
	13/06/23 7:00	12,41	11,15	1,26		1		1		
	13/06/23 8:00	13,45	12,79	0,65		1				1
	13/06/23 9:00	14,28	13,81	0,47		1				1
	13/06/23 10:00	14,69	14,37	0,32		1				1
	13/06/23 11:00	14,78	14,56	0,22		1				1
	13/06/23 12:00	14,62	14,28	0,34		1				1
	13/06/23 13:00	14,23	13,69	0,54		1				1
	13/06/23 14:00	13,61	12,55	1,06		1				1
	13/06/23 15:00	13,10	11,48	1,62		1				1
	13/06/23 16:00	13,15	11,19	1,95		1				1
	13/06/23 17:00	13,87	11,84	2,03		1				1
	13/06/23 18:00	15,26	13,47	1,80		1				1
	13/06/23 19:00	16,32	14,18	2,14		1				1
	13/06/23 20:00	17,18	15,23	1,95		1				1
	13/06/23 21:00	17,16	16,20	0,96		1		1		1
	13/06/23 22:00	15,76	14,99	0,77		1		1		1
	13/06/23 23:00	14,42	13,70	0,72		1		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 14/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	14/06/23 0:00	12,59	10,88	1,71		1		1		
	14/06/23 1:00	11,60	9,75	1,85		1		1		
	14/06/23 2:00	11,08	9,55	1,54		1		1		
	14/06/23 3:00	10,70	9,81	0,89		1		1		
	14/06/23 4:00	10,65	9,90	0,75		1		1		
	14/06/23 5:00	10,77	10,18	0,59		1		1		
	14/06/23 6:00	11,63	11,20	0,43		1		1		
	14/06/23 7:00	12,47	12,26	0,22		1				1
	14/06/23 8:00	13,60	13,43	0,17		1				1
	14/06/23 9:00	14,33	14,14	0,20		1				1
	14/06/23 10:00	14,69	14,44	0,24		1				1
	14/06/23 11:00	14,75	14,50	0,25		1				1
	14/06/23 12:00	14,64	14,30	0,34		1				1
	14/06/23 13:00	14,37	13,79	0,58		1				1
	14/06/23 14:00	13,83	12,73	1,09		1				1
	14/06/23 15:00	13,25	11,36	1,90				1		1
	14/06/23 16:00	13,15	10,35	2,80				1		1
	14/06/23 17:00	13,92	10,92	2,99				1		1
	14/06/23 18:00	15,32	12,20	3,12				1		1
	14/06/23 19:00	16,53	13,51	3,02				1		1
	14/06/23 20:00	17,55	14,86	2,69			1	1		1
	14/06/23 21:00	17,68	16,00	1,67			1	1		1
	14/06/23 22:00	16,10	15,12	0,97			1	1		1
	14/06/23 23:00	14,45	13,54	0,91			1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 15/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	15/06/23 0:00	12,96	11,24	1,71			1	1		
	15/06/23 1:00	11,88	11,32	0,56			1	1		
	15/06/23 2:00	11,20	10,75	0,45			1	1		
	15/06/23 3:00	10,88	10,43	0,46			1	1		
	15/06/23 4:00	10,78	10,45	0,33			1	1		
	15/06/23 5:00	10,89	10,66	0,23			1	1		
	15/06/23 6:00	11,64	11,21	0,43			1	1		
	15/06/23 7:00	12,75	12,67	0,09			1			1
	15/06/23 8:00	13,69	13,64	0,06			1			1
	15/06/23 9:00	14,43	14,37	0,05			1			1
	15/06/23 10:00	14,84	14,80	0,05			1			1
	15/06/23 11:00	14,98	14,90	0,08			1			1
	15/06/23 12:00	14,86	14,70	0,17			1			1
	15/06/23 13:00	14,55	14,38	0,18			1			1
	15/06/23 14:00	13,99	13,88	0,11			1			1
	15/06/23 15:00	13,33	13,26	0,07			1			1
	15/06/23 16:00	13,24	13,20	0,04			1			1
	15/06/23 17:00	13,93	13,92	0,01			1			1
	15/06/23 18:00	15,36	15,32	0,04			1			1
	15/06/23 19:00	16,66	16,56	0,10			1	1		1
	15/06/23 20:00	17,45	17,29	0,15			1	1		1
	15/06/23 21:00	17,32	17,31	0,01			1	1		1
	15/06/23 22:00	15,81	15,78	0,03			1	1		1
	15/06/23 23:00	14,21	14,06	0,15			1	1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 16/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	16/06/23 0:00	12,82	11,77	1,05			1	1		
	16/06/23 1:00	11,86	10,78	1,08			1	1		
	16/06/23 2:00	11,29	10,24	1,04			1	1		
	16/06/23 3:00	10,97	9,93	1,04			1	1		
	16/06/23 4:00	10,87	9,79	1,09			1	1		
	16/06/23 5:00	10,91	9,75	1,16			1	1		
	16/06/23 6:00	11,71	10,64	1,08			1	1		
	16/06/23 7:00	12,97	11,97	1,00		1	1	1		
	16/06/23 8:00	14,43	13,41	1,02		1	1	1		
	16/06/23 9:00	15,54	14,43	1,11		1	1	1		
	16/06/23 10:00	14,99	13,21	1,77		1	1	1		
	16/06/23 11:00	15,07	11,64	3,44		1	1	1		
	16/06/23 12:00	15,00	10,78	4,22		1		1		
	16/06/23 13:00	14,73	10,33	4,40		1		1		
	16/06/23 14:00	14,08	9,15	4,93		1		1		
	16/06/23 15:00	13,32	9,27	4,04		1		1		
	16/06/23 16:00	13,15	8,55	4,60		1		1		
	16/06/23 17:00	14,00	9,10	4,90		1		1		
	16/06/23 18:00	15,34	9,97	5,37		1		1		
	16/06/23 19:00	16,20	10,53	5,67	1	1				
	16/06/23 20:00	17,00	11,05	5,95	1	1				
	16/06/23 21:00	16,88	10,97	5,91	1	1				
	16/06/23 22:00	15,54	10,10	5,44	1	1				
	16/06/23 23:00	14,06	9,14	4,92	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 17/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	17/06/23 0:00	12,44	10,45	1,99		1	1			
	17/06/23 1:00	11,54	10,03	1,51		1	1			
	17/06/23 2:00	11,14	10,00	1,14		1	1			
	17/06/23 3:00	10,80	9,60	1,20		1	1			
	17/06/23 4:00	10,64	9,48	1,16		1	1			
	17/06/23 5:00	10,39	9,09	1,30		1	1			
	17/06/23 6:00	11,06	9,82	1,24		1	1			
	17/06/23 7:00	12,53	11,26	1,26			1			1
	17/06/23 8:00	13,54	12,29	1,25			1			1
	17/06/23 9:00	14,19	12,95	1,24			1			1
	17/06/23 10:00	14,31	13,16	1,15			1			1
	17/06/23 11:00	14,49	13,50	0,99			1			1
	17/06/23 12:00	14,72	13,30	1,42			1			1
	17/06/23 13:00	14,72	13,24	1,48			1			1
	17/06/23 14:00	13,94	11,81	2,13			1			1
	17/06/23 15:00	13,52	11,56	1,96			1			1
	17/06/23 16:00	13,39	11,97	1,42			1			1
	17/06/23 17:00	14,25	12,59	1,66			1			1
	17/06/23 18:00	15,16	13,65	1,50			1			1
	17/06/23 19:00	15,86	14,11	1,75			1			1
	17/06/23 20:00	16,85	15,27	1,58			1			1
	17/06/23 21:00	16,96	15,45	1,51			1			1
	17/06/23 22:00	15,37	13,99	1,38			1			1
	17/06/23 23:00	14,50	13,12	1,38			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 18/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	18/06/23 0:00	12,81	11,35	1,46		1	1			
	18/06/23 1:00	11,92	10,28	1,64		1	1			
	18/06/23 2:00	11,36	9,59	1,77		1	1			
	18/06/23 3:00	10,87	8,93	1,94		1	1			
	18/06/23 4:00	10,85	9,06	1,78		1	1			
	18/06/23 5:00	10,51	8,81	1,70		1	1			
	18/06/23 6:00	11,05	9,42	1,62		1	1			
	18/06/23 7:00	11,94	10,81	1,13		1	1			
	18/06/23 8:00	13,19	12,08	1,11		1	1			
	18/06/23 9:00	13,57	12,42	1,15		1	1			
	18/06/23 10:00	13,77	12,50	1,27		1	1			
	18/06/23 11:00	14,11	12,72	1,38		1	1			
	18/06/23 12:00	14,49	12,63	1,85		1	1			
	18/06/23 13:00	14,23	11,45	2,78		1	1			
	18/06/23 14:00	13,15	9,98	3,17		1	1			
	18/06/23 15:00	12,77	9,73	3,04		1	1			
	18/06/23 16:00	12,68	9,52	3,16		1	1			
	18/06/23 17:00	13,44	11,19	2,26			1			1
	18/06/23 18:00	14,72	12,33	2,39			1			1
	18/06/23 19:00	15,32	12,36	2,96			1			1
	18/06/23 20:00	16,14	12,66	3,49			1			1
	18/06/23 21:00	16,42	12,24	4,18			1			1
	18/06/23 22:00	14,99	10,37	4,62			1			1
	18/06/23 23:00	12,30	7,99	4,30						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 19/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	19/06/23 0:00	11,40	7,41	3,99						1
	19/06/23 1:00	10,68	6,94	3,74						1
	19/06/23 2:00	10,54	6,85	3,69						1
	19/06/23 3:00	10,33	6,71	3,62						1
	19/06/23 4:00	10,28	6,68	3,60						1
	19/06/23 5:00	10,47	6,80	3,66						1
	19/06/23 6:00	11,22	7,30	3,93						1
	19/06/23 7:00	12,19	8,11	4,08						1
	19/06/23 8:00	13,15	9,57	3,59		1	1			
	19/06/23 9:00	13,92	10,51	3,40		1	1			
	19/06/23 10:00	14,58	11,09	3,49		1	1			
	19/06/23 11:00	13,84	10,64	3,20		1	1			
	19/06/23 12:00	14,33	11,30	3,03		1	1			
	19/06/23 13:00	14,62	11,41	3,20		1	1			
	19/06/23 14:00	14,00	10,54	3,46		1	1			
	19/06/23 15:00	13,03	9,27	3,76		1	1			
	19/06/23 16:00	12,82	8,45	4,37		1	1			
	19/06/23 17:00	13,66	8,88	4,78		1	1			
	19/06/23 18:00	14,83	9,64	5,19		1	1			
	19/06/23 19:00	15,78	10,26	5,52		1	1			
	19/06/23 20:00	16,70	10,85	5,84		1	1			
	19/06/23 21:00	17,07	11,09	5,97		1	1			
	19/06/23 22:00	15,29	9,94	5,35		1	1			
	19/06/23 23:00	13,65	8,87	4,78		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 20/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	20/06/23 0:00	12,24	10,58	1,66			1		1	
	20/06/23 1:00	11,42	10,43	0,99			1		1	
	20/06/23 2:00	10,87	10,28	0,59			1		1	
	20/06/23 3:00	10,62	10,09	0,53			1		1	
	20/06/23 4:00	10,59	10,19	0,40			1		1	
	20/06/23 5:00	10,67	10,36	0,31			1		1	
	20/06/23 6:00	11,54	11,25	0,28			1		1	
	20/06/23 7:00	12,61	12,47	0,14			1			1
	20/06/23 8:00	13,69	13,55	0,13			1			1
	20/06/23 9:00	14,55	14,38	0,17			1			1
	20/06/23 10:00	15,02	14,75	0,27			1			1
	20/06/23 11:00	15,20	14,64	0,55			1			1
	20/06/23 12:00	15,14	13,90	1,25			1			1
	20/06/23 13:00	14,88	12,84	2,04		1	1			
	20/06/23 14:00	14,13	11,52	2,61		1	1			
	20/06/23 15:00	13,49	10,10	3,39		1	1			
	20/06/23 16:00	13,41	9,28	4,12		1	1			
	20/06/23 17:00	14,20	9,23	4,97		1	1			
	20/06/23 18:00	15,40	11,41	3,99		1	1			
	20/06/23 19:00	16,42	13,85	2,57			1			1
	20/06/23 20:00	17,59	15,60	1,99			1			1
	20/06/23 21:00	17,36	15,46	1,90			1			1
	20/06/23 22:00	15,86	14,06	1,80			1			1
	20/06/23 23:00	14,39	12,63	1,76			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 21/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	21/06/23 0:00	12,91	11,27	1,64			1		1	
	21/06/23 1:00	11,86	10,17	1,70			1		1	
	21/06/23 2:00	11,20	9,18	2,02			1		1	
	21/06/23 3:00	10,87	9,40	1,48			1		1	
	21/06/23 4:00	10,76	9,60	1,16			1		1	
	21/06/23 5:00	10,79	9,76	1,03			1		1	
	21/06/23 6:00	11,54	10,51	1,03			1		1	
	21/06/23 7:00	12,52	11,86	0,66			1			1
	21/06/23 8:00	13,50	12,97	0,53			1			1
	21/06/23 9:00	14,26	13,57	0,69			1			1
	21/06/23 10:00	14,66	13,39	1,27			1			1
	21/06/23 11:00	14,75	11,82	2,93			1			1
	21/06/23 12:00	14,36	9,84	4,52			1		1	
	21/06/23 13:00	13,83	8,99	4,84			1		1	
	21/06/23 14:00	14,12	9,18	4,94			1		1	
	21/06/23 15:00	13,54	8,80	4,74			1		1	
	21/06/23 16:00	13,36	8,68	4,67			1		1	
	21/06/23 17:00	14,15	9,20	4,95			1		1	
	21/06/23 18:00	15,60	11,43	4,17			1			1
	21/06/23 19:00	16,65	12,59	4,07			1			1
	21/06/23 20:00	17,65	13,89	3,76			1			1
	21/06/23 21:00	17,82	14,33	3,49			1			1
	21/06/23 22:00	16,26	13,22	3,04			1			1
	21/06/23 23:00	14,76	11,76	3,00			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 22/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	22/06/23 0:00	13,46	11,78	1,67					1	1
	22/06/23 1:00	12,33	11,40	0,93					1	1
	22/06/23 2:00	11,69	10,99	0,70					1	1
	22/06/23 3:00	11,34	10,56	0,79					1	1
	22/06/23 4:00	11,18	10,22	0,96					1	1
	22/06/23 5:00	11,16	9,69	1,47					1	1
	22/06/23 6:00	11,89	10,31	1,58					1	1
	22/06/23 7:00	13,00	11,25	1,76					1	1
	22/06/23 8:00	14,02	12,30	1,71					1	1
	22/06/23 9:00	14,74	12,49	2,24					1	1
	22/06/23 10:00	15,15	12,69	2,46					1	1
	22/06/23 11:00	15,37	12,75	2,61					1	1
	22/06/23 12:00	15,55	13,05	2,50					1	1
	22/06/23 13:00	15,54	12,55	2,99					1	1
	22/06/23 14:00	15,03	9,97	5,07			1		1	
	22/06/23 15:00	14,39	9,35	5,04			1		1	
	22/06/23 16:00	14,15	9,20	4,95			1		1	
	22/06/23 17:00	14,97	9,73	5,24			1		1	
	22/06/23 18:00	16,46	10,70	5,76			1		1	
	22/06/23 19:00	17,48	11,36	6,12			1			1
	22/06/23 20:00	18,42	12,23	6,19			1			1
	22/06/23 21:00	18,54	14,64	3,90			1			1
	22/06/23 22:00	17,07	13,32	3,75			1			1
	22/06/23 23:00	15,40	14,97	0,43			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 23/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	23/06/23 0:00	13,99	13,12	0,88			1			1
	23/06/23 1:00	12,75	12,19	0,57			1			1
	23/06/23 2:00	12,01	11,48	0,54			1			1
	23/06/23 3:00	11,63	11,13	0,50			1			1
	23/06/23 4:00	11,57	11,15	0,41			1			1
	23/06/23 5:00	11,61	11,20	0,41			1			1
	23/06/23 6:00	12,28	11,93	0,34			1			1
	23/06/23 7:00	13,33	13,01	0,32			1			1
	23/06/23 8:00	14,31	13,80	0,51			1			1
	23/06/23 9:00	15,16	14,46	0,71			1			1
	23/06/23 10:00	15,74	15,34	0,40			1		1	1
	23/06/23 11:00	16,03	15,81	0,22			1		1	1
	23/06/23 12:00	16,29	15,98	0,31			1		1	1
	23/06/23 13:00	16,26	15,50	0,76			1		1	1
	23/06/23 14:00	15,84	14,86	0,99			1			1
	23/06/23 15:00	15,25	14,52	0,73			1			1
	23/06/23 16:00	14,93	14,04	0,89			1			1
	23/06/23 17:00	15,67	14,35	1,32			1			1
	23/06/23 18:00	17,10	15,27	1,83			1			1
	23/06/23 19:00	18,43	16,72	1,71			1		1	1
	23/06/23 20:00	19,43	17,74	1,69			1		1	1
	23/06/23 21:00	19,64	18,39	1,25			1		1	1
	23/06/23 22:00	18,07	17,36	0,71			1		1	1
	23/06/23 23:00	16,40	15,94	0,46			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 24/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	24/06/23 0:00	14,74	14,25	0,49			1			1
	24/06/23 1:00	13,58	13,13	0,46			1			1
	24/06/23 2:00	12,84	12,41	0,43			1			1
	24/06/23 3:00	12,44	11,97	0,47			1			1
	24/06/23 4:00	12,06	11,57	0,49			1			1
	24/06/23 5:00	11,89	11,45	0,43			1			1
	24/06/23 6:00	12,62	11,83	0,80			1			1
	24/06/23 7:00	13,76	13,17	0,59			1			1
	24/06/23 8:00	14,79	14,37	0,42			1			1
	24/06/23 9:00	15,62	15,23	0,38			1			1
	24/06/23 10:00	16,26	16,02	0,23			1		1	1
	24/06/23 11:00	16,61	16,49	0,12			1		1	1
	24/06/23 12:00	16,29	16,19	0,10			1		1	1
	24/06/23 13:00	15,92	15,81	0,11			1		1	1
	24/06/23 14:00	15,29	15,09	0,21			1			1
	24/06/23 15:00	15,62	15,04	0,58			1			1
	24/06/23 16:00	15,45	14,86	0,58			1			1
	24/06/23 17:00	16,12	15,24	0,88			1			1
	24/06/23 18:00	17,80	17,17	0,62			1		1	1
	24/06/23 19:00	18,87	18,04	0,83			1		1	1
	24/06/23 20:00	19,80	18,65	1,16			1		1	1
	24/06/23 21:00	19,88	18,42	1,46			1		1	1
	24/06/23 22:00	18,55	17,18	1,37			1		1	1
	24/06/23 23:00	16,77	16,06	0,71			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 25/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	25/06/23 0:00	14,83	14,18	0,65			1			1
	25/06/23 1:00	13,72	13,48	0,24			1			1
	25/06/23 2:00	12,86	12,86	0,00			1			1
	25/06/23 3:00	12,33	12,33	0,00			1			1
	25/06/23 4:00	11,96	11,96	0,00			1			1
	25/06/23 5:00	11,84	11,76	0,09			1			1
	25/06/23 6:00	12,45	12,32	0,12			1			1
	25/06/23 7:00	13,42	13,36	0,07			1			1
	25/06/23 8:00	14,34	14,28	0,05			1			1
	25/06/23 9:00	15,25	15,21	0,04			1			1
	25/06/23 10:00	15,81	15,69	0,13			1		1	1
	25/06/23 11:00	15,96	15,71	0,25			1		1	1
	25/06/23 12:00	15,83	15,50	0,33			1		1	1
	25/06/23 13:00	15,44	15,02	0,42			1			1
	25/06/23 14:00	14,77	14,21	0,56			1			1
	25/06/23 15:00	14,41	13,81	0,60			1			1
	25/06/23 16:00	14,48	14,30	0,18			1			1
	25/06/23 17:00	14,95	14,76	0,19			1			1
	25/06/23 18:00	16,32	16,12	0,21			1		1	1
	25/06/23 19:00	17,46	17,22	0,24			1		1	1
	25/06/23 20:00	18,34	18,16	0,19			1		1	1
	25/06/23 21:00	17,98	17,93	0,05			1		1	1
	25/06/23 22:00	16,75	16,70	0,05			1		1	1
	25/06/23 23:00	15,22	15,18	0,04			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 26/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	26/06/23 0:00	13,95	13,92	0,03			1			1
	26/06/23 1:00	12,93	12,89	0,04			1			1
	26/06/23 2:00	12,17	12,12	0,05			1			1
	26/06/23 3:00	11,74	11,66	0,08			1			1
	26/06/23 4:00	11,58	11,49	0,09			1			1
	26/06/23 5:00	11,72	11,61	0,11			1			1
	26/06/23 6:00	12,61	12,42	0,19			1			1
	26/06/23 7:00	13,84	13,40	0,44			1			1
	26/06/23 8:00	14,96	14,45	0,50			1			1
	26/06/23 9:00	15,86	15,37	0,49			1		1	1
	26/06/23 10:00	16,54	15,97	0,56			1		1	1
	26/06/23 11:00	16,82	16,15	0,67			1		1	1
	26/06/23 12:00	15,15	14,51	0,64			1			1
	26/06/23 13:00	14,80	14,27	0,53			1			1
	26/06/23 14:00	15,80	15,24	0,56			1			1
	26/06/23 15:00	15,14	14,49	0,65			1			1
	26/06/23 16:00	14,92	14,15	0,77			1			1
	26/06/23 17:00	15,36	14,48	0,87			1			1
	26/06/23 18:00	16,83	15,84	1,00			1		1	1
	26/06/23 19:00	18,12	16,96	1,15			1		1	1
	26/06/23 20:00	19,00	17,58	1,42			1		1	1
	26/06/23 21:00	18,54	16,52	2,02			1		1	1
	26/06/23 22:00	17,27	14,49	2,79			1			1
	26/06/23 23:00	15,77	12,48	3,29			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 27/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	27/06/23 0:00	14,52	13,30	1,22			1			1
	27/06/23 1:00	13,48	12,46	1,02			1			1
	27/06/23 2:00	12,66	11,74	0,92			1			1
	27/06/23 3:00	12,23	11,31	0,91			1			1
	27/06/23 4:00	12,10	11,35	0,75			1			1
	27/06/23 5:00	11,98	11,31	0,67			1			1
	27/06/23 6:00	12,72	12,04	0,69			1			1
	27/06/23 7:00	13,91	13,32	0,59			1			1
	27/06/23 8:00	15,14	14,71	0,44			1			1
	27/06/23 9:00	16,12	15,79	0,33			1	1		1
	27/06/23 10:00	16,65	16,28	0,37			1	1		1
	27/06/23 11:00	16,93	16,52	0,41			1	1		1
	27/06/23 12:00	16,64	16,15	0,49			1	1		1
	27/06/23 13:00	16,33	14,98	1,35			1			1
	27/06/23 14:00	16,34	14,61	1,72			1			1
	27/06/23 15:00	15,71	12,97	2,75			1			1
	27/06/23 16:00	15,63	12,32	3,31			1			1
	27/06/23 17:00	16,38	14,05	2,34			1			1
	27/06/23 18:00	17,79	15,59	2,20			1		1	1
	27/06/23 19:00	18,95	16,82	2,12			1		1	1
	27/06/23 20:00	19,71	17,52	2,18			1		1	1
	27/06/23 21:00	19,83	18,02	1,81			1		1	1
	27/06/23 22:00	18,50	17,32	1,17			1		1	1
	27/06/23 23:00	17,11	16,32	0,79			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 28/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	28/06/23 0:00	15,04	12,21	2,83		1				1
	28/06/23 1:00	13,80	10,89	2,91	1	1				
	28/06/23 2:00	12,89	9,80	3,08	1	1				
	28/06/23 3:00	12,39	9,36	3,02	1	1				
	28/06/23 4:00	12,22	9,54	2,67	1	1				
	28/06/23 5:00	12,21	9,80	2,40	1	1				
	28/06/23 6:00	12,97	10,60	2,37	1	1				
	28/06/23 7:00	14,20	12,04	2,16	1	1				
	28/06/23 8:00	15,44	13,34	2,11	1					1
	28/06/23 9:00	16,55	14,40	2,15	1					1
	28/06/23 10:00	17,29	15,02	2,27	1					1
	28/06/23 11:00	17,62	15,27	2,35	1					1
	28/06/23 12:00	17,75	15,13	2,63	1					1
	28/06/23 13:00	17,55	14,49	3,06	1					1
	28/06/23 14:00	16,90	13,51	3,39	1					1
	28/06/23 15:00	16,18	12,45	3,73	1					1
	28/06/23 16:00	15,97	11,87	4,10	1					1
	28/06/23 17:00	16,68	12,32	4,35	1					1
	28/06/23 18:00	18,11	13,69	4,42	1					1
	28/06/23 19:00	19,22	14,61	4,61	1					1
	28/06/23 20:00	20,26	15,23	5,03	1					1
	28/06/23 21:00	20,10	15,36	4,74	1					1
	28/06/23 22:00	18,82	15,14	3,68	1					1
	28/06/23 23:00	17,40	14,48	2,92	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 29/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	29/06/23 0:00	15,67	14,49	1,17	1					1
	29/06/23 1:00	14,28	13,26	1,02					1	1
	29/06/23 2:00	13,28	12,06	1,22					1	1
	29/06/23 3:00	12,76	11,31	1,45					1	1
	29/06/23 4:00	12,59	11,52	1,08					1	1
	29/06/23 5:00	12,55	11,94	0,62					1	1
	29/06/23 6:00	13,26	12,38	0,87					1	1
	29/06/23 7:00	14,47	13,63	0,84					1	1
	29/06/23 8:00	15,63	15,54	0,09		1			1	1
	29/06/23 9:00	16,61	16,55	0,06		1			1	1
	29/06/23 10:00	17,28	17,17	0,10		1			1	1
	29/06/23 11:00	17,65	17,49	0,16		1			1	1
	29/06/23 12:00	17,92	17,57	0,35		1			1	1
	29/06/23 13:00	17,81	17,14	0,67		1			1	1
	29/06/23 14:00	17,21	15,99	1,22		1			1	1
	29/06/23 15:00	16,39	14,28	2,11		1				1
	29/06/23 16:00	16,14	13,43	2,70		1				1
	29/06/23 17:00	16,88	13,94	2,94		1				1
	29/06/23 18:00	18,60	15,32	3,28		1				1
	29/06/23 19:00	19,71	17,33	2,38		1		1		1
	29/06/23 20:00	20,45	18,32	2,13		1		1		1
	29/06/23 21:00	19,82	18,15	1,66		1		1		1
	29/06/23 22:00	19,20	17,79	1,41		1		1		1
	29/06/23 23:00	17,63	16,15	1,48		1		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 30/6/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	30/06/23 0:00	16,41	14,87	1,54		1		1		1
	30/06/23 1:00	15,09	13,48	1,62				1		1
	30/06/23 2:00	14,01	12,59	1,42				1		1
	30/06/23 3:00	13,44	11,96	1,48				1		1
	30/06/23 4:00	12,95	11,46	1,49				1		1
	30/06/23 5:00	12,75	11,32	1,43				1		1
	30/06/23 6:00	13,36	11,84	1,51				1		1
	30/06/23 7:00	14,51	13,14	1,37				1		1
	30/06/23 8:00	15,65	14,36	1,29	1			1		1
	30/06/23 9:00	16,69	15,33	1,36	1			1		1
	30/06/23 10:00	17,29	15,87	1,42	1			1		1
	30/06/23 11:00	17,59	16,12	1,48	1			1		1
	30/06/23 12:00	17,73	15,96	1,77	1			1		1
	30/06/23 13:00	17,65	15,43	2,21	1					1
	30/06/23 14:00	17,15	14,97	2,18	1					1
	30/06/23 15:00	16,33	13,55	2,78	1					1
	30/06/23 16:00	16,13	12,92	3,21	1					1
	30/06/23 17:00	16,92	13,88	3,04	1					1
	30/06/23 18:00	18,55	15,98	2,57	1				1	1
	30/06/23 19:00	19,65	17,41	2,23	1				1	1
	30/06/23 20:00	20,37	18,42	1,95	1				1	1
	30/06/23 21:00	20,36	18,70	1,66	1				1	1
	30/06/23 22:00	19,08	17,45	1,63	1				1	1
	30/06/23 23:00	17,65	16,18	1,47	1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 1/7/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Σάββατο	01/07/23 0:00	15,15	13,91	1,24					1	1	
	01/07/23 1:00	14,20	12,90	1,30					1	1	
	01/07/23 2:00	13,45	12,07	1,38					1	1	
	01/07/23 3:00	13,03	11,62	1,41					1	1	
	01/07/23 4:00	12,76	11,49	1,27					1	1	
	01/07/23 5:00	12,56	11,39	1,18					1	1	
	01/07/23 6:00	13,10	12,16	0,94					1	1	
	01/07/23 7:00	14,00	13,41	0,59					1	1	
	01/07/23 8:00	15,12	14,80	0,32		1			1	1	
	01/07/23 9:00	15,99	15,87	0,12		1			1	1	
	01/07/23 10:00	16,55	16,39	0,16		1			1	1	
	01/07/23 11:00	16,86	16,63	0,22		1			1	1	
	01/07/23 12:00	16,92	16,48	0,44		1			1	1	
	01/07/23 13:00	16,89	15,93	0,96		1			1	1	
	01/07/23 14:00	16,68	15,04	1,65		1				1	
	01/07/23 15:00	16,35	14,24	2,11		1				1	
	01/07/23 16:00	16,31	13,74	2,57		1				1	
	01/07/23 17:00	16,82	13,97	2,85		1				1	
	01/07/23 18:00	17,92	15,42	2,50		1		1		1	
	01/07/23 19:00	18,79	16,43	2,36		1		1		1	
	01/07/23 20:00	19,42	16,65	2,78		1		1		1	
	01/07/23 21:00	19,62	16,86	2,76		1		1		1	
	01/07/23 22:00	18,47	16,58	1,90		1		1		1	
	01/07/23 23:00	17,03	15,31	1,72		1		1		1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 2/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Κυριακή	02/07/23 0:00	14,75	13,40	1,36				1		1	
	02/07/23 1:00	13,84	12,85	0,99				1		1	
	02/07/23 2:00	13,13	12,57	0,56				1		1	
	02/07/23 3:00	12,68	12,11	0,57				1		1	
	02/07/23 4:00	12,45	12,02	0,44				1		1	
	02/07/23 5:00	12,37	12,13	0,24				1		1	
	02/07/23 6:00	12,90	12,79	0,11				1		1	
	02/07/23 7:00	13,67	13,66	0,01				1		1	
	02/07/23 8:00	15,10	15,09	0,00				1	1	1	
	02/07/23 9:00	16,05	16,05	0,00				1	1	1	
	02/07/23 10:00	16,48	16,48	0,00				1	1	1	
	02/07/23 11:00	16,69	16,69	0,01				1	1	1	
	02/07/23 12:00	16,77	16,72	0,04				1	1	1	
	02/07/23 13:00	16,62	16,43	0,19				1	1	1	
	02/07/23 14:00	16,40	16,13	0,26				1	1	1	
	02/07/23 15:00	15,97	15,63	0,34				1	1	1	
	02/07/23 16:00	16,84	16,82	0,02				1	1	1	
	02/07/23 17:00	17,06	17,02	0,04				1	1	1	
	02/07/23 18:00	17,83	17,79	0,05				1	1	1	
	02/07/23 19:00	18,63	18,59	0,04			1		1	1	
	02/07/23 20:00	19,27	19,23	0,04			1		1	1	
	02/07/23 21:00	19,21	19,17	0,04			1		1	1	
	02/07/23 22:00	18,01	17,93	0,08			1		1	1	
	02/07/23 23:00	16,48	16,44	0,03			1		1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 3/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Δευτέρα	03/07/23 0:00	14,37	14,34	0,03					1	1	
	03/07/23 1:00	13,46	13,45	0,01					1	1	
	03/07/23 2:00	13,02	13,00	0,02					1	1	
	03/07/23 3:00	12,71	12,71	0,01					1	1	
	03/07/23 4:00	12,45	12,45	0,00					1	1	
	03/07/23 5:00	12,49	12,49	0,00					1	1	
	03/07/23 6:00	13,27	13,27	0,00					1	1	
	03/07/23 7:00	15,17	15,17	0,00			1		1	1	
	03/07/23 8:00	16,19	16,18	0,00			1		1	1	
	03/07/23 9:00	17,52	17,52	0,00			1		1	1	
	03/07/23 10:00	18,47	18,47	0,00			1		1	1	
	03/07/23 11:00	18,97	18,97	0,00			1		1	1	
	03/07/23 12:00	19,11	19,10	0,00			1		1	1	
	03/07/23 13:00	19,01	19,01	0,00			1		1	1	
	03/07/23 14:00	18,53	18,53	0,00			1		1	1	
	03/07/23 15:00	18,00	18,00	0,00			1		1	1	
	03/07/23 16:00	18,19	18,19	0,00			1		1	1	
	03/07/23 17:00	18,36	18,34	0,01			1		1	1	
	03/07/23 18:00	19,01	18,99	0,03			1		1	1	
	03/07/23 19:00	19,67	19,63	0,04			1		1	1	
	03/07/23 20:00	20,12	20,08	0,05			1		1	1	
	03/07/23 21:00	19,33	19,27	0,06			1		1	1	
	03/07/23 22:00	18,10	17,98	0,12			1		1	1	
	03/07/23 23:00	16,49	16,31	0,19			1		1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 4/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τρίτη	04/07/23 0:00	14,72	13,32	1,40	1		1				
	04/07/23 1:00	13,92	12,62	1,30	1		1				
	04/07/23 2:00	13,10	12,00	1,10	1		1				
	04/07/23 3:00	12,61	11,41	1,20	1		1				
	04/07/23 4:00	12,43	11,13	1,30	1		1				
	04/07/23 5:00	12,37	10,98	1,39	1		1				
	04/07/23 6:00	13,20	11,66	1,54	1		1				
	04/07/23 7:00	14,44	13,08	1,36	1		1		1		
	04/07/23 8:00	15,76	14,43	1,33	1		1		1		
	04/07/23 9:00	16,91	15,54	1,37	1		1		1		
	04/07/23 10:00	17,64	16,26	1,38	1		1		1		
	04/07/23 11:00	18,14	16,74	1,39	1		1		1		
	04/07/23 12:00	18,36	16,85	1,51	1		1		1		
	04/07/23 13:00	18,37	16,52	1,84	1		1		1		
	04/07/23 14:00	18,03	16,87	1,16	1		1		1		
	04/07/23 15:00	17,75	15,94	1,80	1		1		1		
	04/07/23 16:00	17,83	15,44	2,39	1		1		1		
	04/07/23 17:00	18,26	15,38	2,88	1		1		1		
	04/07/23 18:00	19,33	16,41	2,92	1		1		1		
	04/07/23 19:00	20,16	17,30	2,86	1	1	1				
	04/07/23 20:00	20,77	17,96	2,81	1	1	1				
	04/07/23 21:00	21,00	18,93	2,07	1	1	1				
	04/07/23 22:00	20,16	19,23	0,93	1	1	1				
	04/07/23 23:00	18,72	18,05	0,67	1	1	1				

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 5/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τετάρτη	05/07/23 0:00	15,25	11,20	4,05	1				1		
	05/07/23 1:00	14,17	10,43	3,73	1				1		
	05/07/23 2:00	13,29	9,56	3,73	1				1		
	05/07/23 3:00	12,80	9,11	3,69	1				1		
	05/07/23 4:00	12,65	8,83	3,83	1				1		
	05/07/23 5:00	12,12	8,29	3,83	1				1		
	05/07/23 6:00	13,00	9,30	3,70	1				1		
	05/07/23 7:00	14,67	11,17	3,51	1				1		
	05/07/23 8:00	15,92	12,46	3,46	1	1			1		
	05/07/23 9:00	17,17	13,58	3,59	1	1			1		
	05/07/23 10:00	17,38	13,75	3,63	1	1			1		
	05/07/23 11:00	17,41	13,77	3,64	1	1			1		
	05/07/23 12:00	17,63	13,44	4,20	1	1			1		
	05/07/23 13:00	18,64	15,33	3,30	1	1			1		
	05/07/23 14:00	18,28	14,90	3,39	1	1			1		
	05/07/23 15:00	17,10	13,24	3,87	1	1			1		
	05/07/23 16:00	16,92	13,10	3,82	1	1			1		
	05/07/23 17:00	17,88	14,36	3,53	1	1			1		
	05/07/23 18:00	19,44	16,12	3,32	1	1			1		
	05/07/23 19:00	20,61	17,45	3,16	1	1			1		
	05/07/23 20:00	21,01	17,61	3,39	1	1			1		
	05/07/23 21:00	21,10	18,01	3,09	1	1			1		
	05/07/23 22:00	19,68	17,01	2,67	1	1			1		
	05/07/23 23:00	18,28	16,40	1,88	1	1			1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 6/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Πέμπτη	06/07/23 0:00	16,56	14,09	2,48	1	1			1		
	06/07/23 1:00	15,35	12,91	2,43	1	1					
	06/07/23 2:00	14,42	12,23	2,19	1	1					
	06/07/23 3:00	13,86	11,73	2,13	1	1					
	06/07/23 4:00	13,52	11,14	2,38	1	1					
	06/07/23 5:00	13,38	10,61	2,77	1	1					
	06/07/23 6:00	14,02	11,20	2,82	1	1					
	06/07/23 7:00	15,58	12,77	2,81	1	1					
	06/07/23 8:00	17,05	14,16	2,89	1	1		1			
	06/07/23 9:00	18,20	14,87	3,34	1	1		1			
	06/07/23 10:00	19,02	15,81	3,21	1	1		1			
	06/07/23 11:00	19,39	16,37	3,02	1	1		1			
	06/07/23 12:00	19,64	16,17	3,47	1	1		1			
	06/07/23 13:00	19,71	15,83	3,88	1	1		1			
	06/07/23 14:00	19,49	15,30	4,19	1	1		1			
	06/07/23 15:00	19,12	14,72	4,41	1	1		1			
	06/07/23 16:00	19,05	14,74	4,31	1	1		1			
	06/07/23 17:00	19,48	15,30	4,17	1	1		1			
	06/07/23 18:00	20,42	15,68	4,74	1	1		1			
	06/07/23 19:00	21,07	16,84	4,23	1	1	1				
	06/07/23 20:00	21,71	17,68	4,03	1	1	1				
	06/07/23 21:00	22,20	19,15	3,05	1	1	1				
	06/07/23 22:00	21,36	18,81	2,55	1	1	1				
	06/07/23 23:00	19,85	17,84	2,01	1	1	1				

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 7/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Παρασκευή	07/07/23 0:00	17,14	14,99	2,15	1	1	1				
	07/07/23 1:00	15,91	13,16	2,75	1	1	1				
	07/07/23 2:00	14,88	12,15	2,73		1	1				
	07/07/23 3:00	14,25	11,33	2,91		1	1				
	07/07/23 4:00	13,85	10,95	2,90		1	1				
	07/07/23 5:00	13,69	10,99	2,70		1	1				
	07/07/23 6:00	14,30	11,45	2,84		1	1				
	07/07/23 7:00	15,67	13,32	2,35		1	1		1		
	07/07/23 8:00	17,10	14,41	2,69		1	1		1		
	07/07/23 9:00	18,06	15,36	2,70		1	1		1		
	07/07/23 10:00	18,67	15,89	2,78		1	1		1		
	07/07/23 11:00	19,32	16,46	2,86		1	1		1		
	07/07/23 12:00	19,62	16,66	2,95		1	1		1		
	07/07/23 13:00	19,77	16,62	3,15		1	1		1		
	07/07/23 14:00	19,61	16,45	3,16		1	1		1		
	07/07/23 15:00	19,35	16,38	2,97		1	1		1		
	07/07/23 16:00	19,11	15,93	3,17		1	1		1		
	07/07/23 17:00	19,48	16,41	3,07		1	1		1		
	07/07/23 18:00	20,30	17,40	2,90		1	1		1		
	07/07/23 19:00	21,12	18,27	2,85		1	1	1	1		
	07/07/23 20:00	21,44	18,71	2,72		1	1	1	1		
	07/07/23 21:00	22,16	19,74	2,42		1	1	1	1		
	07/07/23 22:00	21,27	18,91	2,37		1	1	1	1		
	07/07/23 23:00	19,86	17,41	2,45		1	1	1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 8/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Σάββατο	08/07/23 0:00	17,00	13,63	3,37		1	1	1			
	08/07/23 1:00	15,90	12,85	3,05		1	1				
	08/07/23 2:00	14,95	12,50	2,45		1	1				
	08/07/23 3:00	14,33	12,00	2,33		1	1				
	08/07/23 4:00	13,95	11,52	2,43		1	1				
	08/07/23 5:00	13,85	11,30	2,55		1	1				
	08/07/23 6:00	14,42	11,99	2,43		1	1				
	08/07/23 7:00	15,59	13,14	2,45		1	1	1			
	08/07/23 8:00	16,88	14,10	2,78		1	1	1			
	08/07/23 9:00	18,00	15,17	2,83		1	1	1			
	08/07/23 10:00	18,80	15,95	2,85		1	1	1			
	08/07/23 11:00	19,27	16,31	2,96		1	1	1			
	08/07/23 12:00	19,55	16,04	3,52		1	1	1			
	08/07/23 13:00	19,61	15,12	4,49		1	1	1			
	08/07/23 14:00	19,31	14,93	4,38		1	1	1			
	08/07/23 15:00	18,81	14,43	4,38		1	1	1			
	08/07/23 16:00	18,83	12,24	6,59		1	1	1			
	08/07/23 17:00	19,05	12,38	6,67		1	1	1			
	08/07/23 18:00	19,72	12,82	6,90		1	1	1			
	08/07/23 19:00	20,49	13,32	7,17		1	1	1			
	08/07/23 20:00	21,01	13,65	7,35		1	1	1			
	08/07/23 21:00	21,61	14,04	7,56		1	1	1			
	08/07/23 22:00	20,74	13,48	7,26		1	1	1			
	08/07/23 23:00	19,29	12,54	6,75		1	1	1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 9/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Κυριακή	09/07/23 0:00	16,35	10,63	5,72		1	1				
	09/07/23 1:00	15,34	9,97	5,37		1	1				
	09/07/23 2:00	14,43	9,38	5,05		1	1				
	09/07/23 3:00	13,81	8,97	4,83		1	1				
	09/07/23 4:00	13,45	8,74	4,71		1	1				
	09/07/23 5:00	13,38	8,70	4,68		1	1				
	09/07/23 6:00	14,00	9,10	4,90		1	1				
	09/07/23 7:00	15,04	9,78	5,26		1	1				
	09/07/23 8:00	16,10	10,47	5,64		1	1				
	09/07/23 9:00	16,95	11,01	5,93		1	1				
	09/07/23 10:00	17,45	11,34	6,11		1	1				
	09/07/23 11:00	17,74	11,53	6,21		1	1				
	09/07/23 12:00	17,80	11,57	6,23		1	1				
	09/07/23 13:00	17,69	11,50	6,19		1	1				
	09/07/23 14:00	17,43	11,33	6,10		1	1				
	09/07/23 15:00	17,18	11,17	6,01		1	1				
	09/07/23 16:00	17,25	11,21	6,04		1	1				
	09/07/23 17:00	17,59	11,43	6,16		1	1				
	09/07/23 18:00	18,33	11,92	6,42		1	1	1			
	09/07/23 19:00	19,19	12,48	6,72		1	1	1			
	09/07/23 20:00	19,74	12,83	6,91		1	1	1			
	09/07/23 21:00	20,05	13,03	7,02		1	1	1			
	09/07/23 22:00	18,99	12,35	6,65		1	1	1			
	09/07/23 23:00	17,38	11,29	6,08		1	1				

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 10/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Δευτέρα	10/07/23 0:00	15,53	10,10	5,44		1	1				
	10/07/23 1:00	14,57	9,47	5,10		1	1				
	10/07/23 2:00	13,76	8,94	4,82		1	1				
	10/07/23 3:00	13,21	8,58	4,62		1	1				
	10/07/23 4:00	12,95	8,42	4,53		1	1				
	10/07/23 5:00	13,02	8,46	4,56		1	1				
	10/07/23 6:00	13,80	8,97	4,83		1	1				
	10/07/23 7:00	14,97	9,73	5,24		1	1				
	10/07/23 8:00	16,11	10,47	5,64		1	1				
	10/07/23 9:00	17,04	11,08	5,97		1	1				
	10/07/23 10:00	16,08	10,45	5,63		1	1				
	10/07/23 11:00	16,20	10,53	5,67		1	1				
	10/07/23 12:00	16,20	10,53	5,67		1	1				
	10/07/23 13:00	18,17	11,81	6,36		1	1	1			
	10/07/23 14:00	18,14	11,79	6,35		1	1	1			
	10/07/23 15:00	17,98	11,68	6,29		1	1	1			
	10/07/23 16:00	18,04	11,73	6,31		1	1	1			
	10/07/23 17:00	18,49	12,02	6,47		1	1	1			
	10/07/23 18:00	19,33	12,56	6,76		1	1	1			
	10/07/23 19:00	20,23	13,15	7,08		1	1	1			
	10/07/23 20:00	20,80	13,52	7,28		1	1	1			
	10/07/23 21:00	20,96	13,63	7,34		1	1	1			
	10/07/23 22:00	19,91	12,94	6,97		1	1	1			
	10/07/23 23:00	18,29	11,89	6,40		1	1	1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 11/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τρίτη	11/07/23 0:00	15,13	9,88	5,25			1		1		
	11/07/23 1:00	14,02	9,12	4,91			1		1		
	11/07/23 2:00	13,21	8,59	4,62			1		1		
	11/07/23 3:00	12,71	8,26	4,45			1		1		
	11/07/23 4:00	12,53	8,15	4,39			1		1		
	11/07/23 5:00	12,32	8,19	4,13			1		1		
	11/07/23 6:00	12,97	9,28	3,69			1		1		
	11/07/23 7:00	14,45	10,91	3,54			1		1		
	11/07/23 8:00	15,53	12,08	3,44		1	1		1		
	11/07/23 9:00	16,58	13,22	3,36		1	1		1		
	11/07/23 10:00	15,62	12,48	3,14		1	1		1		
	11/07/23 11:00	16,08	13,02	3,06		1	1		1		
	11/07/23 12:00	16,32	13,12	3,20		1	1		1		
	11/07/23 13:00	18,21	14,71	3,50		1	1		1		
	11/07/23 14:00	17,91	14,17	3,74		1	1		1		
	11/07/23 15:00	17,58	13,28	4,30		1	1		1		
	11/07/23 16:00	17,67	12,79	4,88		1	1		1		
	11/07/23 17:00	18,09	13,14	4,95		1	1		1		
	11/07/23 18:00	18,87	13,85	5,02		1	1		1		
	11/07/23 19:00	19,90	14,81	5,09		1	1		1		
	11/07/23 20:00	20,88	16,07	4,81		1	1		1		
	11/07/23 21:00	21,57	17,08	4,49		1	1		1		
	11/07/23 22:00	20,71	16,56	4,14		1	1		1		
	11/07/23 23:00	19,42	15,66	3,75		1	1		1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 12/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τετάρτη	12/07/23 0:00	16,38	13,60	2,79		1	1		1		
	12/07/23 1:00	15,00	12,26	2,74		1	1				
	12/07/23 2:00	14,09	11,55	2,54		1	1				
	12/07/23 3:00	13,59	11,36	2,22		1	1				
	12/07/23 4:00	13,33	11,23	2,10		1	1				
	12/07/23 5:00	12,97	10,79	2,18		1	1				
	12/07/23 6:00	13,71	11,45	2,26		1	1				
	12/07/23 7:00	15,28	13,10	2,18		1	1		1		
	12/07/23 8:00	16,63	14,44	2,19		1	1		1		
	12/07/23 9:00	17,88	15,67	2,21		1	1		1		
	12/07/23 10:00	18,40	16,40	2,00		1	1		1		
	12/07/23 11:00	18,74	16,80	1,94		1	1		1		
	12/07/23 12:00	19,20	17,10	2,11		1	1		1		
	12/07/23 13:00	19,59	17,18	2,42		1	1		1		
	12/07/23 14:00	19,30	17,30	2,00		1	1		1		
	12/07/23 15:00	18,85	16,21	2,64		1	1		1		
	12/07/23 16:00	18,82	15,63	3,19		1	1		1		
	12/07/23 17:00	19,22	16,10	3,13		1	1		1		
	12/07/23 18:00	20,24	17,22	3,01		1	1		1		
	12/07/23 19:00	21,15	17,96	3,19		1	1	1	1		
	12/07/23 20:00	21,58	18,45	3,12		1	1	1	1		
	12/07/23 21:00	22,09	19,33	2,76		1	1	1	1		
	12/07/23 22:00	20,90	18,43	2,48		1	1	1	1		
	12/07/23 23:00	19,65	17,35	2,30		1	1	1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 13/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Πέμπτη	13/07/23 0:00	18,06	15,52	2,54		1	1	1			
	13/07/23 1:00	16,61	14,64	1,97		1	1	1			
	13/07/23 2:00	15,43	13,34	2,08		1	1	1			
	13/07/23 3:00	14,77	12,61	2,15		1		1	1		
	13/07/23 4:00	14,32	12,22	2,10		1		1	1		
	13/07/23 5:00	13,99	11,53	2,46		1		1	1		
	13/07/23 6:00	14,65	12,19	2,46		1		1	1		
	13/07/23 7:00	16,31	13,74	2,57		1		1	1		
	13/07/23 8:00	17,86	15,53	2,32		1	1	1	1		
	13/07/23 9:00	19,27	16,58	2,69		1	1	1	1		
	13/07/23 10:00	19,77	17,58	2,19		1	1	1	1		
	13/07/23 11:00	20,14	17,93	2,21		1	1	1	1		
	13/07/23 12:00	20,48	18,53	1,96		1	1	1	1		
	13/07/23 13:00	20,67	18,45	2,22		1	1	1	1		
	13/07/23 14:00	20,36	18,26	2,10		1	1	1	1		
	13/07/23 15:00	20,04	17,50	2,55		1	1	1	1		
	13/07/23 16:00	19,98	17,42	2,56		1	1	1	1		
	13/07/23 17:00	20,38	17,53	2,86		1	1	1	1		
	13/07/23 18:00	21,46	18,65	2,81		1	1	1	1		
	13/07/23 19:00	21,92	18,97	2,95		1	1	1	1		
	13/07/23 20:00	22,33	19,22	3,11		1	1	1	1		
	13/07/23 21:00	22,57	19,52	3,04		1	1	1	1		
	13/07/23 22:00	21,79	19,15	2,63		1	1	1	1		
	13/07/23 23:00	20,60	18,39	2,21		1	1	1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 14/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Παρασκευή	14/07/23 0:00	19,91	17,83	2,08	1	1		1	1		
	14/07/23 1:00	18,54	16,40	2,14	1	1		1	1		
	14/07/23 2:00	17,42	15,05	2,37	1	1		1			
	14/07/23 3:00	16,64	14,47	2,17	1	1		1			
	14/07/23 4:00	16,10	14,05	2,05	1	1		1			
	14/07/23 5:00	15,61	13,59	2,02	1	1		1			
	14/07/23 6:00	16,07	14,06	2,00	1	1		1			
	14/07/23 7:00	17,47	15,43	2,04	1	1		1			
	14/07/23 8:00	19,14	17,05	2,09	1	1		1	1		
	14/07/23 9:00	20,55	18,45	2,10	1	1		1	1		
	14/07/23 10:00	21,18	19,12	2,07	1	1		1	1		
	14/07/23 11:00	21,54	19,54	2,01	1	1		1	1		
	14/07/23 12:00	21,77	18,38	3,39	1	1		1	1		
	14/07/23 13:00	22,20	18,29	3,91	1	1		1	1		
	14/07/23 14:00	22,00	19,69	2,31	1	1		1	1		
	14/07/23 15:00	21,58	19,26	2,33	1	1		1	1		
	14/07/23 16:00	21,43	19,35	2,09	1	1		1	1		
	14/07/23 17:00	21,78	19,40	2,38	1	1		1	1		
	14/07/23 18:00	22,48	20,04	2,43	1	1		1	1		
	14/07/23 19:00	22,72	20,24	2,48	1	1	1	1	1		
	14/07/23 20:00	23,22	21,13	2,09	1	1	1	1	1		
	14/07/23 21:00	23,66	21,33	2,33	1	1	1	1	1		
	14/07/23 22:00	22,76	21,37	1,39	1	1	1	1	1		
	14/07/23 23:00	21,84	20,35	1,49	1	1	1	1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 15/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Σάββατο	15/07/23 0:00	20,68	18,66	2,02		1	1	1	1		
	15/07/23 1:00	19,42	17,39	2,02		1	1	1	1		
	15/07/23 2:00	18,21	16,05	2,17		1	1	1	1		
	15/07/23 3:00	17,32	15,05	2,27		1	1	1			
	15/07/23 4:00	16,69	14,38	2,31		1	1	1			
	15/07/23 5:00	16,55	14,32	2,22		1	1	1			
	15/07/23 6:00	16,99	14,55	2,43		1	1	1			
	15/07/23 7:00	18,16	16,11	2,05		1	1	1			
	15/07/23 8:00	20,07	17,46	2,61	1	1	1	1			
	15/07/23 9:00	21,83	18,56	3,27	1	1	1	1			
	15/07/23 10:00	22,92	20,18	2,74	1	1	1	1			
	15/07/23 11:00	23,43	21,11	2,32	1	1	1	1			
	15/07/23 12:00	23,56	21,27	2,30	1	1	1	1			
	15/07/23 13:00	23,59	21,27	2,33	1	1	1	1			
	15/07/23 14:00	23,54	21,25	2,29	1	1	1	1			
	15/07/23 15:00	23,51	21,09	2,42	1	1	1	1			
	15/07/23 16:00	23,68	20,87	2,81	1	1	1	1			
	15/07/23 17:00	24,28	22,09	2,19	1	1	1	1	1		
	15/07/23 18:00	25,38	23,39	1,99	1	1	1	1	1		
	15/07/23 19:00	26,11	24,04	2,07	1	1	1	1	1		
	15/07/23 20:00	26,48	23,66	2,82	1	1	1	1	1		
	15/07/23 21:00	26,66	24,43	2,23	1	1	1	1	1		
	15/07/23 22:00	25,79	23,89	1,90	1	1	1	1	1		
	15/07/23 23:00	24,54	22,51	2,03	1	1	1	1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 16/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Κυριακή	16/07/23 0:00	20,32	18,28	2,05		1	1	1	1		
	16/07/23 1:00	19,12	17,14	1,98		1	1	1	1		
	16/07/23 2:00	17,91	15,82	2,09		1	1		1		
	16/07/23 3:00	17,25	14,68	2,57		1	1		1		
	16/07/23 4:00	16,42	13,90	2,52		1	1		1		
	16/07/23 5:00	15,98	13,59	2,40		1	1		1		
	16/07/23 6:00	16,36	13,54	2,83		1	1		1		
	16/07/23 7:00	17,41	14,14	3,26		1	1		1		
	16/07/23 8:00	18,95	15,97	2,98		1	1		1		
	16/07/23 9:00	20,32	17,78	2,54		1	1	1	1		
	16/07/23 10:00	21,09	18,47	2,62		1	1	1	1		
	16/07/23 11:00	21,45	18,79	2,66		1	1	1	1		
	16/07/23 12:00	21,50	19,02	2,48		1	1	1	1		
	16/07/23 13:00	21,49	19,31	2,18		1	1	1	1		
	16/07/23 14:00	21,44	17,84	3,60		1	1	1	1		
	16/07/23 15:00	21,33	15,40	5,93		1	1	1	1		
	16/07/23 16:00	21,59	15,25	6,34		1	1	1	1		
	16/07/23 17:00	22,30	14,55	7,75		1	1	1	1		
	16/07/23 18:00	23,45	15,57	7,88		1	1	1	1		
	16/07/23 19:00	24,52	16,60	7,92	1	1	1	1			
	16/07/23 20:00	25,30	17,43	7,87	1	1	1	1			
	16/07/23 21:00	25,79	17,90	7,88	1	1	1	1			
	16/07/23 22:00	25,20	18,44	6,77	1	1	1	1			
	16/07/23 23:00	24,09	17,59	6,50	1	1	1	1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 17/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Δευτέρα	17/07/23 0:00	20,25	14,55	5,70	1		1	1			
	17/07/23 1:00	19,25	14,06	5,19	1		1	1			
	17/07/23 2:00	18,27	13,42	4,85	1		1	1			
	17/07/23 3:00	17,41	12,73	4,68	1		1	1			
	17/07/23 4:00	16,72	12,12	4,60	1		1	1			
	17/07/23 5:00	16,36	11,90	4,46	1		1	1			
	17/07/23 6:00	17,10	12,79	4,31	1		1	1			
	17/07/23 7:00	18,29	14,01	4,28	1		1	1			
	17/07/23 8:00	19,82	15,77	4,04	1		1	1	1		
	17/07/23 9:00	21,17	17,49	3,68	1		1	1	1		
	17/07/23 10:00	21,99	18,45	3,53	1		1	1	1		
	17/07/23 11:00	22,44	19,10	3,35	1		1	1	1		
	17/07/23 12:00	22,67	19,60	3,07	1		1	1	1		
	17/07/23 13:00	22,78	18,61	4,17	1		1	1	1		
	17/07/23 14:00	22,63	18,17	4,46	1		1	1	1		
	17/07/23 15:00	22,47	17,84	4,62	1		1	1	1		
	17/07/23 16:00	22,64	17,70	4,94	1		1	1	1		
	17/07/23 17:00	23,17	18,08	5,09	1		1	1	1		
	17/07/23 18:00	24,15	18,82	5,33	1	1	1		1		
	17/07/23 19:00	25,08	19,39	5,69	1	1	1		1		
	17/07/23 20:00	25,64	19,79	5,85	1	1	1		1		
	17/07/23 21:00	25,80	19,50	6,30	1	1	1		1		
	17/07/23 22:00	25,15	18,04	7,11	1	1	1		1		
	17/07/23 23:00	24,06	18,51	5,55	1	1	1		1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 18/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τρίτη	18/07/23 0:00	20,30	15,78	4,53	1		1		1		
	18/07/23 1:00	19,21	14,30	4,91	1		1		1		
	18/07/23 2:00	18,21	12,81	5,40			1	1	1		
	18/07/23 3:00	17,37	12,00	5,37			1	1	1		
	18/07/23 4:00	16,80	11,97	4,83			1	1	1		
	18/07/23 5:00	16,22	11,54	4,68			1	1	1		
	18/07/23 6:00	16,51	11,70	4,80			1	1	1		
	18/07/23 7:00	18,07	13,16	4,91			1	1	1		
	18/07/23 8:00	19,18	14,53	4,65			1	1	1		
	18/07/23 9:00	20,47	14,88	5,59	1		1	1			
	18/07/23 10:00	21,20	15,47	5,73	1		1	1			
	18/07/23 11:00	21,78	15,41	6,36	1		1	1			
	18/07/23 12:00	22,18	14,43	7,74	1		1	1			
	18/07/23 13:00	22,33	14,52	7,82	1		1	1			
	18/07/23 14:00	22,25	14,91	7,34	1		1	1			
	18/07/23 15:00	22,15	14,40	7,75	1		1	1			
	18/07/23 16:00	22,38	14,71	7,68	1		1	1			
	18/07/23 17:00	23,16	15,39	7,78	1		1	1			
	18/07/23 18:00	23,97	16,75	7,22	1		1	1	1		
	18/07/23 19:00	24,48	16,45	8,03	1		1	1	1		
	18/07/23 20:00	24,43	17,25	7,18	1		1	1	1		
	18/07/23 21:00	24,30	17,93	6,37	1		1	1	1		
	18/07/23 22:00	23,42	18,36	5,07	1		1	1	1		
	18/07/23 23:00	22,11	17,08	5,03	1		1	1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 19/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τετάρτη	19/07/23 0:00	20,30	15,87	4,44	1		1	1	1		
	19/07/23 1:00	19,03	13,86	5,16	1			1	1		
	19/07/23 2:00	17,99	12,78	5,21	1			1	1		
	19/07/23 3:00	17,10	11,37	5,73	1			1	1		
	19/07/23 4:00	16,48	11,07	5,41	1			1	1		
	19/07/23 5:00	15,85	10,56	5,29	1			1	1		
	19/07/23 6:00	16,01	10,60	5,41	1			1	1		
	19/07/23 7:00	17,54	11,92	5,62	1			1	1		
	19/07/23 8:00	18,93	13,38	5,54	1			1	1		
	19/07/23 9:00	20,24	14,49	5,75	1			1	1		
	19/07/23 10:00	21,17	15,82	5,35	1		1	1	1		
	19/07/23 11:00	21,77	15,97	5,79	1		1	1	1		
	19/07/23 12:00	22,19	16,58	5,60	1		1	1	1		
	19/07/23 13:00	22,51	15,85	6,66	1		1	1	1		
	19/07/23 14:00	22,59	17,35	5,24	1		1	1	1		
	19/07/23 15:00	22,72	17,85	4,87	1		1	1	1		
	19/07/23 16:00	23,05	17,54	5,51	1		1	1	1		
	19/07/23 17:00	23,67	17,03	6,64	1		1	1	1		
	19/07/23 18:00	24,53	18,34	6,20	1		1	1	1		
	19/07/23 19:00	25,05	19,15	5,90	1		1	1	1		
	19/07/23 20:00	24,91	19,97	4,94	1		1	1	1		
	19/07/23 21:00	24,69	19,00	5,69	1		1	1	1		
	19/07/23 22:00	23,60	19,40	4,21	1		1	1	1		
	19/07/23 23:00	22,17	18,95	3,22	1		1	1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 20/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Πέμπτη	20/07/23 0:00	19,69	15,96	3,73	1		1	1	1		
	20/07/23 1:00	18,93	15,19	3,74	1		1	1	1		
	20/07/23 2:00	17,78	14,19	3,59			1	1	1		
	20/07/23 3:00	16,82	13,06	3,76			1	1	1		
	20/07/23 4:00	16,14	12,63	3,51			1	1	1		
	20/07/23 5:00	15,70	12,56	3,14			1	1	1		
	20/07/23 6:00	16,10	12,79	3,31			1	1	1		
	20/07/23 7:00	17,69	14,13	3,55			1	1	1		
	20/07/23 8:00	19,36	15,80	3,56	1		1	1	1		
	20/07/23 9:00	20,92	17,60	3,32	1		1	1	1		
	20/07/23 10:00	21,94	18,74	3,20	1		1	1	1		
	20/07/23 11:00	22,50	19,38	3,12	1		1	1	1		
	20/07/23 12:00	22,78	19,69	3,10	1		1	1	1		
	20/07/23 13:00	23,02	19,81	3,21	1		1	1	1		
	20/07/23 14:00	23,07	19,84	3,23	1		1	1	1		
	20/07/23 15:00	23,10	19,57	3,53	1		1	1	1		
	20/07/23 16:00	23,34	19,27	4,07	1		1	1	1		
	20/07/23 17:00	24,10	21,00	3,10	1	1	1	1	1		
	20/07/23 18:00	25,30	22,17	3,13	1	1	1	1	1		
	20/07/23 19:00	25,92	22,75	3,18	1	1	1	1	1		
	20/07/23 20:00	26,02	23,01	3,02	1	1	1	1	1		
	20/07/23 21:00	26,04	23,07	2,97	1	1	1	1	1		
	20/07/23 22:00	25,25	22,56	2,69	1	1	1	1	1		
	20/07/23 23:00	23,76	21,33	2,42	1	1	1	1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 21/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Παρασκευή	21/07/23 0:00	21,25	18,88	2,37		1		1	1	1	
	21/07/23 1:00	19,99	17,83	2,16		1			1	1	
	21/07/23 2:00	18,87	16,85	2,02		1			1	1	
	21/07/23 3:00	17,98	15,97	2,01		1			1	1	
	21/07/23 4:00	17,40	15,48	1,92		1			1	1	
	21/07/23 5:00	17,09	15,21	1,88		1			1	1	
	21/07/23 6:00	17,29	15,38	1,91		1			1	1	
	21/07/23 7:00	18,41	16,56	1,86		1			1	1	
	21/07/23 8:00	20,25	18,45	1,81		1			1	1	
	21/07/23 9:00	21,96	20,11	1,84		1		1	1	1	
	21/07/23 10:00	23,07	21,17	1,90		1		1	1	1	
	21/07/23 11:00	23,64	21,70	1,95		1		1	1	1	
	21/07/23 12:00	23,97	21,99	1,99		1		1	1	1	
	21/07/23 13:00	24,19	22,12	2,08		1		1	1	1	
	21/07/23 14:00	24,18	21,77	2,41		1		1	1	1	
	21/07/23 15:00	24,24	21,45	2,79		1		1	1	1	
	21/07/23 16:00	24,61	21,89	2,73		1		1	1	1	
	21/07/23 17:00	25,33	22,30	3,03		1		1	1	1	
	21/07/23 18:00	26,44	23,78	2,66	1	1		1	1	1	
	21/07/23 19:00	27,22	25,01	2,20	1	1		1	1	1	
	21/07/23 20:00	27,21	25,06	2,15	1	1		1	1	1	
	21/07/23 21:00	27,65	25,96	1,69	1	1		1	1	1	
	21/07/23 22:00	26,98	25,70	1,27	1	1		1	1	1	
	21/07/23 23:00	25,93	24,69	1,24	1	1		1	1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 22/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Σάββατο	22/07/23 0:00	23,50	21,96	1,53	1	1		1		1	
	22/07/23 1:00	22,19	20,83	1,36	1	1		1		1	
	22/07/23 2:00	20,86	19,57	1,29	1	1				1	
	22/07/23 3:00	19,75	18,46	1,29	1	1				1	
	22/07/23 4:00	18,90	17,57	1,33	1	1				1	
	22/07/23 5:00	18,53	17,15	1,38	1	1				1	
	22/07/23 6:00	18,64	17,20	1,44	1	1				1	
	22/07/23 7:00	20,52	19,06	1,46	1	1				1	
	22/07/23 8:00	21,75	20,11	1,64	1	1				1	
	22/07/23 9:00	23,03	21,42	1,61	1	1		1		1	
	22/07/23 10:00	24,10	22,40	1,70	1	1		1		1	
	22/07/23 11:00	24,99	22,89	2,10	1	1		1		1	
	22/07/23 12:00	25,77	23,48	2,29	1	1		1		1	
	22/07/23 13:00	26,37	23,88	2,48	1	1		1		1	
	22/07/23 14:00	26,49	23,22	3,27	1	1		1		1	
	22/07/23 15:00	26,39	23,35	3,04	1	1		1		1	
	22/07/23 16:00	26,40	23,15	3,25	1	1		1		1	
	22/07/23 17:00	26,95	24,20	2,75	1	1		1		1	
	22/07/23 18:00	27,87	25,38	2,48	1	1		1	1	1	
	22/07/23 19:00	28,54	26,10	2,44	1	1		1	1	1	
	22/07/23 20:00	28,63	26,31	2,32	1	1		1	1	1	
	22/07/23 21:00	28,73	26,66	2,07	1	1		1	1	1	
	22/07/23 22:00	27,98	26,18	1,80	1	1		1	1	1	
	22/07/23 23:00	26,99	25,05	1,94	1	1		1	1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 23/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Κυριακή	23/07/23 0:00	24,58	22,84	1,74	1	1			1	1	
	23/07/23 1:00	23,61	22,10	1,51	1	1			1	1	
	23/07/23 2:00	22,45	21,06	1,40	1	1			1	1	
	23/07/23 3:00	21,34	19,99	1,35	1	1				1	
	23/07/23 4:00	20,40	19,08	1,32	1	1				1	
	23/07/23 5:00	19,92	18,59	1,33	1	1				1	
	23/07/23 6:00	20,23	18,92	1,31	1	1				1	
	23/07/23 7:00	21,96	20,75	1,21	1	1		1		1	
	23/07/23 8:00	22,51	21,35	1,16	1	1		1		1	
	23/07/23 9:00	22,98	21,85	1,13	1	1		1		1	
	23/07/23 10:00	23,13	22,03	1,10	1	1		1		1	
	23/07/23 11:00	23,26	22,15	1,11	1	1		1		1	
	23/07/23 12:00	23,41	22,17	1,24	1	1		1		1	
	23/07/23 13:00	23,51	22,01	1,51	1	1		1		1	
	23/07/23 14:00	23,43	21,67	1,76	1	1		1		1	
	23/07/23 15:00	23,25	20,95	2,31	1	1		1		1	
	23/07/23 16:00	23,29	21,51	1,78	1	1		1		1	
	23/07/23 17:00	24,10	22,02	2,08	1	1		1		1	
	23/07/23 18:00	25,25	22,70	2,55	1	1		1		1	
	23/07/23 19:00	26,52	23,27	3,26	1	1		1		1	
	23/07/23 20:00	27,62	23,56	4,07	1	1		1		1	
	23/07/23 21:00	28,33	23,11	5,22	1	1		1		1	
	23/07/23 22:00	28,30	22,44	5,85	1	1		1		1	
	23/07/23 23:00	27,86	21,65	6,21	1	1		1		1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 24/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Δευτέρα	24/07/23 0:00	25,68	20,59	5,09	1	1		1		1	
	24/07/23 1:00	24,76	20,75	4,01	1	1		1		1	
	24/07/23 2:00	23,91	19,89	4,02	1	1				1	
	24/07/23 3:00	23,09	18,89	4,20	1	1				1	
	24/07/23 4:00	22,42	18,15	4,27	1	1				1	
	24/07/23 5:00	22,03	17,68	4,35	1	1				1	
	24/07/23 6:00	22,27	17,89	4,38	1	1				1	
	24/07/23 7:00	23,44	19,46	3,99	1	1				1	
	24/07/23 8:00	24,21	19,94	4,27	1	1				1	
	24/07/23 9:00	24,95	21,38	3,56	1	1			1	1	
	24/07/23 10:00	25,58	22,09	3,49	1	1			1	1	
	24/07/23 11:00	26,07	22,27	3,80	1	1			1	1	
	24/07/23 12:00	26,44	22,35	4,09	1	1			1	1	
	24/07/23 13:00	26,61	22,51	4,10	1	1			1	1	
	24/07/23 14:00	26,48	20,07	6,41		1		1	1	1	
	24/07/23 15:00	26,13	19,14	6,99		1		1	1	1	
	24/07/23 16:00	25,77	18,25	7,53		1		1	1	1	
	24/07/23 17:00	25,96	18,16	7,80		1		1	1	1	
	24/07/23 18:00	26,74	18,73	8,01		1		1	1	1	
	24/07/23 19:00	27,83	19,63	8,19		1		1	1	1	
	24/07/23 20:00	28,63	20,39	8,24		1		1	1	1	
	24/07/23 21:00	28,98	20,54	8,44		1		1	1	1	
	24/07/23 22:00	28,65	20,61	8,05		1		1	1	1	
	24/07/23 23:00	27,90	19,69	8,21		1		1	1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 25/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τρίτη	25/07/23 0:00	23,65	18,24	5,42		1		1		1	
	25/07/23 1:00	22,49	17,70	4,79		1		1		1	
	25/07/23 2:00	21,19	16,72	4,47		1		1		1	
	25/07/23 3:00	20,19	15,94	4,26		1		1		1	
	25/07/23 4:00	19,53	15,49	4,03		1		1		1	
	25/07/23 5:00	18,38	14,56	3,82		1		1		1	
	25/07/23 6:00	18,48	14,62	3,86		1		1		1	
	25/07/23 7:00	21,19	17,32	3,87		1		1		1	
	25/07/23 8:00	22,49	18,68	3,80		1		1	1	1	
	25/07/23 9:00	23,80	19,92	3,88		1		1	1	1	
	25/07/23 10:00	24,67	20,57	4,09		1		1	1	1	
	25/07/23 11:00	25,29	21,22	4,08		1		1	1	1	
	25/07/23 12:00	25,71	21,02	4,68		1		1	1	1	
	25/07/23 13:00	25,98	21,56	4,42		1		1	1	1	
	25/07/23 14:00	25,91	20,66	5,25		1		1	1	1	
	25/07/23 15:00	25,76	21,27	4,49		1		1	1	1	
	25/07/23 16:00	25,75	21,44	4,31		1		1	1	1	
	25/07/23 17:00	26,20	22,11	4,09		1		1	1	1	
	25/07/23 18:00	26,98	23,02	3,97		1	1		1	1	
	25/07/23 19:00	27,49	23,96	3,54		1	1		1	1	
	25/07/23 20:00	27,40	23,94	3,45		1	1		1	1	
	25/07/23 21:00	27,33	24,10	3,23		1	1		1	1	
	25/07/23 22:00	26,57	23,32	3,25		1	1		1	1	
	25/07/23 23:00	25,61	22,98	2,63		1	1		1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 26/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τετάρτη	26/07/23 0:00	22,88	21,58	1,30		1	1		1	1	
	26/07/23 1:00	21,45	20,12	1,33		1	1			1	
	26/07/23 2:00	20,22	18,84	1,38		1	1			1	
	26/07/23 3:00	19,04	17,56	1,48		1	1			1	
	26/07/23 4:00	18,32	16,81	1,51		1	1			1	
	26/07/23 5:00	17,99	16,72	1,27		1	1			1	
	26/07/23 6:00	18,19	17,09	1,10		1	1			1	
	26/07/23 7:00	21,10	19,93	1,17		1	1			1	
	26/07/23 8:00	22,26	21,30	0,96		1	1	1		1	
	26/07/23 9:00	23,16	22,29	0,87		1	1	1		1	
	26/07/23 10:00	23,91	23,09	0,82		1	1	1		1	
	26/07/23 11:00	24,53	23,73	0,80		1	1	1		1	
	26/07/23 12:00	25,11	24,30	0,80		1	1	1		1	
	26/07/23 13:00	25,66	25,04	0,63		1	1	1	1	1	
	26/07/23 14:00	25,78	24,92	0,86		1	1	1	1	1	
	26/07/23 15:00	25,79	24,86	0,93		1	1	1	1	1	
	26/07/23 16:00	25,90	25,02	0,88		1	1	1	1	1	
	26/07/23 17:00	26,18	25,00	1,17		1	1	1	1	1	
	26/07/23 18:00	26,84	25,79	1,05		1	1	1	1	1	
	26/07/23 19:00	27,30	26,27	1,03		1	1	1	1	1	
	26/07/23 20:00	26,76	25,75	1,01		1	1	1	1	1	
	26/07/23 21:00	26,84	25,78	1,06		1	1	1	1	1	
	26/07/23 22:00	26,02	24,82	1,20		1	1	1	1	1	
	26/07/23 23:00	25,09	23,67	1,42		1	1		1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 27/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Πέμπτη	27/07/23 0:00	21,52	18,02	3,50		1	1		1	1	
	27/07/23 1:00	19,91	16,31	3,60			1		1	1	
	27/07/23 2:00	18,95	15,45	3,50			1		1	1	
	27/07/23 3:00	18,07	14,77	3,30			1		1	1	
	27/07/23 4:00	17,54	13,74	3,80			1		1	1	
	27/07/23 5:00	17,40	13,50	3,90			1		1	1	
	27/07/23 6:00	17,23	13,93	3,30			1		1	1	
	27/07/23 7:00	18,85	15,85	3,00			1		1	1	
	27/07/23 8:00	20,23	17,03	3,20			1		1	1	
	27/07/23 9:00	21,30	17,30	4,00			1		1	1	
	27/07/23 10:00	21,73	17,53	4,20			1		1	1	
	27/07/23 11:00	22,18	17,28	4,90			1		1	1	
	27/07/23 12:00	23,32	18,32	5,00		1	1		1	1	
	27/07/23 13:00	24,61	20,11	4,50		1	1		1	1	
	27/07/23 14:00	24,63	19,63	5,00		1	1		1	1	
	27/07/23 15:00	24,58	19,18	5,40		1	1		1	1	
	27/07/23 16:00	24,79	19,19	5,60		1	1		1	1	
	27/07/23 17:00	25,59	19,99	5,60		1	1		1	1	
	27/07/23 18:00	26,71	21,71	5,00		1	1		1	1	
	27/07/23 19:00	26,94	22,84	4,10		1	1		1	1	
	27/07/23 20:00	26,34	21,84	4,50		1	1		1	1	
	27/07/23 21:00	26,28	21,88	4,40		1	1		1	1	
	27/07/23 22:00	25,47	21,07	4,40		1	1		1	1	
	27/07/23 23:00	24,84	20,14	4,70		1	1		1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 28/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Παρασκευή	28/07/23 0:00	21,73	17,72	4,01			1		1	1	
	28/07/23 1:00	20,10	15,77	4,34			1		1	1	
	28/07/23 2:00	19,14	14,48	4,66			1		1	1	
	28/07/23 3:00	18,25	14,01	4,24			1		1	1	
	28/07/23 4:00	17,71	12,45	5,26			1			1	
	28/07/23 5:00	17,37	12,31	5,06			1			1	
	28/07/23 6:00	17,40	11,98	5,42			1			1	
	28/07/23 7:00	19,04	13,25	5,78			1			1	
	28/07/23 8:00	20,44	15,00	5,43			1		1	1	
	28/07/23 9:00	21,51	16,16	5,35			1		1	1	
	28/07/23 10:00	21,95	16,69	5,26			1		1	1	
	28/07/23 11:00	22,40	16,86	5,54			1		1	1	
	28/07/23 12:00	23,56	18,25	5,30		1	1			1	
	28/07/23 13:00	24,85	19,01	5,84		1	1			1	
	28/07/23 14:00	24,87	19,11	5,76		1	1			1	
	28/07/23 15:00	24,82	18,97	5,85		1	1			1	
	28/07/23 16:00	25,04	19,39	5,65		1	1			1	
	28/07/23 17:00	25,84	20,55	5,28		1	1		1	1	
	28/07/23 18:00	26,97	21,96	5,01		1	1		1	1	
	28/07/23 19:00	27,21	22,32	4,88		1	1		1	1	
	28/07/23 20:00	26,60	22,14	4,47		1	1		1	1	
	28/07/23 21:00	26,54	22,09	4,45		1	1		1	1	
	28/07/23 22:00	25,72	21,50	4,22		1	1		1	1	
	28/07/23 23:00	25,09	20,32	4,77		1	1		1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 29/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Σάββατο	29/07/23 0:00	22,51	17,33	5,18			1		1	1	
	29/07/23 1:00	21,76	17,05	4,72			1		1	1	
	29/07/23 2:00	20,40	16,27	4,13			1		1	1	
	29/07/23 3:00	19,55	15,32	4,24			1		1	1	
	29/07/23 4:00	19,07	14,70	4,37			1		1	1	
	29/07/23 5:00	18,85	14,68	4,17			1		1	1	
	29/07/23 6:00	18,64	14,00	4,64			1		1	1	
	29/07/23 7:00	19,95	15,65	4,30			1		1	1	
	29/07/23 8:00	21,64	17,40	4,24			1		1	1	
	29/07/23 9:00	23,18	18,82	4,36		1	1			1	
	29/07/23 10:00	23,71	17,92	5,80		1	1			1	
	29/07/23 11:00	24,24	17,67	6,57		1	1			1	
	29/07/23 12:00	24,77	18,40	6,37		1	1			1	
	29/07/23 13:00	25,31	18,78	6,53		1	1			1	
	29/07/23 14:00	24,92	18,10	6,82		1	1			1	
	29/07/23 15:00	24,20	16,73	7,46		1	1			1	
	29/07/23 16:00	23,63	15,99	7,64		1	1			1	
	29/07/23 17:00	24,06	16,70	7,36		1	1			1	
	29/07/23 18:00	25,24	17,39	7,85		1	1			1	
	29/07/23 19:00	25,19	18,33	6,86		1	1			1	
	29/07/23 20:00	24,73	17,79	6,94		1	1			1	
	29/07/23 21:00	24,35	19,29	5,06		1	1			1	
	29/07/23 22:00	23,03	17,32	5,72		1	1			1	
	29/07/23 23:00	21,60	15,71	5,89		1	1			1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 30/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Κυριακή	30/07/23 0:00	22,60	19,31	3,29		1	1			1	
	30/07/23 1:00	21,33	17,50	3,84			1		1	1	
	30/07/23 2:00	20,00	16,08	3,92			1		1	1	
	30/07/23 3:00	19,17	15,62	3,54			1		1	1	
	30/07/23 4:00	18,69	15,26	3,43			1		1	1	
	30/07/23 5:00	18,48	15,14	3,33			1		1	1	
	30/07/23 6:00	18,27	15,00	3,27			1		1	1	
	30/07/23 7:00	19,56	16,42	3,13			1		1	1	
	30/07/23 8:00	21,21	18,09	3,12		1	1			1	
	30/07/23 9:00	22,72	18,52	4,20		1	1			1	
	30/07/23 10:00	23,24	18,44	4,80		1	1			1	
	30/07/23 11:00	23,76	19,06	4,70		1	1			1	
	30/07/23 12:00	24,28	19,18	5,10		1	1			1	
	30/07/23 13:00	24,81	19,21	5,60		1	1			1	
	30/07/23 14:00	24,43	18,93	5,50		1	1			1	
	30/07/23 15:00	23,72	17,82	5,90		1	1			1	
	30/07/23 16:00	23,16	16,82	6,35		1	1			1	
	30/07/23 17:00	23,59	17,53	6,05		1	1			1	
	30/07/23 18:00	24,74	18,98	5,76		1	1			1	
	30/07/23 19:00	24,69	18,95	5,74		1	1			1	
	30/07/23 20:00	24,24	18,88	5,36		1	1			1	
	30/07/23 21:00	23,87	18,26	5,61		1	1			1	
	30/07/23 22:00	22,58	16,75	5,83			1		1	1	
	30/07/23 23:00	21,17	15,08	6,09			1		1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 31/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Δευτέρα	31/07/23 0:00	23,28	17,40	5,88			1		1	1	
	31/07/23 1:00	21,98	16,60	5,38			1		1	1	
	31/07/23 2:00	20,60	15,51	5,10			1		1	1	
	31/07/23 3:00	19,75	14,00	5,75			1		1	1	
	31/07/23 4:00	19,25	13,71	5,55			1		1	1	
	31/07/23 5:00	19,50	13,97	5,53			1		1	1	
	31/07/23 6:00	19,70	14,05	5,65			1		1	1	
	31/07/23 7:00	20,15	14,35	5,79			1		1	1	
	31/07/23 8:00	21,85	16,79	5,06			1		1	1	
	31/07/23 9:00	23,41	17,54	5,87			1		1	1	
	31/07/23 10:00	23,95	18,43	5,51		1	1			1	
	31/07/23 11:00	24,48	19,30	5,18		1	1			1	
	31/07/23 12:00	24,70	19,40	5,30		1	1			1	
	31/07/23 13:00	25,56	20,86	4,70		1	1		1	1	
	31/07/23 14:00	25,17	21,67	3,50		1	1		1	1	
	31/07/23 15:00	24,44	21,51	2,92		1	1		1	1	
	31/07/23 16:00	23,87	21,14	2,73		1	1		1	1	
	31/07/23 17:00	24,30	21,98	2,32		1	1		1	1	
	31/07/23 18:00	25,49	22,54	2,95		1	1		1	1	
	31/07/23 19:00	25,44	22,61	2,83		1	1		1	1	
	31/07/23 20:00	24,97	22,35	2,62		1	1		1	1	
	31/07/23 21:00	24,59	21,89	2,70		1	1		1	1	
	31/07/23 22:00	23,26	21,22	2,04		1	1		1	1	
	31/07/23 23:00	21,81	19,64	2,17		1	1		1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 1/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τρίτη	01/08/23 0:00	19,01	14,31	4,70			1		1	1	
	01/08/23 1:00	17,88	13,08	4,80			1			1	
	01/08/23 2:00	16,98	12,28	4,70			1			1	
	01/08/23 3:00	16,31	11,61	4,70			1			1	
	01/08/23 4:00	15,84	11,34	4,50			1			1	
	01/08/23 5:00	15,56	11,16	4,40			1			1	
	01/08/23 6:00	15,57	11,17	4,40			1			1	
	01/08/23 7:00	17,03	12,93	4,10			1			1	
	01/08/23 8:00	17,97	13,87	4,10			1		1	1	
	01/08/23 9:00	19,18	15,08	4,10			1		1	1	
	01/08/23 10:00	19,90	15,80	4,10			1		1	1	
	01/08/23 11:00	20,78	16,48	4,30			1		1	1	
	01/08/23 12:00	21,52	16,72	4,80			1		1	1	
	01/08/23 13:00	21,91	16,81	5,10			1		1	1	
	01/08/23 14:00	21,88	16,68	5,20			1		1	1	
	01/08/23 15:00	21,67	16,37	5,30			1		1	1	
	01/08/23 16:00	21,90	16,50	5,40			1		1	1	
	01/08/23 17:00	22,49	16,99	5,50			1		1	1	
	01/08/23 18:00	23,42	17,62	5,80		1	1			1	
	01/08/23 19:00	23,73	18,03	5,70		1	1			1	
	01/08/23 20:00	23,32	18,32	5,00		1	1			1	
	01/08/23 21:00	23,24	18,44	4,80		1	1			1	
	01/08/23 22:00	22,44	18,04	4,40		1	1			1	
	01/08/23 23:00	21,76	17,66	4,10		1	1			1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 2/8/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τετάρτη	02/08/23 0:00	19,35	16,44	2,91		1	1			1	
	02/08/23 1:00	18,09	15,42	2,67		1	1			1	
	02/08/23 2:00	17,11	14,57	2,54		1	1			1	
	02/08/23 3:00	16,49	13,89	2,60		1				1	
	02/08/23 4:00	16,08	13,46	2,63		1				1	
	02/08/23 5:00	15,83	13,08	2,75		1				1	
	02/08/23 6:00	15,80	12,94	2,86		1				1	
	02/08/23 7:00	16,76	14,16	2,60		1				1	
	02/08/23 8:00	18,37	15,87	2,50		1	1			1	
	02/08/23 9:00	20,00	17,59	2,41		1	1			1	
	02/08/23 10:00	20,64	18,25	2,39		1	1			1	
	02/08/23 11:00	21,49	19,03	2,46		1	1			1	
	02/08/23 12:00	22,24	19,73	2,51		1	1			1	
	02/08/23 13:00	23,29	20,65	2,64		1	1			1	2
	02/08/23 14:00	23,40	20,53	2,87		1	1			1	2
	02/08/23 15:00	23,06	20,06	2,99		1	1			1	2
	02/08/23 16:00	23,08	19,98	3,10		1	1			1	2
	02/08/23 17:00	23,64	20,53	3,11		1	1			1	2
	02/08/23 18:00	24,28	21,39	2,88		1	1			1	2
	02/08/23 19:00	24,13	21,26	2,86		1	1			1	2
	02/08/23 20:00	23,48	20,44	3,04		1	1			1	2
	02/08/23 21:00	23,26	20,34	2,92		1	1			1	1
	02/08/23 22:00	22,28	19,62	2,66		1	1			1	
	02/08/23 23:00	21,43	19,07	2,36		1	1			1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 3/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Πέμπτη	03/08/23 0:00	19,85	17,23	2,62			1		1	1	
	03/08/23 1:00	18,61	16,50	2,11			1		1	1	
	03/08/23 2:00	17,52	15,40	2,12			1		1	1	
	03/08/23 3:00	16,75	14,64	2,11			1		1	1	
	03/08/23 4:00	16,27	14,19	2,07			1		1	1	
	03/08/23 5:00	15,89	13,86	2,04			1		1	1	
	03/08/23 6:00	15,70	13,70	2,00			1		1	1	
	03/08/23 7:00	16,87	14,87	2,00			1		1	1	
	03/08/23 8:00	18,57	16,57	2,00		1	1			1	
	03/08/23 9:00	20,36	18,36	2,00		1	1			1	
	03/08/23 10:00	21,22	19,21	2,01		1	1			1	
	03/08/23 11:00	21,90	19,85	2,05		1	1			1	1
	03/08/23 12:00	22,76	20,67	2,09		1	1			1	2
	03/08/23 13:00	23,43	20,74	2,69		1	1			1	2
	03/08/23 14:00	23,35	21,01	2,34		1	1			1	2
	03/08/23 15:00	22,89	20,21	2,68		1	1			1	2
	03/08/23 16:00	22,79	19,93	2,86		1	1			1	2
	03/08/23 17:00	23,44	20,46	2,98		1	1			1	2
	03/08/23 18:00	24,41	20,60	3,81		1	1			1	2
	03/08/23 19:00	24,39	20,45	3,94		1	1			1	2
	03/08/23 20:00	23,55	19,58	3,97		1	1			1	2
	03/08/23 21:00	23,13	20,03	3,09		1	1			1	2
	03/08/23 22:00	22,07	19,64	2,43		1	1			1	2
	03/08/23 23:00	21,28	18,91	2,36		1	1			1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 4/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Παρασκευή	04/08/23 0:00	19,99	18,61	1,38			1		1	1	
	04/08/23 1:00	18,47	17,43	1,04			1		1	1	
	04/08/23 2:00	17,58	16,58	1,00			1		1	1	
	04/08/23 3:00	16,72	15,72	1,00			1		1	1	
	04/08/23 4:00	16,23	15,11	1,12			1		1	1	
	04/08/23 5:00	15,85	14,65	1,19			1		1	1	
	04/08/23 6:00	15,65	14,46	1,19			1		1	1	
	04/08/23 7:00	17,51	16,40	1,11			1		1	1	
	04/08/23 8:00	19,58	18,52	1,06	1		1			1	
	04/08/23 9:00	20,92	19,87	1,05	1		1			1	
	04/08/23 10:00	20,88	19,81	1,07	1		1			1	
	04/08/23 11:00	21,28	20,21	1,08	1		1			1	
	04/08/23 12:00	22,10	20,96	1,14	1		1			1	1
	04/08/23 13:00	22,96	21,60	1,35	1		1			1	2
	04/08/23 14:00	22,80	21,20	1,60	1		1			1	2
	04/08/23 15:00	22,22	20,57	1,65	1		1			1	2
	04/08/23 16:00	22,25	20,60	1,65	1		1			1	2
	04/08/23 17:00	22,94	21,13	1,81	1		1			1	2
	04/08/23 18:00	24,50	22,46	2,04	1		1			1	3
	04/08/23 19:00	24,61	22,28	2,33	1		1			1	3
	04/08/23 20:00	24,75	22,07	2,68	1		1			1	3
	04/08/23 21:00	24,37	22,13	2,24	1		1			1	3
	04/08/23 22:00	22,64	20,98	1,66	1		1			1	2
	04/08/23 23:00	21,43	20,04	1,39	1		1			1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 5/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Σάββατο	05/08/23 0:00	19,07	16,69	2,38	1		1			1	
	05/08/23 1:00	17,86	15,76	2,09	1		1			1	
	05/08/23 2:00	16,84	14,93	1,91	1		1			1	
	05/08/23 3:00	16,15	13,78	2,37			1			1	
	05/08/23 4:00	15,61	12,84	2,77			1			1	
	05/08/23 5:00	15,42	12,84	2,58			1			1	
	05/08/23 6:00	15,35	13,03	2,32			1			1	
	05/08/23 7:00	16,53	14,51	2,02			1			1	
	05/08/23 8:00	17,78	15,87	1,91			1	1		1	
	05/08/23 9:00	18,86	16,82	2,04			1	1		1	
	05/08/23 10:00	19,29	17,21	2,08			1	1		1	
	05/08/23 11:00	19,69	17,38	2,31			1	1		1	
	05/08/23 12:00	20,16	17,54	2,62			1	1		1	
	05/08/23 13:00	20,68	17,95	2,73			1	1		1	
	05/08/23 14:00	20,44	17,91	2,54			1	1		1	
	05/08/23 15:00	19,97	17,62	2,35			1	1		1	
	05/08/23 16:00	20,17	17,80	2,37			1	1		1	
	05/08/23 17:00	21,26	18,98	2,28			1	1	1	1	
	05/08/23 18:00	23,27	21,28	1,98			1	1	1	1	
	05/08/23 19:00	24,03	22,21	1,82			1	1	1	1	
	05/08/23 20:00	23,73	21,73	1,99			1	1	1	1	
	05/08/23 21:00	23,28	20,82	2,46			1	1	1	1	
	05/08/23 22:00	21,62	18,95	2,67			1	1	1	1	
	05/08/23 23:00	20,31	17,86	2,45			1		1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 6/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Κυριακή	06/08/23 0:00	19,05	16,31	2,74			1		1	1	
	06/08/23 1:00	17,83	14,91	2,91			1		1	1	
	06/08/23 2:00	16,67	11,98	4,70					1	1	
	06/08/23 3:00	16,12	11,50	4,62					1	1	
	06/08/23 4:00	15,60	10,67	4,93					1	1	
	06/08/23 5:00	15,36	10,24	5,12					1	1	
	06/08/23 6:00	15,09	9,81	5,28					1	1	
	06/08/23 7:00	16,02	10,49	5,53					1	1	
	06/08/23 8:00	16,88	12,24	4,64					1	1	
	06/08/23 9:00	17,85	13,72	4,13				1	1	1	
	06/08/23 10:00	18,14	14,29	3,85				1	1	1	
	06/08/23 11:00	18,81	15,11	3,69				1	1	1	
	06/08/23 12:00	19,40	16,27	3,13				1	1	1	
	06/08/23 13:00	19,42	16,04	3,38				1	1	1	
	06/08/23 14:00	19,24	15,42	3,81				1	1	1	
	06/08/23 15:00	19,01	15,06	3,95				1	1	1	
	06/08/23 16:00	19,48	16,24	3,24				1	1	1	
	06/08/23 17:00	20,50	17,34	3,16	1			1		1	
	06/08/23 18:00	22,26	18,91	3,35	1			1		1	2
	06/08/23 19:00	23,13	19,61	3,52	1			1		1	3
	06/08/23 20:00	23,07	19,88	3,19	1			1		1	3
	06/08/23 21:00	23,20	20,43	2,77	1			1		1	3
	06/08/23 22:00	22,16	20,05	2,12	1			1		1	3
	06/08/23 23:00	21,15	19,64	1,51	1			1		1	2

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 7/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Δευτέρα	07/08/23 0:00	19,44	18,54	0,90	1			1		1	
	07/08/23 1:00	18,02	17,62	0,40	1			1		1	
	07/08/23 2:00	16,98	16,98	0,00	1			1		1	
	07/08/23 3:00	16,26	16,26	0,00	1			1		1	
	07/08/23 4:00	15,73	15,73	0,00	1			1		1	
	07/08/23 5:00	15,46	15,43	0,03	1			1		1	
	07/08/23 6:00	15,60	15,56	0,04	1			1		1	
	07/08/23 7:00	17,07	16,96	0,11	1			1		1	
	07/08/23 8:00	18,88	18,45	0,43	1			1		1	2
	07/08/23 9:00	19,98	19,34	0,64	1			1		1	2
	07/08/23 10:00	20,13	19,14	0,99	1			1		1	2
	07/08/23 11:00	20,70	19,59	1,11	1			1		1	2
	07/08/23 12:00	21,30	19,79	1,51	1			1		1	2
	07/08/23 13:00	22,24	20,73	1,51	1			1		1	3
	07/08/23 14:00	22,26	20,68	1,58	1			1		1	3
	07/08/23 15:00	21,74	20,00	1,75	1			1		1	3
	07/08/23 16:00	21,87	20,06	1,80	1			1		1	3
	07/08/23 17:00	22,84	21,13	1,71	1			1	1	1	
	07/08/23 18:00	24,08	22,03	2,05	1			1	1	1	
	07/08/23 19:00	24,52	22,26	2,26	1			1	1	1	
	07/08/23 20:00	24,61	22,00	2,60	1			1	1	1	
	07/08/23 21:00	24,65	21,21	3,44	1			1	1	1	
	07/08/23 22:00	23,28	18,87	4,41	1			1	1	1	
	07/08/23 23:00	22,02	16,76	5,26	1			1	1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 8/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τρίτη	08/08/23 0:00	19,35	17,15	2,20			1	1		1	
	08/08/23 1:00	18,11	15,30	2,81			1	1		1	
	08/08/23 2:00	17,03	13,91	3,12			1	1		1	
	08/08/23 3:00	16,22	13,00	3,22			1			1	
	08/08/23 4:00	15,71	12,18	3,53			1			1	
	08/08/23 5:00	15,69	12,15	3,54			1			1	
	08/08/23 6:00	16,07	12,83	3,24			1			1	
	08/08/23 7:00	17,59	14,95	2,64			1		1	1	
	08/08/23 8:00	19,16	16,64	2,52			1		1	1	
	08/08/23 9:00	20,46	17,93	2,53			1		1	1	
	08/08/23 10:00	21,43	18,12	3,31			1		1	1	
	08/08/23 11:00	21,99	18,06	3,93			1		1	1	
	08/08/23 12:00	22,34	18,11	4,23			1		1	1	
	08/08/23 13:00	22,26	17,92	4,34			1		1	1	
	08/08/23 14:00	21,90	16,96	4,94			1		1	1	
	08/08/23 15:00	21,51	15,81	5,70			1		1	1	
	08/08/23 16:00	21,22	15,48	5,74			1		1	1	
	08/08/23 17:00	21,45	15,83	5,62			1		1	1	
	08/08/23 18:00	22,56	17,69	4,87			1		1	1	1
	08/08/23 19:00	23,37	18,61	4,76			1		1	1	2
	08/08/23 20:00	23,64	19,62	4,02			1		1	1	3
	08/08/23 21:00	23,48	20,18	3,30			1		1	1	3
	08/08/23 22:00	22,27	17,96	4,31			1		1	1	1
	08/08/23 23:00	20,40	15,57	4,83			1		1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 9/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Τετάρτη	09/08/23 0:00	19,00	14,97	4,03				1	1	1	
	09/08/23 1:00	17,74	14,03	3,70				1	1	1	
	09/08/23 2:00	16,65	12,91	3,74				1	1	1	
	09/08/23 3:00	15,85	11,68	4,17					1	1	
	09/08/23 4:00	15,38	10,97	4,40					1	1	
	09/08/23 5:00	15,34	10,06	5,27					1	1	
	09/08/23 6:00	15,63	11,22	4,41					1	1	
	09/08/23 7:00	16,44	11,95	4,49					1	1	
	09/08/23 8:00	18,09	14,12	3,97	1				1	1	
	09/08/23 9:00	19,03	15,11	3,91	1				1	1	
	09/08/23 10:00	19,95	15,60	4,36	1				1	1	
	09/08/23 11:00	20,56	15,25	5,31	1				1	1	
	09/08/23 12:00	20,92	15,15	5,77	1				1	1	
	09/08/23 13:00	21,02	14,89	6,13	1				1	1	
	09/08/23 14:00	20,96	14,82	6,14	1				1	1	
	09/08/23 15:00	20,54	14,26	6,28	1				1	1	
	09/08/23 16:00	20,65	15,00	5,65	1				1	1	
	09/08/23 17:00	21,51	16,06	5,44	1				1	1	
	09/08/23 18:00	23,06	18,11	4,96	1				1	1	1
	09/08/23 19:00	23,74	18,66	5,08	1				1	1	2
	09/08/23 20:00	23,86	19,15	4,71	1				1	1	2
	09/08/23 21:00	23,60	19,94	3,66	1				1	1	3
	09/08/23 22:00	22,17	18,90	3,28	1				1	1	2
	09/08/23 23:00	20,35	16,96	3,40	1				1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 10/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Πέμπτη	10/08/23 0:00	19,31	16,26	3,04		1		1		1	
	10/08/23 1:00	18,05	14,74	3,31		1		1		1	
	10/08/23 2:00	16,95	13,38	3,57		1				1	
	10/08/23 3:00	16,11	12,25	3,86		1				1	
	10/08/23 4:00	15,60	11,44	4,15		1				1	
	10/08/23 5:00	15,50	11,37	4,13		1				1	
	10/08/23 6:00	15,68	11,88	3,80		1				1	
	10/08/23 7:00	16,62	13,55	3,07		1				1	
	10/08/23 8:00	17,96	15,12	2,84		1		1		1	
	10/08/23 9:00	19,27	16,49	2,79		1		1		1	
	10/08/23 10:00	20,19	17,17	3,02		1		1		1	
	10/08/23 11:00	20,77	16,94	3,83		1		1		1	
	10/08/23 12:00	20,96	17,65	3,31		1		1		1	
	10/08/23 13:00	20,96	16,51	4,45		1		1		1	
	10/08/23 14:00	20,81	16,01	4,80		1		1		1	
	10/08/23 15:00	20,70	15,32	5,37		1		1		1	
	10/08/23 16:00	20,81	15,36	5,44		1		1		1	
	10/08/23 17:00	21,40	16,58	4,82		1		1		1	
	10/08/23 18:00	22,88	18,92	3,96		1		1		1	3
	10/08/23 19:00	23,63	20,18	3,46		1		1		1	4
	10/08/23 20:00	23,70	19,93	3,77		1		1		1	4
	10/08/23 21:00	23,15	20,04	3,12		1		1		1	4
	10/08/23 22:00	21,94	19,00	2,95		1		1		1	2
	10/08/23 23:00	20,18	17,61	2,57		1		1		1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 11/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Παρασκευή	11/08/23 0:00	17,98	14,02	3,96		1				1	
	11/08/23 1:00	16,80	12,46	4,34		1				1	
	11/08/23 2:00	15,77	11,07	4,70				1		1	
	11/08/23 3:00	15,02	10,35	4,67				1		1	
	11/08/23 4:00	14,56	10,08	4,48				1		1	
	11/08/23 5:00	14,59	10,26	4,33				1		1	
	11/08/23 6:00	14,92	10,76	4,16				1		1	
	11/08/23 7:00	16,05	11,55	4,50				1		1	
	11/08/23 8:00	17,20	12,91	4,29			1			1	
	11/08/23 9:00	18,44	14,05	4,39			1			1	1
	11/08/23 10:00	19,27	14,85	4,42			1			1	2
	11/08/23 11:00	19,79	14,39	5,40			1			1	2
	11/08/23 12:00	19,93	14,09	5,84			1			1	1
	11/08/23 13:00	20,17	14,29	5,88			1			1	1
	11/08/23 14:00	20,02	14,19	5,83			1			1	1
	11/08/23 15:00	19,68	13,59	6,09			1			1	
	11/08/23 16:00	19,41	13,48	5,93			1			1	
	11/08/23 17:00	20,04	14,85	5,19			1		1	1	
	11/08/23 18:00	21,50	16,65	4,85			1		1	1	
	11/08/23 19:00	22,44	17,80	4,65			1		1	1	
	11/08/23 20:00	22,85	18,08	4,77			1		1	1	
	11/08/23 21:00	22,49	18,03	4,46			1		1	1	
	11/08/23 22:00	21,19	16,90	4,29			1		1	1	
	11/08/23 23:00	19,46	15,36	4,10			1		1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 12/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Σάββατο	12/08/23 0:00	18,06	15,23	2,83			1		1	1	
	12/08/23 1:00	16,81	13,91	2,90			1			1	
	12/08/23 2:00	15,84	13,10	2,73			1			1	
	12/08/23 3:00	15,17	12,18	3,00			1			1	
	12/08/23 4:00	14,87	11,57	3,30			1			1	
	12/08/23 5:00	14,94	11,88	3,06			1			1	
	12/08/23 6:00	15,26	12,31	2,95			1			1	
	12/08/23 7:00	15,85	12,80	3,05			1			1	
	12/08/23 8:00	17,47	14,78	2,69			1	1		1	
	12/08/23 9:00	18,62	16,10	2,52			1	1		1	
	12/08/23 10:00	19,50	16,84	2,65			1	1		1	
	12/08/23 11:00	20,14	16,90	3,24			1	1		1	
	12/08/23 12:00	20,42	16,61	3,81			1	1		1	
	12/08/23 13:00	20,32	16,35	3,97			1	1		1	
	12/08/23 14:00	20,16	16,02	4,14			1	1		1	
	12/08/23 15:00	19,94	15,30	4,65			1	1		1	
	12/08/23 16:00	20,24	16,29	3,95			1	1		1	
	12/08/23 17:00	21,27	17,53	3,74			1	1		1	
	12/08/23 18:00	22,79	18,69	4,10			1	1		1	2
	12/08/23 19:00	23,58	19,56	4,02			1	1		1	3
	12/08/23 20:00	23,98	19,90	4,07			1	1		1	3
	12/08/23 21:00	23,12	20,45	2,67			1	1		1	4
	12/08/23 22:00	22,14	19,55	2,58			1	1		1	3
	12/08/23 23:00	20,43	18,01	2,42			1	1		1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 13/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Κυριακή	13/08/23 0:00	18,51	16,64	1,87			1	1		1	
	13/08/23 1:00	17,22	16,93	0,29			1	1		1	
	13/08/23 2:00	16,13	14,38	1,75			1	1		1	
	13/08/23 3:00	15,34	13,59	1,75			1			1	
	13/08/23 4:00	14,89	13,20	1,69			1			1	
	13/08/23 5:00	14,81	13,22	1,59			1			1	
	13/08/23 6:00	15,20	13,70	1,50			1			1	
	13/08/23 7:00	16,14	14,62	1,51			1	1		1	
	13/08/23 8:00	17,50	15,97	1,53			1	1		1	
	13/08/23 9:00	18,74	17,19	1,55			1	1		1	
	13/08/23 10:00	19,77	18,14	1,62			1	1		1	
	13/08/23 11:00	20,46	18,73	1,72			1	1		1	2
	13/08/23 12:00	20,78	19,00	1,78			1	1		1	2
	13/08/23 13:00	20,82	18,93	1,89			1	1		1	2
	13/08/23 14:00	20,65	18,70	1,95			1	1		1	2
	13/08/23 15:00	20,23	18,25	1,99			1	1		1	1
	13/08/23 16:00	20,30	18,77	1,53			1	1	1	1	
	13/08/23 17:00	20,91	19,36	1,55			1	1	1	1	
	13/08/23 18:00	22,41	20,84	1,57			1	1	1	1	
	13/08/23 19:00	23,32	21,72	1,60			1	1	1	1	
	13/08/23 20:00	23,48	21,94	1,54			1	1	1	1	
	13/08/23 21:00	22,76	21,12	1,64			1	1	1	1	
	13/08/23 22:00	21,85	20,11	1,74			1	1	1	1	
	13/08/23 23:00	19,74	17,95	1,79			1	1	1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 14/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Δευτέρα	14/08/23 0:00	18,16	16,18	1,97				1	1	1	
	14/08/23 1:00	16,93	15,20	1,74				1	1	1	
	14/08/23 2:00	15,96	15,25	0,71				1	1	1	
	14/08/23 3:00	15,27	15,07	0,20				1	1	1	
	14/08/23 4:00	14,96	14,86	0,10				1	1	1	
	14/08/23 5:00	15,03	14,98	0,05				1	1	1	
	14/08/23 6:00	15,58	15,56	0,02				1	1	1	
	14/08/23 7:00	16,53	16,53	0,00				1	1	1	
	14/08/23 8:00	18,66	18,66	0,00			1	1	1	1	
	14/08/23 9:00	19,83	19,83	0,00			1	1	1	1	
	14/08/23 10:00	20,95	20,95	0,00			1	1	1	1	
	14/08/23 11:00	21,56	21,56	0,00			1	1	1	1	
	14/08/23 12:00	21,77	21,77	0,00			1	1	1	1	
	14/08/23 13:00	21,60	21,55	0,05			1	1	1	1	
	14/08/23 14:00	21,14	21,04	0,10			1	1	1	1	
	14/08/23 15:00	20,54	20,43	0,11			1	1	1	1	
	14/08/23 16:00	20,46	20,33	0,12			1	1	1	1	
	14/08/23 17:00	21,03	20,90	0,13			1	1	1	1	
	14/08/23 18:00	22,38	22,30	0,08			1	1	1	1	1
	14/08/23 19:00	23,15	23,12	0,04			1	1	1	1	2
	14/08/23 20:00	23,01	23,01	0,00			1	1	1	1	2
	14/08/23 21:00	22,47	22,46	0,01			1	1	1	1	2
	14/08/23 22:00	21,48	21,47	0,01			1	1	1	1	
	14/08/23 23:00	19,88	19,88	0,00			1	1	1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 15/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Τρίτη	15/08/23 0:00	17,92	16,12	1,80			1		1	1	
	15/08/23 1:00	16,69	14,77	1,92			1		1	1	
	15/08/23 2:00	15,73	13,47	2,26			1			1	
	15/08/23 3:00	15,04	12,44	2,60			1			1	
	15/08/23 4:00	14,60	12,81	1,79			1			1	
	15/08/23 5:00	14,53	12,37	2,15			1			1	
	15/08/23 6:00	14,82	11,95	2,87			1			1	
	15/08/23 7:00	16,12	13,38	2,74			1			1	
	15/08/23 8:00	17,83	15,12	2,71			1	1		1	
	15/08/23 9:00	19,07	16,37	2,69			1	1		1	
	15/08/23 10:00	19,97	17,15	2,82			1	1		1	
	15/08/23 11:00	20,00	17,16	2,84			1	1		1	
	15/08/23 12:00	19,85	16,75	3,10			1	1		1	
	15/08/23 13:00	19,42	15,91	3,51			1	1		1	
	15/08/23 14:00	19,02	14,72	4,31			1	1		1	
	15/08/23 15:00	18,83	14,94	3,89			1	1		1	
	15/08/23 16:00	19,06	14,82	4,24			1	1		1	
	15/08/23 17:00	20,09	16,20	3,89			1	1		1	
	15/08/23 18:00	21,73	18,27	3,46			1	1		1	1
	15/08/23 19:00	22,14	18,10	4,04			1	1		1	1
	15/08/23 20:00	21,78	18,63	3,15			1	1		1	1
	15/08/23 21:00	21,31	18,77	2,53			1	1		1	1
	15/08/23 22:00	20,01	17,51	2,50			1	1		1	
	15/08/23 23:00	18,50	16,02	2,48			1	1		1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 16/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Τετάρτη	16/08/23 0:00	17,23	14,69	2,54			1	1		1	
	16/08/23 1:00	16,15	13,15	3,01			1			1	
	16/08/23 2:00	15,23	12,33	2,90			1			1	
	16/08/23 3:00	14,61	11,80	2,81			1			1	
	16/08/23 4:00	14,35	11,53	2,83			1			1	
	16/08/23 5:00	14,44	11,90	2,54			1			1	
	16/08/23 6:00	14,95	12,58	2,36			1			1	
	16/08/23 7:00	16,49	13,33	3,16			1			1	
	16/08/23 8:00	18,28	15,08	3,20			1	1		1	
	16/08/23 9:00	19,78	16,46	3,32			1	1		1	
	16/08/23 10:00	20,29	16,85	3,43			1	1		1	
	16/08/23 11:00	20,80	17,21	3,59			1	1		1	
	16/08/23 12:00	20,77	16,87	3,91			1	1		1	
	16/08/23 13:00	20,70	16,33	4,36			1	1		1	
	16/08/23 14:00	20,55	16,77	3,78			1	1		1	
	16/08/23 15:00	20,12	15,90	4,22			1	1		1	
	16/08/23 16:00	20,22	16,08	4,14			1	1		1	
	16/08/23 17:00	20,75	16,62	4,13			1	1		1	
	16/08/23 18:00	21,99	17,98	4,00			1	1		1	
	16/08/23 19:00	22,44	18,28	4,16			1	1		1	
	16/08/23 20:00	22,13	18,21	3,92			1	1		1	
	16/08/23 21:00	21,51	17,61	3,90			1	1		1	
	16/08/23 22:00	20,15	16,24	3,91			1	1		1	
	16/08/23 23:00	18,58	14,75	3,83			1	1		1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 17/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Πέμπτη	17/08/23 0:00	19,75	16,22	3,53		1		1		1	
	17/08/23 1:00	18,42	15,30	3,12		1		1		1	
	17/08/23 2:00	17,19	14,51	2,67		1				1	
	17/08/23 3:00	16,27	13,77	2,50		1				1	
	17/08/23 4:00	15,79	13,23	2,57		1				1	
	17/08/23 5:00	15,79	13,23	2,56		1				1	
	17/08/23 6:00	16,11	13,59	2,52		1				1	
	17/08/23 7:00	17,19	14,78	2,41		1				1	
	17/08/23 8:00	19,11	16,17	2,94		1		1		1	
	17/08/23 9:00	20,60	17,99	2,61		1		1		1	
	17/08/23 10:00	21,74	19,35	2,39		1		1		1	
	17/08/23 11:00	22,57	19,77	2,80		1		1		1	
	17/08/23 12:00	23,00	19,93	3,07		1		1		1	
	17/08/23 13:00	23,11	20,05	3,06		1		1		1	
	17/08/23 14:00	22,89	19,37	3,52		1		1		1	
	17/08/23 15:00	22,61	18,53	4,08		1		1		1	
	17/08/23 16:00	22,54	18,09	4,45		1		1		1	
	17/08/23 17:00	23,03	18,20	4,83		1		1		1	
	17/08/23 18:00	23,97	19,39	4,58		1		1		1	
	17/08/23 19:00	24,26	20,36	3,90		1		1		1	1
	17/08/23 20:00	24,20	21,03	3,17		1		1		1	2
	17/08/23 21:00	23,56	21,01	2,55		1		1		1	2
	17/08/23 22:00	22,29	20,06	2,23		1		1		1	
	17/08/23 23:00	20,99	18,83	2,16		1		1		1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 18/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Παρασκευή	18/08/23 0:00	20,08	18,93	1,15		1		1		1	
	18/08/23 1:00	18,55	17,50	1,05		1		1		1	
	18/08/23 2:00	17,28	16,05	1,24		1		1		1	
	18/08/23 3:00	16,42	15,09	1,33		1				1	
	18/08/23 4:00	15,86	14,63	1,22		1				1	
	18/08/23 5:00	15,75	14,58	1,17		1				1	
	18/08/23 6:00	16,11	15,04	1,07		1				1	
	18/08/23 7:00	17,50	16,46	1,04		1			1	1	
	18/08/23 8:00	19,32	18,31	1,01		1			1	1	
	18/08/23 9:00	20,92	19,89	1,02		1			1	1	
	18/08/23 10:00	22,10	20,97	1,14		1			1	1	1
	18/08/23 11:00	22,85	21,53	1,32		1			1	1	2
	18/08/23 12:00	23,03	21,47	1,57		1			1	1	2
	18/08/23 13:00	22,93	20,85	2,08		1			1	1	1
	18/08/23 14:00	22,74	20,20	2,54		1			1	1	
	18/08/23 15:00	22,31	19,89	2,42		1			1	1	
	18/08/23 16:00	23,15	22,13	1,02		1		1	1	1	
	18/08/23 17:00	23,31	22,29	1,02		1		1	1	1	
	18/08/23 18:00	24,11	23,08	1,03		1		1	1	1	
	18/08/23 19:00	24,40	23,37	1,03		1		1	1	1	
	18/08/23 20:00	23,94	22,94	1,00		1		1	1	1	
	18/08/23 21:00	23,12	22,12	1,00		1		1	1	1	
	18/08/23 22:00	21,75	20,25	1,50		1			1	1	
	18/08/23 23:00	20,32	19,02	1,30		1			1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 19/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Σάββατο	19/08/23 0:00	19,31	17,64	1,67		1			1	1	
	19/08/23 1:00	18,10	16,69	1,41		1			1	1	
	19/08/23 2:00	17,04	15,28	1,77		1				1	
	19/08/23 3:00	16,26	13,49	2,77		1				1	
	19/08/23 4:00	15,79	13,38	2,41		1				1	
	19/08/23 5:00	15,72	14,19	1,53		1				1	
	19/08/23 6:00	16,06	14,65	1,41		1				1	
	19/08/23 7:00	17,62	16,18	1,44		1	1			1	
	19/08/23 8:00	19,44	18,13	1,31		1	1			1	
	19/08/23 9:00	21,01	19,71	1,30		1	1			1	
	19/08/23 10:00	21,88	20,58	1,30		1	1			1	
	19/08/23 11:00	22,07	20,65	1,41		1	1			1	
	19/08/23 12:00	22,08	20,34	1,73		1	1			1	
	19/08/23 13:00	22,18	20,22	1,97		1	1			1	
	19/08/23 14:00	22,01	19,71	2,30		1	1			1	
	19/08/23 15:00	22,03	19,71	2,32		1	1			1	
	19/08/23 16:00	22,30	20,44	1,87		1	1			1	
	19/08/23 17:00	22,82	21,30	1,52		1	1			1	
	19/08/23 18:00	23,48	22,02	1,46		1	1			1	1
	19/08/23 19:00	23,36	21,91	1,46		1	1			1	1
	19/08/23 20:00	23,12	21,40	1,72		1	1			1	
	19/08/23 21:00	22,66	20,62	2,04		1	1			1	
	19/08/23 22:00	22,15	20,21	1,94		1	1			1	
	19/08/23 23:00	20,94	19,44	1,50		1	1			1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 20/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Κυριακή	20/08/23 0:00	19,12	17,84	1,29			1		1	1	
	20/08/23 1:00	17,99	16,47	1,51			1		1	1	
	20/08/23 2:00	17,01	15,51	1,50			1		1	1	
	20/08/23 3:00	16,25	14,25	2,00			1			1	
	20/08/23 4:00	15,74	14,00	1,74			1			1	
	20/08/23 5:00	15,69	13,59	2,09			1			1	
	20/08/23 6:00	16,12	14,74	1,38			1			1	
	20/08/23 7:00	17,57	16,27	1,30			1	1		1	
	20/08/23 8:00	19,27	17,97	1,30			1	1		1	
	20/08/23 9:00	20,48	19,16	1,31			1	1		1	
	20/08/23 10:00	21,27	19,95	1,32			1	1		1	1
	20/08/23 11:00	21,72	20,38	1,34			1	1		1	1
	20/08/23 12:00	21,83	20,22	1,61			1	1		1	1
	20/08/23 13:00	21,83	19,95	1,87			1	1		1	1
	20/08/23 14:00	21,66	19,63	2,02			1	1		1	
	20/08/23 15:00	21,43	19,26	2,17			1	1		1	
	20/08/23 16:00	21,91	20,45	1,46			1	1	1	1	
	20/08/23 17:00	22,46	21,08	1,38			1	1	1	1	
	20/08/23 18:00	23,27	21,88	1,39			1	1	1	1	
	20/08/23 19:00	23,36	21,94	1,42			1	1	1	1	
	20/08/23 20:00	23,00	21,52	1,48			1	1	1	1	
	20/08/23 21:00	22,59	20,87	1,73			1	1	1	1	
	20/08/23 22:00	22,04	19,58	2,46			1	1	1	1	
	20/08/23 23:00	20,88	17,59	3,29				1	1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 21/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Δευτέρα	21/08/23 0:00	19,16	16,25	2,91				1	1	1	
	21/08/23 1:00	17,98	15,05	2,93				1	1	1	
	21/08/23 2:00	16,97	13,97	3,00				1	1	1	
	21/08/23 3:00	16,20	13,03	3,17					1	1	
	21/08/23 4:00	15,70	12,32	3,38					1	1	
	21/08/23 5:00	15,63	12,06	3,57					1	1	
	21/08/23 6:00	16,00	12,25	3,76					1	1	
	21/08/23 7:00	17,28	13,41	3,87					1	1	
	21/08/23 8:00	18,88	14,72	4,16	1				1	1	
	21/08/23 9:00	20,45	16,32	4,12	1				1	1	
	21/08/23 10:00	21,61	17,44	4,17	1				1	1	
	21/08/23 11:00	22,38	18,18	4,21	1				1	1	
	21/08/23 12:00	22,93	19,28	3,65	1				1	1	
	21/08/23 13:00	23,31	19,68	3,63	1				1	1	
	21/08/23 14:00	23,47	19,13	4,35	1				1	1	
	21/08/23 15:00	23,37	19,20	4,18	1				1	1	
	21/08/23 16:00	23,58	19,29	4,29	1				1	1	
	21/08/23 17:00	24,03	20,01	4,02	1				1	1	1
	21/08/23 18:00	24,66	20,71	3,95	1				1	1	1
	21/08/23 19:00	24,53	20,41	4,12	1				1	1	1
	21/08/23 20:00	23,74	19,76	3,98	1				1	1	1
	21/08/23 21:00	23,27	19,01	4,25	1				1	1	
	21/08/23 22:00	22,67	18,04	4,63	1				1	1	
	21/08/23 23:00	21,39	17,38	4,00	1				1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 22/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Τρίτη	22/08/23 0:00	21,12	19,87	1,25	1				1	1	
	22/08/23 1:00	20,03	17,79	2,24				1	1	1	
	22/08/23 2:00	18,91	17,14	1,77				1	1	1	
	22/08/23 3:00	17,89	16,28	1,61				1	1	1	
	22/08/23 4:00	17,24	15,28	1,97				1	1	1	
	22/08/23 5:00	17,04	14,89	2,15				1	1	1	
	22/08/23 6:00	17,22	15,33	1,89				1	1	1	
	22/08/23 7:00	18,47	17,14	1,34				1	1	1	
	22/08/23 8:00	19,57	18,50	1,08				1	1	1	
	22/08/23 9:00	21,50	20,58	0,93	1			1	1	1	
	22/08/23 10:00	22,65	21,48	1,17	1			1	1	1	
	22/08/23 11:00	23,31	21,93	1,38	1			1	1	1	
	22/08/23 12:00	23,57	22,36	1,21	1			1	1	1	
	22/08/23 13:00	23,93	22,91	1,01	1			1	1	1	
	22/08/23 14:00	24,15	22,81	1,34	1			1	1	1	
	22/08/23 15:00	24,31	22,97	1,34	1			1	1	1	
	22/08/23 16:00	24,60	23,22	1,38	1			1	1	1	
	22/08/23 17:00	25,21	23,83	1,38	1			1	1	1	
	22/08/23 18:00	26,04	24,73	1,31	1			1	1	1	
	22/08/23 19:00	25,47	23,85	1,61	1			1	1	1	
	22/08/23 20:00	24,82	23,44	1,38	1			1	1	1	
	22/08/23 21:00	24,16	22,94	1,23	1			1	1	1	
	22/08/23 22:00	23,19	22,13	1,05	1			1	1	1	
	22/08/23 23:00	21,91	20,88	1,03	1			1	1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 23/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Τετάρτη	23/08/23 0:00	20,90	19,90	1,00	1				1	1	
	23/08/23 1:00	19,61	18,60	1,01	1				1	1	
	23/08/23 2:00	18,36	17,35	1,02	1				1	1	
	23/08/23 3:00	17,37	16,36	1,00	1				1	1	
	23/08/23 4:00	16,66	15,66	1,01	1				1	1	
	23/08/23 5:00	16,54	15,46	1,08	1				1	1	
	23/08/23 6:00	16,86	15,68	1,18	1				1	1	
	23/08/23 7:00	18,20	17,09	1,11	1				1	1	
	23/08/23 8:00	20,04	19,04	1,00	1				1	1	
	23/08/23 9:00	21,50	20,50	1,00	1	1				1	
	23/08/23 10:00	22,71	21,71	1,00	1	1				1	
	23/08/23 11:00	23,37	22,37	1,00	1	1		1		1	
	23/08/23 12:00	23,67	22,67	1,00	1	1		1		1	
	23/08/23 13:00	23,89	22,81	1,08	1	1		1		1	
	23/08/23 14:00	24,22	22,98	1,24	1	1		1		1	
	23/08/23 15:00	24,69	23,45	1,24	1	1		1		1	
	23/08/23 16:00	25,15	23,97	1,18	1	1		1		1	
	23/08/23 17:00	26,16	24,90	1,25	1	1		1		1	
	23/08/23 18:00	26,82	25,49	1,34	1	1		1		1	
	23/08/23 19:00	25,75	24,28	1,47	1	1		1		1	
	23/08/23 20:00	25,14	23,44	1,70	1	1		1		1	
	23/08/23 21:00	24,60	22,93	1,67	1	1		1		1	
	23/08/23 22:00	23,21	21,60	1,61	1	1		1		1	
	23/08/23 23:00	21,71	19,99	1,72	1			1		1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 24/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Πέμπτη	24/08/23 0:00	21,24	19,89	1,36	1	1				1	
	24/08/23 1:00	19,99	18,85	1,14	1	1				1	
	24/08/23 2:00	18,75	17,75	1,00	1	1				1	
	24/08/23 3:00	17,87	16,87	1,00	1	1				1	
	24/08/23 4:00	17,27	16,27	1,00	1	1				1	
	24/08/23 5:00	17,03	16,03	1,00	1	1				1	
	24/08/23 6:00	17,06	16,05	1,02	1	1				1	
	24/08/23 7:00	18,37	17,33	1,04	1	1				1	
	24/08/23 8:00	20,28	19,28	1,00	1	1				1	
	24/08/23 9:00	21,91	20,91	1,00	1	1				1	
	24/08/23 10:00	22,96	21,96	1,00	1	1				1	
	24/08/23 11:00	23,43	22,41	1,02	1	1				1	1
	24/08/23 12:00	23,41	22,33	1,08	1	1				1	1
	24/08/23 13:00	23,49	22,35	1,14	1	1				1	1
	24/08/23 14:00	23,45	22,20	1,24	1	1				1	1
	24/08/23 15:00	23,42	22,06	1,36	1	1				1	1
	24/08/23 16:00	23,71	22,24	1,47	1	1				1	1
	24/08/23 17:00	24,93	23,33	1,60	1	1				1	3
	24/08/23 18:00	26,42	24,71	1,71	1	1				1	5
	24/08/23 19:00	25,74	23,96	1,78	1	1				1	4
	24/08/23 20:00	25,34	23,95	1,38	1	1				1	4
	24/08/23 21:00	24,69	23,57	1,11	1	1				1	3
	24/08/23 22:00	23,49	22,46	1,03	1	1				1	1
	24/08/23 23:00	22,00	21,00	1,00	1	1				1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 25/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Παρασκευή	25/08/23 0:00	19,89	18,88	1,01	1				1	1	
	25/08/23 1:00	18,69	17,67	1,02	1				1	1	
	25/08/23 2:00	17,82	16,72	1,10	1				1	1	
	25/08/23 3:00	17,16	16,29	0,88	1				1	1	
	25/08/23 4:00	16,77	15,70	1,07	1				1	1	
	25/08/23 5:00	16,75	15,50	1,25	1				1	1	
	25/08/23 6:00	16,96	15,62	1,34	1				1	1	
	25/08/23 7:00	17,87	16,91	0,96	1	1				1	
	25/08/23 8:00	19,23	18,10	1,13	1	1				1	
	25/08/23 9:00	20,61	19,45	1,15	1	1				1	
	25/08/23 10:00	21,65	20,36	1,29	1	1				1	
	25/08/23 11:00	22,43	21,15	1,28	1	1				1	
	25/08/23 12:00	22,80	21,48	1,31	1	1				1	
	25/08/23 13:00	23,03	21,33	1,70	1	1				1	
	25/08/23 14:00	22,86	20,54	2,32	1	1				1	
	25/08/23 15:00	22,59	19,70	2,89	1	1				1	
	25/08/23 16:00	22,53	19,18	3,35	1	1				1	
	25/08/23 17:00	22,94	19,48	3,46	1	1				1	
	25/08/23 18:00	23,85	20,03	3,82	1	1				1	
	25/08/23 19:00	23,12	19,08	4,05	1	1				1	
	25/08/23 20:00	23,36	20,40	2,96	1	1				1	
	25/08/23 21:00	23,06	21,04	2,02	1	1				1	
	25/08/23 22:00	22,73	21,26	1,47	1	1				1	
	25/08/23 23:00	22,41	20,94	1,47	1	1				1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 26/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Σάββατο	26/08/23 0:00	21,65	20,07	1,58	1				1	1	
	26/08/23 1:00	20,45	19,17	1,29	1				1	1	
	26/08/23 2:00	19,23	18,02	1,20	1				1	1	
	26/08/23 3:00	18,27	16,95	1,32	1				1	1	
	26/08/23 4:00	17,58	16,20	1,39	1				1	1	
	26/08/23 5:00	17,24	15,95	1,28	1				1	1	
	26/08/23 6:00	17,30	16,11	1,19	1				1	1	
	26/08/23 7:00	18,59	17,43	1,16	1				1	1	
	26/08/23 8:00	20,21	19,09	1,12	1				1	1	
	26/08/23 9:00	21,63	20,55	1,09	1	1				1	
	26/08/23 10:00	22,60	21,47	1,13	1	1				1	
	26/08/23 11:00	23,16	21,61	1,55	1	1				1	
	26/08/23 12:00	23,45	21,73	1,72	1	1				1	
	26/08/23 13:00	23,48	21,69	1,79	1	1				1	
	26/08/23 14:00	23,35	21,30	2,06	1	1				1	
	26/08/23 15:00	23,24	21,09	2,15	1	1				1	
	26/08/23 16:00	23,62	21,31	2,31	1	1				1	
	26/08/23 17:00	24,53	22,20	2,33	1	1				1	1
	26/08/23 18:00	25,59	23,39	2,20	1	1				1	3
	26/08/23 19:00	25,55	23,37	2,18	1	1				1	3
	26/08/23 20:00	25,54	23,44	2,10	1	1				1	3
	26/08/23 21:00	25,11	23,29	1,82	1	1				1	3
	26/08/23 22:00	23,93	22,77	1,16	1	1				1	2
	26/08/23 23:00	22,44	21,42	1,02	1	1				1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 27/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Κυριακή	27/08/23 0:00	21,19	20,12	1,07		1			1	1	
	27/08/23 1:00	20,05	19,02	1,02		1			1	1	
	27/08/23 2:00	18,92	17,91	1,01		1			1	1	
	27/08/23 3:00	17,98	16,94	1,03		1			1	1	
	27/08/23 4:00	17,13	16,09	1,04		1			1	1	
	27/08/23 5:00	16,86	15,78	1,08		1			1	1	
	27/08/23 6:00	17,03	16,03	1,01		1			1	1	
	27/08/23 7:00	18,45	17,43	1,02		1			1	1	
	27/08/23 8:00	20,35	19,35	1,00		1			1	1	
	27/08/23 9:00	21,99	20,96	1,03		1	1			1	
	27/08/23 10:00	22,65	20,85	1,80		1	1			1	
	27/08/23 11:00	22,33	19,93	2,40		1	1			1	
	27/08/23 12:00	22,62	20,16	2,45		1	1			1	
	27/08/23 13:00	22,79	20,06	2,72		1	1			1	
	27/08/23 14:00	22,69	19,27	3,41		1	1			1	
	27/08/23 15:00	22,31	18,65	3,66		1	1			1	
	27/08/23 16:00	21,74	20,28	1,46		1	1			1	
	27/08/23 17:00	22,30	20,86	1,45		1	1			1	
	27/08/23 18:00	23,23	21,62	1,62		1	1			1	
	27/08/23 19:00	23,67	21,72	1,95		1	1			1	
	27/08/23 20:00	23,89	21,66	2,23		1	1			1	
	27/08/23 21:00	23,48	21,49	1,99		1	1			1	
	27/08/23 22:00	22,46	20,80	1,66		1	1			1	
	27/08/23 23:00	21,00	19,83	1,17		1	1			1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 28/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Δευτέρα	28/08/23 0:00	19,72	18,59	1,13			1	1		1	
	28/08/23 1:00	18,82	17,58	1,24			1	1		1	
	28/08/23 2:00	17,89	16,46	1,43			1	1		1	
	28/08/23 3:00	17,10	15,54	1,56			1	1		1	
	28/08/23 4:00	16,66	15,11	1,55			1			1	
	28/08/23 5:00	16,19	14,78	1,42			1			1	
	28/08/23 6:00	16,41	15,18	1,23			1			1	
	28/08/23 7:00	17,68	16,51	1,17	1		1			1	
	28/08/23 8:00	19,31	18,04	1,27	1		1			1	
	28/08/23 9:00	20,72	19,54	1,19	1		1			1	
	28/08/23 10:00	21,68	19,49	2,19	1		1			1	
	28/08/23 11:00	22,24	19,98	2,25	1		1			1	
	28/08/23 12:00	22,39	20,11	2,28	1		1			1	
	28/08/23 13:00	22,16	19,82	2,34	1		1			1	
	28/08/23 14:00	21,82	19,33	2,49	1		1			1	
	28/08/23 15:00	21,55	18,90	2,65	1		1			1	
	28/08/23 16:00	21,42	18,68	2,74	1		1			1	
	28/08/23 17:00	21,86	19,13	2,73	1		1			1	
	28/08/23 18:00	22,67	20,01	2,66	1		1			1	
	28/08/23 19:00	23,22	20,65	2,57	1		1			1	
	28/08/23 20:00	22,92	20,40	2,52	1		1			1	
	28/08/23 21:00	22,12	19,73	2,39	1		1			1	
	28/08/23 22:00	21,06	18,64	2,42	1		1			1	
	28/08/23 23:00	19,65	17,26	2,39	1		1			1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 29/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Τρίτη	29/08/23 0:00	20,82	18,33	2,49			1		1	1	
	29/08/23 1:00	19,47	17,20	2,28			1		1	1	
	29/08/23 2:00	18,01	16,20	1,81			1		1	1	
	29/08/23 3:00	17,26	15,25	2,01			1			1	
	29/08/23 4:00	16,81	15,11	1,70			1			1	
	29/08/23 5:00	16,90	15,26	1,64			1			1	
	29/08/23 6:00	17,07	15,42	1,65			1			1	
	29/08/23 7:00	18,45	17,11	1,34		1	1			1	
	29/08/23 8:00	20,30	19,01	1,28		1	1			1	
	29/08/23 9:00	21,61	20,46	1,15		1	1			1	
	29/08/23 10:00	22,15	21,05	1,10		1	1			1	
	29/08/23 11:00	22,40	21,30	1,10		1	1			1	
	29/08/23 12:00	23,18	21,52	1,65		1	1			1	
	29/08/23 13:00	24,10	22,09	2,01		1	1	1		1	
	29/08/23 14:00	24,14	22,01	2,13		1	1	1		1	
	29/08/23 15:00	23,81	21,93	1,88		1	1	1		1	
	29/08/23 16:00	23,55	21,77	1,78		1	1	1		1	
	29/08/23 17:00	24,09	22,41	1,68		1	1	1		1	
	29/08/23 18:00	25,75	23,91	1,83		1	1	1		1	
	29/08/23 19:00	26,02	23,93	2,08		1	1	1		1	
	29/08/23 20:00	26,66	24,40	2,25		1	1	1		1	
	29/08/23 21:00	25,16	22,93	2,23		1	1	1		1	
	29/08/23 22:00	23,43	21,45	1,98		1	1			1	
	29/08/23 23:00	22,29	20,73	1,56		1	1			1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 30/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Τετάρτη	30/08/23 0:00	18,46	17,01	1,45		1	1			1	
	30/08/23 1:00	17,37	15,42	1,96		1				1	
	30/08/23 2:00	16,45	14,26	2,19		1				1	
	30/08/23 3:00	15,70	13,73	1,96		1				1	
	30/08/23 4:00	15,24	13,19	2,05		1				1	
	30/08/23 5:00	15,27	13,13	2,14		1				1	
	30/08/23 6:00	15,64	13,51	2,13		1				1	
	30/08/23 7:00	17,32	14,61	2,72		1				1	
	30/08/23 8:00	19,46	16,94	2,53		1		1		1	
	30/08/23 9:00	20,88	18,50	2,38		1		1		1	
	30/08/23 10:00	21,19	18,90	2,28		1		1		1	
	30/08/23 11:00	21,29	19,18	2,10		1		1		1	
	30/08/23 12:00	21,05	19,05	2,00		1		1		1	
	30/08/23 13:00	20,88	18,69	2,19		1		1		1	
	30/08/23 14:00	20,52	17,77	2,75		1		1		1	
	30/08/23 15:00	20,54	17,25	3,29		1		1		1	
	30/08/23 16:00	20,81	18,16	2,65		1		1		1	
	30/08/23 17:00	21,47	18,99	2,48		1		1		1	
	30/08/23 18:00	22,88	20,43	2,45		1	1			1	
	30/08/23 19:00	23,24	20,71	2,54		1	1			1	
	30/08/23 20:00	23,19	20,63	2,56		1	1			1	
	30/08/23 21:00	22,72	20,37	2,34		1	1			1	
	30/08/23 22:00	21,58	19,86	1,72		1	1			1	
	30/08/23 23:00	20,06	18,40	1,66		1	1			1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 31/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)
Πέμπτη	31/08/23 0:00	17,81	16,76	1,04		1	1			1	
	31/08/23 1:00	16,71	15,71	1,00			1			1	
	31/08/23 2:00	15,79	14,78	1,01			1			1	
	31/08/23 3:00	15,04	13,99	1,06			1			1	
	31/08/23 4:00	14,63	13,54	1,09			1			1	
	31/08/23 5:00	14,64	13,54	1,10			1			1	
	31/08/23 6:00	15,17	14,03	1,14			1			1	
	31/08/23 7:00	16,70	15,49	1,20			1			1	
	31/08/23 8:00	18,60	17,58	1,02			1		1	1	
	31/08/23 9:00	19,97	18,97	1,00			1		1	1	
	31/08/23 10:00	20,48	19,48	1,00			1		1	1	
	31/08/23 11:00	20,30	19,19	1,11			1		1	1	
	31/08/23 12:00	20,23	18,78	1,45			1		1	1	
	31/08/23 13:00	20,06	18,17	1,89			1		1	1	
	31/08/23 14:00	19,90	17,59	2,31			1		1	1	
	31/08/23 15:00	19,64	17,07	2,57			1		1	1	
	31/08/23 16:00	19,72	17,13	2,58			1		1	1	
	31/08/23 17:00	20,29	17,59	2,70			1		1	1	
	31/08/23 18:00	21,29	18,64	2,65			1		1	1	
	31/08/23 19:00	21,73	19,05	2,68			1		1	1	
	31/08/23 20:00	21,83	19,76	2,08			1		1	1	
	31/08/23 21:00	21,22	19,70	1,51			1		1	1	
	31/08/23 22:00	20,13	18,74	1,39			1		1	1	
	31/08/23 23:00	18,86	17,43	1,43			1		1	1	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 1/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	01/09/23 0:00	17,86	16,97	0,88			1		1	1
	01/09/23 1:00	16,70	15,78	0,92			1		1	1
	01/09/23 2:00	15,77	14,99	0,78			1			1
	01/09/23 3:00	15,04	14,71	0,33			1			1
	01/09/23 4:00	14,52	14,48	0,04			1			1
	01/09/23 5:00	14,51	14,51	0,00			1			1
	01/09/23 6:00	15,00	14,96	0,04			1			1
	01/09/23 7:00	16,61	16,58	0,03			1		1	1
	01/09/23 8:00	18,33	18,31	0,02			1		1	1
	01/09/23 9:00	19,32	19,30	0,01			1		1	1
	01/09/23 10:00	19,80	19,77	0,04			1		1	1
	01/09/23 11:00	20,06	19,92	0,14			1		1	1
	01/09/23 12:00	20,15	19,77	0,38			1		1	1
	01/09/23 13:00	20,11	19,04	1,07			1		1	1
	01/09/23 14:00	20,04	18,08	1,96			1		1	1
	01/09/23 15:00	20,10	17,50	2,60			1		1	1
	01/09/23 16:00	20,34	17,45	2,89			1		1	1
	01/09/23 17:00	20,95	17,81	3,14			1		1	1
	01/09/23 18:00	21,95	18,63	3,31			1		1	1
	01/09/23 19:00	22,53	18,89	3,65			1		1	1
	01/09/23 20:00	22,79	19,25	3,54			1		1	1
	01/09/23 21:00	22,16	19,71	2,45			1		1	1
	01/09/23 22:00	21,05	18,99	2,06			1		1	1
	01/09/23 23:00	19,76	17,94	1,82			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 2/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	02/09/23 0:00	17,51	16,08	1,43			1		1	1
	02/09/23 1:00	16,47	14,90	1,56			1			1
	02/09/23 2:00	15,53	13,99	1,54			1			1
	02/09/23 3:00	14,89	13,35	1,54			1			1
	02/09/23 4:00	14,49	13,06	1,43			1			1
	02/09/23 5:00	14,51	13,53	0,97			1			1
	02/09/23 6:00	14,88	13,97	0,91			1			1
	02/09/23 7:00	16,22	15,41	0,81			1			1
	02/09/23 8:00	17,65	17,03	0,62			1		1	1
	02/09/23 9:00	18,78	18,16	0,61			1		1	1
	02/09/23 10:00	19,71	19,02	0,69			1		1	1
	02/09/23 11:00	20,19	19,41	0,78			1		1	1
	02/09/23 12:00	20,32	18,97	1,35			1		1	1
	02/09/23 13:00	20,29	18,47	1,83			1		1	1
	02/09/23 14:00	20,51	18,01	2,50			1		1	1
	02/09/23 15:00	20,67	15,16	5,51			1		1	1
	02/09/23 16:00	20,86	13,99	6,87			1		1	1
	02/09/23 17:00	21,48	13,96	7,52			1		1	1
	02/09/23 18:00	22,67	15,58	7,09		1	1			1
	02/09/23 19:00	23,14	16,39	6,74		1	1			1
	02/09/23 20:00	23,93	18,75	5,17		1	1			1
	02/09/23 21:00	22,93	21,06	1,88		1	1			1
	02/09/23 22:00	21,54	20,41	1,13		1	1			1
	02/09/23 23:00	20,23	19,30	0,93		1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 3/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	03/09/23 0:00	17,46	16,52	0,93		1	1			1
	03/09/23 1:00	16,95	16,11	0,84		1	1			1
	03/09/23 2:00	15,99	15,12	0,86		1				1
	03/09/23 3:00	15,23	14,48	0,76		1				1
	03/09/23 4:00	14,73	14,16	0,56		1				1
	03/09/23 5:00	14,58	14,05	0,54		1				1
	03/09/23 6:00	14,79	14,05	0,74		1				1
	03/09/23 7:00	15,74	15,03	0,71		1				1
	03/09/23 8:00	16,96	16,38	0,59		1			1	1
	03/09/23 9:00	18,19	17,47	0,72		1			1	1
	03/09/23 10:00	19,21	18,39	0,82		1			1	1
	03/09/23 11:00	19,86	18,80	1,06		1			1	1
	03/09/23 12:00	20,12	18,59	1,53		1			1	1
	03/09/23 13:00	20,16	18,02	2,14		1			1	1
	03/09/23 14:00	20,13	17,46	2,67		1			1	1
	03/09/23 15:00	19,91	16,86	3,05		1			1	1
	03/09/23 16:00	19,88	14,35	5,53		1			1	1
	03/09/23 17:00	20,68	15,22	5,46		1			1	1
	03/09/23 18:00	21,88	16,55	5,32		1			1	1
	03/09/23 19:00	22,56	17,27	5,29		1			1	1
	03/09/23 20:00	23,57	18,23	5,33		1			1	1
	03/09/23 21:00	22,88	16,93	5,95		1			1	1
	03/09/23 22:00	21,68	14,93	6,74		1			1	1
	03/09/23 23:00	20,42	15,01	5,41		1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 4/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	04/09/23 0:00	18,58	13,84	4,74					1	1
	04/09/23 1:00	17,44	13,22	4,22					1	1
	04/09/23 2:00	16,44	12,31	4,14					1	1
	04/09/23 3:00	15,68	11,40	4,28					1	1
	04/09/23 4:00	15,23	10,88	4,35					1	1
	04/09/23 5:00	15,16	10,83	4,33					1	1
	04/09/23 6:00	15,57	11,20	4,36					1	1
	04/09/23 7:00	16,81	12,50	4,31					1	1
	04/09/23 8:00	18,24	13,74	4,50					1	1
	04/09/23 9:00	19,37	15,34	4,03			1		1	1
	04/09/23 10:00	20,01	16,95	3,06			1		1	1
	04/09/23 11:00	20,29	18,16	2,13			1		1	1
	04/09/23 12:00	20,42	18,80	1,62			1		1	1
	04/09/23 13:00	20,61	18,49	2,12			1		1	1
	04/09/23 14:00	20,66	19,07	1,59			1		1	1
	04/09/23 15:00	20,62	19,17	1,45			1		1	1
	04/09/23 16:00	20,67	19,07	1,60			1		1	1
	04/09/23 17:00	21,32	19,55	1,77			1		1	1
	04/09/23 18:00	22,33	20,68	1,65		1	1			1
	04/09/23 19:00	22,78	21,08	1,70		1	1			1
	04/09/23 20:00	23,22	21,18	2,04		1	1			1
	04/09/23 21:00	22,68	19,76	2,93		1	1			1
	04/09/23 22:00	21,46	17,96	3,50		1	1			1
	04/09/23 23:00	20,11	16,26	3,85		1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 5/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	05/09/23 0:00	16,74	12,68	4,06		1	1			
	05/09/23 1:00	15,96	11,63	4,33		1	1			
	05/09/23 2:00	15,02	10,87	4,16		1	1			
	05/09/23 3:00	14,45	10,32	4,13		1	1			
	05/09/23 4:00	14,20	9,23	4,97		1	1			
	05/09/23 5:00	14,36	9,45	4,92		1	1			
	05/09/23 6:00	14,94	9,93	5,01		1	1			
	05/09/23 7:00	16,44	11,07	5,37			1			1
	05/09/23 8:00	18,17	12,43	5,74			1			1
	05/09/23 9:00	19,54	13,52	6,02			1			1
	05/09/23 10:00	20,27	13,69	6,58			1			1
	05/09/23 11:00	20,67	13,89	6,79			1			1
	05/09/23 12:00	20,65	16,48	4,17			1		1	1
	05/09/23 13:00	20,06	17,18	2,87			1		1	1
	05/09/23 14:00	19,04	16,88	2,16			1		1	1
	05/09/23 15:00	18,88	17,37	1,51			1		1	1
	05/09/23 16:00	19,34	18,45	0,89			1		1	1
	05/09/23 17:00	20,22	19,82	0,40			1		1	1
	05/09/23 18:00	21,16	20,91	0,25	1		1			1
	05/09/23 19:00	21,46	20,89	0,57	1		1			1
	05/09/23 20:00	21,93	21,64	0,29	1		1			1
	05/09/23 21:00	21,10	20,57	0,53	1		1			1
	05/09/23 22:00	19,85	18,59	1,26	1		1			1
	05/09/23 23:00	18,55	16,53	2,01	1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 6/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	06/09/23 0:00	16,38	16,20	0,18			1		1	1
	06/09/23 1:00	15,33	14,08	1,25					1	1
	06/09/23 2:00	14,46	12,95	1,51					1	1
	06/09/23 3:00	13,90	12,17	1,73					1	1
	06/09/23 4:00	13,67	11,59	2,08					1	1
	06/09/23 5:00	13,93	11,51	2,42					1	1
	06/09/23 6:00	14,57	12,87	1,70					1	1
	06/09/23 7:00	15,82	14,42	1,40	1				1	1
	06/09/23 8:00	17,16	16,96	0,20	1				1	1
	06/09/23 9:00	18,26	17,91	0,35	1				1	1
	06/09/23 10:00	18,82	18,38	0,45	1				1	1
	06/09/23 11:00	19,01	18,86	0,15	1				1	1
	06/09/23 12:00	18,97	18,93	0,04	1				1	1
	06/09/23 13:00	18,85	18,78	0,07	1				1	1
	06/09/23 14:00	18,75	18,64	0,12	1				1	1
	06/09/23 15:00	18,76	18,62	0,14	1				1	1
	06/09/23 16:00	18,97	18,89	0,08	1				1	1
	06/09/23 17:00	19,66	19,66	0,00	1				1	1
	06/09/23 18:00	20,64	20,64	0,00	1		1		1	1
	06/09/23 19:00	21,30	21,30	0,00	1		1		1	1
	06/09/23 20:00	21,98	21,98	0,00	1		1		1	1
	06/09/23 21:00	20,98	20,98	0,00	1		1			1
	06/09/23 22:00	19,68	19,67	0,01	1		1			1
	06/09/23 23:00	18,23	18,22	0,01	1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 7/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	07/09/23 0:00	16,92	16,92	0,00	1		1			1
	07/09/23 1:00	15,85	15,85	0,00			1			1
	07/09/23 2:00	14,95	14,93	0,02			1			1
	07/09/23 3:00	14,34	14,26	0,08			1			1
	07/09/23 4:00	13,98	13,92	0,05			1			1
	07/09/23 5:00	14,09	14,05	0,04			1			1
	07/09/23 6:00	14,69	14,64	0,05			1			1
	07/09/23 7:00	16,02	15,99	0,04			1		1	1
	07/09/23 8:00	17,67	17,65	0,02			1		1	1
	07/09/23 9:00	18,94	18,91	0,04			1		1	1
	07/09/23 10:00	19,96	19,93	0,02			1		1	1
	07/09/23 11:00	20,44	20,40	0,04	1		1			1
	07/09/23 12:00	20,46	20,31	0,15	1		1			1
	07/09/23 13:00	20,36	19,97	0,39	1		1			1
	07/09/23 14:00	20,30	19,69	0,61	1		1			1
	07/09/23 15:00	20,21	19,47	0,74	1		1			1
	07/09/23 16:00	20,26	19,24	1,02	1		1			1
	07/09/23 17:00	20,88	19,48	1,40	1		1			1
	07/09/23 18:00	21,98	20,35	1,63	1		1			1
	07/09/23 19:00	22,53	20,74	1,78	1		1			1
	07/09/23 20:00	23,21	21,77	1,44	1		1			1
	07/09/23 21:00	22,08	21,30	0,77	1		1			1
	07/09/23 22:00	20,70	20,27	0,43	1		1			1
	07/09/23 23:00	19,19	18,88	0,31	1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 8/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	08/09/23 0:00	17,68	16,24	1,44	1		1			1
	08/09/23 1:00	16,51	14,72	1,80	1					1
	08/09/23 2:00	15,51	13,59	1,92	1					1
	08/09/23 3:00	14,80	12,78	2,03					1	1
	08/09/23 4:00	14,45	12,03	2,42					1	1
	08/09/23 5:00	14,45	12,12	2,33					1	1
	08/09/23 6:00	15,00	12,98	2,01					1	1
	08/09/23 7:00	16,24	14,43	1,80				1	1	1
	08/09/23 8:00	17,86	16,11	1,75				1	1	1
	08/09/23 9:00	19,18	17,24	1,93				1	1	1
	08/09/23 10:00	20,00	18,03	1,97				1	1	1
	08/09/23 11:00	20,47	18,43	2,03		1		1		1
	08/09/23 12:00	20,64	18,47	2,16		1		1		1
	08/09/23 13:00	20,73	18,38	2,35		1		1		1
	08/09/23 14:00	20,72	17,80	2,92		1		1		1
	08/09/23 15:00	20,66	17,77	2,90		1		1		1
	08/09/23 16:00	20,84	17,76	3,09		1		1		1
	08/09/23 17:00	21,41	17,84	3,57		1		1		1
	08/09/23 18:00	22,46	19,93	2,53		1		1		1
	08/09/23 19:00	22,92	20,82	2,10		1		1	1	1
	08/09/23 20:00	23,44	21,53	1,91		1		1	1	1
	08/09/23 21:00	22,28	20,43	1,85		1		1	1	1
	08/09/23 22:00	20,82	18,81	2,01		1			1	1
	08/09/23 23:00	19,32	17,25	2,07		1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 9/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	09/09/23 0:00	17,86	17,58	0,27		1			1	1
	09/09/23 1:00	16,64	16,08	0,56		1			1	1
	09/09/23 2:00	15,67	14,76	0,91		1				1
	09/09/23 3:00	14,98	14,19	0,79		1				1
	09/09/23 4:00	14,58	13,81	0,77		1				1
	09/09/23 5:00	14,55	14,01	0,54		1				1
	09/09/23 6:00	14,96	14,62	0,34		1				1
	09/09/23 7:00	15,96	15,70	0,26		1			1	1
	09/09/23 8:00	17,41	17,12	0,29		1			1	1
	09/09/23 9:00	18,72	18,39	0,34		1			1	1
	09/09/23 10:00	19,61	19,26	0,35		1			1	1
	09/09/23 11:00	20,08	19,50	0,58		1			1	1
	09/09/23 12:00	20,22	18,94	1,28		1			1	1
	09/09/23 13:00	20,24	18,04	2,21		1			1	1
	09/09/23 14:00	20,14	17,91	2,23		1			1	1
	09/09/23 15:00	19,92	17,39	2,53		1			1	1
	09/09/23 16:00	19,96	17,03	2,93		1			1	1
	09/09/23 17:00	20,60	17,87	2,72		1			1	1
	09/09/23 18:00	21,66	19,15	2,51		1			1	1
	09/09/23 19:00	22,19	20,01	2,18	1	1				1
	09/09/23 20:00	22,78	21,70	1,08	1	1				1
	09/09/23 21:00	21,56	20,92	0,64	1	1				1
	09/09/23 22:00	20,24	19,79	0,45	1	1				1
	09/09/23 23:00	18,89	18,33	0,56	1	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 10/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	10/09/23 0:00	17,67	17,11	0,56	1	1				1
	10/09/23 1:00	16,50	16,12	0,38	1	1				1
	10/09/23 2:00	15,52	15,18	0,34	1					1
	10/09/23 3:00	14,77	14,23	0,54	1					1
	10/09/23 4:00	14,30	13,71	0,58	1					1
	10/09/23 5:00	14,17	13,61	0,56	1					1
	10/09/23 6:00	14,41	13,84	0,57	1					1
	10/09/23 7:00	15,23	14,82	0,41	1					1
	10/09/23 8:00	16,40	16,00	0,41	1				1	1
	10/09/23 9:00	17,59	17,08	0,51	1				1	1
	10/09/23 10:00	18,44	17,88	0,56	1				1	1
	10/09/23 11:00	18,82	17,93	0,89	1				1	1
	10/09/23 12:00	18,84	17,04	1,79	1				1	1
	10/09/23 13:00	18,62	15,00	3,63	1					1
	10/09/23 14:00	18,47	13,92	4,55	1					1
	10/09/23 15:00	18,15	13,49	4,65	1					1
	10/09/23 16:00	17,87	14,51	3,36	1					1
	10/09/23 17:00	18,63	15,44	3,18	1					1
	10/09/23 18:00	19,88	16,40	3,49	1				1	1
	10/09/23 19:00	20,78	16,49	4,29	1				1	1
	10/09/23 20:00	21,60	16,56	5,04	1				1	1
	10/09/23 21:00	20,74	16,13	4,61	1				1	1
	10/09/23 22:00	19,61	15,20	4,41	1				1	1
	10/09/23 23:00	18,20	14,43	3,77	1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 11/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	11/09/23 0:00	17,07	14,09	2,97					1	1
	11/09/23 1:00	15,92	13,07	2,85					1	1
	11/09/23 2:00	14,97	11,68	3,29					1	1
	11/09/23 3:00	14,31	10,57	3,75					1	1
	11/09/23 4:00	13,95	9,94	4,00					1	1
	11/09/23 5:00	13,96	9,70	4,25					1	1
	11/09/23 6:00	14,40	10,18	4,22					1	1
	11/09/23 7:00	15,54	11,38	4,17					1	1
	11/09/23 8:00	16,72	12,28	4,44					1	1
	11/09/23 9:00	17,49	13,41	4,08					1	1
	11/09/23 10:00	17,82	14,12	3,71	1					1
	11/09/23 11:00	17,89	14,66	3,24	1					1
	11/09/23 12:00	17,92	15,23	2,70	1					1
	11/09/23 13:00	17,98	14,13	3,85	1					1
	11/09/23 14:00	17,99	13,67	4,32	1					1
	11/09/23 15:00	17,95	13,36	4,59	1					1
	11/09/23 16:00	17,98	13,44	4,55	1					1
	11/09/23 17:00	18,69	14,11	4,58	1					1
	11/09/23 18:00	19,79	14,73	5,06	1					1
	11/09/23 19:00	20,62	14,87	5,75	1					1
	11/09/23 20:00	21,31	14,90	6,41	1				1	1
	11/09/23 21:00	20,58	15,20	5,38	1				1	1
	11/09/23 22:00	18,81	13,56	5,25					1	1
	11/09/23 23:00	17,88	12,95	4,93					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 12/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	12/09/23 0:00	15,74	13,46	2,28					1	1
	12/09/23 1:00	14,72	12,55	2,17					1	1
	12/09/23 2:00	13,92	11,68	2,23					1	1
	12/09/23 3:00	13,38	11,11	2,27					1	1
	12/09/23 4:00	13,10	11,27	1,83					1	1
	12/09/23 5:00	13,24	11,54	1,71					1	1
	12/09/23 6:00	13,90	12,17	1,72					1	1
	12/09/23 7:00	14,97	13,15	1,81		1				1
	12/09/23 8:00	16,07	14,25	1,82		1				1
	12/09/23 9:00	16,90	14,61	2,30		1				1
	12/09/23 10:00	17,33	15,02	2,32		1				1
	12/09/23 11:00	17,43	15,12	2,31		1				1
	12/09/23 12:00	17,43	14,93	2,50		1				1
	12/09/23 13:00	17,41	13,82	3,59		1				1
	12/09/23 14:00	17,42	13,18	4,23		1				1
	12/09/23 15:00	17,53	12,83	4,70		1				1
	12/09/23 16:00	17,80	13,18	4,62		1				1
	12/09/23 17:00	18,49	13,78	4,71		1				1
	12/09/23 18:00	19,50	15,26	4,24		1				1
	12/09/23 19:00	20,07	16,63	3,44		1			1	1
	12/09/23 20:00	20,76	17,59	3,17		1			1	1
	12/09/23 21:00	19,82	17,03	2,79		1			1	1
	12/09/23 22:00	18,56	16,52	2,04		1			1	1
	12/09/23 23:00	17,12	15,19	1,94		1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 13/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	13/09/23 0:00	15,38	14,97	0,40		1			1	1
	13/09/23 1:00	14,35	13,52	0,83					1	1
	13/09/23 2:00	13,58	12,82	0,76					1	1
	13/09/23 3:00	13,06	12,41	0,65					1	1
	13/09/23 4:00	12,79	12,14	0,65					1	1
	13/09/23 5:00	12,92	12,42	0,50					1	1
	13/09/23 6:00	13,58	13,12	0,46					1	1
	13/09/23 7:00	14,41	13,84	0,57				1	1	1
	13/09/23 8:00	15,51	14,90	0,61				1	1	1
	13/09/23 9:00	16,28	15,68	0,60				1	1	1
	13/09/23 10:00	16,77	16,17	0,60				1	1	1
	13/09/23 11:00	17,31	16,64	0,67				1	1	1
	13/09/23 12:00	17,18	16,08	1,10				1	1	1
	13/09/23 13:00	17,15	15,58	1,57				1	1	1
	13/09/23 14:00	17,25	15,03	2,22				1	1	1
	13/09/23 15:00	17,37	14,81	2,56				1	1	1
	13/09/23 16:00	17,68	15,23	2,45				1	1	1
	13/09/23 17:00	18,47	16,15	2,32				1	1	1
	13/09/23 18:00	19,43	17,22	2,21				1	1	1
	13/09/23 19:00	20,11	17,42	2,69				1	1	1
	13/09/23 20:00	20,89	18,04	2,86				1	1	1
	13/09/23 21:00	19,90	17,70	2,20				1	1	1
	13/09/23 22:00	18,51	16,91	1,60				1	1	1
	13/09/23 23:00	16,98	15,57	1,40				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 14/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	14/09/23 0:00	15,03	11,80	3,23			1		1	
	14/09/23 1:00	14,04	10,81	3,23			1		1	
	14/09/23 2:00	13,29	10,00	3,29			1		1	
	14/09/23 3:00	12,79	9,51	3,29			1		1	
	14/09/23 4:00	12,47	9,25	3,22			1		1	
	14/09/23 5:00	12,60	9,43	3,17			1		1	
	14/09/23 6:00	13,24	10,11	3,13			1		1	
	14/09/23 7:00	14,43	11,32	3,11			1		1	
	14/09/23 8:00	15,69	12,60	3,09			1			1
	14/09/23 9:00	16,53	13,43	3,10			1			1
	14/09/23 10:00	17,06	13,95	3,10			1			1
	14/09/23 11:00	17,24	14,04	3,20			1			1
	14/09/23 12:00	17,09	13,74	3,35			1			1
	14/09/23 13:00	16,96	13,36	3,61			1			1
	14/09/23 14:00	17,02	14,06	2,95			1			1
	14/09/23 15:00	17,10	13,65	3,45			1			1
	14/09/23 16:00	17,34	13,49	3,85			1			1
	14/09/23 17:00	18,09	14,13	3,96			1			1
	14/09/23 18:00	19,22	15,27	3,95			1			1
	14/09/23 19:00	20,04	16,05	3,98			1		1	1
	14/09/23 20:00	20,81	16,94	3,88			1		1	1
	14/09/23 21:00	19,90	16,35	3,55			1		1	1
	14/09/23 22:00	18,52	15,39	3,13			1		1	1
	14/09/23 23:00	17,05	13,60	3,45					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 15/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	15/09/23 0:00	15,85	12,09	3,76					1	1
	15/09/23 1:00	15,08	11,21	3,87					1	1
	15/09/23 2:00	14,36	10,40	3,96		1			1	
	15/09/23 3:00	13,77	9,82	3,95		1			1	
	15/09/23 4:00	13,32	9,54	3,78		1			1	
	15/09/23 5:00	13,18	9,56	3,62		1			1	
	15/09/23 6:00	13,56	10,14	3,42		1			1	
	15/09/23 7:00	14,59	11,30	3,29		1			1	
	15/09/23 8:00	16,07	12,83	3,24		1				1
	15/09/23 9:00	17,20	13,93	3,27		1				1
	15/09/23 10:00	17,76	14,43	3,33		1				1
	15/09/23 11:00	17,84	14,45	3,40		1				1
	15/09/23 12:00	17,67	14,23	3,44		1				1
	15/09/23 13:00	17,53	13,69	3,84		1				1
	15/09/23 14:00	17,16	13,06	4,11		1				1
	15/09/23 15:00	16,83	12,90	3,94		1				1
	15/09/23 16:00	16,95	12,52	4,44		1				1
	15/09/23 17:00	17,52	13,03	4,50		1				1
	15/09/23 18:00	18,36	13,81	4,55		1				1
	15/09/23 19:00	19,09	14,58	4,50		1				1
	15/09/23 20:00	20,05	15,76	4,29		1		1		1
	15/09/23 21:00	19,47	15,57	3,90		1		1		1
	15/09/23 22:00	18,63	15,19	3,44		1		1		1
	15/09/23 23:00	17,69	14,54	3,15		1		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 16/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	16/09/23 0:00	15,88	11,72	4,16		1		1		
	16/09/23 1:00	15,01	10,73	4,28		1		1		
	16/09/23 2:00	14,50	10,41	4,09		1		1		
	16/09/23 3:00	13,81	9,89	3,92		1		1		
	16/09/23 4:00	13,29	9,54	3,76		1		1		
	16/09/23 5:00	13,17	9,39	3,78		1		1		
	16/09/23 6:00	13,57	9,69	3,88		1		1		
	16/09/23 7:00	14,60	10,86	3,74		1		1		
	16/09/23 8:00	16,10	12,38	3,72		1				1
	16/09/23 9:00	17,29	13,62	3,68		1				1
	16/09/23 10:00	17,92	14,31	3,62		1				1
	16/09/23 11:00	18,19	14,51	3,68		1				1
	16/09/23 12:00	18,06	14,11	3,95		1				1
	16/09/23 13:00	18,02	13,86	4,17		1				1
	16/09/23 14:00	17,57	13,22	4,35		1				1
	16/09/23 15:00	17,22	12,47	4,75		1				1
	16/09/23 16:00	17,23	12,36	4,87		1				1
	16/09/23 17:00	17,65	12,85	4,80		1				1
	16/09/23 18:00	18,64	13,85	4,79		1				1
	16/09/23 19:00	19,59	14,87	4,72		1				1
	16/09/23 20:00	20,65	16,37	4,28		1		1		1
	16/09/23 21:00	19,82	16,18	3,64		1		1		1
	16/09/23 22:00	18,84	15,47	3,37		1		1		1
	16/09/23 23:00	17,88	14,16	3,72		1		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 17/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	17/09/23 0:00	16,58	11,96	4,62		1		1		
	17/09/23 1:00	15,68	11,20	4,48		1		1		
	17/09/23 2:00	14,80	10,43	4,37		1		1		
	17/09/23 3:00	14,10	9,68	4,42		1		1		
	17/09/23 4:00	13,59	9,21	4,38		1		1		
	17/09/23 5:00	13,47	9,06	4,40		1		1		
	17/09/23 6:00	13,77	9,34	4,44		1		1		
	17/09/23 7:00	14,73	10,32	4,41		1		1		
	17/09/23 8:00	16,25	11,90	4,35		1				1
	17/09/23 9:00	17,49	13,22	4,28		1				1
	17/09/23 10:00	18,12	13,82	4,29		1				1
	17/09/23 11:00	18,23	13,78	4,45		1				1
	17/09/23 12:00	18,09	13,33	4,77		1				1
	17/09/23 13:00	18,00	13,50	4,50		1				1
	17/09/23 14:00	17,66	12,92	4,74					1	1
	17/09/23 15:00	17,26	12,77	4,49					1	1
	17/09/23 16:00	16,79	10,92	5,87					1	1
	17/09/23 17:00	17,32	11,59	5,73					1	1
	17/09/23 18:00	18,30	12,61	5,69					1	1
	17/09/23 19:00	19,27	13,62	5,65				1	1	1
	17/09/23 20:00	20,30	14,07	6,23				1	1	1
	17/09/23 21:00	19,72	12,82	6,90				1	1	1
	17/09/23 22:00	18,89	12,28	6,61				1		1
	17/09/23 23:00	18,03	11,89	6,15				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 18/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	18/09/23 0:00	15,92	10,57	5,35			1	1		
	18/09/23 1:00	15,05	9,80	5,25			1	1		
	18/09/23 2:00	14,19	9,22	4,97			1	1		
	18/09/23 3:00	13,51	8,78	4,73			1	1		
	18/09/23 4:00	13,10	8,51	4,58			1	1		
	18/09/23 5:00	13,13	8,53	4,60			1	1		
	18/09/23 6:00	13,72	8,92	4,80			1	1		
	18/09/23 7:00	15,01	10,15	4,86			1	1		
	18/09/23 8:00	16,42	11,25	5,17			1	1		
	18/09/23 9:00	17,33	11,89	5,44				1		1
	18/09/23 10:00	17,71	12,66	5,04				1		1
	18/09/23 11:00	17,79	13,19	4,60				1		1
	18/09/23 12:00	17,93	12,47	5,46				1		1
	18/09/23 13:00	17,94	12,74	5,20				1		1
	18/09/23 14:00	17,69	12,37	5,32				1		1
	18/09/23 15:00	17,44	11,91	5,53				1		1
	18/09/23 16:00	17,27	11,82	5,45				1		1
	18/09/23 17:00	17,85	12,42	5,43				1		1
	18/09/23 18:00	18,77	13,61	5,15				1		1
	18/09/23 19:00	19,59	14,04	5,55				1	1	1
	18/09/23 20:00	20,51	14,12	6,39				1	1	1
	18/09/23 21:00	19,84	14,10	5,74				1	1	1
	18/09/23 22:00	18,79	13,60	5,19					1	1
	18/09/23 23:00	17,65	12,83	4,82					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 19/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	19/09/23 0:00	14,68	10,88	3,80			1		1	
	19/09/23 1:00	13,78	9,65	4,13			1		1	
	19/09/23 2:00	13,04	9,13	3,91			1		1	
	19/09/23 3:00	12,52	8,56	3,97			1		1	
	19/09/23 4:00	12,27	8,22	4,06			1		1	
	19/09/23 5:00	12,42	8,44	3,98			1		1	
	19/09/23 6:00	13,13	9,27	3,86			1		1	
	19/09/23 7:00	14,29	10,34	3,95			1		1	
	19/09/23 8:00	15,65	11,63	4,02					1	1
	19/09/23 9:00	16,54	12,59	3,95					1	1
	19/09/23 10:00	16,94	12,76	4,18					1	1
	19/09/23 11:00	17,02	12,54	4,48					1	1
	19/09/23 12:00	17,11	12,04	5,07					1	1
	19/09/23 13:00	17,10	12,01	5,09					1	1
	19/09/23 14:00	16,78	11,14	5,64					1	1
	19/09/23 15:00	16,45	10,69	5,76					1	1
	19/09/23 16:00	16,54	10,75	5,79					1	1
	19/09/23 17:00	17,27	12,14	5,13					1	1
	19/09/23 18:00	18,31	13,63	4,68					1	1
	19/09/23 19:00	19,36	15,13	4,23				1	1	1
	19/09/23 20:00	20,11	16,09	4,02				1	1	1
	19/09/23 21:00	18,95	15,00	3,94				1	1	1
	19/09/23 22:00	17,60	14,06	3,54				1	1	1
	19/09/23 23:00	16,25	12,87	3,38				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 20/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	20/09/23 0:00	14,42	11,41	3,01			1	1		
	20/09/23 1:00	13,59	10,29	3,29			1	1		
	20/09/23 2:00	12,90	9,26	3,64			1	1		
	20/09/23 3:00	12,35	8,56	3,80			1	1		
	20/09/23 4:00	12,00	8,23	3,77			1	1		
	20/09/23 5:00	12,09	8,42	3,67			1	1		
	20/09/23 6:00	12,78	9,78	3,01			1	1		
	20/09/23 7:00	13,95	11,20	2,75			1	1		
	20/09/23 8:00	14,91	12,46	2,45			1	1	1	
	20/09/23 9:00	16,26	13,88	2,37			1	1	1	
	20/09/23 10:00	16,66	14,29	2,37			1	1	1	
	20/09/23 11:00	16,76	14,25	2,50			1	1	1	
	20/09/23 12:00	16,57	13,50	3,07			1	1	1	
	20/09/23 13:00	16,34	12,63	3,71					1	1
	20/09/23 14:00	15,83	11,72	4,11					1	1
	20/09/23 15:00	15,28	11,12	4,16					1	1
	20/09/23 16:00	15,27	11,28	3,99					1	1
	20/09/23 17:00	15,92	11,47	4,45					1	1
	20/09/23 18:00	17,32	13,15	4,17					1	1
	20/09/23 19:00	18,61	14,27	4,34				1	1	1
	20/09/23 20:00	19,46	15,51	3,95				1	1	1
	20/09/23 21:00	18,57	15,09	3,48				1	1	1
	20/09/23 22:00	17,13	14,04	3,09				1	1	1
	20/09/23 23:00	15,93	13,00	2,93				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 21/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	21/09/23 0:00	14,57	11,45	3,12		1		1		
	21/09/23 1:00	13,75	10,85	2,90		1		1		
	21/09/23 2:00	13,03	10,06	2,98		1		1		
	21/09/23 3:00	12,44	9,09	3,35		1		1		
	21/09/23 4:00	12,02	8,84	3,18		1		1		
	21/09/23 5:00	12,03	9,04	2,99		1		1		
	21/09/23 6:00	12,68	9,59	3,09		1		1		
	21/09/23 7:00	13,78	10,72	3,06		1		1		
	21/09/23 8:00	15,12	12,16	2,96		1				1
	21/09/23 9:00	16,14	13,20	2,94		1				1
	21/09/23 10:00	16,59	13,62	2,97		1				1
	21/09/23 11:00	16,69	13,62	3,07		1				1
	21/09/23 12:00	16,47	13,23	3,24		1				1
	21/09/23 13:00	16,30	12,88	3,42		1				1
	21/09/23 14:00	15,97	12,55	3,42		1				1
	21/09/23 15:00	15,61	12,55	3,05		1				1
	21/09/23 16:00	15,60	12,42	3,19		1				1
	21/09/23 17:00	16,21	13,34	2,88		1				1
	21/09/23 18:00	17,29	14,34	2,94		1				1
	21/09/23 19:00	18,47	15,47	3,00		1			1	1
	21/09/23 20:00	19,48	16,42	3,06		1			1	1
	21/09/23 21:00	18,58	15,65	2,94		1			1	1
	21/09/23 22:00	17,47	14,63	2,84		1			1	1
	21/09/23 23:00	16,38	13,44	2,95					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 22/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	22/09/23 0:00	14,39	12,25	2,14					1	1
	22/09/23 1:00	13,52	11,47	2,05					1	1
	22/09/23 2:00	12,78	10,87	1,91					1	1
	22/09/23 3:00	12,29	10,29	1,99					1	1
	22/09/23 4:00	11,99	10,09	1,90					1	1
	22/09/23 5:00	12,06	10,23	1,83					1	1
	22/09/23 6:00	12,73	9,87	2,86					1	1
	22/09/23 7:00	13,79	10,93	2,86					1	1
	22/09/23 8:00	15,27	12,47	2,80					1	1
	22/09/23 9:00	16,46	13,44	3,02					1	1
	22/09/23 10:00	17,04	13,76	3,27					1	1
	22/09/23 11:00	17,18	13,80	3,38					1	1
	22/09/23 12:00	17,09	13,56	3,53					1	1
	22/09/23 13:00	16,96	13,78	3,18					1	1
	22/09/23 14:00	16,59	13,57	3,02					1	1
	22/09/23 15:00	16,07	12,98	3,09					1	1
	22/09/23 16:00	16,16	13,04	3,12					1	1
	22/09/23 17:00	16,86	13,83	3,03				1	1	1
	22/09/23 18:00	17,81	14,69	3,12				1	1	1
	22/09/23 19:00	18,95	15,99	2,96				1	1	1
	22/09/23 20:00	19,80	16,88	2,92				1	1	1
	22/09/23 21:00	19,21	16,22	2,99				1	1	1
	22/09/23 22:00	18,37	15,47	2,90				1	1	1
	22/09/23 23:00	17,51	14,62	2,89				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 23/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	23/09/23 0:00	14,70	11,08	3,61				1		1
	23/09/23 1:00	13,82	10,89	2,92				1		1
	23/09/23 2:00	13,12	11,10	2,02				1		1
	23/09/23 3:00	12,59	9,69	2,89				1		1
	23/09/23 4:00	12,25	9,33	2,92				1		1
	23/09/23 5:00	12,31	10,10	2,21				1		1
	23/09/23 6:00	12,87	9,95	2,92				1		1
	23/09/23 7:00	13,96	11,93	2,04				1		1
	23/09/23 8:00	15,48	12,59	2,89				1		1
	23/09/23 9:00	16,85	13,98	2,87				1	1	1
	23/09/23 10:00	17,67	15,39	2,28				1	1	1
	23/09/23 11:00	18,03	15,42	2,61				1	1	1
	23/09/23 12:00	18,00	15,35	2,66				1	1	1
	23/09/23 13:00	17,93	15,88	2,05				1	1	1
	23/09/23 14:00	17,47	14,47	3,00				1	1	1
	23/09/23 15:00	17,14	14,14	3,00				1	1	1
	23/09/23 16:00	17,04	14,24	2,79				1	1	1
	23/09/23 17:00	17,46	15,88	1,58				1	1	1
	23/09/23 18:00	18,29	16,62	1,67				1	1	1
	23/09/23 19:00	19,55	17,51	2,04				1	1	1
	23/09/23 20:00	20,33	18,38	1,95				1	1	1
	23/09/23 21:00	19,59	17,18	2,41				1	1	1
	23/09/23 22:00	18,69	17,07	1,62				1	1	1
	23/09/23 23:00	17,84	15,52	2,32				1	1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 24/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	24/09/23 0:00	14,74	12,76	1,99					1	1
	24/09/23 1:00	13,87	11,73	2,14					1	1
	24/09/23 2:00	13,10	10,86	2,23					1	1
	24/09/23 3:00	12,47	10,35	2,12					1	1
	24/09/23 4:00	12,07	10,01	2,06					1	1
	24/09/23 5:00	11,99	9,50	2,49					1	1
	24/09/23 6:00	12,34	10,55	1,79					1	1
	24/09/23 7:00	13,23	11,67	1,56					1	1
	24/09/23 8:00	14,84	12,77	2,07					1	1
	24/09/23 9:00	16,21	14,57	1,65				1	1	1
	24/09/23 10:00	17,04	14,99	2,05				1	1	1
	24/09/23 11:00	17,37	15,28	2,09				1	1	1
	24/09/23 12:00	17,32	15,44	1,88				1	1	1
	24/09/23 13:00	17,13	15,41	1,72				1	1	1
	24/09/23 14:00	16,70	15,14	1,56				1	1	1
	24/09/23 15:00	16,24	14,66	1,58				1	1	1
	24/09/23 16:00	16,75	14,44	2,30				1	1	1
	24/09/23 17:00	16,90	14,93	1,97				1	1	1
	24/09/23 18:00	17,43	15,87	1,56				1	1	1
	24/09/23 19:00	18,26	16,57	1,69				1	1	1
	24/09/23 20:00	19,04	17,43	1,61				1	1	1
	24/09/23 21:00	18,66	16,18	2,48				1	1	1
	24/09/23 22:00	18,07	16,00	2,07				1	1	1
	24/09/23 23:00	17,13	14,67	2,46				1	1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 25/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	25/09/23 0:00	15,33	13,71	1,62				1		1
	25/09/23 1:00	14,39	12,82	1,57				1		1
	25/09/23 2:00	13,56	11,64	1,91				1		1
	25/09/23 3:00	12,91	11,46	1,45				1		1
	25/09/23 4:00	12,50	10,89	1,61				1		1
	25/09/23 5:00	12,56	10,67	1,89				1		1
	25/09/23 6:00	13,02	11,41	1,61				1		1
	25/09/23 7:00	14,11	12,35	1,77				1		1
	25/09/23 8:00	15,15	13,48	1,67				1		1
	25/09/23 9:00	17,58	15,86	1,72				1	1	1
	25/09/23 10:00	18,29	16,48	1,82				1	1	1
	25/09/23 11:00	18,87	16,88	1,99				1	1	1
	25/09/23 12:00	18,83	16,94	1,90				1	1	1
	25/09/23 13:00	18,50	16,70	1,80				1	1	1
	25/09/23 14:00	17,83	16,07	1,76				1	1	1
	25/09/23 15:00	17,24	16,15	1,08				1	1	1
	25/09/23 16:00	17,33	15,46	1,87				1	1	1
	25/09/23 17:00	17,43	15,47	1,96				1	1	1
	25/09/23 18:00	17,90	16,51	1,39				1	1	1
	25/09/23 19:00	18,37	17,12	1,25				1	1	1
	25/09/23 20:00	18,93	17,04	1,89				1	1	1
	25/09/23 21:00	18,35	16,42	1,93				1	1	1
	25/09/23 22:00	17,38	15,68	1,70				1	1	1
	25/09/23 23:00	16,09	15,02	1,07				1	1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 26/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	26/09/23 0:00	15,31	15,31	0,00			1	1		1
	26/09/23 1:00	14,26	14,26	0,00			1	1		1
	26/09/23 2:00	13,43	13,43	0,00				1		1
	26/09/23 3:00	12,86	12,86	0,00				1		1
	26/09/23 4:00	12,56	12,56	0,00				1		1
	26/09/23 5:00	12,71	12,71	0,00				1		1
	26/09/23 6:00	13,42	13,42	0,00				1		1
	26/09/23 7:00	14,79	14,79	0,00		1		1		1
	26/09/23 8:00	16,00	16,00	0,00		1		1		1
	26/09/23 9:00	17,74	17,74	0,00		1		1		1
	26/09/23 10:00	18,34	18,34	0,00		1		1		1
	26/09/23 11:00	18,39	18,39	0,00		1		1		1
	26/09/23 12:00	18,01	17,98	0,03		1		1		1
	26/09/23 13:00	18,01	17,91	0,10		1		1		1
	26/09/23 14:00	17,87	17,76	0,11		1		1		1
	26/09/23 15:00	17,70	17,63	0,08		1		1		1
	26/09/23 16:00	17,98	17,93	0,05		1		1		1
	26/09/23 17:00	18,69	18,65	0,04		1		1		1
	26/09/23 18:00	19,30	19,23	0,07		1		1		1
	26/09/23 19:00	19,89	19,82	0,07		1		1		1
	26/09/23 20:00	20,00	19,94	0,06		1		1		1
	26/09/23 21:00	18,92	18,82	0,10		1		1		1
	26/09/23 22:00	17,47	17,42	0,05		1		1		1
	26/09/23 23:00	15,93	15,93	0,00		1		1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 27/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	27/09/23 0:00	14,28	13,58	0,70				1		1
	27/09/23 1:00	13,34	12,97	0,37				1		1
	27/09/23 2:00	12,71	12,42	0,29				1		1
	27/09/23 3:00	12,28	11,96	0,32				1		1
	27/09/23 4:00	12,04	11,96	0,08				1		1
	27/09/23 5:00	12,25	12,25	0,01				1		1
	27/09/23 6:00	13,17	13,17	0,01				1		1
	27/09/23 7:00	14,43	14,43	0,01				1	1	1
	27/09/23 8:00	16,11	16,11	0,00				1	1	1
	27/09/23 9:00	17,25	17,25	0,00				1	1	1
	27/09/23 10:00	17,36	17,36	0,00				1	1	1
	27/09/23 11:00	17,33	17,27	0,06				1	1	1
	27/09/23 12:00	17,14	15,94	1,21				1	1	1
	27/09/23 13:00	16,80	15,53	1,26				1	1	1
	27/09/23 14:00	16,54	15,41	1,13				1	1	1
	27/09/23 15:00	16,52	15,45	1,07				1	1	1
	27/09/23 16:00	16,67	15,63	1,04				1	1	1
	27/09/23 17:00	17,39	16,39	1,00				1	1	1
	27/09/23 18:00	18,42	17,42	1,00				1	1	1
	27/09/23 19:00	19,39	18,39	1,00				1	1	1
	27/09/23 20:00	19,40	18,40	1,00				1	1	1
	27/09/23 21:00	18,03	17,53	0,50				1	1	1
	27/09/23 22:00	16,44	15,94	0,51				1	1	1
	27/09/23 23:00	15,02	14,48	0,54				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 28/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	28/09/23 0:00	14,53	13,15	1,39					1	1
	28/09/23 1:00	13,46	12,17	1,30					1	1
	28/09/23 2:00	12,96	11,66	1,30					1	1
	28/09/23 3:00	12,65	11,35	1,30					1	1
	28/09/23 4:00	12,48	11,22	1,26					1	1
	28/09/23 5:00	12,75	11,54	1,21					1	1
	28/09/23 6:00	13,85	12,65	1,20					1	1
	28/09/23 7:00	14,92	13,72	1,20					1	1
	28/09/23 8:00	16,29	15,09	1,20				1	1	1
	28/09/23 9:00	17,02	15,82	1,20				1	1	1
	28/09/23 10:00	16,93	15,73	1,20				1	1	1
	28/09/23 11:00	17,22	15,96	1,27				1	1	1
	28/09/23 12:00	17,45	16,14	1,32				1	1	1
	28/09/23 13:00	17,68	16,34	1,34				1	1	1
	28/09/23 14:00	17,26	15,87	1,39				1	1	1
	28/09/23 15:00	16,71	15,31	1,40				1	1	1
	28/09/23 16:00	16,72	15,53	1,18				1	1	1
	28/09/23 17:00	17,74	16,67	1,06				1	1	1
	28/09/23 18:00	19,01	18,01	1,00				1	1	1
	28/09/23 19:00	20,82	19,82	1,00			1	1		1
	28/09/23 20:00	20,82	19,82	1,00			1	1		1
	28/09/23 21:00	19,27	18,27	1,00			1	1		1
	28/09/23 22:00	17,38	16,38	1,00			1	1		1
	28/09/23 23:00	15,63	14,63	1,00			1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 29/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	29/09/23 0:00	13,71	13,67	0,05				1		1
	29/09/23 1:00	12,93	12,90	0,03				1		1
	29/09/23 2:00	12,37	12,33	0,04				1		1
	29/09/23 3:00	11,96	11,91	0,05				1		1
	29/09/23 4:00	11,73	11,68	0,05				1		1
	29/09/23 5:00	11,93	11,78	0,15				1		1
	29/09/23 6:00	12,71	12,58	0,13				1		1
	29/09/23 7:00	13,89	13,80	0,08				1		1
	29/09/23 8:00	15,44	15,42	0,03				1	1	1
	29/09/23 9:00	16,34	16,34	0,00				1	1	1
	29/09/23 10:00	16,73	16,72	0,01				1	1	1
	29/09/23 11:00	17,30	17,27	0,03				1	1	1
	29/09/23 12:00	17,45	16,93	0,52				1	1	1
	29/09/23 13:00	17,33	16,72	0,61				1	1	1
	29/09/23 14:00	16,56	15,86	0,70				1	1	1
	29/09/23 15:00	16,32	14,95	1,38				1	1	1
	29/09/23 16:00	16,08	14,53	1,55				1	1	1
	29/09/23 17:00	16,89	15,37	1,52				1	1	1
	29/09/23 18:00	18,16	16,75	1,41				1	1	1
	29/09/23 19:00	19,17	17,74	1,44				1	1	1
	29/09/23 20:00	19,11	17,95	1,16				1	1	1
	29/09/23 21:00	18,11	17,11	1,00				1	1	1
	29/09/23 22:00	16,64	15,64	1,00				1	1	1
	29/09/23 23:00	14,83	13,83	1,00				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 30/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	30/09/23 0:00	13,13	11,30	1,83					1	1
	30/09/23 1:00	12,38	10,57	1,81					1	1
	30/09/23 2:00	11,98	10,15	1,83					1	1
	30/09/23 3:00	11,70	10,15	1,54					1	1
	30/09/23 4:00	11,51	9,71	1,79					1	1
	30/09/23 5:00	11,73	10,20	1,53					1	1
	30/09/23 6:00	12,48	10,40	2,08					1	1
	30/09/23 7:00	13,55	11,39	2,16					1	1
	30/09/23 8:00	14,66	12,37	2,29					1	1
	30/09/23 9:00	15,48	13,22	2,25					1	1
	30/09/23 10:00	15,86	13,53	2,33					1	1
	30/09/23 11:00	15,95	13,66	2,29					1	1
	30/09/23 12:00	15,83	13,54	2,29					1	1
	30/09/23 13:00	15,59	13,02	2,58					1	1
	30/09/23 14:00	15,31	12,64	2,67					1	1
	30/09/23 15:00	15,12	12,55	2,57					1	1
	30/09/23 16:00	15,25	12,60	2,65					1	1
	30/09/23 17:00	16,07	13,30	2,77					1	1
	30/09/23 18:00	17,38	14,69	2,69				1	1	1
	30/09/23 19:00	18,67	15,93	2,74				1	1	1
	30/09/23 20:00	18,71	16,11	2,60				1	1	1
	30/09/23 21:00	17,81	15,01	2,79				1	1	1
	30/09/23 22:00	16,30	13,76	2,54				1	1	1
	30/09/23 23:00	14,64	11,93	2,71				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 1/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	01/10/23 0:00	13,35	10,78	2,57				1		1
	01/10/23 1:00	12,67	10,12	2,55				1		1
	01/10/23 2:00	12,22	9,57	2,65				1		1
	01/10/23 3:00	11,90	9,37	2,52				1		1
	01/10/23 4:00	11,70	9,29	2,41				1		1
	01/10/23 5:00	11,88	9,29	2,59				1		1
	01/10/23 6:00	12,48	9,87	2,61				1		1
	01/10/23 7:00	13,42	10,90	2,52				1		1
	01/10/23 8:00	14,67	12,09	2,58				1		1
	01/10/23 9:00	15,70	12,42	3,28				1		1
	01/10/23 10:00	16,20	13,06	3,15				1		1
	01/10/23 11:00	16,30	13,18	3,11				1		1
	01/10/23 12:00	16,38	13,37	3,01				1		1
	01/10/23 13:00	15,81	12,19	3,62				1		1
	01/10/23 14:00	15,70	12,08	3,62				1		1
	01/10/23 15:00	15,03	11,47	3,56				1		1
	01/10/23 16:00	14,36	10,55	3,81				1		1
	01/10/23 17:00	15,09	11,50	3,59				1		1
	01/10/23 18:00	16,40	12,89	3,51				1		1
	01/10/23 19:00	17,84	14,28	3,56			1			1
	01/10/23 20:00	18,04	14,54	3,50			1			1
	01/10/23 21:00	17,42	12,86	4,57			1			1
	01/10/23 22:00	16,20	11,69	4,51			1			1
	01/10/23 23:00	14,64	10,01	4,62			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 2/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	02/10/23 0:00	13,32	9,81	3,51			1		1	
	02/10/23 1:00	12,57	8,83	3,73			1		1	
	02/10/23 2:00	12,03	8,22	3,81			1		1	
	02/10/23 3:00	11,67	7,84	3,83			1		1	
	02/10/23 4:00	11,51	8,00	3,51			1		1	
	02/10/23 5:00	11,74	7,98	3,77			1		1	
	02/10/23 6:00	12,44	8,63	3,81			1		1	
	02/10/23 7:00	13,60	10,06	3,54			1		1	
	02/10/23 8:00	14,69	11,01	3,68			1		1	
	02/10/23 9:00	15,24	11,52	3,73					1	1
	02/10/23 10:00	15,44	11,83	3,62					1	1
	02/10/23 11:00	15,36	11,74	3,63					1	1
	02/10/23 12:00	15,14	11,42	3,72					1	1
	02/10/23 13:00	14,88	11,18	3,70					1	1
	02/10/23 14:00	14,55	11,01	3,54					1	1
	02/10/23 15:00	14,35	9,53	4,82					1	1
	02/10/23 16:00	14,25	9,52	4,72					1	1
	02/10/23 17:00	14,94	10,37	4,56					1	1
	02/10/23 18:00	16,19	11,52	4,67					1	1
	02/10/23 19:00	17,51	13,01	4,50					1	1
	02/10/23 20:00	17,87	13,23	4,64					1	1
	02/10/23 21:00	17,51	13,77	3,74					1	1
	02/10/23 22:00	16,43	12,91	3,52					1	1
	02/10/23 23:00	14,86	11,30	3,57					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 3/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	03/10/23 0:00	13,48	9,50	3,98			1		1	
	03/10/23 1:00	12,71	8,85	3,86			1		1	
	03/10/23 2:00	12,25	8,47	3,79			1		1	
	03/10/23 3:00	11,90	8,25	3,64			1		1	
	03/10/23 4:00	11,58	7,86	3,72			1		1	
	03/10/23 5:00	11,81	8,19	3,62			1		1	
	03/10/23 6:00	12,61	8,82	3,80			1		1	
	03/10/23 7:00	13,46	9,77	3,70			1		1	
	03/10/23 8:00	14,61	10,99	3,62		1	1			
	03/10/23 9:00	15,30	11,54	3,76		1	1			
	03/10/23 10:00	15,45	11,60	3,85		1	1			
	03/10/23 11:00	15,88	12,08	3,80		1	1			
	03/10/23 12:00	15,98	12,24	3,74		1	1			
	03/10/23 13:00	15,82	12,11	3,72		1	1			
	03/10/23 14:00	15,22	11,54	3,68		1	1			
	03/10/23 15:00	14,38	10,66	3,72		1	1			
	03/10/23 16:00	14,49	10,81	3,68		1	1			
	03/10/23 17:00	15,50	11,59	3,91		1	1			
	03/10/23 18:00	16,71	12,24	4,47		1	1			
	03/10/23 19:00	18,51	14,91	3,61		1	1	1		
	03/10/23 20:00	18,44	14,76	3,68		1	1	1		
	03/10/23 21:00	17,01	13,21	3,79		1	1	1		
	03/10/23 22:00	15,24	10,77	4,47		1		1		
	03/10/23 23:00	13,69	9,83	3,87		1		1		

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η μονάδα G13 δεν είναι διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 4/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	04/10/23 0:00	11,91	9,36	2,55				1	1	
	04/10/23 1:00	11,32	8,38	2,94				1	1	
	04/10/23 2:00	10,92	8,24	2,68				1	1	
	04/10/23 3:00	10,67	8,11	2,57				1	1	
	04/10/23 4:00	10,56	7,86	2,70				1	1	
	04/10/23 5:00	10,92	8,34	2,58				1	1	
	04/10/23 6:00	11,71	8,76	2,94				1	1	
	04/10/23 7:00	12,89	9,56	3,32			1		1	
	04/10/23 8:00	13,84	10,78	3,06			1		1	
	04/10/23 9:00	14,38	11,37	3,01			1		1	
	04/10/23 10:00	14,59	11,40	3,19			1		1	
	04/10/23 11:00	14,60	11,20	3,40			1		1	
	04/10/23 12:00	14,42	11,23	3,19			1		1	
	04/10/23 13:00	14,18	10,70	3,48			1		1	
	04/10/23 14:00	13,92	11,09	2,83			1		1	
	04/10/23 15:00	13,68	11,03	2,64			1		1	
	04/10/23 16:00	13,72	10,96	2,77			1		1	
	04/10/23 17:00	14,32	11,19	3,13			1		1	
	04/10/23 18:00	15,42	12,44	2,98			1	1	1	
	04/10/23 19:00	16,84	14,00	2,84			1	1	1	
	04/10/23 20:00	16,85	14,31	2,54			1	1	1	
	04/10/23 21:00	16,07	13,18	2,89			1	1	1	
	04/10/23 22:00	14,71	11,74	2,97			1	1	1	
	04/10/23 23:00	13,08	10,54	2,54			1	1		

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η μονάδα G13 δεν είναι διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 5/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	05/10/23 0:00	12,07	9,72	2,35			1	1		
	05/10/23 1:00	11,38	9,25	2,13			1	1		
	05/10/23 2:00	10,89	8,80	2,09			1	1		
	05/10/23 3:00	10,56	8,49	2,06			1	1		
	05/10/23 4:00	10,42	8,31	2,10			1	1		
	05/10/23 5:00	10,71	8,54	2,16			1	1		
	05/10/23 6:00	11,50	9,31	2,19			1	1		
	05/10/23 7:00	12,62	10,51	2,11			1	1		
	05/10/23 8:00	13,71	11,70	2,00		1	1			
	05/10/23 9:00	14,48	12,48	2,00		1	1			
	05/10/23 10:00	14,80	12,79	2,01		1	1			
	05/10/23 11:00	14,71	12,62	2,09		1	1			
	05/10/23 12:00	14,30	12,16	2,14		1	1			
	05/10/23 13:00	13,97	11,77	2,21		1	1			
	05/10/23 14:00	13,61	11,36	2,25		1	1			
	05/10/23 15:00	13,43	11,09	2,34		1	1			
	05/10/23 16:00	13,74	11,16	2,58		1	1			
	05/10/23 17:00	14,56	11,79	2,77		1	1			
	05/10/23 18:00	15,73	12,67	3,06		1	1			
	05/10/23 19:00	17,09	13,72	3,37		1	1		1	
	05/10/23 20:00	17,26	14,29	2,98		1	1		1	
	05/10/23 21:00	16,10	13,57	2,53		1	1		1	
	05/10/23 22:00	14,56	12,18	2,38		1	1		1	
	05/10/23 23:00	13,07	10,77	2,30		1			1	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η μονάδα G13 δεν είναι διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 6/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	06/10/23 0:00	11,90	7,73	4,16						1
	06/10/23 1:00	11,24	7,31	3,93						1
	06/10/23 2:00	10,82	7,03	3,79						1
	06/10/23 3:00	10,51	6,83	3,68						1
	06/10/23 4:00	10,38	6,75	3,63						1
	06/10/23 5:00	10,64	6,91	3,72						1
	06/10/23 6:00	11,39	7,40	3,99						1
	06/10/23 7:00	12,47	8,33	4,14						1
	06/10/23 8:00	13,55	9,54	4,00		1			1	
	06/10/23 9:00	14,34	10,34	4,00		1			1	
	06/10/23 10:00	14,62	10,61	4,01		1			1	
	06/10/23 11:00	14,58	10,42	4,16		1			1	
	06/10/23 12:00	14,25	9,92	4,33		1			1	
	06/10/23 13:00	13,91	9,47	4,44		1			1	
	06/10/23 14:00	13,42	8,97	4,45		1			1	
	06/10/23 15:00	13,26	8,62	4,64		1			1	
	06/10/23 16:00	13,54	8,80	4,74		1			1	
	06/10/23 17:00	14,37	9,34	5,03		1			1	
	06/10/23 18:00	15,46	10,08	5,39		1			1	
	06/10/23 19:00	16,92	11,41	5,51					1	1
	06/10/23 20:00	17,11	11,84	5,27					1	1
	06/10/23 21:00	16,12	11,17	4,95					1	1
	06/10/23 22:00	14,67	10,62	4,05					1	1
	06/10/23 23:00	13,36	9,56	3,81					1	1

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η μονάδα G11 δεν είναι διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 7/10/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	07/10/23 0:00	11,93	9,29	2,64					1	1
	07/10/23 1:00	11,27	8,57	2,70						1
	07/10/23 2:00	10,79	8,09	2,70						1
	07/10/23 3:00	10,49	7,71	2,78						1
	07/10/23 4:00	10,38	7,21	3,17						1
	07/10/23 5:00	10,62	7,12	3,49						1
	07/10/23 6:00	11,29	7,86	3,43						1
	07/10/23 7:00	12,28	8,95	3,33						1
	07/10/23 8:00	13,36	10,09	3,27					1	1
	07/10/23 9:00	14,17	11,09	3,09					1	1
	07/10/23 10:00	14,52	11,55	2,97					1	1
	07/10/23 11:00	14,45	11,58	2,88					1	1
	07/10/23 12:00	14,11	11,21	2,91					1	1
	07/10/23 13:00	13,79	10,52	3,27					1	1
	07/10/23 14:00	13,31	9,71	3,60					1	1
	07/10/23 15:00	13,07	9,37	3,71					1	1
	07/10/23 16:00	13,23	9,79	3,44					1	1
	07/10/23 17:00	14,03	10,53	3,50					1	1
	07/10/23 18:00	15,11	11,30	3,81					1	1
	07/10/23 19:00	16,56	12,81	3,75					1	1
	07/10/23 20:00	16,75	13,30	3,45					1	1
	07/10/23 21:00	15,88	12,97	2,90					1	1
	07/10/23 22:00	14,53	11,72	2,82					1	1
	07/10/23 23:00	13,15	10,54	2,61					1	1

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η μονάδα G11 δεν είναι διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 8/10/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	08/10/23 0:00	12,42	9,81	2,60					1	1
	08/10/23 1:00	11,80	9,15	2,65						1
	08/10/23 2:00	11,31	8,50	2,81						1
	08/10/23 3:00	10,97	7,86	3,11						1
	08/10/23 4:00	10,79	7,40	3,39						1
	08/10/23 5:00	10,91	7,61	3,30						1
	08/10/23 6:00	11,42	8,29	3,13						1
	08/10/23 7:00	12,21	9,17	3,04						1
	08/10/23 8:00	13,15	10,31	2,84					1	1
	08/10/23 9:00	13,88	11,16	2,73					1	1
	08/10/23 10:00	14,28	11,56	2,72					1	1
	08/10/23 11:00	14,33	11,54	2,79					1	1
	08/10/23 12:00	14,03	11,13	2,90					1	1
	08/10/23 13:00	13,59	10,57	3,01					1	1
	08/10/23 14:00	12,96	9,83	3,13					1	1
	08/10/23 15:00	12,44	9,29	3,15					1	1
	08/10/23 16:00	12,50	9,90	2,59					1	1
	08/10/23 17:00	13,24	10,64	2,59					1	1
	08/10/23 18:00	14,39	11,81	2,58					1	1
	08/10/23 19:00	15,83	13,30	2,52					1	1
	08/10/23 20:00	16,00	13,45	2,55					1	1
	08/10/23 21:00	15,21	12,65	2,56					1	1
	08/10/23 22:00	13,96	11,39	2,58					1	1
	08/10/23 23:00	12,71	10,13	2,58					1	1

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η μονάδα G11 δεν είναι διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 9/10/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	09/10/23 0:00	11,71	9,07	2,65						1
	09/10/23 1:00	11,13	8,40	2,73						1
	09/10/23 2:00	10,63	7,80	2,83						1
	09/10/23 3:00	10,29	7,25	3,04						1
	09/10/23 4:00	10,20	6,98	3,22						1
	09/10/23 5:00	10,49	7,09	3,40						1
	09/10/23 6:00	11,27	7,36	3,91						1
	09/10/23 7:00	12,45	8,33	4,12						1
	09/10/23 8:00	13,62	9,72	3,90					1	1
	09/10/23 9:00	14,25	10,44	3,81					1	1
	09/10/23 10:00	14,44	11,29	3,15					1	1
	09/10/23 11:00	14,35	9,91	4,44					1	1
	09/10/23 12:00	13,99	9,54	4,45					1	1
	09/10/23 13:00	13,52	8,79	4,73						1
	09/10/23 14:00	13,03	8,47	4,56						1
	09/10/23 15:00	12,68	8,24	4,44						1
	09/10/23 16:00	12,77	8,30	4,47						1
	09/10/23 17:00	13,44	8,73	4,70						1
	09/10/23 18:00	14,54	9,45	5,09					1	1
	09/10/23 19:00	15,90	10,34	5,57					1	1
	09/10/23 20:00	16,00	10,40	5,60					1	1
	09/10/23 21:00	15,09	9,81	5,28					1	1
	09/10/23 22:00	13,67	8,88	4,78						1
	09/10/23 23:00	12,21	7,94	4,27						1

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η μονάδα G11 δεν είναι διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 10/10/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	10/10/23 0:00	10,94	7,11	3,83						1
	10/10/23 1:00	10,38	6,75	3,63						1
	10/10/23 2:00	9,91	6,44	3,47						1
	10/10/23 3:00	9,60	6,24	3,36						1
	10/10/23 4:00	9,53	6,19	3,33						1
	10/10/23 5:00	9,85	6,40	3,45						1
	10/10/23 6:00	10,63	6,91	3,72						1
	10/10/23 7:00	11,80	8,46	3,34						1
	10/10/23 8:00	12,89	9,43	3,46			1	1		
	10/10/23 9:00	13,23	10,04	3,20			1	1		
	10/10/23 10:00	13,13	10,12	3,02			1	1		
	10/10/23 11:00	12,73	9,18	3,54			1	1		
	10/10/23 12:00	12,21	8,74	3,47			1	1		
	10/10/23 13:00	11,75	8,27	3,48			1	1		
	10/10/23 14:00	11,43	7,68	3,74			1	1		
	10/10/23 15:00	11,34	7,39	3,96			1	1		
	10/10/23 16:00	11,70	7,86	3,84			1	1		
	10/10/23 17:00	12,51	8,94	3,58			1	1		
	10/10/23 18:00	13,72	10,35	3,37			1	1		
	10/10/23 19:00	15,02	11,99	3,03			1	1		
	10/10/23 20:00	15,06	12,09	2,97			1	1		
	10/10/23 21:00	14,13	11,50	2,63			1	1		
	10/10/23 22:00	12,76	10,34	2,42			1	1		
	10/10/23 23:00	11,42	8,95	2,47			1	1		

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η μονάδα G12 δεν είναι διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 11/10/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	11/10/23 0:00	10,99	7,15	3,84						1
	11/10/23 1:00	10,35	6,73	3,62						1
	11/10/23 2:00	9,92	6,45	3,47						1
	11/10/23 3:00	9,63	6,26	3,37						1
	11/10/23 4:00	9,55	6,21	3,34						1
	11/10/23 5:00	9,85	6,40	3,45						1
	11/10/23 6:00	10,64	7,11	3,53						1
	11/10/23 7:00	11,73	7,99	3,74						1
	11/10/23 8:00	12,67	8,87	3,81			1	1		
	11/10/23 9:00	13,26	9,71	3,55			1	1		
	11/10/23 10:00	13,30	9,58	3,72			1	1		
	11/10/23 11:00	13,09	9,56	3,53			1	1		
	11/10/23 12:00	12,75	9,09	3,66			1	1		
	11/10/23 13:00	12,44	8,72	3,72			1	1		
	11/10/23 14:00	12,14	8,15	4,00			1	1		
	11/10/23 15:00	12,00	8,17	3,83			1	1		
	11/10/23 16:00	12,34	8,39	3,95			1	1		
	11/10/23 17:00	13,16	9,18	3,97			1	1		
	11/10/23 18:00	14,42	10,55	3,86				1		1
	11/10/23 19:00	15,88	12,18	3,70				1		1
	11/10/23 20:00	15,62	12,19	3,43				1		1
	11/10/23 21:00	14,52	11,05	3,47				1		1
	11/10/23 22:00	13,12	9,44	3,68				1		1
	11/10/23 23:00	11,88	8,21	3,67						1

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η μονάδα G12 δεν είναι διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 12/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	12/10/23 0:00	10,56	6,86	3,70						1
	12/10/23 1:00	10,01	6,50	3,50						1
	12/10/23 2:00	9,65	6,27	3,38						1
	12/10/23 3:00	9,47	6,15	3,31						1
	12/10/23 4:00	9,49	6,17	3,32						1
	12/10/23 5:00	9,84	6,40	3,44						1
	12/10/23 6:00	10,69	6,95	3,74						1
	12/10/23 7:00	11,70	7,77	3,93						1
	12/10/23 8:00	12,43	8,63	3,79			1	1		
	12/10/23 9:00	12,79	9,04	3,75			1	1		
	12/10/23 10:00	12,95	9,24	3,71			1	1		
	12/10/23 11:00	13,10	9,41	3,69			1	1		
	12/10/23 12:00	13,12	9,35	3,76			1	1		
	12/10/23 13:00	12,99	9,80	3,19			1	1		
	12/10/23 14:00	12,57	8,79	3,78			1	1		
	12/10/23 15:00	12,21	8,18	4,02			1	1		
	12/10/23 16:00	12,16	8,10	4,06			1	1		
	12/10/23 17:00	12,91	8,69	4,22			1	1		
	12/10/23 18:00	14,14	9,48	4,66			1	1		
	12/10/23 19:00	15,54	11,20	4,34				1		1
	12/10/23 20:00	15,51	11,51	4,00				1		1
	12/10/23 21:00	14,60	10,75	3,85				1		1
	12/10/23 22:00	13,32	9,67	3,65				1		1
	12/10/23 23:00	12,12	8,76	3,37						1

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η μονάδα G12 δεν είναι διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 13/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	13/10/23 0:00	10,60	7,42	3,19						1
	13/10/23 1:00	10,01	6,91	3,10						1
	13/10/23 2:00	9,61	6,57	3,04						1
	13/10/23 3:00	9,42	6,49	2,93						1
	13/10/23 4:00	9,44	6,66	2,78						1
	13/10/23 5:00	9,75	7,07	2,67						1
	13/10/23 6:00	10,63	8,03	2,60						1
	13/10/23 7:00	11,58	9,02	2,56		1		1		
	13/10/23 8:00	12,04	9,49	2,54		1		1		
	13/10/23 9:00	12,18	9,67	2,50		1		1		
	13/10/23 10:00	12,35	9,80	2,55		1		1		
	13/10/23 11:00	12,43	9,82	2,61		1		1		
	13/10/23 12:00	12,40	9,67	2,73		1		1		
	13/10/23 13:00	12,26	9,35	2,91		1		1		
	13/10/23 14:00	12,04	9,09	2,95		1		1		
	13/10/23 15:00	11,74	8,73	3,01		1		1		
	13/10/23 16:00	12,12	9,06	3,06		1		1		
	13/10/23 17:00	12,88	9,64	3,24		1		1		
	13/10/23 18:00	14,01	11,31	2,70				1		1
	13/10/23 19:00	15,33	12,40	2,93				1		1
	13/10/23 20:00	15,22	12,27	2,95				1		1
	13/10/23 21:00	14,44	12,16	2,28				1		1
	13/10/23 22:00	13,11	11,22	1,88				1		1
	13/10/23 23:00	11,87	10,10	1,77				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 14/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	14/10/23 0:00	10,51	8,70	1,81						1
	14/10/23 1:00	9,95	8,06	1,89						1
	14/10/23 2:00	9,59	7,58	2,00						1
	14/10/23 3:00	9,41	7,45	1,96						1
	14/10/23 4:00	9,43	7,22	2,21						1
	14/10/23 5:00	9,80	7,74	2,06						1
	14/10/23 6:00	10,61	8,60	2,01						1
	14/10/23 7:00	11,53	9,52	2,01			1	1		
	14/10/23 8:00	11,85	9,80	2,05			1	1		
	14/10/23 9:00	12,16	10,15	2,01			1	1		
	14/10/23 10:00	12,40	10,39	2,01			1	1		
	14/10/23 11:00	12,54	10,45	2,08			1	1		
	14/10/23 12:00	12,61	10,46	2,16			1	1		
	14/10/23 13:00	12,47	10,21	2,26			1	1		
	14/10/23 14:00	12,02	9,63	2,39			1	1		
	14/10/23 15:00	11,81	9,24	2,57			1	1		
	14/10/23 16:00	11,53	9,44	2,10			1	1		
	14/10/23 17:00	12,42	10,33	2,09			1	1		
	14/10/23 18:00	13,61	11,53	2,08				1		1
	14/10/23 19:00	15,00	12,97	2,03				1		1
	14/10/23 20:00	14,86	12,84	2,02				1		1
	14/10/23 21:00	14,16	12,16	2,00				1		1
	14/10/23 22:00	13,00	11,00	2,00				1		1
	14/10/23 23:00	11,89	9,88	2,00				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 15/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	15/10/23 0:00	10,58	9,07	1,52						1
	15/10/23 1:00	9,99	8,43	1,56						1
	15/10/23 2:00	9,56	7,99	1,57						1
	15/10/23 3:00	9,32	7,43	1,88						1
	15/10/23 4:00	9,29	7,40	1,90						1
	15/10/23 5:00	9,64	7,94	1,70						1
	15/10/23 6:00	10,36	8,77	1,59						1
	15/10/23 7:00	11,31	9,74	1,57				1		1
	15/10/23 8:00	12,30	10,74	1,56				1		1
	15/10/23 9:00	12,67	10,97	1,70				1		1
	15/10/23 10:00	12,78	10,95	1,83			1	1		
	15/10/23 11:00	12,72	10,66	2,06			1	1		
	15/10/23 12:00	12,52	10,55	1,97			1	1		
	15/10/23 13:00	12,19	9,91	2,28			1	1		
	15/10/23 14:00	11,70	9,34	2,36			1	1		
	15/10/23 15:00	11,32	9,06	2,26			1	1		
	15/10/23 16:00	11,38	9,09	2,29			1	1		
	15/10/23 17:00	12,10	9,69	2,41			1	1		
	15/10/23 18:00	13,27	11,17	2,10			1	1		
	15/10/23 19:00	14,49	12,27	2,22				1		1
	15/10/23 20:00	14,34	11,78	2,57				1		1
	15/10/23 21:00	13,71	10,74	2,98				1		1
	15/10/23 22:00	12,79	9,77	3,02				1		1
	15/10/23 23:00	11,84	8,96	2,88						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 16/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	16/10/23 0:00	10,70	8,43	2,27						1
	16/10/23 1:00	10,03	8,04	1,98						1
	16/10/23 2:00	9,52	7,94	1,58						1
	16/10/23 3:00	9,25	8,01	1,24						1
	16/10/23 4:00	9,21	8,32	0,90						1
	16/10/23 5:00	9,54	8,90	0,65						1
	16/10/23 6:00	10,33	9,74	0,59				1		1
	16/10/23 7:00	11,22	10,73	0,49				1		1
	16/10/23 8:00	11,98	11,43	0,55				1		1
	16/10/23 9:00	12,68	12,09	0,59				1		1
	16/10/23 10:00	12,78	12,20	0,58				1		1
	16/10/23 11:00	12,74	11,86	0,89				1		1
	16/10/23 12:00	12,34	10,99	1,35				1		1
	16/10/23 13:00	12,03	10,79	1,25				1		1
	16/10/23 14:00	11,63	10,54	1,08				1		1
	16/10/23 15:00	11,29	10,18	1,11				1		1
	16/10/23 16:00	11,95	10,92	1,03				1		1
	16/10/23 17:00	12,66	11,65	1,00			1			1
	16/10/23 18:00	13,86	12,86	1,00			1			1
	16/10/23 19:00	15,05	14,05	1,00			1			1
	16/10/23 20:00	14,87	13,81	1,06			1			1
	16/10/23 21:00	14,15	13,06	1,10			1			1
	16/10/23 22:00	13,11	11,97	1,14			1			1
	16/10/23 23:00	12,01	10,90	1,11			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 17/10/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	17/10/23 0:00	10,14	7,20	2,94						1
	17/10/23 1:00	9,60	6,97	2,63						1
	17/10/23 2:00	9,22	6,60	2,63						1
	17/10/23 3:00	9,05	6,39	2,66						1
	17/10/23 4:00	9,08	6,24	2,84						1
	17/10/23 5:00	9,43	6,65	2,78						1
	17/10/23 6:00	10,22	7,58	2,65						1
	17/10/23 7:00	11,19	8,46	2,73						1
	17/10/23 8:00	12,06	9,34	2,72		1			1	
	17/10/23 9:00	12,42	9,84	2,58		1			1	
	17/10/23 10:00	12,59	10,07	2,52		1			1	
	17/10/23 11:00	12,66	9,99	2,66		1			1	
	17/10/23 12:00	12,65	10,06	2,59		1			1	
	17/10/23 13:00	12,46	9,61	2,84		1			1	
	17/10/23 14:00	12,05	9,16	2,90		1			1	
	17/10/23 15:00	11,72	8,70	3,02		1			1	
	17/10/23 16:00	11,83	8,88	2,95		1			1	
	17/10/23 17:00	12,57	9,77	2,80		1			1	
	17/10/23 18:00	13,65	10,76	2,89		1			1	
	17/10/23 19:00	14,73	11,82	2,91					1	1
	17/10/23 20:00	14,57	11,74	2,83					1	1
	17/10/23 21:00	13,78	11,05	2,73					1	1
	17/10/23 22:00	12,68	10,13	2,56					1	1
	17/10/23 23:00	11,56	8,76	2,80						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 18/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	18/10/23 0:00	10,19	8,70	1,49						1
	18/10/23 1:00	9,53	8,31	1,22						1
	18/10/23 2:00	9,20	8,27	0,92						1
	18/10/23 3:00	9,00	8,36	0,64						1
	18/10/23 4:00	9,02	8,62	0,41						1
	18/10/23 5:00	9,36	9,29	0,07				1		1
	18/10/23 6:00	10,22	10,15	0,07				1		1
	18/10/23 7:00	11,19	11,19	0,00				1		1
	18/10/23 8:00	12,09	12,09	0,00				1		1
	18/10/23 9:00	13,04	13,04	0,00				1		1
	18/10/23 10:00	13,87	13,87	0,00				1		1
	18/10/23 11:00	14,09	14,09	0,00				1		1
	18/10/23 12:00	13,56	13,50	0,05				1		1
	18/10/23 13:00	13,22	13,00	0,22				1		1
	18/10/23 14:00	13,17	12,44	0,73				1		1
	18/10/23 15:00	12,95	11,77	1,18				1		1
	18/10/23 16:00	12,86	10,88	1,98				1		1
	18/10/23 17:00	13,26	11,19	2,06				1		1
	18/10/23 18:00	14,06	11,62	2,44				1		1
	18/10/23 19:00	14,97	12,47	2,51				1		1
	18/10/23 20:00	14,76	12,04	2,72				1		1
	18/10/23 21:00	13,95	11,21	2,74				1		1
	18/10/23 22:00	12,70	10,04	2,66				1		1
	18/10/23 23:00	11,44	8,74	2,70						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 19/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	19/10/23 0:00	10,38	7,66	2,72						1
	19/10/23 1:00	9,70	7,06	2,64						1
	19/10/23 2:00	9,25	6,63	2,62						1
	19/10/23 3:00	9,02	6,38	2,64						1
	19/10/23 4:00	9,02	6,38	2,65						1
	19/10/23 5:00	9,35	6,68	2,67						1
	19/10/23 6:00	10,18	7,47	2,71						1
	19/10/23 7:00	11,18	8,39	2,79						1
	19/10/23 8:00	11,90	9,06	2,84						1
	19/10/23 9:00	12,27	9,52	2,75					1	1
	19/10/23 10:00	12,40	9,81	2,60					1	1
	19/10/23 11:00	12,38	9,81	2,57					1	1
	19/10/23 12:00	12,19	9,54	2,66					1	1
	19/10/23 13:00	11,92	8,89	3,03						1
	19/10/23 14:00	11,50	8,19	3,32						1
	19/10/23 15:00	11,05	7,61	3,45						1
	19/10/23 16:00	11,22	8,01	3,21						1
	19/10/23 17:00	12,13	8,84	3,29						1
	19/10/23 18:00	13,56	10,53	3,03				1		1
	19/10/23 19:00	14,81	11,97	2,84				1		1
	19/10/23 20:00	14,64	11,86	2,78				1		1
	19/10/23 21:00	13,92	11,33	2,60				1		1
	19/10/23 22:00	12,70	10,15	2,55				1		1
	19/10/23 23:00	11,47	8,92	2,55						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 21/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	21/10/23 0:00	10,09	8,90	1,19						1
	21/10/23 1:00	9,55	8,34	1,21						1
	21/10/23 2:00	9,20	7,91	1,29						1
	21/10/23 3:00	8,98	7,75	1,22						1
	21/10/23 4:00	9,01	7,74	1,27						1
	21/10/23 5:00	9,30	8,07	1,23						1
	21/10/23 6:00	10,10	8,91	1,20						1
	21/10/23 7:00	10,95	9,74	1,22				1		1
	21/10/23 8:00	11,80	10,67	1,14				1		1
	21/10/23 9:00	12,25	11,04	1,21				1		1
	21/10/23 10:00	12,45	11,20	1,25				1		1
	21/10/23 11:00	12,50	11,24	1,26				1		1
	21/10/23 12:00	12,40	11,14	1,26				1		1
	21/10/23 13:00	12,18	10,92	1,26				1		1
	21/10/23 14:00	11,74	10,51	1,24				1		1
	21/10/23 15:00	11,34	10,16	1,17				1		1
	21/10/23 16:00	11,48	10,23	1,25				1		1
	21/10/23 17:00	12,14	10,95	1,19				1		1
	21/10/23 18:00	13,09	11,95	1,13				1		1
	21/10/23 19:00	14,00	12,92	1,09				1		1
	21/10/23 20:00	13,78	12,69	1,09				1		1
	21/10/23 21:00	13,17	12,13	1,04				1		1
	21/10/23 22:00	12,20	11,09	1,11				1		1
	21/10/23 23:00	11,29	10,17	1,12				1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 22/10/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	22/10/23 0:00	10,09	9,06	1,04						1
	22/10/23 1:00	9,58	8,48	1,10						1
	22/10/23 2:00	9,26	8,15	1,11						1
	22/10/23 3:00	9,09	8,04	1,05						1
	22/10/23 4:00	9,13	8,04	1,09						1
	22/10/23 5:00	9,44	8,40	1,04						1
	22/10/23 6:00	10,17	9,11	1,06						1
	22/10/23 7:00	11,01	9,96	1,05					1	1
	22/10/23 8:00	11,97	10,90	1,07					1	1
	22/10/23 9:00	12,58	11,52	1,06					1	1
	22/10/23 10:00	12,93	11,83	1,10					1	1
	22/10/23 11:00	12,99	11,99	1,00					1	1
	22/10/23 12:00	12,87	11,84	1,03					1	1
	22/10/23 13:00	12,62	11,61	1,01					1	1
	22/10/23 14:00	12,26	11,25	1,01					1	1
	22/10/23 15:00	11,72	10,67	1,04					1	1
	22/10/23 16:00	11,95	10,88	1,07					1	1
	22/10/23 17:00	12,29	11,24	1,05					1	1
	22/10/23 18:00	12,94	11,90	1,04					1	1
	22/10/23 19:00	13,79	12,72	1,07					1	1
	22/10/23 20:00	13,70	12,66	1,05					1	1
	22/10/23 21:00	13,20	12,10	1,09					1	1
	22/10/23 22:00	12,38	11,33	1,05					1	1
	22/10/23 23:00	11,59	10,49	1,10			1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 23/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	23/10/23 0:00	10,00	10,00	0,00			1		1	
	23/10/23 1:00	9,54	9,54	0,01			1		1	
	23/10/23 2:00	9,23	9,23	0,00			1		1	
	23/10/23 3:00	9,11	9,11	0,00			1		1	
	23/10/23 4:00	9,23	9,23	0,00			1		1	
	23/10/23 5:00	9,65	9,42	0,23			1		1	
	23/10/23 6:00	10,44	10,27	0,17			1		1	
	23/10/23 7:00	11,34	11,12	0,22			1		1	
	23/10/23 8:00	12,35	12,15	0,19					1	1
	23/10/23 9:00	12,92	12,91	0,01					1	1
	23/10/23 10:00	13,38	13,37	0,01					1	1
	23/10/23 11:00	13,80	13,80	0,00					1	1
	23/10/23 12:00	13,96	13,96	0,00					1	1
	23/10/23 13:00	13,76	13,76	0,00					1	1
	23/10/23 14:00	13,24	13,22	0,01					1	1
	23/10/23 15:00	12,61	12,60	0,01					1	1
	23/10/23 16:00	12,48	12,47	0,01					1	1
	23/10/23 17:00	12,79	12,77	0,02					1	1
	23/10/23 18:00	13,44	13,43	0,01					1	1
	23/10/23 19:00	14,33	14,29	0,04					1	1
	23/10/23 20:00	14,28	14,24	0,05					1	1
	23/10/23 21:00	13,71	13,68	0,04					1	1
	23/10/23 22:00	12,74	12,73	0,01					1	1
	23/10/23 23:00	11,74	11,72	0,01					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 24/10/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	24/10/23 0:00	9,29	8,80	0,49						1
	24/10/23 1:00	8,74	8,22	0,52						1
	24/10/23 2:00	8,44	7,52	0,92						1
	24/10/23 3:00	8,25	7,25	1,00						1
	24/10/23 4:00	8,29	7,32	0,97						1
	24/10/23 5:00	8,61	7,24	1,37						1
	24/10/23 6:00	9,47	8,10	1,37						1
	24/10/23 7:00	10,36	8,81	1,55						1
	24/10/23 8:00	11,44	9,93	1,51			1	1		
	24/10/23 9:00	12,22	10,93	1,30			1	1		
	24/10/23 10:00	12,43	11,26	1,17			1	1		
	24/10/23 11:00	12,44	11,26	1,18			1	1		
	24/10/23 12:00	12,48	10,83	1,65			1	1		
	24/10/23 13:00	12,44	10,36	2,08			1	1		
	24/10/23 14:00	12,14	9,66	2,48			1	1		
	24/10/23 15:00	11,73	8,80	2,93			1	1		
	24/10/23 16:00	11,67	8,21	3,45			1	1		
	24/10/23 17:00	12,02	8,35	3,67			1	1		
	24/10/23 18:00	12,68	9,22	3,46			1	1		
	24/10/23 19:00	13,60	9,97	3,64			1	1		
	24/10/23 20:00	13,54	10,30	3,24			1	1		
	24/10/23 21:00	12,82	10,06	2,76			1	1		
	24/10/23 22:00	11,76	9,00	2,76			1	1		
	24/10/23 23:00	10,70	8,02	2,68			1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 25/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	25/10/23 0:00	9,12	7,61	1,51				1	1	
	25/10/23 1:00	8,61	7,11	1,50				1	1	
	25/10/23 2:00	8,30	7,00	1,30				1	1	
	25/10/23 3:00	8,10	7,31	0,79				1	1	
	25/10/23 4:00	8,09	7,88	0,21				1	1	
	25/10/23 5:00	8,44	8,36	0,09				1	1	
	25/10/23 6:00	9,29	9,22	0,07				1	1	
	25/10/23 7:00	10,29	10,22	0,07					1	1
	25/10/23 8:00	11,07	11,01	0,05					1	1
	25/10/23 9:00	11,87	11,87	0,00					1	1
	25/10/23 10:00	12,15	12,15	0,00					1	1
	25/10/23 11:00	12,15	12,14	0,01					1	1
	25/10/23 12:00	12,02	11,97	0,05					1	1
	25/10/23 13:00	11,68	11,58	0,10					1	1
	25/10/23 14:00	11,30	11,12	0,18					1	1
	25/10/23 15:00	11,02	10,79	0,24					1	1
	25/10/23 16:00	11,21	10,80	0,41					1	1
	25/10/23 17:00	11,79	11,43	0,36					1	1
	25/10/23 18:00	12,60	12,18	0,43					1	1
	25/10/23 19:00	13,50	12,79	0,71					1	1
	25/10/23 20:00	13,37	12,58	0,79					1	1
	25/10/23 21:00	12,72	12,14	0,58					1	1
	25/10/23 22:00	11,58	11,20	0,38					1	1
	25/10/23 23:00	10,52	10,20	0,33					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 26/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	26/10/23 0:00	9,57	6,86	2,71						1
	26/10/23 1:00	8,98	6,14	2,84						1
	26/10/23 2:00	8,61	6,14	2,47						1
	26/10/23 3:00	8,34	6,14	2,20						1
	26/10/23 4:00	8,31	6,14	2,17						1
	26/10/23 5:00	8,54	6,14	2,40						1
	26/10/23 6:00	9,41	6,38	3,03						1
	26/10/23 7:00	10,31	7,42	2,89						1
	26/10/23 8:00	11,25	8,36	2,89						1
	26/10/23 9:00	11,96	9,05	2,91			1		1	
	26/10/23 10:00	12,30	9,21	3,08			1		1	
	26/10/23 11:00	12,27	9,04	3,23			1		1	
	26/10/23 12:00	12,21	8,97	3,23			1		1	
	26/10/23 13:00	11,89	8,74	3,15			1		1	
	26/10/23 14:00	12,04	8,93	3,10			1		1	
	26/10/23 15:00	11,60	7,89	3,71			1		1	
	26/10/23 16:00	11,22	7,29	3,93			1		1	
	26/10/23 17:00	11,58	7,68	3,89			1		1	
	26/10/23 18:00	12,45	8,74	3,71			1		1	
	26/10/23 19:00	13,32	9,40	3,92			1		1	
	26/10/23 20:00	13,26	9,43	3,83			1		1	
	26/10/23 21:00	12,54	9,32	3,22			1		1	
	26/10/23 22:00	11,52	8,57	2,95			1		1	
	26/10/23 23:00	10,51	7,28	3,24			1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 27/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	27/10/23 0:00	10,30	6,70	3,61						1
	27/10/23 1:00	9,64	6,27	3,37						1
	27/10/23 2:00	9,18	6,14	3,04						1
	27/10/23 3:00	8,93	6,14	2,79						1
	27/10/23 4:00	8,87	6,14	2,73						1
	27/10/23 5:00	9,17	6,14	3,03						1
	27/10/23 6:00	10,01	6,51	3,50						1
	27/10/23 7:00	11,10	7,22	3,89						1
	27/10/23 8:00	12,06	7,84	4,22						1
	27/10/23 9:00	12,94	8,41	4,53			1		1	
	27/10/23 10:00	13,52	8,78	4,73			1		1	
	27/10/23 11:00	13,41	8,72	4,69			1		1	
	27/10/23 12:00	12,91	8,44	4,47			1		1	
	27/10/23 13:00	12,40	8,33	4,06			1		1	
	27/10/23 14:00	12,09	9,26	2,83			1		1	
	27/10/23 15:00	11,49	9,18	2,31			1		1	
	27/10/23 16:00	11,50	9,41	2,09			1		1	
	27/10/23 17:00	12,20	9,97	2,23			1		1	
	27/10/23 18:00	13,13	10,80	2,32					1	1
	27/10/23 19:00	13,83	11,68	2,15					1	1
	27/10/23 20:00	13,68	11,52	2,16					1	1
	27/10/23 21:00	13,03	10,77	2,26					1	1
	27/10/23 22:00	12,08	10,10	1,98					1	1
	27/10/23 23:00	11,16	8,82	2,33						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 28/10/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	28/10/23 0:00	10,65	8,07	2,58						1
	28/10/23 1:00	9,93	7,27	2,66						1
	28/10/23 2:00	9,33	6,42	2,91						1
	28/10/23 3:00	8,94	6,14	2,80						1
	28/10/23 4:00	8,74	6,14	2,60						1
	28/10/23 5:00	8,87	6,14	2,73						1
	28/10/23 6:00	9,49	6,55	2,94						1
	28/10/23 7:00	10,36	7,42	2,94						1
	28/10/23 8:00	11,54	8,84	2,70						1
	28/10/23 9:00	12,63	10,08	2,55		1			1	
	28/10/23 10:00	13,42	10,56	2,86		1			1	
	28/10/23 11:00	13,71	11,00	2,71		1			1	
	28/10/23 12:00	13,82	10,98	2,84		1			1	
	28/10/23 13:00	13,47	10,94	2,53		1			1	
	28/10/23 14:00	12,63	9,93	2,69		1			1	
	28/10/23 15:00	11,77	8,78	2,99		1			1	
	28/10/23 16:00	11,73	9,17	2,57		1			1	
	28/10/23 17:00	12,44	9,73	2,71		1			1	
	28/10/23 18:00	13,44	10,44	3,00		1			1	
	28/10/23 19:00	14,08	11,46	2,62		1			1	
	28/10/23 20:00	13,75	11,10	2,65		1			1	
	28/10/23 21:00	13,09	10,45	2,64		1			1	
	28/10/23 22:00	12,15	9,28	2,88		1			1	
	28/10/23 23:00	11,17	8,65	2,52		1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 29/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	29/10/23 0:00	10,38	8,21	2,17						1
	29/10/23 1:00	9,81	7,58	2,23						1
	29/10/23 2:00	9,36	6,93	2,43						1
	29/10/23 3:00	9,09	6,83	2,26						1
	29/10/23 4:00	8,97	6,68	2,30						1
	29/10/23 5:00	9,20	7,01	2,20						1
	29/10/23 6:00	9,85	8,04	1,81						1
	29/10/23 7:00	10,76	9,29	1,47				1		1
	29/10/23 8:00	11,75	9,82	1,94				1		1
	29/10/23 9:00	12,48	10,50	1,97				1		1
	29/10/23 10:00	12,84	10,94	1,91				1		1
	29/10/23 11:00	12,99	11,35	1,64				1		1
	29/10/23 12:00	13,06	11,21	1,85				1		1
	29/10/23 13:00	12,97	11,33	1,64				1		1
	29/10/23 14:00	12,52	10,56	1,96				1		1
	29/10/23 15:00	12,17	10,23	1,94				1		1
	29/10/23 16:00	11,89	10,12	1,77				1		1
	29/10/23 17:00	12,39	10,57	1,82				1		1
	29/10/23 18:00	12,99	11,54	1,45				1		1
	29/10/23 19:00	13,55	12,40	1,15				1		1
	29/10/23 20:00	13,41	11,99	1,42				1		1
	29/10/23 21:00	12,90	11,87	1,03				1		1
	29/10/23 22:00	12,20	11,13	1,07				1		1
	29/10/23 23:00	11,43	10,32	1,11				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 30/10/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	30/10/23 0:00	10,12	8,78	1,34						1
	30/10/23 1:00	9,55	8,54	1,01						1
	30/10/23 2:00	9,16	7,99	1,18						1
	30/10/23 3:00	8,95	7,93	1,02						1
	30/10/23 4:00	8,97	7,55	1,42						1
	30/10/23 5:00	9,32	7,90	1,42						1
	30/10/23 6:00	10,15	8,41	1,73						1
	30/10/23 7:00	11,14	8,81	2,33						1
	30/10/23 8:00	11,79	9,33	2,46					1	1
	30/10/23 9:00	12,25	10,18	2,07					1	1
	30/10/23 10:00	12,60	10,84	1,76					1	1
	30/10/23 11:00	12,84	11,29	1,55					1	1
	30/10/23 12:00	12,99	11,14	1,85					1	1
	30/10/23 13:00	12,97	10,64	2,32					1	1
	30/10/23 14:00	12,62	10,27	2,35					1	1
	30/10/23 15:00	12,25	10,04	2,21					1	1
	30/10/23 16:00	12,24	10,14	2,10					1	1
	30/10/23 17:00	12,77	10,92	1,85					1	1
	30/10/23 18:00	13,50	11,50	2,00					1	1
	30/10/23 19:00	14,23	12,14	2,08					1	1
	30/10/23 20:00	14,13	12,06	2,08					1	1
	30/10/23 21:00	13,61	11,92	1,69					1	1
	30/10/23 22:00	12,72	11,35	1,38					1	1
	30/10/23 23:00	11,79	10,62	1,16					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 31/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	31/10/23 0:00	9,87	9,78	0,08			1		1	
	31/10/23 1:00	9,26	9,14	0,12			1		1	
	31/10/23 2:00	8,83	8,51	0,32			1		1	
	31/10/23 3:00	8,55	8,22	0,33			1		1	
	31/10/23 4:00	8,54	8,48	0,05			1		1	
	31/10/23 5:00	8,85	8,73	0,12			1		1	
	31/10/23 6:00	9,68	9,56	0,12			1		1	
	31/10/23 7:00	10,63	10,51	0,11			1		1	
	31/10/23 8:00	11,34	11,16	0,17			1		1	
	31/10/23 9:00	11,79	11,53	0,25			1		1	
	31/10/23 10:00	12,23	12,00	0,22					1	1
	31/10/23 11:00	12,56	11,41	1,15					1	1
	31/10/23 12:00	12,81	11,81	1,00					1	1
	31/10/23 13:00	12,72	11,49	1,22					1	1
	31/10/23 14:00	12,36	11,25	1,10					1	1
	31/10/23 15:00	12,09	11,09	1,00					1	1
	31/10/23 16:00	12,42	11,39	1,03					1	1
	31/10/23 17:00	13,04	12,05	0,99					1	1
	31/10/23 18:00	13,76	12,54	1,23					1	1
	31/10/23 19:00	14,17	13,22	0,95					1	1
	31/10/23 20:00	13,85	13,40	0,44					1	1
	31/10/23 21:00	13,18	12,70	0,48					1	1
	31/10/23 22:00	12,19	11,73	0,46					1	1
	31/10/23 23:00	11,17	10,45	0,72					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 1/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	01/11/23 0:00	9,73	8,62	1,11						1
	01/11/23 1:00	9,11	8,07	1,04						1
	01/11/23 2:00	8,76	7,60	1,17						1
	01/11/23 3:00	8,51	6,91	1,61						1
	01/11/23 4:00	8,52	6,97	1,55						1
	01/11/23 5:00	8,90	7,33	1,56						1
	01/11/23 6:00	9,69	8,12	1,57						1
	01/11/23 7:00	10,73	8,93	1,80						1
	01/11/23 8:00	11,67	9,26	2,41			1	1		
	01/11/23 9:00	12,37	9,78	2,59			1	1		
	01/11/23 10:00	12,63	10,13	2,50			1	1		
	01/11/23 11:00	12,85	10,38	2,47			1	1		
	01/11/23 12:00	12,93	10,61	2,31			1	1		
	01/11/23 13:00	12,49	10,15	2,34			1	1		
	01/11/23 14:00	12,06	9,76	2,30			1	1		
	01/11/23 15:00	11,91	9,69	2,22			1	1		
	01/11/23 16:00	12,19	10,00	2,18			1	1		
	01/11/23 17:00	12,96	10,86	2,10			1	1		
	01/11/23 18:00	13,72	11,66	2,06				1		1
	01/11/23 19:00	14,10	12,01	2,09				1		1
	01/11/23 20:00	13,84	11,67	2,17				1		1
	01/11/23 21:00	13,12	10,93	2,20				1		1
	01/11/23 22:00	12,04	9,80	2,25				1		1
	01/11/23 23:00	10,95	8,57	2,38						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 2/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	02/11/23 0:00	9,94	7,75	2,19						1
	02/11/23 1:00	9,27	7,05	2,23						1
	02/11/23 2:00	8,86	6,77	2,09						1
	02/11/23 3:00	8,60	6,56	2,04						1
	02/11/23 4:00	8,56	6,49	2,07						1
	02/11/23 5:00	8,89	6,81	2,08						1
	02/11/23 6:00	9,64	7,46	2,18						1
	02/11/23 7:00	10,67	8,39	2,28						1
	02/11/23 8:00	11,61	9,38	2,22					1	1
	02/11/23 9:00	12,25	10,16	2,09					1	1
	02/11/23 10:00	12,52	10,23	2,29					1	1
	02/11/23 11:00	12,66	10,66	2,00					1	1
	02/11/23 12:00	12,41	10,24	2,17					1	1
	02/11/23 13:00	12,19	10,00	2,19					1	1
	02/11/23 14:00	11,93	9,82	2,10					1	1
	02/11/23 15:00	11,66	9,32	2,33					1	1
	02/11/23 16:00	11,99	9,67	2,31					1	1
	02/11/23 17:00	12,74	10,53	2,20					1	1
	02/11/23 18:00	13,42	11,30	2,11					1	1
	02/11/23 19:00	13,80	11,56	2,23					1	1
	02/11/23 20:00	13,54	11,44	2,10					1	1
	02/11/23 21:00	12,82	10,73	2,09					1	1
	02/11/23 22:00	11,83	9,65	2,18					1	1
	02/11/23 23:00	10,84	8,80	2,04						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 3/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	03/11/23 0:00	10,01	7,71	2,31				1	1	
	03/11/23 1:00	9,37	7,12	2,25				1	1	
	03/11/23 2:00	8,90	6,67	2,22				1	1	
	03/11/23 3:00	8,60	6,30	2,30				1	1	
	03/11/23 4:00	8,58	6,30	2,28				1	1	
	03/11/23 5:00	8,88	6,46	2,42				1	1	
	03/11/23 6:00	9,56	7,16	2,40				1	1	
	03/11/23 7:00	10,66	7,91	2,75				1	1	
	03/11/23 8:00	11,63	8,60	3,03				1	1	
	03/11/23 9:00	12,51	9,40	3,11				1	1	
	03/11/23 10:00	13,06	9,51	3,55				1	1	
	03/11/23 11:00	13,41	9,58	3,83				1	1	
	03/11/23 12:00	13,13	9,57	3,56				1	1	
	03/11/23 13:00	12,26	8,91	3,35				1	1	
	03/11/23 14:00	11,73	8,49	3,24				1	1	
	03/11/23 15:00	11,55	8,47	3,08				1	1	
	03/11/23 16:00	11,83	8,72	3,10				1	1	
	03/11/23 17:00	12,40	9,50	2,90				1	1	
	03/11/23 18:00	13,09	10,48	2,62			1	1		
	03/11/23 19:00	13,54	10,89	2,65			1	1		
	03/11/23 20:00	13,29	10,38	2,91			1	1		
	03/11/23 21:00	12,53	9,43	3,10			1	1		
	03/11/23 22:00	11,65	8,20	3,45			1	1		
	03/11/23 23:00	10,69	7,28	3,41			1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 4/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	04/11/23 0:00	10,09	6,56	3,53				1	1	
	04/11/23 1:00	9,47	6,30	3,17				1	1	
	04/11/23 2:00	9,04	6,30	2,74				1	1	
	04/11/23 3:00	8,79	6,30	2,49				1	1	
	04/11/23 4:00	8,79	6,30	2,49				1	1	
	04/11/23 5:00	9,11	6,30	2,81				1	1	
	04/11/23 6:00	9,73	6,33	3,41				1	1	
	04/11/23 7:00	10,68	6,94	3,74				1	1	
	04/11/23 8:00	11,42	7,43	4,00				1	1	
	04/11/23 9:00	11,98	7,98	4,00				1	1	
	04/11/23 10:00	12,39	8,05	4,34				1	1	
	04/11/23 11:00	12,59	8,18	4,41				1	1	
	04/11/23 12:00	12,57	8,17	4,40				1	1	
	04/11/23 13:00	12,37	8,04	4,33				1	1	
	04/11/23 14:00	12,14	7,89	4,25				1	1	
	04/11/23 15:00	11,90	7,74	4,17				1	1	
	04/11/23 16:00	11,91	7,74	4,17				1	1	
	04/11/23 17:00	12,29	7,99	4,30				1	1	
	04/11/23 18:00	12,81	8,32	4,48				1	1	
	04/11/23 19:00	13,11	8,52	4,59				1	1	
	04/11/23 20:00	12,95	8,41	4,53				1	1	
	04/11/23 21:00	12,40	8,06	4,34				1	1	
	04/11/23 22:00	11,68	7,59	4,09				1	1	
	04/11/23 23:00	10,83	7,04	3,79				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 5/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	05/11/23 0:00	10,29	6,96	3,33				1	1	
	05/11/23 1:00	9,67	8,01	1,66				1	1	
	05/11/23 2:00	9,21	8,61	0,59				1	1	
	05/11/23 3:00	8,93	8,73	0,21				1	1	
	05/11/23 4:00	8,94	8,70	0,24				1	1	
	05/11/23 5:00	9,25	9,05	0,20				1	1	
	05/11/23 6:00	9,91	9,62	0,29				1	1	
	05/11/23 7:00	10,86	10,16	0,71			1		1	
	05/11/23 8:00	11,70	10,55	1,15			1		1	
	05/11/23 9:00	12,12	10,55	1,57			1		1	
	05/11/23 10:00	12,38	10,30	2,08			1		1	
	05/11/23 11:00	12,47	9,96	2,52			1		1	
	05/11/23 12:00	12,42	9,61	2,80			1		1	
	05/11/23 13:00	12,56	9,80	2,76			1		1	
	05/11/23 14:00	12,48	9,60	2,88				1	1	
	05/11/23 15:00	11,01	7,80	3,21				1	1	
	05/11/23 16:00	11,39	8,06	3,32				1	1	
	05/11/23 17:00	12,26	8,79	3,47				1	1	
	05/11/23 18:00	12,85	9,35	3,49				1	1	
	05/11/23 19:00	13,03	9,49	3,54				1	1	
	05/11/23 20:00	12,85	9,34	3,51				1	1	
	05/11/23 21:00	12,34	8,92	3,42				1	1	
	05/11/23 22:00	11,64	8,16	3,49				1	1	
	05/11/23 23:00	10,87	7,49	3,37				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 6/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	06/11/23 0:00	9,87	6,42	3,45				1	1	
	06/11/23 1:00	9,30	6,30	3,00				1	1	
	06/11/23 2:00	8,85	6,30	2,55				1	1	
	06/11/23 3:00	8,59	6,34	2,25				1	1	
	06/11/23 4:00	8,61	6,32	2,29				1	1	
	06/11/23 5:00	8,93	6,67	2,26				1	1	
	06/11/23 6:00	9,68	7,41	2,27				1	1	
	06/11/23 7:00	10,84	8,59	2,25				1	1	
	06/11/23 8:00	11,46	9,31	2,15				1	1	
	06/11/23 9:00	11,82	9,73	2,09			1	1		
	06/11/23 10:00	12,11	9,89	2,21			1	1		
	06/11/23 11:00	12,19	10,11	2,08			1	1		
	06/11/23 12:00	12,19	10,00	2,19			1	1		
	06/11/23 13:00	12,00	9,95	2,05			1	1		
	06/11/23 14:00	11,66	9,48	2,18			1	1		
	06/11/23 15:00	11,36	9,77	1,60			1	1		
	06/11/23 16:00	11,71	10,15	1,56			1	1		
	06/11/23 17:00	12,74	11,22	1,52			1	1		
	06/11/23 18:00	13,52	11,85	1,67			1	1	1	
	06/11/23 19:00	13,77	12,52	1,24			1	1	1	
	06/11/23 20:00	13,58	12,58	1,00			1	1	1	
	06/11/23 21:00	12,98	11,91	1,07			1	1	1	
	06/11/23 22:00	12,09	11,06	1,04			1	1	1	
	06/11/23 23:00	11,11	9,87	1,23				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 7/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	07/11/23 0:00	9,64	8,99	0,65				1	1	
	07/11/23 1:00	9,03	8,32	0,71				1	1	
	07/11/23 2:00	8,59	8,05	0,54				1	1	
	07/11/23 3:00	8,33	7,54	0,79				1	1	
	07/11/23 4:00	8,27	7,71	0,57				1	1	
	07/11/23 5:00	8,65	8,14	0,51				1	1	
	07/11/23 6:00	9,36	8,61	0,75				1	1	
	07/11/23 7:00	10,23	9,61	0,62	1				1	
	07/11/23 8:00	11,03	9,95	1,08	1				1	
	07/11/23 9:00	11,54	10,37	1,17	1				1	
	07/11/23 10:00	11,97	10,94	1,03	1				1	
	07/11/23 11:00	12,26	10,95	1,31	1				1	
	07/11/23 12:00	12,28	11,23	1,05	1				1	
	07/11/23 13:00	12,09	11,06	1,03	1				1	
	07/11/23 14:00	11,82	10,50	1,32	1				1	
	07/11/23 15:00	11,62	10,59	1,03	1				1	
	07/11/23 16:00	11,90	10,36	1,53	1				1	
	07/11/23 17:00	12,78	10,46	2,32	1				1	
	07/11/23 18:00	13,47	10,63	2,84	1				1	
	07/11/23 19:00	13,60	10,76	2,84	1				1	
	07/11/23 20:00	13,37	10,92	2,46	1				1	
	07/11/23 21:00	12,68	10,33	2,35	1				1	
	07/11/23 22:00	11,75	9,11	2,64				1	1	
	07/11/23 23:00	10,73	7,70	3,03				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 8/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	08/11/23 0:00	9,44	9,21	0,22				1	1	
	08/11/23 1:00	8,94	8,58	0,35				1	1	
	08/11/23 2:00	8,56	8,02	0,54				1	1	
	08/11/23 3:00	8,35	7,70	0,64				1	1	
	08/11/23 4:00	8,28	7,72	0,55				1	1	
	08/11/23 5:00	8,63	8,19	0,44				1	1	
	08/11/23 6:00	9,30	8,90	0,40				1	1	
	08/11/23 7:00	10,30	9,99	0,30		1		1		
	08/11/23 8:00	10,72	10,65	0,07		1		1		
	08/11/23 9:00	10,68	10,06	0,62		1		1		
	08/11/23 10:00	10,60	10,01	0,59		1		1		
	08/11/23 11:00	10,57	10,18	0,39		1		1		
	08/11/23 12:00	10,97	10,51	0,45		1		1		
	08/11/23 13:00	11,17	10,73	0,45		1		1		
	08/11/23 14:00	10,93	9,87	1,06		1		1		
	08/11/23 15:00	11,04	10,11	0,94		1		1		
	08/11/23 16:00	11,57	10,62	0,95		1		1		
	08/11/23 17:00	12,81	11,89	0,92		1		1	1	
	08/11/23 18:00	13,64	12,70	0,94		1		1	1	
	08/11/23 19:00	13,69	12,68	1,00		1		1	1	
	08/11/23 20:00	13,43	12,52	0,90		1		1	1	
	08/11/23 21:00	12,54	11,44	1,10		1		1	1	
	08/11/23 22:00	11,37	10,47	0,89		1		1	1	
	08/11/23 23:00	10,31	9,33	0,99				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 9/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	09/11/23 0:00	9,61	9,60	0,01				1	1	
	09/11/23 1:00	9,02	9,00	0,02				1	1	
	09/11/23 2:00	8,65	8,63	0,01				1	1	
	09/11/23 3:00	8,37	8,37	0,00				1	1	
	09/11/23 4:00	8,36	8,36	0,00				1	1	
	09/11/23 5:00	8,63	8,63	0,00				1	1	
	09/11/23 6:00	9,34	9,34	0,00	1			1		
	09/11/23 7:00	10,42	10,42	0,00	1			1		
	09/11/23 8:00	11,20	11,15	0,05	1			1		
	09/11/23 9:00	11,82	11,78	0,04	1			1	1	
	09/11/23 10:00	12,64	12,63	0,01	1			1	1	
	09/11/23 11:00	12,86	12,85	0,01	1			1	1	
	09/11/23 12:00	12,54	12,53	0,00	1			1	1	
	09/11/23 13:00	12,11	12,07	0,04	1			1	1	
	09/11/23 14:00	11,88	10,42	1,46	1				1	
	09/11/23 15:00	11,56	8,17	3,39	1				1	
	09/11/23 16:00	11,69	7,60	4,09	1				1	
	09/11/23 17:00	12,70	8,25	4,44	1				1	
	09/11/23 18:00	13,36	8,68	4,68	1				1	
	09/11/23 19:00	13,52	8,79	4,73	1				1	
	09/11/23 20:00	13,29	8,64	4,65	1				1	
	09/11/23 21:00	12,50	8,13	4,38	1				1	
	09/11/23 22:00	11,54	7,50	4,04				1	1	
	09/11/23 23:00	10,48	6,81	3,67				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 10/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	10/11/23 0:00	9,41	7,28	2,14			1	1		
	10/11/23 1:00	8,87	7,28	1,59			1	1		
	10/11/23 2:00	8,48	7,28	1,20			1	1		
	10/11/23 3:00	8,30	7,28	1,02			1	1		
	10/11/23 4:00	8,32	7,28	1,04			1	1		
	10/11/23 5:00	8,68	7,28	1,41			1	1		
	10/11/23 6:00	9,36	7,28	2,09			1	1		
	10/11/23 7:00	10,21	8,04	2,16			1	1		
	10/11/23 8:00	10,73	8,93	1,80			1	1		
	10/11/23 9:00	11,09	9,76	1,33			1	1		
	10/11/23 10:00	11,35	10,70	0,65			1	1		
	10/11/23 11:00	11,54	11,23	0,31			1	1		
	10/11/23 12:00	11,65	11,52	0,13		1	1			
	10/11/23 13:00	11,51	11,51	0,01		1	1			
	10/11/23 14:00	11,25	11,25	0,00		1	1			
	10/11/23 15:00	11,21	11,20	0,01		1	1			
	10/11/23 16:00	11,49	11,48	0,01		1	1			
	10/11/23 17:00	12,47	12,47	0,00		1	1			
	10/11/23 18:00	13,12	13,12	0,00		1	1	1		
	10/11/23 19:00	13,26	13,26	0,00		1	1	1		
	10/11/23 20:00	13,02	13,02	0,00		1	1	1		
	10/11/23 21:00	12,27	12,22	0,05		1	1	1		
	10/11/23 22:00	11,34	11,20	0,15		1		1		
	10/11/23 23:00	10,41	10,23	0,18		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 11/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	11/11/23 0:00	9,65	7,95	1,71		1		1		
	11/11/23 1:00	9,12	7,28	1,84		1		1		
	11/11/23 2:00	8,74	7,28	1,46		1		1		
	11/11/23 3:00	8,51	7,28	1,23		1		1		
	11/11/23 4:00	8,45	7,28	1,18		1		1		
	11/11/23 5:00	8,79	7,28	1,51		1		1		
	11/11/23 6:00	9,41	7,28	2,13		1		1		
	11/11/23 7:00	10,47	7,28	3,20		1		1		
	11/11/23 8:00	11,43	7,43	4,00		1		1		
	11/11/23 9:00	12,19	7,93	4,27		1		1		
	11/11/23 10:00	12,60	8,19	4,41		1		1		
	11/11/23 11:00	12,68	8,41	4,27		1		1		
	11/11/23 12:00	12,29	8,33	3,96		1		1		
	11/11/23 13:00	12,03	7,82	4,21		1		1		
	11/11/23 14:00	11,68	7,59	4,09		1		1		
	11/11/23 15:00	11,46	7,45	4,01		1		1		
	11/11/23 16:00	11,61	7,55	4,06		1		1		
	11/11/23 17:00	12,26	7,97	4,29		1		1		
	11/11/23 18:00	12,73	8,28	4,46		1		1		
	11/11/23 19:00	12,88	8,37	4,51		1		1		
	11/11/23 20:00	12,62	8,21	4,42		1		1		
	11/11/23 21:00	12,04	7,83	4,21		1		1		
	11/11/23 22:00	11,31	7,35	3,96		1		1		
	11/11/23 23:00	10,56	7,28	3,29		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 12/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	12/11/23 0:00	9,91	7,28	2,63		1		1		
	12/11/23 1:00	9,41	7,28	2,13		1		1		
	12/11/23 2:00	9,02	7,28	1,75		1		1		
	12/11/23 3:00	8,78	7,28	1,50		1		1		
	12/11/23 4:00	8,75	7,28	1,47		1		1		
	12/11/23 5:00	9,04	7,43	1,61		1		1		
	12/11/23 6:00	9,64	8,41	1,23		1		1		
	12/11/23 7:00	10,61	10,16	0,45		1		1		
	12/11/23 8:00	11,45	11,31	0,14		1	1			
	12/11/23 9:00	12,02	11,89	0,13		1	1			
	12/11/23 10:00	12,42	12,19	0,23		1	1			
	12/11/23 11:00	12,73	12,50	0,23		1	1			
	12/11/23 12:00	12,32	12,12	0,20		1	1			
	12/11/23 13:00	11,70	11,55	0,15		1	1			
	12/11/23 14:00	11,07	10,93	0,14		1	1			
	12/11/23 15:00	11,05	11,00	0,05		1	1			
	12/11/23 16:00	11,26	11,25	0,00		1	1			
	12/11/23 17:00	12,04	12,04	0,00		1	1			
	12/11/23 18:00	12,67	12,67	0,00		1	1			
	12/11/23 19:00	12,80	12,80	0,00		1	1			
	12/11/23 20:00	12,58	12,56	0,02		1	1			
	12/11/23 21:00	12,02	11,94	0,08		1	1			
	12/11/23 22:00	11,30	11,20	0,11		1	1			
	12/11/23 23:00	10,55	10,37	0,18			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 13/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	13/11/23 0:00	9,72	9,38	0,34			1	1		
	13/11/23 1:00	9,11	8,24	0,87			1	1		
	13/11/23 2:00	8,68	7,54	1,14			1	1		
	13/11/23 3:00	8,43	7,28	1,16			1	1		
	13/11/23 4:00	8,40	7,28	1,13			1	1		
	13/11/23 5:00	8,74	7,28	1,47			1	1		
	13/11/23 6:00	9,45	7,28	2,17			1	1		
	13/11/23 7:00	10,52	7,31	3,21			1	1		
	13/11/23 8:00	11,56	8,58	2,98			1	1		
	13/11/23 9:00	12,54	9,21	3,33			1	1		
	13/11/23 10:00	13,22	8,59	4,63			1	1		
	13/11/23 11:00	13,57	8,82	4,75			1	1		
	13/11/23 12:00	13,62	8,85	4,77			1	1		
	13/11/23 13:00	13,49	8,77	4,72			1	1		
	13/11/23 14:00	13,30	8,65	4,66			1	1		
	13/11/23 15:00	13,10	8,51	4,58			1	1		
	13/11/23 16:00	13,12	9,63	3,48			1	1		
	13/11/23 17:00	13,50	11,12	2,38		1	1			
	13/11/23 18:00	13,90	11,70	2,20		1	1			
	13/11/23 19:00	13,88	10,16	3,72		1	1			
	13/11/23 20:00	13,55	9,52	4,03		1	1			
	13/11/23 21:00	12,84	9,24	3,60		1	1			
	13/11/23 22:00	11,88	8,83	3,05			1	1		
	13/11/23 23:00	10,89	8,35	2,54			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 14/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	14/11/23 0:00	9,28	6,30	2,98				1	1	
	14/11/23 1:00	8,74	6,30	2,44				1	1	
	14/11/23 2:00	8,32	6,30	2,02				1	1	
	14/11/23 3:00	8,08	6,30	1,78				1	1	
	14/11/23 4:00	8,11	6,30	1,81				1	1	
	14/11/23 5:00	8,49	6,30	2,19				1	1	
	14/11/23 6:00	9,24	6,30	2,94				1	1	
	14/11/23 7:00	10,05	6,53	3,52				1	1	
	14/11/23 8:00	10,55	6,86	3,69				1	1	
	14/11/23 9:00	10,84	7,04	3,79				1	1	
	14/11/23 10:00	10,97	7,13	3,84				1	1	
	14/11/23 11:00	11,05	7,18	3,87				1	1	
	14/11/23 12:00	11,04	7,17	3,86				1	1	
	14/11/23 13:00	10,96	7,12	3,84				1	1	
	14/11/23 14:00	10,87	7,07	3,80				1	1	
	14/11/23 15:00	10,99	7,15	3,85				1	1	
	14/11/23 16:00	11,62	7,55	4,07				1	1	
	14/11/23 17:00	12,79	8,31	4,48				1	1	
	14/11/23 18:00	13,42	8,72	4,70				1	1	
	14/11/23 19:00	13,49	8,77	4,72				1	1	
	14/11/23 20:00	13,28	8,63	4,65				1	1	
	14/11/23 21:00	12,52	8,14	4,38				1	1	
	14/11/23 22:00	11,48	7,46	4,02				1	1	
	14/11/23 23:00	10,38	6,75	3,63				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 15/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	15/11/23 0:00	9,06	8,98	0,08				1	1	
	15/11/23 1:00	8,64	8,61	0,03				1	1	
	15/11/23 2:00	8,29	8,02	0,27				1	1	
	15/11/23 3:00	8,10	7,80	0,30				1	1	
	15/11/23 4:00	8,13	7,42	0,72				1	1	
	15/11/23 5:00	8,49	7,17	1,32				1	1	
	15/11/23 6:00	9,21	7,70	1,51				1	1	
	15/11/23 7:00	10,12	8,10	2,02				1	1	
	15/11/23 8:00	10,72	8,40	2,32				1	1	
	15/11/23 9:00	11,45	9,14	2,31				1	1	
	15/11/23 10:00	12,23	9,48	2,75				1	1	
	15/11/23 11:00	12,19	9,14	3,05				1	1	
	15/11/23 12:00	12,66	9,06	3,60				1	1	
	15/11/23 13:00	12,47	8,73	3,74				1	1	
	15/11/23 14:00	12,15	8,64	3,51				1	1	
	15/11/23 15:00	12,08	8,97	3,11				1	1	
	15/11/23 16:00	12,47	9,66	2,81				1	1	
	15/11/23 17:00	13,43	11,05	2,37			1		1	
	15/11/23 18:00	13,92	11,33	2,59			1		1	
	15/11/23 19:00	14,02	11,28	2,74			1		1	
	15/11/23 20:00	13,82	11,19	2,63			1		1	
	15/11/23 21:00	12,83	10,46	2,37			1		1	
	15/11/23 22:00	11,57	9,40	2,17				1	1	
	15/11/23 23:00	10,40	8,20	2,20				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 16/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	16/11/23 0:00	9,39	6,30	3,09				1	1	
	16/11/23 1:00	8,78	6,30	2,48				1	1	
	16/11/23 2:00	8,44	6,30	2,14				1	1	
	16/11/23 3:00	8,20	6,30	1,90				1	1	
	16/11/23 4:00	8,23	6,30	1,93				1	1	
	16/11/23 5:00	8,59	6,30	2,29				1	1	
	16/11/23 6:00	9,33	6,30	3,03				1	1	
	16/11/23 7:00	10,15	7,01	3,14				1	1	
	16/11/23 8:00	10,35	7,15	3,21				1	1	
	16/11/23 9:00	10,32	6,91	3,40				1	1	
	16/11/23 10:00	10,25	6,66	3,59				1	1	
	16/11/23 11:00	10,31	6,70	3,61				1	1	
	16/11/23 12:00	10,38	6,74	3,63				1	1	
	16/11/23 13:00	10,38	6,74	3,63				1	1	
	16/11/23 14:00	10,24	6,66	3,58				1	1	
	16/11/23 15:00	10,48	6,81	3,67				1	1	
	16/11/23 16:00	11,40	7,41	3,99				1	1	
	16/11/23 17:00	13,04	8,48	4,57				1	1	
	16/11/23 18:00	13,81	8,98	4,83				1	1	
	16/11/23 19:00	14,07	9,15	4,92				1	1	
	16/11/23 20:00	13,87	9,01	4,85				1	1	
	16/11/23 21:00	12,88	8,37	4,51				1	1	
	16/11/23 22:00	11,58	7,53	4,05				1	1	
	16/11/23 23:00	10,45	7,00	3,46				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 17/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	17/11/23 0:00	9,38	7,28	2,10			1		1	
	17/11/23 1:00	8,81	7,28	1,54			1		1	
	17/11/23 2:00	8,41	7,28	1,13			1		1	
	17/11/23 3:00	8,26	7,28	0,99			1		1	
	17/11/23 4:00	8,29	7,28	1,01			1		1	
	17/11/23 5:00	8,76	7,36	1,39			1		1	
	17/11/23 6:00	9,50	8,29	1,21			1		1	
	17/11/23 7:00	10,32	8,72	1,60			1		1	
	17/11/23 8:00	10,71	9,45	1,25			1		1	
	17/11/23 9:00	10,92	9,51	1,42			1		1	
	17/11/23 10:00	11,05	9,38	1,67			1		1	
	17/11/23 11:00	11,07	9,49	1,58			1		1	
	17/11/23 12:00	11,06	9,53	1,53			1		1	
	17/11/23 13:00	10,99	9,34	1,65			1		1	
	17/11/23 14:00	10,79	9,14	1,65			1		1	
	17/11/23 15:00	10,87	9,13	1,74			1		1	
	17/11/23 16:00	11,54	9,59	1,95			1		1	
	17/11/23 17:00	12,96	10,94	2,01			1		1	
	17/11/23 18:00	13,60	10,81	2,79			1		1	
	17/11/23 19:00	13,75	10,64	3,10			1		1	
	17/11/23 20:00	13,37	10,09	3,28			1		1	
	17/11/23 21:00	12,47	9,04	3,43			1		1	
	17/11/23 22:00	11,39	7,47	3,92			1		1	
	17/11/23 23:00	10,39	7,28	3,12			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 18/11/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	18/11/23 0:00	9,15	6,30	2,85				1	1	
	18/11/23 1:00	8,58	6,30	2,28				1	1	
	18/11/23 2:00	8,14	6,30	1,84				1	1	
	18/11/23 3:00	8,06	6,30	1,76				1	1	
	18/11/23 4:00	8,07	6,30	1,77				1	1	
	18/11/23 5:00	8,52	6,30	2,22				1	1	
	18/11/23 6:00	9,17	6,30	2,87				1	1	
	18/11/23 7:00	9,87	6,42	3,46				1	1	
	18/11/23 8:00	10,25	6,66	3,59				1	1	
	18/11/23 9:00	10,72	6,97	3,75				1	1	
	18/11/23 10:00	11,39	7,40	3,99				1	1	
	18/11/23 11:00	10,86	7,06	3,80				1	1	
	18/11/23 12:00	10,81	7,03	3,78				1	1	
	18/11/23 13:00	10,17	6,61	3,56				1	1	
	18/11/23 14:00	9,73	6,32	3,41				1	1	
	18/11/23 15:00	10,52	6,83	3,68				1	1	
	18/11/23 16:00	11,48	7,46	4,02				1	1	
	18/11/23 17:00	13,05	8,48	4,57				1	1	
	18/11/23 18:00	13,70	8,91	4,80				1	1	
	18/11/23 19:00	13,81	8,97	4,83				1	1	
	18/11/23 20:00	13,58	8,83	4,75				1	1	
	18/11/23 21:00	12,53	8,15	4,39				1	1	
	18/11/23 22:00	11,28	7,33	3,95				1	1	
	18/11/23 23:00	10,16	6,60	3,56				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 19/11/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	19/11/23 0:00	8,98	6,30	2,68				1	1	
	19/11/23 1:00	8,41	6,30	2,11				1	1	
	19/11/23 2:00	7,95	6,30	1,65				1	1	
	19/11/23 3:00	7,84	6,30	1,54				1	1	
	19/11/23 4:00	7,84	6,30	1,54				1	1	
	19/11/23 5:00	8,26	6,30	1,96				1	1	
	19/11/23 6:00	8,89	6,30	2,59				1	1	
	19/11/23 7:00	9,61	6,30	3,31				1	1	
	19/11/23 8:00	10,05	6,53	3,52				1	1	
	19/11/23 9:00	10,38	6,75	3,63				1	1	
	19/11/23 10:00	11,08	7,20	3,88				1	1	
	19/11/23 11:00	10,52	6,84	3,68				1	1	
	19/11/23 12:00	10,39	6,76	3,64				1	1	
	19/11/23 13:00	9,98	6,49	3,49				1	1	
	19/11/23 14:00	9,88	6,42	3,46				1	1	
	19/11/23 15:00	10,38	6,74	3,63				1	1	
	19/11/23 16:00	11,47	7,46	4,01				1	1	
	19/11/23 17:00	12,98	8,44	4,54				1	1	
	19/11/23 18:00	13,59	8,83	4,76				1	1	
	19/11/23 19:00	13,66	8,88	4,78				1	1	
	19/11/23 20:00	13,42	8,72	4,70				1	1	
	19/11/23 21:00	12,41	8,07	4,34				1	1	
	19/11/23 22:00	11,19	7,27	3,92				1	1	
	19/11/23 23:00	10,09	6,56	3,53				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 20/11/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	20/11/23 0:00	9,35	6,30	3,05				1	1	
	20/11/23 1:00	8,74	6,30	2,44				1	1	
	20/11/23 2:00	8,26	6,30	1,96				1	1	
	20/11/23 3:00	8,16	6,30	1,86				1	1	
	20/11/23 4:00	8,17	6,30	1,87				1	1	
	20/11/23 5:00	8,64	6,30	2,34				1	1	
	20/11/23 6:00	9,38	6,88	2,50				1	1	
	20/11/23 7:00	10,23	8,05	2,19				1	1	
	20/11/23 8:00	10,63	8,73	1,90				1	1	
	20/11/23 9:00	10,89	9,02	1,87				1	1	
	20/11/23 10:00	11,34	9,49	1,85				1	1	
	20/11/23 11:00	10,70	9,42	1,27				1	1	
	20/11/23 12:00	10,67	9,33	1,34				1	1	
	20/11/23 13:00	10,25	8,92	1,32				1	1	
	20/11/23 14:00	10,18	8,85	1,33				1	1	
	20/11/23 15:00	10,76	9,46	1,29				1	1	
	20/11/23 16:00	11,97	11,15	0,82			1	1	1	
	20/11/23 17:00	13,61	12,80	0,81			1	1	1	
	20/11/23 18:00	14,27	13,74	0,52			1	1	1	
	20/11/23 19:00	14,40	14,02	0,38			1	1	1	
	20/11/23 20:00	14,14	13,80	0,34			1	1	1	
	20/11/23 21:00	13,04	12,75	0,29			1	1	1	
	20/11/23 22:00	11,69	11,14	0,55			1		1	
	20/11/23 23:00	10,46	10,08	0,38			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 21/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	21/11/23 0:00	10,39	10,39	0,01			1		1	
	21/11/23 1:00	9,66	9,66	0,00			1		1	
	21/11/23 2:00	9,28	9,27	0,01			1		1	
	21/11/23 3:00	9,01	8,91	0,10			1		1	
	21/11/23 4:00	9,15	9,03	0,12			1		1	
	21/11/23 5:00	9,72	9,60	0,12			1		1	
	21/11/23 6:00	10,74	10,60	0,14			1		1	
	21/11/23 7:00	11,68	11,22	0,46			1		1	
	21/11/23 8:00	11,89	11,22	0,66			1		1	
	21/11/23 9:00	12,08	11,04	1,03			1		1	
	21/11/23 10:00	12,18	10,99	1,19			1		1	
	21/11/23 11:00	12,19	10,65	1,54			1		1	
	21/11/23 12:00	12,15	10,49	1,66			1		1	
	21/11/23 13:00	12,15	10,50	1,64			1		1	
	21/11/23 14:00	12,43	10,28	2,14			1		1	
	21/11/23 15:00	12,82	10,31	2,51			1		1	
	21/11/23 16:00	13,49	10,17	3,32			1		1	
	21/11/23 17:00	14,99	10,71	4,28			1		1	
	21/11/23 18:00	15,58	11,11	4,47			1		1	
	21/11/23 19:00	15,78	11,32	4,46			1		1	
	21/11/23 20:00	15,47	10,78	4,69			1		1	
	21/11/23 21:00	14,43	9,44	4,99			1		1	
	21/11/23 22:00	13,11	8,52	4,59			1		1	
	21/11/23 23:00	11,70	7,60	4,09			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 22/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	22/11/23 0:00	10,56	6,87	3,70				1	1	
	22/11/23 1:00	9,80	6,37	3,43				1	1	
	22/11/23 2:00	9,31	6,30	3,01				1	1	
	22/11/23 3:00	9,03	6,30	2,73				1	1	
	22/11/23 4:00	9,05	6,30	2,75				1	1	
	22/11/23 5:00	9,40	6,30	3,10				1	1	
	22/11/23 6:00	10,25	6,66	3,59				1	1	
	22/11/23 7:00	11,48	7,46	4,02				1	1	
	22/11/23 8:00	12,54	8,15	4,39				1	1	
	22/11/23 9:00	13,55	8,84	4,72				1	1	
	22/11/23 10:00	14,27	9,51	4,76			1		1	
	22/11/23 11:00	14,55	9,75	4,80			1		1	
	22/11/23 12:00	14,41	9,58	4,83			1		1	
	22/11/23 13:00	14,07	9,27	4,81			1		1	
	22/11/23 14:00	13,76	8,94	4,81			1		1	
	22/11/23 15:00	13,54	8,80	4,74			1		1	
	22/11/23 16:00	13,72	8,96	4,76			1		1	
	22/11/23 17:00	14,74	10,06	4,68			1		1	
	22/11/23 18:00	15,31	10,68	4,63			1		1	
	22/11/23 19:00	15,44	10,74	4,70			1		1	
	22/11/23 20:00	15,19	10,51	4,69			1		1	
	22/11/23 21:00	14,29	9,59	4,71			1		1	
	22/11/23 22:00	13,07	8,50	4,58			1		1	
	22/11/23 23:00	11,78	7,66	4,12			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 23/11/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	23/11/23 0:00	10,73	7,19	3,55				1	1	
	23/11/23 1:00	10,00	6,55	3,45				1	1	
	23/11/23 2:00	9,55	6,30	3,25				1	1	
	23/11/23 3:00	9,24	6,30	2,94				1	1	
	23/11/23 4:00	9,18	6,30	2,88				1	1	
	23/11/23 5:00	9,46	6,30	3,16				1	1	
	23/11/23 6:00	10,28	6,91	3,38				1	1	
	23/11/23 7:00	11,41	8,14	3,27				1	1	
	23/11/23 8:00	12,34	9,06	3,28				1	1	
	23/11/23 9:00	13,03	9,83	3,20			1		1	
	23/11/23 10:00	13,24	10,11	3,14			1		1	
	23/11/23 11:00	13,36	10,20	3,16			1		1	
	23/11/23 12:00	13,30	10,70	2,60			1		1	
	23/11/23 13:00	12,91	10,45	2,47			1		1	
	23/11/23 14:00	12,73	10,67	2,06			1		1	
	23/11/23 15:00	12,71	10,65	2,06			1		1	
	23/11/23 16:00	13,44	11,37	2,08			1		1	
	23/11/23 17:00	14,59	12,46	2,14			1	1	1	
	23/11/23 18:00	15,10	14,06	1,03			1	1	1	
	23/11/23 19:00	15,24	14,24	1,00			1	1	1	
	23/11/23 20:00	14,94	13,74	1,20			1	1	1	
	23/11/23 21:00	14,04	12,88	1,16			1	1	1	
	23/11/23 22:00	12,81	11,74	1,06			1	1	1	
	23/11/23 23:00	11,57	10,48	1,09			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 24/11/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	24/11/23 0:00	10,53	9,66	0,86				1	1	
	24/11/23 1:00	9,79	9,12	0,66				1	1	
	24/11/23 2:00	9,54	8,89	0,64				1	1	
	24/11/23 3:00	9,24	8,14	1,10				1	1	
	24/11/23 4:00	9,17	8,05	1,12				1	1	
	24/11/23 5:00	9,35	7,65	1,70				1	1	
	24/11/23 6:00	10,25	8,57	1,68				1	1	
	24/11/23 7:00	11,61	9,57	2,04				1	1	
	24/11/23 8:00	12,30	10,08	2,22			1		1	
	24/11/23 9:00	13,28	10,75	2,53			1		1	
	24/11/23 10:00	13,81	11,06	2,75			1		1	
	24/11/23 11:00	14,18	11,08	3,09			1		1	
	24/11/23 12:00	14,71	11,18	3,53			1		1	
	24/11/23 13:00	14,88	11,19	3,69			1		1	
	24/11/23 14:00	14,11	10,49	3,62			1		1	
	24/11/23 15:00	14,03	10,29	3,74			1		1	
	24/11/23 16:00	14,66	11,13	3,53			1		1	
	24/11/23 17:00	15,86	12,61	3,24			1	1	1	
	24/11/23 18:00	16,31	13,56	2,74			1	1	1	
	24/11/23 19:00	16,35	13,81	2,54			1	1	1	
	24/11/23 20:00	16,04	14,01	2,03			1	1	1	
	24/11/23 21:00	14,93	12,88	2,05			1	1	1	
	24/11/23 22:00	13,40	11,19	2,21			1	1	1	
	24/11/23 23:00	11,69	9,41	2,28				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 25/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	25/11/23 0:00	10,25	6,66	3,59				1	1	
	25/11/23 1:00	9,60	6,30	3,30				1	1	
	25/11/23 2:00	9,18	6,30	2,88				1	1	
	25/11/23 3:00	8,90	6,30	2,60				1	1	
	25/11/23 4:00	8,87	6,30	2,57				1	1	
	25/11/23 5:00	9,21	6,30	2,91				1	1	
	25/11/23 6:00	9,91	6,44	3,47				1	1	
	25/11/23 7:00	11,00	7,15	3,85				1	1	
	25/11/23 8:00	12,08	7,85	4,23				1	1	
	25/11/23 9:00	12,92	8,40	4,52				1	1	
	25/11/23 10:00	13,65	8,87	4,78				1	1	
	25/11/23 11:00	13,91	9,04	4,87				1	1	
	25/11/23 12:00	13,63	8,86	4,77				1	1	
	25/11/23 13:00	13,12	8,53	4,59				1	1	
	25/11/23 14:00	12,73	8,27	4,45				1	1	
	25/11/23 15:00	12,66	8,23	4,43				1	1	
	25/11/23 16:00	12,79	8,31	4,48				1	1	
	25/11/23 17:00	13,61	8,84	4,76				1	1	
	25/11/23 18:00	14,18	9,22	4,96				1	1	
	25/11/23 19:00	14,38	9,35	5,03				1	1	
	25/11/23 20:00	14,12	9,18	4,94				1	1	
	25/11/23 21:00	13,28	8,63	4,65				1	1	
	25/11/23 22:00	12,29	7,99	4,30				1	1	
	25/11/23 23:00	11,27	7,33	3,94				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 26/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	26/11/23 0:00	10,14	6,59	3,55				1	1	
	26/11/23 1:00	9,56	6,30	3,26				1	1	
	26/11/23 2:00	9,20	6,30	2,90				1	1	
	26/11/23 3:00	8,87	6,30	2,57				1	1	
	26/11/23 4:00	8,79	6,30	2,49				1	1	
	26/11/23 5:00	9,07	6,30	2,77				1	1	
	26/11/23 6:00	9,67	6,30	3,37				1	1	
	26/11/23 7:00	10,64	6,91	3,72				1	1	
	26/11/23 8:00	11,80	7,67	4,13				1	1	
	26/11/23 9:00	12,79	8,32	4,48				1	1	
	26/11/23 10:00	13,27	8,63	4,65				1	1	
	26/11/23 11:00	13,58	8,83	4,75				1	1	
	26/11/23 12:00	13,94	9,06	4,88				1	1	
	26/11/23 13:00	13,80	8,97	4,83				1	1	
	26/11/23 14:00	13,88	9,02	4,86				1	1	
	26/11/23 15:00	15,23	9,90	5,33			1		1	
	26/11/23 16:00	15,83	10,29	5,54			1		1	
	26/11/23 17:00	16,58	10,78	5,80			1		1	
	26/11/23 18:00	16,73	10,88	5,86			1		1	
	26/11/23 19:00	16,54	10,75	5,79			1		1	
	26/11/23 20:00	15,86	10,31	5,55			1		1	
	26/11/23 21:00	14,70	9,55	5,14			1		1	
	26/11/23 22:00	13,40	8,71	4,69				1	1	
	26/11/23 23:00	12,03	7,82	4,21				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 27/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	27/11/23 0:00	10,88	7,07	3,81				1	1	
	27/11/23 1:00	10,16	6,60	3,56				1	1	
	27/11/23 2:00	9,71	6,31	3,40				1	1	
	27/11/23 3:00	9,37	6,30	3,07				1	1	
	27/11/23 4:00	9,38	6,30	3,08				1	1	
	27/11/23 5:00	9,84	6,73	3,11				1	1	
	27/11/23 6:00	10,82	7,99	2,83				1	1	
	27/11/23 7:00	12,33	9,84	2,49			1	1		
	27/11/23 8:00	13,70	11,21	2,49			1	1		
	27/11/23 9:00	14,92	12,16	2,76		1	1	1		
	27/11/23 10:00	15,78	13,06	2,72		1	1	1		
	27/11/23 11:00	15,96	13,32	2,63		1	1	1		
	27/11/23 12:00	16,01	13,68	2,33		1	1	1		
	27/11/23 13:00	15,64	13,69	1,95		1	1	1		
	27/11/23 14:00	15,78	14,44	1,34		1	1	1		
	27/11/23 15:00	16,55	15,69	0,87		1	1	1		
	27/11/23 16:00	17,50	16,86	0,65		1	1	1		
	27/11/23 17:00	19,08	18,66	0,42		1	1	1	1	
	27/11/23 18:00	19,28	19,04	0,23		1	1	1	1	
	27/11/23 19:00	19,07	19,02	0,05		1	1	1	1	
	27/11/23 20:00	18,46	18,46	0,00		1	1	1	1	
	27/11/23 21:00	16,95	16,95	0,00		1	1	1	1	
	27/11/23 22:00	15,15	15,15	0,00		1		1	1	
	27/11/23 23:00	13,27	13,27	0,00		1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 28/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	28/11/23 0:00	11,68	11,51	0,17		1		1	1	
	28/11/23 1:00	10,85	10,43	0,43		1		1	1	
	28/11/23 2:00	10,40	9,42	0,98				1	1	
	28/11/23 3:00	10,00	7,80	2,20				1	1	
	28/11/23 4:00	9,92	6,83	3,09				1	1	
	28/11/23 5:00	9,08	6,30	2,78				1	1	
	28/11/23 6:00	11,21	7,28	3,92				1	1	
	28/11/23 7:00	12,79	8,31	4,48				1	1	
	28/11/23 8:00	13,86	9,01	4,85				1	1	
	28/11/23 9:00	14,61	9,50	5,11				1	1	
	28/11/23 10:00	14,82	9,63	5,19			1		1	
	28/11/23 11:00	15,11	9,82	5,29			1		1	
	28/11/23 12:00	15,22	9,89	5,33			1		1	
	28/11/23 13:00	14,80	9,62	5,18			1		1	
	28/11/23 14:00	14,82	9,64	5,19			1		1	
	28/11/23 15:00	15,29	9,94	5,35			1		1	
	28/11/23 16:00	16,16	10,50	5,66			1		1	
	28/11/23 17:00	17,81	11,58	6,23			1	1	1	
	28/11/23 18:00	18,41	11,97	6,44			1	1	1	
	28/11/23 19:00	18,21	11,84	6,37			1	1	1	
	28/11/23 20:00	17,79	11,56	6,23			1	1	1	
	28/11/23 21:00	16,67	10,83	5,83			1	1		
	28/11/23 22:00	15,07	9,80	5,28			1	1		
	28/11/23 23:00	13,33	8,66	4,66			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 29/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	29/11/23 0:00	11,37	7,39	3,98			1		1	
	29/11/23 1:00	10,65	7,28	3,38			1		1	
	29/11/23 2:00	10,57	7,28	3,29			1		1	
	29/11/23 3:00	10,18	7,28	2,90			1		1	
	29/11/23 4:00	9,95	7,28	2,68			1		1	
	29/11/23 5:00	10,47	7,28	3,19			1		1	
	29/11/23 6:00	10,95	7,28	3,67			1		1	
	29/11/23 7:00	12,99	8,45	4,55			1		1	
	29/11/23 8:00	13,32	8,66	4,66			1		1	
	29/11/23 9:00	13,87	9,16	4,71			1		1	
	29/11/23 10:00	14,78	10,50	4,27			1		1	
	29/11/23 11:00	15,09	10,74	4,35			1		1	
	29/11/23 12:00	15,61	11,26	4,35			1		1	
	29/11/23 13:00	15,08	10,58	4,50			1		1	
	29/11/23 14:00	15,34	10,72	4,63			1		1	
	29/11/23 15:00	16,47	11,78	4,69		1	1		1	
	29/11/23 16:00	17,73	12,93	4,80		1	1		1	
	29/11/23 17:00	19,40	14,51	4,89		1	1		1	
	29/11/23 18:00	19,82	14,74	5,08		1	1		1	
	29/11/23 19:00	19,84	14,91	4,93		1	1		1	
	29/11/23 20:00	19,76	14,92	4,83		1	1		1	
	29/11/23 21:00	18,53	13,85	4,68		1	1		1	
	29/11/23 22:00	16,63	12,02	4,60		1	1		1	
	29/11/23 23:00	14,38	9,80	4,58			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 30/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	30/11/23 0:00	12,35	9,31	3,04			1		1	
	30/11/23 1:00	11,20	8,66	2,54			1		1	
	30/11/23 2:00	10,88	8,81	2,06			1		1	
	30/11/23 3:00	10,46	8,83	1,63			1		1	
	30/11/23 4:00	10,20	8,89	1,31			1		1	
	30/11/23 5:00	10,59	9,58	1,01			1		1	
	30/11/23 6:00	10,66	10,16	0,51			1		1	
	30/11/23 7:00	15,05	14,66	0,39		1	1		1	
	30/11/23 8:00	15,93	15,65	0,28		1	1		1	
	30/11/23 9:00	16,19	15,96	0,23		1	1		1	
	30/11/23 10:00	16,65	15,97	0,69		1	1		1	
	30/11/23 11:00	17,15	15,81	1,34		1	1		1	
	30/11/23 12:00	18,34	16,40	1,94		1	1		1	
	30/11/23 13:00	19,03	16,59	2,44		1	1		1	
	30/11/23 14:00	18,97	16,42	2,55		1	1		1	
	30/11/23 15:00	18,93	16,47	2,46		1	1		1	
	30/11/23 16:00	19,06	16,52	2,55		1	1		1	
	30/11/23 17:00	19,35	16,81	2,54		1	1		1	
	30/11/23 18:00	19,42	17,06	2,36		1	1		1	
	30/11/23 19:00	19,72	17,19	2,52		1	1		1	
	30/11/23 20:00	19,33	16,96	2,37		1	1		1	
	30/11/23 21:00	17,67	15,06	2,61		1	1		1	
	30/11/23 22:00	15,54	13,03	2,51		1	1		1	
	30/11/23 23:00	13,49	11,25	2,23			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 1/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	01/12/23 0:00	11,15	8,55	2,60			1		1	
	01/12/23 1:00	10,37	7,72	2,65			1		1	
	01/12/23 2:00	9,96	7,42	2,54			1		1	
	01/12/23 3:00	9,60	7,28	2,33			1		1	
	01/12/23 4:00	9,49	7,28	2,21			1		1	
	01/12/23 5:00	9,81	7,35	2,47			1		1	
	01/12/23 6:00	10,77	8,13	2,65			1		1	
	01/12/23 7:00	12,13	9,45	2,68			1		1	
	01/12/23 8:00	13,16	10,41	2,75			1		1	
	01/12/23 9:00	14,05	10,81	3,24			1		1	
	01/12/23 10:00	14,43	11,20	3,23			1		1	
	01/12/23 11:00	14,38	11,12	3,26			1		1	
	01/12/23 12:00	14,22	11,07	3,15			1		1	
	01/12/23 13:00	13,95	10,91	3,04			1		1	
	01/12/23 14:00	13,61	10,70	2,91			1		1	
	01/12/23 15:00	13,84	11,15	2,69			1		1	
	01/12/23 16:00	14,60	12,15	2,46		1	1		1	
	01/12/23 17:00	15,70	13,33	2,38		1	1		1	
	01/12/23 18:00	16,17	13,95	2,21		1	1		1	
	01/12/23 19:00	16,20	13,93	2,27		1	1		1	
	01/12/23 20:00	15,89	13,59	2,30		1	1		1	
	01/12/23 21:00	14,95	12,55	2,40		1	1		1	
	01/12/23 22:00	13,73	11,19	2,53		1			1	
	01/12/23 23:00	12,38	9,75	2,63		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 2/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	02/12/23 0:00	11,08	8,63	2,45		1			1	
	02/12/23 1:00	10,39	7,79	2,60		1			1	
	02/12/23 2:00	9,93	7,28	2,66		1			1	
	02/12/23 3:00	9,61	7,28	2,34		1			1	
	02/12/23 4:00	9,55	7,28	2,27		1			1	
	02/12/23 5:00	9,87	7,28	2,59		1			1	
	02/12/23 6:00	10,72	7,70	3,03		1			1	
	02/12/23 7:00	11,86	8,48	3,38		1			1	
	02/12/23 8:00	12,90	9,47	3,42		1			1	
	02/12/23 9:00	13,74	10,17	3,58		1			1	
	02/12/23 10:00	14,10	10,38	3,72		1			1	
	02/12/23 11:00	14,04	10,30	3,74		1			1	
	02/12/23 12:00	13,97	10,34	3,64		1			1	
	02/12/23 13:00	13,62	10,13	3,50		1			1	
	02/12/23 14:00	13,23	9,68	3,54		1			1	
	02/12/23 15:00	13,44	8,74	4,71		1			1	
	02/12/23 16:00	14,11	9,34	4,77		1			1	
	02/12/23 17:00	15,26	10,54	4,72		1			1	
	02/12/23 18:00	15,71	10,82	4,90		1			1	
	02/12/23 19:00	15,68	10,36	5,31		1			1	
	02/12/23 20:00	15,38	10,00	5,38		1			1	
	02/12/23 21:00	14,52	9,44	5,08		1			1	
	02/12/23 22:00	13,39	8,70	4,69		1			1	
	02/12/23 23:00	12,21	7,94	4,27		1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 3/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	03/12/23 0:00	10,81	7,28	3,54		1			1	
	03/12/23 1:00	10,16	7,28	2,88		1			1	
	03/12/23 2:00	9,79	7,28	2,52		1			1	
	03/12/23 3:00	9,54	7,28	2,26		1			1	
	03/12/23 4:00	9,49	7,28	2,21		1			1	
	03/12/23 5:00	9,80	7,28	2,52		1			1	
	03/12/23 6:00	10,53	7,28	3,26		1			1	
	03/12/23 7:00	11,56	7,52	4,05		1			1	
	03/12/23 8:00	12,48	8,11	4,37		1			1	
	03/12/23 9:00	13,08	8,50	4,58		1			1	
	03/12/23 10:00	13,42	8,72	4,70		1			1	
	03/12/23 11:00	13,68	8,89	4,79		1			1	
	03/12/23 12:00	13,98	9,09	4,89		1			1	
	03/12/23 13:00	13,82	8,98	4,84		1			1	
	03/12/23 14:00	13,54	8,80	4,74		1			1	
	03/12/23 15:00	13,49	8,77	4,72		1			1	
	03/12/23 16:00	13,94	9,06	4,88		1			1	
	03/12/23 17:00	15,00	9,75	5,25		1			1	
	03/12/23 18:00	15,48	10,06	5,42		1			1	
	03/12/23 19:00	15,47	10,46	5,01		1			1	
	03/12/23 20:00	15,21	10,52	4,69		1			1	
	03/12/23 21:00	14,40	10,06	4,35		1			1	
	03/12/23 22:00	13,31	9,18	4,13		1			1	
	03/12/23 23:00	12,17	8,23	3,94		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 4/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	04/12/23 0:00	10,77	7,28	3,49		1			1	
	04/12/23 1:00	10,12	7,28	2,84		1			1	
	04/12/23 2:00	9,73	7,28	2,45		1			1	
	04/12/23 3:00	9,44	7,28	2,17		1			1	
	04/12/23 4:00	9,40	7,40	2,00		1			1	
	04/12/23 5:00	9,08	7,28	1,81		1			1	
	04/12/23 6:00	10,59	8,69	1,89		1			1	
	04/12/23 7:00	11,90	10,37	1,53		1			1	
	04/12/23 8:00	12,86	11,38	1,47		1	1			
	04/12/23 9:00	13,25	12,03	1,22		1	1			
	04/12/23 10:00	13,49	12,64	0,86		1	1			
	04/12/23 11:00	13,42	12,63	0,79		1	1			
	04/12/23 12:00	13,28	12,57	0,71		1	1			
	04/12/23 13:00	13,02	12,35	0,67		1	1			
	04/12/23 14:00	12,87	12,19	0,69		1	1			
	04/12/23 15:00	13,23	12,62	0,60		1	1			
	04/12/23 16:00	14,28	13,95	0,32		1	1		1	
	04/12/23 17:00	16,05	16,05	0,00		1	1		1	
	04/12/23 18:00	16,74	16,74	0,00		1	1		1	
	04/12/23 19:00	16,89	16,89	0,00		1	1		1	
	04/12/23 20:00	16,58	16,58	0,00		1	1		1	
	04/12/23 21:00	15,68	15,68	0,00		1	1		1	
	04/12/23 22:00	14,42	14,42	0,00		1	1		1	
	04/12/23 23:00	12,99	12,99	0,00		1	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 5/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	05/12/23 0:00	10,44	8,85	1,60						1
	05/12/23 1:00	9,58	8,02	1,56						1
	05/12/23 2:00	9,43	7,76	1,67						1
	05/12/23 3:00	9,11	7,56	1,55						1
	05/12/23 4:00	8,97	7,43	1,54						1
	05/12/23 5:00	9,18	7,45	1,74						1
	05/12/23 6:00	10,15	8,49	1,66						1
	05/12/23 7:00	11,55	10,32	1,23					1	1
	05/12/23 8:00	12,27	11,30	0,97					1	1
	05/12/23 9:00	12,27	11,47	0,81					1	1
	05/12/23 10:00	12,13	11,53	0,60					1	1
	05/12/23 11:00	12,02	11,40	0,62					1	1
	05/12/23 12:00	12,20	11,65	0,55					1	1
	05/12/23 13:00	12,55	12,03	0,52					1	1
	05/12/23 14:00	12,67	12,01	0,66					1	1
	05/12/23 15:00	13,30	12,60	0,71					1	1
	05/12/23 16:00	14,04	13,43	0,61					1	1
	05/12/23 17:00	15,68	15,21	0,47			1		1	1
	05/12/23 18:00	16,16	15,80	0,36			1		1	1
	05/12/23 19:00	16,18	15,90	0,28			1		1	1
	05/12/23 20:00	15,65	15,38	0,27			1		1	1
	05/12/23 21:00	14,67	14,49	0,18			1			1
	05/12/23 22:00	13,27	13,08	0,19			1			1
	05/12/23 23:00	11,91	11,76	0,15			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 6/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	06/12/23 0:00	9,93	9,92	0,00			1		1	
	06/12/23 1:00	9,35	9,35	0,00			1		1	
	06/12/23 2:00	9,08	9,08	0,00			1		1	
	06/12/23 3:00	8,87	8,87	0,00			1		1	
	06/12/23 4:00	8,69	8,68	0,00			1		1	
	06/12/23 5:00	9,11	9,08	0,03			1		1	
	06/12/23 6:00	10,07	9,59	0,48			1		1	
	06/12/23 7:00	11,51	10,34	1,17			1		1	
	06/12/23 8:00	12,29	10,69	1,60					1	1
	06/12/23 9:00	12,48	11,10	1,38					1	1
	06/12/23 10:00	12,47	11,30	1,17					1	1
	06/12/23 11:00	12,59	11,53	1,06					1	1
	06/12/23 12:00	12,90	11,86	1,04					1	1
	06/12/23 13:00	12,83	11,70	1,13					1	1
	06/12/23 14:00	12,90	11,31	1,59					1	1
	06/12/23 15:00	13,06	11,24	1,81					1	1
	06/12/23 16:00	13,82	12,28	1,54					1	1
	06/12/23 17:00	15,39	13,97	1,42			1			1
	06/12/23 18:00	15,74	14,49	1,24			1			1
	06/12/23 19:00	15,78	14,49	1,29			1			1
	06/12/23 20:00	15,72	14,59	1,13			1			1
	06/12/23 21:00	14,66	13,81	0,85			1			1
	06/12/23 22:00	13,08	12,72	0,35					1	1
	06/12/23 23:00	11,51	11,27	0,24					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 7/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	07/12/23 0:00	10,74	10,51	0,23	1				1	
	07/12/23 1:00	10,05	9,84	0,20	1				1	
	07/12/23 2:00	9,61	9,53	0,08	1				1	
	07/12/23 3:00	9,25	9,23	0,01	1				1	
	07/12/23 4:00	9,16	9,16	0,00	1				1	
	07/12/23 5:00	9,52	9,52	0,00	1				1	
	07/12/23 6:00	10,44	10,44	0,00	1				1	
	07/12/23 7:00	11,72	11,72	0,00	1				1	
	07/12/23 8:00	12,64	12,60	0,05	1					1
	07/12/23 9:00	13,76	13,71	0,05	1					1
	07/12/23 10:00	14,32	14,26	0,06	1					1
	07/12/23 11:00	14,35	14,25	0,10	1					1
	07/12/23 12:00	14,07	14,06	0,00	1					1
	07/12/23 13:00	13,56	13,54	0,02	1					1
	07/12/23 14:00	13,43	13,26	0,17	1					1
	07/12/23 15:00	13,64	13,52	0,12	1					1
	07/12/23 16:00	14,50	14,45	0,05	1					1
	07/12/23 17:00	15,73	15,69	0,03	1				1	1
	07/12/23 18:00	16,18	16,14	0,04	1				1	1
	07/12/23 19:00	16,20	16,13	0,07	1				1	1
	07/12/23 20:00	15,90	15,85	0,06	1				1	1
	07/12/23 21:00	14,98	14,43	0,54	1				1	1
	07/12/23 22:00	13,64	11,71	1,93	1				1	
	07/12/23 23:00	12,07	10,76	1,31	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 8/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	08/12/23 0:00	10,63	9,29	1,34	1				1	
	08/12/23 1:00	9,95	8,35	1,60	1				1	
	08/12/23 2:00	9,79	8,40	1,39	1				1	
	08/12/23 3:00	9,34	7,90	1,44	1				1	
	08/12/23 4:00	9,32	7,77	1,56	1				1	
	08/12/23 5:00	9,68	8,28	1,40	1				1	
	08/12/23 6:00	10,43	9,05	1,38	1				1	
	08/12/23 7:00	12,12	10,23	1,89	1				1	
	08/12/23 8:00	13,50	11,68	1,81					1	1
	08/12/23 9:00	14,55	12,70	1,85					1	1
	08/12/23 10:00	14,75	12,98	1,78					1	1
	08/12/23 11:00	15,25	13,34	1,91					1	1
	08/12/23 12:00	15,42	13,28	2,13					1	1
	08/12/23 13:00	16,15	13,82	2,33			1			1
	08/12/23 14:00	15,37	13,37	2,01			1			1
	08/12/23 15:00	15,33	13,25	2,07			1			1
	08/12/23 16:00	16,31	14,25	2,06			1			1
	08/12/23 17:00	15,86	13,55	2,30			1			1
	08/12/23 18:00	17,35	15,18	2,17			1			1
	08/12/23 19:00	17,35	15,28	2,07			1			1
	08/12/23 20:00	16,90	14,57	2,33			1			1
	08/12/23 21:00	15,83	13,55	2,28			1			1
	08/12/23 22:00	14,32	12,22	2,10			1			1
	08/12/23 23:00	12,70	10,51	2,19			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 9/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	09/12/23 0:00	11,63	8,87	2,77						1
	09/12/23 1:00	10,64	8,19	2,44						1
	09/12/23 2:00	10,41	8,21	2,19						1
	09/12/23 3:00	9,90	7,64	2,26						1
	09/12/23 4:00	9,77	7,46	2,31						1
	09/12/23 5:00	10,09	8,06	2,03						1
	09/12/23 6:00	11,24	9,33	1,91					1	1
	09/12/23 7:00	12,77	10,65	2,12					1	1
	09/12/23 8:00	13,93	11,63	2,30					1	1
	09/12/23 9:00	14,36	11,80	2,55					1	1
	09/12/23 10:00	14,52	11,92	2,60					1	1
	09/12/23 11:00	14,60	11,85	2,75					1	1
	09/12/23 12:00	14,31	11,73	2,58					1	1
	09/12/23 13:00	14,57	12,03	2,54					1	1
	09/12/23 14:00	14,79	12,15	2,63					1	1
	09/12/23 15:00	16,29	13,63	2,66					1	1
	09/12/23 16:00	17,30	14,59	2,71				1	1	1
	09/12/23 17:00	18,78	16,15	2,63				1	1	1
	09/12/23 18:00	19,00	16,42	2,58				1	1	1
	09/12/23 19:00	18,74	15,91	2,83				1	1	1
	09/12/23 20:00	18,37	15,72	2,65				1	1	1
	09/12/23 21:00	17,22	15,17	2,05				1	1	1
	09/12/23 22:00	15,49	13,44	2,05				1		1
	09/12/23 23:00	13,82	11,67	2,15				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 10/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	10/12/23 0:00	11,09	9,31	1,78				1		1
	10/12/23 1:00	10,14	8,58	1,56						1
	10/12/23 2:00	9,95	8,73	1,22						1
	10/12/23 3:00	9,46	8,21	1,26						1
	10/12/23 4:00	9,35	8,26	1,09						1
	10/12/23 5:00	9,64	8,61	1,03						1
	10/12/23 6:00	10,71	9,59	1,12					1	1
	10/12/23 7:00	12,21	10,46	1,75					1	1
	10/12/23 8:00	13,48	11,84	1,64					1	1
	10/12/23 9:00	13,92	12,11	1,81					1	1
	10/12/23 10:00	14,26	12,55	1,71					1	1
	10/12/23 11:00	14,51	12,91	1,60					1	1
	10/12/23 12:00	14,26	12,67	1,59					1	1
	10/12/23 13:00	14,47	12,69	1,78					1	1
	10/12/23 14:00	14,71	12,59	2,12					1	1
	10/12/23 15:00	15,33	13,03	2,29					1	1
	10/12/23 16:00	16,26	14,11	2,14				1	1	1
	10/12/23 17:00	17,70	15,63	2,07				1	1	1
	10/12/23 18:00	17,92	15,92	2,00				1	1	1
	10/12/23 19:00	17,73	15,49	2,23				1	1	1
	10/12/23 20:00	17,46	16,42	1,04				1	1	1
	10/12/23 21:00	16,40	15,26	1,14				1	1	1
	10/12/23 22:00	14,81	13,48	1,32				1		1
	10/12/23 23:00	13,25	12,02	1,22				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 11/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	11/12/23 0:00	11,30	9,69	1,61				1		1
	11/12/23 1:00	10,33	8,67	1,66						1
	11/12/23 2:00	10,10	8,28	1,83						1
	11/12/23 3:00	9,63	7,94	1,69						1
	11/12/23 4:00	9,51	7,32	2,19						1
	11/12/23 5:00	9,87	7,65	2,22						1
	11/12/23 6:00	11,07	8,79	2,27						1
	11/12/23 7:00	12,73	10,65	2,08					1	1
	11/12/23 8:00	14,04	11,87	2,17					1	1
	11/12/23 9:00	14,38	12,25	2,13					1	1
	11/12/23 10:00	14,58	11,89	2,69					1	1
	11/12/23 11:00	14,71	11,99	2,72					1	1
	11/12/23 12:00	14,45	11,76	2,69					1	1
	11/12/23 13:00	14,71	12,01	2,70					1	1
	11/12/23 14:00	15,10	12,42	2,68					1	1
	11/12/23 15:00	15,78	13,12	2,65					1	1
	11/12/23 16:00	16,79	13,97	2,82				1	1	1
	11/12/23 17:00	18,45	15,72	2,73				1	1	1
	11/12/23 18:00	18,75	16,21	2,54				1	1	1
	11/12/23 19:00	18,55	15,84	2,71				1	1	1
	11/12/23 20:00	18,28	15,65	2,63				1	1	1
	11/12/23 21:00	17,11	14,32	2,79				1	1	1
	11/12/23 22:00	15,32	12,75	2,56				1		1
	11/12/23 23:00	13,59	11,05	2,54				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 12/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	12/12/23 0:00	11,76	7,64	4,11						1
	12/12/23 1:00	10,86	7,06	3,80						1
	12/12/23 2:00	10,48	6,81	3,67						1
	12/12/23 3:00	10,09	6,56	3,53						1
	12/12/23 4:00	10,00	6,50	3,50						1
	12/12/23 5:00	10,43	6,78	3,65						1
	12/12/23 6:00	11,65	7,57	4,08						1
	12/12/23 7:00	12,98	8,44	4,54						1
	12/12/23 8:00	14,92	9,70	5,22					1	1
	12/12/23 9:00	14,19	9,29	4,90					1	1
	12/12/23 10:00	14,31	9,74	4,57					1	1
	12/12/23 11:00	14,19	10,03	4,16					1	1
	12/12/23 12:00	13,77	9,70	4,08					1	1
	12/12/23 13:00	13,70	9,83	3,86					1	1
	12/12/23 14:00	13,81	9,99	3,81					1	1
	12/12/23 15:00	14,50	11,20	3,30					1	1
	12/12/23 16:00	16,40	12,85	3,55					1	1
	12/12/23 17:00	18,14	14,50	3,64					1	1
	12/12/23 18:00	18,46	14,01	4,44					1	1
	12/12/23 19:00	18,32	13,32	5,00					1	1
	12/12/23 20:00	17,84	12,72	5,12					1	1
	12/12/23 21:00	16,63	10,91	5,72					1	1
	12/12/23 22:00	14,99	9,74	5,25					1	1
	12/12/23 23:00	13,01	8,46	4,55						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 13/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	13/12/23 0:00	11,56	8,09	3,46						1
	13/12/23 1:00	10,75	7,91	2,84						1
	13/12/23 2:00	10,25	8,18	2,07						1
	13/12/23 3:00	9,86	7,92	1,94						1
	13/12/23 4:00	9,82	7,71	2,11						1
	13/12/23 5:00	10,26	7,61	2,65						1
	13/12/23 6:00	11,33	9,66	1,68				1		1
	13/12/23 7:00	12,77	12,32	0,45				1		1
	13/12/23 8:00	13,18	13,11	0,07				1		1
	13/12/23 9:00	13,59	13,53	0,07				1		1
	13/12/23 10:00	13,72	13,64	0,07				1		1
	13/12/23 11:00	13,66	13,62	0,04				1		1
	13/12/23 12:00	13,44	13,43	0,02				1		1
	13/12/23 13:00	13,14	13,12	0,02				1		1
	13/12/23 14:00	13,04	13,00	0,04				1		1
	13/12/23 15:00	13,68	13,63	0,05				1		1
	13/12/23 16:00	15,54	15,51	0,03				1	1	1
	13/12/23 17:00	17,15	17,12	0,03				1	1	1
	13/12/23 18:00	17,92	17,83	0,09				1	1	1
	13/12/23 19:00	17,98	17,72	0,26				1	1	1
	13/12/23 20:00	17,43	17,06	0,36				1	1	1
	13/12/23 21:00	16,32	15,81	0,51				1	1	1
	13/12/23 22:00	14,74	13,73	1,01				1	1	1
	13/12/23 23:00	12,95	11,30	1,65					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 14/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	14/12/23 0:00	12,43	8,75	3,68						1
	14/12/23 1:00	11,41	7,41	3,99						1
	14/12/23 2:00	11,28	7,33	3,95						1
	14/12/23 3:00	10,85	7,05	3,80						1
	14/12/23 4:00	10,66	6,93	3,73						1
	14/12/23 5:00	10,96	7,12	3,84						1
	14/12/23 6:00	12,40	8,06	4,34						1
	14/12/23 7:00	14,17	9,29	4,88					1	1
	14/12/23 8:00	15,13	9,84	5,30					1	1
	14/12/23 9:00	15,95	10,37	5,58					1	1
	14/12/23 10:00	16,29	10,59	5,70					1	1
	14/12/23 11:00	16,26	10,57	5,69					1	1
	14/12/23 12:00	16,05	10,43	5,62					1	1
	14/12/23 13:00	15,84	10,30	5,55					1	1
	14/12/23 14:00	15,69	10,20	5,49					1	1
	14/12/23 15:00	17,02	11,06	5,96					1	1
	14/12/23 16:00	19,59	12,74	6,86					1	1
	14/12/23 17:00	19,19	12,48	6,72					1	1
	14/12/23 18:00	19,51	12,68	6,83					1	1
	14/12/23 19:00	19,41	12,62	6,79					1	1
	14/12/23 20:00	18,76	12,20	6,57					1	1
	14/12/23 21:00	17,80	11,57	6,23					1	1
	14/12/23 22:00	16,21	10,54	5,67					1	1
	14/12/23 23:00	14,30	9,30	5,01					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 15/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	15/12/23 0:00	11,66	7,58	4,08						1
	15/12/23 1:00	10,84	7,05	3,79						1
	15/12/23 2:00	10,36	6,74	3,63						1
	15/12/23 3:00	9,97	6,48	3,49						1
	15/12/23 4:00	9,86	6,41	3,45						1
	15/12/23 5:00	10,19	6,62	3,57						1
	15/12/23 6:00	11,13	7,24	3,90						1
	15/12/23 7:00	12,45	8,09	4,36						1
	15/12/23 8:00	13,70	8,91	4,80						1
	15/12/23 9:00	14,34	9,32	5,02					1	1
	15/12/23 10:00	14,56	9,56	5,00					1	1
	15/12/23 11:00	14,56	9,76	4,80					1	1
	15/12/23 12:00	14,46	9,63	4,83					1	1
	15/12/23 13:00	14,21	9,38	4,84					1	1
	15/12/23 14:00	14,00	9,29	4,71					1	1
	15/12/23 15:00	14,38	9,54	4,85					1	1
	15/12/23 16:00	15,52	10,48	5,04					1	1
	15/12/23 17:00	17,25	12,24	5,01					1	1
	15/12/23 18:00	17,78	12,68	5,10					1	1
	15/12/23 19:00	17,75	12,77	4,98					1	1
	15/12/23 20:00	17,26	12,27	4,99					1	1
	15/12/23 21:00	16,26	11,43	4,83					1	1
	15/12/23 22:00	14,78	9,83	4,95					1	1
	15/12/23 23:00	13,16	8,56	4,61						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 16/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	16/12/23 0:00	12,02	7,81	4,21						1
	16/12/23 1:00	11,18	7,26	3,91						1
	16/12/23 2:00	10,72	6,97	3,75						1
	16/12/23 3:00	10,31	6,70	3,61						1
	16/12/23 4:00	10,19	6,62	3,57						1
	16/12/23 5:00	10,48	6,81	3,67						1
	16/12/23 6:00	11,41	7,42	3,99						1
	16/12/23 7:00	12,61	8,20	4,42						1
	16/12/23 8:00	13,94	9,29	4,65					1	1
	16/12/23 9:00	14,98	9,74	5,24					1	1
	16/12/23 10:00	15,66	10,18	5,48					1	1
	16/12/23 11:00	15,95	10,37	5,58					1	1
	16/12/23 12:00	15,96	10,37	5,59					1	1
	16/12/23 13:00	15,62	10,15	5,47					1	1
	16/12/23 14:00	15,27	9,92	5,34					1	1
	16/12/23 15:00	15,25	12,99	2,27					1	1
	16/12/23 16:00	15,74	14,32	1,42			1		1	1
	16/12/23 17:00	16,59	16,12	0,47			1		1	1
	16/12/23 18:00	17,20	16,45	0,75			1		1	1
	16/12/23 19:00	17,32	12,66	4,66			1			1
	16/12/23 20:00	16,85	13,20	3,65			1			1
	16/12/23 21:00	16,00	12,88	3,12			1			1
	16/12/23 22:00	14,70	11,91	2,79			1			1
	16/12/23 23:00	13,23	8,60	4,63						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 17/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	17/12/23 0:00	11,87	7,72	4,15						1
	17/12/23 1:00	11,02	7,16	3,86						1
	17/12/23 2:00	10,55	6,86	3,69						1
	17/12/23 3:00	10,25	7,97	2,27						1
	17/12/23 4:00	10,08	7,37	2,71						1
	17/12/23 5:00	10,41	8,05	2,37						1
	17/12/23 6:00	11,24	9,30	1,94					1	1
	17/12/23 7:00	12,50	10,27	2,23					1	1
	17/12/23 8:00	13,99	11,61	2,38					1	1
	17/12/23 9:00	14,82	11,81	3,01					1	1
	17/12/23 10:00	15,28	12,09	3,18					1	1
	17/12/23 11:00	15,45	12,48	2,97					1	1
	17/12/23 12:00	15,38	11,83	3,55					1	1
	17/12/23 13:00	15,46	10,86	4,60					1	1
	17/12/23 14:00	15,78	11,13	4,64					1	1
	17/12/23 15:00	16,43	11,43	5,00					1	1
	17/12/23 16:00	17,68	12,21	5,47					1	1
	17/12/23 17:00	19,02	13,32	5,70					1	1
	17/12/23 18:00	19,35	13,79	5,55			1			1
	17/12/23 19:00	19,26	13,79	5,47			1			1
	17/12/23 20:00	18,76	13,27	5,49			1			1
	17/12/23 21:00	17,71	12,28	5,43					1	1
	17/12/23 22:00	16,22	10,54	5,68					1	1
	17/12/23 23:00	14,56	9,46	5,10					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 18/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	18/12/23 0:00	12,74	8,28	4,46						1
	18/12/23 1:00	11,83	7,69	4,14						1
	18/12/23 2:00	11,33	7,37	3,97						1
	18/12/23 3:00	10,91	7,09	3,82						1
	18/12/23 4:00	10,85	7,05	3,80						1
	18/12/23 5:00	11,37	7,39	3,98						1
	18/12/23 6:00	12,71	8,26	4,45						1
	18/12/23 7:00	14,67	9,81	4,86					1	1
	18/12/23 8:00	16,49	11,19	5,29					1	1
	18/12/23 9:00	17,24	11,46	5,78					1	1
	18/12/23 10:00	17,51	11,72	5,79					1	1
	18/12/23 11:00	17,49	11,37	6,12					1	1
	18/12/23 12:00	17,24	11,21	6,04					1	1
	18/12/23 13:00	17,12	11,13	5,99					1	1
	18/12/23 14:00	17,56	12,01	5,56					1	1
	18/12/23 15:00	18,60	12,95	5,66					1	1
	18/12/23 16:00	20,10	14,05	6,05			1			1
	18/12/23 17:00	21,75	15,28	6,47			1			1
	18/12/23 18:00	22,04	15,30	6,74			1			1
	18/12/23 19:00	21,75	15,24	6,51			1			1
	18/12/23 20:00	20,96	14,88	6,08			1			1
	18/12/23 21:00	19,58	13,22	6,35					1	1
	18/12/23 22:00	17,66	11,48	6,18					1	1
	18/12/23 23:00	15,52	10,09	5,43					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 19/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	19/12/23 0:00	10,98	7,14	3,84						1
	19/12/23 1:00	10,31	6,70	3,61						1
	19/12/23 2:00	10,08	6,55	3,53						1
	19/12/23 3:00	9,87	6,41	3,45						1
	19/12/23 4:00	9,96	6,47	3,49						1
	19/12/23 5:00	10,39	6,76	3,64						1
	19/12/23 6:00	11,42	7,42	4,00						1
	19/12/23 7:00	12,57	8,17	4,40						1
	19/12/23 8:00	13,05	8,48	4,57	1	1				
	19/12/23 9:00	13,18	8,56	4,61	1	1				
	19/12/23 10:00	13,13	9,44	3,69	1	1				
	19/12/23 11:00	12,95	9,89	3,06	1	1				
	19/12/23 12:00	12,69	8,72	3,97	1	1				
	19/12/23 13:00	12,47	8,25	4,22	1	1				
	19/12/23 14:00	12,29	8,25	4,04	1	1				
	19/12/23 15:00	13,83	10,83	3,00	1	1				
	19/12/23 16:00	15,57	13,57	2,00	1	1				
	19/12/23 17:00	17,58	17,58	0,01	1	1				1
	19/12/23 18:00	18,26	18,26	0,00	1	1				1
	19/12/23 19:00	18,31	18,31	0,00	1	1				1
	19/12/23 20:00	17,74	17,74	0,00	1	1				1
	19/12/23 21:00	16,61	16,61	0,00	1	1				1
	19/12/23 22:00	15,52	15,52	0,00	1	1				1
	19/12/23 23:00	13,16	13,16	0,00	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 20/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	20/12/23 0:00	11,19	11,19	0,00		1			1	
	20/12/23 1:00	10,44	10,43	0,01		1			1	
	20/12/23 2:00	10,42	10,36	0,06		1			1	
	20/12/23 3:00	10,06	9,64	0,42		1			1	
	20/12/23 4:00	9,92	9,14	0,78		1			1	
	20/12/23 5:00	10,22	9,08	1,13		1			1	
	20/12/23 6:00	11,46	9,75	1,72		1			1	
	20/12/23 7:00	13,11	10,51	2,60		1			1	
	20/12/23 8:00	13,82	10,47	3,35		1			1	
	20/12/23 9:00	13,93	10,58	3,35		1			1	
	20/12/23 10:00	13,54	9,63	3,91		1			1	
	20/12/23 11:00	13,19	9,63	3,56		1			1	
	20/12/23 12:00	13,10	9,63	3,47		1			1	
	20/12/23 13:00	12,90	8,98	3,92		1			1	
	20/12/23 14:00	13,24	9,11	4,13		1			1	
	20/12/23 15:00	13,97	9,43	4,55		1			1	
	20/12/23 16:00	15,42	10,99	4,43		1			1	
	20/12/23 17:00	16,88	12,38	4,51		1		1	1	
	20/12/23 18:00	17,64	12,29	5,36		1		1	1	
	20/12/23 19:00	17,74	11,53	6,21		1		1	1	
	20/12/23 20:00	17,17	11,16	6,01		1		1		
	20/12/23 21:00	16,14	10,49	5,65		1		1		
	20/12/23 22:00	14,50	9,42	5,07		1		1		
	20/12/23 23:00	12,89	8,38	4,51		1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 21/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	21/12/23 0:00	11,62	7,55	4,07						1
	21/12/23 1:00	10,82	7,03	3,79						1
	21/12/23 2:00	10,55	6,86	3,69						1
	21/12/23 3:00	10,22	6,64	3,58						1
	21/12/23 4:00	9,99	6,60	3,39						1
	21/12/23 5:00	10,25	6,85	3,40						1
	21/12/23 6:00	11,33	8,12	3,22						1
	21/12/23 7:00	12,70	9,92	2,78					1	1
	21/12/23 8:00	13,99	11,60	2,39					1	1
	21/12/23 9:00	14,96	12,83	2,12					1	1
	21/12/23 10:00	15,92	14,15	1,78				1	1	1
	21/12/23 11:00	16,32	14,62	1,70				1	1	1
	21/12/23 12:00	15,92	14,44	1,49				1	1	1
	21/12/23 13:00	15,53	14,16	1,37				1	1	1
	21/12/23 14:00	15,37	13,95	1,42				1	1	1
	21/12/23 15:00	15,61	14,57	1,04				1	1	1
	21/12/23 16:00	16,63	15,98	0,65				1	1	1
	21/12/23 17:00	18,05	17,46	0,59				1	1	1
	21/12/23 18:00	18,40	17,92	0,48				1	1	1
	21/12/23 19:00	18,32	18,04	0,29				1	1	1
	21/12/23 20:00	17,86	17,50	0,36				1	1	1
	21/12/23 21:00	16,57	16,19	0,38				1	1	1
	21/12/23 22:00	14,87	14,60	0,27				1	1	1
	21/12/23 23:00	13,13	12,90	0,23				1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 22/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	22/12/23 0:00	11,77	10,34	1,43			1	1		
	22/12/23 1:00	10,91	9,52	1,39			1	1		
	22/12/23 2:00	10,55	9,05	1,49			1	1		
	22/12/23 3:00	10,06	8,48	1,58			1	1		
	22/12/23 4:00	9,83	8,15	1,67			1	1		
	22/12/23 5:00	10,22	8,33	1,89			1	1		
	22/12/23 6:00	11,31	9,29	2,02			1	1		
	22/12/23 7:00	12,78	10,65	2,12			1	1		
	22/12/23 8:00	13,51	11,27	2,25			1	1		
	22/12/23 9:00	13,96	11,63	2,33				1		1
	22/12/23 10:00	15,01	12,63	2,38				1		1
	22/12/23 11:00	15,36	12,51	2,85				1		1
	22/12/23 12:00	15,57	12,45	3,13				1		1
	22/12/23 13:00	15,35	12,15	3,19				1		1
	22/12/23 14:00	15,06	11,60	3,47				1		1
	22/12/23 15:00	14,96	11,34	3,62				1		1
	22/12/23 16:00	15,92	12,09	3,83				1		1
	22/12/23 17:00	17,10	13,11	3,99				1		1
	22/12/23 18:00	17,39	13,42	3,97				1		1
	22/12/23 19:00	17,35	13,29	4,06				1		1
	22/12/23 20:00	17,04	12,77	4,27				1		1
	22/12/23 21:00	15,90	10,99	4,91				1		1
	22/12/23 22:00	14,44	10,12	4,32				1		1
	22/12/23 23:00	12,79	9,29	3,50				1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 23/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	23/12/23 0:00	11,57	9,86	1,71				1		1
	23/12/23 1:00	10,80	9,97	0,84				1		1
	23/12/23 2:00	10,55	10,08	0,47				1		1
	23/12/23 3:00	10,11	9,50	0,61				1		1
	23/12/23 4:00	9,92	9,54	0,38				1		1
	23/12/23 5:00	10,20	10,06	0,14				1		1
	23/12/23 6:00	11,17	11,12	0,05				1		1
	23/12/23 7:00	12,44	12,44	0,00				1		1
	23/12/23 8:00	13,28	13,24	0,04				1		1
	23/12/23 9:00	13,74	13,62	0,13				1		1
	23/12/23 10:00	14,11	14,05	0,06			1			1
	23/12/23 11:00	14,38	14,25	0,13			1			1
	23/12/23 12:00	14,56	14,44	0,12			1			1
	23/12/23 13:00	14,44	14,35	0,09			1			1
	23/12/23 14:00	13,93	13,20	0,73			1			1
	23/12/23 15:00	13,96	12,56	1,39			1			1
	23/12/23 16:00	15,43	14,50	0,93			1			1
	23/12/23 17:00	16,85	16,29	0,56			1		1	1
	23/12/23 18:00	17,05	16,87	0,18			1		1	1
	23/12/23 19:00	16,94	16,82	0,12			1		1	1
	23/12/23 20:00	16,40	16,24	0,16			1		1	1
	23/12/23 21:00	15,34	15,29	0,05			1		1	1
	23/12/23 22:00	13,98	13,91	0,07			1		1	1
	23/12/23 23:00	12,61	12,61	0,00			1		1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 24/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	24/12/23 0:00	11,46	11,10	0,36			1		1	
	24/12/23 1:00	10,75	10,09	0,66			1		1	
	24/12/23 2:00	10,30	9,50	0,80			1		1	
	24/12/23 3:00	9,86	9,13	0,73			1		1	
	24/12/23 4:00	9,62	9,20	0,42			1		1	
	24/12/23 5:00	9,76	9,48	0,28			1		1	
	24/12/23 6:00	10,41	9,79	0,61			1		1	
	24/12/23 7:00	11,29	9,94	1,35			1		1	
	24/12/23 8:00	12,01	8,88	3,14			1		1	
	24/12/23 9:00	12,72	8,85	3,87			1		1	
	24/12/23 10:00	13,20	10,24	2,96			1		1	
	24/12/23 11:00	13,37	12,26	1,11			1			1
	24/12/23 12:00	13,21	12,68	0,52			1			1
	24/12/23 13:00	12,99	12,66	0,34			1			1
	24/12/23 14:00	12,51	12,28	0,24			1			1
	24/12/23 15:00	13,93	13,93	0,00			1			1
	24/12/23 16:00	15,09	15,09	0,00			1			1
	24/12/23 17:00	17,18	17,18	0,00			1	1		1
	24/12/23 18:00	17,65	17,65	0,00			1	1		1
	24/12/23 19:00	17,57	17,57	0,00			1	1		1
	24/12/23 20:00	17,09	17,09	0,00			1	1		1
	24/12/23 21:00	16,14	16,14	0,00			1	1		1
	24/12/23 22:00	14,74	14,72	0,01			1	1		1
	24/12/23 23:00	13,29	13,25	0,04				1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 25/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα	25/12/23 0:00	12,12	12,03	0,09				1		1
	25/12/23 1:00	11,31	11,22	0,09				1		1
	25/12/23 2:00	10,76	10,68	0,08				1		1
	25/12/23 3:00	10,20	10,15	0,04				1		1
	25/12/23 4:00	9,82	9,79	0,04				1		1
	25/12/23 5:00	9,80	9,76	0,04				1		1
	25/12/23 6:00	10,41	10,37	0,04				1		1
	25/12/23 7:00	11,56	11,51	0,04				1		1
	25/12/23 8:00	12,68	12,63	0,06				1		1
	25/12/23 9:00	13,11	12,91	0,20				1		1
	25/12/23 10:00	13,15	12,91	0,24				1		1
	25/12/23 11:00	12,92	12,57	0,35				1		1
	25/12/23 12:00	12,49	12,01	0,48				1		1
	25/12/23 13:00	12,13	11,67	0,46				1		1
	25/12/23 14:00	11,96	11,59	0,36				1		1
	25/12/23 15:00	12,75	12,48	0,28				1		1
	25/12/23 16:00	14,13	13,94	0,19				1	1	1
	25/12/23 17:00	16,44	16,29	0,16				1	1	1
	25/12/23 18:00	17,20	17,04	0,16				1	1	1
	25/12/23 19:00	17,28	17,06	0,22				1	1	1
	25/12/23 20:00	16,56	16,24	0,33				1	1	1
	25/12/23 21:00	15,76	15,35	0,41				1	1	1
	25/12/23 22:00	14,11	13,66	0,45					1	1
	25/12/23 23:00	12,38	11,93	0,45					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 26/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη	26/12/23 0:00	11,91	11,46	0,45					1	1
	26/12/23 1:00	11,16	10,75	0,40		1			1	
	26/12/23 2:00	10,60	10,22	0,38		1			1	
	26/12/23 3:00	10,04	9,66	0,38		1			1	
	26/12/23 4:00	9,65	9,26	0,39		1			1	
	26/12/23 5:00	9,57	9,16	0,41		1			1	
	26/12/23 6:00	10,09	9,64	0,45		1			1	
	26/12/23 7:00	11,15	10,62	0,53		1			1	
	26/12/23 8:00	12,19	11,12	1,06		1			1	
	26/12/23 9:00	12,78	11,71	1,07					1	1
	26/12/23 10:00	13,12	12,08	1,03					1	1
	26/12/23 11:00	13,30	12,30	1,00					1	1
	26/12/23 12:00	13,31	12,15	1,16					1	1
	26/12/23 13:00	13,18	11,96	1,22					1	1
	26/12/23 14:00	13,16	12,06	1,09					1	1
	26/12/23 15:00	13,76	12,70	1,06					1	1
	26/12/23 16:00	15,21	14,19	1,02				1	1	1
	26/12/23 17:00	17,66	16,86	0,80				1	1	1
	26/12/23 18:00	18,36	17,51	0,85				1	1	1
	26/12/23 19:00	18,35	17,41	0,93				1	1	1
	26/12/23 20:00	17,67	16,64	1,03				1	1	1
	26/12/23 21:00	16,47	15,57	0,90				1	1	1
	26/12/23 22:00	14,49	13,67	0,83					1	1
	26/12/23 23:00	12,49	11,68	0,81					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 27/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη	27/12/23 0:00	11,85	11,24	0,61	1				1	
	27/12/23 1:00	11,06	10,75	0,31	1				1	
	27/12/23 2:00	10,56	10,32	0,23	1				1	
	27/12/23 3:00	10,11	9,87	0,23	1				1	
	27/12/23 4:00	9,85	9,62	0,22	1				1	
	27/12/23 5:00	10,04	9,84	0,20	1				1	
	27/12/23 6:00	10,92	10,78	0,14	1				1	
	27/12/23 7:00	12,35	12,26	0,09	1					1
	27/12/23 8:00	13,76	13,69	0,07	1					1
	27/12/23 9:00	14,39	14,36	0,03	1					1
	27/12/23 10:00	14,54	14,53	0,00	1					1
	27/12/23 11:00	14,41	14,41	0,00	1					1
	27/12/23 12:00	14,18	14,18	0,00	1					1
	27/12/23 13:00	13,93	13,93	0,00	1					1
	27/12/23 14:00	13,94	13,94	0,00	1					1
	27/12/23 15:00	14,40	14,40	0,00	1					1
	27/12/23 16:00	15,77	15,77	0,00	1				1	1
	27/12/23 17:00	18,32	18,32	0,00	1				1	1
	27/12/23 18:00	19,17	19,16	0,01	1				1	1
	27/12/23 19:00	19,13	19,09	0,04	1				1	1
	27/12/23 20:00	18,47	18,39	0,09	1				1	1
	27/12/23 21:00	17,19	17,04	0,14	1				1	1
	27/12/23 22:00	15,30	15,09	0,21	1				1	1
	27/12/23 23:00	13,31	13,04	0,27					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 28/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη	28/12/23 0:00	10,81	8,63	2,18						1
	28/12/23 1:00	10,06	7,89	2,17						1
	28/12/23 2:00	10,22	8,22	2,00						1
	28/12/23 3:00	9,75	7,57	2,18						1
	28/12/23 4:00	9,40	7,26	2,13						1
	28/12/23 5:00	9,72	7,55	2,17						1
	28/12/23 6:00	10,51	8,30	2,21						1
	28/12/23 7:00	11,82	9,67	2,15				1		1
	28/12/23 8:00	12,97	10,86	2,11				1		1
	28/12/23 9:00	13,92	11,67	2,24				1		1
	28/12/23 10:00	14,34	12,17	2,17				1		1
	28/12/23 11:00	14,74	12,48	2,26				1		1
	28/12/23 12:00	14,95	12,81	2,14				1		1
	28/12/23 13:00	14,52	12,19	2,33				1		1
	28/12/23 14:00	13,86	11,82	2,03				1		1
	28/12/23 15:00	14,67	12,42	2,26				1		1
	28/12/23 16:00	15,58	13,45	2,14				1		1
	28/12/23 17:00	16,52	14,40	2,12			1			1
	28/12/23 18:00	16,75	14,75	2,00			1			1
	28/12/23 19:00	16,70	14,67	2,03			1			1
	28/12/23 20:00	16,30	14,20	2,10			1			1
	28/12/23 21:00	15,24	13,07	2,17					1	1
	28/12/23 22:00	13,91	11,72	2,20					1	1
	28/12/23 23:00	12,55	10,46	2,09					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 29/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή	29/12/23 0:00	11,27	11,27	0,00					1	1
	29/12/23 1:00	10,42	10,42	0,00					1	1
	29/12/23 2:00	10,38	10,38	0,00					1	1
	29/12/23 3:00	9,95	9,94	0,00					1	1
	29/12/23 4:00	9,68	9,66	0,02					1	1
	29/12/23 5:00	9,76	9,69	0,07					1	1
	29/12/23 6:00	10,65	10,55	0,09					1	1
	29/12/23 7:00	12,07	11,92	0,15					1	1
	29/12/23 8:00	13,54	13,30	0,24					1	1
	29/12/23 9:00	14,56	14,07	0,49	1					1
	29/12/23 10:00	15,00	14,41	0,59	1					1
	29/12/23 11:00	15,26	14,54	0,72	1					1
	29/12/23 12:00	15,41	14,58	0,83	1					1
	29/12/23 13:00	15,40	14,57	0,83	1					1
	29/12/23 14:00	14,88	14,16	0,71	1					1
	29/12/23 15:00	15,38	14,67	0,71	1					1
	29/12/23 16:00	16,18	15,42	0,77	1			1		1
	29/12/23 17:00	17,53	16,61	0,92	1			1		1
	29/12/23 18:00	18,04	16,83	1,21	1			1		1
	29/12/23 19:00	17,84	16,40	1,44	1			1		1
	29/12/23 20:00	17,16	15,64	1,52	1			1		1
	29/12/23 21:00	16,01	14,46	1,55	1			1		1
	29/12/23 22:00	14,47	12,69	1,78				1		1
	29/12/23 23:00	12,95	11,14	1,81				1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 30/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο	30/12/23 0:00	11,77	10,19	1,57			1	1		
	30/12/23 1:00	10,89	9,08	1,81			1	1		
	30/12/23 2:00	11,07	9,30	1,77			1	1		
	30/12/23 3:00	10,51	8,68	1,83			1	1		
	30/12/23 4:00	10,19	8,50	1,68			1	1		
	30/12/23 5:00	10,21	8,62	1,59			1	1		
	30/12/23 6:00	11,11	9,30	1,82			1	1		
	30/12/23 7:00	12,36	10,55	1,81			1	1		
	30/12/23 8:00	13,50	11,88	1,63				1		1
	30/12/23 9:00	14,29	12,64	1,65				1		1
	30/12/23 10:00	14,58	13,06	1,52				1		1
	30/12/23 11:00	14,30	12,76	1,54				1		1
	30/12/23 12:00	14,24	12,13	2,11				1		1
	30/12/23 13:00	14,46	12,14	2,32				1		1
	30/12/23 14:00	14,22	11,96	2,26				1		1
	30/12/23 15:00	15,21	12,59	2,62				1		1
	30/12/23 16:00	16,37	13,83	2,55				1	1	1
	30/12/23 17:00	17,66	15,03	2,63				1	1	1
	30/12/23 18:00	18,30	15,64	2,66				1	1	1
	30/12/23 19:00	18,20	15,43	2,77				1	1	1
	30/12/23 20:00	17,61	15,00	2,61				1	1	1
	30/12/23 21:00	16,40	13,73	2,67				1	1	1
	30/12/23 22:00	14,81	12,18	2,63					1	1
	30/12/23 23:00	13,28	10,54	2,75					1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 31/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή	31/12/23 0:00	11,72	9,39	2,33		1			1	
	31/12/23 1:00	10,66	8,43	2,23		1			1	
	31/12/23 2:00	10,84	8,67	2,18		1			1	
	31/12/23 3:00	10,31	8,14	2,17		1			1	
	31/12/23 4:00	10,02	8,40	1,62		1			1	
	31/12/23 5:00	10,00	8,38	1,62		1			1	
	31/12/23 6:00	10,72	9,11	1,61		1			1	
	31/12/23 7:00	11,79	9,96	1,83		1			1	
	31/12/23 8:00	13,20	11,66	1,54					1	1
	31/12/23 9:00	14,12	12,59	1,53					1	1
	31/12/23 10:00	14,26	12,59	1,67					1	1
	31/12/23 11:00	14,47	12,69	1,78					1	1
	31/12/23 12:00	14,42	12,66	1,76					1	1
	31/12/23 13:00	14,49	12,71	1,78					1	1
	31/12/23 14:00	14,14	12,59	1,55					1	1
	31/12/23 15:00	15,06	13,29	1,77					1	1
	31/12/23 16:00	16,13	14,30	1,83				1	1	1
	31/12/23 17:00	17,62	15,86	1,77				1	1	1
	31/12/23 18:00	18,27	16,75	1,52				1	1	1
	31/12/23 19:00	18,14	16,47	1,67				1	1	1
	31/12/23 20:00	17,41	15,77	1,64				1	1	1
	31/12/23 21:00	16,21	14,51	1,70				1	1	1
	31/12/23 22:00	14,71	13,15	1,56				1		1
	31/12/23 23:00	13,24	11,42	1,82				1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.