

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 1/1/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,26	1,19	0,07					1	1					
	01:00	1,20	1,12	0,08					1	1					
	02:00	1,15	1,12	0,03					1	1					
	03:00	1,13	1,12	0,01					1	1					
	04:00	1,14	1,12	0,02					1	1					
	05:00	1,16	1,12	0,04					1	1					
	06:00	1,21	1,12	0,09					1	1					
	07:00	1,20	1,12	0,08					1	1					
	08:00	1,25	1,12	0,13					1	1					
	09:00	1,29	1,12	0,17					1	1					
	10:00	1,33	1,12	0,21					1	1					
	11:00	1,31	1,12	0,19					1	1					
	12:00	1,33	1,12	0,21					1	1					
	13:00	1,27	1,12	0,15					1	1					
	14:00	1,26	1,12	0,14					1	1					
	15:00	1,32	1,12	0,20					1	1					
	16:00	1,40	1,12	0,28					1	1					
	17:00	1,60	1,12	0,48					1	1					
	18:00	1,72	1,12	0,60					1	1					
	19:00	1,69	1,12	0,57					1	1					
	20:00	1,68	1,12	0,56					1	1					
	21:00	1,55	1,12	0,43					1	1					
	22:00	1,46	1,12	0,34					1	1					
	23:00	1,33	1,12	0,21					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 2/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	01:00	1,17	1,12	0,05					1	1				
	02:00	1,14	1,12	0,02					1	1				
	03:00	1,12	1,12	0,00					1	1				
	04:00	1,14	1,12	0,02					1	1				
	05:00	1,15	1,12	0,03					1	1				
	06:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	07:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	08:00	1,23	1,12	0,11					1	1				
	09:00	1,26	1,12	0,14					1	1				
	10:00	1,30	1,12	0,18					1	1				
	11:00	1,26	1,12	0,14					1	1				
	12:00	1,32	1,12	0,20					1	1				
	13:00	1,28	1,13	0,16					1	1				
	14:00	1,30	1,17	0,13					1	1				
	15:00	1,31	1,20	0,11					1	1				
	16:00	1,39	1,28	0,11					1	1				
	17:00	1,59	1,50	0,09					1	1				
	18:00	1,72	1,63	0,08					1	1				
	19:00	1,73	1,65	0,07					1	1				
	20:00	1,71	1,64	0,06					1	1				
	21:00	1,59	1,53	0,06					1	1				
	22:00	1,49	1,44	0,05					1	1				
	23:00	1,36	1,32	0,04					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 3/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,18	1,13	0,05					1	1				
	01:00	1,14	1,12	0,02					1	1				
	02:00	1,12	1,12	0,00					1	1				
	03:00	1,13	1,12	0,01					1	1				
	04:00	1,10	1,10	0,00					1	1				
	05:00	1,11	1,11	0,00					1	1				
	06:00	1,10	1,10	0,00					1	1				
	07:00	1,12	1,12	0,00					1	1				
	08:00	1,26	1,22	0,03					1	1				
	09:00	1,33	1,31	0,02					1	1				
	10:00	1,32	1,30	0,02					1	1				
	11:00	1,37	1,34	0,02					1	1				
	12:00	1,43	1,41	0,02					1	1				
	13:00	1,42	1,41	0,01					1	1				
	14:00	1,41	1,41	0,00					1	1				
	15:00	1,33	1,33	0,00					1	1				
	16:00	1,39	1,39	0,00					1	1				
	17:00	1,63	1,63	0,00					1	1				
	18:00	1,84	1,84	0,00					1	1				
	19:00	1,83	1,83	0,00					1	1				
	20:00	1,77	1,77	0,00					1	1				
	21:00	1,65	1,65	0,00					1	1				
	22:00	1,54	1,54	0,00					1	1				
	23:00	1,38	1,38	0,00					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 4/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,24	1,24	0,00					1	1				
	01:00	1,18	1,18	0,00					1	1				
	02:00	1,13	1,12	0,01					1	1				
	03:00	1,09	1,09	0,00					1	1				
	04:00	1,06	1,06	0,00					1	1				
	05:00	1,05	1,05	0,00					1	1				
	06:00	1,08	1,08	0,00					1	1				
	07:00	1,09	1,09	0,00					1	1				
	08:00	1,17	1,12	0,05					1	1				
	09:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	10:00	1,17	1,12	0,05					1	1				
	11:00	1,29	1,23	0,06					1	1				
	12:00	1,24	1,19	0,05					1	1				
	13:00	1,23	1,16	0,07					1	1				
	14:00	1,19	1,12	0,07					1	1				
	15:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	16:00	1,31	1,18	0,13					1	1				
	17:00	1,49	1,34	0,15					1	1				
	18:00	1,68	1,52	0,16					1	1				
	19:00	1,68	1,46	0,23					1	1				
	20:00	1,61	1,33	0,28					1	1				
	21:00	1,56	1,25	0,31					1	1				
	22:00	1,45	1,12	0,33					1	1				
	23:00	1,36	1,12	0,24					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 5/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,17	1,12	0,05					1	1				
	01:00	1,09	1,09	0,00					1	1				
	02:00	1,07	1,07	0,00					1	1				
	03:00	1,04	0,67	0,36					1					
	04:00	1,04	0,68	0,36					1					
	05:00	1,05	0,68	0,37					1					
	06:00	1,11	1,11	0,00					1	1				
	07:00	1,13	1,12	0,01					1	1				
	08:00	1,22	1,12	0,10					1	1				
	09:00	1,25	1,12	0,13					1	1				
	10:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	11:00	1,19	1,12	0,07					1	1				
	12:00	1,23	1,12	0,11					1	1				
	13:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	14:00	1,23	1,12	0,11					1	1				
	15:00	1,22	1,12	0,10					1	1				
	16:00	1,30	1,17	0,13					1	1				
	17:00	1,56	1,50	0,06					1	1				
	18:00	1,75	1,71	0,04					1	1				
	19:00	1,73	1,71	0,02					1	1				
	20:00	1,68	1,66	0,01					1	1				
	21:00	1,61	1,60	0,01					1	1				
	22:00	1,47	1,46	0,00					1	1				
	23:00	1,33	1,33	0,00					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 6/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,14	1,13	0,01					1	1				
	01:00	1,07	1,07	0,00					1	1				
	02:00	1,05	1,05	0,00					1	1				
	03:00	1,01	1,01	0,00					1	1				
	04:00	1,01	1,01	0,00					1	1				
	05:00	1,03	1,03	0,00					1	1				
	06:00	1,09	1,09	0,00					1	1				
	07:00	1,10	1,10	0,00					1	1				
	08:00	1,19	1,19	0,00					1	1				
	09:00	1,22	1,22	0,00					1	1				
	10:00	1,17	1,17	0,00					1	1				
	11:00	1,16	1,16	0,00					1	1				
	12:00	1,20	1,19	0,01					1	1				
	13:00	1,17	1,17	0,01					1	1				
	14:00	1,19	1,19	0,01					1	1				
	15:00	1,19	1,19	0,00					1	1				
	16:00	1,27	1,27	0,00					1	1				
	17:00	1,53	1,53	0,00					1	1				
	18:00	1,70	1,70	0,00					1	1				
	19:00	1,68	1,68	0,00					1	1				
	20:00	1,63	1,63	0,00					1	1				
	21:00	1,57	1,57	0,00					1	1				
	22:00	1,43	1,43	0,00					1	1				
	23:00	1,30	1,29	0,01					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 7/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,22	1,20	0,01					1	1				
	01:00	1,15	1,13	0,02					1	1				
	02:00	1,11	1,11	0,00					1	1				
	03:00	1,07	1,07	0,00					1	1				
	04:00	1,04	1,04	0,00					1	1				
	05:00	1,02	1,02	0,00					1	1				
	06:00	1,06	1,06	0,00					1	1				
	07:00	1,07	1,07	0,00					1	1				
	08:00	1,15	1,12	0,03					1	1				
	09:00	1,18	1,13	0,05					1	1				
	10:00	1,15	1,12	0,03					1	1				
	11:00	1,26	1,21	0,05					1	1				
	12:00	1,22	1,16	0,05					1	1				
	13:00	1,20	1,14	0,07					1	1				
	14:00	1,17	1,12	0,05					1	1				
	15:00	1,17	1,12	0,05					1	1				
	16:00	1,28	1,22	0,07					1	1				
	17:00	1,46	1,42	0,05					1	1				
	18:00	1,65	1,61	0,04					1	1				
	19:00	1,65	1,61	0,04					1	1				
	20:00	1,57	1,53	0,04					1	1				
	21:00	1,53	1,48	0,05					1	1				
	22:00	1,42	1,37	0,05					1	1				
	23:00	1,33	1,27	0,05					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 8/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,20	1,15	0,05					1	1				
	01:00	1,14	1,12	0,02					1	1				
	02:00	1,09	1,09	0,00					1	1				
	03:00	1,05	1,05	0,00					1	1				
	04:00	1,02	1,02	0,00					1	1				
	05:00	1,01	1,01	0,00					1	1				
	06:00	1,04	1,04	0,00					1	1				
	07:00	1,06	1,06	0,00					1	1				
	08:00	1,13	1,12	0,01					1	1				
	09:00	1,16	1,13	0,04					1	1				
	10:00	1,13	1,12	0,01					1	1				
	11:00	1,24	1,20	0,04					1	1				
	12:00	1,20	1,16	0,03					1	1				
	13:00	1,18	1,16	0,03					1	1				
	14:00	1,15	1,12	0,02					1	1				
	15:00	1,15	1,14	0,02					1	1				
	16:00	1,26	1,25	0,01					1	1				
	17:00	1,44	1,43	0,01					1	1				
	18:00	1,62	1,61	0,01					1	1				
	19:00	1,62	1,61	0,01					1	1				
	20:00	1,55	1,54	0,01					1	1				
	21:00	1,51	1,50	0,00					1	1				
	22:00	1,40	1,40	0,00					1	1				
	23:00	1,31	1,31	0,00					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 9/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,25	1,25	0,00					1	1				
	01:00	1,18	1,18	0,00					1	1				
	02:00	1,13	1,13	0,00					1	1				
	03:00	1,10	1,10	0,00					1	1				
	04:00	1,07	1,07	0,00					1	1				
	05:00	1,05	1,05	0,00					1	1				
	06:00	1,08	1,08	0,00					1	1				
	07:00	1,10	1,10	0,00					1	1				
	08:00	1,18	1,18	0,00					1	1				
	09:00	1,21	1,21	0,00					1	1				
	10:00	1,17	1,17	0,00					1	1				
	11:00	1,29	1,28	0,01					1	1				
	12:00	1,24	1,22	0,02					1	1				
	13:00	1,23	1,20	0,03					1	1				
	14:00	1,19	1,16	0,03					1	1				
	15:00	1,20	1,17	0,03					1	1				
	16:00	1,31	1,28	0,04					1	1				
	17:00	1,50	1,45	0,05					1	1				
	18:00	1,69	1,61	0,07					1	1				
	19:00	1,69	1,60	0,09					1	1				
	20:00	1,61	1,51	0,10					1	1				
	21:00	1,56	1,45	0,12					1	1				
	22:00	1,46	1,34	0,12					1	1				
	23:00	1,36	1,22	0,14					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 10/1/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	1,20	1,12	0,08					1	1					
	01:00	1,14	1,12	0,02					1	1					
	02:00	1,10	1,10	0,00					1	1					
	03:00	1,07	0,70	0,38					1						
	04:00	1,06	0,69	0,37					1						
	05:00	1,07	0,70	0,38					1						
	06:00	1,13	1,12	0,01					1	1					
	07:00	1,14	1,12	0,02					1	1					
	08:00	1,20	1,12	0,08					1	1					
	09:00	1,23	1,12	0,11					1	1					
	10:00	1,21	1,12	0,09					1	1					
	11:00	1,22	1,12	0,10					1	1					
	12:00	1,23	1,12	0,11					1	1					
	13:00	1,23	1,12	0,11					1	1					
	14:00	1,23	1,12	0,11					1	1					
	15:00	1,27	1,12	0,15					1	1					
	16:00	1,32	1,12	0,20					1	1					
	17:00	1,56	1,12	0,44					1	1					
	18:00	1,77	1,15	0,62					1	1					
	19:00	1,75	1,14	0,61					1	1					
	20:00	1,70	1,12	0,58					1	1					
	21:00	1,62	1,12	0,50					1	1					
	22:00	1,49	1,12	0,37					1	1					
	23:00	1,37	1,12	0,25					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 11/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	01:00	1,18	0,77	0,41					1					
	02:00	1,11	0,72	0,39					1					
	03:00	1,10	0,72	0,39					1					
	04:00	1,10	0,71	0,38					1					
	05:00	1,09	0,71	0,38					1					
	06:00	1,15	0,75	0,40					1					
	07:00	1,19	0,77	0,42					1					
	08:00	1,27	1,12	0,15					1	1				
	09:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	10:00	1,35	1,12	0,23					1	1				
	11:00	1,36	1,12	0,24					1	1				
	12:00	1,41	1,12	0,29					1	1				
	13:00	1,39	1,12	0,27					1	1				
	14:00	1,34	1,12	0,22					1	1				
	15:00	1,28	1,12	0,16					1	1				
	16:00	1,36	1,12	0,24					1	1				
	17:00	1,61	1,12	0,49					1	1				
	18:00	1,84	1,20	0,63					1	1				
	19:00	1,88	1,23	0,64					1	1				
	20:00	1,81	1,31	0,51					1	1				
	21:00	1,70	1,35	0,35					1	1				
	22:00	1,72	1,40	0,32					1	1				
	23:00	1,56	1,20	0,36					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 12/1/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	1,31	1,29	0,02					1	1					
	01:00	1,24	1,21	0,03					1	1					
	02:00	1,19	1,14	0,05					1	1					
	03:00	1,19	1,12	0,07					1	1					
	04:00	1,17	1,12	0,05					1	1					
	05:00	1,16	1,12	0,04					1	1					
	06:00	1,20	1,12	0,08					1	1					
	07:00	1,24	1,15	0,09					1	1					
	08:00	1,31	1,22	0,09					1	1					
	09:00	1,38	1,27	0,11					1	1					
	10:00	1,45	1,32	0,12					1	1					
	11:00	1,54	1,42	0,12					1	1					
	12:00	1,64	1,50	0,14					1	1					
	13:00	1,62	1,49	0,13					1	1					
	14:00	1,61	1,47	0,14					1	1					
	15:00	1,55	1,40	0,16					1	1					
	16:00	1,56	1,39	0,17					1	1					
	17:00	1,76	1,57	0,18					1	1					
	18:00	2,02	1,78	0,24					1	1		1			
	19:00	2,05	1,79	0,26					1	1		1			
	20:00	1,88	1,61	0,27					1	1					
	21:00	1,73	1,43	0,30					1	1					
	22:00	1,66	1,36	0,31					1	1					
	23:00	1,48	1,26	0,22					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 13/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,33	1,16	0,17	1					1				
	01:00	1,24	1,12	0,12	1					1				
	02:00	1,21	1,12	0,09	1					1				
	03:00	1,20	1,12	0,08	1					1				
	04:00	1,17	1,12	0,05	1					1				
	05:00	1,19	1,12	0,07	1					1				
	06:00	1,22	1,12	0,10	1					1				
	07:00	1,28	1,12	0,16	1					1				
	08:00	1,35	1,12	0,23	1					1				
	09:00	1,38	1,13	0,25	1					1				
	10:00	1,46	1,20	0,26	1					1				
	11:00	1,57	1,35	0,22	1					1				
	12:00	1,61	1,39	0,22	1					1				
	13:00	1,63	1,40	0,23	1					1				
	14:00	1,65	1,38	0,27	1					1				
	15:00	1,63	1,29	0,33	1					1				
	16:00	1,68	1,26	0,42	1					1				
	17:00	1,81	1,38	0,43	1					1				
	18:00	1,99	1,54	0,45	1					1				
	19:00	2,02	1,56	0,45	1					1				
	20:00	1,94	1,50	0,44	1					1				
	21:00	1,81	1,44	0,37	1					1				
	22:00	1,64	1,30	0,33	1					1				
	23:00	1,42	1,12	0,30	1					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 14/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,25	0,81	0,44	1									
	01:00	1,19	0,77	0,42	1									
	02:00	1,15	0,75	0,40	1									
	03:00	1,15	0,75	0,40	1									
	04:00	1,12	0,73	0,39	1									
	05:00	1,14	0,74	0,40	1									
	06:00	1,22	0,80	0,43	1									
	07:00	1,31	1,12	0,19	1					1				
	08:00	1,43	1,19	0,25	1					1				
	09:00	1,40	1,22	0,19	1					1				
	10:00	1,40	1,22	0,18	1					1				
	11:00	1,38	1,19	0,19	1					1				
	12:00	1,42	1,26	0,16	1					1				
	13:00	1,47	1,39	0,08	1					1				
	14:00	1,47	1,42	0,05	1					1				
	15:00	1,49	1,45	0,04	1					1				
	16:00	1,53	1,50	0,03	1					1				
	17:00	1,71	1,68	0,03	1					1				
	18:00	1,92	1,88	0,04	1				1	1				
	19:00	1,96	1,93	0,03	1				1	1				
	20:00	1,92	1,92	0,00	1				1	1				
	21:00	1,78	1,67	0,11	1					1				
	22:00	1,57	1,44	0,13	1					1				
	23:00	1,39	1,25	0,14	1					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 15/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,24	1,12	0,12	1					1				
	01:00	1,19	1,12	0,07	1					1				
	02:00	1,14	0,77	0,37	1									
	03:00	1,14	0,74	0,40	1									
	04:00	1,12	0,73	0,39	1									
	05:00	1,12	0,73	0,39	1									
	06:00	1,19	0,77	0,42	1									
	07:00	1,23	0,80	0,43	1									
	08:00	1,29	0,84	0,45	1									
	09:00	1,27	0,83	0,45	1									
	10:00	1,27	0,83	0,44	1									
	11:00	1,30	0,85	0,46	1									
	12:00	1,31	0,85	0,46	1									
	13:00	1,33	0,86	0,47	1									
	14:00	1,35	1,12	0,23	1					1				
	15:00	1,39	1,32	0,07	1					1				
	16:00	1,45	1,38	0,07	1					1				
	17:00	1,61	1,49	0,12	1					1				
	18:00	1,82	1,72	0,10	1					1				
	19:00	1,84	1,77	0,07	1					1				
	20:00	1,78	1,71	0,07	1					1				
	21:00	1,67	1,49	0,18	1					1				
	22:00	1,54	1,24	0,29	1					1				
	23:00	1,35	1,16	0,19	1					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 16/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,24	1,12	0,12	1					1				
	01:00	1,17	1,12	0,05	1					1				
	02:00	1,14	1,12	0,02	1					1				
	03:00	1,12	1,12	0,00	1					1				
	04:00	1,09	1,09	0,00	1					1				
	05:00	1,11	1,11	0,00	1					1				
	06:00	1,19	1,16	0,04	1					1				
	07:00	1,28	1,25	0,02	1					1				
	08:00	1,38	1,37	0,01	1					1				
	09:00	1,37	1,37	0,00	1					1				
	10:00	1,37	1,37	0,00	1					1				
	11:00	1,39	1,39	0,00	1					1				
	12:00	1,37	1,35	0,02	1					1				
	13:00	1,43	1,40	0,03	1					1				
	14:00	1,43	1,40	0,03	1					1				
	15:00	1,44	1,38	0,06	1					1				
	16:00	1,55	1,46	0,10	1					1				
	17:00	1,70	1,54	0,16	1					1				
	18:00	1,90	1,69	0,21	1					1				
	19:00	1,96	1,65	0,31	1					1				
	20:00	1,91	1,40	0,51	1					1				
	21:00	1,80	1,17	0,63	1					1				
	22:00	1,60	1,12	0,48	1					1				
	23:00	1,40	1,12	0,28	1					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 17/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,29	1,12	0,17	1					1				
	01:00	1,22	1,12	0,10	1					1				
	02:00	1,15	0,75	0,40	1									
	03:00	1,14	0,74	0,40	1									
	04:00	1,10	0,72	0,39	1									
	05:00	1,12	0,73	0,39	1									
	06:00	1,21	1,12	0,09	1					1				
	07:00	1,29	1,12	0,17	1					1				
	08:00	1,39	1,12	0,27	1					1				
	09:00	1,41	1,12	0,29	1					1				
	10:00	1,44	1,12	0,32	1					1				
	11:00	1,42	1,12	0,30	1					1				
	12:00	1,38	1,12	0,26	1					1				
	13:00	1,44	1,12	0,32	1					1				
	14:00	1,45	1,12	0,33	1					1				
	15:00	1,46	1,12	0,34	1					1				
	16:00	1,57	1,12	0,45	1					1				
	17:00	1,75	1,14	0,61	1					1				
	18:00	1,98	1,28	0,69	1					1				
	19:00	2,06	1,34	0,72	1					1				
	20:00	1,97	1,28	0,69	1					1				
	21:00	1,81	1,18	0,64	1					1				
	22:00	1,62	1,12	0,50	1					1				
	23:00	1,42	1,12	0,30	1					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 18/1/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,35	1,12	0,23					1	1					
	01:00	1,27	1,12	0,15					1	1					
	02:00	1,24	1,12	0,12					1	1					
	03:00	1,22	1,12	0,10					1	1					
	04:00	1,24	1,12	0,12					1	1					
	05:00	1,22	1,12	0,10					1	1					
	06:00	1,26	1,12	0,14					1	1					
	07:00	1,34	1,12	0,22					1	1					
	08:00	1,40	1,12	0,28					1	1					
	09:00	1,46	1,12	0,34					1	1					
	10:00	1,48	1,12	0,36					1	1					
	11:00	1,54	1,12	0,42					1	1					
	12:00	1,55	1,12	0,43					1	1					
	13:00	1,60	1,12	0,48					1	1					
	14:00	1,52	1,12	0,40					1	1					
	15:00	1,52	1,12	0,40					1	1					
	16:00	1,62	1,12	0,50					1	1					
	17:00	1,80	1,17	0,63					1	1					
	18:00	2,02	1,31	0,71					1	1					
	19:00	2,07	1,35	0,73					1	1					
	20:00	1,99	1,29	0,69					1	1					
	21:00	1,82	1,18	0,64					1	1					
	22:00	1,71	1,12	0,59					1	1					
	23:00	1,47	1,12	0,35					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 19/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,30	1,12	0,18					1	1				
	01:00	1,25	1,12	0,13					1	1				
	02:00	1,22	1,12	0,10					1	1				
	03:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	04:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	05:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	06:00	1,26	1,12	0,14					1	1				
	07:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	08:00	1,46	1,12	0,34					1	1				
	09:00	1,52	1,12	0,40					1	1				
	10:00	1,58	1,12	0,46					1	1				
	11:00	1,66	1,12	0,54					1	1				
	12:00	1,76	1,14	0,61					1	1				
	13:00	1,81	1,18	0,63					1	1				
	14:00	1,73	1,12	0,60					1	1				
	15:00	1,62	1,12	0,50					1	1				
	16:00	1,64	1,12	0,52					1	1				
	17:00	1,80	1,17	0,63					1	1				
	18:00	2,01	1,31	0,71					1	1				
	19:00	2,07	1,34	0,72					1	1				
	20:00	1,97	1,28	0,69					1	1				
	21:00	1,84	1,19	0,64					1	1				
	22:00	1,69	1,12	0,57					1	1				
	23:00	1,52	1,12	0,40					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 20/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,33	1,12	0,21					1	1				
	01:00	1,24	1,12	0,12					1	1				
	02:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	03:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	04:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	05:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	06:00	1,23	1,12	0,11					1	1				
	07:00	1,31	1,12	0,19					1	1				
	08:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	09:00	1,44	1,12	0,32					1	1				
	10:00	1,49	1,12	0,37					1	1				
	11:00	1,58	1,12	0,46					1	1				
	12:00	1,67	1,12	0,55					1	1				
	13:00	1,68	1,12	0,56					1	1				
	14:00	1,66	1,12	0,54					1	1				
	15:00	1,58	1,12	0,46					1	1				
	16:00	1,57	1,12	0,45					1	1				
	17:00	1,73	1,13	0,61					1	1				
	18:00	1,95	1,27	0,68					1	1				
	19:00	1,91	1,24	0,67					1	1				
	20:00	1,85	1,20	0,65					1	1				
	21:00	1,75	1,14	0,61					1	1				
	22:00	1,58	1,12	0,46					1	1				
	23:00	1,43	1,12	0,31					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 21/1/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	1,33	1,12	0,21					1	1					
	01:00	1,24	1,12	0,12					1	1					
	02:00	1,18	1,12	0,06					1	1					
	03:00	1,16	1,12	0,04					1	1					
	04:00	1,17	1,12	0,05					1	1					
	05:00	1,20	1,12	0,08					1	1					
	06:00	1,24	1,12	0,12					1	1					
	07:00	1,28	1,12	0,16					1	1					
	08:00	1,45	1,12	0,33					1	1					
	09:00	1,50	1,12	0,38					1	1					
	10:00	1,51	1,12	0,39					1	1					
	11:00	1,61	1,12	0,49					1	1					
	12:00	1,62	1,12	0,50					1	1					
	13:00	1,61	1,12	0,49					1	1					
	14:00	1,62	1,12	0,50					1	1					
	15:00	1,53	1,12	0,41					1	1					
	16:00	1,58	1,12	0,46					1	1					
	17:00	1,79	1,16	0,63					1	1					
	18:00	2,01	1,30	0,70					1	1					
	19:00	1,99	1,29	0,70					1	1					
	20:00	1,90	1,23	0,66					1	1					
	21:00	1,75	1,14	0,61					1	1					
	22:00	1,64	1,12	0,52					1	1					
	23:00	1,53	1,18	0,34					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 22/1/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,37	1,12	0,25					1	1					
	01:00	1,29	1,12	0,17					1	1					
	02:00	1,21	1,12	0,09					1	1					
	03:00	1,17	1,12	0,05					1	1					
	04:00	1,18	1,12	0,06					1	1					
	05:00	1,20	1,19	0,01					1	1					
	06:00	1,23	1,20	0,02					1	1					
	07:00	1,30	1,23	0,07					1	1					
	08:00	1,37	1,35	0,02					1	1					
	09:00	1,40	1,38	0,02					1	1					
	10:00	1,41	1,41	0,00					1	1					
	11:00	1,50	1,49	0,00					1	1					
	12:00	1,52	1,46	0,06					1	1					
	13:00	1,50	1,37	0,14					1	1					
	14:00	1,45	1,30	0,15					1	1					
	15:00	1,43	1,36	0,08					1	1					
	16:00	1,50	1,44	0,07					1	1					
	17:00	1,70	1,64	0,05					1	1					
	18:00	1,95	1,89	0,06					1	1		1			
	19:00	2,01	1,94	0,07					1	1		1			
	20:00	1,90	1,81	0,09					1	1		1			
	21:00	1,71	1,61	0,10					1	1					
	22:00	1,59	1,47	0,12					1	1					
	23:00	1,43	1,30	0,13					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 23/1/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	1,34	1,21	0,14					1	1					
	01:00	1,26	1,12	0,14					1	1					
	02:00	1,20	1,12	0,08					1	1					
	03:00	1,15	1,12	0,03					1	1					
	04:00	1,16	1,12	0,04					1	1					
	05:00	1,16	1,12	0,04					1	1					
	06:00	1,23	1,12	0,11					1	1					
	07:00	1,29	1,12	0,17					1	1					
	08:00	1,37	1,13	0,24					1	1					
	09:00	1,40	1,12	0,28					1	1					
	10:00	1,41	1,12	0,29					1	1					
	11:00	1,50	1,12	0,38					1	1					
	12:00	1,52	1,12	0,40					1	1					
	13:00	1,50	1,12	0,38					1	1					
	14:00	1,45	1,12	0,33					1	1					
	15:00	1,43	1,12	0,31					1	1					
	16:00	1,50	1,18	0,32					1	1					
	17:00	1,70	1,44	0,26					1	1					
	18:00	1,91	1,70	0,21					1	1					
	19:00	1,93	1,72	0,21					1	1					
	20:00	1,84	1,65	0,20					1	1					
	21:00	1,71	1,55	0,17					1	1					
	22:00	1,59	1,47	0,12					1	1					
	23:00	1,43	1,32	0,11					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 24/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,25	1,15	0,09					1	1				
	01:00	1,17	1,12	0,05					1	1				
	02:00	1,12	1,12	0,00					1	1				
	03:00	1,11	1,11	0,00					1	1				
	04:00	1,12	1,12	0,00					1	1				
	05:00	1,14	1,12	0,02					1	1				
	06:00	1,20	1,18	0,02					1	1				
	07:00	1,27	1,26	0,01					1	1				
	08:00	1,43	1,42	0,01					1	1				
	09:00	1,52	1,52	0,00					1	1				
	10:00	1,57	1,56	0,01					1	1				
	11:00	1,61	1,61	0,00					1	1				
	12:00	1,54	1,54	0,00					1	1				
	13:00	1,50	1,50	0,00					1	1				
	14:00	1,43	1,43	0,00					1	1				
	15:00	1,38	1,38	0,00					1	1				
	16:00	1,45	1,45	0,00					1	1				
	17:00	1,67	1,67	0,00					1	1				
	18:00	1,91	1,91	0,00					1	1	1			
	19:00	1,96	1,96	0,00					1	1	1			
	20:00	1,89	1,89	0,00					1	1	1			
	21:00	1,73	1,72	0,01					1	1				
	22:00	1,58	1,57	0,01					1	1				
	23:00	1,44	1,43	0,01					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 25/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,29	1,27	0,02					1	1				
	01:00	1,21	1,19	0,02					1	1				
	02:00	1,16	1,12	0,04					1	1				
	03:00	1,17	1,12	0,05					1	1				
	04:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	05:00	1,22	1,12	0,10					1	1				
	06:00	1,23	1,16	0,07					1	1				
	07:00	1,29	1,22	0,07					1	1				
	08:00	1,42	1,35	0,07					1	1				
	09:00	1,50	1,43	0,06					1	1				
	10:00	1,44	1,38	0,06					1	1				
	11:00	1,49	1,40	0,10					1	1				
	12:00	1,48	1,37	0,11					1	1				
	13:00	1,50	1,37	0,13					1	1				
	14:00	1,46	1,25	0,20					1	1				
	15:00	1,36	1,12	0,24					1	1				
	16:00	1,40	1,16	0,24					1	1				
	17:00	1,59	1,38	0,22					1	1				
	18:00	1,86	1,64	0,22					1	1				
	19:00	1,92	1,70	0,22					1	1				
	20:00	1,84	1,64	0,20					1	1				
	21:00	1,76	1,58	0,19					1	1				
	22:00	1,63	1,46	0,17					1	1				
	23:00	1,48	1,32	0,16					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 26/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,33	1,12	0,21					1	1				
	01:00	1,25	1,12	0,13					1	1				
	02:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	03:00	1,19	1,12	0,07					1	1				
	04:00	1,18	1,12	0,06					1	1				
	05:00	1,19	1,19	0,00					1	1				
	06:00	1,31	1,31	0,00					1	1				
	07:00	1,32	1,32	0,00					1	1				
	08:00	1,37	1,37	0,00					1	1				
	09:00	1,40	1,39	0,01					1	1				
	10:00	1,64	1,61	0,03					1	1				
	11:00	1,66	1,62	0,04					1	1				
	12:00	1,54	1,48	0,05					1	1				
	13:00	1,56	1,50	0,06					1	1				
	14:00	1,52	1,46	0,05					1	1				
	15:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	16:00	1,43	1,12	0,31					1	1				
	17:00	1,63	1,12	0,51					1	1				
	18:00	1,92	1,25	0,67					1	1				
	19:00	2,00	1,30	0,70					1	1				
	20:00	1,93	1,32	0,61					1	1				
	21:00	1,81	1,47	0,34					1	1				
	22:00	1,67	1,48	0,19					1	1				
	23:00	1,47	1,22	0,25					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 27/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,34	1,20	0,14					1	1				
	01:00	1,24	1,14	0,11					1	1				
	02:00	1,21	1,17	0,05					1	1				
	03:00	1,18	1,16	0,02					1	1				
	04:00	1,18	1,14	0,04					1	1				
	05:00	1,19	1,12	0,07					1	1				
	06:00	1,30	1,22	0,08					1	1				
	07:00	1,34	1,26	0,08					1	1				
	08:00	1,48	1,41	0,07					1	1				
	09:00	1,35	1,24	0,10					1	1				
	10:00	1,70	1,58	0,12					1	1				
	11:00	1,75	1,50	0,25					1	1				
	12:00	1,69	1,53	0,16					1	1				
	13:00	1,63	1,40	0,23					1	1				
	14:00	1,68	1,53	0,16					1	1				
	15:00	1,58	1,49	0,08					1	1				
	16:00	1,61	1,48	0,13					1	1				
	17:00	1,79	1,76	0,03					1	1	1			
	18:00	2,05	2,05	0,00					1	1	1			
	19:00	2,13	1,91	0,22					1	1	1			
	20:00	2,05	1,68	0,37					1	1	1			
	21:00	1,88	1,84	0,04					1	1	1			
	22:00	1,67	1,12	0,55					1	1				
	23:00	1,47	1,12	0,35					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 28/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,33	1,12	0,21					1	1				
	01:00	1,24	1,12	0,12					1	1				
	02:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	03:00	1,19	1,12	0,07					1	1				
	04:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	05:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	06:00	1,30	1,12	0,18					1	1				
	07:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	08:00	1,57	1,12	0,45					1	1				
	09:00	1,54	1,12	0,42					1	1				
	10:00	1,63	1,12	0,51					1	1				
	11:00	1,69	1,12	0,57					1	1				
	12:00	1,78	1,15	0,62					1	1				
	13:00	1,63	1,12	0,51					1	1				
	14:00	1,72	1,12	0,60					1	1				
	15:00	1,58	1,12	0,46					1	1				
	16:00	1,66	1,12	0,54					1	1				
	17:00	1,84	1,20	0,65					1	1				
	18:00	2,03	1,32	0,71					1	1				
	19:00	2,09	1,36	0,73					1	1				
	20:00	2,00	1,30	0,70					1	1				
	21:00	1,85	1,20	0,65					1	1				
	22:00	1,68	1,12	0,56					1	1				
	23:00	1,47	1,12	0,35					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 29/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	01:00	1,29	1,12	0,17					1	1				
	02:00	1,24	1,12	0,12					1	1				
	03:00	1,22	1,12	0,10					1	1				
	04:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	05:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	06:00	1,28	1,12	0,16					1	1				
	07:00	1,31	1,12	0,19					1	1				
	08:00	1,39	1,21	0,18					1	1				
	09:00	1,48	1,33	0,15					1	1				
	10:00	1,55	1,43	0,12					1	1				
	11:00	1,58	1,48	0,10					1	1				
	12:00	1,63	1,53	0,10					1	1				
	13:00	1,58	1,51	0,07					1	1				
	14:00	1,61	1,56	0,05					1	1				
	15:00	1,53	1,49	0,04					1	1				
	16:00	1,57	1,55	0,02					1	1				
	17:00	1,79	1,78	0,01					1	1				
	18:00	2,08	2,08	0,01					1	1	1			
	19:00	2,11	2,11	0,00					1	1	1			
	20:00	2,08	2,07	0,01					1	1	1			
	21:00	1,87	1,85	0,02					1	1	1			
	22:00	1,60	1,56	0,04					1	1				
	23:00	1,43	1,39	0,04					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 30/1/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	1,34	1,31	0,03					1	1					
	01:00	1,24	1,22	0,03					1	1					
	02:00	1,21	1,18	0,03					1	1					
	03:00	1,20	1,18	0,03					1	1					
	04:00	1,25	1,23	0,02					1	1					
	05:00	1,27	1,24	0,03					1	1					
	06:00	1,30	1,28	0,02					1	1					
	07:00	1,34	1,32	0,02					1	1					
	08:00	1,48	1,47	0,01					1	1					
	09:00	1,35	1,34	0,00					1	1					
	10:00	1,70	1,70	0,00					1	1					
	11:00	1,75	1,75	0,00					1	1					
	12:00	1,81	1,81	0,00					1	1	1				
	13:00	1,86	1,86	0,00					1	1	1				
	14:00	1,82	1,82	0,00					1	1	1				
	15:00	1,72	1,72	0,00					1	1					
	16:00	1,75	1,75	0,00					1	1					
	17:00	1,79	1,79	0,00					1	1	1				
	18:00	2,01	2,01	0,01					1	1	1				
	19:00	2,09	2,08	0,01					1	1	1				
	20:00	2,15	2,12	0,03					1	1	1				
	21:00	2,01	1,97	0,04					1	1	1				
	22:00	1,67	1,61	0,06					1	1					
	23:00	1,47	1,40	0,07					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 31/1/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,34	1,30	0,04					1	1				
	01:00	1,26	1,21	0,06					1	1				
	02:00	1,22	1,15	0,07					1	1				
	03:00	1,21	1,15	0,06					1	1				
	04:00	1,23	1,15	0,07					1	1				
	05:00	1,24	1,14	0,09					1	1				
	06:00	1,32	1,25	0,06					1	1				
	07:00	1,36	1,30	0,06					1	1				
	08:00	1,47	1,41	0,06					1	1				
	09:00	1,57	1,51	0,06					1	1				
	10:00	1,59	1,53	0,06					1	1				
	11:00	1,58	1,51	0,06					1	1				
	12:00	1,68	1,63	0,06					1	1				
	13:00	1,56	1,51	0,05					1	1				
	14:00	1,52	1,48	0,04					1	1				
	15:00	1,51	1,50	0,01					1	1				
	16:00	1,58	1,58	0,00					1	1				
	17:00	1,89	1,89	0,00					1	1	1			
	18:00	2,04	2,04	0,00					1	1	1			
	19:00	2,07	2,05	0,02					1	1	1			
	20:00	2,02	1,97	0,05					1	1	1			
	21:00	1,84	1,72	0,12					1	1				
	22:00	1,64	1,41	0,24					1	1				
	23:00	1,45	1,24	0,21					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 1/2/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,40	1,16	0,24					1	1					
	01:00	1,30	1,12	0,18					1	1					
	02:00	1,25	1,12	0,13					1	1					
	03:00	1,22	1,12	0,10					1	1					
	04:00	1,24	1,12	0,12					1	1					
	05:00	1,26	1,12	0,14					1	1					
	06:00	1,31	1,12	0,19					1	1					
	07:00	1,35	1,12	0,23					1	1					
	08:00	1,45	1,12	0,33					1	1					
	09:00	1,43	1,12	0,31					1	1					
	10:00	1,50	1,12	0,38					1	1					
	11:00	1,59	1,12	0,47					1	1					
	12:00	1,70	1,12	0,58					1	1					
	13:00	1,67	1,12	0,55					1	1					
	14:00	1,57	1,12	0,45					1	1					
	15:00	1,65	1,12	0,53					1	1					
	16:00	1,69	1,12	0,57					1	1					
	17:00	1,83	1,19	0,64					1	1					
	18:00	2,06	1,34	0,72					1	1					
	19:00	2,17	1,41	0,76					1	1					
	20:00	2,07	1,35	0,73					1	1					
	21:00	1,89	1,23	0,66					1	1					
	22:00	1,76	1,14	0,62					1	1					
	23:00	1,54	1,12	0,42					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 2/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,39	1,12	0,27					1	1				
	01:00	1,28	1,12	0,16					1	1				
	02:00	1,23	1,12	0,11					1	1				
	03:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	04:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	05:00	1,24	1,12	0,12					1	1				
	06:00	1,33	1,12	0,21					1	1				
	07:00	1,42	1,12	0,30					1	1				
	08:00	1,59	1,19	0,40					1	1				
	09:00	1,59	1,23	0,36					1	1				
	10:00	1,62	1,35	0,26					1	1				
	11:00	1,53	1,38	0,15					1	1				
	12:00	1,54	1,44	0,11					1	1				
	13:00	1,61	1,54	0,07					1	1				
	14:00	1,64	1,59	0,06					1	1				
	15:00	1,74	1,68	0,06					1	1				
	16:00	1,76	1,68	0,08					1	1				
	17:00	1,95	1,82	0,13					1	1	1			
	18:00	2,21	2,04	0,17					1	1	1			
	19:00	2,29	2,11	0,18					1	1	1			
	20:00	2,23	2,04	0,19					1	1	1			
	21:00	2,03	1,81	0,23					1	1	1			
	22:00	1,85	1,55	0,31					1	1				
	23:00	1,63	1,25	0,38					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 3/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,43	1,36	0,07					1	1				
	01:00	1,32	1,26	0,06					1	1				
	02:00	1,28	1,18	0,09					1	1				
	03:00	1,25	1,12	0,13					1	1				
	04:00	1,25	1,16	0,09					1	1				
	05:00	1,28	1,20	0,08					1	1				
	06:00	1,36	1,27	0,10					1	1				
	07:00	1,50	1,45	0,05					1	1				
	08:00	1,66	1,61	0,04					1	1				
	09:00	1,70	1,67	0,04					1	1				
	10:00	1,79	1,71	0,08					1	1				
	11:00	1,70	1,58	0,12					1	1				
	12:00	1,66	1,49	0,18					1	1				
	13:00	1,77	1,58	0,18					1	1				
	14:00	1,80	1,57	0,23					1	1				
	15:00	1,81	1,65	0,16					1	1				
	16:00	1,85	1,73	0,11					1	1				
	17:00	2,08	2,02	0,07					1	1		1		
	18:00	2,29	2,24	0,05					1	1		1		
	19:00	2,33	2,29	0,04					1	1		1		
	20:00	2,25	2,21	0,04					1	1		1		
	21:00	2,09	2,05	0,04					1	1		1		
	22:00	1,88	1,85	0,04					1	1		1		
	23:00	1,65	1,62	0,03					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 4/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,38	1,35	0,03					1	1				
	01:00	1,29	1,28	0,01					1	1				
	02:00	1,25	1,24	0,01					1	1				
	03:00	1,21	1,19	0,01					1	1				
	04:00	1,20	1,17	0,03					1	1				
	05:00	1,24	1,18	0,06					1	1				
	06:00	1,32	1,22	0,10					1	1				
	07:00	1,41	1,23	0,18					1	1				
	08:00	1,47	1,12	0,35					1	1				
	09:00	1,43	1,12	0,31					1	1				
	10:00	1,49	1,12	0,37					1	1				
	11:00	1,57	1,20	0,38					1	1				
	12:00	1,59	1,17	0,43					1	1				
	13:00	1,58	1,12	0,46					1	1				
	14:00	1,49	1,12	0,37					1	1				
	15:00	1,46	1,12	0,34					1	1				
	16:00	1,57	1,12	0,45					1	1				
	17:00	1,81	1,41	0,40					1	1				
	18:00	2,16	1,86	0,30					1	1	1			
	19:00	2,17	1,93	0,24					1	1	1			
	20:00	2,13	1,96	0,18					1	1	1			
	21:00	1,98	1,87	0,11					1	1	1			
	22:00	1,77	1,68	0,08					1	1				
	23:00	1,59	1,53	0,06					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 5/2/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,46	1,41	0,05					1	1					
	01:00	1,37	1,27	0,10					1	1					
	02:00	1,31	1,12	0,19					1	1					
	03:00	1,28	1,24	0,04					1	1					
	04:00	1,29	1,25	0,04					1	1					
	05:00	1,31	1,12	0,19					1	1					
	06:00	1,36	1,12	0,24					1	1					
	07:00	1,45	1,12	0,33					1	1					
	08:00	1,47	1,12	0,35					1	1					
	09:00	1,41	1,12	0,29					1	1					
	10:00	1,43	1,12	0,31					1	1					
	11:00	1,60	1,12	0,48					1	1					
	12:00	1,74	1,13	0,61					1	1					
	13:00	1,74	1,13	0,61					1	1					
	14:00	1,59	1,12	0,47					1	1					
	15:00	1,56	1,12	0,44					1	1					
	16:00	1,68	1,12	0,56					1	1					
	17:00	1,84	1,19	0,64					1	1					
	18:00	2,10	1,37	0,74					1	1					
	19:00	2,18	1,42	0,76					1	1					
	20:00	2,09	1,36	0,73					1	1					
	21:00	1,93	1,26	0,68					1	1					
	22:00	1,76	1,14	0,62					1	1					
	23:00	1,56	1,12	0,44					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 6/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	01:00	1,30	1,12	0,18					1	1				
	02:00	1,25	1,12	0,13					1	1				
	03:00	1,22	1,12	0,10					1	1				
	04:00	1,24	1,12	0,12					1	1				
	05:00	1,26	1,12	0,14					1	1				
	06:00	1,31	1,12	0,19					1	1				
	07:00	1,35	1,12	0,23					1	1				
	08:00	1,45	1,12	0,33					1	1				
	09:00	1,43	1,12	0,31					1	1				
	10:00	1,50	1,12	0,38					1	1				
	11:00	1,59	1,12	0,47					1	1				
	12:00	1,70	1,12	0,58					1	1				
	13:00	1,67	1,12	0,55					1	1				
	14:00	1,57	1,12	0,45					1	1				
	15:00	1,65	1,12	0,53					1	1				
	16:00	1,69	1,12	0,57					1	1				
	17:00	1,83	1,19	0,64					1	1				
	18:00	2,06	1,34	0,72					1	1				
	19:00	2,21	1,44	0,77					1	1				
	20:00	2,12	1,38	0,74					1	1				
	21:00	1,89	1,23	0,66					1	1				
	22:00	1,76	1,14	0,62					1	1				
	23:00	1,54	1,12	0,42					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 7/2/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	1,47	1,12	0,35					1	1					
	01:00	1,37	1,12	0,25					1	1					
	02:00	1,32	1,12	0,20					1	1					
	03:00	1,30	1,12	0,18					1	1					
	04:00	1,32	1,12	0,20					1	1					
	05:00	1,36	1,12	0,24					1	1					
	06:00	1,44	1,12	0,32					1	1					
	07:00	1,56	1,12	0,44					1	1					
	08:00	1,59	1,12	0,47					1	1					
	09:00	1,59	1,12	0,47					1	1					
	10:00	1,58	1,12	0,46					1	1					
	11:00	1,62	1,12	0,50					1	1					
	12:00	1,67	1,12	0,55					1	1					
	13:00	1,63	1,12	0,51					1	1					
	14:00	1,61	1,12	0,49					1	1					
	15:00	1,62	1,12	0,50					1	1					
	16:00	1,76	1,14	0,62					1	1					
	17:00	1,96	1,27	0,68					1	1					
	18:00	2,23	1,45	0,78					1	1					
	19:00	2,28	1,48	0,80					1	1					
	20:00	2,18	1,42	0,76					1	1					
	21:00	2,05	1,33	0,72					1	1					
	22:00	1,82	1,18	0,64					1	1					
	23:00	1,62	1,12	0,50					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 8/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,53	1,12	0,41					1	1				
	01:00	1,41	1,12	0,29					1	1				
	02:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	03:00	1,38	1,12	0,26					1	1				
	04:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	05:00	1,41	1,12	0,29					1	1				
	06:00	1,50	1,12	0,38					1	1				
	07:00	1,61	1,12	0,49					1	1				
	08:00	1,74	1,13	0,61					1	1				
	09:00	1,93	1,26	0,68					1	1				
	10:00	1,96	1,27	0,68					1	1				
	11:00	1,98	1,29	0,69					1	1				
	12:00	2,01	1,31	0,70					1	1				
	13:00	2,03	1,32	0,71					1	1				
	14:00	2,09	1,54	0,55					1	1				
	15:00	2,12	1,51	0,60					1	1				
	16:00	2,17	1,63	0,54					1	1				
	17:00	2,25	1,51	0,73					1	1				
	18:00	2,46	1,70	0,76					1	1	1			
	19:00	2,55	1,71	0,84					1	1	1			
	20:00	2,31	1,50	0,81					1	1				
	21:00	2,14	1,39	0,75					1	1				
	22:00	1,96	1,27	0,69					1	1				
	23:00	1,70	1,12	0,58					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 9/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,58	1,12	0,46					1	1				
	01:00	1,45	1,12	0,33					1	1				
	02:00	1,41	1,12	0,29					1	1				
	03:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	04:00	1,38	1,12	0,26					1	1				
	05:00	1,43	1,12	0,31					1	1				
	06:00	1,49	1,12	0,37					1	1				
	07:00	1,60	1,12	0,48					1	1				
	08:00	1,86	1,21	0,65					1	1				
	09:00	2,17	1,41	0,76					1	1				
	10:00	2,25	1,46	0,79					1	1				
	11:00	2,36	1,57	0,79					1	1				
	12:00	2,43	1,76	0,67					1	1	1			
	13:00	2,51	1,79	0,72					1	1	1			
	14:00	2,33	1,67	0,66					1	1				
	15:00	2,26	1,47	0,79					1	1				
	16:00	2,24	1,46	0,78					1	1				
	17:00	2,37	1,54	0,83					1	1				
	18:00	2,64	1,72	0,92					1	1	1			
	19:00	2,72	1,77	0,95					1	1	1			
	20:00	2,45	1,59	0,86					1	1				
	21:00	2,31	1,50	0,81					1	1				
	22:00	2,14	1,39	0,75					1	1				
	23:00	1,92	1,25	0,67					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 10/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,68	1,12	0,56					1	1				
	01:00	1,54	1,12	0,42					1	1				
	02:00	1,49	1,12	0,37					1	1				
	03:00	1,46	1,12	0,34					1	1				
	04:00	1,47	1,12	0,35					1	1				
	05:00	1,51	1,12	0,39					1	1				
	06:00	1,57	1,12	0,45					1	1				
	07:00	1,74	1,13	0,61					1	1				
	08:00	1,97	1,28	0,69					1	1				
	09:00	2,24	1,45	0,78					1	1				
	10:00	2,28	1,49	0,80					1	1				
	11:00	2,47	1,61	0,87					1	1				
	12:00	2,49	1,62	0,87					1	1				
	13:00	2,38	1,55	0,83					1	1				
	14:00	2,31	1,50	0,81					1	1				
	15:00	2,17	1,41	0,76					1	1				
	16:00	2,24	1,46	0,78					1	1				
	17:00	2,38	1,55	0,83					1	1				
	18:00	2,58	1,67	0,90					1	1				
	19:00	2,57	1,67	0,90					1	1				
	20:00	2,47	1,61	0,87					1	1				
	21:00	2,36	1,53	0,83					1	1				
	22:00	2,19	1,42	0,77					1	1				
	23:00	1,94	1,26	0,68					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 11/2/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	1,56	1,12	0,44					1	1					
	01:00	1,44	1,12	0,32					1	1					
	02:00	1,38	1,12	0,26					1	1					
	03:00	1,37	1,12	0,25					1	1					
	04:00	1,35	1,12	0,23					1	1					
	05:00	1,38	1,12	0,26					1	1					
	06:00	1,46	1,12	0,34					1	1					
	07:00	1,56	1,12	0,44					1	1					
	08:00	1,75	1,14	0,61					1	1					
	09:00	1,94	1,26	0,68					1	1					
	10:00	1,98	1,29	0,69					1	1					
	11:00	2,07	1,34	0,72					1	1					
	12:00	2,11	1,37	0,74					1	1					
	13:00	2,12	1,38	0,74					1	1					
	14:00	2,07	1,34	0,72					1	1					
	15:00	2,19	1,42	0,77					1	1					
	16:00	2,15	1,40	0,75					1	1					
	17:00	2,30	1,49	0,80					1	1					
	18:00	2,43	1,58	0,85					1	1					
	19:00	2,48	1,61	0,87					1	1					
	20:00	2,38	1,55	0,83					1	1					
	21:00	2,21	1,44	0,78					1	1					
	22:00	1,97	1,28	0,69					1	1					
	23:00	1,74	1,13	0,61					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 12/2/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,60	1,12	0,48					1	1					
	01:00	1,50	1,12	0,38					1	1					
	02:00	1,44	1,12	0,32					1	1					
	03:00	1,47	1,12	0,35					1	1					
	04:00	1,44	1,12	0,32					1	1					
	05:00	1,45	1,12	0,33					1	1					
	06:00	1,50	1,12	0,38					1	1					
	07:00	1,63	1,12	0,51					1	1					
	08:00	1,76	1,15	0,62					1	1					
	09:00	1,90	1,24	0,67					1	1					
	10:00	2,01	1,42	0,60					1	1					
	11:00	2,26	1,71	0,55					1	1					
	12:00	2,33	1,85	0,48					1	1	1				
	13:00	2,35	1,93	0,42					1	1	1				
	14:00	2,18	1,70	0,48					1	1					
	15:00	2,19	2,12	0,07					1	1	1				
	16:00	2,12	2,04	0,08					1	1	1				
	17:00	2,24	2,12	0,11					1	1	1				
	18:00	2,41	2,27	0,14					1	1	1				
	19:00	2,45	2,22	0,22					1	1	1				
	20:00	2,36	1,99	0,37					1	1	1				
	21:00	2,21	1,76	0,45					1	1	1				
	22:00	1,76	1,29	0,47					1	1					
	23:00	1,61	1,12	0,49					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 13/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,73	1,13	0,61					1	1				
	01:00	1,59	1,12	0,47					1	1				
	02:00	1,52	1,12	0,40					1	1				
	03:00	1,52	1,12	0,40					1	1				
	04:00	1,51	1,12	0,39					1	1				
	05:00	1,55	1,12	0,43					1	1				
	06:00	1,63	1,12	0,51					1	1				
	07:00	1,83	1,19	0,64					1	1				
	08:00	2,02	1,31	0,71					1	1				
	09:00	2,21	1,44	0,77					1	1				
	10:00	2,23	1,45	0,78					1	1				
	11:00	2,39	1,55	0,84					1	1				
	12:00	2,38	1,55	0,83					1	1				
	13:00	2,32	1,51	0,81					1	1				
	14:00	2,22	1,44	0,78					1	1				
	15:00	2,15	1,40	0,75					1	1				
	16:00	2,19	1,42	0,76					1	1				
	17:00	2,35	1,53	0,82					1	1				
	18:00	2,53	1,64	0,88					1	1				
	19:00	2,55	1,65	0,89					1	1				
	20:00	2,44	1,58	0,85					1	1				
	21:00	2,30	1,49	0,80					1	1				
	22:00	2,10	1,37	0,74					1	1				
	23:00	1,84	1,20	0,65					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 14/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,64	1,12	0,52					1	1				
	01:00	1,51	1,12	0,39					1	1				
	02:00	1,45	1,12	0,33					1	1				
	03:00	1,46	1,12	0,34					1	1				
	04:00	1,46	1,12	0,34					1	1				
	05:00	1,47	1,12	0,35					1	1				
	06:00	1,55	1,12	0,43					1	1				
	07:00	1,72	1,19	0,53					1	1				
	08:00	1,89	1,47	0,41					1	1				
	09:00	2,05	1,67	0,38					1	1				
	10:00	2,12	1,77	0,35					1	1	1			
	11:00	2,21	1,96	0,25					1	1	1			
	12:00	2,17	1,94	0,22					1	1	1			
	13:00	2,18	1,97	0,21					1	1	1			
	14:00	2,09	1,91	0,18					1	1	1			
	15:00	2,17	2,05	0,13					1	1	1			
	16:00	2,15	2,06	0,10					1	1	1			
	17:00	2,32	2,24	0,08					1	1	1			
	18:00	2,49	2,44	0,05					1	1	1			
	19:00	2,57	2,53	0,05					1	1	1			
	20:00	2,44	2,40	0,04					1	1	1			
	21:00	2,28	2,23	0,04					1	1	1			
	22:00	2,04	1,99	0,05					1	1	1			
	23:00	1,76	1,71	0,05					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 15/2/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,53	1,47	0,06					1	1					
	01:00	1,42	1,35	0,07					1	1					
	02:00	1,36	1,29	0,07					1	1					
	03:00	1,35	1,28	0,07					1	1					
	04:00	1,37	1,29	0,08					1	1					
	05:00	1,41	1,33	0,09					1	1					
	06:00	1,46	1,33	0,14					1	1					
	07:00	1,62	1,44	0,18					1	1					
	08:00	1,80	1,68	0,13					1	1					
	09:00	1,99	1,84	0,15					1	1	1				
	10:00	2,04	1,87	0,17					1	1	1				
	11:00	2,13	1,91	0,22					1	1	1				
	12:00	2,15	1,87	0,28					1	1	1				
	13:00	2,14	1,76	0,38					1	1	1				
	14:00	2,08	1,60	0,48					1	1					
	15:00	2,11	1,54	0,57					1	1					
	16:00	2,14	1,46	0,68					1	1					
	17:00	2,24	1,46	0,78					1	1					
	18:00	2,43	1,58	0,85					1	1					
	19:00	2,47	1,60	0,86					1	1					
	20:00	2,40	1,56	0,84					1	1					
	21:00	2,20	1,43	0,77					1	1					
	22:00	2,03	1,32	0,71					1	1					
	23:00	1,82	1,18	0,64					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 16/2/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	1,53	1,12	0,41					1	1					
	01:00	1,44	1,12	0,32					1	1					
	02:00	1,41	1,12	0,29					1	1					
	03:00	1,38	1,12	0,26					1	1					
	04:00	1,41	1,12	0,29					1	1					
	05:00	1,43	1,12	0,31					1	1					
	06:00	1,47	1,12	0,35					1	1					
	07:00	1,58	1,18	0,40					1	1					
	08:00	1,73	1,42	0,31					1	1					
	09:00	1,78	1,58	0,20					1	1					
	10:00	1,84	1,73	0,10					1	1	1				
	11:00	1,87	1,80	0,07					1	1	1				
	12:00	1,89	1,82	0,07					1	1	1				
	13:00	1,88	1,84	0,05					1	1	1				
	14:00	1,77	1,73	0,04					1	1	1				
	15:00	1,81	1,70	0,11					1	1	1				
	16:00	1,89	1,84	0,05					1	1	1				
	17:00	2,03	2,00	0,03					1	1	1				
	18:00	2,28	2,26	0,02					1	1	1				
	19:00	2,35	2,35	0,01					1	1	1				
	20:00	2,32	2,32	0,00					1	1	1				
	21:00	2,16	2,16	0,00					1	1	1				
	22:00	2,01	2,01	0,00					1	1	1				
	23:00	1,78	1,78	0,00					1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 17/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,62	1,61	0,01					1	1				
	01:00	1,51	1,50	0,01					1	1				
	02:00	1,48	1,47	0,01					1	1				
	03:00	1,46	1,45	0,01					1	1				
	04:00	1,44	1,42	0,02					1	1				
	05:00	1,46	1,43	0,03					1	1				
	06:00	1,54	1,51	0,04					1	1				
	07:00	1,59	1,53	0,05					1	1				
	08:00	1,64	1,57	0,06					1	1				
	09:00	1,67	1,55	0,12					1	1				
	10:00	1,73	1,59	0,14					1	1				
	11:00	1,72	1,58	0,14					1	1				
	12:00	1,73	1,58	0,15					1	1				
	13:00	1,69	1,54	0,14					1	1				
	14:00	1,64	1,51	0,13					1	1				
	15:00	1,65	1,53	0,13					1	1				
	16:00	1,79	1,68	0,11					1	1	1			
	17:00	2,01	1,92	0,09					1	1	1			
	18:00	2,29	2,25	0,04					1	1	1			
	19:00	2,40	2,35	0,05					1	1	1			
	20:00	2,31	2,25	0,05					1	1	1			
	21:00	2,14	2,08	0,06					1	1	1			
	22:00	1,95	1,89	0,05					1	1	1			
	23:00	1,70	1,64	0,06					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 18/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,60	1,54	0,06					1	1				
	01:00	1,48	1,42	0,06					1	1				
	02:00	1,41	1,36	0,06					1	1				
	03:00	1,42	1,36	0,06					1	1				
	04:00	1,43	1,36	0,06					1	1				
	05:00	1,44	1,38	0,06					1	1				
	06:00	1,49	1,43	0,06					1	1				
	07:00	1,55	1,47	0,07					1	1				
	08:00	1,63	1,48	0,15					1	1				
	09:00	1,82	1,66	0,16					1	1				
	10:00	1,79	1,66	0,12					1	1				
	11:00	1,89	1,80	0,10					1	1	1			
	12:00	1,93	1,84	0,09					1	1	1			
	13:00	1,93	1,86	0,07					1	1	1			
	14:00	1,82	1,77	0,05					1	1	1			
	15:00	1,83	1,78	0,04					1	1	1			
	16:00	1,92	1,88	0,03					1	1	1			
	17:00	2,10	2,08	0,02					1	1	1			
	18:00	2,33	2,32	0,01					1	1	1			
	19:00	2,38	2,38	0,01					1	1	1			
	20:00	2,26	2,25	0,01					1	1	1			
	21:00	2,09	2,08	0,01					1	1	1			
	22:00	1,91	1,89	0,02					1	1	1			
	23:00	1,73	1,72	0,01					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 19/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,61	1,59	0,02					1	1				
	01:00	1,46	1,44	0,02					1	1				
	02:00	1,40	1,38	0,02					1	1				
	03:00	1,38	1,36	0,02					1	1				
	04:00	1,37	1,34	0,03					1	1				
	05:00	1,39	1,36	0,04					1	1				
	06:00	1,48	1,43	0,05					1	1				
	07:00	1,54	1,48	0,06					1	1				
	08:00	1,57	1,51	0,06					1	1				
	09:00	1,57	1,47	0,10					1	1				
	10:00	1,56	1,47	0,10					1	1				
	11:00	1,65	1,56	0,09					1	1				
	12:00	1,62	1,50	0,12					1	1				
	13:00	1,64	1,42	0,22					1	1				
	14:00	1,53	1,19	0,34					1	1				
	15:00	1,51	1,12	0,39					1	1				
	16:00	1,65	1,12	0,53					1	1				
	17:00	1,87	1,25	0,62					1	1				
	18:00	2,17	1,56	0,61					1	1				
	19:00	2,27	1,58	0,69					1	1				
	20:00	2,18	1,42	0,76					1	1				
	21:00	2,00	1,30	0,70					1	1				
	22:00	1,82	1,18	0,64					1	1				
	23:00	1,60	1,12	0,48					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 20/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,50	1,12	0,38					1	1				
	01:00	1,41	1,12	0,29					1	1				
	02:00	1,32	1,12	0,20					1	1				
	03:00	1,31	1,12	0,19					1	1				
	04:00	1,32	1,12	0,20					1	1				
	05:00	1,36	1,12	0,24					1	1				
	06:00	1,44	1,12	0,32					1	1				
	07:00	1,55	1,12	0,43					1	1				
	08:00	1,71	1,12	0,59					1	1				
	09:00	1,81	1,17	0,63					1	1				
	10:00	1,78	1,16	0,62					1	1				
	11:00	1,83	1,19	0,64					1	1				
	12:00	1,87	1,22	0,66					1	1				
	13:00	1,90	1,24	0,67					1	1				
	14:00	1,80	1,17	0,63					1	1				
	15:00	1,77	1,15	0,62					1	1				
	16:00	1,82	1,19	0,64					1	1				
	17:00	1,97	1,28	0,69					1	1				
	18:00	2,23	1,45	0,78					1	1				
	19:00	2,28	1,48	0,80					1	1				
	20:00	2,24	1,45	0,78					1	1				
	21:00	2,07	1,35	0,73					1	1				
	22:00	1,93	1,26	0,68					1	1				
	23:00	1,72	1,12	0,60					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 21/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,51	1,37	0,14					1	1				
	01:00	1,42	1,32	0,09					1	1				
	02:00	1,34	1,28	0,06					1	1				
	03:00	1,33	1,30	0,03					1	1				
	04:00	1,32	1,29	0,03					1	1				
	05:00	1,36	1,33	0,03					1	1				
	06:00	1,45	1,42	0,02					1	1				
	07:00	1,50	1,47	0,03					1	1				
	08:00	1,40	1,39	0,02					1	1				
	09:00	1,44	1,43	0,01					1	1				
	10:00	1,35	1,35	0,01					1	1				
	11:00	1,44	1,43	0,00					1	1				
	12:00	1,48	1,47	0,01					1	1				
	13:00	1,62	1,59	0,03					1	1				
	14:00	1,49	1,44	0,05					1	1				
	15:00	1,46	1,41	0,06					1	1				
	16:00	1,56	1,51	0,05					1	1				
	17:00	1,80	1,72	0,08					1	1				
	18:00	2,14	2,01	0,13					1	1	1			
	19:00	2,16	2,03	0,12					1	1	1			
	20:00	2,21	2,06	0,15					1	1	1			
	21:00	2,03	1,82	0,22					1	1	1			
	22:00	1,89	1,65	0,24					1	1				
	23:00	1,64	1,39	0,25					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 22/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,49	1,21	0,28					1	1				
	01:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	02:00	1,36	1,12	0,24					1	1				
	03:00	1,30	1,12	0,18					1	1				
	04:00	1,29	1,14	0,16					1	1				
	05:00	1,27	1,15	0,12					1	1				
	06:00	1,34	1,23	0,10					1	1				
	07:00	1,38	1,31	0,08					1	1				
	08:00	1,42	1,38	0,04					1	1				
	09:00	1,37	1,33	0,03					1	1				
	10:00	1,36	1,34	0,03					1	1				
	11:00	1,35	1,33	0,02					1	1				
	12:00	1,32	1,30	0,02					1	1				
	13:00	1,25	1,25	0,00					1	1				
	14:00	1,22	1,22	0,00					1	1				
	15:00	1,27	1,15	0,13					1	1				
	16:00	1,41	1,31	0,10					1	1				
	17:00	1,59	1,50	0,10					1	1				
	18:00	1,95	1,86	0,08					1	1	1			
	19:00	2,11	2,03	0,08					1	1	1			
	20:00	2,02	1,94	0,08					1	1	1			
	21:00	1,93	1,85	0,08					1	1	1			
	22:00	1,77	1,69	0,07					1	1				
	23:00	1,53	1,46	0,07					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 23/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,41	1,34	0,07					1	1				
	01:00	1,34	1,28	0,07					1	1				
	02:00	1,30	1,24	0,06					1	1				
	03:00	1,28	1,22	0,06					1	1				
	04:00	1,26	1,21	0,05					1	1				
	05:00	1,27	1,23	0,04					1	1				
	06:00	1,35	1,33	0,02					1	1				
	07:00	1,39	1,36	0,02					1	1				
	08:00	1,50	1,48	0,02					1	1				
	09:00	1,40	1,38	0,01					1	1				
	10:00	1,43	1,43	0,00					1	1				
	11:00	1,43	1,43	0,00					1	1				
	12:00	1,45	1,45	0,00					1	1				
	13:00	1,47	1,47	0,00					1	1				
	14:00	1,29	1,29	0,00					1	1				
	15:00	1,30	1,30	0,00					1	1				
	16:00	1,38	1,38	0,00					1	1				
	17:00	1,62	1,62	0,00					1	1				
	18:00	2,00	2,00	0,00					1	1	1			
	19:00	2,15	2,15	0,00					1	1	1			
	20:00	2,06	2,06	0,00					1	1	1			
	21:00	1,92	1,92	0,00					1	1	1			
	22:00	1,83	1,83	0,00					1	1	1			
	23:00	1,57	1,57	0,00					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 24/2/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	1,39	1,39	0,00					1	1					
	01:00	1,34	1,34	0,00					1	1					
	02:00	1,27	1,27	0,00					1	1					
	03:00	1,22	1,22	0,00					1	1					
	04:00	1,21	1,21	0,00					1	1					
	05:00	1,23	1,23	0,00					1	1					
	06:00	1,32	1,32	0,00					1	1					
	07:00	1,35	1,35	0,00					1	1					
	08:00	1,45	1,45	0,00					1	1					
	09:00	1,37	1,37	0,00					1	1					
	10:00	1,42	1,42	0,00					1	1					
	11:00	1,45	1,45	0,00					1	1					
	12:00	1,43	1,43	0,00					1	1					
	13:00	1,44	1,44	0,00					1	1					
	14:00	1,31	1,31	0,00					1	1					
	15:00	1,29	1,29	0,00					1	1					
	16:00	1,39	1,39	0,00					1	1					
	17:00	1,60	1,60	0,00					1	1					
	18:00	1,92	1,92	0,00					1	1		1			
	19:00	2,09	2,09	0,00					1	1		1			
	20:00	2,01	2,01	0,00					1	1		1			
	21:00	1,86	1,86	0,00					1	1		1			
	22:00	1,69	1,69	0,00					1	1					
	23:00	1,51	1,50	0,01					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 25/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,53	1,40	0,13					1	1				
	01:00	1,43	1,27	0,15					1	1				
	02:00	1,36	1,17	0,18					1	1				
	03:00	1,32	1,12	0,20					1	1				
	04:00	1,34	1,12	0,22					1	1				
	05:00	1,32	1,12	0,20					1	1				
	06:00	1,39	1,12	0,27					1	1				
	07:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	08:00	1,44	1,12	0,32					1	1				
	09:00	1,46	1,12	0,34					1	1				
	10:00	1,46	1,12	0,34					1	1				
	11:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	12:00	1,39	1,12	0,27					1	1				
	13:00	1,35	1,12	0,23					1	1				
	14:00	1,33	1,12	0,21					1	1				
	15:00	1,32	1,14	0,18					1	1				
	16:00	1,46	1,46	0,00					1	1				
	17:00	1,66	1,61	0,05					1	1				
	18:00	2,00	1,97	0,04					1	1	1			
	19:00	2,16	1,99	0,17					1	1	1			
	20:00	2,08	2,08	0,00					1	1	1			
	21:00	1,98	1,98	0,00					1	1	1			
	22:00	1,82	1,82	0,00					1	1	1			
	23:00	1,59	1,12	0,47					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 26/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,51	1,12	0,39					1	1				
	01:00	1,40	1,25	0,15					1	1				
	02:00	1,34	1,34	0,00					1	1				
	03:00	1,30	1,30	0,00					1	1				
	04:00	1,33	1,33	0,00					1	1				
	05:00	1,32	1,26	0,06					1	1				
	06:00	1,36	1,36	0,00					1	1				
	07:00	1,39	1,39	0,00					1	1				
	08:00	1,41	1,41	0,00					1	1				
	09:00	1,45	1,45	0,00					1	1				
	10:00	1,48	1,47	0,01					1	1				
	11:00	1,42	1,39	0,03					1	1				
	12:00	1,39	1,28	0,11					1	1				
	13:00	1,33	1,19	0,15					1	1				
	14:00	1,32	1,17	0,15					1	1				
	15:00	1,29	1,12	0,17					1	1				
	16:00	1,42	1,12	0,30					1	1				
	17:00	1,58	1,12	0,46					1	1				
	18:00	1,91	1,24	0,67					1	1				
	19:00	2,07	1,35	0,73					1	1				
	20:00	2,00	1,30	0,70					1	1				
	21:00	1,90	1,23	0,66					1	1				
	22:00	1,74	1,13	0,61					1	1				
	23:00	1,50	1,12	0,38					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 27/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,38	1,12	0,26					1	1				
	01:00	1,30	1,12	0,18					1	1				
	02:00	1,26	1,12	0,14					1	1				
	03:00	1,24	1,12	0,12					1	1				
	04:00	1,24	1,12	0,12					1	1				
	05:00	1,24	1,12	0,12					1	1				
	06:00	1,33	1,12	0,21					1	1				
	07:00	1,36	1,12	0,24					1	1				
	08:00	1,45	1,12	0,33					1	1				
	09:00	1,42	1,12	0,30					1	1				
	10:00	1,46	1,12	0,34					1	1				
	11:00	1,43	1,12	0,31					1	1				
	12:00	1,45	1,12	0,33					1	1				
	13:00	1,43	1,12	0,31					1	1				
	14:00	1,31	1,12	0,19					1	1				
	15:00	1,29	1,12	0,17					1	1				
	16:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	17:00	1,58	1,15	0,43					1	1				
	18:00	1,91	1,57	0,34					1	1				
	19:00	2,09	1,60	0,49					1	1				
	20:00	2,01	1,52	0,49					1	1				
	21:00	1,89	1,23	0,66					1	1				
	22:00	1,75	1,18	0,57					1	1				
	23:00	1,54	1,12	0,42					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 28/2/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	01:00	1,29	1,12	0,17					1	1				
	02:00	1,24	1,12	0,12					1	1				
	03:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	04:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	05:00	1,25	1,12	0,13					1	1				
	06:00	1,30	1,12	0,18					1	1				
	07:00	1,34	1,12	0,22					1	1				
	08:00	1,41	1,12	0,29					1	1				
	09:00	1,42	1,12	0,30					1	1				
	10:00	1,44	1,12	0,32					1	1				
	11:00	1,42	1,12	0,30					1	1				
	12:00	1,39	1,12	0,27					1	1				
	13:00	1,36	1,12	0,24					1	1				
	14:00	1,35	1,12	0,23					1	1				
	15:00	1,32	1,12	0,20					1	1				
	16:00	1,41	1,12	0,29					1	1				
	17:00	1,60	1,12	0,48					1	1				
	18:00	1,92	1,38	0,54					1	1				
	19:00	2,09	1,60	0,49					1	1				
	20:00	2,00	1,86	0,15					1	1	1			
	21:00	1,89	1,78	0,11					1	1	1			
	22:00	1,76	1,65	0,11					1	1				
	23:00	1,55	1,42	0,13					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 1/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,38	1,12	0,26					1	1				
	01:00	1,30	1,12	0,18					1	1				
	02:00	1,25	1,12	0,13					1	1				
	03:00	1,24	1,16	0,07					1	1				
	04:00	1,28	1,26	0,02					1	1				
	05:00	1,27	1,26	0,02					1	1				
	06:00	1,33	1,31	0,02					1	1				
	07:00	1,37	1,35	0,01					1	1				
	08:00	1,40	1,40	0,00					1	1				
	09:00	1,49	1,49	0,01					1	1				
	10:00	1,55	1,52	0,03					1	1				
	11:00	1,50	1,45	0,05					1	1				
	12:00	1,53	1,48	0,05					1	1				
	13:00	1,52	1,48	0,04					1	1				
	14:00	1,51	1,43	0,08					1	1				
	15:00	1,41	1,24	0,17					1	1				
	16:00	1,51	1,25	0,26					1	1				
	17:00	1,62	1,37	0,26					1	1				
	18:00	1,93	1,68	0,25					1	1				
	19:00	2,12	1,87	0,24					1	1	1			
	20:00	2,07	1,83	0,24					1	1	1			
	21:00	1,95	1,65	0,30					1	1				
	22:00	1,80	1,49	0,31					1	1				
	23:00	1,56	1,24	0,32					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 2/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,34	1,28	0,06					1	1				
	01:00	1,28	1,23	0,05					1	1				
	02:00	1,23	1,15	0,08					1	1				
	03:00	1,17	1,12	0,05					1	1				
	04:00	1,15	1,12	0,03					1	1				
	05:00	1,17	1,12	0,05					1	1				
	06:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	07:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	08:00	1,36	1,25	0,10					1	1				
	09:00	1,48	1,36	0,12					1	1				
	10:00	1,57	1,48	0,09					1	1				
	11:00	1,56	1,52	0,04					1	1				
	12:00	1,58	1,48	0,11					1	1				
	13:00	1,60	1,46	0,13					1	1				
	14:00	1,53	1,45	0,09					1	1				
	15:00	1,45	1,36	0,09					1	1				
	16:00	1,50	1,40	0,10					1	1				
	17:00	1,59	1,41	0,17					1	1				
	18:00	1,78	1,60	0,19					1	1				
	19:00	1,93	1,79	0,13					1	1	1			
	20:00	1,88	1,81	0,06					1	1	1			
	21:00	1,77	1,76	0,01					1	1	1			
	22:00	1,59	1,59	0,00					1	1				
	23:00	1,42	1,41	0,01					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 3/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,28	1,26	0,02					1	1				
	01:00	1,23	1,19	0,04					1	1				
	02:00	1,19	1,13	0,06					1	1				
	03:00	1,14	1,12	0,02					1	1				
	04:00	1,15	1,12	0,03					1	1				
	05:00	1,18	1,15	0,03					1	1				
	06:00	1,20	1,17	0,03					1	1				
	07:00	1,26	1,23	0,03					1	1				
	08:00	1,36	1,34	0,02					1	1				
	09:00	1,49	1,47	0,02					1	1				
	10:00	1,64	1,62	0,02					1	1				
	11:00	1,66	1,64	0,02					1	1				
	12:00	1,70	1,67	0,03					1	1				
	13:00	1,71	1,67	0,04					1	1				
	14:00	1,66	1,62	0,04					1	1				
	15:00	1,46	1,46	0,00					1	1				
	16:00	1,51	1,51	0,00					1	1				
	17:00	1,61	1,60	0,02					1	1				
	18:00	1,82	1,80	0,03					1	1	1			
	19:00	2,06	2,00	0,06					1	1	1			
	20:00	1,96	1,78	0,18					1	1	1			
	21:00	1,82	1,61	0,21					1	1				
	22:00	1,64	1,47	0,17					1	1				
	23:00	1,47	1,34	0,13					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 4/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,33	1,21	0,12					1	1				
	01:00	1,28	1,12	0,16					1	1				
	02:00	1,22	1,12	0,10					1	1				
	03:00	1,19	1,12	0,07					1	1				
	04:00	1,19	1,12	0,07					1	1				
	05:00	1,23	1,12	0,11					1	1				
	06:00	1,25	1,12	0,13					1	1				
	07:00	1,30	1,12	0,18					1	1				
	08:00	1,34	1,12	0,22					1	1				
	09:00	1,48	1,12	0,36					1	1				
	10:00	1,71	1,12	0,59					1	1				
	11:00	1,75	1,14	0,61					1	1				
	12:00	1,73	1,12	0,61					1	1				
	13:00	1,68	1,14	0,54					1	1				
	14:00	1,63	1,40	0,23					1	1				
	15:00	1,43	1,25	0,18					1	1				
	16:00	1,45	1,33	0,12					1	1				
	17:00	1,60	1,39	0,21					1	1				
	18:00	1,84	1,71	0,13					1	1				
	19:00	2,06	1,91	0,15					1	1	1			
	20:00	1,98	1,83	0,15					1	1	1			
	21:00	1,83	1,67	0,17					1	1				
	22:00	1,69	1,49	0,20					1	1				
	23:00	1,50	1,25	0,25					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 5/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,30	1,12	0,18					1	1				
	01:00	1,24	1,12	0,12					1	1				
	02:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	03:00	1,15	1,12	0,03					1	1				
	04:00	1,17	1,12	0,05					1	1				
	05:00	1,19	1,13	0,05					1	1				
	06:00	1,22	1,12	0,10					1	1				
	07:00	1,27	1,12	0,15					1	1				
	08:00	1,36	1,12	0,24					1	1				
	09:00	1,50	1,33	0,17					1	1				
	10:00	1,68	1,50	0,18					1	1				
	11:00	1,73	1,42	0,31					1	1				
	12:00	1,76	1,14	0,61					1	1				
	13:00	1,74	1,13	0,61					1	1				
	14:00	1,68	1,13	0,55					1	1				
	15:00	1,49	1,12	0,37					1	1				
	16:00	1,52	1,12	0,40					1	1				
	17:00	1,63	1,25	0,37					1	1				
	18:00	1,85	1,53	0,32					1	1				
	19:00	2,05	1,76	0,29					1	1	1			
	20:00	1,98	1,71	0,27					1	1	1			
	21:00	1,84	1,64	0,20					1	1				
	22:00	1,69	1,52	0,17					1	1				
	23:00	1,50	1,33	0,16					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 6/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,37	1,23	0,15					1	1				
	01:00	1,31	1,17	0,13					1	1				
	02:00	1,25	1,12	0,13					1	1				
	03:00	1,20	1,12	0,08					1	1				
	04:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	05:00	1,23	1,12	0,11					1	1				
	06:00	1,24	1,13	0,11					1	1				
	07:00	1,24	1,15	0,09					1	1				
	08:00	1,33	1,26	0,06					1	1				
	09:00	1,46	1,40	0,06					1	1				
	10:00	1,63	1,57	0,06					1	1				
	11:00	1,65	1,58	0,08					1	1				
	12:00	1,62	1,53	0,09					1	1				
	13:00	1,57	1,49	0,09					1	1				
	14:00	1,51	1,43	0,08					1	1				
	15:00	1,42	1,33	0,09					1	1				
	16:00	1,44	1,35	0,09					1	1				
	17:00	1,57	1,52	0,06					1	1				
	18:00	1,80	1,71	0,09					1	1	1			
	19:00	1,93	1,76	0,17					1	1	1			
	20:00	1,90	1,63	0,26					1	1				
	21:00	1,78	1,50	0,28					1	1				
	22:00	1,64	1,23	0,42					1	1				
	23:00	1,45	1,12	0,33					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 7/3/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	1,37	1,12	0,25					1	1					
	01:00	1,31	1,12	0,19					1	1					
	02:00	1,25	1,12	0,13					1	1					
	03:00	1,22	1,12	0,10					1	1					
	04:00	1,23	1,12	0,11					1	1					
	05:00	1,27	1,12	0,15					1	1					
	06:00	1,30	1,12	0,18					1	1					
	07:00	1,32	1,12	0,20					1	1					
	08:00	1,38	1,12	0,26					1	1					
	09:00	1,45	1,12	0,33					1	1					
	10:00	1,55	1,12	0,43					1	1					
	11:00	1,62	1,12	0,50					1	1					
	12:00	1,60	1,12	0,48					1	1					
	13:00	1,54	1,12	0,42					1	1					
	14:00	1,51	1,12	0,39					1	1					
	15:00	1,43	1,12	0,31					1	1					
	16:00	1,46	1,12	0,34					1	1					
	17:00	1,61	1,12	0,49					1	1					
	18:00	1,83	1,22	0,61					1	1					
	19:00	1,96	1,44	0,52					1	1					
	20:00	1,97	1,31	0,66					1	1					
	21:00	1,87	1,22	0,66					1	1					
	22:00	1,71	1,12	0,59					1	1					
	23:00	1,50	1,12	0,38					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 8/3/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,33	1,12	0,21					1	1					
	01:00	1,26	1,12	0,14					1	1					
	02:00	1,23	1,12	0,11					1	1					
	03:00	1,22	1,12	0,10					1	1					
	04:00	1,21	1,12	0,09					1	1					
	05:00	1,24	1,12	0,12					1	1					
	06:00	1,27	1,12	0,15					1	1					
	07:00	1,31	1,12	0,19					1	1					
	08:00	1,35	1,12	0,23					1	1					
	09:00	1,54	1,12	0,42					1	1					
	10:00	1,90	1,35	0,55					1	1					
	11:00	1,95	1,37	0,58					1	1					
	12:00	1,91	1,24	0,67					1	1					
	13:00	1,84	1,20	0,65					1	1					
	14:00	1,80	1,17	0,63					1	1					
	15:00	1,67	1,12	0,55					1	1					
	16:00	1,70	1,12	0,58					1	1					
	17:00	1,87	1,21	0,65					1	1					
	18:00	1,89	1,23	0,66					1	1					
	19:00	2,04	1,33	0,72					1	1					
	20:00	2,01	1,31	0,70					1	1					
	21:00	1,92	1,25	0,67					1	1					
	22:00	1,79	1,16	0,63					1	1					
	23:00	1,58	1,12	0,46					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 9/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,37	1,23	0,13					1	1				
	01:00	1,27	1,17	0,09					1	1				
	02:00	1,26	1,23	0,02					1	1				
	03:00	1,20	1,20	0,00					1	1				
	04:00	1,19	1,18	0,00					1	1				
	05:00	1,18	1,18	0,00					1	1				
	06:00	1,30	1,29	0,01					1	1				
	07:00	1,34	1,34	0,00					1	1				
	08:00	1,41	1,41	0,00					1	1				
	09:00	1,57	1,57	0,00					1	1				
	10:00	1,79	1,79	0,00					1	1	1			
	11:00	1,80	1,79	0,01					1	1	1			
	12:00	1,70	1,68	0,02					1	1				
	13:00	1,68	1,62	0,06					1	1				
	14:00	1,64	1,53	0,11					1	1				
	15:00	1,66	1,61	0,05					1	1				
	16:00	1,69	1,61	0,08					1	1				
	17:00	1,87	1,76	0,11					1	1	1			
	18:00	1,86	1,74	0,12					1	1	1			
	19:00	2,05	1,93	0,12					1	1	1			
	20:00	2,03	1,89	0,15					1	1	1			
	21:00	1,94	1,77	0,18					1	1	1			
	22:00	1,79	1,68	0,11					1	1	1			
	23:00	1,60	1,41	0,19					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 10/3/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	1,41	1,12	0,29					1	1					
	01:00	1,31	1,12	0,19					1	1					
	02:00	1,30	1,12	0,18					1	1					
	03:00	1,26	1,12	0,14					1	1					
	04:00	1,25	1,12	0,13					1	1					
	05:00	1,24	1,12	0,12					1	1					
	06:00	1,32	1,12	0,20					1	1					
	07:00	1,36	1,12	0,24					1	1					
	08:00	1,44	1,12	0,32					1	1					
	09:00	1,56	1,12	0,44					1	1					
	10:00	1,70	1,12	0,58					1	1					
	11:00	1,77	1,15	0,62					1	1					
	12:00	1,71	1,12	0,59					1	1					
	13:00	1,63	1,12	0,51					1	1					
	14:00	1,62	1,12	0,50					1	1					
	15:00	1,61	1,12	0,49					1	1					
	16:00	1,67	1,12	0,55					1	1					
	17:00	1,80	1,17	0,63					1	1					
	18:00	1,90	1,24	0,67					1	1					
	19:00	2,10	1,37	0,74					1	1					
	20:00	2,08	1,35	0,73					1	1					
	21:00	1,96	1,28	0,69					1	1					
	22:00	1,80	1,17	0,63					1	1					
	23:00	1,62	1,12	0,50					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 11/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,36	1,12	0,24					1	1				
	01:00	1,30	1,12	0,18					1	1				
	02:00	1,25	1,12	0,13					1	1				
	03:00	1,23	1,12	0,11					1	1				
	04:00	1,23	1,12	0,11					1	1				
	05:00	1,26	1,12	0,14					1	1				
	06:00	1,32	1,12	0,20					1	1				
	07:00	1,32	1,12	0,20					1	1				
	08:00	1,39	1,12	0,27					1	1				
	09:00	1,47	1,12	0,35					1	1				
	10:00	1,49	1,12	0,37					1	1				
	11:00	1,52	1,12	0,40					1	1				
	12:00	1,63	1,12	0,51					1	1				
	13:00	1,64	1,12	0,52					1	1				
	14:00	1,63	1,12	0,51					1	1				
	15:00	1,65	1,12	0,53					1	1				
	16:00	1,76	1,15	0,62					1	1				
	17:00	1,88	1,22	0,66					1	1				
	18:00	2,09	1,36	0,73					1	1				
	19:00	2,16	1,40	0,76					1	1				
	20:00	2,09	1,36	0,73					1	1				
	21:00	1,97	1,28	0,69					1	1				
	22:00	1,87	1,22	0,66					1	1				
	23:00	1,66	1,12	0,54					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 12/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,45	1,12	0,33					1	1				
	01:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	02:00	1,35	1,12	0,23					1	1				
	03:00	1,32	1,12	0,20					1	1				
	04:00	1,31	1,12	0,19					1	1				
	05:00	1,32	1,12	0,20					1	1				
	06:00	1,35	1,14	0,21					1	1				
	07:00	1,35	1,20	0,15					1	1				
	08:00	1,37	1,26	0,11					1	1				
	09:00	1,39	1,33	0,06					1	1				
	10:00	1,29	1,25	0,04					1	1				
	11:00	1,27	1,23	0,03					1	1				
	12:00	1,33	1,31	0,02					1	1				
	13:00	1,34	1,30	0,04					1	1				
	14:00	1,32	1,24	0,08					1	1				
	15:00	1,34	1,21	0,13					1	1				
	16:00	1,50	1,33	0,16					1	1				
	17:00	1,61	1,46	0,15					1	1				
	18:00	1,84	1,71	0,13					1	1	1			
	19:00	2,03	1,90	0,13					1	1	1			
	20:00	1,99	1,84	0,15					1	1	1			
	21:00	1,92	1,74	0,17					1	1	1			
	22:00	1,73	1,53	0,21					1	1				
	23:00	1,55	1,32	0,23					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 13/3/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	1,38	1,13	0,26					1	1					
	01:00	1,31	1,12	0,19					1	1					
	02:00	1,29	1,12	0,17					1	1					
	03:00	1,24	1,12	0,12					1	1					
	04:00	1,26	1,12	0,14					1	1					
	05:00	1,30	1,12	0,18					1	1					
	06:00	1,34	1,12	0,22					1	1					
	07:00	1,36	1,12	0,24					1	1					
	08:00	1,40	1,12	0,28					1	1					
	09:00	1,51	1,12	0,39					1	1					
	10:00	1,66	1,12	0,54					1	1					
	11:00	1,63	1,12	0,51					1	1					
	12:00	1,64	1,12	0,52					1	1					
	13:00	1,62	1,12	0,50					1	1					
	14:00	1,63	1,12	0,51					1	1					
	15:00	1,60	1,12	0,48					1	1					
	16:00	1,70	1,12	0,58					1	1					
	17:00	1,87	1,22	0,66					1	1					
	18:00	1,86	1,21	0,65					1	1					
	19:00	2,07	1,34	0,72					1	1					
	20:00	2,01	1,31	0,70					1	1					
	21:00	1,95	1,27	0,68					1	1					
	22:00	1,83	1,19	0,64					1	1					
	23:00	1,64	1,12	0,52					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 14/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,47	1,12	0,35					1	1				
	01:00	1,42	1,12	0,30					1	1				
	02:00	1,38	1,12	0,26					1	1				
	03:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	04:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	05:00	1,38	1,12	0,26					1	1				
	06:00	1,41	1,12	0,29					1	1				
	07:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	08:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	09:00	1,33	1,12	0,21					1	1				
	10:00	1,34	1,12	0,21					1	1				
	11:00	1,37	1,16	0,21					1	1				
	12:00	1,46	1,26	0,20					1	1				
	13:00	1,44	1,26	0,18					1	1				
	14:00	1,41	1,25	0,16					1	1				
	15:00	1,48	1,36	0,13					1	1				
	16:00	1,56	1,46	0,11					1	1				
	17:00	1,68	1,61	0,08					1	1				
	18:00	1,92	1,87	0,05					1	1	1			
	19:00	2,12	2,09	0,03					1	1	1			
	20:00	2,02	2,00	0,02					1	1	1			
	21:00	1,91	1,90	0,01					1	1	1			
	22:00	1,83	1,82	0,01					1	1	1			
	23:00	1,63	1,61	0,01					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 15/3/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,41	1,40	0,02					1	1					
	01:00	1,34	1,31	0,03					1	1					
	02:00	1,30	1,26	0,04					1	1					
	03:00	1,28	1,25	0,03					1	1					
	04:00	1,30	1,28	0,03					1	1					
	05:00	1,32	1,29	0,02					1	1					
	06:00	1,35	1,34	0,01					1	1					
	07:00	1,33	1,32	0,01					1	1					
	08:00	1,32	1,31	0,01					1	1					
	09:00	1,36	1,34	0,01					1	1					
	10:00	1,42	1,40	0,02					1	1					
	11:00	1,48	1,45	0,03					1	1					
	12:00	1,56	1,50	0,07					1	1					
	13:00	1,49	1,35	0,14					1	1					
	14:00	1,44	1,21	0,23					1	1					
	15:00	1,50	1,20	0,30					1	1					
	16:00	1,60	1,20	0,40					1	1					
	17:00	1,77	1,29	0,48					1	1					
	18:00	2,02	1,45	0,57					1	1					
	19:00	2,19	1,55	0,64					1	1					
	20:00	2,08	1,43	0,65					1	1					
	21:00	1,92	1,43	0,49					1	1					
	22:00	1,75	1,47	0,27					1	1					
	23:00	1,59	1,34	0,25					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 16/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,42	1,12	0,30					1	1				
	01:00	1,34	1,12	0,22					1	1				
	02:00	1,30	1,12	0,18					1	1				
	03:00	1,28	1,12	0,16					1	1				
	04:00	1,26	1,12	0,14					1	1				
	05:00	1,27	1,12	0,15					1	1				
	06:00	1,34	1,12	0,22					1	1				
	07:00	1,39	1,28	0,11					1	1				
	08:00	1,50	1,46	0,04					1	1				
	09:00	1,57	1,55	0,02					1	1				
	10:00	1,59	1,58	0,00					1	1				
	11:00	1,67	1,66	0,01					1	1				
	12:00	1,67	1,62	0,05					1	1				
	13:00	1,59	1,47	0,12					1	1				
	14:00	1,53	1,12	0,41					1	1				
	15:00	1,48	1,12	0,36					1	1				
	16:00	1,58	1,12	0,46					1	1				
	17:00	1,79	1,16	0,63					1	1				
	18:00	2,08	1,35	0,73					1	1				
	19:00	2,30	1,52	0,77					1	1				
	20:00	2,21	1,44	0,77					1	1				
	21:00	2,10	1,52	0,58					1	1				
	22:00	1,90	1,35	0,56					1	1				
	23:00	1,71	1,12	0,59					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 17/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,56	1,12	0,44					1	1				
	01:00	1,51	1,12	0,39					1	1				
	02:00	1,45	1,12	0,33					1	1				
	03:00	1,43	1,12	0,31					1	1				
	04:00	1,41	1,12	0,29					1	1				
	05:00	1,42	1,12	0,30					1	1				
	06:00	1,44	1,12	0,32					1	1				
	07:00	1,46	1,12	0,34					1	1				
	08:00	1,60	1,12	0,48					1	1				
	09:00	1,61	1,12	0,49					1	1				
	10:00	1,56	1,12	0,44					1	1				
	11:00	1,63	1,12	0,51					1	1				
	12:00	1,65	1,12	0,53					1	1				
	13:00	1,66	1,12	0,54					1	1				
	14:00	1,69	1,12	0,57					1	1				
	15:00	1,73	1,12	0,60					1	1				
	16:00	1,75	1,14	0,61					1	1				
	17:00	1,86	1,21	0,65					1	1				
	18:00	2,12	1,38	0,74					1	1				
	19:00	2,21	1,43	0,77					1	1				
	20:00	2,12	1,38	0,74					1	1				
	21:00	2,00	1,30	0,70					1	1				
	22:00	1,84	1,20	0,64					1	1				
	23:00	1,64	1,12	0,52					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 18/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,43	1,12	0,31					1	1				
	01:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	02:00	1,33	1,12	0,21					1	1				
	03:00	1,31	1,12	0,19					1	1				
	04:00	1,28	1,12	0,16					1	1				
	05:00	1,31	1,12	0,19					1	1				
	06:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	07:00	1,34	1,12	0,22					1	1				
	08:00	1,36	1,12	0,24					1	1				
	09:00	1,46	1,12	0,34					1	1				
	10:00	1,52	1,12	0,40					1	1				
	11:00	1,73	1,13	0,61					1	1				
	12:00	1,83	1,19	0,64					1	1				
	13:00	1,77	1,15	0,62					1	1				
	14:00	1,75	1,14	0,61					1	1				
	15:00	1,69	1,12	0,57					1	1				
	16:00	1,75	1,14	0,61					1	1				
	17:00	1,89	1,23	0,66					1	1				
	18:00	2,07	1,34	0,72					1	1				
	19:00	2,27	1,47	0,79					1	1				
	20:00	2,20	1,43	0,77					1	1				
	21:00	2,05	1,33	0,72					1	1				
	22:00	1,89	1,23	0,66					1	1				
	23:00	1,68	1,12	0,56					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 19/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	01:00	1,34	1,12	0,22					1	1				
	02:00	1,26	1,12	0,14					1	1				
	03:00	1,24	1,12	0,12					1	1				
	04:00	1,22	1,12	0,10					1	1				
	05:00	1,23	1,12	0,11					1	1				
	06:00	1,27	1,12	0,15					1	1				
	07:00	1,26	1,12	0,14					1	1				
	08:00	1,25	1,12	0,13					1	1				
	09:00	1,33	1,12	0,21					1	1				
	10:00	1,41	1,12	0,29					1	1				
	11:00	1,54	1,12	0,42					1	1				
	12:00	1,58	1,12	0,46					1	1				
	13:00	1,59	1,12	0,47					1	1				
	14:00	1,61	1,12	0,49					1	1				
	15:00	1,58	1,12	0,46					1	1				
	16:00	1,63	1,12	0,51					1	1				
	17:00	1,79	1,16	0,63					1	1				
	18:00	1,94	1,26	0,68					1	1				
	19:00	2,10	1,36	0,73					1	1				
	20:00	2,07	1,42	0,65					1	1				
	21:00	1,92	1,37	0,56					1	1				
	22:00	1,78	1,29	0,49					1	1				
	23:00	1,60	1,19	0,41					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 20/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	01:00	1,31	1,12	0,19					1	1				
	02:00	1,25	1,12	0,13					1	1				
	03:00	1,23	1,12	0,11					1	1				
	04:00	1,22	1,12	0,10					1	1				
	05:00	1,21	1,12	0,09					1	1				
	06:00	1,28	1,12	0,16					1	1				
	07:00	1,30	1,12	0,18					1	1				
	08:00	1,32	1,12	0,20					1	1				
	09:00	1,45	1,12	0,33					1	1				
	10:00	1,54	1,12	0,42					1	1				
	11:00	1,73	1,12	0,61					1	1				
	12:00	1,78	1,16	0,62					1	1				
	13:00	1,68	1,12	0,56					1	1				
	14:00	1,68	1,12	0,56					1	1				
	15:00	1,62	1,12	0,50					1	1				
	16:00	1,74	1,13	0,61					1	1				
	17:00	1,95	1,27	0,68					1	1				
	18:00	2,12	1,38	0,74					1	1				
	19:00	2,30	1,59	0,70					1	1				
	20:00	2,19	1,62	0,56					1	1				
	21:00	2,08	1,55	0,54					1	1				
	22:00	1,88	1,30	0,59					1	1				
	23:00	1,68	1,14	0,54					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 21/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,54	1,53	0,01		1				1				
	01:00	1,46	1,46	0,00		1				1				
	02:00	1,42	1,40	0,02		1				1				
	03:00	1,39	1,38	0,01		1				1				
	04:00	1,36	1,36	0,01		1				1				
	05:00	1,35	1,35	0,01		1				1				
	06:00	1,41	1,41	0,00		1				1				
	07:00	1,43	1,43	0,00		1				1				
	08:00	1,49	1,49	0,00		1				1				
	09:00	1,57	1,56	0,01		1				1				
	10:00	1,59	1,59	0,00		1				1				
	11:00	1,82	1,82	0,00	1	1				1				
	12:00	1,87	1,87	0,00	1	1				1				
	13:00	1,83	1,83	0,00	1	1				1				
	14:00	1,87	1,86	0,01	1	1				1				
	15:00	1,89	1,89	0,00	1	1				1				
	16:00	1,95	1,94	0,01	1	1				1				
	17:00	2,07	2,07	0,00	1	1				1				
	18:00	2,22	2,22	0,00	1	1				1				
	19:00	2,31	2,30	0,01	1	1				1				
	20:00	2,24	2,24	0,00	1	1				1				
	21:00	2,07	2,07	0,00	1	1				1				
	22:00	1,90	1,90	0,00	1	1				1				
	23:00	1,62	1,62	0,00		1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 22/3/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,50	1,49	0,02					1	1					
	01:00	1,42	1,42	0,00					1	1					
	02:00	1,39	1,39	0,00					1	1					
	03:00	1,36	1,32	0,03					1	1					
	04:00	1,33	1,32	0,01					1	1					
	05:00	1,35	1,30	0,05					1	1					
	06:00	1,41	1,41	0,00					1	1					
	07:00	1,42	1,42	0,00					1	1					
	08:00	1,46	1,44	0,02					1	1					
	09:00	1,54	1,50	0,04					1	1					
	10:00	1,60	1,58	0,02					1	1					
	11:00	1,76	1,74	0,02					1	1	1				
	12:00	1,85	1,81	0,04					1	1	1				
	13:00	1,78	1,74	0,04					1	1	1				
	14:00	1,77	1,68	0,09					1	1	1				
	15:00	1,73	1,52	0,21					1	1					
	16:00	1,80	1,52	0,29					1	1					
	17:00	1,92	1,56	0,35					1	1					
	18:00	2,12	1,76	0,36					1	1	1				
	19:00	2,30	1,92	0,38					1	1	1				
	20:00	2,28	1,90	0,38					1	1	1				
	21:00	2,14	1,78	0,36					1	1	1				
	22:00	1,97	1,68	0,29					1	1	1				
	23:00	1,75	1,49	0,26					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 23/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,54	1,17	0,37					1	1				
	01:00	1,45	1,14	0,30					1	1				
	02:00	1,41	1,12	0,29					1	1				
	03:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	04:00	1,36	1,12	0,24					1	1				
	05:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	06:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	07:00	1,44	1,12	0,32					1	1				
	08:00	1,56	1,12	0,44					1	1				
	09:00	1,64	1,12	0,52					1	1				
	10:00	1,59	1,12	0,47					1	1				
	11:00	1,58	1,12	0,46					1	1				
	12:00	1,63	1,12	0,51					1	1				
	13:00	1,67	1,12	0,55					1	1				
	14:00	1,63	1,12	0,51					1	1				
	15:00	1,51	1,12	0,39					1	1				
	16:00	1,56	1,12	0,44					1	1				
	17:00	1,69	1,12	0,57					1	1				
	18:00	2,01	1,31	0,70					1	1				
	19:00	2,22	1,44	0,78					1	1				
	20:00	2,15	1,40	0,75					1	1				
	21:00	2,01	1,31	0,70					1	1				
	22:00	1,86	1,21	0,65					1	1				
	23:00	1,64	1,12	0,52					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 24/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,50	1,12	0,38					1	1				
	01:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	02:00	1,35	1,12	0,23					1	1				
	03:00	1,31	1,12	0,19					1	1				
	04:00	1,29	1,12	0,17					1	1				
	05:00	1,31	1,12	0,19					1	1				
	06:00	1,38	1,12	0,26					1	1				
	07:00	1,44	1,12	0,32					1	1				
	08:00	1,55	1,12	0,43					1	1				
	09:00	1,67	1,12	0,55					1	1				
	10:00	1,63	1,12	0,51					1	1				
	11:00	1,63	1,12	0,51					1	1				
	12:00	1,66	1,12	0,54					1	1				
	13:00	1,67	1,12	0,55					1	1				
	14:00	1,67	1,12	0,55					1	1				
	15:00	1,50	1,12	0,38					1	1				
	16:00	1,52	1,13	0,39					1	1				
	17:00	1,75	1,40	0,35					1	1				
	18:00	2,04	1,76	0,28					1	1	1			
	19:00	2,20	1,99	0,21					1	1	1			
	20:00	2,14	2,00	0,14					1	1	1			
	21:00	2,03	1,94	0,09					1	1	1			
	22:00	1,86	1,78	0,07					1	1	1			
	23:00	1,64	1,59	0,05					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 25/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,51	1,26	0,25					1		1			
	01:00	1,44	1,20	0,24					1		1			
	02:00	1,23	1,12	0,11					1		1			
	03:00	1,40	1,30	0,10					1		1			
	04:00	1,36	1,18	0,18					1		1			
	05:00	1,35	1,14	0,21					1		1			
	06:00	1,42	1,26	0,16					1		1			
	07:00	1,36	1,25	0,11					1		1			
	08:00	1,45	1,36	0,09					1		1			
	09:00	1,53	1,42	0,10					1		1			
	10:00	1,62	1,52	0,10					1		1			
	11:00	1,70	1,64	0,06					1		1			
	12:00	1,70	1,65	0,06					1		1			
	13:00	1,65	1,61	0,05					1		1			
	14:00	1,65	1,61	0,04					1		1			
	15:00	1,65	1,64	0,01					1		1			
	16:00	1,72	1,70	0,02					1		1			
	17:00	1,89	1,86	0,03					1	1	1			
	18:00	2,15	2,10	0,05					1	1	1			
	19:00	2,28	2,23	0,05					1	1	1			
	20:00	2,26	2,20	0,06					1	1	1			
	21:00	2,11	2,05	0,06					1	1	1			
	22:00	1,89	1,84	0,05					1	1	1			
	23:00	1,65	1,61	0,04					1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 26/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,49	1,46	0,03					1		1			
	01:00	1,40	1,38	0,02					1		1			
	02:00	1,17	1,16	0,02					1		1			
	03:00	1,33	1,31	0,02					1		1			
	04:00	1,31	1,28	0,03					1		1			
	05:00	1,31	1,28	0,03					1		1			
	06:00	1,34	1,31	0,03					1		1			
	07:00	1,32	1,28	0,04					1		1			
	08:00	1,40	1,34	0,06					1		1			
	09:00	1,47	1,40	0,07					1		1			
	10:00	1,58	1,53	0,06					1		1			
	11:00	1,65	1,61	0,04					1		1			
	12:00	1,59	1,57	0,02					1		1			
	13:00	1,54	1,52	0,02					1		1			
	14:00	1,59	1,58	0,01					1		1			
	15:00	1,63	1,62	0,01					1		1			
	16:00	1,72	1,71	0,01					1		1			
	17:00	1,81	1,80	0,01					1	1	1			
	18:00	2,15	2,15	0,00					1	1	1			
	19:00	2,30	2,30	0,00					1	1	1			
	20:00	2,27	2,27	0,00					1	1	1			
	21:00	2,09	2,09	0,00					1	1	1			
	22:00	1,86	1,86	0,00					1	1	1			
	23:00	1,64	1,64	0,00					1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 27/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,56	1,55	0,01					1		1			
	01:00	1,48	1,46	0,01					1		1			
	02:00	1,46	1,43	0,03					1		1			
	03:00	1,42	1,37	0,06					1		1			
	04:00	1,39	1,32	0,07					1		1			
	05:00	1,41	1,34	0,07					1		1			
	06:00	1,45	1,39	0,06					1		1			
	07:00	1,43	1,36	0,07					1		1			
	08:00	1,52	1,43	0,10					1		1			
	09:00	1,57	1,42	0,15					1		1			
	10:00	1,60	1,42	0,18					1		1			
	11:00	1,69	1,46	0,23					1		1			
	12:00	1,77	1,42	0,35					1		1			
	13:00	1,72	1,12	0,60					1		1			
	14:00	1,69	1,12	0,57					1		1			
	15:00	1,65	1,12	0,53					1		1			
	16:00	1,74	1,13	0,61					1		1			
	17:00	1,85	1,20	0,65					1		1			
	18:00	2,09	1,36	0,73					1		1			
	19:00	2,27	1,47	0,79					1		1			
	20:00	2,25	1,46	0,79					1		1			
	21:00	2,11	1,37	0,74					1		1			
	22:00	1,96	1,27	0,68					1		1			
	23:00	1,74	1,13	0,61					1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 28/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,54	1,12	0,42					1	1				
	01:00	1,45	1,12	0,33					1	1				
	02:00	1,41	1,12	0,29					1	1				
	03:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	04:00	1,36	1,12	0,24					1	1				
	05:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	06:00	1,40	1,12	0,28					1	1				
	07:00	1,44	1,12	0,32					1	1				
	08:00	1,56	1,24	0,32					1	1				
	09:00	1,64	1,33	0,30					1	1				
	10:00	1,59	1,37	0,23					1	1				
	11:00	1,58	1,42	0,16					1	1				
	12:00	1,63	1,53	0,10					1	1				
	13:00	1,67	1,61	0,06					1	1				
	14:00	1,63	1,60	0,03					1	1				
	15:00	1,51	1,50	0,01					1	1				
	16:00	1,56	1,55	0,00					1	1				
	17:00	1,64	1,64	0,00					1	1				
	18:00	2,01	2,01	0,00					1	1	1			
	19:00	2,22	2,22	0,00					1	1	1			
	20:00	2,15	2,15	0,00					1	1	1			
	21:00	2,01	2,00	0,01					1	1	1			
	22:00	1,86	1,83	0,03					1	1	1			
	23:00	1,64	1,58	0,06					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 29/3/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,54	1,12	0,42					1	1				
	01:00	1,45	1,12	0,33					1	1				
	02:00	1,42	1,12	0,30					1	1				
	03:00	1,39	1,12	0,27					1	1				
	04:00	1,36	1,12	0,24					1	1				
	05:00	1,37	1,12	0,25					1	1				
	06:00	1,42	1,12	0,30					1	1				
	07:00	1,44	1,12	0,32					1	1				
	08:00	1,49	1,12	0,37					1	1				
	09:00	1,57	1,12	0,45					1	1				
	10:00	1,61	1,12	0,49					1	1				
	11:00	1,81	1,18	0,63					1	1				
	12:00	1,88	1,22	0,66					1	1				
	13:00	1,82	1,18	0,64					1	1				
	14:00	1,84	1,19	0,64					1	1				
	15:00	1,87	1,21	0,65					1	1				
	16:00	1,90	1,23	0,66					1	1				
	17:00	2,03	1,47	0,57					1	1				
	18:00	2,21	1,78	0,44					1	1	1			
	19:00	2,33	1,98	0,34					1	1	1			
	20:00	2,28	2,02	0,27					1	1	1			
	21:00	2,13	1,88	0,24					1	1	1			
	22:00	2,01	1,85	0,16					1	1	1			
	23:00	1,70	1,62	0,08					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 30/3/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	1,48	1,48	0,00					1	1					
	01:00	1,39	1,39	0,00					1	1					
	02:00	1,37	1,37	0,00					1	1					
	03:00	1,35	1,31	0,04					1	1					
	04:00	1,34	1,26	0,07					1	1					
	05:00	1,35	1,26	0,08					1	1					
	06:00	1,40	1,29	0,11					1	1					
	07:00	1,43	1,32	0,11					1	1					
	08:00	1,44	1,32	0,12					1	1					
	09:00	1,47	1,37	0,10					1	1					
	10:00	1,47	1,36	0,11					1	1					
	11:00	1,52	1,41	0,11					1	1					
	12:00	1,55	1,46	0,09					1	1					
	13:00	1,55	1,46	0,08					1	1					
	14:00	1,52	1,44	0,07					1	1					
	15:00	1,48	1,42	0,06					1	1					
	16:00	1,52	1,48	0,05					1	1					
	17:00	1,74	1,72	0,02					1	1	1				
	18:00	2,01	2,01	0,00					1	1	1				
	19:00	2,22	2,22	0,00					1	1	1				
	20:00	2,20	2,20	0,00					1	1	1				
	21:00	2,04	2,04	0,00					1	1	1				
	22:00	1,92	1,92	0,00					1	1	1				
	23:00	1,65	1,65	0,01					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 31/3/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	1,56	1,54	0,02					1	1					
	01:00	1,47	1,44	0,03					1	1					
	02:00	1,44	1,41	0,03					1	1					
	03:00	1,42	1,37	0,06					1	1					
	04:00	1,42	1,35	0,07					1	1					
	05:00	1,44	1,38	0,06					1	1					
	06:00	1,46	1,41	0,05					1	1					
	07:00	1,45	1,35	0,10					1	1					
	08:00	1,43	1,29	0,13					1	1					
	09:00	1,48	1,39	0,09					1	1					
	10:00	1,53	1,48	0,05					1	1					
	11:00	1,41	1,37	0,04					1	1					
	12:00	1,44	1,40	0,04					1	1					
	13:00	1,55	1,49	0,06					1	1					
	14:00	1,52	1,46	0,06					1	1					
	15:00	1,52	1,44	0,08					1	1					
	16:00	1,59	1,28	0,31					1	1					
	17:00	1,69	1,32	0,37					1	1					
	18:00	1,96	1,52	0,44					1	1					
	19:00	2,21	1,65	0,56					1	1					
	20:00	2,23	1,45	0,78					1	1					
	21:00	2,12	1,38	0,74					1	1					
	22:00	2,01	1,31	0,70					1	1					
	23:00	1,76	1,15	0,62					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 1/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	1,61	1,29	0,31					1	1					
	01:00	1,52	1,35	0,17					1	1					
	02:00	1,47	1,30	0,17					1	1					
	03:00	1,42	1,17	0,25					1	1					
	04:00	1,43	1,12	0,31					1	1					
	05:00	1,43	1,12	0,31					1	1					
	06:00	1,43	1,12	0,31					1	1					
	07:00	1,41	1,12	0,29					1	1					
	08:00	1,41	1,12	0,29					1	1					
	09:00	1,42	1,42	0,00					1	1					
	10:00	1,44	1,44	0,00					1	1					
	11:00	1,29	1,29	0,00					1	1					
	12:00	1,30	1,30	0,00					1	1					
	13:00	1,44	1,44	0,00					1	1					
	14:00	1,42	1,42	0,00					1	1					
	15:00	1,39	1,39	0,00					1	1					
	16:00	1,43	1,12	0,31					1	1					
	17:00	1,54	1,12	0,42					1	1					
	18:00	1,79	1,16	0,63					1	1					
	19:00	2,06	1,34	0,72					1	1					
	20:00	2,08	1,35	0,73					1	1					
	21:00	2,02	1,31	0,71					1	1					
	22:00	1,89	1,23	0,66					1	1					
	23:00	1,68	1,12	0,56					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 2/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,52	1,12	0,40					1	1					
	01:00	1,42	1,12	0,30					1	1					
	02:00	1,37	1,12	0,25					1	1					
	03:00	1,30	1,12	0,18					1	1					
	04:00	1,27	1,12	0,15					1	1					
	05:00	1,26	1,12	0,14					1	1					
	06:00	1,25	1,12	0,13					1	1					
	07:00	1,26	1,12	0,14					1	1					
	08:00	1,30	1,12	0,18					1	1					
	09:00	1,25	1,12	0,13					1	1					
	10:00	1,22	1,12	0,10					1	1					
	11:00	1,25	1,12	0,13					1	1					
	12:00	1,27	1,12	0,15					1	1					
	13:00	1,32	1,12	0,20					1	1					
	14:00	1,28	1,12	0,16					1	1					
	15:00	1,29	1,12	0,17					1	1					
	16:00	1,27	1,12	0,15					1	1					
	17:00	1,39	1,12	0,27					1	1					
	18:00	1,56	1,36	0,21					1	1					
	19:00	1,80	1,68	0,12					1	1	1				
	20:00	1,95	1,86	0,09					1	1	1				
	21:00	1,85	1,68	0,17					1	1	1				
	22:00	1,65	1,47	0,18					1	1					
	23:00	1,48	1,12	0,36					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 3/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	1,44	1,27	0,17					1	1					
	01:00	1,35	1,14	0,21					1	1					
	02:00	1,27	1,12	0,15					1	1					
	03:00	1,26	1,12	0,14					1	1					
	04:00	1,27	1,12	0,15					1	1					
	05:00	1,31	1,24	0,07					1	1					
	06:00	1,38	1,23	0,15					1	1					
	07:00	1,37	1,13	0,25					1	1					
	08:00	1,42	1,12	0,30					1	1					
	09:00	1,48	1,30	0,17					1	1					
	10:00	1,52	1,12	0,40					1	1					
	11:00	1,34	1,12	0,22					1	1					
	12:00	1,39	1,12	0,27					1	1					
	13:00	1,49	1,12	0,37					1	1					
	14:00	1,52	1,12	0,40					1	1					
	15:00	1,44	1,12	0,32					1	1					
	16:00	1,49	1,12	0,37					1	1					
	17:00	1,55	1,12	0,43					1	1					
	18:00	1,74	1,13	0,61					1	1					
	19:00	1,99	1,29	0,70					1	1					
	20:00	2,10	1,36	0,73					1	1					
	21:00	2,10	1,37	0,74					1	1					
	22:00	1,99	1,30	0,70					1	1					
	23:00	1,78	1,16	0,62					1	1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 4/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	1,47	1,12	0,35					1	1					
	01:00	1,37	1,12	0,25					1	1					
	02:00	1,31	1,12	0,19					1	1					
	03:00	1,29	1,12	0,17					1	1					
	04:00	1,27	1,12	0,15					1	1					
	05:00	1,29	1,12	0,17					1	1					
	06:00	1,32	1,12	0,20					1	1					
	07:00	1,35	1,12	0,23					1	1					
	08:00	1,65	1,12	0,53					1	1					
	09:00	1,72	1,12	0,60					1	1					
	10:00	1,73	1,13	0,61					1	1					
	11:00	1,67	1,12	0,55					1	1					
	12:00	1,71	1,17	0,54					1	1					
	13:00	1,74	1,26	0,48					1	1					
	14:00	1,76	1,37	0,38					1	1					
	15:00	1,66	1,38	0,27					1	1					
	16:00	1,73	1,51	0,23					1	1					
	17:00	1,48	1,26	0,23					1	1					
	18:00	1,62	1,44	0,19					1	1					
	19:00	1,88	1,76	0,11					1	1	1				
	20:00	2,08	2,02	0,05					1	1	1				
	21:00	2,05	2,02	0,03					1	1	1				
	22:00	1,87	1,85	0,01					1	1	1				
	23:00	1,65	1,65	0,00					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 5/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,54	1,12	0,42					1	1					
	01:00	1,45	1,12	0,33					1	1					
	02:00	1,38	1,12	0,26					1	1					
	03:00	1,36	1,12	0,24					1	1					
	04:00	1,35	1,12	0,23					1	1					
	05:00	1,36	1,12	0,24					1	1					
	06:00	1,39	1,12	0,27					1	1					
	07:00	1,46	1,12	0,34					1	1					
	08:00	1,72	1,12	0,60					1	1					
	09:00	1,84	1,36	0,48					1	1					
	10:00	1,84	1,22	0,62					1	1					
	11:00	1,76	1,15	0,62					1	1					
	12:00	1,78	1,16	0,62					1	1					
	13:00	1,85	1,21	0,64					1	1					
	14:00	1,76	1,15	0,62					1	1					
	15:00	1,71	1,12	0,59					1	1					
	16:00	1,78	1,16	0,62					1	1					
	17:00	1,54	1,12	0,42					1	1					
	18:00	1,71	1,12	0,59					1	1					
	19:00	1,99	1,29	0,70					1	1					
	20:00	2,19	1,43	0,77					1	1					
	21:00	2,15	1,40	0,75					1	1					
	22:00	1,97	1,28	0,69					1	1					
	23:00	1,74	1,13	0,61					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 6/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	1,56	1,12	0,44					1	1					
	01:00	1,49	1,12	0,37					1	1					
	02:00	1,42	1,12	0,30					1	1					
	03:00	1,42	1,12	0,30					1	1					
	04:00	1,41	1,12	0,29					1	1					
	05:00	1,41	1,12	0,29					1	1					
	06:00	1,46	1,17	0,29					1	1					
	07:00	1,49	1,32	0,17					1	1					
	08:00	1,55	1,42	0,13					1	1					
	09:00	1,65	1,44	0,21					1	1					
	10:00	1,61	1,23	0,37					1	1					
	11:00	1,55	1,14	0,41					1	1					
	12:00	1,57	1,12	0,45					1	1					
	13:00	1,64	1,12	0,52					1	1					
	14:00	1,55	1,12	0,43					1	1					
	15:00	1,48	1,12	0,36					1	1					
	16:00	1,49	1,12	0,37					1	1					
	17:00	1,57	1,12	0,45					1	1					
	18:00	1,71	1,12	0,59					1	1					
	19:00	1,97	1,28	0,69					1	1					
	20:00	2,25	1,46	0,79					1	1					
	21:00	2,23	1,45	0,78					1	1					
	22:00	2,07	1,35	0,72					1	1					
	23:00	1,82	1,24	0,58					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 7/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	1,60	1,49	0,11					1	1					
	01:00	1,52	1,48	0,04					1	1					
	02:00	1,45	1,42	0,03					1	1					
	03:00	1,43	1,33	0,10					1	1					
	04:00	1,44	1,28	0,16					1	1					
	05:00	1,44	1,20	0,24					1	1					
	06:00	1,50	1,28	0,22					1	1					
	07:00	1,47	1,35	0,12					1	1					
	08:00	1,58	1,43	0,15					1	1					
	09:00	1,64	1,44	0,20					1	1					
	10:00	1,60	1,51	0,09					1	1					
	11:00	1,60	1,56	0,04					1	1					
	12:00	1,58	1,52	0,05					1	1					
	13:00	1,53	1,43	0,10					1	1					
	14:00	1,50	1,40	0,10					1	1					
	15:00	1,45	1,41	0,04					1	1					
	16:00	1,47	1,45	0,02					1	1					
	17:00	1,57	1,57	0,00					1	1					
	18:00	1,65	1,65	0,00					1	1					
	19:00	1,93	1,93	0,00					1	1	1				
	20:00	2,25	2,25	0,00					1	1	1				
	21:00	2,22	2,22	0,00					1	1	1				
	22:00	2,11	2,11	0,00					1	1	1				
	23:00	1,86	1,86	0,00					1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 8/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	1,63	1,63	0,00					1	1					
	01:00	1,53	1,53	0,00					1	1					
	02:00	1,47	1,47	0,00					1	1					
	03:00	1,44	1,44	0,00					1	1					
	04:00	1,44	1,43	0,00					1	1					
	05:00	1,46	1,44	0,03					1	1					
	06:00	1,50	1,47	0,03					1	1					
	07:00	1,48	1,45	0,04					1	1					
	08:00	1,62	1,58	0,04					1	1					
	09:00	1,63	1,57	0,06					1	1					
	10:00	1,64	1,57	0,07					1	1					
	11:00	1,68	1,63	0,05					1	1					
	12:00	1,69	1,65	0,04					1	1					
	13:00	1,68	1,63	0,05					1	1					
	14:00	1,62	1,56	0,06					1	1					
	15:00	1,58	1,53	0,05					1	1					
	16:00	1,66	1,61	0,05					1	1					
	17:00	1,74	1,70	0,05	1					1	1				
	18:00	1,91	1,83	0,08	1					1	1				
	19:00	2,10	2,01	0,09	1					1	1				
	20:00	2,34	2,31	0,04	1					1	1				
	21:00	2,28	2,26	0,02	1					1	1				
	22:00	2,11	2,08	0,03	1					1	1				
	23:00	1,87	1,86	0,02	1					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 9/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,64	1,63	0,00					1	1					
	01:00	1,57	1,56	0,01					1	1					
	02:00	1,50	1,50	0,01					1	1					
	03:00	1,47	1,46	0,02					1	1					
	04:00	1,46	1,44	0,02					1	1					
	05:00	1,45	1,41	0,05					1	1					
	06:00	1,43	1,38	0,05					1	1					
	07:00	1,43	1,38	0,04					1	1					
	08:00	1,52	1,48	0,04					1	1					
	09:00	1,52	1,47	0,04					1	1					
	10:00	1,54	1,51	0,03					1	1					
	11:00	1,65	1,63	0,02					1	1					
	12:00	1,78	1,77	0,01	1				1	1					
	13:00	1,80	1,78	0,02	1				1	1					
	14:00	1,74	1,72	0,03	1				1	1					
	15:00	1,71	1,69	0,03	1				1	1					
	16:00	1,73	1,71	0,01	1				1	1					
	17:00	1,78	1,77	0,01	1				1	1					
	18:00	1,92	1,91	0,00	1				1	1					
	19:00	2,06	2,06	0,00	1				1	1					
	20:00	2,26	2,26	0,00	1				1	1					
	21:00	2,20	2,20	0,00	1				1	1					
	22:00	1,99	1,97	0,02	1				1	1					
	23:00	1,78	1,75	0,03	1				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 10/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,55	1,50	0,05					1	1				
	01:00	1,48	1,42	0,06					1	1				
	02:00	1,41	1,35	0,07					1	1				
	03:00	1,39	1,32	0,07					1	1				
	04:00	1,39	1,32	0,07					1	1				
	05:00	1,40	1,33	0,08					1	1				
	06:00	1,47	1,39	0,09					1	1				
	07:00	1,46	1,36	0,10					1	1				
	08:00	1,63	1,50	0,12					1	1				
	09:00	1,66	1,50	0,17					1	1				
	10:00	1,71	1,50	0,21					1	1				
	11:00	1,70	1,47	0,23					1	1				
	12:00	1,73	1,50	0,23					1	1				
	13:00	1,66	1,43	0,23					1	1				
	14:00	1,58	1,34	0,25					1	1				
	15:00	1,51	1,27	0,25					1	1				
	16:00	1,55	1,35	0,20					1	1				
	17:00	1,67	1,50	0,17					1	1				
	18:00	1,83	1,70	0,13	1				1	1				
	19:00	2,12	2,02	0,10	1				1	1				
	20:00	2,29	2,23	0,06	1				1	1				
	21:00	2,17	2,12	0,05	1				1	1				
	22:00	2,03	1,97	0,05	1				1	1				
	23:00	1,82	1,75	0,06	1				1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 11/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	1,55	1,12	0,43					1	1					
	01:00	1,49	1,12	0,37					1	1					
	02:00	1,42	1,12	0,30					1	1					
	03:00	1,42	1,12	0,30					1	1					
	04:00	1,40	1,12	0,28					1	1					
	05:00	1,41	1,12	0,29					1	1					
	06:00	1,46	1,12	0,34					1	1					
	07:00	1,49	1,12	0,37					1	1					
	08:00	1,61	1,12	0,49					1	1					
	09:00	1,76	1,15	0,62					1	1					
	10:00	1,79	1,16	0,63					1	1					
	11:00	1,73	1,12	0,60					1	1					
	12:00	1,87	1,21	0,65					1	1					
	13:00	1,89	1,23	0,66					1	1					
	14:00	1,75	1,13	0,61					1	1					
	15:00	1,61	1,12	0,49					1	1					
	16:00	1,67	1,12	0,55					1	1					
	17:00	1,76	1,35	0,41					1	1					
	18:00	1,92	1,82	0,10	1					1	1				
	19:00	2,17	2,10	0,07	1					1	1				
	20:00	2,36	2,25	0,11	1					1	1				
	21:00	2,21	2,05	0,16	1					1	1				
	22:00	2,08	1,78	0,29	1					1	1				
	23:00	1,86	1,57	0,29						1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 12/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,86	1,51	0,35			1		1						
	01:00	1,73	1,28	0,46			1		1						
	02:00	1,68	1,12	0,56			1		1						
	03:00	1,65	1,12	0,53			1		1						
	04:00	1,64	1,12	0,52			1		1						
	05:00	1,64	1,12	0,52			1		1						
	06:00	1,71	1,12	0,59			1		1						
	07:00	1,79	1,16	0,63			1		1						
	08:00	1,89	1,23	0,66			1		1						
	09:00	1,93	1,25	0,68			1		1						
	10:00	1,90	1,36	0,53			1		1						
	11:00	1,86	1,32	0,54			1		1						
	12:00	1,87	1,30	0,57			1		1						
	13:00	1,84	1,37	0,47			1		1						
	14:00	1,85	1,51	0,34			1		1						
	15:00	1,85	1,58	0,26			1		1						
	16:00	1,90	1,64	0,26			1		1						
	17:00	2,06	1,73	0,33			1		1	1					
	18:00	2,11	1,73	0,37			1		1	1					
	19:00	2,28	1,85	0,43			1		1	1					
	20:00	2,57	2,34	0,23			1		1	1					
	21:00	2,58	2,50	0,08			1		1	1					
	22:00	2,40	2,37	0,03			1		1	1					
	23:00	2,11	1,98	0,12			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 13/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	1,96	1,85	0,11			1		1	1					
	01:00	1,83	1,39	0,44			1		1						
	02:00	1,73	1,13	0,61			1		1						
	03:00	1,69	1,29	0,40			1		1						
	04:00	1,71	1,37	0,34			1		1						
	05:00	1,72	1,54	0,19			1		1						
	06:00	1,77	1,64	0,12			1		1						
	07:00	1,91	1,82	0,09			1		1	1					
	08:00	2,17	2,11	0,06			1		1	1					
	09:00	2,29	2,23	0,07			1		1	1					
	10:00	2,32	2,26	0,05			1		1	1					
	11:00	2,33	2,30	0,03			1		1	1					
	12:00	2,33	2,31	0,02			1		1	1					
	13:00	2,38	2,37	0,01			1		1	1					
	14:00	2,41	2,41	0,00			1		1	1					
	15:00	2,25	2,25	0,00			1		1	1					
	16:00	2,24	2,22	0,02			1		1	1					
	17:00	2,38	2,32	0,06			1		1	1					
	18:00	2,52	2,40	0,11			1		1	1					
	19:00	2,68	2,59	0,10	1		1		1	1					
	20:00	2,97	2,73	0,24	1		1		1	1					
	21:00	3,02	2,68	0,34	1		1		1	1					
	22:00	2,76	2,30	0,46			1		1	1					
	23:00	2,44	1,90	0,54			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 14/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	2,08	1,35	0,73			1		1						
	01:00	1,93	1,25	0,67			1		1						
	02:00	1,86	1,21	0,65			1		1						
	03:00	1,82	1,18	0,64			1		1						
	04:00	1,84	1,20	0,64			1		1						
	05:00	1,83	1,19	0,64			1		1						
	06:00	1,89	1,23	0,66			1		1						
	07:00	1,98	1,29	0,69			1		1						
	08:00	2,21	1,44	0,77			1		1						
	09:00	2,33	1,76	0,57			1		1	1					
	10:00	2,36	1,90	0,46			1		1	1					
	11:00	2,33	1,92	0,42			1		1	1					
	12:00	2,31	1,96	0,35			1		1	1					
	13:00	2,34	1,89	0,44			1		1	1					
	14:00	2,39	1,92	0,47			1		1	1					
	15:00	2,10	1,42	0,67			1		1						
	16:00	2,12	1,38	0,74			1		1						
	17:00	2,22	1,44	0,78			1		1						
	18:00	2,38	1,54	0,83			1		1						
	19:00	2,60	1,69	0,91			1		1	1					
	20:00	2,90	1,89	1,02			1		1	1					
	21:00	2,94	1,91	1,03			1		1	1					
	22:00	2,74	1,78	0,96			1		1	1					
	23:00	2,42	1,57	0,85			1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 15/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	1,84	1,19	0,64			1		1						
	01:00	1,73	1,51	0,22			1		1						
	02:00	1,65	1,53	0,12			1		1						
	03:00	1,63	1,28	0,34			1		1						
	04:00	1,62	1,37	0,25			1		1						
	05:00	1,65	1,46	0,19			1		1						
	06:00	1,69	1,56	0,13			1		1						
	07:00	1,66	1,59	0,07			1		1						
	08:00	1,76	1,72	0,04			1		1	1					
	09:00	1,88	1,86	0,03			1		1	1					
	10:00	1,97	1,92	0,05			1		1	1					
	11:00	1,96	1,92	0,04			1		1	1					
	12:00	1,91	1,90	0,01			1		1	1					
	13:00	1,87	1,87	0,00			1		1	1					
	14:00	1,98	1,98	0,00			1		1	1					
	15:00	2,13	2,13	0,00			1		1	1					
	16:00	2,20	2,13	0,06			1		1	1					
	17:00	2,30	2,24	0,06			1		1	1					
	18:00	2,42	2,36	0,07			1		1	1					
	19:00	2,58	2,51	0,07	1		1		1	1					
	20:00	2,76	2,68	0,08	1		1		1	1					
	21:00	2,67	2,55	0,11	1		1		1	1					
	22:00	2,40	2,28	0,12			1		1	1					
	23:00	2,18	2,08	0,10			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 16/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,93	1,80	0,13			1		1	1					
	01:00	1,78	1,41	0,36			1		1						
	02:00	1,67	1,12	0,55			1		1						
	03:00	1,61	1,12	0,49			1		1						
	04:00	1,61	1,12	0,49			1		1						
	05:00	1,55	1,12	0,43			1		1						
	06:00	1,59	1,12	0,47			1		1						
	07:00	1,69	1,17	0,52			1		1						
	08:00	1,64	1,22	0,42			1		1						
	09:00	1,53	1,33	0,20			1		1						
	10:00	1,58	1,43	0,15			1		1						
	11:00	1,65	1,54	0,11			1		1						
	12:00	1,74	1,66	0,09			1		1						
	13:00	1,73	1,59	0,14			1		1						
	14:00	1,68	1,58	0,11			1		1						
	15:00	1,69	1,57	0,12			1		1						
	16:00	1,76	1,57	0,19			1		1						
	17:00	1,85	1,65	0,20			1		1						
	18:00	1,97	1,78	0,19			1		1	1					
	19:00	2,19	2,02	0,17			1		1	1					
	20:00	2,52	2,35	0,17			1		1	1					
	21:00	2,60	2,41	0,19			1		1	1					
	22:00	2,40	2,12	0,28			1		1	1					
	23:00	2,16	1,80	0,35			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 17/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	1,89	1,46	0,42			1		1						
	01:00	1,74	1,40	0,34			1		1						
	02:00	1,63	1,32	0,31			1		1						
	03:00	1,60	1,45	0,14			1		1						
	04:00	1,59	1,54	0,05			1		1						
	05:00	1,59	1,55	0,04			1		1						
	06:00	1,67	1,63	0,04			1		1						
	07:00	1,76	1,72	0,04			1		1	1					
	08:00	2,01	1,98	0,03			1		1	1					
	09:00	2,09	2,08	0,02			1		1	1					
	10:00	2,13	2,13	0,00			1		1	1					
	11:00	2,15	2,15	0,00			1		1	1					
	12:00	2,18	2,18	0,00			1		1	1					
	13:00	2,19	2,19	0,00			1		1	1					
	14:00	2,20	2,20	0,00			1		1	1					
	15:00	2,22	2,22	0,00			1		1	1					
	16:00	2,25	2,25	0,00			1		1	1					
	17:00	2,44	2,43	0,01			1		1	1					
	18:00	2,56	2,54	0,02	1		1		1	1					
	19:00	2,68	2,64	0,04	1		1		1	1					
	20:00	2,91	2,87	0,04	1		1		1	1					
	21:00	3,01	2,96	0,05	1		1		1	1					
	22:00	2,74	2,68	0,06	1		1		1	1					
	23:00	2,38	2,31	0,07			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 18/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	2,04	1,97	0,07			1		1	1					
	01:00	1,92	1,80	0,12			1		1	1					
	02:00	1,84	1,72	0,12			1		1	1					
	03:00	1,78	1,68	0,10			1		1	1					
	04:00	1,84	1,76	0,07			1		1	1					
	05:00	1,86	1,80	0,05			1		1	1					
	06:00	1,94	1,89	0,05			1		1	1					
	07:00	2,06	2,01	0,04			1		1	1					
	08:00	2,34	2,29	0,05			1		1	1					
	09:00	2,49	2,45	0,04			1		1	1					
	10:00	2,50	2,46	0,04			1		1	1					
	11:00	2,50	2,44	0,06			1		1	1					
	12:00	2,48	2,39	0,09			1		1	1					
	13:00	2,57	2,42	0,14			1		1	1					
	14:00	2,63	2,44	0,19			1		1	1					
	15:00	2,27	2,03	0,24			1		1	1					
	16:00	2,23	1,91	0,31			1		1	1					
	17:00	2,31	1,95	0,36			1		1	1					
	18:00	2,47	2,11	0,36			1		1	1					
	19:00	2,69	2,38	0,31			1		1	1					
	20:00	3,02	2,75	0,28	1		1		1	1					
	21:00	3,03	2,72	0,32	1		1		1	1					
	22:00	2,79	2,43	0,36			1		1	1					
	23:00	2,50	2,11	0,39			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 19/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	2,19	1,76	0,43			1		1	1					
	01:00	2,02	1,57	0,45			1		1						
	02:00	1,96	1,48	0,48			1		1						
	03:00	1,93	1,43	0,50			1		1						
	04:00	1,92	1,44	0,48			1		1						
	05:00	1,89	1,46	0,43			1		1						
	06:00	1,91	1,51	0,40			1		1						
	07:00	1,98	1,64	0,35			1		1						
	08:00	2,17	1,90	0,26			1		1	1					
	09:00	2,26	2,10	0,17			1		1	1					
	10:00	2,32	2,17	0,14			1		1	1					
	11:00	2,26	2,19	0,07			1		1	1					
	12:00	2,23	2,18	0,04			1		1	1					
	13:00	2,20	2,19	0,01			1		1	1					
	14:00	2,25	2,24	0,01			1		1	1					
	15:00	2,01	1,98	0,02			1		1	1					
	16:00	2,10	2,10	0,00			1		1	1					
	17:00	2,21	2,21	0,00			1		1	1					
	18:00	2,37	2,37	0,00			1		1	1					
	19:00	2,62	2,62	0,00	1		1		1	1					
	20:00	2,90	2,90	0,00	1		1		1	1					
	21:00	2,96	2,96	0,00	1		1		1	1					
	22:00	2,81	2,81	0,00	1		1		1	1					
	23:00	2,45	2,43	0,02			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 20/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	1,95	1,91	0,04			1		1	1					
	01:00	1,80	1,75	0,05			1		1	1					
	02:00	1,67	1,64	0,03			1			1					
	03:00	1,66	1,64	0,01			1			1					
	04:00	1,63	1,55	0,08			1			1					
	05:00	1,63	1,35	0,28			1			1					
	06:00	1,66	1,51	0,15			1			1					
	07:00	1,73	1,66	0,07			1			1					
	08:00	1,91	1,88	0,03			1		1	1					
	09:00	2,07	2,06	0,01			1		1	1					
	10:00	2,16	2,16	0,00			1		1	1					
	11:00	2,09	2,09	0,00			1		1	1					
	12:00	2,06	2,04	0,02			1		1	1					
	13:00	2,12	2,08	0,04			1		1	1					
	14:00	2,10	2,04	0,06			1		1	1					
	15:00	2,06	1,98	0,08			1		1	1					
	16:00	1,96	1,87	0,09			1		1	1					
	17:00	2,01	1,92	0,08			1		1	1					
	18:00	2,10	2,03	0,06			1		1	1					
	19:00	2,29	2,25	0,03			1		1	1					
	20:00	2,50	2,46	0,04			1		1	1					
	21:00	2,49	2,43	0,05			1		1	1					
	22:00	2,33	2,27	0,06			1		1	1					
	23:00	2,10	2,03	0,07			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 21/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	1,90	1,84	0,06			1		1	1					
	01:00	1,74	1,68	0,06			1			1					
	02:00	1,66	1,61	0,05			1			1					
	03:00	1,59	1,57	0,03			1			1					
	04:00	1,58	1,57	0,01			1			1					
	05:00	1,59	1,58	0,00			1			1					
	06:00	1,62	1,62	0,00			1			1					
	07:00	1,68	1,67	0,01			1			1					
	08:00	1,86	1,85	0,01			1		1	1					
	09:00	1,93	1,93	0,00			1		1	1					
	10:00	2,01	2,01	0,00			1		1	1					
	11:00	2,02	2,02	0,00			1		1	1					
	12:00	2,02	2,02	0,00			1		1	1					
	13:00	2,09	2,09	0,00			1		1	1					
	14:00	1,99	1,99	0,00			1		1	1					
	15:00	1,86	1,80	0,06			1		1	1					
	16:00	1,84	1,80	0,04			1		1	1					
	17:00	1,86	1,86	0,00			1		1	1					
	18:00	2,00	2,00	0,00			1		1	1					
	19:00	2,23	2,23	0,00			1		1	1					
	20:00	2,52	2,52	0,00			1		1	1					
	21:00	2,53	2,53	0,00			1		1	1					
	22:00	2,31	2,29	0,01			1		1	1					
	23:00	2,07	2,02	0,05			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 22/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	1,62	1,61	0,02			1			1					
	01:00	1,52	1,52	0,00			1			1					
	02:00	1,46	1,46	0,00			1			1					
	03:00	1,43	1,43	0,00			1			1					
	04:00	1,46	1,45	0,01			1			1					
	05:00	1,48	1,45	0,03			1			1					
	06:00	1,51	1,45	0,06			1			1					
	07:00	1,61	1,52	0,09			1			1					
	08:00	1,73	1,68	0,05			1		1	1					
	09:00	1,83	1,77	0,07			1		1	1					
	10:00	1,87	1,83	0,04			1		1	1					
	11:00	1,91	1,86	0,05			1		1	1					
	12:00	2,01	1,92	0,09			1		1	1					
	13:00	1,95	1,90	0,05			1		1	1					
	14:00	1,94	1,93	0,01			1		1	1					
	15:00	1,88	1,88	0,00			1		1	1					
	16:00	1,84	1,84	0,00			1		1	1					
	17:00	1,87	1,87	0,00			1		1	1					
	18:00	2,03	2,03	0,00			1		1	1					
	19:00	2,23	2,23	0,00			1		1	1					
	20:00	2,44	2,44	0,00			1		1	1					
	21:00	2,38	2,38	0,00			1		1	1					
	22:00	2,22	2,20	0,01			1		1	1					
	23:00	1,95	1,94	0,01			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 23/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,66	1,65	0,01			1			1					
	01:00	1,57	1,53	0,03			1			1					
	02:00	1,51	1,47	0,04			1			1					
	03:00	1,47	1,42	0,04			1			1					
	04:00	1,45	1,38	0,07			1			1					
	05:00	1,46	1,36	0,10			1			1					
	06:00	1,49	1,38	0,11			1			1					
	07:00	1,53	1,46	0,07			1			1					
	08:00	1,58	1,51	0,08			1			1					
	09:00	1,65	1,58	0,06			1			1					
	10:00	1,69	1,66	0,03			1			1					
	11:00	1,70	1,64	0,06			1			1					
	12:00	1,68	1,54	0,13			1			1					
	13:00	1,62	1,46	0,16			1			1					
	14:00	1,57	1,42	0,15			1			1					
	15:00	1,52	1,39	0,13			1			1					
	16:00	1,50	1,21	0,29			1			1					
	17:00	1,58	1,28	0,30			1			1					
	18:00	1,76	1,48	0,29			1			1					
	19:00	2,01	1,75	0,26			1			1	1				
	20:00	2,31	2,13	0,18			1			1	1				
	21:00	2,30	2,18	0,12			1			1	1				
	22:00	2,12	2,04	0,08			1			1	1				
	23:00	1,83	1,76	0,07			1			1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 24/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	1,86	1,79	0,07			1		1	1					
	01:00	1,69	1,64	0,05			1			1					
	02:00	1,60	1,55	0,05			1			1					
	03:00	1,55	1,49	0,07			1			1					
	04:00	1,56	1,47	0,09			1			1					
	05:00	1,58	1,49	0,08			1			1					
	06:00	1,60	1,52	0,08			1			1					
	07:00	1,65	1,56	0,09			1			1					
	08:00	1,79	1,71	0,08			1		1	1					
	09:00	1,84	1,78	0,06			1		1	1					
	10:00	1,96	1,93	0,03			1		1	1					
	11:00	2,02	2,00	0,02			1		1	1					
	12:00	2,09	2,08	0,01			1		1	1					
	13:00	2,10	2,10	0,00			1		1	1					
	14:00	1,99	1,99	0,00			1		1	1					
	15:00	1,79	1,79	0,00			1		1	1					
	16:00	1,74	1,74	0,00			1		1	1					
	17:00	1,78	1,78	0,00			1		1	1					
	18:00	1,94	1,94	0,00			1		1	1					
	19:00	2,15	2,15	0,00			1		1	1					
	20:00	2,44	2,44	0,00			1		1	1					
	21:00	2,42	2,40	0,02			1		1	1					
	22:00	2,23	2,19	0,04			1		1	1					
	23:00	1,99	1,93	0,07			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 25/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	1,75	1,14	0,61			1			1					
	01:00	1,58	1,12	0,46			1			1					
	02:00	1,49	1,12	0,37			1			1					
	03:00	1,44	1,12	0,32			1			1					
	04:00	1,42	1,12	0,30			1			1					
	05:00	1,43	1,17	0,27			1			1					
	06:00	1,47	1,33	0,15			1			1					
	07:00	1,54	1,47	0,08			1			1					
	08:00	1,70	1,62	0,09			1			1					
	09:00	1,78	1,64	0,14			1			1					
	10:00	1,81	1,65	0,15			1			1					
	11:00	1,85	1,65	0,20			1			1					
	12:00	2,00	1,60	0,40			1			1					
	13:00	2,02	1,31	0,71			1			1					
	14:00	1,90	1,84	0,05			1		1	1					
	15:00	1,73	1,73	0,00			1		1	1					
	16:00	1,69	1,69	0,00			1		1	1					
	17:00	1,78	1,77	0,01			1		1	1					
	18:00	1,91	1,89	0,02			1		1	1					
	19:00	2,10	2,08	0,02			1		1	1					
	20:00	2,34	2,33	0,01			1		1	1					
	21:00	2,29	2,29	0,00			1		1	1					
	22:00	2,13	2,13	0,00			1		1	1					
	23:00	1,91	1,91	0,00			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 26/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,60	1,12	0,48			1			1					
	01:00	1,50	1,12	0,38			1			1					
	02:00	1,45	1,12	0,33			1			1					
	03:00	1,42	1,12	0,30			1			1					
	04:00	1,42	1,12	0,30			1			1					
	05:00	1,44	1,12	0,32			1			1					
	06:00	1,49	1,12	0,37			1			1					
	07:00	1,54	1,12	0,42			1			1					
	08:00	1,62	1,12	0,50			1			1					
	09:00	1,67	1,12	0,55			1			1					
	10:00	1,70	1,12	0,58			1			1					
	11:00	1,72	1,12	0,60			1			1					
	12:00	1,72	1,12	0,60			1			1					
	13:00	1,67	1,12	0,55			1			1					
	14:00	1,63	1,12	0,51			1			1					
	15:00	1,58	1,12	0,46			1			1					
	16:00	1,58	1,12	0,46			1			1					
	17:00	1,65	1,12	0,53			1			1					
	18:00	1,78	1,16	0,62			1			1					
	19:00	1,99	1,29	0,70			1			1					
	20:00	2,22	1,45	0,78			1			1					
	21:00	2,17	1,41	0,76			1			1					
	22:00	1,98	1,29	0,69			1			1					
	23:00	1,74	1,13	0,61			1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 27/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	1,63	1,12	0,51			1			1					
	01:00	1,52	1,12	0,40			1			1					
	02:00	1,46	1,12	0,34			1			1					
	03:00	1,43	1,12	0,31			1			1					
	04:00	1,44	1,12	0,32			1			1					
	05:00	1,45	1,12	0,33			1			1					
	06:00	1,50	1,12	0,38			1			1					
	07:00	1,55	1,12	0,43			1			1					
	08:00	1,59	1,12	0,47			1			1					
	09:00	1,65	1,12	0,53			1			1					
	10:00	1,68	1,12	0,56			1			1					
	11:00	1,68	1,12	0,56			1			1					
	12:00	1,66	1,12	0,54			1			1					
	13:00	1,62	1,12	0,50			1			1					
	14:00	1,59	1,12	0,47			1			1					
	15:00	1,59	1,12	0,47			1			1					
	16:00	1,62	1,12	0,50			1			1					
	17:00	1,71	1,12	0,59			1			1					
	18:00	1,87	1,21	0,65			1			1					
	19:00	2,07	1,34	0,72			1			1					
	20:00	2,31	1,65	0,66			1			1					
	21:00	2,28	1,65	0,63			1			1					
	22:00	2,03	1,38	0,65			1			1					
	23:00	1,79	1,16	0,63			1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 28/4/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,65	1,12	0,53			1			1				
	01:00	1,53	1,12	0,41			1			1				
	02:00	1,47	1,12	0,35			1			1				
	03:00	1,48	1,12	0,36			1			1				
	04:00	1,50	1,12	0,38			1			1				
	05:00	1,51	1,12	0,38			1			1				
	06:00	1,53	1,12	0,41			1			1				
	07:00	1,57	1,19	0,38			1			1				
	08:00	1,64	1,26	0,38			1			1				
	09:00	1,77	1,15	0,62			1			1				
	10:00	1,75	1,35	0,40			1			1				
	11:00	1,77	1,29	0,49			1			1				
	12:00	1,83	1,49	0,34			1			1				
	13:00	1,82	1,58	0,24			1			1				
	14:00	1,79	1,48	0,31			1			1				
	15:00	1,84	1,54	0,30			1			1				
	16:00	1,78	1,45	0,33			1			1				
	17:00	1,87	1,52	0,34			1			1				
	18:00	2,00	1,63	0,38			1			1				
	19:00	2,17	1,80	0,37			1		1	1				
	20:00	2,35	1,97	0,38			1		1	1				
	21:00	2,34	2,01	0,33			1		1	1				
	22:00	2,14	1,84	0,30			1		1	1				
	23:00	1,92	1,66	0,25			1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 29/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	1,74	1,47	0,28			1			1					
	01:00	1,56	1,31	0,25			1			1					
	02:00	1,47	1,26	0,21			1			1					
	03:00	1,41	1,26	0,15			1			1					
	04:00	1,40	1,28	0,12			1			1					
	05:00	1,43	1,33	0,10			1			1					
	06:00	1,47	1,41	0,06			1			1					
	07:00	1,54	1,50	0,04			1			1					
	08:00	1,69	1,65	0,04			1			1					
	09:00	1,79	1,75	0,04			1		1	1					
	10:00	1,93	1,87	0,06			1		1	1					
	11:00	1,89	1,81	0,08			1		1	1					
	12:00	1,94	1,87	0,07			1		1	1					
	13:00	1,95	1,89	0,05			1		1	1					
	14:00	1,88	1,83	0,05			1		1	1					
	15:00	1,78	1,75	0,04			1		1	1					
	16:00	1,72	1,70	0,02			1		1	1					
	17:00	1,84	1,83	0,01			1		1	1					
	18:00	1,95	1,95	0,00			1		1	1					
	19:00	2,14	2,14	0,00			1		1	1					
	20:00	2,36	2,35	0,01			1		1	1					
	21:00	2,30	2,28	0,02			1		1	1					
	22:00	2,16	2,12	0,04			1		1	1					
	23:00	1,98	1,94	0,04			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 30/4/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,66	1,62	0,04			1			1					
	01:00	1,56	1,51	0,04			1			1					
	02:00	1,50	1,46	0,04			1			1					
	03:00	1,46	1,42	0,04			1			1					
	04:00	1,47	1,44	0,03			1			1					
	05:00	1,48	1,46	0,02			1			1					
	06:00	1,51	1,51	0,01			1			1					
	07:00	1,59	1,59	0,00			1			1					
	08:00	1,64	1,64	0,00			1			1					
	09:00	1,76	1,76	0,00			1		1	1					
	10:00	1,80	1,80	0,00			1		1	1					
	11:00	1,82	1,82	0,00			1		1	1					
	12:00	1,86	1,86	0,00			1		1	1					
	13:00	1,80	1,79	0,01			1		1	1					
	14:00	1,77	1,73	0,04			1		1	1					
	15:00	1,71	1,68	0,03			1		1	1					
	16:00	1,68	1,68	0,00			1		1	1					
	17:00	1,74	1,74	0,00			1		1	1					
	18:00	1,92	1,92	0,00			1		1	1					
	19:00	2,14	2,14	0,00			1		1	1					
	20:00	2,40	2,40	0,00			1		1	1					
	21:00	2,36	2,35	0,02			1		1	1					
	22:00	2,19	2,17	0,02			1		1	1					
	23:00	1,91	1,90	0,00			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 1/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	1,64	1,64	0,00			1			1					
	01:00	1,54	1,54	0,00			1			1					
	02:00	1,48	1,48	0,00			1			1					
	03:00	1,45	1,45	0,00			1			1					
	04:00	1,44	1,44	0,00			1			1					
	05:00	1,47	1,47	0,00			1			1					
	06:00	1,52	1,52	0,00			1			1					
	07:00	1,62	1,62	0,00			1			1					
	08:00	1,72	1,72	0,00			1		1	1					
	09:00	2,02	2,02	0,00			1		1	1					
	10:00	2,07	2,06	0,01			1		1	1					
	11:00	2,06	2,06	0,00			1		1	1					
	12:00	2,03	2,03	0,00			1		1	1					
	13:00	1,90	1,89	0,01			1		1	1					
	14:00	1,65	1,65	0,01			1			1					
	15:00	1,58	1,57	0,01			1			1					
	16:00	1,60	1,58	0,02			1			1					
	17:00	1,64	1,64	0,01			1			1					
	18:00	1,86	1,86	0,00			1		1	1					
	19:00	2,01	1,99	0,02			1		1	1					
	20:00	2,32	2,31	0,01			1		1	1					
	21:00	2,31	2,30	0,01			1		1	1					
	22:00	2,10	2,09	0,01			1		1	1					
	23:00	1,84	1,84	0,01			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 2/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	1,65	1,63	0,02			1			1					
	01:00	1,54	1,52	0,02			1			1					
	02:00	1,48	1,46	0,02			1			1					
	03:00	1,48	1,43	0,05			1			1					
	04:00	1,49	1,41	0,08			1			1					
	05:00	1,50	1,40	0,09			1			1					
	06:00	1,53	1,44	0,09			1			1					
	07:00	1,58	1,50	0,08			1			1					
	08:00	1,62	1,53	0,09			1			1					
	09:00	1,73	1,64	0,08			1			1					
	10:00	1,67	1,60	0,07			1			1					
	11:00	1,69	1,63	0,06			1			1					
	12:00	1,69	1,64	0,05			1			1					
	13:00	1,67	1,64	0,03			1			1					
	14:00	1,69	1,66	0,03			1			1					
	15:00	1,62	1,58	0,04			1			1					
	16:00	1,69	1,63	0,06			1			1					
	17:00	1,80	1,76	0,04			1			1	1				
	18:00	1,96	1,87	0,08			1			1	1				
	19:00	2,09	1,89	0,20			1			1	1				
	20:00	2,39	2,04	0,35			1			1	1				
	21:00	2,39	2,18	0,21			1			1	1				
	22:00	2,16	2,03	0,13			1			1	1				
	23:00	1,90	1,80	0,10			1			1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 3/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,74	1,13	0,61			1			1					
	01:00	1,59	1,12	0,47			1			1					
	02:00	1,52	1,12	0,40			1			1					
	03:00	1,50	1,12	0,38			1			1					
	04:00	1,48	1,12	0,36			1			1					
	05:00	1,50	1,12	0,38			1			1					
	06:00	1,54	1,12	0,42			1			1					
	07:00	1,62	1,12	0,50			1			1					
	08:00	1,79	1,16	0,63			1			1					
	09:00	1,93	1,25	0,67			1			1					
	10:00	2,02	1,31	0,71			1			1					
	11:00	2,00	1,30	0,70			1			1					
	12:00	2,05	1,33	0,72			1			1					
	13:00	2,06	1,34	0,72			1			1					
	14:00	2,04	1,54	0,51			1			1					
	15:00	1,96	1,66	0,30			1			1					
	16:00	1,90	1,69	0,21			1			1	1				
	17:00	1,95	1,89	0,07			1			1	1				
	18:00	2,04	1,88	0,16			1			1	1				
	19:00	2,20	1,96	0,23			1			1	1				
	20:00	2,49	1,82	0,67			1			1	1				
	21:00	2,51	1,63	0,88			1			1					
	22:00	2,26	1,47	0,79			1			1					
	23:00	1,99	1,30	0,70			1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 4/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	1,75	1,57	0,18			1			1					
	01:00	1,61	1,50	0,11			1			1					
	02:00	1,54	1,47	0,07			1			1					
	03:00	1,52	1,50	0,02			1			1					
	04:00	1,49	1,49	0,00			1			1					
	05:00	1,49	1,49	0,00			1			1					
	06:00	1,53	1,53	0,00			1			1					
	07:00	1,61	1,61	0,00			1			1					
	08:00	1,77	1,77	0,00		1	1			1					
	09:00	1,85	1,85	0,00		1	1			1					
	10:00	1,91	1,89	0,02		1	1			1					
	11:00	1,98	1,96	0,02		1	1			1					
	12:00	2,12	2,10	0,03		1	1			1					
	13:00	2,14	2,11	0,03		1	1			1					
	14:00	2,08	2,08	0,00		1	1			1					
	15:00	2,01	2,01	0,00		1	1			1					
	16:00	2,06	2,06	0,00		1	1			1					
	17:00	2,16	2,14	0,02		1	1			1					
	18:00	2,23	2,15	0,07		1	1			1					
	19:00	2,32	2,20	0,13		1	1			1					
	20:00	2,53	2,30	0,23		1	1			1					
	21:00	2,52	2,31	0,20		1	1			1					
	22:00	2,27	2,17	0,10		1	1			1					
	23:00	1,96	1,92	0,04		1	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 5/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	1,81	1,60	0,21			1			1					
	01:00	1,70	1,36	0,34			1			1					
	02:00	1,63	1,20	0,43			1			1					
	03:00	1,63	1,21	0,42			1			1					
	04:00	1,60	1,12	0,48			1			1					
	05:00	1,61	1,12	0,49			1			1					
	06:00	1,63	1,12	0,51			1			1					
	07:00	1,72	1,12	0,60			1			1					
	08:00	1,83	1,19	0,64			1			1					
	09:00	1,84	1,20	0,65			1			1					
	10:00	1,83	1,19	0,64			1			1					
	11:00	1,87	1,22	0,65			1			1					
	12:00	2,00	1,30	0,70			1			1					
	13:00	2,01	1,49	0,52			1			1					
	14:00	2,09	1,47	0,61			1			1					
	15:00	2,00	1,30	0,70			1			1					
	16:00	2,04	1,33	0,71			1			1					
	17:00	2,14	1,39	0,75			1			1					
	18:00	2,25	1,46	0,79			1			1					
	19:00	2,38	1,54	0,83			1			1					
	20:00	2,55	1,65	0,89			1			1					
	21:00	2,54	1,65	0,89			1			1					
	22:00	2,30	1,50	0,81			1			1					
	23:00	1,99	1,29	0,70			1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 6/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	1,76	1,14	0,62			1			1					
	01:00	1,65	1,12	0,53			1			1					
	02:00	1,58	1,12	0,46			1			1					
	03:00	1,59	1,12	0,47			1			1					
	04:00	1,56	1,12	0,44			1			1					
	05:00	1,58	1,12	0,46			1			1					
	06:00	1,61	1,12	0,49			1			1					
	07:00	1,74	1,13	0,61			1			1					
	08:00	1,87	1,22	0,65			1			1					
	09:00	1,89	1,23	0,66			1			1					
	10:00	1,88	1,22	0,66			1			1					
	11:00	1,87	1,22	0,65			1			1					
	12:00	1,83	1,19	0,64			1			1					
	13:00	1,89	1,23	0,66			1			1					
	14:00	2,02	1,31	0,71			1			1					
	15:00	1,97	1,28	0,69			1			1					
	16:00	2,03	1,32	0,71			1			1					
	17:00	2,13	1,38	0,74			1			1					
	18:00	2,18	1,41	0,76			1			1					
	19:00	2,37	1,54	0,83			1			1					
	20:00	2,51	1,63	0,88			1			1					
	21:00	2,48	1,61	0,87			1			1					
	22:00	2,31	1,50	0,81			1			1					
	23:00	2,03	1,32	0,71			1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 7/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,66	1,12	0,54			1			1					
	01:00	1,52	1,12	0,40			1			1					
	02:00	1,42	1,12	0,30			1			1					
	03:00	1,36	1,12	0,24			1			1					
	04:00	1,35	1,12	0,23			1			1					
	05:00	1,37	1,12	0,25			1			1					
	06:00	1,44	1,12	0,32			1			1					
	07:00	1,49	1,12	0,37			1			1					
	08:00	1,57	1,12	0,45			1			1					
	09:00	1,64	1,12	0,52			1			1					
	10:00	1,68	1,12	0,56			1			1					
	11:00	1,71	1,12	0,59			1			1					
	12:00	1,72	1,12	0,60			1			1					
	13:00	1,71	1,12	0,59			1			1					
	14:00	1,69	1,12	0,57			1			1					
	15:00	1,70	1,12	0,58			1			1					
	16:00	1,71	1,12	0,59			1			1					
	17:00	1,82	1,19	0,64			1			1					
	18:00	1,94	1,26	0,68			1			1					
	19:00	2,18	1,49	0,69			1			1					
	20:00	2,44	1,84	0,59			1			1	1				
	21:00	2,49	2,03	0,47			1			1	1				
	22:00	2,37	2,03	0,34			1			1	1				
	23:00	2,14	1,92	0,21			1			1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 8/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	1,62	1,42	0,20			1			1					
	01:00	1,48	1,27	0,22			1			1					
	02:00	1,39	1,16	0,23			1			1					
	03:00	1,35	1,12	0,23			1			1					
	04:00	1,37	1,12	0,25			1			1					
	05:00	1,39	1,12	0,27			1			1					
	06:00	1,48	1,21	0,27			1			1					
	07:00	1,57	1,35	0,22			1			1					
	08:00	1,63	1,42	0,22			1			1					
	09:00	1,68	1,50	0,18			1			1					
	10:00	1,72	1,56	0,15			1			1					
	11:00	1,73	1,55	0,18			1			1					
	12:00	1,71	1,52	0,19			1			1					
	13:00	1,69	1,50	0,18			1			1					
	14:00	1,64	1,48	0,16			1			1					
	15:00	1,65	1,51	0,14			1			1					
	16:00	1,66	1,54	0,12			1			1					
	17:00	1,77	1,66	0,12			1			1					
	18:00	1,90	1,81	0,09			1			1	1				
	19:00	2,14	2,07	0,07			1			1	1				
	20:00	2,39	2,33	0,06			1			1	1				
	21:00	2,44	2,41	0,04			1			1	1				
	22:00	2,32	2,28	0,04			1			1	1				
	23:00	2,08	2,05	0,03			1			1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 9/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	-	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	1,83	1,82	0,01			1	1			1				
	01:00	1,68	1,65	0,03			1				1				
	02:00	1,65	1,64	0,00			1				1				
	03:00	1,66	1,66	0,00			1				1				
	04:00	1,64	1,64	0,00			1				1				
	05:00	1,61	1,60	0,01			1				1				
	06:00	1,65	1,64	0,01			1				1				
	07:00	1,75	1,75	0,00			1	1			1				
	08:00	1,87	1,87	0,00			1	1			1				
	09:00	1,92	1,91	0,01			1	1			1				
	10:00	1,92	1,91	0,01			1	1			1				
	11:00	1,94	1,91	0,03			1	1			1				
	12:00	2,07	2,02	0,04			1	1			1				
	13:00	2,08	2,03	0,05			1	1			1				
	14:00	2,08	2,03	0,05			1	1			1				
	15:00	2,01	1,96	0,05			1	1			1				
	16:00	2,11	2,06	0,06			1	1			1				
	17:00	2,22	2,15	0,07			1	1			1				
	18:00	2,40	2,30	0,10			1	1			1				
	19:00	2,50	2,42	0,08			1	1			1				
	20:00	2,56	2,48	0,08			1	1			1				
	21:00	2,53	2,48	0,06			1	1			1				
	22:00	2,36	2,33	0,03			1	1			1				
	23:00	2,02	1,99	0,02			1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 10/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	-	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,72	1,66	0,06	1		1								
	01:00	1,67	1,62	0,05	1		1								
	02:00	1,59	1,55	0,04	1		1								
	03:00	1,59	1,55	0,04	1		1								
	04:00	1,57	1,53	0,04	1		1								
	05:00	1,58	1,52	0,06	1		1								
	06:00	1,65	1,60	0,05	1		1								
	07:00	1,70	1,64	0,05	1		1								
	08:00	1,86	1,53	0,34	1		1								
	09:00	1,96	1,44	0,52	1		1								
	10:00	1,97	1,80	0,16	1		1			1					
	11:00	1,92	1,84	0,09	1		1			1					
	12:00	1,98	1,83	0,15	1		1			1					
	13:00	2,02	1,74	0,28	1		1			1					
	14:00	1,98	1,77	0,21	1		1			1					
	15:00	1,88	1,69	0,18	1		1			1					
	16:00	1,91	1,74	0,17	1		1			1					
	17:00	1,98	1,84	0,14	1		1			1					
	18:00	2,20	1,95	0,25	1		1			1					
	19:00	2,39	1,83	0,56	1		1			1					
	20:00	2,53	1,82	0,71	1		1			1					
	21:00	2,49	1,77	0,73	1		1			1					
	22:00	2,27	1,78	0,49	1		1			1					
	23:00	1,97	1,33	0,64	1		1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 11/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	-	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	1,70	1,31	0,38		1	1								
	01:00	1,56	1,24	0,33		1	1								
	02:00	1,53	1,17	0,37		1	1								
	03:00	1,52	1,12	0,40		1	1								
	04:00	1,50	1,12	0,38		1	1								
	05:00	1,53	1,12	0,41		1	1								
	06:00	1,56	1,12	0,44		1	1								
	07:00	1,66	1,12	0,54		1	1								
	08:00	1,75	1,13	0,61		1	1								
	09:00	1,84	1,19	0,64		1	1								
	10:00	1,94	1,32	0,62		1	1								
	11:00	2,15	1,56	0,59		1	1								
	12:00	2,31	1,64	0,67		1	1								
	13:00	2,33	1,52	0,82		1	1								
	14:00	2,31	1,50	0,81		1	1								
	15:00	2,16	1,41	0,76		1	1								
	16:00	2,21	1,49	0,72		1	1								
	17:00	2,26	1,57	0,70		1	1								
	18:00	2,41	1,75	0,66		1	1			1					
	19:00	2,53	1,89	0,64		1	1			1					
	20:00	2,75	2,09	0,66		1	1			1					
	21:00	2,73	1,92	0,81		1	1			1					
	22:00	2,50	1,70	0,80		1	1			1					
	23:00	2,25	1,54	0,71		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 12/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	-	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	1,78	1,26	0,51			1	1							
	01:00	1,61	1,12	0,49			1	1							
	02:00	1,59	1,12	0,47			1	1							
	03:00	1,54	1,12	0,42			1	1							
	04:00	1,52	1,12	0,40			1	1							
	05:00	1,54	1,12	0,42			1	1							
	06:00	1,57	1,12	0,45			1	1							
	07:00	1,72	1,20	0,52			1	1							
	08:00	1,81	1,23	0,59			1	1							
	09:00	1,94	1,42	0,52			1	1							
	10:00	1,96	1,50	0,46			1	1							
	11:00	1,96	1,50	0,46			1	1							
	12:00	2,12	1,57	0,55			1	1							
	13:00	2,11	1,76	0,36			1	1	1						
	14:00	2,05	1,84	0,21			1	1	1						
	15:00	1,95	1,79	0,17			1	1	1						
	16:00	1,93	1,80	0,13			1	1	1						
	17:00	1,94	1,86	0,08			1	1	1						
	18:00	2,07	2,02	0,05			1	1	1						
	19:00	2,28	2,24	0,04			1	1	1						
	20:00	2,51	2,49	0,02			1	1	1						
	21:00	2,49	2,46	0,03			1	1	1						
	22:00	2,27	2,24	0,03			1	1	1						
	23:00	1,99	1,96	0,03			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 13/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	-	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	1,74	1,71	0,02			1	1	1						
	01:00	1,63	1,61	0,02			1		1						
	02:00	1,55	1,53	0,02			1		1						
	03:00	1,52	1,48	0,04			1		1						
	04:00	1,51	1,47	0,04			1		1						
	05:00	1,52	1,48	0,05			1		1						
	06:00	1,54	1,47	0,07			1		1						
	07:00	1,62	1,55	0,07			1		1						
	08:00	1,71	1,62	0,09			1		1						
	09:00	1,76	1,66	0,10			1		1						
	10:00	1,83	1,74	0,09			1	1	1						
	11:00	1,84	1,76	0,08			1	1	1						
	12:00	1,84	1,78	0,06			1	1	1						
	13:00	1,84	1,78	0,06			1	1	1						
	14:00	1,82	1,76	0,06			1	1	1						
	15:00	1,81	1,76	0,06			1	1	1						
	16:00	1,84	1,81	0,03			1	1	1						
	17:00	1,94	1,91	0,03			1	1	1						
	18:00	2,14	2,10	0,04			1	1	1						
	19:00	2,35	2,34	0,01			1	1	1						
	20:00	2,50	2,49	0,01			1	1	1						
	21:00	2,49	2,48	0,01			1	1	1						
	22:00	2,30	2,30	0,00			1	1	1						
	23:00	2,01	2,01	0,00			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 14/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	-	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,78	1,78	0,00			1	1	1						
	01:00	1,63	1,61	0,01			1		1						
	02:00	1,53	1,52	0,01			1		1						
	03:00	1,48	1,47	0,01			1		1						
	04:00	1,47	1,40	0,07			1		1						
	05:00	1,49	1,43	0,06			1		1						
	06:00	1,51	1,44	0,07			1		1						
	07:00	1,57	1,49	0,08			1		1						
	08:00	1,65	1,58	0,07			1		1						
	09:00	1,72	1,64	0,07			1		1						
	10:00	1,73	1,66	0,08			1		1						
	11:00	1,82	1,75	0,07			1	1	1						
	12:00	1,83	1,75	0,08			1	1	1						
	13:00	1,81	1,73	0,08			1	1	1						
	14:00	1,81	1,73	0,08			1	1	1						
	15:00	1,76	1,68	0,08			1	1	1						
	16:00	1,81	1,72	0,09			1	1	1						
	17:00	1,94	1,87	0,07			1	1	1						
	18:00	2,15	2,01	0,13			1	1	1						
	19:00	2,37	2,23	0,15			1	1	1						
	20:00	2,54	2,36	0,17			1	1	1						
	21:00	2,52	2,36	0,16			1	1	1						
	22:00	2,31	2,11	0,20			1	1	1						
	23:00	2,03	1,79	0,24			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 15/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	-	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	1,73	1,48	0,25			1		1						
	01:00	1,60	1,39	0,20			1		1						
	02:00	1,51	1,24	0,27			1		1						
	03:00	1,47	1,12	0,35			1		1						
	04:00	1,46	1,12	0,34			1		1						
	05:00	1,49	1,12	0,37			1		1						
	06:00	1,54	1,12	0,42			1		1						
	07:00	1,64	1,17	0,48			1		1						
	08:00	1,76	1,62	0,14			1		1						
	09:00	1,87	1,78	0,09			1	1	1						
	10:00	1,94	1,88	0,06			1	1	1						
	11:00	1,97	1,95	0,02			1	1	1						
	12:00	1,97	1,95	0,02			1	1	1						
	13:00	1,94	1,90	0,04			1	1	1						
	14:00	1,89	1,84	0,05			1	1	1						
	15:00	1,83	1,78	0,04			1	1	1						
	16:00	1,82	1,79	0,03			1	1	1						
	17:00	1,91	1,87	0,04			1	1	1						
	18:00	2,11	2,06	0,04			1	1	1						
	19:00	2,37	2,29	0,08			1	1	1						
	20:00	2,56	2,49	0,07			1	1	1						
	21:00	2,52	2,46	0,06			1	1	1						
	22:00	2,33	2,23	0,10			1	1	1						
	23:00	2,04	1,89	0,16			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 16/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	-	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	1,82	1,18	0,64			1		1						
	01:00	1,71	1,12	0,59			1		1						
	02:00	1,66	1,12	0,54			1		1						
	03:00	1,62	1,12	0,50			1		1						
	04:00	1,59	1,12	0,47			1		1						
	05:00	1,54	1,12	0,42			1		1						
	06:00	1,57	1,12	0,45			1		1						
	07:00	1,82	1,18	0,64			1		1						
	08:00	1,93	1,25	0,67			1		1						
	09:00	1,96	1,28	0,69			1		1						
	10:00	2,00	1,30	0,70			1		1						
	11:00	1,96	1,27	0,69			1		1						
	12:00	2,08	1,35	0,73			1		1						
	13:00	2,15	1,88	0,27			1		1			1			
	14:00	2,15	2,11	0,04			1		1			1			
	15:00	2,04	1,76	0,27			1		1			1			
	16:00	2,03	1,68	0,35			1		1			1			
	17:00	2,16	1,87	0,29			1		1			1			
	18:00	2,29	2,10	0,20			1		1			1			
	19:00	2,45	2,04	0,41			1		1			1			
	20:00	2,70	2,17	0,53			1		1			1			
	21:00	2,68	1,99	0,69			1		1			1			
	22:00	2,40	1,56	0,84			1		1						
	23:00	2,08	1,35	0,73			1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 17/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,76	1,14	0,61			1		1						
	01:00	1,63	1,12	0,51			1		1						
	02:00	1,56	1,12	0,44			1		1						
	03:00	1,53	1,12	0,41			1		1						
	04:00	1,51	1,12	0,39			1		1						
	05:00	1,52	1,12	0,40			1		1						
	06:00	1,51	1,12	0,39			1		1						
	07:00	1,74	1,37	0,37			1		1						
	08:00	1,88	1,56	0,32			1		1						
	09:00	2,00	1,61	0,39			1		1						
	10:00	2,06	1,60	0,46			1		1						
	11:00	1,97	1,55	0,42			1		1						
	12:00	2,01	1,65	0,36			1		1						
	13:00	2,08	1,53	0,56			1		1						
	14:00	2,02	1,58	0,45			1		1						
	15:00	1,95	1,37	0,58			1		1						
	16:00	1,96	1,27	0,68			1		1						
	17:00	2,06	1,34	0,72			1		1						
	18:00	2,21	1,44	0,78			1		1						
	19:00	2,40	1,56	0,84			1		1						
	20:00	2,63	1,76	0,87			1		1			1			
	21:00	2,58	2,06	0,52			1		1			1			
	22:00	2,31	1,61	0,70			1		1						
	23:00	2,01	1,32	0,68			1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 18/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	1,78	1,30	0,48			1		1						
	01:00	1,64	1,29	0,34			1		1						
	02:00	1,56	1,31	0,25			1		1						
	03:00	1,52	1,30	0,22			1		1						
	04:00	1,49	1,22	0,27			1		1						
	05:00	1,52	1,12	0,40			1		1						
	06:00	1,57	1,12	0,45			1		1						
	07:00	1,74	1,26	0,48			1		1						
	08:00	1,92	1,59	0,32			1		1						
	09:00	2,03	1,83	0,20			1		1			1			
	10:00	2,11	1,94	0,17			1		1			1			
	11:00	2,16	1,95	0,21			1		1			1			
	12:00	2,28	2,08	0,20			1		1			1			
	13:00	2,24	2,07	0,18			1		1			1			
	14:00	2,15	1,98	0,16			1		1			1			
	15:00	2,05	1,91	0,14			1		1			1			
	16:00	2,07	1,95	0,12			1		1			1			
	17:00	2,18	2,05	0,13			1		1			1			
	18:00	2,32	2,15	0,16			1		1			1			
	19:00	2,48	2,33	0,15			1		1			1			
	20:00	2,59	2,46	0,13			1		1			1			
	21:00	2,52	2,43	0,09			1		1			1			
	22:00	2,24	2,16	0,08			1		1			1			
	23:00	1,97	1,92	0,05			1		1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 19/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	1,88	1,88	0,00			1		1		1				
	01:00	1,76	1,76	0,00			1		1		1				
	02:00	1,67	1,66	0,01			1		1						
	03:00	1,62	1,59	0,03			1		1						
	04:00	1,60	1,55	0,05			1		1						
	05:00	1,61	1,52	0,09			1		1						
	06:00	1,65	1,57	0,09			1		1						
	07:00	1,71	1,62	0,09			1		1						
	08:00	1,81	1,68	0,13			1		1			1			
	09:00	1,91	1,72	0,19			1		1			1			
	10:00	1,98	1,84	0,14			1		1			1			
	11:00	1,99	1,84	0,15			1		1			1			
	12:00	2,00	1,89	0,11			1		1			1			
	13:00	1,97	1,91	0,05			1		1			1			
	14:00	1,93	1,86	0,07			1		1			1			
	15:00	1,91	1,85	0,06			1		1			1			
	16:00	1,93	1,89	0,04			1		1			1			
	17:00	2,03	2,01	0,02			1		1			1			
	18:00	2,20	2,19	0,01			1		1			1			
	19:00	2,40	2,39	0,00			1		1			1			
	20:00	2,61	2,59	0,02		1	1		1			1			
	21:00	2,56	2,52	0,04		1	1		1			1			
	22:00	2,37	2,31	0,06			1		1			1			
	23:00	2,08	2,00	0,08			1		1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 20/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	1,90	1,83	0,08			1		1		1				
	01:00	1,77	1,61	0,16			1		1						
	02:00	1,69	1,41	0,27			1		1						
	03:00	1,63	1,30	0,33			1		1						
	04:00	1,63	1,45	0,18			1		1						
	05:00	1,65	1,53	0,13			1		1						
	06:00	1,72	1,59	0,13			1		1						
	07:00	1,76	1,64	0,12			1		1						
	08:00	1,93	1,84	0,08			1		1			1			
	09:00	2,04	1,96	0,09			1		1			1			
	10:00	2,10	1,95	0,16			1		1			1			
	11:00	2,12	1,88	0,24			1		1			1			
	12:00	2,15	1,93	0,22			1		1			1			
	13:00	2,14	1,90	0,24			1		1			1			
	14:00	2,12	1,71	0,41			1		1			1			
	15:00	2,08	1,78	0,30			1		1			1			
	16:00	2,11	1,84	0,27			1		1			1			
	17:00	2,21	2,13	0,07			1		1			1			
	18:00	2,32	2,29	0,03			1		1			1			
	19:00	2,49	2,48	0,02			1		1			1			
	20:00	2,75	2,72	0,03	1		1		1			1			
	21:00	2,79	2,77	0,01	1		1		1			1			
	22:00	2,49	2,48	0,01			1		1			1			
	23:00	2,20	2,17	0,03			1		1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 21/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,88	1,81	0,07			1		1		1				
	01:00	1,71	1,65	0,07			1		1						
	02:00	1,65	1,62	0,03			1		1						
	03:00	1,60	1,55	0,05			1		1						
	04:00	1,59	1,53	0,06			1		1						
	05:00	1,62	1,59	0,03			1		1						
	06:00	1,69	1,66	0,03			1		1						
	07:00	1,79	1,74	0,05			1		1			1			
	08:00	1,93	1,85	0,08			1		1			1			
	09:00	2,03	1,94	0,10			1		1			1			
	10:00	2,10	1,95	0,16			1		1			1			
	11:00	2,15	1,94	0,21			1		1			1			
	12:00	2,17	1,96	0,21			1		1			1			
	13:00	2,15	1,97	0,18			1		1			1			
	14:00	2,13	1,97	0,16			1		1			1			
	15:00	2,09	1,90	0,19			1		1			1			
	16:00	2,09	1,54	0,55			1		1						
	17:00	2,19	1,59	0,60			1		1						
	18:00	2,31	1,65	0,66			1		1						
	19:00	2,55	1,83	0,72			1		1			1			
	20:00	2,85	2,02	0,83			1		1			1			
	21:00	2,89	1,98	0,91			1		1			1			
	22:00	2,64	1,73	0,92			1		1			1			
	23:00	2,30	1,49	0,80			1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 22/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	1,90	1,25	0,65			1		1						
	01:00	1,78	1,21	0,57			1		1						
	02:00	1,68	1,18	0,51			1		1						
	03:00	1,63	1,14	0,48			1		1						
	04:00	1,61	1,16	0,45			1		1						
	05:00	1,63	1,23	0,40			1		1						
	06:00	1,70	1,33	0,37			1		1						
	07:00	1,82	1,44	0,38			1		1						
	08:00	1,95	1,60	0,36			1		1						
	09:00	2,07	1,82	0,25			1		1			1			
	10:00	2,15	1,98	0,17			1		1			1			
	11:00	2,18	2,06	0,12			1		1			1			
	12:00	2,18	2,07	0,11			1		1			1			
	13:00	2,14	2,04	0,10			1		1			1			
	14:00	2,10	2,00	0,11			1		1			1			
	15:00	2,07	1,96	0,12			1		1			1			
	16:00	2,07	1,94	0,14			1		1			1			
	17:00	2,16	2,02	0,14			1		1			1			
	18:00	2,32	2,20	0,11			1		1			1			
	19:00	2,53	2,45	0,08			1		1			1			
	20:00	2,78	2,73	0,05	1		1		1			1			
	21:00	2,81	2,76	0,04	1		1		1			1			
	22:00	2,61	2,56	0,05	1		1		1			1			
	23:00	2,31	2,25	0,06			1		1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 23/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	1,93	1,91	0,02			1	1			1				
	01:00	1,81	1,77	0,03			1	1			1				
	02:00	1,76	1,73	0,03			1	1			1				
	03:00	1,72	1,66	0,07			1	1							
	04:00	1,78	1,62	0,16			1	1							
	05:00	1,80	1,41	0,39			1	1							
	06:00	1,84	1,27	0,57			1	1							
	07:00	1,94	1,39	0,55			1	1							
	08:00	2,29	1,75	0,53			1	1			1				
	09:00	2,51	2,06	0,46			1	1			1				
	10:00	2,59	2,33	0,25			1	1			1				
	11:00	2,57	2,08	0,49			1	1			1				
	12:00	2,59	1,89	0,69			1	1			1				
	13:00	2,64	2,07	0,57			1	1			1				
	14:00	2,56	2,35	0,21			1	1			1				
	15:00	2,42	2,33	0,09			1	1			1				
	16:00	2,42	2,34	0,08			1	1			1				
	17:00	2,29	2,22	0,07			1	1			1				
	18:00	2,33	2,26	0,07			1	1			1				
	19:00	2,47	2,43	0,05			1	1			1				
	20:00	2,66	2,64	0,02		1	1	1			1				
	21:00	2,70	2,69	0,00		1	1	1			1				
	22:00	2,48	2,48	0,00			1	1			1				
	23:00	2,19	2,19	0,00			1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 24/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,92	1,92	0,00			1	1			1				
	01:00	1,80	1,80	0,00			1	1			1				
	02:00	1,74	1,74	0,00			1	1			1				
	03:00	1,71	1,71	0,00			1	1			1				
	04:00	1,71	1,71	0,00			1	1			1				
	05:00	1,72	1,71	0,01			1	1			1				
	06:00	1,79	1,76	0,03			1	1			1				
	07:00	1,95	1,90	0,06			1	1			1				
	08:00	2,23	2,17	0,06			1	1			1				
	09:00	2,38	2,33	0,06			1	1			1				
	10:00	2,53	2,48	0,05			1	1			1				
	11:00	2,49	2,44	0,05			1	1			1				
	12:00	2,50	2,45	0,05			1	1			1				
	13:00	2,47	2,42	0,05			1	1			1				
	14:00	2,38	2,33	0,05			1	1			1				
	15:00	2,30	2,27	0,04			1	1			1				
	16:00	2,26	2,23	0,03			1	1			1				
	17:00	2,31	2,29	0,02			1	1			1				
	18:00	2,40	2,40	0,01			1	1			1				
	19:00	2,55	2,55	0,00		1	1	1			1				
	20:00	2,76	2,76	0,00		1	1	1			1				
	21:00	2,77	2,77	0,00		1	1	1			1				
	22:00	2,53	2,53	0,00		1	1	1			1				
	23:00	2,26	2,26	0,00			1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 25/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	1,99	1,99	0,00			1	1			1				
	01:00	1,85	1,85	0,00			1	1			1				
	02:00	1,73	1,73	0,00			1	1			1				
	03:00	1,65	1,65	0,00			1	1							
	04:00	1,64	1,64	0,00			1	1							
	05:00	1,63	1,63	0,00			1	1							
	06:00	1,65	1,65	0,01			1	1							
	07:00	1,85	1,84	0,01			1	1				1			
	08:00	1,99	1,97	0,01			1	1				1			
	09:00	2,10	2,09	0,02			1	1				1			
	10:00	2,18	2,16	0,02			1	1				1			
	11:00	2,21	2,19	0,02			1	1				1			
	12:00	2,21	2,19	0,02			1	1				1			
	13:00	2,20	2,17	0,03			1	1				1			
	14:00	2,16	2,14	0,03			1	1				1			
	15:00	2,13	2,10	0,03			1	1				1			
	16:00	2,13	2,11	0,03			1	1				1			
	17:00	2,20	2,18	0,02			1	1				1			
	18:00	2,32	2,31	0,01			1	1				1			
	19:00	2,49	2,49	0,00			1	1				1			
	20:00	2,72	2,72	0,00		1	1	1				1			
	21:00	2,75	2,75	0,00		1	1	1				1			
	22:00	2,48	2,48	0,00			1	1				1			
	23:00	2,15	2,15	0,00			1	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 26/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	2,02	2,02	0,00			1	1			1				
	01:00	1,87	1,87	0,01			1	1			1				
	02:00	1,77	1,76	0,01			1	1			1				
	03:00	1,67	1,64	0,03			1	1							
	04:00	1,66	1,58	0,08			1	1							
	05:00	1,67	1,56	0,11			1	1							
	06:00	1,68	1,65	0,03			1	1							
	07:00	1,87	1,87	0,00			1	1				1			
	08:00	2,04	2,03	0,01			1	1				1			
	09:00	2,18	2,15	0,03			1	1				1			
	10:00	2,29	2,21	0,08			1	1				1			
	11:00	2,32	2,01	0,31			1	1				1			
	12:00	2,33	1,99	0,34			1	1				1			
	13:00	2,29	1,95	0,34			1	1				1			
	14:00	2,23	1,97	0,25			1	1				1			
	15:00	2,19	1,98	0,21			1	1				1			
	16:00	2,19	2,05	0,14			1	1				1			
	17:00	2,25	2,19	0,06			1	1				1			
	18:00	2,31	2,24	0,07			1	1				1			
	19:00	2,48	2,38	0,09			1	1				1			
	20:00	2,67	2,58	0,09		1	1	1				1			
	21:00	2,71	2,60	0,11		1	1	1				1			
	22:00	2,53	2,45	0,08		1	1	1				1			
	23:00	2,22	2,17	0,05			1	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 27/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	2,05	1,95	0,11			1	1			1				
	01:00	1,92	1,73	0,19			1	1			1				
	02:00	1,78	1,65	0,13			1	1							
	03:00	1,75	1,66	0,10			1	1							
	04:00	1,75	1,73	0,02			1	1			1				
	05:00	1,76	1,74	0,02			1	1			1				
	06:00	1,78	1,73	0,05			1	1			1				
	07:00	1,90	1,86	0,04			1	1			1				
	08:00	2,08	2,06	0,02			1	1			1				
	09:00	2,22	2,21	0,01			1	1			1				
	10:00	2,31	2,29	0,02			1	1			1				
	11:00	2,28	2,25	0,02			1	1			1				
	12:00	2,39	2,34	0,06			1	1			1				
	13:00	2,43	2,39	0,04			1	1			1				
	14:00	2,36	2,35	0,01			1	1			1				
	15:00	2,32	2,32	0,00			1	1			1				
	16:00	2,29	2,29	0,00			1	1			1				
	17:00	2,35	2,34	0,00			1	1			1				
	18:00	2,48	2,48	0,00			1	1			1				
	19:00	2,66	2,63	0,03		1	1	1			1				
	20:00	2,81	2,65	0,15		1	1	1			1				
	21:00	2,70	2,59	0,11		1	1	1			1				
	22:00	2,49	2,43	0,06			1	1			1				
	23:00	2,25	2,21	0,04			1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 28/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	2,02	1,96	0,06			1	1			1				
	01:00	1,85	1,74	0,10			1	1			1				
	02:00	1,79	1,66	0,13			1	1							
	03:00	1,69	1,65	0,04			1	1							
	04:00	1,67	1,61	0,06			1	1							
	05:00	1,67	1,50	0,17			1	1							
	06:00	1,73	1,50	0,23			1	1							
	07:00	1,85	1,62	0,22			1	1							
	08:00	1,98	1,66	0,32			1	1							
	09:00	2,12	1,66	0,47			1	1							
	10:00	2,23	1,62	0,61			1	1							
	11:00	2,25	1,56	0,69			1	1							
	12:00	2,33	1,51	0,81			1	1							
	13:00	2,33	1,51	0,81			1	1							
	14:00	2,27	1,48	0,79			1	1							
	15:00	2,29	1,49	0,80			1	1							
	16:00	2,29	2,06	0,23			1	1				1			
	17:00	2,34	2,12	0,22			1	1				1			
	18:00	2,47	2,29	0,18			1	1				1			
	19:00	2,61	2,47	0,14			1	1				1			
	20:00	2,72	2,64	0,09		1	1	1				1			
	21:00	2,67	2,62	0,05		1	1	1				1			
	22:00	2,43	2,38	0,05			1	1				1			
	23:00	2,16	2,10	0,07			1	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 29/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	2,00	1,93	0,07			1	1			1				
	01:00	1,86	1,78	0,09			1	1			1				
	02:00	1,77	1,65	0,12			1	1							
	03:00	1,73	1,57	0,16			1	1							
	04:00	1,69	1,51	0,18			1	1							
	05:00	1,67	1,49	0,18			1	1							
	06:00	1,74	1,57	0,17			1	1							
	07:00	1,90	1,75	0,15			1	1				1			
	08:00	2,13	1,98	0,14			1	1				1			
	09:00	2,30	2,18	0,11			1	1				1			
	10:00	2,42	2,28	0,15			1	1				1			
	11:00	2,36	2,21	0,15			1	1				1			
	12:00	2,45	2,30	0,15			1	1				1			
	13:00	2,42	2,29	0,13			1	1				1			
	14:00	2,34	2,24	0,11			1	1				1			
	15:00	2,35	2,22	0,12			1	1				1			
	16:00	2,30	2,19	0,10			1	1				1			
	17:00	2,31	2,24	0,07			1	1				1			
	18:00	2,44	2,37	0,07			1	1				1			
	19:00	2,59	2,54	0,05		1	1	1				1			
	20:00	2,80	2,77	0,03		1	1	1				1			
	21:00	2,79	2,77	0,02		1	1	1				1			
	22:00	2,50	2,49	0,02			1	1				1			
	23:00	2,31	2,30	0,01			1	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 30/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	2,06	2,02	0,04			1	1			1				
	01:00	1,90	1,89	0,01			1	1			1				
	02:00	1,79	1,78	0,01			1	1			1				
	03:00	1,73	1,72	0,01			1	1			1				
	04:00	1,71	1,71	0,00			1	1			1				
	05:00	1,73	1,73	0,00			1	1			1				
	06:00	1,80	1,80	0,00			1	1			1				
	07:00	1,91	1,91	0,00			1	1			1				
	08:00	2,07	2,06	0,00			1	1			1				
	09:00	2,20	2,20	0,00			1	1			1				
	10:00	2,30	2,29	0,00			1	1			1				
	11:00	2,33	2,33	0,00			1	1			1				
	12:00	2,35	2,34	0,01			1	1			1				
	13:00	2,31	2,30	0,02			1	1			1				
	14:00	2,26	2,25	0,02			1	1			1				
	15:00	2,23	2,22	0,01			1	1			1				
	16:00	2,25	2,25	0,00			1	1			1				
	17:00	2,29	2,29	0,00			1	1			1				
	18:00	2,43	2,43	0,00			1	1			1				
	19:00	2,62	2,61	0,01		1	1	1			1				
	20:00	2,76	2,73	0,03		1	1	1			1				
	21:00	2,78	2,68	0,10		1	1	1			1				
	22:00	2,55	2,48	0,07			1	1			1				
	23:00	2,31	2,26	0,05			1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 31/5/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	2,07	2,07	0,00			1	1			1				
	01:00	1,92	1,92	0,00			1	1			1				
	02:00	1,80	1,80	0,00			1	1			1				
	03:00	1,73	1,73	0,00			1	1			1				
	04:00	1,69	1,69	0,00			1	1			1				
	05:00	1,71	1,71	0,01			1	1			1				
	06:00	1,77	1,76	0,01			1	1			1				
	07:00	1,88	1,85	0,03			1	1			1				
	08:00	2,02	1,98	0,03			1	1			1				
	09:00	2,14	2,12	0,02			1	1			1				
	10:00	2,25	2,20	0,04			1	1			1				
	11:00	2,34	2,32	0,03			1	1			1				
	12:00	2,38	2,34	0,04			1	1			1				
	13:00	2,36	2,34	0,02			1	1			1				
	14:00	2,30	2,30	0,00			1	1			1				
	15:00	2,29	2,29	0,00			1	1			1				
	16:00	2,26	2,26	0,00			1	1			1				
	17:00	2,34	2,29	0,06			1	1			1				
	18:00	2,48	2,39	0,09			1	1			1				
	19:00	2,65	2,58	0,06		1	1	1			1				
	20:00	2,82	2,73	0,09		1	1	1			1				
	21:00	2,71	2,62	0,09		1	1	1			1				
	22:00	2,50	2,41	0,09			1	1			1				
	23:00	2,25	2,12	0,13			1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 1/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	2,13	1,80	0,32		1	1	1							
	01:00	1,99	1,68	0,30		1	1	1							
	02:00	1,85	1,73	0,12		1	1	1							
	03:00	1,81	1,76	0,05		1	1	1							
	04:00	1,79	1,74	0,05		1	1	1							
	05:00	1,81	1,71	0,10		1	1	1							
	06:00	1,88	1,73	0,15		1	1	1							
	07:00	2,09	1,98	0,10		1	1	1							
	08:00	2,32	2,12	0,21		1	1	1							
	09:00	2,62	2,36	0,25		1	1	1							
	10:00	2,71	2,56	0,15		1	1	1				1			
	11:00	2,76	2,61	0,15		1	1	1				1			
	12:00	2,88	2,72	0,16		1	1	1				1			
	13:00	2,91	2,61	0,29		1	1	1				1			
	14:00	2,82	2,43	0,39		1	1	1							
	15:00	2,46	1,96	0,50		1	1	1							
	16:00	2,35	1,79	0,56		1	1	1							
	17:00	2,46	1,85	0,61		1	1	1							
	18:00	2,64	2,10	0,54		1	1	1							
	19:00	2,87	2,33	0,54		1	1	1							
	20:00	3,00	2,50	0,50		1	1	1				1			
	21:00	2,99	2,54	0,45		1	1	1				1			
	22:00	2,71	2,34	0,37		1	1	1							
	23:00	2,43	2,10	0,33		1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 2/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	2,21	2,08	0,14			1	1			1				
	01:00	2,07	1,93	0,13			1	1			1				
	02:00	1,96	1,85	0,12			1	1			1				
	03:00	1,90	1,80	0,10			1	1			1				
	04:00	1,85	1,74	0,10			1	1			1				
	05:00	1,87	1,81	0,07			1	1			1				
	06:00	1,93	1,87	0,07			1	1			1				
	07:00	2,12	2,08	0,04			1	1			1				
	08:00	2,32	2,18	0,14			1	1			1				
	09:00	2,46	2,24	0,22			1	1			1				
	10:00	2,52	2,31	0,22			1	1			1				
	11:00	2,57	2,36	0,21			1	1			1				
	12:00	2,62	2,48	0,14			1	1			1				
	13:00	2,71	2,42	0,29			1	1			1				
	14:00	2,63	2,29	0,35			1	1			1				
	15:00	2,45	2,12	0,33			1	1			1				
	16:00	2,40	2,26	0,14			1	1			1				
	17:00	2,44	2,36	0,08			1	1			1				
	18:00	2,61	2,57	0,03		1	1	1			1				
	19:00	2,89	2,89	0,00		1	1	1			1				
	20:00	3,03	3,02	0,01		1	1	1			1				
	21:00	3,06	3,00	0,06		1	1	1			1				
	22:00	2,77	2,73	0,05		1	1	1			1				
	23:00	2,47	2,43	0,04			1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 3/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	2,15	2,12	0,02			1	1			1				
	01:00	2,03	1,99	0,04			1	1			1				
	02:00	1,91	1,84	0,07			1	1			1				
	03:00	1,87	1,80	0,07			1	1			1				
	04:00	1,85	1,83	0,03			1	1			1				
	05:00	1,84	1,80	0,05			1	1			1				
	06:00	1,89	1,82	0,07			1	1			1				
	07:00	2,08	2,02	0,07			1	1			1				
	08:00	2,33	2,24	0,09			1	1			1				
	09:00	2,45	2,36	0,09			1	1			1				
	10:00	2,50	2,39	0,11			1	1			1				
	11:00	2,49	2,35	0,14			1	1			1				
	12:00	2,59	2,45	0,15			1	1			1				
	13:00	2,61	2,44	0,17			1	1			1				
	14:00	2,60	2,47	0,13			1	1			1				
	15:00	2,48	2,38	0,10			1	1			1				
	16:00	2,49	2,37	0,12			1	1			1				
	17:00	2,59	2,43	0,16			1	1			1				
	18:00	2,71	2,59	0,11		1	1	1			1				
	19:00	2,79	2,73	0,06		1	1	1			1				
	20:00	2,97	2,92	0,05		1	1	1			1				
	21:00	2,96	2,92	0,04		1	1	1			1				
	22:00	2,68	2,65	0,03		1	1	1			1				
	23:00	2,41	2,40	0,01			1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 4/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	2,18	2,18	0,00			1	1			1				
	01:00	2,06	2,06	0,00			1	1			1				
	02:00	1,97	1,97	0,00			1	1			1				
	03:00	1,91	1,91	0,00			1	1			1				
	04:00	1,86	1,86	0,00			1	1			1				
	05:00	1,85	1,85	0,00			1	1			1				
	06:00	1,84	1,84	0,00			1	1			1				
	07:00	2,02	2,02	0,00			1	1			1				
	08:00	2,24	2,24	0,00			1	1			1				
	09:00	2,33	2,32	0,02			1	1			1				
	10:00	2,38	2,35	0,03			1	1			1				
	11:00	2,48	2,45	0,03			1	1			1				
	12:00	2,58	2,55	0,03		1	1	1			1				
	13:00	2,56	2,52	0,04		1	1	1			1				
	14:00	2,54	2,48	0,06			1	1			1				
	15:00	2,46	2,39	0,06			1	1			1				
	16:00	2,44	2,27	0,16			1	1			1				
	17:00	2,52	2,31	0,21			1	1			1				
	18:00	2,65	2,40	0,25			1	1			1				
	19:00	2,77	2,56	0,21		1	1	1			1				
	20:00	2,95	2,79	0,16		1	1	1			1				
	21:00	2,98	2,89	0,09		1	1	1			1				
	22:00	2,71	2,64	0,07		1	1	1			1				
	23:00	2,44	2,36	0,07			1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 5/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	2,17	2,08	0,09			1	1			1				
	01:00	2,02	1,90	0,13			1	1			1				
	02:00	1,94	1,78	0,16			1	1			1				
	03:00	1,91	1,76	0,14			1	1			1				
	04:00	1,89	1,77	0,12			1	1			1				
	05:00	1,89	1,78	0,11			1	1			1				
	06:00	1,93	1,73	0,20			1	1			1				
	07:00	2,13	1,94	0,20			1	1			1				
	08:00	2,36	2,13	0,23			1	1			1				
	09:00	2,63	2,49	0,14			1	1			1				
	10:00	2,76	2,65	0,11		1	1	1			1				
	11:00	2,81	2,68	0,13		1	1	1			1				
	12:00	2,90	2,74	0,15		1	1	1			1				
	13:00	2,89	2,76	0,13		1	1	1			1				
	14:00	2,85	2,70	0,14		1	1	1			1				
	15:00	2,51	2,33	0,18			1	1			1				
	16:00	2,44	2,30	0,15			1	1			1				
	17:00	2,58	2,47	0,11			1	1			1				
	18:00	2,73	2,56	0,17		1	1	1			1				
	19:00	2,84	2,73	0,10		1	1	1			1				
	20:00	3,04	3,00	0,04		1	1	1			1				
	21:00	2,99	2,95	0,04		1	1	1			1				
	22:00	2,73	2,66	0,07		1	1	1			1				
	23:00	2,46	2,36	0,11			1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 6/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	2,22	2,12	0,10			1	1			1				
	01:00	2,09	1,97	0,11			1	1			1				
	02:00	1,98	1,86	0,12			1	1			1				
	03:00	1,92	1,88	0,04			1	1			1				
	04:00	1,90	1,89	0,01			1	1			1				
	05:00	1,89	1,88	0,01			1	1			1				
	06:00	1,92	1,90	0,03			1	1			1				
	07:00	2,14	2,10	0,05			1	1			1				
	08:00	2,36	2,29	0,07			1	1			1				
	09:00	2,42	2,33	0,09			1	1			1				
	10:00	2,46	2,42	0,04			1	1			1				
	11:00	2,51	2,47	0,05			1	1			1				
	12:00	2,69	2,62	0,07		1	1	1			1				
	13:00	2,70	2,62	0,09		1	1	1			1				
	14:00	2,67	2,58	0,09		1	1	1			1				
	15:00	2,49	2,44	0,05			1	1			1				
	16:00	2,46	2,45	0,01			1	1			1				
	17:00	2,56	2,56	0,00		1	1	1			1				
	18:00	2,70	2,70	0,00		1	1	1			1				
	19:00	2,87	2,87	0,00		1	1	1			1				
	20:00	3,03	3,03	0,00		1	1	1			1				
	21:00	3,09	3,09	0,00		1	1	1			1				
	22:00	2,76	2,76	0,00		1	1	1			1				
	23:00	2,49	2,45	0,04			1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 7/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	2,30	2,29	0,01			1	1			1				
	01:00	2,16	2,12	0,04			1	1			1				
	02:00	2,04	1,93	0,10			1	1			1				
	03:00	2,00	1,84	0,16			1	1			1				
	04:00	1,93	1,62	0,31			1	1							
	05:00	1,91	1,33	0,58			1	1							
	06:00	1,95	1,59	0,36			1	1							
	07:00	2,17	2,08	0,08			1	1				1			
	08:00	2,44	2,42	0,02			1	1				1			
	09:00	2,54	2,49	0,05			1	1				1			
	10:00	2,69	2,62	0,07		1	1	1				1			
	11:00	2,86	2,80	0,06		1	1	1				1			
	12:00	3,04	2,93	0,11		1	1	1				1			
	13:00	3,06	2,95	0,11		1	1	1				1			
	14:00	2,97	2,85	0,12		1	1	1				1			
	15:00	2,82	2,77	0,05		1	1	1				1			
	16:00	2,72	2,67	0,05		1	1	1				1			
	17:00	2,77	2,73	0,04		1	1	1				1			
	18:00	2,85	2,77	0,08		1	1	1				1			
	19:00	3,04	2,87	0,17		1	1	1				1			
	20:00	3,22	3,07	0,15		1	1	1				1			
	21:00	3,23	3,16	0,07		1	1	1				1			
	22:00	2,98	2,97	0,01		1	1	1				1			
	23:00	2,66	2,66	0,00		1	1	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 8/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	2,33	2,33	0,00			1	1			1				
	01:00	2,08	2,07	0,01			1	1			1				
	02:00	1,98	1,87	0,11			1	1			1				
	03:00	1,93	1,82	0,11			1	1			1				
	04:00	1,88	1,85	0,03			1	1			1				
	05:00	1,89	1,85	0,04			1	1			1				
	06:00	1,94	1,83	0,11			1	1			1				
	07:00	2,13	2,07	0,06			1	1			1				
	08:00	2,42	2,38	0,04			1	1			1				
	09:00	2,58	2,41	0,17			1	1			1				
	10:00	2,57	2,29	0,28			1	1			1				
	11:00	2,65	2,47	0,18			1	1			1				
	12:00	2,76	2,60	0,16			1	1			1		1		
	13:00	2,76	2,70	0,06			1	1			1		1		
	14:00	2,73	2,71	0,03			1	1			1		1		
	15:00	2,63	2,60	0,03			1	1			1		1		
	16:00	2,50	2,47	0,03			1	1			1				
	17:00	2,57	2,47	0,11			1	1			1				
	18:00	2,82	2,69	0,13			1	1			1		1		
	19:00	2,96	2,92	0,04			1	1			1		1		
	20:00	3,20	3,20	0,00			1	1			1		1		
	21:00	3,21	3,21	0,00			1	1			1		1		
	22:00	2,91	2,89	0,02			1	1			1		1		
	23:00	2,58	2,53	0,06			1	1			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 9/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	2,29	2,22	0,07			1	1			1				
	01:00	2,14	2,01	0,12			1	1			1				
	02:00	2,06	2,01	0,05			1	1			1				
	03:00	2,02	2,01	0,01			1	1			1				
	04:00	1,98	1,97	0,02			1	1			1				
	05:00	1,99	1,92	0,08			1	1			1				
	06:00	2,04	1,93	0,11			1	1			1				
	07:00	2,24	2,16	0,08			1	1			1				
	08:00	2,51	2,41	0,09			1	1			1				
	09:00	2,62	2,39	0,24			1	1			1				
	10:00	2,60	2,42	0,17			1	1			1				
	11:00	2,72	2,55	0,17			1	1			1				
	12:00	2,74	2,58	0,16		1	1	1			1				
	13:00	2,88	2,73	0,15		1	1	1			1				
	14:00	2,84	2,74	0,10		1	1	1			1				
	15:00	2,64	2,49	0,15		1	1	1			1				
	16:00	2,55	2,38	0,17		1	1	1			1				
	17:00	2,62	2,57	0,05		1	1	1			1				
	18:00	2,80	2,78	0,02		1	1	1			1				
	19:00	2,94	2,94	0,00		1	1	1			1				
	20:00	3,17	3,17	0,00		1	1	1			1				
	21:00	3,23	3,20	0,03		1	1	1			1				
	22:00	2,90	2,83	0,07		1	1	1			1				
	23:00	2,57	2,49	0,08			1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 10/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	ΦΟΡΗΤΑ H/Z (G12&G8)
Σάββατο	00:00	2,32	2,30	0,02			1	1			1			
	01:00	2,11	2,06	0,05			1	1			1			
	02:00	1,99	1,93	0,06			1	1			1			
	03:00	1,98	1,93	0,05			1	1			1			
	04:00	1,91	1,87	0,04			1	1			1			
	05:00	1,90	1,87	0,03			1	1			1			
	06:00	1,92	1,89	0,03			1	1			1			
	07:00	2,14	2,12	0,02			1	1			1			
	08:00	2,46	2,46	0,01			1	1			1			
	09:00	2,82	2,81	0,00			1	1			1			
	10:00	2,79	2,79	0,00			1	1			1			
	11:00	2,77	2,77	0,00			1	1			1			
	12:00	2,81	2,81	0,00			1	1			1			
	13:00	2,97	2,97	0,00		1	1	1			1			
	14:00	2,87	2,87	0,00		1	1	1			1			
	15:00	2,65	2,65	0,00		1	1	1			1			
	16:00	2,62	2,61	0,01		1	1	1			1			
	17:00	2,72	2,70	0,02		1	1	1			1			
	18:00	2,84	2,80	0,04		1	1	1			1			
	19:00	3,01	2,94	0,07		1	1	1			1			
	20:00	3,19	3,13	0,06		1	1	1			1			
	21:00	3,28	3,23	0,05		1	1	1			1			
	22:00	2,98	2,95	0,04		1	1	1			1			
	23:00	2,68	2,67	0,01		1	1	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 11/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	ΦΟΡΗΤΑ H/Z (G12&G8)
Κυριακή	00:00	2,38	2,38	0,00			1	1			1			
	01:00	2,13	2,13	0,00			1	1			1			
	02:00	1,95	1,95	0,00			1	1			1			
	03:00	1,91	1,91	0,00			1	1			1			
	04:00	1,86	1,86	0,00			1	1			1			
	05:00	1,86	1,86	0,00			1	1			1			
	06:00	1,86	1,86	0,00			1	1			1			
	07:00	2,06	2,06	0,00			1	1			1			
	08:00	2,43	2,43	0,00			1	1			1			
	09:00	2,76	2,74	0,02			1	1			1			
	10:00	2,72	2,69	0,03			1	1			1			
	11:00	2,74	2,72	0,02			1	1			1			
	12:00	2,75	2,73	0,02			1	1			1			
	13:00	2,84	2,81	0,03			1	1			1			
	14:00	2,73	2,70	0,03		1	1	1			1			
	15:00	2,58	2,56	0,02		1	1	1			1			
	16:00	2,57	2,57	0,00		1	1	1			1			
	17:00	2,68	2,67	0,01		1	1	1			1			
	18:00	2,82	2,81	0,01		1	1	1			1			
	19:00	2,99	2,98	0,00		1	1	1			1			
	20:00	3,20	3,20	0,00		1	1	1			1			
	21:00	3,24	3,24	0,00		1	1	1			1			
	22:00	2,98	2,98	0,00		1	1	1			1			
	23:00	2,64	2,64	0,00		1	1	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 12/6/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	ΦΟΡΗΤΑ H/Z (G12&G8)
Δευτέρα	00:00	2,30	2,30	0,00			1	1			1			
	01:00	2,07	2,06	0,00			1	1			1			
	02:00	1,98	1,97	0,01			1	1			1			
	03:00	1,98	1,95	0,03			1	1			1			
	04:00	1,94	1,89	0,05			1	1			1			
	05:00	1,96	1,89	0,07			1	1			1			
	06:00	1,98	1,90	0,08			1	1			1			
	07:00	2,17	2,09	0,08			1	1			1			
	08:00	2,50	2,43	0,07			1	1			1			
	09:00	2,79	2,74	0,05			1	1			1			
	10:00	2,64	2,58	0,06			1	1			1			
	11:00	2,68	2,61	0,07			1	1			1			
	12:00	2,70	2,62	0,08			1	1			1			
	13:00	2,87	2,79	0,08			1	1			1			
	14:00	2,78	2,71	0,07		1	1	1			1			
	15:00	2,61	2,53	0,08		1	1	1			1			
	16:00	2,57	2,48	0,09		1	1	1			1			
	17:00	2,65	2,55	0,09		1	1	1			1			
	18:00	2,78	2,70	0,08		1	1	1			1			
	19:00	3,01	2,94	0,07		1	1	1			1			
	20:00	3,25	3,21	0,04		1	1	1			1			
	21:00	3,33	3,29	0,03		1	1	1			1			
	22:00	3,02	2,99	0,03		1	1	1			1			
	23:00	2,59	2,54	0,06			1	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 13/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	2,28	2,25	0,03			1	1			1				
	01:00	2,04	2,00	0,04			1	1			1				
	02:00	2,00	1,94	0,06			1	1			1				
	03:00	2,00	1,93	0,07			1	1			1				
	04:00	1,94	1,88	0,06			1	1			1				
	05:00	1,90	1,85	0,05			1	1			1				
	06:00	1,94	1,89	0,04			1	1			1				
	07:00	2,13	2,08	0,06			1	1			1				
	08:00	2,52	2,44	0,07			1	1			1				
	09:00	2,68	2,54	0,14			1	1			1				
	10:00	2,64	2,44	0,19			1	1			1				
	11:00	2,39	2,24	0,15			1	1			1				
	12:00	2,37	2,27	0,10			1	1			1				
	13:00	2,55	2,45	0,10			1	1			1				
	14:00	2,78	2,70	0,08		1	1	1			1				
	15:00	2,65	2,61	0,04		1	1	1			1				
	16:00	2,62	2,60	0,02		1	1	1			1				
	17:00	2,68	2,68	0,00		1	1	1			1				
	18:00	2,85	2,85	0,00		1	1	1			1				
	19:00	3,03	3,03	0,01		1	1	1			1				
	20:00	3,24	3,24	0,00		1	1	1			1				
	21:00	3,37	3,37	0,00		1	1	1			1				
	22:00	3,09	3,08	0,01		1	1	1			1				
	23:00	2,72	2,71	0,01		1	1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 14/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	2,40	2,39	0,02			1	1			1				
	01:00	2,20	2,20	0,00			1	1			1				
	02:00	2,14	2,14	0,00			1	1			1				
	03:00	2,09	2,09	0,00			1	1			1				
	04:00	2,02	2,02	0,00			1	1			1				
	05:00	1,94	1,93	0,00			1	1			1				
	06:00	1,99	1,99	0,00			1	1			1				
	07:00	2,19	2,18	0,01			1	1			1				
	08:00	2,34	2,32	0,02			1	1			1				
	09:00	2,57	2,54	0,03			1	1			1				
	10:00	2,57	2,53	0,04			1	1			1				
	11:00	2,46	2,39	0,07			1	1			1				
	12:00	2,62	2,50	0,13			1	1			1				
	13:00	2,62	2,54	0,08			1	1			1				
	14:00	2,92	2,89	0,04		1	1	1			1				
	15:00	2,81	2,79	0,02		1	1	1			1				
	16:00	2,68	2,66	0,02		1	1	1			1				
	17:00	2,75	2,74	0,01		1	1	1			1				
	18:00	2,93	2,93	0,00		1	1	1			1				
	19:00	3,07	3,07	0,00		1	1	1			1				
	20:00	3,28	3,27	0,01		1	1	1			1				
	21:00	3,33	3,32	0,01		1	1	1			1				
	22:00	3,14	3,14	0,00		1	1	1			1				
	23:00	2,80	2,80	0,00		1	1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 15/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	2,52	2,52	0,00			1	1			1				
	01:00	2,29	2,29	0,00			1	1			1				
	02:00	2,17	2,17	0,00			1	1			1				
	03:00	2,12	2,12	0,01			1	1			1				
	04:00	2,07	2,06	0,01			1	1			1				
	05:00	2,04	2,03	0,02			1	1			1				
	06:00	2,07	2,06	0,01			1	1			1				
	07:00	2,28	2,27	0,01			1	1			1				
	08:00	2,38	2,37	0,01			1	1			1				
	09:00	2,71	2,70	0,01		1	1	1			1				
	10:00	3,09	3,08	0,01		1	1	1			1				
	11:00	3,09	3,07	0,02		1	1	1			1				
	12:00	3,40	3,37	0,03		1	1	1			1				
	13:00	3,39	3,34	0,04		1	1	1			1				
	14:00	3,33	3,30	0,03		1	1	1			1				
	15:00	3,17	3,15	0,02		1	1	1			1				
	16:00	3,07	3,05	0,01		1	1	1			1				
	17:00	2,91	2,89	0,02		1	1	1			1				
	18:00	2,97	2,94	0,03		1	1	1			1				
	19:00	3,09	3,03	0,05		1	1	1			1				
	20:00	3,32	3,20	0,12		1	1	1			1				
	21:00	3,37	3,11	0,26		1	1	1			1				
	22:00	3,19	2,86	0,33		1	1	1			1				
	23:00	2,89	2,51	0,38			1	1			1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 16/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	2,55	2,12	0,43			1	1			1				
	01:00	2,37	1,95	0,42			1	1			1				
	02:00	2,25	1,94	0,31			1	1			1				
	03:00	2,21	1,94	0,28			1	1			1				
	04:00	2,19	1,85	0,33			1	1			1				
	05:00	2,19	1,78	0,40			1	1			1				
	06:00	2,24	1,86	0,38			1	1			1				
	07:00	2,44	1,93	0,51			1	1			1				
	08:00	2,65	2,03	0,62			1	1			1				
	09:00	2,84	2,37	0,47			1	1			1				
	10:00	3,05	2,54	0,51			1	1			1				
	11:00	3,07	2,72	0,35		1	1	1			1				
	12:00	3,32	3,11	0,21		1	1	1			1				
	13:00	3,28	3,03	0,26		1	1	1			1				
	14:00	3,26	3,02	0,24		1	1	1			1				
	15:00	3,14	3,00	0,14		1	1	1			1				
	16:00	3,07	2,99	0,08		1	1	1			1				
	17:00	2,91	2,79	0,11		1	1	1			1				
	18:00	2,96	2,90	0,06		1	1	1			1				
	19:00	3,16	3,12	0,04		1	1	1			1				
	20:00	3,34	3,24	0,10		1	1	1			1				
	21:00	3,39	3,32	0,07		1	1	1			1				
	22:00	3,21	3,20	0,01		1	1	1			1				
	23:00	2,89	2,89	0,00		1	1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 17/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	2,53	2,48	0,05			1	1			1				
	01:00	2,34	2,25	0,09			1	1			1				
	02:00	2,25	2,14	0,10			1	1			1				
	03:00	2,19	2,06	0,13			1	1			1				
	04:00	2,14	2,03	0,11			1	1			1				
	05:00	2,09	1,86	0,23			1	1			1				
	06:00	2,11	1,90	0,22			1	1			1				
	07:00	2,34	2,16	0,19			1	1			1				
	08:00	2,63	2,50	0,13			1	1			1				
	09:00	2,88	2,76	0,12		1	1	1			1				
	10:00	3,18	3,07	0,11		1	1	1			1				
	11:00	3,27	3,18	0,09		1	1	1			1				
	12:00	3,33	3,24	0,09		1	1	1			1				
	13:00	3,14	3,05	0,10		1	1	1			1				
	14:00	3,02	2,92	0,10		1	1	1			1				
	15:00	2,87	2,77	0,10		1	1	1			1				
	16:00	2,82	2,76	0,05		1	1	1			1				
	17:00	2,87	2,84	0,03		1	1	1			1				
	18:00	3,03	3,01	0,02		1	1	1			1				
	19:00	3,17	3,15	0,02		1	1	1			1				
	20:00	3,33	3,30	0,03		1	1	1			1				
	21:00	3,43	3,36	0,07		1	1	1			1				
	22:00	3,20	3,10	0,09		1	1	1			1				
	23:00	2,87	2,79	0,09		1	1	1			1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 18/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	2,54	2,50	0,04			1	1			1				
	01:00	2,33	2,29	0,04			1	1			1				
	02:00	2,26	2,21	0,05			1	1			1				
	03:00	2,18	2,13	0,05			1	1			1				
	04:00	2,13	2,08	0,05			1	1			1				
	05:00	2,09	2,07	0,03			1	1			1				
	06:00	2,12	2,11	0,01			1	1			1				
	07:00	2,34	2,32	0,02			1	1			1				
	08:00	2,57	2,54	0,04			1	1			1				
	09:00	2,88	2,83	0,05		1	1	1			1				
	10:00	3,14	3,11	0,04		1	1	1			1				
	11:00	3,21	3,19	0,02		1	1	1			1				
	12:00	3,29	3,27	0,02		1	1	1			1				
	13:00	3,08	3,07	0,01		1	1	1			1				
	14:00	2,96	2,95	0,01		1	1	1			1				
	15:00	2,87	2,86	0,01		1	1	1			1				
	16:00	2,84	2,77	0,07		1	1	1			1				
	17:00	2,87	2,82	0,05		1	1	1			1				
	18:00	3,06	3,03	0,03		1	1	1			1				
	19:00	3,17	3,16	0,01		1	1	1			1				
	20:00	3,33	3,31	0,02		1	1	1			1				
	21:00	3,42	3,40	0,02		1	1	1			1				
	22:00	3,23	3,20	0,03		1	1	1			1				
	23:00	2,90	2,86	0,04		1	1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 19/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	2,64	2,59	0,05		1	1	1			1				
	01:00	2,42	2,36	0,07			1	1			1				
	02:00	2,32	2,24	0,08			1	1			1				
	03:00	2,27	2,18	0,09			1	1			1				
	04:00	2,20	2,11	0,09			1	1			1				
	05:00	2,12	2,05	0,07			1	1			1				
	06:00	2,14	2,09	0,05			1	1			1				
	07:00	2,38	2,33	0,05			1	1			1				
	08:00	2,48	2,42	0,05			1	1			1				
	09:00	2,91	2,86	0,05		1	1	1			1				
	10:00	3,28	3,22	0,06		1	1	1			1				
	11:00	3,32	3,24	0,08		1	1	1			1				
	12:00	3,50	3,39	0,11		1	1	1			1				
	13:00	3,24	3,14	0,11		1	1	1			1				
	14:00	3,16	3,05	0,12		1	1	1			1				
	15:00	3,01	2,87	0,14		1	1	1			1				
	16:00	2,91	2,78	0,13		1	1	1			1				
	17:00	2,99	2,87	0,12		1	1	1			1				
	18:00	3,17	3,08	0,09		1	1	1			1				
	19:00	3,28	3,20	0,07		1	1	1			1				
	20:00	3,46	3,39	0,07		1	1	1			1				
	21:00	3,51	3,44	0,07		1	1	1			1				
	22:00	3,30	3,22	0,08		1	1	1			1				
	23:00	2,96	2,87	0,08		1	1	1			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 20/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	2,55	2,45	0,10		1	1				1				
	01:00	2,39	2,33	0,06		1	1				1				
	02:00	2,23	2,20	0,03		1	1				1				
	03:00	2,13	2,09	0,04		1	1				1				
	04:00	2,08	2,04	0,04		1	1				1				
	05:00	2,08	2,04	0,04		1	1				1				
	06:00	2,14	2,12	0,02		1	1				1				
	07:00	2,34	2,30	0,03		1	1				1				
	08:00	2,55	2,49	0,07		1	1				1				
	09:00	2,71	2,65	0,06		1	1				1				
	10:00	2,80	2,75	0,05		1	1	1			1				
	11:00	2,88	2,82	0,06		1	1	1			1				
	12:00	2,93	2,89	0,04		1	1	1			1				
	13:00	2,93	2,89	0,04		1	1	1			1				
	14:00	2,94	2,90	0,04		1	1	1			1				
	15:00	2,88	2,82	0,06		1	1	1			1				
	16:00	2,83	2,78	0,05		1	1	1			1				
	17:00	2,90	2,86	0,04		1	1	1			1				
	18:00	3,06	3,05	0,01		1	1	1			1				
	19:00	3,27	3,27	0,00		1	1	1			1				
	20:00	3,45	3,45	0,00		1	1	1			1				
	21:00	3,47	3,47	0,01		1	1	1			1				
	22:00	3,24	3,23	0,02		1	1	1			1				
	23:00	2,99	2,97	0,03		1	1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 21/6/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	2,52	2,32	0,20			1	1	1							
	01:00	2,28	2,09	0,19			1	1	1							
	02:00	2,18	2,09	0,09			1	1	1							
	03:00	2,10	2,04	0,06			1	1	1							
	04:00	2,08	2,04	0,03			1	1	1							
	05:00	2,07	2,05	0,02			1	1	1							
	06:00	2,11	2,07	0,04			1	1	1							
	07:00	2,38	2,30	0,07			1	1	1							
	08:00	2,66	2,56	0,11			1	1	1							
	09:00	3,02	2,89	0,13	1		1	1	1							
	10:00	3,07	2,87	0,20	1		1	1	1							
	11:00	3,11	2,78	0,33	1		1	1	1							
	12:00	3,16	2,79	0,37	1		1	1	1							
	13:00	3,25	2,87	0,38	1		1	1	1							
	14:00	3,20	2,80	0,40	1		1	1	1							
	15:00	3,10	2,67	0,43	1		1	1	1							
	16:00	3,13	2,68	0,46	1		1	1	1							
	17:00	3,16	2,67	0,50	1		1	1	1							
	18:00	3,24	2,78	0,46	1		1	1	1							
	19:00	3,34	2,91	0,43	1		1	1	1							
	20:00	3,52	3,11	0,40	1		1	1	1							
	21:00	3,63	3,18	0,45	1		1	1	1							
	22:00	3,35	2,88	0,47	1		1	1	1							
	23:00	3,07	2,71	0,36	1		1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 22/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	2,63	2,18	0,45			1	1	1						
	01:00	2,41	2,01	0,41			1	1	1						
	02:00	2,32	1,91	0,42			1	1	1						
	03:00	2,23	1,78	0,45			1	1	1						
	04:00	2,18	1,68	0,50			1	1	1						
	05:00	2,14	1,68	0,46			1	1	1						
	06:00	2,17	1,68	0,49			1	1	1						
	07:00	2,42	1,72	0,70			1	1	1						
	08:00	2,76	1,96	0,81			1	1	1						
	09:00	2,99	2,18	0,81			1	1	1						
	10:00	3,12	2,45	0,67			1	1	1						
	11:00	3,13	2,47	0,66			1	1	1						
	12:00	3,18	2,40	0,77			1	1	1						
	13:00	3,23	2,42	0,81			1	1	1						
	14:00	3,15	2,37	0,78			1	1	1						
	15:00	3,01	2,31	0,69			1	1	1						
	16:00	2,93	2,28	0,64			1	1	1						
	17:00	3,02	2,34	0,68			1	1	1						
	18:00	3,18	2,37	0,81			1	1	1						
	19:00	3,37	2,54	0,84			1	1	1						
	20:00	3,54	2,71	0,83		1	1	1	1						
	21:00	3,65	2,93	0,71		1	1	1	1						
	22:00	3,39	2,71	0,68		1	1	1	1						
	23:00	3,11	2,47	0,64			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 23/6/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	2,82	2,23	0,60		1	1	1								
	01:00	2,61	2,13	0,48		1	1	1								
	02:00	2,44	2,00	0,44		1	1	1								
	03:00	2,25	1,66	0,59		1	1									
	04:00	2,25	1,54	0,71		1	1									
	05:00	2,23	1,56	0,68		1	1									
	06:00	2,29	1,57	0,71		1	1									
	07:00	2,46	1,66	0,80		1	1									
	08:00	2,73	1,87	0,86		1	1	1								
	09:00	2,93	1,99	0,94		1	1	1								
	10:00	3,05	2,28	0,77		1	1	1								
	11:00	3,14	2,50	0,64		1	1	1								
	12:00	3,23	2,68	0,55		1	1	1	1							
	13:00	3,26	2,67	0,58		1	1	1	1							
	14:00	3,22	2,64	0,58		1	1	1	1							
	15:00	3,14	2,51	0,64		1	1	1	1							
	16:00	3,17	2,54	0,64		1	1	1	1							
	17:00	3,21	2,68	0,53		1	1	1	1							
	18:00	3,38	2,96	0,43		1	1	1	1							
	19:00	3,54	3,21	0,33		1	1	1	1							
	20:00	3,67	3,35	0,32		1	1	1	1							
	21:00	3,71	3,41	0,30		1	1	1	1							
	22:00	3,55	3,34	0,21		1	1	1	1							
	23:00	3,28	3,07	0,21		1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 24/6/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	2,88	2,80	0,08		1	1	1								
	01:00	2,66	2,48	0,18		1	1	1								
	02:00	2,49	2,23	0,26		1	1	1								
	03:00	2,36	2,10	0,25		1	1	1								
	04:00	2,28	2,07	0,21		1	1	1								
	05:00	2,26	2,10	0,16		1	1	1								
	06:00	2,31	2,11	0,20		1	1	1								
	07:00	2,52	2,30	0,22		1	1	1								
	08:00	2,84	2,66	0,18		1	1	1			1					
	09:00	3,07	2,90	0,17		1	1	1			1					
	10:00	3,21	3,11	0,10		1	1	1			1					
	11:00	3,31	3,25	0,06		1	1	1			1					
	12:00	3,42	3,38	0,04		1	1	1			1					
	13:00	3,48	3,44	0,03		1	1	1			1					
	14:00	3,46	3,43	0,03		1	1	1			1					
	15:00	3,43	3,41	0,02		1	1	1			1					
	16:00	3,44	3,43	0,01		1	1	1			1					
	17:00	3,50	3,49	0,01		1	1	1			1					
	18:00	3,69	3,68	0,01		1	1	1			1				1	
	19:00	3,82	3,82	0,00		1	1	1			1				1	
	20:00	3,91	3,91	0,00		1	1	1			1				1	
	21:00	3,97	3,97	0,00		1	1	1			1				1	
	22:00	3,80	3,80	0,00		1	1	1			1				1	
23:00	3,47	3,47	0,00		1	1	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 25/6/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	2,94	2,92	0,02		1	1	1			1					
	01:00	2,70	2,65	0,05		1	1	1			1					
	02:00	2,52	2,49	0,03		1	1	1								
	03:00	2,39	2,38	0,01		1	1	1								
	04:00	2,28	2,26	0,02		1	1	1								
	05:00	2,23	2,21	0,02		1	1	1								
	06:00	2,27	2,26	0,01		1	1	1								
	07:00	2,53	2,53	0,00		1	1	1								
	08:00	2,91	2,91	0,00		1	1	1			1					
	09:00	3,13	3,13	0,00		1	1	1			1					
	10:00	3,24	3,24	0,00		1	1	1			1					
	11:00	3,34	3,34	0,01		1	1	1			1					
	12:00	3,43	3,42	0,01		1	1	1			1					
	13:00	3,48	3,47	0,01		1	1	1			1					
	14:00	3,47	3,46	0,01		1	1	1			1					
	15:00	3,45	3,44	0,01		1	1	1			1					
	16:00	3,75	3,75	0,00		1	1	1			1				1	
	17:00	3,85	3,85	0,00		1	1	1			1				1	
	18:00	4,01	4,01	0,00		1	1	1			1				1	
	19:00	4,16	4,16	0,00		1	1	1			1				1	
	20:00	4,15	4,15	0,00		1	1	1			1				1	
	21:00	4,03	4,03	0,00		1	1	1			1				1	
	22:00	3,87	3,87	0,00		1	1	1			1				1	
	23:00	3,61	3,61	0,00		1	1	1			1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 26/6/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	3,13	3,13	0,00		1	1	1			1					
	01:00	2,91	2,91	0,00		1	1	1			1					
	02:00	2,71	2,71	0,00		1	1	1			1					
	03:00	2,56	2,56	0,00		1	1	1								
	04:00	2,46	2,46	0,00		1	1	1								
	05:00	2,41	2,41	0,00		1	1	1								
	06:00	2,43	2,43	0,01		1	1	1								
	07:00	2,59	2,58	0,01		1	1	1								
	08:00	2,91	2,89	0,02		1	1	1							1	
	09:00	3,10	3,09	0,01		1	1	1							1	
	10:00	3,22	3,22	0,01		1	1	1							1	
	11:00	3,33	3,32	0,01		1	1	1							1	
	12:00	3,49	3,48	0,01		1	1	1			1				1	
	13:00	3,56	3,54	0,02		1	1	1			1				1	
	14:00	3,52	3,49	0,03		1	1	1			1				1	
	15:00	3,49	3,45	0,04		1	1	1			1				1	
	16:00	3,70	3,66	0,04		1	1	1			1				1	
	17:00	3,83	3,79	0,04		1	1	1			1				1	
	18:00	4,04	4,00	0,04		1	1	1			1				1	
	19:00	4,24	4,21	0,03		1	1	1			1				1	
	20:00	4,23	4,20	0,03		1	1	1			1				1	
	21:00	3,98	3,96	0,02		1	1	1			1				1	
	22:00	3,79	3,76	0,03		1	1	1			1				1	
	23:00	3,51	3,48	0,03		1	1	1			1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 27/6/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	2,90	2,87	0,03	1	1	1				1					
	01:00	2,70	2,62	0,08	1	1	1				1					
	02:00	2,36	2,21	0,15	1	1	1									
	03:00	2,26	2,12	0,15	1	1	1									
	04:00	2,21	2,08	0,13	1	1	1									
	05:00	2,25	2,07	0,19	1	1	1									
	06:00	2,30	2,08	0,22	1	1	1									
	07:00	2,45	2,17	0,28	1	1	1									
	08:00	2,68	2,31	0,37	1	1	1									
	09:00	2,86	2,52	0,34	1	1	1									
	10:00	2,98	2,57	0,41	1	1	1									
	11:00	3,05	2,57	0,48	1	1	1									
	12:00	3,10	2,55	0,55	1	1	1									
	13:00	3,07	2,49	0,59	1	1	1									
	14:00	3,00	2,45	0,55	1	1	1									
	15:00	2,94	2,38	0,56	1	1	1									
	16:00	2,99	2,51	0,47	1	1	1									
	17:00	3,06	2,72	0,34	1	1	1					1				
	18:00	3,16	2,88	0,28	1	1	1					1				
	19:00	3,29	3,05	0,24	1	1	1					1				
	20:00	3,41	3,11	0,30	1	1	1					1				
	21:00	3,57	3,29	0,28	1	1	1					1				
	22:00	3,40	3,17	0,24	1	1	1					1				
	23:00	3,21	3,05	0,15	1	1	1					1				

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 28/6/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	2,70	2,59	0,11	1		1	1								
	01:00	2,50	2,41	0,09	1		1	1								
	02:00	2,35	2,31	0,04	1		1	1								
	03:00	2,23	2,20	0,04	1		1	1								
	04:00	2,17	2,08	0,09	1		1	1								
	05:00	2,18	2,07	0,11	1		1	1								
	06:00	2,25	2,12	0,14	1		1	1								
	07:00	2,46	2,39	0,08	1		1	1								
	08:00	2,71	2,66	0,05	1		1	1			1					
	09:00	2,86	2,80	0,06	1		1	1			1					
	10:00	2,97	2,87	0,10	1		1	1			1					
	11:00	3,05	2,94	0,11	1		1	1			1					
	12:00	3,13	2,98	0,15	1		1	1			1					
	13:00	3,11	2,85	0,27	1		1	1			1					
	14:00	3,04	2,82	0,22	1		1	1			1					
	15:00	3,02	2,87	0,15	1		1	1			1					
	16:00	3,01	2,92	0,09	1		1	1			1					
	17:00	3,09	3,07	0,02	1		1	1			1					
	18:00	3,28	3,27	0,01	1		1	1			1					
	19:00	3,58	3,55	0,03	1		1	1			1	1				
	20:00	3,74	3,65	0,09	1		1	1			1	1				
	21:00	3,86	3,71	0,15	1		1	1			1	1				
	22:00	3,64	3,47	0,16	1		1	1			1					
	23:00	3,36	3,22	0,15	1		1	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 29/6/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	2,75	2,57	0,18			1	1			1				
	01:00	2,62	2,47	0,16			1	1			1				
	02:00	2,46	2,33	0,13			1	1			1				
	03:00	2,34	2,22	0,12			1	1			1				
	04:00	2,26	2,20	0,06			1	1			1				
	05:00	2,25	2,23	0,02			1	1			1				
	06:00	2,33	2,32	0,01			1	1			1				
	07:00	2,59	2,58	0,01			1	1			1				
	08:00	2,87	2,85	0,02			1	1			1		1		
	09:00	3,00	2,97	0,03			1	1			1		1		
	10:00	3,10	3,07	0,03			1	1			1		1		
	11:00	3,19	3,14	0,05			1	1			1		1		
	12:00	3,26	3,22	0,04			1	1			1		1		
	13:00	3,29	3,26	0,04			1	1			1		1		
	14:00	3,25	3,21	0,04			1	1			1		1		
	15:00	3,19	3,16	0,03			1	1			1		1		
	16:00	3,14	3,12	0,02			1	1			1		1		
	17:00	3,20	3,17	0,03			1	1			1		1		
	18:00	3,32	3,28	0,03			1	1			1		1		
	19:00	3,46	3,42	0,04			1	1			1		1		
	20:00	3,57	3,55	0,02			1	1			1	1	1		
	21:00	3,77	3,76	0,01			1	1			1	1	1		
	22:00	3,62	3,60	0,02			1	1			1	1	1		
	23:00	3,41	3,38	0,03			1	1			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 30/6/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	2,93	2,92	0,01	1		1	1	1							
	01:00	2,69	2,69	0,00	1		1	1	1							
	02:00	2,43	2,43	0,01			1	1	1							
	03:00	2,34	2,32	0,02			1	1	1							
	04:00	2,29	2,24	0,05			1	1	1							
	05:00	2,27	2,23	0,03			1	1	1							
	06:00	2,34	2,29	0,05			1	1	1							
	07:00	2,51	2,46	0,06			1	1	1							
	08:00	2,76	2,70	0,05			1	1	1		1					
	09:00	2,97	2,88	0,09			1	1	1		1					
	10:00	3,10	3,00	0,10			1	1	1		1					
	11:00	3,18	3,10	0,09			1	1	1		1					
	12:00	3,24	3,17	0,07			1	1	1		1					
	13:00	3,26	3,21	0,05			1	1	1		1					
	14:00	3,19	3,16	0,04			1	1	1		1					
	15:00	3,12	3,09	0,03			1	1	1		1					
	16:00	3,10	3,07	0,03			1	1	1		1					
	17:00	3,17	3,16	0,02			1	1	1		1					
	18:00	3,37	3,37	0,00			1	1	1		1					
	19:00	3,77	3,77	0,00	1		1	1	1		1					
	20:00	3,81	3,80	0,00	1		1	1	1		1					
	21:00	3,92	3,90	0,02	1		1	1	1		1					
	22:00	3,68	3,68	0,00	1		1	1	1		1					
	23:00	3,26	3,25	0,01			1	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 1/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	2,78	2,76	0,01	1		1	1								
	01:00	2,55	2,54	0,01	1		1	1								
	02:00	2,39	2,39	0,00	1		1	1								
	03:00	2,43	2,43	0,00	1		1	1								
	04:00	2,36	2,36	0,00	1		1	1								
	05:00	2,36	2,36	0,00	1		1	1								
	06:00	2,43	2,43	0,00	1		1	1								
	07:00	2,65	2,65	0,00	1		1	1								
	08:00	2,77	2,77	0,00	1		1	1	1							
	09:00	2,99	2,99	0,00	1		1	1	1							
	10:00	3,15	3,14	0,01	1		1	1	1							
	11:00	3,24	3,23	0,01	1		1	1	1							
	12:00	3,27	3,26	0,02	1		1	1	1							
	13:00	3,29	3,28	0,01	1		1	1	1							
	14:00	3,29	3,27	0,02	1		1	1	1							
	15:00	3,28	3,27	0,02	1		1	1	1							
	16:00	3,24	3,23	0,01	1		1	1	1							
	17:00	3,27	3,26	0,01	1		1	1	1							
	18:00	3,38	3,36	0,01	1		1	1	1							
	19:00	3,76	3,72	0,03	1		1	1	1		1					
	20:00	4,10	4,03	0,07	1		1	1	1		1					
	21:00	4,16	4,07	0,08	1		1	1	1		1					
	22:00	3,81	3,73	0,08	1		1	1	1		1					
	23:00	3,66	3,57	0,09	1		1	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 2/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	2,80	2,70	0,10	1		1	1			1				
	01:00	2,77	2,67	0,11	1		1	1			1				
	02:00	2,62	2,51	0,11	1		1	1							
	03:00	2,54	2,43	0,12	1		1	1							
	04:00	2,50	2,39	0,11	1		1	1							
	05:00	2,45	2,36	0,09	1		1	1							
	06:00	2,54	2,48	0,06	1		1	1							
	07:00	2,77	2,75	0,02	1		1	1				1			
	08:00	2,98	2,97	0,01	1		1	1				1			
	09:00	3,18	3,16	0,02	1		1	1				1			
	10:00	3,36	3,33	0,03	1		1	1				1			
	11:00	3,44	3,41	0,03	1		1	1				1			
	12:00	3,49	3,45	0,04	1		1	1				1			
	13:00	3,55	3,46	0,09	1		1	1				1			
	14:00	3,61	3,48	0,13	1		1	1				1			
	15:00	3,59	3,43	0,16	1		1	1				1			
	16:00	3,73	3,66	0,07	1		1	1	1			1			
	17:00	3,79	3,65	0,14	1		1	1	1			1			
	18:00	3,94	3,74	0,19	1		1	1	1			1			
	19:00	4,28	4,00	0,28	1		1	1	1			1			
	20:00	4,35	3,81	0,54	1		1	1	1			1			
	21:00	4,31	3,40	0,91	1		1	1				1			
	22:00	4,09	3,08	1,01	1		1	1				1			
	23:00	3,75	2,76	0,99	1		1	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 3/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	3,21	2,44	0,78	1		1	1								
	01:00	2,95	2,19	0,76	1		1	1								
	02:00	2,74	2,07	0,67	1		1	1								
	03:00	2,60	2,08	0,52	1		1	1								
	04:00	2,50	2,20	0,30	1		1	1								
	05:00	2,47	2,31	0,17	1		1	1								
	06:00	2,54	2,45	0,09	1		1	1								
	07:00	2,66	2,60	0,07	1		1	1								
	08:00	2,98	2,93	0,05	1		1	1	1							
	09:00	3,22	3,18	0,03	1		1	1	1							
	10:00	3,42	3,41	0,01	1		1	1	1							
	11:00	3,58	3,58	0,00	1		1	1	1		1					
	12:00	3,66	3,66	0,00	1		1	1	1		1					
	13:00	3,70	3,70	0,00	1		1	1	1		1					
	14:00	3,68	3,68	0,00	1		1	1	1		1					
	15:00	3,66	3,66	0,00	1		1	1	1		1					
	16:00	3,73	3,73	0,00	1		1	1	1		1					
	17:00	3,80	3,80	0,00	1		1	1	1		1					
	18:00	3,99	3,99	0,00	1		1	1	1		1					
	19:00	4,30	4,29	0,01	1		1	1	1		1					
	20:00	4,35	4,34	0,01	1		1	1	1		1					
	21:00	4,27	4,26	0,01	1		1	1	1		1					
	22:00	4,07	4,06	0,01	1		1	1	1		1					
	23:00	3,75	3,75	0,00	1		1	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 4/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	3,36	3,34	0,02	1		1	1			1					
	01:00	3,10	3,08	0,02	1		1	1			1					
	02:00	2,92	2,92	0,01	1		1	1			1					
	03:00	2,83	2,83	0,00	1		1	1			1					
	04:00	2,70	2,70	0,00	1		1	1			1					
	05:00	2,69	2,69	0,00	1		1	1			1					
	06:00	2,67	2,66	0,00	1		1	1			1					
	07:00	2,92	2,91	0,01	1		1	1			1					
	08:00	3,25	3,22	0,03	1		1	1			1					
	09:00	3,48	3,43	0,05	1		1	1			1		1			
	10:00	3,61	3,55	0,06	1		1	1			1		1			
	11:00	3,63	3,58	0,06	1		1	1			1		1			
	12:00	3,82	3,77	0,06	1		1	1			1		1			
	13:00	3,83	3,77	0,06	1		1	1			1		1			
	14:00	3,83	3,78	0,05	1		1	1			1		1			
	15:00	3,77	3,73	0,04	1		1	1			1		1			
	16:00	3,74	3,68	0,06	1		1	1			1		1			
	17:00	3,77	3,72	0,05	1		1	1			1		1			
	18:00	3,93	3,90	0,03	1		1	1			1		1			
	19:00	4,07	4,06	0,01	1		1	1			1		1			
	20:00	4,19	4,19	0,00	1		1	1			1		1			
	21:00	4,24	4,24	0,00	1		1	1			1		1			
	22:00	4,01	4,01	0,00	1		1	1			1		1			
	23:00	3,71	3,62	0,09	1		1	1			1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 5/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	3,42	3,39	0,03	1		1	1	1						
	01:00	3,16	3,09	0,07	1		1	1	1						
	02:00	3,00	2,96	0,04	1		1	1	1						
	03:00	2,91	2,88	0,03	1		1	1	1						
	04:00	2,79	2,76	0,03	1		1	1	1						
	05:00	2,75	2,71	0,04	1		1	1	1						
	06:00	2,74	2,70	0,03	1		1	1	1						
	07:00	2,95	2,91	0,04	1		1	1	1						
	08:00	3,32	3,24	0,08	1		1	1	1						
	09:00	3,56	3,46	0,10	1		1	1	1		1				
	10:00	3,80	3,58	0,22	1		1	1	1		1				
	11:00	3,74	3,30	0,44	1		1	1	1		1				
	12:00	3,76	3,47	0,28	1		1	1	1		1				
	13:00	3,93	3,64	0,29	1		1	1	1		1				
	14:00	3,98	3,74	0,24	1		1	1	1		1				
	15:00	4,01	3,81	0,20	1		1	1	1		1				
	16:00	3,98	3,80	0,18	1		1	1	1		1				
	17:00	3,99	3,79	0,21	1		1	1	1		1				
	18:00	4,20	3,99	0,20	1		1	1	1		1				
	19:00	4,26	4,06	0,20	1		1	1	1		1				
	20:00	4,33	4,25	0,08	1		1	1	1		1				
	21:00	4,39	4,33	0,05	1		1	1	1		1				
	22:00	4,28	4,24	0,04	1		1	1	1		1				
	23:00	4,07	4,03	0,04	1		1	1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 6/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	3,57	3,45	0,12	1		1	1	1						
	01:00	3,26	3,15	0,11	1		1	1	1						
	02:00	3,11	3,06	0,05	1		1	1	1						
	03:00	2,99	2,83	0,16	1		1	1	1						
	04:00	2,86	2,47	0,38	1		1	1							
	05:00	2,81	2,39	0,42	1		1	1							
	06:00	2,82	2,48	0,34	1		1	1							
	07:00	3,04	2,82	0,22	1		1	1	1						
	08:00	3,38	2,96	0,42	1		1	1	1						
	09:00	3,61	2,85	0,77	1		1	1	1						
	10:00	3,78	2,91	0,87	1		1	1	1						
	11:00	3,79	2,95	0,83	1		1	1	1						
	12:00	3,86	2,88	0,98	1		1	1	1						
	13:00	3,96	2,95	1,01	1		1	1	1						
	14:00	4,00	3,13	0,87	1		1	1	1						
	15:00	4,03	3,38	0,65	1		1	1	1						
	16:00	3,98	3,51	0,47	1		1	1	1			1			
	17:00	4,00	3,77	0,23	1		1	1	1			1			
	18:00	4,20	4,06	0,14	1		1	1	1			1			
	19:00	4,34	4,18	0,16	1		1	1	1			1			
	20:00	4,41	4,25	0,16	1		1	1	1			1			
	21:00	4,52	4,40	0,12	1		1	1	1			1			
	22:00	4,35	4,27	0,09	1		1	1	1			1			
	23:00	4,11	4,05	0,07	1		1	1	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 7/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	3,71	3,66	0,06	1		1	1	1		1				
	01:00	3,38	3,28	0,09	1		1	1	1						
	02:00	3,23	3,12	0,12	1		1	1	1						
	03:00	3,10	2,95	0,15	1		1	1	1						
	04:00	2,96	2,71	0,25	1		1	1	1						
	05:00	2,89	2,43	0,46	1		1	1							
	06:00	2,92	2,37	0,54	1		1	1							
	07:00	3,15	2,71	0,45	1		1	1	1						
	08:00	3,45	2,91	0,54	1		1	1	1						
	09:00	3,70	2,88	0,82	1		1	1	1						
	10:00	3,85	2,96	0,89	1		1	1	1						
	11:00	3,87	2,75	1,12	1		1	1	1						
	12:00	4,00	2,80	1,20	1		1	1	1						
	13:00	4,08	3,02	1,06	1		1	1	1						
	14:00	4,08	3,54	0,54	1		1	1	1			1			
	15:00	4,09	3,80	0,28	1		1	1	1			1			
	16:00	4,05	3,90	0,15	1		1	1	1			1			
	17:00	4,10	4,00	0,10	1		1	1	1			1			
	18:00	4,25	4,17	0,08	1		1	1	1			1			
	19:00	4,42	4,33	0,09	1		1	1	1			1		1	
	20:00	4,51	4,44	0,07	1		1	1	1			1		1	
	21:00	4,64	4,60	0,04	1		1	1	1			1		1	
	22:00	4,43	4,39	0,05	1		1	1	1			1		1	
	23:00	4,22	4,20	0,02	1		1	1	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 8/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	3,57	3,53	0,03	1		1	1	1						
	01:00	3,24	3,19	0,04	1		1	1	1						
	02:00	3,05	2,95	0,10	1		1	1	1						
	03:00	2,93	2,70	0,23	1		1	1	1						
	04:00	2,81	2,37	0,44	1		1	1							
	05:00	2,74	2,33	0,41	1		1	1							
	06:00	2,78	2,20	0,57	1		1	1							
	07:00	3,10	2,36	0,74	1		1	1							
	08:00	3,42	3,12	0,30	1		1	1	1						
	09:00	3,58	3,08	0,51	1		1	1	1						
	10:00	3,77	2,92	0,85	1		1	1	1						
	11:00	3,87	2,96	0,91	1		1	1	1						
	12:00	3,94	3,17	0,77	1		1	1	1						
	13:00	4,04	3,51	0,53	1		1	1	1		1				
	14:00	3,96	3,52	0,44	1		1	1	1		1				
	15:00	3,88	3,46	0,42	1		1	1	1		1				
	16:00	3,81	3,47	0,34	1		1	1	1		1				
	17:00	4,00	3,76	0,24	1		1	1	1		1				
	18:00	4,29	3,93	0,36	1		1	1	1		1				
	19:00	4,46	4,03	0,44	1		1	1	1		1				
	20:00	4,54	4,27	0,27	1		1	1	1		1				
	21:00	4,57	4,34	0,24	1		1	1	1		1				
	22:00	4,34	4,06	0,28	1		1	1	1		1				
	23:00	4,11	3,89	0,22	1		1	1	1		1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 9/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	3,67	3,47	0,20	1		1	1	1						
	01:00	3,36	3,16	0,21	1		1	1	1						
	02:00	3,15	2,88	0,27	1		1	1	1						
	03:00	3,03	2,73	0,30	1		1	1	1						
	04:00	2,88	2,52	0,36	1		1	1							
	05:00	2,83	2,51	0,32	1		1	1							
	06:00	2,80	2,59	0,21	1		1	1							
	07:00	3,09	2,91	0,18	1		1	1	1						
	08:00	3,40	3,17	0,23	1		1	1	1						
	09:00	3,59	3,26	0,33	1		1	1	1						
	10:00	3,79	3,38	0,41	1		1	1	1						
	11:00	3,83	3,27	0,56	1		1	1	1						
	12:00	3,97	3,52	0,45	1		1	1	1		1				
	13:00	4,08	3,69	0,39	1		1	1	1		1				
	14:00	4,01	3,58	0,43	1		1	1	1		1				
	15:00	3,98	3,53	0,45	1		1	1	1		1				
	16:00	3,93	2,73	1,20	1		1	1	1						
	17:00	4,06	2,86	1,20	1		1	1	1						
	18:00	4,32	3,12	1,20	1		1	1	1						
	19:00	4,49	3,29	1,20	1		1	1	1						
	20:00	4,55	3,35	1,20	1		1	1	1						
	21:00	4,55	3,35	1,20	1		1	1	1						
	22:00	4,33	3,13	1,20	1		1	1	1						
	23:00	4,09	2,89	1,20	1		1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 10/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	3,79	2,59	1,20	1		1	1	1						
	01:00	3,44	2,24	1,20	1		1	1							
	02:00	3,24	2,11	1,13	1		1	1							
	03:00	3,13	2,04	1,10	1		1	1							
	04:00	2,99	1,94	1,05	1		1	1							
	05:00	2,91	1,89	1,02	1		1	1							
	06:00	2,92	1,90	1,02	1		1	1							
	07:00	3,21	2,08	1,12	1		1	1							
	08:00	3,51	2,31	1,20	1		1	1							
	09:00	3,72	2,52	1,20	1		1	1							
	10:00	3,90	2,70	1,20	1		1	1	1						
	11:00	3,92	2,72	1,20	1		1	1	1						
	12:00	4,02	2,82	1,20	1		1	1	1						
	13:00	4,15	2,95	1,20	1		1	1	1						
	14:00	4,11	2,91	1,20	1		1	1	1						
	15:00	4,10	2,90	1,20	1		1	1	1						
	16:00	4,07	2,87	1,20	1		1	1	1	1					
	17:00	4,19	2,99	1,20	1		1	1	1	1					
	18:00	4,42	3,22	1,20	1		1	1	1	1					
	19:00	4,56	3,36	1,20	1		1	1	1	1					
	20:00	4,65	3,45	1,20	1		1	1	1	1					
	21:00	4,73	3,53	1,20	1		1	1	1	1					
	22:00	4,51	3,31	1,20	1		1	1	1	1					
	23:00	4,30	3,10	1,20	1		1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 11/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	3,89	3,81	0,08	1		1	1	1		1				
	01:00	3,54	3,49	0,05	1		1	1	1						
	02:00	3,31	3,28	0,03	1		1	1	1						
	03:00	3,21	3,17	0,04	1		1	1	1						
	04:00	3,06	2,99	0,07	1		1	1	1						
	05:00	3,02	2,95	0,08	1		1	1	1						
	06:00	3,01	2,89	0,12	1		1	1	1						
	07:00	3,26	3,17	0,09	1		1	1	1						
	08:00	3,64	3,57	0,06	1		1	1	1		1				
	09:00	3,79	3,75	0,05	1		1	1	1		1				
	10:00	3,96	3,92	0,04	1		1	1	1		1				
	11:00	4,03	3,98	0,05	1		1	1	1		1				
	12:00	4,13	4,09	0,05	1		1	1	1		1				
	13:00	4,25	4,22	0,04	1		1	1	1		1				
	14:00	4,23	4,20	0,03	1		1	1	1		1				
	15:00	4,24	4,21	0,03	1		1	1	1		1				
	16:00	4,23	4,19	0,03	1		1	1	1		1				
	17:00	4,35	4,32	0,03	1		1	1	1		1				
	18:00	4,67	4,65	0,01	1		1	1	1		1	1			
	19:00	4,87	4,87	0,00	1		1	1	1		1	1			
	20:00	4,95	4,95	0,01	1		1	1	1		1	1			
	21:00	4,92	4,90	0,02	1		1	1	1		1	1			
	22:00	4,73	4,71	0,01	1		1	1	1		1	1			
	23:00	4,51	4,50	0,02	1		1	1	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 12/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	3,84	3,81	0,03	1		1	1	1		1				
	01:00	3,50	3,42	0,07	1		1	1	1						
	02:00	3,26	3,18	0,08	1		1	1	1						
	03:00	3,15	3,12	0,03	1		1	1	1						
	04:00	3,06	3,01	0,05	1		1	1	1						
	05:00	3,01	2,96	0,05	1		1	1	1						
	06:00	2,98	2,92	0,06	1		1	1	1						
	07:00	3,22	3,18	0,04	1		1	1	1						
	08:00	3,63	3,58	0,05	1		1	1	1		1				
	09:00	3,84	3,77	0,06	1		1	1	1		1				
	10:00	4,02	3,94	0,08	1		1	1	1		1				
	11:00	4,08	3,99	0,10	1		1	1	1		1				
	12:00	4,19	4,08	0,11	1		1	1	1		1				
	13:00	4,33	4,24	0,09	1		1	1	1		1				
	14:00	4,40	4,34	0,06	1		1	1	1		1				
	15:00	4,35	4,29	0,05	1		1	1	1		1				
	16:00	4,31	4,28	0,03	1		1	1	1		1				
	17:00	4,35	4,33	0,02	1		1	1	1		1				
	18:00	4,60	4,58	0,01	1		1	1	1		1	1			
	19:00	4,82	4,80	0,02	1		1	1	1		1	1			
	20:00	4,89	4,87	0,02	1		1	1	1		1	1			
	21:00	4,92	4,91	0,01	1		1	1	1		1	1			
	22:00	4,71	4,70	0,01	1		1	1	1		1	1			
	23:00	4,43	4,41	0,02	1		1	1	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 13/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	3,65	3,63	0,02	1		1	1				1			1	
	01:00	3,38	3,34	0,03	1		1	1				1			1	
	02:00	3,14	3,09	0,06	1		1	1				1			1	
	03:00	3,00	2,91	0,08			1	1				1			1	
	04:00	2,95	2,89	0,06			1	1				1			1	
	05:00	2,88	2,81	0,07			1	1				1			1	
	06:00	2,86	2,79	0,07			1	1				1			1	
	07:00	3,09	3,04	0,05	1		1	1				1			1	
	08:00	3,53	3,47	0,06	1		1	1				1			1	
	09:00	3,79	3,71	0,08	1		1	1	1			1			1	
	10:00	3,97	3,89	0,09	1		1	1	1			1			1	
	11:00	4,04	3,92	0,12	1		1	1	1			1			1	
	12:00	4,17	3,99	0,17	1		1	1	1			1			1	
	13:00	4,27	4,06	0,21	1		1	1	1			1			1	
	14:00	4,34	4,14	0,20	1		1	1	1			1			1	
	15:00	4,28	4,11	0,17	1		1	1	1			1			1	
	16:00	4,24	4,14	0,10	1		1	1	1			1			1	
	17:00	4,25	4,17	0,09	1		1	1	1			1			1	
	18:00	4,49	4,37	0,12	1		1	1	1		1	1			1	
	19:00	4,65	4,58	0,08	1		1	1	1		1	1			1	
	20:00	4,70	4,66	0,04	1		1	1	1		1	1			1	
	21:00	4,83	4,80	0,03	1		1	1	1		1	1			1	
	22:00	4,63	4,59	0,04	1		1	1	1		1	1			1	
	23:00	4,31	4,26	0,05	1		1	1	1			1			1	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 14/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	4,00	3,94	0,06	1		1	1	1			1			1	
	01:00	3,66	3,59	0,07	1		1	1				1			1	
	02:00	3,37	3,33	0,04	1		1	1				1			1	
	03:00	3,18	3,14	0,04	1		1	1				1			1	
	04:00	3,10	3,05	0,05	1		1	1				1			1	
	05:00	3,06	2,99	0,07	1		1	1				1			1	
	06:00	3,04	2,96	0,08	1		1	1				1			1	
	07:00	3,25	3,19	0,06	1		1	1				1			1	
	08:00	3,70	3,65	0,04	1		1	1				1			1	
	09:00	3,94	3,90	0,04	1		1	1	1			1			1	
	10:00	4,13	4,09	0,04	1		1	1	1			1			1	
	11:00	4,29	4,23	0,06	1		1	1	1			1			1	
	12:00	4,41	4,36	0,05	1		1	1	1		1	1			1	
	13:00	4,50	4,46	0,04	1		1	1	1		1	1			1	
	14:00	4,55	4,52	0,04	1		1	1	1		1	1			1	
	15:00	4,57	4,54	0,03	1		1	1	1		1	1			1	
	16:00	4,56	4,52	0,04	1		1	1	1		1	1			1	
	17:00	4,60	4,54	0,05	1		1	1	1		1	1			1	
	18:00	4,84	4,79	0,05	1		1	1	1		1	1			1	
	19:00	4,94	4,85	0,09	1		1	1	1		1	1			1	
	20:00	4,99	4,89	0,10	1		1	1	1		1	1			1	
	21:00	5,09	4,98	0,11	1		1	1	1		1	1			1	
	22:00	5,00	4,89	0,12	1		1	1	1		1	1			1	
	23:00	4,77	4,69	0,09	1		1	1	1		1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 15/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	4,61	4,54	0,07	1		1	1	1		1	1			1	
	01:00	4,24	4,17	0,07	1		1	1	1			1			1	
	02:00	3,94	3,88	0,06	1		1	1	1			1			1	
	03:00	3,79	3,74	0,05	1		1	1	1			1			1	
	04:00	3,65	3,57	0,08	1		1	1				1			1	
	05:00	3,53	3,44	0,09	1		1	1				1			1	
	06:00	3,43	3,28	0,15	1		1	1				1			1	
	07:00	3,77	3,61	0,17	1		1	1				1			1	
	08:00	4,21	4,08	0,13	1		1	1	1			1			1	
	09:00	4,58	4,46	0,12	1		1	1	1		1	1			1	
	10:00	4,79	4,66	0,13	1		1	1	1		1	1			1	
	11:00	4,76	4,69	0,07	1		1	1	1		1	1			1	
	12:00	4,98	4,92	0,06	1		1	1	1		1	1			1	
	13:00	5,25	5,19	0,05	1	1	1	1	1		1	1			1	
	14:00	5,33	5,28	0,05	1	1	1	1	1		1	1			1	
	15:00	5,27	5,19	0,07	1	1	1	1	1		1	1			1	
	16:00	5,29	5,23	0,06	1	1	1	1	1		1	1			1	
	17:00	5,49	5,44	0,05	1	1	1	1	1		1	1			1	
	18:00	5,71	5,64	0,07	1	1	1	1	1		1	1			1	
	19:00	5,75	5,68	0,06	1	1	1	1	1		1	1			1	
	20:00	5,79	5,71	0,08	1	1	1	1	1		1	1			1	
	21:00	6,02	5,90	0,12	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	22:00	5,93	5,77	0,16	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	23:00	5,67	5,58	0,10	1	1	1	1	1		1	1			1	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 16/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	4,43	4,36	0,07	1		1	1	1			1			1
	01:00	4,08	3,94	0,14	1		1	1	1			1			1
	02:00	3,79	3,65	0,14			1	1	1			1			1
	03:00	3,64	3,46	0,19			1	1	1			1			1
	04:00	3,51	3,33	0,18			1	1	1			1			1
	05:00	3,39	3,22	0,18			1	1	1			1			1
	06:00	3,30	3,17	0,13			1	1	1			1			1
	07:00	3,63	3,50	0,13			1	1	1			1			1
	08:00	4,05	3,84	0,21	1		1	1	1			1			1
	09:00	4,41	4,21	0,20	1		1	1	1			1			1
	10:00	4,61	4,08	0,52	1		1	1	1			1			1
	11:00	4,58	3,59	0,99	1		1	1	1			1			1
	12:00	4,79	3,99	0,80	1		1	1	1			1			1
	13:00	5,05	4,35	0,69	1		1	1	1			1			1
	14:00	5,13	4,24	0,89	1		1	1	1			1			1
	15:00	5,07	4,05	1,02	1		1	1	1			1			1
	16:00	5,09	3,89	1,20	1		1	1	1			1			1
	17:00	5,28	4,08	1,20	1		1	1	1			1			1
	18:00	5,49	4,29	1,20	1	1	1	1	1			1			1
	19:00	5,53	4,33	1,20	1	1	1	1	1			1			1
	20:00	5,57	4,37	1,20	1	1	1	1	1			1			1
	21:00	5,79	4,59	1,20	1	1	1	1	1			1			1
	22:00	5,71	4,51	1,20	1	1	1	1	1			1			1
	23:00	5,46	4,30	1,16	1		1	1	1			1			1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 17/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	4,52	3,42	1,10			1	1	1			1			1	
	01:00	4,16	3,09	1,07			1	1	1			1			1	
	02:00	3,87	2,78	1,09			1	1				1			1	
	03:00	3,72	2,62	1,09			1	1				1			1	
	04:00	3,58	2,51	1,07			1	1				1			1	
	05:00	3,46	2,41	1,05			1	1				1			1	
	06:00	3,37	2,33	1,04			1	1				1			1	
	07:00	3,70	2,67	1,03			1	1				1			1	
	08:00	4,13	3,11	1,03			1	1	1			1			1	
	09:00	4,50	3,46	1,03			1	1	1			1			1	
	10:00	4,70	3,62	1,08			1	1	1			1			1	
	11:00	4,67	3,55	1,12			1	1	1			1			1	
	12:00	4,89	3,71	1,17	1		1	1	1			1			1	
	13:00	5,15	3,96	1,19	1		1	1	1			1			1	
	14:00	5,23	4,03	1,20	1		1	1	1			1			1	
	15:00	5,17	3,97	1,20	1		1	1	1			1			1	
	16:00	5,19	3,99	1,20	1		1	1	1			1			1	
	17:00	5,39	4,19	1,20	1		1	1	1			1			1	
	18:00	5,60	4,48	1,12	1	1	1	1	1			1			1	
	19:00	5,64	4,62	1,02	1	1	1	1	1			1			1	
	20:00	5,68	4,73	0,95	1	1	1	1	1			1			1	
	21:00	5,91	5,01	0,90	1	1	1	1	1			1			1	
	22:00	5,82	4,92	0,90	1	1	1	1	1			1			1	
	23:00	5,57	4,70	0,86	1	1	1	1	1			1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 18/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	4,43	3,23	1,20	1		1	1				1			1	
	01:00	4,08	2,88	1,20			1	1				1			1	
	02:00	3,79	2,59	1,20			1	1				1			1	
	03:00	3,64	2,44	1,20			1	1				1			1	
	04:00	3,51	2,31	1,20			1					1			1	
	05:00	3,39	2,21	1,19			1					1			1	
	06:00	3,30	2,15	1,16			1					1			1	
	07:00	3,63	2,43	1,20			1	1				1			1	
	08:00	4,05	2,85	1,20			1	1				1			1	
	09:00	4,41	3,21	1,20	1		1	1				1			1	
	10:00	4,61	3,41	1,20	1		1	1				1			1	
	11:00	4,58	3,38	1,20	1		1	1				1			1	
	12:00	4,79	3,59	1,20	1		1	1				1			1	
	13:00	5,05	3,85	1,20	1	1	1	1				1			1	
	14:00	5,13	3,93	1,20	1	1	1	1				1			1	
	15:00	5,07	3,87	1,20	1	1	1	1				1			1	
	16:00	5,09	3,89	1,20	1	1	1	1				1			1	
	17:00	5,28	4,08	1,20	1	1	1	1				1			1	
	18:00	5,49	4,29	1,20	1	1	1	1				1			1	
	19:00	5,53	4,33	1,20	1	1	1	1				1			1	
	20:00	5,57	4,37	1,20	1	1	1	1	1			1			1	
	21:00	5,79	4,59	1,20	1	1	1	1	1			1			1	
	22:00	5,71	4,51	1,20	1	1	1	1	1			1			1	
	23:00	5,46	4,26	1,20	1	1	1	1				1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 19/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	4,77	3,57	1,20	1		1	1				1			1
	01:00	4,43	3,23	1,20	1		1	1				1			1
	02:00	4,16	2,96	1,20			1	1				1			1
	03:00	3,98	2,78	1,20			1	1				1			1
	04:00	3,84	2,64	1,20			1	1				1			1
	05:00	3,69	2,49	1,20			1	1				1			1
	06:00	3,59	2,39	1,20			1	1				1			1
	07:00	3,75	2,55	1,20			1	1				1			1
	08:00	4,12	2,92	1,20			1	1				1			1
	09:00	4,44	3,24	1,20	1		1	1				1			1
	10:00	4,67	3,47	1,20	1		1	1				1			1
	11:00	4,68	3,48	1,20	1		1	1				1			1
	12:00	4,71	3,51	1,20	1		1	1				1			1
	13:00	4,82	3,62	1,20	1		1	1				1			1
	14:00	4,85	3,65	1,20	1		1	1				1			1
	15:00	4,83	3,64	1,19	1		1	1				1			1
	16:00	4,90	3,70	1,20	1	1	1	1				1			1
	17:00	4,96	3,76	1,20	1	1	1	1				1			1
	18:00	4,98	3,78	1,20	1	1	1	1				1			1
	19:00	5,19	4,12	1,07	1	1	1	1				1			1
	20:00	5,31	4,34	0,97	1	1	1	1				1			1
	21:00	5,35	4,38	0,97	1	1	1	1				1			1
	22:00	5,19	4,31	0,88	1	1	1	1				1			1
	23:00	4,95	4,27	0,68	1	1	1	1				1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 20/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	4,46	3,53	0,93	1		1	1				1			1	
	01:00	4,19	3,18	1,01	1		1	1				1			1	
	02:00	3,94	2,96	0,98			1	1				1			1	
	03:00	3,72	2,79	0,92			1	1				1			1	
	04:00	3,63	2,99	0,63			1	1				1			1	
	05:00	3,51	3,08	0,43	1		1	1				1			1	
	06:00	3,41	3,06	0,36	1		1	1				1			1	
	07:00	3,49	3,18	0,31	1		1	1				1			1	
	08:00	3,91	3,68	0,23	1		1	1				1			1	
	09:00	4,17	3,85	0,32	1	1	1	1				1			1	
	10:00	4,44	4,13	0,31	1	1	1	1				1			1	
	11:00	4,57	4,27	0,30	1	1	1	1				1			1	
	12:00	4,53	4,31	0,22	1	1	1	1				1			1	
	13:00	4,67	4,43	0,25	1	1	1	1	1			1			1	
	14:00	4,70	4,50	0,20	1	1	1	1	1			1			1	
	15:00	4,71	4,57	0,14	1	1	1	1	1			1			1	
	16:00	4,69	4,61	0,08	1	1	1	1	1			1			1	
	17:00	4,76	4,70	0,06	1	1	1	1	1			1			1	
	18:00	5,04	5,00	0,04	1	1	1	1	1			1			1	
	19:00	5,22	5,20	0,02	1	1	1	1	1		1	1			1	
	20:00	5,26	5,25	0,01	1	1	1	1	1		1	1			1	
	21:00	5,32	5,30	0,01	1	1	1	1	1		1	1			1	
	22:00	5,16	5,15	0,01	1	1	1	1	1		1	1			1	
	23:00	4,93	4,93	0,00	1	1	1	1	1			1			1	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 21/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	4,57	4,56	0,01	1	1	1	1	1			1			1	
	01:00	4,25	4,21	0,04	1	1	1	1				1			1	
	02:00	4,03	4,02	0,01	1	1	1	1				1			1	
	03:00	3,89	3,87	0,01	1	1	1	1				1			1	
	04:00	3,68	3,67	0,01	1		1	1				1			1	
	05:00	3,56	3,56	0,00	1		1	1				1			1	
	06:00	3,48	3,48	0,00	1		1	1				1			1	
	07:00	3,71	3,71	0,00	1	1	1	1				1			1	
	08:00	4,04	4,04	0,00	1	1	1	1				1			1	
	09:00	4,28	4,28	0,00	1	1	1	1				1			1	
	10:00	4,57	4,57	0,00	1	1	1	1	1			1			1	
	11:00	4,59	4,59	0,00	1	1	1	1	1			1			1	
	12:00	4,70	4,69	0,01	1	1	1	1	1			1			1	
	13:00	4,80	4,79	0,01	1	1	1	1	1			1			1	
	14:00	4,89	4,88	0,01	1	1	1	1	1			1			1	
	15:00	4,87	4,87	0,00	1	1	1	1	1			1			1	
	16:00	4,82	4,82	0,00	1	1	1	1	1			1			1	
	17:00	4,94	4,94	0,00	1	1	1	1	1			1			1	
	18:00	5,06	5,05	0,01	1	1	1	1	1		1	1			1	
	19:00	5,17	5,12	0,06	1	1	1	1	1		1	1			1	
	20:00	5,15	5,07	0,08	1	1	1	1	1		1	1			1	
	21:00	5,26	5,20	0,06	1	1	1	1	1		1	1			1	
	22:00	5,27	5,22	0,06	1	1	1	1	1		1	1			1	
	23:00	5,01	4,96	0,05	1	1	1	1	1			1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 22/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	5,47	5,47	0,00	1	1	1	1	1		1	1			1	
	01:00	5,04	5,04	0,00	1	1	1	1	1		1	1			1	
	02:00	4,68	4,67	0,01	1	1	1	1	1			1			1	
	03:00	4,52	4,50	0,02	1	1	1	1	1			1			1	
	04:00	4,35	4,31	0,04	1	1	1	1				1			1	
	05:00	4,21	4,17	0,04	1	1	1	1				1			1	
	06:00	4,12	4,11	0,02	1	1	1	1				1			1	
	07:00	4,24	4,23	0,01	1	1	1	1				1			1	
	08:00	4,72	4,70	0,01	1	1	1	1	1			1			1	
	09:00	5,04	5,03	0,01	1	1	1	1	1			1			1	
	10:00	5,29	5,29	0,01	1	1	1	1	1		1	1			1	
	11:00	5,40	5,40	0,01	1	1	1	1	1		1	1			1	
	12:00	5,57	5,56	0,01	1	1	1	1	1		1	1			1	
	13:00	5,73	5,72	0,01	1	1	1	1	1		1	1			1	
	14:00	5,89	5,88	0,01	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	15:00	6,05	6,04	0,01	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	16:00	6,05	6,05	0,01	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	17:00	6,17	6,17	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	18:00	6,24	6,24	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	19:00	6,34	6,34	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	20:00	6,29	6,29	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	21:00	6,49	6,48	0,02	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	22:00	6,40	6,33	0,07	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	23:00	6,22	6,14	0,07	1	1	1	1	1		1	1	1		1	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 23/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	5,94	5,88	0,07	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	01:00	5,53	5,45	0,07	1	1	1	1	1		1	1			1	
	02:00	5,14	5,09	0,05	1	1	1	1	1			1			1	
	03:00	4,97	4,93	0,04	1	1	1	1	1			1			1	
	04:00	4,79	4,76	0,03	1	1	1	1	1			1			1	
	05:00	4,55	4,55	0,00	1	1	1	1	1			1			1	
	06:00	4,41	4,41	0,00	1	1	1	1	1			1			1	
	07:00	4,57	4,57	0,00	1	1	1	1	1			1			1	
	08:00	4,90	4,90	0,00	1	1	1	1	1			1			1	
	09:00	5,13	5,13	0,00	1	1	1	1	1		1	1			1	
	10:00	5,31	5,30	0,01	1	1	1	1	1		1	1			1	
	11:00	5,30	5,29	0,01	1	1	1	1	1		1	1			1	
	12:00	5,37	5,36	0,01	1	1	1	1	1		1	1			1	
	13:00	5,58	5,57	0,01	1	1	1	1	1		1	1			1	
	14:00	5,66	5,65	0,01	1	1	1	1	1		1	1			1	
	15:00	5,70	5,69	0,00	1	1	1	1	1		1	1			1	
	16:00	5,69	5,62	0,07	1	1	1	1	1		1	1			1	
	17:00	5,83	5,76	0,07	1	1	1	1	1		1	1			1	
	18:00	5,94	5,89	0,05	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	19:00	6,00	5,94	0,06	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	20:00	5,87	5,82	0,04	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	21:00	5,98	5,97	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	22:00	5,88	5,88	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	23:00	5,62	5,61	0,01	1	1	1	1	1		1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 24/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	5,26	5,23	0,03	1	1	1	1	1		1	1			1	
	01:00	5,00	4,93	0,06	1	1	1	1	1			1			1	
	02:00	4,68	4,54	0,13	1	1	1	1	1			1			1	
	03:00	4,50	4,33	0,17	1	1	1	1				1			1	
	04:00	4,35	4,12	0,23	1	1	1	1				1			1	
	05:00	4,15	3,86	0,29	1	1	1	1				1			1	
	06:00	4,00	3,66	0,34	1	1	1					1			1	
	07:00	4,13	3,64	0,49	1	1	1					1			1	
	08:00	4,45	3,89	0,56	1	1	1	1				1			1	
	09:00	4,71	4,16	0,56	1	1	1	1				1			1	
	10:00	4,92	4,33	0,59	1	1	1	1				1			1	
	11:00	4,89	4,23	0,66	1	1	1	1				1			1	
	12:00	4,91	4,22	0,70	1	1	1	1				1			1	
	13:00	5,09	4,40	0,69	1	1	1	1	1			1			1	
	14:00	5,07	4,38	0,70	1	1	1	1	1			1			1	
	15:00	5,04	4,32	0,71	1	1	1	1	1			1			1	
	16:00	5,09	4,33	0,75	1	1	1	1	1			1			1	
	17:00	5,20	4,36	0,84	1	1	1	1	1			1			1	
	18:00	5,29	4,41	0,87	1	1	1	1	1			1			1	
	19:00	5,39	4,52	0,87	1	1	1	1	1			1			1	
	20:00	5,36	4,52	0,84	1	1	1	1	1			1			1	
	21:00	5,40	4,54	0,86	1	1	1	1	1			1			1	
	22:00	5,29	4,39	0,91	1	1	1	1	1			1			1	
	23:00	5,03	4,16	0,88	1	1	1	1				1			1	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 25/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	5,16	5,00	0,16	1	1	1	1	1			1			1	
	01:00	4,74	4,57	0,17	1	1	1	1	1			1			1	
	02:00	4,47	4,34	0,13	1	1	1	1				1			1	
	03:00	4,24	4,11	0,13	1	1	1	1				1			1	
	04:00	3,95	3,86	0,09	1	1	1	1				1			1	
	05:00	3,81	3,72	0,09	1	1	1	1				1			1	
	06:00	3,76	3,67	0,08	1	1	1	1				1			1	
	07:00	3,92	3,87	0,05	1	1	1	1				1			1	
	08:00	4,37	4,34	0,04	1	1	1	1				1			1	
	09:00	4,89	4,85	0,04	1	1	1	1	1			1			1	
	10:00	5,20	5,17	0,03	1	1	1	1	1		1	1			1	
	11:00	5,42	5,39	0,03	1	1	1	1	1		1	1			1	
	12:00	5,45	5,42	0,03	1	1	1	1	1		1	1			1	
	13:00	5,51	5,47	0,04	1	1	1	1	1		1	1			1	
	14:00	5,76	5,73	0,03	1	1	1	1	1		1	1			1	
	15:00	5,89	5,87	0,01	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	16:00	5,87	5,86	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	17:00	5,87	5,87	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	18:00	6,08	6,08	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	19:00	6,27	6,24	0,03	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	20:00	6,26	6,18	0,07	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	21:00	6,46	6,37	0,10	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	22:00	6,37	6,26	0,11	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	23:00	6,13	6,02	0,11	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 26/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	6,39	6,29	0,10	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	01:00	5,97	5,87	0,10	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	02:00	5,62	5,55	0,07	1	1	1	1	1			1	1		1	
	03:00	5,38	5,33	0,05	1	1	1	1	1			1	1		1	
	04:00	5,05	5,01	0,05	1	1	1	1	1			1			1	
	05:00	4,99	4,95	0,04	1	1	1	1	1			1			1	
	06:00	4,77	4,75	0,03	1	1	1	1	1			1			1	
	07:00	4,97	4,96	0,02	1	1	1	1	1			1			1	
	08:00	5,34	5,33	0,02	1	1	1	1	1			1	1		1	
	09:00	5,60	5,58	0,02	1	1	1	1	1			1	1		1	
	10:00	5,78	5,76	0,02	1	1	1	1	1			1	1		1	
	11:00	5,85	5,84	0,01	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	12:00	5,85	5,83	0,02	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	13:00	5,96	5,92	0,04	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	14:00	6,01	5,95	0,05	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	15:00	6,17	6,12	0,05	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	16:00	6,23	6,17	0,05	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	17:00	6,20	6,13	0,08	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	18:00	6,19	6,04	0,16	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	19:00	6,24	5,97	0,28	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	20:00	6,16	5,93	0,23	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	21:00	6,32	6,16	0,16	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	22:00	6,17	5,87	0,30	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	23:00	6,07	5,78	0,29	1	1	1	1	1			1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 27/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	5,74	5,63	0,11	1	1	1	1	1			1	1		1	
	01:00	5,27	5,07	0,20	1	1	1	1	1			1			1	
	02:00	5,08	4,05	1,04	1	1	1	1				1			1	
	03:00	4,75	3,55	1,20		1	1	1				1			1	
	04:00	4,49	3,29	1,20		1	1	1				1			1	
	05:00	4,39	3,46	0,94		1	1	1				1			1	
	06:00	4,35	3,85	0,50	1	1	1	1				1			1	
	07:00	4,41	4,11	0,30	1	1	1	1				1			1	
	08:00	4,93	4,64	0,29	1	1	1	1	1			1			1	
	09:00	5,34	4,94	0,41	1	1	1	1	1			1			1	
	10:00	5,43	4,92	0,51	1	1	1	1	1			1			1	
	11:00	5,62	5,07	0,55	1	1	1	1	1			1			1	
	12:00	5,62	5,05	0,57	1	1	1	1	1			1			1	
	13:00	5,67	5,07	0,60	1	1	1	1	1			1			1	
	14:00	5,77	4,99	0,78	1	1	1	1	1			1			1	
	15:00	5,93	5,09	0,83	1	1	1	1	1			1			1	
	16:00	5,92	5,14	0,78	1	1	1	1	1			1	1		1	
	17:00	6,02	5,43	0,59	1	1	1	1	1			1	1		1	
	18:00	6,12	5,82	0,30	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	19:00	6,15	6,03	0,12	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	20:00	6,13	6,04	0,09	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	21:00	6,37	6,33	0,04	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	22:00	6,18	6,16	0,02	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
	23:00	6,09	5,95	0,14	1	1	1	1	1		1	1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 28/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	5,63	5,43	0,20	1	1	1	1	1		1	1			1	
	01:00	5,32	4,93	0,39	1	1	1	1	1			1			1	
	02:00	5,02	4,57	0,44	1	1	1	1	1			1			1	
	03:00	4,64	4,15	0,49	1		1	1	1			1			1	
	04:00	4,37	3,85	0,52	1		1	1	1			1			1	
	05:00	4,34	3,69	0,65	1		1	1				1			1	
	06:00	4,18	3,48	0,71	1		1	1				1			1	
	07:00	4,30	3,69	0,61	1		1	1				1			1	
	08:00	4,79	4,32	0,48	1		1	1	1			1			1	
	09:00	5,12	4,63	0,49	1	1	1	1	1			1			1	
	10:00	5,34	4,84	0,51	1	1	1	1	1			1			1	
	11:00	5,60	5,01	0,59	1	1	1	1	1			1			1	
	12:00	5,84	5,12	0,72	1	1	1	1	1		1	1			1	
	13:00	6,03	5,22	0,81	1	1	1	1	1		1	1			1	
	14:00	6,30	5,73	0,57	1	1	1	1	1		1	1			1	
	15:00	6,38	6,05	0,33	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	16:00	6,42	6,06	0,36	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	17:00	6,49	6,07	0,42	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	18:00	6,59	6,13	0,46	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	19:00	6,62	6,19	0,44	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	20:00	6,59	6,32	0,28	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	21:00	6,91	6,67	0,24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
	22:00	7,01	6,83	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
	23:00	6,88	6,74	0,14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 29/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	6,26	6,18	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	01:00	5,86	5,77	0,09	1	1	1	1	1		1	1			1	
	02:00	5,51	5,44	0,07	1	1	1	1	1		1	1			1	
	03:00	5,27	5,21	0,06	1	1	1	1	1		1	1			1	
	04:00	4,95	4,87	0,08	1		1	1	1		1	1			1	
	05:00	4,89	4,75	0,14	1		1	1	1		1	1			1	
	06:00	4,68	4,55	0,13	1		1	1	1		1	1			1	
	07:00	4,88	4,78	0,10	1		1	1	1		1	1			1	
	08:00	5,24	5,13	0,11	1	1	1	1	1		1	1			1	
	09:00	5,49	5,29	0,20	1	1	1	1	1		1	1			1	
	10:00	5,67	5,30	0,37	1	1	1	1	1		1	1			1	
	11:00	5,73	5,30	0,43	1	1	1	1	1		1	1			1	
	12:00	5,73	5,31	0,42	1	1	1	1	1		1	1			1	
	13:00	5,84	5,41	0,43	1	1	1	1	1		1	1			1	
	14:00	5,89	5,41	0,48	1	1	1	1	1		1	1			1	
	15:00	6,05	5,54	0,51	1	1	1	1	1		1	1			1	
	16:00	6,10	5,57	0,53	1	1	1	1	1		1	1			1	
	17:00	6,08	5,57	0,51	1	1	1	1	1		1	1			1	
	18:00	6,07	5,66	0,42	1	1	1	1	1		1	1			1	
	19:00	6,12	5,82	0,30	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	20:00	6,04	5,84	0,20	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	21:00	6,20	6,04	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	22:00	6,05	5,80	0,26	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	23:00	5,95	5,57	0,38	1	1	1	1	1	1		1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 30/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	6,64	6,44	0,20	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	01:00	6,22	6,07	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	02:00	5,70	5,44	0,25	1	1	1	1	1		1	1			1	
	03:00	5,42	5,07	0,35	1	1	1	1	1			1			1	
	04:00	5,27	4,87	0,40	1	1	1	1	1			1			1	
	05:00	5,11	4,52	0,59	1	1	1	1	1			1			1	
	06:00	4,93	4,17	0,76	1		1	1	1			1			1	
	07:00	4,96	4,10	0,86	1		1	1	1			1			1	
	08:00	5,18	4,15	1,03	1		1	1	1			1			1	
	09:00	5,27	4,07	1,20	1		1	1	1			1			1	
	10:00	5,34	4,14	1,20	1		1	1	1			1			1	
	11:00	5,52	4,32	1,20	1		1	1	1			1			1	
	12:00	5,68	4,48	1,20	1	1	1	1	1			1			1	
	13:00	5,74	4,64	1,11	1	1	1	1	1			1			1	
	14:00	5,85	4,65	1,20	1	1	1	1	1			1			1	
	15:00	5,91	4,71	1,20	1	1	1	1	1			1			1	
	16:00	5,85	4,65	1,20	1	1	1	1	1			1			1	
	17:00	5,84	4,64	1,20	1	1	1	1	1			1			1	
	18:00	5,88	4,80	1,08	1	1	1	1	1			1			1	
	19:00	5,76	4,83	0,93	1	1	1	1	1			1			1	
	20:00	5,77	5,01	0,76	1	1	1	1	1			1			1	
	21:00	5,94	5,32	0,62	1	1	1	1	1		1	1			1	
	22:00	5,78	5,27	0,51	1	1	1	1	1		1	1			1	
	23:00	5,55	5,14	0,41	1	1	1	1	1		1	1			1	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 31/7/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	6,20	5,79	0,41	1	1	1	1	1		1	1			1	
	01:00	5,86	5,45	0,40	1	1	1	1	1		1	1			1	
	02:00	5,45	5,05	0,40	1	1	1	1	1			1			1	
	03:00	5,27	4,86	0,41	1	1	1	1	1			1			1	
	04:00	4,95	4,53	0,42	1	1	1	1	1			1			1	
	05:00	4,84	4,40	0,44	1		1	1	1			1			1	
	06:00	4,68	4,22	0,46	1		1	1	1			1			1	
	07:00	4,83	4,37	0,45	1		1	1	1			1			1	
	08:00	5,24	4,63	0,61	1	1	1	1	1			1			1	
	09:00	5,49	4,87	0,61	1	1	1	1	1			1			1	
	10:00	5,67	5,02	0,65	1	1	1	1	1			1			1	
	11:00	5,73	5,01	0,72	1	1	1	1	1			1			1	
	12:00	5,73	4,93	0,80	1	1	1	1	1			1			1	
	13:00	5,84	5,00	0,84	1	1	1	1	1			1			1	
	14:00	5,89	5,01	0,88	1	1	1	1	1			1			1	
	15:00	6,05	5,07	0,98	1	1	1	1	1			1			1	
	16:00	6,10	5,16	0,94	1	1	1	1	1		1	1			1	
	17:00	6,08	5,25	0,84	1	1	1	1	1		1	1			1	
	18:00	6,07	5,39	0,68	1	1	1	1	1		1	1			1	
	19:00	6,12	5,58	0,54	1	1	1	1	1		1	1			1	
	20:00	6,04	5,64	0,39	1	1	1	1	1		1	1			1	
	21:00	6,20	5,96	0,24	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	22:00	6,05	5,82	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	23:00	5,95	5,72	0,23	1	1	1	1	1	1		1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 1/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	5,12	5,04	0,08	1	1	1	1	1			1			1	
	01:00	4,85	4,71	0,14	1	1	1	1	1			1			1	
	02:00	4,62	4,30	0,32	1		1	1	1			1			1	
	03:00	4,32	4,05	0,27	1		1	1	1			1			1	
	04:00	4,11	3,84	0,27	1		1	1	1			1			1	
	05:00	4,08	3,88	0,20	1		1	1	1			1			1	
	06:00	3,93	3,72	0,21	1		1	1	1			1			1	
	07:00	3,96	3,76	0,20	1		1	1	1			1			1	
	08:00	4,33	4,05	0,28	1		1	1	1			1			1	
	09:00	4,59	4,11	0,48	1		1	1	1			1			1	
	10:00	4,70	4,19	0,50	1		1	1	1			1			1	
	11:00	4,76	4,10	0,66	1		1	1	1			1			1	
	12:00	4,86	4,25	0,61	1		1	1	1			1			1	
	13:00	5,01	4,54	0,47	1	1	1	1	1			1			1	
	14:00	5,01	4,57	0,44	1	1	1	1	1			1			1	
	15:00	4,89	4,48	0,41	1	1	1	1	1			1			1	
	16:00	4,81	4,46	0,35	1	1	1	1	1			1			1	
	17:00	4,88	4,60	0,28	1	1	1	1	1			1			1	
	18:00	5,06	4,92	0,14	1	1	1	1	1			1			1	
	19:00	5,10	5,02	0,08	1	1	1	1	1			1			1	
	20:00	5,35	5,30	0,05	1	1	1	1	1	1		1			1	
	21:00	5,42	5,39	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	22:00	5,27	5,27	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
	23:00	4,99	4,99	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 2/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	4,76	4,75	0,01			1	1	1	1	1	1			1
	01:00	4,34	4,30	0,04			1	1		1	1	1			1
	02:00	4,11	4,08	0,03			1	1		1	1	1			1
	03:00	3,92	3,89	0,03			1	1		1	1	1			1
	04:00	3,80	3,78	0,02			1	1		1	1	1			1
	05:00	3,83	3,82	0,01			1	1		1	1	1			1
	06:00	3,79	3,79	0,00			1	1		1	1	1			1
	07:00	3,97	3,97	0,00			1	1		1	1	1			1
	08:00	4,33	4,33	0,00			1	1		1	1	1			1
	09:00	4,57	4,57	0,00			1	1	1	1	1	1			1
	10:00	4,73	4,71	0,01			1	1	1	1	1	1			1
	11:00	4,79	4,77	0,02			1	1	1	1	1	1			1
	12:00	4,97	4,95	0,02			1	1	1	1	1	1			1
	13:00	5,03	5,00	0,03			1	1	1	1	1	1			1
	14:00	5,14	5,11	0,03			1	1	1	1	1	1	1		1
	15:00	5,11	5,08	0,03			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	16:00	5,12	5,08	0,04			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	17:00	5,20	5,16	0,04			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	18:00	5,32	5,28	0,04			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	19:00	5,45	5,40	0,05			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	20:00	5,62	5,49	0,13			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	21:00	5,71	5,49	0,22			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	22:00	5,44	5,22	0,22			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	23:00	5,25	5,03	0,22			1	1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 3/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	4,87	4,68	0,19			1	1	1	1	1	1			1	
	01:00	4,40	4,22	0,18			1	1	1	1		1			1	
	02:00	4,14	3,97	0,17			1	1	1	1		1			1	
	03:00	4,04	3,89	0,15			1	1	1	1		1			1	
	04:00	3,88	3,77	0,11			1	1	1	1		1			1	
	05:00	3,77	3,72	0,04			1	1	1	1		1			1	
	06:00	3,54	3,51	0,03			1	1		1		1			1	
	07:00	3,13	3,11	0,02			1	1		1		1			1	
	08:00	3,09	3,09	0,00			1	1		1		1			1	
	09:00	3,50	3,50	0,00			1	1		1		1			1	
	10:00	4,80	4,80	0,00			1	1	1	1	1	1			1	
	11:00	4,94	4,94	0,00			1	1	1	1	1	1			1	
	12:00	5,04	5,04	0,00	1		1	1	1	1	1	1			1	
	13:00	5,15	5,15	0,00	1		1	1	1	1	1	1			1	
	14:00	5,18	5,18	0,00	1		1	1	1	1	1	1			1	
	15:00	5,11	5,11	0,00	1		1	1	1	1	1	1			1	
	16:00	5,09	5,09	0,00	1		1	1	1	1	1	1			1	
	17:00	5,14	5,13	0,01	1		1	1	1	1	1	1			1	
	18:00	5,41	5,39	0,02	1		1	1	1	1	1	1			1	
	19:00	5,53	5,49	0,04	1		1	1	1	1	1	1			1	
	20:00	5,72	5,65	0,07	1		1	1	1	1	1	1			1	
	21:00	5,79	5,70	0,09	1		1	1	1	1	1	1			1	
	22:00	5,54	5,45	0,09	1		1	1	1	1	1	1			1	
	23:00	5,30	5,23	0,07	1		1	1	1	1	1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 4/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	4,88	4,84	0,05			1	1	1	1	1	1			1
	01:00	4,50	4,48	0,02			1	1	1	1	1	1			1
	02:00	4,19	4,19	0,00			1	1	1	1		1			1
	03:00	3,97	3,97	0,00			1	1	1	1		1			1
	04:00	3,91	3,91	0,00			1	1	1	1		1			1
	05:00	3,83	3,83	0,00			1	1	1	1		1			1
	06:00	3,74	3,74	0,00			1	1	1	1		1			1
	07:00	3,88	3,88	0,00			1	1	1	1		1			1
	08:00	4,25	4,25	0,00			1	1	1	1		1			1
	09:00	4,60	4,60	0,00			1	1	1	1	1	1			1
	10:00	4,82	4,82	0,00			1	1	1	1	1	1			1
	11:00	4,96	4,96	0,00			1	1	1	1	1	1			1
	12:00	5,18	5,18	0,00	1		1	1	1	1	1	1			1
	13:00	5,25	5,24	0,01	1		1	1	1	1	1	1			1
	14:00	5,23	5,22	0,01	1		1	1	1	1	1	1			1
	15:00	5,34	5,33	0,01	1		1	1	1	1	1	1			1
	16:00	5,27	5,26	0,00	1		1	1	1	1	1	1			1
	17:00	5,34	5,34	0,00	1		1	1	1	1	1	1			1
	18:00	5,67	5,66	0,01	1		1	1	1	1	1	1			1
	19:00	5,81	5,78	0,03	1		1	1	1	1	1	1	1		1
	20:00	5,89	5,80	0,09	1		1	1	1	1	1	1	1		1
	21:00	6,12	6,00	0,12	1		1	1	1	1	1	1	1		1
	22:00	5,95	5,86	0,10	1		1	1	1	1	1	1	1		1
	23:00	5,62	5,54	0,08	1		1	1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 5/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	5,12	5,03	0,09			1	1	1	1	1	1			1	
	01:00	4,64	4,58	0,06			1	1	1	1	1	1			1	
	02:00	4,29	4,26	0,04			1	1	1	1		1			1	
	03:00	3,93	3,91	0,01			1	1	1	1		1			1	
	04:00	3,71	3,70	0,01			1	1	1			1			1	
	05:00	3,68	3,66	0,02			1	1	1			1			1	
	06:00	3,62	3,58	0,03			1	1	1			1			1	
	07:00	3,80	3,76	0,04			1	1	1	1		1			1	
	08:00	4,21	4,16	0,05			1	1	1	1		1			1	
	09:00	4,59	4,55	0,04			1	1	1	1	1	1			1	
	10:00	4,88	4,85	0,03			1	1	1	1	1	1			1	
	11:00	5,11	5,08	0,04			1	1	1	1	1	1	1		1	
	12:00	5,19	5,16	0,03			1	1	1	1	1	1	1		1	
	13:00	5,38	5,38	0,01			1	1	1	1	1	1	1	1		1
	14:00	5,37	5,37	0,00			1	1	1	1	1	1	1	1		1
	15:00	5,52	5,50	0,02			1	1	1	1	1	1	1	1		1
	16:00	5,49	5,34	0,15			1	1	1	1	1	1	1	1		1
	17:00	5,49	5,25	0,24			1	1	1	1	1	1	1	1		1
	18:00	5,68	5,40	0,28			1	1	1	1	1	1	1	1		1
	19:00	5,79	5,35	0,44			1	1	1	1	1	1	1	1		1
	20:00	5,99	5,30	0,69			1	1	1	1	1	1	1	1		1
	21:00	6,08	5,24	0,84			1	1	1	1	1	1	1	1		1
	22:00	5,81	4,88	0,93			1	1	1	1	1	1	1			1
	23:00	5,48	4,49	1,00			1	1	1	1	1	1	1			1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 6/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	5,01	3,85	1,17			1	1	1	1		1			1
	01:00	4,55	3,43	1,12			1	1	1			1			1
	02:00	4,21	3,01	1,20			1	1				1			1
	03:00	3,85	2,65	1,20			1	1				1			1
	04:00	3,67	2,68	0,99			1	1				1			1
	05:00	3,60	2,94	0,66			1	1				1			1
	06:00	3,54	2,86	0,68			1	1				1			1
	07:00	3,69	2,99	0,70			1	1				1			1
	08:00	4,13	3,43	0,70			1	1	1			1			1
	09:00	4,49	3,86	0,63			1	1	1	1		1			1
	10:00	4,78	4,39	0,40			1	1	1	1		1			1
	11:00	5,01	4,82	0,19			1	1	1	1	1	1			1
	12:00	5,09	4,97	0,12			1	1	1	1	1	1			1
	13:00	5,28	5,08	0,20			1	1	1	1	1	1			1
	14:00	5,26	4,89	0,38			1	1	1	1	1	1			1
	15:00	5,41	4,93	0,48			1	1	1	1	1	1			1
	16:00	5,38	5,07	0,31			1	1	1	1	1	1			1
	17:00	5,38	5,07	0,32			1	1	1	1	1	1			1
	18:00	5,57	5,30	0,27			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	19:00	5,67	5,47	0,20			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	20:00	5,86	5,66	0,20			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	21:00	5,95	5,84	0,12			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	22:00	5,70	5,64	0,06			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	23:00	5,37	5,34	0,03			1	1	1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 7/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	5,22	5,21	0,01			1	1	1	1	1	1	1		1	
	01:00	4,73	4,73	0,00			1	1	1	1	1	1			1	
	02:00	4,38	4,38	0,00			1	1	1	1		1			1	
	03:00	4,00	4,00	0,00			1	1	1	1		1			1	
	04:00	3,82	3,82	0,00			1	1	1	1		1			1	
	05:00	3,68	3,68	0,00			1	1	1			1			1	
	06:00	3,69	3,69	0,00			1	1	1			1			1	
	07:00	3,88	3,88	0,00			1	1	1	1		1			1	
	08:00	4,30	4,30	0,00			1	1	1	1		1			1	
	09:00	4,68	4,67	0,00			1	1	1	1	1	1			1	
	10:00	4,98	4,98	0,00			1	1	1	1	1	1			1	
	11:00	5,22	5,21	0,00			1	1	1	1	1	1	1		1	
	12:00	5,30	5,29	0,01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	13:00	5,49	5,49	0,01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	14:00	5,48	5,47	0,01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	15:00	5,64	5,62	0,02			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	16:00	5,60	5,59	0,02			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	17:00	5,61	5,60	0,01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	18:00	5,79	5,79	0,00	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	19:00	5,90	5,90	0,00	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	20:00	6,11	6,11	0,00	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	21:00	6,20	6,19	0,00	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	22:00	5,93	5,92	0,02	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	23:00	5,60	5,57	0,03			1	1	1	1	1	1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 8/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	4,96	4,91	0,04			1	1	1	1	1	1			1	
	01:00	4,52	4,49	0,03			1	1	1	1	1	1			1	
	02:00	4,20	4,18	0,03			1	1	1	1		1			1	
	03:00	3,92	3,91	0,01			1	1	1	1		1			1	
	04:00	3,64	3,63	0,01			1	1	1			1			1	
	05:00	3,59	3,56	0,03			1	1	1			1			1	
	06:00	3,59	3,57	0,02			1	1	1			1			1	
	07:00	3,67	3,64	0,03			1	1	1			1			1	
	08:00	4,19	4,17	0,02			1	1	1	1		1			1	
	09:00	4,51	4,47	0,04			1	1	1	1	1	1			1	
	10:00	4,83	4,75	0,07			1	1	1	1	1	1			1	
	11:00	5,06	4,93	0,12			1	1	1	1	1	1			1	
	12:00	5,11	4,91	0,20			1	1	1	1	1	1			1	
	13:00	5,29	4,89	0,40			1	1	1	1	1	1			1	
	14:00	5,39	4,54	0,85			1	1	1	1	1	1			1	
	15:00	5,45	4,64	0,81			1	1	1	1	1	1			1	
	16:00	5,42	4,43	0,99			1	1	1	1	1	1			1	
	17:00	5,48	4,45	1,03			1	1	1	1	1	1			1	
	18:00	5,68	4,48	1,20			1	1	1	1	1	1			1	
	19:00	5,95	4,78	1,18			1	1	1	1	1	1			1	
	20:00	6,06	4,88	1,18			1	1	1	1	1	1			1	
	21:00	6,23	5,04	1,19			1	1	1	1	1	1			1	
	22:00	5,90	4,79	1,11			1	1	1	1	1	1			1	
	23:00	5,52	4,32	1,20				1	1	1	1		1			1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 9/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	5,12	3,92	1,20	1			1	1	1	1	1				
	01:00	4,69	3,49	1,20	1			1	1	1	1	1				
	02:00	4,40	3,20	1,20	1			1	1	1		1				
	03:00	4,14	2,94	1,20	1			1	1	1		1				
	04:00	3,96	2,80	1,16	1			1	1	1		1				
	05:00	3,80	2,80	1,00	1			1	1	1		1				
	06:00	3,72	2,80	0,92	1			1	1	1		1				
	07:00	3,90	2,80	1,10	1			1	1	1		1				
	08:00	4,39	3,19	1,20	1			1	1	1		1				
	09:00	4,71	3,51	1,20	1			1	1	1		1				
	10:00	5,04	3,84	1,20	1			1	1	1	1	1				
	11:00	5,16	3,96	1,20	1			1	1	1	1	1				
	12:00	5,26	4,06	1,20	1			1	1	1	1	1				
	13:00	5,36	4,16	1,20	1			1	1	1	1	1				
	14:00	5,45	4,25	1,20	1			1	1	1	1	1		1		
	15:00	5,54	4,34	1,20	1			1	1	1	1	1		1		
	16:00	5,50	4,30	1,20	1			1	1	1	1	1		1		
	17:00	5,60	4,40	1,20	1			1	1	1	1	1		1		
	18:00	5,65	4,45	1,20	1			1	1	1	1	1		1		
	19:00	5,91	4,71	1,20	1			1	1	1	1	1		1		
	20:00	6,00	4,80	1,20	1			1	1	1	1	1		1		
	21:00	6,19	4,99	1,20	1			1	1	1	1	1		1		
	22:00	5,92	4,83	1,09	1			1	1	1	1	1		1		
	23:00	5,60	4,66	0,93	1			1	1	1	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 10/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	5,00	4,05	0,95	1		1	1	1	1	1					
	01:00	4,45	3,51	0,94	1		1	1	1	1						
	02:00	4,25	3,28	0,97	1		1	1	1	1						
	03:00	4,15	3,15	1,00	1		1	1	1	1						
	04:00	3,80	2,83	0,98	1		1	1	1	1						
	05:00	3,61	2,80	0,81	1		1	1	1	1						
	06:00	3,59	2,80	0,79	1		1	1	1	1						
	07:00	3,79	2,80	0,99	1		1	1	1	1						
	08:00	4,25	3,20	1,04	1		1	1	1	1						
	09:00	4,58	3,62	0,96	1		1	1	1	1	1					
	10:00	4,80	3,94	0,86	1		1	1	1	1	1					
	11:00	4,92	4,07	0,85	1		1	1	1	1	1					
	12:00	5,06	4,29	0,77	1		1	1	1	1	1	1				
	13:00	5,13	4,48	0,64	1		1	1	1	1	1	1	1			
	14:00	5,21	4,68	0,53	1		1	1	1	1	1	1	1			
	15:00	5,26	4,78	0,49	1		1	1	1	1	1	1	1			
	16:00	5,27	4,90	0,37	1		1	1	1	1	1	1	1			
	17:00	5,33	5,07	0,27	1		1	1	1	1	1	1	1	1		
	18:00	5,52	5,30	0,23	1		1	1	1	1	1	1	1	1		
	19:00	5,69	5,55	0,14	1		1	1	1	1	1	1	1	1		
	20:00	5,85	5,78	0,08	1		1	1	1	1	1	1	1	1		
	21:00	5,90	5,83	0,06	1		1	1	1	1	1	1	1	1		
	22:00	5,71	5,62	0,09	1		1	1	1	1	1	1	1	1		
	23:00	5,36	5,25	0,11	1		1	1	1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 11/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	4,93	4,78	0,15			1	1	1	1	1	1			1
	01:00	4,46	4,36	0,10			1	1	1	1		1			1
	02:00	4,25	4,19	0,06			1	1	1	1		1			1
	03:00	4,03	3,86	0,18			1	1	1	1		1			1
	04:00	3,86	3,52	0,34			1	1	1			1			1
	05:00	3,76	3,09	0,68			1	1				1			1
	06:00	3,57	2,74	0,83			1	1				1			1
	07:00	3,71	2,84	0,86			1	1				1			1
	08:00	4,07	3,05	1,02			1	1				1			1
	09:00	4,44	3,31	1,13			1	1	1			1			1
	10:00	4,75	3,73	1,02			1	1	1			1			1
	11:00	4,88	3,93	0,94			1	1	1	1		1			1
	12:00	4,90	4,03	0,87			1	1	1	1		1			1
	13:00	5,00	4,05	0,95			1	1	1	1		1			1
	14:00	4,88	3,96	0,92			1	1	1	1		1			1
	15:00	4,79	3,67	1,12			1	1	1	1		1			1
	16:00	4,76	3,63	1,13			1	1	1	1		1			1
	17:00	4,75	3,70	1,05			1	1	1	1		1			1
	18:00	4,95	3,98	0,97			1	1	1	1		1			1
	19:00	5,19	4,18	1,01			1	1	1	1		1			1
	20:00	5,45	4,44	1,01			1	1	1	1		1			1
	21:00	5,48	4,43	1,05			1	1	1	1		1			1
	22:00	5,11	3,99	1,12			1	1	1	1		1			1
	23:00	4,79	3,68	1,10			1	1	1	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 12/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	4,82	3,64	1,18			1	1	1	1		1				
	01:00	4,38	3,23	1,15			1	1	1	1		1				
	02:00	4,08	2,98	1,10			1	1	1	1		1				
	03:00	3,86	2,80	1,06			1	1	1	1		1				
	04:00	3,69	2,49	1,20			1	1	1	1						
	05:00	3,54	2,34	1,20			1	1	1	1						
	06:00	3,50	2,30	1,20			1	1	1	1						
	07:00	3,72	2,52	1,20			1	1	1	1						
	08:00	4,17	2,97	1,20			1	1	1	1		1				
	09:00	4,50	3,39	1,11			1	1	1	1		1				
	10:00	4,81	3,75	1,06			1	1	1	1		1	1			
	11:00	4,96	3,76	1,20			1	1	1	1		1	1			
	12:00	5,11	3,94	1,17			1	1	1	1		1	1			
	13:00	5,19	3,99	1,20			1	1	1	1		1	1			
	14:00	5,27	4,07	1,20			1	1	1	1		1	1			
	15:00	5,29	4,09	1,20			1	1	1	1		1	1			
	16:00	5,31	4,16	1,15			1	1	1	1		1	1			
	17:00	5,30	4,15	1,15			1	1	1	1		1	1			
	18:00	5,54	4,34	1,20			1	1	1	1		1	1		1	
	19:00	5,73	4,59	1,13			1	1	1	1		1	1		1	
	20:00	5,90	4,87	1,04			1	1	1	1		1	1		1	
	21:00	6,00	4,91	1,09			1	1	1	1		1	1		1	
	22:00	5,66	4,70	0,96			1	1	1	1		1	1		1	
	23:00	5,26	4,43	0,83			1	1	1	1		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 13/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	4,87	3,97	0,89			1	1	1	1		1	1			
	01:00	4,49	3,55	0,94			1	1	1	1		1	1			
	02:00	4,20	3,30	0,90			1	1	1	1		1				
	03:00	4,01	3,17	0,84			1	1	1	1		1				
	04:00	3,85	3,02	0,83			1	1	1	1		1				
	05:00	3,78	2,89	0,89			1	1	1	1		1				
	06:00	3,79	2,81	0,98			1	1	1	1		1				
	07:00	3,90	2,81	1,10			1	1	1	1		1				
	08:00	4,23	3,05	1,18			1	1	1	1		1				
	09:00	4,44	3,28	1,16			1	1	1	1		1				
	10:00	4,67	3,47	1,20			1	1	1	1		1				
	11:00	4,82	3,62	1,20			1	1	1	1		1	1			
	12:00	4,86	3,77	1,09			1	1	1	1		1	1			
	13:00	4,94	4,00	0,95			1	1	1	1		1	1			
	14:00	5,03	3,99	1,04			1	1	1	1		1	1			
	15:00	4,94	3,85	1,10			1	1	1	1		1	1			
	16:00	4,97	4,56	0,40			1	1	1	1		1	1		1	
	17:00	4,93	4,66	0,27			1	1	1	1		1	1		1	
	18:00	5,21	5,05	0,16			1	1	1	1	1	1	1		1	
	19:00	5,40	5,30	0,10			1	1	1	1	1	1	1		1	
	20:00	5,59	5,55	0,04			1	1	1	1	1	1	1		1	
	21:00	5,73	5,67	0,05			1	1	1	1	1	1	1		1	
	22:00	5,42	5,36	0,05			1	1	1	1	1	1	1		1	
	23:00	5,02	4,97	0,06			1	1	1	1	1	1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 14/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	5,00	4,95	0,05			1	1	1	1		1	1		1	
	01:00	4,63	4,59	0,05			1	1	1	1		1	1		1	
	02:00	4,33	4,28	0,05			1	1	1	1		1	1		1	
	03:00	4,11	4,06	0,05			1	1	1	1		1	1			
	04:00	3,88	3,82	0,06			1	1	1	1		1				
	05:00	3,68	3,61	0,07			1	1	1	1		1	1			
	06:00	3,66	3,58	0,08			1	1	1	1		1	1			
	07:00	3,86	3,76	0,10			1	1	1	1		1	1			
	08:00	4,33	4,24	0,09			1	1	1	1		1	1		1	
	09:00	4,67	4,58	0,09			1	1	1	1		1	1		1	
	10:00	4,90	4,82	0,08			1	1	1	1		1	1		1	
	11:00	5,02	4,95	0,07			1	1	1	1		1	1		1	
	12:00	5,16	5,10	0,07			1	1	1	1	1	1	1		1	
	13:00	5,23	5,18	0,05			1	1	1	1	1	1	1		1	
	14:00	5,21	5,17	0,05			1	1	1	1	1	1	1		1	
	15:00	5,26	5,22	0,04			1	1	1	1	1	1	1		1	
	16:00	5,27	5,24	0,03			1	1	1	1	1	1	1		1	
	17:00	5,33	5,31	0,02			1	1	1	1	1	1	1		1	
	18:00	5,47	5,45	0,01			1	1	1	1	1	1	1		1	
	19:00	5,63	5,63	0,01			1	1	1	1	1	1	1		1	
	20:00	5,80	5,79	0,00			1	1	1	1	1	1	1		1	
	21:00	5,90	5,89	0,01			1	1	1	1	1	1	1		1	
	22:00	5,65	5,62	0,03			1	1	1	1	1	1	1		1	
	23:00	5,36	5,31	0,05			1	1	1	1	1	1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 15/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	4,57	4,47	0,10			1	1	1	1	1	1	1			
	01:00	4,16	4,04	0,12			1	1		1	1	1	1			
	02:00	3,91	3,79	0,12			1	1		1	1	1	1			
	03:00	3,74	3,64	0,10			1	1		1	1	1	1			
	04:00	3,55	3,48	0,06			1	1		1	1	1				
	05:00	3,48	3,45	0,03			1	1		1	1	1				
	06:00	3,33	3,31	0,03			1	1		1	1	1				
	07:00	3,51	3,50	0,02			1	1		1	1	1				
	08:00	3,91	3,88	0,03			1	1		1	1	1	1			
	09:00	4,21	4,18	0,03			1	1		1	1	1	1			
	10:00	4,54	4,52	0,02			1	1	1	1	1	1	1			
	11:00	4,65	4,64	0,01			1	1	1	1	1	1	1			
	12:00	4,67	4,66	0,01			1	1	1	1	1	1	1			
	13:00	4,79	4,77	0,02			1	1	1	1	1	1	1			
	14:00	4,72	4,70	0,02			1	1	1	1	1	1	1			
	15:00	4,63	4,61	0,02			1	1	1	1	1	1	1			
	16:00	4,60	4,59	0,01			1	1	1	1	1	1	1			
	17:00	4,61	4,58	0,03			1	1	1	1	1	1	1			
	18:00	4,86	4,81	0,05			1	1	1	1	1	1	1			
	19:00	5,13	5,08	0,05	1		1	1	1	1	1	1	1			
	20:00	5,48	5,43	0,05	1		1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	5,38	5,34	0,04	1		1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	5,11	5,08	0,03	1		1	1	1	1	1	1	1			
	23:00	4,76	4,74	0,03			1	1	1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 16/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1	0,85	0,85	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	4,67	4,63	0,03			1	1	1	1	1	1	1			
	01:00	4,24	4,21	0,03			1	1		1	1	1	1			
	02:00	3,99	3,95	0,04			1	1		1	1	1	1			
	03:00	3,81	3,77	0,04			1	1		1	1	1	1			
	04:00	3,65	3,62	0,04			1	1		1	1	1				
	05:00	3,53	3,51	0,02			1	1		1	1	1				
	06:00	3,40	3,39	0,01			1	1		1	1	1				
	07:00	3,58	3,57	0,01			1	1		1	1	1				
	08:00	3,99	3,97	0,01			1	1		1	1	1	1			
	09:00	4,33	4,30	0,03			1	1	1	1	1	1	1			
	10:00	4,63	4,59	0,05			1	1	1	1	1	1	1			
	11:00	4,75	4,68	0,07			1	1	1	1	1	1	1			
	12:00	4,77	4,70	0,07			1	1	1	1	1	1	1			
	13:00	4,89	4,85	0,04			1	1	1	1	1	1	1			
	14:00	4,82	4,79	0,03			1	1	1	1	1	1	1			
	15:00	4,72	4,69	0,03			1	1	1	1	1	1	1			
	16:00	4,69	4,62	0,07			1	1	1	1	1	1	1			
	17:00	4,75	4,70	0,05			1	1	1	1	1	1	1			
	18:00	4,86	4,83	0,03			1	1	1	1	1	1	1			
	19:00	5,23	5,22	0,01	1		1	1	1	1	1	1	1			
	20:00	5,50	5,49	0,01	1		1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	5,46	5,43	0,02	1		1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	5,01	4,96	0,05	1		1	1	1	1	1	1	1			
	23:00	4,67	4,58	0,09			1	1	1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 17/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	4,16	4,00	0,15			1	1	1	1		1			
	01:00	4,06	3,95	0,11			1	1	1	1		1			
	02:00	3,83	3,73	0,09			1	1	1	1		1			
	03:00	3,52	3,44	0,07			1	1	1	1		1			
	04:00	3,43	3,37	0,06			1	1	1	1		1			
	05:00	3,35	3,28	0,07			1	1	1	1		1			
	06:00	3,39	3,30	0,09			1	1	1	1		1			
	07:00	3,45	3,32	0,13			1	1	1	1		1			
	08:00	3,89	3,56	0,33			1	1	1	1		1			
	09:00	4,23	3,78	0,45			1	1	1	1		1			
	10:00	4,52	4,04	0,47			1	1	1	1		1			
	11:00	4,75	4,13	0,62			1	1	1	1		1	1		
	12:00	4,95	4,30	0,65			1	1	1	1		1	1		
	13:00	5,06	4,53	0,53			1	1	1	1		1	1		
	14:00	4,88	4,43	0,45			1	1	1	1		1	1		
	15:00	4,84	4,39	0,45			1	1	1	1		1	1		
	16:00	4,78	4,46	0,32			1	1	1	1		1	1		
	17:00	4,91	4,68	0,23			1	1	1	1		1	1		
	18:00	5,17	5,07	0,11			1	1	1	1	1	1	1		
	19:00	5,40	5,28	0,11			1	1	1	1	1	1	1		
	20:00	5,60	5,54	0,06			1	1	1	1	1	1	1		
	21:00	5,57	5,55	0,02			1	1	1	1	1	1	1		
	22:00	5,28	5,21	0,07			1	1	1	1	1	1	1		
	23:00	4,97	4,84	0,13			1	1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 18/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	4,54	4,45	0,10			1	1	1	1		1	1		
	01:00	4,18	4,12	0,07			1	1	1	1		1	1		
	02:00	3,89	3,73	0,16			1	1	1	1		1			
	03:00	3,67	3,51	0,15			1	1	1	1		1			
	04:00	3,58	3,51	0,07			1	1	1	1		1			
	05:00	3,45	3,40	0,04			1	1	1	1		1			
	06:00	3,42	3,38	0,04			1	1	1	1		1			
	07:00	3,50	3,43	0,06			1	1	1	1		1			
	08:00	3,94	3,82	0,13			1	1	1	1		1			
	09:00	4,27	3,94	0,32			1	1	1	1		1			
	10:00	4,56	4,37	0,20			1	1	1	1		1	1		
	11:00	4,81	4,54	0,27			1	1	1	1		1	1		
	12:00	4,88	4,39	0,48			1	1	1	1		1	1		
	13:00	5,00	4,66	0,34			1	1	1	1		1	1		
	14:00	4,92	4,73	0,19			1	1	1	1		1	1		
	15:00	4,87	4,77	0,11			1	1	1	1		1	1		
	16:00	4,85	4,77	0,08			1	1	1	1		1	1		
	17:00	4,93	4,86	0,07			1	1	1	1	1	1	1		
	18:00	5,22	5,18	0,04			1	1	1	1	1	1	1		
	19:00	5,49	5,48	0,01			1	1	1	1	1	1	1		
	20:00	5,68	5,66	0,02			1	1	1	1	1	1	1		
	21:00	5,74	5,69	0,05			1	1	1	1	1	1	1		
	22:00	5,37	5,31	0,05			1	1	1	1	1	1	1		
	23:00	5,02	4,96	0,06			1	1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 19/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	4,28	4,18	0,10	1		1	1	1	1		1			
	01:00	3,94	3,84	0,10	1		1	1		1		1			
	02:00	3,72	3,62	0,10	1		1	1		1		1			
	03:00	3,53	3,42	0,11	1		1	1		1		1			
	04:00	3,38	3,26	0,12	1		1	1		1		1			
	05:00	3,28	3,21	0,07	1		1	1		1		1			
	06:00	3,26	3,19	0,07	1		1	1		1		1			
	07:00	3,37	3,29	0,08	1		1	1		1		1			
	08:00	3,63	3,58	0,05	1		1	1		1		1			
	09:00	3,89	3,74	0,15	1		1	1		1		1			
	10:00	4,18	3,32	0,86	1		1	1		1		1			
	11:00	4,36	3,89	0,47	1		1	1		1		1			
	12:00	4,47	4,24	0,23	1		1	1	1	1		1			
	13:00	4,59	4,20	0,39	1		1	1	1	1		1			
	14:00	4,63	4,21	0,42	1		1	1	1	1		1			
	15:00	4,61	4,43	0,19	1		1	1	1	1		1			
	16:00	4,70	4,60	0,10	1		1	1	1	1		1			
	17:00	4,76	4,69	0,07	1		1	1	1	1		1			
	18:00	4,86	4,84	0,02	1	1	1	1	1	1		1			
	19:00	5,05	5,04	0,01	1	1	1	1	1	1		1			
	20:00	5,21	5,21	0,00	1	1	1	1	1	1		1			
	21:00	5,27	5,26	0,01	1	1	1	1	1	1		1			
	22:00	5,00	4,89	0,11	1	1	1	1	1	1		1			
	23:00	5,34	5,20	0,14	1	1	1	1	1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 20/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	4,36	4,25	0,11	1		1	1	1	1		1			
	01:00	4,08	3,89	0,19	1		1	1		1		1			
	02:00	3,83	3,56	0,27	1		1	1		1		1			
	03:00	3,60	3,30	0,29	1		1	1		1		1			
	04:00	3,40	3,24	0,17	1		1	1		1		1			
	05:00	3,27	3,14	0,13	1		1	1		1		1			
	06:00	3,21	3,09	0,12	1		1	1		1		1			
	07:00	3,35	3,23	0,12	1		1	1		1		1			
	08:00	3,60	3,42	0,18	1		1	1		1		1			
	09:00	3,88	3,61	0,27	1		1	1		1		1			
	10:00	4,17	3,43	0,74	1		1	1		1		1			
	11:00	4,38	3,78	0,60	1		1	1		1		1			
	12:00	4,55	4,11	0,44	1		1	1	1	1		1			
	13:00	4,67	4,26	0,41	1		1	1	1	1		1			
	14:00	4,77	4,28	0,48	1		1	1	1	1		1			
	15:00	4,83	4,46	0,37	1		1	1	1	1		1			
	16:00	4,98	4,63	0,35	1		1	1	1	1		1			
	17:00	5,09	4,82	0,27	1	1	1	1	1	1		1			
	18:00	5,25	5,06	0,19	1	1	1	1	1	1		1			
	19:00	5,45	5,34	0,11	1	1	1	1	1	1		1			
	20:00	5,52	5,41	0,11	1	1	1	1	1	1		1			
	21:00	5,41	5,31	0,11	1	1	1	1	1	1		1			
	22:00	5,18	5,05	0,12	1	1	1	1	1	1		1			
	23:00	5,54	5,39	0,15	1	1	1	1	1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 21/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	4,56	4,35	0,21	1		1	1	1	1		1			
	01:00	4,33	4,04	0,29	1		1	1	1	1		1			
	02:00	4,05	3,66	0,39	1		1	1		1		1			
	03:00	3,81	3,37	0,44	1		1	1		1		1			
	04:00	3,61	3,17	0,44	1		1	1				1			
	05:00	3,47	3,05	0,42	1		1	1				1			
	06:00	3,39	2,98	0,41	1		1	1				1			
	07:00	3,47	2,92	0,56	1		1	1				1			
	08:00	3,72	2,95	0,76	1		1	1				1			
	09:00	4,02	3,22	0,81	1		1	1		1		1			
	10:00	4,29	3,38	0,91	1		1	1		1		1			
	11:00	4,49	3,44	1,05	1		1	1		1		1			
	12:00	4,60	3,46	1,15	1		1	1		1		1			
	13:00	4,68	3,48	1,20	1		1	1		1		1			
	14:00	4,74	3,54	1,20	1		1	1		1		1			
	15:00	4,79	3,59	1,20	1		1	1		1		1			
	16:00	4,91	3,71	1,20	1		1	1		1		1			
	17:00	5,08	3,88	1,20	1		1	1		1		1			
	18:00	5,30	4,28	1,01	1		1	1	1	1		1			
	19:00	5,54	4,66	0,88	1		1	1	1	1		1			
	20:00	5,61	4,87	0,74	1	1	1	1	1	1		1			
	21:00	5,65	4,95	0,70	1	1	1	1	1	1		1			
	22:00	5,48	4,77	0,70	1	1	1	1	1	1		1			
	23:00	5,84	5,07	0,77	1	1	1	1	1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 22/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	4,89	4,72	0,17	1	1	1	1	1	1						
	01:00	4,48	4,20	0,28	1	1	1	1	1	1						
	02:00	4,19	3,75	0,44	1		1	1	1	1						
	03:00	3,91	3,20	0,71	1		1	1		1						
	04:00	3,81	2,99	0,82	1		1	1		1						
	05:00	3,70	2,91	0,79	1		1	1		1						
	06:00	3,65	2,96	0,70	1		1	1		1						
	07:00	3,69	3,10	0,58	1		1	1		1						
	08:00	4,12	3,61	0,51	1		1	1	1	1						
	09:00	4,46	3,99	0,48	1		1	1	1	1						
	10:00	4,76	4,19	0,57	1	1	1	1	1	1						
	11:00	4,87	3,93	0,94	1	1	1	1	1	1						
	12:00	5,04	4,00	1,04	1	1	1	1	1	1						
	13:00	5,15	4,37	0,78	1	1	1	1	1	1						
	14:00	5,24	4,69	0,55	1	1	1	1	1	1						
	15:00	5,18	4,69	0,49	1	1	1	1	1	1						
	16:00	5,22	4,83	0,39	1	1	1	1	1	1						
	17:00	5,28	4,88	0,39	1	1	1	1	1	1					1	
	18:00	5,55	5,26	0,29	1	1	1	1	1	1					1	
	19:00	5,68	5,51	0,17	1	1	1	1	1	1					1	
	20:00	6,04	5,93	0,11	1	1	1	1	1	1		1			1	
	21:00	5,97	5,95	0,02	1	1	1	1	1	1		1			1	
	22:00	5,65	5,65	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1	
	23:00	5,32	5,32	0,00	1	1	1	1	1	1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 23/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	4,61	4,59	0,02	1	1	1	1	1	1						
	01:00	4,25	4,23	0,02	1	1	1	1	1	1						
	02:00	4,01	4,01	0,00	1	1	1	1		1						
	03:00	3,81	3,79	0,02	1	1	1	1		1						
	04:00	3,61	3,57	0,04	1	1	1	1		1						
	05:00	3,51	3,40	0,11	1	1	1	1		1						
	06:00	3,51	3,22	0,28	1	1	1	1		1						
	07:00	3,62	3,35	0,27	1	1	1	1		1						
	08:00	4,03	3,85	0,18	1	1	1	1		1						
	09:00	4,40	4,25	0,15	1	1	1	1	1	1						
	10:00	4,63	4,42	0,21	1	1	1	1	1	1						
	11:00	4,68	4,42	0,27	1	1	1	1	1	1						
	12:00	4,79	4,50	0,29	1	1	1	1	1	1						
	13:00	4,84	4,59	0,25	1	1	1	1	1	1						
	14:00	4,96	4,65	0,31	1	1	1	1	1	1						
	15:00	4,95	4,61	0,34	1	1	1	1	1	1						
	16:00	4,92	4,66	0,27	1	1	1	1	1	1						
	17:00	4,94	4,74	0,20	1	1	1	1	1	1						
	18:00	5,21	5,14	0,07	1	1	1	1	1	1		1				
	19:00	5,47	5,43	0,04	1	1	1	1	1	1		1				
	20:00	5,82	5,76	0,06	1	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,77	5,72	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,50	5,50	0,00	1	1	1	1	1	1		1				
	23:00	5,25	5,23	0,02	1	1	1	1	1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 24/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	4,82	4,80	0,03	1	1	1	1	1	1						
	01:00	4,52	4,42	0,10	1	1	1	1	1	1						
	02:00	4,20	3,95	0,25	1		1	1	1	1						
	03:00	3,96	3,66	0,30	1		1	1	1	1						
	04:00	3,77	3,41	0,36	1		1	1	1	1						
	05:00	3,71	3,29	0,42	1		1	1	1	1						
	06:00	3,63	3,18	0,45	1		1	1	1	1						
	07:00	3,71	3,38	0,33	1		1	1	1	1						
	08:00	4,15	3,99	0,16	1		1	1	1	1						
	09:00	4,72	4,55	0,16	1	1	1	1	1	1						
	10:00	4,92	4,80	0,12	1	1	1	1	1	1						
	11:00	5,03	4,95	0,08	1	1	1	1	1	1		1				
	12:00	5,11	4,91	0,21	1	1	1	1	1	1		1				
	13:00	5,22	4,99	0,22	1	1	1	1	1	1		1				
	14:00	5,19	4,95	0,24	1	1	1	1	1	1		1				
	15:00	5,15	4,92	0,23	1	1	1	1	1	1		1				
	16:00	5,16	4,94	0,22	1	1	1	1	1	1		1				
	17:00	5,18	4,96	0,22	1	1	1	1	1	1		1				
	18:00	5,30	5,15	0,15	1	1	1	1	1	1		1				
	19:00	5,54	5,49	0,05	1	1	1	1	1	1		1				
	20:00	5,92	5,91	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1	
	21:00	5,93	5,85	0,08	1	1	1	1	1	1		1			1	
	22:00	5,55	5,30	0,25	1	1	1	1	1	1		1				
	23:00	5,29	5,15	0,14	1	1	1	1	1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 25/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	5,01	4,97	0,04	1	1	1	1	1	1		1			
	01:00	4,59	4,56	0,03	1		1	1	1	1		1			
	02:00	4,23	4,06	0,17			1	1	1	1		1			
	03:00	4,00	3,81	0,19			1	1	1	1		1			
	04:00	3,84	3,48	0,36			1	1	1	1		1			
	05:00	3,76	3,52	0,23			1	1	1	1		1			
	06:00	3,73	3,48	0,25			1	1	1	1		1			
	07:00	3,80	3,44	0,36			1	1	1	1		1			
	08:00	4,24	3,89	0,35			1	1	1	1		1			
	09:00	4,63	4,19	0,44	1		1	1	1	1		1			
	10:00	4,81	4,32	0,48	1		1	1	1	1		1			
	11:00	4,91	4,60	0,31	1		1	1	1	1		1			
	12:00	5,10	4,95	0,15	1	1	1	1	1	1		1			
	13:00	5,20	5,11	0,10	1	1	1	1	1	1		1			
	14:00	5,27	5,15	0,12	1	1	1	1	1	1		1			
	15:00	5,23	5,11	0,12	1	1	1	1	1	1		1			
	16:00	5,22	5,11	0,11	1	1	1	1	1	1		1			
	17:00	5,28	5,13	0,16	1	1	1	1	1	1		1			
	18:00	5,48	5,32	0,15	1	1	1	1	1	1		1			
	19:00	5,59	5,49	0,11	1	1	1	1	1	1		1			
	20:00	5,94	5,82	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	5,89	5,72	0,17	1	1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	5,62	5,51	0,11	1	1	1	1	1	1	1		1		
	23:00	5,36	5,30	0,06	1	1	1	1	1	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 26/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	4,84	4,68	0,16	1	1	1	1	1			1			
	01:00	4,43	4,18	0,25	1	1	1	1	1			1			
	02:00	4,11	3,38	0,73	1		1	1	1			1			
	03:00	3,77	3,08	0,70			1	1	1			1			
	04:00	3,70	3,15	0,55			1	1	1			1			
	05:00	3,68	3,32	0,37	1		1	1	1			1			
	06:00	3,61	3,39	0,22	1		1	1	1			1			
	07:00	3,74	3,33	0,41	1		1	1	1			1			
	08:00	4,11	3,77	0,34	1		1	1	1			1			
	09:00	4,50	4,06	0,43	1		1	1	1			1			
	10:00	4,81	4,28	0,53	1	1	1	1	1			1			
	11:00	4,94	4,25	0,69	1	1	1	1	1			1			
	12:00	5,03	4,38	0,65	1	1	1	1	1			1			
	13:00	5,06	4,53	0,53	1	1	1	1	1			1			
	14:00	5,11	4,55	0,57	1	1	1	1	1			1			
	15:00	5,17	4,70	0,47	1	1	1	1	1			1			
	16:00	5,05	4,81	0,25	1	1	1	1	1			1			
	17:00	5,13	4,84	0,29	1	1	1	1	1			1			
	18:00	5,32	5,12	0,19	1	1	1	1	1	1		1			
	19:00	5,50	5,41	0,09	1	1	1	1	1	1		1			
	20:00	5,84	5,65	0,18	1	1	1	1	1	1		1			
	21:00	5,77	5,70	0,07	1	1	1	1	1	1		1			
	22:00	5,51	5,24	0,27	1	1	1	1	1	1		1			
	23:00	5,20	4,84	0,36	1	1	1	1	1	1			1		

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 27/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	4,91	4,58	0,33	1	1	1	1	1			1			
	01:00	4,50	4,16	0,34	1	1	1	1	1			1			
	02:00	4,15	3,60	0,55	1		1	1	1			1			
	03:00	3,92	3,43	0,50	1		1	1	1			1			
	04:00	3,77	3,17	0,60			1	1	1			1			
	05:00	3,68	3,22	0,47			1	1	1			1			
	06:00	3,66	3,00	0,66			1	1	1			1			
	07:00	3,73	3,21	0,52			1	1	1			1			
	08:00	4,16	3,55	0,61	1		1	1	1			1			
	09:00	4,54	3,86	0,68	1		1	1	1			1			
	10:00	4,71	4,19	0,53	1	1	1	1	1			1			
	11:00	4,82	4,34	0,48	1	1	1	1	1			1			
	12:00	5,00	4,28	0,72	1	1	1	1	1			1			
	13:00	5,10	4,63	0,47	1	1	1	1	1			1			
	14:00	5,17	4,92	0,25	1	1	1	1	1	1		1			
	15:00	5,13	4,98	0,15	1	1	1	1	1	1	1		1		
	16:00	5,12	4,85	0,26	1	1	1	1	1	1	1		1		
	17:00	5,18	4,97	0,21	1	1	1	1	1	1	1		1		
	18:00	5,37	5,26	0,11	1	1	1	1	1	1	1		1		
	19:00	5,48	5,40	0,09	1	1	1	1	1	1	1		1		
	20:00	5,82	5,66	0,16	1	1	1	1	1	1	1		1		
	21:00	5,78	5,70	0,08	1	1	1	1	1	1	1		1		
	22:00	5,51	5,45	0,06	1	1	1	1	1	1	1		1		
	23:00	5,25	5,19	0,06	1	1	1	1	1	1	1		1		

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 28/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	4,93	4,86	0,07	1	1	1	1	1			1			
	01:00	4,51	4,43	0,08	1	1	1	1	1			1			
	02:00	4,17	4,09	0,08	1	1	1	1	1			1			
	03:00	3,89	3,81	0,08	1		1	1	1			1			
	04:00	3,77	3,69	0,09	1		1	1	1			1			
	05:00	3,72	3,64	0,08	1		1	1	1			1			
	06:00	3,67	3,60	0,07	1		1	1	1			1			
	07:00	3,77	3,72	0,05	1		1	1	1			1			
	08:00	4,18	4,15	0,03	1	1	1	1	1			1			
	09:00	4,56	4,55	0,01	1	1	1	1	1			1			
	10:00	4,81	4,81	0,00	1	1	1	1	1			1			
	11:00	4,93	4,92	0,00	1	1	1	1	1	1		1			
	12:00	5,07	5,06	0,00	1	1	1	1	1	1		1			
	13:00	5,13	5,13	0,00	1	1	1	1	1	1		1			
	14:00	5,19	5,19	0,00	1	1	1	1	1	1		1			
	15:00	5,20	5,20	0,00	1	1	1	1	1	1		1			
	16:00	5,14	5,14	0,00	1	1	1	1	1	1		1			
	17:00	5,21	5,21	0,00	1	1	1	1	1	1		1			
	18:00	5,40	5,40	0,00	1	1	1	1	1	1		1			
	19:00	5,55	5,54	0,01	1	1	1	1	1	1		1			
	20:00	5,89	5,86	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	5,83	5,79	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	5,57	5,53	0,04	1	1	1	1	1	1	1		1		
	23:00	5,28	5,25	0,03	1	1	1	1	1	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 29/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	4,77	4,72	0,06	1		1	1	1	1		1			
	01:00	4,46	4,41	0,05	1		1	1	1	1		1			
	02:00	4,28	4,23	0,05	1		1	1	1	1		1			
	03:00	4,06	4,02	0,04			1	1	1	1		1			
	04:00	3,91	3,89	0,02			1	1	1	1		1			
	05:00	3,79	3,79	0,00			1	1	1	1		1			
	06:00	3,71	3,71	0,00			1	1	1	1		1			
	07:00	3,77	3,77	0,00			1	1	1	1		1			
	08:00	4,23	4,23	0,00			1	1	1	1		1			1
	09:00	4,46	4,46	0,00			1	1	1	1		1			1
	10:00	4,69	4,69	0,00			1	1	1	1		1			1
	11:00	4,78	4,77	0,00			1	1	1	1		1			1
	12:00	4,89	4,89	0,00			1	1	1	1		1			1
	13:00	4,98	4,98	0,01			1	1	1	1		1			1
	14:00	5,06	4,93	0,13			1	1	1	1		1			1
	15:00	5,11	4,93	0,18			1	1	1	1		1			1
	16:00	4,96	4,80	0,16			1	1	1	1		1			1
	17:00	5,11	4,94	0,17			1	1	1	1		1			1
	18:00	5,39	4,94	0,45			1	1	1	1		1			1
	19:00	5,50	5,00	0,50			1	1	1	1		1			1
	20:00	5,75	5,00	0,75			1	1	1	1		1			1
	21:00	5,73	5,05	0,68			1	1	1	1		1			1
	22:00	5,39	4,89	0,50			1	1	1	1		1			1
	23:00	5,11	4,56	0,54			1	1	1	1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 30/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	3,96	3,77	0,19			1	1	1	1		1			
	01:00	3,54	3,36	0,18			1	1	1	1					
	02:00	3,32	3,16	0,16			1	1	1	1					
	03:00	3,28	2,97	0,31			1	1	1	1					
	04:00	3,21	2,81	0,40			1	1	1	1					
	05:00	3,17	2,91	0,26			1	1	1	1					
	06:00	3,19	2,71	0,48			1	1	1	1					
	07:00	3,34	2,76	0,58			1	1	1	1					
	08:00	3,75	3,27	0,47			1	1	1	1					
	09:00	4,05	3,67	0,39			1	1	1	1		1			
	10:00	4,20	3,97	0,23			1	1	1	1		1			
	11:00	4,25	4,10	0,15			1	1	1	1		1			
	12:00	4,44	4,31	0,12	1		1	1	1	1		1			
	13:00	4,43	4,32	0,10	1		1	1	1	1		1			
	14:00	4,44	4,32	0,13	1		1	1	1	1		1			
	15:00	4,35	4,22	0,13	1		1	1	1	1		1			
	16:00	4,37	4,24	0,13	1		1	1	1	1		1			
	17:00	4,38	4,22	0,16	1		1	1	1	1		1			
	18:00	4,55	4,41	0,14	1		1	1	1	1		1			
	19:00	4,78	4,56	0,22	1		1	1	1	1		1			
	20:00	5,24	4,92	0,32	1		1	1	1	1		1			
	21:00	5,03	4,71	0,32	1		1	1	1	1		1			
	22:00	4,81	4,52	0,30	1		1	1	1	1		1			
	23:00	4,50	4,16	0,34			1	1	1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 31/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	4,00	3,91	0,10			1	1	1	1		1			
	01:00	3,67	3,64	0,03			1	1	1	1		1			
	02:00	3,39	3,15	0,24			1	1	1	1					
	03:00	3,15	2,75	0,41			1	1	1	1					
	04:00	2,96	2,62	0,34			1	1	1	1					
	05:00	3,01	2,74	0,27			1	1	1	1					
	06:00	3,06	2,68	0,38			1	1	1	1					
	07:00	3,13	2,83	0,30			1	1	1	1					
	08:00	3,53	3,42	0,11			1	1	1	1			1		
	09:00	3,92	3,85	0,07			1	1	1	1			1		
	10:00	4,17	3,97	0,19			1	1	1	1			1		
	11:00	4,23	3,86	0,37			1	1	1	1			1		
	12:00	4,31	3,83	0,49			1	1	1	1			1		
	13:00	4,52	4,09	0,42			1	1	1	1			1		
	14:00	4,52	4,25	0,27	1		1	1	1	1			1		
	15:00	4,53	4,30	0,23	1		1	1	1	1			1		
	16:00	4,48	4,24	0,24	1		1	1	1	1			1		
	17:00	4,62	4,41	0,22	1		1	1	1	1			1		
	18:00	4,81	4,59	0,23	1		1	1	1	1			1		
	19:00	4,79	4,58	0,21	1		1	1	1	1			1		
	20:00	5,25	4,98	0,27	1		1	1	1	1			1		
	21:00	5,15	4,96	0,19	1		1	1	1	1			1		
	22:00	4,96	4,89	0,07	1		1	1	1	1			1		
	23:00	4,64	4,59	0,05	1			1	1	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 1/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	4,33	4,30	0,03	1		1	1	1	1		1			
	01:00	3,83	3,73	0,10	1		1	1	1	1					
	02:00	3,57	3,15	0,42			1	1	1	1					
	03:00	3,46	3,00	0,46			1	1	1	1					
	04:00	3,29	2,76	0,53			1	1	1	1					
	05:00	3,25	2,95	0,30			1	1	1	1					
	06:00	3,24	3,15	0,10			1	1	1	1					
	07:00	3,28	3,25	0,03			1	1	1	1					
	08:00	3,58	3,54	0,04	1		1	1	1	1					
	09:00	3,90	3,82	0,07	1		1	1	1	1					
	10:00	4,09	4,01	0,08	1		1	1	1	1					
	11:00	4,14	4,09	0,06	1		1	1	1	1		1			
	12:00	4,20	4,16	0,04	1		1	1	1	1		1			
	13:00	4,30	4,27	0,02	1		1	1	1	1		1			
	14:00	4,41	4,40	0,01	1		1	1	1	1		1			
	15:00	4,34	4,33	0,01	1		1	1	1	1		1			
	16:00	4,37	4,36	0,01	1		1	1	1	1		1			
	17:00	4,39	4,38	0,00	1		1	1	1	1		1			
	18:00	4,58	4,58	0,00	1		1	1	1	1		1			
	19:00	4,71	4,70	0,01	1		1	1	1	1		1			
	20:00	5,03	4,99	0,04	1		1	1	1	1		1			
	21:00	4,92	4,88	0,04	1		1	1	1	1		1			
	22:00	4,66	4,62	0,05	1		1	1	1	1		1			
	23:00	4,42	4,38	0,04	1		1	1	1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 2/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	4,08	4,03	0,05	1		1	1	1	1		1			
	01:00	3,72	3,67	0,05	1		1	1	1	1					
	02:00	3,31	3,28	0,03			1	1	1	1					
	03:00	3,15	3,07	0,07			1	1	1	1					
	04:00	2,96	2,77	0,19			1	1	1	1					
	05:00	2,89	2,73	0,17			1	1	1	1					
	06:00	2,91	2,67	0,24			1	1	1	1					
	07:00	3,18	2,83	0,35			1	1	1	1					
	08:00	3,60	3,11	0,49			1	1	1	1					
	09:00	3,91	3,32	0,59	1		1	1	1	1					
	10:00	3,92	3,36	0,57	1		1	1	1	1					
	11:00	4,06	3,42	0,65	1		1	1	1	1					
	12:00	4,15	3,07	1,08			1	1	1	1					
	13:00	4,33	3,13	1,20			1	1	1	1					
	14:00	4,28	3,08	1,20			1	1	1	1					
	15:00	4,19	2,99	1,20			1	1	1	1					
	16:00	4,14	2,94	1,20			1	1	1	1					
	17:00	4,26	3,06	1,20			1	1	1	1					
	18:00	4,41	3,21	1,20	1		1	1	1	1					
	19:00	4,49	3,29	1,20	1		1	1	1	1					
	20:00	4,80	3,60	1,20	1		1	1	1	1					
	21:00	4,66	3,59	1,08	1		1	1	1	1					
	22:00	4,41	3,21	1,20	1		1	1	1	1					
	23:00	4,16	2,96	1,20			1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 3/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	3,99	2,79	1,20			1	1	1	1					
	01:00	3,65	2,45	1,20			1	1	1						
	02:00	3,25	2,11	1,14			1	1	1						
	03:00	3,08	2,00	1,08			1	1	1						
	04:00	2,89	1,88	1,01			1	1	1						
	05:00	2,84	1,84	0,99			1	1	1						
	06:00	2,85	1,85	1,00			1	1	1						
	07:00	3,12	2,03	1,09			1	1	1						
	08:00	3,53	2,33	1,20			1	1	1						
	09:00	3,83	2,63	1,20			1	1	1	1					
	10:00	3,84	2,64	1,20			1	1	1	1					
	11:00	3,98	2,78	1,20			1	1	1	1					
	12:00	4,07	2,87	1,20			1	1	1	1					
	13:00	4,24	3,04	1,20			1	1	1	1					
	14:00	4,19	2,99	1,20			1	1	1	1					
	15:00	4,11	2,91	1,20			1	1	1	1					
	16:00	4,05	2,85	1,20			1	1	1	1					
	17:00	4,17	2,97	1,20			1	1	1	1					
	18:00	4,32	3,20	1,12			1	1	1	1					
	19:00	4,40	3,42	0,98	1		1	1	1	1					
	20:00	4,70	3,88	0,82	1		1	1	1	1					
	21:00	4,57	3,76	0,81	1		1	1	1	1					
	22:00	4,32	3,50	0,82	1		1	1	1	1					
	23:00	4,08	3,17	0,91			1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 4/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	4,12	3,21	0,91			1	1	1	1					
	01:00	3,76	2,80	0,96			1	1	1	1					
	02:00	3,35	2,35	1,00			1	1		1					
	03:00	3,18	2,15	1,03			1	1		1					
	04:00	2,99	1,97	1,01			1	1		1					
	05:00	2,92	1,92	1,00			1	1		1					
	06:00	2,94	1,99	0,94			1	1		1					
	07:00	3,22	2,28	0,93			1	1		1					
	08:00	3,64	2,62	1,01			1	1	1	1					
	09:00	3,95	2,89	1,07			1	1	1	1					
	10:00	3,96	2,93	1,03			1	1	1	1					
	11:00	4,10	3,11	0,99			1	1	1	1					
	12:00	4,19	3,21	0,98			1	1	1	1					
	13:00	4,38	3,41	0,97	1		1	1	1	1					
	14:00	4,32	3,32	1,00	1		1	1	1	1					
	15:00	4,24	3,22	1,02	1		1	1	1	1					
	16:00	4,18	3,18	1,00	1		1	1	1	1					
	17:00	4,30	3,32	0,98	1		1	1	1	1					
	18:00	4,45	3,50	0,95	1		1	1	1	1					
	19:00	4,54	3,58	0,96	1		1	1	1	1					
	20:00	4,85	3,89	0,95	1		1	1	1	1					
	21:00	4,71	3,73	0,98	1		1	1	1	1					
	22:00	4,45	3,31	1,14	1		1	1	1	1					
	23:00	4,21	3,01	1,20			1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 5/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	3,81	2,68	1,13			1	1	1	1					
	01:00	3,58	2,80	0,78			1	1	1	1					
	02:00	3,34	2,88	0,46			1	1	1	1					
	03:00	3,10	2,89	0,20			1	1	1	1					
	04:00	2,92	2,78	0,14			1	1	1	1					
	05:00	2,95	2,90	0,05			1	1	1	1					
	06:00	3,05	3,05	0,00			1	1	1	1					
	07:00	3,08	3,08	0,00			1	1	1	1					
	08:00	3,55	3,55	0,00	1		1	1	1	1					
	09:00	3,82	3,80	0,02	1		1	1	1	1					
	10:00	4,12	4,07	0,04	1		1	1	1	1					
	11:00	4,18	4,03	0,14	1		1	1	1	1					
	12:00	4,23	4,01	0,22	1		1	1	1	1					
	13:00	4,30	4,12	0,18	1		1	1	1	1		1			
	14:00	4,34	4,15	0,19	1		1	1	1	1		1			
	15:00	4,40	4,14	0,26	1		1	1	1	1		1			
	16:00	4,43	4,12	0,30	1		1	1	1	1		1			
	17:00	4,44	4,13	0,30	1		1	1	1	1		1			
	18:00	4,55	4,17	0,38	1		1	1	1	1		1			
	19:00	4,75	4,21	0,54	1		1	1	1	1		1			
	20:00	4,95	4,26	0,69	1		1	1	1	1		1			
	21:00	4,75	3,93	0,82	1		1	1	1	1					
	22:00	4,47	3,46	1,02	1		1	1	1	1					
	23:00	4,36	3,32	1,04	1		1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 6/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	3,39	2,81	0,58			1	1	1	1					
	01:00	3,02	2,44	0,58			1	1	1						
	02:00	2,89	2,41	0,48			1	1	1						
	03:00	2,84	2,43	0,41			1	1	1						
	04:00	2,75	2,36	0,39			1	1	1						
	05:00	2,76	2,22	0,54			1	1	1						
	06:00	2,75	2,05	0,70			1	1	1						
	07:00	2,89	2,30	0,59			1	1	1						
	08:00	3,27	2,52	0,75			1	1	1	1					
	09:00	3,65	2,71	0,94			1	1	1	1					
	10:00	3,84	2,74	1,11			1	1	1	1					
	11:00	3,84	2,64	1,20			1	1	1	1					
	12:00	3,81	2,61	1,20			1	1	1	1					
	13:00	3,80	2,60	1,20			1	1	1	1					
	14:00	3,87	2,67	1,20			1	1	1	1					
	15:00	3,77	2,57	1,20			1	1	1	1					
	16:00	3,70	2,50	1,20			1	1	1	1					
	17:00	3,72	2,52	1,20			1	1	1	1					
	18:00	3,91	2,71	1,20			1	1	1	1					
	19:00	3,99	2,79	1,20			1	1	1	1					
	20:00	4,09	2,89	1,20			1	1	1	1					
	21:00	4,05	2,97	1,08			1	1	1	1					
	22:00	3,86	2,86	1,00			1	1	1	1					
	23:00	3,57	2,71	0,86				1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 7/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	3,11	2,55	0,56			1	1	1	1					
	01:00	2,85	2,44	0,40			1	1		1					
	02:00	2,68	2,40	0,28			1	1		1					
	03:00	2,54	2,21	0,33			1	1		1					
	04:00	2,49	2,08	0,41			1	1		1					
	05:00	2,53	2,15	0,38			1	1		1					
	06:00	2,61	2,37	0,24			1	1		1					
	07:00	2,67	2,47	0,19			1	1		1					
	08:00	2,90	2,74	0,16			1	1	1	1					
	09:00	3,12	2,97	0,15			1	1	1	1					
	10:00	3,29	3,17	0,12			1	1	1	1					
	11:00	3,39	3,29	0,10	1		1	1	1	1					
	12:00	3,44	3,31	0,14	1		1	1	1	1					
	13:00	3,53	3,33	0,19	1		1	1	1	1					
	14:00	3,63	3,38	0,25	1		1	1	1	1					
	15:00	3,57	3,19	0,38			1	1	1	1					
	16:00	3,54	2,95	0,59			1	1	1	1					
	17:00	3,59	2,79	0,81			1	1	1	1					
	18:00	3,67	2,86	0,81			1	1	1	1					
	19:00	3,97	3,18	0,79			1	1	1	1		1			
	20:00	4,23	3,44	0,79			1	1	1	1		1			
	21:00	3,98	3,43	0,55			1	1	1	1		1			
	22:00	3,66	3,11	0,55			1	1	1	1					
	23:00	3,42	2,82	0,60			1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 8/9/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	3,27	2,20	1,06			1	1		1						
	01:00	3,00	1,95	1,05			1	1		1						
	02:00	2,81	1,82	0,98			1	1		1						
	03:00	2,69	1,78	0,91			1	1		1						
	04:00	2,60	1,69	0,91			1	1		1						
	05:00	2,58	1,68	0,90			1	1		1						
	06:00	2,65	1,76	0,90			1	1		1						
	07:00	2,84	1,85	0,99			1	1		1						
	08:00	3,05	1,98	1,07			1	1		1						
	09:00	3,26	2,12	1,14			1	1		1						
	10:00	3,43	2,23	1,20			1	1		1						
	11:00	3,53	2,53	1,00			1	1	1	1						
	12:00	3,58	2,52	1,06			1	1	1	1						
	13:00	3,60	2,40	1,20			1	1	1	1						
	14:00	3,63	2,71	0,92			1	1	1	1						
	15:00	3,64	2,85	0,79			1	1	1	1						
	16:00	3,39	2,43	0,95			1	1	1	1						
	17:00	3,71	2,58	1,13			1	1	1	1						
	18:00	3,87	2,80	1,07			1	1	1	1						
	19:00	4,14	3,27	0,86	1		1	1	1	1						
	20:00	4,39	3,59	0,80	1		1	1	1	1						
	21:00	4,26	3,40	0,87	1		1	1	1	1						
	22:00	4,05	3,06	0,99			1	1	1	1						
	23:00	3,64	2,64	0,99				1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 9/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	3,32	2,64	0,68			1	1	1	1					
	01:00	3,05	2,31	0,73			1	1	1						
	02:00	2,85	1,98	0,87			1	1	1						
	03:00	2,72	1,79	0,94			1	1	1						
	04:00	2,64	1,72	0,92			1	1	1						
	05:00	2,60	1,69	0,91			1	1	1						
	06:00	2,66	1,73	0,93			1	1	1						
	07:00	2,85	1,85	1,00			1	1	1						
	08:00	3,07	1,99	1,07			1	1	1						
	09:00	3,29	2,14	1,15			1	1	1						
	10:00	3,45	2,61	0,84			1	1	1	1					
	11:00	3,55	2,66	0,89			1	1	1	1					
	12:00	3,60	2,46	1,14			1	1	1						
	13:00	3,62	2,42	1,20			1	1	1						
	14:00	3,63	2,43	1,20			1	1	1						
	15:00	3,62	2,42	1,20			1	1	1						
	16:00	3,63	2,43	1,20			1	1	1	1					
	17:00	3,74	2,54	1,20	1		1	1	1	1					
	18:00	3,76	2,56	1,20	1		1	1	1	1					
	19:00	3,98	2,78	1,20	1		1	1	1	1					
	20:00	4,26	3,06	1,20	1		1	1	1	1					
	21:00	4,20	3,00	1,20	1		1	1	1	1					
	22:00	4,04	2,84	1,20	1		1	1	1	1					
	23:00	3,70	2,50	1,20			1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 10/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	3,27	2,13	1,14			1	1	1						
	01:00	3,01	1,96	1,05			1	1	1						
	02:00	2,81	1,82	0,98			1	1	1						
	03:00	2,67	1,73	0,93			1	1	1						
	04:00	2,59	1,69	0,91			1	1	1						
	05:00	2,56	1,68	0,88			1	1	1						
	06:00	2,60	1,69	0,91			1	1	1						
	07:00	2,73	1,77	0,96			1	1	1						
	08:00	2,95	1,91	1,03			1	1	1						
	09:00	3,17	2,06	1,11			1	1	1						
	10:00	3,34	2,22	1,12			1	1	1						
	11:00	3,44	2,39	1,05			1	1	1						
	12:00	3,49	2,29	1,20			1	1	1						
	13:00	3,50	2,30	1,20			1	1	1						
	14:00	3,51	2,31	1,20			1	1	1						
	15:00	3,50	2,34	1,17			1	1	1						
	16:00	3,41	2,35	1,06			1	1	1						
	17:00	3,49	2,49	1,00			1	1	1						
	18:00	3,52	2,54	0,98	1		1	1	1						
	19:00	3,72	2,73	0,99	1		1	1	1						
	20:00	4,03	3,08	0,96	1		1	1	1						
	21:00	4,03	3,03	1,00	1		1	1	1						
	22:00	3,94	2,81	1,13	1		1	1	1						
	23:00	3,63	2,43	1,20			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 11/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	2,96	1,92	1,04			1	1	1						
	01:00	2,84	1,84	0,99			1	1	1						
	02:00	2,72	1,77	0,95			1	1	1						
	03:00	2,63	1,71	0,92			1	1	1						
	04:00	2,47	1,60	0,86			1	1							
	05:00	2,40	1,56	0,84			1	1							
	06:00	2,53	1,64	0,89			1	1							
	07:00	2,84	1,84	0,99	1		1	1							
	08:00	3,29	2,14	1,15	1		1	1							
	09:00	3,65	2,45	1,20	1		1	1							
	10:00	3,64	2,44	1,20	1		1	1							
	11:00	3,73	2,53	1,20	1		1	1							
	12:00	4,02	2,82	1,20	1		1	1		1					
	13:00	4,07	2,87	1,20	1		1	1		1					
	14:00	3,91	2,71	1,20	1		1	1		1					
	15:00	3,79	2,59	1,20	1		1	1		1					
	16:00	3,79	2,59	1,20	1		1	1		1					
	17:00	3,87	2,67	1,20	1		1	1		1					
	18:00	3,83	2,63	1,20	1		1	1		1					
	19:00	4,08	2,88	1,20	1		1	1		1					
	20:00	4,33	3,16	1,17	1		1	1		1					
	21:00	4,19	3,08	1,11	1		1	1		1					
	22:00	3,97	2,91	1,06	1		1	1		1					
	23:00	3,59	2,53	1,05	1		1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 12/9/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	3,00	1,95	1,05				1		1		1				
	01:00	2,76	1,80	0,97				1		1		1				
	02:00	2,67	1,74	0,94				1		1		1				
	03:00	2,60	1,69	0,91				1		1		1				
	04:00	2,48	1,61	0,87				1		1						
	05:00	2,38	1,54	0,83				1		1						
	06:00	2,49	1,62	0,87				1		1						
	07:00	2,74	1,78	0,96				1		1		1				
	08:00	3,20	2,08	1,12				1		1		1				
	09:00	3,44	2,24	1,20				1		1		1				
	10:00	3,54	2,34	1,20				1		1		1				
	11:00	3,60	2,40	1,20				1		1		1				
	12:00	3,58	2,38	1,20				1		1		1				
	13:00	3,58	2,38	1,20				1		1		1				
	14:00	3,52	2,32	1,20				1		1		1				
	15:00	3,40	2,21	1,19				1		1		1				
	16:00	3,40	2,21	1,19				1		1		1				
	17:00	3,57	2,37	1,20				1		1		1				
	18:00	3,66	2,48	1,18	1			1		1		1				
	19:00	3,88	2,90	0,98	1			1		1		1				
	20:00	4,19	3,44	0,75	1		1	1		1		1				
	21:00	4,02	3,46	0,57	1		1	1		1		1				
	22:00	3,79	3,25	0,55	1			1		1		1				
	23:00	3,45	2,85	0,60	1			1		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 13/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	2,59	1,85	0,74				1		1		1			
	01:00	2,41	1,68	0,73				1		1		1			
	02:00	2,45	1,70	0,75				1		1		1			
	03:00	2,37	1,57	0,80				1		1					
	04:00	2,28	1,48	0,80				1		1					
	05:00	2,19	1,42	0,77				1		1					
	06:00	2,33	1,51	0,82				1		1					
	07:00	2,63	1,75	0,88				1		1		1			
	08:00	2,90	2,04	0,86				1		1		1			
	09:00	3,05	2,26	0,79				1		1		1			
	10:00	3,04	2,37	0,68				1		1		1			
	11:00	3,09	2,52	0,57				1	1	1		1			
	12:00	3,31	2,97	0,35				1	1	1		1			
	13:00	3,35	3,11	0,24				1	1	1		1			
	14:00	3,30	3,01	0,29				1	1	1		1			
	15:00	3,14	2,81	0,32				1	1	1		1			
	16:00	3,06	2,77	0,29				1	1	1		1			
	17:00	3,02	2,74	0,28				1	1	1		1			
	18:00	3,26	2,89	0,37				1	1	1		1			
	19:00	3,43	3,15	0,28				1	1	1		1			
	20:00	3,68	3,51	0,16				1	1	1	1	1			
	21:00	3,47	3,36	0,11				1	1	1	1	1			
	22:00	3,20	3,14	0,06				1	1	1		1			
	23:00	2,84	2,79	0,05				1	1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 14/9/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	2,50	2,40	0,10				1		1		1				
	01:00	2,36	2,24	0,11				1		1		1				
	02:00	2,25	2,11	0,14				1		1		1				
	03:00	2,15	1,93	0,21				1		1		1				
	04:00	2,11	1,82	0,30				1		1		1				
	05:00	2,11	1,73	0,38				1		1		1				
	06:00	2,20	1,92	0,28				1		1		1				
	07:00	2,37	2,13	0,24				1		1		1				
	08:00	2,74	2,49	0,25	1			1		1		1				
	09:00	3,04	2,85	0,19	1			1		1		1				
	10:00	3,17	3,01	0,16	1			1		1		1				
	11:00	3,29	3,13	0,15	1			1		1		1				
	12:00	3,31	3,17	0,15	1			1		1		1				
	13:00	3,34	3,21	0,14	1			1		1		1				
	14:00	3,32	3,11	0,21	1			1		1		1				
	15:00	3,11	2,86	0,25	1			1		1		1				
	16:00	3,05	2,79	0,25	1			1		1		1				
	17:00	3,19	2,99	0,20	1			1		1		1				
	18:00	3,46	3,27	0,18	1			1	1	1		1				
	19:00	3,75	3,53	0,22	1			1	1	1		1				
	20:00	3,78	3,67	0,10	1			1	1	1		1				
	21:00	3,60	3,57	0,03	1			1	1	1		1				
	22:00	3,37	3,36	0,02	1			1	1	1		1				
	23:00	3,05	3,05	0,00	1			1		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 15/9/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	2,71	2,70	0,01	1			1		1		1				
	01:00	2,48	2,46	0,02				1		1		1				
	02:00	2,29	2,26	0,03				1		1		1				
	03:00	2,25	2,21	0,04				1		1		1				
	04:00	2,33	2,30	0,03				1		1		1				
	05:00	2,35	2,33	0,02				1		1		1				
	06:00	2,30	2,28	0,02				1		1		1				
	07:00	2,48	2,46	0,02				1		1		1				
	08:00	2,86	2,84	0,02				1		1		1			1	
	09:00	3,05	3,04	0,01				1		1		1			1	
	10:00	3,14	3,12	0,02				1		1		1			1	
	11:00	3,12	3,08	0,04				1		1		1			1	
	12:00	3,14	3,07	0,08				1		1		1			1	
	13:00	3,27	3,18	0,09				1		1		1			1	
	14:00	3,18	3,09	0,09				1		1		1			1	
	15:00	3,15	3,02	0,13				1		1		1			1	
	16:00	3,13	2,96	0,17				1		1		1			1	
	17:00	3,25	3,12	0,13				1		1		1			1	
	18:00	3,39	3,29	0,10				1		1		1			1	
	19:00	3,41	3,31	0,10	1			1		1		1			1	
	20:00	3,76	3,70	0,06	1			1		1		1			1	
	21:00	3,48	3,47	0,02	1			1		1		1			1	
	22:00	3,37	3,36	0,00	1			1		1		1			1	
	23:00	3,00	3,00	0,00				1		1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 16/9/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	2,64	2,63	0,01				1		1		1			1	
	01:00	2,46	2,44	0,02				1		1		1				
	02:00	2,20	2,16	0,04				1		1		1				
	03:00	2,10	1,92	0,17				1		1		1				
	04:00	2,24	2,03	0,21				1		1		1				
	05:00	2,27	2,12	0,15				1		1		1				
	06:00	2,32	2,25	0,07				1		1		1				
	07:00	2,34	2,30	0,04				1		1		1				
	08:00	2,66	2,63	0,02				1		1		1			1	
	09:00	2,99	2,95	0,04				1		1		1			1	
	10:00	3,10	3,04	0,05				1		1		1			1	
	11:00	3,13	3,01	0,12				1		1		1			1	
	12:00	3,16	2,99	0,17				1		1		1			1	
	13:00	3,18	3,06	0,12				1		1		1			1	
	14:00	3,19	2,99	0,20				1		1		1			1	
	15:00	3,24	3,05	0,19				1		1		1			1	
	16:00	3,26	3,13	0,13				1		1		1			1	
	17:00	3,39	3,30	0,09	1			1		1		1			1	
	18:00	3,56	3,37	0,19	1			1		1		1			1	
	19:00	3,65	3,31	0,34	1			1		1		1			1	
	20:00	3,72	3,45	0,27	1			1		1		1			1	
	21:00	3,47	3,26	0,21	1			1		1		1			1	
	22:00	3,17	2,99	0,18				1		1		1			1	
	23:00	3,01	2,76	0,25				1		1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 17/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	2,61	2,06	0,55				1		1		1			
	01:00	2,44	1,75	0,69				1		1		1			
	02:00	2,18	1,42	0,75				1		1					
	03:00	2,08	1,35	0,73				1		1					
	04:00	2,22	1,44	0,78				1		1					
	05:00	2,25	1,46	0,79				1		1					
	06:00	2,30	1,49	0,80				1		1					
	07:00	2,32	1,50	0,81				1		1					
	08:00	2,63	1,71	0,92				1		1		1			
	09:00	2,96	1,92	1,03				1		1		1			
	10:00	3,06	1,99	1,07				1		1		1			
	11:00	3,10	2,01	1,08				1		1		1			
	12:00	3,13	2,03	1,09				1		1		1			
	13:00	3,15	2,05	1,10				1		1		1			
	14:00	3,16	2,05	1,10				1		1		1			
	15:00	3,21	2,08	1,12				1		1		1			
	16:00	3,23	2,25	0,98				1		1		1			
	17:00	3,35	2,39	0,96				1		1		1			
	18:00	3,53	2,63	0,89	1			1		1		1			
	19:00	3,61	2,80	0,81	1			1		1		1			
	20:00	3,68	2,95	0,73	1			1		1		1			
	21:00	3,43	2,73	0,70	1			1		1		1			
	22:00	3,13	2,42	0,72				1		1		1			
	23:00	2,98	2,26	0,72				1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 18/9/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	2,66	1,94	0,72				1		1		1				
	01:00	2,49	1,75	0,73				1		1		1				
	02:00	2,22	1,44	0,78				1		1						
	03:00	2,12	1,38	0,74				1		1						
	04:00	2,26	1,47	0,79				1		1						
	05:00	2,29	1,49	0,80				1		1						
	06:00	2,35	1,53	0,82				1		1						
	07:00	2,36	1,54	0,83				1		1						
	08:00	2,68	1,74	0,94				1		1		1				
	09:00	3,02	1,96	1,06				1		1		1				
	10:00	3,13	2,03	1,09				1		1		1				
	11:00	3,16	2,06	1,11				1		1		1				
	12:00	3,19	2,07	1,12				1		1		1				
	13:00	3,21	2,09	1,13				1		1		1				
	14:00	3,22	2,09	1,13				1		1		1				
	15:00	3,27	2,13	1,15				1		1		1				
	16:00	3,29	2,14	1,15				1		1		1				
	17:00	3,42	2,24	1,18				1		1		1				
	18:00	3,60	2,49	1,11	1			1		1		1				
	19:00	3,69	2,67	1,02	1			1		1		1				
	20:00	3,76	2,91	0,85	1			1		1		1				
	21:00	3,51	2,73	0,78	1			1		1		1				
	22:00	3,20	2,43	0,77				1		1		1				
	23:00	3,04	2,26	0,78				1		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 19/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	2,73	1,77	0,96				1		1		1			
	01:00	2,52	1,68	0,84				1		1		1			
	02:00	2,33	1,51	0,81				1		1					
	03:00	2,19	1,43	0,77				1		1					
	04:00	2,23	1,45	0,78				1		1					
	05:00	2,32	1,51	0,81				1		1					
	06:00	2,38	1,55	0,83				1		1					
	07:00	2,43	1,68	0,75				1		1			1		
	08:00	2,85	1,85	1,00				1		1			1		
	09:00	3,17	2,06	1,11				1		1			1		
	10:00	3,25	2,11	1,14				1		1			1		
	11:00	3,23	2,10	1,13				1		1			1		
	12:00	3,25	2,11	1,14				1		1			1		
	13:00	3,33	2,17	1,17				1		1			1		
	14:00	3,35	2,18	1,17				1		1			1		
	15:00	3,34	2,17	1,17				1		1			1		
	16:00	3,38	2,20	1,18				1		1			1		
	17:00	3,49	2,29	1,20				1		1			1		
	18:00	3,68	2,48	1,20	1			1		1			1		
	19:00	3,78	2,58	1,20	1			1		1			1		
	20:00	3,86	2,66	1,20	1			1		1			1		
	21:00	3,57	2,52	1,05	1			1		1			1		
	22:00	3,34	2,34	0,99				1		1			1		
	23:00	3,10	2,06	1,03				1		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 20/9/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	2,73	2,21	0,51				1		1		1				
	01:00	2,52	1,98	0,53				1		1		1				
	02:00	2,39	1,80	0,59				1		1		1				
	03:00	2,30	1,68	0,62				1		1		1				
	04:00	2,23	1,68	0,55				1		1		1				
	05:00	2,29	1,71	0,59				1		1		1				
	06:00	2,40	1,79	0,61				1		1		1				
	07:00	2,51	1,94	0,58				1		1		1				
	08:00	2,94	2,45	0,49	1			1		1		1				
	09:00	3,26	2,80	0,45	1			1		1		1				
	10:00	3,36	2,95	0,41	1			1		1		1				
	11:00	3,38	3,02	0,36	1			1		1		1				
	12:00	3,38	3,06	0,33	1			1		1		1				
	13:00	3,47	3,18	0,30	1			1	1	1		1				
	14:00	3,44	3,20	0,24	1			1	1	1		1				
	15:00	3,31	3,14	0,17	1			1		1		1				
	16:00	3,24	3,12	0,12	1			1		1		1				
	17:00	3,41	3,31	0,10	1			1	1	1		1				
	18:00	3,53	3,46	0,07	1			1	1	1		1				
	19:00	3,72	3,68	0,04	1			1	1	1		1				
	20:00	3,83	3,81	0,02	1			1	1	1		1				
	21:00	3,55	3,53	0,02	1			1	1	1		1				
	22:00	3,41	3,38	0,03	1			1	1	1		1				
	23:00	3,09	3,05	0,04	1			1		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 21/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	2,62	2,61	0,01	1			1		1		1			
	01:00	2,43	2,41	0,02	1			1		1		1			
	02:00	2,33	2,33	0,00				1		1		1			
	03:00	2,19	2,19	0,00				1		1		1			
	04:00	2,11	2,09	0,02				1		1		1			
	05:00	2,12	2,04	0,08				1		1		1			
	06:00	2,22	2,14	0,08				1		1		1			
	07:00	2,41	2,35	0,06				1		1		1			
	08:00	2,75	2,66	0,09	1			1		1		1			
	09:00	3,09	3,00	0,10	1			1		1		1			
	10:00	3,24	3,13	0,11	1			1		1		1			
	11:00	3,25	3,06	0,19	1			1		1		1			
	12:00	3,28	3,07	0,21	1			1		1		1			
	13:00	3,24	3,02	0,22	1			1		1		1			
	14:00	3,15	2,97	0,19	1			1		1		1			
	15:00	3,05	2,92	0,14	1			1		1		1			
	16:00	2,93	2,82	0,10	1			1		1		1			
	17:00	3,11	3,06	0,05	1			1		1		1			
	18:00	3,29	3,26	0,02	1			1		1	1	1			
	19:00	3,45	3,44	0,01	1			1		1	1	1			
	20:00	3,56	3,56	0,00	1			1		1	1	1			
	21:00	3,38	3,38	0,00	1			1		1	1	1			
	22:00	3,19	3,19	0,00	1			1		1	1	1			
	23:00	2,86	2,82	0,05	1			1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 22/9/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	2,60	2,60	0,00			1	1		1		1				
	01:00	2,34	2,33	0,01				1		1		1				
	02:00	2,27	2,25	0,02				1		1		1				
	03:00	2,22	2,22	0,00				1		1		1				
	04:00	2,21	2,21	0,00				1		1		1				
	05:00	2,19	2,19	0,00				1		1		1				
	06:00	2,22	2,22	0,00				1		1		1				
	07:00	2,45	2,45	0,00			1	1		1		1				
	08:00	2,82	2,82	0,00			1	1		1		1				
	09:00	3,08	3,08	0,00			1	1		1		1				
	10:00	3,24	3,24	0,00			1	1		1	1	1				
	11:00	3,23	3,23	0,00			1	1		1	1	1				
	12:00	3,26	3,26	0,00			1	1		1	1	1				
	13:00	3,20	3,20	0,00			1	1		1	1	1				
	14:00	3,06	3,06	0,00			1	1		1		1				
	15:00	3,01	3,01	0,00			1	1		1		1				
	16:00	3,05	3,05	0,00			1	1		1		1				
	17:00	3,14	3,14	0,00			1	1		1		1				
	18:00	3,33	3,33	0,00			1	1		1	1	1				
	19:00	3,58	3,58	0,00			1	1		1	1	1				
	20:00	3,65	3,65	0,00			1	1		1	1	1				
	21:00	3,39	3,37	0,02			1	1		1	1	1				
	22:00	3,14	3,11	0,03			1	1		1		1				
	23:00	2,80	2,77	0,03			1	1		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 23/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	2,73	2,70	0,03			1	1		1		1			
	01:00	2,55	2,53	0,02			1	1		1		1			
	02:00	2,44	2,44	0,00			1	1		1		1			
	03:00	2,34	2,34	0,00				1		1		1			
	04:00	2,36	2,36	0,00				1		1		1			
	05:00	2,36	2,35	0,02				1		1		1			
	06:00	2,40	2,38	0,02				1		1		1			
	07:00	2,62	2,59	0,03				1		1	1	1			
	08:00	2,93	2,90	0,03				1		1	1	1			
	09:00	3,20	3,18	0,02				1		1	1	1			
	10:00	3,23	3,21	0,02			1	1		1	1	1			
	11:00	3,29	3,27	0,02			1	1		1	1	1			
	12:00	3,41	3,39	0,03			1	1		1	1	1			
	13:00	3,40	3,35	0,04			1	1		1	1	1			
	14:00	3,41	3,37	0,04			1	1		1	1	1			
	15:00	3,36	3,33	0,03			1	1		1	1	1			
	16:00	3,38	3,36	0,02			1	1		1	1	1			
	17:00	3,49	3,49	0,00			1	1		1	1	1			
	18:00	3,59	3,59	0,00			1	1		1	1	1			
	19:00	3,77	3,76	0,00			1	1		1	1	1			
	20:00	3,87	3,87	0,00			1	1		1	1	1			
	21:00	3,64	3,64	0,00			1	1		1	1	1			
	22:00	3,38	3,38	0,00			1	1		1	1	1			
	23:00	3,17	3,17	0,00				1			1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 24/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	2,79	2,79	0,00				1		1	1	1			
	01:00	2,56	2,56	0,00				1		1	1	1			
	02:00	2,37	2,36	0,01				1		1		1			
	03:00	2,25	2,22	0,04				1		1		1			
	04:00	2,27	2,19	0,08				1		1		1			
	05:00	2,36	2,27	0,09				1		1		1			
	06:00	2,42	2,35	0,07				1		1		1			
	07:00	2,49	2,44	0,05				1		1	1	1			
	08:00	2,74	2,70	0,04				1		1	1	1			
	09:00	3,01	2,99	0,03				1		1	1	1			
	10:00	3,15	3,13	0,02				1		1	1	1			
	11:00	3,14	3,11	0,03				1		1	1	1			
	12:00	3,17	3,15	0,02				1		1	1	1			
	13:00	3,18	3,14	0,03				1		1	1	1			
	14:00	3,14	3,10	0,04				1		1	1	1			
	15:00	3,27	3,25	0,03			1	1		1	1	1			
	16:00	3,29	3,28	0,01			1	1		1	1	1			
	17:00	3,33	3,32	0,01			1	1		1	1	1			
	18:00	3,37	3,34	0,03			1	1		1	1	1			
	19:00	3,54	3,51	0,04			1	1		1	1	1			
	20:00	3,65	3,58	0,07			1	1		1	1	1			
	21:00	3,46	3,35	0,11			1	1		1	1	1			
	22:00	3,24	3,02	0,21				1		1	1	1			
	23:00	2,91	2,57	0,34				1		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 25/9/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	2,59	2,02	0,57				1		1		1				
	01:00	2,38	1,68	0,70				1		1		1				
	02:00	2,23	1,55	0,68				1		1						
	03:00	2,15	1,45	0,70				1		1						
	04:00	2,15	1,40	0,74				1		1						
	05:00	2,20	1,58	0,63				1		1						
	06:00	2,31	1,70	0,61				1		1			1			
	07:00	2,41	1,81	0,60				1		1			1			
	08:00	2,75	2,12	0,64				1		1			1			
	09:00	3,08	2,33	0,75				1		1			1			
	10:00	3,17	2,50	0,67				1		1	1		1			
	11:00	3,24	2,76	0,48				1		1	1		1			
	12:00	3,23	2,76	0,47				1		1	1		1			
	13:00	3,22	2,75	0,47				1		1	1		1			
	14:00	3,17	2,68	0,49				1		1	1		1			
	15:00	3,10	2,61	0,49				1		1	1		1			
	16:00	3,00	2,52	0,48				1		1	1		1			
	17:00	3,16	2,71	0,45				1		1	1		1			
	18:00	3,28	2,89	0,39				1		1	1		1			
	19:00	3,44	3,10	0,35				1		1	1		1			
	20:00	3,54	3,18	0,36				1		1	1		1			
	21:00	3,40	3,03	0,36				1		1	1		1			
	22:00	3,19	2,88	0,31				1		1	1		1			
	23:00	2,93	2,72	0,21				1		1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 26/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	2,39	2,36	0,03				1		1		1			
	01:00	2,26	2,24	0,02				1		1		1			
	02:00	2,23	2,23	0,00				1		1		1			
	03:00	2,14	2,14	0,00				1		1		1			
	04:00	2,12	2,12	0,00				1		1		1			
	05:00	2,19	2,17	0,02				1		1		1			
	06:00	2,28	2,26	0,02				1		1		1			
	07:00	2,38	2,35	0,03				1		1		1			
	08:00	2,71	2,68	0,03	1			1		1		1			
	09:00	3,00	2,97	0,02	1			1		1		1			
	10:00	3,04	3,02	0,02	1			1		1		1			
	11:00	2,99	2,97	0,02	1			1		1		1			
	12:00	3,09	3,07	0,03	1			1		1		1			
	13:00	3,10	3,06	0,04	1			1		1		1			
	14:00	3,09	3,04	0,04	1			1		1		1			
	15:00	3,11	3,07	0,03	1			1		1		1			
	16:00	3,05	3,03	0,02	1			1		1		1			
	17:00	3,16	3,16	0,00	1			1		1		1			
	18:00	3,35	3,35	0,00	1			1		1	1	1			
	19:00	3,59	3,58	0,00	1			1		1	1	1			
	20:00	3,68	3,68	0,00	1			1		1	1	1			
	21:00	3,49	3,49	0,00	1			1		1	1	1			
	22:00	3,13	3,13	0,00	1			1		1		1			
	23:00	2,92	2,92	0,00	1			1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 27/9/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	2,68	2,63	0,04	1			1		1		1				
	01:00	2,46	2,42	0,04				1		1		1				
	02:00	2,35	2,33	0,02				1		1		1				
	03:00	2,27	2,26	0,02				1		1		1				
	04:00	2,27	2,25	0,02				1		1		1				
	05:00	2,32	2,31	0,02				1		1		1				
	06:00	2,37	2,36	0,01				1		1		1				
	07:00	2,54	2,53	0,01	1			1		1		1				
	08:00	2,87	2,86	0,01	1			1		1		1				
	09:00	3,05	3,04	0,01	1			1		1		1				
	10:00	3,07	3,05	0,02	1			1		1		1				
	11:00	3,04	3,02	0,02	1			1		1		1				
	12:00	3,26	3,24	0,01	1			1		1		1				
	13:00	3,25	3,25	0,00	1			1		1		1				
	14:00	3,29	3,29	0,00	1			1		1		1				
	15:00	3,26	3,26	0,00	1			1		1		1				
	16:00	3,17	3,16	0,01	1			1		1		1				
	17:00	3,24	3,23	0,01	1			1		1		1				
	18:00	3,27	3,26	0,01	1			1		1		1				
	19:00	3,57	3,56	0,01	1			1	1	1		1				
	20:00	3,62	3,61	0,01	1			1	1	1		1				
	21:00	3,33	3,31	0,03	1			1	1	1		1				
	22:00	3,07	3,00	0,07	1			1		1		1				
	23:00	2,82	2,73	0,09	1			1		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 28/9/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	2,47	2,47	0,00				1		1		1				
	01:00	2,43	2,43	0,00				1		1		1				
	02:00	2,37	2,37	0,00				1		1		1				
	03:00	2,32	2,32	0,00				1		1		1				
	04:00	2,17	2,17	0,00				1		1		1				
	05:00	2,14	2,14	0,00				1		1		1				
	06:00	2,22	2,22	0,00				1		1		1				
	07:00	2,29	2,29	0,00				1		1		1				
	08:00	2,64	2,64	0,00				1		1		1		1		
	09:00	2,87	2,85	0,01				1		1		1		1		
	10:00	2,94	2,92	0,03				1		1		1		1		
	11:00	2,93	2,89	0,03				1		1		1		1		
	12:00	3,10	3,07	0,03				1		1		1		1		
	13:00	3,13	3,10	0,03				1		1		1		1		
	14:00	3,00	2,98	0,02				1		1		1		1		
	15:00	2,90	2,89	0,02				1		1		1		1		
	16:00	2,87	2,85	0,02				1		1		1		1		
	17:00	3,00	2,98	0,02				1		1		1		1		
	18:00	3,16	3,11	0,04				1		1		1		1		
	19:00	3,48	3,40	0,08	1			1		1		1		1		
	20:00	3,53	3,45	0,08	1			1		1		1		1		
	21:00	3,31	3,22	0,09	1			1		1		1		1		
	22:00	3,05	2,91	0,14				1		1		1		1		
	23:00	2,72	2,57	0,15				1		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 29/9/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	2,38	2,33	0,05				1		1		1				
	01:00	2,19	2,16	0,03				1		1		1				
	02:00	2,14	2,13	0,01				1		1		1				
	03:00	2,10	2,10	0,00				1		1		1				
	04:00	2,05	2,05	0,00				1		1		1				
	05:00	2,11	2,09	0,02				1		1		1				
	06:00	2,15	2,10	0,05				1		1		1				
	07:00	2,33	2,23	0,09				1		1		1				
	08:00	2,63	2,56	0,07				1		1		1		1		
	09:00	2,85	2,73	0,13				1		1		1		1		
	10:00	3,03	2,88	0,15				1		1		1		1		
	11:00	2,98	2,92	0,06				1		1		1		1		
	12:00	3,12	3,09	0,03				1		1		1		1		
	13:00	3,13	3,11	0,02				1		1		1		1		
	14:00	3,12	3,08	0,05				1		1		1		1		
	15:00	2,92	2,85	0,07				1		1		1		1		
	16:00	2,83	2,76	0,07				1		1		1		1		
	17:00	2,96	2,90	0,06				1		1		1		1		
	18:00	3,07	3,01	0,06				1		1		1		1		
	19:00	3,24	3,15	0,09				1		1		1		1		
	20:00	3,27	3,21	0,07				1		1		1		1		
	21:00	3,15	3,12	0,03				1		1		1		1		
	22:00	2,91	2,88	0,03				1		1		1		1		
	23:00	2,68	2,67	0,01				1		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 30/9/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	2,32	2,20	0,12				1		1		1			
	01:00	2,20	2,12	0,08				1		1		1			
	02:00	2,11	2,07	0,05				1		1		1			
	03:00	2,05	1,99	0,06				1		1		1			
	04:00	2,02	1,91	0,10				1		1		1			
	05:00	2,10	2,02	0,08				1		1		1			
	06:00	2,10	2,05	0,05				1		1		1			
	07:00	2,20	2,14	0,05				1		1		1			
	08:00	2,50	2,41	0,09				1		1		1			
	09:00	2,66	2,48	0,19	1			1		1		1			
	10:00	2,80	2,46	0,34	1			1		1		1			
	11:00	2,92	2,59	0,33	1			1		1		1			
	12:00	3,05	2,74	0,31	1			1		1		1			
	13:00	3,10	2,71	0,39	1			1		1		1			
	14:00	3,09	2,67	0,42	1			1		1		1			
	15:00	2,89	2,42	0,47	1			1		1		1			
	16:00	2,77	2,17	0,59				1		1		1			
	17:00	2,78	2,33	0,45				1		1		1			
	18:00	2,96	2,64	0,32				1		1		1		1	
	19:00	3,19	2,85	0,34				1		1		1		1	
	20:00	3,19	2,90	0,29				1		1		1		1	
	21:00	3,01	2,79	0,22				1		1		1		1	
	22:00	2,79	2,55	0,23				1		1		1		1	
	23:00	2,50	2,35	0,15				1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 1/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	2,29	2,08	0,21				1		1		1			
	01:00	2,17	1,90	0,28				1		1		1			
	02:00	2,09	1,77	0,32				1		1		1			
	03:00	2,03	1,68	0,35				1		1		1			
	04:00	2,00	1,68	0,32				1		1		1			
	05:00	2,08	1,68	0,40				1		1		1			
	06:00	2,08	1,68	0,40				1		1		1			
	07:00	2,17	1,68	0,49				1		1		1			
	08:00	2,48	1,68	0,80				1		1		1			
	09:00	2,64	1,89	0,75				1		1		1			
	10:00	2,77	1,80	0,97				1		1		1			
	11:00	2,89	1,88	1,01				1		1		1			
	12:00	3,02	2,02	1,00				1		1		1			
	13:00	3,07	2,03	1,04				1		1		1			
	14:00	3,06	2,18	0,88				1		1		1			
	15:00	2,86	1,87	0,99				1		1		1			
	16:00	2,74	2,12	0,62				1		1		1			
	17:00	2,75	2,15	0,61				1		1		1			
	18:00	2,93	2,36	0,57	1			1		1		1			
	19:00	3,15	2,62	0,53	1			1		1		1			
	20:00	3,16	2,66	0,50	1			1		1		1			
	21:00	2,98	2,53	0,45	1			1		1		1			
	22:00	2,76	2,37	0,39	1			1		1		1			
	23:00	2,48	2,16	0,32				1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 2/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	2,34	2,05	0,29				1		1		1			
	01:00	2,22	1,93	0,29				1		1		1			
	02:00	2,14	1,83	0,31				1		1		1			
	03:00	2,07	1,74	0,33				1		1		1			
	04:00	2,04	1,68	0,36				1		1		1			
	05:00	2,13	1,69	0,44				1		1		1			
	06:00	2,12	1,68	0,44				1		1		1			
	07:00	2,22	1,68	0,54				1		1		1			
	08:00	2,53	1,78	0,74				1		1		1			
	09:00	2,69	1,88	0,81				1		1		1			
	10:00	2,83	1,92	0,91				1		1		1			
	11:00	2,95	1,93	1,02				1		1		1			
	12:00	3,08	2,00	1,08				1		1		1			
	13:00	3,13	2,04	1,10				1		1		1			
	14:00	3,12	2,03	1,09				1		1		1			
	15:00	2,92	1,90	1,02				1		1		1			
	16:00	2,79	1,82	0,98				1		1		1			
	17:00	2,81	1,83	0,98				1		1		1			
	18:00	2,99	1,94	1,05				1		1		1			
	19:00	3,22	2,10	1,11				1		1		1			
	20:00	3,22	2,19	1,03				1		1		1			
	21:00	3,04	2,11	0,93				1		1		1			
	22:00	2,82	1,95	0,86				1		1		1			
	23:00	2,53	1,71	0,82				1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 3/10/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	2,27	1,48	0,79				1		1						
	01:00	2,13	1,39	0,75				1		1						
	02:00	2,08	1,35	0,73				1		1						
	03:00	2,02	1,32	0,71				1		1						
	04:00	2,05	1,33	0,72				1		1						
	05:00	2,09	1,36	0,73				1		1						
	06:00	2,17	1,41	0,76				1		1						
	07:00	2,26	1,47	0,79				1		1						
	08:00	2,55	1,66	0,89				1		1						
	09:00	2,75	1,79	0,96				1		1		1				
	10:00	2,86	1,86	1,00				1		1		1				
	11:00	2,78	1,80	0,97				1		1		1				
	12:00	2,80	1,82	0,98				1		1		1				
	13:00	2,89	1,88	1,01				1		1		1				
	14:00	2,83	1,84	0,99				1		1		1				
	15:00	2,67	1,74	0,94				1		1		1				
	16:00	2,61	1,69	0,91				1		1		1				
	17:00	2,75	1,79	0,96				1		1		1				
	18:00	2,89	1,88	1,01				1		1		1				
	19:00	3,09	2,01	1,08				1		1		1				
	20:00	3,17	2,06	1,11				1		1		1				
	21:00	3,02	1,96	1,06				1		1		1				
	22:00	2,81	1,83	0,98				1		1		1				
	23:00	2,50	1,62	0,87				1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 4/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	2,00	1,30	0,70				1		1					
	01:00	1,82	1,18	0,64				1		1					
	02:00	1,77	1,15	0,62				1		1					
	03:00	1,71	1,12	0,59				1		1					
	04:00	1,72	1,12	0,60				1		1					
	05:00	1,77	1,15	0,62				1		1					
	06:00	1,80	1,17	0,63				1		1					
	07:00	1,93	1,26	0,68				1		1					
	08:00	2,14	1,39	0,75				1		1					
	09:00	2,32	1,68	0,64				1		1		1			
	10:00	2,31	1,68	0,63				1		1		1			
	11:00	2,32	1,68	0,64				1		1		1			
	12:00	2,46	1,68	0,78				1		1		1			
	13:00	2,48	1,68	0,80				1		1		1			
	14:00	2,39	1,68	0,71				1		1		1			
	15:00	2,35	1,68	0,67				1		1		1			
	16:00	2,28	1,69	0,59				1		1		1			
	17:00	2,52	2,00	0,52				1		1		1			
	18:00	2,69	2,17	0,51				1		1		1			
	19:00	2,94	2,50	0,44				1		1		1			
	20:00	2,68	2,37	0,32				1		1		1			
	21:00	2,53	2,33	0,19				1		1		1			
	22:00	2,47	2,34	0,13				1		1		1			
	23:00	2,22	2,14	0,08				1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 5/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,98	1,94	0,04	1			1				1			
	01:00	1,88	1,83	0,05	1			1				1			
	02:00	1,81	1,74	0,07	1			1				1			
	03:00	1,72	1,61	0,10				1				1			
	04:00	1,67	1,52	0,15				1				1			
	05:00	1,61	1,34	0,27				1				1			
	06:00	1,67	1,22	0,45				1				1			
	07:00	1,96	1,48	0,48				1				1			
	08:00	2,13	1,65	0,48				1				1			
	09:00	2,25	1,68	0,57				1				1			
	10:00	2,25	1,68	0,57				1				1			
	11:00	2,24	1,85	0,39				1		1		1			
	12:00	2,37	2,20	0,17				1		1		1			
	13:00	2,33	2,17	0,16				1		1		1			
	14:00	2,33	2,02	0,31				1		1		1			
	15:00	2,26	1,86	0,41				1		1		1			
	16:00	2,18	1,73	0,45				1		1		1			
	17:00	2,27	1,83	0,44				1		1		1			
	18:00	2,50	2,07	0,42				1		1		1			
	19:00	2,74	2,28	0,46				1		1		1			
	20:00	2,74	2,42	0,31				1		1		1			
	21:00	2,46	2,28	0,18				1		1		1			
	22:00	2,29	2,17	0,11				1		1		1			
	23:00	2,04	1,93	0,11				1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 6/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,91	1,85	0,06				1		1		1			
	01:00	1,79	1,72	0,07				1		1					
	02:00	1,76	1,63	0,13				1		1					
	03:00	1,68	1,39	0,30				1		1					
	04:00	1,66	1,49	0,17				1		1					
	05:00	1,54	1,39	0,16				1		1					
	06:00	1,67	1,40	0,26				1		1					
	07:00	1,86	1,39	0,48				1		1					
	08:00	2,00	1,46	0,54				1		1					
	09:00	2,19	1,56	0,62				1		1					
	10:00	2,16	1,59	0,57				1		1					
	11:00	2,19	1,72	0,47				1		1					
	12:00	2,26	1,85	0,41	1			1		1					
	13:00	2,18	1,78	0,40	1			1		1					
	14:00	2,16	1,74	0,42	1			1		1					
	15:00	2,17	1,70	0,46				1		1					
	16:00	2,15	1,70	0,45				1		1					
	17:00	2,27	1,85	0,42				1		1			1		
	18:00	2,46	2,02	0,44				1		1			1		
	19:00	2,72	2,24	0,48				1		1			1		
	20:00	2,64	2,13	0,51				1		1			1		
	21:00	2,49	1,94	0,55				1		1			1		
	22:00	2,33	1,74	0,59				1		1			1		
	23:00	2,09	1,46	0,63				1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 7/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,86	1,21	0,65				1				1			
	01:00	1,75	1,14	0,61				1				1			
	02:00	1,69	1,12	0,57				1				1			
	03:00	1,63	1,12	0,51				1				1			
	04:00	1,57	1,12	0,45				1				1			
	05:00	1,57	1,12	0,45				1				1			
	06:00	1,67	1,12	0,55				1				1			
	07:00	1,83	1,19	0,64				1				1			
	08:00	2,02	1,31	0,71				1				1			
	09:00	2,13	1,38	0,75				1				1			
	10:00	2,25	1,46	0,79				1				1			
	11:00	2,24	1,46	0,79				1				1			
	12:00	2,24	1,46	0,78				1				1			
	13:00	2,28	1,48	0,80				1				1			
	14:00	2,20	1,43	0,77				1				1			
	15:00	2,01	1,31	0,70				1				1			
	16:00	1,99	1,29	0,70				1				1			
	17:00	2,19	1,42	0,77				1				1			
	18:00	2,32	1,50	0,81				1				1			
	19:00	2,58	1,80	0,79	1			1				1			
	20:00	2,56	1,86	0,69	1			1				1			
	21:00	2,40	1,76	0,64	1			1				1			
	22:00	2,20	1,54	0,66				1				1			
	23:00	1,99	1,29	0,70				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 8/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,84	1,20	0,64				1				1			
	01:00	1,73	1,12	0,61				1				1			
	02:00	1,68	1,12	0,56				1				1			
	03:00	1,61	1,12	0,49				1				1			
	04:00	1,55	1,12	0,43				1				1			
	05:00	1,56	1,15	0,41				1				1			
	06:00	1,65	1,30	0,35				1				1			
	07:00	1,81	1,52	0,29				1				1			
	08:00	2,00	1,82	0,18	1			1				1			
	09:00	2,11	1,99	0,11	1			1				1			
	10:00	2,22	2,11	0,11	1			1				1			
	11:00	2,22	2,09	0,13	1			1				1			
	12:00	2,22	2,08	0,13	1			1				1			
	13:00	2,26	2,13	0,13	1			1				1			
	14:00	2,18	2,06	0,11	1			1				1			
	15:00	1,99	1,88	0,10	1			1				1			
	16:00	1,97	1,96	0,00	1			1				1			
	17:00	2,17	2,17	0,00	1			1				1			
	18:00	2,29	2,29	0,00	1			1				1			
	19:00	2,56	2,56	0,00	1			1				1			
	20:00	2,53	2,53	0,00	1			1				1			
	21:00	2,38	2,38	0,00	1			1				1			
	22:00	2,18	2,17	0,01	1			1				1			
	23:00	1,97	1,95	0,02	1			1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 9/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,88	1,86	0,02	1			1				1			
	01:00	1,76	1,74	0,02				1				1			
	02:00	1,71	1,69	0,02				1				1			
	03:00	1,65	1,62	0,02				1				1			
	04:00	1,59	1,57	0,02				1				1			
	05:00	1,59	1,57	0,02				1				1			
	06:00	1,69	1,67	0,02				1				1			
	07:00	1,85	1,83	0,02	1			1				1			
	08:00	2,04	2,00	0,04	1			1				1			
	09:00	2,15	2,07	0,08	1			1				1			
	10:00	2,27	2,15	0,11	1			1				1			
	11:00	2,27	2,09	0,18	1			1				1			
	12:00	2,26	1,96	0,31	1			1				1			
	13:00	2,31	1,82	0,48	1			1				1			
	14:00	2,22	1,51	0,71				1				1			
	15:00	2,03	1,32	0,71				1				1			
	16:00	2,01	1,30	0,70				1				1			
	17:00	2,21	1,44	0,77				1				1			
	18:00	2,34	1,52	0,82				1				1			
	19:00	2,61	1,70	0,91				1		1		1			
	20:00	2,58	1,68	0,90				1		1		1			
	21:00	2,43	1,68	0,75				1		1		1			
	22:00	2,23	1,49	0,73				1				1			
	23:00	2,01	1,41	0,60				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 10/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,79	1,39	0,40				1				1			
	01:00	1,61	1,19	0,42				1				1			
	02:00	1,57	1,12	0,45				1				1			
	03:00	1,59	1,12	0,47				1				1			
	04:00	1,63	1,15	0,48				1				1			
	05:00	1,62	1,20	0,42				1				1			
	06:00	1,66	1,29	0,37				1				1			
	07:00	1,74	1,39	0,35				1				1			
	08:00	1,99	1,67	0,33				1				1			
	09:00	2,18	1,88	0,30				1		1		1			
	10:00	2,22	1,99	0,23				1		1		1			
	11:00	2,29	2,12	0,17				1		1		1			
	12:00	2,27	2,13	0,14				1		1		1			
	13:00	2,37	2,24	0,13				1		1		1			
	14:00	2,32	2,24	0,08				1		1		1			
	15:00	2,11	2,05	0,05				1		1		1			
	16:00	2,20	2,15	0,04				1		1		1			
	17:00	2,24	2,21	0,02				1		1		1			
	18:00	2,42	2,41	0,01				1		1		1			
	19:00	2,65	2,64	0,00				1		1		1			
	20:00	2,57	2,57	0,00				1		1		1			
	21:00	2,40	2,38	0,02				1		1		1			
	22:00	2,23	2,20	0,02				1		1		1			
	23:00	2,08	2,05	0,03				1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 11/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,77	1,74	0,03				1				1			
	01:00	1,65	1,58	0,07				1				1			
	02:00	1,57	1,12	0,45				1				1			
	03:00	1,59	1,12	0,47				1				1			
	04:00	1,58	1,12	0,46				1				1			
	05:00	1,58	1,12	0,46				1				1			
	06:00	1,65	1,12	0,53				1				1			
	07:00	1,74	1,13	0,61				1				1			
	08:00	1,95	1,27	0,68				1				1			
	09:00	2,02	1,31	0,71				1				1			
	10:00	2,13	1,38	0,74				1				1			
	11:00	2,27	1,48	0,79				1				1			
	12:00	2,40	1,56	0,84				1				1			
	13:00	2,39	1,55	0,84				1				1			
	14:00	2,25	1,46	0,79				1				1			
	15:00	2,11	1,37	0,74				1				1			
	16:00	2,01	1,31	0,70				1				1			
	17:00	2,06	1,34	0,72				1				1			
	18:00	2,31	1,50	0,81				1				1			
	19:00	2,60	1,69	0,91				1		1		1			
	20:00	2,55	1,68	0,87				1		1		1			
	21:00	2,41	1,68	0,73				1		1		1			
	22:00	2,19	1,43	0,77				1				1			
	23:00	1,97	1,28	0,69				1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 12/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,76	1,14	0,61				1				1			
	01:00	1,70	1,12	0,58				1				1			
	02:00	1,63	1,12	0,51				1				1			
	03:00	1,61	1,12	0,49				1				1			
	04:00	1,65	1,12	0,53				1				1			
	05:00	1,56	1,12	0,44				1				1			
	06:00	1,65	1,12	0,53				1				1			
	07:00	1,88	1,22	0,66				1				1			
	08:00	1,93	1,25	0,67				1				1			
	09:00	2,01	1,31	0,71				1				1			
	10:00	1,98	1,29	0,69				1				1			
	11:00	2,04	1,33	0,72				1				1			
	12:00	2,10	1,36	0,73				1				1			
	13:00	2,06	1,34	0,72				1				1			
	14:00	2,01	1,31	0,70				1				1			
	15:00	1,99	1,29	0,70				1				1			
	16:00	1,91	1,24	0,67				1				1			
	17:00	2,03	1,32	0,71				1				1			
	18:00	2,13	1,39	0,75				1				1			
	19:00	2,41	1,86	0,55				1				1		1	
	20:00	2,45	2,02	0,43				1				1		1	
	21:00	2,28	1,97	0,31				1				1		1	
	22:00	2,11	1,86	0,24				1				1		1	
	23:00	1,89	1,65	0,24				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 13/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,77	1,65	0,12				1				1			
	01:00	1,68	1,53	0,14				1				1			
	02:00	1,69	1,45	0,24				1				1			
	03:00	1,71	1,41	0,30				1				1			
	04:00	1,70	1,42	0,28				1				1			
	05:00	1,67	1,41	0,26				1				1			
	06:00	1,78	1,48	0,30				1				1			
	07:00	1,79	1,40	0,39				1				1			
	08:00	1,97	1,64	0,32				1				1			
	09:00	1,99	1,74	0,26				1		1		1			
	10:00	2,08	1,83	0,25				1		1		1			
	11:00	2,02	1,92	0,11				1		1		1			
	12:00	1,98	1,95	0,03				1		1		1			
	13:00	1,97	1,93	0,04				1		1		1			
	14:00	1,89	1,80	0,10				1		1		1			
	15:00	1,85	1,77	0,08				1		1		1			
	16:00	1,84	1,77	0,07				1		1		1			
	17:00	1,97	1,92	0,05				1		1		1			
	18:00	2,13	2,09	0,04				1		1		1			
	19:00	2,38	2,34	0,05				1		1		1			
	20:00	2,37	2,34	0,03				1		1		1			
	21:00	2,22	2,19	0,03				1		1		1			
	22:00	2,02	2,00	0,03				1		1		1			
	23:00	1,82	1,80	0,02				1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 14/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,72	1,70	0,02				1				1			
	01:00	1,63	1,62	0,01				1				1			
	02:00	1,64	1,63	0,01				1				1			
	03:00	1,66	1,64	0,02				1				1			
	04:00	1,65	1,62	0,03				1				1			
	05:00	1,62	1,59	0,03				1				1			
	06:00	1,73	1,68	0,04				1				1			
	07:00	1,74	1,69	0,04				1				1			
	08:00	1,91	1,88	0,03	1			1				1			
	09:00	1,93	1,90	0,03	1			1				1			
	10:00	2,01	1,98	0,04	1			1				1			
	11:00	1,96	1,90	0,06	1			1				1			
	12:00	1,93	1,85	0,08	1			1				1			
	13:00	1,91	1,83	0,09	1			1				1			
	14:00	1,84	1,76	0,07	1			1				1			
	15:00	1,79	1,72	0,07	1			1				1			
	16:00	1,78	1,78	0,00	1			1				1			
	17:00	1,91	1,91	0,00	1			1				1			
	18:00	2,07	2,07	0,00	1			1				1			
	19:00	2,31	2,31	0,00	1			1				1			
	20:00	2,30	2,29	0,01	1			1				1			
	21:00	2,15	2,13	0,02	1			1				1			
	22:00	1,96	1,93	0,03	1			1				1			
	23:00	1,77	1,73	0,04	1			1				1			

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 15/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,70	1,65	0,05				1				1			
	01:00	1,61	1,55	0,07				1				1			
	02:00	1,63	1,55	0,07				1				1			
	03:00	1,64	1,57	0,07				1				1			
	04:00	1,63	1,56	0,07				1				1			
	05:00	1,61	1,53	0,08				1				1			
	06:00	1,71	1,63	0,08				1				1			
	07:00	1,72	1,65	0,07				1				1			
	08:00	1,89	1,83	0,06				1				1		1	
	09:00	1,91	1,83	0,08				1				1		1	
	10:00	1,99	1,93	0,06				1				1		1	
	11:00	1,94	1,89	0,05				1				1		1	
	12:00	1,91	1,85	0,06				1				1		1	
	13:00	1,89	1,82	0,08				1				1		1	
	14:00	1,82	1,74	0,08				1				1		1	
	15:00	1,78	1,72	0,06				1				1		1	
	16:00	1,76	1,71	0,06				1				1		1	
	17:00	1,89	1,82	0,07				1				1		1	
	18:00	2,05	1,98	0,07				1				1		1	
	19:00	2,29	2,22	0,07				1				1		1	
	20:00	2,28	2,18	0,10				1				1		1	
	21:00	2,13	1,96	0,17				1				1		1	
	22:00	1,94	1,74	0,20				1				1		1	
	23:00	1,75	1,56	0,19				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 16/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,73	1,61	0,13				1				1			
	01:00	1,65	1,51	0,13				1				1			
	02:00	1,66	1,54	0,12				1				1			
	03:00	1,68	1,56	0,12				1				1			
	04:00	1,67	1,55	0,12				1				1			
	05:00	1,64	1,52	0,12				1				1			
	06:00	1,74	1,61	0,13				1				1			
	07:00	1,76	1,62	0,14				1				1			
	08:00	1,93	1,79	0,14				1		1		1			
	09:00	1,95	1,77	0,18				1		1		1			
	10:00	2,04	1,90	0,13				1		1		1			
	11:00	1,98	1,89	0,10				1		1		1			
	12:00	1,95	1,86	0,08				1		1		1			
	13:00	1,93	1,86	0,08				1		1		1			
	14:00	1,86	1,79	0,07				1		1		1			
	15:00	1,81	1,76	0,05				1		1		1			
	16:00	1,80	1,76	0,04				1		1		1			
	17:00	1,93	1,89	0,03				1		1		1			
	18:00	2,09	2,06	0,03				1		1		1			
	19:00	2,34	2,32	0,02				1		1		1			
	20:00	2,33	2,31	0,01				1		1		1			
	21:00	2,18	2,17	0,00				1		1		1			
	22:00	1,98	1,98	0,00				1		1		1			
	23:00	1,79	1,79	0,00				1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 17/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,62	1,29	0,33				1				1			
	01:00	1,53	1,25	0,28				1				1			
	02:00	1,48	1,17	0,30				1				1			
	03:00	1,40	1,12	0,28				1				1			
	04:00	1,44	1,12	0,32				1				1			
	05:00	1,51	1,12	0,39				1				1			
	06:00	1,55	1,23	0,32				1				1			
	07:00	1,69	1,42	0,26				1				1			
	08:00	1,82	1,60	0,22				1				1			
	09:00	1,86	1,64	0,23				1				1			
	10:00	2,02	1,83	0,19	1			1				1			
	11:00	1,94	1,83	0,10	1			1				1			
	12:00	1,99	1,92	0,07	1			1				1			
	13:00	2,03	1,97	0,06	1			1				1			
	14:00	1,98	1,92	0,06	1			1				1			
	15:00	1,83	1,78	0,05	1			1				1			
	16:00	1,85	1,83	0,01	1			1				1			
	17:00	1,95	1,95	0,00	1			1				1			
	18:00	2,07	2,07	0,00	1			1				1			
	19:00	2,34	2,34	0,00	1			1				1			
	20:00	2,29	2,28	0,00	1			1				1			
	21:00	2,14	2,12	0,03	1			1				1			
	22:00	1,96	1,90	0,06	1			1				1			
	23:00	1,82	1,67	0,15				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 18/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,50	1,50	0,00				1				1			
	01:00	1,44	1,43	0,01				1				1			
	02:00	1,41	1,37	0,04				1				1			
	03:00	1,34	1,24	0,09				1				1			
	04:00	1,31	1,18	0,13				1				1			
	05:00	1,29	1,12	0,17				1				1			
	06:00	1,39	1,12	0,27				1				1			
	07:00	1,53	1,12	0,41				1				1			
	08:00	1,71	1,15	0,56				1				1			
	09:00	1,78	1,16	0,62				1				1			
	10:00	1,83	1,19	0,64				1				1			
	11:00	1,80	1,17	0,63				1				1			
	12:00	1,83	1,19	0,64				1				1			
	13:00	1,88	1,22	0,66				1				1			
	14:00	1,83	1,19	0,64				1				1			
	15:00	1,69	1,31	0,38				1				1			
	16:00	1,63	1,46	0,18				1				1			
	17:00	1,75	1,44	0,31				1				1			
	18:00	1,93	1,50	0,43				1				1			
	19:00	2,13	1,71	0,42	1			1				1			
	20:00	2,08	1,73	0,34	1			1				1			
	21:00	1,94	1,62	0,32				1				1			
	22:00	1,77	1,47	0,29				1				1			
	23:00	1,62	1,32	0,30				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 19/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,52	1,23	0,28				1				1			
	01:00	1,47	1,21	0,25				1				1			
	02:00	1,39	1,18	0,21				1				1			
	03:00	1,40	1,24	0,15				1				1			
	04:00	1,38	1,28	0,10				1				1			
	05:00	1,39	1,32	0,07				1				1			
	06:00	1,46	1,39	0,07				1				1			
	07:00	1,55	1,47	0,07				1				1			
	08:00	1,70	1,62	0,07				1				1			
	09:00	1,73	1,65	0,08				1				1			
	10:00	1,79	1,71	0,08	1			1				1			
	11:00	1,78	1,72	0,06	1			1				1			
	12:00	1,90	1,86	0,05	1			1				1			
	13:00	1,85	1,81	0,04	1			1				1			
	14:00	1,82	1,79	0,03	1			1				1			
	15:00	1,62	1,59	0,02				1				1			
	16:00	1,65	1,64	0,01				1				1			
	17:00	1,79	1,79	0,00				1		1		1			
	18:00	1,89	1,89	0,00				1		1		1			
	19:00	2,10	2,10	0,00				1		1		1			
	20:00	2,05	2,05	0,00				1		1		1			
	21:00	1,94	1,94	0,00				1		1		1			
	22:00	1,79	1,79	0,00				1		1		1			
	23:00	1,63	1,63	0,00				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 20/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,53	1,52	0,02				1				1			
	01:00	1,45	1,43	0,03				1				1			
	02:00	1,39	1,35	0,04				1				1			
	03:00	1,36	1,32	0,05				1				1			
	04:00	1,35	1,31	0,04				1				1			
	05:00	1,37	1,34	0,04				1				1			
	06:00	1,43	1,38	0,05				1				1			
	07:00	1,51	1,45	0,06				1				1			
	08:00	1,62	1,56	0,06				1				1			
	09:00	1,72	1,64	0,08				1				1			
	10:00	1,78	1,68	0,10				1				1			
	11:00	1,79	1,66	0,13				1				1			
	12:00	1,79	1,62	0,17				1				1			
	13:00	1,78	1,60	0,17				1				1			
	14:00	1,75	1,57	0,17				1				1			
	15:00	1,72	1,55	0,16				1				1			
	16:00	1,75	1,60	0,15				1				1			
	17:00	1,85	1,66	0,19				1				1			
	18:00	1,98	1,73	0,25				1				1			1
	19:00	2,15	1,88	0,27				1				1			1
	20:00	2,15	1,89	0,27				1				1			1
	21:00	2,07	1,70	0,36				1				1			1
	22:00	1,92	1,44	0,48				1				1			
	23:00	1,72	1,29	0,43				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 21/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,43	1,17	0,26				1				1			
	01:00	1,35	1,12	0,23				1				1			
	02:00	1,29	1,12	0,17				1				1			
	03:00	1,28	1,12	0,16				1				1			
	04:00	1,28	1,17	0,11				1				1			
	05:00	1,30	1,20	0,11				1				1			
	06:00	1,38	1,19	0,19				1				1			
	07:00	1,46	1,17	0,29				1				1			
	08:00	1,56	1,32	0,24				1				1			
	09:00	1,66	1,45	0,21				1				1			
	10:00	1,72	1,51	0,21				1				1			
	11:00	1,70	1,54	0,16				1				1			
	12:00	1,70	1,57	0,13				1				1			
	13:00	1,67	1,55	0,13				1				1			
	14:00	1,66	1,53	0,12				1				1			
	15:00	1,63	1,54	0,10				1				1			
	16:00	1,66	1,59	0,08				1				1			
	17:00	1,77	1,66	0,11				1				1			
	18:00	1,90	1,61	0,29				1				1			
	19:00	2,07	1,68	0,38				1				1			
	20:00	2,07	1,67	0,40				1				1			
	21:00	1,98	1,64	0,34				1				1			
	22:00	1,84	1,55	0,28				1				1			
	23:00	1,65	1,42	0,23				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 22/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,41	1,18	0,23				1				1			
	01:00	1,32	1,12	0,20				1				1			
	02:00	1,26	1,13	0,13				1				1			
	03:00	1,24	1,12	0,12				1				1			
	04:00	1,24	1,12	0,12				1				1			
	05:00	1,26	1,12	0,14				1				1			
	06:00	1,30	1,12	0,18				1				1			
	07:00	1,36	1,22	0,14				1				1			
	08:00	1,44	1,33	0,11				1				1			
	09:00	1,52	1,47	0,05				1				1			
	10:00	1,55	1,49	0,06				1				1			
	11:00	1,57	1,49	0,08				1				1			
	12:00	1,58	1,51	0,07				1				1			
	13:00	1,57	1,50	0,07				1				1			
	14:00	1,57	1,52	0,05				1				1			
	15:00	1,55	1,51	0,04				1				1			
	16:00	1,52	1,51	0,00				1				1			
	17:00	1,61	1,60	0,01				1				1			
	18:00	1,74	1,72	0,01		1		1				1			
	19:00	1,90	1,89	0,01		1		1				1			
	20:00	1,92	1,90	0,02		1		1				1			
	21:00	1,84	1,82	0,02		1		1				1			
	22:00	1,69	1,66	0,03				1				1			
	23:00	1,50	1,46	0,04				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 23/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,50	1,46	0,04				1				1			
	01:00	1,45	1,41	0,04				1				1			
	02:00	1,40	1,37	0,03				1				1			
	03:00	1,37	1,34	0,03				1				1			
	04:00	1,35	1,32	0,03				1				1			
	05:00	1,37	1,34	0,03				1				1			
	06:00	1,46	1,42	0,04				1				1			
	07:00	1,53	1,50	0,04				1				1			
	08:00	1,63	1,59	0,04				1				1			
	09:00	1,66	1,62	0,04				1				1			
	10:00	1,69	1,63	0,05				1				1			
	11:00	1,67	1,63	0,04				1				1			
	12:00	1,73	1,67	0,06				1				1			
	13:00	1,76	1,69	0,06				1				1			
	14:00	1,71	1,63	0,08				1				1			
	15:00	1,54	1,45	0,09				1				1			
	16:00	1,51	1,42	0,09				1				1			
	17:00	1,63	1,54	0,09				1				1			
	18:00	1,79	1,69	0,10			1	1				1			
	19:00	2,04	1,92	0,12			1	1				1			
	20:00	1,95	1,85	0,10			1	1				1			
	21:00	1,81	1,72	0,09			1	1				1			
	22:00	1,64	1,57	0,06				1				1			
	23:00	1,49	1,44	0,05				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 24/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,52	1,46	0,07				1	1						
	01:00	1,43	1,36	0,06				1	1						
	02:00	1,36	1,32	0,04				1	1						
	03:00	1,32	1,31	0,01				1	1						
	04:00	1,31	1,31	0,00				1	1						
	05:00	1,32	1,32	0,00				1	1						
	06:00	1,38	1,38	0,00				1	1						
	07:00	1,48	1,48	0,00				1	1						
	08:00	1,60	1,60	0,00				1	1						
	09:00	1,72	1,72	0,00				1	1						
	10:00	1,80	1,80	0,00				1	1			1			
	11:00	1,83	1,82	0,01				1	1			1			
	12:00	1,83	1,82	0,01				1	1			1			
	13:00	1,77	1,77	0,01				1	1			1			
	14:00	1,70	1,69	0,01				1	1						
	15:00	1,65	1,64	0,01				1	1						
	16:00	1,68	1,66	0,02				1	1						
	17:00	1,76	1,76	0,00				1	1				1		
	18:00	1,89	1,89	0,00				1	1				1		
	19:00	2,05	2,05	0,00				1	1				1		
	20:00	2,02	2,02	0,00				1	1				1		
	21:00	1,94	1,94	0,00				1	1				1		
	22:00	1,83	1,83	0,00				1	1				1		
	23:00	1,67	1,67	0,00					1	1					

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 25/10/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,48	1,47	0,01				1		1						
	01:00	1,41	1,39	0,02				1		1						
	02:00	1,36	1,32	0,03				1		1						
	03:00	1,32	1,29	0,03				1		1						
	04:00	1,32	1,28	0,03				1		1						
	05:00	1,33	1,28	0,04				1		1						
	06:00	1,38	1,33	0,06				1		1						
	07:00	1,45	1,40	0,05				1		1						
	08:00	1,56	1,50	0,06				1		1						
	09:00	1,67	1,59	0,08				1		1						
	10:00	1,72	1,66	0,06				1		1						
	11:00	1,73	1,67	0,05				1		1						
	12:00	1,72	1,67	0,05				1		1						
	13:00	1,70	1,64	0,06				1		1						
	14:00	1,66	1,57	0,08				1		1						
	15:00	1,62	1,54	0,08				1		1						
	16:00	1,65	1,58	0,07				1		1						
	17:00	1,72	1,62	0,10				1		1						
	18:00	1,85	1,67	0,18				1		1						
	19:00	2,00	1,62	0,37				1		1						
	20:00	2,01	1,54	0,47				1		1						
	21:00	1,92	1,44	0,47				1		1						
	22:00	1,81	1,26	0,55				1		1						
	23:00	1,66	1,12	0,54				1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 26/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,54	1,12	0,42				1				1			
	01:00	1,46	1,12	0,34				1				1			
	02:00	1,41	1,12	0,29				1				1			
	03:00	1,36	1,12	0,24				1				1			
	04:00	1,35	1,12	0,23				1				1			
	05:00	1,38	1,12	0,26				1				1			
	06:00	1,47	1,12	0,35				1				1			
	07:00	1,53	1,12	0,41				1				1			
	08:00	1,65	1,12	0,53				1				1			
	09:00	1,78	1,31	0,47				1				1			
	10:00	1,89	1,28	0,61				1				1			
	11:00	1,93	1,51	0,42				1				1			
	12:00	1,91	1,53	0,38				1				1			
	13:00	1,87	1,21	0,65				1				1			
	14:00	1,79	1,16	0,63				1				1			
	15:00	1,70	1,12	0,58				1				1			
	16:00	1,71	1,12	0,59				1				1			
	17:00	1,78	1,16	0,62				1				1			
	18:00	1,90	1,24	0,67				1				1			
	19:00	2,05	1,33	0,72				1				1			
	20:00	2,06	1,34	0,72				1				1			
	21:00	1,98	1,34	0,64				1				1			
	22:00	1,85	1,22	0,63				1				1			
	23:00	1,69	1,12	0,57				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 27/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,48	1,36	0,13				1				1			
	01:00	1,40	1,24	0,16				1				1			
	02:00	1,35	1,17	0,18				1				1			
	03:00	1,32	1,12	0,20				1				1			
	04:00	1,32	1,12	0,20				1				1			
	05:00	1,34	1,12	0,22				1				1			
	06:00	1,42	1,12	0,30				1				1			
	07:00	1,50	1,12	0,38				1				1			
	08:00	1,59	1,17	0,42				1				1			
	09:00	1,69	1,12	0,57				1				1			
	10:00	1,76	1,14	0,62				1				1			
	11:00	1,74	1,26	0,48				1				1			
	12:00	1,73	1,31	0,42				1				1			
	13:00	1,71	1,23	0,48				1				1			
	14:00	1,68	1,13	0,55				1				1			
	15:00	1,64	1,12	0,52				1				1			
	16:00	1,66	1,12	0,54				1				1			
	17:00	1,76	1,14	0,62				1				1			
	18:00	1,92	1,25	0,67				1				1			
	19:00	2,07	1,35	0,73				1				1			
	20:00	2,07	1,35	0,73				1				1			
	21:00	1,97	1,28	0,69				1				1			
	22:00	1,82	1,19	0,64				1				1			
	23:00	1,65	1,12	0,53				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 28/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,41	1,12	0,29				1				1			
	01:00	1,36	1,12	0,24				1				1			
	02:00	1,34	1,12	0,22				1				1			
	03:00	1,31	1,12	0,19				1				1			
	04:00	1,32	1,12	0,20				1				1			
	05:00	1,31	1,12	0,19				1				1			
	06:00	1,42	1,23	0,19				1				1			
	07:00	1,49	1,35	0,14				1				1			
	08:00	1,61	1,50	0,11				1				1			
	09:00	1,70	1,61	0,09				1				1			
	10:00	1,74	1,69	0,05				1	1			1			
	11:00	1,79	1,76	0,03				1	1			1			
	12:00	1,89	1,88	0,02				1	1			1			
	13:00	1,85	1,83	0,02				1	1			1			
	14:00	1,78	1,76	0,01				1	1			1			
	15:00	1,67	1,67	0,00				1				1			
	16:00	1,65	1,65	0,00				1				1			
	17:00	1,71	1,71	0,00				1		1		1			
	18:00	1,84	1,78	0,06				1		1		1			
	19:00	2,03	1,94	0,09				1		1		1			
	20:00	1,91	1,81	0,10				1		1		1			
	21:00	1,79	1,69	0,10				1		1		1			
	22:00	1,67	1,56	0,11				1				1			
	23:00	1,49	1,35	0,14				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 29/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,48	1,32	0,16				1				1			
	01:00	1,38	1,23	0,16				1				1			
	02:00	1,32	1,19	0,12				1				1			
	03:00	1,28	1,21	0,08				1				1			
	04:00	1,29	1,29	0,00				1				1			
	05:00	1,31	1,31	0,00				1				1			
	06:00	1,35	1,35	0,00				1				1			
	07:00	1,43	1,43	0,00				1				1			
	08:00	1,52	1,52	0,00				1				1			
	09:00	1,60	1,60	0,00				1				1			
	10:00	1,67	1,67	0,00				1				1			
	11:00	1,69	1,68	0,01				1				1			
	12:00	1,70	1,68	0,01				1				1			
	13:00	1,71	1,69	0,02				1				1			
	14:00	1,70	1,67	0,03				1				1			
	15:00	1,69	1,69	0,00				1	1			1			
	16:00	1,72	1,71	0,01				1	1			1			
	17:00	1,76	1,73	0,03				1	1			1			
	18:00	1,84	1,77	0,07				1	1			1			
	19:00	1,96	1,85	0,12				1	1			1			
	20:00	1,97	1,81	0,15				1	1			1			
	21:00	1,90	1,76	0,14				1	1			1			
	22:00	1,77	1,63	0,15				1				1			
	23:00	1,58	1,44	0,14				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 30/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,42	1,28	0,14				1				1			
	01:00	1,37	1,22	0,15				1				1			
	02:00	1,35	1,16	0,19				1				1			
	03:00	1,33	1,12	0,21				1				1			
	04:00	1,33	1,12	0,21				1				1			
	05:00	1,33	1,12	0,21				1				1			
	06:00	1,44	1,13	0,31				1				1			
	07:00	1,51	1,21	0,30				1				1			
	08:00	1,62	1,24	0,39				1				1			
	09:00	1,72	1,37	0,35				1				1			
	10:00	1,76	1,41	0,34				1				1			
	11:00	1,81	1,48	0,33				1				1			
	12:00	1,91	1,57	0,34				1				1			
	13:00	1,86	1,48	0,39				1				1			
	14:00	1,79	1,38	0,42				1				1			
	15:00	1,69	1,30	0,38				1				1			
	16:00	1,67	1,28	0,39				1				1			
	17:00	1,73	1,33	0,40				1				1			
	18:00	1,86	1,48	0,39				1				1			
	19:00	2,05	1,70	0,35				1				1			
	20:00	1,93	1,67	0,26				1				1			
	21:00	1,81	1,62	0,18				1				1			
	22:00	1,68	1,53	0,16				1				1			
	23:00	1,50	1,33	0,17				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 31/10/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,38	1,34	0,04				1				1			
	01:00	1,37	1,33	0,04				1				1			
	02:00	1,35	1,33	0,03				1				1			
	03:00	1,30	1,29	0,01				1				1			
	04:00	1,35	1,35	0,00				1				1			
	05:00	1,35	1,34	0,01				1				1			
	06:00	1,38	1,36	0,03				1				1			
	07:00	1,52	1,49	0,03				1				1			
	08:00	1,63	1,60	0,03				1				1			
	09:00	1,65	1,62	0,03				1				1			
	10:00	1,68	1,66	0,03				1				1			
	11:00	1,71	1,69	0,02				1				1			
	12:00	1,64	1,63	0,01				1				1			
	13:00	1,63	1,62	0,01				1				1			
	14:00	1,64	1,62	0,02				1				1			
	15:00	1,57	1,55	0,02				1				1			
	16:00	1,58	1,56	0,02				1				1			
	17:00	1,71	1,67	0,04				1				1			
	18:00	1,87	1,82	0,05	1			1				1			
	19:00	2,04	1,96	0,08	1			1				1			
	20:00	2,01	1,86	0,14	1			1				1			
	21:00	1,91	1,70	0,21	1			1				1			
	22:00	1,75	1,53	0,23				1				1			
	23:00	1,65	1,42	0,22				1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 1/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,46	1,12	0,34	1							1			
	01:00	1,38	1,12	0,26	1							1			
	02:00	1,33	1,12	0,21	1							1			
	03:00	1,30	1,12	0,18	1							1			
	04:00	1,31	1,12	0,19	1							1			
	05:00	1,32	1,12	0,20	1							1			
	06:00	1,37	1,12	0,25	1							1			
	07:00	1,43	1,12	0,31	1							1			
	08:00	1,51	1,12	0,39	1							1			
	09:00	1,59	1,12	0,47	1							1			
	10:00	1,66	1,12	0,54	1							1			
	11:00	1,68	1,12	0,56	1							1			
	12:00	1,68	1,12	0,56	1							1			
	13:00	1,68	1,35	0,34	1							1			
	14:00	1,65	1,25	0,40	1							1			
	15:00	1,64	1,13	0,51	1							1			
	16:00	1,68	1,22	0,45	1							1			
	17:00	1,76	1,43	0,33	1							1			
	18:00	1,86	1,67	0,19	1							1			
	19:00	1,93	1,82	0,11	1					1		1			
	20:00	1,89	1,82	0,07	1					1		1			
	21:00	1,84	1,77	0,07	1					1		1			
	22:00	1,77	1,65	0,11	1							1			
	23:00	1,63	1,55	0,08	1							1			

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 2/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,40	1,40	0,00	1							1			
	01:00	1,33	1,33	0,00	1							1			
	02:00	1,29	1,29	0,00	1							1			
	03:00	1,27	1,27	0,00	1							1			
	04:00	1,26	1,26	0,00	1							1			
	05:00	1,28	1,28	0,00	1							1			
	06:00	1,33	1,33	0,00	1							1			
	07:00	1,39	1,39	0,00	1							1			
	08:00	1,48	1,46	0,02	1							1			
	09:00	1,54	1,47	0,07	1							1			
	10:00	1,57	1,50	0,07	1							1			
	11:00	1,58	1,51	0,07	1							1			
	12:00	1,57	1,48	0,09	1							1			
	13:00	1,54	1,44	0,11	1							1			
	14:00	1,53	1,43	0,10	1							1			
	15:00	1,53	1,44	0,09	1							1			
	16:00	1,57	1,39	0,18	1							1			
	17:00	1,66	1,36	0,30	1							1			
	18:00	1,76	1,40	0,36	1							1			
	19:00	1,84	1,41	0,42	1							1			
	20:00	1,86	1,50	0,35	1							1			
	21:00	1,78	1,39	0,39	1							1			
	22:00	1,70	1,18	0,51	1							1			
	23:00	1,55	1,12	0,43	1							1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 3/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,40	1,12	0,28	1							1			
	01:00	1,34	1,12	0,22	1							1			
	02:00	1,28	1,12	0,16	1							1			
	03:00	1,27	1,12	0,15	1							1			
	04:00	1,28	1,12	0,16	1							1			
	05:00	1,30	1,12	0,18	1							1			
	06:00	1,36	1,12	0,24	1							1			
	07:00	1,40	1,12	0,28	1							1			
	08:00	1,48	1,12	0,36	1							1			
	09:00	1,57	1,12	0,45	1							1			
	10:00	1,60	1,12	0,48	1							1			
	11:00	1,59	1,12	0,47	1							1			
	12:00	1,60	1,12	0,48	1							1			
	13:00	1,59	1,12	0,47	1							1			
	14:00	1,59	1,12	0,47	1							1			
	15:00	1,59	1,12	0,47	1							1			
	16:00	1,63	1,12	0,51	1							1			
	17:00	1,72	1,12	0,60	1							1			
	18:00	1,81	1,18	0,63	1							1			
	19:00	1,90	1,23	0,66	1							1			
	20:00	1,89	1,23	0,66	1							1			
	21:00	1,83	1,19	0,64	1							1			
	22:00	1,72	1,12	0,60	1							1			
	23:00	1,57	1,12	0,45	1							1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 4/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,38	1,12	0,26	1							1			
	01:00	1,33	1,12	0,21	1							1			
	02:00	1,26	1,12	0,14	1							1			
	03:00	1,24	1,12	0,12	1							1			
	04:00	1,24	1,12	0,12	1							1			
	05:00	1,25	1,12	0,13	1							1			
	06:00	1,30	1,12	0,18	1							1			
	07:00	1,36	1,12	0,24	1							1			
	08:00	1,46	1,12	0,34	1							1			
	09:00	1,53	1,12	0,41	1							1			
	10:00	1,58	1,12	0,46	1							1			
	11:00	1,58	1,12	0,46	1							1			
	12:00	1,59	1,12	0,47	1							1			
	13:00	1,60	1,12	0,48	1							1			
	14:00	1,60	1,12	0,48	1							1			
	15:00	1,58	1,12	0,46	1							1			
	16:00	1,63	1,12	0,51	1							1			
	17:00	1,71	1,12	0,59	1							1			
	18:00	1,83	1,19	0,64	1							1			
	19:00	1,88	1,22	0,66	1							1			
	20:00	1,86	1,21	0,65	1							1			
	21:00	1,79	1,16	0,63	1							1			
	22:00	1,63	1,12	0,51	1							1			
	23:00	1,49	1,12	0,37	1							1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 5/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,36	1,12	0,24	1							1			
	01:00	1,28	0,83	0,45	1										
	02:00	1,22	0,79	0,43	1										
	03:00	1,19	0,77	0,42	1										
	04:00	1,19	0,77	0,42	1										
	05:00	1,20	0,82	0,38	1										
	06:00	1,22	1,12	0,10	1							1			
	07:00	1,26	1,13	0,13	1							1			
	08:00	1,30	1,20	0,10	1							1			
	09:00	1,34	1,12	0,22	1							1			
	10:00	1,35	1,12	0,23	1							1			
	11:00	1,38	1,12	0,26	1							1			
	12:00	1,38	1,12	0,26	1							1			
	13:00	1,38	1,12	0,26	1							1			
	14:00	1,36	1,12	0,24	1							1			
	15:00	1,34	1,30	0,04	1							1			
	16:00	1,42	1,38	0,05	1							1			
	17:00	1,56	1,49	0,07	1							1			
	18:00	1,70	1,61	0,09	1							1			
	19:00	1,76	1,64	0,12	1							1			
	20:00	1,76	1,59	0,17	1							1			
	21:00	1,69	1,54	0,16	1							1			
	22:00	1,55	1,38	0,17	1							1			
	23:00	1,39	1,24	0,15	1							1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 6/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,37	1,20	0,16	1							1			
	01:00	1,36	1,20	0,16	1							1			
	02:00	1,31	1,14	0,17	1							1			
	03:00	1,33	1,16	0,17	1							1			
	04:00	1,34	1,19	0,15	1							1			
	05:00	1,35	1,23	0,13	1							1			
	06:00	1,43	1,33	0,10	1							1			
	07:00	1,50	1,41	0,09	1							1			
	08:00	1,51	1,44	0,07	1							1			
	09:00	1,48	1,40	0,08	1							1			
	10:00	1,49	1,43	0,05	1							1			
	11:00	1,50	1,44	0,06	1							1			
	12:00	1,53	1,47	0,07	1							1			
	13:00	1,64	1,57	0,07	1							1			
	14:00	1,46	1,40	0,06	1							1			
	15:00	1,50	1,46	0,03	1							1			
	16:00	1,63	1,61	0,02	1							1			
	17:00	1,81	1,79	0,02	1							1		1	
	18:00	1,96	1,94	0,03	1							1		1	
	19:00	1,89	1,85	0,04	1							1		1	
	20:00	1,77	1,73	0,04	1							1		1	
	21:00	1,66	1,61	0,04	1							1			
	22:00	1,44	1,41	0,03	1							1			
	23:00	1,41	1,39	0,02	1							1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 7/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,34	1,32	0,03	1				1						
	01:00	1,35	1,35	0,00	1				1						
	02:00	1,28	1,28	0,00	1				1						
	03:00	1,28	1,28	0,00	1				1						
	04:00	1,28	1,28	0,00	1				1						
	05:00	1,29	1,29	0,00	1				1						
	06:00	1,36	1,35	0,01	1				1						
	07:00	1,42	1,41	0,01	1				1						
	08:00	1,45	1,43	0,03	1				1						
	09:00	1,48	1,46	0,02	1				1						
	10:00	1,42	1,40	0,02	1				1						
	11:00	1,49	1,49	0,00	1				1						
	12:00	1,52	1,52	0,00	1				1						
	13:00	1,59	1,57	0,01	1				1						
	14:00	1,52	1,50	0,01	1				1						
	15:00	1,53	1,51	0,01	1				1						
	16:00	1,55	1,54	0,02	1				1						
	17:00	1,72	1,70	0,03	1				1						
	18:00	1,90	1,87	0,03	1				1						
	19:00	1,82	1,80	0,02	1				1						
	20:00	1,69	1,67	0,01	1				1						
	21:00	1,51	1,49	0,02	1				1						
	22:00	1,44	1,43	0,01	1				1						
	23:00	1,43	1,43	0,00	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 8/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,37	1,37	0,00	1				1						
	01:00	1,31	1,31	0,00	1				1						
	02:00	1,26	1,26	0,00	1				1						
	03:00	1,24	1,24	0,00	1				1						
	04:00	1,23	1,23	0,00	1				1						
	05:00	1,26	1,26	0,00	1				1						
	06:00	1,28	1,28	0,00	1				1						
	07:00	1,31	1,31	0,00	1				1						
	08:00	1,38	1,38	0,00	1				1						
	09:00	1,45	1,45	0,00	1				1						
	10:00	1,49	1,49	0,00	1				1						
	11:00	1,49	1,48	0,00	1				1						
	12:00	1,49	1,46	0,03	1				1						
	13:00	1,53	1,50	0,03	1				1						
	14:00	1,51	1,46	0,05	1				1						
	15:00	1,47	1,40	0,07	1				1						
	16:00	1,52	1,42	0,10	1				1						
	17:00	1,63	1,48	0,15	1				1						
	18:00	1,73	1,48	0,25	1				1						
	19:00	1,76	1,44	0,32	1				1						
	20:00	1,77	1,46	0,31	1				1						
	21:00	1,71	1,39	0,32	1				1						
	22:00	1,61	1,38	0,23	1				1						
	23:00	1,47	1,27	0,19	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 9/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,32	1,12	0,20	1				1						
	01:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	02:00	1,23	1,15	0,08	1				1						
	03:00	1,21	1,19	0,02	1				1						
	04:00	1,20	1,20	0,00	1				1						
	05:00	1,23	1,23	0,00	1				1						
	06:00	1,27	1,24	0,02	1				1						
	07:00	1,32	1,24	0,07	1				1						
	08:00	1,40	1,25	0,14	1				1						
	09:00	1,42	1,25	0,17	1				1						
	10:00	1,45	1,12	0,33	1				1						
	11:00	1,46	1,12	0,34	1				1						
	12:00	1,45	1,12	0,33	1				1						
	13:00	1,45	1,12	0,33	1				1						
	14:00	1,43	1,13	0,29	1				1						
	15:00	1,43	1,14	0,28	1				1						
	16:00	1,48	1,12	0,36	1				1						
	17:00	1,59	1,25	0,35	1				1						
	18:00	1,70	1,36	0,34	1				1						
	19:00	1,74	1,43	0,32	1				1						
	20:00	1,73	1,40	0,32	1				1						
	21:00	1,67	1,38	0,29	1				1						
	22:00	1,55	1,26	0,29	1				1						
	23:00	1,38	1,12	0,26	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 10/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,29	1,12	0,17	1				1						
	01:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	02:00	1,19	1,12	0,07	1				1						
	03:00	1,18	1,12	0,06	1				1						
	04:00	1,17	1,12	0,05	1				1						
	05:00	1,18	1,12	0,06	1				1						
	06:00	1,21	1,16	0,05	1				1						
	07:00	1,24	1,20	0,04	1				1						
	08:00	1,29	1,26	0,02	1				1						
	09:00	1,33	1,30	0,02	1				1						
	10:00	1,35	1,33	0,02	1				1						
	11:00	1,37	1,36	0,01	1				1						
	12:00	1,37	1,36	0,01	1				1						
	13:00	1,36	1,34	0,02	1				1						
	14:00	1,35	1,33	0,02	1				1						
	15:00	1,36	1,36	0,00	1				1						
	16:00	1,43	1,40	0,03	1				1						
	17:00	1,55	1,50	0,05	1				1						
	18:00	1,69	1,61	0,08	1				1						
	19:00	1,71	1,53	0,18	1				1						
	20:00	1,69	1,28	0,42	1				1						
	21:00	1,63	1,12	0,51	1				1						
	22:00	1,52	1,12	0,40	1				1						
	23:00	1,41	1,12	0,29	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 11/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	01:00	1,21	0,79	0,42					1						
	02:00	1,18	0,76	0,41					1						
	03:00	1,19	0,77	0,42					1						
	04:00	1,16	0,75	0,41					1						
	05:00	1,20	0,78	0,42					1						
	06:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	07:00	1,12	1,12	0,00	1				1						
	08:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	09:00	1,38	1,12	0,26	1				1						
	10:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	11:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	12:00	1,46	1,12	0,34	1				1						
	13:00	1,46	1,12	0,34	1				1						
	14:00	1,43	1,12	0,31	1				1						
	15:00	1,42	1,12	0,30	1				1						
	16:00	1,46	1,12	0,34	1				1						
	17:00	1,61	1,12	0,49	1				1						
	18:00	1,70	1,12	0,58	1				1						
	19:00	1,65	1,12	0,53	1				1						
	20:00	1,58	1,12	0,46	1				1						
	21:00	1,52	1,12	0,40	1				1						
	22:00	1,41	1,12	0,29	1				1						
	23:00	1,33	1,12	0,21	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 12/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,24	1,12	0,12	1				1						
	01:00	1,20	0,78	0,42					1						
	02:00	1,16	0,76	0,41					1						
	03:00	1,18	0,77	0,41					1						
	04:00	1,15	0,75	0,40					1						
	05:00	1,18	1,06	0,12					1						
	06:00	1,26	1,22	0,04	1				1						
	07:00	1,11	1,11	0,00	1				1						
	08:00	1,35	1,31	0,05	1				1						
	09:00	1,36	1,33	0,03	1				1						
	10:00	1,36	1,33	0,03	1				1						
	11:00	1,39	1,37	0,02	1				1						
	12:00	1,44	1,42	0,02	1				1						
	13:00	1,44	1,42	0,02	1				1						
	14:00	1,41	1,39	0,02	1				1						
	15:00	1,40	1,31	0,09	1				1						
	16:00	1,45	1,36	0,09	1				1						
	17:00	1,59	1,52	0,08	1				1						
	18:00	1,69	1,62	0,06	1				1						
	19:00	1,63	1,56	0,07	1				1						
	20:00	1,56	1,42	0,14	1				1						
	21:00	1,50	1,30	0,20	1				1						
	22:00	1,40	1,13	0,26	1				1						
	23:00	1,32	1,12	0,20	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 13/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	01:00	1,24	1,12	0,12	1				1						
	02:00	1,20	0,78	0,42					1						
	03:00	1,22	0,79	0,43					1						
	04:00	1,18	0,77	0,41					1						
	05:00	1,22	1,12	0,10	1				1						
	06:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	07:00	1,14	1,12	0,02	1				1						
	08:00	1,39	1,12	0,27	1				1						
	09:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	10:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	11:00	1,43	1,12	0,31	1				1						
	12:00	1,49	1,12	0,37	1				1						
	13:00	1,49	1,12	0,37	1				1						
	14:00	1,46	1,12	0,34	1				1						
	15:00	1,45	1,12	0,33	1				1						
	16:00	1,49	1,12	0,37	1				1						
	17:00	1,64	1,17	0,48	1				1						
	18:00	1,74	1,48	0,26	1				1						
	19:00	1,68	1,45	0,23	1				1						
	20:00	1,61	1,45	0,16	1				1						
	21:00	1,55	1,38	0,16	1				1						
	22:00	1,44	1,23	0,21	1				1						
	23:00	1,36	1,12	0,24	1				1						

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 14/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,36	1,12	0,24	1				1						
	01:00	1,29	1,12	0,17	1				1						
	02:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	03:00	1,22	1,12	0,10	1				1						
	04:00	1,22	1,12	0,10	1				1						
	05:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	06:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	07:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	08:00	1,33	1,14	0,18	1				1						
	09:00	1,38	1,23	0,15	1				1						
	10:00	1,41	1,33	0,08	1				1						
	11:00	1,43	1,37	0,06	1				1						
	12:00	1,43	1,39	0,04	1				1						
	13:00	1,42	1,40	0,02	1				1						
	14:00	1,41	1,39	0,02	1				1						
	15:00	1,41	1,39	0,02	1				1						
	16:00	1,49	1,48	0,01	1				1						
	17:00	1,62	1,62	0,00	1				1						
	18:00	1,70	1,70	0,00	1				1						
	19:00	1,73	1,73	0,00	1				1						
	20:00	1,73	1,73	0,00	1				1						
	21:00	1,67	1,67	0,00	1				1						
	22:00	1,60	1,60	0,00	1				1						
	23:00	1,45	1,45	0,00	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 15/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,33	1,28	0,05	1				1						
	01:00	1,26	1,21	0,05	1				1						
	02:00	1,20	1,17	0,03	1				1						
	03:00	1,18	1,16	0,02	1				1						
	04:00	1,18	1,16	0,02	1				1						
	05:00	1,20	1,18	0,02	1				1						
	06:00	1,24	1,18	0,06	1				1						
	07:00	1,29	1,20	0,09	1				1						
	08:00	1,32	1,21	0,11	1				1						
	09:00	1,36	1,23	0,14	1				1						
	10:00	1,39	1,25	0,14	1				1						
	11:00	1,40	1,21	0,19	1				1						
	12:00	1,39	1,23	0,16	1				1						
	13:00	1,37	1,23	0,14	1				1						
	14:00	1,34	1,20	0,15	1				1						
	15:00	1,37	1,25	0,12	1				1						
	16:00	1,44	1,36	0,09	1				1						
	17:00	1,55	1,46	0,10	1				1						
	18:00	1,68	1,59	0,09	1				1						
	19:00	1,71	1,64	0,07	1				1						
	20:00	1,70	1,64	0,06	1				1						
	21:00	1,65	1,58	0,07	1				1						
	22:00	1,57	1,50	0,07	1				1						
	23:00	1,42	1,39	0,03	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 16/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,21	1,18	0,03	1				1						
	01:00	1,16	1,16	0,01	1				1						
	02:00	1,07	1,07	0,00	1				1						
	03:00	1,06	1,06	0,00	1				1						
	04:00	1,09	1,09	0,00	1				1						
	05:00	1,13	1,12	0,01	1				1						
	06:00	1,20	1,12	0,08	1				1						
	07:00	1,26	1,12	0,14	1				1						
	08:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	09:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	10:00	1,21	1,12	0,09	1				1						
	11:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	12:00	1,26	1,12	0,14	1				1						
	13:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	14:00	1,35	1,12	0,23	1				1						
	15:00	1,36	1,12	0,24	1				1						
	16:00	1,51	1,12	0,39	1				1						
	17:00	1,74	1,13	0,61	1				1						
	18:00	1,87	1,21	0,65	1				1						
	19:00	1,69	1,12	0,57	1				1						
	20:00	1,62	1,12	0,50	1				1						
	21:00	1,54	1,12	0,42	1				1						
	22:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	23:00	1,25	1,12	0,13	1				1						

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 17/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,22	1,12	0,10	1				1						
	01:00	1,17	1,12	0,05	1				1						
	02:00	1,14	1,12	0,02	1				1						
	03:00	1,11	1,11	0,00	1				1						
	04:00	1,09	1,09	0,00	1				1						
	05:00	1,10	1,10	0,00	1				1						
	06:00	1,13	1,12	0,01	1				1						
	07:00	1,17	1,17	0,00	1				1						
	08:00	1,19	1,19	0,00	1				1						
	09:00	1,22	1,22	0,00	1				1						
	10:00	1,24	1,24	0,00	1				1						
	11:00	1,24	1,22	0,02	1				1						
	12:00	1,24	1,17	0,07	1				1						
	13:00	1,24	1,12	0,12	1				1						
	14:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	15:00	1,28	1,12	0,16	1				1						
	16:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	17:00	1,51	1,12	0,39	1				1						
	18:00	1,62	1,12	0,50	1				1						
	19:00	1,64	1,12	0,52	1				1						
	20:00	1,65	1,12	0,53	1				1						
	21:00	1,57	1,12	0,45	1				1						
	22:00	1,46	1,12	0,34	1				1						
	23:00	1,28	1,12	0,16	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 18/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,17	0,76	0,41	1										
	01:00	1,14	0,74	0,40	1										
	02:00	1,10	0,72	0,39	1										
	03:00	1,05	0,68	0,37	1										
	04:00	1,00	0,65	0,35	1										
	05:00	1,04	0,68	0,36	1										
	06:00	1,17	0,76	0,41	1										
	07:00	1,24	1,12	0,12	1				1						
	08:00	1,26	1,12	0,14	1				1						
	09:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	10:00	1,32	1,12	0,20	1				1						
	11:00	1,45	1,12	0,33	1				1						
	12:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	13:00	1,52	1,12	0,40	1				1						
	14:00	1,51	1,12	0,39	1				1						
	15:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	16:00	1,36	1,12	0,24	1				1						
	17:00	1,55	1,12	0,43	1				1						
	18:00	1,68	1,12	0,56	1				1						
	19:00	1,72	1,12	0,60	1				1						
	20:00	1,60	1,12	0,48	1				1						
	21:00	1,48	1,12	0,36	1				1						
	22:00	1,38	1,12	0,26	1				1						
	23:00	1,30	1,12	0,18	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 19/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,15	0,75	0,40					1						
	01:00	1,13	0,73	0,39					1						
	02:00	1,09	0,71	0,38					1						
	03:00	1,04	0,68	0,36					1						
	04:00	0,99	0,64	0,35					1						
	05:00	1,03	0,67	0,36					1						
	06:00	1,16	0,75	0,40					1						
	07:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	08:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	09:00	1,29	1,12	0,17	1				1						
	10:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	11:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	12:00	1,42	1,12	0,30	1				1						
	13:00	1,50	1,12	0,38	1				1						
	14:00	1,50	1,12	0,38	1				1						
	15:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	16:00	1,35	1,12	0,23	1				1						
	17:00	1,53	1,12	0,41	1				1						
	18:00	1,66	1,12	0,54	1				1						
	19:00	1,70	1,12	0,58	1				1						
	20:00	1,58	1,12	0,46	1				1						
	21:00	1,47	1,12	0,35	1				1						
	22:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	23:00	1,29	1,12	0,17	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 20/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,19	1,12	0,07	1				1						
	01:00	1,16	1,12	0,04	1				1						
	02:00	1,12	1,12	0,00	1				1						
	03:00	1,07	1,07	0,00	1				1						
	04:00	1,02	1,02	0,00	1				1						
	05:00	1,06	1,06	0,00	1				1						
	06:00	1,19	1,16	0,03	1				1						
	07:00	1,27	1,25	0,02	1				1						
	08:00	1,29	1,27	0,01	1				1						
	09:00	1,33	1,32	0,01	1				1						
	10:00	1,34	1,33	0,02	1				1						
	11:00	1,48	1,46	0,02	1				1						
	12:00	1,47	1,44	0,03	1				1						
	13:00	1,55	1,52	0,03	1				1						
	14:00	1,54	1,52	0,02	1				1						
	15:00	1,34	1,32	0,02	1				1						
	16:00	1,39	1,36	0,02	1				1						
	17:00	1,58	1,56	0,02	1				1						
	18:00	1,71	1,69	0,02	1				1						
	19:00	1,75	1,74	0,01	1				1						
	20:00	1,63	1,62	0,00	1				1						
	21:00	1,51	1,51	0,00	1				1						
	22:00	1,41	1,41	0,00	1				1						
	23:00	1,33	1,32	0,01	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 21/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,32	1,19	0,13	1				1						
	01:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	02:00	1,18	1,12	0,06	1				1						
	03:00	1,17	1,12	0,05	1				1						
	04:00	1,18	1,12	0,06	1				1						
	05:00	1,20	1,12	0,08	1				1						
	06:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	07:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	08:00	1,34	1,12	0,22	1				1						
	09:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	10:00	1,47	1,12	0,35	1				1						
	11:00	1,51	1,16	0,34	1				1						
	12:00	1,54	1,26	0,27	1				1						
	13:00	1,54	1,14	0,40	1				1						
	14:00	1,52	1,12	0,40	1				1						
	15:00	1,52	1,12	0,40	1				1						
	16:00	1,57	1,12	0,45	1				1						
	17:00	1,69	1,18	0,50	1				1						
	18:00	1,80	1,40	0,40	1				1						
	19:00	1,81	1,43	0,38	1				1						
	20:00	1,79	1,36	0,43	1				1						
	21:00	1,72	1,21	0,52	1				1						
	22:00	1,61	1,12	0,49	1				1						
	23:00	1,47	1,12	0,35	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 22/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,37	1,12	0,25	1		1								
	01:00	1,27	1,12	0,15	1		1								
	02:00	1,22	1,12	0,10	1		1								
	03:00	1,23	1,12	0,11	1		1								
	04:00	1,23	1,12	0,11	1		1								
	05:00	1,24	1,12	0,12	1		1								
	06:00	1,28	1,12	0,16	1		1								
	07:00	1,33	1,12	0,21	1		1								
	08:00	1,39	1,12	0,27	1		1								
	09:00	1,45	1,12	0,33	1		1								
	10:00	1,48	1,12	0,36	1		1								
	11:00	1,49	1,12	0,37	1		1								
	12:00	1,50	1,22	0,28	1		1								
	13:00	1,46	1,24	0,22	1		1								
	14:00	1,47	1,27	0,20	1		1								
	15:00	1,45	1,36	0,10	1		1								
	16:00	1,50	1,40	0,09	1		1								
	17:00	1,64	1,59	0,05	1		1								
	18:00	1,76	1,75	0,01	1		1		1						
	19:00	1,82	1,82	0,00	1		1		1						
	20:00	1,81	1,77	0,03	1		1		1						
	21:00	1,74	1,60	0,14	1		1								
	22:00	1,64	1,45	0,19	1		1								
	23:00	1,45	1,36	0,10	1		1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 23/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,37	1,12	0,25	1		1								
	01:00	1,30	1,12	0,18	1		1								
	02:00	1,25	1,12	0,13	1		1								
	03:00	1,22	1,12	0,10	1		1								
	04:00	1,22	1,12	0,10	1		1								
	05:00	1,23	1,12	0,11	1		1								
	06:00	1,27	1,12	0,15	1		1								
	07:00	1,32	1,13	0,19	1		1								
	08:00	1,38	1,26	0,12	1		1								
	09:00	1,46	1,36	0,10	1		1								
	10:00	1,50	1,35	0,15	1		1								
	11:00	1,54	1,34	0,20	1		1								
	12:00	1,52	1,32	0,19	1		1								
	13:00	1,51	1,35	0,16	1		1								
	14:00	1,49	1,34	0,15	1		1								
	15:00	1,47	1,37	0,10	1		1								
	16:00	1,52	1,46	0,06	1		1								
	17:00	1,64	1,57	0,08	1		1								
	18:00	1,75	1,65	0,10	1		1								
	19:00	1,81	1,70	0,12	1		1								
	20:00	1,80	1,68	0,12	1		1								
	21:00	1,68	1,60	0,09	1		1								
	22:00	1,56	1,51	0,05	1		1								
	23:00	1,40	1,36	0,04	1		1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 24/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,29	1,21	0,08	1				1						
	01:00	1,22	1,14	0,07	1				1						
	02:00	1,19	1,12	0,07	1				1						
	03:00	1,17	1,12	0,05	1				1						
	04:00	1,17	1,12	0,05	1				1						
	05:00	1,18	1,12	0,06	1				1						
	06:00	1,22	1,12	0,10	1				1						
	07:00	1,27	1,14	0,13	1				1						
	08:00	1,35	1,23	0,12	1				1						
	09:00	1,41	1,27	0,14	1				1						
	10:00	1,44	1,21	0,23	1				1						
	11:00	1,45	1,22	0,24	1				1						
	12:00	1,47	1,28	0,19	1				1						
	13:00	1,51	1,36	0,15	1				1						
	14:00	1,49	1,40	0,09	1				1						
	15:00	1,47	1,40	0,06	1				1						
	16:00	1,52	1,48	0,04	1				1						
	17:00	1,65	1,62	0,03	1				1						
	18:00	1,77	1,73	0,05	1				1						
	19:00	1,82	1,69	0,13	1				1						
	20:00	1,78	1,59	0,19	1				1						
	21:00	1,72	1,39	0,33	1				1						
	22:00	1,58	1,24	0,34	1				1						
	23:00	1,39	1,22	0,17	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 25/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,24	1,17	0,07	1				1						
	01:00	1,16	1,12	0,04	1				1						
	02:00	1,14	1,12	0,02	1				1						
	03:00	1,13	1,12	0,01	1				1						
	04:00	1,12	1,12	0,00	1				1						
	05:00	1,12	1,12	0,00	1				1						
	06:00	1,16	1,12	0,04	1				1						
	07:00	1,21	1,12	0,09	1				1						
	08:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	09:00	1,32	1,12	0,20	1				1						
	10:00	1,32	1,12	0,20	1				1						
	11:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	12:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	13:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	14:00	1,32	1,12	0,20	1				1						
	15:00	1,36	1,12	0,24	1				1						
	16:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	17:00	1,60	1,12	0,48	1				1						
	18:00	1,72	1,12	0,60	1				1						
	19:00	1,72	1,12	0,60	1				1						
	20:00	1,69	1,12	0,57	1				1						
	21:00	1,62	1,12	0,50	1				1						
	22:00	1,51	1,12	0,39	1				1						
	23:00	1,32	1,12	0,20	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 26/11/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,20	1,12	0,08	1				1							
	01:00	1,12	1,12	0,00	1				1							
	02:00	1,09	1,09	0,00	1				1							
	03:00	1,07	1,07	0,00	1				1							
	04:00	1,05	1,05	0,00	1				1							
	05:00	1,01	1,01	0,00	1				1							
	06:00	1,01	1,01	0,00	1				1							
	07:00	1,03	1,03	0,00	1				1							
	08:00	1,08	1,08	0,00	1				1							
	09:00	1,15	1,12	0,03	1				1							
	10:00	1,28	1,12	0,16	1				1							
	11:00	1,29	1,12	0,17	1				1							
	12:00	1,35	1,12	0,23	1				1							
	13:00	1,37	1,12	0,25	1				1							
	14:00	1,35	1,12	0,23	1				1							
	15:00	1,39	1,12	0,27	1				1							
	16:00	1,50	1,12	0,38	1				1							
	17:00	1,70	1,12	0,58	1				1							
	18:00	1,81	1,20	0,61	1				1							
	19:00	1,81	1,36	0,45	1				1							
	20:00	1,78	1,51	0,27	1				1							
	21:00	1,69	1,46	0,23	1				1							
	22:00	1,54	1,32	0,22	1				1							
	23:00	1,32	1,12	0,20	1				1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 27/11/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	1,10	1,10	0,00	1				1							
	01:00	1,02	1,02	0,00	1				1							
	02:00	0,97	0,97	0,00	1				1							
	03:00	0,96	0,96	0,00	1				1							
	04:00	0,95	0,95	0,00	1				1							
	05:00	0,96	0,96	0,00	1				1							
	06:00	1,01	1,01	0,00	1				1							
	07:00	1,11	1,11	0,00	1				1							
	08:00	1,21	1,12	0,09	1				1							
	09:00	1,24	1,12	0,12	1				1							
	10:00	1,29	1,16	0,14	1				1							
	11:00	1,32	1,17	0,16	1				1							
	12:00	1,34	1,16	0,17	1				1							
	13:00	1,33	1,18	0,16	1				1							
	14:00	1,33	1,23	0,11	1				1							
	15:00	1,37	1,31	0,06	1				1							
	16:00	1,49	1,47	0,03	1				1							
	17:00	1,72	1,71	0,01	1				1							
	18:00	1,88	1,88	0,00	1		1		1							
	19:00	1,90	1,90	0,00	1		1		1							
	20:00	1,90	1,90	0,00	1		1		1							
	21:00	1,83	1,81	0,02	1		1		1							
	22:00	1,70	1,68	0,02	1				1							
	23:00	1,52	1,49	0,03	1				1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 28/11/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	1,29	1,12	0,17	1				1							
	01:00	1,23	1,12	0,11	1				1							
	02:00	1,20	1,12	0,08	1				1							
	03:00	1,18	1,12	0,06	1				1							
	04:00	1,17	1,12	0,05	1				1							
	05:00	1,19	1,12	0,07	1				1							
	06:00	1,23	1,12	0,11	1				1							
	07:00	1,25	1,12	0,13	1				1							
	08:00	1,30	1,12	0,18	1				1							
	09:00	1,37	1,12	0,25	1				1							
	10:00	1,47	1,12	0,35	1				1							
	11:00	1,55	1,12	0,43	1				1							
	12:00	1,56	1,12	0,44	1				1							
	13:00	1,54	1,12	0,42	1				1							
	14:00	1,51	1,12	0,39	1				1							
	15:00	1,52	1,12	0,40	1				1							
	16:00	1,57	1,12	0,45	1				1							
	17:00	1,72	1,12	0,60	1				1							
	18:00	1,79	1,16	0,63	1				1							
	19:00	1,82	1,19	0,64	1				1							
	20:00	1,83	1,19	0,64	1				1							
	21:00	1,76	1,15	0,62	1				1							
	22:00	1,66	1,12	0,54	1				1							
	23:00	1,52	1,12	0,40	1				1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 29/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,45	1,12	0,33	1				1						
	01:00	1,36	1,12	0,24	1				1						
	02:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	03:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	04:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	05:00	1,29	1,12	0,17	1				1						
	06:00	1,35	1,12	0,23	1				1						
	07:00	1,41	1,12	0,29	1				1						
	08:00	1,51	1,12	0,39	1				1						
	09:00	1,61	1,12	0,49	1				1						
	10:00	1,69	1,12	0,57	1				1						
	11:00	1,73	1,12	0,61	1				1						
	12:00	1,74	1,13	0,61	1				1						
	13:00	1,72	1,12	0,60	1				1						
	14:00	1,70	1,12	0,58	1				1						
	15:00	1,66	1,12	0,54	1				1						
	16:00	1,69	1,12	0,57	1				1						
	17:00	1,79	1,16	0,63	1				1						
	18:00	1,92	1,25	0,67	1				1						
	19:00	1,96	1,27	0,69	1				1						
	20:00	1,96	1,27	0,69	1				1						
	21:00	1,87	1,21	0,65	1				1						
	22:00	1,69	1,12	0,57	1				1						
	23:00	1,51	1,12	0,39	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 30/11/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	01:00	1,28	1,12	0,16	1				1						
	02:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	03:00	1,21	1,12	0,09	1				1						
	04:00	1,21	1,12	0,09	1				1						
	05:00	1,25	1,18	0,07	1				1						
	06:00	1,34	1,33	0,01	1				1						
	07:00	1,41	1,41	0,00	1				1						
	08:00	1,53	1,53	0,00	1				1						
	09:00	1,69	1,69	0,00	1				1						
	10:00	1,77	1,77	0,00	1				1	1					
	11:00	1,69	1,69	0,00	1				1	1					
	12:00	1,84	1,83	0,01	1				1	1					
	13:00	1,94	1,93	0,01	1				1	1					
	14:00	1,95	1,94	0,00	1				1	1					
	15:00	1,96	1,96	0,00	1				1	1					
	16:00	1,95	1,92	0,03	1				1	1					
	17:00	2,12	2,05	0,07	1				1	1					
	18:00	2,15	2,06	0,09	1				1	1					
	19:00	2,12	2,04	0,09	1				1	1					
	20:00	2,08	1,96	0,12	1				1	1					
	21:00	1,90	1,71	0,19	1				1	1					
	22:00	1,63	1,39	0,23	1				1						
	23:00	1,51	1,25	0,26	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 1/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,33	1,12	0,21	1				1						
	01:00	1,21	1,12	0,09	1				1						
	02:00	1,17	1,12	0,05	1				1						
	03:00	1,16	1,12	0,04	1				1						
	04:00	1,16	1,12	0,04	1				1						
	05:00	1,20	1,12	0,08	1				1						
	06:00	1,26	1,12	0,14	1				1						
	07:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	08:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	09:00	1,45	1,12	0,33	1				1						
	10:00	1,48	1,12	0,36	1				1						
	11:00	1,54	1,12	0,42	1				1						
	12:00	1,65	1,12	0,53	1				1						
	13:00	1,66	1,12	0,54	1				1						
	14:00	1,74	1,13	0,61	1				1						
	15:00	1,82	1,18	0,64	1				1						
	16:00	1,85	1,20	0,65	1				1						
	17:00	2,00	1,30	0,70	1				1						
	18:00	1,97	1,28	0,69	1				1						
	19:00	1,93	1,25	0,68	1				1						
	20:00	1,84	1,19	0,64	1				1						
	21:00	1,73	1,13	0,61	1				1						
	22:00	1,58	1,12	0,46	1				1						
	23:00	1,46	1,12	0,34	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 2/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	01:00	1,20	1,12	0,08	1				1						
	02:00	1,09	0,71	0,38	1										
	03:00	1,07	0,70	0,38	1										
	04:00	1,14	0,74	0,40	1										
	05:00	1,16	0,75	0,41	1										
	06:00	1,24	1,12	0,12	1				1						
	07:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	08:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	09:00	1,36	1,12	0,24	1				1						
	10:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	11:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	12:00	1,47	1,12	0,35	1				1						
	13:00	1,52	1,12	0,40	1				1						
	14:00	1,47	1,12	0,35	1				1						
	15:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	16:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	17:00	1,64	1,12	0,52	1				1						
	18:00	1,79	1,17	0,63	1				1						
	19:00	1,77	1,15	0,62	1				1						
	20:00	1,73	1,12	0,61	1				1						
	21:00	1,64	1,12	0,52	1				1						
	22:00	1,49	1,12	0,37	1				1						
	23:00	1,40	1,12	0,28	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 3/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,28	1,12	0,16	1				1						
	01:00	1,19	0,77	0,42	1				1						
	02:00	1,08	0,70	0,38	1										
	03:00	1,06	0,69	0,37	1										
	04:00	1,13	0,73	0,39	1										
	05:00	1,15	0,76	0,39	1										
	06:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	07:00	1,29	1,12	0,17	1				1						
	08:00	1,28	1,12	0,16	1				1						
	09:00	1,35	1,12	0,23	1				1						
	10:00	1,36	1,12	0,24	1				1						
	11:00	1,42	1,12	0,30	1				1						
	12:00	1,46	1,12	0,34	1				1						
	13:00	1,50	1,12	0,38	1				1						
	14:00	1,45	1,12	0,33	1				1						
	15:00	1,39	1,20	0,18	1				1						
	16:00	1,42	1,28	0,14	1				1						
	17:00	1,63	1,48	0,15	1				1						
	18:00	1,78	1,59	0,18	1				1						
	19:00	1,76	1,51	0,25	1				1						
	20:00	1,71	1,42	0,29	1				1						
	21:00	1,63	1,36	0,27	1				1						
	22:00	1,47	1,27	0,20	1				1						
	23:00	1,38	1,25	0,13	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 4/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,31	1,23	0,08	1				1						
	01:00	1,21	1,16	0,05	1				1						
	02:00	1,10	1,10	0,00	1				1						
	03:00	1,08	1,08	0,00	1				1						
	04:00	1,15	1,13	0,02	1				1						
	05:00	1,17	1,15	0,02	1				1						
	06:00	1,25	1,23	0,02	1				1						
	07:00	1,31	1,29	0,03	1				1						
	08:00	1,31	1,29	0,02	1				1						
	09:00	1,38	1,38	0,00	1				1						
	10:00	1,39	1,39	0,00	1				1						
	11:00	1,45	1,45	0,00	1				1						
	12:00	1,49	1,49	0,00	1				1						
	13:00	1,53	1,53	0,00	1				1						
	14:00	1,48	1,47	0,01	1				1						
	15:00	1,42	1,38	0,04	1				1						
	16:00	1,45	1,41	0,04	1				1						
	17:00	1,66	1,64	0,02	1				1						
	18:00	1,81	1,78	0,03	1				1						
	19:00	1,79	1,74	0,05	1				1						
	20:00	1,75	1,70	0,05	1				1						
	21:00	1,66	1,54	0,12	1				1						
	22:00	1,50	1,29	0,21	1				1						
	23:00	1,41	1,12	0,29	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 5/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	01:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	02:00	1,19	0,77	0,42	1										
	03:00	1,17	0,76	0,41	1										
	04:00	1,17	0,76	0,41	1										
	05:00	1,18	0,77	0,41	1										
	06:00	1,21	1,12	0,09	1				1						
	07:00	1,26	1,12	0,14	1				1						
	08:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	09:00	1,37	1,22	0,15	1				1						
	10:00	1,41	1,25	0,15	1				1						
	11:00	1,40	1,25	0,15	1				1						
	12:00	1,41	1,29	0,12	1				1						
	13:00	1,41	1,32	0,10	1				1						
	14:00	1,42	1,36	0,06	1				1						
	15:00	1,46	1,42	0,03	1				1						
	16:00	1,56	1,54	0,02	1				1						
	17:00	1,70	1,70	0,00	1				1						
	18:00	1,79	1,79	0,00	1				1						
	19:00	1,84	1,83	0,01	1				1						
	20:00	1,85	1,85	0,01	1				1						
	21:00	1,79	1,77	0,02	1				1						
	22:00	1,65	1,62	0,03	1				1						
	23:00	1,49	1,42	0,07	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 6/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,38	1,35	0,03	1				1						
	01:00	1,32	1,29	0,03	1				1						
	02:00	1,27	1,19	0,08	1				1						
	03:00	1,25	1,21	0,04	1				1						
	04:00	1,25	1,17	0,07	1				1						
	05:00	1,25	1,21	0,04	1				1						
	06:00	1,28	1,27	0,01	1				1						
	07:00	1,34	1,33	0,01	1				1						
	08:00	1,39	1,35	0,03	1				1						
	09:00	1,45	1,21	0,25	1				1						
	10:00	1,56	1,12	0,44	1				1						
	11:00	1,62	1,12	0,50	1				1						
	12:00	1,59	1,12	0,47	1				1						
	13:00	1,53	1,12	0,41	1				1						
	14:00	1,47	1,12	0,35	1				1						
	15:00	1,49	1,12	0,37	1				1						
	16:00	1,58	1,12	0,46	1				1						
	17:00	1,72	1,13	0,59	1				1						
	18:00	1,81	1,41	0,41	1				1						
	19:00	1,87	1,51	0,35	1				1						
	20:00	1,86	1,57	0,29	1				1						
	21:00	1,78	1,42	0,36	1				1						
	22:00	1,64	1,37	0,26	1				1						
	23:00	1,47	1,34	0,14	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 7/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,34	1,29	0,05	1				1						
	01:00	1,25	1,24	0,01	1				1						
	02:00	1,22	1,22	0,00	1				1						
	03:00	1,23	1,19	0,04	1				1						
	04:00	1,22	1,19	0,03	1				1						
	05:00	1,22	1,21	0,01	1				1						
	06:00	1,25	1,25	0,00	1				1						
	07:00	1,29	1,29	0,00	1				1						
	08:00	1,35	1,35	0,00	1				1						
	09:00	1,39	1,39	0,00	1				1						
	10:00	1,42	1,42	0,00	1				1						
	11:00	1,43	1,41	0,02	1				1						
	12:00	1,43	1,36	0,06	1				1						
	13:00	1,42	1,33	0,09	1				1						
	14:00	1,41	1,34	0,07	1				1						
	15:00	1,40	1,34	0,06	1				1						
	16:00	1,48	1,44	0,04	1				1						
	17:00	1,63	1,52	0,11	1				1						
	18:00	1,71	1,58	0,13	1				1						
	19:00	1,74	1,57	0,18	1				1						
	20:00	1,76	1,52	0,24	1				1						
	21:00	1,70	1,50	0,20	1				1						
	22:00	1,57	1,45	0,13	1				1						
	23:00	1,41	1,12	0,29	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 8/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,30	1,28	0,02	1				1						
	01:00	1,22	1,20	0,02	1				1						
	02:00	1,20	1,16	0,03	1				1						
	03:00	1,21	1,19	0,02	1				1						
	04:00	1,20	1,18	0,02	1				1						
	05:00	1,20	1,12	0,08	1				1						
	06:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	07:00	1,28	1,12	0,16	1				1						
	08:00	1,35	1,12	0,23	1				1						
	09:00	1,43	1,12	0,31	1				1						
	10:00	1,47	1,12	0,35	1				1						
	11:00	1,50	1,12	0,38	1				1						
	12:00	1,51	1,12	0,39	1				1						
	13:00	1,49	1,12	0,37	1				1						
	14:00	1,55	1,12	0,43	1				1						
	15:00	1,59	1,12	0,47	1				1						
	16:00	1,65	1,12	0,53	1				1						
	17:00	1,81	1,18	0,63	1				1						
	18:00	1,91	1,24	0,67	1				1						
	19:00	1,93	1,25	0,68	1				1						
	20:00	1,91	1,24	0,67	1				1						
	21:00	1,79	1,17	0,63	1				1						
	22:00	1,64	1,12	0,52	1				1						
	23:00	1,45	1,12	0,33	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 9/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	01:00	1,19	0,77	0,42	1										
	02:00	1,16	0,75	0,40	1										
	03:00	1,17	0,76	0,41	1										
	04:00	1,17	0,76	0,41	1										
	05:00	1,18	0,77	0,41	1										
	06:00	1,21	1,12	0,09	1				1						
	07:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	08:00	1,34	1,12	0,22	1				1						
	09:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	10:00	1,52	1,12	0,40	1				1						
	11:00	1,57	1,12	0,45	1				1						
	12:00	1,63	1,12	0,51	1				1						
	13:00	1,65	1,12	0,53	1				1						
	14:00	1,63	1,12	0,51	1				1						
	15:00	1,65	1,12	0,53	1				1						
	16:00	1,74	1,13	0,61	1				1						
	17:00	1,90	1,23	0,66	1				1						
	18:00	1,99	1,29	0,70	1				1						
	19:00	1,99	1,29	0,70	1				1						
	20:00	1,95	1,27	0,68	1				1						
	21:00	1,86	1,21	0,65	1				1						
	22:00	1,67	1,12	0,55	1				1						
	23:00	1,44	1,12	0,32	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 10/12/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,27	1,12	0,15	1				1							
	01:00	1,19	1,12	0,07	1				1							
	02:00	1,15	1,12	0,03	1				1							
	03:00	1,15	1,12	0,03	1				1							
	04:00	1,14	1,12	0,02	1				1							
	05:00	1,14	1,12	0,02	1				1							
	06:00	1,15	1,12	0,03	1				1							
	07:00	1,19	1,12	0,07	1				1							
	08:00	1,26	1,12	0,13	1				1							
	09:00	1,33	1,26	0,08	1				1							
	10:00	1,42	1,38	0,03	1				1							
	11:00	1,48	1,46	0,02	1				1							
	12:00	1,47	1,45	0,02	1				1							
	13:00	1,46	1,44	0,01	1				1							
	14:00	1,48	1,47	0,01	1				1							
	15:00	1,55	1,55	0,00	1				1							
	16:00	1,65	1,65	0,00	1				1							
	17:00	1,82	1,82	0,00	1				1			1				
	18:00	1,93	1,93	0,00	1				1			1				
	19:00	1,94	1,94	0,00	1				1			1				
	20:00	1,90	1,90	0,00	1				1			1				
	21:00	1,80	1,80	0,00	1				1			1				
	22:00	1,62	1,62	0,00	1				1							
	23:00	1,39	1,39	0,01	1				1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 11/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,25	1,23	0,02	1				1						
	01:00	1,19	1,17	0,02	1				1						
	02:00	1,17	1,14	0,03	1				1						
	03:00	1,16	1,12	0,04	1				1						
	04:00	1,16	1,12	0,04	1				1						
	05:00	1,18	1,13	0,05	1				1						
	06:00	1,22	1,18	0,05	1				1						
	07:00	1,30	1,26	0,04	1				1						
	08:00	1,40	1,35	0,05	1				1						
	09:00	1,46	1,39	0,07	1				1						
	10:00	1,47	1,39	0,08	1				1						
	11:00	1,49	1,39	0,10	1				1						
	12:00	1,50	1,37	0,13	1				1						
	13:00	1,50	1,35	0,15	1				1						
	14:00	1,51	1,34	0,17	1				1						
	15:00	1,58	1,42	0,16	1				1						
	16:00	1,68	1,57	0,12	1				1						
	17:00	1,87	1,81	0,07	1				1			1			
	18:00	2,00	1,94	0,05	1				1			1			
	19:00	2,04	1,99	0,05	1				1			1			
	20:00	2,03	2,00	0,03	1				1			1			
	21:00	1,94	1,93	0,02	1				1			1			
	22:00	1,79	1,76	0,03	1				1			1			
	23:00	1,59	1,52	0,07	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 12/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,35	1,26	0,09	1				1						
	01:00	1,28	1,22	0,06	1				1						
	02:00	1,23	1,19	0,04	1				1						
	03:00	1,21	1,19	0,02	1				1						
	04:00	1,20	1,20	0,01	1				1						
	05:00	1,23	1,22	0,00	1				1						
	06:00	1,28	1,24	0,04	1				1						
	07:00	1,35	1,28	0,08	1				1						
	08:00	1,42	1,33	0,10	1				1						
	09:00	1,50	1,41	0,08	1				1						
	10:00	1,54	1,48	0,06	1				1						
	11:00	1,55	1,52	0,04	1				1						
	12:00	1,51	1,47	0,03	1				1						
	13:00	1,48	1,42	0,05	1				1						
	14:00	1,44	1,38	0,07	1				1						
	15:00	1,48	1,37	0,11	1				1						
	16:00	1,62	1,54	0,08	1				1						
	17:00	1,82	1,77	0,05	1				1			1			
	18:00	1,93	1,89	0,04	1				1			1			
	19:00	1,95	1,93	0,03	1				1			1			
	20:00	1,95	1,92	0,03	1				1			1			
	21:00	1,87	1,85	0,02	1				1			1			
	22:00	1,76	1,75	0,01	1				1			1			
	23:00	1,59	1,59	0,00	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 13/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,42	1,42	0,00	1				1						
	01:00	1,32	1,32	0,00	1				1						
	02:00	1,27	1,27	0,00	1				1						
	03:00	1,24	1,24	0,00	1				1						
	04:00	1,23	1,23	0,00	1				1						
	05:00	1,24	1,24	0,00	1				1						
	06:00	1,29	1,28	0,01	1				1						
	07:00	1,36	1,34	0,02	1				1						
	08:00	1,43	1,38	0,05	1				1						
	09:00	1,47	1,43	0,04	1				1						
	10:00	1,50	1,44	0,06	1				1						
	11:00	1,52	1,37	0,15	1				1						
	12:00	1,53	1,29	0,25	1				1						
	13:00	1,57	1,20	0,37	1				1						
	14:00	1,56	1,23	0,34	1				1						
	15:00	1,55	1,18	0,36	1				1						
	16:00	1,61	1,18	0,43	1				1						
	17:00	1,79	1,26	0,53	1				1						
	18:00	1,91	1,33	0,58	1				1						
	19:00	1,93	1,25	0,68	1				1						
	20:00	1,92	1,25	0,67	1				1						
	21:00	1,85	1,20	0,65	1				1						
	22:00	1,74	1,13	0,61	1				1						
	23:00	1,58	1,12	0,46	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 14/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,49	1,12	0,37	1				1						
	01:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	02:00	1,32	1,12	0,20	1				1						
	03:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	04:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	05:00	1,34	1,12	0,22	1				1						
	06:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	07:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	08:00	1,51	1,12	0,39	1				1						
	09:00	1,58	1,12	0,46	1				1						
	10:00	1,64	1,12	0,52	1				1						
	11:00	1,65	1,12	0,53	1				1						
	12:00	1,65	1,12	0,53	1				1						
	13:00	1,63	1,12	0,51	1				1						
	14:00	1,62	1,12	0,50	1				1						
	15:00	1,64	1,12	0,52	1				1						
	16:00	1,69	1,12	0,57	1				1						
	17:00	1,85	1,20	0,65	1				1						
	18:00	1,99	1,29	0,70	1				1						
	19:00	2,03	1,43	0,60	1				1						
	20:00	2,04	1,32	0,71	1				1						
	21:00	1,96	1,27	0,69	1				1						
	22:00	1,80	1,24	0,57	1				1						
	23:00	1,59	1,12	0,47	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 15/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	01:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	02:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	03:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	04:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	05:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	06:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	07:00	1,38	1,12	0,26	1				1						
	08:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	09:00	1,50	1,12	0,38	1				1						
	10:00	1,54	1,12	0,42	1				1						
	11:00	1,57	1,12	0,45	1				1						
	12:00	1,57	1,12	0,45	1				1						
	13:00	1,55	1,12	0,43	1				1						
	14:00	1,55	1,12	0,43	1				1						
	15:00	1,56	1,12	0,44	1				1						
	16:00	1,63	1,12	0,51	1				1						
	17:00	1,77	1,15	0,62	1				1						
	18:00	1,90	1,24	0,67	1				1						
	19:00	1,97	1,28	0,69	1				1						
	20:00	1,98	1,29	0,69	1				1						
	21:00	1,94	1,26	0,68	1				1						
	22:00	1,78	1,16	0,62	1				1						
	23:00	1,56	1,12	0,44	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 16/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,38	1,13	0,24	1				1						
	01:00	1,29	1,12	0,17	1				1						
	02:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	03:00	1,21	1,12	0,09	1				1						
	04:00	1,21	1,12	0,09	1				1						
	05:00	1,22	1,12	0,10	1				1						
	06:00	1,26	1,23	0,03	1				1						
	07:00	1,31	1,28	0,03	1				1						
	08:00	1,39	1,36	0,03	1				1						
	09:00	1,47	1,12	0,35	1				1						
	10:00	1,50	1,12	0,38	1				1						
	11:00	1,57	1,12	0,45	1				1						
	12:00	1,61	1,12	0,49	1				1						
	13:00	1,63	1,12	0,51	1				1						
	14:00	1,63	1,12	0,51	1				1						
	15:00	1,61	1,12	0,49	1				1						
	16:00	1,68	1,12	0,56	1				1						
	17:00	1,83	1,19	0,64	1				1						
	18:00	1,92	1,25	0,67	1				1						
	19:00	1,97	1,28	0,69	1				1						
	20:00	1,99	1,29	0,70	1				1						
	21:00	1,93	1,26	0,68	1				1						
	22:00	1,75	1,14	0,61	1				1						
	23:00	1,51	1,12	0,39	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 17/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,32	1,12	0,20	1				1						
	01:00	1,24	1,12	0,12	1				1						
	02:00	1,20	1,12	0,08	1				1						
	03:00	1,17	0,76	0,41	1										
	04:00	1,16	0,75	0,41	1										
	05:00	1,16	0,75	0,41	1										
	06:00	1,17	0,76	0,41	1										
	07:00	1,22	1,12	0,10	1				1						
	08:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	09:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	10:00	1,51	1,12	0,39	1				1						
	11:00	1,62	1,12	0,50	1				1						
	12:00	1,68	1,12	0,56	1				1						
	13:00	1,70	1,12	0,58	1				1						
	14:00	1,71	1,12	0,59	1				1						
	15:00	1,72	1,12	0,60	1				1						
	16:00	1,75	1,14	0,61	1				1						
	17:00	1,85	1,20	0,65	1				1						
	18:00	1,92	1,25	0,67	1				1						
	19:00	1,95	1,27	0,68	1				1						
	20:00	1,95	1,27	0,68	1				1						
	21:00	1,87	1,21	0,65	1				1						
	22:00	1,68	1,12	0,56	1				1						
	23:00	1,43	1,12	0,31	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 18/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	01:00	1,20	1,12	0,08	1				1						
	02:00	1,17	0,76	0,41	1										
	03:00	1,15	0,75	0,40	1										
	04:00	1,15	0,75	0,40	1										
	05:00	1,18	0,77	0,41	1										
	06:00	1,24	1,12	0,12	1				1						
	07:00	1,33	1,12	0,21	1				1						
	08:00	1,47	1,12	0,35	1				1						
	09:00	1,59	1,12	0,47	1				1						
	10:00	1,71	1,12	0,59	1				1						
	11:00	1,79	1,16	0,63	1				1						
	12:00	1,81	1,18	0,63	1				1						
	13:00	1,70	1,12	0,58	1				1						
	14:00	1,71	1,12	0,59	1				1						
	15:00	1,75	1,14	0,61	1				1						
	16:00	1,84	1,19	0,64	1				1						
	17:00	1,99	1,36	0,63	1				1						
	18:00	2,06	1,47	0,59	1				1						
	19:00	2,09	1,55	0,54	1				1						
	20:00	2,08	1,63	0,45	1				1						
	21:00	2,00	1,64	0,36	1				1						
	22:00	1,84	1,51	0,33	1				1						
	23:00	1,63	1,33	0,30	1				1						

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 19/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,38	1,12	0,26	1				1						
	01:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	02:00	1,26	1,12	0,14	1				1						
	03:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	04:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	05:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	06:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	07:00	1,39	1,12	0,27	1				1						
	08:00	1,46	1,12	0,34	1				1						
	09:00	1,51	1,12	0,39	1				1						
	10:00	1,56	1,12	0,44	1				1						
	11:00	1,59	1,12	0,47	1				1						
	12:00	1,59	1,12	0,47	1				1						
	13:00	1,60	1,12	0,48	1				1						
	14:00	1,60	1,12	0,48	1				1						
	15:00	1,67	1,20	0,46	1				1						
	16:00	1,77	1,22	0,54	1				1						
	17:00	1,92	1,30	0,62	1				1						
	18:00	2,03	1,40	0,63	1				1						
	19:00	2,06	1,56	0,50	1				1						
	20:00	2,03	1,66	0,37	1				1						
	21:00	1,97	1,69	0,27	1				1						
	22:00	1,81	1,60	0,21	1				1						
	23:00	1,61	1,41	0,20	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 20/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,38	1,25	0,12	1				1						
	01:00	1,30	1,21	0,09	1				1						
	02:00	1,26	1,19	0,06	1				1						
	03:00	1,25	1,20	0,05	1				1						
	04:00	1,23	1,18	0,05	1				1						
	05:00	1,24	1,19	0,05	1				1						
	06:00	1,28	1,26	0,02	1				1						
	07:00	1,37	1,36	0,00	1				1						
	08:00	1,43	1,43	0,00	1				1						
	09:00	1,49	1,47	0,02	1				1						
	10:00	1,56	1,51	0,05	1				1						
	11:00	1,61	1,54	0,07	1				1						
	12:00	1,62	1,55	0,07	1				1						
	13:00	1,57	1,48	0,09	1				1						
	14:00	1,56	1,35	0,20	1				1						
	15:00	1,57	1,41	0,17	1				1						
	16:00	1,65	1,51	0,14	1				1						
	17:00	1,83	1,59	0,24	1				1						
	18:00	1,95	1,62	0,33	1				1						
	19:00	1,97	1,54	0,43	1				1						
	20:00	1,96	1,45	0,52	1				1						
	21:00	1,87	1,22	0,66	1				1						
	22:00	1,75	1,14	0,61	1				1						
	23:00	1,54	1,12	0,42	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 21/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	01:00	1,29	1,12	0,17	1				1						
	02:00	1,26	1,12	0,14	1				1						
	03:00	1,24	1,12	0,12	1				1						
	04:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	05:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	06:00	1,28	1,12	0,16	1				1						
	07:00	1,33	1,12	0,21	1				1						
	08:00	1,41	1,22	0,19	1				1						
	09:00	1,49	1,45	0,05	1				1						
	10:00	1,57	1,55	0,02	1				1						
	11:00	1,63	1,43	0,20	1				1						
	12:00	1,67	1,13	0,54	1				1						
	13:00	1,64	1,12	0,52	1				1						
	14:00	1,61	1,12	0,49	1				1						
	15:00	1,62	1,12	0,50	1				1						
	16:00	1,66	1,12	0,54	1				1						
	17:00	1,79	1,16	0,63	1				1						
	18:00	1,91	1,24	0,67	1				1						
	19:00	1,93	1,26	0,68	1				1						
	20:00	1,93	1,46	0,47	1				1						
	21:00	1,80	1,50	0,30	1				1						
	22:00	1,62	1,43	0,19	1				1						
	23:00	1,43	1,28	0,16	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 22/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,38	1,35	0,03	1				1						
	01:00	1,31	1,30	0,01	1				1						
	02:00	1,26	1,25	0,01	1				1						
	03:00	1,24	1,19	0,05	1				1						
	04:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	05:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	06:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	07:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	08:00	1,35	1,12	0,23	1				1						
	09:00	1,39	1,12	0,27	1				1						
	10:00	1,42	1,12	0,30	1				1						
	11:00	1,45	1,12	0,33	1				1						
	12:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	13:00	1,43	1,12	0,31	1				1						
	14:00	1,41	1,12	0,29	1				1						
	15:00	1,46	1,12	0,34	1				1						
	16:00	1,57	1,12	0,45	1				1						
	17:00	1,73	1,13	0,61	1				1						
	18:00	1,85	1,20	0,65	1				1						
	19:00	1,91	1,24	0,67	1				1						
	20:00	1,90	1,23	0,66	1				1						
	21:00	1,80	1,18	0,62	1				1						
	22:00	1,66	1,12	0,54	1				1						
	23:00	1,46	1,12	0,34	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 23/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,36	1,12	0,24	1				1						
	01:00	1,26	1,12	0,14	1				1						
	02:00	1,22	1,12	0,10	1				1						
	03:00	1,20	1,12	0,08	1				1						
	04:00	1,19	1,12	0,07	1				1						
	05:00	1,17	1,12	0,05	1				1						
	06:00	1,20	1,16	0,04	1				1						
	07:00	1,26	1,22	0,04	1				1						
	08:00	1,31	1,26	0,04	1				1						
	09:00	1,34	1,31	0,02	1				1						
	10:00	1,36	1,32	0,04	1				1						
	11:00	1,37	1,28	0,09	1				1						
	12:00	1,39	1,28	0,11	1				1						
	13:00	1,39	1,29	0,10	1				1						
	14:00	1,41	1,35	0,06	1				1						
	15:00	1,46	1,41	0,04	1				1						
	16:00	1,58	1,55	0,03	1				1						
	17:00	1,81	1,78	0,03	1				1	1					
	18:00	1,92	1,86	0,05	1				1	1					
	19:00	1,94	1,89	0,05	1				1	1					
	20:00	1,92	1,88	0,05	1				1	1					
	21:00	1,83	1,75	0,08	1				1	1					
	22:00	1,64	1,59	0,05	1				1						
	23:00	1,41	1,39	0,02	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 24/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,34	1,32	0,03	1				1						
	01:00	1,26	1,19	0,07	1				1						
	02:00	1,21	1,15	0,06	1				1						
	03:00	1,19	1,12	0,07	1				1						
	04:00	1,17	1,12	0,05	1				1						
	05:00	1,16	1,12	0,04	1				1						
	06:00	1,17	1,12	0,05	1				1						
	07:00	1,21	1,12	0,09	1				1						
	08:00	1,24	1,17	0,07	1				1						
	09:00	1,26	1,12	0,14	1				1						
	10:00	1,29	1,14	0,15	1				1						
	11:00	1,31	1,18	0,13	1				1						
	12:00	1,31	1,24	0,07	1				1						
	13:00	1,31	1,27	0,04	1				1						
	14:00	1,30	1,27	0,04	1				1						
	15:00	1,39	1,35	0,04	1				1						
	16:00	1,48	1,45	0,03	1				1						
	17:00	1,70	1,68	0,03	1				1						
	18:00	1,83	1,81	0,02	1				1	1					
	19:00	1,85	1,84	0,01	1				1	1					
	20:00	1,83	1,82	0,01	1				1	1					
	21:00	1,75	1,74	0,01	1				1	1					
	22:00	1,58	1,56	0,02	1				1						
	23:00	1,35	1,33	0,02	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 25/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,20	1,17	0,02	1				1						
	01:00	1,14	1,12	0,02	1				1						
	02:00	1,11	1,11	0,00	1				1						
	03:00	1,10	1,10	0,00	1				1						
	04:00	1,10	1,10	0,00	1				1						
	05:00	1,12	1,12	0,00	1				1						
	06:00	1,16	1,16	0,00	1				1						
	07:00	1,23	1,23	0,00	1				1						
	08:00	1,33	1,32	0,00	1				1						
	09:00	1,39	1,38	0,01	1				1						
	10:00	1,42	1,40	0,01	1				1						
	11:00	1,42	1,41	0,01	1				1						
	12:00	1,41	1,40	0,01	1				1						
	13:00	1,39	1,38	0,01	1				1						
	14:00	1,38	1,38	0,00	1				1						
	15:00	1,42	1,42	0,00	1				1						
	16:00	1,51	1,51	0,00	1				1						
	17:00	1,74	1,74	0,00	1				1	1					
	18:00	1,87	1,86	0,01	1				1	1					
	19:00	1,92	1,90	0,01	1				1	1					
	20:00	1,91	1,89	0,02	1				1	1					
	21:00	1,85	1,82	0,03	1				1	1					
	22:00	1,70	1,67	0,03	1				1						
	23:00	1,51	1,47	0,04	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 26/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,28	1,24	0,04	1				1						
	01:00	1,22	1,18	0,04	1				1						
	02:00	1,19	1,15	0,04	1				1						
	03:00	1,18	1,13	0,04	1				1						
	04:00	1,18	1,13	0,04	1				1						
	05:00	1,19	1,15	0,04	1				1						
	06:00	1,22	1,18	0,05	1				1						
	07:00	1,29	1,23	0,06	1				1						
	08:00	1,38	1,31	0,07	1				1						
	09:00	1,43	1,32	0,11	1				1						
	10:00	1,46	1,36	0,11	1				1						
	11:00	1,48	1,38	0,11	1				1						
	12:00	1,48	1,36	0,12	1				1						
	13:00	1,45	1,32	0,14	1				1						
	14:00	1,44	1,30	0,13	1				1						
	15:00	1,46	1,32	0,13	1				1						
	16:00	1,54	1,41	0,13	1				1						
	17:00	1,74	1,63	0,11	1				1						
	18:00	1,88	1,77	0,11	1				1	1					
	19:00	1,94	1,80	0,13	1				1	1					
	20:00	1,95	1,80	0,16	1				1	1					
	21:00	1,88	1,72	0,16	1				1	1					
	22:00	1,73	1,58	0,16	1				1						
	23:00	1,54	1,38	0,16	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 27/12/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,37	1,23	0,14	1				1						
	01:00	1,31	1,19	0,11	1				1						
	02:00	1,27	1,18	0,09	1				1						
	03:00	1,25	1,17	0,08	1				1						
	04:00	1,24	1,16	0,08	1				1						
	05:00	1,25	1,18	0,08	1				1						
	06:00	1,28	1,22	0,07	1				1						
	07:00	1,34	1,29	0,05	1				1						
	08:00	1,43	1,39	0,04	1				1						
	09:00	1,48	1,45	0,03	1				1						
	10:00	1,52	1,50	0,02	1				1						
	11:00	1,54	1,52	0,01	1				1						
	12:00	1,53	1,52	0,01	1				1						
	13:00	1,50	1,50	0,00	1				1						
	14:00	1,50	1,50	0,00	1				1						
	15:00	1,52	1,52	0,00	1				1						
	16:00	1,60	1,60	0,00	1				1						
	17:00	1,77	1,77	0,00	1				1	1					
	18:00	1,91	1,91	0,00	1				1	1					
	19:00	1,98	1,98	0,00	1				1	1					
	20:00	1,99	1,99	0,00	1				1	1					
	21:00	1,92	1,92	0,00	1				1	1					
	22:00	1,77	1,77	0,00	1				1	1					
	23:00	1,58	1,57	0,01	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 28/12/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Πέμπτη	00:00	1,22	1,12	0,10	1				1							
	01:00	1,17	1,12	0,05	1				1							
	02:00	1,14	1,12	0,02	1				1							
	03:00	1,15	1,12	0,03	1				1							
	04:00	1,14	1,12	0,02	1				1							
	05:00	1,14	1,12	0,02	1				1							
	06:00	1,16	1,12	0,04	1				1							
	07:00	1,18	1,12	0,06	1				1							
	08:00	1,21	1,12	0,09	1				1							
	09:00	1,26	1,12	0,14	1				1							
	10:00	1,29	1,14	0,15	1				1							
	11:00	1,28	1,13	0,15	1				1							
	12:00	1,27	1,12	0,15	1				1							
	13:00	1,27	1,12	0,15	1				1							
	14:00	1,27	1,17	0,11	1				1							
	15:00	1,31	1,24	0,07	1				1							
	16:00	1,40	1,31	0,09	1				1							
	17:00	1,56	1,42	0,15	1				1							
	18:00	1,67	1,50	0,16	1				1							
	19:00	1,73	1,62	0,11	1				1							
	20:00	1,72	1,60	0,12	1				1							
	21:00	1,63	1,53	0,11	1				1							
	22:00	1,49	1,43	0,06	1				1							
	23:00	1,32	1,28	0,05	1				1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 29/12/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Παρασκευή	00:00	1,23	1,19	0,04	1				1							
	01:00	1,18	1,12	0,06	1				1							
	02:00	1,16	1,12	0,04	1				1							
	03:00	1,15	1,12	0,03	1				1							
	04:00	1,14	1,12	0,02	1				1							
	05:00	1,13	1,12	0,01	1				1							
	06:00	1,15	1,12	0,03	1				1							
	07:00	1,19	1,15	0,04	1				1							
	08:00	1,22	1,19	0,03	1				1							
	09:00	1,25	1,22	0,03	1				1							
	10:00	1,27	1,25	0,02	1				1							
	11:00	1,27	1,27	0,01	1				1							
	12:00	1,27	1,26	0,01	1				1							
	13:00	1,27	1,24	0,03	1				1							
	14:00	1,27	1,23	0,03	1				1							
	15:00	1,30	1,28	0,03	1				1							
	16:00	1,42	1,39	0,02	1				1							
	17:00	1,62	1,60	0,01	1				1							
	18:00	1,67	1,67	0,00	1				1							
	19:00	1,71	1,71	0,00	1				1							
	20:00	1,65	1,65	0,00	1				1							
	21:00	1,61	1,60	0,01	1				1							
	22:00	1,54	1,51	0,03	1				1							
	23:00	1,37	1,33	0,04	1				1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 30/12/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	1,11	1,11	0,00	1				1							
	01:00	1,07	1,07	0,00	1				1							
	02:00	1,07	1,07	0,00	1				1							
	03:00	1,06	1,06	0,00	1				1							
	04:00	1,05	1,05	0,00	1				1							
	05:00	1,05	1,05	0,00	1				1							
	06:00	1,06	1,06	0,00	1				1							
	07:00	1,08	1,08	0,00	1				1							
	08:00	1,12	1,12	0,00	1				1							
	09:00	1,15	1,14	0,01	1				1							
	10:00	1,18	1,14	0,04	1				1							
	11:00	1,24	1,19	0,05	1				1							
	12:00	1,25	1,21	0,04	1				1							
	13:00	1,25	1,21	0,03	1				1							
	14:00	1,24	1,21	0,03	1				1							
	15:00	1,26	1,25	0,01	1				1							
	16:00	1,36	1,35	0,00	1				1							
	17:00	1,55	1,55	0,00	1				1							
	18:00	1,65	1,65	0,00	1				1							
	19:00	1,70	1,70	0,00	1				1							
	20:00	1,68	1,68	0,00	1				1							
	21:00	1,56	1,56	0,00	1				1							
	22:00	1,46	1,46	0,00	1				1							
	23:00	1,26	1,26	0,00	1				1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 31/12/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Κυριακή	00:00	1,13	1,13	0,00	1				1							
	01:00	1,09	1,09	0,00	1				1							
	02:00	1,08	1,08	0,00	1				1							
	03:00	1,08	1,08	0,00	1				1							
	04:00	1,07	1,07	0,00	1				1							
	05:00	1,05	1,05	0,00	1				1							
	06:00	1,05	1,05	0,00	1				1							
	07:00	1,07	1,07	0,00	1				1							
	08:00	1,09	1,09	0,00	1				1							
	09:00	1,09	1,09	0,00	1				1							
	10:00	1,10	1,10	0,00	1				1							
	11:00	1,17	1,17	0,00	1				1							
	12:00	1,24	1,23	0,00	1				1							
	13:00	1,26	1,26	0,01	1				1							
	14:00	1,26	1,24	0,01	1				1							
	15:00	1,34	1,34	0,00	1				1							
	16:00	1,40	1,40	0,00	1				1							
	17:00	1,55	1,55	0,00	1				1							
	18:00	1,64	1,64	0,00	1				1							
	19:00	1,68	1,68	0,00	1				1							
	20:00	1,66	1,65	0,01	1				1							
	21:00	1,57	1,56	0,01	1				1							
	22:00	1,47	1,45	0,02	1				1							
	23:00	1,30	1,27	0,03	1				1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.