Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,242	1,183	1,130	1,091	1,074	1,139	1,204	1,399	1,516	1,436	1,399	1,428	1,494	1,512	1,507	1,359	1,398	1,576	1,658	1,712	1,732	1,658	1,448	1,311	33,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1				Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,231	1,174	1,087	1,081	1,102	1,114	1,184	1,283	1,413	1,404	1,329	1,348	1,365	1,438	1,340	1,286	1,379	1,612	1,736	1,765	1,641	1,520	1,383	1,272	32,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1					Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,201	1,127	1,076	1,048	1,072	1,120	1,150	1,245	1,412	1,546	1,599	1,645	1,632	1,610	1,578	1,470	1,438	1,643	1,633	1,616	1,622	1,546	1,453	1,282	33,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,170	1,127	1,103	1,069	1,070	1,130	1,229	1,423	1,627	1,667	1,655	1,681	1,783	1,750	1,714	1,607	1,618	1,772	1,837	1,886	1,871	1,757	1,579	1,411	36,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1			1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,278	1,220	1,197	1,185	1,190	1,157	1,264	1,563	1,829	1,870	1,884	1,851	1,962	1,987	1,942	1,788	1,750	1,882	2,036	2,065	1,975	1,799	1,609	1,438	39,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,304	1,212	1,178	1,168	1,171	1,214	1,307	1,461	1,670	1,734	1,710	1,719	1,795	1,781	1,702	1,627	1,660	1,837	1,964	2,002	1,967	1,815	1,663	1,496	38,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,344	1,238	1,199	1,191	1,186	1,215	1,324	1,459	1,614	1,616	1,537	1,529	1,567	1,654	1,631	1,603	1,615	1,811	2,010	1,943	1,928	1,767	1,623	1,471	37,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,359	1,270	1,276	1,211	1,237	1,238	1,358	1,426	1,562	1,609	1,618	1,586	1,627	1,562	1,474	1,455	1,478	1,743	1,890	1,897	1,903	1,848	1,655	1,498	36,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,358	1,323	1,221	1,221	1,237	1,253	1,301	1,355	1,479	1,547	1,463	1,419	1,349	1,438	1,450	1,527	1,633	1,873	1,967	1,955	1,918	1,747	1,580	1,433	36,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,346	1,292	1,226	1,203	1,215	1,229	1,262	1,303	1,464	1,717	1,750	1,756	1,617	1,469	1,270	1,241	1,332	1,560	1,660	1,626	1,617	1,588	1,501	1,387	34,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1													Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,313	1,223	1,205	1,194	1,175	1,189	1,214	1,265	1,355	1,445	1,408	1,313	1,288	1,343	1,269	1,269	1,344	1,559	1,742	1,824	1,745	1,632	1,509	1,409	33,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,306	1,226	1,186	1,183	1,197	1,202	1,238	1,321	1,458	1,496	1,478	1,387	1,423	1,410	1,391	1,401	1,458	1,658	1,843	1,878	1,845	1,691	1,511	1,404	34,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,318	1,251	1,232	1,214	1,189	1,203	1,256	1,327	1,465	1,553	1,619	1,667	1,720	1,684	1,630	1,544	1,528	1,716	1,887	1,919	1,889	1,717	1,633	1,530	36,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1				1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,286	1,214	1,185	1,175	1,170	1,179	1,222	1,298	1,433	1,494	1,517	1,497	1,541	1,516	1,481	1,443	1,463	1,653	1,828	1,861	1,830	1,738	1,541	1,438	35,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,348	1,284	1,248	1,233	1,226	1,251	1,349	1,426	1,599	1,639	1,512	1,515	1,487	1,451	1,482	1,452	1,463	1,633	1,888	1,992	1,942	1,776	1,606	1,472	36,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,343	1,276	1,247	1,223	1,217	1,256	1,308	1,351	1,553	1,503	1,428	1,386	1,350	1,341	1,265	1,265	1,360	1,622	1,773	1,783	1,795	1,734	1,595	1,489	34,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,419	1,322	1,284	1,252	1,261	1,274	1,360	1,347	1,497	1,572	1,649	1,656	1,645	1,662	1,580	1,507	1,530	1,765	1,848	1,950	1,867	1,768	1,583	1,465	37,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,366	1,295	1,249	1,214	1,226	1,248	1,278	1,297	1,445	1,548	1,383	2,256	1,425	1,504	1,393	1,290	1,348	1,600	1,781	1,765	1,761	1,684	1,574	1,432	35,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,374	1,263	1,204	1,182	1,213	1,248	1,337	1,479	1,671	1,607	1,465	1,400	1,399	1,434	1,384	1,331	1,425	1,701	1,878	1,956	2,015	1,867	1,626	1,466	35,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,347	1,282	1,232	1,207	1,177	1,222	1,303	1,512	1,715	1,863	1,904	2,056	1,964	1,951	1,780	1,733	1,679	1,752	1,907	1,936	1,864	1,745	1,579	1,439	39,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,322	1,257	1,186	1,181	1,182	1,232	1,296	1,416	1,549	1,889	1,852	1,726	1,933	1,654	1,639	1,688	1,679	1,815	1,907	1,967	1,951	1,863	1,654	1,523	38,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1					1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,364	1,296	1,183	1,190	1,204	1,269	1,336	1,558	1,636	1,723	1,787	1,795	1,783	1,751	1,642	1,674	1,690	1,895	2,024	2,000	1,951	1,839	1,720	1,520	38,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,361	1,287	1,188	1,233	1,231	1,236	1,238	1,293	1,437	1,651	1,756	1,800	1,772	1,761	1,697	1,656	1,706	1,866	1,915	1,979	1,913	1,813	1,648	1,549	37,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1					1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,336	1,245	1,271	1,211	1,199	1,190	1,252	1,368	1,496	1,715	1,843	1,855	1,766	1,796	1,686	1,675	1,634	1,710	1,880	1,895	1,935	1,864	1,647	1,471	37,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1					1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,283	1,262	1,232	1,217	1,230	1,229	1,306	1,476	1,641	1,601	1,500	1,535	1,548	1,535	1,610	1,522	1,546	1,669	1,962	2,084	2,098	1,886	1,659	1,465	37,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,358	1,299	1,252	1,208	1,161	1,207	1,367	1,456	1,591	1,616	1,481	1,604	1,680	1,743	1,682	1,579	1,612	1,833	1,980	2,026	1,981	1,751	1,551	1,472	37,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,387	1,266	1,170	1,164	1,145	1,234	1,318	1,452	1,600	1,622	1,678	1,694	1,753	1,770	1,613	1,465	1,499	1,788	1,974	1,968	1,871	1,689	1,579	1,429	37,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,372	1,283	1,211	1,186	1,153	1,220	1,343	1,454	1,595	1,619	1,580	1,649	1,716	1,757	1,647	1,522	1,555	1,810	1,977	1,997	1,926	1,720	1,565	1,451	37,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,215	1,153	1,139	1,136	1,154	1,146	1,231	1,371	1,590	1,645	1,696	1,704	1,715	1,491	1,404	1,342	1,403	1,652	1,867	1,844	1,953	1,817	1,595	1,426	35,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,302	1,233	1,224	1,217	1,212	1,201	1,212	1,253	1,549	1,650	1,581	1,510	1,606	1,563	1,465	1,508	1,520	1,762	1,924	1,892	1,842	1,723	1,559	1,434	35,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,297	1,233	1,200	1,207	1,187	1,175	1,214	1,286	1,407	1,529	1,536	1,521	1,563	1,404	1,336	1,284	1,319	1,482	1,689	1,835	1,853	1,671	1,535	1,325	34,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1				Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,213	1,174	1,152	1,132	1,120	1,129	1,199	1,393	1,514	1,488	1,421	1,307	1,294	1,345	1,328	1,343	1,389	1,446	1,734	1,825	1,810	1,705	1,535	1,349	33,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,236	1,171	1,159	1,149	1,112	1,138	1,211	1,415	1,547	1,616	1,610	1,541	1,542	1,693	1,683	1,657	1,649	1,738	1,873	2,002	1,982	1,803	1,620	1,420	36,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,352	1,265	1,234	1,210	1,184	1,198	1,317	1,565	1,712	1,892	1,948	1,926	2,010	2,032	1,932	1,842	1,786	1,825	2,006	2,080	2,082	1,901	1,679	1,497	40,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,225	1,172	1,156	1,141	1,116	1,134	1,205	1,404	1,530	1,552	1,515	1,424	1,418	1,519	1,506	1,500	1,519	1,592	1,804	1,914	1,896	1,824	1,577	1,385	35,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,329	1,293	1,232	1,206	1,156	1,182	1,305	1,493	1,626	1,802	1,907	1,892	1,903	1,733	1,584	1,612	1,618	1,713	1,955	2,028	2,030	1,890	1,719	1,543	38,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1						1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,354	1,259	1,215	1,203	1,222	1,225	1,235	1,336	1,581	1,693	1,669	1,731	1,680	1,677	1,522	1,509	1,495	1,680	1,940	1,987	2,006	1,802	1,624	1,525	37,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,339	1,232	1,216	1,226	1,230	1,264	1,272	1,395	1,560	1,804	1,976	2,157	2,172	2,118	1,907	1,798	1,763	1,932	2,064	2,047	2,088	1,938	1,757	1,532	40,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,432	1,288	1,247	1,221	1,240	1,256	1,406	1,627	1,817	2,013	2,085	2,128	2,190	2,097	2,009	1,928	1,875	1,986	2,177	2,260	2,231	2,066	1,876	1,709	43,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,564	1,441	1,340	1,336	1,335	1,380	1,509	1,658	1,815	2,026	2,107	2,204	2,343	2,324	2,123	2,021	1,963	2,070	2,266	2,317	2,209	2,061	1,875	1,706	44,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,550	1,385	1,297	1,275	1,307	1,371	1,552	1,728	1,828	1,834	1,718	1,822	1,840	1,614	1,562	1,688	1,710	1,907	2,182	2,232	2,274	2,148	1,968	1,714	41,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,557	1,413	1,318	1,306	1,321	1,376	1,531	1,693	1,821	1,930	1,913	2,013	2,092	1,969	1,842	1,854	1,837	1,988	2,224	2,274	2,241	2,105	1,922	1,710	43,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,465	1,340	1,277	1,247	1,294	1,340	1,456	1,675	1,868	1,959	2,019	2,127	2,025	1,914	1,800	1,855	1,793	1,807	2,071	2,218	2,225	2,080	1,889	1,689	42,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,530	1,426	1,353	1,333	1,302	1,308	1,416	1,533	1,748	1,928	2,059	2,029	1,917	1,789	1,695	1,780	1,803	1,912	2,159	2,248	2,121	1,901	1,741	1,587	41,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,465	1,425	1,339	1,282	1,328	1,392	1,500	1,608	1,689	1,909	2,090	2,309	2,429	2,404	2,224	2,104	2,005	2,122	2,335	2,333	2,279	2,142	1,974	1,841	45,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,672	1,563	1,507	1,472	1,501	1,538	1,658	1,862	2,058	2,150	2,325	2,310	2,433	2,476	2,289	2,152	2,068	2,216	2,380	2,420	2,346	2,165	1,950	1,750	48,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,626	1,507	1,472	1,487	1,478	1,531	1,640	1,777	2,004	2,271	2,376	2,397	2,400	2,320	2,149	2,132	2,067	2,177	2,382	2,467	2,379	2,196	1,971	1,785	47,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,616	1,516	1,448	1,437	1,429	1,483	1,626	1,805	2,007	2,167	2,286	2,309	2,247	2,075	1,996	2,029	1,998	2,098	2,336	2,416	2,361	2,233	2,002	1,838	46,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,621	1,511	1,460	1,462	1,454	1,507	1,633	1,791	2,006	2,219	2,331	2,353	2,324	2,198	2,073	2,081	2,032	2,137	2,359	2,442	2,370	2,214	1,987	1,811	47,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,705	1,575	1,515	1,454	1,481	1,520	1,709	1,890	2,125	2,360	2,353	2,278	2,438	2,409	2,284	2,182	2,073	2,157	2,397	2,436	2,401	2,245	2,055	1,823	48,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,689	1,574	1,515	1,498	1,483	1,507	1,571	1,718	1,986	1,934	1,926	1,912	1,889	1,946	2,003	1,906	1,874	2,063	2,398	2,417	2,269	2,150	2,016	1,854	45,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,662	1,540	1,479	1,441	1,447	1,479	1,545	1,707	1,910	1,843	1,890	1,844	1,853	1,886	1,713	1,634	1,749	1,873	2,172	2,231	2,155	2,033	1,888	1,703	42,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,560	1,451	1,414	1,377	1,378	1,401	1,573	1,783	1,977	1,997	2,062	2,056	1,998	1,973	1,874	1,738	1,668	1,821	2,159	2,299	2,272	2,108	1,885	1,651	43,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,489	1,435	1,380	1,356	1,333	1,355	1,524	1,764	1,903	1,900	1,826	1,700	1,697	1,732	1,676	1,597	1,580	1,720	2,136	2,239	2,163	1,982	1,766	1,555	40,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,428	1,370	1,302	1,273	1,222	1,258	1,424	1,742	2,045	2,050	2,048	1,955	2,143	2,162	2,067	1,891	1,754	1,893	2,173	2,287	2,262	2,173	1,906	1,710	43,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,473	1,416	1,354	1,327	1,290	1,319	1,489	1,770	1,994	1,995	1,956	1,846	1,939	1,966	1,890	1,761	1,684	1,824	2,175	2,285	2,235	2,098	1,854	1,649	42,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,618	1,496	1,441	1,397	1,411	1,443	1,563	1,752	1,844	1,814	1,684	1,636	1,613	1,729	1,583	1,472	1,493	1,718	2,042	2,156	2,163	2,072	1,858	1,641	40,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1									1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,471	1,388	1,394	1,361	1,329	1,345	1,410	1,677	1,813	1,733	1,724	1,603	1,605	1,543	1,574	1,442	1,477	1,642	1,981	2,125	2,083	1,903	1,782	1,661	39,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,496	1,397	1,365	1,308	1,316	1,342	1,396	1,491	1,650	1,647	1,586	1,505	1,493	1,478	1,409	1,305	1,334	1,479	1,849	1,951	1,891	1,790	1,673	1,545	36,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,403	1,278	1,191	1,156	1,213	1,277	1,427	1,488	1,661	1,642	1,611	1,616	1,550	1,634	1,458	1,376	1,376	1,557	1,850	2,017	2,024	1,929	1,732	1,529	37,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,348	1,239	1,202	1,202	1,229	1,241	1,320	1,373	1,460	1,402	1,425	1,505	1,521	1,572	1,416	1,327	1,346	1,476	1,779	1,987	1,978	1,873	1,696	1,499	35,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,319	1,270	1,229	1,206	1,171	1,223	1,371	1,466	1,533	1,438	1,413	1,309	1,357	1,498	1,467	1,386	1,400	1,562	1,901	2,006	2,038	1,937	1,774	1,573	35,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,334	1,254	1,216	1,204	1,200	1,232	1,345	1,419	1,497	1,420	1,419	1,407	1,439	1,535	1,441	1,356	1,373	1,519	1,840	1,996	2,008	1,905	1,735	1,536	35,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,665	1,504	1,441	1,399	1,363	1,411	1,589	1,673	1,797	1,820	1,737	1,806	1,768	1,885	1,859	1,842	1,889	2,125	2,474	2,610	2,489	2,434	2,246	2,297	45,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,103	1,960	1,769	1,708	1,729	1,761	1,840	1,881	2,004	2,107	2,114	2,083	2,015	2,102	2,019	1,950	1,979	2,115	2,466	2,707	2,666	2,597	2,414	2,278	50,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,154	1,989	1,922	1,854	1,842	1,877	1,906	2,010	2,244	2,450	2,548	2,576	2,677	2,556	2,232	1,909	1,931	2,087	2,433	2,625	2,490	2,461	2,399	2,264	53,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,047	1,886	1,782	1,711	1,688	1,725	1,775	1,853	2,042	2,303	2,461	2,429	2,234	2,002	1,683	1,548	1,564	1,642	1,905	1,983	2,028	1,983	1,830	1,741	45,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,654	1,545	1,462	1,394	1,390	1,359	1,468	1,579	1,737	1,806	1,876	2,007	1,886	1,904	1,867	1,620	1,613	1,669	1,934	2,014	2,060	1,895	1,658	1,481	40,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,380	1,255	1,197	1,186	1,180	1,227	1,395	1,508	1,614	1,750	1,755	1,839	1,897	1,933	1,888	1,689	1,641	1,716	1,981	2,089	2,092	1,903	1,717	1,507	39,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1				1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,517	1,400	1,329	1,290	1,285	1,293	1,432	1,544	1,676	1,778	1,816	1,923	1,892	1,918	1,877	1,655	1,627	1,692	1,958	2,051	2,076	1,899	1,687	1,494	40,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1				1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,445	1,362	1,316	1,269	1,276	1,290	1,349	1,524	1,677	1,751	1,746	1,657	1,668	1,679	1,541	1,422	1,427	1,543	1,819	2,026	2,032	1,852	1,709	1,579	37,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,437	1,355	1,255	1,213	1,197	1,242	1,356	1,390	1,641	1,720	1,743	1,690	1,694	1,770	1,540	1,444	1,381	1,567	1,821	1,984	1,843	1,699	1,583	1,551	37,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,395	1,323	1,229	1,218	1,209	1,264	1,310	1,322	1,549	1,617	1,688	1,700	1,800	1,923	1,737	1,493	1,464	1,623	1,796	1,926	1,975	1,812	1,574	1,403	37,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1					1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,285	1,206	1,149	1,135	1,147	1,229	1,310	1,453	1,489	1,443	1,462	1,387	1,380	1,371	1,344	1,313	1,269	1,391	1,702	1,910	1,938	1,867	1,635	1,481	34,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,340	1,246	1,179	1,161	1,149	1,150	1,252	1,415	1,664	1,573	1,479	1,445	1,365	1,536	1,503	1,496	1,534	1,490	1,716	1,957	1,992	1,826	1,615	1,414	35,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,327	1,257	1,223	1,159	1,145	1,226	1,306	1,399	1,422	1,352	1,323	1,393	1,405	1,336	1,281	1,254	1,198	1,384	1,671	1,823	1,868	1,714	1,492	1,344	33,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1				Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,334	1,251	1,201	1,160	1,147	1,188	1,279	1,407	1,543	1,462	1,401	1,419	1,385	1,436	1,392	1,375	1,366	1,437	1,694	1,890	1,930	1,770	1,554	1,379	34,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,206	1,162	1,126	1,061	1,076	1,085	1,233	1,320	1,322	1,304	1,251	1,286	1,216	1,262	1,294	1,352	1,311	1,438	1,664	1,793	1,779	1,617	1,444	1,356	31,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,243	1,162	1,093	1,057	1,062	1,155	1,206	1,186	1,212	1,294	1,296	1,219	1,248	1,353	1,212	1,174	1,293	1,422	1,679	1,745	1,633	1,497	1,377	1,313	31,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,224	1,150	1,070	1,024	1,072	1,105	1,183	1,241	1,365	1,511	1,714	1,791	1,816	1,675	1,554	1,528	1,505	1,543	1,742	1,770	1,785	1,768	1,585	1,407	35,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1					1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,307	1,221	1,128	1,108	1,161	1,198	1,342	1,407	1,573	1,594	1,596	1,481	1,427	1,470	1,419	1,399	1,369	1,508	1,789	2,001	2,006	1,861	1,637	1,447	35,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,339	1,268	1,223	1,148	1,176	1,180	1,363	1,415	1,473	1,505	1,486	1,448	1,491	1,595	1,427	1,374	1,376	1,466	1,774	2,031	2,045	1,890	1,684	1,508	35,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,422	1,313	1,214	1,217	1,195	1,283	1,381	1,471	1,505	1,469	1,497	1,545	1,666	1,718	1,589	1,566	1,566	1,634	1,751	1,991	1,990	1,851	1,663	1,451	36,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1				1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,381	1,291	1,218	1,183	1,209	1,256	1,372	1,443	1,489	1,487	1,491	1,497	1,625	1,690	1,508	1,470	1,471	1,550	1,762	2,011	2,017	1,870	1,673	1,480	36,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1					1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,352	1,252	1,194	1,190	1,236	1,266	1,399	1,559	1,769	1,948	2,080	2,065	2,096	2,009	1,893	1,739	1,712	1,840	1,984	1,994	1,987	1,920	1,751	1,601	40,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,460	1,308	1,263	1,231	1,279	1,316	1,361	1,414	1,491	1,551	1,621	1,642	1,658	1,627	1,595	1,562	1,578	1,740	1,913	2,012	2,031	1,872	1,711	1,523	37,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,372	1,295	1,227	1,242	1,234	1,277	1,276	1,370	1,557	1,714	1,796	1,747	1,735	1,643	1,463	1,353	1,319	1,457	1,416	1,834	1,829	1,795	1,612	1,406	35,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1							1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,264	1,206	1,173	1,147	1,151	1,200	1,291	1,396	1,473	1,372	1,353	1,289	1,335	1,398	1,331	1,242	1,293	1,403	1,650	1,938	1,958	1,887	1,668	1,438	33,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,262	1,223	1,178	1,169	1,147	1,222	1,291	1,439	1,478	1,550	1,509	1,482	1,417	1,507	1,411	1,328	1,426	1,567	1,806	2,015	1,968	1,810	1,584	1,417	35,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,301	1,214	1,130	1,103	1,149	1,200	1,299	1,424	1,499	1,451	1,514	1,635	1,590	1,676	1,497	1,443	1,359	1,470	1,722	1,985	2,000	1,845	1,621	1,407	35,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,307	1,243	1,177	1,159	1,154	1,236	1,321	1,460	1,518	1,531	1,542	1,590	1,534	1,624	1,483	1,413	1,421	1,549	1,800	2,040	2,024	1,865	1,635	1,441	36,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,296	1,224	1,161	1,144	1,135	1,202	1,313	1,470	1,499	1,468	1,405	1,389	1,458	1,481	1,379	1,312	1,345	1,419	1,673	1,903	1,970	1,909	1,640	1,504	34,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,350	1,273	1,233	1,195	1,178	1,203	1,313	1,459	1,466	1,409	1,338	1,282	1,365	1,426	1,292	1,231	1,270	1,358	1,647	1,821	1,916	1,836	1,671	1,469	34,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,329	1,256	1,237	1,197	1,184	1,195	1,241	1,325	1,371	1,373	1,340	1,268	1,316	1,340	1,182	1,073	1,090	1,210	1,398	1,596	1,819	1,746	1,562	1,408	32,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,282	1,201	1,159	1,149	1,136	1,173	1,288	1,408	1,438	1,378	1,343	1,306	1,327	1,341	1,247	1,261	1,309	1,297	1,541	1,727	1,892	1,816	1,624	1,429	33,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,234	1,149	1,117	1,112	1,098	1,120	1,230	1,320	1,362	1,344	1,383	1,331	1,300	1,363	1,343	1,338	1,330	1,356	1,518	1,684	1,891	1,788	1,596	1,386	32,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,251	1,192	1,142	1,117	1,096	1,132	1,267	1,404	1,500	1,522	1,530	1,429	1,433	1,510	1,470	1,458	1,495	1,552	1,729	1,868	2,064	2,033	1,781	1,525	35,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,305	1,252	1,176	1,129	1,116	1,191	1,330	1,485	1,559	1,583	1,465	1,381	1,417	1,436	1,359	1,351	1,418	1,487	1,671	1,898	2,053	2,033	1,766	1,542	35,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,414	1,308	1,221	1,182	1,183	1,242	1,352	1,442	1,557	1,571	1,474	1,429	1,464	1,453	1,378	1,253	1,228	1,303	1,451	1,654	1,983	1,954	1,764	1,527	34,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,342	1,254	1,188	1,152	1,144	1,179	1,258	1,307	1,362	1,452	1,348	1,312	1,311	1,297	1,281	1,217	1,166	1,240	1,389	1,528	1,749	1,741	1,569	1,394	32,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,268	1,178	1,141	1,093	1,072	1,080	1,160	1,225	1,289	1,321	1,367	1,395	1,430	1,453	1,364	1,309	1,213	1,298	1,443	1,592	1,751	1,703	1,525	1,342	32,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,334	1,241	1,171	1,139	1,143	1,207	1,299	1,402	1,513	1,552	1,486	1,470	1,465	1,435	1,442	1,330	1,283	1,348	1,504	1,664	1,873	1,772	1,635	1,435	34,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Απριλίος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,255	1,156	1,128	1,110	1,109	1,153	1,260	1,365	1,538	1,579	1,591	1,638	1,725	1,645	1,528	1,403	1,337	1,404	1,578	1,788	1,911	1,849	1,675	1,457	35,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,316	1,215	1,169	1,142	1,120	1,175	1,320	1,419	1,518	1,591	1,506	1,483	1,558	1,494	1,393	1,301	1,237	1,319	1,505	1,721	1,922	1,936	1,738	1,518	34,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,404	1,276	1,217	1,184	1,164	1,205	1,356	1,480	1,577	1,635	1,519	1,407	1,457	1,439	1,364	1,272	1,234	1,307	1,488	1,740	2,028	2,025	1,781	1,527	35,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,284	1,182	1,137	1,123	1,155	1,141	1,210	1,357	1,534	1,545	1,551	1,500	1,507	1,402	1,405	1,219	1,137	1,246	1,442	1,631	1,869	1,875	1,676	1,491	33,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,299	1,245	1,188	1,136	1,133	1,122	1,180	1,185	1,366	1,233	1,230	1,302	1,350	1,364	1,279	1,165	1,209	1,262	1,369	1,540	1,794	1,840	1,654	1,460	31,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,739	1,616	1,601	1,433	1,343	1,383	1,342	1,443	1,562	1,692	1,764	1,699	1,546	1,377	1,194	1,163	1,182	1,286	1,387	1,561	1,920	1,939	1,852	1,682	36,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,414	1,280	1,246	1,229	1,232	1,270	1,358	1,529	1,635	1,745	1,828	1,876	2,231	2,109	1,939	1,979	1,970	2,112	2,269	2,281	2,434	2,310	2,182	1,941	43,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,699	1,554	1,448	1,379	1,373	1,413	1,499	1,653	1,630	1,706	1,937	1,842	1,921	2,012	1,959	1,744	1,757	1,723	1,736	1,993	2,295	2,391	2,129	1,906	42,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,654	1,490	1,355	1,315	1,300	1,349	1,447	1,583	1,733	1,704	1,692	1,622	1,642	1,664	1,642	1,499	1,452	1,442	1,610	1,847	2,257	2,371	2,132	1,844	39,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,635	1,466	1,391	1,378	1,348	1,436	1,458	1,553	1,660	1,748	1,765	1,623	1,658	1,730	1,723	1,619	1,561	1,585	1,754	1,937	2,252	2,374	2,235	1,982	40,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,686	1,525	1,445	1,384	1,383	1,420	1,488	1,541	1,654	1,623	1,663	1,680	1,611	1,620	1,597	1,482	1,486	1,637	1,840	2,051	2,217	2,177	2,045	1,967	40,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,759	1,619	1,540	1,466	1,434	1,450	1,540	1,586	1,706	1,716	1,739	1,721	1,646	1,755	1,700	1,635	1,627	1,840	2,091	2,367	2,539	2,370	2,154	1,931	42,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,833	1,709	1,648	1,536	1,450	1,458	1,528	1,597	1,746	1,749	1,760	1,707	1,660	1,660	1,506	1,478	1,516	1,683	1,899	2,140	2,387	2,348	2,097	1,795	41,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,631	1,498	1,439	1,372	1,349	1,351	1,419	1,493	1,634	1,744	1,828	1,853	1,850	1,725	1,638	1,523	1,444	1,563	1,722	1,946	2,143	1,994	1,883	1,777	39,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1							1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,524	1,419	1,335	1,275	1,251	1,263	1,341	1,426	1,573	1,738	1,778	1,803	1,937	1,809	1,659	1,487	1,340	1,375	1,496	1,664	2,003	1,969	1,796	1,568	37,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1							1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,450	1,381	1,283	1,236	1,198	1,241	1,315	1,391	1,553	1,652	1,653	1,643	1,741	1,767	1,749	1,505	1,346	1,398	1,556	1,708	2,011	2,064	1,828	1,596	37,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,558	1,438	1,352	1,306	1,278	1,331	1,416	1,494	1,677	1,690	1,659	1,627	1,719	1,755	1,674	1,460	1,392	1,490	1,692	1,841	2,086	2,202	1,957	1,742	38,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,480	1,398	1,395	1,301	1,250	1,285	1,354	1,427	1,559	1,522	1,462	1,499	1,612	1,592	1,463	1,402	1,306	1,387	1,502	1,625	1,834	1,808	1,660	1,538	35,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,452	1,365	1,311	1,243	1,224	1,247	1,323	1,379	1,470	1,502	1,504	1,459	1,539	1,586	1,561	1,502	1,438	1,471	1,608	1,725	1,882	1,808	1,650	1,525	35,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,427	1,355	1,270	1,232	1,231	1,270	1,335	1,363	1,460	1,536	1,521	1,423	1,473	1,519	1,494	1,401	1,343	1,394	1,544	1,629	1,765	1,739	1,618	1,510	34,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,422	1,292	1,264	1,195	1,175	1,242	1,304	1,337	1,459	1,404	1,389	1,388	1,451	1,436	1,323	1,254	1,216	1,327	1,455	1,574	1,759	1,738	1,560	1,431	33,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,306	1,178	1,139	1,101	1,097	1,169	1,244	1,234	1,354	1,329	1,326	1,375	1,381	1,411	1,291	1,175	1,181	1,290	1,450	1,541	1,754	1,735	1,542	1,356	31,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,245	1,130	1,090	1,069	1,075	1,124	1,187	1,211	1,284	1,325	1,341	1,362	1,384	1,479	1,387	1,207	1,201	1,334	1,482	1,546	1,757	1,745	1,567	1,352	31,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,336	1,258	1,258	1,182	1,174	1,215	1,275	1,313	1,425	1,448	1,420	1,396	1,495	1,562	1,470	1,313	1,218	1,372	1,493	1,577	1,771	1,794	1,622	1,476	33,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,297	1,184	1,173	1,168	1,175	1,186	1,244	1,291	1,488	1,568	1,661	1,719	1,806	1,728	1,563	1,453	1,290	1,362	1,462	1,586	1,876	1,949	1,787	1,579	35,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1							1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,422	1,311	1,263	1,245	1,237	1,268	1,236	1,322	1,517	1,600	1,593	1,560	1,656	1,666	1,526	1,458	1,291	1,346	1,502	1,726	1,927	2,007	1,872	1,738	36,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,515	1,387	1,315	1,272	1,268	1,316	1,260	1,384	1,517	1,549	1,496	1,402	1,390	1,401	1,319	1,277	1,187	1,281	1,452	1,593	1,822	1,865	1,744	1,581	34,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,365	1,244	1,186	1,183	1,181	1,196	1,205	1,282	1,502	1,557	1,549	1,543	1,557	1,509	1,390	1,333	1,208	1,236	1,339	1,513	1,772	1,856	1,712	1,515	33,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,323	1,196	1,132	1,121	1,134	1,160	1,173	1,241	1,415	1,419	1,364	1,314	1,266	1,241	1,184	1,152	1,151	1,201	1,310	1,469	1,718	1,729	1,545	1,359	31,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,257	1,153	1,098	1,092	1,064	1,122	1,190	1,244	1,420	1,450	1,417	1,385	1,345	1,336	1,272	1,178	1,158	1,227	1,381	1,524	1,798	1,771	1,707	1,373	31,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,272	1,145	1,116	1,114	1,097	1,143	1,216	1,260	1,412	1,492	1,546	1,596	1,571	1,470	1,341	1,218	1,155	1,249	1,381	1,497	1,789	1,807	1,579	1,388	32,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,229	1,139	1,105	1,090	1,090	1,150	1,196	1,295	1,415	1,458	1,488	1,519	1,551	1,563	1,465	1,385	1,321	1,420	1,531	1,669	1,832	1,758	1,605	1,428	33,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,261	1,215	1,150	1,111	1,150	1,177	1,242	1,322	1,489	1,577	1,663	1,706	1,766	1,781	1,619	1,518	1,451	1,498	1,648	1,752	1,890	1,818	1,660	1,456	35,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1						1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,299	1,246	1,187	1,120	1,147	1,162	1,202	1,277	1,430	1,452	1,490	1,499	1,535	1,540	1,428	1,311	1,266	1,298	1,451	1,594	1,767	1,751	1,583	1,414	33,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,231	1,160	1,099	1,079	1,092	1,166	1,200	1,253	1,335	1,366	1,425	1,457	1,475	1,576	1,470	1,357	1,289	1,364	1,510	1,687	1,832	1,747	1,574	1,400	33,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,207	1,125	1,062	1,066	1,065	1,121	1,151	1,219	1,306	1,340	1,344	1,360	1,437	1,538	1,484	1,356	1,283	1,334	1,474	1,595	1,823	1,776	1,578	1,386	32,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,241	1,143	1,095	1,092	1,092	1,132	1,183	1,305	1,478	1,541	1,583	1,611	1,686	1,637	1,579	1,498	1,403	1,477	1,581	1,688	1,902	1,893	1,674	1,461	34,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,260	1,154	1,118	1,090	1,090	1,134	1,191	1,313	1,447	1,456	1,454	1,467	1,479	1,447	1,376	1,302	1,261	1,381	1,493	1,612	1,843	1,811	1,620	1,444	33,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,336	1,234	1,182	1,169	1,142	1,199	1,239	1,340	1,490	1,544	1,565	1,587	1,511	1,522	1,556	1,460	1,259	1,296	1,582	1,749	1,974	1,967	1,729	1,505	35,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,340	1,246	1,184	1,183	1,157	1,193	1,225	1,321	1,443	1,474	1,443	1,462	1,365	1,455	1,403	1,323	1,158	1,213	1,449	1,639	1,846	1,871	1,612	1,431	33,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,298	1,205	1,159	1,161	1,142	1,157	1,171	1,250	1,376	1,440	1,457	1,495	1,516	1,557	1,419	1,301	1,300	1,362	1,456	1,598	1,751	1,758	1,579	1,398	33,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,312	1,214	1,157	1,154	1,133	1,185	1,228	1,318	1,414	1,471	1,464	1,453	1,359	1,412	1,363	1,270	1,132	1,166	1,414	1,580	1,838	1,916	1,624	1,437	33,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,272	1,156	1,108	1,109	1,089	1,148	1,189	1,284	1,388	1,453	1,413	1,441	1,426	1,443	1,423	1,306	1,297	1,365	1,505	1,610	1,818	1,830	1,544	1,361	32,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,236	1,141	1,112	1,087	1,081	1,155	1,184	1,306	1,441	1,462	1,353	1,434	1,442	1,408	1,398	1,289	1,267	1,321	1,464	1,612	1,819	1,783	1,566	1,348	32,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,262	1,166	1,141	1,106	1,096	1,168	1,200	1,320	1,448	1,501	1,496	1,509	1,552	1,528	1,543	1,416	1,373	1,410	1,561	1,704	1,926	1,905	1,773	1,464	34,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,233	1,146	1,096	1,077	1,080	1,114	1,148	1,282	1,439	1,482	1,529	1,467	1,472	1,462	1,420	1,241	1,181	1,281	1,447	1,568	1,722	1,826	1,580	1,378	32,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,246	1,156	1,108	1,085	1,079	1,129	1,141	1,262	1,396	1,462	1,507	1,479	1,493	1,485	1,423	1,279	1,254	1,341	1,490	1,616	1,772	1,821	1,599	1,402	33,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,260	1,178	1,132	1,113	1,108	1,170	1,147	1,244	1,411	1,503	1,537	1,525	1,534	1,477	1,440	1,348	1,265	1,329	1,470	1,596	1,732	1,733	1,565	1,416	33,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,276	1,188	1,127	1,109	1,100	1,148	1,153	1,280	1,407	1,492	1,568	1,562	1,551	1,585	1,460	1,305	1,301	1,349	1,494	1,630	1,731	1,833	1,618	1,415	33,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,289	1,195	1,143	1,118	1,119	1,179	1,170	1,248	1,380	1,451	1,516	1,551	1,524	1,548	1,402	1,282	1,270	1,301	1,485	1,652	1,792	1,848	1,628	1,416	33,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,239	1,157	1,114	1,095	1,106	1,159	1,187	1,274	1,405	1,418	1,420	1,439	1,462	1,429	1,334	1,197	1,172	1,257	1,460	1,620	1,799	1,872	1,625	1,391	32,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,214	1,138	1,091	1,069	1,088	1,128	1,162	1,272	1,427	1,452	1,448	1,382	1,419	1,401	1,394	1,243	1,163	1,278	1,451	1,601	1,771	1,865	1,591	1,372	32,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,255	1,166	1,132	1,103	1,107	1,173	1,187	1,305	1,450	1,428	1,475	1,485	1,468	1,427	1,421	1,283	1,209	1,282	1,485	1,576	1,759	1,814	1,653	1,434	33,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,275	1,205	1,152	1,135	1,145	1,196	1,190	1,280	1,452	1,456	1,453	1,442	1,444	1,469	1,419	1,300	1,228	1,336	1,512	1,605	1,775	1,800	1,609	1,443	33,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,283	1,209	1,170	1,157	1,157	1,189	1,167	1,250	1,404	1,411	1,465	1,458	1,431	1,478	1,391	1,257	1,228	1,321	1,468	1,591	1,768	1,784	1,600	1,439	33,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,263	1,196	1,154	1,128	1,126	1,192	1,221	1,322	1,454	1,501	1,410	1,471	1,505	1,514	1,480	1,338	1,234	1,322	1,478	1,566	1,754	1,822	1,608	1,415	33,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,270	1,201	1,161	1,148	1,143	1,186	1,227	1,294	1,420	1,487	1,443	1,459	1,489	1,528	1,466	1,346	1,224	1,290	1,440	1,559	1,755	1,861	1,605	1,413	33,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,266	1,180	1,149	1,149	1,143	1,180	1,202	1,276	1,374	1,437	1,523	1,453	1,477	1,445	1,394	1,306	1,221	1,328	1,462	1,630	1,851	1,945	1,692	1,483	33,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,258	1,159	1,132	1,111	1,101	1,159	1,170	1,273	1,390	1,406	1,520	1,504	1,500	1,419	1,412	1,293	1,221	1,302	1,493	1,638	1,831	1,934	1,753	1,492	33,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,399	1,259	1,212	1,210	1,213	1,237	1,287	1,418	1,546	1,572	1,631	1,663	1,727	1,763	1,714	1,541	1,502	1,519	1,626	1,783	1,939	2,035	1,765	1,634	37,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,474	1,333	1,269	1,239	1,259	1,282	1,318	1,479	1,659	1,739	1,778	1,750	1,837	1,908	1,797	1,629	1,558	1,604	1,759	1,901	2,079	2,081	1,846	1,694	39,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,520	1,392	1,330	1,263	1,268	1,301	1,338	1,463	1,683	1,767	1,757	1,760	1,807	1,846	1,750	1,551	1,473	1,627	1,803	1,939	2,086	2,117	1,897	1,697	39,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1					1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,466	1,358	1,276	1,250	1,260	1,292	1,312	1,453	1,616	1,623	1,699	1,671	1,764	1,761	1,689	1,604	1,530	1,569	1,690	1,821	1,996	1,998	1,762	1,622	38,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,468	1,378	1,293	1,261	1,265	1,301	1,317	1,422	1,613	1,663	1,694	1,697	1,765	1,731	1,581	1,506	1,423	1,519	1,661	1,802	1,990	2,041	1,814	1,599	37,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,451	1,326	1,257	1,247	1,259	1,264	1,305	1,433	1,583	1,704	1,717	1,712	1,751	1,695	1,573	1,458	1,377	1,471	1,616	1,756	1,996	2,080	1,825	1,613	37,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,428	1,292	1,229	1,228	1,241	1,247	1,298	1,419	1,551	1,607	1,572	1,596	1,693	1,653	1,586	1,417	1,384	1,456	1,590	1,727	1,924	2,051	1,778	1,586	36,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,452	1,334	1,265	1,247	1,275	1,290	1,317	1,458	1,637	1,712	1,689	1,697	1,714	1,715	1,645	1,513	1,487	1,507	1,691	1,844	1,978	2,033	1,821	1,616	37,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,445	1,328	1,240	1,233	1,244	1,266	1,286	1,414	1,586	1,699	1,651	1,642	1,689	1,721	1,682	1,526	1,519	1,587	1,763	1,835	1,961	1,988	1,780	1,586	37,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,469	1,355	1,273	1,268	1,259	1,286	1,305	1,444	1,603	1,754	1,776	1,824	1,838	1,778	1,664	1,525	1,500	1,600	1,761	1,822	1,947	1,987	1,806	1,584	38,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1						1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,442	1,345	1,265	1,251	1,267	1,290	1,341	1,457	1,618	1,661	1,637	1,624	1,678	1,699	1,646	1,522	1,476	1,509	1,733	1,852	1,997	2,043	1,822	1,623	37,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,478	1,361	1,320	1,283	1,270	1,303	1,387	1,467	1,609	1,655	1,662	1,707	1,751	1,777	1,644	1,482	1,418	1,483	1,774	1,881	2,019	2,122	1,909	1,655	38,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1					1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,521	1,373	1,326	1,299	1,302	1,306	1,371	1,484	1,622	1,703	1,688	1,708	1,788	1,766	1,636	1,467	1,405	1,491	1,724	1,827	2,025	2,128	1,889	1,651	38,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1						1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,489	1,349	1,322	1,279	1,278	1,302	1,365	1,468	1,627	1,706	1,714	1,782	1,771	1,795	1,643	1,473	1,427	1,480	1,733	1,873	2,000	2,113	1,909	1,649	38,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1						1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,708	1,613	1,513	1,489	1,463	1,418	1,439	1,609	1,735	1,760	1,835	1,862	2,000	2,087	1,873	1,739	1,645	1,683	1,822	1,962	1,982	2,081	1,933	1,705	41,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1					1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,605	1,454	1,296	1,253	1,265	1,271	1,264	1,471	1,604	1,710	1,833	1,863	1,897	1,953	1,837	1,737	1,701	1,759	2,037	2,194	2,267	2,219	2,008	1,881	41,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,726	1,558	1,499	1,465	1,402	1,343	1,376	1,486	1,637	1,766	1,875	1,873	1,889	1,905	1,755	1,728	1,667	1,729	1,896	2,010	2,057	2,169	1,995	1,748	41,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1					1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,649	1,471	1,413	1,367	1,354	1,367	1,409	1,484	1,747	1,814	1,881	1,891	1,921	1,972	1,865	1,808	1,750	1,755	1,988	2,143	2,245	2,264	2,084	1,857	42,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,644	1,493	1,400	1,377	1,336	1,380	1,431	1,603	1,838	1,939	2,017	2,140	2,121	2,179	2,108	1,813	1,727	1,740	2,025	2,172	2,275	2,320	2,144	1,902	44,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,733	1,596	1,483	1,414	1,393	1,415	1,472	1,590	1,742	1,938	1,917	2,028	2,042	2,067	1,954	1,820	1,719	1,763	1,982	2,131	2,267	2,335	2,163	1,906	43,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,714	1,579	1,451	1,403	1,378	1,387	1,422	1,648	1,825	1,899	2,047	2,074	2,054	2,170	2,032	1,814	1,754	1,772	1,974	2,150	2,181	2,247	2,023	1,881	43,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,681	1,554	1,472	1,418	1,430	1,452	1,499	1,633	1,829	1,916	2,041	2,045	1,992	2,142	2,087	1,981	1,918	1,849	2,089	2,246	2,347	2,378	2,143	1,997	45,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,759	1,610	1,498	1,466	1,456	1,482	1,496	1,639	1,816	2,004	2,047	2,046	2,124	2,119	1,987	1,928	1,912	1,949	2,190	2,285	2,337	2,302	2,137	1,920	45,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,753	1,619	1,507	1,478	1,505	1,510	1,569	1,648	1,766	1,836	1,961	1,935	1,984	2,012	1,943	1,869	1,819	1,908	2,061	2,203	2,273	2,255	2,102	1,967	44,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,747	1,568	1,499	1,477	1,446	1,459	1,534	1,747	1,843	2,019	2,032	2,033	2,087	2,151	2,160	2,064	1,900	1,977	2,215	2,334	2,358	2,447	2,222	2,059	46,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,848	1,638	1,542	1,522	1,516	1,524	1,549	1,553	1,675	1,709	2,072	2,065	2,220	2,226	2,025	1,885	1,914	1,937	2,110	2,215	2,329	2,429	2,293	2,067	45,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,717	1,542	1,426	1,410	1,402	1,426	1,458	1,565	1,732	1,825	2,020	1,963	2,055	2,090	1,910	1,837	1,792	1,789	1,991	2,092	2,214	2,348	2,164	1,932	43,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,737	1,561	1,469	1,442	1,430	1,459	1,510	1,618	1,770	1,822	2,036	2,025	2,089	2,093	1,916	1,810	1,791	1,846	2,072	2,159	2,256	2,369	2,198	1,980	44,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,819	1,758	1,623	1,560	1,537	1,565	1,545	1,770	2,023	2,146	2,241	2,307	2,275	2,358	2,227	2,095	1,996	2,050	2,146	2,359	2,393	2,483	2,257	2,056	48,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,912	1,693	1,604	1,546	1,527	1,508	1,488	1,557	1,710	1,802	1,896	1,913	2,017	2,212	2,231	2,001	1,880	1,889	1,929	2,007	2,345	2,380	1,914	1,887	44,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,591	1,524	1,504	1,512	1,481	1,480	1,475	1,527	1,690	1,851	1,985	1,992	2,022	2,035	1,987	1,831	1,771	1,849	1,968	2,088	2,215	2,281	2,075	1,865	43,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,786	1,532	1,513	1,495	1,482	1,475	1,512	1,579	1,837	2,030	2,058	2,144	2,110	2,075	1,993	1,899	1,801	1,789	2,043	2,151	2,359	2,426	2,192	1,914	45,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,747	1,522	1,515	1,504	1,520	1,556	1,577	1,630	1,863	2,054	2,125	2,120	2,165	2,184	2,092	1,882	1,821	1,857	2,090	2,200	2,272	2,370	2,133	1,934	45,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,743	1,518	1,495	1,483	1,474	1,484	1,561	1,640	1,850	1,921	2,054	2,115	2,041	2,174	2,032	1,774	1,694	1,811	2,033	2,230	2,291	2,362	2,168	1,921	44,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,820	1,612	1,547	1,516	1,503	1,517	1,525	1,624	1,828	1,923	2,101	2,093	2,133	2,211	2,079	1,794	1,815	1,903	2,143	2,270	2,361	2,414	2,235	1,985	45,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,379	2,172	2,019	1,943	1,875	1,868	1,839	2,103	2,313	2,497	2,631	2,670	2,733	2,789	2,833	2,673	2,568	2,611	2,851	2,983	3,080	3,117	2,929	2,774	60,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65												1	1	1	1				1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,540	2,297	2,137	2,013	1,977	1,965	1,948	2,185	2,387	2,573	2,702	2,721	2,818	2,861	2,913	2,807	2,696	2,750	3,002	3,114	3,176	3,261	2,994	2,836	62,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,562	2,317	2,165	2,033	1,992	1,962	1,978	2,138	2,302	2,447	2,599	2,571	2,645	2,683	2,651	2,561	2,505	2,615	2,790	2,912	3,032	3,097	2,833	2,608	59,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,258	2,024	1,883	1,824	1,771	1,780	1,801	2,044	2,255	2,432	2,542	2,578	2,676	2,727	2,832	2,689	2,643	2,623	2,842	2,978	3,053	3,097	2,817	2,682	58,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65														1	1				1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,244	1,981	1,856	1,774	1,749	1,761	1,794	2,055	2,280	2,431	2,514	2,550	2,678	2,753	2,771	2,650	2,629	2,590	2,762	2,932	2,992	3,053	2,813	2,596	58,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65													1	1	1				1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,323	2,063	1,939	1,828	1,789	1,793	1,818	2,111	2,412	2,592	2,679	2,704	2,819	2,886	2,849	2,778	2,735	2,721	2,926	3,106	3,179	3,222	3,014	2,781	61,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,356	2,108	1,959	1,878	1,832	1,825	1,842	2,090	2,366	2,551	2,647	2,659	2,756	2,812	2,745	2,634	2,559	2,631	2,800	2,938	3,114	3,144	2,967	2,731	59,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65												1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,614	2,381	2,195	2,037	1,947	1,961	1,966	2,249	2,487	2,698	2,883	2,943	3,078	3,106	3,215	3,155	3,098	3,106	3,237	3,392	3,420	3,529	3,315	3,126	67,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																				1	1	1			Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,874	2,624	2,420	2,282	2,220	2,179	2,205	2,429	2,684	2,846	2,947	2,999	3,142	3,170	3,273	3,178	3,028	3,238	3,390	3,525	3,571	3,654	3,474	3,317	70,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,109	2,840	2,629	2,499	2,418	2,343	2,348	2,533	2,706	2,811	2,885	2,915	2,999	3,049	3,014	3,015	2,847	3,055	3,209	3,338	3,411	3,476	3,290	3,120	69,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1			Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,706	2,464	2,243	2,094	2,022	2,021	2,022	2,222	2,474	2,694	2,828	2,869	2,999	3,011	3,149	3,088	3,021	2,985	3,147	3,260	3,293	3,328	3,190	3,022	66,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,686	2,452	2,241	2,109	2,046	2,017	2,012	2,239	2,442	2,622	2,720	2,694	2,754	2,848	2,904	2,843	2,721	2,726	2,914	3,019	3,116	3,241	3,105	2,887	63,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,735	2,520	2,324	2,203	2,125	2,071	2,076	2,319	2,517	2,695	2,771	2,716	2,775	2,860	2,947	2,865	2,777	2,792	2,962	3,087	3,174	3,316	3,215	3,010	64,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,790	2,576	2,374	2,262	2,166	2,116	2,126	2,322	2,535	2,699	2,799	2,766	2,857	2,877	2,959	2,921	2,874	2,874	3,009	3,142	3,224	3,336	3,229	3,027	65,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,960	2,787	2,571	2,421	2,307	2,280	2,264	2,463	2,752	2,917	3,046	3,053	3,134	3,277	3,328	3,304	3,240	3,241	3,374	3,493	3,515	3,587	3,407	3,232	71,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,065	2,857	2,660	2,501	2,388	2,358	2,297	2,459	2,792	2,985	3,147	3,155	3,240	3,378	3,424	3,395	3,327	3,385	3,507	3,632	3,671	3,779	3,563	3,418	74,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,288	3,132	2,966	2,865	2,738	2,663	2,582	2,745	3,024	3,250	3,441	3,480	3,618	3,723	3,701	3,728	3,648	3,641	3,695	3,762	3,853	4,008	3,797	3,648	81,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 31 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,324	3,131	2,935	2,759	2,633	2,582	2,522	2,614	2,880	3,036	3,169	3,125	3,220	3,377	3,417	3,448	3,413	3,429	3,496	3,553	3,557	3,601	3,479	3,389	76,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,570	3,481	3,389	3,300	3,228	3,176	3,152	3,168	3,258	3,294	3,268	3,148	3,293	3,417	3,511	3,549	3,487	3,486	3,510	3,542	3,553	3,628	3,536	3,474	81,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,449	3,339	3,281	3,207	3,135	3,095	3,051	3,149	3,280	3,460	3,461	3,426	3,623	3,810	4,023	4,008	3,957	3,897	3,929	3,928	3,980	4,058	3,878	3,794	86,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,272	3,088	2,974	2,826	2,631	2,604	2,518	2,712	2,970	3,295	3,568	3,682	3,901	4,163	4,413	4,431	4,455	4,338	4,353	4,289	4,367	4,398	4,201	4,156	87,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,931	2,623	2,465	2,365	2,285	2,252	2,174	2,346	2,543	2,668	2,786	2,761	2,878	2,896	2,907	2,789	2,788	2,822	2,979	3,053	3,206	3,206	2,964	2,775	65,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,763	2,486	2,329	2,196	2,127	2,117	2,092	2,260	2,470	2,607	2,720	2,728	2,827	2,871	2,839	2,764	2,715	2,793	2,970	3,129	3,287	3,289	3,038	2,819	64,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,591	2,373	2,216	2,060	1,978	2,008	2,033	2,180	2,431	2,590	2,737	2,736	2,838	2,869	2,839	2,815	2,709	2,828	2,979	3,187	3,336	3,368	3,128	2,877	63,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,839	2,543	2,364	2,266	2,198	2,146	2,125	2,337	2,535	2,728	2,826	2,824	2,959	3,022	3,043	2,887	2,807	2,847	3,032	3,163	3,265	3,295	3,093	2,852	65,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,737	2,473	2,292	2,198	2,127	2,071	2,079	2,331	2,542	2,770	2,859	2,902	3,065	3,134	3,139	2,996	2,864	2,883	3,039	3,240	3,291	3,424	3,219	2,932	66,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,712	2,459	2,262	2,153	2,067	2,045	2,044	2,274	2,543	2,818	2,923	3,010	3,088	3,132	3,154	3,073	2,961	2,983	3,125	3,322	3,422	3,578	3,350	3,097	67,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,695	2,434	2,203	2,077	1,993	1,989	2,005	2,215	2,529	2,884	2,995	3,104	3,085	3,144	3,207	3,139	3,021	3,072	3,255	3,436	3,586	3,692	3,482	3,260	68,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																					1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,980	2,746	2,557	2,400	2,283	2,215	2,195	2,382	2,770	3,109	3,312	3,315	3,406	3,561	3,641	3,517	3,373	3,375	3,520	3,652	3,704	3,762	3,458	3,242	74,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8														1	1	1				1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,040	2,778	2,549	2,419	2,306	2,232	2,211	2,397	2,737	3,014	3,276	3,319	3,399	3,560	3,512	3,463	3,367	3,429	3,596	3,695	3,697	3,768	3,547	3,376	74,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,229	2,976	2,759	2,620	2,498	2,426	2,409	2,558	2,757	2,902	3,137	3,224	3,262	3,361	3,287	3,308	3,269	3,378	3,548	3,581	3,676	3,842	3,575	3,370	74,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,998	2,802	2,634	2,492	2,384	2,336	2,314	2,446	2,817	3,033	3,221	3,221	3,308	3,415	3,446	3,342	3,184	3,228	3,334	3,529	3,641	3,700	3,388	3,206	73,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																				1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,004	2,851	2,653	2,506	2,393	2,376	2,383	2,497	2,739	2,883	3,085	3,127	3,240	3,258	3,243	3,199	3,068	3,091	3,214	3,400	3,483	3,605	3,309	3,069	71,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,870	2,629	2,422	2,287	2,182	2,166	2,176	2,344	2,564	2,771	2,914	2,984	3,102	3,077	2,997	2,960	2,887	2,942	3,091	3,307	3,400	3,481	3,173	2,927	67,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,819	2,509	2,318	2,176	2,087	2,056	2,055	2,252	2,538	2,746	2,813	2,883	2,962	2,921	2,830	2,727	2,664	2,820	2,934	3,217	3,464	3,490	3,123	2,919	65,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,65																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,8																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,595	2,378	2,180	2,061	1,973	1,971	2,020	2,251	2,553	2,638	2,822	2,864	2,998	3,015	2,934	2,718	2,630	2,752	2,966	3,206	3,408	3,372	3,042	2,775	64,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,582	2,355	2,154	2,023	1,943	1,940	1,977	2,176	2,495	2,610	2,774	2,782	2,890	2,927	2,791	2,655	2,588	2,701	2,951	3,235	3,472	3,457	3,070	2,805	63,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,596	2,343	2,123	2,021	1,959	1,963	1,996	2,136	2,391	2,597	2,800	2,918	3,001	3,022	2,859	2,714	2,640	2,687	2,915	3,234	3,445	3,448	3,076	2,848	63,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,572	2,323	2,125	1,992	1,941	1,949	1,985	2,185	2,513	2,752	2,918	2,954	3,072	3,154	3,080	2,907	2,763	2,812	3,088	3,286	3,582	3,546	3,163	2,871	65,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,618	2,348	2,132	2,021	1,959	1,976	2,042	2,205	2,498	2,835	2,959	3,052	3,158	3,181	3,066	2,846	2,788	2,820	3,131	3,312	3,599	3,636	3,249	2,953	66,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,640	2,451	2,249	2,135	2,033	2,039	2,102	2,243	2,589	2,814	2,944	3,004	3,138	3,116	2,984	2,805	2,780	2,880	3,126	3,383	3,677	3,717	3,359	3,096	67,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,651	2,454	2,262	2,139	2,030	2,035	2,064	2,184	2,569	2,735	2,910	2,951	3,091	3,124	3,065	2,957	2,873	2,984	3,207	3,465	3,780	3,772	3,440	3,217	67,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,984	2,673	2,500	2,338	2,216	2,170	2,224	2,414	2,656	2,908	3,071	3,128	3,237	3,284	3,206	2,950	2,916	2,985	3,200	3,454	3,743	3,751	3,427	3,185	70,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,936	2,646	2,436	2,292	2,188	2,157	2,192	2,368	2,608	2,889	3,040	3,070	3,109	3,160	3,121	2,933	2,862	2,982	3,234	3,483	3,787	3,709	3,353	3,092	69,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,882	2,620	2,392	2,272	2,176	2,152	2,181	2,314	2,604	2,806	2,922	2,967	2,997	3,038	2,976	2,886	2,785	2,910	3,146	3,374	3,649	3,594	3,250	3,004	67,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,867	2,580	2,403	2,244	2,146	2,119	2,176	2,367	2,661	2,915	3,081	3,063	3,106	3,199	3,154	3,008	2,928	3,002	3,255	3,466	3,768	3,697	3,406	3,142	69,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 29 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,843	2,576	2,402	2,259	2,170	2,131	2,158	2,359	2,659	2,871	2,985	2,986	3,033	3,187	3,100	3,044	2,949	3,008	3,273	3,418	3,642	3,604	3,343	3,133	69,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 30 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,894	2,642	2,459	2,346	2,253	2,195	2,192	2,366	2,613	2,846	2,947	2,982	3,082	3,157	3,086	3,010	2,960	2,969	3,214	3,404	3,649	3,573	3,290	3,114	69,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,893	2,672	2,467	2,369	2,275	2,223	2,215	2,356	2,601	2,807	2,922	2,946	3,093	3,097	3,076	2,958	2,919	2,920	3,136	3,385	3,727	3,606	3,300	3,079	69,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,856	2,580	2,402	2,260	2,150	2,119	2,153	2,320	2,560	2,762	2,854	2,827	2,936	2,985	2,940	2,847	2,801	2,865	3,047	3,191	3,492	3,356	3,160	3,010	66,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,809	2,566	2,382	2,233	2,122	2,095	2,115	2,260	2,456	2,625	2,772	2,802	2,926	2,889	2,808	2,751	2,672	2,714	2,903	3,047	3,323	3,226	2,975	2,808	64,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,585	2,386	2,233	2,103	2,024	1,998	2,032	2,175	2,327	2,457	2,655	2,700	2,790	2,578	2,609	2,562	2,503	2,513	2,700	2,840	3,109	3,039	2,781	2,568	60,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1						1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,620	2,481	2,395	2,319	2,255	2,243	2,256	2,334	2,454	2,569	2,600	2,645	2,735	2,769	2,739	2,658	2,568	2,620	2,835	2,962	3,239	3,117	2,838	2,645	62,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,214	2,107	2,067	2,039	2,004	2,018	2,052	2,178	2,274	2,366	2,472	2,464	2,531	2,598	2,570	2,462	2,359	2,394	2,601	2,788	3,033	2,955	2,616	2,407	57,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,136	1,925	1,834	1,767	1,708	1,731	1,808	2,015	2,258	2,417	2,544	2,504	2,599	2,619	2,616	2,446	2,407	2,433	2,593	2,824	3,042	2,975	2,670	2,508	56,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,191	1,989	1,885	1,807	1,759	1,777	1,862	2,027	2,320	2,499	2,560	2,570	2,702	2,652	2,674	2,471	2,470	2,512	2,650	2,835	3,069	2,987	2,726	2,560	57,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,235	2,057	1,984	1,869	1,800	1,793	1,867	2,053	2,222	2,244	2,382	2,471	2,568	2,680	2,749	2,534	2,453	2,395	2,591	2,784	2,904	2,755	2,518	2,338	56,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,149	1,980	1,915	1,837	1,771	1,767	1,828	1,999	2,209	2,207	2,350	2,387	2,544	2,589	2,624	2,434	2,407	2,364	2,488	2,654	2,767	2,648	2,411	2,267	54,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,084	1,928	1,853	1,784	1,715	1,725	1,768	1,965	2,140	2,214	2,260	2,237	2,392	2,381	2,354	2,183	2,177	2,281	2,345	2,525	2,670	2,561	2,357	2,196	52,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,079	1,919	1,835	1,748	1,693	1,715	1,797	1,926	2,157	2,183	2,289	2,334	2,440	2,488	2,530	2,331	2,236	2,179	2,288	2,466	2,593	2,472	2,243	2,076	52,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,837	1,686	1,617	1,552	1,509	1,536	1,618	1,773	2,021	2,130	2,189	2,166	2,310	2,309	2,208	2,018	1,951	1,984	2,071	2,232	2,406	2,339	2,123	1,917	47,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,713	1,553	1,510	1,494	1,447	1,455	1,543	1,734	2,028	2,143	2,234	2,203	2,321	2,370	2,217	1,954	1,900	2,008	2,102	2,268	2,446	2,358	2,141	1,953	47,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,723	1,565	1,500	1,513	1,456	1,464	1,549	1,764	2,091	2,222	2,266	2,239	2,270	2,348	2,233	1,945	1,834	2,013	2,097	2,280	2,475	2,338	2,110	1,948	47,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,686	1,537	1,485	1,461	1,446	1,469	1,525	1,642	1,929	2,045	2,143	2,073	2,148	2,221	2,156	1,968	1,815	1,887	2,030	2,117	2,305	2,190	1,999	1,890	45,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,663	1,519	1,452	1,434	1,410	1,437	1,479	1,589	1,824	1,930	1,992	1,937	1,962	2,071	1,986	1,864	1,808	1,865	1,965	2,009	2,095	2,028	1,945	1,904	43,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,787	1,710	1,670	1,667	1,645	1,652	1,672	1,734	1,840	1,876	1,900	1,904	1,924	1,968	1,900	1,900	1,900	1,900	1,927	1,948	2,002	1,948	1,900	1,900	44,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,776	1,709	1,682	1,667	1,665	1,686	1,707	1,754	1,885	1,955	1,992	1,933	1,938	2,003	1,986	1,864	1,646	1,722	1,884	2,076	2,245	2,124	1,954	1,789	44,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,701	1,650	1,610	1,598	1,583	1,608	1,662	1,719	1,825	1,819	1,846	1,800	1,843	1,846	1,776	1,685	1,529	1,577	1,724	1,973	2,202	2,083	1,870	1,633	42,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,467	1,365	1,307	1,287	1,262	1,316	1,413	1,547	1,733	1,733	1,759	1,728	1,782	1,794	1,677	1,498	1,476	1,552	1,698	1,931	2,169	2,056	1,808	1,601	38,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,432	1,330	1,293	1,278	1,257	1,317	1,401	1,557	1,715	1,726	1,725	1,755	1,778	1,795	1,702	1,526	1,470	1,562	1,740	1,951	2,136	2,038	1,793	1,604	38,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,508	1,363	1,300	1,272	1,278	1,294	1,376	1,516	1,758	1,827	1,843	1,800	1,903	1,848	1,784	1,623	1,598	1,647	1,832	2,051	2,114	1,917	1,830	1,667	39,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,546	1,431	1,335	1,292	1,281	1,336	1,356	1,432	1,635	1,641	1,662	1,741	1,797	1,885	1,744	1,632	1,581	1,691	1,876	2,041	2,082	1,940	1,811	1,651	39,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1				1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,529	1,459	1,398	1,333	1,324	1,366	1,433	1,540	1,692	1,666	1,841	1,804	1,742	1,735	1,651	1,494	1,474	1,552	1,790	1,926	1,971	1,877	1,708	1,596	38,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1					1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,476	1,390	1,327	1,296	1,275	1,318	1,368	1,491	1,705	1,694	1,644	1,662	1,692	1,737	1,654	1,448	1,441	1,513	1,699	1,897	2,081	1,955	1,775	1,570	38,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,408	1,335	1,288	1,250	1,238	1,276	1,374	1,530	1,672	1,672	1,755	1,740	1,765	1,812	1,713	1,474	1,451	1,492	1,710	1,953	2,070	1,934	1,701	1,544	38,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1						1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,419	1,324	1,301	1,252	1,244	1,311	1,404	1,498	1,642	1,633	1,667	1,738	1,707	1,685	1,637	1,519	1,430	1,520	1,689	1,889	2,087	1,961	1,706	1,507	37,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,399	1,316	1,282	1,239	1,228	1,281	1,375	1,499	1,640	1,636	1,694	1,722	1,718	1,731	1,658	1,481	1,426	1,491	1,682	1,902	2,058	1,928	1,687	1,510	37,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,389	1,304	1,252	1,222	1,206	1,244	1,356	1,460	1,294	1,367	1,588	1,523	1,569	1,728	1,669	1,535	1,521	1,547	1,735	1,908	1,976	1,854	1,691	1,557	36,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																				1	1	1			Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,391	1,295	1,267	1,222	1,218	1,252	1,326	1,375	1,258	1,437	1,563	1,655	1,726	1,707	1,678	1,532	1,491	1,597	1,798	1,950	1,967	1,817	1,664	1,517	36,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,409	1,304	1,243	1,196	1,216	1,245	1,292	1,297	1,382	1,498	1,582	1,693	1,758	1,708	1,694	1,544	1,503	1,595	1,724	1,877	1,927	1,776	1,590	1,458	36,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																				1	1	1			Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,377	1,275	1,259	1,219	1,218	1,256	1,329	1,455	1,339	1,434	1,612	1,676	1,737	1,712	1,667	1,511	1,419	1,485	1,697	1,853	1,931	1,811	1,676	1,539	36,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																				1	1	1			Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,372	1,275	1,252	1,221	1,247	1,264	1,314	1,441	1,618	1,693	1,732	1,752	1,801	1,704	1,624	1,439	1,375	1,426	1,596	1,817	1,911	1,797	1,650	1,497	36,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																				1	1	1			Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,376	1,270	1,229	1,226	1,236	1,266	1,339	1,420	1,612	1,733	1,812	1,803	1,807	1,725	1,616	1,401	1,382	1,452	1,578	1,848	1,905	1,783	1,626	1,454	36,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1							1	1	1			Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,385	1,262	1,212	1,220	1,213	1,270	1,369	1,411	1,577	1,674	1,778	1,803	1,784	1,748	1,667	1,424	1,396	1,467	1,573	1,841	1,916	1,771	1,598	1,417	36,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1							1	1	1			Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,277	1,211	1,193	1,174	1,165	1,205	1,263	1,370	1,581	1,560	1,593	1,579	1,640	1,641	1,580	1,374	1,300	1,422	1,504	1,729	1,763	1,685	1,545	1,366	34,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,260	1,163	1,141	1,136	1,132	1,185	1,214	1,300	1,535	1,534	1,525	1,459	1,513	1,541	1,440	1,363	1,318	1,368	1,525	1,723	1,692	1,565	1,472	1,325	33,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,240	1,154	1,117	1,105	1,094	1,124	1,192	1,273	1,460	1,523	1,536	1,510	1,521	1,516	1,349	1,318	1,311	1,333	1,489	1,717	1,712	1,569	1,465	1,341	32,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,250	1,153	1,130	1,142	1,124	1,172	1,199	1,292	1,506	1,520	1,509	1,458	1,555	1,528	1,480	1,325	1,270	1,355	1,521	1,741	1,721	1,620	1,490	1,361	33,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,219	1,097	1,078	1,071	1,085	1,153	1,183	1,269	1,413	1,484	1,442	1,442	1,529	1,476	1,379	1,244	1,191	1,283	1,448	1,665	1,704	1,560	1,417	1,288	32,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,154	1,081	1,034	1,016	1,037	1,084	1,158	1,228	1,336	1,375	1,383	1,422	1,439	1,389	1,272	1,136	1,109	1,247	1,378	1,561	1,610	1,496	1,367	1,232	30,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,109	1,089	1,023	0,999	1,000	1,044	1,122	1,188	1,293	1,297	1,395	1,433	1,435	1,396	1,292	1,122	1,123	1,275	1,383	1,554	1,587	1,510	1,380	1,266	30,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,169	1,107	1,068	1,056	1,045	1,069	1,118	1,231	1,368	1,372	1,373	1,389	1,434	1,523	1,398	1,204	1,149	1,314	1,479	1,621	1,582	1,504	1,390	1,287	31,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,193	1,136	1,085	1,044	1,055	1,078	1,124	1,222	1,379	1,427	1,441	1,441	1,506	1,539	1,389	1,231	1,167	1,317	1,490	1,659	1,637	1,539	1,419	1,306	31,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,220	1,145	1,090	1,055	1,059	1,082	1,116	1,176	1,338	1,375	1,399	1,403	1,447	1,437	1,308	1,177	1,148	1,248	1,400	1,610	1,568	1,471	1,379	1,277	30,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,182	1,111	1,062	1,028	1,038	1,068	1,116	1,213	1,334	1,373	1,385	1,362	1,407	1,472	1,341	1,188	1,138	1,263	1,437	1,634	1,608	1,541	1,405	1,259	30,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,156	1,081	1,050	1,011	1,002	1,032	1,097	1,166	1,290	1,315	1,299	1,333	1,353	1,390	1,290	1,170	1,144	1,209	1,387	1,647	1,639	1,545	1,393	1,235	30,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,134	1,062	1,038	1,021	1,012	1,039	1,092	1,182	1,295	1,316	1,286	1,334	1,341	1,358	1,241	1,141	1,106	1,179	1,370	1,643	1,636	1,522	1,380	1,227	29,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,152	1,080	1,038	1,043	1,041	1,071	1,102	1,205	1,313	1,326	1,305	1,330	1,335	1,364	1,191	1,095	1,052	1,146	1,341	1,622	1,623	1,506	1,353	1,190	29,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,098	1,044	1,004	1,002	0,998	1,006	1,064	1,165	1,319	1,345	1,357	1,319	1,368	1,335	1,287	1,152	1,147	1,243	1,421	1,604	1,556	1,484	1,350	1,239	29,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,136	1,065	1,012	1,005	1,018	1,038	1,089	1,132	1,290	1,315	1,350	1,385	1,369	1,387	1,312	1,166	1,171	1,286	1,437	1,637	1,607	1,501	1,373	1,249	30,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,167	1,087	1,048	1,034	1,037	1,062	1,108	1,132	1,268	1,307	1,359	1,419	1,373	1,367	1,223	1,118	1,123	1,246	1,390	1,576	1,537	1,446	1,342	1,227	29,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,112	1,047	1,002	0,984	0,999	1,010	1,082	1,103	1,244	1,289	1,300	1,299	1,313	1,414	1,340	1,186	1,205	1,265	1,414	1,600	1,571	1,486	1,344	1,209	29,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,115	1,038	1,006	0,973	0,984	1,014	1,096	1,099	1,196	1,297	1,330	1,344	1,352	1,405	1,303	1,192	1,204	1,235	1,377	1,564	1,556	1,464	1,312	1,163	29,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,081	1,004	0,985	0,970	0,974	0,997	1,078	1,151	1,258	1,336	1,403	1,410	1,377	1,370	1,293	1,168	1,121	1,176	1,360	1,566	1,557	1,477	1,316	1,160	29,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,063	0,997	0,977	0,970	0,976	0,985	1,073	1,180	1,308	1,346	1,451	1,462	1,381	1,410	1,328	1,166	1,092	1,153	1,356	1,592	1,605	1,528	1,340	1,164	29,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,050	1,011	0,980	0,956	0,980	1,004	1,060	1,171	1,312	1,330	1,256	1,225	1,226	1,316	1,219	1,052	1,053	1,163	1,314	1,511	1,524	1,414	1,282	1,170	28,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,075	1,031	0,981	0,977	0,992	1,009	1,063	1,145	1,238	1,291	1,241	1,255	1,254	1,288	1,208	1,070	1,087	1,201	1,334	1,464	1,470	1,374	1,255	1,144	28,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,076	1,025	0,984	0,986	0,977	0,982	1,029	1,087	1,158	1,226	1,228	1,274	1,280	1,313	1,212	1,071	1,091	1,169	1,322	1,476	1,436	1,348	1,237	1,123	28,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,050	0,998	0,960	0,964	0,985	1,009	1,050	1,168	1,274	1,308	1,286	1,257	1,279	1,335	1,290	1,140	1,103	1,176	1,349	1,516	1,530	1,427	1,289	1,152	28,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 31 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,055	0,996	0,968	0,971	0,969	0,994	1,047	1,174	1,296	1,315	1,332	1,279	1,341	1,341	1,284	1,190	1,150	1,169	1,377	1,569	1,547	1,466	1,306	1,145	29,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,058	1,000	0,981	0,975	0,986	0,993	1,054	1,191	1,333	1,368	1,338	1,290	1,315	1,352	1,242	1,179	1,170	1,200	1,407	1,578	1,541	1,494	1,315	1,167	29,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,059	0,995	0,977	0,976	0,996	0,998	1,051	1,196	1,326	1,386	1,335	1,286	1,305	1,405	1,257	1,179	1,177	1,206	1,432	1,572	1,564	1,501	1,314	1,177	29,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,074	1,016	0,980	0,983	0,986	0,980	1,056	1,165	1,299	1,338	1,346	1,370	1,403	1,412	1,349	1,187	1,142	1,194	1,372	1,546	1,515	1,426	1,313	1,178	29,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,100	1,036	0,989	0,981	0,971	0,987	1,039	1,126	1,223	1,264	1,219	1,182	1,196	1,276	1,170	1,064	1,080	1,159	1,346	1,487	1,435	1,373	1,277	1,160	28,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,091	1,041	0,983	0,969	0,950	0,982	1,036	1,107	1,159	1,223	1,245	1,228	1,220	1,279	1,136	1,038	1,084	1,199	1,380	1,427	1,376	1,352	1,242	1,142	27,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,083	1,016	0,994	0,997	0,988	1,005	1,052	1,152	1,272	1,283	1,264	1,240	1,290	1,352	1,282	1,193	1,187	1,273	1,440	1,504	1,490	1,390	1,254	1,150	29,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,052	0,997	0,981	0,974	0,982	0,998	1,052	1,151	1,238	1,208	1,212	1,236	1,300	1,288	1,216	1,182	1,199	1,332	1,479	1,464	1,489	1,369	1,222	1,115	28,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,040	0,987	0,972	0,960	0,969	0,996	1,070	1,131	1,195	1,169	1,183	1,217	1,211	1,208	1,146	1,145	1,166	1,333	1,474	1,464	1,483	1,355	1,226	1,125	28,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,048	0,992	0,976	0,967	0,964	1,006	1,093	1,131	1,188	1,163	1,206	1,227	1,161	1,225	1,164	1,167	1,212	1,374	1,510	1,493	1,479	1,348	1,214	1,138	28,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,014	0,981	0,951	0,940	0,950	0,979	1,068	1,139	1,201	1,185	1,341	1,343	1,281	1,255	1,201	1,130	1,169	1,333	1,476	1,432	1,418	1,316	1,207	1,084	28,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,021	0,988	0,957	0,949	0,958	0,983	1,049	1,131	1,220	1,190	1,310	1,338	1,352	1,369	1,296	1,187	1,199	1,367	1,505	1,445	1,392	1,280	1,208	1,084	28,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,032	0,981	0,956	0,961	0,962	0,982	1,019	1,039	1,142	1,152	1,218	1,189	1,226	1,300	1,217	1,136	1,164	1,344	1,447	1,413	1,349	1,253	1,164	1,057	27,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,000	0,968	0,936	0,944	0,938	0,978	1,067	1,139	1,217	1,160	1,272	1,337	1,314	1,274	1,223	1,160	1,198	1,359	1,505	1,465	1,419	1,338	1,208	1,084	28,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,005	0,962	0,944	0,964	0,939	0,981	1,059	1,133	1,230	1,197	1,192	1,195	1,210	1,227	1,175	1,134	1,172	1,386	1,529	1,537	1,459	1,332	1,190	1,091	28,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,017	0,964	0,948	0,958	0,945	0,985	1,059	1,125	1,191	1,166	1,146	1,126	1,191	1,235	1,169	1,126	1,164	1,396	1,527	1,536	1,470	1,347	1,215	1,098	28,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,035	0,965	0,945	0,947	0,946	0,996	1,062	1,097	1,122	1,112	1,148	1,133	1,198	1,243	1,195	1,145	1,181	1,375	1,492	1,491	1,446	1,363	1,224	1,078	27,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,028	0,982	0,967	0,963	0,940	0,982	1,046	1,132	1,261	1,282	1,289	1,343	1,372	1,407	1,351	1,221	1,200	1,419	1,519	1,533	1,498	1,397	1,265	1,153	29,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,036	1,020	0,962	0,959	0,961	0,996	1,065	1,142	1,252	1,289	1,255	1,267	1,339	1,327	1,361	1,264	1,278	1,465	1,550	1,506	1,514	1,392	1,276	1,159	29,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,046	1,025	0,977	0,986	0,985	0,991	1,044	1,095	1,230	1,262	1,198	1,221	1,283	1,247	1,269	1,202	1,221	1,393	1,507	1,476	1,422	1,326	1,229	1,133	28,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,032	0,973	0,942	0,943	0,942	1,003	1,080	1,143	1,288	1,374	1,341	1,349	1,401	1,402	1,319	1,239	1,260	1,428	1,508	1,521	1,573	1,424	1,289	1,146	29,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,039	0,972	0,975	0,956	0,960	1,000	1,079	1,169	1,347	1,359	1,349	1,364	1,375	1,357	1,261	1,216	1,212	1,446	1,564	1,579	1,584	1,431	1,278	1,137	30,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,052	0,982	0,984	0,963	0,967	0,995	1,069	1,154	1,324	1,232	1,204	1,228	1,207	1,242	1,193	1,163	1,180	1,423	1,562	1,551	1,516	1,437	1,267	1,143	29,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,065	0,984	0,963	0,968	0,960	1,004	1,077	1,109	1,263	1,159	1,133	1,179	1,192	1,244	1,163	1,138	1,180	1,366	1,494	1,495	1,469	1,439	1,268	1,135	28,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,065	0,995	0,988	0,992	0,968	0,991	1,078	1,138	1,306	1,308	1,292	1,285	1,323	1,301	1,239	1,140	1,148	1,369	1,542	1,530	1,543	1,438	1,284	1,149	29,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,076	1,002	0,999	0,990	0,953	1,000	1,085	1,144	1,255	1,300	1,341	1,292	1,294	1,368	1,249	1,200	1,251	1,443	1,558	1,550	1,544	1,412	1,278	1,157	29,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,072	1,017	1,001	0,996	0,960	0,993	1,070	1,136	1,264	1,332	1,471	1,392	1,360	1,425	1,281	1,245	1,333	1,523	1,611	1,616	1,620	1,514	1,329	1,196	30,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,102	1,046	1,029	1,014	0,987	1,021	1,115	1,168	1,277	1,247	1,233	1,186	1,220	1,263	1,217	1,103	1,170	1,400	1,568	1,575	1,596	1,476	1,320	1,186	29,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,122	1,086	1,062	1,029	1,008	1,044	1,150	1,229	1,278	1,223	1,224	1,172	1,222	1,251	1,261	1,170	1,240	1,474	1,623	1,654	1,693	1,576	1,402	1,237	30,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,145	1,075	1,069	1,025	1,013	1,052	1,156	1,248	1,342	1,321	1,305	1,343	1,409	1,377	1,370	1,251	1,299	1,526	1,643	1,677	1,668	1,553	1,381	1,218	31,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,145	1,059	1,073	1,024	1,018	1,036	1,158	1,267	1,432	1,433	1,416	1,493	1,567	1,502	1,441	1,269	1,325	1,544	1,660	1,724	1,641	1,516	1,356	1,206	32,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,099	1,054	1,032	1,044	0,998	1,032	1,151	1,077	1,406	1,437	1,449	1,416	1,443	1,479	1,393	1,341	1,360	1,562	1,699	1,644	1,601	1,520	1,381	1,228	31,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,109	1,071	1,023	1,036	1,016	1,071	1,129	1,260	1,362	1,317	1,266	1,296	1,275	1,391	1,305	1,309	1,358	1,529	1,665	1,604	1,591	1,492	1,352	1,236	31,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,140	1,104	1,044	1,027	1,018	1,082	1,115	1,230	1,278	1,322	1,384	1,500	1,432	1,498	1,383	1,368	1,470	1,663	1,766	1,726	1,700	1,585	1,426	1,303	32,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,164	1,113	1,087	1,091	1,069	1,079	1,204	1,360	1,470	1,449	1,413	1,407	1,390	1,413	1,386	1,353	1,402	1,614	1,763	1,770	1,771	1,681	1,525	1,349	33,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,253	1,200	1,158	1,151	1,142	1,159	1,311	1,462	1,535	1,554	1,593	1,617	1,623	1,626	1,611	1,528	1,559	1,755	1,850	1,893	1,862	1,790	1,570	1,367	36,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,214	1,178	1,132	1,108	1,087	1,118	1,255	1,429	1,514	1,601	1,549	1,521	1,605	1,604	1,593	1,525	1,525	1,688	1,769	1,762	1,740	1,651	1,462	1,276	34,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,167	1,125	1,095	1,050	1,031	1,059	1,166	1,375	1,449	1,521	1,355	1,245	1,368	1,347	1,382	1,384	1,402	1,596	1,709	1,678	1,705	1,593	1,449	1,258	32,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,171	1,069	1,035	1,038	1,021	1,064	1,181	1,258	1,355	1,373	1,284	1,234	1,291	1,321	1,253	1,246	1,279	1,494	1,600	1,655	1,651	1,521	1,380	1,256	31,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,162	1,078	1,046	1,024	1,019	1,059	1,142	1,241	1,346	1,357	1,341	1,255	1,293	1,413	1,311	1,298	1,340	1,542	1,602	1,630	1,630	1,512	1,362	1,232	31,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,131	1,074	1,063	1,020	1,022	1,041	1,111	1,213	1,277	1,313	1,371	1,373	1,452	1,508	1,356	1,302	1,370	1,550	1,589	1,604	1,592	1,472	1,325	1,212	31,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,135	1,075	1,024	1,018	1,005	1,047	1,167	1,282	1,411	1,506	1,507	1,467	1,475	1,520	1,427	1,405	1,416	1,607	1,667	1,708	1,707	1,606	1,449	1,291	32,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,142	1,097	1,059	1,051	1,015	1,059	1,195	1,345	1,461	1,514	1,547	1,515	1,539	1,577	1,502	1,496	1,508	1,694	1,776	1,779	1,749	1,648	1,484	1,354	34,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,225	1,158	1,108	1,099	1,074	1,122	1,222	1,394	1,530	1,526	1,593	1,497	1,490	1,495	1,419	1,471	1,479	1,708	1,806	1,784	1,745	1,630	1,492	1,350	34,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,256	1,196	1,115	1,107	1,104	1,153	1,225	1,409	1,556	1,568	1,715	1,628	1,589	1,537	1,430	1,462	1,475	1,744	1,817	1,799	1,755	1,633	1,522	1,340	35,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,254	1,181	1,137	1,108	1,101	1,133	1,272	1,373	1,481	1,551	1,585	1,647	1,679	1,742	1,689	1,617	1,638	1,832	1,867	1,870	1,840	1,768	1,648	1,455	36,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,344	1,253	1,214	1,189	1,167	1,221	1,321	1,390	1,561	1,660	1,752	1,895	1,871	1,930	1,874	1,758	1,784	1,948	1,967	2,013	1,986	1,826	1,661	1,477	39,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,351	1,285	1,246	1,200	1,193	1,231	1,301	1,370	1,529	1,649	1,708	1,817	1,821	1,807	1,722	1,636	1,683	1,849	1,920	1,940	1,904	1,777	1,584	1,417	37,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,292	1,180	1,157	1,139	1,121	1,179	1,285	1,423	1,580	1,680	1,773	1,847	1,823	1,855	1,826	1,735	1,693	1,915	1,946	2,016	2,018	1,893	1,710	1,508	38,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,320	1,213	1,161	1,150	1,142	1,184	1,316	1,471	1,630	1,710	1,725	1,656	1,636	1,624	1,614	1,576	1,579	1,865	1,934	1,988	2,000	1,872	1,668	1,463	37,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,321	1,234	1,179	1,164	1,176	1,209	1,340	1,491	1,603	1,647	1,565	1,541	1,536	1,553	1,556	1,492	1,561	1,823	1,907	1,957	1,941	1,784	1,602	1,405	36,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,290	1,196	1,171	1,159	1,176	1,211	1,325	1,496	1,561	1,584	1,482	1,595	1,616	1,699	1,713	1,549	1,616	1,825	1,917	1,991	1,951	1,755	1,581	1,388	36,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,244	1,166	1,113	1,103	1,089	1,137	1,245	1,397	1,541	1,568	1,580	1,549	1,560	1,583	1,542	1,427	1,459	1,715	1,804	1,783	1,753	1,629	1,472	1,342	34,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,209	1,154	1,113	1,104	1,090	1,133	1,217	1,379	1,510	1,558	1,649	1,700	1,605	1,741	1,655	1,594	1,618	1,736	1,805	1,801	1,806	1,678	1,522	1,381	35,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,256	1,204	1,175	1,163	1,150	1,175	1,259	1,387	1,550	1,690	1,838	1,894	1,817	1,943	1,809	1,753	1,745	1,820	1,908	1,853	1,821	1,676	1,566	1,441	37,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,262	1,177	1,143	1,124	1,126	1,181	1,275	1,417	1,533	1,527	1,485	1,489	1,524	1,536	1,478	1,407	1,470	1,709	1,797	1,821	1,844	1,707	1,530	1,363	34,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,294	1,202	1,166	1,141	1,143	1,189	1,323	1,462	1,590	1,547	1,488	1,483	1,490	1,481	1,489	1,415	1,466	1,759	1,866	1,912	1,939	1,772	1,600	1,428	35,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,286	1,197	1,171	1,148	1,143	1,193	1,323	1,462	1,582	1,527	1,511	1,450	1,395	1,358	1,395	1,387	1,470	1,742	1,856	1,859	1,865	1,727	1,567	1,395	35,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,278	1,190	1,186	1,148	1,159	1,223	1,314	1,445	1,591	1,568	1,520	1,408	1,348	1,331	1,310	1,361	1,484	1,718	1,843	1,839	1,851	1,704	1,548	1,358	34,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη