Παρασκευή, 1 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,91	21,26	23,82	20,48	18,85	18,69	19,94	20,38	21,38	22,40	26,32	29,85	30,69	28,32	23,40	25,44	26,27	27,29	28,36	28,67	29,61	27,76	26,67	24,56	593,34
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	6,35	6,35	6,14	5,47	5,31	5,98	6,11	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	5,69	149,01
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,56	14,91	17,47	14,33	13,38	13,38	13,96	14,27	15,03	16,05	19,97	23,50	24,34	21,97	17,05	19,09	19,92	20,94	22,01	22,32	23,26	21,41	20,32	18,88	444,33
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 2 Ιανουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	21,21	18,89	20,05	19,33	19,33	18,12	19,28	21,03	24,71	25,89	21,45	27,56	29,02	30,29	28,68	30,49	30,90	30,98	31,40	31,89	30,50	28,99	26,57	25,87	612,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,35	5,67	6,01	5,80	5,80	5,38	5,79	6,31	5,83	6,35	2,57	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	5,90	143,95
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,86	13,22	14,03	13,53	13,53	12,74	13,50	14,72	18,88	19,54	18,88	21,21	22,67	23,94	22,33	24,14	24,55	24,63	25,05	25,54	24,15	22,64	20,22	19,98	468,48

Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 3 Ιανουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	20,70	19,77	19,48	18,77	17,74	17,98	19,57	23,64	24,86	26,85	26,99	26,46	26,09	26,01	25,46	28,09	30,97	32,58	33,00	32,72	32,53	30,21	28,47	24,73	613,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,21	5,93	5,84	5,63	5,00	5,24	5,87	4,76	5,98	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	5,48	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	4,75	143,24
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,49	13,84	13,63	13,14	12,74	12,74	13,70	18,88	18,88	20,50	20,64	20,11	19,74	19,66	19,98	21,74	24,62	26,23	26,65	26,37	26,18	23,86	22,12	19,98	470,42

Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 4 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,89	18,49	19,58	19,12	18,25	18,22	19,59	22,27	23,87	26,14	24,87	24,32	23,47	23,80	24,87	27,78	29,79	31,12	32,36	31,93	31,40	29,74	27,45	24,87	595,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	5,55	5,87	5,74	5,47	5,47	5,88	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	148,28
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,54	12,94	13,71	13,39	12,77	12,76	13,71	15,92	17,52	19,79	18,52	17,97	17,12	17,45	18,52	21,43	23,44	24,77	26,01	25,58	25,05	23,39	21,10	18,52	446,92
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 5 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,36	16,14	17,63	15,82	14,74	15,19	16,88	21,11	23,73	21,72	23,71	22,32	22,29	23,42	23,10	22,92	27,13	28,41	28,90	28,96	28,72	27,28	24,98	25,79	539,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,51	3,40	4,89	4,75	4,42	4,56	5,06	6,33	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,10	6,35	140,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,85	12,74	12,74	11,07	10,32	10,63	11,81	14,78	17,38	15,37	17,36	15,97	15,94	17,07	16,75	16,57	20,78	22,06	22,55	22,61	22,37	20,93	18,88	19,44	398,97
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 6 Ιανουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	19,96	17,86	17,92	16,26	14,96	15,14	16,94	17,74	20,15	21,51	22,87	23,51	22,79	20,42	17,16	18,40	20,94	23,48	25,43	26,05	26,11	25,63	24,31	21,87	497,39
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,99	5,12	5,18	4,88	4,49	4,54	5,08	1,43	6,04	6,35	6,35	6,35	6,35	6,13	3,78	5,02	6,28	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	133,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	13,97	12,74	12,74	11,38	10,47	10,60	11,86	16,30	14,10	15,16	16,52	17,16	16,44	14,30	13,38	13,38	14,66	17,13	19,08	19,70	19,76	19,28	17,96	15,52	363,58

Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 7 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,13	16,07	17,50	15,29	15,29	15,88	17,30	19,59	21,96	20,98	20,63	20,33	20,77	21,84	22,89	23,85	28,43	29,52	31,33	30,97	30,39	27,86	28,20	24,68	539,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,39	3,33	4,77	4,59	4,59	4,76	5,19	5,88	6,35	6,29	6,19	6,10	6,23	6,17	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	5,81	138,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	10,70	10,70	11,12	12,11	13,71	15,61	14,68	14,44	14,23	14,54	15,66	16,54	17,50	22,08	23,17	24,98	24,62	24,04	21,51	21,85	18,88	400,91
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 8 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό:μέτριο προς υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,59	15,25	16,65	15,78	15,48	16,02	17,41	20,13	22,51	23,07	23,08	22,01	21,81	22,82	25,78	24,77	26,35	28,76	31,17	31,76	31,27	29,59	26,71	23,71	547,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,95	3,61	5,00	4,14	3,84	4,38	5,22	5,56	6,35	6,35	6,35	6,34	6,14	6,35	6,35	5,89	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	4,83	135,11
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	11,66	11,64	11,64	11,64	12,19	14,57	16,16	16,72	16,73	15,66	15,66	16,47	19,43	18,88	20,00	22,41	24,82	25,41	24,92	23,24	20,36	18,88	412,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 9 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό:μέτριο προς υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,44	18,29	19,39	18,00	17,01	16,82	17,45	18,19	19,72	21,88	24,31	24,86	27,07	28,91	28,57	27,29	27,20	28,62	29,34	28,89	28,24	26,78	24,66	23,34	565,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,13	5,49	5,82	5,26	4,27	4,08	4,71	5,45	5,91	6,21	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	5,79	4,46	139,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,31	12,81	13,57	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,80	15,66	17,96	18,51	20,72	22,56	22,22	20,94	20,85	22,27	22,99	22,54	21,89	20,43	18,88	18,88	425,47
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 10 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο προς υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,21	16,80	16,93	17,78	15,78	15,46	15,53	16,73	20,74	22,73	23,32	24,32	24,76	23,95	22,76	24,07	25,06	26,99	28,51	28,35	28,66	27,63	24,80	23,73	534,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,76	5,04	5,08	5,33	4,74	4,64	4,66	5,02	5,08	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	5,92	4,85	138,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,45	11,76	11,85	12,45	11,05	10,82	10,87	11,71	15,66	16,38	16,97	17,97	18,41	17,60	16,41	17,72	18,71	20,64	22,16	22,00	22,31	21,28	18,88	18,88	395,94
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο προς υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,25	17,46	18,84	17,67	16,49	16,15	16,93	19,07	20,01	21,67	25,32	25,01	23,42	26,15	26,81	26,08	26,32	29,95	29,27	29,12	29,38	27,74	22,74	18,45	550,29
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,38	5,24	5,65	5,30	4,85	4,51	5,08	5,72	6,00	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	3,86	5,53	135,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	12,22	13,19	12,37	11,64	11,64	11,85	13,35	14,01	15,32	18,97	18,66	17,07	19,80	20,46	19,73	19,97	23,60	22,92	22,77	23,03	21,39	18,88	12,91	414,61
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 12 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,24	17,99	17,26	15,95	15,01	15,23	16,46	21,23	22,15	23,98	23,00	21,58	22,09	23,33	22,51	24,30	26,97	25,43	29,46	27,18	26,63	26,92	22,47	22,04	527,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,86	4,62	5,18	4,79	4,50	4,57	4,94	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	141,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	12,08	11,17	10,51	10,66	11,52	14,88	15,80	17,63	16,65	15,23	15,74	16,98	16,16	17,95	20,62	19,08	23,11	20,83	20,28	20,57	16,12	15,69	386,02
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε βλάβη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 13 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,32	13,77	14,88	13,77	13,02	13,71	15,81	20,55	22,50	20,52	20,68	23,82	21,56	23,63	20,43	21,55	21,87	25,82	25,26	25,76	25,59	23,78	22,17	21,38	489,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,94	3,60	4,46	3,61	2,86	3,54	4,74	6,17	6,35	6,16	4,37	6,35	6,35	6,35	6,13	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	132,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	10,16	10,41	10,16	10,16	10,16	11,07	14,39	16,15	14,36	16,30	17,47	15,21	17,28	14,30	15,20	15,52	19,47	18,91	19,41	19,24	17,43	15,82	15,03	357,01
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε βλάβη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 14 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,60	14,36	15,74	14,77	13,92	14,39	16,17	19,01	22,42	21,56	21,38	26,65	28,53	26,11	27,01	25,84	25,55	26,26	27,72	27,81	27,16	28,11	25,32	23,83	535,21
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,68	4,20	4,72	4,43	3,76	4,23	4,85	5,63	6,73	6,47	6,41	7,77	8,56	7,23	8,10	6,96	6,67	7,38	8,31	8,34	8,15	8,43	7,60	7,15	156,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,92	10,16	11,02	10,34	10,16	10,16	11,32	13,38	15,69	15,09	14,96	18,88	19,97	18,88	18,91	18,88	18,88	18,88	19,40	19,47	19,01	19,68	17,72	16,68	378,44
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε βλάβη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	17,78	18,25	17,16	16,25	18,06	15,56	19,85	20,87	21,86	24,35	22,02	21,45	21,68	22,04	22,18	25,90	28,30	27,72	30,12	30,62	30,00	28,54	26,01	24,88	551,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,33	5,48	5,15	4,61	5,42	3,92	5,96	6,26	6,56	7,31	6,35	5,79	6,02	6,38	6,52	7,02	8,49	8,32	8,83	8,83	8,83	8,56	7,14	6,00	159,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	12,44	12,78	12,01	11,64	12,64	11,64	13,90	14,61	15,30	17,05	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	18,88	19,81	19,40	21,30	21,80	21,17	19,98	18,88	18,88	392,41
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε βλάβη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 16 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,71	19,21	18,26	17,23	16,17	16,30	17,66	18,71	23,60	23,18	24,77	25,40	26,63	27,84	30,01	28,22	28,37	28,86	29,55	29,15	28,98	26,85	27,04	20,96	571,64
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,61	5,76	5,48	4,49	3,43	3,56	4,92	5,61	4,72	4,30	5,90	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	2,08	132,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,09	13,44	12,78	12,74	12,74	12,74	12,74	13,09	18,88	18,88	18,88	19,05	20,28	21,49	23,66	21,87	22,02	22,51	23,20	22,80	22,63	20,50	20,69	18,88	439,57
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε βλάβη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 17 Ιανουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	18,47	18,96	18,03	17,02	15,97	16,10	17,44	18,47	23,30	22,89	24,46	25,08	26,30	27,49	29,63	27,87	28,01	28,50	29,18	28,79	28,61	26,51	26,70	20,70	564,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,54	5,69	5,29	4,28	3,23	3,36	4,70	5,54	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,21	139,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	12,93	13,28	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,93	16,95	16,54	18,11	18,73	19,95	21,14	23,28	21,52	21,66	22,15	22,83	22,44	22,26	20,16	20,35	14,49	425,40
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε βλάβη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,11	17,31	17,92	17,94	17,26	17,78	20,04	23,35	25,52	27,79	27,77	29,36	27,44	26,56	27,29	28,93	30,48	31,62	33,80	34,34	33,55	31,47	28,33	26,48	622,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,03	5,19	5,38	5,38	5,18	5,33	3,74	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	144,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,08	12,12	12,55	12,56	12,09	12,44	16,30	17,00	19,17	21,44	21,42	23,01	21,09	20,21	20,94	22,58	24,13	25,27	27,45	27,99	27,20	25,12	21,98	20,13	478,27
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε βλάβη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 19 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,16	21,84	22,82	21,66	20,11	19,06	20,10	22,03	26,58	32,45	35,34	38,08	37,40	34,53	33,43	36,36	37,89	37,15	38,28	37,63	36,92	36,19	33,66	31,81	735,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	6,17	6,35	6,00	6,03	5,72	6,03	3,15	6,35	6,33	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	147,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,81	15,66	16,47	15,66	14,08	13,34	14,07	18,88	20,23	26,12	28,99	31,73	31,05	28,18	27,08	30,01	31,54	30,80	31,93	31,28	30,57	29,84	27,31	25,46	588,08
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 20 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,74	21,84	23,19	23,04	22,05	21,87	23,21	27,34	33,50	37,90	37,62	37,59	37,02	34,24	32,20	34,69	35,89	38,10	40,53	40,13	39,06	36,69	34,28	32,08	769,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,77	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	151,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	15,49	16,84	16,69	15,70	15,52	16,86	20,99	27,15	31,55	31,27	31,24	30,67	27,89	25,85	28,34	29,54	31,75	34,18	33,78	32,71	30,34	27,93	25,73	617,98
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 21 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,95	21,79	23,04	20,81	20,24	20,97	25,84	30,50	33,23	36,66	36,45	35,70	36,95	36,87	37,51	42,41	42,03	43,59	42,16	41,77	42,36	38,15	35,90	33,20	804,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	6,35	6,35	6,24	5,76	6,29	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	151,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,60	15,44	16,69	14,57	14,48	14,68	19,49	24,15	26,88	30,31	30,10	29,35	30,60	30,52	31,16	36,06	35,68	37,24	35,81	35,42	36,01	31,80	29,55	26,85	652,43
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 22 Ιανουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	23,56	19,98	21,98	21,26	20,94	22,42	26,74	31,41	35,09	35,86	35,87	35,77	35,99	36,56	35,27	37,27	38,79	37,81	39,72	39,98	38,84	36,53	33,56	31,43	772,64
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,35	5,51	6,35	6,35	6,28	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	151,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	17,21	14,48	15,63	14,91	14,66	16,07	20,39	25,06	28,74	29,51	29,52	29,42	29,64	30,21	28,92	30,92	32,44	31,46	33,37	33,63	32,49	30,18	27,21	25,08	621,15
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 23 Ιανουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	21,79	19,42	19,50	19,73	18,99	19,04	19,79	22,77	25,89	27,50	29,13	33,23	35,93	37,60	35,45	36,50	36,85	33,16	33,50	33,38	32,39	31,32	29,90	26,39	679,16
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,35	5,83	5,85	5,92	5,70	5,71	5,94	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	149,24
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	15,44	13,59	13,65	13,81	13,29	13,33	13,85	16,42	19,54	21,15	22,78	26,88	29,58	31,25	29,10	30,15	30,50	26,81	27,15	27,03	26,04	24,97	23,55	20,04	529,92
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 24 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,63	20,45	21,37	20,28	18,83	17,85	18,82	20,63	24,89	30,39	33,10	35,66	35,02	32,33	31,31	34,05	35,48	34,79	35,85	35,24	34,57	33,89	31,52	29,78	688,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	6,13	6,35	6,09	5,65	5,11	5,65	6,19	4,91	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	147,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,28	14,31	15,02	14,20	13,18	12,74	13,18	14,44	19,98	24,04	26,75	29,31	28,67	25,98	24,96	27,70	29,13	28,44	29,50	28,89	28,22	27,54	25,17	23,43	541,05
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 25 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,41	21,39	22,59	21,72	21,99	21,00	25,31	29,14	32,07	34,62	36,41	34,85	34,64	34,82	33,79	33,63	34,07	34,38	36,95	36,65	35,31	35,74	31,71	29,56	737,75
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	6,35	6,35	6,05	6,32	6,30	5,33	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	151,01
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,06	15,04	16,24	15,67	15,67	14,70	19,98	22,79	25,72	28,27	30,06	28,50	28,29	28,47	27,44	27,28	27,72	28,03	30,60	30,30	28,96	29,39	25,36	23,21	586,74
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,76	18,85	20,64	19,87	18,80	18,81	20,90	24,24	30,42	28,63	29,71	29,29	29,18	29,28	29,13	32,34	32,18	36,11	33,36	32,78	31,51	32,90	27,06	27,05	653,83
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,23	4,38	6,16	5,40	4,33	4,33	6,27	4,26	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	142,96
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,53	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,63	19,98	24,07	22,28	23,36	22,94	22,83	22,93	22,78	25,99	25,83	29,76	27,01	26,43	25,16	26,55	20,71	20,70	510,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 27 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,56	18,67	20,43	19,68	18,62	18,62	20,69	24,00	30,12	28,35	29,42	29,00	28,89	28,99	28,84	32,02	31,86	35,76	33,03	32,45	31,20	32,58	26,80	26,79	647,36
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,17	5,60	6,13	5,90	5,58	5,59	6,21	4,02	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	146,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,39	13,07	14,30	13,77	13,03	13,04	14,48	19,98	23,77	22,00	23,07	22,65	22,54	22,64	22,49	25,67	25,51	29,41	26,68	26,10	24,85	26,23	20,45	20,44	500,55
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 28 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,18	15,88	17,44	16,43	15,50	15,94	18,47	23,31	25,23	28,22	28,28	28,46	28,88	28,89	26,98	29,01	28,81	28,23	33,04	33,00	29,92	28,11	24,68	24,53	595,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,45	3,15	4,70	3,70	2,76	3,21	5,54	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	4,71	4,56	133,01
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,93	16,96	18,88	21,87	21,93	22,11	22,53	22,54	20,63	22,66	22,46	21,88	26,69	26,65	23,57	21,76	19,98	19,98	462,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 29 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,23	17,13	19,48	18,52	15,95	16,33	18,65	23,99	27,53	30,32	31,84	31,72	31,45	31,78	29,21	33,52	33,63	32,24	33,69	34,22	33,38	32,33	30,78	28,76	654,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,85	3,75	5,84	5,15	2,57	2,95	5,27	3,38	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	135,36
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	13,64	13,38	13,38	13,38	13,38	20,62	21,18	23,97	25,49	25,37	25,10	25,43	22,86	27,17	27,28	25,89	27,34	27,87	27,03	25,98	24,43	22,41	519,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε βλάβη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 30 Ιανουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	20,35	15,86	17,39	17,12	15,14	15,24	16,56	17,95	24,46	26,16	24,96	24,22	24,41	24,60	27,64	27,39	28,10	32,18	30,74	29,80	29,01	29,74	24,45	24,09	567,57
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,88	4,22	5,22	5,14	3,50	3,60	4,92	5,39	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	139,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,48	11,64	12,17	11,98	11,64	11,64	11,64	12,57	18,11	19,81	18,61	17,87	18,06	18,25	21,29	21,04	21,75	25,83	24,39	23,45	22,66	23,39	18,10	17,74	428,12
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Σε βλάβη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 31 Ιανουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	18,17	15,98	17,43	16,36	15,42	15,29	16,47	17,72	18,84	22,11	20,87	21,38	21,85	21,70	20,80	23,67	24,86	28,31	28,33	29,15	28,67	27,30	25,80	24,05	520,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,45	4,34	5,23	4,72	3,78	3,65	4,83	4,34	5,46	6,35	6,26	6,35	6,35	6,35	6,24	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	136,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	12,72	11,64	12,20	11,64	11,64	11,64	11,64	13,38	13,38	15,76	14,61	15,03	15,50	15,35	14,56	17,32	18,51	21,96	21,98	22,80	22,32	20,95	19,45	17,70	383,69
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 1 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,46	17,35	19,73	18,76	16,16	16,54	18,89	24,30	27,89	30,71	32,24	32,13	31,86	32,19	29,58	33,95	34,06	32,65	34,12	34,66	33,81	32,75	31,18	29,14	663,09
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,54	4,61	5,92	5,63	3,42	3,80	5,67	4,33	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	140,51
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,92	12,74	13,81	13,13	12,74	12,74	13,22	19,98	21,54	24,36	25,89	25,78	25,51	25,84	23,23	27,60	27,71	26,30	27,77	28,31	27,46	26,40	24,83	22,79	522,58
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 2 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,75	21,99	24,20	23,62	22,80	22,65	26,05	30,58	34,65	35,65	36,32	35,28	33,12	32,48	30,87	32,85	35,76	36,02	36,75	36,27	34,69	34,94	30,66	26,95	739,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	152,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,40	15,64	17,85	17,27	16,45	16,30	19,70	24,23	28,30	29,30	29,97	28,93	26,77	26,13	24,52	26,50	29,41	29,67	30,40	29,92	28,34	28,59	24,31	20,60	587,50
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 3 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,75	21,99	24,20	23,62	22,80	22,65	26,05	30,58	33,35	36,74	35,16	33,28	31,12	30,48	28,87	30,85	34,76	35,02	36,75	36,27	34,69	34,94	30,66	26,95	726,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	152,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,40	15,64	17,85	17,27	16,45	16,30	19,70	24,23	27,00	30,39	28,81	26,93	24,77	24,13	22,52	24,50	28,41	28,67	30,40	29,92	28,34	28,59	24,31	20,60	574,13
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε βλάβη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 4 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,29	15,63	17,37	16,45	15,65	16,38	20,20	23,27	24,04	23,96	24,98	27,07	26,62	24,39	21,93	25,61	26,45	27,32	31,17	31,10	30,79	29,36	26,60	24,91	568,56
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,55	2,89	4,63	3,72	2,91	3,64	6,06	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	5,62	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,03	135,31
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	14,14	16,92	17,69	17,61	18,63	20,72	20,27	18,04	16,31	19,26	20,10	20,97	24,82	24,75	24,44	23,01	20,25	18,88	433,25
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε βλάβη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 5 Φεβρουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	20,67	18,21	19,68	18,70	17,91	18,32	21,21	24,03	25,48	25,72	24,06	23,56	23,90	23,89	22,78	24,93	25,38	26,40	30,42	32,19	32,18	30,38	26,86	25,10	581,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,20	5,46	5,90	5,61	5,17	5,50	6,35	5,15	6,35	6,35	5,18	4,68	5,02	5,01	3,90	6,05	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	5,06	3,30	134,37
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,47	12,75	13,77	13,09	12,74	12,83	14,86	18,88	19,13	19,37	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,03	20,05	24,07	25,84	25,83	24,03	21,80	21,80	447,62
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 6 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,60	15,41	16,37	15,59	14,70	14,75	16,04	17,40	20,47	21,33	22,94	23,81	26,72	26,71	23,73	23,42	22,66	24,16	27,27	26,76	25,96	24,81	23,70	21,09	513,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,86	2,67	3,63	2,86	1,96	2,01	3,30	1,74	4,80	5,66	6,35	6,35	6,35	6,35	4,85	4,54	3,78	5,28	6,35	6,35	6,35	5,93	4,83	2,21	109,36
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	15,67	15,67	15,67	16,59	17,46	20,37	20,36	18,88	18,88	18,88	18,88	20,92	20,41	19,61	18,88	18,88	18,88	404,03
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 7 Φεβρουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	17,37	15,21	16,16	15,39	14,51	14,56	15,83	17,18	20,20	21,05	22,64	23,50	26,37	26,36	23,42	23,11	22,36	23,84	26,91	26,41	25,62	24,49	23,40	20,81	506,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,21	3,57	4,52	3,75	2,87	2,92	4,19	5,15	6,06	6,32	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,05	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	4,50	131,31
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	12,16	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,02	14,14	14,74	16,29	17,15	20,02	20,01	17,07	16,76	16,31	17,49	20,56	20,06	19,27	18,14	17,05	16,31	375,40
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 8 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,58	18,32	19,20	18,47	17,58	17,98	20,95	23,84	23,68	23,25	21,87	21,47	21,31	21,17	20,52	22,70	23,88	27,02	29,41	30,81	30,84	29,89	26,78	25,34	556,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,01	5,50	5,76	5,54	5,27	5,39	6,29	2,03	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,16	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	143,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,57	12,83	13,44	12,93	12,31	12,59	14,67	21,81	17,33	16,90	15,52	15,12	14,96	14,82	14,36	16,35	17,53	20,67	23,06	24,46	24,49	23,54	20,43	18,99	413,66
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,35	17,08	18,26	17,46	16,87	17,31	20,18	22,97	22,68	22,03	20,93	19,99	20,52	20,48	20,03	22,09	22,81	24,87	28,98	29,77	29,36	28,25	25,52	22,63	530,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,81	4,34	5,48	4,73	4,13	4,57	6,05	6,35	6,35	6,35	6,28	6,00	6,16	6,14	6,01	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	141,89
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,55	12,74	12,78	12,74	12,74	12,74	14,13	16,62	16,33	15,68	14,65	13,99	14,37	14,33	14,02	15,74	16,46	18,52	22,63	23,42	23,01	21,90	19,17	16,28	388,53
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,83	16,38	16,31	15,43	14,47	16,56	18,61	21,59	21,36	22,18	24,65	25,90	24,17	24,94	24,74	27,24	27,26	27,44	28,72	29,07	28,15	27,79	22,81	22,57	545,19
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,05	4,92	4,89	4,63	4,31	4,97	4,14	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	140,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,78	11,47	11,42	10,80	10,16	11,59	14,48	15,24	15,01	15,83	18,30	19,55	17,82	18,59	18,39	20,89	20,91	21,09	22,37	22,72	21,80	21,44	16,46	16,22	404,34
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 11 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,83	16,38	16,31	15,43	14,47	16,56	18,61	22,59	22,36	24,18	26,65	27,90	26,17	26,94	25,74	28,24	27,26	27,44	28,72	29,07	28,15	27,79	22,81	22,57	559,19
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,05	4,92	4,89	4,63	4,31	4,97	4,14	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	140,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,78	11,47	11,42	10,80	10,16	11,59	14,48	16,24	16,01	17,83	20,30	21,55	19,82	20,59	19,39	21,89	20,91	21,09	22,37	22,72	21,80	21,44	16,46	16,22	418,34
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 12 Φεβρουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	19,27	14,51	16,02	15,69	15,59	16,35	19,39	21,84	21,75	21,69	20,95	20,59	20,03	21,29	22,11	21,24	21,64	22,24	26,18	27,89	27,22	25,42	24,67	23,20	506,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,78	4,35	4,81	4,71	4,68	4,91	5,82	6,35	6,35	6,35	6,28	6,18	6,01	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	142,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	13,49	10,17	11,21	10,98	10,91	11,45	13,57	15,49	15,40	15,34	14,66	14,41	14,02	14,94	15,76	14,89	15,29	15,89	19,83	21,54	20,87	19,07	18,32	16,85	364,35
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 13 Φεβρουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	23,26	20,30	21,78	20,40	19,26	19,03	20,46	22,07	23,93	26,51	24,68	24,03	23,31	22,63	23,32	23,66	23,98	26,10	33,07	32,89	34,31	30,41	29,35	23,30	592,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,35	6,09	6,35	6,12	5,78	5,71	6,14	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	3,32	147,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	16,91	14,21	15,43	14,28	13,48	13,32	14,32	15,72	17,58	20,16	18,33	17,68	16,96	16,28	16,97	17,31	17,63	19,75	26,72	26,54	27,96	24,06	23,00	19,98	444,59
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 14 Φεβρουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου	Αιολικό δυναμικό: Υψηλό

Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,60	18,07	18,43	16,36	15,99	16,40	19,29	23,39	23,64	22,32	20,69	21,80	22,38	22,28	22,99	23,06	24,38	25,36	31,47	31,36	32,97	29,04	27,88	26,24	558,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	5,33	5,53	3,62	3,25	3,66	5,79	6,35	6,35	6,35	6,21	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	141,33
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,25	12,74	12,90	12,74	12,74	12,74	13,50	17,04	17,29	15,97	14,48	15,45	16,03	15,93	16,64	16,71	18,03	19,01	25,12	25,01	26,62	22,69	21,53	19,89	417,04
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 15 Φεβρουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	21,08	15,88	17,52	17,16	17,05	17,89	21,21	23,89	23,80	23,73	22,91	22,53	21,91	23,29	24,19	23,23	23,67	24,33	28,64	30,51	29,78	27,81	26,99	25,38	554,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,32	3,14	4,78	4,43	4,32	5,15	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	142,44
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,76	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	14,86	17,54	17,45	17,38	16,56	16,18	15,56	16,94	17,84	16,88	17,32	17,98	22,29	24,16	23,43	21,46	20,64	19,03	411,93

Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 16 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,47	19,19	19,43	19,60	18,74	18,70	19,82	21,36	23,87	27,68	29,81	31,39	33,59	33,00	30,47	32,43	32,60	31,19	33,42	36,28	33,86	32,52	30,61	29,43	660,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	4,71	5,83	5,88	5,62	5,61	5,95	6,35	3,89	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	145,44
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,12	14,48	13,60	13,72	13,12	13,09	13,87	15,01	19,98	21,33	23,46	25,04	27,24	26,65	24,12	26,08	26,25	24,84	27,07	29,93	27,51	26,17	24,26	23,08	515,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,54	20,14	20,40	20,58	19,68	19,64	20,81	22,43	25,06	29,06	31,30	32,96	33,59	33,00	30,47	32,43	32,60	32,75	35,09	38,09	35,55	34,15	32,14	30,90	685,36
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	5,67	6,12	6,17	5,90	5,89	6,24	2,45	5,08	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	145,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,19	14,48	14,28	14,41	13,77	13,75	14,57	19,98	19,98	22,71	24,95	26,61	27,24	26,65	24,12	26,08	26,25	26,40	28,74	31,74	29,20	27,80	25,79	24,55	540,22
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 18 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,29	20,81	21,08	21,26	20,33	20,28	21,50	23,17	25,89	30,02	32,33	34,05	34,70	34,09	31,47	33,50	33,68	33,83	36,25	39,35	36,72	35,27	33,20	31,92	707,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	6,24	6,32	6,35	6,10	6,09	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	151,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,94	14,57	14,75	14,91	14,23	14,20	15,15	16,82	19,54	23,67	25,98	27,70	28,35	27,74	25,12	27,15	27,33	27,48	29,90	33,00	30,37	28,92	26,85	25,57	556,23
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 19 Φεβρουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	25,70	21,12	22,77	21,86	20,97	21,72	25,35	31,10	33,15	38,16	39,40	40,06	40,58	39,28	35,26	38,02	39,48	38,16	40,61	41,15	39,64	36,65	34,09	32,20	796,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,35	6,34	6,35	6,35	6,29	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	152,33
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	19,35	14,79	16,42	15,51	14,68	15,37	19,00	24,75	26,80	31,81	33,05	33,71	34,23	32,93	28,91	31,67	33,13	31,81	34,26	34,80	33,29	30,30	27,74	25,85	644,15
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 20 Φεβρουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	20,79	17,87	19,12	18,16	17,26	17,44	18,42	22,23	25,04	27,53	27,13	27,58	27,30	28,23	28,70	31,47	32,51	31,68	32,34	33,34	33,03	31,06	27,87	24,70	620,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,24	5,14	5,74	5,42	4,52	4,70	5,53	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	4,72	143,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,56	12,74	13,39	12,74	12,74	12,74	12,89	15,88	18,69	21,18	20,78	21,23	20,95	21,88	22,35	25,12	26,16	25,33	25,99	26,99	26,68	24,71	21,52	19,98	477,21

Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 21 Φεβρουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	20,46	17,59	18,82	17,87	16,99	17,16	18,12	21,87	24,64	27,09	26,70	27,14	26,86	27,78	28,25	30,97	31,99	31,23	31,82	32,81	32,50	30,56	27,42	24,30	610,93
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,14	4,85	5,64	5,13	4,25	4,42	5,39	6,20	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	4,33	141,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,32	12,74	13,17	12,74	12,74	12,74	12,74	15,67	18,29	20,74	20,35	20,79	20,51	21,43	21,90	24,62	25,64	24,88	25,47	26,46	26,15	24,21	21,07	19,98	469,33
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 22 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,76	15,66	17,48	16,43	15,37	16,36	19,40	22,27	21,74	21,62	20,85	20,44	20,52	20,08	19,81	22,11	23,36	27,14	29,75	30,39	31,08	29,89	27,25	23,88	531,65
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,28	4,70	5,24	4,93	4,61	4,91	3,73	6,35	6,08	5,95	5,18	4,77	4,85	4,42	4,14	6,35	6,35	4,24	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	129,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,48	10,96	12,24	11,50	10,76	11,45	15,67	15,92	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,76	17,01	22,91	23,40	24,04	24,73	23,54	20,90	17,53	402,47
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,80	22,94	24,52	23,91	22,97	23,59	26,42	30,57	32,91	33,03	34,65	35,38	35,52	35,98	33,96	34,79	36,07	35,90	39,08	39,57	38,36	36,81	33,46	29,57	765,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	152,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,45	16,59	18,17	17,56	16,62	17,24	20,07	24,22	26,56	26,68	28,30	29,03	29,17	29,63	27,61	28,44	29,72	29,55	32,73	33,22	32,01	30,46	27,11	23,22	613,34
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	23,66	19,44	21,14	20,98	19,54	20,26	23,87	27,31	27,57	26,64	25,09	24,76	26,62	24,53	23,44	26,18	27,67	31,03	34,59	35,60	35,65	34,21	31,24	29,53	640,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	4,78	5,83	6,34	6,29	5,86	6,08	4,99	6,35	6,35	6,35	6,21	5,88	6,35	5,65	4,57	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	145,04
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	18,88	13,61	14,80	14,68	13,68	14,18	18,88	20,96	21,22	20,29	18,88	18,88	20,27	18,88	18,88	19,83	21,32	24,68	28,24	29,25	29,30	27,86	24,89	23,18	495,51

Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,67	19,45	21,15	20,99	19,55	20,27	23,88	27,32	27,58	26,65	25,10	24,77	26,63	24,54	23,45	26,19	27,69	31,05	34,61	35,61	35,67	34,23	31,26	29,55	640,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,79	5,83	6,35	6,30	5,86	6,08	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	149,51
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	13,61	14,81	14,69	13,68	14,19	17,53	20,97	21,23	20,30	18,75	18,42	20,28	18,19	17,10	19,84	21,34	24,70	28,26	29,26	29,32	27,88	24,91	23,20	491,35
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,93	20,45	21,18	20,67	20,06	20,65	23,22	26,98	26,07	24,53	23,28	22,79	22,85	22,32	22,30	23,35	24,32	25,50	32,04	32,82	33,72	31,66	29,19	27,17	601,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,96	6,13	6,35	6,20	6,02	6,19	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	149,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	14,31	14,83	14,47	14,04	14,45	16,87	20,63	19,72	18,18	16,93	16,44	16,50	15,97	15,95	17,00	17,97	19,15	25,69	26,47	27,37	25,31	22,84	20,82	451,90
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 27 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,00	17,94	18,67	17,54	16,64	17,41	19,41	22,87	22,13	22,06	22,37	21,25	21,09	20,99	20,12	21,35	21,39	25,73	27,50	29,91	29,86	28,09	27,46	25,87	538,65
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,30	5,21	5,60	4,81	3,90	4,67	5,82	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,33	6,30	6,04	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	143,86
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,70	12,74	13,07	12,74	12,74	12,74	13,59	16,52	15,78	15,71	16,02	14,90	14,76	14,69	14,08	15,00	15,04	19,38	21,15	23,56	23,51	21,74	21,11	19,52	394,78
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 28 Φεβρουάριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	19,95	17,05	17,74	16,67	15,81	16,54	18,44	21,73	21,02	20,95	21,25	20,19	20,03	19,94	19,11	20,28	20,32	24,45	26,12	28,41	28,36	26,69	26,09	24,58	511,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,98	4,31	5,00	3,93	3,07	3,80	5,53	6,35	6,31	6,29	6,35	6,06	6,01	5,98	5,73	5,81	5,85	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	136,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	13,96	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,91	15,38	14,72	14,67	14,90	14,13	14,02	13,96	13,38	14,48	14,48	18,10	19,77	22,06	22,01	20,34	19,74	18,23	374,91
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,14	18,92	19,69	18,50	17,55	18,36	20,47	24,12	23,34	24,26	24,59	23,41	23,24	23,14	23,12	23,52	23,56	28,14	29,00	31,54	31,49	29,62	28,96	27,28	577,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	5,68	5,91	5,55	4,81	5,51	5,99	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	147,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,79	13,25	13,78	12,95	12,74	12,85	14,48	17,77	16,99	17,91	18,24	17,06	16,89	16,79	16,77	17,17	17,21	21,79	22,65	25,19	25,14	23,27	22,61	20,93	430,23
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 2 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,57	17,18	18,93	17,68	16,56	17,17	19,47	23,74	24,87	25,26	23,75	23,28	24,83	24,69	23,55	24,45	25,41	27,38	29,61	32,71	32,63	30,67	27,97	24,72	576,06
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,87	4,44	5,68	4,94	3,83	4,43	4,99	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	142,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,70	12,74	13,25	12,74	12,74	12,74	14,48	17,39	18,52	18,91	17,40	16,93	18,48	18,34	17,20	18,10	19,06	21,03	23,26	26,36	26,28	24,32	21,62	18,37	433,92
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 3 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,10	16,28	17,98	17,35	16,34	17,07	19,37	22,59	22,68	22,63	22,23	22,79	22,38	22,50	21,39	24,86	27,24	29,74	30,88	32,45	31,80	30,26	26,64	26,53	563,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,73	3,54	5,24	4,61	3,60	4,33	5,81	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	140,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,37	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,56	16,24	16,33	16,28	15,88	16,44	16,03	16,15	15,04	18,51	20,89	23,39	24,53	26,10	25,45	23,91	20,29	20,18	422,26
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 4 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,20	16,67	17,99	17,19	16,14	16,94	19,95	25,46	27,00	26,86	27,39	28,40	28,32	29,47	31,06	32,54	32,79	31,20	36,65	36,89	35,82	35,09	28,83	28,83	646,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,76	3,93	5,25	4,45	3,40	4,21	5,99	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	140,94
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,44	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,97	19,11	20,65	20,51	21,04	22,05	21,97	23,12	24,71	26,19	26,44	24,85	30,30	30,54	29,47	28,74	22,48	22,48	505,75
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 5 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,29	20,17	20,26	19,28	18,40	18,99	21,44	25,70	24,42	26,61	26,33	23,90	25,18	24,59	22,29	24,89	25,90	29,37	30,91	32,91	32,58	30,86	27,64	27,53	601,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	6,05	6,08	5,78	5,52	5,70	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	149,78
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,94	14,12	14,18	13,49	12,88	13,29	15,09	19,35	18,07	20,26	19,98	17,55	18,83	18,24	15,94	18,54	19,55	23,02	24,56	26,56	26,23	24,51	21,29	21,18	451,64
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 6 Μάρτιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	21,17	19,63	20,32	19,47	18,43	18,58	19,86	21,78	21,47	21,37	20,74	20,93	20,00	20,08	18,87	21,02	21,68	23,27	27,52	30,73	31,18	29,78	26,67	23,68	538,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,35	5,89	6,10	5,84	5,53	5,57	5,96	6,35	6,35	6,35	6,22	6,28	6,00	6,02	5,50	6,31	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	4,80	145,86
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,82	13,74	14,23	13,63	12,90	13,01	13,90	15,43	15,12	15,02	14,52	14,65	14,00	14,05	13,38	14,71	15,33	16,92	21,17	24,38	24,83	23,43	20,32	18,88	392,36

Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 7 Μάρτιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	20,73	18,46	19,64	18,74	17,02	16,97	17,35	18,48	18,78	19,39	20,13	21,00	21,49	22,15	21,56	23,48	23,32	24,93	28,02	30,98	31,22	29,85	27,14	24,89	535,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,22	5,54	5,89	5,62	4,28	4,23	4,61	5,54	5,64	5,82	6,04	6,30	6,35	6,35	5,89	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,01	141,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,51	12,92	13,75	13,11	12,74	12,74	12,74	12,93	13,15	13,57	14,09	14,70	15,14	15,80	15,67	17,13	16,97	18,58	21,67	24,63	24,87	23,50	20,79	18,88	394,57
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 8 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,82	17,73	19,11	18,54	17,33	17,95	20,07	22,39	22,20	22,21	21,89	21,58	22,54	22,73	20,45	22,46	23,07	24,95	28,68	32,47	32,18	30,13	27,37	25,87	555,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	4,99	5,73	5,56	4,59	5,21	6,02	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	5,97	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	5,90	145,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,47	12,74	13,38	12,98	12,74	12,74	14,05	16,04	15,85	15,86	15,54	15,23	16,19	16,38	14,48	16,11	16,72	18,60	22,33	26,12	25,83	23,78	21,02	19,98	410,15
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 9 Μάρτιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	21,48	18,61	20,11	19,36	18,33	18,35	19,18	21,46	23,56	22,08	21,08	21,17	21,18	20,57	19,35	21,42	21,82	24,90	26,94	29,41	28,79	28,21	25,60	22,71	535,68
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,35	5,58	6,03	5,81	5,50	5,51	5,75	6,35	6,35	6,35	6,32	6,35	6,35	6,17	5,81	6,35	2,94	6,02	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	3,83	141,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	15,13	13,02	14,07	13,55	12,83	12,85	13,43	15,11	17,21	15,73	14,76	14,82	14,83	14,40	13,55	15,07	18,88	18,88	20,59	23,06	22,44	21,86	19,25	18,88	394,20
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,74	16,98	18,60	17,80	17,04	17,66	19,00	20,31	22,73	22,88	22,68	22,93	23,31	23,68	22,51	24,65	25,76	26,34	27,39	33,14	32,19	31,38	26,91	25,48	562,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,22	4,24	5,58	5,06	4,31	4,92	5,70	4,64	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	3,63	5,77	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	138,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,52	12,74	13,02	12,74	12,74	12,74	13,30	15,67	16,38	16,53	16,33	16,58	16,96	17,33	18,88	18,88	19,41	19,99	21,04	26,79	25,84	25,03	20,56	19,13	423,14
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 11 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,92	19,56	20,03	19,20	18,32	18,61	19,80	20,53	23,32	23,21	23,91	23,81	23,93	25,81	24,81	26,41	26,10	26,76	29,87	32,98	32,12	29,83	28,88	25,24	585,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	5,87	6,01	5,76	5,50	5,58	5,94	6,16	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	148,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,57	13,69	14,02	13,44	12,82	13,03	13,86	14,37	16,97	16,86	17,56	17,46	17,58	19,46	18,46	20,06	19,75	20,41	23,52	26,63	25,77	23,48	22,53	18,89	437,19
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 12 Μάρτιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	22,33	19,05	19,27	18,62	17,63	18,11	18,91	20,20	24,95	25,37	24,95	22,55	22,60	22,12	20,76	20,34	22,47	22,68	24,07	32,17	31,12	28,92	27,42	24,22	550,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,35	3,38	5,78	5,59	4,89	5,37	5,67	6,06	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,23	5,86	6,35	6,35	4,10	6,35	6,35	6,35	6,35	4,25	139,72
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	15,98	15,67	13,49	13,03	12,74	12,74	13,23	14,14	18,60	19,02	18,60	16,20	16,25	15,77	14,53	14,48	16,12	16,33	19,98	25,82	24,77	22,57	21,07	19,98	411,09
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 13 Μάρτιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	19,61	15,19	17,04	16,03	15,14	15,56	16,30	17,43	17,86	20,52	19,26	20,51	22,14	23,60	20,87	23,01	23,50	24,64	28,45	31,62	31,25	28,92	26,84	24,29	519,57
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,88	2,45	4,31	4,81	4,54	4,67	4,89	2,96	3,38	6,04	4,79	6,03	6,35	6,35	6,26	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	4,31	128,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	13,73	12,74	12,74	11,22	10,60	10,89	11,41	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	15,79	17,25	14,61	16,66	17,15	18,29	22,10	25,27	24,90	22,57	20,49	19,98	390,74
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 14 Μάρτιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	20,04	18,32	18,50	18,60	17,34	15,57	15,53	17,33	21,82	21,90	25,42	24,87	23,56	20,80	19,26	21,80	23,06	22,69	27,07	30,64	30,71	29,08	25,93	25,20	535,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,01	5,50	5,55	5,58	4,60	4,67	4,66	5,20	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,24	4,79	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	141,69
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,03	12,83	12,95	13,02	12,74	10,90	10,87	12,13	15,47	15,55	19,07	18,52	17,21	14,56	14,48	15,45	16,71	16,34	20,72	24,29	24,36	22,73	19,58	18,85	393,32
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 15 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,53	16,70	18,20	17,73	17,01	17,39	17,08	21,76	24,63	23,85	22,44	23,24	24,56	29,55	29,02	30,71	30,70	28,98	31,46	33,83	33,01	30,45	27,10	26,39	595,30
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,86	3,96	5,46	4,99	4,27	4,65	4,34	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	141,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,67	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	15,41	18,28	17,50	16,09	16,89	18,21	23,20	22,67	24,36	24,35	22,63	25,11	27,48	26,66	24,10	20,75	20,04	453,82
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 16 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,82	18,12	18,29	18,39	17,15	15,40	15,36	17,13	21,58	21,66	25,14	24,60	23,30	20,57	19,05	21,56	22,80	22,44	26,77	30,30	30,37	28,76	25,64	24,92	529,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,95	5,38	5,49	5,52	4,41	4,62	4,61	5,14	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,10	4,58	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	140,69
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,87	12,74	12,80	12,88	12,74	10,78	10,75	11,99	15,23	15,31	18,79	18,25	16,95	14,48	14,48	15,21	16,45	16,09	20,42	23,95	24,02	22,41	19,29	18,57	388,44
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 17 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,31	18,00	19,20	18,52	18,04	18,71	20,85	23,93	24,09	25,14	24,16	23,53	23,90	23,61	22,88	24,88	26,20	28,94	32,59	35,28	34,76	32,82	29,40	25,73	596,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	5,26	5,76	5,56	5,30	5,61	6,26	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	148,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,96	12,74	13,44	12,96	12,74	13,10	14,60	17,58	17,74	18,79	17,81	17,18	17,55	17,26	16,53	18,53	19,85	22,59	26,24	28,93	28,41	26,47	23,05	19,38	448,44
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 18 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,14	16,23	17,55	16,18	15,29	15,90	18,68	20,57	21,02	21,91	21,18	22,05	24,02	27,23	24,97	25,51	25,85	26,22	30,08	33,28	32,99	30,87	27,52	25,97	559,21
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,41	3,49	4,82	4,85	4,59	4,77	5,60	6,17	6,31	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,00	140,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	11,32	10,70	11,13	13,08	14,40	14,71	15,56	14,83	15,70	17,67	20,88	18,62	19,16	19,50	19,87	23,73	26,93	26,64	24,52	21,17	19,98	418,31
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 19 Μάρτιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	20,60	17,10	18,19	17,34	17,70	16,30	17,51	22,89	26,25	25,20	25,68	27,17	27,86	24,99	24,18	24,39	26,03	25,88	30,32	34,21	34,09	32,29	28,98	27,30	592,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,18	4,36	5,46	4,60	4,96	3,57	4,77	2,92	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	4,41	6,05	5,91	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	135,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,42	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	19,98	19,90	18,85	19,33	20,82	21,51	18,64	17,83	19,98	19,98	19,98	23,97	27,86	27,74	25,94	22,63	20,95	456,71
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 20 Μάρτιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	21,17	18,49	19,63	18,85	18,07	18,31	19,15	20,78	20,62	20,58	20,37	20,06	20,23	22,00	21,46	23,68	25,41	25,71	29,34	32,38	31,46	29,38	27,17	24,03	548,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,35	5,55	5,89	5,65	5,33	5,49	5,75	6,24	6,15	6,10	5,89	5,58	5,76	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	4,06	143,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,82	12,95	13,74	13,19	12,74	12,81	13,41	14,55	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	15,65	15,11	17,33	19,06	19,36	22,99	26,03	25,11	23,03	20,82	19,98	405,05

Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 21 Μάρτιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	20,97	18,18	19,27	18,46	17,38	16,83	17,57	19,16	20,96	23,23	24,40	24,87	25,57	26,31	24,10	25,26	25,12	23,84	26,86	30,14	28,86	26,41	27,20	22,57	553,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,29	5,44	5,78	5,54	4,64	4,09	4,83	5,75	6,29	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	143,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,68	12,74	13,49	12,92	12,74	12,74	12,74	13,41	14,67	16,88	18,05	18,52	19,22	19,96	17,75	18,91	18,77	17,49	20,51	23,79	22,51	20,06	20,85	16,22	409,60
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 22 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,60	17,10	18,19	17,34	17,70	16,30	17,51	22,89	26,25	25,20	25,68	27,17	27,86	24,99	24,18	24,39	26,03	25,88	30,32	34,21	34,09	32,29	28,98	27,30	592,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,18	5,13	5,46	5,20	5,31	4,66	5,25	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	145,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,42	11,97	12,74	12,14	12,39	11,64	12,25	16,54	19,90	18,85	19,33	20,82	21,51	18,64	17,83	18,04	19,68	19,53	23,97	27,86	27,74	25,94	22,63	20,95	447,30
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 23 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,15	16,38	17,96	18,52	19,56	18,41	18,88	23,11	25,57	27,62	28,71	28,28	28,37	27,30	25,20	27,16	27,73	26,89	29,98	32,56	32,47	30,45	27,31	23,77	602,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,05	3,00	4,58	5,15	5,87	5,03	5,50	5,70	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	142,47
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,11	13,38	13,38	13,38	13,69	13,38	13,38	17,41	19,22	21,27	22,36	21,93	22,02	20,95	18,85	20,81	21,38	20,54	23,63	26,21	26,12	24,10	20,96	17,42	459,87
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 24 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,06	15,04	16,84	16,62	15,28	15,85	16,11	19,66	20,77	19,09	19,91	19,66	20,05	22,22	20,44	19,72	19,66	20,29	26,43	29,55	29,24	27,46	25,18	23,94	498,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,68	4,51	5,05	4,99	4,59	4,76	4,83	5,90	6,23	5,71	5,97	5,90	6,02	6,35	6,13	5,92	5,90	6,09	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	138,62
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	10,53	11,79	11,64	10,70	11,10	11,28	13,76	14,54	13,38	13,94	13,76	14,04	15,87	14,31	13,80	13,76	14,20	20,08	23,20	22,89	21,11	18,83	17,59	359,49
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 25 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,18	18,21	17,77	17,94	15,15	15,72	17,47	18,54	19,84	20,86	21,00	21,45	21,73	21,48	19,71	21,54	23,99	22,86	25,34	28,67	28,81	27,18	24,28	22,47	511,19
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,75	4,83	4,39	4,56	1,77	2,35	4,09	5,16	5,95	6,26	6,30	6,35	6,35	6,35	5,91	6,35	6,35	6,35	4,72	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	131,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,42	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,89	14,61	14,70	15,10	15,38	15,13	13,79	15,19	17,64	16,51	20,62	22,32	22,46	20,83	17,93	16,12	379,29
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 26 Μάρτιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	19,71	16,14	17,04	16,49	15,70	15,91	16,28	20,70	24,08	23,56	23,25	24,03	25,15	26,88	29,50	29,56	29,60	28,71	30,83	32,80	32,57	32,89	34,61	31,18	597,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,24	4,84	5,11	4,95	4,71	4,77	4,88	6,21	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	142,32
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,48	11,30	11,93	11,55	10,99	11,13	11,39	14,49	17,73	17,21	16,90	17,68	18,80	20,53	23,15	23,21	23,25	22,36	24,48	26,45	26,22	26,54	28,26	24,83	454,88
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 27 Μάρτιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	21,41	19,10	20,19	19,28	17,99	18,26	19,37	21,51	23,38	26,24	28,86	31,00	31,96	33,01	31,99	31,98	30,78	30,10	29,69	30,81	30,48	30,64	27,44	22,12	627,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,35	5,73	6,06	5,78	5,25	5,48	5,81	4,11	5,97	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	145,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	15,06	13,37	14,13	13,50	12,74	12,78	13,56	17,41	17,41	19,89	22,51	24,65	25,61	26,66	25,64	25,63	24,43	23,75	23,34	24,46	24,13	24,29	21,09	15,77	481,81
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 28 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,90	19,85	19,37	19,55	16,51	17,14	19,04	20,20	21,63	22,74	22,89	23,38	23,69	23,41	21,48	23,48	26,15	27,32	27,62	31,25	31,40	29,63	26,46	24,49	559,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,27	5,96	5,81	5,86	3,77	4,40	5,71	6,06	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	145,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,63	13,90	13,56	13,68	12,74	12,74	13,33	14,14	15,28	16,39	16,54	17,03	17,34	17,06	15,13	17,13	19,80	20,97	21,27	24,90	25,05	23,28	20,11	18,14	414,14
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 29 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,71	16,14	17,04	16,49	15,70	15,91	16,28	20,70	24,08	23,56	23,25	24,03	25,15	26,88	29,50	29,56	29,60	28,71	30,83	32,80	32,57	32,89	34,61	31,18	597,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,91	4,50	5,11	4,85	4,06	4,27	4,64	6,21	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	141,16
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,80	11,64	11,93	11,64	11,64	11,64	11,64	14,49	17,73	17,21	16,90	17,68	18,80	20,53	23,15	23,21	23,25	22,36	24,48	26,45	26,22	26,54	28,26	24,83	456,04
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 30 Μάρτιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	22,80	20,44	20,98	20,81	19,16	19,71	22,38	24,16	24,82	26,24	26,00	26,48	30,10	30,33	29,16	31,05	30,30	29,33	32,37	35,37	35,46	34,22	31,06	27,04	649,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,35	5,96	6,29	6,24	5,75	5,91	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	150,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	16,45	14,48	14,68	14,57	13,42	13,79	16,03	17,81	18,47	19,89	19,65	20,13	23,75	23,98	22,81	24,70	23,95	22,98	26,02	29,02	29,11	27,87	24,71	20,69	498,96

Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 31 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,45	19,38	19,70	19,03	17,61	17,93	19,47	21,73	24,58	24,46	24,74	23,73	23,51	23,56	24,14	23,76	22,77	21,03	23,03	27,92	30,79	29,48	27,72	26,14	558,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	5,82	5,91	5,71	4,87	5,20	5,84	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,31	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	147,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,10	13,57	13,79	13,32	12,74	12,74	13,63	15,38	18,23	18,11	18,39	17,38	17,16	17,21	17,79	17,41	16,42	14,72	16,68	21,57	24,44	23,13	21,37	19,79	411,07
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 1 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,88	16,71	18,09	16,80	15,57	15,80	17,35	19,23	22,75	20,99	23,39	22,58	20,04	19,81	19,52	22,66	23,53	22,64	24,15	28,00	31,68	30,65	31,09	27,24	532,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	5,01	5,43	5,04	4,67	4,74	5,20	5,77	6,35	6,30	6,35	6,35	6,01	5,94	5,85	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	142,52
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,53	11,69	12,66	11,76	10,90	11,06	12,14	13,46	16,40	14,69	17,04	16,23	14,03	13,87	13,66	16,31	17,18	16,29	17,80	21,65	25,33	24,30	24,74	20,89	389,61
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 2 Απρίλιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	20,15	17,36	17,87	17,16	16,22	16,78	18,49	20,87	25,23	29,24	30,37	30,76	28,94	27,53	29,32	28,06	26,39	24,37	26,06	29,77	33,47	31,90	28,92	28,19	603,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,05	4,62	5,13	5,15	4,86	5,03	4,01	6,26	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	142,72
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,11	12,74	12,74	12,01	11,35	11,75	14,48	14,61	18,88	22,89	24,02	24,41	22,59	21,18	22,97	21,71	20,04	18,02	19,71	23,42	27,12	25,55	22,57	21,84	460,70

Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 3 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,26	19,50	20,49	19,79	18,86	18,94	19,72	20,77	22,31	23,31	23,79	23,57	23,38	23,41	23,19	23,69	24,24	25,40	28,47	31,57	32,28	30,79	28,01	24,89	572,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	5,85	6,15	5,94	5,66	5,68	5,92	6,23	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	149,37
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,91	13,65	14,34	13,86	13,20	13,26	13,81	14,54	15,96	16,96	17,44	17,22	17,03	17,06	16,84	17,34	17,89	19,05	22,12	25,22	25,93	24,44	21,66	18,54	423,25
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 4 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,57	20,60	19,73	19,72	18,95	18,06	18,25	18,41	19,78	19,89	21,42	21,44	21,53	21,33	19,75	19,16	19,17	18,72	21,02	25,21	29,84	29,94	27,12	25,63	516,22
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,35	6,18	5,92	5,92	5,69	5,32	5,47	5,52	5,94	5,97	6,35	6,35	6,35	6,35	5,92	5,75	5,75	5,62	6,30	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	144,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,22	14,42	13,81	13,80	13,27	12,74	12,77	12,89	13,85	13,92	15,07	15,09	15,18	14,98	13,82	13,41	13,42	13,10	14,71	18,86	23,49	23,59	20,77	19,28	371,46
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 5 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,15	17,36	17,87	17,16	16,22	16,78	18,49	20,87	27,23	31,24	33,37	33,76	31,94	30,53	32,32	30,06	28,39	25,37	27,06	29,77	33,47	31,90	28,92	28,19	628,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,05	4,62	5,13	4,42	3,48	4,04	5,55	6,26	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	5,39	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	140,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,11	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,94	14,61	20,88	24,89	27,02	27,41	25,59	24,18	25,97	23,71	22,04	19,98	20,71	23,42	27,12	25,55	22,57	21,84	488,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 6 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,42	18,18	19,07	17,80	16,94	17,35	19,43	23,00	24,36	24,02	23,26	22,27	21,70	21,54	20,51	21,54	20,69	19,82	21,50	26,78	29,75	29,73	28,77	24,44	532,89
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,13	5,45	5,72	5,06	4,20	4,61	5,83	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,03	5,88	6,15	6,35	6,21	5,95	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	4,47	141,52
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,30	12,74	13,35	12,74	12,74	12,74	13,60	16,65	18,01	17,67	16,91	15,92	15,67	15,67	14,36	15,19	14,49	13,87	15,15	20,43	23,40	23,38	22,42	19,98	391,36
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 7 Απρίλιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	18,62	14,56	15,45	15,42	14,84	15,55	17,98	21,15	23,81	26,42	28,83	28,62	28,21	28,33	26,74	28,25	28,46	27,94	28,04	29,93	31,45	29,85	26,14	24,82	579,40
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,59	4,37	4,63	4,63	4,45	4,67	3,51	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,16	4,84	138,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	13,03	10,19	10,81	10,79	10,39	10,89	14,48	14,81	17,46	20,07	22,48	22,27	21,86	21,98	20,39	21,90	22,11	21,59	21,69	23,58	25,10	23,50	19,98	19,98	441,31

Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 8 Απρίλιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	18,60	14,55	15,43	15,40	14,82	15,54	17,97	20,13	22,79	25,39	26,80	26,59	26,18	26,30	24,71	26,23	26,44	25,91	27,01	29,90	31,42	29,82	26,11	24,79	558,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,58	4,36	4,63	4,62	4,45	4,66	5,23	6,04	3,91	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	5,84	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	138,22
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	13,02	10,18	10,80	10,78	10,38	10,88	12,74	14,09	18,88	19,04	20,45	20,24	19,83	19,95	18,88	19,88	20,09	19,56	20,66	23,55	25,07	23,47	19,76	18,44	420,63
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 9 Απρίλιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	19,96	17,20	14,91	15,32	13,32	16,46	17,53	20,21	23,19	22,28	23,32	26,41	27,41	24,13	21,27	19,88	19,50	20,42	23,35	26,66	29,56	28,68	25,44	23,84	520,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,99	5,16	4,47	4,59	3,16	4,94	5,26	6,06	6,96	6,68	7,00	7,92	8,22	7,24	6,38	5,96	5,85	6,12	7,01	8,00	8,83	8,60	7,63	7,15	155,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	13,97	12,04	10,43	10,72	10,16	11,52	12,27	14,15	16,23	15,60	16,33	18,49	19,18	16,89	14,89	13,92	13,65	14,29	16,35	18,66	20,73	20,08	17,81	16,69	365,04
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 10 Απρίλιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	15,89	13,87	14,12	14,45	12,19	12,31	13,53	16,11	17,30	15,89	15,64	15,46	15,65	15,66	16,22	15,21	14,50	13,69	15,42	21,08	22,26	22,08	21,77	17,20	387,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	4,77	3,70	3,95	4,28	3,66	3,69	3,37	4,83	5,19	4,77	4,69	4,64	4,70	4,70	4,87	4,56	4,34	3,53	4,63	6,32	6,68	6,62	6,53	5,16	114,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	11,12	10,16	10,16	10,16	8,54	8,62	10,16	11,28	12,11	11,12	10,95	10,82	10,96	10,96	11,36	10,65	10,16	10,16	10,80	14,76	15,58	15,46	15,24	12,04	273,32
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 11 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,92	14,82	13,30	12,13	13,09	11,22	13,29	13,01	13,86	14,54	16,18	19,47	19,19	19,69	16,41	17,45	17,35	16,77	17,60	22,28	22,18	21,23	21,00	19,45	400,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,47	4,44	3,99	3,64	3,93	3,37	3,99	3,90	1,13	1,80	3,44	5,84	5,76	5,91	3,67	4,71	4,62	4,03	4,86	6,62	6,52	6,37	6,30	5,83	109,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,44	10,37	9,31	8,49	9,16	7,85	9,31	9,11	12,74	12,74	12,74	13,63	13,43	13,78	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	15,66	15,66	14,86	14,70	13,61	291,29
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 12 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,50	16,02	16,38	16,13	15,25	15,62	17,29	19,75	20,33	20,24	19,60	18,77	20,46	19,80	20,12	19,87	18,68	19,68	20,50	21,29	27,56	25,21	24,01	22,35	473,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,55	4,81	4,91	4,84	4,58	4,69	5,19	5,93	6,10	6,07	5,88	5,39	6,14	5,94	6,04	5,96	5,30	5,90	6,15	6,39	6,94	7,56	7,20	6,71	140,16
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,95	11,22	11,46	11,29	10,68	10,94	12,10	13,83	14,23	14,17	13,72	13,38	14,32	13,86	14,08	13,91	13,38	13,78	14,35	14,91	20,62	17,64	16,81	15,65	333,25
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 13 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,74	17,31	17,09	16,06	16,05	16,58	17,87	20,62	22,27	22,90	20,97	20,98	22,62	25,40	23,61	20,52	20,27	20,18	22,08	26,65	32,10	31,53	26,22	26,36	523,97
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,00	5,19	5,13	4,82	4,82	4,97	3,39	6,14	6,68	6,87	6,29	6,29	6,79	7,62	7,08	6,05	5,80	5,70	6,62	6,67	8,83	8,83	6,24	6,38	148,21
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,12	11,96	11,24	11,24	11,60	14,48	14,48	15,59	16,03	14,68	14,68	15,83	17,78	16,53	14,48	14,48	14,48	15,46	19,98	23,27	22,71	19,98	19,98	375,76
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 14 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,30	17,19	18,46	17,54	16,75	17,22	19,06	21,43	23,18	22,55	22,91	22,47	22,27	22,23	21,23	22,17	21,82	21,91	22,98	26,33	30,83	31,19	27,81	25,96	535,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,63	5,16	5,54	5,26	5,02	5,17	4,59	6,43	6,95	6,76	6,87	6,74	6,68	6,67	6,37	6,65	6,55	6,57	6,90	7,90	8,83	8,83	8,34	7,79	157,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,67	12,03	12,92	12,28	11,72	12,06	14,48	15,00	16,22	15,78	16,03	15,73	15,59	15,56	14,86	15,52	15,27	15,34	16,09	18,43	22,01	22,37	19,47	18,17	378,61
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 15 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,96	18,31	18,67	17,59	16,92	17,35	18,88	20,95	22,45	21,75	22,79	24,04	25,66	24,53	24,07	23,46	23,51	23,30	25,12	28,28	28,94	29,02	24,30	24,79	545,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,29	5,49	5,60	4,85	4,18	4,61	5,66	6,29	6,73	6,53	6,84	7,21	7,70	7,36	7,22	7,04	7,05	6,99	7,53	8,30	8,68	8,71	7,29	7,44	161,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,67	12,82	13,07	12,74	12,74	12,74	13,22	14,67	15,71	15,23	15,95	16,82	17,96	17,17	16,85	16,42	16,46	16,31	17,58	19,98	20,26	20,32	17,01	17,35	384,03
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 16 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,37	15,72	16,60	17,05	14,31	14,66	15,95	19,70	18,91	19,12	18,87	18,50	18,51	19,00	18,71	19,92	18,37	18,28	20,12	25,12	26,12	26,00	22,67	23,15	462,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,63	2,98	3,86	4,32	4,14	4,40	4,78	5,91	5,67	5,74	5,66	5,55	5,55	5,70	5,61	5,98	5,51	5,48	6,03	7,54	7,84	7,80	6,80	6,95	134,43
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	10,17	10,27	11,16	13,79	13,23	13,38	13,21	12,95	12,96	13,30	13,09	13,94	12,86	12,80	14,08	17,59	18,29	18,20	15,87	16,21	328,29
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 17 Απρίλιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	16,77	14,76	15,43	14,37	13,41	13,97	15,11	17,32	17,69	18,69	19,79	19,20	18,95	19,81	18,48	19,40	19,17	18,93	19,74	24,25	25,83	26,90	24,56	21,78	454,30
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,03	4,43	4,63	4,20	3,25	3,81	4,53	4,58	4,95	5,61	5,94	5,76	5,68	5,94	5,54	5,82	5,75	5,68	5,92	7,27	7,75	8,07	7,37	6,54	134,04
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	11,74	10,33	10,80	10,17	10,17	10,17	10,58	12,74	12,74	13,09	13,85	13,44	13,26	13,87	12,93	13,58	13,42	13,25	13,82	16,97	18,08	18,83	17,19	15,25	320,26
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 18 Απρίλιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	18,93	16,40	16,09	15,48	14,89	14,72	15,27	16,08	17,39	17,45	18,07	18,15	18,22	17,58	17,52	17,75	17,41	17,32	16,87	21,71	25,71	24,31	23,51	21,90	438,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	4,45	4,92	4,83	4,64	4,47	4,42	4,58	4,82	5,22	5,23	5,42	5,45	5,47	5,27	5,26	5,32	5,22	5,20	5,06	6,51	7,71	7,29	7,05	6,57	130,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,48	11,48	11,26	10,83	10,42	10,31	10,69	11,26	12,17	12,21	12,65	12,71	12,75	12,31	12,26	12,42	12,19	12,13	11,81	15,20	18,00	17,02	16,46	15,33	308,34
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 19 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,50	15,84	16,73	17,19	14,42	14,78	16,07	20,86	20,05	20,27	21,01	20,64	20,66	21,15	20,85	22,07	20,51	20,42	21,27	25,32	26,33	26,20	22,85	23,33	486,34
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,25	4,75	5,02	5,16	4,26	4,43	4,82	6,26	6,02	6,08	6,30	6,19	6,20	6,34	6,26	6,62	6,15	6,13	6,38	7,60	7,90	7,86	6,85	7,00	145,83
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,25	11,09	11,71	12,03	10,17	10,35	11,25	14,60	14,04	14,19	14,71	14,45	14,46	14,80	14,60	15,45	14,36	14,30	14,89	17,72	18,43	18,34	15,99	16,33	340,51
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 20 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,32	16,37	17,07	16,17	15,74	16,12	17,44	19,41	21,34	22,58	23,35	23,69	24,02	23,83	23,27	23,01	22,78	22,18	24,16	25,76	27,90	27,42	25,39	20,87	518,19
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,50	3,63	4,33	3,44	3,01	3,39	4,71	5,82	6,40	6,77	7,00	7,11	7,21	7,15	6,98	6,90	6,83	6,65	7,25	7,73	8,37	8,23	7,62	6,26	148,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,82	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,58	14,94	15,80	16,34	16,58	16,81	16,68	16,29	16,11	15,95	15,52	16,91	18,03	19,53	19,19	17,77	14,61	369,91
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 21 Απρίλιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	17,31	13,57	13,59	13,26	13,17	13,16	14,28	19,39	19,75	23,06	23,06	23,74	24,49	24,90	23,61	23,10	21,73	22,09	20,25	25,28	27,71	27,41	24,24	22,22	494,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	2,84	3,41	3,43	3,10	3,00	2,99	4,11	5,82	5,92	6,92	6,92	7,12	7,35	7,47	7,08	6,93	6,52	6,63	5,78	7,58	8,31	8,22	7,27	6,67	141,39
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,48	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	13,58	13,82	16,14	16,14	16,62	17,14	17,43	16,53	16,17	15,21	15,46	14,48	17,70	19,39	19,19	16,96	15,56	352,98
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 22 Απρίλιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	17,91	14,04	14,06	13,72	13,62	13,61	14,77	20,06	20,42	23,85	23,85	24,55	25,33	25,76	24,42	23,90	22,48	22,85	20,95	26,15	28,66	28,35	25,07	22,99	511,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	3,43	3,87	3,89	3,56	3,46	3,44	4,43	5,59	5,95	7,16	7,16	7,37	7,60	7,73	7,33	7,17	6,74	6,85	6,29	6,17	8,60	8,38	7,52	6,90	146,57
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,48	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,34	14,48	14,48	16,70	16,70	17,19	17,73	18,03	17,10	16,73	15,74	15,99	14,67	19,98	20,06	19,98	17,55	16,09	364,80
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 23 Απρίλιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	17,91	14,04	14,06	13,72	13,62	13,61	14,77	20,06	21,42	24,85	24,85	25,55	26,33	26,76	26,42	25,90	25,48	25,85	23,95	26,15	28,66	28,35	25,07	22,99	530,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,17	3,87	3,89	3,56	3,46	3,44	4,43	6,02	6,43	7,46	7,46	7,67	7,90	8,03	7,93	7,77	7,64	7,75	7,19	6,17	8,60	8,38	7,52	6,90	154,62
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	12,74	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,34	14,04	15,00	17,40	17,40	17,89	18,43	18,73	18,50	18,13	17,84	18,09	16,77	19,98	20,06	19,98	17,55	16,09	375,75

Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 24 Απρίλιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	17,96	14,38	14,67	14,00	13,46	14,09	16,49	18,45	19,02	20,19	19,64	19,64	19,50	19,37	18,47	17,87	18,44	18,53	18,17	19,40	23,83	24,27	23,50	20,07	443,39
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,22	4,21	4,40	3,83	3,29	3,92	4,95	5,54	5,71	6,06	5,89	5,89	5,85	5,81	5,54	5,13	5,53	5,56	5,43	5,82	7,15	7,28	7,05	5,60	130,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	12,74	10,17	10,27	10,17	10,17	10,17	11,54	12,92	13,31	14,13	13,75	13,75	13,65	13,56	12,93	12,74	12,91	12,97	12,74	13,58	16,68	16,99	16,45	14,48	312,74
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 25 Απρίλιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	17,69	14,16	14,45	13,79	13,26	13,88	16,24	18,17	18,73	19,88	19,35	19,34	19,21	19,08	18,19	17,60	18,16	18,25	17,89	19,11	23,47	23,90	23,14	19,77	436,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	3,22	4,00	4,28	3,62	3,09	3,71	4,87	5,44	5,62	5,96	5,80	5,80	5,76	5,72	5,46	4,86	5,42	5,48	5,16	5,73	7,04	7,17	6,94	5,93	126,09
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	14,48	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	11,37	12,74	13,11	13,92	13,54	13,54	13,45	13,36	12,74	12,74	12,74	12,78	12,74	13,38	16,43	16,73	16,20	13,84	310,65
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Μ. Δευτέρα, 26 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,65	15,73	16,05	15,32	14,72	15,42	16,94	19,09	19,71	19,90	19,30	19,30	19,15	19,00	18,93	18,27	18,89	18,99	18,78	20,13	26,07	26,55	25,71	21,96	463,58
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,90	4,72	4,82	4,60	4,42	4,62	5,08	5,73	5,91	5,97	5,79	5,79	5,75	5,70	5,68	5,48	5,67	5,70	5,63	6,04	7,82	7,97	7,71	6,59	139,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,76	11,01	11,24	10,72	10,31	10,79	11,86	13,37	13,80	13,93	13,51	13,51	13,41	13,30	13,25	12,79	13,22	13,30	13,15	14,09	18,25	18,59	18,00	15,37	324,51
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Μ. Τρίτη, 27 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,04	15,13	15,39	14,89	14,48	15,23	16,22	17,96	18,63	19,44	19,66	18,83	19,32	19,31	19,62	19,10	19,25	19,99	19,02	20,13	24,30	23,46	23,53	18,59	448,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,11	4,54	4,62	4,47	4,31	4,57	4,87	5,23	5,59	5,83	5,90	5,65	5,80	5,79	5,89	5,73	5,77	6,00	5,70	6,04	7,29	7,04	7,06	5,58	134,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,93	10,59	10,77	10,42	10,17	10,66	11,35	12,74	13,04	13,61	13,76	13,18	13,53	13,52	13,73	13,37	13,47	13,99	13,31	14,09	17,01	16,42	16,47	13,01	314,15
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Μ. Τετάρτη, 28 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,28	13,88	13,83	13,37	13,13	13,84	15,05	16,85	17,61	18,50	17,75	18,24	18,62	18,27	17,37	18,45	18,01	18,74	18,91	21,18	24,28	23,52	21,51	21,56	427,75
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,64	4,16	4,15	4,01	3,94	4,15	3,41	5,05	5,28	5,55	5,33	5,47	5,59	5,48	5,21	5,53	5,40	5,62	5,67	6,35	7,28	7,06	5,84	6,47	125,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	9,71	9,68	9,36	9,19	9,69	11,64	11,79	12,33	12,95	12,43	12,77	13,03	12,79	12,16	12,91	12,61	13,11	13,24	14,83	17,00	16,46	15,66	15,10	302,08
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Μ. Πέμπτη, 29 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,87	15,22	14,96	14,71	14,42	15,03	15,65	18,08	19,44	19,66	19,09	18,37	18,27	18,19	16,94	17,56	17,12	17,79	18,11	19,31	22,21	22,07	22,05	20,75	431,87
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,06	4,57	4,49	4,41	4,25	4,51	4,01	5,42	4,87	5,09	5,73	5,51	5,48	5,46	5,08	5,27	5,14	5,34	5,43	5,79	6,55	6,41	6,39	6,22	126,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,81	10,65	10,47	10,29	10,17	10,52	11,64	12,66	14,57	14,57	13,36	12,86	12,79	12,73	11,86	12,29	11,98	12,45	12,68	13,51	15,66	15,66	15,66	14,52	305,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Μ. Παρασκευή, 30 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,33	14,73	14,48	14,24	13,96	14,55	15,15	17,50	18,82	19,03	18,48	17,78	17,69	17,61	16,40	17,00	16,57	17,22	17,53	18,69	21,50	21,37	21,34	20,09	418,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,90	4,42	4,31	4,07	3,79	4,37	3,51	5,25	5,65	5,71	5,54	5,33	5,31	5,28	4,76	5,10	4,93	5,17	5,26	5,61	6,45	6,41	6,40	6,03	123,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,43	10,31	10,17	10,17	10,17	10,19	11,64	12,25	13,18	13,32	12,94	12,45	12,38	12,32	11,64	11,90	11,64	12,06	12,27	13,08	15,05	14,96	14,94	14,06	294,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Μ. Σάββατο, 01 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,81	14,26	14,02	13,78	13,51	14,09	14,66	16,94	18,22	18,42	17,89	17,21	17,12	17,04	15,87	16,46	16,04	16,67	16,97	18,09	20,81	20,68	20,66	19,44	404,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,74	4,09	3,85	3,61	3,34	3,92	3,02	5,08	5,47	5,53	5,37	5,16	5,14	5,11	4,23	4,82	4,40	5,00	5,09	5,43	6,24	6,21	6,20	5,83	116,88
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,07	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	11,64	11,86	12,75	12,89	12,52	12,05	11,98	11,93	11,64	11,64	11,64	11,67	11,88	12,66	14,57	14,48	14,46	13,61	287,79
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή του Πάσχα, 02 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,18	14,59	14,34	14,10	13,82	14,41	15,00	17,33	18,64	18,84	18,30	17,61	17,51	17,43	16,24	16,83	16,41	17,06	17,36	18,51	21,29	21,16	21,14	19,89	413,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,85	4,38	4,17	3,93	3,65	4,24	3,36	5,20	5,59	5,65	5,49	5,28	5,25	5,23	4,60	5,05	4,77	5,12	5,21	5,55	6,39	6,35	6,34	5,97	121,62
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,32	10,21	10,17	10,17	10,17	10,17	11,64	12,13	13,05	13,19	12,81	12,33	12,26	12,20	11,64	11,78	11,64	11,94	12,15	12,95	14,90	14,81	14,80	13,92	292,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα του Πάσχα, 03 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,26	15,57	15,30	15,04	14,75	15,38	16,01	18,49	19,89	20,11	19,53	18,79	18,69	18,61	17,33	17,97	17,51	18,20	18,53	19,75	22,72	22,58	22,56	21,23	441,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,18	4,67	4,59	4,51	4,42	4,61	4,80	5,55	5,97	6,03	5,86	5,64	5,61	5,58	5,20	5,39	5,25	5,46	5,56	5,92	6,82	6,77	6,77	6,37	132,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,08	10,90	10,71	10,53	10,32	10,77	11,21	12,95	13,92	14,08	13,67	13,16	13,08	13,02	12,13	12,58	12,26	12,74	12,97	13,82	15,90	15,81	15,79	14,86	309,26
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη του Πάσχα, 04 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,90	15,24	14,98	14,73	14,44	15,05	15,67	18,10	19,47	19,68	19,11	18,39	18,30	18,21	16,96	17,58	17,14	17,81	18,13	19,33	22,24	22,10	22,08	20,78	432,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,07	4,57	4,49	4,42	4,27	4,52	4,70	5,36	5,84	5,90	5,73	5,52	5,49	5,46	5,09	5,28	5,14	5,34	5,44	5,80	6,67	6,63	6,62	6,23	129,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,83	10,67	10,48	10,31	10,17	10,54	10,97	12,74	13,63	13,78	13,38	12,88	12,81	12,75	11,87	12,31	12,00	12,47	12,69	13,53	15,57	15,47	15,45	14,54	302,82
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη του Πάσχα, 05 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,45	15,74	15,47	15,21	14,91	15,55	16,19	18,70	20,11	20,33	19,75	19,00	18,90	18,81	17,52	18,17	17,71	18,40	18,73	19,97	22,97	22,83	22,81	21,46	446,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,08	4,72	4,64	4,56	4,47	4,66	4,86	5,61	6,03	6,10	5,92	5,70	5,67	5,64	5,26	5,45	5,31	5,52	5,62	5,99	6,89	6,85	6,84	6,44	132,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	11,02	10,83	10,65	10,44	10,88	11,33	13,09	14,08	14,23	13,82	13,30	13,23	13,17	12,27	12,72	12,39	12,88	13,11	13,98	16,08	15,98	15,97	15,02	313,86
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 06 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,14	14,59	13,59	12,93	11,25	11,62	11,18	12,06	12,88	15,21	14,24	14,27	14,36	13,82	11,91	11,14	12,25	14,16	16,22	18,86	21,04	21,22	19,29	18,36	352,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,84	4,38	3,43	2,77	3,37	3,49	3,35	3,62	3,86	4,56	4,08	4,11	4,19	3,66	1,75	0,97	2,09	4,00	4,87	5,66	6,31	6,37	5,79	5,51	97,02
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,30	10,22	10,16	10,16	7,87	8,13	7,83	8,44	9,01	10,64	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	11,35	13,20	14,73	14,86	13,50	12,85	255,57
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 7 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,07	14,69	14,02	13,58	13,52	14,08	14,28	15,80	17,22	18,69	18,75	20,06	20,41	20,39	19,49	19,76	19,28	20,54	21,09	20,21	22,49	22,45	19,64	19,25	435,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,43	3,05	2,38	1,94	1,88	2,44	2,64	4,16	5,17	5,61	5,62	6,02	6,12	6,12	5,85	5,93	5,78	6,16	6,33	6,06	6,75	6,73	5,89	5,78	118,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,06	13,08	13,12	14,04	14,29	14,27	13,64	13,83	13,49	14,38	14,76	14,15	15,74	15,71	13,74	13,48	316,92
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 8 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,28	14,37	12,41	12,16	12,68	13,41	13,16	14,68	15,37	15,69	15,76	15,45	15,33	14,96	14,75	15,08	16,21	16,79	17,78	18,32	19,46	20,47	18,93	18,26	376,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,59	4,20	3,34	3,09	3,61	4,02	3,95	3,04	3,73	4,05	4,12	3,81	3,69	3,32	3,11	3,44	4,57	5,04	5,34	5,50	4,89	5,91	4,37	5,48	100,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,70	10,16	9,07	9,07	9,07	9,39	9,21	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,75	12,45	12,82	14,57	14,57	14,57	12,78	276,55
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 9 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,12	14,21	12,27	12,03	12,54	13,26	13,01	14,52	15,20	15,52	15,59	15,28	15,16	14,79	14,59	14,92	16,03	16,60	17,59	18,12	19,24	20,25	18,72	18,06	372,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,48	2,57	3,21	2,96	3,47	3,98	3,90	2,88	3,56	3,88	3,95	3,64	3,52	3,15	2,95	3,28	4,39	4,96	5,28	5,44	4,68	5,68	4,16	5,42	94,36
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	9,07	9,07	9,07	9,28	9,11	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,31	12,68	14,57	14,57	14,57	12,64	278,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 10 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,07	14,69	14,02	13,58	13,52	14,08	14,28	15,80	17,22	17,69	17,75	18,06	18,41	18,39	17,49	16,26	15,78	17,04	19,09	20,21	22,49	22,45	19,64	19,25	413,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,43	3,05	4,20	4,07	4,06	4,22	4,28	4,16	5,17	5,31	5,32	5,42	5,52	5,52	5,25	4,62	4,14	5,11	5,73	5,65	6,75	6,73	5,07	4,69	118,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	9,81	9,51	9,47	9,86	10,00	11,64	12,06	12,38	12,42	12,64	12,89	12,87	12,24	11,64	11,64	11,93	13,36	14,57	15,74	15,71	14,57	14,57	294,78
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 11 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,24	14,80	14,02	13,45	13,22	13,88	13,89	15,63	17,79	18,21	18,04	18,19	18,65	19,03	17,76	16,39	16,78	17,76	19,90	20,44	22,17	21,54	20,20	17,84	415,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,87	4,44	3,86	3,29	3,05	3,72	3,73	4,69	5,05	5,46	5,31	5,45	5,59	5,71	5,02	3,65	4,04	5,02	5,97	6,13	6,50	5,87	6,06	5,10	117,59
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,37	10,36	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,94	12,74	12,75	12,74	12,74	13,05	13,32	12,74	12,74	12,74	12,74	13,93	14,30	15,67	15,67	14,14	12,74	298,23
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 12 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,37	14,92	14,13	13,56	13,32	13,99	14,00	15,75	17,93	18,36	18,18	18,33	18,79	19,18	17,90	18,52	18,91	19,90	20,06	20,59	22,35	21,70	20,36	17,98	425,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,63	4,48	3,97	3,39	3,16	3,83	3,84	4,72	5,19	5,51	5,45	5,50	5,64	5,76	5,16	5,56	5,67	5,97	6,02	6,18	6,70	6,51	6,11	5,24	123,16
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	10,44	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	11,02	12,74	12,85	12,74	12,83	13,15	13,43	12,74	12,96	13,24	13,93	14,04	14,42	15,64	15,19	14,25	12,74	301,91
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 13 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		13,99	13,71	12,64	12,10	11,99	12,64	13,58	16,06	15,81	15,99	15,40	15,56	15,06	14,53	13,49	14,53	12,88	15,99	18,15	19,15	22,59	22,58	20,36	19,02	377,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,82	3,54	3,79	3,63	3,56	3,79	3,41	4,82	4,74	4,80	4,62	4,67	4,52	4,36	3,33	4,36	2,71	4,80	5,41	5,75	6,78	6,77	6,11	5,71	109,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,17	10,17	8,85	8,47	8,43	8,85	10,17	11,24	11,07	11,20	10,78	10,89	10,54	10,17	10,17	10,17	10,17	11,19	12,74	13,41	15,81	15,81	14,25	13,31	268,02
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 14 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		13,53	13,25	12,22	11,70	11,59	12,22	13,13	15,53	15,29	15,46	14,89	15,04	14,56	14,04	13,05	14,04	12,45	15,46	17,54	18,52	21,84	21,83	19,69	18,39	365,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,06	3,98	3,67	3,51	3,48	3,67	3,89	4,66	4,59	4,64	4,47	4,51	4,37	4,21	3,81	4,21	3,74	2,72	4,81	5,56	6,55	6,55	5,91	5,52	107,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		9,47	9,28	8,55	8,19	8,11	8,55	9,24	10,87	10,70	10,82	10,42	10,53	10,19	9,83	9,24	9,83	8,72	12,74	12,74	12,96	15,29	15,28	13,78	12,87	258,20
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 15 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,87	14,46	12,58	13,35	17,14	12,86	12,60	14,51	17,75	19,97	21,17	19,50	19,20	19,17	19,63	18,50	18,32	18,31	20,15	20,27	20,77	20,76	19,10	17,32	423,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,76	4,34	3,34	4,00	5,14	3,62	3,36	4,35	5,02	5,99	6,35	5,85	5,76	5,75	5,89	5,55	5,50	5,49	6,05	6,08	6,23	6,23	5,73	4,58	124,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,11	10,12	9,24	9,34	12,00	9,24	9,24	10,16	12,74	13,98	14,82	13,65	13,44	13,42	13,74	12,95	12,82	12,82	14,11	14,19	14,54	14,53	13,37	12,74	298,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 16 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,94	12,62	12,12	12,64	11,45	11,49	11,16	11,63	14,03	14,12	15,57	14,92	15,79	15,46	13,96	13,94	14,28	15,24	14,99	17,74	19,19	19,56	18,54	17,17	353,57
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,78	3,79	3,64	3,79	3,31	3,35	3,02	3,49	4,21	4,24	4,67	4,48	4,74	4,64	4,19	4,18	4,29	4,57	4,50	5,00	5,76	5,87	5,56	4,43	104,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,16	8,83	8,48	8,85	8,14	8,14	8,14	8,14	9,82	9,88	10,90	10,45	11,05	10,82	9,77	9,75	10,00	10,67	10,50	12,74	13,43	13,69	12,98	12,74	249,09
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 17 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,07	13,61	12,58	11,99	11,67	12,52	17,39	15,38	16,32	17,30	17,25	17,10	17,01	17,00	16,18	15,46	16,24	16,68	17,95	19,72	21,38	21,74	19,62	18,28	395,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,52	4,08	3,77	3,60	3,50	3,76	5,22	3,74	4,68	5,19	5,17	5,13	5,10	5,10	4,54	3,82	4,60	5,00	5,38	5,92	6,41	6,52	5,89	5,48	116,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,55	9,53	8,81	8,40	8,17	8,76	12,17	11,64	11,64	12,11	12,07	11,97	11,91	11,90	11,64	11,64	11,64	11,67	12,56	13,80	14,96	15,22	13,74	12,79	279,30
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 21/12/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο Μελανιός, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 18 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		13,52	14,18	11,33	11,53	11,81	13,37	12,96	14,77	16,54	17,52	17,63	18,39	18,40	17,79	16,82	16,10	19,34	15,27	18,36	19,25	22,32	21,98	21,40	17,33	397,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,36	4,01	3,40	3,46	3,54	4,01	3,89	3,13	4,90	5,26	5,29	5,52	5,52	5,34	5,05	4,46	4,77	3,63	5,51	5,78	6,65	6,31	5,73	4,59	113,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,17	10,17	7,93	8,07	8,27	9,36	9,08	11,64	11,64	12,27	12,34	12,87	12,88	12,45	11,78	11,64	14,57	11,64	12,85	13,48	15,67	15,67	15,67	12,74	284,83
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,73	13,27	12,89	12,55	12,54	12,94	13,46	15,27	16,46	16,86	16,97	16,84	17,31	16,99	16,01	14,69	13,38	13,62	17,09	17,04	19,45	19,83	17,41	17,48	375,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,42	3,10	2,72	2,38	2,37	2,77	3,29	2,53	3,72	4,13	4,23	4,10	4,57	4,25	4,80	4,41	3,22	3,45	5,13	4,31	5,83	5,95	4,67	4,74	95,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,31	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	11,21	10,28	10,17	10,17	11,96	12,74	13,61	13,88	12,74	12,74	279,99
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,23	13,73	13,33	12,98	12,97	13,38	13,92	15,79	17,02	17,44	17,55	17,41	17,91	17,58	16,56	15,20	13,84	14,09	17,68	17,63	20,12	20,51	18,01	18,08	387,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,57	3,56	3,16	2,81	2,80	3,21	3,76	3,05	4,28	4,71	4,81	4,68	5,17	4,84	3,82	2,46	1,11	1,35	4,94	4,89	6,04	6,15	5,27	5,34	96,78
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,66	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	14,08	14,36	12,74	12,74	291,18
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,16	13,65	11,14	11,42	11,73	14,05	13,05	18,30	19,69	19,96	19,76	18,84	18,67	19,34	19,33	18,45	18,10	20,13	19,97	20,77	23,15	23,56	20,80	19,12	428,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,42	4,10	2,71	2,99	3,30	3,88	2,89	5,49	5,91	5,99	5,93	5,65	5,60	5,80	5,80	5,53	5,36	6,04	5,99	6,23	6,95	7,07	6,24	5,74	123,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	9,56	8,43	8,43	8,43	10,17	10,17	12,81	13,78	13,97	13,83	13,19	13,07	13,54	13,53	12,91	12,74	14,09	13,98	14,54	16,21	16,49	14,56	13,38	304,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,40	14,01	12,52	12,39	12,16	12,33	12,67	13,67	14,22	16,31	17,16	16,84	18,32	17,94	17,07	14,83	15,11	16,45	17,19	17,85	19,42	20,39	18,00	18,18	379,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,24	3,84	2,35	3,72	3,65	3,70	3,80	3,50	4,05	4,89	5,15	5,05	5,50	5,20	4,33	2,09	2,37	3,72	4,45	5,11	5,83	6,12	5,26	5,44	103,36
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,17	10,17	10,17	8,68	8,51	8,63	8,87	10,17	10,17	11,42	12,01	11,79	12,82	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,59	14,27	12,74	12,74	276,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,02	13,74	12,41	12,22	11,96	12,08	11,88	12,31	13,17	14,37	15,58	16,11	16,20	15,07	13,18	12,02	12,27	13,60	15,65	17,43	19,57	20,52	18,25	17,10	352,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,81	3,57	2,25	3,67	3,59	3,62	3,57	3,69	3,95	4,20	4,67	4,83	4,56	3,43	1,54	0,38	0,63	1,96	4,01	5,23	5,00	5,95	5,48	5,13	89,71
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,22	10,17	10,17	8,56	8,37	8,46	8,32	8,62	9,22	10,17	10,90	11,28	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,20	14,57	14,57	12,78	11,97	263,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,32	15,11	14,20	13,90	13,95	14,29	14,95	16,90	17,92	18,88	18,53	18,15	18,37	18,37	16,94	15,62	15,55	15,54	16,67	20,31	20,66	21,48	18,78	19,41	410,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,90	4,53	4,03	3,73	3,78	4,12	4,49	5,07	5,37	5,66	5,56	5,41	5,51	5,51	5,08	3,98	3,91	3,90	5,00	5,74	6,09	6,44	5,63	5,82	119,28
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,42	10,58	10,17	10,17	10,17	10,17	10,47	11,83	12,54	13,21	12,97	12,74	12,86	12,86	11,86	11,64	11,64	11,64	11,67	14,57	14,57	15,04	13,14	13,59	291,52
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,13	15,26	13,36	13,34	12,49	12,42	13,31	15,41	16,02	16,34	16,13	15,87	17,83	17,18	16,56	15,33	14,00	14,85	17,26	19,61	21,61	20,84	18,43	16,40	384,95
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,54	4,58	3,19	3,17	2,32	2,26	3,14	4,62	4,81	4,90	4,84	4,76	5,09	4,44	3,82	4,60	3,83	4,45	4,52	5,88	6,48	6,25	5,53	4,92	106,95
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,59	10,68	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,78	11,22	11,44	11,29	11,11	12,74	12,74	12,74	10,73	10,17	10,39	12,74	13,73	15,12	14,58	12,90	11,48	278,01
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,27	12,88	12,50	12,64	12,48	12,81	13,74	15,38	17,24	18,12	18,58	18,86	19,16	19,21	17,54	19,44	19,75	20,02	20,12	20,64	21,30	22,35	22,09	18,99	423,09
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,18	3,81	3,43	3,57	3,41	3,74	4,12	3,74	5,17	5,44	5,57	5,66	5,75	5,76	5,26	5,83	5,93	6,01	6,04	6,19	6,39	6,68	6,42	5,70	124,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,09	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,62	11,64	12,07	12,68	13,00	13,20	13,41	13,45	12,28	13,60	13,83	14,01	14,08	14,45	14,91	15,67	15,67	13,30	298,31
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,56	14,29	13,16	12,62	12,27	12,37	13,96	16,75	18,61	18,71	18,32	19,16	19,23	19,62	18,23	18,78	18,34	18,16	20,58	21,39	23,98	23,63	21,66	20,89	431,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,97	4,13	3,00	2,46	2,10	2,21	3,79	4,01	5,58	5,61	5,50	5,75	5,77	5,88	5,47	5,63	5,50	5,42	6,17	6,42	7,19	7,09	6,50	6,27	122,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,59	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	12,74	13,03	13,10	12,83	13,41	13,46	13,73	12,76	13,15	12,84	12,74	14,41	14,97	16,79	16,54	15,16	14,62	308,83
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,17	15,77	15,14	12,54	12,10	12,71	13,04	14,84	17,70	18,96	18,03	18,05	18,19	18,28	17,17	15,84	16,38	17,72	19,62	21,02	23,14	23,88	21,33	19,82	418,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,43	4,73	4,54	2,37	1,93	2,54	2,87	4,45	4,96	5,69	5,30	5,32	5,45	5,48	4,43	3,10	3,64	4,98	5,89	5,35	6,94	7,16	5,67	4,15	111,37
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	11,04	10,60	10,17	10,17	10,17	10,17	10,39	12,74	13,27	12,74	12,74	12,74	12,80	12,74	12,74	12,74	12,74	13,73	15,67	16,20	16,72	15,67	15,67	307,07
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,29	14,20	13,99	13,93	13,88	13,84	13,61	15,39	16,97	17,62	17,98	17,89	18,20	18,28	18,28	15,12	15,35	16,51	17,78	20,82	21,63	23,23	22,77	19,05	413,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,62	4,03	3,82	3,76	3,71	3,67	3,44	4,62	4,23	4,88	5,24	5,16	5,46	5,49	5,49	2,38	2,61	3,77	5,04	5,16	5,96	6,97	6,83	3,39	106,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,67	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,77	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,80	12,80	12,74	12,74	12,74	12,74	15,67	15,67	16,26	15,94	15,67	306,90
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,29	14,20	13,99	13,93	13,88	13,84	13,61	15,39	16,97	17,62	17,98	17,89	18,20	18,28	18,28	15,12	15,35	16,51	17,78	20,82	21,63	23,23	22,77	19,05	413,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,62	4,03	3,82	3,76	3,71	3,67	3,44	4,62	4,23	4,88	5,24	5,16	5,46	5,49	5,49	2,38	2,61	3,77	5,04	5,16	5,96	6,97	6,83	3,39	106,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,67	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,77	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,80	12,80	12,74	12,74	12,74	12,74	15,67	15,67	16,26	15,94	15,67	306,90
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 31 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,29	14,20	13,99	13,93	13,88	13,84	13,61	15,39	16,97	17,62	17,98	17,89	18,20	18,28	18,28	15,12	15,35	16,51	17,78	20,82	21,63	23,23	22,77	19,05	413,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,62	4,03	3,82	3,76	3,71	3,67	3,44	4,62	4,23	4,88	5,24	5,16	5,46	5,49	5,49	2,38	2,61	3,77	5,04	5,16	5,96	6,97	6,83	3,39	106,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,67	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,77	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,80	12,80	12,74	12,74	12,74	12,74	15,67	15,67	16,26	15,94	15,67	306,90
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,48	15,06	14,23	14,09	13,78	13,73	14,11	16,95	18,04	18,36	17,76	17,26	17,66	17,41	17,39	16,48	16,47	17,92	19,57	20,13	22,78	21,74	20,91	18,30	416,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,74	4,52	4,06	3,92	3,61	3,57	3,94	5,08	5,41	5,51	5,33	5,18	5,30	5,22	5,22	4,84	4,83	5,38	5,87	6,04	6,83	6,07	6,27	5,49	121,22
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	10,54	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	11,86	12,63	12,85	12,43	12,08	12,36	12,19	12,18	11,64	11,64	12,55	13,70	14,09	15,94	15,67	14,63	12,81	295,37
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,58	15,08	14,33	14,09	13,84	13,90	14,75	16,69	18,64	19,37	19,38	19,75	20,28	19,99	18,80	16,99	16,69	17,70	19,88	21,40	23,22	24,10	21,05	19,55	436,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,84	4,52	4,17	3,92	3,68	3,74	4,43	3,95	5,59	5,81	5,81	5,92	6,08	6,00	5,64	4,25	3,96	4,96	5,96	2,52	4,34	5,22	6,32	5,86	116,50
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	10,56	10,16	10,16	10,16	10,16	10,33	12,74	13,05	13,56	13,57	13,82	14,19	13,99	13,16	12,74	12,74	12,74	13,92	18,88	18,88	18,88	14,74	13,68	319,54
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,58	15,08	14,33	14,09	13,84	13,90	14,75	16,69	18,64	19,37	19,38	19,75	20,28	19,99	18,80	16,99	16,69	17,70	19,88	21,40	23,22	24,10	21,05	19,55	436,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,84	4,52	4,17	3,92	3,68	3,74	4,43	3,95	5,59	5,81	5,81	5,92	6,08	6,00	5,64	4,25	3,96	4,96	5,96	5,73	6,97	7,23	6,32	5,86	124,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	10,56	10,16	10,16	10,16	10,16	10,33	12,74	13,05	13,56	13,57	13,82	14,19	13,99	13,16	12,74	12,74	12,74	13,92	15,66	16,26	16,87	14,74	13,68	311,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																									Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,89	14,70	13,60	13,23	12,93	12,90	13,69	16,29	17,59	17,78	17,69	17,83	18,49	18,22	17,15	14,94	15,15	15,18	18,45	19,27	22,18	23,16	21,05	19,40	406,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,15	4,41	3,43	3,06	2,76	2,74	3,52	2,91	4,22	4,40	4,31	4,45	5,11	4,84	3,77	4,48	4,54	4,56	5,54	5,78	6,52	6,95	6,32	5,82	107,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	10,29	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	10,46	10,60	10,63	12,92	13,49	15,67	16,21	14,74	13,58	299,18
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,94	14,82	12,54	12,55	12,20	12,56	12,88	14,28	15,41	16,01	17,34	17,22	17,37	17,73	16,68	15,33	15,04	16,53	17,75	19,00	21,05	21,58	19,43	18,63	389,87
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,78	4,45	2,38	2,38	2,04	2,39	2,71	4,11	4,62	4,80	4,61	4,48	4,63	4,99	3,94	4,60	4,51	4,96	5,01	5,70	6,31	6,47	5,83	5,59	106,30
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,16	10,37	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,79	11,21	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	10,73	10,53	11,57	12,74	13,30	14,73	15,11	13,60	13,04	283,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		13,32	13,60	13,60	13,29	13,04	12,78	12,42	13,44	14,18	15,98	16,54	16,59	16,28	15,71	15,07	15,68	15,97	17,12	17,50	18,38	20,59	21,58	19,74	18,43	380,84
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,15	3,44	3,43	3,13	2,87	2,62	2,25	3,27	4,01	4,79	4,96	4,98	4,88	4,71	4,52	4,71	4,79	4,38	4,76	5,51	6,18	6,47	5,92	5,53	105,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	11,18	11,58	11,62	11,39	11,00	10,55	10,98	11,18	12,74	12,74	12,87	14,41	15,11	13,82	12,90	275,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,89	14,70	13,60	13,23	12,93	12,90	13,69	16,29	17,59	17,78	17,69	17,83	18,49	18,22	17,15	14,94	15,15	15,18	18,45	19,27	22,18	23,16	21,05	19,40	406,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,77	4,41	3,43	3,06	2,76	2,74	3,52	3,55	4,86	5,04	4,95	5,09	5,55	5,47	4,41	4,48	4,54	4,56	5,54	5,78	6,52	6,95	6,32	5,82	114,09
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,12	10,29	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,94	12,75	12,74	10,46	10,60	10,63	12,92	13,49	15,67	16,21	14,74	13,58	292,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,63	14,07	13,64	13,53	13,52	12,91	13,15	15,56	17,32	16,88	16,54	16,42	16,64	16,57	17,43	15,65	16,78	17,32	17,20	20,37	20,05	21,56	20,24	18,52	397,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,89	3,91	3,47	3,36	3,35	2,75	2,98	4,67	4,59	4,14	3,80	3,69	3,90	3,84	4,69	2,91	4,04	4,58	4,47	6,11	6,01	6,47	6,07	5,55	102,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,89	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	14,26	14,03	15,09	14,16	12,96	295,26
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,45	15,13	14,19	13,86	13,78	13,85	14,51	16,89	19,40	19,96	20,45	19,90	20,14	20,46	18,90	17,24	17,04	18,06	20,02	21,95	23,62	24,40	21,81	20,54	442,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,71	4,54	4,02	3,70	3,61	3,68	4,34	4,15	5,82	5,99	6,14	5,97	6,04	6,14	5,67	4,50	4,30	5,32	6,01	6,58	7,09	7,32	6,54	6,16	127,34
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	10,59	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	12,74	13,58	13,97	14,32	13,93	14,10	14,32	13,23	12,74	12,74	12,74	14,02	15,36	16,54	17,08	15,27	14,38	315,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,80	15,49	14,16	13,70	14,01	14,14	15,26	17,32	18,73	18,96	19,65	19,47	19,99	19,67	17,84	16,53	16,55	17,53	19,45	20,29	22,86	23,30	20,25	19,97	431,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,06	4,65	3,99	3,53	3,85	3,97	4,58	3,94	5,36	5,58	5,89	5,84	6,00	5,90	5,10	3,79	3,82	4,79	5,84	6,09	6,86	6,99	6,07	5,99	122,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	10,85	10,17	10,17	10,17	10,17	10,68	13,38	13,38	13,38	13,75	13,63	13,99	13,77	12,74	12,74	12,74	12,74	13,62	14,20	16,00	16,31	14,17	13,98	309,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,47	15,82	15,00	13,98	13,89	14,09	15,43	16,72	18,13	19,77	19,99	19,66	21,48	19,90	18,24	18,78	17,95	19,01	17,90	19,92	22,75	22,89	21,71	20,54	441,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,09	4,74	4,50	3,81	3,73	3,92	4,63	3,98	5,39	5,93	6,00	5,90	6,44	5,97	5,47	5,63	5,21	5,70	5,16	5,98	6,83	6,87	6,04	6,16	128,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	11,07	10,50	10,17	10,17	10,17	10,80	12,74	12,74	13,84	14,00	13,76	15,03	13,93	12,77	13,15	12,74	13,31	12,74	13,94	15,93	16,03	15,67	14,38	312,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,96	13,47	12,79	12,40	11,99	11,92	12,23	13,37	15,05	16,61	17,44	17,09	17,50	17,16	16,09	14,30	14,39	15,40	17,58	18,82	20,17	21,09	18,85	16,71	377,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,49	3,30	3,72	3,33	2,92	2,85	3,16	4,01	3,41	4,97	5,23	5,13	5,25	5,15	4,45	2,66	2,75	3,76	5,27	5,65	6,05	6,33	5,66	3,97	103,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,47	10,17	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,36	11,64	11,64	12,20	11,96	12,25	12,01	11,64	11,64	11,64	11,64	12,30	13,17	14,12	14,77	13,20	12,74	273,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,99	14,49	12,89	12,18	11,90	11,85	11,92	13,07	13,89	14,46	15,90	16,37	16,29	15,14	15,32	16,65	15,45	15,39	16,99	18,45	20,14	21,51	19,65	18,44	374,35
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,80	4,33	3,82	3,11	2,83	2,78	2,85	3,92	2,25	2,82	4,26	4,73	4,65	3,50	3,68	5,00	3,81	3,75	5,10	5,54	6,04	6,45	5,90	5,53	101,43
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,20	10,17	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,15	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,66	11,64	11,64	11,89	12,92	14,10	15,06	13,76	12,91	272,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,47	15,82	15,00	13,98	13,89	14,09	15,43	16,72	18,13	19,77	19,99	19,66	21,48	19,90	18,24	16,06	16,32	16,77	17,90	19,92	22,75	22,89	21,71	20,54	434,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,73	4,18	3,36	2,34	2,25	2,45	3,79	3,98	5,39	5,93	6,00	5,90	6,44	5,97	5,47	4,42	4,68	5,03	5,37	5,98	6,83	6,87	6,04	6,16	119,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,74	12,74	13,84	14,00	13,76	15,03	13,93	12,77	11,64	11,64	11,74	12,53	13,94	15,93	16,03	15,67	14,38	314,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,29	13,66	14,11	13,82	13,72	14,25	14,63	16,63	17,57	18,13	18,26	18,77	18,51	17,92	17,82	15,81	15,83	17,71	19,96	20,64	21,19	21,60	19,71	19,99	417,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,19	3,49	3,94	3,65	3,56	4,09	4,39	4,99	5,27	5,44	5,48	5,63	5,55	5,18	5,09	3,07	3,09	4,97	5,99	6,19	6,36	6,48	5,91	6,00	118,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,10	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,24	11,64	12,30	12,69	12,78	13,14	12,96	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,97	14,45	14,83	15,12	13,80	13,99	298,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,92	16,04	15,26	14,73	13,47	11,28	12,88	17,64	19,49	21,66	21,43	20,09	19,11	19,67	17,47	16,63	14,31	16,35	18,58	18,72	22,29	22,57	20,69	19,20	427,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,55	4,81	4,58	4,42	3,30	1,12	2,72	4,26	5,85	6,50	6,43	6,03	5,73	5,90	4,09	3,25	0,93	2,97	5,20	5,34	6,69	6,77	6,21	5,76	113,39
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	11,23	10,69	10,31	10,17	10,17	10,17	13,38	13,64	15,16	15,00	14,06	13,38	13,77	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	15,60	15,80	14,48	13,44	314,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 17 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,07	15,44	13,71	13,69	13,86	13,42	13,92	16,98	17,90	19,33	19,77	19,93	19,38	17,56	16,35	15,29	14,35	13,68	15,09	19,25	20,36	21,64	20,78	19,62	407,36
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,82	4,63	3,54	3,52	3,69	3,25	3,75	4,24	5,16	5,80	5,93	5,98	5,81	4,82	3,62	4,59	4,18	3,51	4,53	5,78	6,11	5,97	5,11	5,89	114,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,25	10,81	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	12,74	12,74	13,53	13,84	13,95	13,56	12,74	12,74	10,71	10,17	10,17	10,56	13,48	14,25	15,67	15,67	13,73	293,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,98	14,71	14,60	13,82	13,41	13,51	14,97	17,63	19,43	21,11	21,71	21,45	20,75	19,97	18,06	16,35	16,14	17,12	18,73	20,40	22,98	23,94	21,67	20,51	438,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,24	4,41	4,38	3,66	3,24	3,34	4,49	4,89	5,83	6,33	6,04	5,78	5,08	4,30	5,32	3,61	3,40	4,39	5,62	6,12	6,89	7,18	6,01	4,84	118,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	10,30	10,22	10,17	10,17	10,17	10,48	12,74	13,60	14,78	15,67	15,67	15,67	15,67	12,74	12,74	12,74	12,74	13,11	14,28	16,09	16,75	15,67	15,67	320,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,18	14,45	14,08	13,84	13,96	12,37	12,64	13,78	16,34	17,32	18,33	18,88	19,70	18,21	18,35	16,00	16,18	17,09	18,49	19,51	20,18	21,58	20,79	17,74	404,97
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,55	4,28	3,91	3,67	3,79	2,20	2,47	3,61	3,60	4,58	5,50	5,66	5,91	5,46	5,50	3,26	3,44	4,35	5,55	5,85	6,05	5,91	5,13	5,00	109,25
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,63	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	12,74	12,74	12,83	13,22	13,79	12,75	12,84	12,74	12,74	12,74	12,94	13,66	14,13	15,67	15,67	12,74	295,72
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,09	15,85	14,27	13,51	13,08	12,57	12,59	13,39	13,96	14,37	15,51	16,46	17,54	16,02	14,51	14,66	13,92	14,68	17,45	18,65	19,87	21,55	19,92	19,49	379,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,83	4,75	4,10	3,34	2,91	2,40	2,42	3,22	2,32	2,73	3,87	4,82	5,26	4,38	2,87	3,02	2,28	3,04	5,23	5,59	5,96	5,89	4,25	5,85	95,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,26	11,09	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	11,64	11,64	11,64	11,64	12,28	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,21	13,05	13,91	15,67	15,67	13,64	284,56
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,91	15,67	14,11	13,36	12,94	12,43	12,45	13,24	13,80	14,21	15,34	16,28	17,35	15,85	14,35	14,50	13,76	14,52	17,26	18,44	19,65	21,32	19,70	19,28	375,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,77	4,70	3,95	3,20	2,77	2,26	2,28	3,07	2,16	2,57	3,70	4,64	5,20	4,21	2,71	2,86	2,12	2,88	5,18	5,53	5,90	5,65	4,03	5,78	92,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,14	10,97	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	11,64	11,64	11,64	11,64	12,14	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,08	12,91	13,76	15,67	15,67	13,49	283,60
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Ιούνιος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	16,35	15,05	14,93	14,14	13,72	13,82	15,31	18,03	19,88	21,60	22,21	21,94	21,23	20,43	18,47	16,72	16,51	17,52	19,16	20,87	23,51	24,49	22,17	20,98	449,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	3,61	4,52	4,48	3,97	3,55	3,65	4,59	5,29	5,96	5,93	6,54	6,28	5,56	4,76	5,54	3,99	3,77	4,78	5,75	6,26	7,05	7,35	6,50	5,31	125,01
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	12,74	10,54	10,45	10,17	10,17	10,17	10,72	12,74	13,92	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	12,93	12,74	12,74	12,74	13,41	14,61	16,46	17,14	15,67	15,67	324,05

Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,91	16,37	15,46	15,38	15,28	15,19	16,15	18,30	20,00	21,06	21,47	20,69	21,77	22,41	20,52	19,11	18,49	19,80	22,39	23,12	24,85	24,70	23,17	20,89	474,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,17	3,64	2,73	2,65	2,54	2,45	3,41	5,49	6,00	6,32	6,44	6,21	6,11	6,72	4,86	3,45	2,82	4,14	6,72	6,93	7,19	7,03	6,95	6,27	122,21
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,81	14,00	14,74	15,03	14,48	15,67	15,69	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	16,18	17,67	17,67	16,22	14,62	352,29
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,98	17,69	17,09	16,65	16,00	16,10	17,23	19,04	22,11	22,75	23,39	23,62	24,11	24,58	23,86	22,59	22,57	24,35	25,46	25,73	26,01	27,22	25,52	25,03	528,68
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,00	4,95	4,36	3,92	4,80	4,83	4,49	5,71	6,44	6,83	7,02	7,09	7,23	7,37	7,16	6,78	6,77	5,47	6,58	6,85	7,13	8,17	6,64	6,15	148,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,99	12,74	12,74	12,74	11,20	11,27	12,74	13,33	15,67	15,93	16,37	16,53	16,88	17,20	16,70	15,81	15,80	18,88	18,88	18,88	18,88	19,05	18,88	18,88	379,95
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,23	18,90	17,97	17,64	17,16	16,89	17,78	20,28	22,19	24,15	25,19	25,49	26,30	26,93	25,93	24,64	24,48	24,64	25,80	26,23	26,60	28,26	26,33	26,37	557,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,37	5,67	5,23	4,90	4,42	4,15	5,04	6,08	3,31	5,27	6,31	6,61	7,43	8,06	7,05	5,76	5,60	5,77	6,93	7,36	7,72	8,48	7,45	7,49	148,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,86	13,23	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	14,19	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,78	18,88	18,88	408,92
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Σάββατο, 26 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,04	18,21	17,31	16,96	16,56	16,41	16,76	18,62	20,46	21,92	23,51	22,98	23,70	23,62	22,81	20,31	20,03	21,09	23,51	23,67	25,72	26,04	23,69	22,47	506,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,01	5,46	4,57	4,22	3,82	3,67	4,03	5,59	6,14	6,58	7,05	6,68	7,11	7,09	6,84	6,09	6,01	6,33	7,05	7,10	7,72	7,81	7,11	6,74	146,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,03	12,75	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,03	14,32	15,34	16,46	16,31	16,59	16,54	15,97	14,22	14,02	14,76	16,46	16,57	18,01	18,23	16,59	15,73	359,59
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Κυριακή, 27 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,07	18,35	17,34	16,93	15,77	15,21	15,15	16,51	18,62	18,29	19,30	20,18	20,39	19,95	18,64	17,15	17,39	18,51	19,63	20,71	23,77	24,47	23,39	23,21	458,93
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,02	5,51	4,60	4,20	4,73	4,56	4,55	4,95	5,24	4,92	5,79	6,06	6,12	5,98	5,59	4,41	4,65	5,55	5,89	4,41	7,13	7,34	7,02	6,90	132,11
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,05	12,85	12,74	12,74	11,04	10,64	10,61	11,56	13,38	13,38	13,51	14,13	14,28	13,96	13,05	12,74	12,74	12,96	13,74	16,31	16,64	17,13	16,37	16,31	326,83
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Δευτέρα, 28 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,72	19,34	18,38	18,05	17,56	17,27	18,18	20,74	22,70	24,70	25,77	26,08	26,91	27,55	26,52	25,21	25,04	25,21	26,40	26,84	27,21	28,91	26,94	26,98	570,19
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,05	5,80	5,51	5,31	4,82	4,54	5,45	6,22	3,82	5,83	6,89	7,20	8,03	8,27	7,65	6,33	6,16	6,33	7,52	7,96	8,16	8,67	8,06	8,09	158,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,67	13,53	12,87	12,74	12,74	12,74	12,74	14,52	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,29	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,05	20,24	18,88	18,89	411,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Τρίτη, 29 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,02	20,50	19,49	19,13	18,61	18,31	19,28	21,99	24,06	26,19	27,31	27,64	28,52	29,21	28,11	26,72	26,54	26,72	27,98	28,45	28,84	30,64	28,55	28,60	604,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,91	6,15	5,85	5,74	5,58	5,49	5,78	6,32	7,22	7,31	8,19	8,29	8,56	8,76	8,43	7,84	7,66	7,85	8,39	8,53	8,65	8,83	8,57	8,58	179,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,11	14,35	13,64	13,39	13,03	12,82	13,49	15,67	16,84	18,88	19,12	19,35	19,97	20,44	19,68	18,88	18,88	18,88	19,59	19,91	20,19	21,82	19,99	20,02	424,92
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Τετάρτη, 30 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,14	25,31	23,81	23,02	21,44	20,64	20,10	21,22	23,39	24,85	25,46	26,27	27,90	30,78	30,07	29,86	28,29	27,61	28,56	30,40	30,27	31,56	31,28	30,94	640,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,14	7,59	7,14	6,71	5,78	4,97	4,43	5,55	4,51	5,98	6,58	7,39	8,37	8,83	8,83	8,83	8,49	8,28	8,57	8,83	8,46	8,83	8,83	8,83	178,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,00	17,72	16,67	16,31	15,67	15,67	15,67	15,67	18,88	18,88	18,88	18,88	19,53	21,95	21,25	21,04	19,80	19,33	19,99	21,57	21,81	22,73	22,46	22,11	461,44
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Πέμπτη, 1 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,05	25,20	24,69	22,40	20,77	19,88	19,23	21,41	24,29	25,07	25,72	26,02	26,93	29,16	29,51	28,96	29,46	29,02	30,13	29,95	29,23	31,40	31,16	32,21	638,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,12	6,32	5,81	6,72	5,11	4,21	3,56	5,75	5,41	6,19	6,84	7,14	8,05	8,75	8,83	8,69	8,83	8,71	8,32	8,14	7,42	8,83	8,83	8,83	173,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,94	18,88	18,88	15,68	15,67	15,67	15,67	15,67	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	20,41	20,68	20,27	20,63	20,31	21,81	21,81	21,81	22,58	22,34	23,39	465,47
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Παρασκευή, 2 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,13	23,51	23,24	20,77	20,30	19,51	18,72	20,95	24,48	25,21	26,41	26,64	28,03	29,75	31,38	31,26	31,32	30,12	30,76	30,95	32,38	33,49	34,21	33,93	654,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,14	7,05	6,97	5,10	4,63	3,85	3,05	5,28	5,60	6,33	7,54	7,76	8,41	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,65	8,76	8,83	8,83	175,53
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,99	16,45	16,27	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	18,88	18,88	18,88	18,88	19,62	20,92	22,55	22,44	22,49	21,30	21,93	22,12	24,73	24,73	25,39	25,11	478,90
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,48	23,58	22,60	21,82	21,14	20,16	19,42	20,75	23,43	25,75	27,28	28,33	30,32	31,16	30,01	27,70	25,45	26,81	30,24	29,92	29,58	30,88	29,01	26,92	627,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,60	7,07	6,78	6,15	5,47	4,49	3,76	5,08	4,55	6,87	8,18	8,50	8,83	8,83	8,83	8,31	6,57	7,93	8,83	8,83	8,83	8,83	8,70	8,04	174,83
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	16,50	15,82	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	18,88	18,88	19,10	19,83	21,50	22,34	21,18	19,39	18,88	18,88	21,41	21,10	20,75	22,06	20,31	18,88	452,89
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,47	22,32	21,50	19,83	18,83	21,24	19,69	21,25	21,32	21,72	22,60	21,97	21,73	22,92	23,49	23,25	22,63	22,92	23,69	25,29	24,49	27,78	28,75	27,80	551,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,60	6,65	5,83	4,16	3,16	5,57	4,02	5,58	6,39	6,52	6,78	6,59	6,52	6,88	7,05	6,98	6,79	6,88	7,11	7,59	7,35	8,33	8,63	8,34	155,28
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	14,92	15,20	15,82	15,38	15,21	16,05	16,45	16,28	15,84	16,04	16,58	17,70	17,14	19,45	20,13	19,46	396,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,68	25,78	25,26	22,92	21,25	20,33	19,67	21,91	24,85	25,65	26,31	26,62	27,55	29,83	30,18	29,62	30,14	29,69	30,83	30,64	29,90	32,12	31,88	32,96	653,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,30	6,90	6,38	6,88	5,58	4,67	4,00	6,24	5,97	6,77	7,43	7,74	8,26	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	182,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,37	18,88	18,88	16,04	15,67	15,67	15,67	15,67	18,88	18,88	18,88	18,88	19,28	21,01	21,36	20,80	21,31	20,86	22,00	21,82	21,08	23,30	23,05	24,13	471,35
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,80	26,70	24,98	24,30	23,56	22,34	21,80	24,36	27,44	29,63	31,26	32,20	33,37	35,03	34,66	33,90	33,51	32,86	32,79	31,85	30,63	31,10	30,90	30,02	707,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,34	7,82	6,11	5,42	4,68	3,46	2,92	5,48	8,23	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	184,86
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,46	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,21	20,80	22,44	23,38	24,55	26,20	25,83	25,07	24,68	24,03	23,96	23,02	21,81	22,27	22,07	21,19	522,14
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,10	22,18	21,15	20,63	19,65	19,27	19,13	19,80	23,95	25,17	26,75	27,37	27,86	30,00	29,69	28,19	27,95	28,49	28,17	28,76	28,90	30,64	29,62	28,44	615,84
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,23	6,51	6,35	6,19	5,90	5,78	5,74	5,94	5,07	6,29	7,88	8,21	7,88	8,83	8,83	8,21	7,98	8,51	8,19	8,63	8,67	8,83	8,83	8,46	178,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,87	15,67	14,81	14,44	13,76	13,49	13,39	13,86	18,88	18,88	18,88	19,16	19,98	21,18	20,86	19,98	19,98	19,98	19,98	20,13	20,23	21,81	20,79	19,98	436,94
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,10	21,91	20,62	19,65	18,88	18,33	17,81	19,64	21,69	24,12	24,87	25,01	26,68	28,54	27,98	26,65	26,46	26,58	26,86	26,77	27,71	28,65	27,73	28,13	585,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,13	6,57	6,19	5,89	5,50	4,95	4,43	5,89	6,51	7,24	7,46	7,50	6,71	8,56	8,00	6,68	6,48	6,61	6,88	6,79	7,74	8,60	7,75	8,16	161,21
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	15,34	14,43	13,75	13,38	13,38	13,38	13,75	15,18	16,88	17,41	17,51	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	20,06	19,98	19,98	424,16
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,54	22,07	20,88	20,30	19,47	17,88	16,83	17,32	18,75	21,86	23,85	26,65	25,75	26,22	26,76	27,07	26,87	26,06	26,80	26,56	27,05	28,63	27,60	28,97	574,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,36	6,62	6,26	6,09	5,84	5,14	4,09	4,58	5,63	6,56	6,45	8,00	7,73	7,87	8,03	8,12	8,06	7,82	8,04	7,97	8,12	8,59	8,28	8,69	169,93
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,18	15,45	14,62	14,21	13,63	12,74	12,74	12,74	13,13	15,30	17,40	18,66	18,03	18,36	18,73	18,95	18,81	18,24	18,76	18,59	18,94	20,04	19,32	20,28	404,83
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,20	25,24	24,10	23,03	19,73	17,96	17,55	19,40	20,31	21,76	25,84	23,49	24,03	25,10	23,75	21,67	21,12	22,98	23,85	23,50	24,00	26,11	25,58	24,13	550,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,86	7,57	7,23	6,91	5,92	4,58	4,17	5,82	6,09	5,46	7,75	7,05	7,21	7,53	7,13	5,36	3,72	5,58	6,45	6,10	6,60	7,83	7,67	6,73	154,33
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,34	17,67	16,87	16,12	13,81	13,38	13,38	13,58	14,22	16,30	18,09	16,45	16,82	17,57	16,63	16,30	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	18,28	17,91	17,40	396,12
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,28	21,83	20,82	20,41	19,96	19,88	18,31	18,83	19,08	17,87	19,19	19,48	20,12	19,98	19,68	19,41	19,98	21,56	22,55	23,51	24,27	26,10	25,83	25,26	507,19
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,98	6,55	6,25	6,12	5,99	5,96	4,93	5,45	5,70	2,21	3,53	3,81	4,46	4,31	4,02	3,75	4,31	5,90	6,77	7,05	7,28	7,83	7,75	7,58	134,50
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,29	15,28	14,57	14,29	13,97	13,92	13,38	13,38	13,38	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,79	16,46	16,99	18,27	18,08	17,68	372,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,11	22,57	21,36	20,77	19,92	18,29	17,22	17,72	19,18	22,36	24,40	27,27	26,34	26,83	27,37	27,70	27,49	26,66	27,42	27,17	27,67	29,29	28,24	29,64	587,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,23	6,77	6,41	6,23	5,98	4,91	3,84	4,34	5,76	4,96	6,99	8,18	7,90	8,05	8,21	8,31	8,25	8,00	8,23	8,15	8,30	8,79	8,47	8,83	170,07
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	15,80	14,95	14,54	13,94	13,38	13,38	13,38	13,43	17,40	17,40	19,09	18,44	18,78	19,16	19,39	19,24	18,66	19,19	19,02	19,37	20,50	19,76	20,81	417,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,88	20,67	18,98	18,71	17,58	17,49	18,63	19,16	22,06	23,35	24,50	24,73	25,62	26,83	26,41	25,40	25,11	26,68	27,80	27,02	26,62	26,70	25,87	23,44	563,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,16	6,20	5,69	5,61	4,84	4,75	5,59	5,75	6,62	7,01	7,35	7,42	7,68	8,05	7,92	7,62	7,53	8,01	8,34	8,11	7,99	8,01	7,76	7,03	168,04
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,72	14,47	13,29	13,10	12,74	12,74	13,04	13,41	15,44	16,35	17,15	17,31	17,93	18,78	18,49	17,78	17,58	18,68	19,46	18,91	18,63	18,69	18,11	16,41	395,20
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,17	23,65	22,71	21,76	21,33	20,68	20,66	22,70	24,01	25,76	23,00	27,26	28,57	29,81	30,04	29,41	30,69	28,37	31,32	31,02	30,80	31,97	31,20	28,35	641,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,85	7,10	6,81	6,53	6,40	6,20	6,20	6,81	7,20	7,73	6,90	8,18	8,57	8,83	8,83	8,82	8,83	8,51	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,37	188,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,32	16,56	15,90	15,23	14,93	14,48	14,46	15,89	16,81	18,03	16,10	19,08	20,00	20,98	21,22	20,59	21,86	19,86	22,50	22,20	21,97	23,14	22,37	19,98	452,45
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,77	24,19	23,24	22,26	21,82	21,16	21,14	23,23	24,57	26,35	23,53	27,89	29,23	30,49	30,73	30,09	31,39	29,03	32,04	31,73	31,51	32,70	31,91	29,00	655,99
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,03	7,26	6,97	6,68	6,55	6,35	6,34	6,97	7,37	7,91	7,06	8,37	8,77	8,83	8,83	8,83	8,83	8,71	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,70	191,44
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,74	16,94	16,26	15,58	15,27	14,81	14,80	16,26	17,20	18,45	16,47	19,52	20,46	21,67	21,91	21,26	22,57	20,32	23,22	22,91	22,68	23,88	23,09	20,30	464,55
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,73	26,53	25,15	23,86	23,51	22,84	22,34	24,59	24,03	26,66	27,57	29,35	27,72	29,70	32,26	32,46	32,57	32,39	32,54	31,92	31,50	33,29	33,15	29,90	680,57
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,42	7,96	7,55	7,16	7,05	6,85	6,70	7,38	7,21	8,00	8,27	8,80	8,32	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	195,74
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,31	18,57	17,61	16,70	16,46	15,99	15,64	17,21	16,82	18,67	19,30	20,54	19,41	20,87	23,44	23,63	23,74	23,57	23,71	23,10	22,68	24,46	24,32	21,08	484,83
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,48	24,12	22,87	21,69	21,37	20,77	20,31	22,35	21,85	24,24	25,07	26,68	25,20	27,00	29,33	29,51	29,61	29,45	29,58	29,02	28,64	30,26	30,14	27,18	618,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,74	7,24	6,86	6,51	6,41	6,23	5,83	6,71	6,55	7,27	7,52	8,00	7,56	8,10	8,80	8,83	8,83	8,83	8,83	8,71	8,59	8,83	8,83	8,16	184,74
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,73	16,88	16,01	15,18	14,96	14,54	14,48	15,65	15,29	16,97	17,55	18,68	17,64	18,90	20,53	20,68	20,78	20,62	20,76	20,31	20,05	21,44	21,31	19,03	433,96
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,12	23,73	22,50	21,34	21,03	20,43	19,98	22,00	21,50	23,85	24,67	26,25	24,80	26,57	28,86	29,04	29,13	28,97	29,11	28,55	28,18	29,78	29,65	26,75	608,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,64	7,12	6,19	6,40	6,31	6,13	6,00	6,60	6,45	7,16	7,40	7,88	7,44	7,69	8,66	8,71	8,74	8,69	8,73	8,57	8,45	8,83	8,83	7,87	181,47
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,48	16,61	16,31	14,94	14,72	14,30	13,99	15,40	15,05	16,70	17,27	18,38	17,36	18,88	20,20	20,33	20,39	20,28	20,37	19,99	19,73	20,95	20,83	18,88	427,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,36	26,13	24,78	23,50	23,16	22,50	22,01	24,22	23,67	26,26	27,16	28,91	27,31	29,25	31,78	31,97	32,08	31,90	32,05	31,44	31,03	32,79	32,65	29,45	670,36
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,48	7,25	5,90	4,62	4,28	3,62	3,13	5,34	4,79	6,29	7,19	8,67	7,33	8,78	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	170,92
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,98	19,98	20,24	19,98	20,48	22,95	23,15	23,25	23,08	23,23	22,62	22,21	23,96	23,83	20,63	499,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		32,96	30,38	28,74	27,51	26,44	25,32	24,64	26,39	28,68	31,45	32,41	36,47	34,76	38,56	37,11	36,95	37,32	37,07	37,26	35,89	34,77	34,92	34,47	32,88	783,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	8,83	8,62	7,53	6,46	5,35	4,67	6,41	8,60	8,83	8,83	8,83	8,64	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,66	8,80	8,35	8,83	196,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		24,14	21,55	20,12	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	20,08	22,62	23,59	27,64	26,12	29,73	28,29	28,12	28,49	28,24	28,43	27,06	26,12	26,12	26,12	24,05	586,51
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,93	25,31	24,35	23,50	22,69	22,01	21,64	23,87	26,33	28,46	29,38	30,70	32,45	33,37	33,01	31,58	31,06	31,14	31,38	31,20	31,13	32,66	31,47	30,05	686,65
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,96	7,59	7,31	7,05	6,81	6,60	6,49	7,16	7,90	8,54	8,81	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	196,94
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	17,72	17,05	16,45	15,88	15,40	15,15	16,71	18,43	19,92	20,56	21,88	23,62	24,54	24,18	22,75	22,23	22,31	22,56	22,38	22,30	23,84	22,64	21,22	489,71
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,46	24,63	23,69	22,83	22,16	22,01	21,72	23,45	26,93	28,71	30,74	31,51	33,20	33,71	33,55	31,94	32,07	32,20	33,38	33,29	33,12	33,47	32,73	32,03	700,52
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,48	7,39	7,11	6,85	6,65	6,60	6,52	7,04	8,08	8,61	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	195,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	17,24	16,58	15,98	15,51	15,41	15,20	16,42	18,85	20,09	21,92	22,68	24,37	24,88	24,72	23,11	23,25	23,37	24,56	24,47	24,30	24,65	23,90	23,21	504,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,44	26,14	25,02	23,08	22,27	21,98	21,47	24,14	27,34	29,88	31,50	31,65	32,40	33,95	35,03	31,75	32,82	32,91	32,60	31,79	31,55	32,87	31,89	28,89	701,36
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,82	7,84	7,51	6,92	6,68	6,59	6,44	7,24	6,73	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,27	195,61
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	18,30	17,52	16,15	15,59	15,39	15,03	16,90	20,62	21,05	22,68	22,82	23,57	25,12	26,21	22,93	23,99	24,09	23,77	22,96	22,72	24,04	23,07	20,62	505,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,52	27,22	25,56	24,49	23,59	22,67	21,85	23,18	25,34	27,41	28,86	30,49	31,98	33,46	33,85	33,29	33,18	32,83	32,22	31,19	30,82	32,28	31,22	29,90	696,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	6,60	7,67	7,35	7,08	6,80	6,56	5,77	7,60	8,22	8,66	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	195,86
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,70	20,62	17,89	17,14	16,51	15,87	15,30	17,41	17,74	19,19	20,20	21,66	23,16	24,64	25,03	24,47	24,36	24,01	23,40	22,37	21,99	23,45	22,40	21,08	500,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,95	26,02	24,75	23,93	22,91	21,93	20,95	21,28	22,11	23,10	24,32	25,34	26,26	27,04	26,41	26,06	26,67	27,79	28,24	27,48	27,47	29,41	29,95	27,82	615,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,33	7,81	7,43	7,18	6,87	6,58	6,29	6,38	6,63	6,93	7,30	7,60	7,88	8,11	7,92	7,82	8,00	8,34	8,47	8,24	8,24	8,82	8,83	8,35	183,34
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	18,22	17,33	16,75	16,04	15,35	14,67	14,90	15,48	16,17	17,03	17,74	18,38	18,93	18,49	18,24	18,67	19,45	19,77	19,23	19,23	20,58	21,12	19,47	431,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,09	26,74	25,60	23,61	22,79	22,48	21,96	24,70	27,97	30,56	32,23	32,37	33,14	34,73	35,84	32,48	33,57	33,67	33,35	32,52	32,27	33,62	32,63	29,55	717,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,73	8,02	7,68	7,08	6,84	6,75	6,59	7,41	7,36	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	198,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,37	18,72	17,92	16,53	15,95	15,74	15,37	17,29	20,62	21,74	23,40	23,55	24,32	25,90	27,01	23,66	24,75	24,84	24,52	23,69	23,45	24,80	23,80	20,73	518,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,72	24,41	24,68	24,99	25,07	25,08	25,07	24,82	25,04	25,40	24,95	25,25	25,32	25,30	24,13	24,05	24,15	25,43	25,19	24,69	24,61	25,09	24,84	24,79	597,06
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,42	7,32	7,40	7,50	7,52	7,52	7,52	7,44	7,51	7,62	7,48	7,58	7,60	7,59	7,24	7,22	7,25	7,63	7,56	7,41	7,38	7,53	7,45	7,44	179,12
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,31	17,09	17,27	17,49	17,55	17,56	17,55	17,37	17,53	17,78	17,46	17,68	17,72	17,71	16,89	16,84	16,91	17,80	17,64	17,28	17,23	17,56	17,39	17,35	417,94
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,18	20,54	19,49	21,28	20,66	20,43	20,30	22,51	24,21	25,25	26,21	27,47	27,97	29,04	26,87	28,21	28,45	28,91	26,55	30,74	31,55	32,38	25,95	24,17	614,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,55	6,16	5,85	6,38	6,20	6,13	6,09	6,75	7,26	7,57	7,86	8,24	8,39	8,71	8,06	8,46	8,53	8,67	6,57	8,83	8,83	8,83	7,78	7,25	180,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,63	14,38	13,64	14,89	14,46	14,30	14,21	15,75	16,94	17,67	18,34	19,23	19,58	20,33	18,81	19,75	19,91	20,24	19,98	21,91	22,72	23,56	18,16	16,92	433,32
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,45	24,65	23,42	22,43	21,81	21,63	21,31	23,45	25,50	27,46	24,58	26,74	31,33	31,50	32,98	29,45	33,10	33,55	34,81	31,88	34,39	34,26	32,93	30,05	679,65
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,93	7,40	7,03	6,73	6,54	6,49	6,39	7,04	7,65	8,24	7,37	8,02	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	192,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,51	17,26	16,40	15,70	15,26	15,14	14,92	16,42	17,85	19,22	17,21	18,72	22,51	22,67	24,15	20,63	24,27	24,73	25,98	23,05	25,57	25,43	24,10	21,22	486,92
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		30,06	25,92	26,02	24,88	20,05	23,29	22,47	24,04	21,02	25,52	29,15	30,81	32,41	34,14	34,84	34,47	35,17	35,38	32,30	34,92	34,65	35,12	34,53	30,96	712,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	7,78	7,80	7,47	4,39	6,99	6,74	7,21	6,31	7,66	8,54	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,76	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	194,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,23	18,15	18,21	17,42	15,66	16,30	15,73	16,82	14,72	17,87	20,62	21,99	23,59	25,32	26,01	25,65	26,35	26,56	23,54	26,10	25,82	26,30	25,71	22,13	517,78
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 31 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,68	25,60	25,69	24,57	19,80	22,99	22,19	23,74	20,76	25,20	28,79	30,43	32,01	33,71	34,40	34,04	34,73	34,94	31,89	34,49	34,21	34,69	34,10	30,57	703,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	7,68	7,71	7,17	4,14	6,90	6,53	7,12	6,23	7,56	8,17	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,35	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	192,28
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,86	17,92	17,98	17,40	15,66	16,10	15,66	16,61	14,53	17,64	20,62	21,60	23,18	24,89	25,58	25,22	25,91	26,11	23,54	25,66	25,39	25,86	25,28	21,74	510,95
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,41	24,50	24,59	23,52	18,95	22,01	21,24	22,71	19,87	24,12	27,55	29,12	30,63	32,26	32,92	32,58	33,24	33,44	30,52	33,00	32,74	33,19	32,63	29,25	672,99
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,52	7,10	7,18	6,11	3,29	6,34	5,58	6,81	5,96	7,24	8,27	8,50	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,98	8,83	8,83	8,83	8,83	8,64	184,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,88	17,40	17,40	17,40	15,66	15,66	15,66	15,90	13,91	16,88	19,29	20,62	21,80	23,44	24,10	23,75	24,41	24,61	23,54	24,18	23,92	24,37	23,81	20,62	488,22
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		30,75	26,52	26,61	25,46	20,51	23,82	22,99	24,59	21,51	26,11	29,82	31,52	33,16	34,93	35,64	35,26	35,98	36,19	33,04	35,73	35,44	35,93	35,33	31,67	728,51
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,21	7,96	7,98	7,64	4,85	7,15	6,90	7,38	6,45	7,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	194,89
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		23,54	18,56	18,63	17,82	15,66	16,68	16,09	17,21	15,05	18,28	21,00	22,70	24,33	26,10	26,82	26,44	27,15	27,37	24,21	26,90	26,62	27,11	26,50	22,84	533,62
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		36,76	33,39	30,20	28,66	29,42	28,45	27,45	29,00	29,39	34,93	36,12	35,24	40,40	43,35	45,14	44,79	45,16	43,47	44,17	44,34	43,67	44,72	44,68	43,61	906,52
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	7,27	8,83	8,60	8,83	8,54	8,24	8,70	8,82	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	209,01
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,93	26,12	21,37	20,07	20,59	19,92	19,22	20,30	20,57	26,10	27,29	26,42	31,57	34,53	36,31	35,97	36,34	34,64	35,35	35,52	34,85	35,90	35,86	34,79	697,51
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		42,80	40,56	38,37	35,97	33,80	32,59	31,00	32,81	33,99	38,54	40,24	40,52	42,98	45,42	48,97	45,88	41,32	45,94	45,40	43,80	42,81	43,79	43,54	43,10	974,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,46	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	210,44
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		33,97	31,73	29,55	27,14	24,98	23,76	23,54	23,99	25,17	29,72	31,41	31,70	34,15	36,60	40,14	37,05	32,49	37,12	36,58	34,98	33,99	34,97	34,71	34,27	763,71
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		40,89	38,58	37,16	34,83	33,25	32,14	30,36	31,60	32,57	35,74	40,77	42,84	43,49	47,99	47,47	49,51	46,86	48,16	47,72	43,48	45,75	47,39	48,71	47,27	994,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	8,83	8,83	8,83	8,52	7,41	8,55	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	209,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		32,06	29,75	28,33	26,00	24,73	24,73	21,81	22,77	23,75	26,92	31,94	34,02	34,66	39,17	38,64	40,69	38,04	39,33	38,90	34,65	36,93	38,56	39,89	38,45	784,73
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		39,39	37,17	35,80	33,56	32,04	30,97	29,25	30,45	31,38	34,44	39,28	41,28	41,90	46,24	45,74	47,71	45,15	46,40	45,98	41,89	44,09	45,66	46,93	45,55	958,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	8,83	8,83	8,82	7,31	6,24	7,44	8,64	8,83	8,32	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	205,63
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		30,57	28,35	26,98	24,73	24,73	24,73	21,81	21,81	22,56	26,12	30,45	32,45	33,08	37,42	36,91	38,88	36,33	37,58	37,16	33,07	35,26	36,83	38,11	36,72	752,64
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		40,95	37,81	35,60	34,20	31,91	30,80	29,94	28,90	33,42	36,03	36,16	39,14	41,82	44,98	44,69	43,47	43,03	43,00	42,37	39,56	39,38	39,96	39,04	36,83	913,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,13	7,09	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	209,37
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		32,13	28,98	26,78	25,38	23,09	21,98	21,81	21,81	24,59	27,21	27,34	30,31	32,99	36,16	35,86	34,65	34,20	34,18	33,54	30,73	30,55	31,14	30,22	28,01	703,63
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		35,77	33,48	31,91	30,01	29,07	28,57	27,26	29,40	31,97	31,49	34,28	36,82	37,40	34,86	39,89	39,61	39,71	39,90	40,80	41,61	40,59	42,13	41,26	40,13	857,94
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	7,37	5,79	8,83	8,72	8,57	8,18	8,82	5,86	5,38	8,16	8,83	8,83	8,74	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	199,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		26,95	26,12	26,12	21,19	20,35	20,00	19,08	20,58	26,12	26,12	26,12	28,00	28,58	26,12	31,07	30,79	30,89	31,07	31,98	32,78	31,76	33,31	32,44	31,31	658,80
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		35,91	33,85	29,63	27,11	26,77	29,53	28,67	30,87	33,33	30,32	37,29	38,43	39,67	36,66	41,41	41,54	37,48	43,25	39,35	42,86	44,30	45,04	44,00	40,52	877,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	7,74	8,83	7,13	6,79	8,83	8,60	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	206,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		27,09	26,12	20,81	19,98	19,98	20,71	20,07	22,05	24,51	21,50	28,46	29,60	30,85	27,84	32,58	32,71	28,66	34,42	30,52	34,03	35,47	36,21	35,18	31,70	671,03
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		35,19	33,18	29,04	26,57	26,23	28,94	28,09	30,26	32,67	29,71	36,54	37,66	38,88	35,93	40,58	40,71	36,73	42,38	38,56	42,00	43,41	44,14	43,12	39,71	860,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	7,06	8,71	6,59	6,25	8,68	8,12	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	204,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		26,37	26,12	20,33	19,98	19,98	20,26	19,98	21,43	23,84	20,89	27,72	28,83	30,05	27,10	31,75	31,88	27,91	33,56	29,74	33,18	34,59	35,31	34,30	30,89	655,96
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		38,96	36,88	34,75	33,12	31,64	30,62	29,35	30,44	32,64	34,51	35,63	36,44	37,76	39,54	39,60	38,95	38,66	38,31	38,44	36,64	37,02	36,17	34,79	34,03	854,87
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,73	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	211,71
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		30,14	28,05	25,92	24,29	22,81	21,80	20,62	21,61	23,81	25,68	26,80	27,61	28,94	30,71	30,78	30,13	29,84	29,49	29,62	27,81	28,19	27,34	25,96	25,21	643,17
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	37,79	35,77	33,70	32,12	30,69	29,70	28,47	29,52	31,66	33,47	34,56	35,34	36,63	38,35	38,42	37,78	37,50	37,16	37,29	35,54	35,91	35,08	33,74	33,01	829,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,85	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	210,83
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	28,97	26,95	24,88	23,30	21,86	20,88	20,62	20,70	22,83	24,65	25,73	26,52	27,81	29,53	29,59	28,96	28,68	28,34	28,47	26,71	27,08	26,26	24,92	24,19	618,40
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		38,93	36,84	34,72	33,09	31,61	30,59	29,32	30,41	32,61	34,47	35,59	36,40	37,73	39,50	39,57	38,92	38,63	38,28	38,41	36,60	36,99	36,13	34,76	34,00	854,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,71	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,64	7,89	210,56
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		30,10	28,02	25,89	24,26	22,78	21,77	20,62	21,59	23,78	25,65	26,77	27,58	28,91	30,68	30,74	30,09	29,80	29,45	29,58	27,78	28,16	27,31	26,12	26,12	643,55
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		35,05	33,06	31,16	29,55	28,26	27,62	26,41	27,50	30,10	32,50	33,80	34,63	35,85	37,31	37,40	37,05	37,08	36,80	37,05	35,52	35,83	34,81	33,40	32,45	800,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,83	8,83	8,26	8,83	8,29	7,65	6,44	7,52	8,83	8,83	7,98	8,81	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	204,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		26,22	24,23	22,90	20,73	19,98	19,98	19,98	19,98	21,27	23,67	25,83	25,83	27,02	28,48	28,58	28,22	28,25	27,97	28,22	26,70	27,01	25,99	24,58	23,62	595,23
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,61	23,78	22,54	21,76	21,05	20,91	20,47	22,09	25,20	26,07	26,52	26,57	27,19	28,12	27,85	26,91	27,57	28,63	30,02	30,46	31,92	31,65	29,63	28,02	630,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,68	6,38	5,14	6,53	6,31	6,27	5,99	6,63	5,23	6,10	6,54	6,59	7,22	8,15	7,88	6,94	7,59	8,59	7,11	7,56	8,83	8,75	6,73	8,05	168,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,93	17,40	17,40	15,23	14,73	14,63	14,48	15,47	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	20,04	22,90	22,90	23,10	22,90	22,90	19,98	461,77
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,92	24,37	23,00	21,86	21,02	20,71	20,19	21,94	24,64	27,08	28,07	28,75	29,46	29,06	29,84	28,27	28,20	29,02	30,45	30,98	32,75	31,47	29,20	26,92	643,18
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,94	7,31	6,90	6,56	6,31	6,21	5,72	6,58	4,67	7,10	8,10	8,62	8,83	8,72	8,83	8,30	8,22	8,71	8,83	8,08	8,83	8,57	8,76	6,94	181,61
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	17,06	16,10	15,30	14,71	14,50	14,48	15,36	19,98	19,98	19,98	20,12	20,64	20,34	21,01	19,98	19,98	20,32	21,62	22,90	23,93	22,90	20,44	19,98	461,56
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,02	23,25	21,55	20,82	20,31	20,01	19,74	21,69	24,07	26,91	28,21	29,30	30,38	31,16	30,51	29,15	29,13	29,83	30,21	30,37	32,27	32,00	30,15	29,22	645,25
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,50	6,97	6,46	6,25	5,84	5,54	5,26	6,51	7,22	6,93	8,23	8,79	8,83	8,83	8,83	8,74	8,74	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,76	187,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,51	16,27	15,08	14,57	14,48	14,48	14,48	15,18	16,85	19,98	19,98	20,51	21,56	22,33	21,68	20,40	20,39	21,00	21,38	21,55	23,45	23,18	21,33	20,45	458,06
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,41	27,33	25,75	24,51	23,32	22,76	22,48	22,59	24,84	26,89	27,83	28,86	29,77	30,65	30,38	29,58	29,72	30,17	30,62	30,18	30,77	30,75	29,20	27,51	665,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,82	8,20	7,72	7,35	7,00	6,83	6,74	6,78	7,45	8,07	8,35	8,66	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,76	7,53	196,51
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,59	19,13	18,02	17,15	16,33	15,93	15,74	15,81	17,38	18,82	19,48	20,20	20,94	21,82	21,55	20,75	20,90	21,35	21,79	21,35	21,94	21,93	20,44	19,98	469,34
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,50	23,86	23,12	22,16	21,09	20,48	20,03	20,70	22,53	23,09	23,57	25,13	26,51	26,22	24,29	24,29	25,21	26,33	26,66	26,79	28,82	29,31	28,32	27,21	591,22
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,52	3,89	3,14	6,65	6,33	6,14	6,01	6,21	6,76	4,21	4,69	6,26	7,63	7,34	5,41	5,41	6,34	7,45	7,78	7,92	8,65	8,79	8,49	8,16	155,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	19,98	19,98	15,51	14,76	14,34	14,02	14,49	15,77	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	20,17	20,52	19,82	19,05	436,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,61	23,78	22,54	21,76	21,05	20,91	20,47	22,09	25,20	26,07	26,52	26,57	27,19	28,12	27,85	26,91	27,57	28,63	30,02	30,46	31,92	31,65	29,63	28,02	630,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,73	4,90	6,76	6,53	6,31	6,27	6,14	6,63	5,23	6,10	6,54	6,59	7,22	8,15	7,88	6,94	7,59	8,59	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,05	173,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	18,88	15,78	15,23	14,73	14,63	14,33	15,47	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	20,04	21,19	21,63	23,10	22,82	20,81	19,98	457,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,14	26,19	24,80	23,39	22,48	22,29	21,89	23,26	25,67	27,86	28,79	29,21	29,99	30,87	30,39	29,30	29,45	30,52	31,78	31,84	33,22	32,07	30,44	28,84	672,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,17	6,22	7,44	7,02	6,74	6,69	6,57	6,98	5,70	7,88	8,64	8,76	8,83	8,83	8,83	8,79	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,65	192,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	19,98	17,36	16,37	15,73	15,60	15,32	16,28	19,98	19,98	20,16	20,45	21,17	22,04	21,56	20,51	20,63	21,69	22,95	23,01	24,40	23,24	21,62	20,19	480,19
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,24	24,26	22,91	21,85	21,20	21,08	20,79	22,34	24,57	26,47	27,34	27,91	28,34	29,15	28,69	27,54	27,56	28,85	30,24	30,36	32,31	31,21	29,47	27,95	638,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,26	7,28	6,87	6,56	6,36	6,32	6,24	6,70	7,37	6,50	7,36	7,94	8,37	8,74	8,61	7,56	7,58	8,65	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,97	183,37
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	16,98	16,04	15,30	14,84	14,76	14,55	15,64	17,20	19,98	19,98	19,98	19,98	20,40	20,08	19,98	19,98	20,19	21,41	21,54	23,48	22,38	20,64	19,98	455,25
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,47	25,33	23,85	22,83	21,86	21,61	21,33	23,23	25,76	27,78	28,49	28,69	29,12	29,60	29,02	28,01	28,00	29,05	30,47	30,73	32,06	30,81	28,95	27,27	651,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,49	5,35	7,16	6,85	6,56	6,48	6,40	6,97	5,78	7,80	8,52	8,61	8,74	8,83	8,71	8,03	8,02	8,71	8,83	8,83	8,83	8,83	8,68	7,30	186,29
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	19,98	16,70	15,98	15,30	15,13	14,93	16,26	19,98	19,98	19,98	20,08	20,38	20,77	20,32	19,98	19,98	20,33	21,64	21,91	23,23	21,99	20,26	19,98	465,04
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,01	23,87	22,40	21,64	20,81	20,64	20,55	22,42	25,13	27,41	28,50	28,92	29,62	30,19	29,68	28,57	28,19	28,72	29,90	29,94	31,77	30,78	28,74	27,08	641,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,80	6,47	5,00	6,49	6,24	6,17	6,08	6,73	4,51	6,80	7,88	8,31	8,83	8,83	8,83	7,96	7,57	8,10	8,83	8,83	8,83	8,83	8,13	6,47	178,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,21	17,40	17,40	15,15	14,57	14,48	14,48	15,69	20,62	20,62	20,62	20,62	20,79	21,36	20,86	20,62	20,62	20,62	21,08	21,11	22,94	21,95	20,62	20,62	463,01
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,95	23,09	21,52	20,59	20,08	20,31	19,89	21,02	23,19	25,11	26,11	26,57	27,48	28,66	28,10	27,41	27,48	28,24	29,21	29,31	31,54	30,37	28,53	26,78	615,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,33	6,79	5,22	4,29	6,02	6,09	5,97	0,41	2,58	4,49	5,50	5,95	6,86	8,04	7,48	6,80	6,86	7,62	8,59	8,69	8,83	8,83	7,91	6,17	150,33
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	16,30	16,30	16,30	14,05	14,22	13,93	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	22,71	21,54	20,62	20,62	465,22
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,95	23,09	21,52	20,59	20,08	20,31	19,89	21,02	23,19	25,11	26,11	26,57	27,48	28,66	28,10	27,41	27,48	28,24	29,21	29,31	31,54	30,37	28,53	26,78	615,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,33	6,79	5,22	4,29	6,02	6,09	5,97	0,41	2,58	4,49	5,50	5,95	6,86	8,04	7,48	6,80	6,86	7,62	8,59	8,69	8,83	8,83	7,91	6,17	150,33
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	16,30	16,30	16,30	14,05	14,22	13,93	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	22,71	21,54	20,62	20,62	465,22
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,95	23,09	21,52	20,59	20,08	20,31	19,89	21,02	23,19	25,11	26,11	26,57	27,48	28,66	28,10	27,41	27,48	28,24	29,21	29,31	31,54	30,37	28,53	26,78	615,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,33	6,79	5,22	4,29	6,02	6,09	5,97	0,41	2,58	4,49	5,50	5,95	6,86	8,04	7,48	6,80	6,86	7,62	8,59	8,69	8,83	8,83	7,91	6,17	150,33
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	16,30	16,30	16,30	14,05	14,22	13,93	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	22,71	21,54	20,62	20,62	465,22
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,48	22,61	21,23	20,46	20,18	19,94	19,94	21,19	24,16	26,62	28,01	29,16	30,32	31,45	31,64	30,85	30,30	30,24	31,19	31,03	33,57	31,90	29,82	27,84	648,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,34	6,30	4,93	6,14	6,05	5,98	5,98	6,36	7,25	6,01	7,40	8,55	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,86	183,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,14	16,30	16,30	14,32	14,13	13,96	13,96	14,83	16,91	20,62	20,62	20,62	21,50	22,62	22,82	22,02	21,48	21,42	22,37	22,20	24,75	23,07	20,99	19,98	464,91
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,97	21,85	20,88	20,22	19,50	19,30	19,23	21,55	24,36	26,71	27,95	28,38	30,59	31,83	31,10	29,63	28,56	28,79	28,95	28,99	30,82	30,37	28,73	27,11	629,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,19	6,55	6,26	6,07	5,85	5,79	5,77	6,47	7,31	8,01	7,33	7,76	8,83	8,83	8,83	8,83	7,95	8,17	8,34	8,37	8,83	8,83	8,11	6,50	180,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,78	15,29	14,62	14,15	13,65	13,51	13,46	15,09	17,05	18,70	20,62	20,62	21,77	23,00	22,27	20,81	20,62	20,62	20,62	20,62	22,00	21,55	20,62	20,62	448,62
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,30	22,28	20,91	20,14	19,64	19,20	19,15	21,34	24,66	27,00	27,98	28,41	29,32	30,46	29,27	27,48	26,95	27,23	28,89	29,01	30,65	28,90	27,46	29,56	620,19
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,69	6,68	6,27	6,04	5,89	5,76	5,75	6,40	4,68	7,02	8,00	8,43	8,80	8,83	8,78	7,50	6,97	7,25	8,67	8,70	8,83	8,67	8,24	8,83	174,69
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	15,59	14,64	14,10	13,75	13,44	13,41	14,94	19,98	19,98	19,98	19,98	20,52	21,63	20,49	19,98	19,98	19,98	20,22	20,30	21,82	20,23	19,22	20,73	445,50
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,17	21,24	19,94	19,20	18,72	18,31	18,26	20,34	23,51	25,74	26,67	27,08	27,95	29,03	27,90	26,20	25,69	25,96	27,54	27,65	29,22	27,55	26,18	28,18	591,21
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,95	6,37	5,98	5,76	5,35	4,93	4,88	6,10	4,63	6,86	7,79	8,12	8,38	8,71	8,37	7,32	6,81	7,08	8,26	8,30	8,76	8,27	7,30	8,45	169,74
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,22	14,86	13,96	13,44	13,38	13,38	13,38	14,24	18,88	18,88	18,88	18,96	19,56	20,32	19,53	18,88	18,88	18,88	19,28	19,36	20,45	19,29	18,88	19,72	421,47
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Σάββατο, 4 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,66	20,77	19,50	18,78	18,31	17,90	17,86	19,90	22,99	25,17	26,08	26,49	27,33	28,39	27,29	25,62	25,12	25,39	26,93	27,04	28,57	26,94	25,60	27,56	578,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,80	6,23	5,85	5,40	4,93	4,52	4,48	5,97	6,90	6,29	7,20	7,61	8,20	8,52	8,19	6,74	6,25	6,51	8,06	8,11	8,57	8,07	6,73	8,27	164,39
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,86	14,54	13,65	13,38	13,38	13,38	13,38	13,93	16,09	18,88	18,88	18,88	19,13	19,88	19,10	18,88	18,88	18,88	18,88	18,93	20,00	18,88	18,88	19,29	413,81
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Κυριακή, 5 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,16	20,31	19,07	18,37	17,91	17,51	17,46	19,46	22,48	24,62	25,51	25,90	26,73	27,77	26,69	25,06	24,57	24,83	26,34	26,45	27,94	26,35	25,04	26,95	565,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,65	6,09	5,72	5,51	5,17	4,77	4,73	5,84	6,74	5,74	6,63	7,03	7,86	8,33	7,81	6,18	5,69	5,95	7,46	7,57	8,38	7,47	6,16	8,07	157,56
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,51	14,22	13,35	12,86	12,74	12,74	12,74	13,62	15,74	18,88	18,88	18,88	18,88	19,44	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,56	18,88	18,88	18,88	407,92
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Δευτέρα, 6 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,82	20,92	19,64	18,91	18,44	18,03	17,98	20,04	23,15	25,35	26,27	26,68	27,53	28,60	27,48	25,80	25,30	25,57	27,13	27,24	28,78	27,14	25,79	27,76	582,34
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,85	6,28	5,89	5,67	5,53	5,29	5,25	6,01	4,27	6,47	7,39	7,80	8,26	8,58	8,24	6,92	6,43	6,69	8,14	8,17	8,63	8,14	6,91	8,33	166,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,97	14,64	13,75	13,24	12,91	12,74	12,74	14,03	18,88	18,88	18,88	18,88	19,27	20,02	19,24	18,88	18,88	18,88	18,99	19,07	20,14	19,00	18,88	19,43	416,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Τρίτη, 7 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,16	16,67	15,34	15,24	15,20	15,47	15,63	17,28	19,78	21,24	21,44	21,27	20,87	21,13	20,22	18,58	18,78	20,12	22,14	23,13	25,28	23,51	21,34	20,09	467,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,42	3,93	4,60	4,57	4,56	4,64	4,69	4,55	5,93	6,37	6,43	6,38	6,26	6,34	6,07	5,57	5,63	6,03	6,48	6,94	7,59	7,05	6,40	6,03	138,47
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	10,74	10,67	10,64	10,83	10,94	12,74	13,84	14,87	15,01	14,89	14,61	14,79	14,15	13,00	13,15	14,08	15,66	16,19	17,70	16,46	14,94	14,06	329,44
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Τετάρτη, 8 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,92	16,50	16,04	15,68	15,41	15,44	15,94	17,24	19,23	20,72	21,02	21,36	21,74	22,13	21,04	18,83	18,79	20,11	22,07	23,05	25,08	23,51	21,63	19,89	470,35
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,18	3,76	4,81	4,70	4,62	4,63	4,78	4,50	5,77	6,21	6,31	6,41	6,07	6,46	6,31	5,65	5,64	6,03	6,40	6,92	7,52	7,05	6,49	5,97	138,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	11,22	10,98	10,79	10,80	11,16	12,74	13,46	14,50	14,72	14,95	15,67	15,67	14,73	13,18	13,15	14,07	15,67	16,14	17,56	16,45	15,14	13,92	332,15
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,32	17,24	16,74	16,03	15,79	16,37	16,92	18,00	19,64	21,34	21,54	21,63	21,54	21,61	20,73	19,06	19,09	20,45	22,58	23,90	26,04	24,27	22,01	20,23	481,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,50	4,50	4,00	3,29	3,05	3,63	4,18	5,26	5,89	6,40	6,46	6,49	6,46	6,48	6,22	5,69	5,71	6,14	6,28	7,17	7,81	7,28	6,60	6,07	136,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,82	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,75	14,94	15,08	15,14	15,08	15,12	14,51	13,38	13,38	14,32	16,31	16,73	18,23	16,99	15,41	14,16	344,50
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,74	16,10	15,41	15,07	14,83	15,38	15,93	17,90	19,94	20,45	20,60	20,57	20,88	21,57	20,60	18,97	18,75	20,34	21,63	22,77	24,93	23,63	21,62	20,08	465,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,32	4,46	3,77	3,43	3,19	3,74	4,29	5,37	5,98	6,14	6,18	6,17	6,26	6,47	6,18	5,59	5,37	6,10	6,49	6,46	7,48	7,09	6,49	6,02	134,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,42	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,53	13,96	14,32	14,42	14,40	14,62	15,10	14,42	13,38	13,38	14,23	15,14	16,31	17,45	16,54	15,13	14,05	331,64
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,49	15,87	15,19	14,86	14,62	15,16	15,70	17,65	19,66	20,16	20,31	20,28	20,58	21,26	20,30	18,70	18,49	20,05	21,33	22,45	24,57	23,30	21,31	19,79	459,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,25	4,23	3,55	3,22	2,98	3,52	4,06	5,29	5,90	6,05	6,09	6,08	6,18	6,38	6,09	5,32	5,11	6,01	6,40	6,73	7,37	6,99	6,39	5,94	131,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,25	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,35	13,76	14,11	14,22	14,19	14,41	14,89	14,21	13,38	13,38	14,03	14,93	15,71	17,20	16,31	14,92	13,85	327,95
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,97	15,39	14,73	14,41	14,18	14,71	15,23	17,12	19,07	19,56	19,70	19,67	19,97	20,63	19,70	18,14	17,93	19,45	20,69	21,78	23,84	22,60	20,67	19,20	445,32
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,09	3,75	3,09	2,77	2,54	3,07	3,59	5,14	5,69	5,87	5,91	5,90	5,99	6,19	5,91	4,76	4,55	5,83	6,21	6,53	7,15	6,78	6,20	5,76	124,28
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,88	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,98	13,38	13,69	13,79	13,77	13,98	14,44	13,79	13,38	13,38	13,61	14,48	15,24	16,69	15,82	14,47	13,44	321,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,48	15,85	15,18	14,85	14,61	15,15	15,69	17,63	19,64	20,15	20,29	20,26	20,57	21,25	20,29	18,69	18,47	20,03	21,31	22,43	24,55	23,28	21,29	19,77	458,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,24	4,21	3,54	3,21	2,97	3,51	4,05	5,29	5,89	6,04	6,09	6,08	6,17	6,37	6,09	5,31	5,09	6,01	6,39	6,73	7,37	6,97	6,39	5,93	130,94
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,23	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,34	13,75	14,10	14,20	14,18	14,40	14,87	14,20	13,38	13,38	14,02	14,92	15,70	17,19	16,31	14,91	13,84	327,77
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,51	16,31	15,49	15,12	15,09	15,50	16,04	17,56	19,81	20,97	21,43	22,01	22,39	22,68	22,10	19,93	19,92	20,96	21,86	23,01	24,83	22,90	20,81	19,46	473,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,25	4,89	4,65	4,54	4,53	4,65	4,81	5,27	5,94	6,29	6,43	6,60	6,72	6,80	6,63	5,98	5,98	6,29	6,56	6,90	7,45	6,87	6,24	5,84	142,11
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,25	11,41	10,84	10,59	10,56	10,85	11,23	12,29	13,87	14,68	15,00	15,41	15,67	15,88	15,47	13,95	13,94	14,67	15,30	16,11	17,38	16,03	14,56	13,62	331,59
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,49	16,20	15,59	15,10	14,90	15,50	16,31	18,17	19,93	20,43	20,24	20,37	21,30	21,62	20,20	18,61	18,67	20,27	22,20	23,93	25,96	24,16	21,52	19,74	468,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,75	4,86	4,68	4,53	4,47	4,65	4,89	5,44	5,98	6,13	6,07	6,11	6,39	6,49	6,06	5,58	5,60	6,08	6,54	7,18	7,79	7,25	6,46	5,92	139,89
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	11,34	10,91	10,57	10,43	10,85	11,42	12,74	13,95	14,30	14,17	14,26	14,91	15,13	14,14	13,02	13,07	14,19	15,66	16,75	18,17	16,91	15,07	13,82	328,52
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,79	16,46	15,84	15,51	15,57	16,04	16,59	18,83	20,56	21,00	20,41	20,49	21,03	21,62	20,06	18,20	18,90	19,79	21,57	23,26	25,35	23,45	21,50	19,29	469,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,05	4,94	4,75	4,65	4,67	4,81	3,86	5,65	6,17	6,30	6,12	6,15	6,31	6,49	6,02	5,46	5,67	5,94	6,47	6,95	7,60	7,04	6,45	5,79	139,30
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	11,52	11,09	10,86	10,90	11,23	12,74	13,18	14,39	14,70	14,29	14,34	14,72	15,13	14,04	12,74	13,23	13,85	15,10	16,31	17,74	16,42	15,05	13,51	329,81
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,46	16,25	15,66	15,40	14,97	15,09	16,19	17,89	19,97	21,26	21,53	21,04	21,19	21,11	19,93	18,44	18,44	19,35	21,20	23,00	24,75	23,47	21,35	19,26	464,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,72	3,51	2,93	2,66	2,23	2,35	3,45	5,16	5,99	6,38	6,46	6,31	6,36	6,33	5,98	5,53	5,53	5,81	6,36	6,90	7,42	7,04	6,40	5,78	127,59
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,98	14,88	15,07	14,73	14,83	14,78	13,95	12,91	12,91	13,55	14,84	16,10	17,32	16,43	14,94	13,48	336,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,27	16,91	15,89	15,57	15,45	15,80	16,06	17,24	19,04	20,19	20,30	20,33	20,39	20,61	19,55	17,87	17,98	19,45	21,09	22,73	24,66	22,91	21,06	19,68	459,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,48	5,07	4,25	3,93	3,81	4,16	4,42	5,17	5,71	6,06	6,09	6,10	6,12	6,18	5,86	5,13	5,24	5,84	6,33	6,82	4,05	2,30	6,32	5,90	126,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,79	11,84	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,07	13,33	14,13	14,21	14,23	14,27	14,42	13,68	12,74	12,74	13,62	14,76	15,91	20,62	20,62	14,74	13,78	332,70
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,18	16,93	16,06	15,35	15,10	15,27	15,15	15,46	16,37	17,32	17,69	18,00	18,51	17,93	16,26	15,54	16,18	17,87	20,27	21,83	23,77	22,85	21,11	19,45	428,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,45	5,08	4,42	3,71	3,46	3,63	3,51	3,82	4,73	5,20	5,31	3,43	3,94	5,38	4,62	3,90	4,54	5,36	6,08	6,55	3,16	6,85	6,33	5,83	114,31
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,73	11,85	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,13	12,38	14,57	14,57	12,55	11,64	11,64	11,64	12,51	14,19	15,28	20,62	15,99	14,78	13,61	314,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,82	16,66	16,03	15,73	15,58	16,00	17,00	18,39	19,94	20,96	21,16	21,22	21,74	21,33	20,16	18,77	19,05	20,69	22,81	24,57	25,86	23,79	21,88	19,99	477,12
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,35	5,00	4,39	4,09	3,94	4,36	5,10	5,52	5,98	6,29	6,35	6,37	6,07	5,67	6,05	5,63	5,72	6,21	6,84	7,37	7,76	7,14	6,56	6,00	139,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,48	11,66	11,64	11,64	11,64	11,64	11,90	12,87	13,96	14,67	14,82	14,85	15,67	15,67	14,11	13,14	13,34	14,48	15,97	17,20	18,10	16,65	15,31	13,99	337,39
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,11	16,72	15,94	15,62	15,35	15,83	16,62	18,64	20,56	21,30	21,32	21,45	22,01	22,21	21,19	19,91	19,99	21,56	23,60	25,34	25,99	23,82	21,88	20,01	484,95
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,73	5,02	4,30	3,98	3,71	4,19	4,98	5,26	6,17	6,39	6,39	6,43	6,60	6,66	6,36	5,97	6,00	6,47	7,08	7,60	7,80	7,15	6,57	6,00	141,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	11,70	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	13,38	14,39	14,91	14,92	15,01	15,41	15,54	14,83	13,93	13,99	15,09	16,52	17,74	18,19	16,67	15,32	14,00	343,15
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,02	17,69	17,01	16,54	16,27	16,54	17,34	18,87	20,48	22,08	22,24	22,82	24,22	24,55	23,40	22,05	21,87	22,87	24,12	26,10	27,27	25,38	23,05	21,13	512,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,71	5,31	5,10	4,96	4,88	4,96	5,20	5,66	6,14	6,63	6,67	6,85	7,27	7,37	7,02	6,61	6,56	6,86	7,24	7,83	8,18	7,61	6,91	6,34	153,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,31	12,39	11,90	11,58	11,39	11,58	12,14	13,21	14,34	15,46	15,57	15,98	16,96	17,19	16,38	15,43	15,31	16,01	16,88	18,27	19,09	17,76	16,13	14,79	359,04
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,76	17,49	16,61	16,35	16,34	16,12	16,98	19,09	20,69	22,77	23,48	24,16	23,89	24,13	22,91	21,32	20,76	21,71	23,16	25,39	26,33	24,03	21,87	20,17	504,52
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,63	5,25	4,97	4,71	4,70	4,48	5,09	5,73	6,21	6,83	7,04	7,25	7,17	7,24	6,87	6,40	6,23	6,51	6,95	7,62	7,90	7,21	6,56	6,05	150,59
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,13	12,24	11,64	11,64	11,64	11,64	11,89	13,36	14,48	15,94	16,43	16,91	16,73	16,89	16,04	14,92	14,53	15,20	16,21	17,77	18,43	16,82	15,31	14,12	353,93
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,10	16,67	15,91	15,47	14,95	15,33	16,05	17,81	19,44	21,21	20,48	20,61	20,46	19,74	18,72	17,34	17,57	19,12	20,23	22,72	24,15	22,25	20,29	18,46	453,06
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,36	3,93	3,17	2,73	2,21	2,59	3,31	5,07	5,83	6,36	6,00	6,14	5,98	5,26	4,24	4,60	4,83	5,73	5,76	6,82	7,25	6,67	5,81	3,98	119,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,61	14,85	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	12,74	12,74	13,38	14,48	15,90	16,91	15,57	14,48	14,48	333,41
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,62	13,74	13,14	12,73	12,61	12,99	13,14	13,97	15,30	16,46	16,98	17,25	17,81	17,97	17,09	16,11	16,27	17,36	18,23	19,62	20,69	19,36	18,03	16,92	388,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,98	2,10	1,50	1,09	0,97	1,35	1,50	2,33	3,66	4,82	5,09	5,18	5,34	5,39	5,13	4,47	4,63	5,21	5,47	5,89	6,21	5,81	5,29	4,18	95,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,88	12,08	12,47	12,58	11,96	11,64	11,64	12,15	12,76	13,74	14,48	13,55	12,74	12,74	292,81
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,65	14,57	13,80	13,13	12,91	12,83	12,97	13,20	14,04	15,26	15,99	15,89	16,14	16,20	15,33	14,82	15,36	16,74	17,26	18,54	19,96	19,06	17,88	16,63	374,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,01	2,93	2,16	1,49	1,27	1,19	1,33	1,56	2,40	3,62	4,35	4,25	4,50	4,56	3,69	3,18	3,72	5,02	4,52	5,56	5,99	5,72	5,15	3,89	86,07
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,72	12,74	12,98	13,97	13,34	12,74	12,74	288,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,63	15,50	15,49	15,09	15,01	15,45	16,52	18,36	18,92	17,89	17,10	17,26	17,51	16,89	15,64	14,55	15,07	16,25	17,82	20,68	21,91	20,11	17,93	16,16	409,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,99	4,65	4,65	4,53	4,50	4,63	4,96	5,51	5,68	5,37	5,13	5,18	5,25	5,07	4,69	4,37	4,52	4,88	5,08	6,20	6,57	6,03	5,19	4,85	122,47
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	10,85	10,84	10,56	10,51	10,81	11,56	12,85	13,24	12,52	11,97	12,08	12,26	11,83	10,95	10,19	10,55	11,38	12,74	14,47	15,34	14,07	12,74	11,31	287,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,32	14,15	13,78	13,46	13,40	13,94	15,23	16,64	17,83	18,20	17,91	17,67	17,86	17,95	16,74	15,56	15,51	17,38	19,53	21,89	22,87	21,16	19,25	17,54	410,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,68	2,51	2,14	1,82	1,76	2,30	3,59	4,99	5,09	5,46	5,17	4,93	5,12	5,21	4,00	2,82	2,77	4,00	5,86	6,57	6,86	6,35	5,78	4,16	102,96
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,65	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,38	13,67	15,33	16,01	14,81	13,48	13,38	307,82
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,13	14,83	14,30	14,20	14,03	14,52	15,76	17,64	18,94	19,34	18,95	19,01	19,08	19,20	18,34	16,82	16,94	18,82	20,86	23,53	24,52	23,05	20,37	18,65	437,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,84	4,45	4,13	4,03	3,86	4,35	4,73	5,29	5,68	5,80	5,68	5,70	5,73	5,76	5,50	4,65	4,77	5,65	5,20	7,06	7,36	6,91	6,11	5,60	128,84
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,29	10,38	10,17	10,17	10,17	10,17	11,03	12,35	13,25	13,54	13,26	13,31	13,36	13,44	12,84	12,17	12,17	13,17	15,67	16,47	17,17	16,13	14,26	13,06	308,98
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,65	15,24	14,65	14,37	14,20	14,63	15,85	17,61	19,00	19,43	18,96	18,67	19,30	19,56	18,34	16,85	17,67	19,04	21,29	24,09	24,59	22,64	20,13	18,38	441,12
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,99	4,57	4,40	4,31	4,26	4,39	4,75	5,28	5,70	5,83	5,69	5,60	5,79	5,87	5,50	5,05	5,30	5,71	6,39	7,23	7,38	6,79	6,04	5,51	132,34
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,65	10,67	10,26	10,06	9,94	10,24	11,09	12,33	13,30	13,60	13,27	13,07	13,51	13,69	12,84	11,79	12,37	13,33	14,91	16,86	17,21	15,85	14,09	12,86	308,79
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,00	14,67	13,99	13,77	13,87	14,23	15,67	17,48	18,35	18,94	18,33	18,03	18,25	18,49	17,29	15,92	16,56	18,17	19,86	23,08	23,55	21,73	19,34	17,41	423,02
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,80	4,40	4,20	4,13	4,16	4,27	4,70	5,24	5,51	5,68	5,50	5,41	5,48	5,55	5,19	4,78	4,97	5,45	5,96	6,93	7,07	6,52	5,80	4,67	126,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,20	10,27	9,80	9,64	9,71	9,96	10,97	12,24	12,85	13,26	12,83	12,62	12,78	12,94	12,11	11,15	11,59	12,72	13,90	16,16	16,49	15,21	13,54	12,74	296,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,94	14,74	13,85	13,53	13,56	14,00	14,58	15,44	17,00	17,92	17,70	17,86	18,05	18,26	17,33	16,32	16,47	17,70	19,24	21,59	22,73	20,86	19,12	17,68	411,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,78	4,42	3,68	3,36	3,39	3,83	4,38	4,63	5,10	5,38	5,31	5,36	5,41	5,48	5,20	4,68	4,83	4,96	5,77	6,48	6,82	6,26	5,74	4,94	120,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,16	10,32	10,17	10,17	10,17	10,17	10,21	10,81	11,90	12,54	12,39	12,50	12,63	12,78	12,13	11,64	11,64	12,74	13,47	15,11	15,91	14,60	13,39	12,74	291,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,21	15,02	14,19	13,80	13,57	13,73	14,03	14,18	15,19	15,64	16,14	16,71	16,98	16,69	15,02	14,09	14,76	16,54	18,55	21,21	22,05	20,71	19,17	17,39	391,56
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,86	4,51	4,02	3,63	3,40	3,56	3,86	4,01	3,55	4,00	4,50	5,01	5,09	5,01	4,51	3,92	4,43	3,80	5,56	6,36	6,62	6,21	5,75	4,66	110,84
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,35	10,51	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	11,64	11,64	11,64	11,70	11,89	11,68	10,52	10,17	10,33	12,74	12,98	14,85	15,44	14,50	13,42	12,74	280,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,65	14,57	14,00	13,79	13,74	14,22	15,48	17,11	18,49	18,72	18,58	18,14	18,14	17,99	16,97	16,25	16,33	18,04	20,30	23,58	23,87	21,83	19,57	17,33	422,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,70	4,37	3,84	3,62	3,58	4,05	4,65	5,13	5,55	5,62	5,57	5,44	5,44	5,40	5,09	4,87	4,90	4,66	6,09	7,07	7,16	6,55	5,87	4,60	123,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,96	10,20	10,17	10,17	10,17	10,17	10,84	11,98	12,94	13,10	13,01	12,70	12,70	12,60	11,88	11,37	11,43	13,38	14,21	16,51	16,71	15,28	13,70	12,74	298,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,19	14,03	13,51	13,21	13,14	13,80	15,17	17,13	18,15	18,43	17,99	17,56	17,62	17,31	16,57	15,58	15,85	17,68	19,98	23,08	23,18	21,48	19,05	17,30	411,97
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,56	4,21	4,05	3,96	3,94	4,14	4,55	5,14	5,06	5,34	4,90	5,27	5,29	5,19	4,97	4,67	4,75	5,31	5,99	6,92	6,95	6,44	5,71	5,19	122,52
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,63	9,82	9,46	9,25	9,20	9,66	10,62	11,99	13,09	13,09	13,09	12,29	12,34	12,12	11,60	10,90	11,09	12,38	13,98	16,16	16,23	15,04	13,33	12,11	289,45
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,35	14,12	13,58	13,11	13,10	13,73	15,36	17,15	17,98	17,99	17,58	17,52	17,73	18,01	17,28	15,90	16,21	17,69	19,95	23,67	23,87	21,86	19,31	17,15	415,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,61	3,95	4,08	3,93	3,93	4,12	4,61	5,14	4,90	4,90	4,49	4,43	4,65	4,92	5,19	4,77	4,86	5,31	4,29	7,10	7,16	6,56	5,79	5,15	118,84
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,75	10,16	9,51	9,18	9,17	9,61	10,76	12,00	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	12,10	11,13	11,35	12,39	15,66	16,57	16,71	15,30	13,52	12,01	296,39
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,89	13,72	13,43	13,23	13,29	13,73	15,25	17,66	18,66	18,55	17,75	17,22	17,68	17,39	16,78	15,72	16,05	17,63	19,73	23,04	23,32	21,64	19,01	16,74	412,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,47	3,56	3,27	3,07	3,13	3,57	4,57	4,93	5,60	5,56	5,01	4,48	4,95	4,65	4,05	2,98	3,31	4,89	5,92	6,73	7,00	6,49	5,63	3,36	111,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,42	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,67	12,74	13,07	12,98	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,81	16,30	16,33	15,15	13,38	13,38	300,94
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,93	13,92	13,24	13,03	13,15	13,75	15,44	17,39	18,35	18,13	17,12	16,89	17,22	16,95	16,72	15,04	15,24	16,96	19,16	22,83	23,20	21,25	18,48	16,80	405,19
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,29	2,28	1,60	1,39	1,51	2,11	3,80	5,22	5,50	5,39	4,38	4,15	4,48	4,22	3,98	2,30	2,51	4,22	5,75	6,85	6,96	6,37	5,55	4,07	97,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,18	12,84	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,41	15,98	16,24	14,87	12,94	12,74	307,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,98	14,86	14,38	13,82	13,78	14,15	14,94	15,72	17,42	18,16	17,73	17,69	17,91	18,07	17,03	16,25	15,87	17,53	19,71	22,62	22,71	20,99	19,28	17,31	413,89
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,34	3,22	2,74	2,18	2,14	2,51	3,30	4,08	5,23	5,45	5,32	5,31	5,37	5,42	5,11	4,61	4,23	5,26	5,91	6,78	6,81	6,30	5,78	4,57	111,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,19	12,71	12,41	12,38	12,54	12,65	11,92	11,64	11,64	12,27	13,80	15,83	15,89	14,69	13,49	12,74	301,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,52	14,42	13,84	13,49	13,41	13,42	13,81	14,14	15,19	15,90	16,39	17,17	17,07	16,11	14,82	13,48	13,80	15,55	17,88	21,00	21,18	20,09	18,52	17,11	383,30
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,65	4,25	3,67	3,32	3,24	3,25	3,64	3,97	4,56	4,77	4,75	5,15	5,12	4,47	3,18	1,84	2,16	3,91	5,14	5,33	5,51	6,03	5,56	4,37	101,86
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,86	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,63	11,13	11,64	12,02	11,95	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,74	15,67	15,67	14,06	12,97	12,74	281,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,18	14,15	13,45	13,25	13,37	13,98	15,69	17,68	18,65	18,43	17,40	17,17	17,50	17,23	17,00	15,29	15,50	17,24	19,47	23,20	23,59	21,60	18,79	17,08	411,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,55	3,98	3,29	3,08	3,20	3,81	4,71	4,94	5,59	5,53	4,66	4,43	4,76	4,50	4,26	2,55	2,76	4,50	5,84	6,96	7,08	6,48	5,64	4,34	111,44
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,62	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,98	12,74	13,05	12,90	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,63	16,24	16,51	15,12	13,15	12,74	300,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,49	14,39	13,58	13,46	13,44	14,13	15,79	17,17	18,44	18,65	18,25	18,84	19,57	19,55	18,10	17,18	17,86	18,91	21,19	23,84	23,52	21,90	19,45	17,98	430,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,65	4,22	3,42	3,29	3,27	3,96	4,74	4,44	5,53	5,60	5,47	5,65	5,87	5,86	5,37	4,44	5,12	5,67	6,36	7,15	7,06	6,57	5,83	5,25	124,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,85	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	11,05	12,74	12,91	13,06	12,77	13,18	13,70	13,68	12,74	12,74	12,74	13,24	14,83	16,69	16,46	15,33	13,61	12,74	305,90
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,30	14,01	13,38	13,22	13,22	13,81	15,24	16,88	18,92	18,76	19,93	19,19	18,81	19,15	18,38	17,33	16,36	17,84	20,16	23,43	23,63	21,85	19,56	17,53	425,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,66	2,37	1,74	1,58	1,58	2,17	3,60	4,14	5,68	5,63	5,98	5,76	5,64	5,75	5,51	4,59	3,62	5,10	6,05	7,03	7,09	6,56	5,08	4,79	110,69
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,74	13,24	13,13	13,95	13,43	13,17	13,41	12,87	12,74	12,74	12,74	14,11	16,40	16,54	15,30	14,48	12,74	315,21
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,48	14,19	13,54	13,38	13,39	13,98	15,43	17,08	19,15	18,99	20,18	19,43	19,05	19,39	18,61	17,54	16,56	18,06	20,41	23,72	23,92	22,12	19,80	17,74	431,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,65	4,02	3,38	3,21	3,22	3,81	4,63	4,34	5,75	5,70	6,05	5,83	5,71	5,82	5,58	5,26	4,92	5,42	6,12	7,12	7,18	6,45	5,94	5,00	125,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,84	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,80	12,74	13,41	13,29	14,13	13,60	13,33	13,57	13,03	12,28	11,64	12,64	14,29	16,60	16,74	15,67	13,86	12,74	306,03
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,72	14,14	13,45	13,26	13,30	14,01	16,05	18,35	19,64	20,56	19,45	20,50	21,33	22,54	20,35	18,12	18,46	19,39	20,85	23,85	24,07	22,21	19,84	17,91	447,34
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,72	3,98	3,28	3,10	3,13	3,85	4,81	5,51	5,89	6,17	5,84	6,15	5,66	6,76	6,10	5,38	5,54	5,82	6,25	7,15	7,22	6,55	5,95	5,17	129,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,01	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	11,23	12,85	13,75	14,39	13,62	14,35	15,66	15,78	14,24	12,74	12,92	13,57	14,59	16,69	16,85	15,66	13,89	12,74	317,35
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,36	13,81	13,13	12,95	12,99	13,69	15,68	17,93	19,18	20,08	19,00	20,03	20,83	22,02	19,88	17,70	18,03	18,94	20,36	23,29	23,51	21,69	19,38	17,50	436,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,61	3,65	2,97	2,79	2,82	3,52	4,70	5,19	5,75	6,03	5,70	6,01	6,25	6,60	5,96	5,31	5,41	5,68	6,11	6,99	7,05	6,51	5,81	4,76	126,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,75	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,97	12,74	13,43	14,06	13,30	14,02	14,58	15,41	13,91	12,39	12,62	13,26	14,26	16,31	16,46	15,19	13,56	12,74	310,77
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,90	13,40	12,74	12,57	12,60	13,28	15,21	17,39	18,61	19,48	18,43	19,43	20,21	21,35	19,28	17,16	17,49	18,37	19,75	22,59	22,80	21,04	18,80	16,97	423,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,26	1,76	1,10	0,93	0,96	1,64	3,57	5,22	5,58	5,84	5,53	5,83	6,06	6,41	5,78	4,43	4,75	5,51	5,93	6,78	6,84	6,31	5,42	5,09	110,51
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,17	13,02	13,64	12,90	13,60	14,14	14,95	13,50	12,74	12,74	12,86	13,83	15,82	15,96	14,73	13,38	11,88	313,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,72	14,14	13,45	13,26	13,30	14,01	16,05	18,35	19,64	20,56	19,45	20,50	21,33	22,54	20,35	18,12	18,46	19,39	20,85	23,85	24,07	22,21	19,84	17,91	447,34
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,08	2,50	1,81	1,62	1,66	2,37	4,41	5,51	5,89	6,17	5,84	6,15	5,66	6,76	6,10	5,38	5,54	5,82	6,25	7,15	7,22	6,66	5,36	5,17	121,09
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,85	13,75	14,39	13,62	14,35	15,67	15,78	14,24	12,74	12,92	13,57	14,59	16,69	16,85	15,55	14,48	12,74	326,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,95	14,33	13,57	13,31	13,21	13,87	15,95	18,01	18,92	19,28	18,28	17,92	18,25	18,06	16,91	16,70	17,54	18,68	20,99	23,89	23,52	21,35	18,96	17,10	424,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,79	4,16	3,40	3,15	3,04	3,70	4,78	5,40	5,68	5,79	5,48	5,38	5,47	5,42	5,07	5,01	5,26	5,60	6,30	7,17	7,06	6,40	5,69	4,36	123,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	11,16	12,61	13,25	13,50	12,80	12,54	12,77	12,65	11,84	11,69	12,28	13,08	14,69	16,73	16,47	14,94	13,27	12,74	301,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,77	14,28	13,50	13,24	13,09	13,81	15,85	17,97	18,88	18,73	17,88	17,38	17,65	17,74	16,88	16,24	16,33	18,01	20,59	23,83	24,05	22,50	20,11	17,80	422,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,73	4,12	3,34	3,08	2,93	3,64	4,75	5,23	5,66	5,62	5,15	4,64	4,91	5,32	5,06	4,87	4,90	4,63	6,18	7,15	7,22	6,75	6,03	5,34	121,25
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,04	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	11,09	12,74	13,22	13,11	12,74	12,74	12,74	12,42	11,81	11,37	11,43	13,38	14,41	16,68	16,84	15,75	14,08	12,46	300,85
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,53	14,42	13,66	13,35	13,38	14,11	15,82	18,27	19,43	19,82	19,27	18,11	18,11	17,76	16,85	15,63	15,89	18,06	20,88	24,37	24,57	22,87	20,36	17,90	428,40
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,89	2,78	2,02	1,71	1,74	2,47	4,18	5,48	5,83	5,95	5,78	5,37	5,37	5,02	4,11	2,90	3,16	5,32	6,26	7,31	7,37	6,86	5,88	3,42	110,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,79	13,60	13,88	13,49	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	14,61	17,06	17,20	16,01	14,48	14,48	318,23
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,83	13,58	13,02	12,76	12,72	13,56	15,36	17,49	18,13	17,76	17,13	16,52	16,50	16,38	15,45	14,86	15,67	16,98	19,95	22,96	23,18	21,72	19,24	17,26	403,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,45	3,41	2,85	2,59	2,56	3,39	4,61	4,76	5,39	5,02	4,39	3,79	3,76	3,65	2,71	2,13	2,94	4,24	5,47	6,89	6,95	6,52	4,76	2,79	100,01
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,38	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,75	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	14,48	16,07	16,23	15,21	14,48	14,48	303,03
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,83	14,49	13,90	13,61	13,58	14,47	16,39	18,67	19,34	18,95	18,28	17,63	17,61	17,48	16,48	15,86	16,73	18,12	21,29	24,50	24,74	23,18	20,53	18,42	430,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,75	4,32	3,73	3,45	3,41	4,30	4,92	5,60	5,80	5,68	5,48	4,90	4,87	4,75	3,74	3,12	3,99	5,38	6,39	7,35	7,42	6,95	6,05	3,95	120,30
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,08	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	11,47	13,07	13,54	13,26	12,80	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	14,90	17,15	17,32	16,23	14,48	14,48	309,77
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,48	14,17	13,59	13,31	13,28	14,15	16,03	18,26	18,92	18,53	17,88	17,25	17,22	17,10	16,12	15,51	16,36	17,72	20,82	23,96	24,19	22,67	20,08	18,02	420,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,64	4,00	3,42	3,15	3,11	3,99	4,81	5,48	5,67	5,56	5,14	4,51	4,48	4,36	3,38	2,77	3,62	4,98	6,25	7,19	7,26	6,80	6,02	2,35	112,94
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,84	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	11,22	12,78	13,24	12,97	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	14,57	16,77	16,93	15,87	14,06	15,67	307,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,83	14,49	13,90	13,61	13,58	14,47	16,39	18,67	19,34	18,95	18,28	17,63	17,61	17,48	16,48	15,86	16,73	18,12	21,29	24,50	24,74	23,18	20,53	18,42	430,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,75	4,32	3,73	3,45	3,41	4,30	4,92	5,60	5,80	5,68	5,48	4,90	4,87	5,25	4,94	4,76	5,02	4,74	6,39	7,35	7,42	6,95	6,16	5,53	125,71
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,08	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	11,47	13,07	13,54	13,26	12,80	12,74	12,74	12,24	11,54	11,10	11,71	13,38	14,90	17,15	17,32	16,23	14,37	12,89	304,36
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,43	14,59	14,07	13,74	13,69	14,41	16,22	18,88	20,04	20,22	19,36	19,02	18,90	18,79	18,51	17,58	17,74	19,55	21,77	24,52	24,47	23,11	20,78	18,83	445,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,70	4,38	3,91	3,57	3,53	4,25	4,86	5,66	6,01	6,06	5,81	5,71	5,67	5,64	5,55	4,84	5,00	5,86	6,53	7,36	7,34	6,93	6,23	5,65	130,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	10,21	10,16	10,16	10,16	10,16	11,35	13,22	14,03	14,15	13,55	13,31	13,23	13,15	12,96	12,74	12,74	13,68	15,24	17,17	17,13	16,17	14,55	13,18	315,14
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,10	14,82	14,09	13,73	12,17	12,39	14,76	18,62	19,83	19,49	18,65	18,69	18,84	19,38	18,58	16,68	17,44	19,97	22,74	25,36	25,28	24,03	21,48	19,14	442,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,83	4,45	3,92	4,12	3,65	3,72	3,12	5,59	5,95	5,85	5,60	5,61	5,65	5,82	5,57	5,00	5,23	5,99	6,82	7,61	7,59	7,21	6,44	4,66	129,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,27	10,37	10,16	9,61	8,52	8,67	11,64	13,04	13,88	13,65	13,06	13,08	13,19	13,57	13,01	11,68	12,21	13,98	15,92	17,75	17,70	16,82	15,04	14,48	312,29
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,63	14,29	13,50	13,28	13,24	13,95	15,63	18,38	18,85	18,57	17,90	17,20	17,36	17,04	16,41	15,74	16,66	18,64	21,70	23,69	23,89	22,66	20,59	18,62	423,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,69	4,12	4,05	3,98	3,97	4,18	3,99	5,52	5,65	5,57	5,37	5,16	5,21	5,11	4,77	4,10	5,00	5,59	6,51	7,11	7,17	6,80	6,18	5,24	125,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,94	10,16	9,45	9,30	9,27	9,76	11,64	12,87	13,19	13,00	12,53	12,04	12,15	11,93	11,64	11,64	11,66	13,05	15,19	16,59	16,73	15,86	14,41	13,38	298,38
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,59	15,16	14,32	14,09	14,05	14,80	16,59	19,51	20,00	19,71	19,00	18,25	18,42	18,08	17,41	16,70	17,68	19,78	23,02	25,14	25,35	24,04	21,85	19,76	449,31
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,98	4,55	4,16	4,23	4,22	4,44	4,98	5,85	6,00	5,91	5,70	5,48	5,53	5,42	5,22	5,01	5,30	5,94	6,91	7,54	7,61	7,21	6,55	5,93	134,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,61	10,61	10,16	9,86	9,84	10,36	11,61	13,66	14,00	13,80	13,30	12,78	12,90	12,65	12,19	11,69	12,37	13,85	16,12	17,60	17,75	16,83	15,29	13,83	314,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,06	15,85	14,58	14,22	14,09	14,78	16,14	17,39	18,92	19,54	19,15	18,89	19,01	19,27	18,75	17,41	17,90	19,91	22,64	25,37	24,83	22,88	20,93	19,27	448,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,12	4,21	2,94	2,58	2,45	3,14	4,50	5,22	5,68	5,86	5,74	5,67	5,70	5,78	5,63	4,67	5,16	5,97	6,79	7,61	7,45	6,86	6,28	5,78	126,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,94	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,17	13,25	13,68	13,40	13,22	13,31	13,49	13,13	12,74	12,74	13,94	15,85	17,76	17,38	16,01	14,65	13,49	321,98
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,19	15,86	14,88	14,04	13,78	14,22	14,97	15,47	16,47	16,70	17,15	17,78	17,96	17,43	16,05	15,29	15,77	17,97	21,29	21,81	21,52	20,60	19,17	16,44	409,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,16	4,22	3,24	2,40	2,14	4,06	4,49	4,64	3,73	3,96	5,15	5,33	5,39	5,23	4,41	3,65	4,13	5,39	6,39	6,54	6,46	6,18	5,75	3,70	111,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,03	11,64	11,64	11,64	11,64	10,16	10,48	10,83	12,74	12,74	12,01	12,45	12,57	12,20	11,64	11,64	11,64	12,58	14,90	15,27	15,06	14,42	13,42	12,74	298,07
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,07	15,13	14,26	14,07	14,19	15,03	17,07	19,31	20,57	20,42	19,39	18,98	18,49	18,80	18,03	16,91	17,56	19,97	22,96	25,43	25,83	24,34	22,01	20,00	455,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,12	3,49	2,62	2,43	2,55	3,39	5,12	5,79	6,17	6,13	5,82	5,69	5,55	5,64	5,41	5,07	5,27	5,49	6,89	7,63	7,75	7,30	6,60	5,52	128,44
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,95	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,95	13,52	14,40	14,30	13,58	13,29	12,94	13,16	12,62	11,84	12,29	14,48	16,07	17,80	18,08	17,04	15,40	14,48	327,37
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,56	14,84	14,14	13,91	13,83	14,45	16,46	19,27	20,18	19,87	19,19	18,55	18,53	18,87	18,25	17,42	17,91	20,14	23,50	26,02	26,21	24,67	22,34	20,39	455,51
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,97	4,45	4,24	4,17	4,15	4,34	4,94	5,78	6,05	5,96	5,76	5,57	5,56	5,66	5,47	5,23	5,37	6,04	7,05	7,81	7,86	7,40	6,70	6,12	136,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,59	10,39	9,90	9,73	9,68	10,12	11,52	13,49	14,12	13,91	13,44	12,99	12,97	13,21	12,77	12,20	12,54	14,10	16,45	18,22	18,35	17,27	15,64	14,28	318,85
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Τετάρτη, 3 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,06	14,91	14,68	14,23	14,12	15,04	16,90	19,59	19,74	19,60	20,17	20,85	22,21	22,21	21,73	21,56	21,57	24,05	26,04	26,56	26,49	24,93	22,09	19,53	484,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,82	4,47	4,40	4,07	3,95	4,51	4,16	5,88	5,92	5,88	6,05	6,25	6,66	6,66	6,52	6,47	6,47	7,21	7,81	7,97	7,95	7,48	6,63	5,86	144,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,24	10,43	10,27	10,16	10,16	10,52	12,74	13,71	13,82	13,72	14,12	14,59	15,54	15,55	15,21	15,09	15,10	16,83	18,23	18,59	18,54	17,45	15,47	13,67	340,78
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Πέμπτη, 4 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,70	15,30	15,21	14,86	14,79	15,55	17,36	19,20	19,96	19,77	20,33	21,91	23,63	25,03	24,29	24,63	25,68	26,68	28,01	27,98	27,78	26,04	22,87	19,62	513,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,96	2,57	2,47	2,13	2,05	2,81	4,62	5,76	5,99	5,93	6,10	6,57	7,09	7,51	7,29	7,39	7,70	7,80	8,40	8,39	8,33	7,16	3,99	5,89	137,91
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,44	13,97	13,84	14,23	15,34	16,54	17,52	17,00	17,24	17,98	18,88	19,61	19,59	19,45	18,88	18,88	13,73	375,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,60	14,90	14,58	14,20	14,02	14,93	16,46	19,61	20,77	20,42	19,54	19,10	19,16	19,36	18,35	18,65	20,15	22,51	24,57	24,61	24,62	23,07	20,37	17,94	458,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,96	3,26	2,94	2,56	2,38	3,29	4,82	5,88	6,23	6,12	5,86	5,73	5,75	5,81	5,50	5,59	6,05	6,75	7,37	7,38	7,39	6,76	6,11	4,56	129,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	13,72	14,54	14,29	13,68	13,37	13,41	13,55	12,84	13,05	14,11	15,76	17,20	17,22	17,24	16,31	14,26	13,38	329,42
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,72	14,70	13,87	13,57	13,37	13,89	14,99	16,52	17,83	18,67	18,44	17,96	17,94	18,00	17,14	16,84	17,31	19,37	22,07	24,37	24,05	22,47	20,54	19,11	429,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,55	4,41	3,70	3,40	3,20	3,72	4,50	3,14	4,45	5,29	5,06	4,58	4,56	4,62	3,76	3,46	3,94	5,81	5,76	7,31	7,22	6,17	6,16	5,73	114,51
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,17	10,29	10,17	10,17	10,17	10,17	10,49	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,56	16,31	17,06	16,84	16,31	14,38	13,38	315,22
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,99	15,23	14,22	13,48	13,29	13,85	14,47	15,76	17,77	18,01	18,81	19,73	20,34	20,82	19,33	18,55	19,10	21,22	23,33	23,48	23,23	21,42	19,44	17,06	438,94
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,61	4,57	4,05	3,32	3,12	3,68	4,30	4,73	4,39	4,63	5,43	5,92	6,10	6,25	5,80	5,17	5,72	6,37	7,00	7,04	6,92	6,43	5,83	3,68	124,07
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	10,66	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	11,04	13,38	13,38	13,38	13,81	14,24	14,58	13,53	13,38	13,38	14,85	16,33	16,44	16,31	15,00	13,61	13,38	314,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,80	15,09	14,76	14,37	14,20	15,11	16,66	19,85	21,03	20,67	19,79	19,34	19,40	19,60	18,57	18,88	20,40	22,79	24,87	24,91	24,93	23,35	20,62	18,16	464,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,42	4,53	4,43	4,21	4,03	4,53	3,28	5,95	6,31	6,20	5,94	5,80	5,82	5,88	5,20	5,50	6,12	6,49	7,46	7,47	7,48	7,01	6,19	4,78	134,03
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	10,56	10,33	10,17	10,17	10,58	13,38	13,89	14,72	14,47	13,85	13,54	13,58	13,72	13,38	13,38	14,28	16,31	17,41	17,44	17,45	16,35	14,44	13,38	330,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,78	14,49	14,30	13,93	13,88	14,49	16,21	18,58	18,59	18,52	17,90	17,60	18,18	18,45	18,79	18,82	19,92	22,03	23,81	24,05	23,55	22,16	20,04	17,96	442,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,73	4,32	4,13	3,76	3,71	4,33	4,86	5,20	5,21	5,14	4,53	4,22	4,80	5,07	5,41	5,44	5,98	5,72	7,14	7,22	7,07	6,65	6,01	4,58	125,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,05	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	11,35	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,95	16,31	16,67	16,84	16,49	15,51	14,03	13,38	316,80
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,49	14,15	13,99	13,66	13,63	14,43	16,24	18,56	19,22	19,30	18,95	18,87	18,76	19,28	19,18	18,92	20,08	22,54	24,34	24,68	24,39	23,01	20,66	18,18	450,51
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,65	4,24	4,20	4,10	4,09	4,33	4,87	5,57	5,77	5,79	5,68	5,66	5,63	5,78	5,75	5,67	6,02	6,76	7,30	7,40	7,32	6,90	6,20	5,46	135,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,85	9,90	9,79	9,56	9,54	10,10	11,37	12,99	13,45	13,51	13,26	13,21	13,14	13,50	13,43	13,24	14,05	15,77	17,04	17,28	17,08	16,11	14,46	12,73	315,36
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,52	14,19	14,00	13,71	13,61	14,42	16,12	18,61	19,06	19,02	19,06	19,18	19,43	19,55	19,41	19,30	20,47	22,86	24,46	24,67	24,55	23,17	20,90	18,37	453,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,66	4,03	3,84	3,55	3,45	4,26	2,74	5,24	5,68	5,65	5,68	5,75	5,83	5,86	5,82	5,79	6,14	6,86	7,34	7,40	7,36	6,95	6,27	3,90	130,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,87	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,43	13,60	13,68	13,59	13,51	14,33	16,00	17,12	17,27	17,18	16,22	14,63	14,48	323,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,00	14,52	14,31	14,02	13,85	14,71	16,33	18,85	19,11	19,10	19,24	19,42	20,08	20,02	19,59	20,07	21,77	24,27	25,84	26,07	26,06	24,49	22,03	19,32	469,09
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,63	1,14	0,93	0,64	0,47	1,33	2,95	5,47	5,73	5,73	5,77	5,82	6,02	6,01	5,88	6,02	6,53	7,28	7,75	7,82	7,82	7,08	6,61	4,85	118,31
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,47	13,59	14,06	14,02	13,72	14,05	15,24	16,99	18,09	18,25	18,24	17,40	15,42	14,48	350,78
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,75	15,24	14,94	14,46	14,19	14,66	15,48	16,91	18,23	19,57	18,83	18,17	18,80	19,43	18,78	19,50	20,94	23,33	25,18	25,39	24,79	23,14	20,90	18,70	456,29
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,02	3,60	3,30	2,82	2,55	3,02	3,84	5,07	5,47	5,87	5,65	5,44	5,64	5,83	5,63	5,85	6,28	7,00	7,55	7,62	7,44	6,94	6,27	4,23	127,94
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,72	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,83	12,76	13,70	13,18	12,74	13,16	13,60	13,14	13,65	14,65	16,33	17,63	17,77	17,35	16,20	14,63	14,48	328,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Κυριακή, 14 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,71	15,16	14,82	14,30	14,00	14,36	15,02	15,93	17,07	18,04	17,80	17,57	18,02	18,39	17,40	18,21	19,69	22,44	24,14	24,29	24,10	22,58	20,58	18,28	438,89
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,01	3,52	3,18	2,66	2,36	2,72	3,38	4,29	4,34	5,30	5,06	4,83	5,28	5,52	4,66	5,46	5,91	6,73	7,24	7,29	7,23	6,77	6,11	3,80	118,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,70	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,88	12,74	12,74	13,78	15,71	16,90	17,00	16,87	15,80	14,48	14,48	320,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Δευτέρα, 15 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,80	15,10	14,90	14,48	14,23	14,76	16,04	17,92	19,02	19,88	19,33	18,66	19,30	19,67	18,90	19,83	21,90	24,60	26,37	26,74	26,67	24,89	22,36	19,72	472,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,04	3,46	3,26	2,84	2,59	3,12	4,40	5,37	5,71	5,96	5,80	5,60	5,79	5,90	5,67	5,95	6,57	7,38	7,91	8,02	8,00	7,47	6,71	5,24	133,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,76	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,54	13,31	13,91	13,53	13,06	13,51	13,77	13,23	13,88	15,33	17,22	18,46	18,72	18,67	17,43	15,65	14,48	338,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Τρίτη, 16 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,85	15,25	14,96	14,59	14,49	15,26	17,03	19,52	19,23	18,98	18,35	17,98	18,29	18,81	19,09	20,46	22,43	25,24	27,08	27,74	27,69	26,52	23,97	20,86	480,64
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,05	3,61	3,32	2,95	2,85	3,62	5,11	5,86	5,77	5,69	5,50	5,24	5,49	5,64	5,73	6,14	3,56	6,36	8,12	8,32	8,31	7,64	5,09	6,26	131,22
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,79	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,92	13,66	13,46	13,29	12,84	12,74	12,81	13,17	13,36	14,32	18,88	18,88	18,96	19,42	19,38	18,88	18,88	14,60	349,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Τετάρτη, 17 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,96	16,30	16,48	15,93	15,33	16,22	18,37	21,01	20,70	19,52	19,03	18,93	19,65	20,32	20,87	22,32	23,54	26,21	28,06	29,09	29,22	27,20	24,40	21,11	507,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,39	4,66	4,84	4,29	3,69	4,58	4,99	6,30	6,21	5,86	5,66	5,55	5,89	6,10	6,26	6,69	4,67	7,33	8,42	8,73	8,77	8,16	5,53	6,33	144,89
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,57	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	13,38	14,70	14,49	13,66	13,38	13,38	13,75	14,23	14,61	15,62	18,88	18,88	19,64	20,36	20,45	19,04	18,88	14,78	362,89
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Πέμπτη, 18 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό προς μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,37	15,55	15,55	15,08	14,68	15,30	17,02	19,93	19,93	19,37	19,06	18,91	19,21	20,08	20,34	22,03	23,33	25,82	27,33	27,69	27,93	26,64	23,78	20,47	492,40
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,21	3,91	3,91	3,44	3,04	3,66	5,11	5,98	5,98	5,81	5,68	5,53	5,76	6,03	6,10	6,61	7,00	6,94	8,20	8,31	8,38	7,76	7,13	6,14	141,62
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,16	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,91	13,95	13,95	13,56	13,38	13,38	13,45	14,06	14,24	15,42	16,33	18,88	19,13	19,38	19,55	18,88	16,64	14,33	350,78
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,04	16,18	16,07	15,76	15,39	16,20	18,13	20,87	22,33	22,49	22,99	23,67	23,92	24,54	24,64	26,26	26,77	28,26	29,69	30,12	29,92	28,00	25,02	21,49	546,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,41	4,85	4,82	4,73	4,62	4,86	5,44	6,26	6,70	6,75	6,90	7,10	7,17	7,36	7,39	7,88	8,03	8,48	8,83	8,83	8,83	8,40	7,51	6,45	163,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,63	11,32	11,25	11,03	10,77	11,34	12,69	14,61	15,63	15,74	16,10	16,57	16,74	17,18	17,25	18,38	18,74	19,78	20,87	21,29	21,10	19,60	17,52	15,04	383,16
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Σάββατο, 20 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,85	16,62	16,36	15,64	14,99	15,58	16,89	18,10	18,91	19,99	19,50	19,08	20,34	21,81	21,29	22,31	23,95	26,47	28,10	28,07	27,39	25,68	23,48	20,41	498,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,11	4,99	4,91	4,69	4,50	4,67	5,07	5,43	5,67	6,00	5,85	5,72	6,10	6,54	6,39	6,69	7,19	7,94	8,43	8,42	8,22	7,70	7,04	6,12	149,39
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	11,63	11,45	10,95	10,49	10,91	11,82	12,67	13,23	13,99	13,65	13,35	14,23	15,27	14,90	15,61	16,77	18,53	19,67	19,65	19,18	17,98	16,44	14,28	349,39
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,05	16,44	15,95	15,32	15,00	15,19	15,87	16,94	18,01	18,61	20,50	22,18	22,94	22,36	20,52	21,16	22,11	25,37	27,68	27,69	27,71	26,21	23,59	20,22	495,65
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,41	4,80	4,31	3,68	3,36	3,55	4,23	4,20	5,28	5,58	6,15	6,65	6,88	6,71	6,16	6,35	6,63	6,50	8,30	8,31	8,31	7,33	4,72	6,06	139,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,63	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,74	12,74	13,03	14,35	15,52	16,06	15,65	14,37	14,81	15,47	18,88	19,38	19,38	19,40	18,88	18,88	14,15	356,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,55	15,74	15,74	15,33	14,98	15,76	17,64	20,30	21,73	21,88	22,37	23,03	23,27	23,88	23,97	25,55	26,04	27,49	28,89	29,30	29,12	27,24	24,35	20,91	532,06
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,26	4,72	4,72	4,60	4,49	4,73	5,29	6,09	6,52	6,57	6,71	6,91	6,98	7,16	7,19	7,67	7,81	8,25	8,67	8,79	8,73	8,17	7,30	6,27	159,62
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,28	11,02	11,02	10,73	10,48	11,03	12,35	14,21	15,21	15,32	15,66	16,12	16,29	16,71	16,78	17,89	18,23	19,24	20,22	20,51	20,38	19,07	17,04	14,63	372,44
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,02	16,89	17,12	16,57	16,01	16,73	18,94	22,23	22,69	22,51	21,84	21,55	22,58	22,65	22,82	24,83	26,97	29,65	31,05	31,28	31,18	29,34	26,59	23,08	554,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,64	5,07	5,14	4,93	4,37	5,02	5,56	6,67	6,81	6,75	6,55	6,46	6,77	6,79	6,85	4,85	6,99	8,83	8,83	8,83	8,83	8,80	6,62	6,92	158,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	11,82	11,98	11,64	11,64	11,71	13,38	15,56	15,88	15,76	15,28	15,08	15,81	15,85	15,98	19,98	19,98	20,83	22,22	22,45	22,35	20,54	19,98	16,15	395,24
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 24 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,54	16,87	17,32	16,63	16,15	16,92	19,22	22,31	21,97	21,55	20,81	20,94	21,94	22,29	22,10	24,10	25,83	28,38	29,83	30,36	30,79	28,64	25,76	22,41	541,65
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,56	5,06	5,19	4,99	4,84	5,07	5,77	6,69	6,59	6,47	6,24	6,28	6,58	6,69	6,63	7,23	7,75	8,51	8,83	8,83	8,83	8,59	7,73	6,72	161,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,98	11,81	12,12	11,64	11,30	11,84	13,45	15,62	15,38	15,09	14,57	14,66	15,36	15,60	15,47	16,87	18,08	19,87	21,00	21,54	21,96	20,05	18,03	15,69	379,98
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 25 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,45	16,39	16,63	16,19	15,75	16,45	18,34	21,64	23,04	24,14	24,68	25,45	26,58	26,04	25,54	27,07	27,50	28,84	29,79	29,88	29,39	28,07	25,08	21,67	562,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,54	4,75	4,99	4,55	4,11	4,81	3,87	6,49	6,91	7,24	7,40	7,64	6,60	6,07	5,56	7,09	7,52	8,65	8,83	8,83	8,82	8,09	7,52	6,50	158,37
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,92	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	14,48	15,14	16,12	16,90	17,28	17,82	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	20,19	20,97	21,06	20,58	19,98	17,55	15,17	404,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 26 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,68	16,89	17,36	16,65	16,12	16,69	18,70	22,14	24,39	26,00	27,17	28,03	28,41	28,65	28,52	28,48	29,42	31,17	32,42	32,83	33,05	30,71	27,25	23,27	602,99
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,60	5,07	5,21	4,99	4,84	5,01	5,61	6,64	7,32	7,80	8,15	8,41	8,52	8,60	8,56	8,54	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,17	6,98	176,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,07	11,82	12,15	11,65	11,28	11,68	13,09	15,50	17,07	18,20	19,02	19,62	19,89	20,06	19,96	19,93	20,60	22,34	23,60	24,00	24,23	21,88	19,07	16,29	426,02
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 27 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,70	17,41	17,13	16,39	15,70	16,32	17,69	18,96	19,81	21,94	21,43	20,99	22,30	24,85	24,30	25,37	27,09	27,73	29,44	29,40	28,70	26,91	24,60	21,38	534,52
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,61	5,22	5,14	4,92	4,71	4,90	5,31	5,69	5,94	6,58	6,43	6,30	6,69	7,46	7,29	7,61	8,13	8,32	8,83	8,82	8,61	8,07	7,38	6,41	160,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,09	12,19	11,99	11,47	10,99	11,43	12,38	13,27	13,86	15,36	15,00	14,69	15,61	17,40	17,01	17,76	18,96	19,41	20,61	20,58	20,09	18,83	17,22	14,96	374,17
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,91	17,23	16,71	16,05	15,72	15,91	16,63	17,74	18,87	20,50	22,48	24,23	25,04	25,42	23,50	24,17	25,16	26,58	29,00	29,01	29,03	27,46	24,72	21,18	531,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,67	5,17	5,01	4,81	4,71	4,77	4,99	5,32	5,66	6,15	6,74	7,27	7,51	7,63	7,05	7,25	7,55	7,97	8,70	8,70	8,71	8,24	7,41	6,35	159,37
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,24	12,06	11,70	11,23	11,00	11,14	11,64	12,42	13,21	14,35	15,74	16,96	17,53	17,80	16,45	16,92	17,61	18,61	20,30	20,31	20,32	19,22	17,30	14,82	371,87
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,07	17,25	17,72	17,00	16,46	17,04	19,09	22,60	24,90	26,55	27,72	28,59	28,99	29,21	29,08	29,08	30,04	31,82	33,10	33,52	33,75	31,35	27,82	23,76	615,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,72	5,17	5,32	5,10	4,94	5,11	5,73	6,78	7,47	7,96	8,32	8,58	8,70	8,76	8,72	8,72	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,35	7,13	179,53
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,35	12,07	12,41	11,90	11,52	11,93	13,36	15,82	17,43	18,58	19,41	20,02	20,29	20,45	20,35	20,35	21,21	22,99	24,28	24,69	24,92	22,53	19,48	16,63	435,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Νοέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,41	18,24	18,69	17,61	17,01	17,73	20,11	23,31	24,69	26,43	24,62	28,50	28,84	29,67	29,44	31,22	31,82	31,71	31,63	30,91	30,16	28,40	25,61	22,46	609,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,12	5,47	5,61	5,28	5,10	5,32	6,03	6,99	7,41	7,93	7,39	8,52	8,65	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,43	5,63	6,74	177,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,28	12,77	13,08	12,33	11,91	12,41	14,08	16,32	17,28	18,50	17,23	19,98	20,19	20,85	20,62	22,40	23,00	22,89	22,80	22,08	21,34	19,98	19,98	15,72	432,01
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,27	15,63	16,17	15,41	14,78	15,62	17,74	20,27	21,70	22,26	23,14	23,77	24,91	25,29	24,73	25,58	26,19	27,16	27,78	28,25	28,06	26,51	23,48	20,24	531,94
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,18	3,99	4,53	3,77	3,14	3,98	4,36	6,08	6,51	6,68	6,94	7,13	7,47	7,59	7,42	7,67	7,86	8,15	8,33	8,48	8,42	7,95	7,04	5,76	154,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,09	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	13,38	14,19	15,19	15,58	16,20	16,64	17,44	17,70	17,31	17,91	18,34	19,01	19,45	19,78	19,64	18,55	16,44	14,48	377,50
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,75	16,09	16,38	15,79	15,39	16,38	18,75	21,30	21,72	20,87	19,94	19,64	20,20	20,64	21,68	23,57	25,20	27,56	29,40	29,92	30,10	28,84	26,03	22,75	525,89
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,37	4,83	4,91	4,74	4,62	4,91	5,37	6,39	6,51	6,26	5,98	5,89	6,06	6,19	6,50	7,07	7,56	6,94	8,78	8,83	8,83	8,22	7,81	6,82	154,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	11,26	11,47	11,06	10,77	11,46	13,38	14,91	15,20	14,61	13,96	13,75	14,14	14,45	15,18	16,50	17,64	20,62	20,62	21,09	21,28	20,62	18,22	15,92	371,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Παρασκευή, 3 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,92	16,58	17,30	16,69	16,18	16,94	19,50	21,14	23,92	23,72	23,37	22,38	23,25	22,51	22,13	24,78	26,12	29,51	31,23	31,97	31,94	30,54	27,53	23,61	561,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,54	3,20	3,92	3,31	2,80	3,56	5,85	6,34	7,18	7,12	7,01	6,07	6,95	6,20	5,82	7,43	7,84	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,91	7,08	154,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,65	14,80	16,74	16,61	16,36	16,31	16,31	16,31	16,31	17,35	18,28	20,69	22,40	23,15	23,12	21,71	20,62	16,53	407,50
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Σάββατο, 4 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,32	17,48	17,74	16,89	16,23	16,69	18,00	19,79	22,91	23,62	24,56	24,85	25,32	25,92	26,00	27,10	26,24	27,42	28,14	27,94	28,26	26,42	24,07	21,77	553,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,10	4,10	4,36	3,51	2,85	3,31	4,62	5,94	6,87	7,08	7,37	7,46	7,60	7,78	7,80	6,48	5,62	6,80	7,52	7,33	7,64	5,81	3,45	6,53	143,92
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,22	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,85	16,04	16,53	17,19	17,40	17,73	18,14	18,20	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	15,24	409,74
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,70	17,10	17,22	16,51	15,52	15,48	16,19	17,25	19,02	18,71	20,04	20,31	20,94	21,69	22,29	21,99	22,16	24,76	26,42	26,85	26,26	24,95	22,88	20,01	493,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,32	3,72	3,84	3,13	2,14	2,11	2,81	3,87	5,65	5,34	6,01	6,09	6,28	6,51	6,69	6,60	6,65	7,43	7,93	8,06	7,88	7,48	6,86	5,54	133,91
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	14,03	14,22	14,66	15,18	15,60	15,39	15,51	17,33	18,49	18,80	18,38	17,46	16,01	14,48	359,32
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,75	18,04	18,40	17,56	16,99	17,88	20,38	23,41	25,10	24,41	26,21	26,88	27,69	27,63	26,56	26,89	28,20	30,75	31,99	32,35	32,41	30,65	27,18	23,22	600,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,27	3,56	5,02	4,18	3,61	4,50	6,11	7,02	7,53	7,32	7,86	8,06	8,31	8,29	7,97	8,07	8,46	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,57	6,97	168,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,48	14,48	13,38	13,38	13,38	13,38	14,26	16,39	17,57	17,09	18,35	18,81	19,39	19,34	18,59	18,82	19,74	21,93	23,16	23,53	23,59	21,82	20,62	16,26	431,72
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,71	18,01	18,37	17,53	16,96	17,85	20,34	24,37	25,06	25,37	26,17	27,83	28,65	28,59	26,52	26,84	29,15	30,70	31,93	32,29	32,36	30,59	27,13	23,18	605,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,91	5,27	5,51	4,79	4,22	5,11	6,10	7,31	7,52	7,61	7,85	7,86	8,59	8,58	6,54	6,87	8,75	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,16	3,21	168,88
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,80	12,74	12,86	12,74	12,74	12,74	14,24	17,06	17,54	17,76	18,32	19,98	20,05	20,01	19,98	19,98	20,41	21,87	23,11	23,47	23,53	21,77	19,98	19,98	436,62
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,50	17,65	18,09	17,26	16,72	17,53	19,93	23,10	24,54	25,80	26,79	25,60	23,31	24,99	25,91	27,29	28,10	30,57	31,62	31,85	31,80	29,92	26,58	23,15	587,58
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,85	4,91	5,35	4,53	3,98	4,80	5,98	6,93	7,36	7,74	8,04	7,68	6,99	7,50	7,77	6,67	7,49	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	5,96	6,94	166,59
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,65	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,95	16,17	17,18	18,06	18,75	17,92	16,31	17,49	18,14	20,62	20,62	21,74	22,79	23,02	22,97	21,09	20,62	16,20	420,99
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,24	17,07	17,77	17,06	16,34	17,12	19,18	22,12	25,06	27,48	28,85	29,43	30,62	30,63	28,43	30,01	30,16	31,61	32,96	33,50	33,35	31,21	28,27	24,34	621,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,77	4,33	5,03	4,32	3,61	4,38	5,75	6,64	7,52	8,24	8,66	8,83	8,83	8,83	8,53	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,30	7,30	176,63
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,47	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,42	15,49	17,54	19,23	20,20	20,60	21,80	21,80	19,90	21,18	21,34	22,79	24,14	24,67	24,53	22,38	19,98	17,04	445,18
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,66	18,44	18,77	18,05	17,34	18,04	20,89	24,86	27,32	27,48	28,63	29,14	29,76	30,28	29,84	30,49	32,11	32,87	33,99	34,52	34,41	32,69	29,32	25,40	645,29
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,20	5,53	5,63	5,31	4,61	5,30	6,27	7,46	8,20	8,24	8,59	8,74	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,70	4,78	181,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,46	12,91	13,14	12,74	12,74	12,74	14,63	17,40	19,12	19,24	20,04	20,40	20,94	21,45	21,01	21,66	23,28	24,04	25,17	25,69	25,59	23,86	20,62	20,62	463,48
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,39	18,40	18,68	17,85	17,18	17,57	18,83	21,69	23,21	25,74	26,89	28,14	28,93	28,74	28,25	30,24	31,09	32,30	33,00	32,41	31,28	29,11	26,49	23,41	609,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,12	5,52	5,60	5,11	4,44	4,84	5,65	6,51	6,96	7,72	8,07	8,44	8,68	8,62	8,48	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,73	6,51	3,43	172,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,27	12,88	13,08	12,74	12,74	12,74	13,18	15,18	16,25	18,02	18,82	19,70	20,25	20,12	19,78	21,42	22,26	23,47	24,17	23,58	22,46	20,38	19,98	19,98	437,43
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,19	18,29	18,64	17,82	17,12	17,18	18,33	19,39	20,31	19,88	20,16	20,70	22,23	22,02	20,71	22,55	24,39	27,51	29,09	29,39	29,27	28,19	26,11	22,67	532,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,06	5,49	5,59	5,08	4,38	4,44	5,50	5,82	5,83	5,41	5,69	6,21	6,67	6,61	6,21	6,77	7,32	8,25	8,73	8,82	8,78	8,46	7,83	5,27	155,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,13	12,80	13,05	12,74	12,74	12,74	12,83	13,57	14,48	14,48	14,48	14,49	15,56	15,41	14,50	15,79	17,07	19,26	20,36	20,57	20,49	19,74	18,28	17,41	376,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,64	18,42	18,75	18,03	17,33	18,02	20,87	24,84	26,29	26,45	26,61	27,11	27,73	28,25	27,81	29,46	31,07	32,83	33,96	34,48	34,38	32,65	29,29	25,37	630,63
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,19	5,53	5,63	5,30	4,59	5,28	6,26	7,45	7,89	7,94	7,98	8,13	8,32	8,47	7,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,79	5,39	178,74
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,45	12,89	13,13	12,74	12,74	12,74	14,61	17,39	18,40	18,52	18,63	18,98	19,41	19,77	19,98	20,63	22,25	24,01	25,13	25,66	25,55	23,83	20,50	19,98	451,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,65	18,43	18,76	18,05	17,34	18,03	20,89	24,86	27,31	27,47	28,63	29,13	29,76	30,27	29,83	30,48	32,10	32,86	33,98	34,51	34,40	32,68	29,31	25,39	645,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,08	3,86	4,19	3,48	2,77	3,46	6,27	7,46	8,19	8,24	8,59	8,74	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,69	4,77	173,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,57	14,57	14,57	14,57	14,57	14,57	14,62	17,40	19,12	19,23	20,04	20,39	20,93	21,44	21,01	21,65	23,27	24,03	25,16	25,69	25,58	23,85	20,62	20,62	472,07
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,77	17,39	18,24	17,66	16,85	17,52	19,94	23,58	26,03	25,68	25,99	25,87	26,76	27,66	27,04	28,12	29,64	30,98	32,44	32,90	32,58	30,94	27,91	24,40	605,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,20	2,82	3,67	3,09	2,28	2,95	5,37	7,07	7,81	7,70	7,80	7,76	8,03	8,30	8,11	8,44	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,94	7,32	164,61
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,57	14,57	14,57	14,57	14,57	14,57	14,57	16,51	18,22	17,98	18,19	18,11	18,73	19,36	18,93	19,69	20,81	22,16	23,62	24,07	23,75	22,11	19,98	17,08	441,29
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,78	18,45	19,08	18,25	17,56	18,01	20,72	24,60	27,33	28,18	29,98	29,87	31,50	31,56	29,38	30,90	32,42	33,14	33,88	33,70	33,61	32,23	28,54	24,60	648,25
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,23	3,88	4,51	3,68	2,99	3,44	6,16	7,19	8,20	8,45	8,83	8,83	8,83	8,83	8,76	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,56	5,72	174,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,55	14,57	14,57	14,57	14,57	14,57	14,57	17,40	19,13	19,72	21,15	21,05	22,67	22,74	20,62	22,08	23,60	24,31	25,06	24,87	24,78	23,41	19,98	18,88	473,39
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,21	17,78	18,63	17,86	17,21	18,05	20,92	26,28	27,30	28,58	29,90	30,48	31,60	32,27	32,56	35,02	35,29	35,28	35,94	35,83	35,25	33,07	29,98	26,05	671,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,65	3,22	4,06	3,30	2,65	3,48	6,27	7,40	8,19	8,57	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,17	174,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,57	14,57	14,57	14,57	14,57	14,57	14,64	18,88	19,11	20,01	21,08	21,66	22,78	23,45	23,73	26,20	26,46	26,45	27,11	27,00	26,42	24,24	21,16	18,88	496,65
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,47	18,27	17,12	16,68	16,45	17,14	18,93	21,16	23,62	25,83	27,09	27,39	28,60	29,00	28,46	31,27	31,52	31,95	32,59	32,46	31,18	28,82	25,80	23,13	604,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,14	4,63	5,13	5,00	4,81	5,14	5,55	6,35	7,09	7,75	8,13	8,22	8,58	8,70	8,54	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,64	6,92	4,25	172,52
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,33	13,64	11,98	11,68	11,64	12,00	13,38	14,81	16,54	18,08	18,96	19,18	20,02	20,30	19,92	22,45	22,69	23,13	23,77	23,63	22,35	20,17	18,88	18,88	432,40
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,32	18,07	18,58	17,97	17,35	17,37	18,56	19,64	21,59	22,37	25,00	27,72	28,86	30,01	27,86	27,45	28,67	29,61	30,66	30,91	30,57	29,07	26,65	23,06	587,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,10	5,33	5,58	5,23	4,61	4,63	5,57	5,89	6,48	6,71	7,50	8,31	8,66	8,83	8,36	8,24	8,60	8,83	8,83	8,83	8,83	8,72	7,99	6,75	173,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,22	12,74	13,01	12,74	12,74	12,74	12,99	13,75	15,11	15,66	17,50	19,40	20,20	21,18	19,50	19,22	20,07	20,78	21,83	22,08	21,74	20,35	18,65	16,31	414,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,12	17,70	18,54	17,78	17,13	17,96	20,82	26,16	27,17	28,45	29,76	30,34	31,46	32,13	32,41	34,86	35,12	35,11	35,77	35,66	35,08	32,92	29,85	25,93	668,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,04	4,96	5,56	5,04	4,39	5,22	6,25	7,28	8,15	8,53	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,05	183,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,08	12,74	12,98	12,74	12,74	12,74	14,57	18,88	19,02	19,91	20,94	21,52	22,63	23,30	23,58	26,04	26,30	26,29	26,95	26,84	26,26	24,09	21,02	18,88	485,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,70	21,23	21,98	21,27	20,09	20,54	22,10	24,80	28,74	32,84	34,26	35,24	36,29	36,55	36,12	36,99	38,23	38,27	38,24	37,79	36,56	34,09	31,34	27,92	735,19
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,11	6,37	6,59	6,38	5,62	6,06	6,63	7,44	8,13	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,31	191,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,59	14,86	15,38	14,89	14,48	14,48	15,47	17,36	20,62	24,02	25,43	26,41	27,47	27,73	27,30	28,17	29,40	29,45	29,42	28,97	27,73	25,26	22,51	20,62	544,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,47	20,97	22,27	21,49	20,92	21,67	24,82	29,88	31,42	32,40	33,00	32,25	31,20	33,12	32,79	34,87	36,79	38,16	38,97	39,04	38,37	36,35	33,08	28,70	735,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,85	6,29	6,68	6,45	6,28	6,50	4,20	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,76	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,96	8,61	187,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	14,68	15,59	15,04	14,64	15,17	20,62	21,05	22,60	23,58	24,17	23,42	22,38	24,29	23,96	26,12	27,96	29,33	30,14	30,22	29,54	27,53	26,12	20,09	548,85
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,91	20,96	22,03	20,92	20,03	20,98	23,97	28,26	30,95	32,87	32,79	31,94	32,93	33,27	34,02	37,41	38,72	39,06	39,88	39,75	39,37	36,74	33,48	28,74	742,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,04	6,29	6,61	6,28	6,01	6,29	3,35	7,65	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,12	188,01
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	14,67	15,42	14,65	14,02	14,69	20,62	20,62	22,12	24,04	23,97	23,11	24,11	24,44	25,19	28,59	29,89	30,23	31,05	30,92	30,54	27,91	24,65	20,62	554,95
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Παρασκευή, 24 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,92	20,96	22,04	20,93	20,04	20,99	23,97	28,27	30,95	32,87	32,80	31,94	32,94	33,27	34,03	37,42	38,72	39,06	39,89	39,75	39,38	36,74	33,48	28,74	743,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,30	6,29	6,61	6,28	6,01	6,30	3,36	7,65	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,13	186,30
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	14,67	15,43	14,65	14,03	14,69	20,62	20,62	22,13	24,05	23,97	23,12	24,11	24,45	25,20	28,60	29,90	30,24	31,06	30,93	30,55	27,92	24,66	20,62	556,81
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Σάββατο, 25 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,61	20,69	21,75	20,66	19,78	20,71	23,66	27,90	30,55	32,44	32,37	31,53	32,51	32,84	33,58	36,94	38,22	38,56	39,37	39,24	38,86	36,27	33,05	28,37	733,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,99	6,21	6,53	6,18	5,30	6,21	7,10	7,93	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,75	188,57
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	14,48	15,23	14,48	14,48	14,50	16,56	19,98	21,73	23,62	23,55	22,70	23,68	24,01	24,76	28,11	29,40	29,73	30,54	30,41	30,04	27,44	24,22	20,62	544,88
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Κυριακή, 26 Δεκέμβριος 2021	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	28,80	23,69	24,39	22,86	21,99	21,92	22,00	26,35	27,81	33,70	34,85	37,03	34,56	30,81	25,73	28,30	29,48	31,59	32,31	33,46	33,43	32,22	30,19	28,18	695,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	8,18	7,11	7,32	6,86	6,60	6,58	6,60	7,91	8,34	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,72	8,49	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,21	195,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	20,62	16,58	17,07	16,00	15,40	15,34	15,40	18,45	19,47	24,87	26,02	28,21	25,74	21,98	18,01	19,81	20,66	22,77	23,49	24,64	24,60	23,40	21,36	19,98	499,85
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,64	24,39	24,67	22,86	20,92	20,74	21,81	22,59	25,51	27,34	29,25	30,22	32,33	32,42	30,65	33,50	34,88	37,43	38,01	37,55	37,11	35,76	34,06	29,51	709,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,67	7,32	7,40	6,86	6,27	6,22	6,54	6,78	5,54	7,36	8,77	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	189,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	17,07	17,27	16,00	14,64	14,52	15,27	15,81	19,98	19,98	20,47	21,40	23,50	23,59	21,83	24,68	26,05	28,61	29,19	28,72	28,29	26,93	25,23	20,69	519,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Τρίτη, 28 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,34	23,68	24,65	24,22	21,44	21,33	22,83	23,88	28,77	30,55	31,68	31,17	34,48	35,70	32,16	34,72	36,22	39,83	39,64	39,26	38,31	34,81	34,70	31,13	741,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,36	7,11	7,40	7,27	6,43	6,40	6,85	7,16	8,63	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	195,98
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	16,58	17,26	16,95	15,01	14,93	15,98	16,72	20,14	21,72	22,86	22,35	25,65	26,87	23,34	25,89	27,39	31,00	30,82	30,43	29,48	25,98	25,87	22,31	545,51
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη

Τετάρτη, 29 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,29	17,97	19,28	18,08	17,10	17,50	19,34	21,74	24,66	25,32	25,58	23,96	23,72	24,91	24,60	26,93	27,72	29,61	30,28	30,07	29,75	28,23	25,53	22,31	574,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,09	5,23	5,78	5,34	4,37	4,76	5,80	6,52	7,40	7,60	7,67	7,19	7,11	7,47	7,38	8,08	8,32	8,83	8,83	8,83	8,83	8,47	7,66	6,69	170,24
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,21	12,74	13,50	12,74	12,74	12,74	13,54	15,22	17,26	17,73	17,91	16,77	16,60	17,43	17,22	18,85	19,41	20,79	21,46	21,25	20,93	19,76	17,87	15,62	404,26
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,20	18,80	20,31	19,48	18,66	19,09	21,79	25,55	27,50	28,31	29,14	29,36	30,20	31,31	31,05	33,49	33,97	34,51	34,74	34,59	33,83	31,98	29,03	25,16	663,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,36	5,64	6,09	5,84	5,60	5,73	6,54	7,66	8,25	8,33	8,74	8,81	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,71	7,55	188,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,84	13,16	14,21	13,64	13,06	13,36	15,26	17,88	19,25	19,98	20,40	20,55	21,37	22,49	22,23	24,67	25,14	25,68	25,91	25,77	25,01	23,15	20,32	17,61	474,94
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 31 Δεκέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,96	17,11	18,52	17,41	16,62	17,12	18,80	21,65	23,83	25,21	26,05	26,66	26,92	26,72	27,30	29,87	29,76	30,71	31,12	31,28	30,79	28,87	25,91	22,54	589,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,69	4,37	5,56	4,67	3,88	4,38	5,64	6,50	7,15	7,56	6,08	6,69	6,95	6,74	7,32	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,66	7,77	6,76	165,32
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,27	12,74	12,97	12,74	12,74	12,74	13,16	15,16	16,68	17,65	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	21,05	20,93	21,88	22,30	22,46	21,96	20,21	18,14	15,78	424,42
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη