Σάββατο, 1 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,08	17,34	18,62	17,67	16,77	17,25	18,61	21,45	24,10	27,05	27,98	26,65	26,65	27,06	25,70	28,37	28,74	29,89	29,85	29,78	28,72	26,45	24,68	21,46	579,89
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,60	4,60	5,59	4,93	4,03	4,51	5,58	1,47	4,13	7,07	8,00	6,68	6,67	7,09	5,73	8,39	8,62	6,98	6,94	6,87	8,61	6,47	4,70	1,48	139,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,48	12,74	13,03	12,74	12,74	12,74	13,03	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	20,12	22,91	22,91	22,91	20,10	19,98	19,98	19,98	440,14
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2022	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	19,46	17,69	18,99	18,02	17,10	17,60	18,98	21,87	24,58	27,59	28,54	27,18	27,18	27,60	26,22	28,93	29,32	30,48	30,45	30,37	29,29	26,98	25,17	21,89	591,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,84	4,95	5,70	5,28	4,36	4,86	5,69	3,00	5,71	8,28	8,56	8,16	8,15	8,28	7,34	8,32	8,70	8,83	8,83	8,83	8,67	8,09	6,29	3,01	163,72
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	13,62	12,74	13,29	12,74	12,74	12,74	13,29	18,88	18,88	19,31	19,98	19,03	19,03	19,32	18,88	20,62	20,62	21,66	21,62	21,55	20,62	18,88	18,88	18,88	427,77
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,23	18,39	19,75	18,74	17,78	18,30	19,74	22,75	25,57	28,70	29,68	28,27	28,27	28,71	27,26	30,09	30,49	31,70	31,67	31,59	30,46	28,06	26,18	22,77	615,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,36	5,52	5,93	5,62	5,05	5,49	5,92	2,77	5,59	8,61	8,83	8,30	8,29	8,61	7,29	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,44	5,56	6,83	165,95
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	12,88	13,83	13,12	12,74	12,81	13,82	19,98	19,98	20,09	20,85	19,98	19,98	20,10	19,98	21,27	21,66	22,88	22,84	22,76	21,64	20,62	20,62	15,94	449,20
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,04	19,13	20,54	19,49	18,50	19,03	20,53	23,66	26,59	29,84	30,87	29,40	29,40	29,86	28,35	31,30	31,71	32,97	32,93	32,85	31,68	29,18	27,22	23,68	639,75
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,31	4,65	6,06	5,02	4,02	4,56	6,05	3,68	6,61	8,83	8,83	8,82	8,82	8,83	8,38	5,18	5,59	6,86	6,82	6,73	5,56	8,75	7,25	3,70	155,91
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,73	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	19,98	19,98	21,02	22,04	20,58	20,58	21,03	19,98	26,12	26,12	26,12	26,12	26,12	26,12	20,42	19,98	19,98	483,84
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,48	17,69	18,67	17,89	17,44	17,82	19,62	22,80	23,97	25,19	24,96	24,24	24,00	24,42	23,82	24,03	25,26	27,34	28,96	29,16	28,93	27,43	25,14	21,86	560,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,84	4,95	5,60	5,15	4,71	5,08	5,89	6,84	7,19	7,56	7,49	7,27	7,20	7,33	7,15	7,21	7,58	8,20	8,69	8,75	8,68	8,23	7,54	6,56	166,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,63	12,74	13,07	12,74	12,74	12,74	13,74	15,96	16,78	17,64	17,48	16,97	16,80	17,10	16,67	16,82	17,68	19,14	20,27	20,41	20,25	19,20	17,60	15,30	393,46
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,80	18,80	20,02	19,08	18,06	17,87	18,66	19,97	20,63	20,48	20,85	21,22	21,66	22,16	21,44	24,96	25,63	27,21	27,98	28,10	27,67	26,96	25,11	22,50	537,79
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,24	5,64	6,01	5,72	5,32	5,13	5,60	5,99	6,15	6,01	6,25	6,37	6,50	6,65	6,43	7,49	6,75	8,16	8,39	8,43	8,30	8,08	6,23	3,62	155,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,56	13,16	14,01	13,36	12,74	12,74	13,06	13,98	14,48	14,48	14,59	14,85	15,16	15,51	15,01	17,47	18,88	19,05	19,58	19,67	19,37	18,88	18,88	18,88	382,33
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,90	18,20	19,35	18,41	17,66	18,04	19,48	21,66	23,35	23,40	23,66	24,27	24,28	23,53	22,85	25,43	26,65	28,70	30,79	31,27	31,08	27,69	24,92	21,52	566,09
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,97	5,46	5,81	5,52	4,93	5,30	5,85	6,50	7,00	7,02	7,10	7,28	7,28	7,06	6,85	6,55	7,77	8,61	8,83	8,83	8,83	8,31	6,04	6,46	165,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,93	12,74	13,55	12,89	12,74	12,74	13,64	15,16	16,34	16,38	16,56	16,99	16,99	16,47	15,99	18,88	18,88	20,09	21,96	22,45	22,26	19,38	18,88	15,07	400,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,03	17,40	18,50	17,60	16,89	17,25	18,63	20,71	22,32	22,38	22,62	23,21	23,21	22,50	21,84	24,32	25,48	27,44	29,44	29,90	29,72	26,47	23,82	20,58	541,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,65	4,02	5,13	4,23	3,51	3,87	5,25	6,21	6,70	6,71	6,79	6,96	6,96	6,75	6,18	7,29	7,64	8,23	8,83	8,83	8,83	7,60	7,15	4,91	154,22
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	14,50	15,63	15,66	15,84	16,25	16,25	15,75	15,67	17,02	17,84	19,21	20,61	21,08	20,90	18,88	16,68	15,67	387,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,78	17,18	18,26	17,38	16,67	17,02	18,39	20,44	22,03	22,09	22,33	22,91	22,91	22,20	21,56	24,00	25,15	27,08	29,06	29,51	29,33	26,13	23,51	20,31	534,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,63	4,44	5,48	4,64	3,93	4,28	5,52	5,96	6,61	6,63	6,70	6,87	6,87	6,66	6,47	7,20	7,54	8,12	8,72	8,83	8,80	7,84	7,05	5,84	156,63
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,15	12,74	12,78	12,74	12,74	12,74	12,87	14,48	15,42	15,46	15,63	16,03	16,04	15,54	15,09	16,80	17,60	18,96	20,34	20,69	20,53	18,29	16,46	14,48	377,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,92	18,21	19,37	18,43	17,68	18,05	19,50	21,68	23,37	23,42	23,68	24,29	24,30	23,55	22,86	25,45	26,67	28,72	30,81	31,30	31,11	27,71	24,94	21,54	566,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,98	5,46	5,81	5,53	4,94	5,31	5,85	4,27	5,96	6,02	6,27	6,89	6,89	6,14	5,46	7,64	8,00	8,62	8,83	8,83	8,83	8,31	7,48	5,87	159,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,94	12,75	13,56	12,90	12,74	12,74	13,65	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,82	18,67	20,10	21,99	22,47	22,28	19,40	17,46	15,67	407,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,72	17,64	18,82	17,91	16,92	17,37	18,52	19,93	21,96	24,75	26,78	27,86	28,66	30,47	29,97	32,31	31,97	31,65	32,12	31,90	31,27	29,21	26,42	23,69	607,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,05	4,90	5,64	5,18	4,18	4,63	5,56	5,98	1,98	4,78	6,80	7,89	8,60	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,76	6,45	7,11	163,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,67	12,74	13,17	12,74	12,74	12,74	12,96	13,95	19,98	19,98	19,98	19,98	20,06	21,64	21,15	23,49	23,14	22,83	23,29	23,07	22,44	20,45	19,98	16,58	444,73
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,74	17,62	18,45	18,20	17,39	17,98	19,84	24,14	26,37	29,26	30,54	31,97	32,96	32,43	31,68	33,45	32,74	32,54	34,01	34,13	33,78	31,26	27,81	24,36	652,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,92	4,24	5,07	4,82	4,01	4,60	5,95	5,26	7,50	8,78	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,01	7,31	175,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,82	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,89	18,88	18,88	20,48	21,72	23,15	24,14	23,60	22,86	24,63	23,91	23,72	25,18	25,31	24,95	22,44	21,80	17,05	477,29
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,52	20,00	21,51	20,62	19,70	20,27	22,49	26,99	30,44	32,89	35,14	37,50	39,49	39,34	37,55	38,87	37,79	37,62	39,13	39,57	38,69	35,85	32,16	27,83	753,97
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,22	6,00	5,20	4,31	3,39	3,96	6,18	6,37	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,85	181,86
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,30	14,00	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	20,62	21,62	24,07	26,32	28,68	30,66	30,52	28,73	30,05	28,97	28,80	30,31	30,75	29,86	27,02	23,34	19,98	572,11
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,69	19,12	20,41	19,52	18,46	18,71	21,66	26,25	29,29	31,77	31,85	31,79	32,49	32,71	32,24	35,94	36,88	36,70	37,98	38,28	37,84	35,46	32,23	28,06	707,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,51	4,64	5,94	5,04	3,98	4,23	6,50	6,27	8,79	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,44	182,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,18	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	15,16	19,98	20,50	22,95	23,02	22,97	23,66	23,88	23,41	27,12	28,05	27,88	29,15	29,46	29,02	26,64	23,40	20,62	524,43
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,93	18,45	19,70	18,84	17,82	18,06	20,91	25,33	28,27	30,67	30,74	30,68	31,35	31,57	31,11	34,69	35,59	35,42	36,66	36,95	36,53	34,23	31,10	27,08	682,68
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,28	5,08	5,91	5,46	4,44	4,68	6,27	7,60	8,30	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,47	184,03
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,65	13,38	13,79	13,38	13,38	13,38	14,63	17,73	19,98	21,84	21,91	21,86	22,53	22,74	22,29	25,87	26,77	26,60	27,83	28,12	27,70	25,40	22,28	20,62	498,65
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,66	18,21	19,45	18,59	17,59	17,82	20,63	25,00	27,90	30,27	30,34	30,28	30,95	31,16	30,71	34,24	35,13	34,96	36,18	36,47	36,05	33,78	30,70	26,73	673,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,20	4,84	5,83	5,22	4,21	4,44	6,19	5,03	7,93	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,11	179,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,46	13,38	13,61	13,38	13,38	13,38	14,44	19,98	19,98	21,44	21,51	21,46	22,12	22,33	21,88	25,42	26,30	26,14	27,35	27,64	27,23	24,96	21,87	20,62	494,26
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,96	19,36	20,67	19,76	18,69	18,94	21,93	26,57	29,66	32,17	32,24	32,19	32,89	33,11	32,64	36,39	37,33	37,16	38,45	38,76	38,31	35,90	32,62	28,41	716,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,59	5,81	6,20	5,93	5,31	5,56	6,58	7,70	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,52	190,57
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,37	13,55	14,47	13,83	13,38	13,38	15,35	18,88	20,83	23,34	23,42	23,36	24,06	24,29	23,81	27,56	28,51	28,33	29,63	29,93	29,49	27,08	23,80	19,89	525,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,38	22,61	24,05	23,17	22,43	22,90	25,99	31,46	32,75	33,10	32,46	31,80	31,46	31,49	31,39	34,56	36,62	38,09	40,23	40,06	39,03	36,47	32,96	29,12	749,57
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,61	6,78	7,21	6,95	6,73	6,87	7,80	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,50	199,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,77	15,83	16,83	16,22	15,70	16,03	18,19	22,63	23,92	24,28	23,63	22,98	22,64	22,66	22,57	25,74	27,80	29,26	31,41	31,24	30,20	27,65	24,14	20,62	549,91
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0		Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,73	21,09	22,30	21,58	20,72	21,51	24,63	29,72	30,92	31,17	30,10	29,52	30,25	30,80	31,88	35,89	36,95	36,82	38,48	38,20	37,59	35,13	31,45	27,31	717,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,12	5,43	6,64	5,91	5,05	5,84	4,65	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,70	188,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,61	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	19,98	20,89	22,10	22,35	21,28	20,69	21,42	21,97	23,05	27,06	28,12	28,00	29,66	29,37	28,76	26,30	22,62	20,62	529,17
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,67	20,19	21,54	20,61	19,68	20,27	22,66	28,04	30,74	33,60	36,45	38,13	38,48	35,94	33,09	35,08	36,83	37,45	40,15	40,79	39,95	37,09	33,48	28,86	751,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,80	4,53	5,87	4,95	4,01	4,61	6,80	8,06	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	6,97	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,36	8,66	183,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,87	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,86	19,98	21,91	24,78	27,62	29,31	29,66	27,12	26,12	26,25	28,01	28,63	31,32	31,96	31,12	28,26	26,12	20,20	568,40
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,21	21,61	23,05	22,30	21,53	22,12	25,24	30,84	32,70	34,64	36,48	34,79	34,85	34,95	34,70	36,79	39,26	39,97	41,27	41,34	41,07	38,57	34,83	30,25	777,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,26	6,48	6,92	6,69	6,46	6,64	4,62	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	195,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,95	15,12	16,14	15,61	15,07	15,49	20,62	22,02	23,87	25,82	27,66	25,97	26,03	26,12	25,88	27,96	30,44	31,15	32,44	32,51	32,25	29,74	26,00	21,42	582,27
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 22 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,84	22,14	23,51	22,65	21,84	22,37	25,32	30,60	32,89	34,83	34,45	34,85	35,97	37,63	37,94	40,09	39,97	39,04	39,75	39,42	38,42	35,61	31,98	27,47	773,56
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,45	5,83	7,05	6,35	5,53	6,06	7,60	8,83	8,83	8,83	8,83	8,73	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	5,86	8,24	192,26
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,39	16,31	16,46	16,31	16,31	16,31	17,72	21,77	24,07	26,00	25,63	26,12	27,14	28,80	29,11	31,26	31,14	30,21	30,92	30,60	29,60	26,79	26,12	19,23	581,30
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,54	21,87	23,23	22,38	21,58	22,10	25,02	30,23	32,50	34,41	34,04	34,43	35,54	37,18	37,48	39,60	39,49	38,57	39,27	38,95	37,96	35,19	31,59	27,14	764,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,36	5,57	6,92	6,07	5,27	5,79	4,40	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	7,17	189,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,18	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	20,62	21,40	23,67	25,58	25,21	25,61	26,71	28,35	28,66	30,78	30,66	29,74	30,44	30,13	29,13	26,36	22,77	19,98	574,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,73	22,94	24,36	23,47	22,63	23,17	26,23	31,70	34,08	36,08	35,69	36,10	37,26	38,98	39,30	41,53	41,41	40,44	41,18	40,84	39,80	36,89	33,13	28,46	801,40
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,72	6,88	7,31	7,04	6,79	6,95	5,62	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,48	197,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,01	16,05	17,05	16,43	15,84	16,22	20,62	22,87	25,25	27,25	26,87	27,28	28,44	30,16	30,48	32,70	32,58	31,62	32,35	32,02	30,98	28,07	24,30	19,98	603,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,90	23,09	24,52	23,63	22,78	23,33	26,41	31,91	34,31	36,32	35,93	36,35	37,51	39,24	39,57	41,81	41,68	40,71	41,45	41,12	40,07	37,14	33,35	28,65	806,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,77	5,68	7,36	7,09	6,83	7,00	5,79	9,57	10,29	10,20	9,81	10,23	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,01	8,04	219,93
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,13	17,41	17,16	16,54	15,94	16,33	20,62	22,34	24,01	26,12	26,12	26,12	27,09	28,82	29,14	31,38	31,26	30,29	31,03	30,69	29,65	26,72	23,35	20,62	586,85
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		30,20	27,01	28,58	27,56	26,41	26,98	30,25	37,13	38,09	37,60	37,64	39,08	41,37	43,73	42,78	46,07	45,94	45,27	47,30	46,80	45,66	42,58	38,31	33,45	905,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,06	7,04	8,58	7,59	6,43	7,00	9,08	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,03	231,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,14	19,98	20,01	19,98	19,98	19,98	21,18	26,70	27,66	27,17	27,22	28,65	30,95	33,30	32,35	35,64	35,52	34,84	36,87	36,37	35,23	32,16	27,89	23,41	674,17
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		30,56	27,34	28,93	27,90	26,72	27,30	30,62	37,57	38,54	38,05	38,09	39,54	41,87	44,25	43,29	46,62	46,50	45,81	47,86	47,36	46,21	43,09	38,77	33,85	916,64
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,17	7,36	8,68	7,92	6,75	7,32	9,18	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,16	233,34
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,39	19,98	20,25	19,98	19,98	19,98	21,43	27,15	28,12	27,62	27,67	29,12	31,44	33,83	32,87	36,19	36,07	35,38	37,44	36,93	35,78	32,67	28,35	23,70	683,30
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																									Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,95	23,77	25,09	24,48	23,51	23,79	26,40	30,84	35,69	40,56	43,30	43,40	43,45	42,33	37,64	39,20	40,40	40,94	43,19	43,09	42,40	39,22	35,60	31,18	846,40
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,07	4,89	6,21	5,60	4,63	4,91	7,52	4,72	9,57	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	9,48	9,35	210,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	26,12	26,12	30,13	32,87	32,97	33,03	31,90	27,22	28,77	29,98	30,52	32,77	32,66	31,98	28,80	26,12	21,83	635,92
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 29 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,45	22,12	23,49	22,63	21,82	22,34	25,29	30,57	32,86	34,79	34,42	34,81	35,93	37,59	37,90	40,04	39,93	39,00	39,70	39,38	38,38	35,58	31,95	27,44	773,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,57	3,24	4,61	3,75	2,94	3,47	6,42	9,17	9,86	10,43	10,32	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	9,58	3,90	198,93
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	21,40	23,00	24,36	24,09	24,39	25,51	27,16	27,47	29,62	29,50	28,57	29,28	28,96	27,96	25,15	22,36	23,55	574,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,07	21,45	22,78	21,95	21,16	21,67	24,54	29,65	31,87	33,75	33,38	33,77	34,85	36,46	36,76	38,84	38,73	37,83	38,51	38,20	37,23	34,51	30,99	26,62	749,58
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,22	5,14	6,47	5,64	4,86	5,37	7,36	8,89	9,56	10,12	10,01	10,13	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,35	7,44	3,07	205,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,85	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	17,18	20,75	22,31	23,62	23,37	23,64	24,43	26,04	26,34	28,42	28,30	27,40	28,09	27,78	26,81	24,16	23,55	23,55	544,10
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,54	23,49	24,79	24,18	23,23	23,50	26,08	30,47	35,26	40,07	42,78	42,88	42,93	41,82	37,19	38,73	39,92	40,45	42,67	42,57	41,90	38,75	35,17	30,80	835,16
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,66	7,05	7,44	7,25	6,92	7,05	7,83	9,14	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	9,05	9,24	224,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,88	16,44	17,35	16,93	16,31	16,45	18,26	21,33	24,84	29,65	32,35	32,45	32,51	31,40	26,77	28,30	29,49	30,03	32,25	32,15	31,47	28,33	26,12	21,56	610,58
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 1 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,76	22,03	23,54	23,00	22,04	22,45	24,59	29,18	33,69	36,58	34,74	35,44	36,46	35,50	34,74	37,36	37,62	37,35	39,74	39,95	39,04	36,61	33,24	29,24	768,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,43	6,61	7,06	6,90	6,61	6,73	7,38	8,56	10,11	10,43	10,42	10,43	10,43	10,43	10,42	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	9,97	8,63	221,51
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,33	15,42	16,48	16,10	15,43	15,71	17,22	20,62	23,58	26,16	24,32	25,01	26,03	25,07	24,32	26,93	27,20	26,93	29,32	29,53	28,62	26,18	23,27	20,62	547,39
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,83	20,45	21,72	20,96	20,31	20,69	23,55	28,28	29,91	30,35	32,07	30,40	29,98	30,67	30,62	32,16	33,77	34,29	38,03	38,77	38,55	36,16	31,88	27,90	704,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,52	4,15	6,52	6,29	6,09	6,21	2,93	7,66	8,97	9,10	9,62	9,12	9,00	9,20	9,19	9,65	10,13	10,29	10,43	10,43	10,43	10,43	9,56	7,28	199,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,31	16,31	15,20	14,67	14,21	14,48	20,62	20,62	20,94	21,24	22,45	21,28	20,99	21,47	21,43	22,51	23,64	24,01	27,60	28,35	28,12	25,74	22,31	20,62	505,11
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 3 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,92	20,32	21,75	20,87	19,82	20,26	22,84	27,69	31,23	34,89	35,74	36,11	36,65	35,31	32,91	34,18	35,08	34,08	36,14	36,26	35,79	33,48	29,55	25,55	719,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,88	5,85	6,52	6,26	5,95	6,08	3,96	8,31	9,37	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	9,87	10,25	10,43	10,23	10,43	10,43	10,43	10,04	8,86	7,66	209,92
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,04	14,48	15,22	14,61	13,87	14,18	18,88	19,38	21,86	24,47	25,31	25,68	26,23	24,89	23,04	23,93	24,66	23,86	25,71	25,84	25,37	23,43	20,68	17,88	509,50
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 4 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,78	19,41	20,77	19,82	18,76	19,21	21,60	25,82	27,73	28,04	28,45	29,22	30,58	31,79	28,63	31,12	33,80	32,95	35,71	36,16	36,01	33,69	29,77	25,74	666,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,53	4,94	6,23	5,34	4,29	4,73	6,48	5,85	7,76	8,07	8,48	8,77	9,17	9,54	8,59	9,34	10,14	9,88	10,43	10,43	10,43	10,11	8,93	5,13	189,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,24	14,48	14,54	14,48	14,48	14,48	15,12	19,98	19,98	19,98	19,98	20,45	21,41	22,25	20,04	21,78	23,66	23,06	25,28	25,73	25,58	23,58	20,84	20,62	477,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,78	19,41	20,77	19,82	18,76	19,21	21,60	25,82	27,73	29,04	29,45	30,22	31,58	30,24	29,63	32,12	34,80	32,95	35,71	36,16	36,01	33,69	29,77	25,74	672,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,53	5,82	6,23	5,94	5,38	5,76	1,62	5,85	7,76	8,71	8,84	9,07	9,47	9,07	8,89	9,64	10,43	9,88	10,43	10,43	10,43	10,11	8,93	5,13	190,34
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,24	13,59	14,54	13,87	13,38	13,45	19,98	19,98	19,98	20,33	20,62	21,15	22,11	21,17	20,74	22,48	24,38	23,06	25,28	25,73	25,58	23,58	20,84	20,62	481,67
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,12	17,04	18,24	17,40	16,47	16,87	18,96	22,67	24,35	25,50	25,86	26,53	27,73	27,14	26,01	28,20	30,55	28,93	31,35	31,75	31,61	29,58	26,14	22,60	590,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,74	3,67	4,86	4,02	3,10	2,39	4,49	2,70	4,37	5,52	5,88	6,56	7,75	7,16	6,04	8,23	9,17	8,68	9,41	9,52	9,48	8,87	6,16	6,78	150,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	14,48	14,48	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	21,39	20,25	21,95	22,22	22,13	20,71	19,98	15,82	440,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 7 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,34	19,91	21,31	20,33	19,25	19,70	22,15	26,49	28,45	29,79	30,21	31,00	32,39	33,63	30,39	32,95	31,21	33,80	36,63	37,09	36,93	34,56	30,54	26,40	687,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,70	5,44	6,39	5,85	4,77	5,23	6,65	6,51	8,47	8,94	9,06	9,30	9,49	10,09	9,12	9,88	9,36	10,14	10,43	10,43	10,43	10,37	9,16	5,79	197,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,64	14,48	14,91	14,48	14,48	14,48	15,51	19,98	19,98	20,85	21,15	21,70	22,91	23,54	21,27	23,06	21,85	23,66	26,20	26,66	26,51	24,19	21,38	20,62	489,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 8 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,75	14,38	15,38	14,80	14,22	14,72	16,95	21,73	23,24	25,72	25,03	24,37	24,87	24,00	22,61	25,61	27,96	30,52	34,76	35,81	36,37	34,06	31,65	27,78	582,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,11	2,74	3,74	3,16	2,58	3,08	5,08	6,52	6,97	7,72	7,51	7,31	7,46	7,20	6,78	5,63	7,98	9,16	10,43	10,43	10,43	10,22	9,49	7,80	163,52
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,86	15,21	16,27	18,01	17,52	17,06	17,41	16,80	15,83	19,98	19,98	21,36	24,33	25,38	25,95	23,84	22,15	19,98	418,76
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,33	19,99	21,58	20,50	19,52	19,97	22,45	26,66	27,84	30,88	31,73	33,45	33,78	33,87	33,07	34,56	34,68	33,47	35,80	35,92	35,69	33,10	29,73	25,90	696,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,03	6,00	6,48	6,15	5,86	5,99	3,57	7,78	8,35	9,27	9,52	10,04	10,13	10,16	9,92	10,37	10,40	10,04	10,43	10,43	10,43	9,93	8,92	7,02	203,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,31	13,99	15,11	14,35	13,66	13,98	18,88	18,88	19,49	21,62	22,21	23,42	23,64	23,71	23,15	24,19	24,28	23,43	25,38	25,49	25,26	23,17	20,81	18,88	493,28
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,55	19,03	20,63	19,50	18,62	18,91	21,52	25,65	29,51	32,66	33,80	34,37	32,28	30,57	30,16	32,60	35,99	36,67	39,79	40,10	39,56	36,79	33,16	29,09	712,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,88	5,71	6,19	5,85	5,58	5,67	5,85	3,85	7,70	9,80	10,14	10,31	9,68	8,77	9,05	9,78	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	7,04	8,73	198,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,67	13,32	14,44	13,65	13,03	13,24	15,67	21,81	21,81	22,86	23,66	24,06	22,59	21,81	21,11	22,82	25,56	26,24	29,37	29,67	29,14	26,37	26,12	20,36	514,37
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,89	21,24	22,43	21,69	21,05	21,57	24,51	29,63	32,13	32,30	31,71	30,64	31,36	31,03	30,23	32,64	34,19	34,64	37,64	38,31	38,12	35,64	32,28	28,36	717,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,17	5,58	6,73	6,02	5,38	5,90	7,35	8,89	9,64	9,69	9,51	9,19	9,41	9,31	9,07	9,79	10,26	10,39	10,43	10,43	10,43	10,43	9,69	8,38	209,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,72	15,67	15,70	15,67	15,67	15,67	17,15	20,74	22,49	22,61	22,20	21,44	21,95	21,72	21,16	22,85	23,93	24,25	27,21	27,89	27,70	25,22	22,60	19,98	508,19
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 12 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,22	21,51	22,46	21,34	20,13	19,79	20,84	22,43	23,84	24,15	23,69	23,52	23,28	23,06	21,94	24,69	26,22	27,91	32,73	34,28	34,13	32,55	29,72	25,81	604,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,27	5,84	6,74	5,67	4,46	4,12	5,17	6,73	7,15	7,25	7,11	7,06	6,98	6,92	6,58	7,41	7,34	8,37	9,82	10,28	10,24	9,76	8,92	6,93	174,12
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,95	15,67	15,72	15,67	15,67	15,67	15,67	15,70	16,69	16,91	16,58	16,46	16,30	16,14	15,36	17,28	18,88	19,54	22,91	24,00	23,89	22,78	20,80	18,88	430,11
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 13 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,73	19,30	20,15	19,14	18,05	17,75	18,69	20,12	21,39	21,66	21,25	21,10	20,88	20,69	19,68	22,14	23,52	25,03	29,36	30,75	30,61	29,20	26,66	23,15	541,99
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,52	5,79	6,04	5,74	4,68	4,37	5,31	5,64	6,42	6,50	6,37	6,33	6,26	6,21	5,20	6,64	3,54	5,06	8,81	9,22	9,18	8,76	6,68	3,18	148,47
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,21	13,51	14,10	13,40	13,38	13,38	13,38	14,48	14,97	15,16	14,87	14,77	14,62	14,48	14,48	15,50	19,98	19,98	20,55	21,52	21,43	20,44	19,98	19,98	393,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 14 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,26	20,42	21,80	20,89	19,97	20,58	23,51	27,97	27,99	28,45	28,37	27,79	27,41	26,95	26,28	29,09	30,46	31,84	35,84	36,45	36,17	33,76	30,62	26,60	662,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,98	5,94	6,54	6,27	5,49	6,10	7,05	8,39	8,40	8,53	8,51	8,34	8,22	8,07	7,40	8,73	9,14	9,55	10,43	10,43	10,43	10,13	9,19	6,62	194,86
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,28	14,48	15,26	14,62	14,48	14,48	16,46	19,58	19,59	19,91	19,86	19,45	19,18	18,88	18,88	20,36	21,32	22,28	25,42	26,03	25,75	23,63	21,43	19,98	467,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,10	19,97	21,41	20,56	19,73	20,24	22,80	26,74	26,76	26,27	25,25	24,18	23,83	23,66	23,12	26,13	27,75	29,53	34,33	35,22	34,75	32,46	29,38	25,66	621,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,63	5,49	6,42	6,09	5,25	5,76	6,84	6,77	6,78	6,29	5,28	4,21	3,85	3,69	3,14	6,15	7,77	8,86	10,30	10,43	10,43	9,55	8,81	5,68	160,47
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,47	14,48	14,99	14,48	14,48	14,48	15,96	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	20,67	24,03	24,79	24,33	22,91	20,57	19,98	461,35
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,22	19,12	20,47	19,62	18,70	19,42	22,02	26,51	28,52	31,04	30,61	29,32	28,21	27,06	26,06	28,23	29,56	30,71	34,91	36,29	36,17	33,71	30,29	26,46	654,22
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,37	5,74	6,14	5,89	5,33	5,83	3,14	7,63	8,56	9,31	9,18	8,79	8,46	8,12	7,18	8,26	8,87	9,21	10,43	10,43	10,43	10,11	9,09	6,48	188,95
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,85	13,38	14,33	13,73	13,38	13,60	18,88	18,88	19,96	21,73	21,43	20,52	19,75	18,94	18,88	19,98	20,69	21,50	24,48	25,86	25,75	23,60	21,21	19,98	465,27
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 17 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,16	19,66	21,23	20,36	19,56	20,18	23,17	27,28	26,93	26,38	25,72	25,30	25,11	24,83	24,31	27,10	29,09	30,23	35,08	36,62	36,32	34,03	30,71	26,57	637,94
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,65	5,19	6,37	6,11	5,87	6,06	4,29	8,18	8,05	7,50	6,84	6,43	6,23	5,95	5,43	8,13	8,73	9,07	8,96	10,43	10,20	10,21	9,21	5,95	176,03
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,51	14,48	14,86	14,25	13,69	14,13	18,88	19,10	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,97	20,36	21,16	26,12	26,20	26,12	23,82	21,50	20,62	461,91
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,82	19,51	20,70	19,81	18,98	19,44	22,07	25,97	26,06	26,43	25,35	24,14	23,75	24,27	23,68	26,18	27,70	28,44	33,02	34,22	34,36	31,83	28,71	24,82	611,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,55	5,03	6,21	5,34	4,51	4,96	6,62	7,09	7,18	7,55	6,47	5,26	4,87	5,39	4,81	7,30	8,31	8,53	9,91	10,27	10,31	8,92	8,61	4,84	164,84
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,27	14,48	14,49	14,48	14,48	14,48	15,45	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,39	19,91	23,11	23,95	24,05	22,91	20,10	19,98	446,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 19 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,62	19,33	20,51	19,63	18,81	19,26	21,87	25,73	25,82	26,19	25,12	23,92	23,53	24,05	23,47	25,94	27,45	28,18	32,72	33,91	34,04	31,54	28,45	24,59	605,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,49	4,86	6,04	5,16	4,33	4,79	6,56	5,75	5,84	6,21	5,14	3,95	3,56	4,07	3,49	5,96	7,47	8,21	9,81	10,17	10,21	9,46	8,48	4,61	150,63
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,13	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	15,31	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	22,91	23,74	23,83	22,07	19,98	19,98	455,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,34	19,08	20,25	19,38	18,56	19,01	21,59	25,40	25,49	25,85	24,79	23,61	23,23	23,74	23,16	25,60	27,09	27,82	32,29	33,47	33,60	31,13	28,08	24,27	597,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,40	4,60	5,77	4,90	4,09	4,54	6,48	7,62	7,65	7,75	7,39	6,21	5,82	6,33	5,76	7,68	8,13	8,34	9,69	10,04	10,08	9,34	8,11	7,28	169,98
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,94	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	15,11	17,78	17,84	18,09	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,92	18,97	19,47	22,61	23,43	23,52	21,79	19,98	16,99	427,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,38	20,01	21,23	20,32	19,47	19,94	22,64	26,64	26,73	27,11	26,00	24,76	24,36	24,89	24,29	26,85	28,42	29,17	33,87	35,10	35,24	32,64	29,45	25,45	626,99
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,71	5,53	6,37	5,85	4,99	5,46	6,79	7,99	8,02	8,13	7,80	7,36	6,95	7,47	6,89	8,06	8,52	8,75	10,16	10,43	10,43	9,74	8,84	5,48	182,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,67	14,48	14,86	14,48	14,48	14,48	15,85	18,65	18,71	18,98	18,20	17,41	17,41	17,43	17,41	18,80	19,89	20,42	23,71	24,67	24,81	22,91	20,62	19,98	444,27
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,83	17,76	18,85	17,89	17,14	17,79	19,86	22,82	23,72	22,94	22,08	21,27	21,32	21,05	21,32	23,68	25,16	25,41	29,59	30,98	30,52	28,45	25,57	22,25	547,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,95	5,03	5,66	5,15	4,40	5,05	5,96	6,85	7,12	6,88	6,62	6,38	6,40	6,32	6,40	7,10	5,19	5,44	8,88	9,30	9,16	8,47	5,60	6,67	155,95
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,88	12,74	13,20	12,74	12,74	12,74	13,90	15,97	16,61	16,06	15,45	14,89	14,93	14,74	14,92	16,58	19,98	19,98	20,71	21,69	21,36	19,98	19,98	15,57	391,32
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,94	16,92	18,33	17,37	16,70	17,37	19,36	22,58	22,38	21,67	20,84	20,09	19,96	20,32	20,40	23,05	23,53	23,97	27,94	29,51	29,59	27,76	24,75	21,69	524,99
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,68	4,19	5,50	4,63	3,96	4,63	5,81	6,77	6,71	6,50	6,25	5,62	5,48	5,84	5,92	6,92	7,06	7,19	8,38	8,85	8,88	8,33	7,42	6,51	153,03
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,26	12,74	12,83	12,74	12,74	12,74	13,55	15,81	15,66	15,17	14,59	14,48	14,48	14,48	14,48	16,14	16,47	16,78	19,56	20,66	20,71	19,43	17,32	15,18	371,96
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,69	17,08	17,91	17,10	16,37	16,65	18,57	21,91	23,48	23,97	22,93	22,73	24,38	22,99	21,07	23,36	24,04	24,56	28,12	29,37	29,00	27,43	24,53	21,48	537,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,61	4,34	5,18	4,36	3,63	3,91	5,57	6,57	7,04	7,19	6,88	6,82	7,31	6,90	5,40	7,01	6,64	7,15	8,44	8,81	8,70	8,23	7,36	6,44	155,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,08	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,00	15,34	16,44	16,78	16,05	15,91	17,07	16,09	15,67	16,35	17,41	17,41	19,69	20,56	20,30	19,20	17,17	15,04	382,22
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,37	16,62	17,52	16,80	16,03	16,47	18,52	21,62	23,38	25,18	24,51	24,76	23,56	21,99	22,03	23,01	24,02	24,13	27,99	29,74	30,06	28,69	25,70	22,34	543,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,51	3,89	4,78	4,06	3,30	3,73	5,56	6,49	7,01	7,55	7,35	7,43	7,07	6,60	6,61	6,90	7,21	7,24	8,40	8,92	9,02	8,61	7,71	6,70	157,63
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,86	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,96	15,13	16,36	17,62	17,16	17,33	16,49	15,39	15,42	16,11	16,81	16,89	19,60	20,82	21,04	20,08	17,99	15,64	385,40
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 26 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,72	16,87	18,00	17,01	16,35	16,77	18,05	19,53	19,37	19,50	19,39	18,79	18,80	19,10	18,70	20,80	21,69	22,72	27,54	29,24	28,83	27,15	24,63	21,92	499,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,62	4,13	5,26	4,28	3,61	4,03	5,31	5,86	5,81	5,85	5,82	5,41	5,42	5,72	5,33	6,24	6,51	6,82	7,56	8,77	8,65	7,17	4,66	6,58	140,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,11	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,67	13,56	13,65	13,57	13,38	13,38	13,38	13,38	14,56	15,18	15,91	19,98	20,47	20,18	19,98	19,98	15,34	359,07
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 27 Φεβρουάριος 2022	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	18,52	16,69	16,88	16,83	16,17	16,58	17,85	19,31	19,16	19,29	19,18	18,58	18,59	18,89	18,50	20,57	21,45	22,47	27,23	28,92	28,51	26,85	24,36	21,68	493,06
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	5,56	3,95	4,14	4,09	3,43	3,85	5,12	5,79	5,75	5,79	5,75	5,20	5,21	5,51	5,12	6,09	6,43	6,74	8,17	8,68	8,55	8,06	7,31	6,50	140,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	12,96	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,52	13,41	13,50	13,42	13,38	13,38	13,38	13,38	14,48	15,01	15,73	19,06	20,25	19,96	18,80	17,05	15,18	352,27

Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,41	17,36	18,54	17,58	16,81	17,34	19,83	23,58	25,89	29,04	30,13	29,71	30,14	30,24	28,67	31,11	31,35	30,53	33,64	34,32	33,32	30,83	27,53	24,22	631,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,82	4,62	5,56	4,84	4,07	4,60	5,95	3,61	5,91	8,71	9,04	8,91	9,04	9,07	8,60	9,33	9,41	9,16	10,09	10,30	10,00	9,25	7,55	4,25	177,70
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,59	12,74	12,98	12,74	12,74	12,74	13,88	19,98	19,98	20,33	21,09	20,80	21,10	21,17	20,07	21,78	21,95	21,37	23,55	24,03	23,33	21,58	19,98	19,98	453,45
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 1 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,97	18,85	19,92	19,11	18,39	18,67	21,40	25,72	27,21	27,51	25,64	24,21	24,73	24,79	24,36	27,48	28,35	28,17	31,94	33,18	32,70	31,08	27,98	24,58	606,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,29	5,47	5,98	5,73	5,01	5,29	2,53	6,84	8,16	8,25	6,76	5,33	5,85	5,91	5,48	8,24	8,51	8,45	9,58	9,95	9,81	9,27	8,39	5,70	166,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,68	13,38	13,94	13,38	13,38	13,38	18,88	18,88	19,04	19,26	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,23	19,85	19,72	22,35	23,23	22,89	21,81	19,58	18,88	440,12
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,99	17,91	19,05	18,26	17,63	18,24	20,65	24,00	24,20	23,35	23,06	24,31	26,09	26,02	26,05	29,05	29,41	29,72	32,74	34,29	34,59	32,19	28,89	25,22	604,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,00	4,54	5,68	4,88	4,25	4,87	6,20	7,20	7,26	7,01	6,92	7,29	7,83	7,81	7,81	8,72	8,82	8,92	9,82	10,29	10,38	9,66	8,67	6,34	177,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,99	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	14,46	16,80	16,94	16,35	16,14	17,01	18,26	18,22	18,23	20,34	20,59	20,80	22,92	24,00	24,22	22,53	20,22	18,88	427,78
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 3 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,65	18,37	19,24	18,41	17,62	18,26	20,55	24,74	26,76	26,97	27,03	26,40	25,50	25,26	24,87	26,26	27,42	28,80	32,93	34,58	34,49	32,62	29,29	25,41	612,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,20	4,99	5,77	5,03	4,25	4,88	6,17	5,86	7,88	8,09	8,11	7,52	6,63	6,38	6,00	7,38	8,22	8,64	9,88	10,37	10,35	9,79	8,79	5,43	172,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,46	13,38	13,47	13,38	13,38	13,38	14,39	18,88	18,88	18,88	18,92	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,19	20,16	23,05	24,20	24,14	22,84	20,50	19,98	439,83
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 4 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,65	19,37	20,45	19,79	18,89	19,51	22,40	26,53	28,66	30,75	30,68	31,62	30,64	30,07	31,53	34,68	35,80	34,33	37,16	38,25	37,96	35,68	31,93	27,73	696,06
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,49	5,81	6,13	5,94	5,67	5,85	2,43	6,56	8,60	9,22	9,20	9,49	9,19	9,02	9,46	10,40	10,43	10,30	10,43	10,43	10,43	10,43	9,58	7,76	199,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,15	13,56	14,31	13,85	13,22	13,66	19,98	19,98	20,06	21,52	21,48	22,13	21,45	21,05	22,07	24,27	25,37	24,03	26,74	27,83	27,54	25,26	22,35	19,98	496,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 5 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,21	18,09	19,09	18,48	17,64	18,22	20,92	24,77	26,76	28,71	28,65	29,52	28,61	28,08	29,44	32,38	33,42	32,05	34,70	35,71	35,44	33,32	29,82	25,89	649,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,24	5,35	5,73	5,54	4,90	5,47	0,94	4,80	6,78	8,61	8,59	8,86	8,58	8,10	8,83	9,71	10,03	9,62	10,41	10,43	10,43	9,99	8,95	5,92	176,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	12,74	13,36	12,93	12,74	12,75	19,98	19,98	19,98	20,10	20,05	20,66	20,03	19,98	20,61	22,66	23,40	22,44	24,29	25,29	25,02	23,32	20,87	19,98	473,12
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 6 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,95	17,85	18,84	18,24	17,41	17,98	20,65	24,45	26,41	28,33	28,27	29,14	28,24	27,71	29,06	31,96	32,99	31,64	34,25	35,25	34,98	32,88	29,43	25,56	641,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,47	3,38	4,37	3,76	2,93	3,51	6,17	4,47	6,43	8,36	8,30	8,74	8,26	7,74	8,72	9,59	9,90	9,32	10,27	10,43	10,43	9,86	8,83	5,58	174,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	19,98	19,98	19,98	19,98	20,40	19,98	19,98	20,34	22,37	23,09	22,32	23,97	24,83	24,56	23,02	20,60	19,98	466,65
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 7 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,68	16,71	17,64	17,07	16,30	16,83	19,33	22,89	24,72	26,53	26,47	27,28	26,44	25,94	27,20	29,92	30,88	29,62	32,06	33,00	32,75	30,78	27,55	23,93	600,52
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,20	2,24	3,16	2,60	1,82	2,36	4,85	6,07	7,42	7,96	7,94	8,18	7,93	7,78	8,16	8,98	9,27	8,89	9,62	9,90	9,82	9,24	7,57	3,95	159,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	16,82	17,31	18,57	18,53	19,09	18,51	18,16	19,04	20,94	21,62	20,73	22,44	23,10	22,92	21,55	19,98	19,98	440,62
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 8 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,65	19,38	20,45	19,79	18,89	19,52	22,41	26,54	28,67	30,76	30,69	31,63	30,65	30,08	31,54	34,69	35,81	34,34	37,17	38,26	37,97	35,69	31,94	27,74	696,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,50	4,30	5,37	5,94	5,67	5,86	2,43	6,56	8,60	9,23	9,21	9,49	9,20	9,02	9,46	10,41	10,43	10,30	10,43	10,43	10,43	10,43	9,58	7,77	197,01
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,16	15,08	15,08	13,86	13,23	13,66	19,98	19,98	20,07	21,53	21,48	22,14	21,46	21,06	22,08	24,28	25,38	24,04	26,75	27,84	27,55	25,27	22,36	19,98	499,25
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 9 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,72	20,39	21,40	20,45	19,66	20,25	20,55	27,62	29,24	31,90	33,35	34,83	36,65	34,77	31,89	34,53	34,63	33,65	36,29	37,57	36,60	34,45	31,11	27,21	711,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,11	6,12	6,42	6,14	5,90	6,08	6,16	7,00	8,63	9,57	10,00	10,43	10,43	10,43	9,57	10,36	10,39	10,10	10,43	10,43	10,43	10,34	9,33	6,59	203,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	14,27	14,98	14,32	13,76	14,18	14,38	20,62	20,62	22,33	23,34	24,40	26,22	24,35	22,32	24,17	24,24	23,56	25,87	27,14	26,17	24,12	21,78	20,62	508,37
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 10 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,71	20,58	19,08	18,34	18,41	19,87	21,87	26,64	28,88	28,64	28,50	28,54	29,11	29,39	29,76	32,28	32,90	32,09	34,98	36,58	36,51	34,12	30,77	28,23	669,79
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,09	6,17	5,70	4,96	5,03	5,96	2,99	7,76	8,67	8,59	8,55	8,56	8,73	8,82	8,93	9,69	9,87	9,63	10,43	10,43	10,39	8,01	9,23	8,47	188,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	14,41	13,38	13,38	13,38	13,91	18,88	18,88	20,22	20,05	19,95	19,98	20,38	20,57	20,83	22,60	23,03	22,46	24,56	26,16	26,12	26,12	21,54	19,76	481,13
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,28	21,34	19,85	18,83	18,78	19,86	22,53	27,70	28,27	28,76	29,03	30,10	31,19	32,59	33,11	35,76	34,56	33,64	36,65	38,46	38,41	35,96	32,28	28,31	700,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,28	6,40	5,96	5,46	5,40	5,96	1,91	7,08	7,66	8,14	8,42	9,03	9,36	9,78	9,93	10,43	10,37	10,09	10,43	10,43	10,43	10,43	9,68	7,70	197,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,00	14,94	13,90	13,38	13,38	13,90	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62	21,07	21,83	22,82	23,18	25,34	24,19	23,54	26,22	28,03	27,99	25,54	22,60	20,62	502,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,56	20,10	21,06	20,24	19,66	20,20	23,19	27,70	29,01	31,69	31,24	29,77	29,47	29,62	33,19	34,29	35,34	34,89	38,07	39,73	39,35	36,47	32,72	29,80	711,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,94	6,03	6,32	6,07	5,90	6,06	4,32	8,31	8,70	9,51	9,37	8,93	8,84	8,89	9,96	10,29	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	9,81	8,94	202,74
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	14,07	14,74	14,17	13,76	14,14	18,88	19,39	20,30	22,19	21,87	20,84	20,63	20,73	23,23	24,01	24,91	24,47	27,64	29,31	28,93	26,04	22,90	20,86	508,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 13 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,02	19,65	20,60	19,79	19,23	19,75	22,68	27,09	28,37	31,00	30,56	29,12	28,82	28,97	32,46	33,54	34,56	34,13	37,23	38,86	38,49	35,67	32,00	29,15	695,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,40	5,90	6,18	5,94	5,77	5,93	6,80	8,13	8,51	9,30	9,17	8,73	8,65	8,69	9,74	10,06	10,37	10,24	10,43	10,43	10,43	10,43	9,60	8,53	201,33
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	13,76	14,42	13,86	13,46	13,83	15,88	18,97	19,86	21,70	21,39	20,38	20,18	20,28	22,72	23,48	24,19	23,89	26,81	28,43	28,06	25,24	22,40	20,62	494,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,95	21,26	22,28	21,41	20,80	21,36	24,54	29,31	30,69	33,53	33,05	31,49	31,18	31,33	35,11	36,28	37,38	36,91	40,27	42,03	41,63	38,58	34,61	31,53	750,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,33	6,38	6,68	6,42	6,24	6,41	5,66	8,79	9,21	10,06	9,92	9,45	9,35	9,40	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,38	9,46	210,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	14,88	15,60	14,99	14,56	14,96	18,88	20,52	21,48	23,47	23,14	22,05	21,82	21,93	24,69	25,85	26,96	26,49	29,85	31,61	31,21	28,15	24,23	22,07	539,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,75	23,43	21,75	20,79	20,92	22,10	25,25	30,87	33,47	36,54	35,55	34,87	33,84	33,29	32,16	34,88	35,87	35,98	39,44	40,81	40,20	37,60	34,10	29,78	760,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,03	7,03	6,03	5,07	5,20	6,38	4,63	9,26	10,04	10,43	10,43	10,43	10,15	9,99	9,65	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,23	8,94	214,88
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,73	16,40	15,72	15,72	15,72	15,72	20,62	21,61	23,43	26,11	25,13	24,45	23,69	23,30	22,51	24,46	25,44	25,55	29,02	30,39	29,77	27,18	23,87	20,85	545,37
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,19	21,51	22,68	21,92	21,16	21,88	24,46	28,81	29,55	30,57	30,10	29,37	30,54	34,09	35,03	36,74	37,24	35,75	38,39	40,35	39,92	36,92	33,38	29,23	733,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,57	6,45	6,80	6,58	6,35	6,57	3,84	8,19	8,87	9,17	9,03	8,75	9,16	10,23	10,43	10,43	10,43	9,63	10,43	10,43	10,43	10,43	10,01	8,61	204,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	15,06	15,88	15,34	14,81	15,32	20,62	20,62	20,69	21,40	21,07	20,62	21,38	23,87	24,61	26,32	26,81	26,12	27,97	29,92	29,49	26,50	23,36	20,62	528,98
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,38	21,71	23,04	22,21	21,62	22,26	24,40	28,93	29,90	30,65	30,88	30,39	29,54	29,46	29,11	30,82	31,78	32,47	36,86	38,91	38,25	35,75	32,48	28,18	703,99
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,32	6,51	6,91	6,66	6,49	6,68	5,52	8,68	8,97	9,20	9,26	9,12	8,86	8,84	8,73	9,25	9,53	9,74	10,43	10,43	10,43	10,43	9,74	8,21	205,92
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,07	15,20	16,13	15,55	15,14	15,58	18,88	20,25	20,93	21,46	21,62	21,27	20,68	20,62	20,37	21,57	22,24	22,73	26,44	28,48	27,82	25,32	22,74	19,98	498,07
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Αυξημένο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,75	20,91	22,10	21,42	20,55	21,23	23,46	28,41	30,77	33,51	34,54	33,11	30,58	29,11	28,28	30,75	33,55	33,04	35,60	37,60	37,43	35,00	31,24	26,95	702,87
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,13	6,27	6,63	6,43	6,17	6,37	4,58	8,52	9,23	10,05	10,36	9,93	9,17	8,73	8,48	9,22	10,07	9,91	10,43	10,43	10,43	10,43	9,37	6,98	205,30
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,63	14,63	15,47	14,99	14,39	14,86	18,88	19,88	21,54	23,46	24,18	23,18	21,41	20,37	19,79	21,52	23,49	23,13	25,17	27,18	27,00	24,58	21,87	19,98	497,57
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 19 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,54	20,07	21,18	20,29	19,45	19,87	22,64	25,88	25,70	25,72	28,98	28,68	28,35	27,88	27,27	29,75	30,09	29,87	33,45	36,20	36,39	34,11	30,81	26,86	652,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,76	6,02	6,36	6,09	5,84	5,96	3,76	7,00	6,82	6,84	8,69	8,61	8,51	8,36	8,18	8,93	9,03	8,96	10,03	10,43	10,43	10,23	9,24	6,88	187,96
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,78	14,05	14,83	14,21	13,62	13,91	18,88	18,88	18,88	18,88	20,28	20,08	19,85	19,52	19,09	20,83	21,07	20,91	23,41	25,77	25,97	23,88	21,56	19,98	464,09
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,22	19,78	20,88	20,00	19,17	19,59	22,31	25,50	25,33	25,35	28,56	28,27	27,94	27,48	26,87	29,32	29,66	29,44	32,96	35,67	35,87	33,62	30,36	26,47	642,63
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,24	5,93	6,26	6,00	5,75	5,88	3,44	6,63	6,45	6,47	8,57	8,48	8,38	8,24	8,00	8,80	8,90	8,83	9,89	10,43	10,43	10,09	9,11	5,85	179,04
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	13,85	14,61	14,00	13,42	13,71	18,88	18,88	18,88	18,88	19,99	19,79	19,56	19,24	18,88	20,53	20,76	20,61	23,08	25,25	25,44	23,53	21,25	20,62	463,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,33	20,77	21,93	21,00	20,13	20,57	23,43	26,78	26,60	26,62	29,99	29,69	29,35	28,86	28,22	30,79	31,15	30,91	34,62	37,46	37,67	35,31	31,89	27,80	674,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,72	6,23	6,58	6,30	6,04	6,17	4,56	7,91	7,72	7,74	9,00	8,91	8,80	8,66	8,47	9,24	9,34	9,27	10,39	10,43	10,43	10,43	9,57	7,82	192,70
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	14,54	15,35	14,70	14,09	14,40	18,88	18,88	18,88	18,88	21,00	20,78	20,54	20,20	19,76	21,55	21,80	21,64	24,23	27,04	27,24	24,88	22,32	19,98	482,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 22 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,69	20,09	21,57	20,70	20,00	20,99	23,97	27,68	29,26	30,98	30,92	30,85	32,07	33,20	32,83	34,26	35,46	34,97	38,54	40,21	39,73	37,18	33,55	28,82	720,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,81	6,03	6,47	6,21	6,00	6,30	7,19	7,70	8,78	9,29	9,28	9,26	9,62	9,96	9,85	10,28	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,07	8,65	210,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,88	14,06	15,10	14,49	14,00	14,69	16,78	19,98	20,48	21,69	21,65	21,60	22,45	23,24	22,98	23,98	25,04	24,55	28,11	29,78	29,30	26,75	23,49	20,17	510,22
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,45	21,95	22,95	22,30	21,58	22,09	24,30	29,17	30,22	31,28	31,03	30,51	30,32	29,85	29,04	31,21	33,39	33,62	36,62	39,11	38,90	36,48	32,55	28,52	711,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,33	6,58	6,89	6,69	6,47	6,63	7,29	8,75	9,07	9,38	9,31	9,15	9,09	8,95	8,71	9,36	10,02	10,09	10,43	10,43	10,43	10,43	9,76	8,55	209,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,11	15,36	16,07	15,61	15,11	15,47	17,01	20,42	21,15	21,90	21,72	21,36	21,22	20,89	20,33	21,85	23,37	23,54	26,20	28,69	28,47	26,06	22,78	19,98	501,66
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 24 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,23	22,23	23,23	22,50	21,53	22,14	24,58	29,28	30,39	31,61	30,60	30,43	30,32	29,99	30,17	34,67	36,65	36,81	38,73	40,70	40,09	37,26	33,46	28,93	731,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,57	6,67	6,97	6,75	6,46	6,64	7,37	8,78	9,12	9,48	9,18	9,13	9,10	9,00	9,05	10,40	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,04	8,32	212,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,66	15,56	16,26	15,75	15,07	15,50	17,21	20,50	21,27	22,12	21,42	21,30	21,22	20,99	21,12	24,27	26,22	26,39	28,31	30,27	29,67	26,83	23,42	20,62	518,97
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,67	21,74	22,72	22,00	21,06	21,65	24,04	28,63	29,72	30,91	29,93	29,76	29,65	29,33	29,51	33,91	35,84	36,00	37,88	39,80	39,21	36,44	32,72	28,30	715,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,40	6,52	6,82	6,60	6,32	6,50	7,21	8,59	8,92	9,27	8,98	8,93	8,90	8,80	8,85	10,17	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	9,82	7,68	208,83
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,27	15,22	15,91	15,40	14,74	15,16	16,83	20,04	20,81	21,64	20,95	20,83	20,76	20,53	20,65	23,74	25,42	25,58	27,46	29,38	28,78	26,01	22,91	20,62	506,63
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 26 Μάρτιος 2022	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής	**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	24,10	21,24	22,19	21,49	20,57	21,15	23,48	27,97	29,03	30,19	29,23	29,07	28,96	28,64	28,82	33,12	35,01	35,16	37,00	38,87	38,29	35,59	31,96	27,64	698,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	7,23	6,37	6,66	6,45	6,09	6,34	7,04	7,99	8,71	9,06	8,77	8,72	8,69	8,59	8,64	9,94	8,89	9,04	10,43	10,43	10,43	9,47	9,59	7,02	200,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	16,87	14,86	15,53	15,04	14,48	14,80	16,44	19,98	20,32	21,13	20,46	20,35	20,27	20,05	20,17	23,18	26,12	26,12	26,57	28,45	27,87	26,12	22,37	20,62	498,17
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 27 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,80	20,97	21,92	21,22	20,31	20,88	23,19	27,62	28,67	29,81	28,87	28,70	28,60	28,28	28,46	32,71	34,57	34,72	36,53	38,39	37,81	35,14	31,56	27,29	690,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,14	6,29	6,57	6,37	5,83	6,27	6,96	7,64	8,60	8,94	8,66	8,61	8,58	8,31	8,48	9,81	8,45	8,60	10,42	10,43	10,43	9,02	9,47	6,68	196,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,66	14,68	15,34	14,85	14,48	14,62	16,23	19,98	20,07	20,87	20,21	20,09	20,02	19,98	19,98	22,89	26,12	26,12	26,12	27,96	27,39	26,12	22,09	20,62	493,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 28 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,42	21,52	22,49	21,78	20,84	21,43	23,79	28,34	29,42	30,60	29,63	29,46	29,35	29,03	29,20	33,57	35,48	35,63	37,49	39,40	38,81	36,06	32,39	28,01	708,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,81	6,46	6,75	6,53	6,25	6,43	3,82	8,37	8,83	9,18	8,89	8,84	8,81	8,71	8,76	7,45	9,36	9,52	10,43	10,43	10,43	9,95	9,72	7,39	195,07
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	15,06	15,74	15,24	14,59	15,00	19,98	19,98	20,59	21,42	20,74	20,62	20,55	20,32	20,44	26,12	26,12	26,12	27,07	28,97	28,38	26,12	22,67	20,62	513,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 29 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,55	20,85	21,84	21,13	20,20	20,93	22,68	27,13	28,09	28,12	26,73	26,10	25,98	26,03	25,09	27,65	29,11	28,92	32,37	35,39	35,46	33,81	30,99	27,32	645,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,07	6,25	6,55	6,34	6,06	6,28	6,80	8,14	8,43	8,44	7,85	7,22	7,10	7,15	6,22	8,29	8,73	8,68	9,71	10,43	10,43	10,14	9,30	8,20	189,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,49	14,59	15,29	14,79	14,14	14,65	15,88	18,99	19,66	19,68	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,35	20,38	20,25	22,66	24,97	25,04	23,67	21,69	19,13	455,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,10	17,86	18,64	17,59	17,05	17,34	19,26	23,22	24,65	23,91	23,24	22,96	22,51	21,96	21,21	22,57	22,94	23,64	25,57	28,90	31,60	30,07	26,93	23,60	547,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,03	4,48	5,26	4,22	3,67	3,96	5,78	6,97	7,40	7,17	6,97	6,89	6,75	6,59	6,36	6,77	6,88	4,76	6,69	8,67	9,48	9,02	8,05	4,73	153,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,07	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,48	16,26	17,26	16,74	16,27	16,07	15,76	15,37	14,85	15,80	16,06	18,88	18,88	20,23	22,12	21,05	18,88	18,88	393,78
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 31 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,16	16,92	17,54	16,61	16,09	16,82	18,81	21,89	23,42	23,25	23,13	22,94	23,88	22,07	20,51	21,45	20,55	20,26	22,61	25,90	28,90	27,78	25,04	21,89	517,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,75	3,55	4,16	3,23	2,71	3,44	5,44	6,17	7,03	6,97	6,94	6,88	7,16	6,62	6,04	6,44	6,07	5,79	6,78	7,77	8,67	8,33	7,51	6,57	146,02
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,41	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	15,72	16,39	16,27	16,19	16,06	16,72	15,45	14,48	15,02	14,48	14,48	15,83	18,13	20,23	19,44	17,53	15,33	371,40
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,87	15,18	14,69	14,22	14,10	14,86	16,39	18,90	19,24	18,88	17,94	17,35	17,57	17,40	16,50	16,33	16,58	17,28	19,27	21,19	24,51	23,59	21,31	18,91	428,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,76	4,56	4,41	4,27	4,23	4,46	3,66	5,67	5,77	5,66	5,21	4,61	4,83	4,66	3,76	3,59	3,84	4,54	5,78	6,36	7,35	7,08	6,39	4,43	119,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,11	10,63	10,28	9,95	9,87	10,40	12,74	13,23	13,47	13,21	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,49	14,83	17,15	16,51	14,92	14,48	308,18
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,21	15,29	15,05	14,28	14,23	14,98	16,49	18,07	19,90	21,64	22,29	21,95	21,49	20,55	19,88	20,14	19,90	19,81	22,20	24,14	27,15	26,81	24,07	21,13	478,64
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,73	2,55	2,31	1,54	1,49	2,24	3,75	5,34	5,97	6,49	6,69	6,58	6,45	6,08	5,96	6,04	5,97	5,94	6,66	7,24	8,15	8,04	7,22	6,34	127,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,48	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,93	15,15	15,60	15,36	15,04	14,48	13,92	14,10	13,93	13,87	15,54	16,90	19,01	18,77	16,85	14,79	350,87
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,14	16,07	15,71	15,27	15,01	15,79	17,20	19,06	20,20	20,96	20,99	20,36	19,81	19,26	18,56	19,10	18,96	18,70	20,29	22,52	26,64	26,96	24,47	21,28	471,34
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,40	3,33	2,97	2,53	2,27	3,05	4,46	5,72	6,06	6,29	6,30	6,11	5,94	5,78	5,57	5,73	5,69	5,61	5,82	6,75	7,99	8,09	7,34	6,38	131,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,34	14,14	14,67	14,70	14,25	13,87	13,48	12,99	13,37	13,27	13,09	14,48	15,76	18,65	18,87	17,13	14,90	340,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 23 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,50	15,67	15,33	14,87	14,59	15,13	16,49	18,07	19,09	19,23	18,29	17,83	18,40	18,01	17,34	17,85	17,81	17,51	19,11	21,45	25,16	24,80	22,41	19,76	441,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,76	2,93	2,59	2,13	1,85	2,40	3,75	5,33	5,73	5,77	5,49	5,10	5,52	5,27	4,60	5,11	5,07	4,77	5,73	6,43	7,55	7,44	6,72	5,28	117,33
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,36	13,46	12,80	12,74	12,88	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,38	15,01	17,61	17,36	15,69	14,48	324,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 24 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,35	14,74	14,55	14,05	13,77	14,08	15,53	16,78	18,16	18,44	17,44	17,14	18,22	17,03	16,42	17,20	17,41	16,93	18,19	20,57	23,64	22,70	20,37	18,46	418,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,62	2,00	1,81	1,31	1,03	1,34	2,79	4,04	5,42	5,53	4,70	4,40	5,46	4,29	3,68	4,47	4,67	4,20	5,45	6,09	7,09	6,81	5,89	3,98	100,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,91	12,74	12,74	12,75	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	14,48	16,55	15,89	14,48	14,48	318,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,11	16,12	15,64	15,24	14,97	15,73	16,95	18,81	19,44	19,44	18,57	17,99	18,03	18,43	17,72	17,96	17,68	17,55	19,06	21,24	24,37	24,61	23,28	20,45	447,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,37	3,38	2,90	2,50	2,23	2,99	4,21	5,64	5,83	5,83	5,57	5,25	5,29	5,53	4,99	5,22	4,94	4,81	5,72	6,37	7,31	7,38	6,98	5,98	122,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,16	13,61	13,61	13,00	12,74	12,74	12,90	12,74	12,74	12,74	12,74	13,34	14,87	17,06	17,23	16,30	14,48	325,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 26 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,80	15,69	15,47	14,99	14,74	15,54	17,11	18,94	20,57	22,09	23,03	22,37	21,23	19,71	19,03	19,88	19,89	19,49	20,73	22,91	26,85	27,25	24,69	21,69	481,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,06	2,95	2,73	2,25	2,00	2,80	4,37	5,68	6,10	6,63	6,91	6,71	6,37	5,91	5,71	5,97	5,97	5,85	6,22	6,87	8,06	8,17	7,41	6,51	133,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,26	14,48	15,46	16,12	15,66	14,86	13,80	13,32	13,92	13,92	13,64	14,51	16,04	18,80	19,07	17,28	15,19	348,50
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,80	15,69	15,47	14,99	14,74	15,54	17,11	18,94	20,57	22,09	23,03	22,37	21,23	19,71	19,03	19,88	19,89	19,49	20,73	22,91	26,85	27,25	24,69	21,69	481,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,06	2,95	2,73	2,25	2,00	2,80	4,37	5,68	6,10	6,63	6,91	6,71	6,37	5,91	5,71	5,97	5,97	5,85	6,22	6,87	8,06	8,17	7,41	6,51	133,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,26	14,48	15,46	16,12	15,66	14,86	13,80	13,32	13,92	13,92	13,64	14,51	16,04	18,80	19,07	17,28	15,19	348,50
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,34	17,16	17,73	16,78	16,25	16,61	19,00	22,14	22,42	22,11	20,98	20,21	19,14	20,02	19,92	21,35	21,52	20,58	22,18	25,60	28,99	28,12	25,29	22,11	505,56
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,86	4,42	4,99	4,04	3,52	3,87	5,70	6,43	6,70	6,40	6,29	6,06	5,74	6,01	5,98	6,40	6,46	6,17	6,65	7,68	8,70	8,43	7,59	6,63	145,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,48	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,30	15,72	15,72	15,72	14,68	14,15	13,40	14,02	13,95	14,94	15,07	14,41	15,53	17,92	20,30	19,68	17,70	15,48	359,83
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 2 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,11	15,79	16,14	15,31	14,88	15,65	17,65	20,50	22,03	23,14	24,13	25,20	25,44	25,76	24,41	24,65	23,48	22,37	24,09	26,61	29,50	27,85	24,90	21,37	528,97
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,37	3,05	3,40	2,58	2,14	2,91	4,91	6,02	6,61	6,94	7,24	7,56	7,63	7,73	7,32	7,40	7,04	6,71	7,23	7,98	8,85	8,36	7,47	6,41	148,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	14,48	15,42	16,20	16,89	17,64	17,81	18,03	17,09	17,26	16,44	15,66	16,87	18,63	20,65	19,50	17,43	14,96	380,10
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 3 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,89	15,60	15,95	15,13	14,70	15,46	17,44	20,25	21,77	22,86	23,84	24,89	25,13	25,45	24,12	24,36	23,20	22,10	23,81	26,29	29,14	27,52	24,60	21,12	522,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,16	2,86	3,21	2,39	1,96	2,72	4,70	1,38	2,89	3,98	4,96	6,02	6,25	6,57	5,24	5,48	4,32	3,22	4,93	7,41	8,74	8,26	5,72	2,24	110,62
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	20,40	19,26	18,88	18,88	412,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 4 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,23	16,76	17,13	16,26	15,80	16,61	18,73	21,76	24,65	25,45	26,45	27,65	28,21	28,68	26,48	25,45	24,98	23,56	25,58	28,25	31,32	29,57	26,43	22,69	567,68
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,35	4,02	4,40	3,52	3,06	3,88	5,62	2,89	5,77	6,57	7,57	8,30	8,46	8,60	7,60	6,57	6,10	4,68	6,70	8,47	9,39	8,87	7,56	3,81	142,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,11	18,88	18,88	18,88	18,88	19,36	19,75	20,08	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,77	21,92	20,70	18,88	18,88	424,91
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 5 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,81	16,68	16,86	15,91	15,53	16,20	18,02	21,11	21,64	22,06	21,65	21,21	20,07	21,00	21,45	19,86	19,19	19,32	21,29	23,24	26,75	26,08	23,55	20,75	488,22
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,64	3,94	4,12	3,17	2,79	3,46	5,28	6,04	6,49	6,62	6,49	6,13	4,99	5,92	6,37	5,96	5,76	5,80	1,31	6,43	8,03	7,82	7,07	6,23	131,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,16	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	15,08	15,15	15,44	15,15	15,08	15,08	15,08	15,08	13,90	13,43	13,52	19,98	16,82	18,73	18,25	16,49	14,53	356,37
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 6 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,49	15,08	14,53	14,29	14,15	14,44	16,59	18,68	19,24	20,28	18,68	17,75	17,90	18,43	18,11	17,95	19,09	19,21	20,66	23,56	26,39	24,82	22,39	19,83	448,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,75	2,34	1,79	1,55	1,42	1,70	3,85	5,31	5,77	6,08	5,31	4,37	4,52	5,05	4,74	4,57	5,71	5,76	6,19	6,74	7,92	7,44	6,72	5,35	113,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,38	13,47	14,19	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,45	14,48	16,82	18,47	17,37	15,67	14,48	334,59
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 7 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,29	15,96	15,13	14,61	14,30	15,06	17,11	20,68	21,87	22,11	21,76	21,23	20,20	21,32	21,12	21,02	20,87	20,65	20,87	22,66	26,18	25,04	22,34	19,74	479,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,55	3,22	2,40	1,87	1,56	2,32	4,37	6,20	6,56	6,63	6,53	6,37	5,73	6,40	6,34	6,31	6,26	6,17	6,26	6,80	7,85	7,51	6,70	5,27	130,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	14,48	15,31	15,48	15,23	14,86	14,48	14,92	14,78	14,71	14,61	14,48	14,61	15,86	18,32	17,53	15,64	14,48	348,95
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,29	15,56	14,71	14,33	14,28	15,12	16,85	19,02	19,26	19,32	18,52	17,63	17,49	17,32	16,37	16,23	15,94	16,74	18,84	21,67	25,53	24,84	21,96	19,56	434,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,19	4,67	4,41	4,30	4,28	4,54	5,06	5,70	5,78	5,80	5,55	4,89	4,76	4,58	3,64	3,49	3,20	4,00	5,65	6,50	7,66	7,45	6,59	5,87	123,56
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,10	10,89	10,30	10,03	10,00	10,58	11,80	13,31	13,48	13,52	12,96	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,19	15,17	17,87	17,39	15,37	13,69	310,82
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 9 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,01	15,80	13,98	13,16	13,13	14,06	14,84	16,25	17,34	18,00	17,50	16,80	16,64	17,54	17,15	18,57	18,57	17,74	18,68	21,37	24,52	23,27	20,85	18,65	421,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,10	4,74	4,20	3,58	3,55	4,22	4,45	3,51	4,60	5,27	4,76	4,06	3,90	4,80	4,41	5,57	5,57	5,00	5,60	6,41	7,36	6,98	6,26	4,18	118,09
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,91	11,06	9,79	9,58	9,58	9,84	10,39	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,00	13,00	12,74	13,08	14,96	17,16	16,29	14,60	14,48	303,35
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,74	15,55	13,76	12,95	12,92	13,84	14,61	15,99	17,07	17,72	17,22	16,53	16,37	17,26	16,87	18,28	18,28	17,46	18,38	21,03	24,13	22,90	20,52	18,35	414,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	4,66	4,13	3,37	3,34	4,15	4,38	4,80	4,33	4,98	4,48	3,79	3,63	4,52	4,13	5,48	5,48	4,72	5,51	6,31	7,24	6,87	6,04	3,88	110,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,74	10,88	9,63	9,58	9,58	9,69	10,22	11,20	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,79	12,79	12,74	12,87	14,72	16,89	16,03	14,48	14,48	304,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,68	15,90	15,04	14,65	14,60	15,45	17,23	19,44	19,69	19,75	18,93	18,02	17,88	17,71	16,74	16,59	16,30	17,11	19,26	22,15	26,10	25,39	22,45	19,99	444,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,94	3,17	2,30	1,91	1,86	2,72	4,49	5,83	5,91	5,93	5,68	5,28	5,15	4,97	4,00	3,85	3,56	4,38	5,78	5,34	7,83	7,62	6,74	6,00	115,21
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,61	13,78	13,83	13,25	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,48	16,82	18,27	17,78	15,72	14,00	328,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,69	15,09	14,37	12,88	12,61	14,08	15,68	18,63	18,81	18,36	17,63	16,79	16,23	16,27	15,59	15,63	15,57	16,15	18,36	20,06	23,12	22,66	20,81	18,51	410,58
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,96	2,35	4,31	3,30	3,03	4,22	2,94	5,59	5,64	5,51	4,89	5,04	4,59	4,63	3,95	3,99	3,93	4,51	5,51	6,02	6,94	6,80	5,73	5,55	112,92
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	10,06	9,58	9,58	9,86	12,74	13,04	13,17	12,85	12,74	11,75	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,85	14,04	16,18	15,86	15,08	12,96	297,66
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,45	14,22	13,72	13,26	13,27	14,06	15,92	18,26	20,35	21,79	21,56	22,35	22,13	20,52	19,23	18,06	17,48	18,25	20,68	23,51	27,26	25,83	23,04	20,26	460,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,63	4,27	4,12	3,68	3,69	4,22	4,77	3,19	5,27	6,54	6,47	6,70	6,64	6,16	5,77	5,32	4,74	5,48	6,20	7,05	8,18	7,75	6,91	6,08	133,83
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,81	9,96	9,61	9,58	9,58	9,84	11,14	15,08	15,08	15,25	15,09	15,64	15,49	14,37	13,46	12,74	12,74	12,78	14,48	16,46	19,08	18,08	16,13	14,18	326,65
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,04	15,28	15,11	14,30	14,24	15,05	16,62	19,23	19,91	19,58	18,27	18,03	18,40	18,43	17,80	17,27	17,45	17,92	19,90	22,50	26,30	25,79	23,34	20,32	448,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,30	2,54	4,53	4,29	4,27	4,51	3,88	5,77	5,97	5,88	5,48	5,29	5,52	5,53	5,06	4,53	4,71	5,18	5,97	6,75	7,89	7,74	5,93	5,24	126,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	10,57	10,01	9,97	10,53	12,74	13,46	13,94	13,71	12,79	12,74	12,88	12,90	12,74	12,74	12,74	12,74	13,93	15,75	18,41	18,05	17,42	15,08	321,31
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,32	15,47	15,27	14,79	14,49	15,33	17,39	19,63	19,44	19,10	18,23	17,53	17,40	17,29	16,39	16,31	16,28	16,90	19,03	21,91	26,11	25,30	22,77	20,11	439,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,58	2,73	2,53	2,05	1,75	2,60	4,65	5,89	5,83	5,73	5,47	4,79	4,66	4,55	3,65	3,57	3,54	4,16	5,71	6,57	7,83	7,59	6,83	5,63	112,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,74	13,61	13,37	12,76	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,32	15,34	18,27	17,71	15,94	14,48	326,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 16 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,87	15,07	14,87	14,40	14,12	14,94	16,93	19,12	18,93	18,61	17,75	17,08	16,95	16,84	15,96	15,88	15,85	16,46	18,54	21,34	25,43	24,64	22,18	19,59	428,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,13	2,33	2,13	1,67	1,38	2,20	4,20	5,74	5,68	5,58	5,01	4,34	4,21	4,10	3,22	3,15	3,12	3,72	5,56	6,40	7,63	7,39	6,65	5,88	105,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,38	13,25	13,02	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,98	14,94	17,80	17,25	15,53	13,71	322,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 17 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,08	15,25	15,06	14,58	14,29	15,12	17,14	19,36	19,17	18,84	17,97	17,29	17,16	17,05	16,16	16,08	16,05	16,66	18,77	21,60	25,74	24,94	22,46	19,83	433,64
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,34	4,58	4,52	4,37	4,29	4,54	4,41	5,81	5,75	5,65	5,23	4,55	4,42	4,31	3,42	3,34	3,31	3,92	5,63	6,48	7,72	7,48	6,74	5,95	120,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	10,68	10,54	10,21	10,00	10,58	12,74	13,55	13,42	13,19	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,14	15,12	18,02	17,46	15,72	13,88	312,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,74	15,85	15,64	15,15	14,85	15,71	17,81	20,11	19,91	19,57	18,67	17,96	17,82	17,71	16,78	16,71	16,67	17,31	19,50	22,44	26,74	25,91	23,33	20,60	450,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,00	3,11	2,90	2,41	2,11	2,97	5,07	6,03	5,97	5,87	5,60	5,22	5,09	4,97	4,05	3,97	3,94	4,57	5,85	3,57	7,86	7,03	4,45	1,72	109,34
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	14,08	13,94	13,70	13,07	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,65	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	341,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 19 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,61	14,96	14,62	14,14	13,93	14,47	15,96	17,83	18,69	18,66	17,69	17,24	17,90	17,22	16,46	16,77	17,00	17,11	18,73	20,88	24,07	23,14	20,84	18,68	423,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,87	4,49	4,39	4,24	4,18	4,34	3,22	5,09	5,61	5,60	4,95	4,51	5,16	4,48	3,72	4,03	4,26	4,37	5,62	6,26	7,22	6,94	6,25	4,21	117,02
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	10,47	10,24	9,90	9,75	10,13	12,74	12,74	13,09	13,06	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,11	14,61	16,85	16,20	14,59	14,48	306,58
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,03	15,43	15,12	14,31	14,03	14,54	15,46	16,57	17,28	18,02	18,28	18,23	18,39	18,50	18,14	18,43	18,80	19,51	21,42	23,07	25,98	25,06	22,67	19,94	444,21
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,11	4,63	4,53	4,29	4,21	4,36	4,64	4,97	4,55	5,28	5,48	5,47	5,52	5,55	5,40	5,53	5,64	5,85	6,43	6,92	7,79	7,52	6,80	5,98	132,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,92	10,80	10,58	10,01	9,82	10,18	10,82	11,60	12,74	12,74	12,79	12,76	12,87	12,95	12,74	12,90	13,16	13,66	15,00	16,15	18,18	17,54	15,87	13,96	311,75
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,12	13,66	13,22	12,84	12,74	13,29	13,74	15,62	16,70	17,59	17,76	17,57	17,47	17,42	16,36	15,32	14,94	15,73	17,50	18,79	21,49	21,20	18,97	17,02	392,06
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,54	4,08	3,65	3,26	3,16	3,72	4,12	2,88	3,96	4,86	5,03	4,83	4,73	4,69	3,62	2,58	2,20	2,99	4,76	5,64	6,45	6,36	5,69	4,28	102,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,59	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,62	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,15	15,04	14,84	13,28	12,74	290,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 30 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,81	13,39	13,08	12,80	12,45	13,01	13,66	14,93	16,17	16,87	15,93	16,24	16,91	17,04	15,79	14,27	14,23	15,51	17,08	18,74	21,46	21,02	18,62	16,47	380,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,44	3,81	3,50	3,22	2,87	3,44	4,08	4,48	3,43	4,13	3,20	3,50	4,17	4,30	3,06	1,54	1,49	2,77	4,34	5,62	6,38	5,94	5,59	3,74	93,04
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,36	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	10,45	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,12	15,08	15,08	13,03	12,74	287,45
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 1 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,63	13,23	12,92	12,64	12,30	12,86	13,50	14,75	15,97	16,66	15,74	16,05	16,71	16,84	15,60	14,10	14,06	15,32	16,88	18,52	21,20	20,77	18,40	16,28	375,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,39	3,65	3,35	3,07	2,72	3,28	3,92	4,43	3,23	3,93	3,01	3,31	3,97	4,10	2,87	1,37	1,32	2,59	4,14	5,56	6,36	6,23	5,52	3,54	89,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,24	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	10,33	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,96	14,84	14,54	12,88	12,74	286,11
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 2 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		13,61	12,30	12,02	11,76	11,44	11,96	12,55	13,72	14,85	15,50	14,64	14,92	15,54	15,66	14,51	13,12	13,07	14,25	15,69	17,22	19,72	19,32	17,11	15,14	349,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,03	2,72	2,44	2,18	1,86	2,38	2,97	4,12	4,46	4,65	4,39	4,48	4,66	4,70	4,35	3,54	3,49	4,28	2,96	4,48	5,92	5,79	4,37	2,40	91,61
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,60	10,40	10,85	10,25	10,45	10,88	10,96	10,16	9,58	9,58	9,98	12,74	12,74	13,80	13,52	12,74	12,74	257,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 3 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,31	13,84	13,53	13,23	12,87	13,46	14,13	15,44	16,72	17,44	16,48	16,80	17,49	17,62	16,33	14,76	14,71	16,04	17,66	19,38	22,19	21,74	19,25	17,04	393,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,57	1,11	0,79	0,49	0,13	0,72	1,39	2,70	3,98	4,70	3,74	4,06	4,75	4,88	3,59	2,02	1,97	3,30	4,93	4,30	6,66	6,52	4,18	4,30	77,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	15,08	15,53	15,22	15,08	12,74	315,67
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 4 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,06	13,87	13,05	12,75	12,50	12,79	13,04	13,62	14,95	17,23	18,18	18,54	19,31	18,36	18,24	18,14	18,32	18,78	19,41	20,46	23,04	22,25	19,91	17,94	409,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,52	4,16	3,47	3,17	2,93	3,22	3,46	4,05	4,48	4,49	5,44	5,56	5,79	5,51	5,47	5,40	5,50	5,63	5,82	6,14	6,91	6,67	5,97	5,20	118,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,54	9,71	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	10,46	12,74	12,74	12,98	13,52	12,85	12,77	12,74	12,82	13,15	13,59	14,32	16,13	15,57	13,93	12,74	290,76
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 5 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,61	13,95	13,40	13,18	13,16	14,13	15,24	17,42	18,75	19,03	18,48	18,36	19,32	19,13	17,10	15,23	14,75	15,70	18,01	20,25	23,56	23,31	20,46	18,16	415,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,87	4,19	3,82	3,60	3,58	4,24	2,50	4,69	5,62	5,71	5,55	5,51	5,80	5,74	4,36	2,50	2,01	2,96	5,28	5,17	7,07	6,99	5,38	5,43	110,56
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	9,77	9,58	9,58	9,58	9,89	12,74	12,74	13,12	13,32	12,94	12,85	13,53	13,39	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	15,08	16,49	16,32	15,08	12,74	305,15
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 6 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,05	13,54	12,96	12,53	12,64	13,66	14,38	16,76	17,31	17,48	17,04	16,55	16,70	16,88	15,55	15,25	15,13	15,45	17,57	19,61	22,90	22,72	19,83	17,62	395,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,52	3,96	3,39	2,95	3,06	4,08	4,31	4,02	4,57	4,74	4,31	3,81	3,96	4,14	4,67	4,58	4,54	4,64	4,83	5,88	6,87	6,81	5,95	4,88	109,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,54	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	10,07	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	10,89	10,68	10,59	10,82	12,74	13,73	16,03	15,90	13,88	12,74	285,64
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 7 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,31	13,95	13,12	12,68	12,53	12,70	12,87	13,40	13,92	14,42	15,31	15,20	14,89	14,16	14,65	14,45	14,32	14,10	15,35	17,05	19,73	19,93	18,22	16,75	359,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,57	1,21	0,38	0,00	0,00	0,00	0,14	1,76	2,28	2,78	3,67	3,56	3,25	2,52	3,01	2,81	2,68	2,46	3,71	4,31	5,92	5,98	5,47	4,02	64,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,68	12,53	12,70	12,74	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,74	13,81	13,95	12,75	12,74	294,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 8 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,00	13,67	12,85	12,43	12,28	12,45	12,62	13,13	13,64	14,13	15,01	14,90	14,59	13,88	14,36	14,16	14,03	13,82	15,04	16,71	19,33	19,53	17,86	16,42	351,83
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,50	4,10	3,28	2,85	2,70	2,87	3,04	1,49	2,00	2,49	3,37	3,26	2,95	2,24	2,72	2,52	2,39	2,18	3,40	3,97	5,80	5,86	5,12	3,68	78,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,50	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,74	13,53	13,67	12,74	12,74	273,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 9 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,67	14,00	13,39	13,14	13,12	13,76	15,00	17,14	17,46	17,25	17,20	16,79	17,11	17,06	15,65	14,37	14,56	15,64	17,82	19,50	22,38	22,27	19,83	17,76	397,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,94	4,20	3,81	3,56	3,54	4,13	4,50	4,41	4,72	4,51	4,46	4,05	4,37	4,32	2,91	1,63	1,82	2,90	5,08	5,85	6,71	6,68	5,95	5,03	102,07
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	9,80	9,58	9,58	9,58	9,63	10,50	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,65	15,67	15,59	13,88	12,74	295,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 10 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,35	13,92	13,42	13,12	13,21	14,03	14,65	16,42	17,14	17,15	16,63	16,09	16,34	16,29	15,93	15,65	15,99	16,90	17,89	19,64	22,27	21,87	19,76	17,79	397,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,60	4,18	3,84	3,54	3,63	4,21	4,39	3,68	4,40	4,41	3,89	3,35	3,60	3,56	3,19	2,91	3,25	4,16	5,15	5,89	6,68	6,56	4,68	5,05	102,83
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,74	9,74	9,58	9,58	9,58	9,82	10,25	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,75	15,59	15,31	15,08	12,74	294,61
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 11 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,88	13,45	12,86	12,70	12,74	13,36	14,07	16,15	17,18	17,21	16,74	16,61	16,63	16,53	15,17	13,96	14,06	15,40	17,16	19,00	21,65	21,73	19,38	17,16	385,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,46	3,87	3,28	3,12	3,16	3,79	1,34	3,41	4,44	4,48	4,01	3,88	3,89	3,79	2,43	1,22	1,32	2,66	4,43	5,63	6,50	6,52	5,81	3,78	91,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,42	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,38	15,16	15,21	13,57	13,38	294,59
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 12 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,17	13,65	12,95	12,75	12,95	13,72	14,24	16,25	17,01	16,81	16,33	16,27	16,46	16,31	15,20	14,28	14,27	15,50	17,82	19,17	21,79	21,79	19,25	16,98	386,93
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,79	4,07	3,37	3,17	3,38	4,12	4,27	3,51	4,28	4,08	3,60	3,53	3,72	3,57	2,46	1,54	1,54	2,76	4,45	5,75	6,54	6,54	5,78	3,60	91,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	9,58	9,58	9,58	9,58	9,61	9,96	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,38	13,42	15,25	15,25	13,48	13,38	295,53
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 13 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,03	13,66	13,19	12,77	12,84	13,48	14,21	15,98	16,92	17,58	16,88	16,73	16,90	17,01	17,23	17,21	17,03	18,32	17,33	19,08	21,89	21,83	19,30	17,39	399,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,30	0,92	0,45	0,03	0,10	0,74	1,47	3,24	4,18	4,84	4,14	3,99	4,16	4,27	4,49	4,47	4,29	5,50	4,60	4,60	6,57	6,55	4,83	4,66	85,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,82	12,74	14,48	15,32	15,28	14,48	12,74	314,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 14 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,77	13,35	12,84	12,59	12,52	13,14	13,32	14,32	15,26	15,69	15,47	15,45	15,89	15,88	14,90	14,03	13,87	15,14	16,98	18,55	20,79	20,53	18,69	16,74	370,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,43	3,77	3,27	3,01	2,94	3,56	3,74	4,30	3,62	4,05	3,83	3,81	4,25	4,24	3,26	2,39	2,23	3,50	4,25	5,57	5,71	5,46	5,61	4,00	94,78
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,34	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	10,03	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,74	12,99	15,08	15,08	13,09	12,74	275,94
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Κυριακή, 15 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,89	13,59	12,73	12,36	12,24	12,48	12,44	13,16	13,51	13,67	14,08	14,67	15,02	14,60	13,01	13,20	13,11	13,72	15,62	17,00	19,75	20,27	18,05	16,27	349,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,47	4,02	3,15	2,78	2,66	2,91	2,87	3,58	1,87	2,03	2,44	3,03	3,38	2,96	1,37	1,56	1,47	2,08	2,88	4,26	4,67	5,19	5,31	3,53	74,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,42	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,74	12,74	15,08	15,08	12,74	12,74	274,97
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Δευτέρα, 16 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,10	13,82	13,28	12,83	12,97	13,67	14,30	16,45	17,14	17,43	16,36	16,76	17,04	16,85	15,55	15,65	16,65	16,78	17,41	18,89	21,67	21,88	19,33	17,26	395,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,36	4,15	3,70	3,26	3,39	4,09	4,29	3,71	4,40	4,69	3,62	4,02	4,30	4,11	2,81	2,91	3,91	4,04	4,67	5,67	6,50	6,56	4,25	4,52	99,94
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	9,67	9,58	9,58	9,58	9,58	10,01	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,22	15,17	15,31	15,08	12,74	295,11
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τρίτη, 17 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,18	13,84	13,20	13,10	13,02	13,71	14,54	16,91	18,36	19,23	19,83	19,41	18,83	18,10	16,72	15,26	15,57	16,75	18,10	19,24	21,60	21,60	19,61	17,65	409,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,54	2,20	1,56	1,46	1,38	2,07	2,90	4,17	5,51	5,77	5,95	5,82	5,45	4,72	3,34	1,88	2,19	3,37	4,72	5,77	6,48	6,48	5,88	4,27	96,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,74	12,85	13,46	13,88	13,59	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,47	15,12	15,12	13,73	13,38	312,45
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Τετάρτη, 18 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,18	13,92	13,31	12,87	12,87	13,52	13,94	16,13	17,26	17,69	17,25	17,27	17,37	17,65	16,72	15,24	15,37	16,56	18,15	19,36	21,50	21,97	19,52	17,25	397,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,81	0,54	3,73	3,30	3,29	3,94	4,18	2,75	3,88	4,31	3,87	3,89	3,99	4,27	3,34	1,87	2,00	3,18	4,77	5,81	6,45	6,59	5,86	3,87	91,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	9,58	9,58	9,58	9,58	9,76	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,55	15,05	15,38	13,67	13,38	306,39
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Πέμπτη, 19 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,17	14,18	13,35	13,16	13,13	13,40	14,18	16,40	17,55	18,10	18,02	17,87	18,30	18,03	16,74	15,62	15,91	16,86	18,81	19,93	22,34	22,30	20,03	19,82	409,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,55	4,25	3,78	3,59	3,55	3,82	4,25	3,67	4,82	5,36	5,28	5,13	5,49	5,29	4,00	2,89	3,17	4,12	5,64	5,98	6,70	6,69	6,01	5,95	113,96
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,62	9,92	9,58	9,58	9,58	9,58	9,92	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,81	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,17	13,95	15,64	15,61	14,02	13,87	295,24
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Παρασκευή, 20 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,36	14,16	13,46	13,35	13,32	13,62	14,32	16,15	17,17	17,54	17,63	17,54	18,12	18,05	16,83	15,64	15,92	16,93	18,32	19,63	22,25	22,85	20,40	17,85	406,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,61	4,25	3,88	3,77	3,74	4,05	4,30	3,41	4,43	4,80	4,89	4,80	5,38	5,31	4,09	2,90	3,18	4,19	5,50	5,89	6,67	6,85	6,12	5,11	112,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,75	9,92	9,58	9,58	9,58	9,58	10,03	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,83	13,74	15,57	15,99	14,28	12,74	294,28
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση

Σάββατο, 21 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,58	14,31	13,48	13,14	13,10	13,56	13,98	14,77	15,68	16,27	16,53	16,41	16,96	16,86	16,03	15,09	15,02	16,10	17,63	19,14	20,92	21,23	19,15	17,15	388,12
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,20	4,29	3,90	3,57	3,53	3,98	4,19	1,40	2,30	2,89	3,16	3,03	3,58	3,49	2,65	1,71	1,64	2,72	4,25	5,74	5,21	5,51	5,75	3,77	84,47
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	10,02	9,58	9,58	9,58	9,58	9,79	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,40	15,72	15,72	13,41	13,38	303,65
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,25	14,22	13,32	12,87	12,85	13,05	12,72	13,26	14,26	14,80	15,34	15,65	15,70	15,09	13,46	12,75	12,96	14,25	16,63	18,13	20,32	20,92	19,01	17,07	363,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,87	4,27	3,74	3,30	3,28	3,47	3,14	0,00	0,88	1,43	1,96	2,28	2,33	1,71	0,08	0,00	0,00	0,87	3,26	4,75	6,10	6,28	5,64	3,69	64,31
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	9,95	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	13,26	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	12,75	12,96	13,38	13,38	13,38	14,23	14,64	13,38	13,38	299,60
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,35	13,81	13,25	12,93	13,01	13,57	14,18	16,21	17,47	16,88	16,65	16,77	17,48	16,16	14,85	13,85	13,59	14,70	16,59	18,56	20,97	21,36	18,64	16,42	383,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,97	0,43	0,00	0,00	0,00	0,20	0,80	2,83	4,09	3,51	3,28	3,40	4,10	2,78	1,47	0,47	0,21	1,32	3,21	5,18	6,29	6,41	5,26	3,04	60,26
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	13,25	12,93	13,01	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	14,68	14,95	13,38	13,38	322,99
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		14,92	13,47	12,86	12,70	12,71	13,44	14,16	15,77	16,69	16,89	16,33	15,85	16,31	16,44	15,74	14,83	14,71	15,61	17,61	19,02	21,25	21,76	19,37	17,14	385,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,54	3,89	3,29	3,12	3,13	3,86	4,25	2,39	3,31	3,51	2,95	2,48	2,93	3,06	2,36	1,45	1,33	2,23	4,24	5,64	5,53	6,04	5,81	3,76	82,12
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,91	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	15,72	15,72	13,56	13,38	303,47
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,25	13,88	13,33	13,29	13,21	13,41	14,35	16,24	17,57	17,77	17,56	17,41	17,98	17,92	16,59	15,38	15,50	16,68	18,36	19,83	21,92	22,42	19,59	17,62	403,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,87	4,16	3,75	3,71	3,63	3,83	4,30	2,86	4,20	4,39	4,18	4,03	4,60	4,54	3,21	2,00	2,12	3,30	4,98	5,95	6,20	6,70	3,87	4,24	96,64
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	9,72	9,58	9,58	9,58	9,58	10,04	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,88	15,72	15,72	15,72	13,38	306,40
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,17	13,80	13,27	13,18	13,09	13,38	14,20	16,29	17,48	17,91	17,74	17,60	18,16	18,10	16,89	15,65	15,65	16,76	18,53	19,79	21,93	22,37	19,74	17,57	404,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,55	4,14	3,69	3,61	3,51	3,80	4,26	2,91	4,11	4,53	4,37	4,23	4,78	4,72	3,51	2,28	2,27	3,38	5,15	5,94	6,21	6,66	5,92	4,19	102,71
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,62	9,66	9,58	9,58	9,58	9,58	9,94	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,85	15,72	15,72	13,82	13,38	301,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,77	14,43	13,97	13,68	13,65	13,93	14,56	16,17	17,34	18,18	18,23	18,40	18,26	18,15	17,07	16,65	16,13	17,38	18,97	20,24	22,19	22,93	20,69	18,46	415,40
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,73	4,33	4,19	4,10	4,08	4,18	4,37	2,79	3,96	4,80	4,85	5,03	4,88	4,77	3,69	3,27	2,75	4,00	5,59	6,07	6,47	6,88	4,97	5,08	109,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,04	10,10	9,78	9,58	9,58	9,75	10,19	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	14,17	15,72	16,05	15,72	13,38	305,58
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,54	14,14	13,60	13,42	13,40	13,87	14,07	15,65	16,61	17,18	17,13	17,41	17,73	18,05	16,72	15,67	15,75	16,83	18,68	19,84	21,40	21,90	19,75	18,03	402,39
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,16	4,24	4,03	3,84	3,82	4,16	4,22	2,27	3,23	3,80	3,76	4,04	4,36	4,67	3,34	2,29	2,37	3,45	5,30	5,95	5,68	6,18	5,93	4,65	97,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	9,90	9,58	9,58	9,58	9,71	9,85	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,89	15,72	15,72	13,83	13,38	304,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,54	14,14	13,60	13,42	13,40	13,87	14,07	15,65	16,61	17,18	17,13	17,41	17,73	18,05	16,72	15,67	15,75	16,83	18,68	19,84	21,40	21,90	19,75	18,03	402,39
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,66	4,24	4,03	3,84	3,82	4,16	4,22	2,27	3,23	3,80	3,76	4,04	4,36	4,67	3,34	2,29	2,37	3,45	5,30	5,95	6,42	6,57	5,93	4,65	101,37
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		10,88	9,90	9,58	9,58	9,58	9,71	9,85	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,89	14,98	15,33	13,83	13,38	301,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		15,80	14,49	14,01	13,73	13,73	14,02	14,63	16,43	17,51	18,05	17,98	18,41	18,57	18,76	17,47	16,67	16,41	17,58	19,26	20,57	22,29	22,86	20,56	18,47	418,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,42	4,35	4,20	4,12	4,12	4,21	4,39	3,05	4,13	4,67	4,60	5,03	5,19	5,38	4,09	3,29	3,04	4,21	5,78	4,85	6,57	6,86	4,84	5,09	108,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	10,14	9,81	9,61	9,61	9,81	10,24	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,48	15,72	15,72	16,00	15,72	13,38	309,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 31 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,60	15,21	14,62	14,65	14,51	14,75	15,54	17,32	18,53	19,82	20,07	20,27	20,93	21,08	19,97	18,75	18,47	19,48	21,44	22,62	23,86	24,27	22,03	20,08	454,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,98	4,56	4,39	4,40	4,35	4,43	4,66	3,94	5,15	5,94	6,02	6,08	6,28	6,32	5,99	5,37	5,10	5,84	5,72	6,78	7,16	7,28	6,31	6,03	133,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,62	10,65	10,23	10,26	10,16	10,33	10,88	13,38	13,38	13,87	14,05	14,19	14,65	14,76	13,98	13,38	13,38	13,63	15,72	15,83	16,70	16,99	15,72	14,06	321,78
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,21	15,88	15,07	14,73	14,69	14,72	15,17	16,87	18,16	18,86	19,35	19,86	20,19	20,28	19,41	18,15	17,90	18,99	20,53	21,63	22,61	23,47	21,39	19,37	444,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,83	4,76	4,52	4,42	4,41	4,42	4,55	5,06	4,78	5,49	5,81	5,96	6,06	6,08	5,82	4,77	4,53	5,61	6,16	6,49	6,78	7,04	6,42	5,81	129,57
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	11,11	10,55	10,31	10,28	10,30	10,62	11,81	13,38	13,38	13,55	13,90	14,13	14,19	13,59	13,38	13,38	13,38	14,37	15,14	15,83	16,43	14,97	13,56	314,91
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,16	15,46	14,86	14,63	14,57	14,62	15,04	17,33	18,62	19,21	19,65	20,20	20,42	20,33	19,53	18,33	18,14	19,69	21,50	22,26	23,75	24,26	22,08	20,08	451,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,15	4,64	4,46	4,39	4,37	4,38	4,51	5,20	5,24	5,76	5,89	6,06	6,13	6,10	5,86	4,96	4,76	5,91	6,45	6,68	7,12	7,28	6,62	6,02	133,93
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,01	10,82	10,40	10,24	10,20	10,23	10,53	12,13	13,38	13,44	13,75	14,14	14,29	14,23	13,67	13,38	13,38	13,78	15,05	15,58	16,62	16,98	15,46	14,06	317,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,19	15,68	15,10	14,88	14,67	14,77	15,33	17,48	18,61	19,04	19,68	19,94	20,38	20,56	19,53	18,26	18,35	19,54	20,95	21,86	23,25	23,99	22,03	19,92	450,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,16	4,71	4,53	4,46	4,40	4,43	4,60	5,24	5,23	5,66	5,90	5,98	6,11	6,17	5,86	4,88	4,97	5,86	6,28	6,56	6,98	7,20	6,61	5,97	133,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,04	10,98	10,57	10,42	10,27	10,34	10,73	12,24	13,38	13,38	13,78	13,96	14,26	14,39	13,67	13,38	13,38	13,68	14,66	15,31	16,28	16,79	15,42	13,94	317,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,88	16,36	15,48	15,22	15,23	15,26	15,50	17,02	18,46	19,33	19,96	20,36	20,64	20,91	20,17	18,89	18,65	19,98	21,79	22,72	23,63	24,32	22,46	20,51	460,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,37	4,91	4,64	4,57	4,57	4,58	4,65	5,10	5,08	5,80	5,99	6,11	6,19	6,27	6,05	5,52	5,27	5,99	6,54	6,82	7,09	7,29	6,74	6,15	137,29
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,52	11,45	10,84	10,66	10,66	10,68	10,85	11,91	13,38	13,53	13,97	14,25	14,45	14,63	14,12	13,38	13,38	13,99	15,25	15,91	16,54	17,02	15,72	14,36	323,45
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,92	16,55	15,70	15,27	15,13	15,17	15,19	16,36	17,47	18,08	18,52	19,21	20,27	19,89	18,06	17,53	17,42	18,52	19,99	20,98	22,22	23,18	21,40	19,54	439,58
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,38	4,96	4,71	4,58	4,54	4,55	4,56	4,91	5,24	4,70	5,14	5,76	6,08	5,97	4,69	4,16	4,04	5,14	6,00	6,30	6,67	6,95	6,42	5,86	127,30
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,54	11,58	10,99	10,69	10,59	10,62	10,64	11,45	12,23	13,38	13,38	13,45	14,19	13,93	13,38	13,38	13,38	13,38	13,99	14,69	15,55	16,22	14,98	13,68	312,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,82	16,44	15,72	15,48	15,27	15,44	15,90	17,83	19,02	19,51	20,10	20,34	20,90	21,20	20,09	18,64	18,73	20,00	21,52	22,45	23,59	24,45	22,63	20,48	463,56
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,35	4,93	4,72	4,64	4,58	4,63	4,77	5,35	5,64	5,85	6,03	6,10	6,27	6,36	6,03	5,27	5,35	6,00	6,46	6,74	7,08	7,33	6,79	6,14	138,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,47	11,51	11,00	10,83	10,69	10,81	11,13	12,48	13,38	13,66	14,07	14,24	14,63	14,84	14,06	13,38	13,38	14,00	15,07	15,72	16,52	17,11	15,84	14,34	325,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,36	16,91	16,29	15,92	15,75	15,79	16,30	17,94	19,55	20,46	20,97	21,06	20,95	21,44	20,41	19,69	19,77	20,87	22,49	23,65	24,58	24,63	22,90	20,76	477,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,98	5,07	4,89	4,78	4,73	4,74	4,89	4,56	5,87	6,14	6,29	6,32	6,28	6,43	6,12	5,91	5,93	6,26	6,75	7,10	7,37	7,39	6,87	6,23	141,89
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	11,84	11,40	11,15	11,03	11,06	11,41	13,38	13,69	14,32	14,68	14,74	14,66	15,01	14,29	13,79	13,84	14,61	15,75	16,56	17,21	17,24	16,03	14,53	335,56
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,07	17,63	16,72	16,19	15,91	15,74	16,27	18,00	19,66	21,01	21,61	22,36	24,30	25,06	22,97	22,23	21,09	22,50	22,68	23,53	24,57	25,55	23,59	21,57	499,84
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,69	4,25	3,34	2,81	2,54	2,37	2,89	4,63	5,90	6,30	6,48	6,71	7,29	7,52	6,89	6,67	6,33	6,75	6,81	7,06	7,37	7,67	7,08	6,47	137,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,76	14,71	15,13	15,65	17,01	17,54	16,08	15,56	14,76	15,75	15,88	16,47	17,20	17,89	16,52	15,10	362,04
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,40	17,80	16,85	16,31	15,86	15,74	16,32	18,28	19,21	20,04	19,57	19,90	20,45	20,13	19,52	18,43	17,92	19,02	21,16	21,59	22,91	23,24	21,34	19,38	460,36
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,82	4,43	3,47	2,93	2,48	2,36	2,94	4,91	5,76	6,01	5,87	5,97	6,14	6,04	5,85	5,05	4,54	5,64	6,35	6,48	6,87	6,97	6,40	5,82	125,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,58	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,45	14,03	13,70	13,93	14,32	14,09	13,66	13,38	13,38	13,38	14,81	15,11	16,04	16,26	14,94	13,57	335,26
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,48	16,05	14,88	14,69	14,67	14,68	15,16	17,34	18,38	19,16	19,02	19,18	19,51	19,56	18,62	17,21	17,40	18,60	19,91	20,60	22,14	23,13	21,14	19,40	437,94
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,11	4,82	4,46	4,41	4,40	4,40	4,55	3,96	5,00	5,75	5,64	5,75	5,85	5,87	5,24	3,84	4,03	5,23	5,97	6,18	6,64	6,94	6,34	5,82	125,21
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	11,24	10,41	10,28	10,27	10,28	10,62	13,38	13,38	13,41	13,38	13,42	13,66	13,69	13,38	13,38	13,38	13,38	13,94	14,42	15,50	16,19	14,80	13,58	312,73
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,62	16,26	15,45	15,10	14,96	14,96	15,03	16,03	17,09	18,15	18,50	18,75	19,46	20,30	19,07	18,29	18,45	19,69	20,99	21,42	21,98	23,29	21,94	19,97	442,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,29	4,88	4,64	4,53	4,49	4,49	4,51	4,81	5,13	4,77	5,12	5,38	5,84	6,09	5,69	4,91	5,07	5,91	6,30	6,43	6,59	6,99	6,58	5,99	130,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,34	11,38	10,82	10,57	10,47	10,47	10,52	11,22	11,96	13,38	13,38	13,38	13,62	14,21	13,38	13,38	13,38	13,78	14,69	15,00	15,38	16,30	15,36	13,98	312,35
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,12	16,70	15,73	15,18	14,92	14,49	14,43	14,70	13,77	13,81	14,18	15,97	18,14	17,33	16,19	15,92	16,53	17,99	19,37	20,15	21,32	22,76	21,95	20,43	410,09
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,74	5,01	4,72	4,55	4,47	4,35	4,33	4,41	4,13	4,14	4,25	4,05	5,44	5,20	4,27	4,00	4,61	5,40	5,81	6,04	6,40	6,83	6,59	6,13	119,89
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	11,69	11,01	10,63	10,44	10,14	10,10	10,29	9,64	9,67	9,92	11,92	12,70	12,13	11,92	11,92	11,92	12,59	13,56	14,10	14,92	15,93	15,37	14,30	290,20
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,35	16,91	15,93	15,37	15,10	14,67	14,61	14,89	13,94	13,98	14,35	16,17	18,37	17,55	16,39	16,12	16,73	18,21	19,61	20,40	21,58	23,04	22,23	20,69	415,18
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,97	3,53	4,78	4,61	4,53	4,40	4,38	4,47	4,18	4,20	4,31	4,85	4,99	4,17	3,01	2,74	3,35	4,84	5,88	6,12	6,47	6,91	6,51	6,21	114,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	11,15	10,76	10,57	10,27	10,23	10,42	9,76	9,79	10,05	11,32	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,73	14,28	15,11	16,13	15,72	14,48	300,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,74	16,23	15,55	15,28	14,98	15,04	15,83	17,74	19,08	19,94	20,55	20,79	21,01	20,63	19,49	18,08	17,84	18,94	20,44	21,59	22,91	23,88	21,77	19,76	455,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,36	4,87	4,66	4,58	4,49	4,51	4,75	4,36	5,70	5,98	6,17	6,24	6,30	6,19	5,85	4,70	4,46	5,56	6,13	6,48	6,87	7,16	6,53	5,93	132,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	11,36	10,88	10,69	10,48	10,53	11,08	13,38	13,38	13,96	14,39	14,55	14,71	14,44	13,64	13,38	13,38	13,38	14,31	15,12	16,04	16,71	15,24	13,83	322,23
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,70	16,39	15,75	15,42	15,34	15,28	15,73	18,20	20,00	20,76	20,47	21,02	21,15	21,31	20,03	18,77	18,21	19,63	21,26	22,14	23,23	23,45	21,47	19,51	462,22
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,32	4,92	4,72	4,63	4,60	4,58	4,72	4,82	6,00	6,23	6,14	6,31	6,35	6,39	6,01	5,40	4,83	5,89	6,38	6,64	6,97	7,03	6,44	5,85	136,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	11,47	11,02	10,80	10,74	10,70	11,01	13,38	14,00	14,53	14,33	14,71	14,81	14,92	14,02	13,38	13,38	13,74	14,88	15,50	16,26	16,41	15,03	13,66	326,05
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,63	16,34	15,70	15,37	15,14	15,27	15,75	18,16	19,38	20,38	20,76	21,04	21,35	21,72	20,74	19,86	19,80	20,76	22,64	23,59	24,24	24,85	23,24	21,49	475,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,25	2,97	2,32	2,00	1,77	1,90	2,37	4,78	5,81	6,11	6,23	6,31	6,41	6,52	6,22	5,96	5,94	6,23	6,79	7,08	7,27	7,46	6,97	6,45	126,11
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,56	14,26	14,54	14,73	14,95	15,21	14,52	13,90	13,86	14,53	15,85	16,52	16,97	17,40	16,27	15,04	349,13
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,63	16,34	15,70	15,37	15,14	15,27	15,75	18,16	19,38	20,38	20,76	21,04	21,35	21,72	20,74	19,86	19,80	20,76	22,64	23,59	24,24	24,85	23,24	21,49	475,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,15	4,90	4,71	4,61	4,54	4,58	4,72	4,78	5,81	6,11	6,23	6,31	6,41	6,52	6,22	5,96	5,94	6,23	6,79	7,08	7,27	7,46	6,97	6,45	139,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,48	11,44	10,99	10,76	10,60	10,69	11,02	13,38	13,56	14,26	14,54	14,73	14,95	15,21	14,52	13,90	13,86	14,53	15,85	16,52	16,97	17,40	16,27	15,04	335,47
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,69	17,55	16,63	16,37	16,29	16,10	16,34	17,38	19,17	20,76	20,92	21,34	22,98	22,93	21,56	20,35	19,16	18,88	20,15	20,73	22,03	23,55	21,83	20,12	471,79
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,22	3,08	4,99	4,91	4,89	4,83	4,90	4,00	5,75	6,23	6,28	6,40	6,89	6,88	6,47	6,10	5,75	5,50	6,05	6,22	6,61	7,06	6,55	5,64	136,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,48	14,48	11,64	11,46	11,40	11,27	11,44	13,38	13,42	14,53	14,65	14,94	16,09	16,05	15,09	14,24	13,41	13,38	14,11	14,51	15,42	16,48	15,28	14,48	335,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,24	16,85	16,23	15,41	15,21	14,57	14,61	15,47	16,65	17,23	18,57	19,70	19,56	19,42	17,62	15,04	15,19	16,84	18,27	19,43	21,03	22,65	21,19	19,84	424,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		3,77	5,06	4,87	4,62	4,56	4,37	4,38	4,64	3,28	3,85	5,20	5,91	5,87	5,83	4,24	1,67	1,81	3,47	4,89	4,96	6,31	6,80	6,36	5,95	112,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,48	11,80	11,36	10,78	10,65	10,20	10,23	10,83	13,38	13,38	13,38	13,79	13,69	13,59	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	14,48	14,72	15,86	14,83	13,89	312,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,31	17,79	16,83	16,26	16,17	16,02	16,75	18,84	20,10	21,10	21,55	21,88	22,26	22,57	21,47	20,15	20,12	21,24	22,62	23,22	24,10	25,67	24,22	22,23	492,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,79	4,41	3,45	2,88	2,79	2,64	3,37	5,46	6,03	6,33	6,47	6,57	6,68	6,77	6,44	6,04	6,04	6,37	6,79	6,97	7,23	7,70	7,27	6,67	137,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,52	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	14,07	14,77	15,09	15,32	15,58	15,80	15,03	14,10	14,08	14,87	15,84	16,26	16,87	17,97	16,96	15,56	355,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,88	17,59	16,78	16,31	15,95	15,70	16,00	18,14	19,44	20,33	20,18	20,32	20,31	20,22	19,29	18,57	18,91	20,26	22,05	23,14	23,38	24,11	22,74	21,03	469,64
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,50	4,22	3,40	2,93	2,57	2,32	2,62	4,77	5,83	6,10	6,05	6,10	6,09	6,06	5,79	5,20	5,54	6,08	6,62	6,94	7,01	7,23	6,82	6,31	128,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,61	14,23	14,13	14,22	14,22	14,15	13,50	13,38	13,38	14,18	15,44	16,20	16,36	16,88	15,92	14,72	341,54
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,54	17,06	16,06	15,83	15,57	15,33	16,10	17,75	19,43	20,60	20,62	20,87	21,78	22,41	21,02	19,06	18,68	19,46	21,04	21,72	22,56	24,14	22,33	20,29	468,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,16	3,68	2,68	2,45	2,19	1,95	2,72	4,37	5,83	6,18	6,19	6,26	6,06	6,69	6,31	5,68	5,30	5,84	6,31	6,52	6,77	7,24	6,61	6,09	125,07
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,60	14,42	14,44	14,61	15,72	15,72	14,71	13,38	13,38	13,62	14,73	15,21	15,79	16,90	15,72	14,20	343,16
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,20	16,88	16,05	15,89	15,57	15,16	15,99	18,04	19,43	21,89	22,60	23,47	24,08	24,39	23,21	21,68	21,47	22,49	23,52	24,20	24,37	25,03	23,21	21,18	498,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,82	3,51	2,67	2,51	2,19	1,78	2,61	4,66	5,83	6,57	6,78	7,04	7,22	7,32	6,96	6,50	6,44	6,75	7,06	7,26	3,75	4,41	2,60	6,35	123,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,60	15,33	15,82	16,43	16,86	17,08	16,25	15,18	15,03	15,74	16,47	16,94	20,62	20,62	20,62	14,82	374,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,20	16,88	16,05	15,89	15,57	15,16	15,99	18,04	19,43	21,89	22,60	23,47	24,08	24,39	23,21	21,68	21,47	22,49	23,52	24,20	24,37	25,03	23,21	21,18	498,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,82	3,51	2,67	2,51	2,19	1,78	2,61	4,66	5,83	6,57	6,78	7,04	7,22	7,32	6,96	6,50	6,44	6,75	7,06	7,26	3,75	4,41	2,60	6,35	123,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,60	15,33	15,82	16,43	16,86	17,08	16,25	15,18	15,03	15,74	16,47	16,94	20,62	20,62	20,62	14,82	374,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,98	19,54	18,32	17,59	17,35	16,88	17,13	18,87	19,87	21,14	21,43	21,61	22,05	22,19	21,43	20,69	20,42	21,40	23,46	24,44	24,93	26,47	24,67	22,64	505,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,29	5,86	4,94	4,21	3,97	3,50	3,76	5,49	5,96	6,34	6,43	6,48	6,62	6,66	6,43	6,21	5,94	6,42	7,04	7,33	7,48	7,94	7,40	6,79	145,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,69	13,68	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,91	14,80	15,00	15,13	15,44	15,53	15,00	14,48	14,48	14,98	16,42	17,11	17,45	18,53	17,27	15,85	360,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,31	18,57	17,68	17,15	16,69	16,38	16,13	16,70	17,12	17,80	18,22	18,76	19,22	19,01	18,03	17,57	18,03	19,66	21,22	22,54	23,55	25,18	24,40	22,54	462,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,09	5,19	4,30	3,77	3,31	3,00	2,75	3,32	3,74	4,42	4,84	5,39	5,77	5,63	4,65	4,19	4,65	5,90	6,37	6,76	7,06	7,55	7,32	6,76	122,74
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,22	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,46	13,38	13,38	13,38	13,38	13,76	14,85	15,78	16,48	17,63	17,08	15,78	339,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,65	19,06	18,10	17,42	16,94	16,67	17,04	18,93	21,26	23,63	24,19	24,85	25,80	26,67	26,00	24,75	24,30	25,21	26,46	26,57	26,91	27,98	26,63	24,43	550,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,19	5,68	4,72	4,04	3,56	3,30	3,66	5,55	6,38	7,09	7,26	7,46	7,74	8,00	7,80	7,42	7,29	7,56	7,94	7,97	8,07	8,39	7,99	7,33	158,39
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,45	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	14,88	16,54	16,93	17,40	18,06	18,67	18,20	17,32	17,01	17,64	18,52	18,60	18,83	19,58	18,64	17,10	392,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,65	18,91	17,97	17,41	16,80	16,60	17,11	18,67	20,06	21,74	21,92	22,35	22,78	23,67	22,14	21,08	20,20	20,82	22,30	23,05	23,48	24,60	23,31	21,76	499,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,20	5,53	5,39	5,22	5,04	4,98	5,13	5,30	6,02	6,52	6,58	6,70	6,83	7,10	6,64	6,32	6,06	6,25	6,69	6,91	7,04	7,38	6,99	6,53	149,37
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,46	13,38	12,58	12,19	11,76	11,62	11,97	13,38	14,04	15,22	15,34	15,64	15,95	16,57	15,49	14,76	14,14	14,57	15,61	16,13	16,44	17,22	16,32	15,23	350,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,67	18,33	17,46	16,95	16,33	16,21	16,48	17,95	19,42	20,06	20,43	20,87	21,44	22,06	20,37	20,87	20,71	21,71	22,88	23,55	24,00	25,22	23,96	22,34	489,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,90	4,95	5,24	5,09	4,90	4,86	4,95	4,57	5,83	6,02	6,13	6,26	6,43	6,62	6,11	6,26	6,21	6,51	6,86	7,07	7,20	7,57	7,19	6,70	145,42
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,77	13,38	12,22	11,87	11,43	11,35	11,54	13,38	13,59	14,04	14,30	14,61	15,01	15,45	14,26	14,61	14,49	15,19	16,02	16,49	16,80	17,65	16,77	15,64	343,84
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,97	18,32	17,70	17,20	16,73	16,61	16,92	18,81	20,51	20,99	21,30	21,55	22,27	22,85	22,19	21,52	21,30	22,45	23,79	24,30	24,75	25,73	24,37	22,60	504,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,50	5,50	5,31	5,16	5,02	4,98	5,08	5,43	6,15	6,30	6,39	6,47	6,68	6,85	6,66	6,45	6,39	6,73	7,14	7,29	7,42	7,72	7,31	6,78	150,71
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,48	12,82	12,39	12,04	11,71	11,63	11,84	13,38	14,36	14,70	14,91	15,09	15,59	15,99	15,53	15,06	14,91	15,71	16,66	17,01	17,32	18,01	17,06	15,82	354,01
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,43	18,94	18,03	17,57	17,14	16,94	17,40	19,50	20,93	21,82	21,95	22,00	22,71	24,00	23,34	21,67	21,69	22,31	23,66	24,19	24,83	25,42	24,26	22,48	513,21
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,13	5,56	5,41	5,27	5,14	5,08	5,22	5,85	6,28	6,55	6,58	6,60	6,81	7,20	7,00	6,50	6,51	6,69	7,10	7,26	7,45	7,63	7,28	6,74	153,84
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,30	13,38	12,62	12,30	12,00	11,86	12,18	13,65	14,65	15,28	15,36	15,40	15,90	16,80	16,33	15,17	15,18	15,62	16,56	16,93	17,38	17,79	16,99	15,74	359,37
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		19,93	18,42	17,61	17,18	16,66	16,43	16,68	18,55	19,88	20,73	21,42	21,35	21,30	22,02	20,73	20,94	21,14	21,91	23,13	23,98	24,53	25,61	24,41	22,76	497,29
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,98	5,52	5,28	5,15	5,00	4,93	5,00	5,56	5,96	6,22	6,42	6,40	6,39	6,61	6,22	6,28	6,34	6,57	6,94	7,19	7,36	7,68	7,32	6,83	149,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,95	12,89	12,33	12,02	11,66	11,50	11,68	12,98	13,92	14,51	14,99	14,94	14,91	15,41	14,51	14,66	14,80	15,34	16,19	16,78	17,17	17,93	17,09	15,93	348,11
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,25	18,23	17,91	17,52	17,07	16,64	16,58	17,89	18,45	19,21	19,96	20,08	19,77	20,06	19,71	18,86	19,66	20,87	22,13	23,04	23,69	25,01	23,98	22,46	479,02
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,08	5,47	5,37	5,26	5,12	4,99	4,97	5,37	5,54	5,76	5,99	6,02	5,93	6,02	5,91	5,48	5,90	6,26	6,64	6,91	7,11	7,50	7,19	6,74	143,53
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,18	12,76	12,54	12,26	11,95	11,64	11,60	12,52	12,92	13,45	13,97	14,06	13,84	14,04	13,80	13,38	13,76	14,61	15,49	16,13	16,58	17,51	16,78	15,72	335,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,43	18,79	18,02	17,61	17,16	16,96	17,27	19,49	20,82	21,15	21,65	21,41	21,47	23,75	22,42	20,55	21,41	22,19	23,39	24,22	25,02	25,87	24,65	22,99	508,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,13	5,41	5,41	5,28	5,15	5,09	5,18	5,85	6,25	6,35	6,50	6,42	6,44	7,13	6,73	6,16	6,42	6,66	7,02	7,27	7,51	7,76	7,40	6,90	152,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,30	13,38	12,61	12,33	12,01	11,87	12,09	13,64	14,57	14,81	15,16	14,99	15,03	16,63	15,69	14,38	14,98	15,53	16,37	16,96	17,51	18,11	17,26	16,10	356,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,32	19,29	18,31	18,06	17,76	17,40	17,80	19,65	21,98	23,56	23,08	23,12	24,83	25,26	24,65	23,91	23,82	24,52	26,40	26,81	27,19	27,67	26,21	24,28	546,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,40	5,79	4,93	4,68	4,39	4,02	4,43	5,90	6,59	7,07	6,92	6,94	7,45	7,58	7,39	7,17	7,15	7,35	7,92	8,04	8,16	8,30	7,86	7,28	159,70
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,93	13,51	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,76	15,39	16,49	16,15	16,18	17,38	17,68	17,25	16,73	16,67	17,16	18,48	18,77	19,03	19,37	18,35	17,00	387,18
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,02	19,97	18,95	18,40	17,93	17,33	17,34	18,97	20,77	22,46	22,76	23,18	23,65	24,51	23,84	22,94	23,55	24,54	25,65	26,17	26,20	27,44	25,85	23,76	537,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,31	5,99	5,57	5,02	4,55	3,95	3,97	5,59	6,23	6,74	6,83	6,95	7,09	7,35	7,15	6,88	7,06	7,36	7,69	7,85	7,86	8,23	7,76	7,13	157,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,71	13,98	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	14,54	15,72	15,93	16,22	16,55	17,15	16,69	16,06	16,48	17,18	17,95	18,32	18,34	19,21	18,10	16,63	380,04
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,53	19,69	18,77	18,30	17,91	17,54	17,69	19,69	21,31	22,62	23,51	23,84	24,21	25,00	24,44	23,63	23,38	24,71	26,68	27,34	27,29	27,70	26,22	24,10	547,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,46	5,91	5,39	4,92	4,53	4,16	4,31	5,91	6,39	6,78	7,05	7,15	7,26	7,50	7,33	7,09	7,01	7,41	8,00	8,20	8,19	8,31	7,87	7,23	160,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,07	13,78	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,78	14,92	15,83	16,46	16,69	16,95	17,50	17,11	16,54	16,37	17,30	18,68	19,14	19,11	19,39	18,36	16,87	386,73
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,00	20,27	19,18	18,64	18,22	17,83	18,41	19,89	21,15	22,43	23,52	23,64	24,03	24,73	24,14	22,95	22,89	23,47	24,26	25,21	25,24	26,58	25,77	22,43	536,87
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,60	6,08	5,75	5,26	4,85	4,45	5,04	5,97	6,34	6,73	7,06	7,09	7,21	7,42	7,24	6,88	6,87	7,04	7,28	7,56	7,57	7,97	7,73	6,73	158,72
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,40	14,19	13,43	13,38	13,38	13,38	13,38	13,93	14,80	15,70	16,47	16,55	16,82	17,31	16,90	16,06	16,02	16,43	16,98	17,65	17,67	18,61	18,04	15,70	378,15
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,56	19,86	18,80	18,27	17,86	17,47	18,05	19,50	20,72	21,98	23,05	23,17	23,55	24,23	23,66	22,49	22,43	23,00	23,77	24,71	24,74	26,05	25,25	21,98	526,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,47	5,96	5,42	4,89	4,48	4,09	4,67	5,85	6,22	6,59	6,92	6,95	7,06	7,27	7,10	6,75	6,73	6,90	7,13	7,41	7,42	7,82	7,58	6,59	154,25
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,09	13,90	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,65	14,51	15,39	16,14	16,22	16,48	16,96	16,56	15,74	15,70	16,10	16,64	17,29	17,32	18,24	17,68	15,39	371,87
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,72	21,39	20,29	19,57	18,89	18,23	17,54	18,11	18,69	19,00	19,33	20,16	20,94	20,68	19,77	20,07	20,52	21,47	22,89	23,82	23,80	25,49	24,60	22,84	500,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,82	6,42	6,09	5,87	5,51	4,85	4,16	4,74	5,31	5,62	4,85	5,69	6,28	6,21	5,29	5,60	6,04	6,44	6,87	7,15	7,14	7,65	7,38	6,85	144,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,90	14,97	14,20	13,70	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	14,48	14,48	14,66	14,48	14,48	14,48	14,48	15,03	16,02	16,68	16,66	17,84	17,22	15,99	356,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,27	20,52	19,42	18,87	18,45	18,05	18,64	20,14	21,41	22,71	23,81	23,93	24,32	25,03	24,44	23,23	23,17	23,76	24,56	25,52	25,56	26,91	26,09	22,71	543,52
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,68	6,16	5,83	5,49	5,07	4,67	5,26	6,04	6,42	6,81	7,14	7,18	7,30	7,51	7,33	6,97	6,95	7,13	7,37	7,66	7,67	8,07	7,83	6,81	161,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,59	14,36	13,59	13,38	13,38	13,38	13,38	14,10	14,99	15,89	16,67	16,75	17,03	17,52	17,11	16,26	16,22	16,63	17,19	17,87	17,89	18,84	18,26	15,90	382,17
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,72	21,41	20,31	19,59	18,96	18,73	18,68	20,99	23,10	25,05	25,37	26,00	26,17	26,48	25,62	25,00	25,23	25,96	27,10	27,47	27,76	28,35	27,03	25,44	578,52
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,82	6,42	6,09	5,88	5,58	5,35	5,30	6,30	6,93	7,51	7,61	7,80	7,85	7,94	7,69	7,50	7,57	7,79	8,13	8,24	8,33	8,51	8,11	7,63	172,88
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,90	14,99	14,21	13,71	13,38	13,38	13,38	14,69	16,17	17,53	17,76	18,20	18,32	18,53	17,93	17,50	17,66	18,18	18,97	19,23	19,43	19,85	18,92	17,81	405,64
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,29	19,84	19,52	18,15	17,02	16,86	18,37	20,80	22,97	24,29	25,48	25,50	26,00	26,35	25,63	23,98	23,27	24,19	25,27	25,81	26,15	26,65	25,66	24,29	552,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,09	5,95	5,86	5,41	4,28	4,12	5,51	6,24	6,89	7,29	7,64	7,65	7,80	7,91	7,69	7,19	6,98	7,26	7,58	7,74	7,84	7,99	7,70	7,29	163,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,20	13,89	13,67	12,74	12,74	12,74	12,86	14,56	16,08	17,00	17,84	17,85	18,20	18,45	17,94	16,78	16,29	16,93	17,69	18,07	18,30	18,65	17,96	17,00	388,43
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,53	20,86	19,92	19,43	18,99	18,80	18,85	21,45	22,99	22,97	24,27	23,85	24,99	25,24	24,31	22,51	22,18	23,09	25,23	25,81	25,95	26,15	24,48	22,50	547,34
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,76	6,26	5,98	5,83	5,70	5,64	5,65	6,43	6,90	6,89	7,28	7,16	7,50	7,57	7,29	6,75	6,65	6,93	7,57	7,74	7,78	7,84	7,34	6,75	164,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,77	14,60	13,94	13,60	13,29	13,16	13,19	15,01	16,09	16,08	16,99	16,70	17,49	17,67	17,02	15,76	15,53	16,16	17,66	18,07	18,16	18,30	17,13	15,75	383,14
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,41	18,92	17,98	17,66	17,10	16,88	17,03	19,26	21,18	22,71	23,43	23,09	23,79	24,47	23,32	21,33	21,18	21,68	22,83	23,62	24,56	25,30	23,62	21,72	513,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,12	5,68	5,25	4,92	4,36	4,14	4,30	5,78	6,35	6,81	7,03	6,93	7,14	7,34	6,99	6,40	6,35	6,50	6,85	7,09	7,37	7,59	7,09	6,52	150,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,29	13,24	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,48	14,83	15,89	16,40	16,17	16,65	17,13	16,32	14,93	14,83	15,18	15,98	16,54	17,19	17,71	16,53	15,21	362,18
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,40	20,92	20,05	19,15	18,60	18,21	17,95	19,12	20,90	23,13	23,25	24,20	22,48	22,80	22,15	21,17	21,00	21,81	22,76	23,47	23,66	24,56	23,31	21,95	519,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,72	6,28	6,02	5,74	5,58	5,46	5,21	5,74	6,27	6,94	6,98	7,26	6,74	6,84	6,64	6,35	6,30	6,54	6,83	7,04	7,10	7,37	6,99	6,59	155,53
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,68	14,65	14,04	13,40	13,02	12,75	12,74	13,38	14,63	16,19	16,28	16,94	15,74	15,96	15,50	14,82	14,70	15,27	15,93	16,43	16,56	17,19	16,32	15,37	363,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,74	19,45	18,34	17,63	17,07	16,64	16,32	16,76	17,58	18,22	18,87	19,24	19,64	19,45	17,89	17,08	17,66	19,02	20,58	21,55	22,32	23,49	22,58	20,95	459,06
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,22	5,83	5,50	4,89	4,33	3,90	3,58	4,02	4,84	4,84	5,49	5,77	5,89	5,83	4,51	3,71	4,29	5,64	6,17	6,47	6,69	7,05	6,77	6,28	128,53
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,52	13,61	12,84	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,38	13,38	13,47	13,75	13,61	13,38	13,38	13,38	13,38	14,41	15,09	15,62	16,45	15,81	14,66	330,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,39	18,73	17,77	17,33	17,09	16,94	17,36	18,88	21,06	22,60	22,76	23,35	24,26	24,44	22,83	21,71	21,58	23,09	25,67	26,25	26,04	26,19	24,74	22,88	523,97
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,12	5,62	5,03	4,60	4,35	4,20	4,62	5,67	6,32	6,78	6,83	7,00	7,28	7,33	6,85	6,51	6,48	6,93	7,70	7,87	7,81	7,86	7,42	6,86	154,04
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,27	13,11	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,22	14,74	15,82	15,93	16,34	16,99	17,11	15,98	15,20	15,11	16,17	17,97	18,37	18,23	18,33	17,32	16,01	369,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,83	19,31	18,00	17,65	17,36	17,37	17,71	19,55	21,69	23,44	24,29	23,74	23,79	24,55	23,85	23,53	23,80	25,39	26,78	27,19	27,39	27,12	25,61	24,07	544,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,25	5,79	5,26	4,92	4,62	4,63	4,98	5,87	6,51	7,03	7,29	7,12	7,14	7,37	7,15	7,06	7,14	7,62	8,03	8,16	8,22	8,14	7,68	7,22	161,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,58	13,52	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	13,69	15,18	16,41	17,00	16,61	16,66	17,19	16,69	16,47	16,66	17,77	18,74	19,03	19,17	18,99	17,93	16,85	382,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,46	21,84	20,78	20,33	20,00	19,43	19,41	21,63	23,33	24,81	25,47	25,67	26,04	26,59	25,81	24,09	24,09	24,80	25,87	26,34	26,80	26,52	25,31	23,53	571,93
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,04	6,55	6,23	6,10	6,00	5,83	5,82	6,49	7,00	7,44	7,64	7,70	7,81	7,98	7,74	7,23	7,23	7,44	7,76	7,90	8,04	7,95	7,59	7,06	171,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,42	15,29	14,55	14,23	14,00	13,60	13,59	15,14	16,33	17,36	17,83	17,97	18,23	18,61	18,06	16,86	16,86	17,36	18,11	18,44	18,76	18,56	17,72	16,47	400,35
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,88	19,36	18,56	17,83	17,36	17,55	17,95	20,12	21,97	23,15	22,92	22,63	22,13	22,60	21,58	20,86	21,24	22,45	24,47	24,97	25,54	25,81	24,14	22,38	518,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,26	5,81	5,57	5,35	5,21	5,26	5,38	6,04	6,59	6,95	6,88	6,79	6,64	6,78	6,47	6,26	6,37	6,74	7,34	7,49	7,66	7,74	7,24	6,71	155,53
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,62	13,55	12,99	12,48	12,15	12,28	12,56	14,08	15,38	16,21	16,04	15,84	15,49	15,82	15,11	14,60	14,87	15,72	17,13	17,48	17,88	18,07	16,90	15,66	362,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,43	19,87	19,05	18,30	17,82	18,01	18,42	20,64	22,54	23,76	23,52	23,22	22,71	23,19	22,14	21,41	21,80	23,04	25,11	25,62	26,21	26,49	24,78	22,96	532,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,43	5,96	5,71	5,49	5,35	5,40	5,53	6,19	6,76	7,13	7,05	6,96	6,81	6,96	6,64	6,42	6,54	6,91	7,53	7,69	7,86	7,95	7,43	6,89	159,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,00	13,91	13,33	12,81	12,47	12,61	12,89	14,45	15,78	16,63	16,46	16,25	15,90	16,23	15,50	14,99	15,26	16,13	17,57	17,94	18,35	18,54	17,34	16,07	372,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,78	19,27	18,48	17,75	17,28	17,47	17,86	20,03	21,86	23,04	22,81	22,52	22,03	22,49	21,48	20,77	21,14	22,35	24,35	24,85	25,42	25,69	24,03	22,27	516,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,23	5,78	5,54	5,32	5,18	5,24	5,36	6,01	6,56	6,91	6,84	6,76	6,61	6,75	6,44	6,23	6,34	6,71	7,31	7,46	7,63	7,71	7,21	6,68	154,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,55	13,49	12,93	12,42	12,10	12,23	12,51	14,02	15,30	16,13	15,97	15,76	15,42	15,74	15,04	14,54	14,80	15,65	17,05	17,40	17,80	17,98	16,82	15,59	361,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		20,55	19,05	18,27	17,55	17,09	17,27	17,66	19,80	21,62	22,79	22,55	22,27	21,78	22,24	21,24	20,53	20,90	22,10	24,08	24,57	25,14	25,41	23,76	22,02	510,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,17	5,72	5,48	5,26	5,13	5,18	5,30	5,94	6,49	6,84	6,77	6,68	6,53	6,67	6,37	6,16	6,27	6,63	7,22	7,37	7,54	7,62	7,13	6,61	153,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,39	13,34	12,79	12,28	11,96	12,09	12,37	13,86	15,13	15,95	15,79	15,59	15,25	15,57	14,87	14,37	14,63	15,47	16,86	17,20	17,60	17,78	16,63	15,42	357,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,70	20,12	19,29	18,53	18,05	18,24	18,65	20,91	22,83	24,06	23,82	23,51	23,00	23,48	22,43	21,68	22,07	23,34	25,43	25,95	26,55	26,83	25,09	23,26	538,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,51	6,04	5,79	5,56	5,41	5,47	5,60	6,27	6,85	7,22	7,15	7,05	6,90	7,05	6,73	6,51	6,62	7,00	7,63	7,78	7,96	8,05	7,53	6,98	161,64
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,19	14,08	13,50	12,97	12,63	12,77	13,06	14,64	15,98	16,84	16,67	16,46	16,10	16,44	15,70	15,18	15,45	16,34	17,80	18,16	18,58	18,78	17,56	16,28	377,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,68	24,27	23,10	22,31	21,21	20,82	20,51	21,23	21,01	19,07	19,02	19,51	20,30	20,91	20,54	21,32	22,16	21,98	23,24	23,30	31,73	32,01	31,43	30,45	557,12
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,70	7,28	6,93	6,69	6,36	6,25	6,15	6,37	6,30	5,69	5,64	5,85	6,09	6,27	6,16	6,40	6,65	6,59	6,43	6,49	9,52	9,60	9,43	9,14	165,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,97	16,99	16,17	15,62	14,85	14,57	14,36	14,86	14,71	13,38	13,38	13,65	14,21	14,63	14,38	14,92	15,51	15,39	16,82	16,82	22,21	22,41	22,00	21,32	391,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,87	28,06	26,57	24,88	24,11	23,83	23,18	24,42	30,17	30,41	30,81	31,10	33,43	35,93	35,19	35,26	34,76	34,76	34,64	35,41	34,52	34,06	33,15	32,24	740,75
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,96	8,42	7,97	7,46	7,23	7,15	6,95	7,33	9,05	9,12	9,24	9,33	10,03	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,39	10,43	10,36	10,22	9,95	9,67	221,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,91	19,64	18,60	17,42	16,88	16,68	16,22	17,09	21,12	21,28	21,57	21,77	23,40	25,50	24,77	24,84	24,33	24,33	24,25	24,99	24,16	23,84	23,21	22,56	519,37
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,80	27,93	26,19	24,72	23,78	23,24	22,77	24,13	26,47	28,59	29,52	30,96	31,62	31,24	31,07	32,98	32,78	32,88	33,46	33,17	33,48	33,17	31,52	31,23	706,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,94	7,32	5,57	7,42	7,13	6,97	6,83	7,24	5,86	7,97	8,86	9,29	9,49	9,37	9,32	9,89	9,83	9,86	10,04	9,95	10,04	9,95	9,46	9,37	205,98
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,86	20,62	20,62	17,31	16,65	16,27	15,94	16,89	20,62	20,62	20,67	21,67	22,14	21,87	21,75	23,08	22,95	23,01	23,42	23,22	23,44	23,22	22,07	21,86	500,74
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,30	27,19	25,34	24,30	23,31	22,58	22,44	24,17	25,30	26,97	27,71	27,91	28,70	29,76	29,65	30,32	30,63	30,92	31,76	32,19	32,11	32,00	30,50	30,54	675,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,79	8,16	7,60	7,29	6,99	6,77	6,72	7,25	7,59	8,09	8,31	8,37	8,61	8,93	8,89	9,10	9,19	9,27	9,53	9,66	9,63	9,60	9,15	9,16	202,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,51	19,03	17,74	17,01	16,32	15,81	15,72	16,92	17,71	18,88	19,40	19,54	20,09	20,83	20,75	21,22	21,44	21,64	22,23	22,53	22,47	22,40	21,35	21,38	472,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		30,33	28,41	26,71	24,81	23,64	23,46	22,97	24,30	23,95	24,94	25,97	26,47	27,25	28,00	28,19	30,56	31,10	31,51	32,21	30,86	30,39	30,79	29,61	30,35	666,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,10	8,52	8,01	7,44	7,09	7,04	6,89	7,29	7,19	7,48	7,79	7,60	8,17	8,40	8,46	9,17	9,33	9,45	9,66	9,26	9,12	9,24	8,88	9,11	199,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,23	19,89	18,70	17,37	16,55	16,42	16,08	17,01	16,77	17,46	18,18	18,88	19,07	19,60	19,73	21,39	21,77	22,06	22,55	21,60	21,27	21,55	20,72	21,25	467,08
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		30,02	28,12	26,44	24,56	23,40	23,22	22,74	24,05	23,72	24,69	25,71	26,21	26,98	27,72	27,91	30,25	30,79	31,19	31,89	30,55	30,08	30,48	29,31	30,05	660,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,01	8,44	7,57	7,37	7,02	6,97	6,82	7,22	7,11	7,41	7,71	7,33	8,09	8,32	8,37	9,08	9,24	9,36	9,57	9,17	9,03	9,14	8,79	9,01	197,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,02	19,69	18,88	17,19	16,38	16,26	15,92	16,84	16,60	17,28	18,00	18,88	18,88	19,40	19,54	21,18	21,55	21,84	22,32	21,39	21,06	21,34	20,52	21,03	462,97
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		30,92	28,97	27,24	25,30	24,10	23,92	23,42	24,77	24,43	25,43	26,48	27,00	27,78	28,55	28,75	31,16	31,71	32,13	32,84	31,47	30,99	31,39	30,19	30,95	679,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,28	8,69	8,17	7,59	7,23	7,18	7,03	7,43	7,33	7,63	7,60	8,10	8,34	8,57	8,62	9,35	9,51	9,64	9,85	9,44	9,30	9,42	9,06	9,29	203,63
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		21,65	20,28	19,07	17,71	16,87	16,75	16,40	17,34	17,10	17,80	18,88	18,90	19,45	19,99	20,12	21,81	22,20	22,49	22,99	22,03	21,69	21,98	21,13	21,67	476,27
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,13	27,30	25,75	24,46	23,59	23,04	22,24	22,95	24,25	25,99	26,83	27,65	26,47	26,16	26,77	26,71	27,07	29,17	30,99	30,79	30,75	31,69	30,48	29,20	649,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,74	8,19	6,87	7,34	7,08	6,91	6,52	6,89	7,28	7,11	7,95	8,29	7,59	7,28	7,90	7,83	8,12	8,75	9,30	9,24	9,23	9,51	9,14	8,72	191,78
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,39	19,11	18,88	17,12	16,51	16,13	15,72	16,07	16,98	18,88	18,88	19,35	18,88	18,88	18,88	18,88	18,95	20,42	21,70	21,55	21,53	22,18	21,34	20,48	457,66
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,52	27,71	25,84	24,51	23,83	23,32	22,28	23,69	25,94	28,01	26,75	27,44	30,95	30,45	30,20	31,86	32,79	30,73	29,99	29,26	29,47	30,01	31,14	30,27	675,95
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,86	8,31	7,75	7,35	7,15	7,00	6,68	7,11	7,78	8,40	7,87	8,23	9,29	9,13	9,06	9,56	9,84	9,22	9,00	8,78	8,84	9,00	9,34	9,08	202,63
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,66	19,40	18,09	17,16	16,68	16,33	15,59	16,58	18,16	19,61	18,88	19,21	21,67	21,31	21,14	22,30	22,95	21,51	20,99	20,48	20,63	21,00	21,80	21,19	473,32
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,44	26,42	24,83	23,82	23,12	22,90	22,33	23,60	26,73	26,79	28,38	28,43	30,09	30,03	29,89	30,81	30,34	30,91	31,56	31,73	32,16	32,05	31,68	28,70	675,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,53	7,54	7,45	7,15	6,93	6,87	6,70	7,08	7,85	7,92	8,52	8,53	9,03	9,01	8,97	9,24	9,10	9,27	9,47	9,52	9,65	9,61	9,50	8,61	202,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,91	18,88	17,38	16,68	16,18	16,03	15,63	16,52	18,88	18,88	19,87	19,90	21,07	21,02	20,93	21,57	21,24	21,64	22,10	22,21	22,51	22,43	22,17	20,09	473,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,37	26,23	24,59	23,69	22,91	22,47	22,20	23,81	26,00	26,70	27,49	27,43	28,52	29,17	29,31	30,05	30,08	30,55	31,07	31,45	31,90	31,56	31,07	29,48	666,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,51	7,35	7,38	7,11	6,87	6,74	6,66	7,14	7,12	7,83	8,25	8,23	8,56	8,75	8,79	9,02	9,02	9,16	9,32	9,44	9,57	9,47	9,32	8,84	198,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,86	18,88	17,22	16,58	16,04	15,73	15,54	16,67	18,88	18,88	19,24	19,20	19,97	20,42	20,52	21,04	21,05	21,38	21,75	22,02	22,33	22,09	21,75	20,63	467,66
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,56	25,81	24,37	23,18	22,36	22,05	21,59	22,85	24,60	26,46	26,97	27,39	27,95	27,63	27,26	27,23	26,76	27,60	28,67	29,69	30,82	31,62	30,80	29,01	640,22
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,27	6,93	7,31	6,95	6,71	6,62	6,48	6,85	7,38	7,59	8,09	8,22	8,39	8,29	8,18	8,17	7,88	8,28	8,60	8,91	9,25	9,49	9,24	8,70	190,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,29	18,88	17,06	16,23	15,65	15,44	15,11	15,99	17,22	18,88	18,88	19,18	19,57	19,34	19,08	19,06	18,88	19,32	20,07	20,78	21,57	22,13	21,56	20,31	449,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,79	25,12	23,84	22,79	22,00	21,79	21,26	22,53	23,99	24,23	24,37	24,45	24,89	26,06	26,32	26,73	26,59	27,08	27,68	29,18	30,26	31,43	30,98	29,55	619,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,91	7,54	7,15	6,84	6,60	6,54	6,38	6,76	7,20	7,27	7,31	7,33	7,47	7,82	7,90	8,02	7,98	8,12	8,30	8,75	9,08	9,43	9,29	8,87	185,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	17,58	16,69	15,95	15,40	15,25	14,88	15,77	16,79	16,96	17,06	17,11	17,42	18,24	18,42	18,71	18,62	18,96	19,38	20,43	21,18	22,00	21,69	20,69	434,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,53	24,83	23,47	22,36	21,58	21,51	21,36	23,20	25,43	27,46	27,65	27,69	27,98	28,65	28,29	28,30	26,99	26,59	26,91	29,19	31,50	32,18	31,73	29,40	640,79
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,66	5,95	7,04	6,71	6,48	6,45	6,41	6,96	6,55	8,24	8,29	8,31	8,39	8,60	8,49	8,49	8,10	7,72	8,03	8,76	9,45	9,66	9,52	8,82	189,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	18,88	16,43	15,65	15,11	15,05	14,95	16,24	18,88	19,23	19,35	19,38	19,58	20,06	19,80	19,81	18,89	18,88	18,88	20,43	22,05	22,53	22,21	20,58	451,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,99	24,27	22,91	22,03	21,73	21,44	22,21	24,15	25,80	27,07	27,15	27,29	29,03	28,93	27,98	27,75	28,04	28,56	29,88	30,45	31,32	31,70	30,18	28,43	644,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,80	7,28	6,87	6,61	6,52	6,43	6,66	7,25	7,74	8,12	8,14	8,19	8,71	8,68	8,39	8,33	8,41	8,57	8,96	9,14	9,39	9,51	9,05	8,53	193,29
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,19	16,99	16,03	15,42	15,21	15,01	15,55	16,91	18,06	18,95	19,00	19,10	20,32	20,25	19,59	19,43	19,63	19,99	20,92	21,32	21,92	22,19	21,13	19,90	451,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,58	25,17	23,92	23,05	22,42	22,39	21,73	23,11	25,28	28,57	28,68	29,30	30,40	31,09	32,75	33,52	32,92	33,22	33,50	33,48	35,34	34,54	33,61	31,85	696,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,97	7,55	7,18	6,91	6,73	6,72	6,52	6,93	7,58	8,57	8,60	8,79	9,12	9,33	9,82	10,06	9,88	9,97	10,05	10,04	10,43	10,36	10,08	9,56	208,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,61	17,62	16,74	16,13	15,69	15,67	15,21	16,18	17,70	20,00	20,07	20,51	21,28	21,77	22,92	23,46	23,05	23,26	23,45	23,44	24,91	24,18	23,53	22,30	487,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,42	26,37	24,91	23,95	23,19	22,98	22,25	23,25	26,32	28,87	28,45	29,02	30,58	31,42	32,18	32,31	32,27	32,80	33,32	33,50	35,20	34,37	32,89	31,83	700,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,53	7,91	7,47	7,18	6,96	6,89	6,68	6,98	7,90	8,66	8,53	8,70	9,18	9,43	9,65	9,69	9,68	9,84	10,00	10,05	10,43	10,31	9,87	9,55	210,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,89	18,46	17,44	16,76	16,23	16,09	15,58	16,28	18,42	20,21	19,91	20,31	21,41	21,99	22,53	22,62	22,59	22,96	23,32	23,45	24,78	24,06	23,02	22,28	490,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,76	27,58	25,94	24,71	23,77	23,50	22,86	23,84	26,40	29,59	28,84	29,09	30,50	31,49	31,66	31,19	31,52	31,96	32,30	32,43	33,58	33,27	31,93	30,98	698,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,93	8,27	7,78	7,41	7,13	7,05	6,86	7,15	7,53	8,88	8,65	8,73	9,15	9,45	9,50	9,36	9,46	9,59	9,69	9,73	10,07	9,98	9,58	9,29	209,21
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,83	19,31	18,16	17,29	16,64	16,45	16,00	16,69	18,88	20,71	20,19	20,36	21,35	22,04	22,16	21,84	22,07	22,37	22,61	22,70	23,50	23,29	22,35	21,69	489,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,03	25,00	23,85	22,98	22,32	22,22	21,69	23,30	25,49	27,35	27,97	28,13	28,27	28,62	28,56	28,31	29,06	29,36	29,69	29,91	30,74	29,84	28,79	27,95	646,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,05	7,50	7,15	6,89	6,70	6,67	6,51	6,99	7,65	7,38	7,99	8,15	8,30	8,59	8,57	8,34	8,72	8,81	8,91	8,97	9,22	8,95	8,64	7,98	190,61
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,98	17,50	16,69	16,08	15,62	15,56	15,18	16,31	17,84	19,98	19,98	19,98	19,98	20,04	19,99	19,98	20,34	20,55	20,79	20,94	21,52	20,89	20,15	19,98	455,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,11	22,38	21,12	20,47	19,92	19,85	19,70	21,44	23,45	25,19	25,62	25,84	27,26	27,95	27,18	25,82	26,59	26,27	27,77	28,06	28,78	28,56	29,25	26,34	598,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,23	6,71	6,34	6,00	5,45	5,37	5,22	6,43	7,03	7,56	7,69	7,75	8,18	8,38	8,15	7,75	7,98	7,88	8,33	8,42	8,63	8,57	8,77	7,90	177,72
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,88	15,67	14,78	14,48	14,48	14,48	14,48	15,01	16,41	17,63	17,93	18,09	19,08	19,56	19,02	18,08	18,61	18,39	19,44	19,64	20,14	19,99	20,47	18,44	421,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,10	21,44	20,23	19,61	19,09	19,01	18,87	20,54	22,46	24,13	24,54	24,75	26,11	26,77	26,04	24,74	25,47	25,17	26,61	26,88	27,57	27,36	28,02	25,23	573,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,93	6,43	6,07	5,88	5,71	5,64	5,49	6,16	6,74	7,24	7,36	7,43	7,83	8,03	7,81	7,42	7,64	7,55	7,98	8,07	8,27	8,21	8,41	7,57	171,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,17	15,01	14,16	13,73	13,38	13,38	13,38	14,38	15,72	16,89	17,18	17,33	18,28	18,74	18,22	17,32	17,83	17,62	18,62	18,82	19,30	19,15	19,61	17,66	401,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,73	21,10	19,91	19,30	18,78	18,71	18,57	20,21	22,10	23,74	24,15	24,36	25,69	26,34	25,62	24,34	25,06	24,77	26,18	26,45	27,13	26,92	27,57	24,83	564,58
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,82	6,33	5,97	5,79	5,40	5,33	5,19	6,06	6,63	7,12	7,25	7,31	7,71	7,90	7,69	7,30	7,52	7,43	7,85	7,94	8,14	8,08	8,27	7,45	168,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,91	14,77	13,94	13,51	13,38	13,38	13,38	14,15	15,47	16,62	16,91	17,05	17,99	18,44	17,93	17,04	17,54	17,34	18,33	18,52	18,99	18,84	19,30	17,38	396,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		24,98	23,19	21,88	21,21	20,64	20,56	20,41	22,21	24,29	26,09	26,54	26,77	28,24	28,95	28,16	26,75	27,55	27,22	28,77	29,07	29,81	29,59	30,30	27,29	620,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,49	6,96	6,56	6,36	6,17	6,09	5,93	6,66	7,29	7,83	7,96	8,03	8,47	8,69	8,45	8,03	8,26	8,17	8,63	8,72	8,94	8,88	9,09	7,31	184,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		17,49	16,23	15,32	14,85	14,48	14,48	14,48	15,55	17,00	18,27	18,58	18,74	19,77	20,27	19,71	18,73	19,28	19,05	20,14	20,35	20,87	20,71	21,21	19,98	435,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		31,76	29,93	27,76	26,69	25,86	25,29	24,46	25,47	27,73	29,18	29,95	30,33	31,68	32,87	32,64	32,70	33,23	33,67	33,84	33,06	34,04	33,36	32,15	30,49	728,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		9,53	8,98	8,33	7,81	6,98	6,41	5,59	6,60	8,32	8,75	8,98	9,10	9,50	9,86	9,79	9,81	9,97	10,10	10,15	9,92	10,21	10,01	9,64	9,15	213,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		22,23	20,95	19,43	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,41	20,43	20,96	21,23	22,18	23,01	22,85	22,89	23,26	23,57	23,69	23,14	23,83	23,35	22,50	21,34	514,66
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		26,77	24,95	23,64	22,70	21,56	21,29	20,91	22,34	24,86	26,44	27,46	28,04	29,19	31,27	29,88	29,98	29,34	29,21	29,80	29,58	33,22	30,88	28,58	29,23	651,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,15	7,48	7,09	6,81	6,47	6,39	6,27	6,70	7,46	6,47	7,49	8,06	8,76	9,38	8,96	8,99	8,80	8,76	8,94	8,87	9,96	9,26	8,58	8,77	190,89
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,62	17,46	16,54	15,89	15,09	14,90	14,64	15,63	17,40	19,98	19,98	19,98	20,44	21,89	20,92	20,98	20,53	20,44	20,86	20,71	23,25	21,61	20,01	20,46	460,22
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,02	25,32	23,85	22,54	21,53	21,71	21,55	22,64	22,85	23,07	21,56	21,66	22,61	23,50	21,35	19,52	19,04	19,10	21,24	24,48	27,40	26,20	25,60	28,12	553,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,11	7,59	7,16	6,76	6,46	6,51	6,46	6,79	6,85	6,92	6,47	6,50	6,78	7,05	6,40	5,86	5,66	5,72	2,36	5,60	8,22	7,32	6,72	8,44	158,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,91	17,72	16,70	15,78	15,07	15,19	15,08	15,84	15,99	16,15	15,09	15,16	15,83	16,45	14,94	13,67	13,38	13,38	18,88	18,88	19,18	18,88	18,88	19,69	394,71
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		25,55	23,60	22,12	21,24	20,40	20,35	20,51	21,55	23,88	26,41	28,22	27,50	27,95	27,42	26,24	24,61	24,03	24,65	24,92	24,90	29,35	27,97	26,12	24,86	594,35
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,67	4,72	6,64	6,16	5,32	5,27	5,43	6,47	7,07	7,92	8,47	8,25	8,39	8,23	7,87	7,38	7,21	7,40	7,48	7,47	8,80	8,39	7,24	5,98	170,21
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	18,88	15,49	15,08	15,08	15,08	15,08	15,09	16,82	18,49	19,76	19,25	19,57	19,20	18,37	17,22	16,82	17,26	17,45	17,43	20,54	19,58	18,88	18,88	424,13
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,41	21,60	20,31	19,63	19,15	19,03	19,32	20,81	22,63	24,17	27,94	27,13	26,86	26,91	26,88	24,79	23,40	24,25	26,57	28,10	28,91	27,88	26,14	24,26	580,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,53	6,48	6,09	5,89	5,75	5,71	5,80	6,24	6,79	7,25	8,38	8,14	8,06	8,07	8,06	7,44	7,02	7,28	7,69	8,43	8,67	8,36	7,26	5,38	168,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		18,88	15,12	14,21	13,74	13,41	13,32	13,53	14,57	15,84	16,92	19,56	18,99	18,80	18,84	18,82	17,35	16,38	16,98	18,88	19,67	20,24	19,51	18,88	18,88	411,31
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Αύγουστος 2022	Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου	Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)	23,10	21,32	20,04	19,37	18,90	18,79	19,07	20,54	22,33	23,85	27,58	26,78	26,51	26,56	26,53	24,47	23,10	23,94	26,22	27,73	28,54	27,51	25,80	23,95	572,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)	6,93	6,40	6,01	5,81	5,53	5,41	5,69	6,16	6,70	7,16	8,27	8,03	7,95	7,97	7,96	7,34	6,93	7,18	7,87	8,32	8,56	8,25	7,74	7,18	171,36
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)	16,17	14,93	14,03	13,56	13,38	13,38	13,38	14,38	15,63	16,70	19,30	18,75	18,56	18,59	18,57	17,13	16,17	16,76	18,35	19,41	19,98	19,26	18,06	16,76	401,18

Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																								
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,52	21,71	20,41	19,73	19,25	19,13	19,42	20,92	22,74	24,29	28,08	27,27	26,99	27,05	27,02	24,91	23,52	24,38	26,70	28,24	29,06	28,02	26,27	24,38	583,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,06	6,51	6,12	5,92	5,78	5,74	5,83	6,28	6,82	7,29	8,43	8,18	8,10	8,11	8,11	7,47	6,70	7,31	8,01	8,47	8,72	8,41	7,39	5,51	172,26
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,47	15,20	14,29	13,81	13,48	13,39	13,59	14,64	15,92	17,00	19,66	19,09	18,90	18,93	18,91	17,44	16,82	17,06	18,69	19,77	20,34	19,61	18,88	18,88	410,77
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,09	20,59	19,51	18,88	18,52	18,84	18,89	20,18	22,92	22,72	20,28	18,02	21,07	23,25	21,34	19,54	19,51	20,39	22,84	24,20	25,88	26,61	25,11	23,55	514,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,63	6,18	5,85	5,51	5,14	5,46	5,51	6,05	6,88	6,82	4,56	2,30	5,35	6,98	5,62	3,82	3,79	4,67	6,85	5,32	7,00	7,73	6,23	4,67	134,92
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,46	14,41	13,66	13,38	13,38	13,38	13,38	14,13	16,04	15,91	15,72	15,72	15,72	16,28	15,72	15,72	15,72	15,72	15,99	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	379,81
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,36	20,71	19,90	19,17	18,63	18,84	18,96	20,42	22,74	24,47	24,87	25,23	26,80	27,82	27,34	24,51	25,27	26,28	26,76	27,92	30,12	29,40	27,68	25,54	581,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,64	6,21	5,97	5,75	5,25	5,46	5,58	4,70	6,82	7,34	7,46	7,57	8,04	8,34	8,20	7,35	7,58	7,88	8,03	7,31	9,04	8,79	7,06	4,92	167,32
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,72	14,50	13,93	13,42	13,38	13,38	13,38	15,72	15,92	17,13	17,41	17,66	18,76	19,47	19,14	17,16	17,69	18,39	18,74	20,62	21,09	20,62	20,62	20,62	414,44
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,46	26,54	25,07	23,78	22,93	22,69	22,09	23,32	25,06	27,57	27,40	28,11	28,89	30,17	30,04	29,64	30,14	30,60	30,84	30,63	31,29	31,94	31,23	29,86	668,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,54	7,96	7,52	7,13	6,88	6,81	6,38	7,00	7,52	8,27	8,22	8,43	8,67	9,05	9,01	8,89	9,04	9,18	9,25	9,19	9,39	9,58	9,37	8,96	200,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,92	18,58	17,55	16,65	16,05	15,88	15,72	16,32	17,54	19,30	19,18	19,67	20,23	21,12	21,03	20,74	21,10	21,42	21,58	21,44	21,90	22,36	21,86	20,90	468,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,53	26,65	25,16	23,81	22,94	22,78	21,97	23,01	24,54	26,60	26,72	26,82	27,63	28,50	28,60	28,29	28,78	29,08	29,09	29,02	29,68	30,88	30,60	29,16	648,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,56	8,00	7,55	7,14	6,88	6,83	6,25	6,90	5,66	7,72	7,84	7,94	8,29	8,55	8,58	8,49	8,63	8,72	8,73	8,71	8,90	9,27	9,18	8,75	192,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,97	18,66	17,61	16,67	16,06	15,94	15,72	16,11	18,88	18,88	18,88	18,88	19,34	19,95	20,02	19,81	20,14	20,35	20,36	20,31	20,78	21,62	21,42	20,41	456,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		27,90	26,21	24,83	23,52	22,74	22,56	21,43	22,19	23,11	23,71	24,52	24,74	25,58	26,33	26,09	25,90	26,71	27,20	27,32	27,30	28,51	30,71	30,77	28,76	618,64
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,37	7,86	7,45	7,06	6,82	6,77	5,71	6,47	6,93	4,83	5,64	5,86	6,70	7,45	7,21	7,02	7,83	8,16	8,20	8,19	8,55	9,21	9,23	8,63	176,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,53	18,35	17,38	16,46	15,92	15,79	15,72	15,72	16,18	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,04	19,12	19,11	19,96	21,50	21,54	20,13	442,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,11	26,14	24,71	23,58	22,78	22,69	22,12	23,47	26,10	29,00	28,78	29,08	30,02	30,86	31,89	32,06	31,85	32,06	32,15	32,08	33,36	33,09	32,32	30,69	688,99
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,43	7,84	7,41	7,07	6,83	6,81	6,40	7,04	7,23	8,70	8,63	8,72	9,01	9,26	9,57	9,62	9,56	9,62	9,64	9,62	10,01	9,93	9,70	9,21	205,86
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		19,67	18,30	17,30	16,50	15,95	15,88	15,72	16,43	18,88	20,30	20,15	20,36	21,01	21,60	22,33	22,45	22,30	22,44	22,50	22,46	23,35	23,17	22,62	21,49	483,14
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		29,74	27,62	26,00	24,58	23,60	23,44	22,95	24,30	26,45	30,02	29,46	29,45	30,24	31,23	31,68	31,25	31,42	31,53	31,44	31,32	32,05	32,31	31,68	30,15	693,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		8,92	8,29	7,80	7,37	7,08	7,03	6,88	7,29	7,94	9,01	8,84	8,83	9,07	9,37	9,50	9,38	9,43	9,46	9,43	9,40	9,62	9,69	9,50	9,04	208,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		20,82	19,34	18,20	17,21	16,52	16,41	16,06	17,01	18,52	21,01	20,62	20,61	21,17	21,86	22,18	21,88	21,99	22,07	22,01	21,92	22,44	22,61	22,17	21,10	485,73
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,71	20,98	19,97	19,28	19,02	18,94	18,94	20,21	22,63	25,25	24,97	25,31	27,01	27,58	26,45	25,94	25,19	26,46	26,35	26,52	27,98	27,14	25,11	26,51	576,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,81	6,29	5,50	4,81	5,65	5,56	5,57	6,06	6,79	7,57	7,49	7,59	8,10	8,27	7,94	7,78	7,56	7,94	7,90	7,96	8,39	8,14	7,53	7,95	171,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,90	14,69	14,48	14,48	13,38	13,38	13,38	14,15	15,84	17,67	17,48	17,71	18,91	19,31	18,52	18,16	17,64	18,52	18,44	18,56	19,59	19,00	17,58	18,56	405,30
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,90	21,91	20,84	19,85	19,35	19,46	19,57	20,87	22,64	25,11	24,35	26,37	28,58	31,20	30,77	27,33	27,01	27,36	27,46	30,50	30,39	29,64	27,58	25,22	607,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,17	6,57	6,25	5,95	5,80	5,84	5,87	6,26	3,77	6,24	5,48	7,49	8,57	9,36	9,23	8,20	8,10	8,21	8,24	9,15	9,12	8,89	8,27	6,34	174,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,73	15,33	14,59	13,89	13,54	13,62	13,70	14,61	18,88	18,88	18,88	18,88	20,01	21,84	21,54	19,13	18,91	19,15	19,22	21,35	21,27	20,75	19,30	18,88	432,88
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,25	21,72	20,26	19,50	19,04	19,02	19,55	20,77	23,16	24,75	25,22	25,63	26,33	27,13	26,52	25,10	24,85	25,51	27,06	27,49	29,22	27,57	25,69	24,24	578,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,97	6,52	5,18	5,85	5,71	5,71	5,87	6,23	6,95	7,43	7,56	7,69	7,90	8,14	7,96	7,53	7,46	7,65	8,12	8,25	8,77	8,27	7,71	7,27	172,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,27	15,20	15,08	13,65	13,33	13,32	13,69	14,54	16,21	17,33	17,65	17,94	18,43	18,99	18,56	17,57	17,40	17,86	18,94	19,24	20,46	19,30	17,98	16,96	405,89
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,87	21,37	19,93	19,19	18,74	18,72	19,24	20,43	22,79	24,36	24,81	25,22	25,91	26,69	26,09	24,70	24,46	25,10	26,62	27,05	28,76	27,13	25,27	23,85	569,30
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,86	6,41	5,98	5,76	5,62	5,62	5,77	5,96	6,84	7,31	7,44	7,57	7,77	8,01	7,83	7,41	7,34	7,53	7,99	8,11	8,63	8,14	7,58	7,15	170,62
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,01	14,96	13,95	13,43	13,12	13,10	13,47	14,48	15,95	17,05	17,37	17,65	18,14	18,68	18,27	17,29	17,12	17,57	18,64	18,93	20,13	18,99	17,69	16,69	398,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		23,44	21,89	20,42	19,66	19,20	19,18	19,71	20,94	23,35	24,96	25,42	25,84	26,55	27,35	26,74	25,30	25,06	25,72	27,28	27,71	29,46	27,79	25,90	24,43	583,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		7,03	6,57	6,13	5,90	5,76	5,75	5,91	6,28	7,00	7,49	7,63	7,75	7,96	8,20	8,02	7,59	7,52	7,72	8,18	8,31	8,84	8,34	7,77	7,33	174,98
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		16,40	15,33	14,30	13,76	13,44	13,42	13,80	14,66	16,34	17,47	17,79	18,09	18,58	19,14	18,71	17,71	17,54	18,00	19,10	19,40	20,62	19,45	18,13	17,10	408,29
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		22,28	20,71	19,80	19,17	18,75	18,55	18,60	19,86	22,13	24,35	25,20	25,55	27,31	28,52	28,15	26,84	26,32	26,91	28,06	28,54	30,37	28,37	26,59	25,08	586,02
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,68	6,21	5,94	5,75	5,63	5,57	5,58	5,96	6,64	7,31	7,56	7,66	8,19	8,56	8,44	8,05	7,90	8,07	8,42	8,56	9,11	8,51	7,98	7,52	175,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		15,60	14,50	13,86	13,42	13,13	12,99	13,02	13,90	15,49	17,05	17,64	17,88	19,12	19,97	19,70	18,79	18,42	18,84	19,64	19,98	21,26	19,86	18,61	17,55	410,22
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		21,25	19,45	18,70	17,86	16,06	16,20	16,51	17,78	19,77	21,40	21,74	22,06	22,58	22,92	22,11	19,13	18,70	19,98	21,24	22,19	24,27	22,65	20,50	18,45	483,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		6,37	5,83	5,32	4,48	4,82	4,86	4,95	5,33	5,93	6,42	6,52	6,62	6,77	6,88	6,63	5,74	5,61	5,99	6,37	6,66	7,28	6,80	6,15	5,53	143,88
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,87	13,61	13,38	13,38	11,24	11,34	11,56	12,45	13,84	14,98	15,22	15,44	15,81	16,04	15,48	13,39	13,09	13,98	14,87	15,53	16,99	15,86	14,35	12,91	339,60
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,16	15,00	14,23	13,74	13,68	14,07	14,35	16,00	17,57	18,68	18,44	17,99	18,64	19,25	18,38	16,34	16,67	18,24	20,10	20,82	22,43	21,22	20,12	18,55	420,65
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,85	4,50	4,27	4,12	4,10	4,22	4,30	4,80	4,83	5,60	5,53	5,25	5,59	5,77	5,52	3,60	3,93	5,47	6,03	6,25	6,73	6,14	6,04	5,56	123,02
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,31	10,50	9,96	9,62	9,58	9,85	10,04	11,20	12,74	13,07	12,91	12,74	13,05	13,47	12,87	12,74	12,74	12,77	14,07	14,57	15,70	15,08	14,09	12,98	297,63
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,23	15,82	15,17	14,97	15,01	15,24	15,68	17,59	19,37	20,42	20,28	20,12	20,12	20,25	19,61	18,38	18,75	19,25	20,58	21,82	23,92	22,81	21,46	19,66	453,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,49	4,74	4,55	4,49	4,50	4,57	4,71	4,85	5,81	6,12	6,09	6,04	6,04	6,07	5,88	5,51	5,62	5,77	6,17	6,54	7,18	6,84	6,38	5,90	134,89
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	11,07	10,62	10,48	10,50	10,67	10,98	12,74	13,56	14,29	14,20	14,08	14,09	14,17	13,73	12,87	13,12	13,47	14,40	15,27	16,75	15,97	15,08	13,76	318,61
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,58	16,17	15,46	15,18	15,08	15,64	16,16	17,73	19,01	19,59	19,71	20,10	20,87	21,36	19,44	17,83	18,46	20,05	22,12	23,18	24,68	22,96	21,37	19,86	459,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,84	4,85	4,64	4,55	4,52	4,69	4,85	4,99	5,70	5,88	5,91	6,03	6,26	6,41	5,83	5,09	5,54	6,01	6,64	6,95	7,40	6,89	6,41	5,38	136,28
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	11,32	10,82	10,63	10,56	10,95	11,31	12,74	13,31	13,71	13,80	14,07	14,61	14,95	13,61	12,74	12,92	14,03	15,49	16,23	17,28	16,07	14,96	14,48	323,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,24	15,86	15,17	14,89	14,79	15,35	15,85	17,39	18,65	19,21	19,34	19,72	20,48	20,96	19,07	17,49	18,11	19,67	21,70	22,74	24,21	22,52	20,97	19,48	450,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,77	4,76	4,55	4,47	4,44	4,60	4,76	4,65	5,59	5,76	5,80	5,92	6,14	6,29	5,72	4,76	5,37	5,90	6,51	6,82	7,26	6,76	5,89	5,84	131,33
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,48	11,10	10,62	10,42	10,35	10,74	11,10	12,74	13,05	13,45	13,54	13,80	14,33	14,67	13,35	12,74	12,74	13,77	15,19	15,92	16,95	15,77	15,08	13,64	319,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,79	16,37	15,65	15,37	15,26	15,83	16,36	17,95	19,24	19,83	19,96	20,35	21,13	21,62	19,68	18,05	18,69	20,30	22,39	23,46	24,98	23,24	21,64	20,10	465,25
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,05	4,91	4,70	4,61	4,58	4,75	4,91	5,21	5,77	5,95	5,99	6,10	6,34	6,49	5,90	5,31	5,61	6,09	6,72	7,04	7,49	6,97	6,49	6,03	139,01
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	11,46	10,96	10,76	10,69	11,08	11,45	12,74	13,47	13,88	13,97	14,24	14,79	15,14	13,78	12,74	13,08	14,21	15,68	16,42	17,49	16,27	15,15	14,07	326,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,54	16,94	16,34	16,09	15,88	16,14	16,57	18,52	20,12	21,00	21,37	21,55	21,65	22,09	21,03	19,61	19,96	21,20	23,16	24,09	25,40	23,64	21,69	20,10	482,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,56	5,08	4,70	4,45	4,24	4,50	4,93	5,56	6,04	6,30	6,41	6,46	6,49	6,63	6,31	5,88	5,99	6,36	6,95	7,23	7,62	7,09	6,51	6,03	143,32
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,98	11,85	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	12,97	14,08	14,70	14,96	15,08	15,15	15,46	14,72	13,73	13,97	14,84	16,21	16,86	17,78	16,55	15,18	14,07	339,35
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		18,95	17,73	17,00	16,55	16,31	16,49	17,02	18,71	20,50	21,51	21,77	22,12	23,93	24,14	22,23	20,68	20,42	21,03	22,38	23,67	25,49	23,75	21,56	19,77	493,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		5,57	5,32	5,10	4,91	4,67	4,85	5,11	5,33	6,15	6,45	6,53	6,64	7,18	7,24	6,52	6,20	6,13	6,31	6,71	7,10	7,65	7,12	6,47	5,93	147,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		13,38	12,41	11,90	11,64	11,64	11,64	11,91	13,38	14,35	15,06	15,24	15,49	16,75	16,90	15,72	14,47	14,29	14,72	15,66	16,57	17,84	16,62	15,09	13,84	346,52
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,52	16,11	15,42	15,13	15,12	15,77	16,54	18,42	19,96	21,05	21,00	20,80	21,16	21,42	19,79	18,58	18,47	19,69	21,75	23,02	24,73	22,86	20,33	18,63	463,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,78	4,83	4,63	4,54	4,54	4,73	4,96	3,94	5,49	6,31	6,30	6,24	6,35	6,42	5,32	4,10	4,00	5,21	6,53	6,90	7,42	6,86	5,86	4,15	130,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		12,74	11,28	10,79	10,59	10,58	11,04	11,58	14,48	14,48	14,73	14,70	14,56	14,81	14,99	14,48	14,48	14,48	14,48	15,23	16,11	17,31	16,01	14,48	14,48	332,86
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		17,11	15,70	15,01	14,69	14,59	15,41	16,33	18,71	19,53	19,77	19,59	19,54	19,76	19,27	17,96	16,91	17,40	18,67	20,49	22,05	23,83	22,06	20,04	18,08	442,52
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,63	4,71	4,50	4,41	4,38	4,62	4,90	2,99	5,86	5,93	5,88	5,86	5,93	5,78	4,58	3,53	4,03	5,29	6,15	6,62	7,15	6,35	6,01	4,70	122,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		14,48	10,99	10,51	10,28	10,21	10,79	11,43	15,72	13,67	13,84	13,72	13,68	13,83	13,49	13,38	13,38	13,38	13,38	14,34	15,44	16,68	15,72	14,03	13,38	319,73
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,29	15,07	14,65	14,35	14,18	14,82	15,76	17,66	18,80	19,75	20,22	20,44	20,99	21,18	19,46	17,90	17,86	19,00	20,99	22,68	23,95	21,98	19,80	17,99	445,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,89	4,52	4,40	4,31	4,25	4,45	4,73	4,92	5,64	5,92	6,07	6,13	6,30	6,35	5,84	4,52	4,48	5,63	6,30	6,80	7,19	6,59	5,94	4,61	130,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,40	10,55	10,26	10,05	9,93	10,37	11,03	12,74	13,16	13,82	14,16	14,31	14,70	14,83	13,62	13,38	13,38	13,38	14,69	15,87	16,77	15,39	13,86	13,38	315,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,06	14,86	14,45	14,15	13,98	14,61	15,54	17,41	18,54	19,47	19,94	20,15	20,70	20,88	19,19	17,65	17,61	18,74	20,69	22,36	23,62	21,67	19,53	17,73	439,52
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,82	4,46	4,33	4,24	4,19	4,38	4,66	4,03	5,16	5,84	5,98	6,05	6,21	6,27	5,76	4,27	4,23	5,36	6,21	6,64	7,08	6,50	5,86	4,36	126,89
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,24	10,40	10,11	9,90	9,79	10,23	10,88	13,38	13,38	13,63	13,96	14,11	14,49	14,62	13,43	13,38	13,38	13,38	14,48	15,72	16,53	15,17	13,67	13,38	312,62
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		16,37	15,15	14,73	14,42	14,25	14,89	15,84	17,75	18,90	19,85	20,33	20,54	21,10	21,29	19,56	17,99	17,95	19,10	21,09	22,79	24,07	22,09	19,90	18,08	448,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		4,91	4,54	4,42	4,33	4,28	4,47	2,46	4,37	5,52	5,95	6,10	6,16	6,33	6,39	5,87	4,61	4,57	5,72	6,33	6,84	7,22	6,63	5,97	4,70	128,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		11,46	10,60	10,31	10,10	9,98	10,43	13,38	13,38	13,38	13,89	14,23	14,38	14,77	14,90	13,69	13,38	13,38	13,38	14,76	15,95	16,85	15,46	13,93	13,38	319,35
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	11	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (H.S.D/MAN 9K60)	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (GMT - FIAT C4212ESS)	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (GMT A420.12)	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (GMT A420.12)	3,5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	21X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 20/9/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	16,52	15,56	0,96				1					1
	01:00	15,17	14,41	0,76				1					1
	02:00	14,74	13,88	0,86				1					1
	03:00	14,65	13,79	0,85				1					1
	04:00	14,79	13,99	0,80				1					1
	05:00	15,37	14,49	0,88				1					1
	06:00	16,45	14,95	1,50				1					1
	07:00	18,36	16,83	1,53		1		1					
	08:00	20,12	18,44	1,68		1		1					
	09:00	22,02	20,01	2,01		1		1					
	10:00	22,93	21,49	1,44		1		1					
	11:00	23,04	22,07	0,97		1		1					
	12:00	23,41	22,60	0,82		1		1					
	13:00	23,15	22,39	0,76		1		1					
	14:00	21,63	20,05	1,58		1		1					
	15:00	20,40	17,33	3,07		1		1					
	16:00	20,65	16,65	4,00		1		1					
	17:00	21,63	18,00	3,63		1		1					
	18:00	22,88	19,74	3,14		1		1					
	19:00	23,92	21,16	2,76		1		1					
	20:00	25,28	22,18	3,09		1		1					
	21:00	23,33	19,83	3,50		1		1					
	22:00	21,32	18,12	3,20	1			1					
	23:00	19,54	15,74	3,79	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 21/9/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	17,01	14,82	2,19				1					1
	01:00	15,99	13,60	2,39				1					1
	02:00	15,46	12,01	3,45				1					
	03:00	15,12	11,96	3,16				1					
	04:00	15,18	12,10	3,08				1					
	05:00	15,44	12,33	3,11				1					
	06:00	16,03	12,78	3,25				1					
	07:00	17,01	12,40	4,61				1					
	08:00	18,88	13,72	5,16	1			1					
	09:00	20,67	15,87	4,80	1			1					
	10:00	21,79	18,14	3,65	1			1					
	11:00	22,00	19,77	2,23	1			1					
	12:00	22,97	21,69	1,27	1			1					1
	13:00	23,10	22,50	0,60	1			1					1
	14:00	22,41	21,55	0,85	1			1					1
	15:00	21,15	20,00	1,15	1			1					
	16:00	20,82	19,07	1,75	1			1					
	17:00	20,92	17,64	3,28	1			1					
	18:00	21,63	15,12	6,51	1			1					
	19:00	22,96	15,76	7,20	1			1					
	20:00	24,32	18,12	6,20	1			1					
	21:00	22,75	16,56	6,19	1			1					
	22:00	21,21	16,33	4,88	1			1					
	23:00	19,51	15,73	3,79	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 22/9/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	17,40	14,58	2,82				1					1
	01:00	16,49	13,36	3,13				1					1
	02:00	15,74	13,36	2,38				1					1
	03:00	15,24	13,03	2,21				1					1
	04:00	15,18	13,09	2,08				1					1
	05:00	15,67	12,87	2,80				1					1
	06:00	16,75	13,66	3,09				1					1
	07:00	18,12	15,37	2,75				1					1
	08:00	19,78	17,57	2,21	1			1					
	09:00	21,03	19,20	1,83	1			1					
	10:00	21,41	19,72	1,69	1			1					
	11:00	21,44	20,15	1,29	1			1					
	12:00	21,92	20,96	0,96	1			1					
	13:00	22,17	21,10	1,07	1			1					
	14:00	20,89	18,92	1,97	1	1							
	15:00	19,34	17,18	2,16	1	1							
	16:00	18,95	14,52	4,42	1	1							
	17:00	19,78	15,63	4,15	1	1							
	18:00	20,90	16,35	4,54	1	1							
	19:00	22,83	17,43	5,39	1	1							
	20:00	24,19	18,85	5,35	1	1							
	21:00	22,19	16,56	5,63	1	1							
	22:00	20,05	14,02	6,03	1	1							
	23:00	18,02	12,31	5,71		1							1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 23/9/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	16,06	10,74	5,31				1					
	01:00	14,99	9,92	5,08				1					
	02:00	14,47	9,65	4,82				1					
	03:00	14,01	9,28	4,73				1					
	04:00	14,05	9,40	4,65				1					
	05:00	14,66	9,48	5,19				1					
	06:00	15,92	10,12	5,80				1					
	07:00	17,82	11,56	6,26				1					
	08:00	19,47	12,84	6,63				1					
	09:00	20,94	14,86	6,09	1			1					
	10:00	20,71	15,52	5,19	1			1					
	11:00	20,58	16,21	4,37	1			1					
	12:00	21,13	17,34	3,79	1			1					
	13:00	21,34	17,83	3,51	1			1					
	14:00	19,94	16,23	3,71	1			1					
	15:00	18,36	14,66	3,70	1			1					
	16:00	18,63	14,24	4,39	1			1					
	17:00	19,56	14,58	4,98	1			1					
	18:00	20,90	15,46	5,43	1			1					
	19:00	22,99	17,39	5,60	1			1					
	20:00	24,36	18,42	5,94	1			1					
	21:00	21,92	15,59	6,33	1			1					
	22:00	19,61	12,96	6,65	1			1					
	23:00	17,67	10,64	7,03				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 24/9/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	15,02	10,86	4,15		1							1
	01:00	14,19	12,33	1,86		1							1
	02:00	13,96	12,56	1,40		1							1
	03:00	13,45	11,99	1,46		1							1
	04:00	13,56	11,72	1,84		1							1
	05:00	14,20	12,03	2,18		1							1
	06:00	15,36	13,11	2,25		1							1
	07:00	17,04	15,10	1,94				1					1
	08:00	18,49	17,10	1,40	1			1					
	09:00	19,42	18,29	1,13	1			1					
	10:00	19,19	18,47	0,72	1			1					
	11:00	19,73	19,20	0,53	1			1					
	12:00	20,04	19,80	0,24	1			1					
	13:00	20,09	19,95	0,14	1			1					
	14:00	18,74	18,62	0,12	1			1					
	15:00	17,32	17,19	0,12	1			1					
	16:00	16,84	16,48	0,37	1			1					
	17:00	18,00	17,68	0,32	1			1					
	18:00	19,02	18,69	0,32	1			1					
	19:00	21,40	21,20	0,19	1			1					1
	20:00	22,63	22,31	0,32	1			1					1
	21:00	20,71	20,35	0,36	1			1					
	22:00	18,38	18,00	0,37	1			1					
	23:00	16,79	16,41	0,38	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 25/9/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή	00:00	14,84	14,48	0,35				1					1
	01:00	14,02	13,69	0,33				1					1
	02:00	13,79	13,48	0,31				1					1
	03:00	13,28	12,91	0,38				1					1
	04:00	13,40	13,00	0,39				1					1
	05:00	14,03	13,61	0,43				1					1
	06:00	15,17	14,79	0,38				1					1
	07:00	16,84	16,41	0,43				1					1
	08:00	18,27	17,56	0,71	1			1					
	09:00	19,19	18,40	0,79	1			1					
	10:00	18,96	18,29	0,67	1			1					
	11:00	19,49	18,90	0,59	1			1					
	12:00	19,80	19,31	0,49	1			1					
	13:00	19,85	19,45	0,39	1			1					
	14:00	18,51	18,27	0,25	1			1					
	15:00	17,11	16,91	0,20	1			1					
	16:00	16,64	16,54	0,11	1			1					
	17:00	17,78	17,65	0,13	1			1					
	18:00	18,79	18,56	0,23	1			1					
	19:00	21,14	21,04	0,10	1			1					1
	20:00	22,36	22,22	0,14	1			1					1
	21:00	20,46	20,35	0,11	1			1					
	22:00	18,16	18,14	0,02	1			1					
	23:00	16,58	16,58	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 26/9/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα	00:00	15,12	15,12	0,00	1								
	01:00	14,29	14,29	0,00	1								
	02:00	14,06	14,06	0,00	1								
	03:00	13,54	13,54	0,00	1								
	04:00	13,66	13,66	0,00	1								
	05:00	14,31	14,31	0,00	1								
	06:00	15,47	15,47	0,00	1								
	07:00	17,16	17,16	0,00	1								
	08:00	18,62	18,62	0,00	1			1					
	09:00	19,56	19,56	0,00	1			1					
	10:00	19,33	19,33	0,00	1			1					
	11:00	19,87	19,87	0,00	1			1					
	12:00	20,18	20,18	0,00	1			1					
	13:00	20,23	20,23	0,00	1			1					
	14:00	18,87	18,87	0,00	1			1					
	15:00	17,44	17,44	0,00	1			1					
	16:00	16,96	16,96	0,00	1			1					
	17:00	18,12	18,12	0,00	1			1					
	18:00	19,15	19,08	0,07	1			1					
	19:00	21,55	21,55	0,00	1			1					1
	20:00	22,79	22,79	0,00	1			1					1
	21:00	20,86	20,85	0,00	1			1					
	22:00	18,51	18,51	0,00	1			1					
	23:00	16,91	16,90	0,00	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 27/9/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	14,33	9,70	4,63				1					
	01:00	13,47	9,57	3,90				1					
	02:00	12,87	8,96	3,92				1					
	03:00	12,77	8,52	4,26				1					
	04:00	12,92	7,75	5,17				1					
	05:00	13,62	8,17	5,45				1					
	06:00	14,55	8,73	5,82				1					
	07:00	16,02	9,61	6,41				1					
	08:00	17,47	10,48	6,99				1					
	09:00	18,30	10,98	7,32				1					
	10:00	18,22	10,93	7,29				1					
	11:00	18,31	10,99	7,32				1					
	12:00	18,80	11,28	7,52				1					
	13:00	18,65	11,19	7,46				1					
	14:00	17,61	10,56	7,04				1					
	15:00	16,69	10,01	6,67				1					
	16:00	16,60	9,96	6,64				1					
	17:00	17,45	10,47	6,98				1					
	18:00	18,86	11,32	7,54				1					
	19:00	21,35	12,81	8,54				1					1
	20:00	22,09	13,25	8,83				1					1
	21:00	20,08	12,05	8,03				1					1
	22:00	17,90	10,74	7,16				1					
	23:00	16,28	9,77	6,51				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 28/9/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	14,37	8,62	5,75	1								
	01:00	13,44	8,06	5,38	1								
	02:00	13,06	7,83	5,22	1								
	03:00	12,83	7,70	5,13	1								
	04:00	12,99	7,79	5,19	1								
	05:00	13,60	8,16	5,44	1								
	06:00	15,09	12,74	2,35	1		1						
	07:00	16,80	14,38	2,42	1		1						
	08:00	17,80	16,90	0,90	1		1						
	09:00	18,42	18,21	0,21	1		1						
	10:00	18,32	18,11	0,21	1		1						
	11:00	18,70	18,15	0,56	1		1						
	12:00	19,51	18,74	0,78	1		1						
	13:00	19,85	18,85	1,00	1		1						
	14:00	18,85	17,97	0,88	1		1						
	15:00	17,05	16,57	0,49	1		1						
	16:00	16,79	15,81	0,98	1		1						
	17:00	17,63	16,22	1,41	1		1						
	18:00	18,94	16,83	2,10	1		1						
	19:00	21,64	18,70	2,94	1		1						
	20:00	22,54	17,79	4,76	1		1						
	21:00	21,05	12,93	8,13			1						
	22:00	18,47	11,08	7,39			1						
	23:00	16,70	10,02	6,68			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 29/9/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	14,60	8,76	5,84			1						
	01:00	13,83	8,30	5,53	1								
	02:00	13,23	7,94	5,29	1								
	03:00	12,98	7,79	5,19	1								
	04:00	13,18	7,91	5,27	1								
	05:00	13,84	8,56	5,28	1								
	06:00	15,12	12,74	2,38	1		1						
	07:00	17,03	14,50	2,53	1		1						
	08:00	18,93	16,95	1,98	1		1						
	09:00	20,77	18,78	1,99	1		1						
	10:00	21,19	18,30	2,90	1		1						
	11:00	21,98	18,35	3,63	1		1						
	12:00	22,90	19,40	3,50	1		1						
	13:00	22,30	19,28	3,02	1		1						
	14:00	21,37	19,07	2,30	1		1						
	15:00	19,78	17,74	2,05	1		1						
	16:00	19,19	16,79	2,40	1		1						
	17:00	19,42	17,21	2,21	1		1						
	18:00	20,58	18,74	1,84	1		1						
	19:00	23,43	22,04	1,39	1		1						1
	20:00	24,11	22,88	1,23	1		1						1
	21:00	22,08	20,86	1,22	1		1						
	22:00	19,45	18,36	1,10	1		1						
	23:00	16,96	16,11	0,85	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 30/9/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	14,81	8,88	5,92			1						
	01:00	14,05	8,43	5,62			1						
	02:00	13,53	10,52	3,01			1						
	03:00	13,24	10,97	2,27			1						
	04:00	13,27	11,22	2,05			1						
	05:00	13,89	11,02	2,87			1						
	06:00	15,39	12,51	2,88			1						
	07:00	17,31	14,65	2,66	1		1						
	08:00	19,05	17,81	1,24	1		1						
	09:00	19,99	19,41	0,57	1		1						
	10:00	21,28	20,80	0,48	1		1						
	11:00	21,54	21,12	0,42	1		1						
	12:00	22,11	21,59	0,52	1		1						
	13:00	22,05	21,58	0,47	1		1						
	14:00	20,79	20,42	0,37	1		1						
	15:00	18,77	18,44	0,34	1		1						
	16:00	18,63	18,31	0,32	1		1						
	17:00	19,30	19,02	0,27	1		1						
	18:00	20,36	20,17	0,19	1		1						
	19:00	22,91	22,65	0,26	1		1		1				
	20:00	23,75	23,60	0,14	1		1		1				
	21:00	21,90	21,83	0,07	1		1		1				
	22:00	19,71	19,62	0,10	1		1						
	23:00	17,51	17,43	0,08	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 1/10/2022								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	15,22	15,22	0,00			1						1
	01:00	14,11	14,11	0,00			1						1
	02:00	13,78	13,78	0,00			1						1
	03:00	13,62	13,61	0,00			1						1
	04:00	13,67	13,41	0,26			1						1
	05:00	14,26	13,99	0,26			1						1
	06:00	15,74	15,63	0,11			1						1
	07:00	17,28	17,21	0,07	1		1						
	08:00	18,86	18,84	0,02	1		1						
	09:00	19,89	19,80	0,10	1		1						
	10:00	20,76	20,69	0,06	1		1						
	11:00	20,92	20,83	0,08	1		1						
	12:00	21,35	21,28	0,07	1		1						
	13:00	20,88	20,86	0,02	1		1						
	14:00	19,55	19,47	0,08	1		1						
	15:00	18,61	18,61	0,00	1		1						
	16:00	18,25	18,24	0,01	1		1						
	17:00	18,90	18,89	0,01	1		1						
	18:00	19,89	19,88	0,01	1		1						
	19:00	22,63	22,49	0,13	1		1						1
	20:00	23,23	22,81	0,42	1		1						1
	21:00	21,41	20,24	1,17	1		1						
	22:00	19,33	16,78	2,55	1		1						
	23:00	17,49	16,19	1,30	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 2/10/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή	00:00	14,98	13,43	1,54	1		1						
	01:00	13,89	12,72	1,17			1						
	02:00	13,56	12,81	0,75			1						
	03:00	13,40	12,65	0,75			1						
	04:00	13,46	12,24	1,21			1						
	05:00	14,03	12,71	1,32			1						
	06:00	15,49	14,60	0,89	1		1						
	07:00	17,00	16,40	0,60	1		1						
	08:00	18,55	17,82	0,73	1		1						
	09:00	19,58	17,88	1,70	1		1						
	10:00	20,43	19,27	1,15	1		1						
	11:00	20,58	17,56	3,02	1		1						
	12:00	21,01	16,75	4,26	1		1						
	13:00	20,54	17,47	3,08	1		1						
	14:00	19,23	15,29	3,94	1		1						
	15:00	18,31	14,96	3,36	1		1						
	16:00	17,96	11,67	6,28			1						
	17:00	18,60	12,46	6,14			1						
	18:00	19,57	12,72	6,85			1						
	19:00	22,27	14,47	7,79			1						1
	20:00	22,86	14,86	8,00			1						1
	21:00	21,07	13,69	7,37			1						
	22:00	19,02	12,36	6,66			1						
	23:00	17,21	11,19	6,02			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 3/10/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα	00:00	15,34	9,97	5,37			1						
	01:00	14,23	9,25	4,98			1						
	02:00	13,90	9,03	4,86			1						
	03:00	13,73	8,92	4,81			1						
	04:00	13,79	8,96	4,83			1						
	05:00	14,37	9,34	5,03			1						
	06:00	15,87	10,31	5,55			1						
	07:00	17,42	11,32	6,10			1						
	08:00	19,01	12,36	6,65			1						
	09:00	20,06	13,04	7,02			1						
	10:00	20,93	14,12	6,80			1						1
	11:00	21,09	14,96	6,13			1						1
	12:00	21,52	15,38	6,15			1						1
	13:00	21,05	14,41	6,64			1						1
	14:00	19,71	12,81	6,90			1						
	15:00	18,76	12,20	6,57			1						
	16:00	18,40	11,96	6,44			1						
	17:00	19,06	12,39	6,67			1						
	18:00	20,05	13,03	7,02			1						
	19:00	22,81	14,83	7,98			1						1
	20:00	23,42	15,23	8,20			1						1
	21:00	21,59	14,03	7,56			1						1
	22:00	19,49	12,67	6,82			1						
	23:00	17,63	11,46	6,17			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 4/10/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	15,34	13,34	2,00			1						
	01:00	14,23	11,93	2,30			1						
	02:00	13,90	11,28	2,62			1						
	03:00	13,73	10,23	3,50			1						
	04:00	13,79	9,34	4,45			1						
	05:00	14,37	9,79	4,58			1						
	06:00	15,87	10,43	5,44			1						
	07:00	17,42	13,58	3,84			1						1
	08:00	19,01	14,81	4,20			1						1
	09:00	20,06	15,38	4,68			1						1
	10:00	20,93	16,82	4,11	1		1						
	11:00	21,09	18,07	3,02	1		1						
	12:00	21,52	18,93	2,59	1		1						
	13:00	21,05	17,96	3,09	1		1						
	14:00	19,71	15,20	4,50			1						1
	15:00	18,76	12,31	6,45			1						1
	16:00	18,40	13,49	4,91			1						1
	17:00	19,06	14,02	5,04			1						1
	18:00	20,05	13,03	7,02			1						1
	19:00	22,81	16,34	6,47			1					1	1
	20:00	23,42	17,69	5,74			1					1	1
	21:00	21,59	15,62	5,97			1						1
	22:00	19,49	14,50	4,99			1						1
	23:00	17,63	11,63	6,01			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 5/10/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	15,57	10,12	5,45			1						
	01:00	14,80	9,62	5,18			1						
	02:00	14,09	9,16	4,93			1						
	03:00	13,97	9,08	4,89			1						
	04:00	13,97	9,08	4,89			1						
	05:00	14,60	9,49	5,11			1						
	06:00	15,71	10,21	5,50			1						
	07:00	16,87	10,97	5,90			1						
	08:00	18,24	11,85	6,38			1						
	09:00	19,12	12,43	6,69			1						
	10:00	19,18	12,95	6,23	1		1						
	11:00	19,16	14,13	5,03	1		1						
	12:00	19,49	15,42	4,07	1		1						
	13:00	19,70	15,80	3,90	1		1						
	14:00	18,74	13,56	5,18	1		1						
	15:00	17,52	11,39	6,13			1						
	16:00	17,17	11,16	6,01			1						
	17:00	18,14	11,79	6,35			1						
	18:00	19,65	12,77	6,88			1						
	19:00	22,23	14,45	7,78			1						1
	20:00	22,58	14,68	7,90			1						1
	21:00	21,12	13,73	7,39			1						
	22:00	18,69	12,15	6,54			1						
	23:00	16,78	10,91	5,87			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 6/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	14,87	9,67	5,21			1						
	01:00	14,15	9,20	4,95			1						
	02:00	13,56	8,81	4,75			1						
	03:00	13,43	8,73	4,70			1						
	04:00	13,52	8,79	4,73			1						
	05:00	14,44	9,39	5,05			1						
	06:00	15,68	10,19	5,49			1						
	07:00	17,12	11,13	5,99			1						
	08:00	18,56	12,06	6,50			1						
	09:00	19,20	12,48	6,72			1						
	10:00	18,76	12,19	6,57			1						
	11:00	18,98	12,34	6,64			1						
	12:00	19,20	12,48	6,72			1						
	13:00	19,20	12,48	6,72			1						
	14:00	18,49	12,02	6,47			1						
	15:00	17,08	11,10	5,98			1						
	16:00	16,78	10,90	5,87			1						
	17:00	17,71	11,51	6,20			1						
	18:00	19,52	12,69	6,83			1						
	19:00	22,62	14,70	7,92			1						1
	20:00	22,89	14,88	8,01			1						1
	21:00	20,87	13,56	7,30			1						
	22:00	18,54	12,05	6,49			1						
	23:00	16,32	10,61	5,71			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 7/10/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	14,18	9,22	4,96			1						
	01:00	13,58	8,83	4,75			1						
	02:00	12,96	8,43	4,54			1						
	03:00	12,73	8,28	4,46			1						
	04:00	13,05	8,49	4,57			1						
	05:00	13,43	8,73	4,70			1						
	06:00	15,04	9,78	5,26			1						
	07:00	16,29	10,59	5,70			1						
	08:00	17,72	11,52	6,20			1						
	09:00	18,28	11,88	6,40			1						
	10:00	18,34	11,92	6,42			1						
	11:00	18,28	11,88	6,40			1						
	12:00	18,65	12,12	6,53			1						
	13:00	18,17	11,81	6,36			1						
	14:00	17,36	11,29	6,08			1						
	15:00	16,82	10,93	5,89			1						
	16:00	16,35	10,63	5,72			1						
	17:00	17,10	11,12	5,99			1						
	18:00	18,33	11,91	6,42			1						
	19:00	21,36	13,88	7,47			1						1
	20:00	21,73	14,12	7,60			1						1
	21:00	20,01	13,00	7,00			1						
	22:00	17,61	11,45	6,16			1						
	23:00	15,84	10,30	5,55			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 8/10/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	14,18	9,22	4,96	1								1
	01:00	13,58	8,83	4,75	1								1
	02:00	12,96	8,43	4,54	1								1
	03:00	12,73	8,28	4,46	1								1
	04:00	13,05	8,49	4,57	1								1
	05:00	13,43	8,73	4,70	1								1
	06:00	15,04	10,56	4,48	1								1
	07:00	16,29	11,96	4,33	1								1
	08:00	17,72	13,29	4,43			1						1
	09:00	18,28	14,63	3,65			1						1
	10:00	18,34	15,72	2,63			1						1
	11:00	18,28	16,18	2,10			1						1
	12:00	18,65	16,43	2,22			1						1
	13:00	18,17	15,28	2,88			1						1
	14:00	17,36	11,29	6,08			1						
	15:00	16,82	10,93	5,89			1						
	16:00	16,35	10,63	5,72			1						
	17:00	17,10	11,12	5,99			1						
	18:00	18,33	11,91	6,42			1						
	19:00	21,36	14,82	6,54			1						1
	20:00	21,73	16,66	5,07			1						1
	21:00	20,01	16,44	3,57			1						1
	22:00	17,61	14,35	3,26			1						1
	23:00	15,84	13,57	2,28			1						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 9/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή	00:00	14,18	12,62	1,56			1						
	01:00	13,58	12,47	1,11			1						
	02:00	12,96	11,89	1,08			1						
	03:00	12,73	11,46	1,27			1						
	04:00	13,05	11,59	1,46			1						
	05:00	13,43	12,02	1,40			1						
	06:00	15,04	13,71	1,33			1						1
	07:00	16,29	15,21	1,08			1						1
	08:00	17,72	16,58	1,14			1						1
	09:00	18,28	16,78	1,50			1						1
	10:00	18,34	16,96	1,38			1					1	1
	11:00	18,28	17,41	0,87			1					1	1
	12:00	18,65	18,24	0,40			1					1	1
	13:00	18,17	17,91	0,26			1					1	1
	14:00	17,36	16,98	0,39			1					1	1
	15:00	16,82	16,18	0,64			1					1	1
	16:00	16,35	13,41	2,94			1						1
	17:00	17,10	14,06	3,05			1						1
	18:00	18,33	15,14	3,19			1						1
	19:00	21,36	17,91	3,44			1					1	1
	20:00	21,73	18,38	3,35			1					1	1
	21:00	20,01	16,95	3,05			1					1	1
	22:00	17,61	14,65	2,96			1						1
	23:00	15,84	12,03	3,82			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 10/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα	00:00	14,18	10,95	3,23			1						
	01:00	13,58	10,91	2,66			1						
	02:00	12,96	10,90	2,06			1						
	03:00	12,73	10,47	2,26			1						
	04:00	13,05	10,68	2,37			1						
	05:00	13,43	10,29	3,13			1						
	06:00	15,04	11,28	3,76			1						
	07:00	16,29	12,32	3,97			1						
	08:00	17,72	13,16	4,56			1						1
	09:00	18,28	13,61	4,68			1						1
	10:00	18,34	14,18	4,16			1						1
	11:00	18,28	14,91	3,37			1						1
	12:00	18,65	16,06	2,59			1						1
	13:00	18,17	15,57	2,60			1						1
	14:00	17,36	14,35	3,02			1						1
	15:00	16,82	13,32	3,50			1						1
	16:00	16,35	12,54	3,81			1						1
	17:00	17,10	13,51	3,59			1						1
	18:00	18,33	15,64	2,69			1						1
	19:00	21,36	18,83	2,52			1					1	1
	20:00	21,73	18,82	2,91			1					1	1
	21:00	20,01	17,06	2,94			1						1
	22:00	17,61	14,36	3,25			1						1
	23:00	15,84	12,25	3,59			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 11/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	14,61	12,55	2,06				1					1
	01:00	13,67	11,32	2,35				1					1
	02:00	13,22	11,52	1,70				1					1
	03:00	13,11	12,07	1,04				1					1
	04:00	13,13	12,21	0,92				1					1
	05:00	13,51	12,73	0,78				1					1
	06:00	15,18	14,49	0,69				1					1
	07:00	16,31	15,94	0,37				1					1
	08:00	17,80	17,58	0,21	1			1					
	09:00	18,77	18,70	0,07	1			1					
	10:00	18,99	18,90	0,08	1			1					
	11:00	19,05	18,97	0,08	1			1					
	12:00	19,55	19,46	0,09	1			1					
	13:00	19,50	19,44	0,06	1			1					
	14:00	18,65	18,41	0,24	1			1					
	15:00	17,31	16,62	0,69	1			1					
	16:00	17,19	15,92	1,27	1			1					
	17:00	18,06	16,75	1,31	1			1					
	18:00	19,27	17,95	1,32	1			1					
	19:00	21,87	20,70	1,17	1			1					
	20:00	21,76	20,87	0,88	1			1					
	21:00	20,20	19,52	0,67	1			1					
	22:00	17,99	17,33	0,66	1			1					
	23:00	16,36	15,68	0,69	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 12/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	14,01	13,22	0,80				1					1
	01:00	13,28	12,29	0,99				1					1
	02:00	12,92	11,52	1,40				1					1
	03:00	12,69	10,94	1,75				1					1
	04:00	12,66	10,76	1,91				1					1
	05:00	13,21	11,59	1,61				1					1
	06:00	14,68	13,76	0,92				1					1
	07:00	16,40	15,87	0,53				1					1
	08:00	17,21	16,79	0,41				1					1
	09:00	17,21	16,88	0,33				1					1
	10:00	16,51	16,27	0,24				1					1
	11:00	16,17	15,95	0,21				1					1
	12:00	16,65	16,42	0,23				1					1
	13:00	16,99	16,60	0,39				1					1
	14:00	16,09	15,33	0,76				1					1
	15:00	14,88	13,72	1,16				1					1
	16:00	15,33	12,27	3,06				1					1
	17:00	16,81	13,18	3,62				1					1
	18:00	18,82	14,97	3,85				1					1
	19:00	22,14	18,21	3,93				1	1				1
	20:00	21,91	17,90	4,01				1	1				1
	21:00	20,14	16,63	3,51				1	1				1
	22:00	17,80	14,98	2,83				1					1
	23:00	16,14	12,84	3,30				1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 13/10/2022								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	14,14	13,21	0,93				1					1
	01:00	13,32	12,39	0,93				1					
	02:00	12,96	11,72	1,25				1					
	03:00	12,76	10,70	2,07				1					
	04:00	12,71	10,27	2,44				1					
	05:00	13,50	11,01	2,49				1					
	06:00	15,01	12,57	2,44				1					
	07:00	16,87	14,57	2,31	1			1					
	08:00	17,81	15,74	2,07	1			1					
	09:00	18,35	16,50	1,85	1			1					
	10:00	18,00	16,56	1,44	1			1					
	11:00	17,71	16,16	1,55	1			1					
	12:00	17,93	15,94	1,98	1			1					
	13:00	18,00	15,94	2,06	1			1					
	14:00	17,45	14,85	2,61	1			1					
	15:00	16,85	13,17	3,67	1			1					
	16:00	15,90	12,74	3,17	1			1					
	17:00	17,52	13,61	3,91	1			1					
	18:00	19,60	15,90	3,69	1			1					
	19:00	22,36	18,14	4,22	1			1					
	20:00	22,34	18,40	3,93	1			1					
	21:00	20,60	17,88	2,72	1			1					
	22:00	18,10	16,40	1,69	1			1					
	23:00	16,40	15,07	1,33	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 14/10/2022								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	14,31	12,64	1,68				1					1
	01:00	13,48	11,75	1,73				1					1
	02:00	13,13	11,60	1,52				1					1
	03:00	12,92	11,90	1,02				1					1
	04:00	12,87	12,03	0,84				1					1
	05:00	13,67	13,38	0,29				1					1
	06:00	15,19	14,99	0,21				1					1
	07:00	17,09	16,62	0,47	1			1					
	08:00	18,03	17,20	0,83	1			1					
	09:00	18,58	17,57	1,01	1			1					
	10:00	18,23	17,25	0,98	1			1					
	11:00	17,93	17,27	0,66	1			1					
	12:00	18,15	17,96	0,20	1			1					
	13:00	18,23	18,05	0,17	1			1					
	14:00	17,67	17,38	0,29	1			1					
	15:00	17,06	16,69	0,36	1			1					
	16:00	16,10	11,79	4,31				1					1
	17:00	17,74	12,36	5,38				1					1
	18:00	19,84	14,25	5,59				1					1
	19:00	22,64	16,47	6,16				1					1
	20:00	22,62	15,74	6,87				1					1
	21:00	20,86	13,59	7,27				1					1
	22:00	18,32	11,91	6,41				1					
	23:00	16,61	10,79	5,81				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 15/10/2022								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	14,17	13,91	0,27				1					1
	01:00	13,09	11,44	1,65	1								1
	02:00	12,67	10,61	2,06	1								1
	03:00	12,65	10,73	1,92	1								1
	04:00	12,79	10,77	2,02	1								1
	05:00	13,36	10,84	2,52	1								1
	06:00	14,78	11,63	3,15	1								1
	07:00	16,31	13,10	3,21				1					1
	08:00	16,59	13,88	2,71				1					1
	09:00	16,68	14,77	1,91				1					1
	10:00	16,27	15,14	1,12				1					1
	11:00	16,24	15,56	0,68				1					1
	12:00	16,67	16,12	0,55				1					1
	13:00	16,62	16,32	0,29				1					1
	14:00	15,18	15,04	0,14				1					1
	15:00	14,74	14,57	0,17				1					1
	16:00	14,69	14,39	0,29				1					1
	17:00	16,40	15,94	0,46				1					1
	18:00	18,69	15,97	2,72				1					1
	19:00	21,49	20,76	0,73	1			1					
	20:00	21,22	21,21	0,01	1			1					
	21:00	19,43	18,15	1,28	1			1					
	22:00	17,38	15,79	1,60	1			1					
	23:00	15,24	13,78	1,46	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 16/10/2022								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή	00:00	13,99	13,02	0,97				1					1
	01:00	12,92	11,65	1,27				1					1
	02:00	12,50	11,56	0,94				1					1
	03:00	12,48	11,42	1,06				1					1
	04:00	12,62	8,20	4,42				1					
	05:00	13,18	8,57	4,61				1					
	06:00	14,59	9,48	5,11				1					
	07:00	16,10	10,46	5,63				1					
	08:00	16,37	10,64	5,73				1					
	09:00	16,46	10,70	5,76				1					
	10:00	16,06	10,44	5,62				1					
	11:00	16,03	10,42	5,61				1					
	12:00	16,45	10,69	5,76				1					
	13:00	16,40	10,66	5,74				1					
	14:00	14,98	9,74	5,24				1					
	15:00	14,54	9,45	5,09				1					
	16:00	14,49	9,42	5,07				1					
	17:00	16,19	10,52	5,67				1					
	18:00	18,45	11,99	6,46				1					
	19:00	21,21	13,79	7,42				1					
	20:00	20,94	13,61	7,33				1					
	21:00	19,18	12,46	6,71				1					
	22:00	17,16	11,15	6,01				1					
	23:00	15,04	9,78	5,26				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 17/10/2022							
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα	00:00	14,65	9,52	5,13				1					
	01:00	13,53	8,79	4,73				1					
	02:00	13,09	8,51	4,58				1					
	03:00	13,07	8,50	4,58				1					
	04:00	13,22	8,59	4,63				1					
	05:00	13,80	8,97	4,83				1					
	06:00	15,27	9,93	5,35				1					
	07:00	16,86	10,96	5,90				1					
	08:00	17,14	11,14	6,00				1					
	09:00	17,24	11,20	6,03				1					
	10:00	16,81	10,93	5,88				1					
	11:00	16,78	10,91	5,87				1					
	12:00	17,22	11,20	6,03				1					
	13:00	17,17	11,16	6,01				1					
	14:00	15,69	10,20	5,49				1					
	15:00	15,23	9,90	5,33				1					
	16:00	15,18	9,87	5,31				1					
	17:00	16,95	11,02	5,93				1					
	18:00	19,32	12,56	6,76				1					
	19:00	22,21	14,44	7,77				1					1
	20:00	21,93	14,25	7,67				1					1
	21:00	20,08	13,05	7,03				1					1
	22:00	17,97	11,68	6,29				1					
	23:00	15,75	10,24	5,51				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 18/10/2022								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	14,06	9,14	4,92				1					
	01:00	13,23	8,60	4,63				1					
	02:00	12,98	8,44	4,54				1					
	03:00	12,65	8,22	4,43				1					
	04:00	12,68	8,24	4,44				1					
	05:00	13,46	8,75	4,71				1					
	06:00	14,93	9,71	5,23				1					
	07:00	16,60	10,79	5,81				1					
	08:00	17,79	11,56	6,23				1					
	09:00	17,67	11,49	6,18				1					
	10:00	17,64	11,47	6,18				1					
	11:00	17,64	11,47	6,17				1					
	12:00	17,49	11,37	6,12				1					
	13:00	17,95	11,66	6,28				1					
	14:00	18,62	12,13	6,49				1					
	15:00	17,58	11,43	6,15				1					
	16:00	17,85	11,88	5,97				1					
	17:00	18,09	13,07	5,02	1			1					
	18:00	19,63	15,10	4,53	1			1					
	19:00	21,76	17,20	4,56	1			1					
	20:00	21,58	17,41	4,17	1			1					
	21:00	19,97	16,21	3,76	1			1					
	22:00	18,00	14,80	3,21	1			1					
	23:00	16,43	13,30	3,14	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 19/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	13,73	11,91	1,82			1						
	01:00	12,72	11,18	1,54			1						
	02:00	12,50	11,09	1,41			1						
	03:00	12,23	11,07	1,17			1						
	04:00	12,26	11,26	1,01			1						
	05:00	13,09	12,12	0,98			1						
	06:00	15,00	13,74	1,26			1						1
	07:00	16,62	14,70	1,92			1						1
	08:00	17,64	15,67	1,97			1						1
	09:00	18,75	17,21	1,54			1		1				1
	10:00	17,98	16,95	1,02			1		1				1
	11:00	16,94	16,03	0,90			1						1
	12:00	16,57	15,67	0,90			1						1
	13:00	16,74	15,34	1,40			1						1
	14:00	15,69	13,23	2,47			1						1
	15:00	14,69	11,53	3,16			1						1
	16:00	15,11	11,78	3,33			1						1
	17:00	16,90	13,66	3,25			1						1
	18:00	19,05	16,14	2,91			1						1
	19:00	21,60	18,75	2,84	1		1						
	20:00	22,12	19,19	2,93	1		1						
	21:00	20,23	17,35	2,89	1		1						
	22:00	17,63	14,66	2,96	1		1						
	23:00	15,64	13,34	2,30			1						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 20/10/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	13,73	11,76	1,96			1						
	01:00	12,72	11,01	1,72			1						
	02:00	12,50	10,58	1,92			1						
	03:00	12,23	10,43	1,80			1						
	04:00	12,26	10,47	1,80			1						
	05:00	13,09	11,39	1,70			1						
	06:00	15,00	13,12	1,88			1						1
	07:00	16,62	14,55	2,07			1						1
	08:00	17,64	15,06	2,58			1						1
	09:00	18,75	16,20	2,55			1						1
	10:00	17,98	16,00	1,97			1						1
	11:00	16,94	15,13	1,81			1						1
	12:00	16,57	15,14	1,43			1						1
	13:00	16,74	15,07	1,66			1						1
	14:00	15,69	13,82	1,87			1						1
	15:00	14,69	12,34	2,35			1						1
	16:00	15,11	13,02	2,09			1						1
	17:00	16,90	13,39	3,51			1						1
	18:00	19,05	14,80	4,25	1		1						
	19:00	21,60	17,97	3,63	1		1						
	20:00	22,12	20,07	2,05	1		1						
	21:00	20,23	18,07	2,17	1		1						
	22:00	17,63	14,80	2,83	1		1						
	23:00	15,64	10,88	4,76			1						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 21/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	13,90	9,03	4,86			1						
	01:00	12,63	8,21	4,42			1						
	02:00	12,27	7,98	4,30			1						
	03:00	12,19	7,93	4,27			1						
	04:00	12,41	8,07	4,34			1						
	05:00	12,93	8,41	4,53			1						
	06:00	14,50	9,42	5,07			1						
	07:00	16,69	11,00	5,69			1						
	08:00	17,78	12,32	5,46			1						
	09:00	17,58	12,17	5,41			1						
	10:00	16,93	12,45	4,48			1						1
	11:00	16,70	12,79	3,91			1						1
	12:00	17,10	13,18	3,92			1						1
	13:00	16,65	12,67	3,98			1						1
	14:00	16,02	11,02	5,00			1						
	15:00	15,44	10,24	5,21			1						
	16:00	15,25	9,91	5,34			1						
	17:00	16,44	10,68	5,75			1						
	18:00	18,52	12,04	6,48			1						1
	19:00	21,45	13,94	7,51			1						1
	20:00	21,31	13,85	7,46			1						1
	21:00	19,69	12,92	6,76			1						1
	22:00	17,49	12,59	4,90			1						1
	23:00	15,60	11,48	4,12			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 22/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	13,31	8,99	4,32			1						
	01:00	12,46	8,49	3,96			1						
	02:00	12,05	8,56	3,49			1						
	03:00	12,03	8,82	3,20			1						
	04:00	11,90	8,57	3,33			1						
	05:00	12,69	9,36	3,33			1						
	06:00	14,11	11,30	2,81			1						
	07:00	16,94	14,26	2,69			1						1
	08:00	17,01	14,14	2,87			1						1
	09:00	16,41	13,44	2,96			1						1
	10:00	15,73	13,20	2,52			1						1
	11:00	15,84	14,23	1,61			1						1
	12:00	15,78	14,96	0,82			1						1
	13:00	15,61	14,92	0,70			1						1
	14:00	14,82	14,03	0,79			1						1
	15:00	13,97	12,84	1,12			1						1
	16:00	14,25	12,57	1,68			1						1
	17:00	16,18	13,68	2,51			1						1
	18:00	18,34	15,56	2,78			1						1
	19:00	20,71	18,19	2,51	1		1						
	20:00	20,43	18,32	2,11	1		1						
	21:00	18,90	17,23	1,68	1		1						
	22:00	16,83	15,77	1,06	1		1						
	23:00	15,03	14,17	0,85	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 23/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή	00:00	13,02	12,22	0,80			1						
	01:00	12,18	11,56	0,62			1						
	02:00	11,79	11,33	0,46			1						
	03:00	11,76	11,33	0,43			1						
	04:00	11,64	11,18	0,46			1						
	05:00	12,41	12,06	0,35			1						
	06:00	13,80	13,42	0,38			1						1
	07:00	16,57	16,14	0,44			1						1
	08:00	16,64	15,93	0,71			1						1
	09:00	16,05	15,36	0,68			1						1
	10:00	15,38	14,82	0,56			1						1
	11:00	15,49	15,18	0,31			1						1
	12:00	15,43	15,22	0,21			1						1
	13:00	15,27	15,11	0,16			1						1
	14:00	14,50	14,19	0,31			1						1
	15:00	13,66	13,13	0,53	1		1						
	16:00	13,94	13,89	0,05	1		1						
	17:00	15,83	15,71	0,12	1		1						
	18:00	17,94	17,90	0,04	1		1						
	19:00	20,25	20,11	0,14	1		1						
	20:00	19,98	19,71	0,27	1		1						
	21:00	18,49	18,30	0,19	1		1						
	22:00	16,46	16,20	0,26	1		1						
	23:00	14,70	14,45	0,24	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 24/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα	00:00	13,70	13,44	0,26	1		1						
	01:00	12,82	12,53	0,29			1						
	02:00	12,40	12,05	0,35			1						
	03:00	12,38	11,98	0,40			1						
	04:00	12,25	11,79	0,47			1						
	05:00	13,06	12,53	0,54			1						1
	06:00	14,52	13,74	0,78			1						1
	07:00	17,44	16,05	1,39			1						1
	08:00	17,51	16,41	1,10			1						1
	09:00	16,89	14,85	2,04			1						1
	10:00	16,19	14,02	2,16			1						1
	11:00	16,30	14,66	1,64			1						1
	12:00	16,24	14,85	1,40			1						1
	13:00	16,07	14,68	1,39			1						1
	14:00	15,25	13,84	1,41			1						1
	15:00	14,37	12,80	1,57			1						1
	16:00	14,67	12,84	1,83			1						1
	17:00	16,66	14,77	1,89			1						1
	18:00	18,88	16,53	2,35			1		1				1
	19:00	21,31	18,40	2,91			1		1				1
	20:00	21,02	16,41	4,61			1		1				1
	21:00	19,45	14,21	5,24			1						1
	22:00	17,32	11,71	5,61			1						1
	23:00	15,47	10,05	5,41			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 25/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	13,91	13,50	0,41			1					1	
	01:00	12,92	12,45	0,47			1						
	02:00	12,55	11,84	0,71			1						
	03:00	12,42	11,91	0,51			1						
	04:00	12,27	11,52	0,75			1						
	05:00	12,99	11,91	1,09			1						
	06:00	14,57	13,35	1,22			1					1	
	07:00	16,68	15,49	1,18			1					1	
	08:00	17,18	16,17	1,02			1					1	
	09:00	16,72	15,81	0,91			1					1	
	10:00	16,23	15,27	0,96			1					1	
	11:00	15,85	14,91	0,93			1					1	
	12:00	16,04	15,38	0,66			1					1	
	13:00	16,13	15,83	0,29			1					1	
	14:00	15,15	14,92	0,23			1					1	
	15:00	14,54	14,15	0,39			1					1	
	16:00	15,28	14,63	0,65			1					1	
	17:00	16,80	15,86	0,95			1					1	
	18:00	19,29	18,13	1,16	1		1						
	19:00	21,69	20,72	0,97	1		1						
	20:00	21,66	20,86	0,80	1		1						
	21:00	19,77	19,18	0,59	1		1						
	22:00	17,63	17,34	0,29	1		1						
	23:00	16,11	15,89	0,22			1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 26/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	14,02	13,86	0,16				1			1		
	01:00	13,14	12,95	0,19				1			1		
	02:00	12,75	12,51	0,24				1			1		
	03:00	12,48	12,18	0,30				1			1		
	04:00	12,29	11,93	0,36				1			1		
	05:00	13,06	12,73	0,33				1			1		
	06:00	14,70	14,30	0,39				1			1		
	07:00	16,78	16,41	0,38	1			1					
	08:00	17,38	17,00	0,38	1			1					
	09:00	17,03	16,65	0,38	1			1					
	10:00	17,05	16,43	0,62	1			1					
	11:00	16,50	15,66	0,85	1			1					
	12:00	16,60	16,16	0,45	1			1					
	13:00	16,78	16,59	0,20	1			1					
	14:00	16,20	15,86	0,34	1			1					
	15:00	15,36	14,77	0,58	1			1					
	16:00	15,77	14,94	0,83	1			1					
	17:00	17,58	16,39	1,19	1			1					
	18:00	19,89	18,56	1,33	1			1					
	19:00	21,93	20,92	1,00	1			1					
	20:00	21,91	21,24	0,67	1			1					
	21:00	20,33	19,78	0,55	1			1					
	22:00	17,90	16,18	1,72	1			1					
	23:00	15,93	13,27	2,65				1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 27/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	14,02	9,11	4,91				1					
	01:00	13,14	8,54	4,60				1					
	02:00	12,75	8,29	4,46				1					
	03:00	12,48	8,11	4,37				1					
	04:00	12,29	7,99	4,30				1					
	05:00	13,06	8,49	4,57				1					
	06:00	14,70	9,55	5,14				1					
	07:00	16,78	10,91	5,87				1					
	08:00	17,38	11,30	6,08				1					
	09:00	17,03	11,07	5,96				1					
	10:00	17,05	11,08	5,97				1					
	11:00	16,50	10,73	5,78				1					
	12:00	16,60	10,79	5,81				1					
	13:00	16,78	10,91	5,87				1					
	14:00	16,20	10,53	5,67				1					
	15:00	15,36	9,98	5,37				1					
	16:00	15,77	10,25	5,52				1					
	17:00	17,58	11,43	6,15				1					
	18:00	19,89	12,93	6,96				1					1
	19:00	21,93	14,25	7,67				1					1
	20:00	21,91	14,24	7,67				1					1
	21:00	20,33	13,22	7,12				1					1
	22:00	17,90	11,64	6,27				1					
	23:00	15,93	10,35	5,57				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 28/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	13,61	12,93	0,68				1					
	01:00	12,63	11,99	0,64				1					
	02:00	12,32	11,39	0,94				1					
	03:00	12,32	10,81	1,51				1					
	04:00	12,28	10,27	2,02				1					
	05:00	13,06	10,92	2,14				1					
	06:00	14,47	13,14	1,33				1					1
	07:00	16,47	15,12	1,35				1					1
	08:00	17,09	15,66	1,44				1					1
	09:00	16,85	15,28	1,56				1					1
	10:00	16,41	15,10	1,30				1					1
	11:00	16,09	15,05	1,04				1					1
	12:00	16,32	15,47	0,84				1					1
	13:00	17,26	16,65	0,61				1					1
	14:00	15,96	14,99	0,98				1					1
	15:00	14,93	13,65	1,28				1					1
	16:00	15,44	10,04	5,40				1					1
	17:00	17,19	11,17	6,02				1					1
	18:00	19,53	12,69	6,83				1					1
	19:00	18,72	12,17	6,55				1					1
	20:00	21,35	13,88	7,47				1					1
	21:00	19,76	12,84	6,91				1					
	22:00	17,50	11,38	6,13				1					
	23:00	15,75	10,24	5,51				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 29/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	13,65	8,87	4,78				1					
	01:00	12,67	8,24	4,43				1					
	02:00	12,36	8,03	4,33				1					
	03:00	12,36	8,03	4,33				1					
	04:00	12,32	8,01	4,31				1					
	05:00	13,10	8,52	4,59				1					
	06:00	14,51	9,43	5,08				1					
	07:00	16,52	10,74	5,78				1					
	08:00	17,15	11,15	6,00				1					
	09:00	16,90	10,98	5,91				1					
	10:00	16,46	10,70	5,76				1					
	11:00	16,14	10,49	5,65				1					
	12:00	16,37	10,64	5,73				1					
	13:00	17,31	11,25	6,06				1					
	14:00	16,01	10,41	5,60				1					
	15:00	14,98	9,73	5,24				1					
	16:00	15,49	10,07	5,42				1					
	17:00	17,24	11,21	6,03				1					
	18:00	19,59	12,73	6,85				1					1
	19:00	18,78	12,21	6,57				1					1
	20:00	21,42	13,92	7,50				1					1
	21:00	19,82	12,88	6,94				1					1
	22:00	17,56	11,41	6,14				1					
	23:00	15,80	10,27	5,53				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 30/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή	00:00	13,24	8,61	4,63				1					
	01:00	12,29	7,99	4,30				1					
	02:00	11,99	7,79	4,20				1					
	03:00	11,99	7,79	4,20				1					
	04:00	11,95	7,77	4,18				1					
	05:00	12,71	8,26	4,45				1					
	06:00	14,08	9,15	4,93				1					
	07:00	16,02	10,41	5,61				1					
	08:00	16,63	10,81	5,82				1					
	09:00	16,39	10,65	5,74				1					
	10:00	15,96	10,38	5,59				1					
	11:00	15,65	10,18	5,48				1					
	12:00	15,88	10,32	5,56				1					
	13:00	16,79	11,56	5,23				1					
	14:00	15,53	10,24	5,29				1					
	15:00	14,53	9,71	4,82				1					
	16:00	15,02	10,63	4,39				1					
	17:00	16,72	12,24	4,48				1					1
	18:00	19,00	14,11	4,89				1					1
	19:00	18,22	13,29	4,92				1					1
	20:00	20,77	16,00	4,78				1					1
	21:00	19,22	14,62	4,60				1					1
	22:00	17,03	12,87	4,16				1					1
	23:00	15,32	11,46	3,87				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 31/10/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα	00:00	14,06	10,33	3,73				1					
	01:00	13,05	9,73	3,32				1					
	02:00	12,73	9,53	3,20				1					
	03:00	12,73	9,62	3,11				1					
	04:00	12,69	9,43	3,26				1					
	05:00	13,49	10,03	3,46				1					
	06:00	14,95	11,26	3,69				1					
	07:00	17,01	13,02	4,00				1					1
	08:00	17,66	13,03	4,64				1					1
	09:00	17,41	12,48	4,93				1					1
	10:00	16,95	12,23	4,72				1					1
	11:00	16,62	12,14	4,48				1					1
	12:00	16,86	12,56	4,30				1					1
	13:00	17,83	13,64	4,19				1					1
	14:00	16,49	12,70	3,79				1					1
	15:00	15,43	11,48	3,95				1					1
	16:00	15,95	11,91	4,04				1					1
	17:00	17,76	13,68	4,07				1					1
	18:00	20,17	15,81	4,36	1			1					
	19:00	19,34	14,89	4,45	1			1					
	20:00	22,06	18,03	4,03	1			1					
	21:00	20,41	16,38	4,03	1			1					
	22:00	18,08	13,72	4,36	1			1					
	23:00	16,27	11,68	4,59				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 1/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	14,19	10,64	3,55				1					
	01:00	13,30	10,56	2,74				1					
	02:00	12,82	10,19	2,63				1					
	03:00	12,75	10,25	2,50				1					
	04:00	12,68	10,25	2,43				1					
	05:00	13,32	10,75	2,57				1					
	06:00	14,90	12,09	2,81				1					1
	07:00	17,21	14,21	3,00				1					1
	08:00	17,98	14,94	3,04				1					1
	09:00	17,89	15,41	2,48				1					1
	10:00	17,13	14,89	2,24				1					1
	11:00	16,60	14,70	1,90				1					1
	12:00	16,48	14,81	1,66				1					1
	13:00	16,83	15,16	1,67				1					1
	14:00	15,97	14,15	1,82				1					1
	15:00	14,87	12,93	1,94				1					1
	16:00	15,42	13,22	2,19				1					1
	17:00	17,19	15,07	2,12				1					1
	18:00	19,79	17,49	2,31	1			1					
	19:00	21,40	16,92	4,48	1			1					
	20:00	21,23	17,68	3,55	1			1					
	21:00	20,01	17,18	2,83	1			1					
	22:00	17,73	15,08	2,65				1					1
	23:00	15,95	13,38	2,57				1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 2/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	13,86	10,76	3,09			1						
	01:00	12,98	10,28	2,69			1						
	02:00	12,40	9,83	2,58			1						
	03:00	12,19	10,01	2,18			1						
	04:00	12,39	10,49	1,90			1						
	05:00	13,02	11,14	1,88			1						
	06:00	14,87	13,15	1,72			1						1
	07:00	16,54	15,24	1,30			1						1
	08:00	16,37	15,48	0,89			1						1
	09:00	16,30	15,71	0,60			1						1
	10:00	15,84	15,51	0,34			1						1
	11:00	15,74	15,47	0,27			1						1
	12:00	16,11	15,66	0,45			1						1
	13:00	16,39	15,53	0,86			1						1
	14:00	16,12	14,70	1,43			1						1
	15:00	16,06	14,34	1,73			1						1
	16:00	17,58	15,91	1,67			1						1
	17:00	20,29	18,76	1,54	1		1						
	18:00	22,02	20,74	1,28	1		1						
	19:00	22,00	20,98	1,03	1		1						
	20:00	21,61	20,84	0,77	1		1						
	21:00	20,05	19,50	0,54	1		1						
	22:00	17,68	17,33	0,35	1		1						
	23:00	15,64	15,34	0,29	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 3/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	13,54	13,36	0,18			1						1
	01:00	12,89	12,68	0,22			1						1
	02:00	12,45	12,20	0,25			1						1
	03:00	12,17	11,95	0,22			1						1
	04:00	12,28	11,95	0,33			1						1
	05:00	13,44	12,55	0,89			1						1
	06:00	14,34	13,30	1,04			1						1
	07:00	15,96	14,45	1,51			1						1
	08:00	16,11	14,54	1,57			1						1
	09:00	15,77	14,59	1,18			1						1
	10:00	15,19	14,28	0,91			1						1
	11:00	15,35	14,62	0,74			1						1
	12:00	16,02	15,45	0,57			1						1
	13:00	16,05	15,82	0,22			1						1
	14:00	15,65	15,51	0,14			1						1
	15:00	15,73	15,52	0,21			1						1
	16:00	17,03	16,65	0,38	1		1						
	17:00	19,60	19,18	0,42	1		1						
	18:00	21,28	20,95	0,33	1		1						
	19:00	21,17	20,87	0,30	1		1						
	20:00	20,73	20,48	0,25	1		1						
	21:00	19,33	19,26	0,07	1		1						
	22:00	17,03	16,96	0,07	1		1						
	23:00	14,90	14,87	0,03	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 4/11/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	13,91	13,86	0,05			1						1
	01:00	13,03	12,99	0,04			1						1
	02:00	12,54	12,54	0,00			1						1
	03:00	12,50	12,50	0,00			1						1
	04:00	12,76	12,75	0,00			1						1
	05:00	13,38	13,38	0,01			1						1
	06:00	14,42	14,42	0,00			1						1
	07:00	16,15	16,15	0,00	1		1						
	08:00	16,12	16,12	0,00	1		1						
	09:00	16,16	16,16	0,00	1		1						
	10:00	16,02	16,01	0,01	1		1						
	11:00	16,15	16,13	0,02	1		1						
	12:00	16,54	16,48	0,06	1		1						
	13:00	17,15	17,11	0,04	1		1						
	14:00	16,67	16,66	0,01	1		1						
	15:00	16,97	16,97	0,00	1		1						
	16:00	18,66	18,66	0,00	1		1						
	17:00	20,90	20,90	0,00	1		1						1
	18:00	22,05	22,01	0,04	1		1						1
	19:00	21,75	21,64	0,11	1		1						1
	20:00	21,41	21,17	0,24	1		1						1
	21:00	19,85	19,51	0,34	1		1						
	22:00	17,70	17,35	0,35	1		1						
	23:00	15,71	15,28	0,44	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 5/11/2022								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	13,39	12,66	0,73			1						
	01:00	12,77	11,88	0,89			1						
	02:00	12,45	11,28	1,17			1						
	03:00	12,14	10,30	1,84			1						
	04:00	12,25	9,86	2,40			1						
	05:00	12,98	9,83	3,16			1						
	06:00	14,38	10,31	4,06			1						
	07:00	16,38	12,02	4,36			1						
	08:00	16,71	13,33	3,39			1						1
	09:00	16,27	13,15	3,12			1						1
	10:00	16,14	13,06	3,08			1						1
	11:00	16,04	13,08	2,96			1						1
	12:00	16,82	13,31	3,51			1						1
	13:00	17,62	14,52	3,11			1						1
	14:00	16,72	13,99	2,72			1						1
	15:00	16,72	14,32	2,40			1						1
	16:00	17,55	14,81	2,74	1		1						
	17:00	19,98	16,35	3,63	1		1						
	18:00	21,32	17,88	3,43	1		1						
	19:00	21,34	17,46	3,88	1		1						
	20:00	20,89	17,46	3,43	1		1						
	21:00	19,32	15,90	3,42	1		1						
	22:00	17,25	13,64	3,61	1		1						
	23:00	15,30	11,12	4,19			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 6/11/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή	00:00	13,55	8,95	4,60			1						
	01:00	12,92	8,40	4,52			1						
	02:00	12,60	8,19	4,41			1						
	03:00	12,29	7,99	4,30			1						
	04:00	12,40	8,06	4,34			1						
	05:00	13,14	8,98	4,17			1						
	06:00	14,56	10,83	3,73			1						
	07:00	16,58	12,66	3,93			1						1
	08:00	16,92	12,50	4,42			1						1
	09:00	16,47	11,78	4,69			1						
	10:00	16,34	11,56	4,78			1						
	11:00	16,24	11,51	4,73			1						
	12:00	17,03	12,49	4,54			1						1
	13:00	17,84	13,42	4,42			1						1
	14:00	16,92	12,30	4,63			1						1
	15:00	16,93	11,40	5,53			1						1
	16:00	17,77	12,74	5,03	1		1						
	17:00	20,23	15,30	4,92	1		1						
	18:00	21,58	17,50	4,07	1		1						
	19:00	21,60	18,30	3,31	1		1						
	20:00	21,15	18,64	2,51	1		1						
	21:00	19,56	17,31	2,25	1		1						
	22:00	17,46	15,17	2,29	1		1						
	23:00	15,49	13,16	2,33	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 7/11/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα	00:00	13,84	12,12	1,72			1						1
	01:00	13,19	12,03	1,16			1						1
	02:00	12,86	12,27	0,60			1						1
	03:00	12,55	12,28	0,26			1						1
	04:00	12,66	12,47	0,19			1						1
	05:00	13,42	13,09	0,33			1						1
	06:00	14,86	14,25	0,61			1						1
	07:00	16,93	15,55	1,38			1						1
	08:00	17,27	14,45	2,82			1						1
	09:00	16,82	12,84	3,97			1						1
	10:00	16,68	11,42	5,26			1						
	11:00	16,57	10,77	5,80			1						
	12:00	17,39	11,30	6,09			1						
	13:00	18,21	12,23	5,98			1						
	14:00	17,28	11,44	5,84			1						
	15:00	17,28	11,23	6,05			1						
	16:00	18,14	11,79	6,35			1						
	17:00	20,65	13,42	7,23			1						1
	18:00	22,03	14,32	7,71			1						1
	19:00	22,05	14,34	7,72			1						1
	20:00	21,59	14,03	7,56			1						1
	21:00	19,97	12,98	6,99			1						1
	22:00	17,83	11,59	6,24			1						
	23:00	15,81	10,28	5,53			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 8/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	13,86	11,13	2,73			1						
	01:00	13,12	10,72	2,40			1						
	02:00	12,84	10,20	2,64			1						
	03:00	12,72	9,57	3,15			1						
	04:00	12,79	9,85	2,95			1						
	05:00	13,49	10,46	3,03			1						
	06:00	14,91	11,99	2,92			1						
	07:00	17,06	14,51	2,55	1		1						
	08:00	16,98	13,93	3,05	1		1						
	09:00	16,28	12,76	3,53	1		1						
	10:00	16,29	13,92	2,37	1		1						
	11:00	16,39	14,96	1,43	1		1						
	12:00	16,57	15,79	0,78	1		1						
	13:00	17,01	16,04	0,97	1		1						
	14:00	16,88	15,65	1,23	1		1						
	15:00	17,23	15,62	1,62	1		1						
	16:00	18,32	15,08	3,23	1		1						
	17:00	20,94	16,17	4,76	1		1						
	18:00	22,35	16,78	5,56	1		1						
	19:00	21,94	17,21	4,74	1		1						
	20:00	21,48	18,04	3,44	1		1						
	21:00	19,64	17,37	2,28	1		1						
	22:00	17,17	15,25	1,92	1		1						
	23:00	15,36	11,78	3,58			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη 9/11/2022								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	13,97	10,43	3,55			1						
	01:00	13,14	8,71	4,43			1						
	02:00	12,87	9,11	3,75			1						
	03:00	12,70	9,53	3,17			1						
	04:00	12,75	9,80	2,95			1						
	05:00	13,51	10,88	2,63			1						
	06:00	15,05	12,63	2,42			1						
	07:00	17,25	14,34	2,91	1		1						
	08:00	17,62	14,87	2,76	1		1						
	09:00	18,18	15,95	2,23	1		1						
	10:00	18,06	16,78	1,28	1		1						
	11:00	17,25	16,82	0,43	1		1						
	12:00	17,29	17,02	0,28	1		1						
	13:00	17,65	17,00	0,64	1		1						
	14:00	16,98	15,87	1,11	1		1						
	15:00	17,67	15,46	2,21	1		1						
	16:00	18,81	15,72	3,10	1		1						
	17:00	20,80	16,73	4,08	1		1						
	18:00	22,05	18,60	3,45	1		1						
	19:00	22,39	18,36	4,03	1		1						
	20:00	22,55	19,02	3,53	1		1						
	21:00	21,22	17,40	3,81	1		1						
	22:00	18,40	13,75	4,66	1		1						
	23:00	16,13	11,51	4,62			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 10/11/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	14,34	10,79	3,55			1					1	
	01:00	13,51	9,58	3,93			1					1	
	02:00	13,09	9,58	3,51			1					1	
	03:00	12,82	9,58	3,24			1					1	
	04:00	12,64	9,58	3,06			1					1	
	05:00	13,66	10,36	3,30			1					1	
	06:00	15,13	12,04	3,09			1					1	
	07:00	16,81	13,78	3,03			1					1	
	08:00	16,29	13,23	3,06			1					1	
	09:00	15,55	12,64	2,91			1					1	
	10:00	14,83	12,39	2,43			1					1	
	11:00	14,86	13,06	1,80			1					1	
	12:00	15,77	14,76	1,01			1					1	
	13:00	16,32	15,56	0,77			1					1	
	14:00	15,66	14,70	0,96			1					1	
	15:00	16,73	15,68	1,04			1					1	
	16:00	18,21	16,87	1,34			1					1	
	17:00	20,74	18,86	1,88	1		1						
	18:00	21,90	20,37	1,53	1		1						
	19:00	21,63	19,89	1,74	1		1						
	20:00	21,47	19,57	1,90	1		1						
	21:00	20,33	17,23	3,10	1		1						
	22:00	18,07	13,85	4,22			1					1	
	23:00	16,09	12,84	3,25			1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 11/11/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	14,52	13,11	1,41			1					1	
	01:00	13,52	11,86	1,66			1					1	
	02:00	13,06	11,22	1,84			1					1	
	03:00	13,02	11,53	1,49			1					1	
	04:00	13,01	11,19	1,81			1					1	
	05:00	13,64	12,00	1,65			1					1	
	06:00	15,08	13,75	1,33			1					1	
	07:00	16,57	15,20	1,37			1					1	
	08:00	16,79	15,24	1,55			1					1	
	09:00	17,04	15,15	1,89			1					1	
	10:00	16,42	15,11	1,31			1					1	
	11:00	15,78	14,85	0,93			1					1	
	12:00	15,90	15,06	0,84			1					1	
	13:00	16,67	15,33	1,34			1					1	
	14:00	16,84	15,15	1,69			1					1	
	15:00	17,26	15,09	2,18			1					1	
	16:00	18,78	16,20	2,57			1					1	
	17:00	21,52	18,36	3,16	1		1						
	18:00	22,80	19,24	3,56	1		1						
	19:00	23,09	19,19	3,89	1		1						
	20:00	22,61	18,73	3,88	1		1						
	21:00	21,27	18,66	2,61	1		1						
	22:00	19,07	16,94	2,14	1		1						
	23:00	16,52	14,17	2,35			1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 12/11/2022								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	14,04	12,55	1,49			1					1	
	01:00	13,40	11,70	1,70			1					1	
	02:00	12,80	10,98	1,81			1					1	
	03:00	12,50	10,39	2,11			1					1	
	04:00	12,52	10,41	2,11			1					1	
	05:00	13,11	10,79	2,31			1					1	
	06:00	14,71	12,55	2,16			1					1	
	07:00	16,06	13,69	2,37			1					1	
	08:00	16,25	13,80	2,46			1					1	
	09:00	16,17	13,98	2,19			1					1	
	10:00	15,73	14,19	1,54			1					1	
	11:00	15,66	14,79	0,87			1					1	
	12:00	15,79	15,38	0,40			1					1	
	13:00	16,56	16,36	0,21			1					1	
	14:00	16,34	16,29	0,05			1					1	
	15:00	16,71	16,71	0,00			1					1	
	16:00	18,25	18,25	0,00	1		1					1	
	17:00	20,73	20,73	0,00	1		1					1	
	18:00	22,06	21,97	0,10	1		1					1	
	19:00	22,11	21,80	0,31	1		1					1	
	20:00	22,00	21,62	0,38	1		1					1	
	21:00	20,72	20,11	0,60	1		1					1	
	22:00	18,74	18,06	0,68	1		1					1	
	23:00	16,63	15,82	0,81			1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 13/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή	00:00	13,85	12,43	1,42			1					1	
	01:00	13,22	11,27	1,95			1						
	02:00	12,63	10,66	1,97			1						
	03:00	12,34	10,66	1,68			1						
	04:00	12,36	11,25	1,10			1						
	05:00	12,94	11,98	0,95			1						
	06:00	14,52	13,48	1,04			1					1	
	07:00	15,85	14,95	0,90			1					1	
	08:00	16,04	15,17	0,87			1					1	
	09:00	15,96	15,55	0,40			1					1	
	10:00	15,53	15,39	0,13			1					1	
	11:00	15,45	15,31	0,14			1					1	
	12:00	15,58	15,53	0,05			1					1	
	13:00	16,35	16,31	0,04			1					1	
	14:00	16,12	16,05	0,07			1					1	
	15:00	16,49	14,35	2,15			1					1	
	16:00	18,01	15,56	2,45			1					1	
	17:00	20,46	17,76	2,70	1		1						
	18:00	21,77	18,69	3,09	1		1						
	19:00	21,82	18,82	3,00	1		1						
	20:00	21,71	19,10	2,61	1		1						
	21:00	20,45	18,16	2,29	1		1						
	22:00	18,49	15,86	2,63	1		1						
	23:00	16,42	14,22	2,20	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 14/11/2022								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα	00:00	14,14	12,18	1,96			1						
	01:00	13,49	11,50	1,99			1						
	02:00	12,89	10,67	2,21			1						
	03:00	12,59	10,37	2,22			1						
	04:00	12,61	10,28	2,32			1						
	05:00	13,20	10,85	2,35			1						
	06:00	14,82	12,46	2,36			1						
	07:00	16,17	13,77	2,40			1					1	
	08:00	16,37	13,63	2,74			1					1	
	09:00	16,28	13,37	2,91			1					1	
	10:00	15,84	13,11	2,74			1					1	
	11:00	15,77	13,52	2,25			1					1	
	12:00	15,90	13,91	1,99			1					1	
	13:00	16,68	15,03	1,65			1					1	
	14:00	16,45	14,51	1,95			1					1	
	15:00	16,83	14,86	1,96			1					1	
	16:00	18,38	16,47	1,90	1		1						
	17:00	20,87	19,24	1,63	1		1						
	18:00	22,22	20,61	1,60	1		1						
	19:00	22,27	20,86	1,41	1		1					1	
	20:00	22,15	21,07	1,09	1		1					1	
	21:00	20,86	19,56	1,30	1		1					1	
	22:00	18,87	17,82	1,05	1		1						
	23:00	16,75	16,05	0,70	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 15/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	14,77	12,89	1,89			1					1	
	01:00	13,74	12,32	1,42			1					1	
	02:00	13,22	11,21	2,02			1					1	
	03:00	12,84	10,39	2,45			1					1	
	04:00	12,99	11,08	1,91			1					1	
	05:00	13,45	11,61	1,84			1					1	
	06:00	14,36	12,19	2,17			1					1	
	07:00	14,94	12,98	1,96			1					1	
	08:00	15,42	13,94	1,48			1					1	
	09:00	15,85	14,83	1,02			1					1	
	10:00	15,23	14,58	0,66			1					1	
	11:00	13,66	13,09	0,56			1					1	
	12:00	13,44	12,69	0,75			1					1	
	13:00	14,40	13,12	1,27			1					1	
	14:00	14,68	13,04	1,64			1					1	
	15:00	15,30	12,57	2,73			1					1	
	16:00	16,88	13,66	3,22			1					1	
	17:00	20,12	17,09	3,03	1		1						
	18:00	21,31	18,89	2,42	1		1						
	19:00	21,53	19,66	1,87	1		1						
	20:00	21,42	19,87	1,55	1		1						
	21:00	20,24	19,09	1,15	1		1						
	22:00	18,24	17,24	1,00	1		1						
	23:00	16,40	15,44	0,96			1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 16/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	14,78	13,96	0,82				1					1
	01:00	13,99	13,22	0,78				1					1
	02:00	13,70	12,72	0,98				1					1
	03:00	13,29	12,16	1,13				1					1
	04:00	13,23	12,32	0,91				1					1
	05:00	14,17	13,60	0,57				1					1
	06:00	15,82	15,40	0,42				1					1
	07:00	17,58	17,28	0,30	1			1					
	08:00	17,39	17,23	0,16	1			1					
	09:00	17,10	17,01	0,09	1			1					
	10:00	16,93	16,88	0,04	1			1					
	11:00	16,45	16,40	0,05	1			1					
	12:00	16,84	16,69	0,15	1			1					
	13:00	17,43	17,30	0,13	1			1					
	14:00	17,27	17,13	0,15	1			1					
	15:00	18,13	17,67	0,46	1			1					
	16:00	19,75	18,97	0,78	1			1					
	17:00	22,47	21,67	0,80			1	1					
	18:00	23,68	22,80	0,87			1	1					
	19:00	22,19	21,07	1,12			1	1					
	20:00	24,34	22,87	1,47			1	1					
	21:00	22,58	20,99	1,59			1	1					
	22:00	19,99	18,22	1,78			1	1					
	23:00	17,42	15,51	1,91				1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 17/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	15,33	13,30	2,03				1					1
	01:00	14,07	12,05	2,02				1					1
	02:00	13,71	11,79	1,92				1					1
	03:00	13,62	11,68	1,94				1					1
	04:00	13,56	11,76	1,80				1					1
	05:00	14,43	12,87	1,56				1					1
	06:00	15,98	14,68	1,30				1					1
	07:00	18,39	17,06	1,33	1			1					
	08:00	17,98	16,23	1,75	1			1					
	09:00	17,46	15,73	1,73	1			1					
	10:00	17,02	15,38	1,64	1			1					
	11:00	16,73	15,18	1,56	1			1					
	12:00	17,79	16,21	1,57	1			1					
	13:00	18,20	16,64	1,56	1			1					
	14:00	18,05	16,50	1,55	1			1					
	15:00	18,78	16,93	1,85	1			1					
	16:00	20,40	18,31	2,09	1			1					
	17:00	22,97	20,63	2,34			1	1					
	18:00	24,46	21,44	3,02			1	1					
	19:00	24,84	21,03	3,81			1	1					
	20:00	24,96	20,16	4,80			1	1					
	21:00	23,45	18,45	5,00			1	1					
	22:00	20,79	16,04	4,74				1					1
	23:00	18,14	13,93	4,21				1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 18/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	15,66	10,18	5,48				1					
	01:00	14,45	9,39	5,06				1					
	02:00	13,83	8,99	4,84				1					
	03:00	13,55	8,81	4,74				1					
	04:00	13,64	8,87	4,77				1					
	05:00	14,56	9,47	5,10				1					
	06:00	16,58	10,78	5,80				1					
	07:00	18,89	12,34	6,55				1					1
	08:00	20,25	13,98	6,27				1					1
	09:00	21,36	15,95	5,41				1					1
	10:00	21,30	15,93	5,37				1					1
	11:00	20,79	15,05	5,74				1					1
	12:00	21,69	15,33	6,36				1					1
	13:00	20,81	13,53	7,28				1					1
	14:00	21,07	13,69	7,37				1					1
	15:00	21,70	14,10	7,59				1					1
	16:00	22,93	14,91	8,03				1					1
	17:00	21,26	13,82	7,44	1			1					
	18:00	26,69	17,35	9,34	1			1					
	19:00	26,57	17,27	9,30	1			1					
	20:00	26,19	17,03	9,17	1			1					
	21:00	24,54	15,95	8,59				1					1
	22:00	21,87	14,21	7,65				1					1
	23:00	18,85	12,25	6,60				1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 19/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	15,90	10,33	5,56				1					
	01:00	14,66	9,53	5,13				1					
	02:00	14,40	9,36	5,04				1					
	03:00	14,10	9,17	4,94				1					
	04:00	13,97	9,08	4,89				1					
	05:00	14,73	9,57	5,16				1					
	06:00	16,65	10,82	5,83				1					1
	07:00	18,20	11,83	6,37				1					1
	08:00	18,73	12,18	6,56				1					1
	09:00	18,83	12,24	6,59				1					1
	10:00	19,22	12,49	6,73				1					1
	11:00	19,88	12,92	6,96				1					1
	12:00	20,33	13,22	7,12				1					1
	13:00	20,88	13,57	7,31				1					1
	14:00	20,75	13,49	7,26				1					1
	15:00	20,93	13,61	7,33				1					1
	16:00	22,38	14,55	7,83				1					1
	17:00	24,01	15,61	8,40	1			1					
	18:00	24,77	16,10	8,67	1			1					
	19:00	25,08	16,30	8,78	1			1					
	20:00	24,75	16,09	8,66	1			1					
	21:00	23,03	14,97	8,06	1			1					
	22:00	20,50	14,87	5,63				1					1
	23:00	17,77	12,45	5,32				1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 20/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή	00:00	15,54	10,10	5,44				1					
	01:00	14,53	9,44	5,08				1					
	02:00	13,83	8,99	4,84				1					
	03:00	13,44	8,73	4,70				1					
	04:00	13,35	8,68	4,67				1					
	05:00	13,74	8,93	4,81				1					
	06:00	14,35	9,33	5,02				1					
	07:00	14,93	9,70	5,22				1					
	08:00	15,02	9,76	5,26				1					1
	09:00	15,09	9,81	5,28				1					1
	10:00	15,00	9,75	5,25				1					1
	11:00	15,53	10,09	5,43				1					1
	12:00	16,14	10,49	5,65				1					1
	13:00	16,64	10,82	5,82				1					1
	14:00	15,78	10,26	5,52				1					1
	15:00	16,60	10,79	5,81				1					1
	16:00	18,43	11,98	6,45				1					1
	17:00	20,90	13,59	7,32				1					1
	18:00	22,30	14,50	7,81				1					1
	19:00	22,55	14,66	7,89				1					1
	20:00	21,82	14,18	7,64				1					1
	21:00	20,56	13,37	7,20				1					1
	22:00	18,85	12,26	6,60				1					1
	23:00	16,64	10,82	5,82				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 21/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα	00:00	15,61	10,14	5,46				1					
	01:00	14,40	9,36	5,04				1					
	02:00	13,96	9,07	4,89				1					
	03:00	13,67	8,89	4,79				1					
	04:00	13,65	8,87	4,78				1					
	05:00	14,48	9,41	5,07				1					
	06:00	16,43	10,68	5,75				1					1
	07:00	18,34	11,92	6,42				1					1
	08:00	19,27	12,53	6,75				1					1
	09:00	19,87	12,92	6,96				1					1
	10:00	20,03	13,02	7,01				1					1
	11:00	20,11	13,07	7,04				1					1
	12:00	20,78	13,51	7,27				1					1
	13:00	20,61	13,40	7,22				1					1
	14:00	20,68	13,44	7,24				1					1
	15:00	21,08	13,70	7,38				1					1
	16:00	22,40	14,56	7,84				1					1
	17:00	22,39	14,55	7,84				1					1
	18:00	25,44	18,09	7,35	1			1					
	19:00	25,54	18,58	6,95	1			1					
	20:00	25,19	17,88	7,31	1			1					
	21:00	23,52	16,40	7,12	1			1					
	22:00	20,95	13,61	7,33				1					1
	23:00	18,11	11,77	6,34				1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 22/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	15,15	10,47	4,68				1					
	01:00	14,26	9,27	4,99				1					
	02:00	13,78	8,96	4,82				1					
	03:00	13,36	8,68	4,68				1					
	04:00	13,22	8,59	4,63				1					
	05:00	13,90	9,71	4,19				1					
	06:00	15,49	12,11	3,39				1					1
	07:00	17,47	14,36	3,11				1					1
	08:00	19,18	16,23	2,95		1		1					
	09:00	20,65	18,13	2,51		1		1					
	10:00	21,25	18,80	2,45		1		1					
	11:00	21,37	19,14	2,23		1		1					
	12:00	22,26	19,77	2,49		1		1					
	13:00	22,26	19,98	2,27		1		1					
	14:00	21,16	18,49	2,67		1		1					
	15:00	21,28	19,07	2,21		1		1					
	16:00	22,07	19,29	2,77		1		1					
	17:00	23,80	19,82	3,98		1		1					
	18:00	24,25	18,50	5,75		1		1					
	19:00	23,98	17,05	6,93		1		1					
	20:00	23,63	15,36	8,27		1		1					
	21:00	22,04	14,33	7,72				1					1
	22:00	19,66	12,78	6,88				1					1
	23:00	17,56	11,42	6,15				1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 23/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	14,88	9,67	5,21				1					
	01:00	13,81	8,98	4,83				1					
	02:00	13,39	8,70	4,69				1					
	03:00	13,06	8,49	4,57				1					
	04:00	13,04	8,48	4,56				1					
	05:00	13,82	8,98	4,84				1					
	06:00	15,73	10,23	5,51				1					
	07:00	18,29	11,89	6,40				1					1
	08:00	19,70	12,81	6,90				1					1
	09:00	20,94	13,61	7,33				1					1
	10:00	21,10	13,82	7,28				1					1
	11:00	21,15	13,75	7,40				1					1
	12:00	21,27	13,82	7,44				1					1
	13:00	20,30	13,20	7,11				1					1
	14:00	18,95	12,32	6,63				1					1
	15:00	19,75	12,83	6,91				1					1
	16:00	20,29	13,19	7,10				1					1
	17:00	22,70	14,76	7,95	1			1					
	18:00	23,38	16,14	7,23	1			1					
	19:00	23,43	16,69	6,74	1			1					
	20:00	23,40	18,07	5,33	1			1					
	21:00	22,02	16,77	5,24	1			1					
	22:00	19,45	14,29	5,15				1					1
	23:00	17,08	12,31	4,77				1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 24/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	15,77	13,87	1,90				1				1	
	01:00	14,77	14,11	0,66				1				1	
	02:00	14,22	13,70	0,52				1				1	
	03:00	13,89	13,62	0,27				1				1	
	04:00	13,97	13,52	0,45				1				1	
	05:00	14,89	14,53	0,36				1				1	
	06:00	16,87	16,57	0,29			1	1					
	07:00	19,19	18,94	0,25			1	1					
	08:00	20,13	19,94	0,19			1	1					
	09:00	20,50	20,37	0,13			1	1					
	10:00	20,60	20,50	0,10			1	1					
	11:00	20,64	20,58	0,06			1	1					
	12:00	21,06	21,02	0,04			1	1					
	13:00	22,37	22,37	0,00			1	1					
	14:00	22,16	22,15	0,00			1	1					
	15:00	21,95	21,95	0,00			1	1					
	16:00	22,84	22,75	0,10			1	1					
	17:00	25,35	25,09	0,26			1	1				1	
	18:00	25,75	25,46	0,29			1	1				1	
	19:00	25,38	25,00	0,38			1	1				1	
	20:00	24,87	24,40	0,48			1	1				1	
	21:00	22,89	22,16	0,73			1	1					
	22:00	20,27	19,28	0,99			1	1					
	23:00	17,59	15,73	1,86				1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 25/11/2022								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	16,28	15,29	0,99				1				1	
	01:00	15,30	14,28	1,02				1				1	
	02:00	14,67	13,89	0,79				1				1	
	03:00	14,28	13,46	0,82				1				1	
	04:00	14,35	12,63	1,72				1				1	
	05:00	15,22	12,79	2,43				1				1	
	06:00	17,00	13,97	3,04	1			1					
	07:00	19,28	16,08	3,19	1			1					
	08:00	20,92	18,74	2,18	1			1					
	09:00	21,82	20,01	1,81	1			1					
	10:00	21,57	20,29	1,28	1			1					
	11:00	21,06	19,94	1,12	1			1					
	12:00	21,01	19,73	1,28	1			1					
	13:00	21,17	19,26	1,91	1			1					
	14:00	20,93	18,64	2,29	1			1					
	15:00	22,65	21,23	1,41	1			1				1	
	16:00	23,97	22,40	1,58	1			1				1	
	17:00	26,78	25,08	1,70			1	1				1	
	18:00	27,07	24,93	2,14			1	1				1	
	19:00	26,46	23,63	2,84			1	1					
	20:00	25,65	21,60	4,05			1	1					
	21:00	23,53	19,10	4,43			1	1					
	22:00	20,86	16,12	4,73			1	1					
	23:00	18,29	13,05	5,24				1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 26/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	16,59	12,48	4,11			1						1
	01:00	15,66	12,02	3,64			1						1
	02:00	15,00	11,41	3,59			1						1
	03:00	14,59	11,10	3,49			1						1
	04:00	14,63	12,05	2,58			1						1
	05:00	15,38	13,15	2,23			1						1
	06:00	17,02	14,72	2,30	1		1						
	07:00	19,23	16,72	2,51	1		1						
	08:00	20,58	17,64	2,94	1		1						
	09:00	21,37	18,54	2,83	1		1						
	10:00	21,71	19,20	2,51	1		1						
	11:00	21,79	19,44	2,35	1		1						
	12:00	21,86	20,12	1,74	1		1						
	13:00	22,24	20,73	1,51	1		1						
	14:00	21,84	20,25	1,59	1		1						
	15:00	23,60	19,22	4,38	1		1						
	16:00	24,51	19,62	4,89	1		1						
	17:00	26,22	20,69	5,53	1		1						
	18:00	26,44	20,05	6,39	1		1						
	19:00	26,10	18,97	7,13	1		1						
	20:00	25,42	18,51	6,92	1		1						
	21:00	23,63	17,26	6,37	1		1						
	22:00	21,22	15,15	6,08			1						1
	23:00	19,01	13,01	6,00			1						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 27/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή	00:00	15,87	10,31	5,55			1						
	01:00	14,97	9,73	5,24			1						
	02:00	14,27	9,27	4,99			1						
	03:00	13,82	8,98	4,84			1						
	04:00	13,77	8,95	4,82			1						
	05:00	14,30	9,30	5,01			1						
	06:00	15,56	10,33	5,23			1						
	07:00	17,64	14,48	3,16			1	1					
	08:00	20,08	16,78	3,29			1	1					
	09:00	22,29	19,80	2,48			1	1					
	10:00	23,70	22,14	1,56			1	1					
	11:00	24,19	23,17	1,02			1	1					
	12:00	24,18	23,41	0,77			1	1					
	13:00	23,39	22,67	0,72			1	1					
	14:00	20,59	19,89	0,70			1	1					
	15:00	20,44	19,82	0,61			1	1					
	16:00	21,70	21,34	0,37			1	1					
	17:00	22,85	22,65	0,20			1	1					
	18:00	22,92	22,76	0,16			1	1					
	19:00	22,54	22,35	0,19			1	1					
	20:00	21,85	21,63	0,22			1	1					
	21:00	20,32	20,08	0,25			1	1					
	22:00	18,40	18,19	0,21	1		1						
	23:00	16,66	16,55	0,11	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 28/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα	00:00	16,07	15,95	0,12	1		1						
	01:00	15,04	14,92	0,12	1		1						
	02:00	14,24	14,12	0,13	1		1						
	03:00	13,81	13,67	0,13	1		1						
	04:00	13,90	13,77	0,13	1		1						
	05:00	14,78	14,66	0,12	1		1						
	06:00	16,64	16,54	0,10	1		1						
	07:00	19,34	19,25	0,09			1	1					
	08:00	21,95	21,94	0,00			1	1					1
	09:00	24,02	24,01	0,00			1	1					1
	10:00	25,36	25,36	0,00			1	1					1
	11:00	26,24	26,24	0,00			1	1					1
	12:00	26,82	26,81	0,00			1	1					1
	13:00	26,60	26,60	0,00			1	1					1
	14:00	25,93	25,84	0,09			1	1					1
	15:00	25,47	25,34	0,13			1	1					1
	16:00	25,57	25,40	0,17			1	1					1
	17:00	26,41	26,09	0,32			1	1					1
	18:00	26,38	25,85	0,52			1	1					1
	19:00	25,70	24,99	0,71			1	1					1
	20:00	24,49	23,86	0,62			1	1					1
	21:00	22,61	21,98	0,63			1	1					
	22:00	20,30	19,12	1,18	1			1					
	23:00	18,19	16,39	1,79	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 29/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	16,04	14,20	1,84				1					1
	01:00	14,51	12,70	1,81				1					1
	02:00	13,76	12,13	1,63				1					1
	03:00	13,15	11,94	1,21				1					1
	04:00	12,84	11,78	1,06				1					1
	05:00	13,14	11,88	1,25				1					1
	06:00	14,07	12,75	1,32				1					1
	07:00	15,12	13,86	1,27				1					1
	08:00	16,72	15,64	1,08		1		1					
	09:00	18,60	17,76	0,84		1		1					
	10:00	19,84	19,24	0,60		1		1					
	11:00	20,89	20,37	0,52		1		1					
	12:00	21,42	21,18	0,23		1		1					
	13:00	19,97	19,84	0,14		1		1					
	14:00	18,15	17,90	0,25		1		1					
	15:00	19,27	18,89	0,37		1		1					
	16:00	21,01	20,74	0,27		1		1					
	17:00	23,21	22,95	0,26		1		1					1
	18:00	24,11	23,83	0,28		1		1					1
	19:00	24,47	24,27	0,20		1		1					1
	20:00	23,98	23,89	0,09		1		1					1
	21:00	22,62	22,58	0,04		1		1					1
	22:00	20,24	20,05	0,19		1		1					
	23:00	18,16	17,83	0,32		1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 30/11/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	17,64	17,06	0,58		1		1					
	01:00	16,48	16,13	0,36		1		1					
	02:00	15,60	15,43	0,17		1		1					
	03:00	15,11	15,06	0,05		1		1					
	04:00	15,22	15,22	0,01		1		1					
	05:00	16,25	16,24	0,01		1		1					
	06:00	18,42	18,40	0,03		1		1					
	07:00	21,56	21,49	0,07			1	1					
	08:00	24,24	23,88	0,36			1	1					
	09:00	24,80	24,26	0,53			1	1					
	10:00	24,68	24,08	0,60			1	1					
	11:00	24,87	24,02	0,84			1	1					
	12:00	24,19	22,85	1,34			1	1					
	13:00	24,02	22,41	1,61			1	1					
	14:00	24,34	22,10	2,24			1	1					
	15:00	25,20	22,03	3,17			1	1					
	16:00	27,05	23,61	3,44	1		1	1					
	17:00	29,51	25,57	3,94	1		1	1					
	18:00	29,69	25,73	3,96	1		1	1					
	19:00	28,77	26,69	2,08	1		1	1					
	20:00	27,04	25,36	1,68	1		1	1					
	21:00	24,63	24,33	0,30	1		1	1					
	22:00	21,95	21,82	0,13	1		1	1					
	23:00	19,63	18,42	1,21	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 1/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	18,04	13,95	4,09				1					1
	01:00	16,56	10,76	5,80				1					1
	02:00	15,50	10,08	5,43				1					1
	03:00	15,08	9,80	5,28				1					1
	04:00	15,04	9,77	5,26				1					1
	05:00	15,76	10,25	5,52				1					1
	06:00	17,73	11,54	6,18				1					1
	07:00	20,48	15,56	4,93				1					1
	08:00	22,96	14,96	8,00				1					1
	09:00	24,54	15,98	8,56	1			1					
	10:00	25,18	19,59	5,58	1			1					
	11:00	25,30	23,60	1,70	1			1					1
	12:00	24,72	23,18	1,54	1			1					1
	13:00	23,84	21,57	2,27	1			1					1
	14:00	23,43	18,97	4,47	1			1					1
	15:00	23,65	20,78	2,86	1			1					1
	16:00	25,31	22,08	3,23	1			1					1
	17:00	27,53	22,05	5,48	1			1					1
	18:00	28,02	24,31	3,71			1	1					1
	19:00	28,32	26,23	2,09			1	1					1
	20:00	28,11	25,73	2,38			1	1					1
	21:00	26,37	24,25	2,13			1	1					1
	22:00	23,82	22,28	1,54			1	1					1
	23:00	20,89	19,37	1,52			1	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 2/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	17,94	13,47	4,47				1					1
	01:00	16,72	12,48	4,24				1					1
	02:00	15,79	12,77	3,02				1					1
	03:00	15,30	13,04	2,26				1					1
	04:00	15,24	12,69	2,55				1					1
	05:00	15,93	12,36	3,58				1					1
	06:00	17,64	13,49	4,15				1					1
	07:00	20,00	15,69	4,31				1					1
	08:00	22,00	18,23	3,77			1	1					
	09:00	23,54	20,10	3,44			1	1					
	10:00	23,61	19,83	3,77			1	1					
	11:00	22,78	19,21	3,57			1	1					
	12:00	22,42	19,67	2,75			1	1					
	13:00	22,43	20,44	1,99			1	1					
	14:00	22,72	21,27	1,44			1	1					
	15:00	23,87	22,90	0,96			1	1					
	16:00	25,71	25,04	0,67	1		1	1					
	17:00	27,78	27,17	0,60	1		1	1					
	18:00	27,85	27,28	0,57	1		1	1					
	19:00	27,85	27,21	0,64	1		1	1					
	20:00	27,20	26,56	0,63	1		1	1					
	21:00	26,46	25,66	0,80	1		1	1					
	22:00	23,75	22,82	0,93	1		1	1					
	23:00	21,12	20,13	0,99	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 3/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	17,38	16,47	0,91	1			1					
	01:00	16,34	15,82	0,52	1			1					
	02:00	15,57	15,16	0,41	1			1					
	03:00	15,12	14,86	0,27	1			1					
	04:00	15,18	14,04	1,13	1			1					
	05:00	15,87	13,95	1,92	1			1					
	06:00	17,42	15,31	2,11	1			1					
	07:00	19,58	17,04	2,53	1			1					
	08:00	21,12	18,23	2,89	1			1					
	09:00	21,99	19,30	2,69	1			1					
	10:00	22,18	19,79	2,38			1	1					
	11:00	21,87	19,79	2,08			1	1					
	12:00	21,85	20,32	1,52			1	1					
	13:00	22,12	20,92	1,20			1	1					
	14:00	22,32	21,46	0,85			1	1					
	15:00	23,11	22,76	0,35			1	1					
	16:00	24,38	24,08	0,29			1	1					
	17:00	26,07	25,80	0,27			1	1				1	
	18:00	26,43	25,74	0,68			1	1				1	
	19:00	26,64	24,89	1,75			1	1				1	
	20:00	26,24	21,82	4,43	1			1				1	
	21:00	24,44	20,23	4,20	1			1				1	
	22:00	22,11	19,19	2,93	1			1					
	23:00	19,95	18,00	1,95	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 4/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή	00:00	16,24	14,50	1,74				1					1
	01:00	15,26	13,62	1,65				1					1
	02:00	14,48	13,15	1,33				1					1
	03:00	14,05	12,64	1,41				1					1
	04:00	13,96	12,46	1,51				1					1
	05:00	14,45	12,73	1,72				1					1
	06:00	15,69	13,89	1,79				1					1
	07:00	17,74	15,96	1,78				1					1
	08:00	19,88	18,00	1,88			1	1					
	09:00	20,22	18,41	1,81			1	1					
	10:00	20,11	18,75	1,37			1	1					
	11:00	19,75	18,92	0,83			1	1					
	12:00	19,38	18,78	0,60			1	1					
	13:00	19,07	18,66	0,41			1	1					
	14:00	18,91	18,63	0,28			1	1					
	15:00	19,46	18,74	0,72			1	1					
	16:00	20,76	19,89	0,87			1	1					
	17:00	22,81	21,88	0,93			1	1					
	18:00	23,20	22,55	0,64			1	1					
	19:00	23,37	22,75	0,62			1	1					
	20:00	22,89	22,27	0,62			1	1					
	21:00	21,40	21,13	0,26			1	1					
	22:00	19,43	19,28	0,15			1	1					
	23:00	17,61	17,45	0,15			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 5/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα	00:00	16,33	16,20	0,14			1	1					
	01:00	15,22	15,07	0,15	1			1					
	02:00	14,38	14,20	0,18	1			1					
	03:00	13,95	13,75	0,20	1			1					
	04:00	14,03	13,82	0,21	1			1					
	05:00	14,90	14,66	0,25	1			1					
	06:00	16,80	16,50	0,30	1			1					
	07:00	19,54	19,23	0,31	1			1					
	08:00	21,69	21,14	0,55			1	1					
	09:00	22,25	21,24	1,01			1	1					
	10:00	22,00	20,92	1,08			1	1					
	11:00	21,23	20,14	1,09			1	1					
	12:00	20,86	19,73	1,13			1	1					
	13:00	20,79	19,54	1,25			1	1					
	14:00	20,84	19,36	1,48			1	1					
	15:00	21,77	20,08	1,68			1	1					
	16:00	23,52	21,67	1,85			1	1					
	17:00	25,43	23,39	2,03			1	1					
	18:00	26,05	23,56	2,49			1	1					
	19:00	26,11	23,40	2,72			1	1					
	20:00	25,64	22,96	2,67			1	1					
	21:00	23,69	20,93	2,76			1	1					
	22:00	21,24	18,25	2,99			1	1					
	23:00	18,99	15,85	3,14			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 6/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	17,37	15,26	2,10			1						1
	01:00	15,89	13,77	2,12			1						1
	02:00	15,08	13,11	1,96			1						1
	03:00	14,54	12,94	1,60			1						1
	04:00	14,61	12,93	1,67			1						1
	05:00	15,63	14,24	1,38			1						1
	06:00	17,93	16,71	1,23		1	1						
	07:00	20,83	19,81	1,02		1	1						
	08:00	22,54	21,74	0,80		1	1						
	09:00	22,95	22,19	0,77		1	1						
	10:00	22,69	21,69	1,01		1	1						
	11:00	22,31	21,62	0,69		1	1						
	12:00	22,03	21,42	0,61		1	1						
	13:00	22,13	21,86	0,27		1	1						
	14:00	22,30	22,10	0,20		1	1						
	15:00	23,17	23,00	0,17	1	1	1						
	16:00	25,16	24,94	0,23	1	1	1						
	17:00	28,61	28,25	0,36	1	1	1						
	18:00	29,85	29,51	0,34	1	1	1						
	19:00	29,50	29,24	0,26	1	1	1						
	20:00	29,13	28,93	0,20	1	1	1						
	21:00	26,74	26,59	0,15	1	1	1						
	22:00	23,11	22,93	0,18	1	1	1						
	23:00	20,12	19,76	0,37		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 7/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	18,12	18,03	0,09	1		1						
	01:00	16,70	16,65	0,06	1		1						
	02:00	15,67	15,64	0,03	1		1						
	03:00	15,21	15,21	0,00	1		1						
	04:00	15,30	15,29	0,00	1		1						
	05:00	16,23	16,23	0,00	1		1						
	06:00	18,64	18,64	0,00	1		1						
	07:00	21,72	21,72	0,00	1	1	1						
	08:00	23,27	23,27	0,00	1	1	1						
	09:00	23,31	23,31	0,00	1	1	1						
	10:00	23,24	23,22	0,02	1	1	1						
	11:00	23,07	22,97	0,10	1	1	1						
	12:00	23,13	23,02	0,11	1	1	1						
	13:00	23,02	22,98	0,04	1	1	1						
	14:00	23,24	23,20	0,03	1	1	1						
	15:00	24,30	24,30	0,00	1	1	1						
	16:00	26,72	26,72	0,00	1	1	1						
	17:00	28,21	28,21	0,00	1	1	1						
	18:00	29,52	29,52	0,00	1	1	1						
	19:00	30,12	30,12	0,00	1	1	1						
	20:00	29,98	29,94	0,04	1	1	1						
	21:00	27,89	27,79	0,10	1	1	1						
	22:00	24,17	24,00	0,17	1	1	1						
	23:00	20,94	20,76	0,18		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 8/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	17,82	16,96	0,87		1	1						
	01:00	16,52	15,33	1,19			1						1
	02:00	15,65	14,38	1,28			1						1
	03:00	15,13	13,49	1,63			1						1
	04:00	15,23	13,15	2,08			1						1
	05:00	16,08	14,00	2,08			1						1
	06:00	18,07	15,86	2,21	1		1						
	07:00	20,85	17,75	3,10	1		1						
	08:00	22,49	18,59	3,91	1		1						
	09:00	23,60	19,19	4,41	1		1						
	10:00	24,15	18,94	5,22	1		1						
	11:00	23,98	18,58	5,40	1		1						
	12:00	23,64	18,62	5,02	1		1						
	13:00	23,68	18,99	4,69	1		1						
	14:00	23,84	19,27	4,57	1		1						
	15:00	24,82	21,70	3,12	1	1	1						
	16:00	25,64	23,81	1,83	1	1	1						
	17:00	29,08	27,15	1,93	1	1	1						
	18:00	29,94	28,10	1,83	1	1	1						
	19:00	29,83	27,72	2,11	1	1	1						
	20:00	29,14	26,50	2,64	1	1	1						
	21:00	27,12	22,65	4,47	1	1	1						
	22:00	23,96	17,23	6,73		1	1						
	23:00	20,95	15,42	5,53		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 9/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	17,83	11,59	6,24			1						
	01:00	16,75	10,89	5,86			1						
	02:00	15,94	10,36	5,58			1						
	03:00	15,42	10,03	5,40			1						
	04:00	15,45	10,04	5,41			1						
	05:00	16,18	10,52	5,66			1						
	06:00	17,91	12,24	5,67			1						
	07:00	20,31	16,13	4,18	1		1						
	08:00	21,95	17,81	4,14	1		1						
	09:00	22,49	18,45	4,03	1		1						
	10:00	22,58	18,30	4,28	1		1						
	11:00	22,16	16,75	5,41	1		1						
	12:00	22,13	16,03	6,09	1		1						
	13:00	22,59	15,85	6,75	1		1						
	14:00	22,62	16,07	6,54	1		1						
	15:00	25,96	20,09	5,87	1	1	1						
	16:00	26,49	22,11	4,37	1	1	1						
	17:00	28,91	26,09	2,82	1	1	1						
	18:00	29,68	26,59	3,09	1	1	1						
	19:00	29,60	25,92	3,68	1	1	1						
	20:00	28,83	24,66	4,17	1	1	1						
	21:00	26,83	22,50	4,32	1	1	1						
	22:00	23,83	19,32	4,52		1	1						
	23:00	21,05	16,32	4,73		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 10/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	17,48	11,36	6,12			1						
	01:00	16,21	10,54	5,67			1						
	02:00	15,43	10,03	5,40			1						
	03:00	14,98	9,74	5,24			1						
	04:00	14,90	9,69	5,22			1						
	05:00	15,51	10,08	5,43			1						
	06:00	17,08	11,10	5,98			1						
	07:00	19,12	12,43	6,69			1						1
	08:00	21,15	13,75	7,40			1						1
	09:00	22,98	14,94	8,04			1						1
	10:00	24,28	15,78	8,50			1						1
	11:00	24,53	15,94	8,58			1						1
	12:00	23,98	15,59	8,39			1						1
	13:00	23,63	15,36	8,27			1						1
	14:00	23,81	15,47	8,33			1						1
	15:00	24,55	15,95	8,59			1						1
	16:00	25,22	16,39	8,83	1		1						
	17:00	26,39	17,15	9,24	1		1						
	18:00	26,47	17,20	9,26	1		1						
	19:00	26,45	17,19	9,26	1		1						
	20:00	26,03	16,92	9,11	1		1						
	21:00	24,44	15,89	8,55			1						1
	22:00	22,41	14,57	7,84			1						1
	23:00	20,39	13,25	7,14			1						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 11/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή	00:00	16,29	10,59	5,70			1						
	01:00	15,26	9,92	5,34			1						
	02:00	14,47	9,40	5,06			1						
	03:00	13,93	9,05	4,87			1						
	04:00	13,73	8,93	4,81			1						
	05:00	14,08	9,15	4,93			1						
	06:00	15,09	9,81	5,28			1						
	07:00	16,73	10,88	5,86			1						
	08:00	18,75	12,19	6,56			1						1
	09:00	20,50	13,33	7,18			1						1
	10:00	21,53	14,00	7,54			1						1
	11:00	21,90	14,24	7,67			1						1
	12:00	21,96	14,27	7,69			1						1
	13:00	22,18	14,42	7,76			1						1
	14:00	22,23	14,45	7,78			1						1
	15:00	22,84	14,84	7,99			1						1
	16:00	22,60	14,69	7,91			1						1
	17:00	23,16	15,05	8,11			1						1
	18:00	23,11	15,02	8,09			1						1
	19:00	22,96	14,93	8,04			1						1
	20:00	22,62	14,70	7,92			1						1
	21:00	21,42	13,92	7,50			1						1
	22:00	19,64	12,76	6,87			1						1
	23:00	17,89	11,63	6,26			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 12/12/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα	00:00	16,17	10,51	5,66			1						
	01:00	15,02	9,77	5,26			1						
	02:00	14,23	9,25	4,98			1						
	03:00	13,77	8,95	4,82			1						
	04:00	13,81	8,98	4,83			1						
	05:00	14,61	9,49	5,11			1						
	06:00	16,47	10,71	5,76			1						
	07:00	19,18	14,64	4,55		1	1						
	08:00	21,41	17,98	3,44		1	1						
	09:00	22,27	19,54	2,73		1	1						
	10:00	22,10	19,57	2,53		1	1						
	11:00	21,75	19,47	2,28		1	1						
	12:00	21,51	19,37	2,14		1	1						
	13:00	21,46	19,44	2,02		1	1						
	14:00	21,46	19,65	1,81		1	1						
	15:00	22,71	21,16	1,54	1	1	1						
	16:00	23,80	22,40	1,40	1	1	1						
	17:00	25,67	24,55	1,12	1	1	1						
	18:00	25,70	24,79	0,91	1	1	1						
	19:00	25,43	24,35	1,08	1	1	1						
	20:00	24,87	23,73	1,14	1	1	1						
	21:00	23,21	21,78	1,42	1	1	1						
	22:00	20,86	18,71	2,16	1		1						
	23:00	18,76	15,96	2,80	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 13/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	16,51	10,73	5,78				1					
	01:00	15,14	9,84	5,30				1					
	02:00	14,80	9,62	5,18				1					
	03:00	14,37	9,34	5,03				1					
	04:00	14,26	9,27	4,99				1					
	05:00	15,15	9,85	5,30				1					
	06:00	17,20	11,18	6,02				1					
	07:00	19,67	12,79	6,89	1			1					
	08:00	21,98	14,29	7,69	1			1					
	09:00	23,70	15,41	8,30	1			1					
	10:00	24,80	20,08	4,73	1			1					
	11:00	25,26	21,46	3,81	1			1					1
	12:00	24,91	22,36	2,55	1			1					1
	13:00	24,00	21,86	2,14	1			1					1
	14:00	23,55	21,29	2,25	1			1					1
	15:00	24,07	21,89	2,19	1			1					1
	16:00	25,00	23,18	1,82	1			1					1
	17:00	27,25	25,71	1,54			1	1					1
	18:00	27,82	26,66	1,16			1	1					1
	19:00	27,84	26,65	1,19			1	1					1
	20:00	27,47	25,97	1,50			1	1					1
	21:00	25,21	23,96	1,26			1	1					
	22:00	22,13	19,94	2,20			1	1					
	23:00	19,32	16,58	2,74			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 14/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	16,51	10,73	5,78				1					
	01:00	15,14	9,84	5,30				1					
	02:00	14,80	9,62	5,18				1					
	03:00	14,37	9,34	5,03				1					
	04:00	14,26	9,27	4,99				1					
	05:00	15,15	9,85	5,30				1					
	06:00	17,20	11,18	6,02				1					
	07:00	19,67	13,38	6,30		1		1					
	08:00	21,98	14,29	7,69		1		1					
	09:00	23,70	15,41	8,30		1		1					
	10:00	24,80	20,08	4,73		1		1					
	11:00	25,26	21,46	3,81		1		1					
	12:00	24,91	22,36	2,55		1		1					
	13:00	24,00	21,86	2,14		1		1					
	14:00	23,55	21,29	2,25		1		1					
	15:00	24,07	21,89	2,19		1		1					
	16:00	25,00	23,18	1,82			1	1					
	17:00	27,25	25,71	1,54			1	1					1
	18:00	27,82	26,66	1,16			1	1					1
	19:00	27,84	26,65	1,19			1	1					1
	20:00	27,47	25,97	1,50			1	1					1
	21:00	25,21	23,96	1,26			1	1					
	22:00	22,13	19,94	2,20			1	1					
	23:00	19,32	16,58	2,74			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 15/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	17,30	15,66	1,64				1					1
	01:00	16,10	13,86	2,24				1					1
	02:00	15,20	12,22	2,98				1					1
	03:00	14,79	10,82	3,97				1					
	04:00	14,73	10,39	4,35				1					
	05:00	15,63	10,73	4,89				1					
	06:00	17,61	11,90	5,71				1					
	07:00	20,19	14,33	5,86	1			1					
	08:00	21,67	14,70	6,97	1			1					
	09:00	22,77	15,39	7,37	1			1					
	10:00	23,87	16,72	7,15	1			1					
	11:00	24,64	17,95	6,68	1			1					
	12:00	24,64	17,86	6,79	1			1					
	13:00	24,71	17,40	7,31	1			1					
	14:00	24,62	17,61	7,01	1			1					
	15:00	24,86	18,45	6,41	1			1					
	16:00	25,47	19,75	5,72			1	1					
	17:00	27,01	21,18	5,83			1	1					
	18:00	27,31	21,72	5,59			1	1					
	19:00	27,44	22,04	5,40			1	1					
	20:00	27,18	20,18	7,00			1	1					
	21:00	25,17	19,06	6,11			1	1					
	22:00	22,06	16,39	5,67			1	1					
	23:00	19,28	13,69	5,59				1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 16/12/2022								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	17,14	11,14	6,00				1					
	01:00	16,18	10,52	5,66				1					
	02:00	15,35	9,98	5,37				1					
	03:00	14,94	9,71	5,23				1					
	04:00	14,68	9,54	5,14				1					
	05:00	15,38	10,00	5,38				1					
	06:00	17,15	11,15	6,00				1					
	07:00	19,48	12,66	6,82				1					1
	08:00	21,36	13,88	7,48				1					1
	09:00	22,56	14,66	7,90				1					1
	10:00	23,12	15,03	8,09				1					1
	11:00	22,96	14,93	8,04				1					1
	12:00	22,63	14,83	7,80				1					1
	13:00	22,35	15,17	7,18				1					1
	14:00	22,47	15,04	7,42				1					1
	15:00	23,30	16,59	6,71			1	1					
	16:00	24,70	20,70	4,00			1	1					
	17:00	26,37	23,79	2,58			1	1					
	18:00	26,77	24,28	2,49			1	1					
	19:00	26,75	24,59	2,16			1	1					
	20:00	26,54	24,07	2,47			1	1					
	21:00	24,95	22,49	2,46			1	1					
	22:00	22,26	20,11	2,16			1	1					
	23:00	19,57	17,77	1,80			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 17/12/2022								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	16,51	10,79	5,72				1					1
	01:00	15,52	11,05	4,48				1					1
	02:00	14,74	12,24	2,50				1					1
	03:00	14,29	11,83	2,46				1					1
	04:00	14,25	11,02	3,23				1					1
	05:00	14,83	11,19	3,64				1					1
	06:00	16,31	11,81	4,50				1					1
	07:00	18,34	12,68	5,67				1					1
	08:00	20,05	15,31	4,74				1					1
	09:00	20,96	17,63	3,33	1			1					
	10:00	21,25	17,89	3,35	1			1					
	11:00	21,14	17,23	3,91	1			1					
	12:00	20,79	16,82	3,97	1			1					
	13:00	20,87	16,75	4,12	1			1					
	14:00	21,38	17,04	4,34	1			1					
	15:00	22,47	17,93	4,53	1			1					
	16:00	23,84	19,29	4,55	1			1					
	17:00	25,28	20,70	4,57			1	1					
	18:00	25,22	20,68	4,54			1	1					
	19:00	25,04	20,43	4,61			1	1					
	20:00	24,56	19,93	4,63			1	1					
	21:00	23,11	18,44	4,67			1	1					
	22:00	20,72	16,12	4,59				1					1
	23:00	18,58	14,29	4,29				1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 18/12/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή	00:00	15,40	11,49	3,91				1					
	01:00	14,50	10,87	3,63				1					
	02:00	13,70	10,28	3,42				1					
	03:00	13,16	10,04	3,11				1					
	04:00	12,97	10,37	2,60				1					
	05:00	13,31	11,00	2,31				1					
	06:00	14,31	12,28	2,03				1					
	07:00	15,87	14,16	1,71		1		1					
	08:00	17,03	15,47	1,56		1		1					
	09:00	17,39	16,30	1,09		1		1					
	10:00	17,49	16,85	0,64		1		1					
	11:00	17,29	16,73	0,56		1		1					
	12:00	17,52	17,00	0,52		1		1					
	13:00	17,45	17,04	0,41		1		1					
	14:00	17,24	16,87	0,37		1		1					
	15:00	18,02	17,99	0,03		1		1					
	16:00	19,39	19,30	0,09		1		1					
	17:00	21,41	21,30	0,12			1	1					
	18:00	21,60	21,35	0,25			1	1					
	19:00	21,44	21,13	0,31			1	1					
	20:00	21,01	20,69	0,32			1	1					
	21:00	19,78	19,37	0,41	1			1					
	22:00	17,87	17,07	0,80	1			1					
	23:00	16,12	14,83	1,30	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 19/12/2022								
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα	00:00	15,11	12,74	2,37	1			1					
	01:00	14,13	10,44	3,69				1					
	02:00	13,47	8,75	4,71				1					
	03:00	13,07	8,50	4,57				1					
	04:00	13,13	8,53	4,59				1					
	05:00	13,98	9,09	4,89				1					
	06:00	15,84	10,30	5,54				1					
	07:00	18,51	12,03	6,48				1					
	08:00	20,83	13,54	7,29	1			1					
	09:00	22,00	14,30	7,70	1			1					
	10:00	22,23	14,45	7,78	1			1					
	11:00	22,05	14,33	7,72	1			1					
	12:00	22,00	14,30	7,70	1			1					
	13:00	22,11	14,37	7,74	1			1					
	14:00	22,19	14,43	7,77	1			1					
	15:00	22,69	14,75	7,94	1			1					
	16:00	23,85	15,50	8,35	1			1					
	17:00	25,90	16,83	9,06	1			1					
	18:00	25,90	16,83	9,06	1			1					
	19:00	25,47	16,55	8,91	1			1					
	20:00	24,66	16,03	8,63	1			1					
	21:00	22,89	14,88	8,01	1			1					
	22:00	20,35	13,22	7,12				1					1
	23:00	18,11	11,77	6,34				1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 20/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	16,84	10,95	5,90				1					
	01:00	15,60	10,14	5,46				1					
	02:00	14,77	9,60	5,17				1					
	03:00	14,39	9,36	5,04				1					
	04:00	14,52	9,44	5,08				1					
	05:00	15,51	10,08	5,43				1					
	06:00	17,88	11,62	6,26				1					
	07:00	21,18	13,77	7,41	1			1					
	08:00	23,49	15,27	8,22	1			1					
	09:00	24,83	16,14	8,69	1			1					
	10:00	25,22	16,39	8,83	1			1					
	11:00	24,94	16,21	8,73	1			1					
	12:00	24,71	16,06	8,65	1			1					
	13:00	24,54	15,95	8,59	1			1					
	14:00	24,54	15,95	8,59	1			1					
	15:00	25,63	16,66	8,97	1			1					
	16:00	27,50	18,00	9,50	1			1					
	17:00	29,70	20,02	9,68			1	1					
	18:00	29,73	20,08	9,65			1	1					
	19:00	29,25	20,14	9,12			1	1					
	20:00	28,93	20,45	8,48			1	1					
	21:00	26,78	18,84	7,94			1	1					
	22:00	23,06	16,10	6,96			1	1					
	23:00	20,06	13,81	6,25				1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 21/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	16,05	10,43	5,62				1					
	01:00	14,77	9,60	5,17				1					
	02:00	14,06	9,14	4,92				1					
	03:00	13,80	8,97	4,83				1					
	04:00	13,83	8,99	4,84				1					
	05:00	14,50	9,42	5,07				1					
	06:00	16,89	10,98	5,91				1					
	07:00	19,86	12,91	6,95				1					1
	08:00	20,94	13,61	7,33				1					1
	09:00	21,34	15,70	5,65		1		1					
	10:00	21,81	17,54	4,27		1		1					
	11:00	21,73	18,54	3,19		1		1					
	12:00	21,66	19,54	2,12		1		1					
	13:00	22,30	20,47	1,83		1		1					
	14:00	21,96	20,21	1,74		1		1					
	15:00	24,32	20,51	3,80		1		1					
	16:00	25,22	21,86	3,36			1	1					
	17:00	27,07	24,10	2,97			1	1					1
	18:00	27,88	25,31	2,57			1	1					1
	19:00	28,36	26,23	2,13			1	1					1
	20:00	28,15	26,69	1,46			1	1					1
	21:00	26,58	25,63	0,95			1	1					1
	22:00	23,55	23,17	0,38			1	1					
	23:00	20,69	20,49	0,20	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 22/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	18,96	17,50	1,45	1			1					
	01:00	17,61	16,42	1,19	1			1					
	02:00	16,72	15,74	0,98	1			1					
	03:00	16,29	15,47	0,83	1			1					
	04:00	16,40	15,99	0,41	1			1					
	05:00	17,47	17,12	0,35	1			1					
	06:00	20,00	19,56	0,44	1			1					
	07:00	23,21	22,94	0,28			1	1					
	08:00	24,32	24,22	0,10			1	1					
	09:00	23,57	23,56	0,00			1	1					
	10:00	22,98	22,97	0,00			1	1					
	11:00	22,48	22,48	0,00			1	1					
	12:00	22,37	22,37	0,00			1	1					
	13:00	22,54	22,53	0,00			1	1					
	14:00	22,90	22,90	0,00			1	1					
	15:00	24,08	24,08	0,00			1	1					
	16:00	27,05	27,05	0,00	1		1	1					
	17:00	30,16	30,15	0,01	1		1	1					
	18:00	30,64	30,60	0,04	1		1	1					
	19:00	30,65	30,61	0,04	1		1	1					
	20:00	30,17	30,17	0,00	1		1	1					
	21:00	27,89	27,89	0,00	1		1	1					
	22:00	24,63	24,63	0,00	1		1	1					
	23:00	21,19	21,19	0,00			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 23/12/2022							
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	18,96	17,50	1,45		1		1					
	01:00	17,61	16,42	1,19		1		1					
	02:00	16,72	15,74	0,98		1		1					
	03:00	16,29	15,47	0,83		1		1					
	04:00	16,40	15,99	0,41		1		1					
	05:00	17,47	17,12	0,35		1		1					
	06:00	20,00	19,56	0,44		1		1					
	07:00	23,21	22,94	0,28			1	1					
	08:00	24,32	24,22	0,10			1	1					
	09:00	23,57	23,56	0,00			1	1					
	10:00	22,98	22,97	0,00			1	1					
	11:00	22,48	22,48	0,00			1	1					
	12:00	22,37	22,37	0,00			1	1					
	13:00	22,54	22,53	0,00			1	1					
	14:00	22,90	22,90	0,00			1	1					
	15:00	24,08	24,08	0,00			1	1					
	16:00	27,05	27,05	0,00	1		1	1					
	17:00	30,16	30,15	0,01	1		1	1					
	18:00	30,64	30,60	0,04	1		1	1					
	19:00	30,65	30,61	0,04	1		1	1					
	20:00	30,17	30,17	0,00	1		1	1					
	21:00	27,89	27,89	0,00	1		1	1					
	22:00	24,63	24,63	0,00	1		1	1					
	23:00	21,19	21,19	0,00			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 24/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	20,11	20,07	0,04		1		1					
	01:00	18,74	18,74	0,00		1		1					
	02:00	17,73	17,73	0,00		1		1					
	03:00	17,06	17,06	0,00		1		1					
	04:00	16,82	16,78	0,04		1		1					
	05:00	17,28	17,23	0,04		1		1					
	06:00	18,64	18,61	0,03		1		1					
	07:00	20,83	20,79	0,03			1	1					
	08:00	22,68	22,68	0,00			1	1					
	09:00	23,53	23,53	0,00			1	1					
	10:00	24,25	24,25	0,00	1		1	1					
	11:00	24,78	24,78	0,00	1		1	1					
	12:00	24,43	24,42	0,01	1		1	1					
	13:00	24,93	24,89	0,03	1		1	1					
	14:00	25,29	25,26	0,04	1		1	1					
	15:00	26,43	26,43	0,00	1		1	1					
	16:00	28,57	28,57	0,00	1		1	1					
	17:00	32,99	32,99	0,00		1	1	1					
	18:00	33,64	33,63	0,00		1	1	1					
	19:00	33,27	33,27	0,00		1	1	1					
	20:00	32,15	32,15	0,00		1	1	1					
	21:00	29,85	29,85	0,00		1	1	1					
	22:00	27,23	27,22	0,00		1	1	1					
	23:00	24,67	24,66	0,00		1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 25/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Κυριακή	00:00	20,39	20,38	0,00		1		1					
	01:00	19,19	19,18	0,00		1		1					
	02:00	18,16	18,16	0,01		1		1					
	03:00	17,38	17,35	0,03		1		1					
	04:00	16,93	16,90	0,03		1		1					
	05:00	17,06	17,01	0,04		1		1					
	06:00	17,94	17,84	0,10		1		1					
	07:00	19,71	19,56	0,15			1	1					
	08:00	22,11	21,86	0,25			1	1					
	09:00	23,67	23,50	0,17			1	1					
	10:00	24,41	23,84	0,57			1	1					
	11:00	24,71	24,02	0,68			1	1					
	12:00	24,54	23,47	1,07			1	1					
	13:00	24,33	23,08	1,25			1	1					
	14:00	24,32	22,64	1,68			1	1					
	15:00	25,03	23,39	1,64			1	1					
	16:00	26,64	25,25	1,39	1		1	1					
	17:00	30,66	29,73	0,93	1		1	1					
	18:00	31,71	30,87	0,83	1		1	1					
	19:00	31,60	30,95	0,65	1		1	1					
	20:00	30,82	30,28	0,54	1		1	1					
	21:00	28,67	28,13	0,53	1		1	1					
	22:00	26,15	25,60	0,55	1		1	1					
	23:00	23,79	23,18	0,61	1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 26/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Δευτέρα	00:00	19,75	19,08	0,66	1			1					
	01:00	18,37	17,63	0,74	1			1					
	02:00	17,20	16,33	0,87	1			1					
	03:00	16,31	14,94	1,37	1			1					
	04:00	15,80	14,36	1,44	1			1					
	05:00	15,84	14,49	1,35	1			1					
	06:00	16,54	15,47	1,07	1			1					
	07:00	18,10	17,40	0,70			1	1					
	08:00	20,28	19,89	0,39			1	1					
	09:00	21,42	21,06	0,36			1	1					
	10:00	21,32	20,99	0,33			1	1					
	11:00	20,82	20,58	0,24			1	1					
	12:00	20,35	20,17	0,18			1	1					
	13:00	20,10	19,97	0,13			1	1					
	14:00	20,49	20,37	0,12			1	1					
	15:00	21,24	21,13	0,11			1	1					
	16:00	23,20	23,11	0,09	1		1	1					
	17:00	27,44	27,41	0,03	1		1	1					
	18:00	28,65	28,62	0,03	1		1	1					
	19:00	28,58	28,56	0,03	1		1	1					
	20:00	27,82	27,82	0,00	1		1	1					
	21:00	26,02	26,02	0,00	1		1	1					
	22:00	24,38	24,38	0,00	1		1	1					
	23:00	22,98	22,98	0,00	1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 27/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη	00:00	18,98	18,98	0,00	1			1					
	01:00	17,61	17,60	0,00	1			1					
	02:00	16,48	16,48	0,00	1			1					
	03:00	15,73	15,73	0,00	1			1					
	04:00	15,57	15,57	0,00	1			1					
	05:00	16,30	16,28	0,03	1			1					
	06:00	18,22	18,08	0,13	1			1					
	07:00	21,23	20,96	0,27			1	1					
	08:00	23,97	23,51	0,46			1	1					
	09:00	24,57	24,04	0,53			1	1					
	10:00	23,53	22,41	1,12			1	1					
	11:00	22,51	21,26	1,25			1	1					
	12:00	21,66	20,31	1,35			1	1					
	13:00	21,14	19,96	1,18			1	1					
	14:00	21,20	20,26	0,94			1	1					
	15:00	22,05	21,24	0,81			1	1					
	16:00	24,03	23,53	0,50	1		1	1					
	17:00	28,92	28,62	0,31	1		1	1					
	18:00	30,46	30,19	0,27	1		1	1					
	19:00	30,31	30,15	0,17	1		1	1					
	20:00	29,15	29,04	0,11	1		1	1					
	21:00	26,93	26,82	0,12	1		1	1					
	22:00	24,81	24,71	0,11	1		1	1					
	23:00	22,95	22,82	0,13			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 28/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη	00:00	19,28	19,24	0,04			1	1					
	01:00	17,51	17,29	0,21	1			1					
	02:00	16,89	16,63	0,25	1			1					
	03:00	16,42	16,23	0,19	1			1					
	04:00	16,03	15,95	0,09	1			1					
	05:00	16,75	16,43	0,32	1			1					
	06:00	18,88	18,03	0,85	1			1					
	07:00	21,68	20,62	1,06			1	1					
	08:00	22,97	21,96	1,00			1	1					
	09:00	22,87	22,13	0,74			1	1					
	10:00	21,47	20,88	0,59			1	1					
	11:00	21,44	21,06	0,38			1	1					
	12:00	21,86	21,56	0,30			1	1					
	13:00	21,62	21,27	0,35			1	1					
	14:00	21,69	21,42	0,27			1	1					
	15:00	24,12	23,90	0,22	1		1	1					
	16:00	26,56	26,34	0,22	1		1	1					
	17:00	28,91	28,69	0,22	1		1	1					
	18:00	29,91	29,77	0,15	1		1	1					
	19:00	29,93	29,78	0,16	1		1	1					
	20:00	29,19	28,88	0,30	1		1	1					
	21:00	27,50	25,31	2,19	1		1	1					
	22:00	24,92	22,65	2,27			1	1					
	23:00	21,90	20,34	1,57			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 29/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Πέμπτη	00:00	17,85	15,63	2,22	1		1						
	01:00	16,71	15,00	1,71	1		1						
	02:00	17,05	15,68	1,37	1		1						
	03:00	16,36	15,23	1,13	1		1						
	04:00	15,65	14,55	1,10	1		1						
	05:00	16,18	15,21	0,98	1		1						
	06:00	18,29	17,36	0,93	1		1						
	07:00	20,64	19,60	1,03		1	1						
	08:00	21,85	20,74	1,10		1	1						
	09:00	21,72	20,72	1,00		1	1						
	10:00	20,32	19,73	0,59		1	1						
	11:00	19,69	19,45	0,24		1	1						
	12:00	19,81	19,65	0,16		1	1						
	13:00	20,17	19,96	0,21		1	1						
	14:00	20,46	20,18	0,28		1	1						
	15:00	22,33	21,96	0,37	1	1	1						
	16:00	24,19	23,52	0,67	1	1	1						
	17:00	26,96	26,09	0,87	1	1	1						
	18:00	28,24	27,40	0,85	1	1	1						
	19:00	28,26	27,66	0,60	1	1	1						
	20:00	27,81	27,45	0,36	1	1	1						
	21:00	26,33	26,09	0,25	1	1	1						
	22:00	23,65	23,47	0,18	1	1	1						
	23:00	20,82	20,65	0,17		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 30/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή	00:00	17,76	17,75	0,01			1	1					
	01:00	16,54	16,54	0,00	1			1					
	02:00	16,82	16,82	0,00	1			1					
	03:00	16,18	16,18	0,00	1			1					
	04:00	15,63	15,63	0,00	1			1					
	05:00	16,18	16,18	0,00	1			1					
	06:00	18,02	18,01	0,00	1			1					
	07:00	20,41	20,34	0,07			1	1					
	08:00	21,66	21,57	0,08			1	1					
	09:00	21,86	21,79	0,07			1	1					
	10:00	20,70	20,68	0,01			1	1					
	11:00	19,94	19,88	0,05			1	1					
	12:00	20,02	20,01	0,00			1	1					
	13:00	20,61	20,60	0,00			1	1					
	14:00	20,56	20,55	0,00			1	1					
	15:00	22,20	22,20	0,00			1	1					
	16:00	24,05	24,05	0,00	1		1	1					
	17:00	26,68	26,68	0,00	1		1	1					
	18:00	27,93	27,93	0,00	1		1	1					
	19:00	28,02	28,02	0,00	1		1	1					
	20:00	27,61	27,61	0,00	1		1	1					
	21:00	26,01	26,01	0,00	1		1	1					
	22:00	23,36	23,36	0,00	1		1	1					
	23:00	20,71	20,70	0,00			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 31/12/2022								
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο	00:00	18,39	18,39	0,00			1	1					
	01:00	16,91	16,90	0,00	1			1					
	02:00	17,01	17,01	0,00	1			1					
	03:00	16,48	16,48	0,00	1			1					
	04:00	15,86	15,86	0,00	1			1					
	05:00	16,44	16,44	0,00	1			1					
	06:00	18,13	18,13	0,00	1			1					
	07:00	20,31	20,31	0,00			1	1					
	08:00	22,09	22,09	0,00			1	1					
	09:00	22,06	22,06	0,00			1	1					
	10:00	20,97	20,93	0,04			1	1					
	11:00	20,61	20,45	0,16			1	1					
	12:00	20,84	20,69	0,15			1	1					
	13:00	21,16	21,04	0,12			1	1					
	14:00	21,41	21,33	0,08			1	1					
	15:00	23,86	23,83	0,03	1		1	1					
	16:00	25,73	25,71	0,02	1		1	1					
	17:00	28,03	27,95	0,08	1		1	1					
	18:00	29,38	29,14	0,24	1		1	1					
	19:00	29,50	28,44	1,06	1		1	1					
	20:00	28,86	27,43	1,42	1		1	1					
	21:00	27,00	25,49	1,51	1		1	1					
	22:00	24,45	23,08	1,37			1	1					
	23:00	21,60	20,06	1,54			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.