

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	8,500	10,500	10,000	10,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	38,56		1	1	1		1	1		1	1	
	01:00	36,50		1	1	1		1	1		1	1	
	02:00	34,66		1	1	1		1	1		1	1	
	03:00	33,64		1	1	1		1	1		1	1	
	04:00	33,15		1	1	1		1	1		1	1	
	05:00	33,29		1	1	1		1	1		1	1	
	06:00	33,96		1	1	1		1	1		1	1	
	07:00	37,94		1	1	1	1	1	1		1	1	
	08:00	41,68		1	1	1	1	1	1		1	1	1
	09:00	43,81		1	1	1	1	1	1		1	1	4
	10:00	45,67		1	1	1	1	1	1		1	1	6
	11:00	46,05		1	1	1	1	1	1		1	1	6
	12:00	47,34		1	1	1	1	1	1		1	1	8
	13:00	47,64		1	1	1	1	1	1		1	1	8
	14:00	46,87		1	1	1	1	1	1		1	1	8
	15:00	46,51		1	1	1	1	1	1		1	1	7
	16:00	46,94		1	1	1	1	1	1		1	1	8
	17:00	46,47		1	1	1	1	1	1		1	1	7
	18:00	47,50		1	1	1	1	1	1		1	1	8
	19:00	47,48		1	1	1	1	1	1		1	1	8
	20:00	47,87		1	1	1	1	1	1		1	1	9
	21:00	47,00		1	1	1	1	1	1		1	1	8
	22:00	45,44		1	1	1	1	1	1		1	1	6
	23:00	41,11		1	1	1	1	1	1		1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Οι Α/Σ 31 και 32 βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης