

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	8,500	10,500	10,000	10,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	38,69		1	1	1		1	1		1	1	
	01:00	35,97		1	1	1		1	1		1	1	
	02:00	34,97		1	1	1		1	1		1	1	
	03:00	33,91		1	1	1		1	1		1	1	
	04:00	32,82		1	1	1		1	1		1	1	
	05:00	33,47		1	1	1		1	1		1	1	
	06:00	33,92		1	1	1		1	1		1	1	
	07:00	38,53		1	1	1		1	1		1	1	
	08:00	42,70		1	1	1		1	1		1	1	6
	09:00	45,10		1	1	1		1	1		1	1	9
	10:00	46,84		1	1	1		1	1		1	1	11
	11:00	48,29		1	1	1		1	1		1	1	13
	12:00	48,89		1	1	1		1	1		1	1	13
	13:00	49,14		1	1	1		1	1		1	1	14
	14:00	50,25		1	1	1		1	1		1	1	15
	15:00	48,64		1	1	1		1	1		1	1	13
	16:00	47,75		1	1	1		1	1		1	1	13
	17:00	47,53		1	1	1		1	1		1	1	12
	18:00	48,00		1	1	1		1	1		1	1	12
	19:00	47,66		1	1	1		1	1		1	1	12
	20:00	47,55		1	1	1		1	1		1	1	12
	21:00	47,97		1	1	1		1	1		1	1	12
	22:00	46,52		1	1	1		1	1		1	1	11
	23:00	42,74		1	1	1		1	1		1	1	6

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Οι Α/Σ 31 και 32 βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης