

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	8,500	10,500	10,000	10,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	39,24		1	1	1	1	1		1	1	1	
	01:00	36,48		1		1	1	1		1	1	1	
	02:00	34,98		1		1	1	1		1	1	1	
	03:00	33,84		1		1	1	1		1	1	1	
	04:00	33,66		1		1	1	1		1	1	1	
	05:00	33,14		1		1	1	1		1	1	1	
	06:00	34,12		1		1	1	1		1	1	1	
	07:00	38,42		1	1	1	1	1		1	1	1	
	08:00	42,65		1	1	1	1	1		1	1	1	
	09:00	45,16		1	1	1	1	1		1	1	1	3
	10:00	47,02		1	1	1	1	1		1	1	1	6
	11:00	47,87		1	1	1	1	1		1	1	1	7
	12:00	49,08		1	1	1	1	1		1	1	1	8
	13:00	50,50		1	1	1	1	1		1	1	1	10
	14:00	50,89		1	1	1	1	1		1	1	1	10
	15:00	50,15		1	1	1	1	1		1	1	1	10
	16:00	49,45		1	1	1	1	1		1	1	1	9
	17:00	49,55		1	1	1	1	1		1	1	1	9
	18:00	50,82		1	1	1	1	1		1	1	1	10
	19:00	49,34		1	1	1	1	1		1	1	1	8
	20:00	48,88		1	1	1	1	1		1	1	1	8
	21:00	49,73		1	1	1	1	1		1	1	1	9
	22:00	47,68		1	1	1	1	1		1	1	1	6
	23:00	43,55		1	1	1	1	1		1	1	1	1

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Οι Α/Σ 31 και 32 βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης