

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 11/6/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τετάρτη	00:00	3,07	2,64	0,43	0,00	1						1		
	01:00	2,72	2,27	0,45	0,00	1						1		
	02:00	2,69	2,24	0,45	0,00	1						1		
	03:00	2,50	2,06	0,45	0,00	1						1		
	04:00	2,49	2,05	0,44	0,00	1								
	05:00	2,49	2,03	0,46	0,00	1								
	06:00	2,48	2,03	0,45	0,00	1								
	07:00	2,62	2,18	0,44	0,00	1					1			
	08:00	2,86	2,41	0,44	0,00	1					1			
	09:00	3,07	2,62	0,45	0,00	1					1			
	10:00	3,10	2,65	0,44	0,00	1					1			
	11:00	3,30	2,85	0,45	0,00	1					1			
	12:00	3,40	2,56	0,44	0,40	1					1			
	13:00	3,57	2,72	0,44	0,40	1					1			
	14:00	3,52	2,66	0,46	0,40	1					1			
	15:00	3,36	2,52	0,44	0,40	1					1			
	16:00	3,30	2,45	0,45	0,40	1					1			
	17:00	3,25	2,41	0,44	0,40	1					1			
	18:00	3,34	2,50	0,44	0,40	1					1			
	19:00	3,52	2,67	0,45	0,40	1					1			
	20:00	3,65	2,81	0,44	0,40	1					1			
	21:00	3,90	2,85	0,45	0,60	1					1			
	22:00	3,73	2,89	0,44	0,40	1					1			
	23:00	3,41	2,57	0,44	0,40	1					1			

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.