

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 14/6/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Σάββατο	00:00	3,20	2,77	0,44	0,00		1					1		
	01:00	2,98	2,54	0,44	0,00		1					1		
	02:00	2,81	2,36	0,45	0,00		1					1		
	03:00	2,65	2,21	0,45	0,00		1					1		
	04:00	2,57	2,14	0,44	0,00		1							
	05:00	2,55	2,11	0,44	0,00		1							
	06:00	2,61	2,18	0,44	0,00		1				1			
	07:00	2,74	2,30	0,44	0,00		1				1			
	08:00	2,93	2,50	0,44	0,00		1				1			
	09:00	3,17	2,73	0,45	0,00		1				1			
	10:00	3,39	2,96	0,44	0,00		1				1			
	11:00	3,56	3,13	0,44	0,00		1				1	1		
	12:00	3,65	2,81	0,44	0,40		1					1		
	13:00	3,67	2,82	0,45	0,40		1					1		
	14:00	3,62	2,78	0,45	0,40		1					1		
	15:00	3,49	2,65	0,44	0,40		1					1		
	16:00	3,37	2,53	0,44	0,40		1					1		
	17:00	3,36	2,52	0,44	0,40		1					1		
	18:00	3,46	2,62	0,45	0,40		1					1		
	19:00	3,61	2,77	0,45	0,40		1					1		
	20:00	3,79	2,96	0,44	0,40		1					1		
	21:00	4,00	3,17	0,44	0,40		1				1	1		
	22:00	3,82	2,98	0,44	0,40		1				1			
	23:00	3,47	2,62	0,45	0,40		1				1			

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.