

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 17/1/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Παρασκευή	00:00	3,16	2,07	0,39	0,70	1	1							
	01:00	2,86	2,08	0,39	0,40	1	1							
	02:00	2,63	2,02	0,34	0,26	1	1							
	03:00	2,46	2,02	0,24	0,19	1	1							
	04:00	2,36	2,02	0,19	0,15	1	1							
	05:00	2,37	2,02	0,20	0,15	1	1							
	06:00	2,53	2,02	0,28	0,22	1	1							
	07:00	2,85	2,02	0,27	0,56	1	1							
	08:00	3,12	1,43	0,39	1,30	1								
	09:00	3,29	1,51	0,39	1,40	1								
	10:00	3,40	1,52	0,39	1,50	1								
	11:00	3,48	1,81	0,37	1,30	1								
	12:00	3,50	2,19	0,31	1,00	1	1							
	13:00	3,47	2,10	0,37	1,00	1	1							
	14:00	3,43	2,04	0,39	1,00	1	1							
	15:00	3,46	2,07	0,39	1,00	1	1							
	16:00	3,64	2,26	0,39	1,00	1	1							
	17:00	4,04	2,25	0,39	1,40	1	1							
	18:00	4,21	2,13	0,39	1,70	1	1							
	19:00	4,37	2,19	0,39	1,80	1	1							
	20:00	4,42	2,23	0,39	1,80	1	1							
	21:00	4,17	2,09	0,39	1,70	1	1							
	22:00	3,86	2,17	0,39	1,30	1	1							
	23:00	3,48	2,10	0,39	1,00	1	1							

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G2. Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.