

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 21/5/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τετάρτη	00:00	2,89	2,45	0,44	0,00	1						1		
	01:00	2,49	2,06	0,43	0,00	1						1		
	02:00	2,38	1,95	0,43	0,00	1								
	03:00	2,36	1,91	0,45	0,00	1								
	04:00	2,31	1,87	0,44	0,00	1								
	05:00	2,22	1,77	0,45	0,00	1								
	06:00	2,34	1,99	0,35	0,00	1								
	07:00	2,52	2,32	0,20	0,00	1							1	
	08:00	2,71	2,57	0,14	0,00	1							1	
	09:00	2,90	2,77	0,14	0,00	1							1	
	10:00	3,04	2,93	0,10	0,00	1							1	
	11:00	3,13	3,08	0,04	0,00	1						1	1	
	12:00	3,15	3,12	0,02	0,00	1						1	1	
	13:00	3,08	3,05	0,03	0,00	1						1	1	
	14:00	2,99	2,91	0,07	0,00	1							1	
	15:00	2,88	2,67	0,21	0,00	1							1	
	16:00	2,80	2,38	0,42	0,00	1							1	
	17:00	2,78	2,33	0,45	0,00	1							1	
	18:00	2,90	2,46	0,44	0,00	1							1	
	19:00	3,17	2,72	0,46	0,00	1							1	
	20:00	3,45	3,01	0,44	0,00	1						1	1	
	21:00	3,52	3,07	0,45	0,00	1						1	1	
	22:00	3,32	2,94	0,38	0,00	1							1	
	23:00	3,01	2,62	0,39	0,00	1							1	

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.