

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 23/5/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Παρασκευή	00:00	2,60	2,23	0,37	0,00	1						1		
	01:00	2,23	1,85	0,38	0,00	1								
	02:00	2,10	1,66	0,44	0,00	1								
	03:00	2,00	1,56	0,44	0,00	1								
	04:00	1,94	1,82	0,12	0,00	1								
	05:00	1,95	1,94	0,01	0,00	1								
	06:00	2,05	2,04	0,00	0,00	1								
	07:00	2,19	2,19	0,00	0,00	1						1		
	08:00	2,37	2,37	0,00	0,00	1						1		
	09:00	2,57	2,57	0,00	0,00	1						1		
	10:00	2,73	2,73	0,00	0,00	1						1		
	11:00	2,85	2,85	0,00	0,00	1						1		
	12:00	2,87	2,87	0,00	0,00	1						1		
	13:00	2,83	2,83	0,00	0,00	1						1		
	14:00	2,73	2,72	0,02	0,00	1						1		
	15:00	2,58	2,54	0,04	0,00	1						1		
	16:00	2,49	2,46	0,03	0,00	1						1		
	17:00	2,51	2,51	0,00	0,00	1						1		
	18:00	2,62	2,62	0,00	0,00	1						1		
	19:00	2,81	2,81	0,00	0,00	1						1		
	20:00	3,05	3,05	0,00	0,00	1					1	1		
	21:00	3,13	3,13	0,00	0,00	1					1	1		
	22:00	2,92	2,92	0,00	0,00	1						1		
	23:00	2,70	2,70	0,00	0,00	1						1		

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.