

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 24/5/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Σάββατο	00:00	2,51	2,51	0,00	0,00	1						1		
	01:00	2,36	2,36	0,00	0,00	1						1		
	02:00	2,20	2,18	0,03	0,00	1						1		
	03:00	2,10	2,02	0,08	0,00	1								
	04:00	2,05	1,87	0,18	0,00	1								
	05:00	2,02	1,83	0,19	0,00	1								
	06:00	2,12	1,82	0,31	0,00	1								
	07:00	2,28	1,96	0,32	0,00	1								
	08:00	2,55	2,28	0,27	0,00	1						1		
	09:00	2,79	2,35	0,44	0,00	1						1		
	10:00	2,87	2,43	0,44	0,00	1						1		
	11:00	3,01	2,56	0,45	0,00	1						1		
	12:00	3,06	2,57	0,48	0,00	1						1		
	13:00	2,99	2,51	0,48	0,00	1						1		
	14:00	2,84	2,39	0,45	0,00	1						1		
	15:00	2,65	2,19	0,46	0,00	1						1		
	16:00	2,53	2,09	0,44	0,00	1						1		
	17:00	2,52	2,06	0,46	0,00	1						1		
	18:00	2,57	2,11	0,45	0,00	1						1		
	19:00	2,78	2,34	0,44	0,00	1						1		
	20:00	3,03	2,55	0,47	0,00	1						1		
	21:00	3,13	2,67	0,45	0,00	1						1		
	22:00	2,95	2,83	0,11	0,00	1						1		
	23:00	2,74	2,65	0,10	0,00	1						1		

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.