

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 25/5/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Κυριακή	00:00	2,51	2,11	0,41	0,00	1						1		
	01:00	2,36	1,96	0,40	0,00	1								
	02:00	2,22	1,81	0,41	0,00	1								
	03:00	2,12	1,66	0,47	0,00	1								
	04:00	2,05	1,59	0,46	0,00	1								
	05:00	2,06	1,61	0,44	0,00	1								
	06:00	2,15	1,70	0,45	0,00	1								
	07:00	2,27	1,82	0,45	0,00	1								
	08:00	2,43	1,98	0,45	0,00	1								
	09:00	2,63	2,16	0,47	0,00	1						1		
	10:00	2,88	2,42	0,46	0,00	1						1		
	11:00	3,19	2,75	0,44	0,00	1						1		
	12:00	3,22	2,77	0,46	0,00	1						1		
	13:00	3,21	2,75	0,46	0,00	1						1		
	14:00	3,07	2,61	0,47	0,00	1						1		
	15:00	2,88	2,66	0,22	0,00	1						1		
	16:00	2,81	2,35	0,46	0,00	1						1		
	17:00	2,70	2,22	0,48	0,00	1						1		
	18:00	2,69	2,21	0,48	0,00	1						1		
	19:00	2,79	2,32	0,48	0,00	1						1		
	20:00	2,96	2,48	0,49	0,00	1						1		
	21:00	3,09	2,64	0,46	0,00	1						1		
	22:00	2,94	2,48	0,47	0,00	1						1		
	23:00	2,72	2,25	0,46	0,00	1						1		

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.