

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 25/6/2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	
Τετάρτη	00:00	3,01	2,75	0,26	0,00		1				1	1			
	01:00	2,81	2,54	0,27	0,00		1				1				
	02:00	2,64	2,34	0,30	0,00		1				1				
	03:00	2,52	2,17	0,35	0,00		1				1				
	04:00	2,45	2,06	0,39	0,00		1				1				
	05:00	2,38	2,00	0,38	0,00		1				1				
	06:00	2,46	2,11	0,35	0,00		1				1				
	07:00	2,83	2,56	0,26	0,00		1				1				
	08:00	3,05	2,88	0,17	0,00		1	1							
	09:00	3,31	3,16	0,15	0,00		1	1					1		
	10:00	3,34	3,18	0,16	0,00		1	1					1		
	11:00	3,54	3,35	0,19	0,00		1	1					1		
	12:00	3,63	2,99	0,24	0,40		1	1							
	13:00	3,61	2,92	0,29	0,40		1	1							
	14:00	3,73	2,99	0,34	0,40		1	1							
	15:00	3,62	2,84	0,38	0,40		1	1							
	16:00	3,51	2,68	0,44	0,40		1	1							
	17:00	3,52	2,68	0,44	0,40		1	1							
	18:00	3,66	2,83	0,44	0,40		1	1							
	19:00	3,90	3,06	0,44	0,40		1	1							
	20:00	3,88	3,05	0,44	0,40		1	1							
	21:00	4,29	3,26	0,44	0,60		1	1				1			
	22:00	4,04	3,22	0,42	0,40		1	1				1			
	23:00	3,57	2,89	0,29	0,40		1	1							

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.