

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 26/5/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Δευτέρα	00:00	2,43	1,96	0,47	0,00	1								
	01:00	2,25	1,79	0,46	0,00	1								
	02:00	2,10	1,64	0,46	0,00	1								
	03:00	1,99	1,54	0,45	0,00	1								
	04:00	1,94	1,56	0,38	0,00	1								
	05:00	1,98	1,79	0,18	0,00	1								
	06:00	2,12	2,05	0,07	0,00	1								
	07:00	2,33	2,29	0,05	0,00	1						1		
	08:00	2,56	2,53	0,03	0,00	1						1		
	09:00	2,74	2,69	0,05	0,00	1						1		
	10:00	2,82	2,71	0,12	0,00	1						1		
	11:00	2,87	2,72	0,14	0,00	1						1		
	12:00	2,93	2,69	0,24	0,00	1						1		
	13:00	2,88	2,49	0,38	0,00	1						1		
	14:00	2,71	2,24	0,47	0,00	1						1		
	15:00	2,64	2,16	0,48	0,00	1						1		
	16:00	2,59	2,11	0,48	0,00	1						1		
	17:00	2,61	2,13	0,48	0,00	1						1		
	18:00	2,71	2,27	0,44	0,00	1						1		
	19:00	2,92	2,47	0,45	0,00	1						1		
	20:00	3,16	2,71	0,45	0,00	1						1		
	21:00	3,25	2,77	0,47	0,00	1						1		
	22:00	3,04	2,58	0,46	0,00	1						1		
	23:00	2,75	2,30	0,45	0,00	1						1		

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.