

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 27/5/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τρίτη	00:00	2,45	1,98	0,47	0,00	1								
	01:00	2,29	1,85	0,44	0,00	1								
	02:00	2,15	1,68	0,48	0,00	1								
	03:00	2,04	1,62	0,43	0,00	1								
	04:00	2,02	1,53	0,49	0,00	1								
	05:00	2,00	1,56	0,44	0,00	1								
	06:00	2,13	1,66	0,47	0,00	1								
	07:00	2,28	2,05	0,23	0,00	1						1		
	08:00	2,46	2,28	0,19	0,00	1						1		
	09:00	2,64	2,38	0,26	0,00	1						1		
	10:00	2,76	2,30	0,46	0,00	1						1		
	11:00	2,81	2,36	0,45	0,00	1						1		
	12:00	2,79	1,95	0,44	0,40	1								
	13:00	2,74	1,87	0,47	0,40	1								
	14:00	2,67	1,79	0,48	0,40	1								
	15:00	2,61	1,73	0,48	0,40	1								
	16:00	2,64	1,78	0,46	0,40	1								
	17:00	2,68	1,82	0,46	0,40	1								
	18:00	2,84	1,95	0,49	0,40	1								
	19:00	3,09	2,24	0,45	0,40	1						1		
	20:00	3,32	2,49	0,43	0,40	1						1		
	21:00	3,31	2,38	0,53	0,40	1						1		
	22:00	3,04	1,99	0,45	0,60	1								
	23:00	2,72	1,87	0,45	0,40	1								

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.