

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 28/5/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τετάρτη	00:00	2,46	1,97	0,49	0,00	1								
	01:00	2,28	1,84	0,44	0,00	1								
	02:00	2,14	1,69	0,45	0,00	1								
	03:00	2,05	1,60	0,44	0,00	1								
	04:00	2,00	1,59	0,41	0,00	1								
	05:00	2,01	1,72	0,29	0,00	1								
	06:00	2,12	1,88	0,24	0,00	1								
	07:00	2,28	2,11	0,17	0,00	1						1		
	08:00	2,46	2,32	0,14	0,00	1						1		
	09:00	2,64	2,54	0,10	0,00	1						1		
	10:00	2,79	2,69	0,10	0,00	1						1		
	11:00	2,87	2,65	0,22	0,00	1						1		
	12:00	2,87	2,02	0,45	0,40	1								
	13:00	2,80	1,92	0,49	0,40	1								
	14:00	2,73	1,87	0,45	0,40	1								
	15:00	2,65	1,79	0,46	0,40	1								
	16:00	2,61	1,76	0,45	0,40	1								
	17:00	2,65	1,77	0,48	0,40	1								
	18:00	2,79	1,96	0,44	0,40	1								
	19:00	3,02	1,96	0,47	0,60	1								
	20:00	3,29	2,45	0,44	0,40	1						1		
	21:00	3,37	2,48	0,49	0,40	1						1		
	22:00	3,11	2,26	0,45	0,40	1						1		
	23:00	2,79	1,94	0,45	0,40	1								

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.