

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 29/5/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Πέμπτη	00:00	2,44	1,97	0,47	0,00	1								
	01:00	2,25	1,78	0,47	0,00	1								
	02:00	2,12	1,67	0,44	0,00	1								
	03:00	2,02	1,57	0,45	0,00	1								
	04:00	1,98	1,50	0,48	0,00	1								
	05:00	1,98	1,52	0,45	0,00	1								
	06:00	2,07	1,60	0,47	0,00	1								
	07:00	2,22	1,89	0,33	0,00	1								
	08:00	2,40	2,07	0,32	0,00	1						1		
	09:00	2,58	2,20	0,38	0,00	1						1		
	10:00	2,74	2,32	0,42	0,00	1						1		
	11:00	2,82	2,34	0,47	0,00	1						1		
	12:00	2,81	1,97	0,45	0,40	1								
	13:00	2,76	1,88	0,48	0,40	1								
	14:00	2,67	1,80	0,46	0,40	1								
	15:00	2,57	1,73	0,44	0,40	1								
	16:00	2,55	1,70	0,45	0,40	1								
	17:00	2,58	1,85	0,33	0,40	1								
	18:00	2,70	1,96	0,24	0,50	1								
	19:00	2,92	1,95	0,37	0,60	1								
	20:00	3,20	2,05	0,45	0,70	1								
	21:00	3,29	2,40	0,49	0,40	1						1		
	22:00	3,05	2,20	0,44	0,40	1						1		
	23:00	2,72	2,27	0,44	0,00	1						1		

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.