

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 3/6/2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	
Τρίτη	00:00	2,39	1,94	0,45	0,00	1									
	01:00	2,23	1,74	0,48	0,00	1									
	02:00	2,10	1,66	0,44	0,00	1									
	03:00	2,00	1,55	0,45	0,00	1									
	04:00	1,96	1,49	0,47	0,00	1									
	05:00	1,96	1,50	0,46	0,00	1									
	06:00	2,07	1,59	0,48	0,00	1									
	07:00	2,22	1,79	0,43	0,00	1									
	08:00	2,40	2,08	0,32	0,00	1							1		
	09:00	2,60	2,27	0,33	0,00	1							1		
	10:00	2,72	2,32	0,40	0,00	1							1		
	11:00	2,79	2,34	0,45	0,00	1							1		
	12:00	2,77	2,33	0,44	0,00	1							1		
	13:00	2,73	2,29	0,44	0,00	1							1		
	14:00	2,65	2,19	0,46	0,00	1							1		
	15:00	2,58	2,12	0,46	0,00	1							1		
	16:00	2,56	2,11	0,45	0,00	1							1		
	17:00	2,60	2,16	0,44	0,00	1							1		
	18:00	2,79	2,34	0,45	0,00	1							1		
	19:00	3,02	2,57	0,45	0,00	1							1		
	20:00	3,36	2,91	0,45	0,00	1							1		
	21:00	3,46	3,01	0,45	0,00	1						1	1		
	22:00	3,16	2,71	0,45	0,00	1							1		
	23:00	2,83	2,39	0,44	0,00	1							1		

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.