

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 30/5/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Παρασκευή	00:00	2,43	1,98	0,45	0,00	1								
	01:00	2,26	1,81	0,45	0,00	1								
	02:00	2,11	1,65	0,46	0,00	1								
	03:00	2,01	1,57	0,45	0,00	1								
	04:00	1,96	1,52	0,44	0,00	1								
	05:00	1,97	1,50	0,47	0,00	1								
	06:00	2,08	1,63	0,45	0,00	1								
	07:00	2,27	1,95	0,32	0,00	1								
	08:00	2,51	2,25	0,26	0,00	1						1		
	09:00	2,72	2,42	0,30	0,00	1						1		
	10:00	2,86	2,52	0,34	0,00	1						1		
	11:00	2,84	2,52	0,32	0,00	1						1		
	12:00	2,84	2,56	0,28	0,00	1						1		
	13:00	2,77	2,48	0,28	0,00	1						1		
	14:00	2,70	2,39	0,31	0,00	1						1		
	15:00	2,59	2,21	0,38	0,00	1						1		
	16:00	2,52	2,05	0,47	0,00	1						1		
	17:00	2,55	2,07	0,48	0,00	1						1		
	18:00	2,68	2,20	0,48	0,00	1						1		
	19:00	2,91	2,44	0,47	0,00	1						1		
	20:00	3,18	2,70	0,49	0,00	1						1		
	21:00	3,26	2,79	0,47	0,00	1						1		
	22:00	3,02	2,58	0,44	0,00	1						1		
	23:00	2,72	2,27	0,45	0,00	1						1		

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.