

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 4/6/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τετάρτη	00:00	2,63	2,17	0,46	0,00	1						1		
	01:00	2,44	1,99	0,45	0,00	1								
	02:00	2,30	1,87	0,43	0,00	1								
	03:00	2,21	1,73	0,48	0,00	1								
	04:00	2,17	1,73	0,44	0,00	1								
	05:00	2,14	1,71	0,44	0,00	1								
	06:00	2,25	1,76	0,48	0,00	1								
	07:00	2,41	1,95	0,45	0,00	1								
	08:00	2,59	2,15	0,45	0,00	1						1		
	09:00	2,81	2,36	0,45	0,00	1						1		
	10:00	2,98	2,52	0,46	0,00	1						1		
	11:00	3,10	2,63	0,47	0,00	1						1		
	12:00	3,14	2,28	0,46	0,40	1						1		
	13:00	3,11	2,24	0,47	0,40	1						1		
	14:00	3,00	2,16	0,44	0,40	1						1		
	15:00	2,93	1,99	0,44	0,50	1								
	16:00	2,85	1,97	0,48	0,40	1								
	17:00	2,85	2,00	0,46	0,40	1								
	18:00	2,97	2,03	0,44	0,50	1								
	19:00	3,20	2,34	0,45	0,40	1						1		
	20:00	3,49	2,65	0,44	0,40	1						1		
	21:00	3,69	2,83	0,47	0,40	1						1		
	22:00	3,43	2,58	0,45	0,40	1						1		
	23:00	3,08	2,24	0,44	0,40	1						1		

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.