

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 9/6/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Δευτέρα	00:00	2,74	2,30	0,45	0,00	1					1			
	01:00	2,57	2,13	0,44	0,00	1					1			
	02:00	2,43	1,99	0,44	0,00	1								
	03:00	2,31	1,87	0,44	0,00	1								
	04:00	2,25	1,81	0,43	0,00	1								
	05:00	2,25	1,82	0,43	0,00	1								
	06:00	2,36	1,93	0,43	0,00	1								
	07:00	2,54	2,10	0,43	0,00	1						1		
	08:00	2,74	2,31	0,42	0,00	1						1		
	09:00	2,95	2,52	0,42	0,00	1						1		
	10:00	3,07	2,65	0,42	0,00	1						1		
	11:00	3,15	2,70	0,45	0,00	1						1		
	12:00	3,19	2,75	0,45	0,00	1						1		
	13:00	3,17	2,72	0,45	0,00	1						1		
	14:00	2,96	2,51	0,45	0,00	1						1		
	15:00	2,97	2,53	0,44	0,00	1						1		
	16:00	2,87	2,43	0,44	0,00	1						1		
	17:00	2,88	2,44	0,44	0,00	1						1		
	18:00	2,99	2,56	0,44	0,00	1						1		
	19:00	3,19	2,75	0,44	0,00	1						1		
	20:00	3,47	3,03	0,43	0,00	1					1	1		
	21:00	3,63	3,19	0,44	0,00	1					1	1		
	22:00	3,43	3,02	0,41	0,00	1					1	1		
	23:00	3,16	2,72	0,44	0,00	1					1			

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.