

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 18/6/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τετάρτη	00:00	2,81	2,62	0,20	0,00		1					1		
	01:00	2,60	2,41	0,19	0,00		1					1		
	02:00	2,43	2,21	0,22	0,00		1					1		
	03:00	2,31	2,06	0,25	0,00		1							
	04:00	2,24	2,02	0,22	0,00		1							
	05:00	2,23	1,99	0,24	0,00		1							
	06:00	2,34	2,08	0,26	0,00		1					1		
	07:00	2,51	2,33	0,18	0,00		1					1		
	08:00	2,71	2,57	0,14	0,00		1					1		
	09:00	2,93	2,79	0,14	0,00		1					1		
	10:00	3,13	2,97	0,17	0,00		1					1		
	11:00	3,16	2,97	0,19	0,00		1					1		
	12:00	3,24	2,64	0,21	0,40		1					1		
	13:00	3,30	2,59	0,22	0,50		1					1		
	14:00	3,25	2,45	0,29	0,50		1					1		
	15:00	3,15	2,07	0,38	0,70		1							
	16:00	3,09	1,96	0,44	0,70		1							
	17:00	3,15	2,01	0,44	0,70		1							
	18:00	3,29	2,36	0,44	0,50		1					1		
	19:00	3,51	2,58	0,44	0,50		1					1		
	20:00	3,75	2,71	0,44	0,60		1					1		
	21:00	4,06	2,72	0,44	0,90		1					1		
	22:00	3,70	2,69	0,41	0,60		1					1		
	23:00	3,27	2,58	0,29	0,40		1					1		

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.