

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 20/6/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Παρασκευή	00:00	3,09	2,81	0,27	0,00		1					1		
	01:00	2,89	2,58	0,31	0,00		1					1		
	02:00	2,74	2,43	0,32	0,00		1					1		
	03:00	2,62	2,25	0,36	0,00		1					1		
	04:00	2,54	2,16	0,38	0,00		1					1		
	05:00	2,50	2,14	0,37	0,00		1					1		
	06:00	2,57	2,16	0,41	0,00		1					1		
	07:00	2,71	2,33	0,38	0,00		1					1		
	08:00	2,90	2,54	0,37	0,00		1					1		
	09:00	3,14	2,78	0,36	0,00		1					1		
	10:00	3,37	2,99	0,38	0,00		1					1		
	11:00	3,57	2,77	0,39	0,40		1					1		
	12:00	3,66	2,73	0,44	0,50		1					1		
	13:00	3,63	2,69	0,44	0,50		1					1		
	14:00	3,51	2,58	0,44	0,50		1					1		
	15:00	3,38	2,45	0,44	0,50		1					1		
	16:00	3,27	2,44	0,44	0,40		1					1		
	17:00	3,27	2,43	0,44	0,40		1					1		
	18:00	3,38	2,55	0,44	0,40		1					1		
	19:00	3,60	2,77	0,44	0,40		1					1		
	20:00	3,89	3,06	0,44	0,40		1				1	1		
	21:00	4,16	3,33	0,44	0,40		1				1	1		
	22:00	3,94	3,51	0,44	0,00		1				1	1		
	23:00	3,56	3,12	0,44	0,00		1				1	1		

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.