

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 23/6/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Δευτέρα	00:00	3,07	2,63	0,44	0,00		1					1		
	01:00	2,86	2,42	0,44	0,00		1					1		
	02:00	2,68	2,25	0,44	0,00		1					1		
	03:00	2,55	2,11	0,44	0,00		1					1		
	04:00	2,47	2,04	0,44	0,00		1					1		
	05:00	2,48	2,04	0,44	0,00		1					1		
	06:00	2,57	2,14	0,44	0,00		1					1		
	07:00	2,74	2,31	0,44	0,00		1					1		
	08:00	2,93	2,49	0,44	0,00		1					1		
	09:00	3,11	2,68	0,44	0,00		1	1						
	10:00	3,25	2,82	0,44	0,00		1	1						
	11:00	3,35	2,92	0,44	0,00		1	1						
	12:00	3,39	2,95	0,44	0,00		1	1						
	13:00	3,37	2,93	0,44	0,00		1	1						
	14:00	3,31	2,88	0,44	0,00		1	1						
	15:00	3,22	2,78	0,44	0,00		1	1						
	16:00	3,12	2,68	0,44	0,00		1	1						
	17:00	3,15	2,72	0,44	0,00		1	1						
	18:00	3,26	2,23	0,44	0,60		1					1		
	19:00	3,46	2,23	0,44	0,80		1					1		
	20:00	3,71	2,27	0,44	1,00		1					1		
	21:00	3,93	2,49	0,44	1,00		1					1		
	22:00	3,77	2,33	0,44	1,00		1					1		
	23:00	3,47	2,43	0,44	0,60		1					1		

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.