

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100				
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	4,33	3,75	0,59	1					1,58	0,95	70%	490
	01:00	4,08	3,50	0,58	1					1,82	0,95	66%	462
	02:00	3,90	3,32	0,57	1					2,00	0,95	62%	441
	03:00	3,76	3,22	0,55	1					2,11	0,95	60%	429
	04:00	3,74	3,36	0,38	1					1,97	0,95	63%	445
	05:00	3,88	3,59	0,30	1					1,74	0,95	67%	471
	06:00	4,19	4,02	0,17	1					1,31	0,95	75%	522
	07:00	4,59	4,46	0,13	1				1	1,97	0,95	69%	782
	08:00	4,84	4,65	0,19	1				1	1,78	0,95	72%	804
	09:00	4,84	4,56	0,28	1				1	1,87	0,95	71%	790
	10:00	4,68	4,45	0,23	1				1	1,97	0,95	69%	774
	11:00	4,86	4,71	0,15	1				1	1,72	0,95	73%	814
	12:00	4,85	4,77	0,07	1				1	1,66	0,95	74%	824
	13:00	4,70	4,68	0,02	1				1	1,74	0,95	73%	810
	14:00	4,74	4,74	0,00	1				1	1,69	0,95	74%	819
	15:00	4,58	4,58	0,00	1				1	1,85	0,95	71%	793
	16:00	4,63	4,62	0,01	1				1	1,80	0,95	72%	801
	17:00	4,91	4,90	0,01	1				1	1,53	0,95	76%	845
	18:00	5,64	5,59	0,05	1				2	1,94	0,95	74%	1.134
	19:00	6,33	6,21	0,12	1				3	2,42	0,95	72%	1.402
	20:00	7,05	6,96	0,09	1				4	2,77	0,95	72%	1.693
	21:00	6,96	6,90	0,05	1				4	2,82	0,95	71%	1.680
	22:00	6,24	6,17	0,07	1				3	2,46	0,95	72%	1.394
	23:00	4,94	4,90	0,04	1				1	1,52	0,95	76%	845
		117,26 MWh									ΑΩΛ: 24,00		20.265 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης