

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
Α Φ Ω Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	26,85	24,65	2,21	0,00			1		1	1						1	1					
	01:00	25,21	22,64	2,58	0,00			1		1							1	1					
	02:00	23,93	20,77	3,15	0,00			1		1							1	1					
	03:00	22,96	19,51	3,45	0,00			1		1							1	1					
	04:00	22,51	18,81	3,70	0,00			1		1							1	1					
	05:00	22,91	19,67	3,24	0,00			1		1							1	1					
	06:00	24,57	22,12	2,44	0,00			1		1							1	1					
	07:00	27,04	24,50	2,54	0,00			1		1	1						1	1					
	08:00	28,73	27,16	1,57	0,00			1		1	1						1	1					
	09:00	30,00	28,76	1,24	0,00			1		1	1						1	1					
	10:00	30,23	29,18	1,06	0,00			1		1	1						1	1					
	11:00	29,92	28,89	1,03	0,00			1		1	1						1	1					
	12:00	29,29	27,64	1,65	0,00			1		1	1						1	1					
	13:00	28,73	27,01	1,72	0,00			1		1	1						1	1					
	14:00	28,70	27,04	1,65	0,00			1		1	1						1	1					
	15:00	29,49	27,44	2,06	0,00			1		1	1						1	1					
	16:00	31,60	29,11	2,49	0,00			1		1	1						1	1					
	17:00	36,67	34,34	2,33	0,00			1		1	1						1	1	1				
	18:00	39,86	37,30	2,56	0,00			1		1	1						1	1	1				
	19:00	40,18	37,49	2,70	0,00			1		1	1						1	1	1				
	20:00	39,23	36,74	2,49	0,00			1		1	1						1	1	1				
	21:00	37,01	35,04	1,97	0,00			1		1	1						1	1	1				
	22:00	33,70	32,09	1,60	0,00			1		1	1						1	1					
	23:00	30,04	29,45	0,60	0,00		1	1		1							1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης