

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 1 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	23,99	15,59	8,40	0,00			1	1										1			
	01:00	21,99	14,29	7,70	0,00			1	1										1			
	02:00	20,60	13,19	7,21	0,20			1	1													
	03:00	19,66	12,58	6,88	0,20			1	1													
	04:00	19,60	12,54	6,86	0,20			1	1													
	05:00	20,55	13,16	7,19	0,20			1	1													
	06:00	22,39	14,35	7,84	0,20			1	1										1			
	07:00	24,55	15,56	8,59	0,40			1	1										1			
	08:00	25,96	16,47	9,08	0,40			1	1										1			
	09:00	27,90	17,73	9,76	0,40			1	1												1	
	10:00	28,36	18,03	9,93	0,40			1	1												1	
	11:00	26,95	17,12	9,43	0,40			1	1												1	
	12:00	25,61	16,25	8,96	0,40			1	1												1	
	13:00	24,54	15,55	8,59	0,40			1	1												1	
	14:00	24,49	15,52	8,57	0,40			1	1												1	
	15:00	24,80	15,72	8,68	0,40			1	1												1	
	16:00	26,11	16,57	9,14	0,40			1	1												1	
	17:00	29,22	19,49	9,33	0,40			1	1												1	
	18:00	31,93	25,00	6,53	0,40			1	1		1										1	
	19:00	34,34	29,82	4,32	0,20			1	1		1										1	
	20:00	34,50	30,91	3,39	0,20			1	1		1										1	
	21:00	32,80	30,46	2,14	0,20			1	1		1										1	
	22:00	30,08	28,67	1,41	0,00			1	1		1										1	
	23:00	26,50	25,61	0,90	0,00			1	1		1										1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης