

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	28,65	28,65	0,00	0,00			1		1	1						1					
	01:00	26,88	26,88	0,00	0,00			1		1	1						1					
	02:00	25,45	25,45	0,00	0,00			1		1	1						1					
	03:00	24,48	24,46	0,01	0,00			1		1	1						1					
	04:00	24,30	24,28	0,02	0,00			1		1	1						1					
	05:00	25,35	25,28	0,08	0,00			1		1	1						1					
	06:00	27,89	27,73	0,16	0,00			1		1	1						1					
	07:00	31,01	30,83	0,18	0,00			1		1	1						1					
	08:00	31,51	31,30	0,21	0,00			1		1	1						1					
	09:00	32,64	32,20	0,43	0,00			1		1	1						1					
	10:00	33,15	32,19	0,76	0,20			1		1	1						1					
	11:00	32,96	32,22	0,54	0,20			1		1	1						1					
	12:00	32,42	31,88	0,34	0,20			1		1	1						1					
	13:00	32,20	31,81	0,20	0,20			1		1	1						1					
	14:00	31,51	31,19	0,12	0,20			1		1	1						1					
	15:00	34,51	34,43	0,08	0,00		1	1		1	1						1					
	16:00	36,90	36,83	0,07	0,00		1	1		1	1						1					
	17:00	42,67	42,61	0,07	0,00	1	1	1		1	1						1					
	18:00	44,73	44,65	0,08	0,00	1	1	1		1	1						1					
	19:00	44,53	44,47	0,06	0,00	1	1	1		1	1						1					
	20:00	43,05	42,99	0,06	0,00	1	1	1		1	1						1					
	21:00	40,11	40,06	0,06	0,00		1	1		1	1						1					
	22:00	36,19	36,11	0,07	0,00		1	1		1	1						1					
	23:00	31,97	31,86	0,11	0,00			1		1	1						1					

Η μονάδα G11, βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης