

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	26,81	26,76	0,05	0,00		1	1		1							1	1				
	01:00	25,23	25,20	0,03	0,00		1	1		1							1	1				
	02:00	23,90	23,88	0,02	0,00		1	1		1							1	1				
	03:00	22,90	22,79	0,11	0,00		1	1		1							1	1				
	04:00	22,40	22,37	0,02	0,00		1	1		1							1	1				
	05:00	22,58	22,49	0,09	0,00		1	1		1							1	1				
	06:00	23,76	23,61	0,15	0,00		1	1		1							1	1				
	07:00	25,63	25,32	0,31	0,00		1	1		1							1	1				
	08:00	26,99	26,55	0,43	0,00			1		1	1						1	1				
	09:00	28,12	27,72	0,40	0,00			1		1	1						1	1				
	10:00	28,25	27,80	0,45	0,00			1		1	1						1	1				
	11:00	27,82	27,13	0,69	0,00			1		1	1						1	1				
	12:00	27,12	26,07	0,85	0,20			1		1	1						1	1				
	13:00	26,55	25,63	0,71	0,20			1		1	1						1	1				
	14:00	26,16	25,32	0,64	0,20			1		1	1						1	1				
	15:00	27,44	27,24	0,00	0,20			1		1	1						1	1				
	16:00	29,38	29,38	0,00	0,00			1		1	1						1	1				
	17:00	33,77	33,77	0,00	0,00			1		1	1						1	1				
	18:00	38,44	38,44	0,00	0,00			1		1	1						1	1	1			
	19:00	38,55	38,55	0,00	0,00			1		1	1						1	1	1			
	20:00	38,21	38,21	0,00	0,00			1		1	1						1	1	1			
	21:00	35,96	35,96	0,00	0,00			1		1	1						1	1	1			
	22:00	32,69	32,69	0,00	0,00			1		1	1						1	1				
	23:00	29,01	29,01	0,00	0,00		1	1		1							1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης