

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
Α	Ρ	Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου							
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025			00:00	23,56	20,35	3,21	0,00				1												
			01:00	21,61	19,15	2,46	0,00				1												
			02:00	20,24	19,15	1,08	0,00				1												
			03:00	19,51	19,15	0,36	0,00				1												
			04:00	19,62	19,15	0,47	0,00				1												
			05:00	20,62	19,15	1,46	0,00				1												
			06:00	22,71	20,85	1,86	0,00				1												
			07:00	25,34	23,72	1,62	0,00				1												
			08:00	26,74	25,92	0,83	0,00				1												
			09:00	27,81	27,49	0,12	0,20				1												
			10:00	28,09	27,86	0,03	0,20				1												
			11:00	28,52	28,23	0,09	0,20				1												
			12:00	28,86	28,55	0,11	0,20				1												
			13:00	28,60	27,94	0,47	0,20				1												
			14:00	26,84	25,95	0,69	0,20				1												
			15:00	26,65	25,47	0,98	0,20				1												
			16:00	26,82	25,35	1,27	0,20				1												
			17:00	28,10	26,66	1,44	0,00				1												
			18:00	30,91	29,51	1,40	0,00				1											1	
			19:00	34,30	32,75	1,54	0,00				1											1	
			20:00	34,91	33,32	1,59	0,00				1											1	
			21:00	33,18	31,63	1,55	0,00				1											1	
			22:00	30,23	27,96	2,26	0,00				1											1	
			23:00	26,56	23,39	3,16	0,00				1												

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης