

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	35,36	25,57	9,79	0,00			1	1		1												
	01:00	32,43	25,03	7,40	0,00			1	1		1												
	02:00	31,10	25,43	5,68	0,00			1	1		1												
	03:00	30,46	25,92	4,54	0,00			1	1		1												
	04:00	30,47	26,75	3,72	0,00			1	1		1												
	05:00	32,11	27,48	4,63	0,00			1	1		1												
	06:00	33,39	28,99	4,40	0,00			1	1		1											1	
	07:00	36,17	33,12	3,05	0,00			1	1		1								1			1	
	08:00	37,22	33,99	3,23	0,00			1	1		1								1			1	
	09:00	36,78	34,55	2,23	0,00			1	1		1								1			1	
	10:00	34,49	33,06	1,23	0,20			1	1		1								1			1	
	11:00	34,31	32,90	1,20	0,20			1	1		1								1			1	
	12:00	34,50	32,11	2,19	0,20			1	1		1											1	
	13:00	34,74	31,75	2,79	0,20			1	1		1											1	
	14:00	35,02	31,37	3,45	0,20			1	1		1											1	
	15:00	34,73	30,65	3,88	0,20			1	1		1											1	
	16:00	35,41	33,44	1,77	0,20	1		1	1		1											1	
	17:00	36,93	35,29	1,63	0,00	1		1	1		1											1	
	18:00	39,31	38,08	1,24	0,00	1		1	1		1											1	
	19:00	42,20	40,38	1,82	0,00	1		1	1		1									1			1
	20:00	46,39	43,99	2,40	0,00	1		1	1		1									1			1
	21:00	44,34	42,09	2,25	0,00	1		1	1		1									1			1
	22:00	40,30	37,87	2,42	0,00	1		1	1		1									1			1
	23:00	36,97	34,38	2,58	0,00	1		1	1		1												1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης