

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	24,09	18,75	4,93	0,40			1	1		1											
	01:00	22,05	18,75	2,89	0,40			1	1		1											
	02:00	20,65	18,75	1,49	0,40			1	1		1											
	03:00	19,98	18,75	0,82	0,40			1	1		1											
	04:00	20,10	19,15	0,95	0,00			1	1		1											
	05:00	21,16	19,15	2,00	0,00			1	1		1											
	06:00	23,23	19,15	4,08	0,00			1	1		1											
	07:00	25,46	21,80	3,66	0,00			1	1		1											
	08:00	26,73	23,60	3,12	0,00			1	1		1											
	09:00	27,36	25,13	2,23	0,00			1	1		1											
	10:00	27,00	25,22	1,78	0,00			1	1		1											
	11:00	26,07	24,28	1,79	0,00			1	1		1											
	12:00	26,08	24,54	1,34	0,20			1	1		1											
	13:00	26,42	24,63	1,59	0,20			1	1		1											
	14:00	24,97	22,17	2,60	0,20			1	1		1											
	15:00	25,06	21,51	3,35	0,20			1	1		1											
	16:00	26,52	22,64	3,49	0,40			1	1		1											
	17:00	28,69	25,64	2,65	0,40			1	1		1											
	18:00	31,59	28,84	2,35	0,40			1	1		1										1	
	19:00	34,82	32,07	2,35	0,40			1	1		1										1	
	20:00	35,26	32,42	2,64	0,20			1	1		1										1	
	21:00	33,42	29,99	3,22	0,20			1	1		1										1	
	22:00	30,60	27,33	3,27	0,00			1	1		1										1	
	23:00	27,15	23,44	3,71	0,00			1	1		1											

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης