

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 3 Μαΐου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Α ν α λ ο γ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	40,46	33,01	7,45	0,00			1	1		1											1
	01:00	36,78	30,20	6,58	0,00			1	1		1											1
	02:00	35,32	26,70	8,62	0,00			1	1		1											1
	03:00	34,53	25,04	9,49	0,00			1	1		1											1
	04:00	34,47	25,27	9,20	0,00			1	1		1											1
	05:00	34,65	25,71	8,93	0,00			1	1		1											1
	06:00	35,78	25,31	10,47	0,00			1	1		1											1
	07:00	38,54	27,06	11,48	0,00			1	1		1											1
	08:00	41,52	31,05	10,46	0,00			1	1		1											1
	09:00	45,50	35,78	9,72	0,00	1		1	1		1											1
	10:00	48,01	39,01	8,80	0,20	1		1	1		1											1
	11:00	52,23	44,63	7,40	0,20	1		1	1		1								1			1
	12:00	52,04	43,97	7,87	0,20	1		1	1		1								1			1
	13:00	51,18	41,29	9,69	0,20	1		1	1		1								1			1
	14:00	46,81	36,25	10,36	0,20	1		1	1		1											1
	15:00	44,93	33,74	10,99	0,20	1		1	1		1											1
	16:00	43,97	30,61	13,15	0,20	1		1	1		1											1
	17:00	46,56	32,57	13,99	0,00	1		1	1		1											1
	18:00	50,31	36,02	14,28	0,00	1		1	1		1											1
	19:00	54,74	40,38	14,36	0,00	1		1	1		1								1			1
	20:00	58,47	44,25	14,22	0,00	1		1	1		1								1			1
	21:00	53,43	40,21	13,22	0,00	1		1	1		1								1			1
	22:00	46,10	34,56	11,54	0,00	1		1	1		1											1
	23:00	40,74	30,36	10,38	0,00			1	1		1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης