

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 5 Απριλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	25,50	24,13	1,37	0,00			1	1		1											
	01:00	23,21	21,81	1,39	0,00			1	1		1											
	02:00	21,64	20,33	1,31	0,00			1	1		1											
	03:00	20,81	19,80	1,02	0,00			1	1		1											
	04:00	20,78	19,83	0,95	0,00			1	1		1											
	05:00	21,65	21,02	0,63	0,00			1	1		1											
	06:00	23,43	23,10	0,33	0,00			1	1		1											
	07:00	25,30	25,16	0,13	0,00			1	1		1											
	08:00	26,62	26,52	0,10	0,00			1	1		1											
	09:00	28,18	28,07	0,11	0,00			1	1		1											1
	10:00	29,30	28,82	0,28	0,20			1	1		1											1
	11:00	29,80	29,10	0,50	0,20			1	1		1											1
	12:00	30,11	29,11	0,80	0,20			1	1		1											1
	13:00	30,71	29,35	1,15	0,20			1	1		1											1
	14:00	29,99	29,08	0,72	0,20			1	1		1											1
	15:00	29,67	28,82	0,65	0,20			1	1		1											1
	16:00	29,48	28,10	1,18	0,20			1	1		1											1
	17:00	29,09	27,32	1,57	0,20			1	1		1											1
	18:00	31,24	29,63	1,61	0,00			1	1		1											1
	19:00	34,87	32,96	1,90	0,00			1	1		1											1
	20:00	35,64	33,68	1,96	0,00			1	1		1											1
	21:00	33,95	32,63	1,32	0,00			1	1		1											1
	22:00	31,25	30,16	1,08	0,00			1	1		1											1
	23:00	28,01	27,35	0,65	0,00			1	1		1											1

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης