

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	41,14	41,05	0,09	0,00	1		1	1		1											1
	01:00	35,63	35,55	0,08	0,00	1		1	1		1											1
	02:00	33,70	33,62	0,08	0,00			1	1		1											1
	03:00	32,97	32,89	0,08	0,00			1	1		1											1
	04:00	33,14	33,07	0,06	0,00			1	1		1											1
	05:00	33,88	33,82	0,06	0,00			1	1		1											1
	06:00	35,28	35,22	0,06	0,00	1		1	1		1											1
	07:00	37,86	37,81	0,05	0,00	1		1	1		1											1
	08:00	40,39	40,35	0,04	0,00	1		1	1		1											1
	09:00	44,16	44,11	0,04	0,00	1		1	1		1			1								1
	10:00	47,36	47,09	0,08	0,20	1		1	1		1			1						1		1
	11:00	53,62	53,29	0,13	0,20	1		1	1		1			1						1		1
	12:00	53,58	53,08	0,30	0,20	1		1	1		1			1						1		1
	13:00	52,22	51,62	0,40	0,20	1		1	1		1			1						1		1
	14:00	47,00	46,29	0,50	0,20	1		1	1		1			1								1
	15:00	47,55	46,70	0,65	0,20	1		1	1		1			1								1
	16:00	47,65	46,73	0,71	0,20	1		1	1		1			1								1
	17:00	47,27	46,55	0,71	0,00	1		1	1		1			1								1
	18:00	48,89	48,13	0,76	0,00	1		1	1		1			1								1
	19:00	52,59	51,90	0,69	0,00	1		1	1		1			1					1	1		1
	20:00	56,82	56,27	0,55	0,00	1		1	1		1			1					1	1		1
	21:00	50,57	49,73	0,84	0,00	1		1	1		1			1						1		1
	22:00	43,65	42,95	0,70	0,00	1		1	1		1			1								1
	23:00	39,41	38,98	0,42	0,00	1		1	1		1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης