

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 6 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	25,49	25,09	0,41	0,00			1	1		1											
	01:00	23,09	22,82	0,27	0,00			1	1		1											
	02:00	21,37	21,08	0,29	0,00			1	1		1											
	03:00	20,40	20,19	0,21	0,00			1	1		1											
	04:00	20,11	19,99	0,12	0,00			1	1		1											
	05:00	20,58	20,36	0,22	0,00			1	1		1											
	06:00	21,95	21,53	0,42	0,00			1	1		1											
	07:00	23,26	22,65	0,61	0,00			1	1		1											
	08:00	24,50	23,45	1,06	0,00			1	1		1											
	09:00	26,24	24,10	2,15	0,00			1	1		1											
	10:00	27,78	24,37	3,21	0,20			1	1		1											
	11:00	28,40	24,13	4,07	0,20			1	1		1											
	12:00	28,50	22,84	5,46	0,20			1	1		1											
	13:00	27,34	20,71	6,43	0,20			1	1		1											
	14:00	26,70	20,49	6,02	0,20			1	1		1											
	15:00	26,12	20,77	5,15	0,20			1	1		1											
	16:00	23,77	21,64	1,93	0,20			1	1		1											
	17:00	25,70	23,82	1,68	0,20			1	1		1											
	18:00	28,79	27,32	1,47	0,00			1	1		1											1
	19:00	32,77	31,47	1,29	0,00			1	1		1											1
	20:00	35,06	33,21	1,85	0,00			1	1		1											1
	21:00	33,76	31,88	1,88	0,00			1	1		1											1
	22:00	31,02	28,74	2,28	0,00			1	1		1											1
	23:00	27,62	24,90	2,71	0,00			1	1		1											

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης