

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 6 Μαΐου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	36,79	36,11	0,68	0,00	1		1	1		1											1
	01:00	34,11	33,27	0,84	0,00			1	1		1											1
	02:00	32,99	32,03	0,96	0,00			1	1		1											1
	03:00	32,64	31,57	1,07	0,00			1	1		1											1
	04:00	33,07	31,96	1,12	0,00			1	1		1											1
	05:00	34,25	33,11	1,14	0,00			1	1		1											1
	06:00	36,01	34,94	1,07	0,00	1		1	1		1											1
	07:00	40,16	39,23	0,93	0,00	1		1	1		1											1
	08:00	41,54	40,63	0,90	0,00	1		1	1		1								1			1
	09:00	44,42	43,55	0,87	0,00	1		1	1		1								1			1
	10:00	45,10	44,03	0,87	0,20	1		1	1		1								1			1
	11:00	44,17	42,97	1,01	0,20	1		1	1		1								1			1
	12:00	44,29	42,91	1,18	0,20	1		1	1		1								1			1
	13:00	43,30	41,84	1,26	0,20	1		1	1		1								1			1
	14:00	42,16	40,83	1,13	0,20	1		1	1		1								1			1
	15:00	41,01	40,06	0,75	0,20	1		1	1		1								1			1
	16:00	41,82	41,20	0,43	0,20	1		1	1		1								1			1
	17:00	43,87	43,51	0,36	0,00	1		1	1		1								1			1
	18:00	47,00	46,48	0,52	0,00	1		1	1		1		1						1			1
	19:00	49,87	48,92	0,95	0,00	1		1	1		1		1						1			1
	20:00	54,10	52,44	1,66	0,00	1		1	1		1		1						1			1
	21:00	51,19	48,62	2,57	0,00	1		1	1		1		1						1			1
	22:00	44,68	41,56	3,12	0,00	1		1	1		1								1			1
	23:00	39,27	36,05	3,22	0,00	1		1	1		1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης