

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 8 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	25,45	20,27	5,18	0,00			1	1		1											
	01:00	23,28	19,15	4,13	0,00			1	1		1											
	02:00	22,08	19,15	2,92	0,00			1	1		1											
	03:00	21,61	19,15	2,46	0,00			1	1		1											
	04:00	21,67	19,15	2,51	0,00			1	1		1											
	05:00	22,75	19,15	3,60	0,00			1	1		1											
	06:00	24,29	19,15	5,13	0,00			1	1		1											
	07:00	26,67	19,85	6,82	0,00			1	1		1											
	08:00	28,61	23,80	4,81	0,00			1	1		1											
	09:00	28,99	26,39	2,60	0,00			1	1		1											
	10:00	29,74	27,69	2,05	0,00			1	1		1											
	11:00	28,98	26,77	2,01	0,20			1	1		1											
	12:00	27,40	25,13	2,07	0,20			1	1		1											
	13:00	26,49	23,24	3,05	0,20			1	1		1											
	14:00	26,45	22,92	3,13	0,40			1	1		1											
	15:00	26,30	21,47	4,43	0,40			1	1		1											
	16:00	27,85	21,55	5,90	0,40			1	1		1											
	17:00	30,22	22,53	7,49	0,20			1	1		1											
	18:00	32,48	23,77	8,50	0,20			1	1		1											1
	19:00	36,50	28,02	8,48	0,00			1	1		1											1
	20:00	38,55	29,18	9,37	0,00			1	1		1											1
	21:00	36,49	26,40	10,09	0,00			1	1		1											1
	22:00	32,55	21,52	11,03	0,00			1	1		1											
	23:00	27,90	19,15	8,75	0,00			1	1		1											

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης