

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	26,22	18,75	7,07	0,40			1	1		1											
	01:00	24,04	18,75	4,89	0,40			1	1		1											
	02:00	22,62	18,75	3,47	0,40			1	1		1											
	03:00	22,00	18,75	2,85	0,40			1	1		1											
	04:00	22,18	18,75	3,02	0,40			1	1		1											
	05:00	23,45	18,75	4,30	0,40			1	1		1											
	06:00	25,76	18,75	6,61	0,40			1	1		1											
	07:00	27,98	18,75	8,83	0,40			1	1		1											
	08:00	28,98	18,75	9,82	0,40			1	1		1											
	09:00	29,28	18,75	10,13	0,40			1	1		1											
	10:00	29,02	18,75	9,86	0,40			1	1		1											
	11:00	28,38	18,75	9,22	0,40			1	1		1											
	12:00	27,86	18,75	8,71	0,40			1	1		1											
	13:00	27,50	18,75	8,35	0,40			1	1		1											
	14:00	27,69	18,75	8,54	0,40			1	1		1											
	15:00	28,23	18,75	9,07	0,40			1	1		1											
	16:00	29,60	18,84	10,36	0,40			1	1		1											
	17:00	32,17	20,51	11,26	0,40			1	1		1											
	18:00	35,79	22,88	12,51	0,40			1	1		1										1	
	19:00	39,64	25,37	13,87	0,40			1	1		1										1	
	20:00	40,69	26,05	14,24	0,40			1	1		1										1	
	21:00	38,15	24,39	13,35	0,40			1	1		1										1	
	22:00	34,60	22,09	12,11	0,40			1	1		1											
	23:00	31,04	19,78	10,86	0,40			1	1		1											

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης