

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιατικού Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	31,55	25,08	6,27	0,20			1	1		1											
	01:00	28,61	23,08	5,33	0,20			1	1		1											
	02:00	27,05	22,81	4,04	0,20			1	1		1											
	03:00	26,26	22,72	3,34	0,20			1	1		1											
	04:00	26,04	22,72	3,32	0,00			1	1		1											
	05:00	26,56	22,18	4,38	0,00			1	1		1											
	06:00	28,77	23,80	4,98	0,00			1	1		1											
	07:00	31,84	26,72	5,12	0,00			1	1		1											1
	08:00	33,88	28,17	5,71	0,00			1	1		1											1
	09:00	35,67	29,88	5,79	0,00			1	1		1											1
	10:00	35,68	29,16	6,51	0,00			1	1		1											1
	11:00	34,65	27,51	7,15	0,00			1	1		1											1
	12:00	33,35	25,50	7,45	0,40			1	1		1											1
	13:00	32,55	24,01	8,14	0,40			1	1		1											1
	14:00	31,67	22,60	8,68	0,40			1	1		1											
	15:00	31,54	21,45	9,69	0,40			1	1		1											
	16:00	32,37	21,25	10,73	0,40			1	1		1											
	17:00	35,11	22,73	11,98	0,40			1	1		1											
	18:00	37,32	24,65	12,27	0,40			1	1		1											1
	19:00	40,67	28,13	12,13	0,40			1	1		1											1
	20:00	43,29	31,53	11,35	0,40			1	1		1											1
	21:00	41,70	31,18	10,12	0,40			1	1		1											1
	22:00	38,02	28,73	8,90	0,40			1	1		1											1
	23:00	33,21	24,93	7,89	0,40			1	1		1											

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης