

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 26 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	33,52	33,26	0,25	0,00			1	1		1											1
	01:00	30,82	30,52	0,30	0,00			1	1		1											1
	02:00	29,45	29,15	0,29	0,00			1	1		1											1
	03:00	28,62	28,38	0,25	0,00			1	1		1											1
	04:00	28,66	28,44	0,23	0,00			1	1		1											1
	05:00	28,90	28,80	0,10	0,00			1	1		1											1
	06:00	29,99	29,92	0,07	0,00			1	1		1											1
	07:00	32,16	32,12	0,04	0,00			1	1		1											1
	08:00	35,45	35,43	0,02	0,00			1	1		1										1	1
	09:00	36,94	36,90	0,04	0,00			1	1		1									1		1
	10:00	38,20	37,95	0,05	0,20			1	1		1								1	1		1
	11:00	40,33	40,05	0,08	0,20			1	1		1								1	1		1
	12:00	40,83	40,21	0,42	0,20			1	1		1								1	1		1
	13:00	42,20	41,12	0,88	0,20			1	1		1								1	1		1
	14:00	39,41	38,07	1,15	0,20			1	1		1								1	1		1
	15:00	36,57	34,96	1,41	0,20			1	1		1								1	1		1
	16:00	36,50	34,80	1,70	0,00			1	1		1								1	1		1
	17:00	37,09	35,52	1,57	0,00			1	1		1								1	1		1
	18:00	38,64	37,13	1,51	0,00			1	1		1								1	1		1
	19:00	40,85	39,38	1,47	0,00			1	1		1								1	1		1
	20:00	43,49	42,31	1,18	0,00			1	1		1								1	1		1
	21:00	41,33	40,55	0,79	0,00			1	1		1								1	1		1
	22:00	37,97	37,57	0,41	0,00			1	1		1								1	1		1
	23:00	34,69	34,46	0,22	0,00			1	1		1									1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης