

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,07	25,98	0,09	0,00					1	1						1	1					
	01:00	24,44	24,29	0,15	0,00					1	1						1	1					
	02:00	23,55	23,30	0,25	0,00					1	1						1	1					
	03:00	22,96	22,71	0,25	0,00					1	1						1	1					
	04:00	22,92	22,80	0,13	0,00					1	1						1	1					
	05:00	23,95	23,88	0,07	0,00					1	1						1	1					
	06:00	26,48	26,46	0,02	0,00					1	1						1	1					
	07:00	29,73	29,73	0,00	0,00			1		1	1						1	1					
	08:00	30,71	30,71	0,00	0,00			1		1	1						1	1					
	09:00	31,44	31,44	0,00	0,00			1		1	1						1	1					
	10:00	31,48	31,45	0,03	0,00			1		1	1						1	1					
	11:00	31,18	30,90	0,07	0,20			1		1	1						1	1					
	12:00	30,73	30,45	0,08	0,20			1		1	1						1	1					
	13:00	30,55	30,31	0,04	0,20			1		1	1						1	1					
	14:00	30,61	30,38	0,03	0,20			1		1	1						1	1					
	15:00	31,15	31,13	0,02	0,00			1		1	1						1	1					
	16:00	33,56	33,56	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1					
	17:00	39,94	39,94	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1					
	18:00	43,26	43,26	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1	1				
	19:00	43,59	43,59	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1	1				
	20:00	42,44	42,44	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1	1				
	21:00	39,80	39,80	0,01	0,00		1	1		1	1						1	1					
	22:00	35,91	35,87	0,04	0,00		1	1		1	1						1	1					
	23:00	31,49	31,42	0,07	0,00			1		1	1						1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης