

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	45,41	35,08	10,13	0,20				1	1	1								1			
	01:00	42,00	33,64	8,16	0,20				1	1	1								1			
	02:00	40,50	33,16	7,15	0,20				1	1	1								1			
	03:00	39,94	32,88	6,86	0,20				1	1	1								1			
	04:00	40,33	33,37	6,76	0,20				1	1	1								1			
	05:00	41,63	34,67	6,76	0,20				1	1	1								1			
	06:00	44,49	37,89	6,40	0,20				1	1	1								1			1
	07:00	49,98	45,50	4,27	0,20		1		1	1	1								1			1
	08:00	54,45	50,81	3,44	0,20	1	1		1	1	1								1			1
	09:00	55,16	51,94	3,02	0,20	1	1		1	1	1								1			1
	10:00	56,64	53,82	2,62	0,20	1	1		1	1	1								1			1
	11:00	57,76	54,83	2,72	0,20	1	1		1	1	1								1			1
	12:00	58,69	55,67	2,82	0,20	1	1		1	1	1								1			1
	13:00	59,29	55,81	3,28	0,20	1	1		1	1	1								1			1
	14:00	57,78	54,22	3,36	0,20	1	1		1	1	1								1			1
	15:00	56,13	52,70	3,24	0,20	1	1		1	1	1								1			1
	16:00	56,87	53,02	3,65	0,20	1	1		1	1	1								1			1
	17:00	59,18	55,24	3,75	0,20	1	1		1	1	1								1			1
	18:00	62,77	58,34	4,23	0,20	1	1		1	1	1								1	1		1
	19:00	64,51	59,45	4,86	0,20	1	1		1	1	1								1	1		1
	20:00	66,36	61,53	4,63	0,20	1	1		1	1	1								1	1		1
	21:00	63,94	59,45	4,29	0,20	1	1		1	1	1								1	1		1
	22:00	56,49	51,83	4,46	0,20	1	1		1	1	1								1			1
	23:00	50,11	45,49	4,42	0,20	1	1		1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης