

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250					
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125					
ΣΑΒΒΑΤΟ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5					G6	
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	33,86	33,41	0,44	0,00				1	1	1						1	1						13,19	10,06	72%	3.895
	01:00	31,63	31,18	0,45	0,00				1	1	1						1	1						15,42	7,83	67%	3.651
	02:00	30,05	29,43	0,62	0,00				1	1	1						1	1						17,17	6,26	63%	3.464
	03:00	29,28	28,49	0,79	0,00				1	1	1						1	1						18,11	5,49	61%	3.364
	04:00	29,29	28,04	1,25	0,00				1	1	1						1	1						18,56	5,50	60%	3.316
	05:00	30,26	28,55	1,71	0,00				1	1	1						1	1						18,05	6,46	61%	3.370
	06:00	32,56	30,37	2,19	0,00				1	1	1						1	1						16,23	8,76	65%	3.564
	07:00	35,33	33,02	2,31	0,00				1	1	1						1	1						13,58	11,54	71%	3.852
	08:00	37,91	35,86	2,05	0,00			1	1	1	1						1	1						21,74	8,66	62%	4.774
	09:00	39,59	37,25	2,33	0,00			1	1	1	1						1	1						20,35	10,34	65%	4.378
	10:00	40,18	38,42	1,75	0,00			1	1	1	1						1	1						19,18	10,93	67%	4.503
	11:00	40,21	39,20	1,01	0,00			1	1	1	1						1	1						18,40	10,97	68%	4.587
	12:00	39,43	38,03	1,01	0,40			1	1	1	1						1	1						19,57	10,19	66%	4.461
	13:00	38,82	37,40	1,08	0,34			1	1	1	1						1	1						20,20	9,57	65%	4.393
	14:00	38,55	37,04	1,28	0,22			1	1	1	1						1	1						20,56	9,30	64%	4.356
	15:00	38,98	37,07	1,70	0,21			1	1	1	1						1	1						20,53	9,73	64%	4.359
	16:00	40,46	38,38	1,89	0,18			1	1	1	1						1	1						19,22	11,21	67%	4.499
	17:00	44,85	42,97	1,74	0,15		1	1	1	1	1						1	1						25,63	10,15	63%	5.612
	18:00	50,81	48,44	2,23	0,14		1	1	1	1	1						1	1						20,16	16,10	71%	5.652
	19:00	51,90	49,26	2,53	0,12		1	1	1	1	1						1	1						19,34	16,10	72%	5.741
	20:00	50,80	48,57	2,23	0,00		1	1	1	1	1						1	1						20,03	16,10	71%	5.666
	21:00	47,74	46,01	1,73	0,00		1	1	1	1	1						1	1						22,59	13,04	67%	5.391
	22:00	43,37	42,23	1,13	0,00			1	1	1	1						1	1						15,37	14,12	73%	4.917
	23:00	38,39	37,56	0,83	0,00			1	1	1	1						1	1						20,04	9,15	65%	4.411
		934,24 MWh																				ΑΩΛ: 15,37		106.175 €			

παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης