

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5					G6
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	33,23	32,44	0,78	0,00				1	1	1						1	1					14,16	9,43	70%	3.789
	01:00	31,00	30,38	0,61	0,00				1	1	1						1	1					16,22	7,20	65%	3.566
	02:00	29,34	28,97	0,37	0,00				1	1	1						1	1					17,63	5,55	62%	3.415
	03:00	28,37	28,01	0,36	0,00				1	1	1						1	1					18,59	4,57	60%	3.312
	04:00	28,11	27,56	0,56	0,00				1	1	1						1	1					19,04	4,32	59%	3.265
	05:00	28,70	28,11	0,58	0,00				1	1	1						1	1					18,49	4,90	60%	3.324
	06:00	30,43	30,02	0,41	0,00				1	1	1						1	1					16,58	6,63	64%	3.527
	07:00	32,96	32,72	0,24	0,00				1	1	1						1	1					13,88	9,16	70%	3.819
	08:00	35,80	35,68	0,12	0,00				1	1	1						1	1					10,92	12,01	77%	4.149
	09:00	37,68	37,67	0,01	0,00			1	1	1	1						1	1					19,93	8,43	65%	4.966
	10:00	38,45	38,45	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					19,15	9,21	67%	4.506
	11:00	38,50	38,45	0,05	0,00			1	1	1	1						1	1					19,15	9,25	67%	4.506
	12:00	37,90	37,46	0,04	0,40			1	1	1	1						1	1					20,14	8,65	65%	4.400
	13:00	37,45	37,01	0,04	0,40			1	1	1	1						1	1					20,59	8,20	64%	4.352
	14:00	36,91	36,44	0,07	0,40			1	1	1	1						1	1					21,16	7,66	63%	4.292
	15:00	40,31	40,31	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					17,29	11,06	70%	4.706
	16:00	41,36	41,36	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					16,24	12,11	72%	4.821
	17:00	44,58	44,58	0,00	0,00		1	1	1	1	1						1	1					24,02	9,88	65%	5.783
	18:00	49,18	49,17	0,01	0,00		1	1	1	1	1						1	1					19,43	14,48	72%	5.731
	19:00	50,42	50,40	0,02	0,00		1	1	1	1	1						1	1					18,20	15,72	73%	5.866
	20:00	49,35	49,33	0,02	0,00		1	1	1	1	1						1	1					19,27	14,65	72%	5.749
	21:00	46,30	46,30	0,00	0,00		1	1	1	1	1						1	1					22,30	11,60	67%	5.422
	22:00	42,03	42,02	0,01	0,00			1	1	1	1						1	1					15,58	12,78	73%	4.893
	23:00	37,23	37,22	0,01	0,00			1	1	1	1						1	1					20,38	7,98	65%	4.375
		905,56 MWh																				ΑΩΛ: 14,00		106.531 €		

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης