

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5					G6
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	31,26	31,26	0,00	0,00				1	1	1						1	1					15,34	7,47	67%	3.661
	01:00	29,49	29,49	0,00	0,00				1	1	1						1	1					17,11	5,69	63%	3.470
	02:00	28,19	28,19	0,00	0,00				1	1	1						1	1					18,41	4,40	60%	3.332
	03:00	27,57	27,57	0,00	0,00				1	1	1						1	1					19,03	3,78	59%	3.266
	04:00	27,72	27,72	0,00	0,00				1	1	1						1	1					18,88	3,93	59%	3.282
	05:00	28,81	28,81	0,00	0,00				1	1	1						1	1					17,79	5,02	62%	3.398
	06:00	31,07	31,07	0,00	0,00				1	1	1						1	1					15,53	7,27	67%	3.639
	07:00	34,42	34,42	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					23,19	5,17	60%	4.622
	08:00	37,78	37,78	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					19,82	8,54	66%	4.435
	09:00	40,29	40,29	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					17,31	11,05	70%	4.705
	10:00	40,59	40,59	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					17,01	11,34	70%	4.737
	11:00	41,75	41,74	0,01	0,00			1	1	1	1						1	1					15,86	12,50	72%	4.863
	12:00	41,99	41,62	0,02	0,35			1	1	1	1						1	1					15,98	12,74	72%	4.849
	13:00	38,99	38,79	0,06	0,14			1	1	1	1						1	1					18,81	9,74	67%	4.542
	14:00	38,51	38,04	0,33	0,14			1	1	1	1						1	1					19,56	9,26	66%	4.462
	15:00	39,71	38,51	1,06	0,15			1	1	1	1						1	1					19,09	10,47	67%	4.512
	16:00	41,79	39,61	2,03	0,15			1	1	1	1						1	1					17,99	12,55	69%	4.631
	17:00	45,99	42,55	3,29	0,15			1	1	1	1						1	1	1				20,93	13,85	67%	5.338
	18:00	51,12	46,60	4,35	0,17			1	1	1	1						1	1	1				16,88	16,10	73%	5.435
	19:00	52,10	45,77	6,13	0,20			1	1	1	1						1	1	1				17,71	16,10	72%	5.344
	20:00	50,74	43,75	6,79	0,20			1	1	1	1						1	1	1				19,73	16,10	69%	5.125
	21:00	47,30	40,64	6,47	0,19			1	1	1	1						1	1					16,96	16,10	71%	4.742
	22:00	42,36	34,89	7,28	0,19			1	1	1	1						1	1					22,71	13,11	61%	4.128
	23:00	36,75	28,92	7,65	0,19			1	1	1	1						1	1					17,68	12,86	62%	3.409
		926,30 MWh																						ΑΩΛ: 15,22		103.924 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης